

第1.8.10.3表 発電所敷地内に設置している屋外の危険物貯蔵施設等の一覧 (1/4)

| 号炉 | 施設名 | 製造所の別 | 危険物 | | 数量 | 詳細評価要否 | |
|--------|------------------------|--------------|-----|-------------------------|------------------|----------------------------|---------------|
| | | | 類 | 品名 | | | |
| 1号炉 | ディーゼル発電機 燃料油貯油槽 | 地下タンク 貯蔵所 | 4 | 第2石油類 | 軽油 | 461.6 kL | × (地下設置) |
| 2号炉 | ディーゼル発電機 燃料油貯油槽 | 地下タンク 貯蔵所 | 4 | 第2石油類 | 軽油 | 461.6 kL | × (地下設置) |
| 3号炉 | ディーゼル発電機 燃料油貯油槽(A側) | 地下タンク 貯蔵所 | 4 | 第2石油類 | 軽油 | 295.88 kL | × (地下設置) |
| 3号炉 | ディーゼル発電機 燃料油貯油槽(B側) | 地下タンク 貯蔵所 | 4 | 第2石油類 | 軽油 | 295.8 kL | × (地下設置) |
| 3号炉 | 燃料タンク(SA) 【設置予定】 | 地下タンク 貯蔵所 | 4 | 第2石油類 | 軽油 | 60 kL | × (地下設置) |
| 1, 2号炉 | 補助ボイラー燃料タンク | 屋外タンク 貯蔵所 | 4 | 第3石油類 | A重油 | 600 kL | × (他評価に包絡) |
| 3号炉 | 補助ボイラー燃料タンク | 屋外タンク 貯蔵所 | 4 | 第3石油類 | A重油 | 720 kL | ○ (管理値で評価) |
| 1号炉 | 油計量タンク | 屋外タンク 貯蔵所 | 4 | 第4石油類 | 潤滑油 | 70 kL | × (他評価に包絡) |
| 3号炉 | 油計量タンク | 屋外タンク 貯蔵所 | 4 | 第4石油類 | 潤滑油 | 110 kL | × (「空」運用) |
| 1号炉 | ディーゼル発電設備 燃料油・潤滑油装置 | 一般取扱所 | 4 | 第2石油類 第4石油類 | 軽油 潤滑油 | 58.9 kL 14.6 kL | × (屋内設置) |
| 2号炉 | ディーゼル発電設備 燃料油・潤滑油装置 | 一般取扱所 | 4 | 第2石油類 第4石油類 | 軽油 潤滑油 | 58.9 kL 14.6 kL | × (屋内設置) |
| 3号炉 | ディーゼル発電設備 燃料油・潤滑油装置 | 一般取扱所 | 4 | 第2石油類 第4石油類 | 軽油 潤滑油 | 75.3 kL 12 kL | × (屋内設置) |
| 1号炉 | タービン潤滑油装置 | 一般取扱所 | 4 | 第4石油類 | 潤滑油 | 73 kL | × (屋内設置) |
| 2号炉 | タービン潤滑油装置 | 一般取扱所 | 4 | 第4石油類 | 潤滑油 | 73 kL | × (屋内設置) |
| 3号炉 | タービン潤滑油装置 | 一般取扱所 | 4 | 第4石油類 | 潤滑油 | 110 kL | × (屋内設置) |
| 1, 2号炉 | 補助ボイラー燃料油装置 | 一般取扱所 | 4 | 第3石油類 | A重油 | 96 kL | × (屋内設置) |
| 3号炉 | 補助ボイラー燃料油装置 | 一般取扱所 | 4 | 第3石油類 | A重油 | 114.6 kL | × (屋内設置) |
| 1, 2号炉 | 油倉庫 | 屋内貯蔵所 | 4 | 第2石油類 第4石油類 | 軽油 潤滑油 | 4 kL 24 kL | × (屋内設置) |
| 3号炉 | 油庫 | 屋内貯蔵所 | 4 | 第2石油類 第4石油類 | 軽油 潤滑油 | 4 kL 25.02 kL | × (屋内設置) |
| 共用 | 第2危険物倉庫 | 屋内貯蔵所 | 4 | 第1石油類 第2石油類 第3石油類 | シンナー 塗料 塗料 | 0.6 kL 1.0 kL 2.0 kL | × (屋内設置) |
| 1号炉 | 代替非常用発電機 (1A) | 一般取扱所 | 4 | 第2石油類 第4石油類 | 軽油 潤滑油 | 7.392 kL 0.144 kL | × (他評価に包絡) |
| 1号炉 | 代替非常用発電機 (1B) | 一般取扱所 | 4 | 第2石油類 第4石油類 | 軽油 潤滑油 | 7.392 kL 0.144 kL | × (他評価に包絡) |
| 2号炉 | 代替非常用発電機 (2A) | 一般取扱所 | 4 | 第2石油類 第4石油類 | 軽油 潤滑油 | 7.392 kL 0.144 kL | × (他評価に包絡) |
| 2号炉 | 代替非常用発電機 (2B) | 一般取扱所 | 4 | 第2石油類 第4石油類 | 軽油 潤滑油 | 7.392 kL 0.144 kL | × (他評価に包絡) |
| 3号炉 | 代替非常用発電機 (3A) | 一般取扱所 | 4 | 第2石油類 第4石油類 | 軽油 潤滑油 | 7.392 kL 0.144 kL | × (他評価に包絡) |
| 3号炉 | 代替非常用発電機 (3B) | 一般取扱所 | 4 | 第2石油類 第4石油類 | 軽油 潤滑油 | 7.392 kL 0.144 kL | × (他評価に包絡) |

第 1.8.10.3 表 発電所敷地内に設置している屋外の危険物貯蔵施設等の一覧 (2/4)

| 号炉 | 施設名 | 製造所の別 | 危険物 | | | 数量 | 詳細評価要否 |
|----|-------------------|-----------|-----|----------------|-----------|-------------------|------------|
| | | | 類 | 品名 | | | |
| 共用 | 可搬型代替電源車 (1号車) | 一般取扱所 | 4 | 第2石油類 第4石油類 | 軽油 潤滑油 | 8.88 kL 0.1 kL | × (他評価に包絡) |
| 共用 | 可搬型代替電源車 (2号車) | 一般取扱所 | 4 | 第2石油類 第4石油類 | 軽油 潤滑油 | 8.88 kL 0.1 kL | × (他評価に包絡) |
| 共用 | 可搬型代替電源車 (3号車) | 一般取扱所 | 4 | 第2石油類 第4石油類 | 軽油 潤滑油 | 8.88 kL 0.1 kL | × (他評価に包絡) |
| 共用 | 可搬型代替電源車 (4号車) | 一般取扱所 | 4 | 第2石油類 第4石油類 | 軽油 潤滑油 | 8.88 kL 0.1 kL | × (他評価に包絡) |
| 共用 | 可搬型代替電源車 (5号車) | 一般取扱所 | 4 | 第2石油類 第4石油類 | 軽油 潤滑油 | 8.88 kL 0.1 kL | × (他評価に包絡) |
| 共用 | 可搬型代替電源車 (6号車) | 一般取扱所 | 4 | 第2石油類 第4石油類 | 軽油 潤滑油 | 8.88 kL 0.1 kL | × (他評価に包絡) |
| 共用 | 可搬型代替電源車 (7号車) | 一般取扱所 | 4 | 第2石油類 第4石油類 | 軽油 潤滑油 | 8.88 kL 0.1 kL | × (他評価に包絡) |
| 共用 | 可搬型代替電源車 (8号車) | 一般取扱所 | 4 | 第2石油類 第4石油類 | 軽油 潤滑油 | 8.88 kL 0.1 kL | × (他評価に包絡) |
| 共用 | タンクローリー | 移動式タンク貯蔵所 | 4 | 第2石油類 | 軽油 | 3.86 kL | × (「空」運用) |
| 共用 | タンクローリー | 移動式タンク貯蔵所 | 4 | 第2石油類 | 軽油 | 3.86 kL | × (「空」運用) |
| 共用 | タンクローリー | 移動式タンク貯蔵所 | 4 | 第2石油類 | 軽油 | 3.86 kL | × (「空」運用) |
| 共用 | タンクローリー | 移動式タンク貯蔵所 | 4 | 第2石油類 | 軽油 | 3.86 kL | × (「空」運用) |

第 1.8.10.3 表 発電所敷地内に設置している屋外の危険物貯蔵施設等の一覧 (3/4)

| 号炉 | 施設名 | 危険物 | | 数量 | 詳細評価要否 |
|--------|------------------|-----|-------------|---------|------------|
| | | 類 | 品名 | | |
| 1, 2号炉 | 給排水処理建屋 | 4 | 第 2 石油類 軽油 | 490 L | × (屋内設置) |
| 3号炉 | 給排水処理建屋 | 4 | 第 2 石油類 軽油 | 490 L | × (屋内設置) |
| 1, 2号炉 | 循環水ポンプ建屋 | 4 | 第 3 石油類 潤滑油 | 1,600 L | × (屋内設置) |
| 3号炉 | 循環水ポンプ建屋 | 4 | 第 4 石油類 潤滑油 | 1,310 L | × (屋内設置) |
| 1号炉 | 原子炉建屋 | 4 | 第 3 石油類 潤滑油 | 1,500 L | × (屋内設置) |
| 2号炉 | 原子炉建屋 | 4 | 第 3 石油類 潤滑油 | 1,500 L | × (屋内設置) |
| 3号炉 | 原子炉建屋 | 4 | 第 4 石油類 潤滑油 | 1,500 L | × (屋内設置) |
| 共用 | 指揮所用発電機 | 4 | 第 2 石油類 軽油 | 490 L | × (他評価に包絡) |
| 共用 | 待機所用発電機 | 4 | 第 2 石油類 軽油 | 490 L | × (他評価に包絡) |
| 共用 | 高圧送水ポンプ車(HS900) | 4 | 第 2 石油類 軽油 | 990 L | × (他評価に包絡) |
| 共用 | 高圧送水ポンプ車(HS900) | 4 | 第 2 石油類 軽油 | 990 L | × (他評価に包絡) |
| 共用 | 高圧送水ポンプ車(HS1200) | 4 | 第 2 石油類 軽油 | 990 L | × (他評価に包絡) |
| 共用 | 可搬型直流電源用発電機 1 | 4 | 第 2 石油類 軽油 | 250 L | × (他評価に包絡) |
| 共用 | 可搬型直流電源用発電機 2 | 4 | 第 2 石油類 軽油 | 250 L | × (他評価に包絡) |
| 共用 | 可搬型直流電源用発電機 3 | 4 | 第 2 石油類 軽油 | 250 L | × (他評価に包絡) |
| 共用 | 可搬型直流電源用発電機 4 | 4 | 第 2 石油類 軽油 | 250 L | × (他評価に包絡) |
| 共用 | 可搬型直流電源用発電機 5 | 4 | 第 2 石油類 軽油 | 250 L | × (他評価に包絡) |
| 共用 | 可搬型直流電源用発電機 6 | 4 | 第 2 石油類 軽油 | 250 L | × (他評価に包絡) |
| 共用 | 可搬型直流電源用発電機 7 | 4 | 第 2 石油類 軽油 | 250 L | × (他評価に包絡) |
| 共用 | 可搬型直流電源用発電機 8 | 4 | 第 2 石油類 軽油 | 250 L | × (他評価に包絡) |

第 1.8.10.3 表 発電所敷地内に設置している屋外の危険物貯蔵施設等の一覧 (4/4)

| 号炉 | 施設名 | 危険物の種類 | 数量 | 詳細評価要否 |
|--------|------------------------|-------------------|----------------------|-----------|
| 1号炉 | 主変圧器 | 1種4号 鉱油 (重油相当) | 86.0 kL | ×(他評価に包絡) |
| 1号炉 | 起動変圧器 | 1種4号 鉱油 (重油相当) | 41.0 kL | ×(他評価に包絡) |
| 1号炉 | 所内変圧器 | 1種4号 鉱油 (重油相当) | 22.0 kL | ×(他評価に包絡) |
| 2号炉 | 主変圧器 | 1種4号 鉱油 (重油相当) | 77.0 kL | ×(他評価に包絡) |
| 2号炉 | 起動変圧器 | 1種4号 鉱油 (重油相当) | 41.0 kL | ×(他評価に包絡) |
| 2号炉 | 所内変圧器 | 1種4号 鉱油 (重油相当) | 22.0 kL | ×(他評価に包絡) |
| 1, 2号炉 | 予備変圧器 | 1種4号 鉱油 (重油相当) | 15.9 kL | ×(他評価に包絡) |
| 3号炉 | 主変圧器 | 1種4号 鉱油 (重油相当) | 107.8 kL | ○ |
| | 所内変圧器 | | | |
| 3号炉 | 予備変圧器 | 1種4号 鉱油 (重油相当) | 31.8 kL | ×(他評価に包絡) |
| 3号炉 | 後備変圧器 【設置予定】 | 1種4号 鉱油 (重油相当) | 15.9 kL | ×(他評価に包絡) |
| 1号炉 | 発電機ガスボンベ貯蔵庫 | 水素ガス (ボンベ) | 945 m ³ | ×(屋内設置) |
| 2号炉 | 発電機ガスボンベ貯蔵庫 | 水素ガス (ボンベ) | 945 m ³ | ×(屋内設置) |
| 3号炉 | 発電機ガスボンベ貯蔵庫 | 水素ガス (ボンベ) | 1,120 m ³ | ×(屋内設置) |
| 1, 2号炉 | 1次系水素ボンベ室 | 水素ガス (ボンベ) | 420 m ³ | ×(屋内設置) |
| 3号炉 | 1次系水素ボンベ室 | 水素ガス (ボンベ) | 280 m ³ | ×(屋内設置) |
| 共用 | 放射性廃棄物処理建屋 プロパンボンベ庫 | プロパンガス | 2,000 kg | ×(屋内設置) |
| 1, 2号炉 | 補助ボイラー建屋 | プロパンガス | 180 kg | ×(屋内設置) |
| 3号炉 | 補助ボイラー建屋 | プロパンガス | 120 kg | ×(屋内設置) |

【別添 1(2.2.2.5)】

第 1.8.10.4 表 落下事故のカテゴリと対象航空機

| 落下事故のカテゴリ | | 対象航空機 | 離隔距離[m] | 輻射強度 [W/m ²] | |
|------------------|------------------------|--|---------|--------------------------|-------|
| 有視界飛行方式 民間航空機 | 大型固定翼機 (固定翼機, 回転翼機) | B747-400 | 140 | 1,150 | |
| | 小型固定翼機 (固定翼機, 回転翼機) | Do228-200 | 76 | —※1 | |
| 自衛隊機又は 米軍機 | 訓練空域内 で訓練中 | その他の大型固定翼機, 小型固定翼機及び回転翼機 | F-15 | 39 | 1,102 |
| | 訓練空域外 を飛行中 | 空中給油機等, 高高度での巡行が 想定される大型 固定翼機 | KC-767 | 263 | —※2 |
| | | その他の大型固定翼機, 小型固定翼機及び回転翼機 | F-15 | 109 | —※3 |

※1：燃料積載量が多く、離隔距離が短い「自衛隊機又は米軍機 訓練空域内で訓練中 その他の大型固定翼機, 小型固定翼機及び回転翼機」の落下事故の評価に包絡されるため評価対象外とした。

※2：燃料積載量が多く、離隔距離が短い「有視界飛行方式民間航空機 大型固定翼機」の落下事故の評価に包絡されるため評価対象外とした。

※3：対象航空機が同一で、離隔距離が短い「自衛隊機又は米軍機 訓練空域内で訓練中 その他の大型固定翼機, 小型固定翼機及び回転翼機」の落下事故の評価に包絡されるため評価対象外とした。

【別添 1(2.3)】

第 1.8.10.5 表 ばい煙等による影響評価


| 分類 | | 影響評価設備 |
|----------------|--|--------------|
| 機器への影響 | 外気を取り込む設備 | 原子炉補機冷却海水ポンプ |
| | 換気空調設備で給気されるエリアの設置機器 | ディーゼル発電機 |
| | | 安全保護系 |
| | | 制御用空気圧縮機 |
| 建屋外部に開口部を有する設備 | 主蒸気逃し弁, 排気筒, 主蒸気安全弁, タービン動補助給水ポンプ 排気管 | |
| 居住性への影響 | | 中央制御室 |

【別添 1(2.4)】

第 1.8.10.6 表 自衛消防隊編成

| 構成 | 所属等 | 役割 | |
|-------------------|---|---|---|
| 自衛消防隊長 (統括管理者) | 発電所次長(1) | a. 自衛消防隊全体を指揮・統括 b. 公設消防との活動方針を統括 | |
| 自衛消防隊長代行者 | 運営課長(1) | a. 自衛消防隊長不在時の任務を代行 | |
| 初期 消火 要員 | 連絡者 | 発電課長(当直)(1) | a. 通報者及び関係箇所への通報連絡 b. 初期消火要員への出動要請 (平日夜間・休祭日) |
| | 通報者 | ・平日昼間 運営課長(1) ・平日夜間・休祭日 事務系当番者(1) | a. 公設消防及び関係箇所への通報連絡 b. 初期消火要員への出動要請(平日昼間) |
| | 現場指揮者 | ・平日昼間 机上社員(1) ・平日夜間・休祭日 当直員(1) | a. 初期消火活動の総括指揮 b. 火災状況等を公設消防先着隊へ情報伝達 |
| | 消火担当 | 委託員(3) | a. 消火器又は消火栓による消火活動 b. 消防自動車による消火活動(筒先) c. 消防用ホースの延長 d. 泡消火薬剤の化学消防自動車への補給 |
| | 消防車操作担当 | 委託員(2) | a. 消防自動車の運転 b. 化学消防自動車, 水槽付消防ポンプ自動車の機関員 |
| | 消火補助担当 | 委託員(2) | a. 泡消火薬剤の運搬及び補給補助 b. 消火補助 c. 伝令及び伝令補助 |
| | 案内誘導担当 | 委託員(1) | a. 公設消防を火災発生現場近傍へ誘導 |
| 本部指揮班 | 班長: 運営課長(1) 副班長: 運営課副長(1) 班員: 各グループ員 | a. 隊長の指示を受け, 自衛消防隊各班を指揮 b. 各班からの通報・連絡を受けると共に, 情報を収集し隊長の判断を補佐 | |
| 消火班 | 班長: 運営課副長(1) 副班長: 教育センター副長(1) 班員: 各グループ員 初期消火要員 (連絡者, 通報者を除く) | a. 消火器又は消火栓による消火活動 b. 火災状況等の情報収集 | |
| 業務支援班 (避難誘導担当) | 班長: 総務課副長(1) 副班長: 総務課副長(1) 班員: 各グループ員 | a. 避難場所への避難誘導 | |
| 業務支援班 (救護担当) | 班長: 労務安全課副長(1) 副班長: 労務安全課主任(1) 班員: 各グループ員 | a. 被災者への応急処置 b. 公設消防救急隊との連携 c. 被災者発生状況報告 | |
| 放管班 | 班長: 安全管理課副長(1) 副班長: 安全管理課員(1) 班員: 各グループ員 | a. 線量当量率, 汚染レベルの測定 b. 公設消防隊員の誘導(管理区域内) c. 自衛消防隊員及び公設消防隊員の除染措置 | |

()内は人数




第1.8.10.1図 防火帯配置図

【別添1(1~3)】





第1.8.10.2図 発電所周辺に位置する危険物貯蔵施設等

【別添1(2.2.2.2)】



追而【基準津波審査の反映】
 (上記の破線部分は、基準津波審査結果を受けて反映のため)





第1.8.10.5図 危険物貯蔵施設等配置図 (変圧器)

(3) 適合性説明

(外部からの衝撃による損傷の防止)

第六条 安全施設（兼用キャスクを除く。）は、想定される自然現象（地震及び津波を除く。次項において同じ。）が発生した場合においても安全機能を損なわないものでなければならない。

2 重要安全施設は、当該重要安全施設に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される自然現象により当該重要安全施設に作用する衝撃及び設計基準事故時に生ずる応力を適切に考慮したものでなければならない。

3 安全施設（兼用キャスクを除く。）は、工場等内又はその周辺において想定される発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの（故意によるものを除く。以下「人為による事象」という。）に対して安全機能を損なわないものでなければならない。

適合のための設計方針

第1項について

発電所敷地で想定される自然現象（地震及び津波を除く。）については、敷地及び敷地周辺の自然環境を基に洪水、風（台風）、竜巻、凍結、降水、積雪、落雷、地滑り、火山の影響、生物学的事象、森林火災及び高潮を選定し、設計基準を設定するに当たっては、発電所の立地地域である泊村に対する規格・基準類による設定値及び発電所の最寄りの気象官署である「寿都特別地域気象観測所」で観測された過去の記録並びに「小樽特別地域気象観測所」で観測された過去の記録をもとに設定する。また、これらの自然現象ごとに関連して発生する可能性がある自然現象も含める。

安全施設は、発電所敷地で想定される自然現象が発生した場合においても安全機能を損なわない設計とする。

ここで、発電所敷地で想定される自然現象に対して、安全施設が安全機能を損なわないために必要な安全施設以外の施設又は設備等（重大事故等対処設備を含む。）への措置を含める。

また、発電所敷地で想定される自然現象又はその組合せに遭遇した場合において、自然現象そのものがもたらす環境条件及びその結果として安全施設で生じ得る環境条件を考慮する。

発電用原子炉施設のうち安全施設は、以下のとおり条件を設定し、自然現象によって発電用原子炉施設の安全機能を損なわない設計とする。

(11) 森林火災

敷地外の森林から出火し、敷地内の植生へ延焼するおそれがある場合は、自衛消防隊が出動し、予防散水等の延焼防止措置を行う。また、敷地内の植生へ延焼した場合であっても、森林火災シミュレーション（FARSITE）による影響評価に基づいた防火帯幅を確保すること等により、安全施設が安全機能を損なわれることはない。

また、上記以外の安全施設については、建屋による防護、消火活動、代替設備による必要な

機能の確保又はそれらを適切に組み合わせることにより、安全機能を損なわない設計とする。

【別添1(2.1)】

森林火災に伴うばい煙等発生時の二次的影響に対して、外気を直接設備内に取り込む機器、外気を取り込む空調設備、屋外設置機器に分類し、影響評価を行い、必要な場合は対策を実施することにより、安全機能を損なわない設計とする。

【別添1(2.4)】

第3項について

発電所敷地又はその周辺において想定される発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの（故意によるものを除く。）は、発電所及びその周辺での発生の可能性、安全施設への影響度、発電所敷地及びその周辺に到達するまでの時間余裕及び影響の包絡性の観点から、発電用原子炉施設に影響を与えるおそれがある事象として、飛来物（航空機落下）、ダムの崩壊、爆発、近隣工場等の火災、有毒ガス、船舶の衝突及び電磁的障害を選定する。

安全施設は、発電所敷地又はその周辺において想定される発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの（故意によるものを除く。）に対して安全機能を損なわない設計とする。

ここで、発電所敷地又はその周辺において想定される発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの（故意によるものを除く。）に対して、安全施設が安全機能を損なわないために必要な安全施設以外の施設又は設備等（重大事故等対処設備を含む。）への措置を含める。

(3) 爆発

発電所敷地外10km以内の範囲において、爆発により安全施設に影響を及ぼすような石油コンビナート施設はないため、爆発による安全施設への影響については考慮する必要はない。

発電所敷地外10km以内の危険物貯蔵施設又は発電所敷地周辺道路の燃料輸送車両から爆発が発生する場合を想定しても、離隔距離の確保により、安全機能を損なわない設計とする。

発電所前面の海域には主要航路がなく、発電所から主要航路まで30km以上離れていることから、発電所内の港湾施設には液化石油ガス輸送船舶の入港は想定されないため、発電所周辺の海域を航行する燃料輸送船の爆発により評価対象施設の安全機能が損なわれることはない。

また、上記以外の安全施設については、離隔距離の確保、代替設備による必要な機能の確保又はそれらを適切に組み合わせることにより、安全機能を損なわない設計とする。

【別添1(2.2)】

(4) 近隣工場等の火災

a. 石油コンビナート施設等の火災

発電所敷地外10km以内の範囲において、火災により評価対象施設に影響を及ぼすような石油コンビナート施設はないため、火災による安全施設への影響については考慮する必要はない。

発電所敷地外10km以内の範囲において、石油コンビナート施設以外の危険物貯蔵施設又は発電所敷地周辺道路の燃料輸送車両から火災が発生する場合を想定しても、離隔距離の確保等により、安全機能を損なわない設計とする。

発電所港湾内の船舶で火災が発生する場合を想定しても、離隔距離の確保等により、安全機能を損なわない設計とする。

【別添1(2.2)】

b. 発電所敷地内に存在する危険物貯蔵施設等の火災

発電所敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の火災発生時の輻射熱による評価対象施設の建屋（垂直外壁面及び天井スラブから選定した、火災の輻射に対して最も厳しい箇所）の表面温度等を許容温度以下とすることにより、安全機能を損なわない設計とする。

【別添1(2.2.2.5)】

c. 航空機墜落による火災

原子炉建屋周辺に航空機が墜落し、燃料火災が発生した場合、直ちに公設消防へ通報するとともに、自衛消防隊が出動し、速やかに初期消火活動を行う。

航空機が外部事象防護対象施設等である原子炉建屋等の周辺で墜落確率が 10^{-7} 回/炉・年以上になる地点へ墜落することを想定しても、火災の影響により安全機能を損なわない設計とする。

また、上記以外の安全施設については、建屋による防護、消火活動、代替設備による必要な機能の確保又はそれらを適切に組み合わせることにより、安全機能を損なわない設計とする。

【別添1(2.3)】

d. 二次的影響（ばい煙等）

石油コンビナート施設の火災、発電所敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の火災及び航空機墜落による火災に伴うばい煙等発生時の二次的影響に対して、外気を直接設備内に取り込む機器、外気を取り込む空調設備及び屋外設置機器に分類し、影響評価を行い、必要な場合は対策を実施することにより、安全機能を損なわない設計とする。

【別添1(2.4)】

1. 3 気象等

2. 気象

2. 2 最寄りの気象官署の資料による一般気象

2. 2. 4 その他の資料による一般気象

(1) 森林火災

森林火災検討に係る泊発電所の気象観測設備の気象データ（最高気温，最大風速，最大風速記録時の風向，最小湿度）（2003～2012年）及び発電所の位置する北海道の「林野火災被害統計書」（1993～2012年）について，第2.2.20表に示す。

また，森林火災発生件数の多い4月～6月における泊発電所の気象観測設備の気象データ（卓越風向）について，第2.2.21表に示す。

第2.2.20表 気象データ（気温，風速，風向及び湿度）（2003～2012年）
及び北海道の森林火災発生状況（1993～2012年）

| 月 | 泊発電所（観測期間：2003～2012年） | | | | | 北海道 1993-2012年 月別 火災発生 頻度 ^{注1} |
|----|-----------------------|----------|--------------------|----------|-----------|---|
| | 気温 (°C) | 風速(m/s) | | 最多 風向 | 湿度 (%) | |
| | 最高 気温 | 最大 風速 | 最大風速 記録時の 風向 | | 最小 湿度 | |
| 4月 | 22.6 | 29.7 | 西 | 東 | 13 | 227 |
| 5月 | 24.7 | 29.2 | 東 | 東 | 14 | 231 |
| 6月 | 30.0 | 24.4 | 東南東 | 東 | 18 | 57 |

注1：「林野火災被害統計書（平成24年度版）北海道水産林務部」

第 2.2.21 表 気象データ（卓越風向）注1

| 風向 | 風向出現回数（時間単位） | | | 計 |
|-----|--------------|------|------|-------|
| | 4 月 | 5 月 | 6 月 | |
| 北 | 401 | 536 | 524 | 1461 |
| 北北東 | 371 | 443 | 299 | 1113 |
| 北東 | 699 | 753 | 591 | 2043 |
| 東北東 | 1753 | 1512 | 1431 | 4696 |
| 東 | 4058 | 4392 | 4389 | 12839 |
| 東南東 | 2251 | 2580 | 2174 | 7005 |
| 南東 | 1063 | 1072 | 767 | 2902 |
| 南南東 | 539 | 566 | 384 | 1489 |
| 南 | 375 | 361 | 256 | 992 |
| 南南西 | 203 | 156 | 136 | 495 |
| 南西 | 274 | 267 | 246 | 787 |
| 西南西 | 1003 | 777 | 560 | 2340 |
| 西 | 2775 | 2039 | 1686 | 6500 |
| 西北西 | 2866 | 2733 | 2990 | 8589 |
| 北西 | 2134 | 2743 | 3446 | 8323 |
| 北北西 | 781 | 1319 | 1660 | 3760 |

注 1：泊発電所 観測記録（2003～2012 年）

6. 社会環境

6.3 産業活動

泊村とその周辺の神恵内村、共和町及び岩内町（以下泊村を含め「周辺町村」という。）の総面積⁽³⁾は、約 6 0 6 km² で、そのうち 7 0 %程度が山林であり、8 %程度が原野である。

平成 7 年の国勢調査⁽¹⁾によると、周辺町村の就業者数は約 1 4, 6 0 0 人であってそのうち農林水産業就業者が約 1 5 %、鉱業、建築業及び製造業就業者が約 3 2 %、残り約 5 3 %が卸売・小売業、飲食店、サービス業等に従事している。

各町村の産業別就業者数を第 6.3.1 表に示す。

主たる農作物⁽⁶⁾は牧草であり、次いで春植えばれいしょ、米となっている。

海産物⁽⁸⁾としては、ほっけ、するめいか、さけが最も多く水揚げされている。なお、発電所周辺の海域は、泊村、盃、神恵内村及び岩内郡漁業協同組合の漁場となっている。

主な工業⁽⁴⁾は、食料品製造業、窯業、出版等である。

周辺町村の主要農作物の収穫量（平成 8, 9 年）⁽⁵⁾⁽⁶⁾及び飼育家畜頭数、戸数（平成 8, 9 年）⁽⁵⁾⁽⁶⁾並びに漁業地区別の漁獲量（平成 7, 8 年）⁽⁷⁾⁽⁸⁾を第 6.3.2 表、第 6.3.3 表及び第 6.3.4 表に示す。

また、発電所周辺の土地利用状況を第 6.3.1 図に示す。

発電所の近くには、爆発、火災及び有毒ガスにより発電用原子炉施設の安全性を損な

うような石油コンビナート等の施設はない。したがって、産業活動に伴う爆発、火災及び有毒ガスによって、安全施設の安全機能が損なわれるおそれはない。

第 6.3.1 表 産業別就業者数

泊発電所原子炉設置変更許可申請書（3号原子炉の増設）（平成15年7月2日付け、平成14・07・31原第2号をもって設置変更許可）の添付書類六「第6.3.1表産業別就業者数」の記載内容に同じ。

第 6.3.2 表 主要農作物種類別統計

泊発電所原子炉設置変更許可申請書（3号原子炉の増設）（平成15年7月2日付け、平成14・07・31原第2号をもって設置変更許可）の添付書類六「第6.3.2表主要農産物種類別統計」の記載内容に同じ。

第 6.3.3 表 主要飼育家畜種類別統計

泊発電所原子炉設置変更許可申請書（3号原子炉の増設）（平成15年7月2日付け、平成14・07・31原第2号をもって設置変更許可）の添付書類六「第6.3.3表主要飼育家畜種類別統計」の記載内容に同じ。

第 6.3.4 表 魚種別漁獲量統計

泊発電所原子炉設置変更許可申請書（3号原子炉の増設）（平成15年7月2日付け、平成14・07・31原第2号をもって設置変更許可）の添付書類六「第6.3.4表魚種別漁獲量統計」の記載内容に同じ。

第 6.3.1 図 発電所敷地周辺の土地利用状況図

泊発電所原子炉設置変更許可申請書（3号原子炉の増設）（平成15年7月2日付け、平成14・07・31原第2号をもって設置変更許可）の添付書類六「第6.3.1図発電所敷地周辺の土地利用状況図」の記載内容に同じ。

10. 生物

10. 2 植生

泊発電所3号炉増設に伴う環境影響調査において、植生に関する調査を実施している。その結果は以下のとおりである。

発電所周辺地域は、ほとんどが落葉広葉樹を主体とするミズナラープナクラス域に属しており、雷電山山腹、ニセコ山彙尾根等は亜寒帯・亜高山帯に、雷電山、ニセコアンヌプリ及びイワオヌプリ山頂部は寒帯・高山帯に属している。

自然植生として、ミズナラープナクラス域では下部針広混交林、エゾイタヤーシナノキ群落、ヤナギ低木群落、自然草原、風衝草原が、亜寒帯・亜高山帯ではアカエゾマツ群集、エゾマツーダケカンバ群落、ササーダケカンバ群落、ササ自然草原が、寒帯・高山帯ではコケモモーハイマツ群集、高山ハイデ及び風衝草原がみられる。また、海岸部の砂丘地、断崖部に砂丘植生、海岸断崖植生がみられる。

代償植生として、ミズナラープナクラス域ではササ草原、ススキ草原、伐跡群落がみられる。また、植林地・耕作地植生として常緑針葉樹植林、トドマツ植林、アカエゾマツ植林、落葉針葉樹植林、落葉広葉樹植林、落葉果樹園、畑地、耕作放棄地雑草群落、牧草地、ゴルフ場、水田がみられる。

1. 4 設備等

該当なし

泊発電所 3 号炉
外部火災影響評価について

目次

1. 基本方針
 1. 1 基本事項
 1. 2 想定する外部火災
 1. 3 防護対象設備

2. 火災の影響評価
 2. 1 森林火災
 2. 2 近隣の産業施設の火災・爆発及び二次的影響（飛来物）
 2. 3 航空機墜落による火災
 2. 4 二次的影響（ばい煙，有毒ガス）の評価

添付資料

1. 外部火災影響評価対象の考え方について
2. 森林火災による影響評価について
3. 石油コンビナート等の火災・爆発について
4. 燃料輸送車両の火災・爆発について
5. 漂流船舶の火災・爆発について
6. 敷地内における危険物施設の火災について
7. 泊発電所の敷地内への航空機墜落による火災について
8. ばい煙及び有毒ガスの影響評価について

<概要>

1. において、想定する外部火災及び評価内容を整理するとともに、外部火災からの防護対象設備を整理する。
2. において、想定する外部火災の影響評価結果及び発電用原子炉施設の安全機能を維持するための運用対策を整理する。

1. 基本方針

1. 1 基本事項

原子力規制委員会の定める「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則」（以下，「設置許可基準規則」という。）第6条において，外部からの衝撃による損傷の防止として，安全施設は，想定される自然現象（地震及び津波を除く。）又は人為事象（故意によるものを除く。）に対して安全機能を損なわないものでなければならないとされている。

このため，「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド」（以下，「外部火災影響評価ガイド」という。）に基づき，外部火災影響評価を行い，外部火災により，安全施設へ影響を与えないこと及び発電所敷地外で発生する火災の二次的影響に対する適切な防護対策が施されていることを評価する。

1. 2 想定する外部火災

設置許可基準規則第6条において，敷地及び敷地周辺から想定される自然現象又は人為事象として森林火災，近隣の産業施設の火災・爆発，航空機墜落による火災を挙げている。このことから，想定する外部火災は以下のとおりとする。

- (1) 森林火災
- (2) 近隣の産業施設の火災・爆発
- (3) 航空機墜落による火災

また，具体的な評価内容等については，次のとおりである。

第 1.2-1 表 外部火災評価内容

| 火災種別 | 考慮すべき火災 | 評価内容 | 評価項目 |
|---------------|------------------------------------|--|---|
| 森林火災 | 発電所敷地外 10km 以内を発火点とした発電所に迫る森林火災 | <ul style="list-style-type: none"> ・森林火災シミュレーション解析コード (FARSITE) を用いた森林火災評価 ・森林火災評価に基づく発電用原子炉施設の熱影響評価 | <ul style="list-style-type: none"> ・火炎到達時間評価 ・防火帯幅評価 ・熱影響評価 ・危険距離評価 |
| 近隣の産業施設の火災・爆発 | 発電所敷地外 10km 以内の石油コンビナート等の火災・爆発 | <ul style="list-style-type: none"> ・発電所敷地外の石油コンビナート等について発電所との距離等を考慮した危険距離及び危険限界距離評価 | <ul style="list-style-type: none"> ・危険距離評価 ・危険限界距離評価 |
| | 発電所敷地内の危険物施設の火災 | <ul style="list-style-type: none"> ・発電所敷地内の危険物施設火災による熱影響評価 | <ul style="list-style-type: none"> ・熱影響評価 |
| 航空機墜落による火災 | 発電所敷地内への航空機墜落時の火災 | <ul style="list-style-type: none"> ・墜落を想定する航空機に相当する火災を想定した防護対象設備の熱影響評価 | <ul style="list-style-type: none"> ・熱影響評価 |

二次的影響
(ばい煙,
有毒ガス)
評価


1. 3 防護対象設備 (添付資料-1 参照)

安全施設に対して、外部火災の影響を受けた場合、発電用原子炉の安全性を確保するために必要な設計上の要求機能を喪失し、安全性の確保が困難となるおそれがあることから、安全機能を有する設備について外部火災に係る防護対象とする。

設置許可基準規則第 6 条における安全施設とは、「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」で規定されているクラス 1、クラス 2 及びクラス 3 に属する構築物、系統及び機器 (以下「安全重要度分類のクラス 1、クラス 2 及びクラス 3 に属する構築物、系統及び機器」という。) とする。

外部火災によってその安全機能が損なわれないことを確認する必要がある施設のうち、外部事象防護対象施設等は、外部事象に対し必要な構築物、系統及び機器 (発電用原子炉を停止するため、また、停止状態にある場合は引き続きその状態を維持するために必要な異常の発生防止の機能、又は異常の影響緩和の機能を有する構築物、系統及び機器、並びに、使用済燃料ピットの冷却機能及び給水機能を維持するために必要な異常の発生防止の機能、又は異常の影響緩和の機能を有する構築物、系統及び機器として安全重要度分類のクラス 1、クラス 2 及び安全評価上その機能に期待するクラス 3 に属する構築物、系統及び機器。) に加え、それらを内包する建屋とする。

安全施設に対して、外部火災の影響を受けた場合、発電用原子炉施設の安全性を確保するために必要な設計上の要求機能を喪失し、安全性の確保が困難となるおそれがあることから、安全機能を有する設備について外部火災に対し安全機能を損なわない設計とする。



第 1.3-1 図 発電所構内全体図

2. 火災の影響評価

2. 1 森林火災 (添付資料-2 参照)

2. 1. 1 評価内容

発電所敷地外で発生する森林火災が、発電所へ迫った場合でも発電用原子炉施設に影響を及ぼさないことを以下の項目により評価した。

- (1) 火炎到達時間の評価
- (2) 防火帯幅の評価
- (3) 熱影響の評価
- (4) 危険距離の評価

2. 1. 2 評価要領

森林火災の解析にあたっては、外部火災影響評価ガイドにおいて推奨されている森林火災シミュレーション解析コード (FARSITE) を使用し、以下の設定により解析した。

第2.1.2-1表 森林火災評価のための入力データ

| データ種類 | 発電所での評価で用いたデータ |
|---------|---|
| 土地利用データ | 国土数値情報（国土交通省）の100mメッシュの土地利用データを使用した。 |
| 植生データ | 北海道より森林簿を入手し、森林簿の情報を基に発電所周辺の植生調査を実施した。 その結果から、保守的に可燃物パラメータを設定し、土地利用データにおける森林領域を、樹種・林齢により細分化した。 |
| 地形データ | 基盤地図情報（国土地理院）の10mメッシュの標高データを使用した。 |
| 気象データ | 北海道において森林火災の発生件数が多い4月から6月における過去10年間の最大風速、最高気温、最小湿度の条件を採用した。 なお、風向は各発火点から原子炉建屋方向に設定した。 |

10年間の気象観測データで確認された森林火災発生件数の多い4月から6月の卓越風向は東、北西の2つのグループに分けられる。よって、卓越風向グループの2方向ごとに人為的行動を想定した発火点を設定した。

発火点は以下の2地点を設定した。


（発火点1）

卓越風向の東方向において、社員寮等の居住区が存在する道路脇畑に発火点を選定する（3号炉原子炉炉心の中心から約2.5km）。

（発火点2）

卓越風向の北西方向において、民家等の居住区が存在する集落端と森林の境界部に発火点を選定する（3号炉原子炉炉心の中心から約1.5kmの距離）。

発電所を含む南、北、東及び西側へ13kmとし、東西26km、南北26kmの範囲を評価対象範囲として設定した。



第 2. 1. 2-1 図 発火点位置

2. 1. 3 評価結果


2. 1. 3. 1 火炎到達時間の評価

(1) 火炎到達時間


想定した森林火災による防火帯境界までの火炎到達時間は、最も到達時間が短い発火点 2 のケースで約 0.8 時間であることを確認した。

第2. 1. 3. 1-1表 火炎到達時間

| 発火点位置 | 火炎到達時間[h] |
|-------|-----------|
| 発火点 1 | 約 4.6 |
| 発火点 2 | 約 0.8 |



第 2. 1. 3. 1-1(a) 図 発火点 1：東（道路脇畑）の火炎到達時間



第 2. 1. 3. 1-1(b) 図 発火点 2：北西（集落端と森林の境界部）の火炎到達時間

(2) 予防散水活動及び体制

自衛消防隊の初期消火要員（11 名）が 24 時間常駐しており、早期に予防散水活動の実施体制を確立することが可能であることから、火炎到達時間内での予防散水（周辺の樹木や防火帯等）が可能である。

なお、防火帯の外側に設置されているモニタリングポスト及びモニタリングステーション（クラス 3）については、森林火災の進展により可搬型モニタリングポスト（防火帯の内側に保管）による代替測定を実施する。


2. 1. 3. 2 防火帯幅の評価

(1) 最大火線強度


防火帯外縁より約 100m の範囲における最大火線強度は以下のとおりとなり、最も火線強度が高かった発火点 2 の結果から最大の防火帯幅を決定する。

第2. 1. 3. 2-1表 各発火点の最大火線強度

| 発火点位置 | 最大火線強度 [kW/m] |
|-------|---------------|
| 発火点 1 | 33,687 |
| 発火点 2 | 114,908 |



第 2. 1. 3. 2-1 (a) 図 発火点 1 : 東 (道路脇畑) の火線強度




第 2.1.3.2-1(b) 図 発火点 2：北西（集落端と森林の境界部）の火線強度

(2) 防火帯幅の算出

外部火災影響評価ガイドに基づき、防火帯外縁より約 100m の範囲における最大火線強度から「Alexander and Fogarty の手法（風上に樹木が無い場合）」を用いて、防火帯幅（火炎の防火帯突破確率 1% の値）を算出した結果、評価上必要とされる防火帯幅が 17.8m（発火点 1）であるため、20m、25m の防火帯幅、45.3m（発火点 2）であるため、46m の防火帯幅を確保することにより延焼による防護対象設備への影響がないことを確認した。

| 地点 | 火線強度[kW/m] | | 評価上必要とされる防火帯幅[m] | | 防火帯幅[m] |
|----|------------|---------|------------------|------|---------|
| | 発火点1 | 発火点2 | 発火点1 | 発火点2 | |
| A | 20,738 | 960 | 13.4 | 6.4 | 20 |
| B | 33,687 | 720 | 17.8 | 6.3 | 25* |
| C | 1,229 | 1,540 | 6.5 | 6.6 | 20 |
| D | 783 | 114,908 | 6.4 | 45.3 | 46 |
| E | 1,642 | 6,931 | 6.6 | 8.5 | 20 |


※防火帯幅については火線強度，風向，植生を考慮して設定（添付資料2 別紙2-12）



第 2.1.3.2-2 図 防火帯幅の設定

(3) 防火帯設定の考え方

- a. 森林火災の延焼を防止するために、森林側から樹木が無い領域及び防火帯を設定する。
- b. 防火帯は防護対象設備（クラス1，クラス2，クラス3のうち防火帯の確保により防護する設備）及び重大事故等対処設備を囲うように設定する。
- c. 防火帯は発電所設備及び駐車場の配置状況を考慮し、干渉しないように設定する。
- d. 防火帯及び樹木が無い領域の設定に当たっては、草木を伐採する等、可燃物を排除する。その後、防火帯及び一部の樹木が無い領域についてはモルタル吹付けを行い、草木の育成を抑制し、可燃物がない状態を維持する。また、防火帯及び樹木が無い領域の管理（定期的な点検等）の方法を火災防護計画に定める。



第 2.1.3.2-3 図 防火帯設定図

2.1.3.3 熱影響の評価

FARSITE 解析結果である火炎到達時間，反応強度及び火炎長から，温度評価に必要なデータを算出し，熱影響評価を行った結果，対象施設に影響がないことを確認した。


(1) 評価対象施設外壁

森林火災によって上昇するコンクリート外壁表面温度が，許容温度である 200℃以下であることを確認した。評価結果を第 2.1.3.3-1 表に，建屋外壁の評価概念図を第 2.1.3.3-1 図に示す。

第 2.1.3.3-1 表 外壁表面の熱影響評価結果

| 評価対象施設 | 評価温度[°C] | | 許容温度[°C] |
|------------|----------|-------|----------|
| | 発火点 1 | 発火点 2 | |
| 原子炉建屋 | 約 62 | 約 60 | <200 |
| 原子炉補助建屋 | —※ | —※ | |
| ディーゼル発電機建屋 | —※ | —※ | |
| 循環水ポンプ建屋 | —※ | —※ | |

※：各評価対象施設の火災源からの距離が、原子炉建屋(200m)に比べて遠い（原子炉補助建屋(230m)、ディーゼル発電機建屋(230m)、循環水ポンプ建屋(300m)）ことから、原子炉建屋の評価に包絡される。



※1：天井スラブは外壁よりも火災源からの距離が遠いことから、外壁の評価に包絡される。
 ※2：コンクリート表面温度評価に当たっては、対流及び輻射による放熱は考慮しないものとした。


第 2.1.3.3-1 図 建屋外壁の評価概念図

(2) 排気筒

森林火災によって上昇する排気筒表面温度が、許容温度 325°C以下であることを確認した。評価結果を第 2.1.3.3-2 表に、排気筒の評価概念図を第 2.1.3.3-2 図に示す。

第 2.1.3.3-2 表 排気筒の熱影響評価結果

| 評価対象施設 | 評価温度[°C] | | 許容温度[°C] |
|--------|----------|-------|----------|
| | 発火点 1 | 発火点 2 | |
| 排気筒 | 約 60 | 約 71 | <325 |



第2.1.3.3-2図 排気筒の評価概念図


(3) 原子炉補機冷却海水ポンプ

原子炉補機冷却海水ポンプの冷却空気の温度が、許容温度以下（原子炉補機冷却海水ポンプ：下部軸受 80℃）であることを確認した。

評価結果を第 2.1.3.3-3 表に、原子炉補機冷却海水ポンプの評価概念図を第 2.1.3.3-3 図に示す。

第 2.1.3.3-3 表 原子炉補機冷却海水ポンプの熱影響評価結果

| 評価対象施設 | 評価温度[℃] | | 許容温度[℃] |
|--------------|---------|-------|---------|
| | 発火点 1 | 発火点 2 | |
| 原子炉補機冷却海水ポンプ | 約 44 | 約 46 | <80 |



第2.1.3.3-3図 原子炉補機冷却海水ポンプの評価概念図

2.1.3.4 危険距離の評価

熱影響が最大となる発火点に対し、評価対象施設が許容温度を超えない危険距離を算出し、離隔距離が確保されていることを確認した。

(1) 評価対象施設外壁

熱影響が最大となる発火点 1 に対し、各評価対象施設までの危険距離が離隔距離以下となることを確認した。評価結果を第 2.1.3.4-1 表に示す。

第 2.1.3.4-1 表 評価対象施設に対する危険距離

| 評価対象施設 | 危険距離[m] | | 離隔距離[m] |
|------------|---------|-------|---------|
| | 発火点 1 | 発火点 2 | |
| 原子炉建屋 | 34.0 | 24.7 | 200 |
| 原子炉補助建屋 | | | 230 |
| ディーゼル発電機建屋 | | | 230 |
| 循環水ポンプ建屋 | | | 300 |

(2) 排気筒

熱影響が最大となる発火点 2 に対し、排気筒までの危険距離が離隔距離以下となることを確認した。評価結果を第 2.1.3.4-2 表に示す。

第 2.1.3.4-2 表 排気筒に対する危険距離

| 評価対象施設 | 危険距離[m] | | 離隔距離[m] |
|--------|---------|-------|---------|
| | 発火点 1 | 発火点 2 | |
| 排気筒 | 35.4 | 54.0 | 200 |

(3) 原子炉補機冷却海水ポンプ

熱影響が最大となる発火点 2 に対し、原子炉補機冷却海水ポンプまでの危険距離が離隔距離以下となることを確認した。評価結果を第 2.1.3.4-3 表に示す。

第 2.1.3.4-3 表 原子炉補機冷却海水ポンプに対する危険距離

| 評価対象施設 | 危険距離[m] | | 離隔距離[m] |
|--------------|---------|-------|---------|
| | 発火点 1 | 発火点 2 | |
| 原子炉補機冷却海水ポンプ | 62.0 | 75.3 | 300 |

2.2 近隣の産業施設の火災・爆発及び二次的影響（飛来物）（添付資料-3, 4, 5, 6）

2.2.1 評価内容

発電所敷地外 10km 以内に設置されている石油コンビナート及び危険物貯蔵施設、燃料輸送車両及び漂流船舶の火災、ガス爆発が泊発電所に隣接する地域で起こったとしても発電用原子炉施設に影響を及ぼさないことを評価する。

また、発電所敷地内における危険物施設の火災が、発電用原子炉施設に影響を及ぼさないことを評価する。

2.2.2 評価結果

2.2.2.1 石油コンビナート等の影響評価

石油コンビナート等災害防止法で規制される北海道内の特別防災区域は、釧路地区、苫小牧地区、石狩地区、室蘭地区、北斗地区及び知内地区の六箇所存在するが、これらは、それぞれ泊発電所から約 70km 以上離れており、いずれも泊発電所から 10km 以上遠である（第 2.2.2.1-1 図）。

また、泊発電所から 10km 圏内に LPG 基地がないことを確認している。なお、泊発電所から最短距離にあるガスパイプラインは小樽地区であり、泊発電所から約 40km 離れていることを確認した。以上より、評価対象範囲内に石油コンビナート等は存在せず、発電用原子炉施設に影響を及ぼすことはない。



※緑破線部の拡大図を下記に示す



第 2. 2. 2. 1-1 図 石油コンビナート等特別防災区域と発電所との位置関係

2. 2. 2. 2 敷地外危険物貯蔵施設等の影響評価

(1) 危険物施設の影響評価

泊発電所から半径 10km 圏内に位置する危険物貯蔵施設を消防法に基づき抽出した。

泊発電所から 10km 圏内（敷地内を除く）に仮想危険物貯蔵施設（n-ヘキサンを 10 万 kL 貯蔵）を設定し熱影響評価を実施した結果より、発電所から 1,500m 圏内に存在する危険物貯蔵施設に対して、熱影響評価を実施する。



第 2.2.2.2-1 図 泊発電所から 10km 圏内に位置する危険物施設

a. 火災の影響評価

発電所敷地外 1,500m 圏内の危険物施設において評価を行ったところ、評価上必要とされる危険距離に対し、最短距離の危険物貯蔵施設から発電用原子炉施設までの離隔距離が危険距離以上であることを確認した。

第 2.2.2.2-1 表 危険物貯蔵施設における危険距離の評価結果

| 評価対象施設 | 燃料油種 | 貯蔵数量 [kL] | 離隔距離 [m] | 危険距離 [m] |
|--------------|------|--------------|-------------|-------------|
| 原子炉建屋 | 灯油 | [] | 1,450 | 74 |
| 原子炉補助建屋 | | | 1,500 | |
| ディーゼル発電機建屋 | | | 1,500 | |
| 循環水ポンプ建屋 | | | 1,600 | |
| 排気筒 | ガソリン | [] | 1,450 | 53 |
| 原子炉補機冷却海水ポンプ | | | 1,600 | 109 |

(2) 高圧ガス貯蔵施設の影響評価

泊発電所から半径 10km 圏内における高圧ガス貯蔵施設の最大貯蔵量は [] であり、泊発電所から最も近い高圧ガス貯蔵施設までの離隔距離は約 5,700[m] であった。

最短離隔距離の高圧ガス貯蔵施設に最大貯蔵量 [] があったとして、評価を行ったところ、評価上必要とされる危険距離に対し、最短距離の高圧ガス貯蔵施設から発電用原子炉施設までの離隔距離が危険距離以上であることを確認した。

[] 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

第 2. 2. 2. 2-2 表 高圧ガス貯蔵施設における危険距離の評価結果

| 評価対象施設 | 燃料油種 | 貯蔵数量 [t] | 離隔距離 [m] | 危険距離 [m] |
|--------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 原子炉建屋 | プロパン | [] | 5,850 | 22 |
| 原子炉補助建屋 | | | 5,900 | |
| ディーゼル発電機建屋 | | | 5,800 | |
| 循環水ポンプ建屋 | | | 5,700 | |
| 排気筒 | | | 5,850 | 16 |
| 原子炉補機冷却海水ポンプ | | | 5,700 | 30 |

(3) 二次的影響（飛来物）の影響評価

「石油コンビナートの防災アセスメント指針」（平成 25 年 3 月消防庁特
殊災害室）に基づき、高圧ガス貯蔵施設における飛来物飛散範囲を確認す
る。

当該容器単体の破損による破片の飛散範囲について評価を行ったところ、
発電用原子炉施設（循環水ポンプ建屋）までの離隔距離が飛来物到達距離
以上あり、発電用原子炉施設への影響がないことを確認した。

よって、発電所敷地外の高圧ガス貯蔵施設において火災・爆発が発生し
た場合においても発電所への影響はないことを確認した。

第 2. 2. 2. 2-3 表 高圧ガス貯蔵施設からの飛来物到達距離と離隔距離

| ガス種類 | 貯蔵数量[t] | 飛来物到達距離[m] | 離隔距離[m] |
|--------|---------|------------|---------|
| 液化石油ガス | [] | 1,217 | 5,700 |

2. 2. 2. 3 燃料輸送車両の影響評価

燃料を搭載した燃料輸送車両が発電所敷地外の公道において発電用原子炉施
設に最も近い場所（想定される輸送ルート上）で火災・爆発を起こした場合を
想定して、発電用原子炉施設への熱影響を評価する。

(1) 燃料輸送車両の火災影響評価

燃料積載量は消防法（危険物の規制に関する政令第 15 条第 1 項三号）に
おいて定められている移動タンク貯蔵所の上限量（=30kL）のガソリンが満
載されているものとする。

熱影響評価の結果、評価上必要とされる危険距離に対し、火災源から発
電用原子炉施設までの離隔距離が危険距離を上回っており、発電用原子炉
施設への影響はない。

[] 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

第 2. 2. 2. 3-1 表 燃料輸送車両による火災の危険距離と離隔距離

| 評価対象施設 | 離隔距離[m] | 危険距離[m] |
|--------------|---------|---------|
| 原子炉建屋 | 750 | 23 |
| 原子炉補助建屋 | 700 | |
| ディーゼル発電機建屋 | 800 | |
| 循環水ポンプ建屋 | 850 | |
| 排気筒 | 750 | 10 |
| 原子炉補機冷却海水ポンプ | 850 | 21 |



第 2. 2. 2. 3-1 図 燃料輸送車両火災想定位置と発電用原子炉施設との位置関係

(2) 燃料輸送車両のガス爆発影響評価

また、高圧ガスを輸送する車両による影響として、発電所から 10km 圏内における高圧ガス貯蔵施設の最大貯蔵量である [] のプロパンを積載した車両による影響評価を実施したところ、評価上必要とされる危険限界距離に対し、火災源から発電用原子炉施設までの離隔距離が危険限界距離を上回っており、発電用原子炉施設への影響はない。

第 2. 2. 2. 3-2 表 高圧ガス輸送車両の爆発の危険距離と離隔距離

| 評価対象施設 | 離隔距離[m] | 危険限界距離[m] |
|--------------|---------|-----------|
| 原子炉建屋 | 4,400 | 87 |
| 原子炉補助建屋 | 4,450 | |
| ディーゼル発電機建屋 | 4,350 | |
| 循環水ポンプ建屋 | 4,300 | |
| 排気筒 | 4,400 | |
| 原子炉補機冷却海水ポンプ | 4,300 | |

[] 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。



第 2. 2. 2. 3-2 図 高圧ガス輸送車両火災想定位置と発電用原子炉施設との位置関係

2. 2. 2. 4 漂流船舶の影響評価


泊発電所周辺には石油コンビナートが無く、大型タンカー等の主要航路が発電所から 30km 以上離れていることから、発電所港湾施設に入港する船舶の中で燃料の積載量が最大の船舶である燃料等輸送船の火災を想定する。

熱影響評価の結果、評価上必要とされる危険距離に対し、港湾から発電用原子炉施設までの離隔距離が危険距離を上回っており、発電用原子炉施設への影響はない。

なお、熱影響評価に当たっては防潮堤がないものとして評価している。

第 2. 2. 2. 4-1 表 船舶による火災の危険距離と離隔距離

| 評価対象施設 | 離隔距離[m] | 危険距離[m] |
|--------------|---------|---------|
| 原子炉建屋 | 624 | 90 |
| 原子炉補助建屋 | 587 | |
| ディーゼル発電機建屋 | 673 | |
| 循環水ポンプ建屋 | 587 | |
| 排気筒 | 624 | 29 |
| 原子炉補機冷却海水ポンプ | 587 | 80 |



第 2. 2. 2. 4-1 図 船舶火災想定位置と発電用原子炉施設との位置関係

追而【基準津波審査の反映】
 (上記の破線部分は、基準津波審査結果を受けて反映のため)


2. 2. 2. 5 敷地内危険物施設等の影響評価

(1) 敷地内危険物施設の火災影響評価

発電所敷地内に位置している屋外の危険物施設の火災を想定し，発電用原子炉施設の熱影響評価を実施する。

熱影響評価を実施する危険物施設は，3号炉補助ボイラー燃料タンクとする。

なお，敷地内危険物施設の内，直接輻射熱を受けない建屋内に設置している設備，地下貯蔵タンク等については，評価対象外とする。



第 2. 2. 2. 5-1 図 発電所敷地内における危険物施設等の位置

a. 外壁に対する熱影響評価

火災が発生した時間から燃料が燃え尽きるまでの間、一定の輻射強度で評価対象施設外壁が昇温されるものとして、コンクリート表面温度を評価した結果、評価対象施設外壁のコンクリート表面温度が許容温度200℃（火災時における短期温度上昇を考慮した場合において、コンクリート圧縮強度が維持される保守的な温度）以下であることを確認した。評価結果を第2.2.2.5-1表に示す。ただし、ディーゼル発電機建屋外壁のコンクリート表面温度の評価にあたっては外壁に設置した障壁（断熱材）の効果を加味した。

第2.2.2.5-1表 外壁に対する熱影響評価結果

| 評価対象施設 | 3号炉補助ボイラー燃料タンク | 許容温度 [℃] |
|------------|----------------|-------------|
| | 評価温度[℃] | |
| 原子炉建屋 | 約 157 | <200 |
| 原子炉補助建屋 | —※1 | |
| ディーゼル発電機建屋 | 約 140 | |
| 循環水ポンプ建屋 | —※1 | |

※1：原子炉補助建屋及び循環水ポンプ建屋の評価は原子炉建屋の評価に包絡される。

b. 排気筒に対する熱影響評価

排気筒について温度上昇を評価した結果、排気筒の温度は約105℃となり、許容温度325℃以下であることを確認した。評価結果を第2.2.2.5-2表に示す。

第2.2.2.5-2表 排気筒に対する熱影響評価結果

| 評価対象施設 | 3号炉補助ボイラー燃料タンク | 許容温度 [℃] |
|--------|----------------|-------------|
| | 評価温度[℃] | |
| 排気筒 | 約 105 | <325 |

c. 原子炉補機冷却海水ポンプに対する熱影響評価


原子炉補機冷却海水ポンプについて温度上昇を評価した結果、冷却空気の温度が、許容温度以下（原子炉補機冷却海水ポンプ：下部軸受80℃）であることを確認した。評価結果を第2.2.2.5-3表に示す。

第2.2.2.5-3表 原子炉補機冷却海水ポンプに対する熱影響評価結果

| 評価対象施設 | 3号炉補助ボイラー燃料タンク | 許容温度 [℃] |
|--------------|----------------|-------------|
| | 評価温度[℃] | |
| 原子炉補機冷却海水ポンプ | 約 53 | <80 |

(2) 変圧器の火災影響評価

発電所敷地内の変圧器火災を想定し、発電用原子炉施設の熱影響評価を実施する。熱影響評価を実施する変圧器は、一体型である3号炉主変圧器・所内変圧器とする。



第 2.2.2.5-2 図 変圧器の位置

a. 外壁に対する熱影響評価

一体型である3号炉主変圧器・所内変圧器について、火災が発生した時間から燃料が燃え尽きるまでの間、一定の輻射強度で建屋外壁が昇温されるものとして、コンクリート表面の温度上昇を評価した結果、許容温度 200℃（火災時における短期温度上昇を考慮した場合において、コンクリート圧縮強度が維持される保守的な温度）以下であることを確認した。評価結果を第 2.2.2.5-4 表に示す。

第 2.2.2.5-4 表 外壁に対する熱影響評価結果

| 評価対象施設 | 3号炉主変圧器・所内変圧器 | 許容温度 [℃] |
|------------|---------------|-------------|
| | 評価温度[℃] | |
| 原子炉建屋 | 約 88 | <200 |
| 原子炉補助建屋 | —※1 | |
| ディーゼル発電機建屋 | —※1 | |
| 循環水ポンプ建屋 | —※1 | |

※1：原子炉補助建屋(75m)，ディーゼル発電機建屋(90m)及び循環水ポンプ建屋(81m)は原子炉建屋(64m)よりも火災源からの距離が遠いことから、原子炉建屋の評価に包絡される。

b. 排気筒に対する熱影響評価

排気筒について温度上昇を評価した結果、許容温度 325℃以下であることを確認した。評価結果を第 2.2.2.5-5 表に示す。

第 2.2.2.5-5 表 排気筒に対する熱影響評価結果

| 評価対象施設 | 3号炉主変圧器・所内変圧器 | 許容温度 [℃] |
|--------|---------------|-------------|
| | 評価温度[℃] | |
| 排気筒 | 約 63 | <325 |

c. 原子炉補機冷却海水ポンプに対する熱影響評価

原子炉補機冷却海水ポンプの冷却空気の温度が、許容温度以下（原子炉補機冷却海水ポンプ：下部軸受 80℃）であることを確認した。評価結果を第 2.2.2.5-6 表に示す。

第 2.2.2.5-6 表 原子炉補機冷却海水ポンプに対する熱影響評価結果

| 評価対象施設 | 3号炉主変圧器・所内変圧器 | 許容温度 [℃] |
|--------------|---------------|-------------|
| | 評価温度[℃] | |
| 原子炉補機冷却海水ポンプ | 約 46 | <80 |

2.3 航空機墜落による火災（添付資料-7）

2.3.1 評価内容

発電所敷地への航空機の墜落で発生する火災に対して、より一層の安全性向上の観点から、その火災が泊発電所の敷地内で起こったとしても発電用原子炉施設に影響を及ぼさないことを確認する。

2.3.2 評価結果

2.3.2.1 評価方法

航空機墜落確率評価については、評価条件の違いに応じたカテゴリに分けて墜落確率を求めている。

評価において考慮する航空機落下事故については、航空機の機種によって、装備、飛行形態等が同一ではなく、落下事故件数及び火災影響の大きさに差があることから、これらを考慮したカテゴリごとに航空機墜落による火災の影響評価を実施する。

落下事故のカテゴリを第 2.3.2.1-1 表に示す。

第 2.3.2.1-1 表 落下事故のカテゴリ

| | | |
|-----------------|----------------------|---------------------------------|
| 1) 計器飛行方式民間航空機 | 飛行場での離着陸時 | —※1 |
| | 航空路を巡行中 | —※2 |
| 2) 有視界飛行方式民間航空機 | | 大型民間航空機 |
| | | 小型民間航空機 |
| 3) 自衛隊機又は米軍機 | 訓練空域内で訓練中及び訓練空域外を飛行中 | 空中給油機等，高高度での巡行が想定される大型固定翼機※3, 4 |
| | | その他の大型固定翼機，小型固定翼機及び回転翼機※3, 4 |
| | 基地－訓練空域間往復時 | —※5 |

※1：泊発電所は，札幌空港及び新千歳空港からの最大離着陸地点以遠に位置するため対象外。

※2：泊発電所上空に航空路は存在しないため対象外。

※3：泊発電所周辺上空は自衛隊機の訓練空域であるため，自衛隊機は訓練中の落下事故を評価対象とする。

※4：泊発電所周辺上空は米軍機の訓練空域がないため，米軍機は訓練空域外を飛行中の落下事故を評価対象とする。

※5：泊発電所は基地－訓練空域間の往復の想定範囲内にはないため対象外。

航空機墜落確率が 10^{-7} [回/炉・年] に相当する面積より，航空機墜落確率評価で標的面積として考慮している発電用原子炉施設からの離隔距離（墜落地点）を求め，そこで発生する火災による発電用原子炉施設の表面温度を評価し，許容温度を超えないことを確認する。

2.3.2.2 離隔距離の算出

防護対象となる発電用原子炉施設（原子炉建屋，原子炉補助建屋，ディーゼル発電機建屋及び循環水ポンプ建屋）を考慮し，墜落確率 10^{-7} [回/炉・年] に相当する面積より，カテゴリごとの離隔距離を算出する。


第 2.3.2.2-1 表 落下事故のカテゴリごとの離隔距離及び輻射強度

| 分類 | 民間航空機 | | 自衛隊機又は米軍機 | | |
|---------------------------|----------|-----------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| | 大型民間航空機 | 小型民間航空機 | 訓練空域内 | 訓練空域外 | |
| | | | その他の大型固定翼機，小型固定翼機及び回転翼機 | 空中給油機等，高高度での巡行が想定される大型固定翼機 | その他の大型固定翼機，小型固定翼機及び回転翼機 |
| 対象航空機 | B747-400 | Do228-200 | F-15 | KC-767 | F-15 |
| 離隔距離 L[m] | 140 | 76 | 39 | 263 | 109 |
| 輻射発散度 [W/m ²] | 50,000 | 50,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 |
| 輻射強度 [W/m ²] | 1,150 | —※1 | 1,102 | —※2 | —※3 |


※1：燃料積載量が多く，離隔距離が短い自衛隊機の落下事故の評価に包絡されるため評価対象外とした。

※2：燃料積載量が多く，離隔距離が短い大型民間航空機の落下事故の評価に包絡されるため評価対象外とした。

※3：対象航空機が同一で，離隔距離が短い自衛隊機の落下事故の評価に包絡されるため評価対象外とした。



第 2.3.2.2-1 図 大型民間航空機の離隔距離




第 2.3.2.2-2 図 自衛隊機又は米軍機（その他の大型固定翼機，小型固定翼機及び回転翼機）の離隔距離

2. 3. 2. 3 火災影響評価結果

(1) 建屋外壁面温度評価

航空機墜落により泊発電所の敷地内で火災が発生した場合を想定したとしても、発電用原子炉施設外壁の温度が許容温度 200℃（火災時における短期温度上昇を考慮した場合において、コンクリート圧縮強度が維持される保守的な温度）を超えないことを確認した。



- ※1：天井スラブは外壁よりも火災源からの距離が遠いことから、外壁の評価に包絡される。
 ※2：コンクリート表面温度評価に当たっては、対流及び輻射による放熱は考慮しないものとした。


第 2. 3. 2. 3-1 図 建屋外壁の評価概念図

第 2. 3. 2. 3-1 表 航空機墜落による火災時の建屋外壁温度評価結果

| 項目 | 民間航空機 | 自衛隊機 |
|--------------------------|---------|--------------------------------------|
| | 大型民間航空機 | 訓練空域内 その他の大型固定翼機、小型 固定翼機及び回転翼機 |
| 燃料タンク面積[m ²] | 700 | 44.6 |
| 輻射強度[W/m ²] | 1,150 | 1,102 |
| 燃焼継続時間[s] | 6,670 | 4,963 |
| 評価温度[℃] | 約 103 | 約 94 |
| 許容温度[℃] | 200 | 200 |

(2) 排気筒に対する熱影響評価

排気筒について温度上昇を評価した結果、排気筒の温度は約 84℃となり、排気筒鋼材の許容温度 325℃以下であることを確認した。評価結果を第 2. 3. 2. 3-2 表に示す。




第2.3.2.3-2図 排気筒の評価概念図

第2.3.2.3-2表 排気筒に対する熱影響評価結果

| 項目 | 民間航空機 | 自衛隊機 |
|----------|---------|---------------------------------------|
| | 大型民間航空機 | 訓練空域内 その他の大型固定翼機, 小型 固定翼機及び回転翼機 |
| 評価温度[°C] | 約 84 | 約 83 |
| 許容温度[°C] | 325 | 325 |

(3) 原子炉補機冷却海水ポンプに対する熱影響評価

原子炉補機冷却海水ポンプの冷却空気の温度が、許容温度以下（原子炉補機冷却海水ポンプ：下部軸受 80°C）であることを確認した。評価結果を第2.3.2.3-3表に示す。



第2.3.2.3-3図 原子炉補機冷却海水ポンプの評価概念図


第2.3.2.3-3表 原子炉補機冷却海水ポンプに対する熱影響評価結果

| 項目 | 民間航空機 | 自衛隊機 |
|----------|---------|---------------------------------------|
| | 大型民間航空機 | 訓練空域内 その他の大型固定翼機, 小型 固定翼機及び回転翼機 |
| 評価温度[°C] | 約 59 | 約 59 |
| 許容温度[°C] | 80 | 80 |

(4) 航空機墜落による火災と危険物タンク火災の重畳について

危険物貯蔵施設等と航空機墜落火災との重畳を想定し、熱影響評価を実施した。想定する航空機は対象航空機の中で熱影響が大きい B747-400 を想定した。重畳する危険物貯蔵施設等は 3号炉補助ボイラー燃料タンクとした。また、ディーゼル発電機建屋外壁のコンクリート表面温度の評価にあたっては外壁に設置した断熱材の効果を加味した。

評価結果を第 2.3.2.3-4 表に、航空機墜落位置と敷地内の危険物貯蔵施設等の重畳を考慮する位置を第 2.3.2.3-4 図に示す。



第 2.3.2.3-4 図 航空機墜落位置と危険物タンク火災の重畳を考慮する位置

第 2.3.2.3-4 表 重畳火災による熱影響評価結果

| 想定火災源 | 評価対象施設 | 評価温度 (°C) | 許容温度 (°C) |
|------------------------------------|--------------|-----------|-----------|
| B-747-400 及び 3号炉補助 ボイラー燃料タンク | 原子炉建屋 | 約 171 | 200 |
| | 原子炉補助建屋 | —※1 | |
| | ディーゼル発電機建屋 | 約 167 | |
| | 循環水ポンプ建屋 | —※1 | 325 |
| | 排気筒 | 約 139 | |
| | 原子炉補機冷却海水ポンプ | 約 68 | |

※1：原子炉補助建屋及び循環水ポンプ建屋の評価は原子炉建屋の評価に包絡される。

2. 4 二次的影響（ばい煙、有毒ガス）の評価（添付資料-8）

2. 4. 1 評価内容

森林火災、近隣の産業施設の火災・爆発及び航空機墜落による火災において発生するばい煙等に対して、影響が想定される機器、施設について評価を実施する。


2. 4. 2 評価結果

ばい煙等による評価対象施設に対する影響及び居住性に影響を及ぼさないことを以下のとおり確認する。


第 2. 4. 2-1 表 評価対象施設に対する影響評価結果

| 分類 | 対象設備 | 評価結果 |
|--------|-----------------|---|
| 機器への影響 | 外気を直接設備内に取り込む機器 | <ul style="list-style-type: none"> 当該設備の運転時において、ばい煙を機関内に吸い込むおそれがあるが、シリンダまでの通気経路の間隔よりばい煙の粒径が小さいため、通気経路が閉塞することなく、運転に影響はない(第 2. 4. 2-1 図)。 通常運転においても燃料油(軽油)の燃焼に伴うばい煙が発生していることから、機関に損傷を与えることや運転機能を阻害することはない。 |
| | 外気を取り込む空調設備 | <ul style="list-style-type: none"> 外気取り入れ運転を行っている換気空調設備は、外気取入口には平型フィルタ(主として粒径が 5 μm より大きい粒子を除去)を設置しているため、一定以上の粒径のばい煙を捕集するとともに、外気取入ダンパを閉止又は換気空調装置停止や閉回路循環運転により、建屋内へのばい煙の侵入を阻止することが可能である(第 2. 4. 2-2(a) 図)。 室内の空気を機器内に取り込む安全保護系計装盤を設置している空調装置には、平型フィルタに加えて粗フィルタ(主として粒径が 2 μm より大きい粒子を除去)を設置しているため、更に細かい粒子を捕集することが可能であり、ばい煙に対して高い防護性能を有している(第 2. 4. 2-2(b) 図)。 |
| | 外気を取り込む機器 | <ul style="list-style-type: none"> 外気を電動機内部に取り込まない構造であり、電動機内部にばい煙が侵入することはない。 ばい煙の粒径は空気冷却器冷却管径と比べて十分小さいことから閉塞することはない(第 2. 4. 2-3 図)。 |
| | 建屋外部に開口部を有する機器 | <ul style="list-style-type: none"> ばい煙が内部に侵入した場合においても、その動作時には侵入したばい煙は吹き出されることから、その機能に影響はない(第 2. 4. 2-4 図)。 |
| | 居住性への影響 | 中央制御室 |


※：30 分暴露によって生命及び健康に対する即時の危険な影響を与える濃度限度値




第 2.4.2-1 図 ディーゼル発電機関




第 2. 4. 2-2(a) 図 原子炉補助建屋換気空調設備






第 2. 4. 2-2(b) 図 安全補機開閉器室空調装置



第 2.4.2-3 図 原子炉補機冷却海水ポンプ用電動機外形図



第 2. 4. 2-4 図 主蒸気逃がし弁出口配管形状及び消音器の構造



第 2. 4. 2-5 図 中央制御室換気空調運転モード (通常時・閉回路循環)

第 2. 4. 2-2 表 外気遮断時の中央制御室の酸素・二酸化炭素濃度

| 時間 | 2 時間 | 4 時間 | 6 時間 | 8 時間 | 10 時間 | 12 時間 | 許容濃度 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 二酸化炭素濃度 [%] | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 1.0 |
| 酸素濃度 [%] | 20.91 | 20.87 | 20.83 | 20.80 | 20.76 | 20.72 | 19 |

以上

外部火災影響評価対象の考え方について

1. 外部火災影響評価対象の考え方

原子力規制委員会の定める「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（以下「設置許可基準規則」という。）」第6条及び「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則（以下「技術基準規則」という。）」第7条において、外部からの衝撃による損傷の防止として、安全施設は、想定される自然現象（地震及び津波を除く。）又は人為事象（故意によるものを除く。）に対して安全機能を損なわないものでなければならないとされている。

このため、「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド（以下「評価ガイド」という。）」に基づき、外部火災影響評価を行い、外部火災により、発電用原子炉施設へ影響を与えないこと及び二次的影響に対する適切な防護対策が施されていることを評価する。

外部火災の影響を受けた場合、発電用原子炉施設の安全性を確保するために必要な設計上の要求事項を喪失し、安全性の確保が困難となるおそれがあることから、防護対象は「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」において安全機能を有する安全重要度分類のクラス1、クラス2及びクラス3に属する構築物、系統及び機器とする。今回、防護対象とした構築物、系統及び機器については、外部火災発生時には、原則防火帯の内側で防護し、建屋による防護等により影響を及ぼさないよう防護する。

(1) 外部事象防護対象施設

外部火災によってその安全機能が損なわれないことを確認する必要がある施設のうち、外部事象防護対象施設等は、外部事象に対し必要な構築物、系統及び機器（発電用原子炉を停止するため、また、停止状態にある場合は引き続きその状態を維持するために必要な異常の発生防止の機能、又は異常の影響緩和の機能を有する構築物、系統及び機器、並びに、使用済燃料ピットの冷却機能及び給水機能を維持するために必要な異常の発生防止の機能、又は異常の影響緩和の機能を有する構築物、系統及び機器として安全重要度分類のクラス1、クラス2及び安全評価上その機能に期待するクラス3に属する構築物、系統及び機器）に加え、それらを内包する建屋とする。その上で、消火活動等の防護手段を期待しない条件のもと、火元からの離隔で防護するため、想定される外部火災に対して熱影響評価、ばい煙等による影響評価を実施する（図1-1、表1-3）。

(2) その他の安全施設

その他の安全施設は、原則として、防火帯により防護し、外部火災で損傷した場合であっても、代替手段があること等により、その安全機能を損なわない設計とする。

2. 影響評価内容

(1) 熱影響評価について

外部事象防護対象施設のうち、外部火災の影響を受ける評価対象施設については、評価ガイドに基づき、建屋の外側（コンクリート、鋼、扉、貫通部で形成される障壁）の熱影響に対する耐性評価を実施する。選定フロー（図 1-2）に基づき抽出する施設のうち、屋内設置の外部事象防護対象施設については、内包する建屋により防護することとし、評価対象施設として抽出された建屋側面のコンクリート壁の温度評価を実施し、建屋内の外部事象防護対象施設に影響を及ぼさないことを確認する。

ただし、評価対象施設のうち、原子炉補機冷却海水ポンプ及び原子炉補機冷却海水ポンプ出口ストレーナは、循環水ポンプ建屋に収納されており、直接火災の影響を受けることはないが、周囲空気の温度上昇により、冷却機能への影響が懸念されることから、原子炉補機冷却海水ポンプが取り込む冷却空気及び原子炉補機冷却海水ポンプ出口ストレーナを評価対象とする。

なお、評価対象施設のうちタービン建屋に内包されているタービン保安装置及び主蒸気止め弁については、蒸気発生器への過剰給水の緩和手段（タービントリップ）として期待している。外部火災を起因として蒸気発生器への過剰給水が発生することはないが、独立事象としての重畳の可能性を考慮し、タービン建屋も含め安全上支障のない期間に補修等の対応を行うことで、安全機能を損なわない設計とすることから、熱影響評価は実施しない。また、屋外の評価対象施設については、各機器について熱影響評価を実施する（表 1-1）。

(2) 二次的影響評価

外部火災の二次的影響を受ける評価対象施設については、ばい煙等による安全上重要な設備に対する影響評価として、ディーゼル発電機等について影響評価を実施する。

選定フロー（図 1-3）に基づき、ばい煙等による影響評価の評価対象施設を抽出し、評価を実施する。

a. 外気を取り込む設備

- ・原子炉補機冷却海水ポンプ


b. 換気空調設備で給気されるエリアの設置機器

- ・ディーゼル発電機
- ・安全保護系
- ・制御用空気圧縮機

c. 建屋外部に開口部を有する設備

- ・主蒸気逃し弁
- ・主蒸気安全弁
- ・排気筒
- ・タービン動補助給水ポンプ排気管

また、外部火災発生時のばい煙等による居住性の評価の観点から中央制御室及び緊急時対策所の影響評価を実施し、煙や埃に対して脆弱な設備として安全保護系について影響評価を実施する。



※1 運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故解析

※2 その他の施設のうち安全施設は、機能を維持すること、若しくは損傷を考慮して代替設備、修復等でその機能を確保

図 1-1 外部事象防護対象施設の抽出フロー




図 1-2 熱影響評価を実施する施設の選定フロー図




図 1-3 ばい煙に対する影響評価を実施する施設の選定フロー図

表 1-1 防護対象及び防護方法

| 防護対象 | | 防護方法 | 評価対象施設等 ^{※1} |
|-----------------|--|---|--|
| 外部事象防護 対象施設等 | <ul style="list-style-type: none"> 外部事象に対して必要な構築物，系統及び機器 外部事象防護対象施設を内包する建屋 | 防火帯の内側に設置 消火活動による防護手段を期待しない条件のもと，防火帯の設置，火元からの離隔距離の確保，建屋及び障壁で防護（熱影響評価を実施） | <ul style="list-style-type: none"> 原子炉建屋 原子炉補助建屋 ディーゼル発電機建屋 循環水ポンプ建屋^{※2} タービン建屋^{※3} |
| | 外部事象に対して必要な構築物，系統及び機器に属する屋外施設 | | <ul style="list-style-type: none"> 排気筒 |
| その他の安全施設 | | 防火帯の内側に原則設置 屋内施設は，建屋による防護 屋外施設は，代替手段で安全機能に影響が無いことを確認 | <ul style="list-style-type: none"> 開閉所 固体廃棄物貯蔵庫 放射線監視設備（モニタリングポスト・ステーション）ほか |

※1 破線内は熱影響評価対象施設である。

※2 原子炉補機冷却海水ポンプ及び原子炉補機冷却海水ポンプ出口ストレーナについては，循環水ポンプ建屋に収納されており，直接火災の影響を受けることはないが，周囲空気の温度上昇により，冷却機能への影響が懸念されることから，原子炉補機冷却海水ポンプが取り込む冷却空気及び原子炉補機冷却海水ポンプ出口ストレーナを評価対象とする。

※3 タービン建屋に内包されているタービン保安装置及び主蒸気止め弁については，蒸気発生器への過剰給水の緩和手段（タービントリップ）として期待している。外部火災を起因として蒸気発生器への過剰給水が発生することはないが，独立事象としての重畳の可能性を考慮し，タービン建屋も含め安全上支障のない期間に補修等の対応を行うことで，安全機能を損なわない設計とすることから，熱影響評価は実施しない。




図 1-4 外部火災に対する評価対象施設配置図

3. 設備を防護する建屋の離隔距離

外部事象防護対象施設を内包する各建屋について、防火帯外縁からの離隔距離を下表に示す。

この離隔距離は想定される森林火災において、評価上必要とされる危険距離(34m)以上あることから、外部事象防護対象施設等に対して、森林火災が熱影響を及ぼすことはないと評価できる(添付資料-2 参照)。

表 1-2 各建屋の防火帯外縁からの離隔距離

| 設備を防護する建屋 | 離隔距離[m]※ |
|------------|----------|
| 原子炉建屋 | 200 |
| 原子炉補助建屋 | 230 |
| ディーゼル発電機建屋 | 230 |
| 循環水ポンプ建屋 | 300 |

※防火帯外縁から建屋までの最短距離

表 1-3 外部事象防護対象施設の抽出結果 (1/9)

| 分類 | 定義 | 重要度分類審査指針 | | 泊発電所3号炉 | | 重要度分類のクラス1,2に属する構造物等 | 安全評価上 ^{※2} 期待する重要度分類のクラス3に属する構造物等 | 外部火災の影響を受けうる屋外施設 | 外部事象防護対象施設のうち評価対象施設 | 二次的影響評価対象施設 |
|------|--|-----------------------|--|---|----------------------|----------------------|--|------------------|---------------------|-------------|
| | | 機能 | 重要度分類審査指針 | 構造物、系統又は機器 | 重要度分類のクラス1,2に属する構造物等 | | | | | |
| PS-1 | その損傷又は故障により発生する事象によって、(a)炉心の著しい損傷、又は(b)燃料の大量の破損を引き起こすおそれのある構造物、系統及び機器 | 1)原子炉冷却材圧力バウダリ機能 | 原子炉冷却材圧力バウダリを構成する機器・配管系(計装等の小口径配管・機器は除く。) | 原子炉容器 蒸気発生器 1次冷却ポンプ 加圧器 配管、弁 原子炉冷却材圧力バウダリ機能弁 制御棒駆動装置圧力バウダリング 炉内計装引出管 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | 2)過剰反応度の印加防止機能 | 制御棒駆動装置圧力バウダリング | 制御棒駆動装置圧力バウダリング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | 3)炉心形状の維持機能 | 炉心支持構造物(炉心構、上部炉心支持板、上部炉心支持柱、上部炉心板、下部炉心板、下部炉心支持柱、下部炉心支持板)、燃料集合体(ただし、燃料を除く。) | 炉心構 上部炉心支持板 上部炉心支持柱 上部炉心板 下部炉心板 下部炉心支持柱 下部炉心支持板 燃料集合体(燃料を除く。) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MS-1 | 1)異常状態発生時に原子炉を緊急に停止し、残留熱を除去し、原子炉圧力バウダリの過圧を防止し、敷地周辺公衆への過度の影響を防止する構造物、系統及び機器 | 1)原子炉の緊急停止機能 | 原子炉停止系の制御による系(制御棒クラスタ及び制御棒駆動系(スクラム機能)) | 制御棒 直接関連系(制御棒) 制御棒クラスタ系内管 制御棒駆動装置 制御棒 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | 2)基礎維持機能 | 原子炉停止系(制御棒による系、化学体積制御設備及び非常用炉心冷却系のほう蔵水注入機能) | 直接関連系(化学体積制御設備の内ほう蔵水注入系) 非常用炉心冷却設備の内ほう蔵水注入系(燃料取替用ピットから高圧注入ポンプを経て1次冷却設備低温側までの範囲) 直接関連系(非常用炉心冷却設備の内ほう蔵水注入系) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | 3)原子炉冷却材圧力バウダリの過圧防止機能 | 加圧器安全弁(開機能) | 加圧器安全弁(安全弁開機能) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

※1 電気、機械装置のうち主な施設の記載は、当該系及び直接関連系の施設を代表として記載し、間接関連系の記載は省略した。

※2 運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故時

表 1-3 外部事象防護対象施設の抽出結果 (2/9)

| 分類 | 定義 | 機能 | 重要度分類審査指針 | | 重要度分類 のクラス1,2 に属する構 築物等 | 安全評価上 ^{※1} 期待 する重要度分類の クラス3に属する構 築物等 | 外部火災の 影響を受け る屋外施設 | 外部事象防護 対象施設のうち 評価対象施 設 | 二次的 影響評 価対象 施設 | |
|------|---|---------------|--|---|----------------------------------|--|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|---|
| | | | 施設 | 機器 | | | | | | |
| MS-1 | 1)異常状態発生時に原子炉を緊急に停止し、残留熱を除去し、原子炉冷却材圧力パワウンダリの過圧を防止し、敷地周辺公衆への過度の放射線の影響を防止する構造物、系統及び機器 | 4)原子炉停止後の除熱機能 | 残留熱を除去する系統 (余熱除去系、補助給水系、蒸気発生器2次側隔離弁までの主蒸気系・給水系、主蒸気安全弁、主蒸気逃がし弁(手動逃がし機能)) | 余熱除去設備 (余熱除去ポンプ、余熱除去冷却器、配管及び弁 (余熱除去運転モードのルートとなる範囲)) | ポンプミニマムフローライン配管、弁 | ○ | - | × (原子炉建屋、原子炉補助建屋に内包) | × (原子炉建屋、原子炉補助建屋で評価) | × |
| | | | | 補助給水設備 (電動補助給水ポンプ、タービン動機補助給水ポンプ、補助給水ピット、配管及び弁(補助給水ピットから補助給水ポンプを経て主給水配管との合流部までの範囲)) | タービンへの蒸気供給配管、弁 | ○ | - | × (原子炉建屋に内包) | × (原子炉建屋で評価) | ○ |
| | | | | 直接関連系 (補助給水設備) | ポンプミニマムフローライン配管、弁 | ○ | - | × (原子炉建屋に内包) | × (原子炉建屋で評価) | ○ |
| | | | | 主蒸気設備 (蒸気発生器、主蒸気隔離弁、主蒸気安全弁、主蒸気逃がし弁 (手動逃がし機能)、配管及び弁 (主蒸気発生器から主蒸気隔離弁までの範囲)) | タービンへの蒸気供給配管、弁 | ○ | - | × (原子炉建屋に内包) | × (原子炉建屋で評価) | ○ |
| | | | | 給水設備 (蒸気発生器、主給水隔離弁、配管及び弁 (蒸気発生器から主給水隔離弁までの範囲)) | | ○ | - | × (原子炉建屋に内包) | × (原子炉建屋で評価) | × |
| | | | | 低圧注入系 (余熱除去ポンプ、余熱除去冷却器、燃料取替用水ピット、格納容器再循環サンプ、配管及び弁 (燃料取替用水ピット及び格納容器再循環サンプから余熱除去ポンプ、余熱除去冷却器を経て1次冷却設備までの範囲)) | | | | | | |
| | | | | 直接関連系 (低圧注入系) | ポンプミニマムフローライン配管、弁 | | | | | |
| | | | | 高圧注入系 (燃料取替用水ピット、高圧注入ポンプ、配管及び弁 (燃料取替用水ピット及び格納容器再循環サンプから高圧注入ポンプを経て1次冷却設備までの範囲)) | | | | | | |
| | | | | 直接関連系 (高圧注入系) | ポンプミニマムフローライン配管、弁 | | | | | |
| | | | | 蓄圧注入系 (蓄圧タンク、配管及び弁 (蓄圧タンクから1次冷却設備低温側配管合流部までの範囲)) | | | | | | |

※1 電気、機械装置のうち主な施設の記載は、当該系及び直接関連系の施設を代表として記載し、間接関連系の記載は省略した。

※2 運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故解析

表 1-3 外部事象防護対象施設の抽出結果 (3/9)

| 分類 | 定義 | 機能 | 重要度分類審査指針 | | 外部火災の影響を受ける屋外施設 | 外部事象防護対象施設のうち評価対象施設 | 二次的影響評価対象施設 |
|------|--|---------------------------------|--|--|-----------------|-------------------------|-------------|
| | | | 重要度分類のクラス1.2に属する構造物等 | 安全評価上 ^{※2} 期待する重要度分類のクラス3に属する構造物等 | | | |
| MS-1 | 1) 異常発生時炉状態に原子炉を停止し、残留熱を除去し、冷却材圧力ダバリの過圧を防止し、敷地周辺への放射線の影響を抑制する構造物及び機器 | 6) 放射性物質の閉じ込め機能、放射線の遮へい及び放出低減機能 | 原子炉格納容器、原子炉格納容器隔離弁、原子炉格納容器隔離弁、原子炉格納容器スプレイズ、原子炉格納容器スプレイズ系、原子炉格納容器スプレイズ系、再循環設備、安全補機、空気が浄化系、可燃性ガス濃度制御系 | 原子炉格納容器 (格納容器本体、貫通部(ベネトレーション)、エアロック、機器搬入口) | ○ | × (原子炉建屋、原子炉補助建屋で評価) | × |
| | | | | アニュラス | | | |
| | | | | 原子炉格納容器隔離弁及び原子炉格納容器ハウダリ配管 | | | |
| | | | | 原子炉格納容器スプレイズ設備 (燃料取扱用水ピット、格納容器スプレイズポンプ、格納容器スプレイズ冷却器、よう素除去薬品タンク、スプレイズダクタ、スプレイズリフティング、スプレイズノズル、配管及び弁 (燃料取扱用水ピット及び格納容器再循環サブから格納容器スプレイズポンプ、格納容器スプレイズ冷却器を経てスプレイズリフティングヘッドまでの範囲。よう素除去薬品タンクからスプレイズダクタを経て格納容器スプレイズ配管までの範囲))) | | | |
| | | | アニュラス空気浄化設備 (アニュラス空気浄化フィルタユニット、アニュラス空気浄化ファン、ダクト及びタンク) | ○ | ○ | ○ | |
| | | | 直接関連系 (アニュラス空気浄化設備) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | | 遮へい設備 (外部遮へい壁) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | | 原子炉保護系への作動信号の発生機構 ・原子炉保護系の安全保護回路 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | | [工学的安全施設への作動信号の発生機構] ・非常用炉心冷却設備作動の安全保護回路 ・原子炉格納容器スプレイズ作動の安全保護回路 ・主蒸気ライン隔離の安全保護回路 ・原子炉格納容器隔離の安全保護回路 | ○ | ○ | ○ | ○ |

※1 電気、機械装置のうち主な施設の記載は、当該系及び直接関連系の施設を代表として記載し、間接関連系の記載は省略した。

※2 運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故以降

表 1-3 外部事象防護対象施設の抽出結果 (4/9)

| 分類 | 定義 | 機能 | 重要度分類番号指針 | 施設 | | 重要度分類 のクラス1.2 に属する構 築物等 | 安全評価上 ^{※2} 期待 する重要度分類の クラス3に属する構 築物等 | 外部火災の 影響を受け る屋外施設 | 外部事象防護 対象施設のうち 評価対象施設 | 二次的 影響評価 対象 施設 | |
|------|------------------------------|--|--|----------------|-----------|----------------------------------|--|--|----------------------------------|-------------------------|---|
| | | | | 名称又は機器 | 施設 | | | | | | |
| MS-1 | <p>2) 安全上必要な他の構造物、系統及び機器</p> | <p>非常用所内電源系、制御室及びその連へい・換気空調系・原子炉補機冷却水系、原子炉補機冷却水系、直流電源系、制御用圧縮空気設備(いずれも、MS-1関連のもの)</p> | <p>非常用交流電源設備 (ディーゼル機関、ディーゼル発電機、ディーゼル発電機から非常用負荷までの配電設備及び回路)</p> | <p>制御室又は機器</p> | <p>施設</p> | <p>○</p> | <p>-</p> | <p>× (ディーゼル発電機建屋、原子炉建屋、原子炉補助建屋に内包)</p> | <p>× (ディーゼル発電機建屋、原子炉補助建屋に内包)</p> | <p>○</p> | |
| | | | | | | | | | | | <p>直接関連系 (非常用交流電源設備)^{※3}</p> <ul style="list-style-type: none"> ・燃料系 ・吸気系 ・始動用空気系 ・冷却水系 ・潤滑油系 |
| | | | | | | | | | | | <p>中央制御室及び中央制御室連へい</p> |
| | | | | | | | | | | | <p>中央制御室換気空調設備 (放射線防護機能及び有毒ガス防護機能) (中央制御室非常用循環ファン、中央制御室非常用循環フィルタユニット、中央制御室給気ユニット、中央制御室給気ファン、中央制御室循環ファン、ダクト及びダンパ)</p> |
| | | | | | | | | | | | <p>原子炉補機冷却水設備 (原子炉補機冷却水ポンプ、原子炉補機冷却水冷却器、配管及び弁 (MS-1関連補機への冷却ラインの範囲))</p> |
| | | | | | | | | | | | <p>直接関連系 (原子炉補機冷却水設備)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・原子炉補機冷却水サージタンク |
| | | | | | | | | | | | <p>原子炉補機冷却水設備 (原子炉補機冷却水ポンプ、原子炉補機冷却水ポンプ出口ストレーナ、原子炉補機冷却水冷却器海水入口ストレーナ、原子炉補機冷却水冷却器、配管及び弁 (MS-1関連補機への海水供給ラインの範囲))</p> |
| | | | | | | | | | | | <p>直接関連系 (原子炉補機冷却水設備)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・原子炉補機冷却水ポンプ出口ストレーナ (異物除去機能を司る部分) ・取水路 (屋外トレンチ含む) |
| | | | | | | | | | | | <p>非常用直流電源設備 (蓄電池、蓄電池から非常用負荷までの配電設備及び回路 (MS-1関連))</p> |
| | | | | | | | | | | | <p>計測制御用電源設備 (蓄電池から非常用計測制御装置までの配電設備及び回路 (MS-1関連))</p> |
| | | | | | | | | | | | <p>制御用圧縮空気設備 (制御用空気圧縮装置、配管及び弁 (MS-1関連補機への制御用空気供給ラインの範囲))</p> |

※1 電気、機械装置のうち主たる施設の記載は、当該系及び直接関連系の施設を代表として記載し、間接関連系の記載は省略した。

※2 運転時の異常な過速度変化及び設計基準事故解析

※3 ディーゼル発電機燃料油移送配管は屋外地下埋設構造であり、外部火災による火災からの放射熱が直接到達することはない。構造のため評価対象外

※4 原子炉補機冷却水ポンプ及び原子炉補助建屋出口ストレーナは、循環水ポンプ建屋に取柄されており、直接火災の影響を受けることはないが、周囲空気の温度上昇により、冷却機能への影響が懸念されることから、冷却機能冷卻海水ポンプが取り込む冷却空気及び原子炉補助建屋出口ストレーナを評価対象とする。

表 1-3 外部事象防護対象施設の抽出結果 (5/9)

| 分類 | 重要度分類審査指針 | | 泊発電所3号炉 | | 重要度分類 のクラス1,2 に属する構 築物等 | 安全評価上 ^{※2} 期待 する重要度分類の構 造物等 | 外部火災の 影響を受け る屋外施設 | 外部事象防護 対象施設のうち 評価対象施 設 | 二次的 影響 評価対象 施設 |
|------|---|--|--|---|----------------------------------|--|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| | 定義 | 機能 | 構築物、系統又は機器 | | | | | | |
| PS-2 | <p>1) その故障又は破損による発生する炉心損傷の著しい破損を直ちに起こすおそれがあるが、他の過度の放射性物質の放出のおそれのある構築物及び機器</p> <p>2) 通常運転時及び運転時の変動な過渡変化時に作動を要求されるものであって、その故障により、炉心に冷却が損なわれ得る可能性の高い機器及び機器</p> | <p>1) 原子炉冷却材を内蔵する機能(ただし、原子炉冷却材圧力バウンダリから除外されている針差等の小口径のもの及びバウンダリに直接接続されていないものは除く。)</p> <p>2) 原子炉冷却材圧力バウンダリに直接接続されていないものであって、放射性物質を貯蔵する機能</p> <p>3) 燃料を安全に取り扱う機能</p> | <p>化学体積制御設備の抽出系・浄化系</p> <p>放射性廃棄物処理施設(放射能インベントリの大きいもの、使用済燃料ピット(使用済み燃料貯蔵ラックを含む。))</p> <p>燃料取扱設備</p> | <p>化学体積制御設備(再生熱交換器、余熱抽出冷却器、非再生冷却器、冷却材湿床式脱塩塔、冷却材陽イオン脱塩塔、冷却材脱塩塔入口フィルタ、冷却材フィルタ、体積制御タンク、充てんポンプ、封水注入フィルタ、封水ストレータ、封水冷却器、配管及び弁)</p> <p>放射性気体廃棄物処理設備(活性炭式希ガスホルドアップ装置、ガスサージタンク)</p> <p>使用済燃料ピット(使用済燃料ラックを含む)</p> <p>新燃料貯蔵庫(臨界を防止する機能)(新燃料ラック)</p> <p>燃料取替クレーン</p> <p>燃料移送装置</p> <p>使用済燃料ピットクレーン</p> <p>燃料取扱設備クレーン</p> <p>直接関連系(燃料取扱設備)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・燃料取扱機キャナル ・原子炉キャビティ ・キャスクピット ・燃料検査ピット | ○ | — | × | × | × |
| | | <p>1) 安全弁及び迷がし弁の吹き止まり機能</p> <p>2) 加圧器逃がし弁(吹き止まり機能)</p> | <p>加圧器安全弁、加圧器逃がし弁(いずれも、吹き止まり機能に関連する部分)</p> | <p>加圧器安全弁(吹き止まり機能)</p> | ○ | — | × | × | × |

※1 電気、機械系置のうちの主な施設の記載は、当該系及び直接関連系の施設を代表として記載し、間接関連系の記載は省略した。
 ※2 運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故時

表 1-3 外部事象防護対象施設の抽出結果 (6/9)

| 分類 | 定義 | 重要度分類審査指針 | | 泊発電所3号炉 | | | | | 二次的 影響 評価 対象 施設 |
|------|--|--|---|----------------------------------|--|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | 機能 | 構築物、系統又は機器 | 重要度分類 のクラス1,2 に属する構 築物等 | 安全評価上 ^{※2} 期待 する重要度分類の クラス3に属する構 築物等 | 外部火災の 影響を受け る屋外施設 | 外部事象防護 対象施設のうち 評価対象施 設 | 二次的 影響 評価 対象 施設 | |
| MS-2 | 1) PS-2 の 構築物及び 系統の損傷 機軸又は故 障による放 射線周辺に おける公衆 への放射線 の影響を小 くするにす る構築物、 系統及び 機器 2) 異常対 応の特に構 築物及び機 器 | 1) 燃料プ ール水の補 給機能 2) 放射性物質放出の 防止機能 | 燃料取替用ピット 燃料取替用水ポンプ 配管及び弁（燃料取替用水ピットから燃料取替用水ポンプを経て、使用済燃料ピット までの範囲） | ○ | — | × | × | × | |
| | | 放射性気体種 物処理系の隔 離弁、燃料集 合体落下事故 時放射能放 出を低減す る系、排気筒 （補助建屋） | 放射性気体種 物処理系の隔 離弁、燃料集 合体落下事故 時放射能放 出を低減す る系、排気筒 （補助建屋） ・中性子源領域中性子束 ・原子炉トリップ遮断器の状態 ・ほう素濃度（サンプリング分析） ・1次冷却材圧力 ・1次冷却材高温側温度（広域）及び1次冷却材低温側温度（広域） ・加圧器水位 ・原子炉格納容器圧力 ・格納容器高レンジエリアモニタ（低レンジ） ・格納容器高レンジエリアモニタ（高レンジ） 【低温停止への移行】 ・1次冷却材圧力 ・1次冷却材高温側温度（広域）及び1次冷却材低温側温度（広域） ・加圧器水位 ・ほう素タンク水位 【蒸気発生器隔離】 ・蒸気発生器水位（広域） ・蒸気発生器水位（狭域） ・補助給水ライン流量 【蒸気発生器2次側除熱】 ・蒸気発生器水位（広域） ・蒸気発生器水位（狭域） ・補助給水流ライン量 ・主蒸気ライン圧力 ・補助給水ピット水位 【再循環モードへの切替】 ・燃料取替用水ピット水位 ・原子炉格納容器再循環サンプ水位（狭域） ・格納容器再循環サンプ水位（広域） | ○ | — | × | × | × | |
| | 1) 事故時のプラント 状態の把握機能 | 事故時監視計器 の一部 | | ○ | — | | | × | |

※1 電氣、機械装置のうち主な機軸の記載は、当該系及び直接関連系の施設を代表として記載し、間接関連系の記載は省略した。

※2 運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故解析

表 1-3 外部事象防護対象施設の抽出結果 (7/9)

| 分類 | 定義 | 重要度分類審査指針 | | 泊発電所3号炉 | | 重要度分類のクラス1,2に属する構造物等 | 安全評価上2期待する重要度分類のクラス3に属する構造物等 | 外部火災の影響を受ける屋外施設 | 外部事象防護対象施設のうち評価対象施設 | 二次的影響評価対象施設 | | |
|------|--|------------------------------|---|--|--|--|---|-----------------|---------------------|-------------|---|---|
| | | 機能 | 機能 | 構造物、系統又は機器 | 構造物、系統又は機器 | | | | | | | |
| MS-2 | 2)異常状態への対応上特に重要な構造物、系統及び機器 | 2)異常状態の緩和機能 | 加圧器透かし弁(手動閉鎖機能)、加圧器ヒータ(後備ヒータ)、加圧器透かし弁元弁 | 加圧器透かし弁(手動閉鎖機能) | 加圧器透かし弁(手動閉鎖機能) | ○ | — | × | × | × | | |
| | | 3)制御室外からの安全停止機能 | 制御室外原子炉停止装置(安全停止に關連するもの) | 制御室外原子炉停止装置(安全停止に關連するもの) | 中央制御室外原子炉停止装置 | ○ | — | × | × | × | | |
| PS-3 | 1)異常事態の起因となるものであって、PS-1及びPS-2以外の構造物、系統及び機器 | 1)原子炉冷却材保持機能(PS-1、PS-2以外のもの) | 計表配管、試験料採取管 | 計表配管、弁 試験料採取設備の配管、弁 ドレン配管、弁 ベント配管、弁 | 計表配管、弁 試験料採取設備の配管、弁 ドレン配管、弁 ベント配管、弁 | × | × | — | — | — | | |
| | | 2)原子炉冷却材の循環機能 | 1次冷却材ポンプ及びその関連系 | 1次冷却材ポンプ | 1次冷却材ポンプ | × | × | — | — | — | | |
| | | 3)放射性物質の貯蔵機能 | 放射性廃棄物処理施設(放射能インベントリ小さいもの) | 放射性廃棄物処理施設(放射能インベントリ小さいもの) | 液体廃棄物処理系(加圧器透かしタンク、格納容器タンク、廃液貯蔵ピット、冷却貯蔵タンク、格納容器冷却ドレンタンク、補助建屋サンブタンク、洗浄排水タンク、洗浄排水蒸発装置、洗浄排水蒸留タンク、洗浄排水濃縮液タンク、洗浄排水濃縮液移送容器、廃液蒸留水タンク、乾流ドレンタンク、濃縮液タンク) | 液体廃棄物処理系(加圧器透かしタンク、格納容器タンク、廃液貯蔵ピット、冷却貯蔵タンク、格納容器冷却ドレンタンク、補助建屋サンブタンク、洗浄排水タンク、洗浄排水蒸発装置、洗浄排水蒸留タンク、洗浄排水濃縮液タンク、洗浄排水濃縮液移送容器、廃液蒸留水タンク、乾流ドレンタンク、濃縮液タンク) | × | × | — | — | — | |
| | | 4)電源供給機能(非常用を除く。) | 主蒸気系(隔離弁以後)、給水系(隔離弁以前)、送電線、変圧器、開閉所 | 主蒸気系(隔離弁以後)、給水系(隔離弁以前)、送電線、変圧器、開閉所 | 発電機及びその励磁機設備(発電機、励磁装置) | 発電機及びその励磁機設備(発電機、励磁装置) | ・タービン発電機固定子巻線冷却水系 ・タービン発電機ガス系 ・タービン発電機密封油系 ・励磁装置 | × | × | — | — | — |
| | | | | | 蒸気タービン(主タービン、主要弁、配管) | 蒸気タービン(主タービン、主要弁、配管) | ・主蒸気設備(主蒸気、駆動機) ・タービン制御系 ・タービン潤滑油系 | × | × | — | — | — |
| | | | | | 直接関連系(発電機及びその励磁装置) | 直接関連系(発電機及びその励磁装置) | ・タービン発電機固定子巻線冷却水系 ・タービン発電機ガス系 ・タービン発電機密封油系 ・励磁装置 | × | × | — | — | — |
| | | | | | 復水設備(復水器、復水ポンプ、循環水ポンプ、配管、弁) | 復水設備(復水器、復水ポンプ、循環水ポンプ、配管、弁) | ・主蒸気設備(主蒸気、駆動機) ・タービン制御系 ・タービン潤滑油系 | × | × | — | — | — |
| | | | | | 直接関連系(復水設備) | 直接関連系(復水設備) | 復水器空気抽出系(機械式空気抽出系、配管、弁) 取水設備(屋外トレンチを含む) | × | × | — | — | — |
| | | | | | 給水設備(電動主給水ポンプ、タービン動主給水ポンプ、給水加熱器、配管、弁) | 給水設備(電動主給水ポンプ、タービン動主給水ポンプ、給水加熱器、配管、弁) | ・駆動用蒸気 | × | × | — | — | — |

※1 電気、機械装置のうち主要な施設の記載は、当該系及び直接関連系の施設を代表として記載し、間接関連系の記載は省略した。

※2 運転時の異常な過渡気化及び設計基準事事故発生

表 1-3 外部事象防護対象施設の抽出結果 (8/9)

| 分類 | 定義 | 機能 | 重要度分類番指針 | 建築物、系統又は機器 | 重要度分類のクラス1.2に属する構造物等 | 安全評価上 ^{※1} 期待する重要度分類のクラス3に属する構造物等 | 外部火災の影響を受ける屋外施設 | 外部事象防護対象施設のうち評価対象施設 | 二次的影響評価対象施設 | | |
|------|--|---|---|---|---|--|---|---|---|---|--|
| PS-3 | 1) 異常状態の起因となるものであつて、PS-1及びPS-2以外の構造物、系統及び機器 2) プラント計測・制御機能(安全保護機能を除く。) 3) 補助蒸気系、制御用圧縮空気設備(MS-1以外) 4) プラント運転補助機能 5) 核分裂生成物の原子炉冷却材への放散防止機能 6) 原子炉冷却材の浄化機能 | 主蒸気系(隔離弁以後)、給水系(隔離弁以前)、送電線、変圧器、開閉所 4) 電源供給機能(非常用を除く。) 5) プラント計測・制御機能(安全保護機能を除く。) 6) プラント運転補助機能 7) 核分裂生成物の原子炉冷却材への放散防止機能 8) 原子炉冷却材の浄化機能 | 常用用内電源設備(発電機又は外部電源系から所内負荷までの配電設備及び電路(MS-1関連以外)) 直流電源設備(蓄電池、蓄電池から常用負荷までの配電設備及び電路(MS-1関連以外)) 計測制御用電源設備(電源装置から常用計測制御装置までの配電設備及び電路(MS-1関連以外)) 制御機駆動装置用電源設備 送電線 変圧器(主変圧器、所内変圧器、予備変圧器、後備変圧器、電貯) 直接関連系(変圧器) 発電機負荷開閉器 開閉所(母線、遮断器、断路器、電路) 原子炉制御設備の一部 原子炉計表の一部 プロセス計表の一部 補助蒸気設備(蒸気供給系配管、弁を含む補助蒸気ドレンタンク補助蒸気ドレンポンプシステムコンバータシステムコンバータ給水ポンプシステム給水タンク) 直接関連系(補助蒸気設備) 制御用空気設備(MS-1以外) 原子炉補給冷却設備(MS-1以外)(直管、弁) 融受冷却材冷却設備(融受冷却材ポンプ、熱交換器、配管、弁) 直接関連系(融受冷却材冷却設備) 給水処理設備(配管、弁) 直接関連系(給水処理設備) 燃料搬送管 上/下部端室 | 建築物又は外部電源系から所内負荷までの配電設備及び電路(MS-1関連以外) 蓄電池、蓄電池から常用負荷までの配電設備及び電路(MS-1関連以外) 計測制御用電源設備(電源装置から常用計測制御装置までの配電設備及び電路(MS-1関連以外)) 制御機駆動装置用電源設備 送電線 変圧器(主変圧器、所内変圧器、予備変圧器、後備変圧器、電貯) 直接関連系(変圧器) 発電機負荷開閉器 開閉所(母線、遮断器、断路器、電路) 原子炉制御設備の一部 原子炉計表の一部 プロセス計表の一部 補助蒸気設備(蒸気供給系配管、弁を含む補助蒸気ドレンタンク補助蒸気ドレンポンプシステムコンバータシステムコンバータ給水ポンプシステム給水タンク) 直接関連系(補助蒸気設備) 制御用空気設備(MS-1以外) 原子炉補給冷却設備(MS-1以外)(直管、弁) 融受冷却材冷却設備(融受冷却材ポンプ、熱交換器、配管、弁) 直接関連系(融受冷却材冷却設備) 給水処理設備(配管、弁) 直接関連系(給水処理設備) 燃料搬送管 上/下部端室 | × × × × × × × × × | × × × × × × × × × | × × × × × × × × × | × × × × × × × × × | × × × × × × × × × | × × × × × × × × × | |
| | | | | | | | | | | | 化学体積制御設備(体積制御タンク、再生熱交換器(融媒)、非再生冷却器(管制)、冷却材混床式脱塩塔、冷却材陽イオン脱塩塔、冷却材脱塩塔入口フィルタ、冷却材フィルタ、抽出設備関連配管、弁) |

※1 電気、機械装置のうち主な機種の記載は、当該系及び直接関連系の施設を代表として記載し、間接関連系の記載は省略した。
 ※2 運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故解析

表 1-3 外部事象防護対象施設の抽出結果 (9/9)

| 分類 | 定義 | 機能 | 重要度分類審査指針 | | 泊発電所3号炉 | | 外部火災の影響を受ける屋外施設 | 外部事象防護対象施設のうち評価対象施設 | 二次的影響評価対象施設 | | |
|---------------------------|--|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|-------------|------------|------------|
| | | | 機能 | 重要度分類審査指針 | 重要度分類審査指針 | 重要度分類審査指針 | | | | | |
| MS-3 | 1) 運転時の異常な過渡変化が、MS-1、MS-2とあいまわって、事象を緩和する建築物、系統及び機器 | 1) 原子炉圧力の上昇の緩和機能 2) 出力上昇の抑制機能 3) 原子炉冷却材の補給機能 | 加圧器がし弁 (自動操作) | 加圧器がし弁 (自動操作) | 加圧器がし弁 (自動操作) | 加圧器がし弁までの配管 | - | - | - | | |
| | | | タービンランバック | タービンランバックインターロック | タービンランバックインターロック | タービンランバックインターロック | タービンランバックインターロック | - | - | - | |
| | | | 制御棒引抜阻止インターロック | 制御棒引抜阻止インターロック | 制御棒引抜阻止インターロック | 制御棒引抜阻止インターロック | 制御棒引抜阻止インターロック | - | - | - | |
| | | | ほう酸補給タンク | ほう酸補給タンク | ほう酸補給タンク | ほう酸補給タンク | ほう酸補給タンク | - | - | - | |
| | | | ほう酸混合器 | ほう酸混合器 | ほう酸混合器 | ほう酸混合器 | ほう酸混合器 | - | - | - | |
| | | | ほう酸補給設備配管、弁 | ほう酸補給設備配管、弁 | ほう酸補給設備配管、弁 | ほう酸補給設備配管、弁 | ほう酸補給設備配管、弁 | - | - | - | |
| | | | 1次系冷却水タンク、配管、弁 | 1次系冷却水タンク、配管、弁 | 1次系冷却水タンク、配管、弁 | 1次系冷却水タンク、配管、弁 | 1次系冷却水タンク、配管、弁 | - | - | - | |
| | | | 1次系補給水ポンプ | 1次系補給水ポンプ | 1次系補給水ポンプ | 1次系補給水ポンプ | 1次系補給水ポンプ | - | - | - | |
| | | | 直接関連系 (1次系補給水ポンプ) | 直接関連系 (1次系補給水ポンプ) | 直接関連系 (1次系補給水ポンプ) | 直接関連系 (1次系補給水ポンプ) | 直接関連系 (1次系補給水ポンプ) | ポンプミニマムフローライン配管、弁 | - | - | - |
| | | | タービン保安装置※3 | タービン保安装置※3 | タービン保安装置※3 | タービン保安装置※3 | タービン保安装置※3 | タービン保安装置※3 | タービン保安装置※3 | タービン保安装置※3 | タービン保安装置※3 |
| 2) 異常状態への対応に必要な建築物、系統及び機器 | 1) 緊急時対策上重要なもの及び異常状態の把握機能 2) 異常状態への対応に必要な建築物、系統及び機器 | 原子炉発電所緊急時対策所、試験採取系、通信連絡設備、放射線監視器の一部、消火系、非常用照明通路、非常用照明 | 主蒸気止め弁 (閉機能) ※3 | 主蒸気止め弁 (閉機能) ※3 | 主蒸気止め弁 (閉機能) ※3 | 主蒸気止め弁 (閉機能) ※3 | - | - | - | | |
| | | | 原子炉発電所緊急時対策所 | 原子炉発電所緊急時対策所 | 原子炉発電所緊急時対策所 | 原子炉発電所緊急時対策所 | 原子炉発電所緊急時対策所 | - | - | - | |
| | | | 直接関連系 (原子炉発電所緊急時対策所) | 直接関連系 (原子炉発電所緊急時対策所) | 直接関連系 (原子炉発電所緊急時対策所) | 直接関連系 (原子炉発電所緊急時対策所) | 直接関連系 (原子炉発電所緊急時対策所) | 情報収集設備 ・通信連絡設備 ・着材及び器材 | - | - | - |
| | | | 蒸気発生器ブローダウンライン (サンプリング機能を有する範囲) | 蒸気発生器ブローダウンライン (サンプリング機能を有する範囲) | 蒸気発生器ブローダウンライン (サンプリング機能を有する範囲) | 蒸気発生器ブローダウンライン (サンプリング機能を有する範囲) | 蒸気発生器ブローダウンライン (サンプリング機能を有する範囲) | 試験採取設備 (異常時に必要な機能を有する配管、弁 (原子炉冷却材放射線物質濃度サンプリング分析、原子炉格納容器雰囲気放射線物質濃度サンプリング分析)) | - | - | - |
| | | | 通信連絡設備 (1つの専用回路を含む複数の回路を有する通信連絡設備) | 通信連絡設備 (1つの専用回路を含む複数の回路を有する通信連絡設備) | 通信連絡設備 (1つの専用回路を含む複数の回路を有する通信連絡設備) | 通信連絡設備 (1つの専用回路を含む複数の回路を有する通信連絡設備) | 通信連絡設備 (1つの専用回路を含む複数の回路を有する通信連絡設備) | 放射線監視器の一部 | - | - | - |
| | | | 放射線監視器の一部 | 放射線監視器の一部 | 放射線監視器の一部 | 放射線監視器の一部 | 放射線監視器の一部 | 消火設備 (水消火設備、泡消火設備、二酸化炭素消火設備) | - | - | - |
| | | | 消火設備 (水消火設備、泡消火設備、二酸化炭素消火設備) | 消火設備 (水消火設備、泡消火設備、二酸化炭素消火設備) | 消火設備 (水消火設備、泡消火設備、二酸化炭素消火設備) | 消火設備 (水消火設備、泡消火設備、二酸化炭素消火設備) | 消火設備 (水消火設備、泡消火設備、二酸化炭素消火設備) | ポンプ冷却水 ・ろ過水タンク ・火災検出装置 (受信機含む) ・防火扉、防火ダンパ、耐火壁、隔壁 (消火設備の機能を維持・担保するために必要なもの) | - | - | - |
| | | | 直接関連系 (消火設備) | 直接関連系 (消火設備) | 直接関連系 (消火設備) | 直接関連系 (消火設備) | 直接関連系 (消火設備) | 安全避難通路 | - | - | - |
| | | | 安全避難通路 | 安全避難通路 | 安全避難通路 | 安全避難通路 | 安全避難通路 | 直接関連系 (安全避難通路) | - | - | - |
| | | | 非常用照明 | 非常用照明 | 非常用照明 | 非常用照明 | 非常用照明 | 安全避難通路 | - | - | - |

※1 電気、機械装置のうち主な施設は、当該系及び直接関連系の施設を代表として記載し、間接関連系の記載は省略した。
 ※2 運転時の異常な過渡変化及び設計基準事象事故発生
 ※3 添付書類中の「運転時の異常な過渡変化」のうち「蒸気発生器への過剰給水」の解析において「タービン建屋においてタービン建屋及び主蒸気止め弁 (閉機能) を影響緩和のための安全機能として期待している。外部火災を起因として蒸気発生器への過剰給水が発生することはないが、独立事象としての重畳の可能性を考慮し、タービン建屋にも安全上支障のない期間に補修等の対応を行うことで、安全機能を損なわない設計とするところから、熱影響評価は実施しない。

(1) その他の別の評価対象施設に包絡される評価対象施設について

a. 原子炉補機冷却海水ポンプ出口ストレーナについて

原子炉補機冷却海水ポンプ出口ストレーナは以下の理由により同じ循環水ポンプ建屋内にあり動的機器である原子炉補機冷却海水ポンプの評価に包絡される。

- ・循環水ポンプ建屋内にある機器の評価では、火災源から対象までの離隔距離を一律循環水ポンプ建屋外壁までとしているため、離隔距離が同じとなる。原子炉補機冷却海水ポンプと原子炉補機冷却海水ポンプ出口ストレーナの位置を図1及び図2に示す。
- ・動的機器である原子炉補機冷却海水ポンプは、冷却空気への評価を行っており、この熱影響の評価は、同様の材質である原子炉補機冷却海水ポンプ出口ストレーナに対しても同じ結果となる。




図1 原子炉補機冷却海水ポンプ出口ストレーナの配置




図2 原子炉補機冷却海水ポンプと原子炉補機冷却海水ポンプ出口ストレーナの位置

4. 重大事故等対処設備について

評価対象施設を外部火災から防護することにより，外部火災によって重大事故等の発生に至ることはない。

また，重大事故等対処設備は，防火帯幅の確保，建屋外壁等により防護する。

5. タービン保安装置及び主蒸気止め弁について

タービン建屋に内包されているタービン保安装置及び主蒸気止め弁は，防火帯の内側及び航空機墜落確率が 10^{-7} [回/炉・年] 未満の範囲に設置されており，発電所敷地内危険物施設等の火災で損傷した場合であっても，安全上支障のない期間に補修等の対応を行うことで，安全機能を損なわない設計とする。

森林火災による影響評価について

1. はじめに

本評価は、発電所敷地外で発生する火災に対して安全性向上の観点から、森林火災が泊発電所に迫った場合でも発電用原子炉施設に影響を及ぼさないことを評価するものである。2章にて火炎の到達時間及び防火帯幅の評価、3章にて危険距離及び温度影響評価を実施する。

2. 火炎の到達時間及び防火帯幅の評価

2.1 森林火災の想定

森林火災の想定は以下のとおりである。

- ・植生データは、森林の現状を把握するため、森林簿を入手し、その情報を元に防火帯周辺の植生調査を実施する。その結果から、保守的な可燃物パラメータを設定し、土地利用データにおける森林領域を、樹種・林齢によりさらに細分化する。
- ・気象条件は過去10年間(2003～2012年)を調査し、森林火災の発生件数の多い4～6月の最小湿度、最高気温、及び最大風速の組み合わせとする。(図2-1)
- ・風向は卓越方向とし、泊発電所の風上に発火点を設定する。
気象条件を表2-1に示す。
- ・泊発電所からの直線距離10kmの間で設定する。
- ・発火源は最初に人為的行為を考え、居住地区及び道路沿いを発火点とする。発火点位置を図2-3～図2-6に示す。
- ・放水等による消火活動は期待しない。

表2-1 気象条件

| | 風向[16方位] | 最大風速[m/s] | 最大気温[℃] | 最小湿度[%] |
|------|----------|-----------|---------|---------|
| 発火点1 | 東 | 29.7 | 30.0 | 13 |
| 発火点2 | 北西 | 29.7 | 30.0 | 13 |




図 2-1 森林火災の月別発生件数（1993～2012 年）

(1) 発火点の設定方針

- ・ 泊発電所からの直線距離 10km の間に設定する。
- ・ 発電所風上を選定する。
- ・ 風向は、卓越風向の風である東及び北西を選定する。(表 2-2-1～表 2-2-3)
- ・ 人為的行為を考え、居住地区及び道路沿いを選定する。

なお、1993 年～2012 年度の北海道の林野火災の主な発生原因は、図 2-2 に示すとおり、割合の多い順でごみ焼 20.6%，たばこ・マッチ 11.4%，たき火 6.7%，火遊び 5.4%となっている。いずれの発生原因も、民家、田畑周辺あるいは道路沿いで発生する人為的行為となっている。

表 2-2-1 発電所内気象観測所 A 点における卓越風向 (2003~2012 年)

| 風向 | 4月 | | | 5月 | | | 6月 | | | 合計 |
|-----|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | 風向 (時間単位) の 出現回数 | 最大風速 (日単位) の 出現回数 | 風速の 10年間 最大値 (m/s) | 風向 (時間単位) の 出現回数 | 最大風速 (日単位) の 出現回数 | 風速の 10年間 最大値 (m/s) | 風向 (時間単位) の 出現回数 | 最大風速 (日単位) の 出現回数 | 風速の 10年間 最大値 (m/s) | 風向 (時間単位) の 出現回数 |
| 北 | 88 | 4 | 8.4 | 89 | 2 | 9.3 | 59 | 0 | 6.8 | 236 |
| 北北東 | 109 | 3 | 7.9 | 131 | 3 | 8.3 | 65 | 3 | 8.7 | 305 |
| 北東 | 169 | 5 | 8.0 | 193 | 7 | 10.0 | 114 | 3 | 7.4 | 476 |
| 東北東 | 401 | 4 | 17.2 | 338 | 6 | 20.5 | 326 | 4 | 12.0 | 1065 |
| 東 | 1840 | 85 | 25.2 | 2061 | 100 | 29.2 | 2111 | 110 | 19.5 | 6012 |
| 東南東 | 624 | 18 | 23.3 | 704 | 24 | 23.4 | 607 | 15 | 24.4 | 1935 |
| 南東 | 270 | 3 | 21.8 | 283 | 2 | 18.0 | 201 | 2 | 17.1 | 754 |
| 南南東 | 135 | 4 | 14.3 | 149 | 3 | 13.8 | 103 | 1 | 9.6 | 387 |
| 南 | 118 | 2 | 9.9 | 111 | 0 | 10.9 | 62 | 1 | 10.4 | 291 |
| 南南西 | 55 | 3 | 11.1 | 51 | 0 | 11.5 | 32 | 0 | 7.3 | 138 |
| 南西 | 113 | 1 | 23.7 | 88 | 1 | 24.2 | 77 | 1 | 7.7 | 278 |
| 西南西 | 390 | 29 | 29.6 | 275 | 19 | 25.1 | 179 | 6 | 21.2 | 844 |
| 西 | 984 | 56 | 29.7 | 728 | 41 | 24.8 | 596 | 26 | 21.6 | 2308 |
| 西北西 | 1041 | 57 | 23.6 | 1037 | 53 | 20.2 | 1166 | 65 | 15.0 | 3244 |
| 北西 | 715 | 21 | 19.4 | 974 | 46 | 13.8 | 1230 | 60 | 12.9 | 2919 |
| 北北西 | 116 | 2 | 10.7 | 174 | 0 | 10.4 | 258 | 2 | 8.2 | 548 |

風向の出現回数：1時間値

最大風速の出現回数：1時間値，1日の欠測が4時間以内，同値の場合は出現時間が遅い時間

風速の最大値：1時間値

 最多頻度

 2番目に多い頻度

表 2-2-2 発電所内気象観測所 C 点における卓越風向 (2003~2012 年)

| 風向 | 4月 | | | 5月 | | | 6月 | | | 合計 |
|-----|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | 風向 (時間単位) の 出現回数 | 最大風速 (日単位) の 出現回数 | 風速の 10年間 最大値 (m/s) | 風向 (時間単位) の 出現回数 | 最大風速 (日単位) の 出現回数 | 風速の 10年間 最大値 (m/s) | 風向 (時間単位) の 出現回数 | 最大風速 (日単位) の 出現回数 | 風速の 10年間 最大値 (m/s) | 風向 (時間単位) の 出現回数 |
| 北 | 93 | 2 | 4.7 | 105 | 1 | 4.8 | 87 | 0 | 4.1 | 285 |
| 北北東 | 84 | 2 | 3.8 | 100 | 1 | 4.4 | 59 | 0 | 4.4 | 243 |
| 北東 | 288 | 1 | 4.5 | 237 | 3 | 5.2 | 197 | 1 | 4.1 | 700 |
| 東北東 | 830 | 12 | 14.2 | 714 | 14 | 18.0 | 804 | 13 | 9.8 | 2148 |
| 東 | 1539 | 75 | 20.8 | 1791 | 85 | 22.9 | 1805 | 105 | 18.4 | 5135 |
| 東南東 | 527 | 23 | 23.1 | 584 | 29 | 21.0 | 494 | 23 | 21.5 | 1805 |
| 南東 | 271 | 9 | 22.0 | 314 | 13 | 17.5 | 208 | 4 | 10.0 | 793 |
| 南南東 | 94 | 4 | 12.1 | 100 | 2 | 12.0 | 80 | 0 | 7.7 | 254 |
| 南 | 95 | 1 | 8.1 | 88 | 0 | 11.0 | 58 | 0 | 5.5 | 237 |
| 南南西 | 70 | 2 | 8.4 | 54 | 0 | 8.9 | 47 | 0 | 5.2 | 171 |
| 南西 | 87 | 0 | 11.0 | 85 | 1 | 18.2 | 68 | 1 | 4.4 | 220 |
| 西南西 | 341 | 15 | 24.0 | 272 | 10 | 20.2 | 207 | 2 | 10.4 | 820 |
| 西 | 1144 | 80 | 24.7 | 868 | 60 | 18.1 | 739 | 44 | 15.0 | 2751 |
| 西北西 | 1091 | 88 | 18.5 | 1102 | 89 | 15.8 | 1220 | 73 | 14.5 | 3413 |
| 北西 | 549 | 8 | 13.5 | 849 | 21 | 10.2 | 1078 | 32 | 8.4 | 2474 |
| 北北西 | 131 | 0 | 7.1 | 172 | 0 | 8.8 | 281 | 1 | 5.8 | 584 |

風向の出現回数：1時間値

最大風速の出現回数：1時間値，1日の欠測が4時間以内，同値の場合は出現時間が遅い時間

風速の最大値：1時間値

 最多頻度

 2番目に多い頻度


表 2-2-3 発電所内気象観測所 Z 点における卓越風向 (2003~2012 年)

| 風向 | 4月 | | | 5月 | | | 6月 | | | 合計 |
|-----|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | 風向 (時間単位) の 出現回数 | 最大風速 (日単位) の 出現回数 | 風速の 10年間 最大値 (m/s) | 風向 (時間単位) の 出現回数 | 最大風速 (日単位) の 出現回数 | 風速の 10年間 最大値 (m/s) | 風向 (時間単位) の 出現回数 | 最大風速 (日単位) の 出現回数 | 風速の 10年間 最大値 (m/s) | 風向 (時間単位) の 出現回数 |
| 北 | 220 | 2 | 7.2 | 342 | 4 | 7.1 | 378 | 2 | 6.8 | 940 |
| 北北東 | 178 | 8 | 8.8 | 212 | 8 | 8.1 | 175 | 1 | 8.0 | 565 |
| 北東 | 284 | 3 | 6.1 | 323 | 2 | 6.7 | 280 | 2 | 7.5 | 867 |
| 東北東 | 522 | 4 | 8.0 | 460 | 0 | 9.8 | 501 | 2 | 6.0 | 1483 |
| 東 | 879 | 3 | 11.5 | 540 | 5 | 10.5 | 473 | 5 | 9.4 | 1892 |
| 東南東 | 1100 | 70 | 14.5 | 1262 | 75 | 14.5 | 1073 | 63 | 12.3 | 3465 |
| 南東 | 522 | 14 | 19.3 | 475 | 20 | 14.0 | 358 | 12 | 13.8 | 1355 |
| 南南東 | 310 | 10 | 17.0 | 317 | 10 | 11.9 | 221 | 8 | 9.5 | 848 |
| 南 | 182 | 2 | 9.7 | 164 | 1 | 14.9 | 138 | 1 | 8.2 | 464 |
| 南南西 | 78 | 2 | 9.3 | 51 | 0 | 7.4 | 57 | 0 | 4.7 | 188 |
| 南西 | 84 | 2 | 15.8 | 84 | 3 | 18.9 | 101 | 2 | 5.8 | 289 |
| 西南西 | 272 | 18 | 18.1 | 230 | 12 | 16.3 | 174 | 5 | 10.5 | 678 |
| 西 | 647 | 43 | 18.7 | 443 | 25 | 14.0 | 351 | 14 | 12.1 | 1441 |
| 西北西 | 734 | 34 | 17.0 | 594 | 28 | 17.1 | 604 | 29 | 10.2 | 1932 |
| 北西 | 870 | 59 | 21.2 | 920 | 69 | 17.5 | 1140 | 78 | 11.9 | 2930 |
| 北北西 | 534 | 29 | 12.6 | 973 | 51 | 10.8 | 1141 | 74 | 14.4 | 2648 |

風向の出現回数：1 時間値

最大風速の出現回数：1 時間値，1 日の欠測が 4 時間以内，同値の場合は出現時間が遅い時間

風速の最大値：1 時間値



(出典：林野火災被害統計書 (平成 24 年度版) 北海道水産林務部)

図 2-2 火災の出火原因割合 (1993 年~2012 年)

(2) 立地条件を考慮した発火点の設定

(発火点 1)

卓越風向の東方向において、社員寮等の居住区が存在する道路脇畑に発火点を選定する。(3号炉原子炉炉心の中心から約2.5km)

(発火点 2)

卓越風向の北西方向において、民家等の居住区が存在する集落端と森林の境界部に発火点を選定する。(3号炉原子炉炉心の中心から約1.5km)

(3) 森林火災評価における発火点の妥当性

(発火点 1)

当該地点付近の畑地には保守的に Tall grass を設定していること並びにまわりは森林であり植生データは大きく変わらないことから、発火点を付近で移動させたとしても、当該地点より評価結果が厳しくなることはない。また、火災規模が大きくなる登り斜面になることを考慮している。

よって、卓越風向の方向で人為的行為を想定し道路脇畑を発火点として設定した。

(発火点 2)

当該地点付近は森林であり植生データは大きく変わらないことから、発火点を付近で移動させたとしても、当該地点より評価結果が厳しくなることはない。また、火災規模が大きくなる登り斜面になることを考慮している。

よって、卓越風向の方向で人為的行為を想定し集落端と森林の境界部を発火点として設定した。

(4) 発火時刻の設定

日照による草地及び樹木の乾燥に伴い、火線強度が増大することから、これらを考慮して火線強度が最大となる発火時刻を設定する。




図 2-3 想定発火点位置




図 2-4 評価発火点位置 (航空写真)



図 2-5 発火点 1 拡大図



図 2-6 発火点 2 拡大図

2. 2 森林火災による影響の有無の評価

(1) 評価手法の概要

本評価は、泊発電所に対する森林火災の影響の有無の評価を目的としている。具体的な評価指標と観点を以下に示す。

表 2-3 評価指標と観点

| 評価指標 | 評価の観点 |
|------------------------------|---|
| 延焼速度 [km/h] | ・ 火炎発生後、どの程度の時間で泊発電所に到達するのか ・ 泊発電所に到達し得る火災の規模はどの程度か ・ 必要となる消火活動の能力や防火帯の規模はどの程度か |
| 火線強度 [kW/m] | |
| 反応強度 [kW/m ²] | |
| 火炎長 [m] | |
| 火炎輻射発散度 [kW/m ²] | |
| 火炎輻射強度 [kW/m ²] | |
| 火炎到達幅 [m] | |

(2) 評価対象範囲

評価対象範囲は発電所近傍の発火想定地点を 10km 以内とし、評価対象範囲は泊発電所から南に 13km、北に 13km、東に 13km、西に 13km とする。

(3) 必要データ

a. 入力条件

評価に必要なデータを以下のとおり設定し、本評価を行った。

表 2-4 森林火災評価のための入力データ一覧

| データ種類 | 外部火災影響評価ガイドの記載 | 発電所での評価で用いたデータ |
|---------|---|---|
| 土地利用データ | 現地状況をできるだけ模擬するため、公開情報の中でも高い空間解像度である100mメッシュの土地利用データを用いる。(国土数値情報 土地利用細分メッシュ) | 同左 国土数値情報(国土交通省)の100mメッシュの土地利用データを使用した。 |
| 植生データ | 現地状況をできるだけ模擬するため、樹種や生育状況に関する情報を有する森林簿の空間データを現地の地方自治体より入手する。森林簿の情報を用いて、土地利用データにおける森林領域を、樹種・林齢によりさらに細分化する。 | 同左 北海道より森林簿を入手し、森林簿の情報を基に発電所周辺の植生調査を実施した。 その結果から、保守的に可燃物パラメータを設定し、土地利用データにおける森林領域を、樹種・林齢により細分化した。 |
| 地形データ | 現地状況をできるだけ模擬するため、公開情報の中でも高い空間解像度である10mメッシュの標高データを用いる。 傾斜度、傾斜方向については標高データから計算する。(基盤地図情報 数値標高モデル10mメッシュ) | 同左 基盤地図情報(国土地理院)の10mメッシュの標高データを使用した。 |
| 気象データ | 現地にて起こり得る最悪の条件を検討するため、森林火災の発生件数の多い月の過去10年間の最大風速、最高気温、最小湿度の条件を採用する。 | 同左 北海道において森林火災発生件数の多い4月～6月の過去10年間の最大風速、最高気温、最小湿度の条件を採用した。 風向は各発火点から原子炉建屋方向に設定した。 |




図 2-7 発電所周辺植生分布図

発電所敷地外の標高データについては、外部火災影響評価ガイドに従い、現地状況をできるだけ模擬するため、公開情報の中で最も空間解像度の高い基盤地図情報数値標高モデル 10m メッシュの標高データを用いた。

傾斜及び傾斜方位データについては、上記の標高データより算出した。




図 2-8 発電所敷地外の標高データ




図 2-9 発電所周辺の標高データ

b. 気象条件の設定

気象データには発電所内の気象観測データ及び発電所敷地外の公開情報である気象庁の気象統計情報があるが、外部火災影響評価においては発火想定地点を発電所から10km以内とした敷地外の火災の発生・進展を評価することから、発火点に最も近い発電所内の気象観測データを使用し、森林火災発生件数の多い4～6月の過去10年間の気象データを調査し、卓越風向、最大風速、最高気温、最小湿度の条件を選定した(表2-5)。

この調査結果に基づき FARSITE の入力値は表2-6のとおり設定した。発電所内の気象観測設備の配置位置を図2-10に示す。また、発電所内の気象観測データから設定した入力値(気温:30.0℃, 湿度:13%, 最大風速:29.7m/s)は、発電所と同じく後志地方の海沿いにある神恵内地域気象観測所(アメダス)及び寿都特別地域気象観測所における同期間のデータを組み合わせた値(気温:27.7℃, 湿度:10%, 最大風速:20.5m/s)と比較すると、気温及び湿度は同等であり、風速は約10m/s高い。FARSITEにおいて、風速の上昇は延焼速度及び火線強度を上昇させる。一方、気温及び湿度は可燃物特性(含水比)に影響を与えるが、初期条件にて含水比を低く設定しているため解析結果に大きな影響がない。以上より、発電所内の気象観測データを使用することは保守的である。




図2-10 発電所内の気象観測設備位置

表 2-5 2003～2012 年の 4～6 月の気象データ

| 月 | 泊発電所（観測期間：2003～2012 年） | | | | | 北海道 1993-2012 年 月別 火災発生 頻度※1 |
|-----|------------------------|----------|--------------------|------|-----------|--|
| | 気温 [°C] | 風速[m/s] | | 卓越風向 | 湿度 [%] | |
| | 最高 気温 | 最大 風速 | 最大風速 記録時の 風向 | 最多風向 | 最小 湿度 | |
| 4 月 | 22.6 | 29.7 | 西 | 東 | 13 | 227 |
| 5 月 | 24.7 | 29.2 | 東 | 東 | 14 | 231 |
| 6 月 | 30.0 | 24.4 | 東南東 | 東 | 18 | 57 |

※1 「林野火災被害統計書（平成 24 年度版）北海道水産林務部」

気温，湿度：瞬間値（D 点）

風速，風向：1 時間値（A，C，Z 点）

：FARSITE 入力データ

c. FARSITE 入出力データ

FARSITE については，保守的な評価となるよう以下の観点から入力値及び入力条件を設定する。

表 2-6 FARSITE 入力データ（気象データ）

| 大区分 | 小区分 | 入力値 | 入力値の根拠 |
|-----------|----------|------------------|--|
| 気象 データ | 風速[km/h] | 100 | 火災の延焼・規模の拡大を図るため，森林火災発生件数が多い月の発電所の最大風速 29.7m/s に基づき入力可能な最大値である 100km/h を入力 |
| | 風向[deg] | 90(東) 315(北西) | 風向は各発火点から原子炉建屋方向に設定 |
| | 気温[°C] | 30 | 樹木の燃焼性を高めるため，森林火災発生件数が多い月(4～6 月)の発電所の最高気温を入力 |
| | 湿度[%] | 13 | 樹木の燃焼性を高めるため，森林火災発生件数の多い月(4～6 月)の発電所の最低湿度を入力 |

表 2-7 FARSITE 入力データ (植生, 土地利用, 地形データ)


| 大区分 | 小区分 | 入力値 | 入力値の根拠 |
|-------------|------------------|-------|---|
| 植生 データ | 場所 | — | 土地利用データ, 航空写真, 現地調査及び森林簿で特定した樹種ごとの植生場所を入力 |
| | 樹種 | 15 区分 | 土地利用データ, 航空写真, 現地調査及び森林簿で特定した樹種を入力 3: Tall grass, 4: Chaparral, 5: Brush, 14: カラマツ (林齢 10 年生未満), 15: カラマツ (林齢 10 年生), 16: カラマツ (林齢 20 年生), 17: カラマツ (林齢 30 年生), 18: カラマツ (林齢 40 年生以上), 19: トドマツ+その他針葉樹 (林齢 10 年生未満), 20: トドマツ+その他針葉樹 (林齢 10 年生), 21: トドマツ+その他針葉樹 (林齢 20 年生), 22: トドマツ+その他針葉樹 (林齢 30 年生), 23: トドマツ+その他針葉樹 (林齢 40 年生以上), 24: 落葉広葉樹, 99: 非植生域 |
| | 林齢 | 5 区分 | 植生調査データに基づき, カラマツ・トドマツ+その他針葉樹について, 10 年生未満, 10 年生, 20 年生, 30 年生, 40 年生以上の 5 区分を設定 |
| | 樹冠率 | 区分 3 | 日照や風速への影響を考慮し, 針葉樹, 落葉広葉樹について, 保守的な樹冠率区分 (3: 一般的な森林) を入力 |
| 土地利用 データ | 森林, 田畑, 建物用地等 | — | 発電所周辺の森林, 田畑, 建物用地等を入力 (国土交通省データ 100m メッシュ) |
| 地形 データ | 標高, 地形 | — | 発電所周辺の土地の標高, 地形 (傾斜角度, 傾斜方向) を入力 (基盤地図情報 数値標高モデル 10m メッシュ) |

※1～99 の数字は, FARSITE の植生番号に対応

No. 3, 4, 5 は, FARSITE 内蔵値 (FARSITE が保有する可燃物データ)。

No. 14～24 は, 現地植生を踏まえて可燃物データを独自に設定した。

表 2-8 FARSITE 入力条件の整理 (植生)



※1~99の数字は、FARSITEの植生番号に対応

No. 3, 4, 5 は、FARSITE 内蔵値 (FARSITE が保有する可燃物データ)。

No. 14~24 は、現地植生を踏まえて可燃物データを独自に設定した。

表 2-9 各種土地利用情報と FARSITE 入力データとの関係(1/3)

| | 土地利用 | FARSITE 入力データ | | 備考 |
|-------------------|--------|---------------|-----------------------|--|
| | | 区分※1 | 種類 | |
| 国土数値情報土地利用細分メッシュユ | 田 | 3 | Tall grass | 田・農用地においては、農産物に加え草が主な可燃物となることから、保守的に Grass のパラメータの中で、可燃物量、可燃物厚さが大きい「Tall grass」とする。 |
| | その他農用地 | 3 | Tall grass | |
| | 森林 | 19 | トドマツ+その他針葉樹（林齢10年生未満） | 本領域はデータ上、樹種や林齢が不明であることから、独自設定したパラメータの中で最も火線強度等が高くなり易く、保守的と考えられる「トドマツ+その他針葉樹（林齢10年生未満）」とする。 |
| | 荒地 | 5 | Brush | 崖や岩、湿地など、特定の植生がなく、延焼しにくい領域であるが、保守的に「Brush」とする。 |
| | 建物用地 | 99 | 非植生 | 樹木等がないと考えられるため、「非植生（延焼おそれない）」とする。 |
| | 道路 | | | |
| | 鉄道 | | | |
| | その他の用地 | | | |
| 河川地及び湖沼 | | | | |
| 海浜 | | | | |
| 海水域 | | | | |
| ゴルフ場 | | | | |

※1：可燃物データの出典

No. 3, 4, 5, 99 は、FARSITE 内蔵値（FARSITE が保有する可燃物データ）。

No. 14~24 は、現地植生を踏まえた独自の可燃物データ

表 2-9 各種土地利用情報と FARSITE 入力データとの関係 (2/3)

| | 土地利用 | FARSITE 入力データ | | 備考 |
|-----|--|--------------------|--|---|
| | | 区分 ^{※1} | 種類 | |
| 森林簿 | カラマツ | 14, 15, 16, 17, 18 | カラマツ (林齢 10 年生未満, 10 年生, 20 年生, 30 年生, 40 年生以上) | 北海道のカラマツ林, トドマツ林は林床に 1~2m 程度のササが繁茂していることを考慮し, 下草の可燃物量は林齢によらず一定とすると共に, 大きな火線強度が想定される保守的な「Chaparral」の可燃物パラメータを適用した。 ただし, 樹木の量に該当する「生きた木質量」のパラメータは, 林齢と共に大きくなるよう設定した。生きた木質量は, 水分量が多く燃えにくい効果を示す。従って, 林齢が低い方が火線強度等が大きくなる。 JNES-RC-Report ^{※2} と同程度以上の設定 |
| | トドマツ, アカマツ, クロマツ, ヨーロッパアカマツ, ストローブマツ, グイマツ, グイマツ雑種, アカエゾマツ, ヨーロッパトウヒ, その他人口林針葉樹, 天然林針葉樹 | 19, 20, 21, 22, 23 | トドマツ+その他針葉樹 (林齢 10 年生未満, 10 年生, 20 年生, 30 年生, 40 年生以上) | |
| | ポプラ, ドロヤナギ, ギンドロ, マカバ, シラカンバ, ハンノキ, ヤマハンノキ, コバノヤマハンノキ, ケヤマハンノキ, アサダ, カシワ, ミズナラ, ニセアカシヤ, イタヤカエデ, ヤチダモ, 人工林広葉樹, 天然林広葉樹 | 24 | 落葉広葉樹 | 広葉樹は一般に高齢で下草の状況は林齢によってほとんど変わらないこと, 林床のササの繁茂は考慮せず, 高木に加え草や灌木が存在する状況を想定していることから, JNES-RC-Report ^{※2} と同様な考え方で独自に設定した「落葉広葉樹」の可燃物パラメータを適用した。 |

※ 1 : 可燃物データの出典

No. 14~24 は, 現地植生を踏まえた独自の可燃物データ

※ 2 : 福島第一原子力発電所への林野火災に関する影響評価 独立行政法人原子力安全基盤機構 (JNES) 平成 24 年 6 月

表 2-9 各種土地利用情報と FARSITE 入力データとの関係 (3/3)

| | 土地利用 | FARSITE 入力データ | | 備考 |
|------------------|---|---------------|-------------------------------------|---|
| | | 区分※1 | 種類 | |
| 植 生 調 査 | ハルニレ群生, ヤナギ 低木群落, ハンノキー ヤチダモ群生, カシワ 群落, シラカバミズ ナラ群落, ハリエンジ ユ群落, 落葉広葉樹林 | 24 | 落葉広葉樹 | 各植生区分はすべて落葉広葉樹であることから, JNES-RC-Report※2 と同様な考え方で独自に設定した 「落葉広葉樹」の可燃物パラメータを適用した。 |
| | ササ草原 | 4 | Chaparral | |
| | ススキ草原, 伐跡群 落, 種々草原, ヨシク ラス, ウキクサクラ ス・ヒルムシロクラ ス, 砂丘植生, 海岸断 崖植生 | 3 | Tall Grass | |
| | クロマツ植林, トドマ ツ植林, 落葉針葉樹植 林 | 19 | トドマツ+ その他針葉 樹 (林齢 10 年生未満) | 針葉樹の植林地であり, 林齢情報 がないことから, 独自設定した可 燃物パラメータの中で最も保守的 と考えられる「トドマツ+その他 針葉樹 (林齢 10 年生未満)」を設定 した。 |
| | 畑地, 耕作放棄地, 雑 草群落, 牧草地, 水田 | 3 | Tall Grass | |
| | 緑の多い住宅地 | 5 | Brush | 植生が連続しておらず, コンクリ ート等の領域も多く含まれ, 延焼 しにくいと考えられるが, 保守的 な観点から「Brush」を設定した。 |
| | 工業地帯, 造成地, 開 放水域, 自然裸地 | 99 | 非植生 | |

※ 1 : 可燃物データの出典

No. 3, 4, 5, 99 は, FARSITE 内蔵値 (FARSITE が保有する可燃物データ)。

No. 14~24 は, 現地植生を踏まえた独自の可燃物データ

※ 2 : 福島第一原子力発電所への林野火災に関する影響評価 独立行政法人原子力安全
基盤機構 (JNES) 平成 24 年 6 月

FARSITE からの出力データ及びその出力データを用いて算出したデータを以下に示す。

表 2-10 算出結果

| 大項目 | 小項目 | 出力値の内容 |
|------------------------|-----------------------------------|---|
| FARSITE 出力 | 火炎長[m] | 火炎の高さ [円筒火炎モデルの形態係数の算出] |
| | 延焼速度[km/h] | 火炎の延焼する速さ |
| | 単位面積当たり 熱量[kJ/m ²] | 単位面積当たりの放出熱量 |
| | 火線強度[kW/m] | 火炎最前線での単位幅当たりの発熱速度であり、火炎 輻射強度の根拠となる火炎規模 [防火帯幅の算出] |
| | 反応強度[kW/m ²] | 単位面積当たりの発熱速度であり、火炎輻射強度の根 拠となる火炎規模 |
| | 到達時間[h] | 出火から火炎の前線が当該地点に到達するまでの時間 [火炎継続時間の算出] |
| 上記出力値 より算定し たデータ | 火炎輻射強度 [kW/m ²] | 発電所防火帯外縁より約 100m 以内における反応強度 (最大)に米国防火技術者協会(NFPA)の係数 0.377*を 乗じて算出 [円筒火炎モデルを用いた温度上昇の算出] |
| | 火炎継続時間[h] | 到達時間から算出 [円筒火炎モデルを用いた温度上昇の算出] |
| | 火炎到達幅[m] | 発電所敷地境界の火炎最前線の長さ [円筒火炎モデル数の算出] |
| | 燃焼半径[m] | 火炎長に基づき算出 [円筒火炎モデルの形態係数の算出] |

※発電所近傍には針葉樹、落葉広葉樹がある。そのため、輻射熱割合は 0.377(針葉樹)、0.371(広葉樹)のうち保守的に大きい値である 0.377 を選択している。

(出典：「SFPE HANDBOOK OF Fire Protection Engineering」)

d. 植生調査の詳細について

植生調査は、発電所を中心とする半径 5 km の範囲で、樹種、下草の有無を確認した。

(a) 調査内容

発電所を中心とする半径 5 km の範囲の植生を調査し記録した。

(b) 調査者の力量

調査者は平成 17 年以降国土交通省北海道開発関連業務のうち植生図作成を含む 4 件の業務に従事しており、すべての業務にて平均以上の評価点を得ている。

また、調査者は環境省の自然環境保全基礎調査植生図作成業務に従事している。

(c) 調査期間

平成 24 年 5 月 10 日, 8 月 20 日～22 日




図 2-11 植生調査結果

表 2-11 防火帯周辺の代表的な植生調査ポイント及び FARSITE 入力データ

| ポイント | 植生調査結果 | | | 設定する可燃物パラメータ | | |
|------|---------|----|----|--------------|--------|---------|
| | 樹種 | 林齢 | 下草 | 樹種 | 林齢 | 下草 |
| ① | カシワ群落 | - | 有 | 落葉広葉樹 | - | 182.9cm |
| ② | ササ草原 | - | 有 | Chaparral | - | 182.9cm |
| ③-a | 種々草原 | - | 有 | Tall Grass | - | 76.2cm |
| ③-b | 海岸断崖植生 | - | 有 | | | |
| ④ | 落葉針葉樹植林 | - | 有 | トドマツ | 10年生未満 | 182.9cm |








図 2-12 防火帯周辺の代表的な植生調査ポイント

表 2-12 防火帯周辺における代表的な調査ポイントの植生

| ポイント No. | 植生区分 | 植生写真 |
|----------|--|--|
| ① | <p data-bbox="592 371 735 405">カシワ群落</p> <p data-bbox="437 423 890 595">主に発電所北側及び堀株川河口部周辺において確認された。 林床は、多様な種が混生するほか、ササ類が独占する箇所も見られる。</p> |  |
| ② | <p data-bbox="608 707 719 741">ササ草原</p> <p data-bbox="437 759 890 837">主に発電所北側山地部において小面積が点在していた。</p> |  |
| ③-a | <p data-bbox="608 1021 719 1055">種々草原</p> <p data-bbox="437 1072 890 1151">山間部を除く調査範囲のほぼ全域で確認された草本群落である。</p> |  |
| ③-b | <p data-bbox="576 1335 751 1368">海岸断崖植生</p> <p data-bbox="437 1386 890 1509">発電所周辺から積丹半島に向かう海岸線において確認された草本・低木群落である。</p> |  |
| ④ | <p data-bbox="560 1648 767 1682">落葉針葉樹植林</p> <p data-bbox="437 1700 847 1778">主に発電所北側に点在していた。 林床はササ類が独占していた。</p> |  |

e. 植生入力の保守性について

植生の入力にあたって、地方自治体より入手した森林簿及び国土数値情報土地利用細分メッシュに基づき、入力データを整備しているが、以下のとおり保守的な入力としている。

(a) 土地利用細分メッシュからの植生データ入力

i. 田及びその他農業用地の植生入力

Grass を保守的に燃えやすい Tallgrass として FARSITE の入力としている。

ii. 荒地の植生入力

非燃焼領域を燃えやすい Brush (茂み) として FARSITE の入力としている。

iii. 森林の植生入力

本領域はデータ上、樹種や林齢が不明であることから、FARSITE デフォルトパラメータの中で火線強度が高くなりやすい「Chaparral」をベースに独自設定したパラメータの中で最も保守的と考えられる「トドマツ+その他針葉樹 (林齢 10 年生未満)」として FARSITE の入力としている。

(b) 森林簿及び植生調査からの植生データ入力

複数混在樹種、林齢より、火線強度の大きいものを代表として FARSITE の入力としている。

発電所周辺の植生調査を実施し、森林簿データに植生調査結果を反映した上で、保守的な可燃物パラメータを入力している。

可燃物パラメータ入力の考え方は、植生調査結果を踏まえ、森林の下草状況、樹種及び林齢を考慮し設定した。ただし、植生調査から得られたデータの林齢は 10 年生未満として設定した。なお、林齢が低いほど fuel 量 (水分含有量等) が少ないため燃えやすい。


f. 樹冠率の設定

樹冠率は、上空から森林を見た場合の平面上の樹冠が占める割合をいう。

FARSITE では、実際の森林状況による自然現象を可能な限り反映するため、樹冠率の割合が高くなると、風速の低減、地面草地への日照が低減 (水分蒸発量が減ること燃えにくくなる) する。

具体的には FARSITE において樹冠率を 4 つに区分し、4 つのいずれかを設定するようになっている。今回の評価では、植生調査データにより森林と定義できる区分 3、4 から選択することとし、保守的に区分 3 を設定する。

樹冠率：平面上の樹冠の割合



| FARSITE 区分 | 樹冠率[%] | 備考 |
|------------|--------|----------|
| 1 | ~20 | |
| 2 | 21~50 | 非森林を含む領域 |
| 3 | 51~80 | 一般的な森林 |
| 4 | 81~100 | 原生林を含む森林 |

| | 区分 3 の場合 | 区分 4 の場合 |
|--------|------------|------------|
| 風速低減効果 | 風速が弱まりにくい | 風速が弱まる |
| 日射低減効果 | 地面下草が燃えやすい | 地面下草が燃えにくい |

図 2-13 樹冠率の設定

g. FARSITE への入力値まとめ

表 2-13 FARSITE への入力値 (1/2)

| 大区分 | 小区分 | 入力値 | 備考 |
|-----|-----|-----------|--|
| 気象 | 気温 | 30[°C] | 気温が高い方が可燃物の水分量が少なく燃えやすくなることから、森林火災が多い4～6月における過去10年間の最高気温を設定（外部火災影響評価ガイドどおり） 解析期間中最高気温が継続するように設定 |
| | 湿度 | 13[%] | 湿度が低い方が可燃物の水分量が少なく燃えやすくなることから、森林火災が多い4～6月における過去10年間の最小湿度を設定（外部火災影響評価ガイドどおり） 解析期間中最小湿度が継続するように設定 |
| | 風速 | 100[km/h] | 風が強い方が延焼速度・火線強度が大きくなることから、森林火災が多い4～6月における過去10年間の発電所の最大風速29.7m/sに基づき入力可能な最大値である100km/h(27.8m/s)を設定（外部火災影響評価ガイドどおり） 解析期間中最大値の風速が継続するように設定 |
| | 雲量 | 0[%] | 日射が多い方が可燃物の水分量が少なくなるため、日射量が多くなるように、雲量0%に設定 |
| | 降水量 | 0[mm] | 降水がない方が可燃物の水分量が少なくなるため、降水量は0mmに設定 |
| 地形 | 高低差 | 数値標高モデル | 現地状況を模擬するため、基盤地図情報数値標高モデルの10mメッシュデータを用いる。 |
| | 緯度 | 0度 | 日射量が多い方が可燃物量の水分量が少なくなる燃えやすくなることから、日射量が多くなるように、赤道直下に設定 |

表 2-13 FARSITE への入力値 (2/2)

| 大区分 | 小区分 | 入力値 | 備考 | |
|-----|------------------------|---------------------------|---|------------------------------------|
| 植生 | 樹木高さ | 20.0[m] | データを正確に調査することは困難であるため、デフォルト値を一律に適用 | |
| | 枝下高さ | 4.0[m] | | |
| | かさ密度 | 0.200[kg/m ³] | | |
| | 樹冠率 | 区分 3 | 森林と定義される区分 3, 4 のうち、風速が弱まりにくく、日射の影響を受けやすくなる区分 3 を設定 | |
| | fuel 1 初期 水分量 | 1 時間以内に乾燥する木質 | 5[%] | データを正確に調査することは困難であるため、デフォルト値を一律に適用 |
| | | 10 時間以内に乾燥する木質 | 8[%] | |
| | | 100 時間以内に乾燥する木質 | 12[%] | |
| | | 生きた草 | 100[%] | |
| | | 生きた木質 | 100[%] | |

(4) FARSITE の解析結果

各発火点の FARSITE による解析結果図を以下に示す。




図 2-14-1 発火点 1：東（道路脇畑）の火線強度




図 2-14-2 発火点 1：東（道路脇畑）の火炎到達時間




図 2-15-1 発火点 2：北西（集落端と森林の境界部）の火線強度




図 2-15-2 発火点 2：北西（集落端と森林の境界部）の火炎到達時間

(5) 火炎到達時間と最大火線強度について

各発火点における防火帯外縁に最も早く火炎が到達する火炎到達時間と防火帯外縁より 100m の範囲における最大火線強度を表 2-14 に示す。

表 2-14 解析結果

| | | |
|--------------|--------|---------|
| 発火点位置 | 発火点 1 | 発火点 2 |
| 延焼速度[m/s] | 2.88 | 3.11 |
| 最大火線強度[kW/m] | 33,687 | 114,908 |
| 火炎到達時間[h] | 約 4.6 | 約 0.8 |

(6) 防火帯幅の算出

外部火災影響評価ガイドに基づき、防火帯外縁より約 100m の範囲における最大火線強度から「Alexander and Fogarty の手法（風上に樹木が無い場合）」を用いて、防火帯幅（火炎の防火帯突破確率 1% の値）を算出した結果、評価上必要とされる防火帯幅が 17.8m（発火点 1）であるため、20m、25m の防火帯幅、45.3m（発火点 2）であるため、46m の防火帯幅を確保することにより延焼による防護対象設備への影響がないことを確認した。

FARSITE 解析における主な入力パラメータは保守的な設定（参考資料 2-1）としているが、他に解析結果に影響するパラメータとしては最大火線強度の出現時刻（日射量に影響を及ぼす）がある。

最大火線強度出現時刻の保守性を確認するため、最大火線強度が最も大きい発火点 2 について 3 パターンの出火時刻を入力して最大火線強度出現時刻の感度解析を実施した。（参考資料 2-3）

表 2-15 に示すとおり、最大火線強度は 8 時～9 時頃に高くなる傾向がある。これは傾斜の影響を踏まえた上で日射により可燃物の水分量変化を計算上考慮しているためである。

表 2-15 感度解析結果

| 発火点 2 出火時刻 | 最大火線強度出現時刻 | 最大火線強度[kW/m] |
|------------|------------|--------------|
| 7 : 00 | 8 : 02 | 96,712 |
| 8 : 00 | 8 : 52 | 114,908 |
| 9 : 00 | 10 : 24 | 85,929 |

表 2-16 風上に樹木が無い場合の火線強度と最小防火帯幅の関係
（火炎の防火帯突破確率 1%）

| 火線強度 [kW/m] | 500 | 1,000 | 2,000 | 10,000 | 20,000 | 25,000 | 50,000 ^{**} | 100,000 ^{**} | 125,000 ^{**} |
|----------------|-----|-------|-------|--------|--------|--------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 防火帯幅 [m] | 6.2 | 6.4 | 6.7 | 9.5 | 13.1 | 14.8 | 23.3 | 40.3 | 48.8 |

※外部火災影響評価ガイドに記載の数値から外挿して算出

表 2-17 各地点における防火帯幅の設定

| 地点 | 火線強度[kW/m] | | 評価上必要とされる防火帯幅[m] | | 防火帯幅[m] |
|----|------------|---------|------------------|------|---------|
| | 発火点1 | 発火点2 | 発火点1 | 発火点2 | |
| A | 20,738 | 960 | 13.4 | 6.4 | 20 |
| B | 33,687 | 720 | 17.8 | 6.3 | 25* |
| C | 1,229 | 1,540 | 6.5 | 6.6 | 20 |
| D | 783 | 114,908 | 6.4 | 45.3 | 46 |
| E | 1,642 | 6,931 | 6.6 | 8.5 | 20 |

※防火帯幅については火線強度，風向，植生を考慮して設定（添付資料2 別紙2-12）





図 2-16 火線強度に対する防火帯の相関図（出典：外部火災影響評価ガイド）

(7) 危険物施設の火災が森林等に延焼した場合の泊発電所への影響について

泊発電所における各発火点について危険物施設の火災を想定した場合、各発火点以遠の風上は海又は危険物施設が 5km 以遠であることから、泊発電所への熱影響が大きくなるような火災にはならないと考えられる。

2. 3 森林火災時の対応の評価結果

森林火災影響評価においては、以下に示す到達時間及び防火帯幅の条件を満足していること、森林火災時の可搬型モニタリングポストの対応が可能であることを確認した。

2. 3. 1 火炎の到達時間の評価結果

2. 3. 1. 1 火炎到達時間

防火帯を設置することで、森林火災が発電用原子炉施設へ延焼する可能性は低いが、森林火災の状況に応じて防火帯付近にて散水を行い、万が一の飛び火による延焼を防止する。

FARSITE の解析により、森林火災を想定した場合、発火点 2 の火炎が防火帯外縁に到達する最短時間は 0.8 時間（約 52 分）であるため、この時間以内で予防散水が可能であることを確認する。

発火点 2 の位置関係を図 2-17 に示す。




図 2-17 発火点 2 との位置関係

2. 3. 1. 2 火災の覚知

発電所敷地及び敷地境界付近における森林火災については、以下の方法で早期覚知が可能である。

(1) 監視カメラによる監視

想定される自然現象等の影響について、昼夜にわたり発電所周辺の状況を把握する目的で設置する監視カメラを使用して森林火災に対する監視を行う。監視カメラは、発電所周辺の森林火災を監視できる位置（開閉所遮風建屋屋上）に設置し、24時間要員が常駐する中央制御室からの監視が可能な設計とする。

(2) 発電所構内にいる者による覚知

- a. 24時間常駐している警備員による覚知
- b. 24時間常駐している運転員によるパトロールによる覚知
- c. 通常勤務の構内の社員及び協力会社従業員による覚知
 - (a) 発見者は、発電課長へ連絡し、その後、運営課長（夜間、休日は当番者）へ連絡する。
 - (b) 運営課長（夜間、休日は当番者）は、消防機関へ119番通報する。

(3) 外部からの情報

- a. 守衛所に設置している地元自治体の防災行政無線傍受による覚知
- b. 消防機関からの連絡による覚知
発電所に迫る可能性があるとして消防機関が判断した火災は消防機関から連絡が入る。

(4) 発火点の火災覚知

- a. 発火点1付近は、民家及び当社の社員寮も近傍に立地していることから外部からの情報による覚知を行う。また、監視カメラでは、直接視認できないことから、火災による炎（明かり）、煙で覚知を行う。
- b. 発火点2付近は、茶津守衛所に24時間常駐している警備員が覚知を行う。また、監視カメラでは、直接視認できないことから、火災による炎（明かり）、煙で覚知を行う。




図 2-18 発電所周辺の標高と火災覚知

2. 3. 1. 3 消火活動

(1) 予防散水の実施体制

泊発電所においては、発電所構内の火災に対し、消防活動を行うために自衛消防隊を組織している。自衛消防隊の組織体制を図 2-19 及び表 2-18 に示す。

予防散水は、この自衛消防隊の敷地内に 24 時間常駐している初期消火要員、消防車等により行う。




図 2-19 自衛消防隊体制

表 2-18 自衛消防隊編成

| 構成 | 所属等 | 役割 |
|-------------------|---|---|
| 自衛消防隊長 (統括管理者) | 発電所次長(1) | a. 自衛消防隊全体を指揮・統括 b. 公設消防との活動方針を統括 |
| 自衛消防隊長代行者 | 運営課長(1) | a. 自衛消防隊長不在時の任務を代行 |
| 初期消火要員 | 連絡者 | 発電課長(当直)(1) a. 通報者及び関係箇所への通報連絡 b. 初期消火要員への出動要請 (平日夜間・休祭日) |
| | 通報者 | ・平日昼間 運営課長(1) ・平日夜間・休祭日 事務系当番者(1) a. 公設消防及び関係箇所への通報連絡 b. 初期消火要員への出動要請(平日昼間) |
| | 現場指揮者 | ・平日昼間 机上社員(1) ・平日夜間・休祭日 当直員(1) a. 初期消火活動の総括指揮 b. 火災状況等を公設消防先着隊へ情報伝達 |
| | 消火担当 | 委託員(3) a. 消火器又は消火栓による消火活動 b. 消防自動車による消火活動(筒先) c. 消防用ホースの延長 d. 泡消火薬剤の化学消防自動車への補給 |
| | 消防車操作担当 | 委託員(2) a. 消防自動車の運転 b. 化学消防自動車, 水槽付消防ポンプ自動車の機関員 |
| | 消火補助担当 | 委託員(2) a. 泡消火薬剤の運搬及び補給補助 b. 消火補助 c. 伝令及び伝令補助 |
| | 案内誘導担当 | 委託員(1) a. 公設消防を火災発生現場近傍へ誘導 |
| 本部指揮班 | 班長: 運営課長(1) 副班長: 運営課副長(1) 班員: 各グループ員 | a. 隊長の指示を受け, 自衛消防隊各班を指揮 b. 各班からの通報・連絡を受けると共に, 情報を収集し隊長の判断を補佐 |
| 消火班 | 班長: 運営課副長(1) 副班長: 教育センター副長(1) 班員: 各グループ員 初期消火要員 (連絡者, 通報者を除く) | a. 消火器又は消火栓による消火活動 b. 火災状況等の情報収集 |
| 業務支援班 (避難誘導担当) | 班長: 総務課副長(1) 副班長: 総務課副長(1) 班員: 各グループ員 | a. 避難場所への避難誘導 |
| 業務支援班 (救護担当) | 班長: 労務安全課副長(1) 副班長: 労務安全課主任(1) 班員: 各グループ員 | a. 被災者への応急処置 b. 公設消防救急隊との連携 c. 被災者発生状況報告 |
| 放管班 | 班長: 安全管理課副長(1) 副班長: 安全管理課員(1) 班員: 各グループ員 | a. 線量当量率, 汚染レベルの測定 b. 公設消防隊員の誘導(管理区域内) c. 自衛消防隊員及び公設消防隊員の除染措置 |

() 内は人数

(2) 初期消火要員の力量維持のための訓練

初期消火要員は、消火対応の力量を維持するために、訓練を計画的に実施する。

初期消火要員に係る訓練を表 2-19 に示す。

表 2-19 初期消火要員に係る訓練

| 項目 | 頻度 | 対象者 | 訓練概要 |
|-------------|---------|---------------------|-------------------------------------|
| 総合訓練 | 1 回/年 | 初期消火要員 | 火災を想定した総合訓練 |
| 通報連絡訓練 | 1 回/年 | 発電課長（当直）、 事務系当番者 | 連絡者→通報者→消防署（ダミー）への通報訓練 |
| 消防用資機材取扱い訓練 | 1 回/年 | 机上社員，当直員， 委託員 | ・防火服着用，空気呼吸器装着訓練 ・消防自動車操作補助，消火訓練 |
| 消防用設備取扱い訓練 | 1 回/年 | 机上社員，当直員， 委託員 | 消火栓，消火器等取扱い訓練 |
| 消防自動車操作訓練 | 1 回/年以上 | 委託員 | 運転，泡消火操作訓練 |
| 構内消防用設備教育 | 1 回/年以上 | 机上社員，当直員， 委託員 | 構内消防用設備配置場所等の習得 |
| 構内建屋配置図教育 | 1 回/年以上 | 委託員 | 構内建屋配置場所等の習得 |

(3) 予防散水計画

防火帯により森林火災が発電用原子炉施設へ影響を及ぼすことはないが、森林火災の状況に応じて防火帯付近へ予防散水を行う。

万一、防火帯の内側に飛び火した場合は、初期消火要員の活動を予防散水から防火帯内側火災の消火活動に切り替え、継続して現場指揮者の指揮のもと消火活動・延焼防止活動を行う。

なお、予防散水については、火災防護計画に定める。

a. 予防散水に期待する効果

防火帯は、防火帯突破確率 1 %となる防火帯幅 17.8m（発火点 1）に対し、約 20m、25m の防火帯、45.3m（発火点 2）に対し約 46m の防火帯を設定している。

予防散水は、防火帯付近を濡らすことで火の粉の発生や飛び移りの抑制を図り、防火帯の機能をより強化するために実施する。

b. 防火帯付近への予防散水計画

活動用水は、構内の消火栓、防火水槽及び河川水を使用する。

使用資機材は化学消防自動車（泡消火薬剤含む）1台、水槽付消防ポンプ自動車1台及び大規模火災用消防自動車1台。対応要員数は11名。

防火帯付近散水エリアと消火栓及び防火水槽位置を図2-20に示す。また、各散水エリアの予防散水計画を表2-20に示す。

表2-20 防火帯付近散水エリアの予防散水計画

| 散水エリア | A | B | C |
|-------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| 使用水源 | 河川水 防火水槽 No. 1 屋外消火栓 | 防火水槽 No. 1 屋外消火栓 | 防火水槽 No. 1 屋外消火栓 |
| 防火水槽容量 | (60m ³) | 60m ³ | 60m ³ |
| 消火ホース展開距離 (最長距離) | 40m | 550m | 900m |
| 消防自動車等の台数 | 2台 | 2台 | 3台 |
| 連絡から予防散水開始まで (消火ホース展開最長箇所) | 約22分 | 約31分 | 約30分 |
| 防火帯外縁到達時間 | 発火点2 0.8h | — | 発火点1 4.6h |
| 予防散水継続時間 | (防火水槽使用時 約158分) | 約158分 | 約158分 |
| 対応人数 | 初期消火要員 11名 | | |




図 2-20 防火帯付近散水エリアと消火栓及び防火水槽位置

(4) 散水開始までの所要時間

a. 防火帯への散水

発電所周辺付近からの想定森林火災の火炎到達時間が最短（約 0.8 時間）となる発火点 2 から出火した森林火災が、最短で防火帯外縁に到達する散水地点において予防散水を行う。散水位置を図 2-21 に示す。




図 2-21 散水位置（防火帯）

b. 所要時間

表 2-21 に示すとおり，出動連絡後，約 22 分で散水活動が開始可能である。

なお，想定の所要時間は，過去の実績等から想定した時間により算定した。（別紙 2-9）

表 2-21 散水開始までの所要時間

| 手順 | 内容 | 対応者 | 経過時間 (min) | | | | | | | 備考 | | | | |
|-------|-------------------------------|--------------|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|---|--|----------------------|
| | | | 0 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | | 50 | | | |
| ①火災発生 | 森林火災発生 | — | ▲ | ▲ | | | | | | | | | | |
| ②森林発知 | 警備員による発知, 監視カメラによる発知, 外部からの情報 | 守衛所 中央制御室 | | ▲ | ▲ | | | | | | | | | |
| ③出動準備 | 初期消火要員へ連絡 | 通報者 (運営課長) | | ▲ | | | | | | | | | | |
| | 出動準備～消防車出動まで | 初期消火要員 | | | ■ | | | | | | | | | 訓練実績時間:7分 (累計時間:7分) |
| ④移動 | 散水地点到着まで | 初期消火要員 | | | | | | ■ | | | | | | 想定時間:10分 (累計時間:17分) |
| ⑤放水準備 | 河川水の取水準備 | 初期消火要員 | | | | | | | ■ | | | | | 訓練実績時間:4分 (累計時間:21分) |
| ⑥放水開始 | 予防散水開始 | 初期消火要員 | | | | | | | | | | ■ | | 訓練実績時間:1分 (累計時間:22分) |

散水開始までの所要時間

c. 評価結果

発火点2の火炎到達時間0.8時間(約52分)以内で予防散水が可能である。

2. 3. 2 防火帯幅の評価結果

表2-14, 図2-15の評価結果から, 評価上必要とされる防火帯幅約17.8m(発火点1)に対し, 20m, 25m幅の防火帯, 約45.3m(発火点2)に対し, 46m幅の防火帯を設定する(図2-22)。

- 森林火災の延焼を防止するために, 森林側から樹木が無い領域及び防火帯を設定する。
- 防火帯は防護対象設備(クラス1, 2)(固体廃棄物貯蔵庫, 開閉所等の一部クラス3設備を含む)及び重大事故等対処設備を囲うように設定する。
- 防火帯は発電所設備及び駐車場の配置状況を考慮し, 干渉しないように設定する。
- 防火帯及び樹木が無い領域の設定に当たっては, 草木を伐採する等, 可燃物を排除する。その後, 防火帯及び樹木がない領域の一部についてはモルタル吹付を行い, 草木の育成を抑制し, 可燃物がない状態を維持する。また, 防火帯及び樹木がない領域の管理(定期的な点検等)の方法を火災防護計画に定める。(別紙2-1)




図2-22 防火帯設置位置

2. 3. 3 外部火災時のモニタリングポスト及びモニタリングステーションの対応について

外部火災が発生した場合においても、発電用原子炉を安全に停止するための設備に影響がないように防火帯を設置し、安全上重要な設備はその内側に配置し、外部火災による影響がないことを確認している。

モニタリングポスト及びモニタリングステーションについては、泊発電所の周辺監視区域付近における空間線量率の監視を行うために発電所敷地境界付近に8箇所（防火帯の外側は6箇所）設置している。

測定器は屋外に設置されており、外部火災による影響を確実に防止できるものとは考えない。

なお、森林火災の進展によりモニタリングポスト及びモニタリングステーションの機能が喪失した場合は、防火帯の内側に保管している可搬型モニタリングポスト（バッテリー駆動可能：7台）により代替測定を実施する。

可搬型モニタリングポストがモニタリングポスト及びモニタリングステーション周辺に設置できる場合は、その周辺に設置し、森林火災の延焼によりモニタリングポスト及びモニタリングステーション周辺に設置できない場合は、発電所構内の同一方向に設置する。可搬型モニタリングポスト等を配置場所まで運搬・設置し、監視・測定を開始するまでの所要時間は、1台当たり約30分を想定（7台設置する場合は、約3時間30分を想定）。

可搬型モニタリングポストの設置イメージ図を図2-23、配置図を図2-24に示す。

また、外部からの情報により森林火災を認識し、可能な限り影響の軽減を図るためモニタリングポスト及びモニタリングステーション付近へ予防散水計画を定める。



図2-23 可搬型モニタリングポスト（設置イメージ）




図 2-24 可搬型モニタリングポスト設置位置

(1) モニタリングポスト及びモニタリングステーション付近への予防散水計画

森林火災が発生した場合、防火帯内側にある発電用原子炉施設の防護を第一に考える。ただし、可能な限り影響の軽減を図るため、外部からの情報により森林火災を認識し、風向き等から森林火災が発電用原子炉施設に影響を与えないと判断した場合、発電所敷地境界へ到達するまでに時間的な余裕がある場合は、モニタリングポスト及びモニタリングステーション付近への予防散水を行う。森林火災時のモニタリングポスト及びモニタリングステーション対応フローを図 2-25 に示す。

モニタリングポスト及びモニタリングステーション付近への予防散水計画を表 2-22 に示す。

モニタリングポスト及びモニタリングステーション付近への予防散水エリアを図 2-26 に示す。




図 2-25 森林火災時のモニタリングポスト・ステーション対応フロー図

(2) 予防散水の検証結果

a. 森林火災を想定した予防散水（モニタリングポスト）

実施日：平成 25 年 9 月

想定火災到達地点：モニタリングポスト No. 5

訓練内容：出動連絡，移動，ホース展開，消防車連結，散水

所要時間：実施結果は表 2-23 に示す。訓練の様子を図 2-26 に示す。

評価：

- ・モニタリングポストへの消防車による散水を実施し散水は可能。
- ・出動から散水開始までの実績時間は約 25 分となった。
- ・消防車 2 台連結により実施し，散水可能であった。
- ・予防散水のうち実施条件が厳しいモニタリングポスト No. 5 で散水が可能であるため，すべてのモニタリングポスト・ステーションに対し，所定の時間内で散水可能であると評価する。

また，防潮堤の再構築により構内入構ルートが変更になるため，予防散水活動時に本ルートを通行するモニタリングポスト No. 2 及び No. 6 については，過去の実績等から想定時間を算定した結果，約 24 分及び約 34 分となり，所定の時間内で散水可能であると評価する。

表 2-22 モニタリングポスト・ステーション付近への予防散水計画

| 火災到達ポイント | EPO-2 | EPO-3～EPO-5 EMS-1 | EPO-6 |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|
| 使用水源 | 河川水 防火水槽 No. 1 屋外消火栓 | 防火水槽 No. 1 屋外消火栓 | 防火水槽 No. 1 屋外消火栓 |
| 防火水槽容量 | (60m ³) | 60m ³ | 60m ³ |
| 消防自動車等の台数 | 2 台 | 2 台 | 2 台 |
| 連絡から予防散水開始まで (訓練実績) | —※1 | 約 25 分 | —※1 |
| 連絡から予防散水開始まで (過去の実績等からの想定) | 約 24 分※2 | — | 約 34 分※2 |
| 予防散水継続時間 (間欠) | (防火水槽使用時 約 158 分) | 約 158 分 | 約 158 分 |
| 対応人数 | 初期消火要員 11名 | | |

※1：構内入構ルート変更前は、移動距離が EPO-5 よりも短いことから、EPO-5 の訓練結果に包絡される。

※2：構内入構ルート変更予定のため、過去の実績等から所要時間を算出した。(別紙 2-9)




図 2-26 モニタリングポスト・ステーション付近への予防散水

表 2-23 モニタリングポスト・ステーション付近への予防散水活動時間
(1/3)

散水開始までの所要時間

【モニタリングポストNo.5】

| 手順 | 内容 | 経過時間 (min) | | | | | | | 備考 |
|--------|--------------------|------------|---|----|----|----|----|----|-----------------------|
| | | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
| ① 出動準備 | 初期消火要員へ連絡 | ▼ 連絡 | | | | | | | |
| | 出動準備～消防車出動まで | ■ | | | | | | | 訓練実績時間:7分 (累計時間:7分) |
| ② 移動 | モニタリングポストNo.5付近へ移動 | | ■ | | | | | | 訓練実績時間:15分 (累計時間:22分) |
| ③ 放水準備 | 消防車配置、ホース敷設 | | | | | | ■ | | 訓練実績時間:2分 (累計時間:24分) |
| ④ 放水開始 | 予防散水開始 | | | | | | | ■ | 訓練実績時間:1分 (累計時間:25分) |

表 2-23 モニタリングポスト・ステーション付近への予防散水活動時間
(2/3)

散水開始までの所要時間

【モニタリングポストNo.2】

| 手順 | 内容 | 経過時間 (min) | | | | | | | 備考 | |
|-------|--------------------|------------|---|----|----|----|----|----|----|----------------------|
| | | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | | |
| ①出動準備 | 初期消火要員へ連絡 | ▼ 連絡 | | | | | | | | |
| ②移動 | 出動準備～消防車出動まで | | | | | | | | | 訓練実績時間:7分 (累計時間:7分) |
| ③放水準備 | モニタリングポストNo.2付近へ移動 | | | | | | | | | 想定時間:12分 (累計時間:19分) |
| ④放水開始 | 消防車配置、河川水の取水準備 | | | | | | | | | 訓練実績時間:4分 (累計時間:23分) |
| | 予防散水開始 | | | | | | | | | 訓練実績時間:1分 (累計時間:24分) |

表 2-23 モニタリングポスト・ステーション付近への予防散水活動時間
(3/3)

散水開始までの所要時間

【モニタリングポストNo.6】

| 手順 | 内容 | 経過時間 (min) | | | | | | | 備考 | |
|-------|--------------------|------------|---|----|----|----|----|----|----|---------------------|
| | | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | | |
| ③出動準備 | 初期消火要員へ連絡 | ▼ 連絡 | | | | | | | | |
| ④移動 | 出動準備～消防車出動まで | | | | | | | | | 訓練実績時間:7分 (累計時間:7分) |
| ⑤放水準備 | モニタリングポストNo.6付近へ移動 | | | | | | | | | 想定時間:24分 (累計時間:31分) |
| ⑥放水開始 | 消防車配置、ホース敷設 | | | | | | | | | 想定時間:2分 (累計時間:33分) |
| | 予防散水開始 | | | | | | | | | 想定時間:1分 (累計時間:34分) |



図 2-27 消防自動車による予防散水

3. 温度影響評価

3.1 パラメータの算出

(1) 温度影響評価の流れ

FARSITE 出力より得られた、到達時間、反応強度及び火炎長より、各建屋のコンクリート表面温度を評価する。(図 2-28 参照)

なお、FARSITE 出力項目を表 2-24 に、発火点ごとの FARSITE 解析結果を表 2-25 に示す。




図 2-28 温度影響評価 (概念図)

表 2-24 FARSITE 出力項目 (温度影響評価関係)

| 項目 | 内容 (用途) | |
|---------------------|-----------------------------|---|
| FARSITE 出力 | 到達時間[h] | 出火から火災の前線が該当地点に到達するまでの時間 (火炎継続時間の算出) |
| | 反応強度 [kW/m ²] | 単位面積当たりの熱放出速度であり、火炎放射強度の根拠となる火災規模 (火炎放射強度の算出) |
| | 火炎長[m] | 火炎の高さ (円筒火炎モデルの形態係数の算出) |
| FARSITE 出力から算出したデータ | 火炎継続時間 [h] | 到達時間から算出 (円筒火炎モデルを用いた温度上昇の算出) |
| | 火炎放射強度 [kW/m ²] | 発電所防火帯外縁より約 100m 以内における反応強度 (最大) に米国防火協会(NFPA)の係数 0.377 ^{※1} を乗じて算出 (円筒火炎モデルを用いた温度上昇の算出) |
| | 燃焼半径[m] | 火炎長に基づき算出 (円筒火炎モデルの形態係数の算出) |
| | 火炎到達幅[m] | 発電所敷地境界の火炎最前線の長さ (円筒火炎モデル数の算出) |

※1 発電所敷地近傍には針葉樹、落葉広葉樹がある。そのため、輻射熱割合は、0.377(針葉樹)、0.371(広葉樹)のうち保守的に大きい値である 0.377 を採用した。(出典:「SFPE HANDBOOK OF Fire Protection Engineering」)

表 2-25 FARSITE 解析結果

| 項目 | 発火点 1 | 発火点 2 |
|--|----------------------|---------------------------|
| 発火点 | 道路脇の畑 (東側へ 2.5km) | 集落端と森林の境界 (北西側へ 1.5km) |
| 火炎継続時間[h] | 0.118 | 0.021 |
| 最大火炎輻射強度[kW/m ²] ^{※1} | 1,200(843) | 1,200(977) |
| 火炎長[m] | 1.630 | 3.620 |
| 燃焼半径[m] | 0.544 | 1.207 |
| 円筒火炎モデル数 \hat{F} (10m メッシュ) | 9.192 | 4.143 |
| 円筒火炎モデル数 F | 3,257.67 | 1,425.42 |
| 火炎到達幅[m] | 3,540 | 3,440 |
| 形態係数 (総和) ^{※2} [-] | 0.0076 | 0.017 |
| 輻射強度 (最大) ^{※2} [kW/m ²] | 311.19 | 692.78 |

※1：FARSITE 出力より算出された値（括弧内の数値）を安全側に切り上げた数値

※2：評価対象施設との離隔距離により異なる。（代表として原子炉建屋を記載）

(2) 燃焼半径

燃焼半径は火炎長から算出する。

$$R = \frac{H}{3}$$

R：燃焼半径[m]，H：火炎長[m]

(3) 円筒火炎モデル数

円筒火炎モデル数 F 及び 10m メッシュ内の円筒火炎モデル数 \hat{F} を，火炎到達幅，燃焼半径から算出する。

$$F = \frac{W}{2R}, \quad \hat{F} = \frac{10}{2R}$$

F：円筒火炎モデル数，W：火炎到達幅[m]

\hat{F} ：円筒火炎モデル数（10m メッシュ），R：燃焼半径[m]

10m メッシュ内の円筒火炎モデル数 \hat{F} は火炎到達幅 W を地形データの最小単位である 10m 幅に分割したメッシュ内の円筒火炎モデル数であるため，円筒火炎モデル数 F 及び 10m メッシュ内の円筒火炎モデル数 \hat{F} の関係は以下のとおりである。

$$F = \frac{W}{2R} = \frac{W}{10} \times \frac{10}{2R} = \frac{W}{10} \times \hat{F}$$

(4) 火炎輻射強度

火炎輻射強度は FARSITE 出力データである反応強度から算出する。

反応強度は炎から輻射として放出される熱エネルギーと、火炎・煙として対流放出される熱エネルギーの和から求められることから、反応強度に対する火炎輻射強度の割合を求めることで、反応強度から火炎輻射強度を算出する。「THE SFPE HANDBOOK OF Fire Protection Engineering」から各樹木の発熱量を引用し、反応強度に対する火炎輻射強度の割合を算出する。

泊発電所敷地近傍には、針葉樹及び落葉広葉樹がある。

そのため、輻射熱割合は、針葉樹 0.377 と落葉広葉樹 0.371 のうち保守的に大きい値である針葉樹の係数 0.377 を使用する。火炎輻射強度と反応強度の発熱量の関係を表 2-26 に示す。

反応強度 $[W/m^2]$

$$= \text{火炎輻射強度} [W/m^2] + \text{火炎対流発散度} [W/m^2]$$

表 2-26 火炎輻射強度と反応強度の発熱量

| 発熱量 (ΔH) | 火炎輻射強度 (ΔH_{rad}) | 火炎対流発散度 (ΔH_{con}) | 反応強度 (ΔH_{ch}) | 係数 ($\Delta H_{\text{rad}} / \Delta H_{\text{ch}}$) |
|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---|
| レッドオーク発熱量 (落葉広葉樹の代表種) | 4.6[kJ/g] | 7.8[kJ/g] | 12.4[kJ/g] | 0.371 |
| 米松 発熱量 (針葉樹の代表種) | 4.9[kJ/g] | 8.1[kJ/g] | 13.0[kJ/g] | 0.377 |

(出典：「SFPE HANDBOOK OF Fire Protection Engineering」)

(5) 火炎輻射発散度

火炎輻射発散度は、ある空間における火災源からの輻射熱流束の大きさである。受熱面における輻射熱流束の大きさは、保守的に火災源からの輻射熱流束が減衰しないものとする、火災源の火炎輻射強度に受熱面の吸収率をかけて変換したものと表せる。

$$R_f = I_R \times \varepsilon$$

R_f : 火炎輻射発散度 $[W/m^2]$, I_R : 火炎輻射強度 $[W/m^2]$, ε : 吸収率 [-]

火炎輻射強度と火炎輻射発散度のイメージについて、図 2-29 に示す。




図 2-29 火炎輻射強度と火炎輻射発散度のイメージ

(6) 火炎到達幅

森林火災が収束するまでに、防火帯外縁で延焼している範囲を火炎到達幅 (W) とし、この範囲の燃焼が受熱面へ与える影響を輻射強度により評価する。

本評価に用いる火炎到達幅 (W) は、延焼したメッシュ数×10m (メッシュ幅) とした。

(7) 火炎継続時間

最大火炎輻射強度の発生メッシュと隣接メッシュにおける火炎到達時間の差を火炎継続時間とする。2つ以上の伝播方向がある場合は、最大時間を選択する。

火炎継続時間の概念図を図 2-30 に示す。




図 2-30 火炎継続時間概念図

(8) 形態係数の算出

外部火災影響評価ガイドに基づき形態係数を算出する。なお、各円筒火炎モデルから受熱面までの距離が異なるため、各円筒火炎モデルにおける形態係数を算出する。

$$\phi_i = \frac{1}{\pi n} \tan^{-1} \left(\frac{m}{\sqrt{n^2 - 1}} \right) + \frac{m}{\pi} \left\{ \frac{(A - 2n)}{n\sqrt{AB}} \tan^{-1} \left[\sqrt{\frac{A(n-1)}{B(n+1)}} \right] - \frac{1}{n} \tan^{-1} \left[\sqrt{\frac{(n-1)}{(n+1)}} \right] \right\} \quad (\text{式 1})$$

$$m = \frac{H}{R} \cong 3, \quad n = \frac{L_i}{R}, \quad A = (1 + n)^2 + m^2, \quad B = (1 - n)^2 + m^2$$

ϕ_i : 円筒火炎モデルの形態係数[-], L_i : 離隔距離[m], H : 火炎長[m], R : 燃焼半径[m]

(9) 輻射強度の算出

10m メッシュ内には燃焼半径から算出した \hat{F} 個の火炎が存在するものとして、受熱面への輻射強度を算出する。

$$E = E_0 + 2 \sum_{i=1}^n E_i \text{ (受熱面への輻射強度) [kW/m}^2\text{]}$$

$$E_0 = \phi_0 \times \hat{F} \times R_f \text{ (中心火炎の場合) [kW/m}^2\text{]}$$

$$E_i = \phi_i \times \hat{F} \times R_f \text{ (中心以外の火炎の場合) [kW/m}^2\text{]}$$

ϕ_i : 形態係数[-], R_f : 最大火炎輻射発散度[kW/m²], \hat{F} : 円筒火炎モデル数(10 メッシュ)

(10) 温度の算出方法

a. 評価条件

受熱面への輻射強度は、円筒火炎モデルを火炎到達幅の長さ分並べ、各々の輻射強度を積算し評価する。火炎輻射強度は各々の位置で強度の違いがあるが、本評価では保守的に最大の火炎輻射発散度の円筒火炎モデルが一様に存在するものとして評価する。受熱面への輻射強度 E は、10m メッシュの中に円筒火炎モデルを \hat{F} 個並べて輻射強度 E_i を計算し、10m メッシュの輻射強度 E_i を火炎到達幅の長さになるよう積算したものである。

円筒火炎モデルの燃焼時間は火炎継続時間とする。

円筒火炎モデルの概念図を図 2-31 に示す。

10mメッシュ内にはF個の最大火炎輻射発散度の円筒火炎モデルが燃焼




図 2-31 温度影響評価概念図

3. 2 建屋外壁の温度評価

(1) 影響評価対象範囲

評価対象施設の外壁について、森林火災を想定して評価を実施した。

- (2) 評価対象施設から最も近い防火帯外縁までの離隔距離を用いて評価を行う。評価対象施設から最も近い防火帯外縁までの離隔距離を表 2-27 に示す。評価については、防火帯外縁から最短距離にある原子炉建屋を代表として実施する。

表 2-27 評価対象施設から最も近い防火帯外縁までの離隔距離

| 想定火災源 | 離隔距離[m] | | | |
|-------|---------|---------|------------|----------|
| | 原子炉建屋 | 原子炉補助建屋 | ディーゼル発電機建屋 | 循環水ポンプ建屋 |
| 森林火災 | 200 | 230 | 230 | 300 |

(3) 判断の考え方

a. 危険輻射強度

コンクリート圧縮強度が維持される保守的な温度 200℃に至る輻射強度を危険輻射強度とし、火災時における短期温度上昇を考慮した場合において、想定する火災の輻射強度が危険輻射強度を越えないことを、危険距離及び離隔距離から確認する。(別紙 2-2 参照) なお、外壁にはガラリ、配管貫通部等が存在するが、これらに対する火災影響は敷地内火災に包絡されるため本評価では対象外とした。

b. 評価方法

火災が発生した時間から森林が燃え尽きるまでの間、一定の輻射強度で外壁が昇温されるものとして、式 1 の一次元非定常熱伝導方程式を森林火災の火災源が防火帯に沿って広がりを持つことから数値解析により解くことで、外壁表面の温度及び外壁表面の温度が 200℃となる輻射強度を危険輻射強度として算出する。なお、コンクリート表面温度評価にあたっては、外壁の部材であるコンクリートへの熱伝導による蓄熱を考慮するため、保守的に対流及び輻射による放熱は考慮しないものとした。

$$\rho C_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\lambda \frac{\partial T}{\partial x} \right) \quad (\text{式 1})$$

T : 建屋温度[℃], x : コンクリート深さ[m], t : 時間[s],

λ : コンクリート熱伝導率 (1.74[W/m・K])

C_p : コンクリート比熱 (963[J/kg・K]), ρ : コンクリート密度 (2,400[kg/m³])

式 1 で求めた危険輻射強度 E となる形態係数 Φ を式 2 より算出する。

$$E = R_f \times \Phi \quad (\text{式 2})$$

E : 輻射強度[W/m²], R_f : 輻射発散度[W/m²], Φ : 形態係数

表 2-28 対象施設の輻射発散度及び形態係数

| 項目 | 発火点 | 原子炉建屋 |
|--|-----|-------------|
| 輻射発散度 [kW/m ²] ^{※1} | 1 | 1,200 (843) |
| | 2 | 1,200 (977) |
| 形態係数 (総和) [-] | 1 | 0.048 |
| | 2 | 0.15 |

※1 : FARSITE 出力より算出された値 (括弧内の数値) を安全側に切り上げた数値

式 2 で求めた形態係数 Φ となる危険距離 L を, 式 3 より算出する。


$$\Phi = \frac{1}{\pi n} \tan^{-1} \left(\frac{m}{\sqrt{n^2 - 1}} \right) + \frac{m}{\pi} \left\{ \frac{(A - 2n)}{n\sqrt{AB}} \tan^{-1} \left[\sqrt{\frac{A(n-1)}{B(n+1)}} \right] - \frac{1}{n} \tan^{-1} \left[\sqrt{\frac{(n-1)}{(n+1)}} \right] \right\} \quad (\text{式 3})$$

$$m = \frac{H}{R} \cong 3, \quad n = \frac{L}{R}, \quad A = (1 + n)^2 + m^2, \quad B = (1 - n)^2 + m^2$$

H : 火炎長 [m], R : 燃焼半径 [m], L : 危険距離 [m]

上記のとおり危険距離を算出し, 最も近い防火帯外縁から評価対象施設までの離隔距離を下回るか評価を実施した。

一次元非定常熱伝導方程式による温度算出概念図を図 2-32 に示す。



※1 : 天井スラブは外壁よりも火災源からの距離が遠いことから, 外壁の評価に包絡される。

※2 : コンクリート表面温度評価に当たっては, 対流及び輻射による放熱は考慮しないものとした。

図 2-32 一次元非定常熱伝導方程式による温度算出概念図

c. 評価結果

危険輻射強度より評価対象施設の危険距離を算出した結果、各評価対象施設の危険距離が離隔距離以下であることを確認した。

評価結果のうち、危険輻射強度を表 2-29 に、危険距離を表 2-30 に示す。

表 2-29 対象施設の危険輻射強度

| 項目 | 発火点 | 原子炉建屋 |
|----------------------------------|-----|-------|
| 危険輻射強度 (最大) [kW/m ²] | 1 | 10.03 |
| | 2 | 39.88 |

表 2-30 原子炉施設外壁温度評価結果

| 項目 | 発火点 | 原子炉建屋 | 原子炉補助建屋 | ディーゼル 発電機建屋 | 循環水 ポンプ建屋 |
|---------------------|-----|-------|---------|----------------|--------------|
| 外壁温度[°C] | 1 | 約 62 | ※1 | | |
| | 2 | 約 60 | | | |
| 防火帯外縁から の離隔距離[m] | 1 | 200 | 230 | 230 | 300 |
| | 2 | | | | |
| 危険距離[m] | 1 | 34.0 | | | |
| | 2 | 24.7 | | | |

※1：原子炉補助建屋、ディーゼル発電機建屋及び循環水ポンプ建屋は原子炉建屋よりも火災源からの距離が遠いことから、原子炉建屋の評価に包絡される。

3. 3 内気温度評価

(1) 評価対象範囲

評価対象施設に対し、室内で人員の活動が必要な、3号炉中央制御室並びにクラス3に属する緊急時対策所について、最も厳しい条件となる火災を想定し、内部の温度影響評価を実施する。

(2) 判断の考え方

a. 許容温度

中央制御室の設計室温から 40°C とする。

緊急時対策所は外気取り入れ後に冷凍機にて冷却し、設定温度となるように制御しているため、許容熱負荷以下であることで評価する。

b. 評価方法

評価は以下の手順で実施する。図 2-33 に評価概念図を示す。

- (a) 外部火災による評価対象外壁内表面を評価する。(STEP1)
 (b) STEP1 で得られた外壁内表面温度を基に室温を評価する (STEP2)




図 2-33 評価概念図

- (a) STEP1 の評価モデル式

外部火災による外壁内表面温度を算出する式は次式で示される。

$$\rho C_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\lambda \frac{\partial T}{\partial x} \right) \quad (\text{式 1})$$

T : 建屋温度[°C], x : コンクリート深さ[m], t : 時間[s]

λ : コンクリート熱伝導率 (1.74[W/m・K])

C_p : コンクリート比熱 (963[J/kg・K]), ρ : コンクリート密度 (2,400[kg/m³])

- (b) STEP2 の評価モデル式

室内の内包機器熱負荷は強制換気により除熱される。ここでは図 2-33 に示すように外部火災による外壁内表面温度の上昇により室温が加熱される影響をモデル化する。保守的に評価を実施するため、室内の熱容量等は考慮せず、熱バランスによる評価を実施する。

外部火災による内壁温度上昇に伴う熱負荷は次式で示される。

$$Q_{in} = h_{in} A (T_{in} - T_{room})$$

Q_{in} : 室内熱負荷[W], h_{in} : 室内壁表面熱伝達率[W/m²・K]

A : 室内壁表面積[m²], T_{in} : 内壁最高温度[°C], T_{room} : 室温[°C]

室内における熱バランスにより室温は次式で計算される。保守的に排気温度 T_{ext} を室温 T_{room} として評価する。

$$T_{room} = T_{ext} = \frac{Q + Q_{in}}{m \rho C_p} + T_a$$

Q : 室内負荷[W], m : 風量[m³/s], C_p : 空気比熱[J/kg・K], ρ : 空気密度[kg/m³]

評価の結果、各評価対象について許容温度又は許容熱負荷を下回ることを確認した。

表 2-31 評価結果 (原子炉施設)

| 評価対象 | STEP1:外壁内表面温度[°C] | STEP2:室内温度[°C] | 許容温度[°C] |
|-------|-------------------|----------------|----------|
| 中央制御室 | 約 51 | 約 26 | 40 |

表 2-32 評価結果 (緊急時対策所)

| 評価対象 | STEP1:外壁内表面温度[°C] | STEP2:熱負荷[kW] | 許容熱負荷[kW] |
|--------|-------------------|---------------|-----------|
| 緊急時対策所 | 約 44 | 約 38.5 | 40.0 |

3. 4 屋外施設の影響評価


(1) 評価手法の概要

受熱面への輻射強度は、円筒火炎モデルを火炎到達幅の長さ分並べ、各々の輻射強度を積算し評価する。火炎輻射強度は各々の位置で強度の違いがあるが、本評価では保守的に最大の火炎輻射発散度の円筒火炎モデルが一様に存在するものとして評価する。受熱面への輻射強度 E は、10m メッシュの中に円筒火炎モデルを F 個並べて輻射強度 E_i を計算し、10m メッシュの輻射強度 E_i を火炎到達幅の長さになるよう積算したものである。

円筒火炎モデルの燃焼時間は火炎継続時間とする。

円筒火炎モデルの概念図を図 2-34 に示す。

10mメッシュ内にはF個の最大火炎輻射発散度の円筒火炎モデルが燃焼



※1 F個分の円筒火炎モデルから放射

※2 F個分の円筒火炎モデルの2箇所から放射

- ・受熱面への輻射強度Eは、受熱面に対して中心の火炎からの輻射強度E₀と中心以外の火炎からの輻射強度E_iを積算したものである。なお、中心以外の円筒火炎モデルは左右対称であることから、片側を2倍して算出している。
- ・形態係数φ_iは、受熱面と火炎の距離に依存するため、円筒火炎モデルごとにそれぞれ算出する。
- ・火炎輻射発散度は、保守的に最大火炎輻射発散度R_fを用いる。

図 2-34 温度影響評価概念図

(2) 温度評価

a. 排気筒温度の算出

(a) 評価対象範囲

排気筒について、森林火災を想定して評価を実施した。

なお、排気筒の評価に当たっては、原子炉建屋に設置されていることから離隔距離は原子炉建屋までの距離とした。

(b) 評価対象施設の仕様

排気筒仕様を表 2-33 に、排気筒外形図を図 2-35 に示す。

表 2-33 排気筒の仕様

| | |
|------|------------|
| 名称 | 排気筒 |
| 種類 | 丸形 |
| 主要寸法 | 外径 2,308mm |
| | 地表高さ 73.1m |
| 材料 | SUS304 |
| 個数 | 1 |




図 2-35 排気筒の外形図

(c) 評価対象施設までの離隔距離

評価対象施設から最も近い防火帯外縁までの離隔距離を表 2-34 に示す。

表 2-34 評価対象施設までの離隔距離

| 評価対象施設 | 離隔距離[m] |
|--------|---------|
| 排気筒 | 200 |

(d) 判断の考え方

i. 危険輻射強度

火災時における短期温度上昇を考慮した場合において、排気筒の鋼材の強度が維持される保守的な温度 325℃を越えない最大の輻射強度を危険輻射強度とする。

ii. 評価方法

排気筒は内部への伝熱はなく、熱伝導の良い表面の鋼材への伝熱のみを考慮するため、速やかに定常状態となることから、円筒外表面積の 1/2 に火災による輻射が到達し、外表面全体から放熱するものとして、一定の輻射強度で排気筒が昇温されるとき、輻射による入熱量と対流による放熱量が釣り合うことを表した式 1 により排気筒表面の温度から危険輻射強度を算出する。

なお、内表面は保守的に評価を実施するため断熱とした。

$$T = T_0 + \frac{\varepsilon E}{2h} \quad (\text{式 1})$$

ε: 吸収率(1.0[-]), E: 輻射強度[W/m²], h: 熱伝達率(17[W/m²·K])^{※1}, T₀: 初期温度(50[°C])

※1: 空気調和・衛生工学便覧(外表面の熱伝達率は、受熱面の形状や周囲の環境条件を受け変化するが、一般的な値として垂直外壁面、屋根面及び上げ裏面の夏季、冬季の値が示されている。評価上放熱が少ない方が保守的であることから、これらのうち最も小さい値である 17 W/m²/K を用いる。)

表 2-35 対象施設の危険輻射強度

| 項目 | 発火点 | 排気筒 |
|---------------------|-----|-------|
| 危険輻射強度 | 1 | 9,299 |
| [W/m ²] | 2 | 9,304 |

式 1 で求めた危険輻射強度 E とする形態係数 Φ を式 2 より算出する。

$$E = R_f \times \Phi \quad (\text{式 2})$$

E : 輻射強度 [W/m²], R_f : 輻射発散度 [W/m²], Φ : 形態係数

表 2-36 対象施設の輻射発散度及び形態係数

| 項目 | 発火点 | 排気筒 |
|------------------------------------|-----|-------------|
| 輻射発散度 | 1 | 1,200 (843) |
| [kW/m ²] ^{※1} | 2 | 1,200 (977) |
| 形態係数 | 1 | 0.0078 |
| [-] | 2 | |

※ 1 : FARSITE 出力より算出された値 (括弧内の数値) を安全側に切り上げた数値

式 2 で求めた形態係数 Φ とする危険距離 L を式 3 より算出する。

$$\phi = \frac{1}{\pi n} \tan^{-1} \left(\frac{m}{\sqrt{n^2 - 1}} \right) + \frac{m}{\pi} \left\{ \frac{(A - 2n)}{n\sqrt{AB}} \tan^{-1} \left[\sqrt{\frac{A(n-1)}{B(n+1)}} \right] - \frac{1}{n} \tan^{-1} \left[\sqrt{\frac{(n-1)}{(n+1)}} \right] \right\} \quad (\text{式 3})$$

$$m = \frac{H}{R} \cong 3, \quad n = \frac{L}{R}, \quad A = (1+n)^2 + m^2, \quad B = (1-n)^2 + m^2$$

H : 火炎長 [m], R : 燃焼半径 [m], L : 危険距離 [m]

上記のとおり危険距離を算出し、最も近い防火帯外縁から評価対象施設までの離隔距離を下回るか評価を実施した。

排気筒の評価概念図を図 2-36 に示す。




図 2-36 排気筒の評価概念図

iii. 評価結果

危険輻射強度より排気筒の危険距離を算出した結果、排気筒までの危険距離が離隔距離以下であることを確認した。評価結果を表 2-37 に示す。

表 2-37 排気筒に対する熱影響評価結果

| 項目 | 排気筒 | |
|-----------------|-------|-------|
| | 発火点 1 | 発火点 2 |
| 温度[°C] | 約 60 | 約 71 |
| 防火帯外縁からの離隔距離[m] | 200 | |
| 危険距離[m] | 35.4 | 54.0 |

3. 5 原子炉補機冷却海水ポンプの影響評価


(1) 評価手法の概要

受熱面への輻射強度は、円筒火炎モデルを火炎到達幅の長さ分並べ、各々の輻射強度を積算し評価する。火炎輻射強度は各々の位置で強度の違いがあるが、本評価では保守的に最大の火炎輻射発散度の円筒火炎モデルが一様に存在するものとして評価する。受熱面への輻射強度 E は、10m メッシュの中に円筒火炎モデルを F 個並べて輻射強度 E_i を計算し、10m メッシュの輻射強度 E_i を火炎到達幅の長さになるよう積算したものである。

円筒火炎モデルの燃焼時間は火炎継続時間とする。

円筒火炎モデルの概念図を図 2-37 に示す。

10mメッシュ内にはF個の最大火炎輻射発散度の円筒火炎モデルが燃焼



※1 F個分の円筒火炎モデルから放射

※2 F個分の円筒火炎モデルの2箇所から放射

- ・受熱面への輻射強度 E は、受熱面に対して中心の火炎からの輻射強度 E_0 と中心以外の火炎からの輻射強度 E_i を積算したものである。なお、中心以外の円筒火炎モデルは左右対称であることから、片側を2倍して算出している。
- ・形態係数 ϕ_i は、受熱面と火炎の距離に依存するため、円筒火炎モデルごとにそれぞれ算出する。
- ・火炎輻射発散度は、保守的に最大火炎輻射発散度 R_f を用いる。

図 2-37 温度影響評価概念図

(2) 温度評価

a. 原子炉補機冷却海水ポンプ温度の算出

(a) 評価対象範囲

原子炉補機冷却海水ポンプは、循環水ポンプ建屋内に収納されており、直接火災の影響を受けることはない。ただし、循環水ポンプ建屋内の上部外壁は鋼板であることから、火災の輻射熱が伝熱により建屋内雰囲気へ移動し、建屋内雰囲気の温度が上昇する。また、原子炉補機冷却海水ポンプ電動機は、電動機本体を全閉構造とし、空気冷却器を電動機の側面に設置して外気を直接電動機本体に取り込まない全閉外扇形の冷却方式であり、外部火災の影響を受けた場

合には、周囲空気の温度上昇により、冷却機能への影響が懸念されることから、冷却空気の温度を評価対象とする。

電動機内部の空気冷却対象は固定子巻線及び下部軸受であり、そのうち許容温度が低い下部軸受温度の機能維持に必要な冷却空気の温度が、許容温度以下となることを確認する。

(b) 評価対象施設までの離隔距離

原子炉補機冷却海水ポンプを内包する循環水ポンプ建屋から最も近い防火帯外縁までの離隔距離を表 2-38 に示す。

表 2-38 評価対象施設までの離隔距離

| 評価対象施設 | 離隔距離[m] |
|----------|---------|
| 循環水ポンプ建屋 | 300 |

(c) 判断の考え方

i. 危険輻射強度

原子炉補機冷却海水ポンプ電動機の冷却空気の許容温度は、電動機下部軸受を限界温度以下とするために必要な吸い込み外気許容温度を 80℃とする。

火災時における短期温度上昇を考慮した場合において、下部軸受の機能が維持される吸い込み外気の許容温度 80℃を越えない最大の輻射強度を危険輻射強度とする。

表 2-39 原子炉補機冷却海水ポンプの機能維持に必要な冷却空気の許容温度

| 対象部位 | 冷却空気の許容温度[℃] | 運転時の温度上昇[℃] | 限界温度[℃] |
|-------|--------------|-------------|-------------------|
| 固定子巻線 | 99 | 46 | 145 ^{※1} |
| 下部軸受け | 80 | 35 | 115 ^{※2} |

※1：耐熱クラス 145 (F)における固定子巻線の許容最高温度【JEC-2137】

※2：軸受潤滑油の潤滑能力を維持できる限界温度

ii. 評価方法

循環水ポンプ建屋内には、各種機器（原子炉補機冷却海水ポンプ他）が収納されており、通常運転時にはこれらの機器からの発熱は、建屋の換気により外部へ放出される設計である。熱収支を解くにあたっては、この建屋内部に収められている機器の発熱量と外部火災からの時間変化する輻射熱をインプットとして、換気量を熱収支と連成させて以下に記す関係式により吸い

込み外気温度から危険輻射強度を算出する。循環水ポンプ建屋空気温度評価モデルの概要を図2-38に示す。

$$Q_{in} = G_{air}^0 \times C_{pin} \times (T_R^0 - T_{in}) \quad \dots\dots ①$$

$$\begin{aligned} \Delta P_H &= \Delta P_{in} + \Delta P_{out} \\ \Rightarrow g \times (\rho_{in} - \rho_R^n) \times H &= \zeta_{in} \times \frac{1}{2} \times \rho_{in} \times u_{in}^n{}^2 + \zeta_{out} \times \frac{1}{2} \times \rho_R^n \times u_{out}^n{}^2 \quad \dots\dots ②^{*1} \end{aligned}$$

$$\rho_R^n = \frac{1}{0.004555 \times 0.622 \times T_R^n} \quad \dots\dots ③^{*2}$$

$$u_{in}^n = \frac{G_{air}^n}{\rho_{in} \times A_{in}} \quad \dots\dots ④$$

$$u_{out}^n = \frac{G_{air}^n}{\rho_R^n \times A_{out}} \quad \dots\dots ⑤$$

$$W_R^n = V \times \rho_R^n \quad \dots\dots ⑥$$

※1 出典：空気調和・衛生工学便覧第11版 空気調和・衛生工学会

※2 出典：伝熱工学資料第5版 日本機械学会（湯き空気として算出）

各時間ステップの値を用いて、建屋内気温上昇と次のステップの建屋内気温を算出する。

$$T_R^{n+1} = T_R^n + \frac{(Q_{in} + q_F^n \times A_F) - (T_R^n - T_{in}) \times G_{air}^n \times C_{pin}}{W_R^n \times C_{PR}} \times \Delta t \quad (\text{式1})$$

Q_{in} : 建屋内のポンプモータの放熱量[W], G_{air} : 換気風量[kg/s], C_{pin} : 空気比熱[J/kg・K],
 T_R : 建屋内気温[°C], T_{in} : 外気温[°C], g : 重力加速度[m/s²], ρ_{in} : 外気密度[kg/m³],
 ρ_R : 建屋内空気密度[kg/m³], H : 換気有効高さ[m], ζ_{in} : 給気口圧損係数[-],
 ζ_{out} : 排気口圧損係数[-], u_{in} : 給気口流速[m/s], u_{out} : 排気口流速[m/s],
 A_{in} : 給気口面積[m²], A_{out} : 排気口面積[m²], W_R : 建屋内空気重量[kg],
 V : 建屋内空気体積[m³], q_f : 外部火災からの輻射熱受熱熱流束[W/m²],
 A_F : 輻射受熱面積[m²], C_{PR} : 建屋内空気比熱[J/kg・K], Δt : 時間刻み[s]




図 2-38 循環水ポンプ建屋空気温度評価モデル

表 2-40 対象施設の危険輻射強度

| 項目 | 発火点 | 原子炉補機冷却海水ポンプ |
|---------------------|-----|--------------|
| 危険輻射強度 (最大) | 1 | 3,178 |
| [W/m ²] | 2 | 4,847 |

式 1 より求めた危険輻射強度 E とする形態係数 Φ を式 2 より算出する。

$$E = R_f \times \Phi \quad (\text{式 2})$$

E : 輻射強度 [W/m²], R_f : 輻射発散度 [W/m²], Φ : 形態係数

表 2-41 対象施設の輻射発散度及び形態係数

| 項目 | 発火点 | 原子炉補機冷却海水ポンプ |
|------------------------------|-----|--------------|
| 輻射発散度 [kW/m ²]*1 | 1 | 1,200 (843) |
| | 2 | 1,200 (977) |
| 形態係数 (総和) [-] | 1 | 0.026 |
| | 2 | 0.048 |

※ 1 : FARSITE 出力より算出された値 (括弧内の数値) を安全側に切り上げた数値

式 2 で求めた形態係数 Φ とする危険距離 L を式 3 より算出する。

$$\Phi = \frac{1}{\pi n} \tan^{-1} \left(\frac{m}{\sqrt{n^2 - 1}} \right) + \frac{m}{\pi} \left\{ \frac{(A - 2n)}{n\sqrt{AB}} \tan^{-1} \left[\sqrt{\frac{A(n-1)}{B(n+1)}} \right] - \frac{1}{n} \tan^{-1} \left[\sqrt{\frac{(n-1)}{(n+1)}} \right] \right\} \quad (\text{式 3})$$

$$m = \frac{H}{R} \cong 3, \quad n = \frac{L}{R}, \quad A = (1+n)^2 + m^2, \quad B = (1-n)^2 + m^2$$

H : 火炎長 [m], R : 燃焼半径 [m], L : 危険距離 [m]

上記のとおり危険距離を算出し、防火帯外縁から最短距離にある評価対象施設までの離隔距離を下回るか評価を実施した。

(d) 評価結果

危険輻射強度より危険距離を算出した結果、原子炉補機冷却海水ポンプまでの危険距離が離隔距離以下であることを確認した。評価結果を表 2-42 に示す。

表 2-42 原子炉補機冷却海水ポンプへの危険物貯蔵施設火災影響評価結果

| 項目 | 原子炉補機冷却海水ポンプ | |
|-----------------|--------------|-------|
| | 発火点 1 | 発火点 2 |
| 温度[°C] | 約 44 | 約 46 |
| 防火帯外縁からの離隔距離[m] | 300 | |
| 危険距離[m] | 62.0 | 75.3 |

防火帯の管理方針について

1. はじめに

森林火災評価結果に基づき、森林火災による外部火災防護施設への延焼防止対策として、発電所構内道路、地形等を考慮し、地点ごとに 20m, 25m, 46m 幅の防火帯を設定する。防火帯内に他の法令要求等により可燃物を含む機器等を設置する場合は必要最小限の機器等とし、防火帯の延焼防止効果を損なわない設計とする必要があるため、防火帯の管理方法について以下に示す。

2. 防火帯の管理方針

防火帯の設定にあたっては、草木を伐採する等、可燃物を排除し、モルタル吹付けを行う。また、防火帯は表示板等で明確に区分すると共に、構内道路の一部を防火帯として使用している箇所については、駐車禁止の措置等により、常時可燃物のない状態を維持する。

防火帯内には延焼防止効果に影響を与えるような可燃物を含む機器は、原則設置しない方針であるが、防火帯の位置設定においては発電所敷地内道路配置、地形等を考慮して設定したことから、防火帯内の一部には他の法令要求等による少量の可燃物を含む機器等が存在する。このため、防火帯内に設置された機器等の延焼防止効果への影響の有無を評価し、必要な対策を講ずる設計とする。

表 1 に防火帯に設置される機器等の管理方針について示す。

表 1 防火帯内に設置される機器等の評価及び管理方針

| 分類 | 機器例 | 評価及び管理方針 |
|----------|---|--|
| 不燃性の機器 | <ul style="list-style-type: none"> ・送電線 ・フェンス | 火災により燃焼しない。防火帯延焼防止効果に影響を与えないことから、機器に対して対策は不要。 |
| 可燃物を含む機器 | 局所的な設置機器 <ul style="list-style-type: none"> ・カーブミラー ・標識 | 局所的な火災となるため、防火帯延焼防止効果に影響を与えないことから、機器に対して対策は不要とする。 |
| | 防火帯を横断して設置 <ul style="list-style-type: none"> ・ケーブル ・配管 | 防火帯延焼防止効果に影響を及ぼすことが想定されるものについては、以下の対策を講じる。 <ul style="list-style-type: none"> ・不燃性の電線管、トレイ内に敷設 ・埋設化、不燃材で養生 |

コンクリートの許容限界温度 200℃の設定根拠について

高温時のコンクリートの圧縮強度と温度の関係を図に示す。

圧縮強度は、100℃でやや低下しているものの、200℃程度までは常温と殆ど変わらないかむしろ上昇し、その後徐々に低下して、500℃で常温の 2/3（短期許容応力度に相当）に低下している。

100℃近傍の圧縮強度の低下については、コンクリートを構成する骨材が膨張すると同時にセメント水和物が 100℃近傍から凝縮し、不均質さのため自己歪応力が発生する。この自己歪応力により、内部に微細亀裂が増加し、強度を低下させる要因と考えられている。

また、加熱温度の上昇により、100℃～200℃においては、未水和セメント粒子の水和の促進などが 100℃～200℃における複雑な強度特性に影響しているものと推測される。

なお、圧縮強度が低下する 100℃近傍の残存強度は、長期許容応力度（設計基準強度の 1/3）を十分上回ることを確認している。

以上のとおり、100℃近傍で圧縮強度が低下するものの 200℃までは再度上昇し、その後温度上昇に伴い圧縮強度が低下することから、コンクリートの許容限界温度を 200℃とした。

なお、上記試験では、試験体内部温度を均一となるように実施しており、コンクリート壁の表面の温度を 200℃と設定することは保守的な評価となる。




図1 圧縮強度と加熱温度の関係※1




図2 コンクリートの高温時圧縮強度（常温強度に対する比）※2

※1 高温度における高強度コンクリートの力学的特性に関する基礎研究（日本建築学会
構造系論文集 第515号, 163-168, 1999年1月）」

※2 建築火災のメカニズムと火災安全設計, 財団法人 日本建築センター, 2007年

排気筒の許容限界温度 325℃の設定根拠について

排気筒の材質はステンレス鋼(SUS304)であり、文献^{※1}よりステンレス鋼(SUS304)は、鋼材(SS400)と比較して優れた高温強度を有していることから、排気筒の許容限界温度は保守的に鋼材と同様の温度を設定する。

一般的に、鋼材は温度上昇に伴い強度が低下するが、その高温強度に対する公的規格は存在していない。一方、発電用原子力設備規格設計・建設規格(一般社団法人日本機械学会)では、鋼材の制限温度を 350℃としていること、また、文献^{※2}では、鋼材の温度上昇に伴う強度低下率 $\kappa(T)$ が示されており、一般的な鋼材において温度が 325℃以下であれば、その強度が常温時と変わらない ($\kappa(T)=1$) ^{※3}としている(図1)。

よって本評価では、保守的に鋼材の強度が常温時と変わらないとされる 325℃を許容限界温度とし、評価を実施する。




図5 各種鋼材の高温時の1%歪時耐力(参考文献^{2)~6)}のデータから作成

図1 鋼材の温度上昇に伴う強度低下率^{※2}(一部加筆)

- ※1 ステンレス建築構造物の耐火設計について、ステンレス建築 No. 10, 1998 年
- ※2 建築火災のメカニズムと火災安全設計, 財団法人 日本建築センター, 2007 年
- ※3 各温度における鋼材の 1%ひずみ時耐力の測定値を常温の基準強度(F)で割ったものが強度低下率 $\kappa(T)$ であり、鋼材の強度が常温時と変わらない場合は、 $\kappa(T)=1$ となる。

各施設等の温度評価体系

1. 排気筒の温度評価体系

円筒外表面積の 1/2 に火災による輻射が到達し、外表面全体から放熱するものとした。内表面は保守的に評価を実施するため断熱とした。温度評価にあたっては、鋼材の制限温度である 325℃を許容温度として設定する。排気筒の評価概念図を図 1 に示す。




図 1 排気筒の評価概念図

熱伝導のよい鋼材によって、速やかに排気筒全面に熱が伝わるため、排気筒全面の温度勾配は無いと見なすことができる。

無限時間後の熱収支のバランス式より、入熱量＝放熱量とすると以下の式が成り立つ。

$$\varepsilon E \times \frac{(\pi D \times Z)}{2} = h(T_s - T_0) \times (\pi D \times Z)$$

T_0 : 初期温度 [°C], T_s : 表面温度 [°C], E : 輻射強度 [W/m²]

ε : 吸収率 [-], h : 熱伝達率 [W/m²・K]

D : 排気筒の直径 [m], Z : 排気筒の高さ [m]

上式を両辺整理して、以下の評価式により、排気筒の温度評価を実施する。

$$T_s = T_0 + \frac{\varepsilon E}{2h}$$

2. 原子炉補機冷却海水ポンプの温度評価体系

原子炉補機冷却海水ポンプ電動機は、循環水ポンプ建屋内に収納されており、直接火災の影響を受けることはない。ただし、循環水ポンプ建屋内の上部外壁は鋼板であることから、火災の輻射熱が伝熱により建屋内雰囲気に移動し、建屋内雰囲気の温度が上昇する。また、原子炉補機冷却海水ポンプ電動機は、電動機本体を全閉構造とし、空気冷却器を電動機の側面に設置して外気を直接電動機本体に取り込まない全閉外扇形の冷却方式であ

り、外部火災の影響を受けた場合には、周囲空気の温度上昇により、冷却機能への影響が懸念されることから、冷却空気の温度を評価対象とする。

電動機内部の空気冷却対象は固定子巻線及び下部軸受であり、そのうち許容温度が低い下部軸受温度の機能維持に必要な冷却空気の温度が、許容温度以下となることを確認する。

原子炉補機冷却海水ポンプ電動機の冷却空気の許容温度を表1に示す。

表1 原子炉補機冷却海水ポンプの機能維持に必要な冷却空気の許容温度

| 対象部位 | 冷却空気の許容温度[°C] | 運転時の温度上昇[°C] | 限界温度[°C] |
|-------|---------------|--------------|-------------------|
| 固定子巻線 | 99 | 46 | 145 ^{※1} |
| 下部軸受 | 80 | 35 | 115 ^{※2} |

※1：耐熱クラス 145 (F)における固定子巻線の許容最高温度【JEC-2137】

※2：軸受潤滑油の潤滑能力を維持できる限界温度

循環水ポンプ建屋内には、各種機器（原子炉補機冷却海水ポンプ他）が収納されており、通常運転時にはこれらの機器からの発熱は、建屋の換気により外部へ放出される設計である。熱収支を解くにあたっては、この建屋内部に収められている機器の発熱量と外部火災からの輻射熱をインプットとして、換気量を熱収支と連成させて以下に記す関係式により冷却空気温度を算出する。循環水ポンプ建屋空気温度評価モデルを図2に示す。

$$\text{熱収支： } Q_{in} + q_f \times A_F = G_{air} \times C_{pin} \times (T_R - T_{in}) \quad \dots\dots ①$$

$$\begin{aligned} \text{圧損バランス： } \Delta P_H &= \Delta P_{in} + \Delta P_{out} \\ \Rightarrow g \times (\rho_{in} - \rho_R) \times H &= \zeta_{in} \times \frac{1}{2} \times \rho_{in} \times u_{in}^2 + \zeta_{out} \times \frac{1}{2} \times \rho_R \times u_{out}^2 \quad \dots\dots ②^{※1} \end{aligned}$$

$$\text{建屋内空気密度： } \rho_R = \frac{1}{0.004555 \times 0.622 \times T_R} \quad \dots\dots ③^{※2}$$

$$\text{給気口流速： } u_{in} = \frac{G_{air}}{\rho_{in} \times A_{in}} \quad \dots\dots ④$$

$$\text{排気口流速： } u_{out} = \frac{G_{air}}{\rho_R \times A_{out}} \quad \dots\dots ⑤$$

※1 出典：空気調和・衛生工学便覧第11版 空気調和・衛生工学会

※2 出典：伝熱工学資料第5版 日本機械学会（濁き空気として算出）

Q_{in} : 建屋内のポンプモータの放熱量[W], q_f : 外部火災からの輻射熱受熱熱流束[W/m²],
 A_F : 輻射受熱面積[m²], G_{air} : 換気風量[kg/s], C_{pin} : 空気比熱[J/kg·K],
 T_R : 建屋内気温[°C], T_{in} : 外気温[°C], g : 重力加速度[m/s²], ρ_{in} : 外気密度[kg/m³],
 ρ_R : 建屋内空気密度[kg/m³], H : 換気有効高さ[m], ζ_{in} : 給気口圧損係数[-],
 ζ_{out} : 排気口圧損係数[-], u_{in} : 給気口流速[m/s], u_{out} : 排気口流速[m/s],
 A_{in} : 給気口面積[m²], A_{out} : 排気口面積[m²]




図 2 循環水ポンプ建屋空気温度評価モデル

3. 建屋内気温度の温度評価体系

室内で人員の活動が必要な、3号炉中央制御室並びに緊急時対策所について、内部の温度影響評価を実施する。

評価は以下の手順で実施する。図 3 に評価概念図を示す。

- (1) 外部火災による評価対象外壁内表面を評価する。(STEP1)
- (2) STEP1 で得られた外壁内表面温度を基に室温を評価する。(STEP2)

また、緊急時対策所は外気取り入れ後に冷凍機にて冷却し、設定温度となるように制御しているため、許容熱負荷以下であることで評価する。




図3 評価概念図

a. STEP1 の評価モデル式

外部火災による外壁内表面温度を算出する式は次式で示される。

$$\rho C_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\lambda \frac{\partial T}{\partial x} \right)$$

T: 建屋温度[°C], x: コンクリート深さ[m], t: 燃焼継続時間[s]

ρ : コンクリート密度(2,400[kg/m³]), C_p : コンクリート比熱(963[J/kg·K])

λ : コンクリート熱伝導率(1.74[W/m·K])

b. STEP2 の評価モデル式

室内の内包機器熱負荷は強制換気による除熱される。ここでは図3に示すように外部火災による外壁内表面温度の上昇により室温が加熱される影響をモデル化する。保守的に評価を実施するため、室内の熱容量等は考慮せず、熱バランスによる評価を実施する。

外部火災による内壁温度上昇に伴う熱負荷は次式で示される。

$$Q_{in} = h_{in} A (T_{in} - T_{room}) \quad (1)$$

Q_{in} : 室内熱負荷[W], h_{in} : 室内壁表面熱伝達率[W/m²·K]

A: 室内壁表面積[m²], T_{in} : 内壁最高温度[°C]

T_{room} : 室温[°C]

室内における熱バランスにより室温は次式で計算される。保守的に排気温度 T_{ext} を室温 T_{room} として評価する。

$$T_{room} = T_{ext} = \frac{Q + Q_{in}}{m\rho C_p} + T_a \quad (2)$$

Q : 室内負荷[W], m : 風量[m³/s]

C_p : 空気比熱[J/kg・K], ρ : 空気密度[kg/m³]

4. 一定の輻射強度を受ける壁面（コンクリート）の温度評価体系

建屋外壁コンクリートの温度評価は、建屋コンクリートの構造的な形状の担保を目的としていることから、非定常状態におけるコンクリートの表面温度について評価する。

十分に厚い固体の表面が放射熱で加熱される場合の温度分布は、以下の一次元の熱伝導方程式により表すことができる。

$$\rho C_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\lambda \frac{\partial T}{\partial x} \right)$$

T : 建屋温度[°C], x : コンクリート深さ[m], t : 燃焼継続時間[s]

ρ : コンクリート密度(2,400[kg/m³]), C_p : コンクリート比熱(963[J/kg・K])

λ : コンクリート熱伝導率(1.74[W/m・K])

上式はコンクリート表面 ($x=0$) において、以下の境界条件を満たす。

$$h(T - T_0) - \lambda \frac{\partial T}{\partial x} = E \quad (x = 0)$$

$$\frac{\partial T}{\partial x} = 0 \quad (x = L)$$

E : 輻射強度[W/m²], h : 熱伝達率[W/m²・K], L : コンクリート厚さ[m]

ここで、保守的に対流による熱伝達を考慮しない ($h=0$) ため、境界条件は以下のように表せる。

$$-\lambda \frac{\partial T}{\partial x} = E \quad (x = 0)$$

火災が発生した時間から燃料が燃え尽きるまでの間、一定の輻射強度で外壁が昇温されるものとして、一般解の式より得られる以下の温度評価式により、外壁表面温度の評価を実施する。


$$T = T_0 + \frac{2E\sqrt{\alpha t}}{\lambda} \left[\frac{1}{\sqrt{\pi}} \exp\left(-\frac{x^2}{4\alpha t}\right) - \frac{x}{2\sqrt{\alpha t}} \operatorname{erfc}\left(\frac{x}{2\sqrt{\alpha t}}\right) \right]$$

T_0 : 初期温度 (50[°C]), E : 輻射強度 [W/m²], t : 燃焼継続時間 [s]

α : コンクリート温度拡散率 (= $\lambda/\rho C_p$) (7.53 × 10⁻⁷ [m²/s])

ρ : コンクリート密度 (2,400 [kg/m³]), C_p : コンクリート比熱 (963 [J/kg·K])

λ : コンクリート熱伝導率 (1.74 [W/m·K])



※1: 天井スラブは外壁よりも火災源からの距離が遠いことから、外壁の評価に包絡される。

※2: コンクリート表面温度評価に当たっては、対流及び輻射による放熱は考慮しないものとした。

図4 一次元非定常熱伝導方程式による温度算出概念図




図5 建屋外壁の熱伝導と温度分布の概念図

初期温度の考え方

1. 外壁（コンクリート）面の初期温度

火災源からの輻射熱による建屋外壁の表面温度の評価において、その外壁表面温度の初期値については、主蒸気管室の室内温度（50℃）がコンクリート壁内に均一に分布したと仮定して、建屋外壁の表面温度を 50℃としている。

一方、外気温や日射の影響を考慮して初期値を設定した場合、1日における建屋外壁表面の最高温度は約 45℃となることから、初期温度 50℃の設定は妥当なものとする。




図 1 建屋外壁表面温度評価モデル

※ 1：夏季の垂直面が受ける 1 時間ごとの日射量（空気調和衛生工学便覧 第 14 版）

※ 2：泊発電所の過去 10 年間（2003 年～2012 年）における 8 月の 1 時間ごとの平均気温の最高気温

2. 排気筒の初期温度

排気筒の初期温度は外気温や日射の影響を考慮し保守的に切り上げ、外壁（コンクリート）面の初期温度と同様に 50.0℃を初期温度として設定する。

3. 原子炉補機冷却海水ポンプの初期温度

原子炉補機冷却海水ポンプの初期温度は泊発電所の過去 10 年間（2003 年～2012 年）の気温の 99%を包含する 30.0℃を外気温及び初期温度として設定する。

建屋天井面への熱影響評価

建屋側面への熱影響を実施したが、天井面についての熱影響を検討する。

- ・火炎長が建屋天井面より短い場合は天井面に輻射熱は届かないことから熱影響はない。(図 1)
- ・火炎長が建屋天井面より長くなる場合は輻射熱が天井面に届くが、その輻射熱は側面の輻射熱より小さい。(図 1)
- ・火炎からの離隔距離が等しい場合、垂直面(側面)と水平面(天井面)の形態係数は、垂直面の方が大きいことから、天井面の熱影響は側面に比べて小さい。(図 2)
- ・コンクリートの厚さは側面より天井面の方が薄いことから、天井面の方が建屋内側の熱伝達による放熱の効果が大きくなるため熱影響は小さい。

以上より、側面の熱影響を実施することで天井面の熱影響は包絡されることを確認した。




図 1 天井面への輻射熱の影響




図 2 垂直面と水平面の形態係数の大きさ

斜面に設定している防火帯の地盤安定性の観点からの考え方 について

1. 防火帯の概要

防火帯は、図1に示すとおり発電所設備の配置状況等を考慮し、干渉しないように設定している。

設定に当たっては、草木を伐採する等、可燃物を排除し、その後、モルタル吹付けを行い、草木の育成を抑制し、可燃物がない状態を維持する。




図1 防火帯位置

2. 地震時の斜面崩壊による防火帯への影響評価

(1) 評価方針について

地震が起因となり、発電所敷地外にて森林火災が発生することは否定できないことから、安全上の配慮として、仮に地震と森林火災が重畳した場合を想定し、地震時の斜面崩壊による防火帯への影響評価を行う。

(2) 森林火災が防火帯を突破する可能性について

森林火災（単独事象）の影響評価では、下記に示す保守的な前提条件としている。

- ① 気象条件（湿度、気温、風速）は、過去10年間における森林火災発生件数の多い4～6月のうち、最も厳しい条件の組み合わせとしている。

- ② 植生は、現地調査等で特定した樹種ごとに、より厳しい評価となるような林齢及び下草を設定している。
- ③ 日照時間の影響を考慮し、防火帯近傍における火線強度が最大となるように森林火災の発火時刻を設定している。

(3) 地震と森林火災重畳時の重大事故等への対応について

図2に防火帯とアクセスルートを示す。

防火帯については、アクセスルートの周辺斜面の崩壊と同様の考え方にに基づき(図3)、斜面崩壊に伴い防火帯に可燃物が流入し、延焼防止機能に影響がある場合は、機能の低下を想定する。

防火帯の機能が低下した場合、防火帯の内側への森林火災の延焼が想定されるものの、発電所敷地内には道路(幅10m程度)や非植生のエリアが多くあることから、更なる延焼の可能性は低いと考えられる(「別紙2-8 防火帯内植生による火災について」参照)。

よって、防火帯については斜面崩落を考慮しても防火帯の機能を維持されることから、アクセスルートは通行可能であり重大事故等に対処できる。




図2 防火帯とアクセスルート




図3 斜面崩壊時の堆積土砂の形状

防火帯内植生による火災について

図1に防火帯付近の現状の植生調査結果（平成30年8月）を示す。発電用原子炉施設及び重大事故等対処設備の周囲の植生は一部が落葉広葉樹であるものの大半が短い草で火線強度が低くなる植生であり、防火帯内の植生による発電用原子炉施設及び重大事故等対処設備に対しての影響はない。

なお、重大事故等対処設備からの出火を想定した場合、炎検出設備や熱感知カメラにて火災の早期検知が可能であること、周囲の植生に延焼した場合を想定したとしても泊発電所の防火帯内には道路（幅10m程度）や非植生のエリアが多くあることから、更なる延焼の可能性は低い。




図1 防火帯付近の植生調査結果

予防散水開始までの想定時間算出について

防火帯付近の予防散水エリア及びモニタリングポスト・ステーションへの予防散水開始時間について、過去の実績等からの想定する時間について以下に示す。

1. 過去の実績

防火帯付近の予防散水エリア及びモニタリングポスト・ステーションへの予防散水訓練実績(平成 25 年 9 月)から算定する。

2. 消防自動車到着までの時間

移動速度が遅い防火帯付近の予防散水エリアへの予防散水訓練実績より、移動速度を 10km/h にて算定する。

3. 消火ホース敷設時間

同一作業であるモニタリングポスト No. 5 への予防散水訓練実績より、2分とする。

4. 放水開始までの時間

同一作業であるモニタリングポスト No. 5 への予防散水訓練実績より、1分とする。

5. 想定の間算定

防火帯付近の予防散水エリア及びモニタリングポスト・ステーションに対して上記より算定を行う。算定した時間は項目ごとに1分単位に切り上げる。

森林火災影響評価に関するデータの最新データについて

1. はじめに

発電所敷地外で発生する森林による火災影響については、設置許可申請当時（平成 25 年 9 月）の気象データ等を入力データとして、熱影響評価を行っている。

しかしながら、安全審査が長期化し、その間に、気象データ等が更新されていることから、その影響について確認することとする。

2. 森林火災影響評価入力データの更新による影響

表 1 に示す項目についてデータが更新されているが、気温・湿度・風速データが緩和されており、FARSITE による再解析の必要はない。

表 1 森林火災影響評価入力データの更新

| 項目 | 2013 年評価 | 最新データ | 備考 |
|-------------------------------|---|---|---|
| 基盤地図情報 数値標高モデル 10m メッシュ | 2009 年 | 2016 | 2016 年 10 月 1 日にデータ更新があったが、発電所周辺で大規模な土地改変がないことを確認済み |
| 北海道における 森林火災多い月 | 4 月から 6 月 (1993～2012 年) | 4 月から 6 月 (2012～2021 年) | 下表参照 |
| 気温 | 30.0℃ 2012 年 6 月 30 日 (2003～2012 年) | 29.6℃ 2014 年 6 月 5 日 (2013～2021 年) | |
| 湿度 | 13% 2003 年 4 月 22 日 (2003～2012 年) | 14% 2016 年 5 月 15 日 2019 年 4 月 1 日 (2013～2021 年) | |
| 風速 | 29.7m/s 2010 年 4 月 14 日 (2003～2012 年) | 25.5m/s 2020 年 4 月 21 日 (2013～2021 年) | FARSITE には上限値である 27.8m/s を入力 |

月別出火件数（「令和 3 年 林野火災被害統計書」北海道水産林務部より）

| 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| 件数 | 0 | 3 | 5 | 112 | 71 | 21 | 16 | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 |

FARSITE 入力条件の適切性について

1. 気象条件の適切性について

森林火災の評価に用いた気象データについては以下のとおりである。FARSITE の入力条件については、2003 年から 2012 年の 10 年間の気象データのうち、森林火災の発生件数の多い 4 月から 6 月までの厳しい条件を選定した。

(1) 風向

発火点 1 の評価には正時前 10 分値である 1 時間値の最多風向を採用した。最多風向は東であった。

なお、10 分値は 6 秒(Z 点については 5 秒) 周期収集風向の 10 分間の最多風向である。

(2) 風速

評価には、正時前 10 分値である 1 時間値の最大風速を採用した。最大風速 29.7m/s は 2010 年 4 月 14 日に出現している。FARSITE の風速パラメータに入力できる最大値は 100km/h(27.8m/s)であるため FARSITE には 100km/h を入力している。

なお、10 分値は 6 秒(Z 点については 5 秒) 周期収集風速の 10 分平均値である。

(3) 気温

評価には、6 秒周期収集の最高気温を採用した。最高気温 30.0°C は 2012 年 6 月 30 日に出現している。

(4) 湿度

評価には、6 秒周期収集の最小湿度を採用した。最小湿度 13% は 2003 年 4 月 22 日に出現している。

採用した最高気温等が出現した日について、気象観測指針に基づき 1 時間値のデータを添付 1 に示す。添付 1 より、瞬時値を採用した評価の方が厳しくなる。なお、1 時間値は正時前 10 分値、10 分値は 6 秒周期収集の 10 分平均値である。

よって、最大風速は、FARSITE の入力上限値を上回っているが、気温及び湿度に関しては瞬時値を使用し保守性があることから解析全体としての保守性は保たれている。

2. 解析の開始時間について

添付 2「解析開始時間について」のとおり、火線強度が最大となるよう、解析の開始時間に係わる感度解析を実施し、開始時間を適切に設定している。

3. 植生の適切性について

発電所周辺の植生に応じて適切に FARSITE 入力条件を設定している。

(1) 森林簿データを使用した設定

針葉樹については林齢で 10 年ごとにグルーピングし、森林簿データを使用し可燃物量を設定している。落葉広葉樹は一般に高齢で下草の状況は林齢によってほとんど変わらないこと、林床のササの繁茂は考慮せず、高木に加え草や灌木が存在する状況を想定して、可燃物量が多いデータを設定している。

(2) 泊発電所周辺の植生データ

泊発電所周辺の植生データは林齢情報が得られてないため、針葉樹については火線強度がもっとも大きくなる独自設定した「トドマツ+その他針葉樹（林齢 10 年生未満）」を適用する。落葉広葉樹については森林簿データと同じデータを適用する。その他の植生については FARSITE のデフォルトパラメータの中から適切な可燃物パラメータを選択している。

(3) 土地利用データを使用した設定

泊発電所周辺の植生データは林齢情報が得られてないため、森林については火線強度がもっとも大きくなる独自設定した「トドマツ+その他針葉樹（林齢 10 年生未満）」を適用する。また、田、その他の農用地は Tall grass, 荒地は Brush とした。

最高気温等が出現した前後のデータ

2012年6月30日 気温 30.0℃記録日 気象データ (1時間値)

| 時刻 | Z点風速[m/s] | A点風速[m/s] | 気温[℃] | 湿度[%] |
|-----|-----------|-----------|-------|-------|
| 1時 | 7.6 | 7.6 | 16.4 | 74 |
| 2時 | 1.9 | 1.9 | 15.7 | 76 |
| 3時 | 2.0 | 2.0 | 15.0 | 82 |
| 4時 | 5.6 | 5.6 | 14.1 | 80 |
| 5時 | 5.9 | 5.9 | 13.8 | 83 |
| 6時 | 4.7 | 4.7 | 15.3 | 77 |
| 7時 | 4.0 | 4.0 | 17.7 | 68 |
| 8時 | 4.3 | 4.3 | 20.9 | 59 |
| 9時 | 0.9 | 0.9 | 19.7 | 67 |
| 10時 | 2.5 | 2.5 | 24.5 | 55 |
| 11時 | 2.7 | 2.7 | 26.7 | 49 |
| 12時 | 4.0 | 4.0 | 28.6 | 36 |
| 13時 | 2.1 | 2.1 | 27.4 | 43 |
| 14時 | 2.5 | 2.5 | 28.9 | 36 |
| 15時 | 3.8 | 3.8 | 27.7 | 38 |
| 16時 | 2.2 | 2.2 | 25.2 | 49 |
| 17時 | 4.7 | 4.7 | 25.7 | 45 |
| 18時 | 2.3 | 2.3 | 24.6 | 45 |
| 19時 | 8.3 | 8.3 | 23.8 | 49 |
| 20時 | 11.0 | 11.0 | 22.3 | 56 |
| 21時 | 9.4 | 9.4 | 21.5 | 55 |
| 22時 | 9.6 | 9.6 | 21.0 | 54 |
| 23時 | 11.9 | 11.9 | 20.9 | 52 |
| 24時 | 9.4 | 9.4 | 20.4 | 54 |

2003年4月22日 湿度13%記録日 気象データ（1時間値）

| 時刻 | Z点風速[m/s] | A点風速[m/s] | 気温[℃] | 湿度[%] |
|-----|-----------|-----------|-------|-------|
| 1時 | 1.7 | 1.3 | 2.0 | 81 |
| 2時 | 0.9 | 2.2 | 1.4 | 82 |
| 3時 | 1.1 | 2.6 | 1.8 | 79 |
| 4時 | 2.5 | 3.0 | 2.3 | 78 |
| 5時 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 77 |
| 6時 | 2.3 | 2.9 | 1.9 | 82 |
| 7時 | 1.4 | 1.5 | 4.7 | 77 |
| 8時 | 1.6 | 1.4 | 6.6 | 73 |
| 9時 | 1.9 | 1.0 | 7.8 | 66 |
| 10時 | 1.9 | 2.5 | 8.9 | 45 |
| 11時 | 3.4 | 5.4 | 10.1 | 欠測 |
| 12時 | 3.7 | 4.7 | 10.2 | 21 |
| 13時 | 3.8 | 4.4 | 10.8 | 欠測 |
| 14時 | 5.8 | 5.8 | 11.0 | 31 |
| 15時 | 8.4 | 7.3 | 10.7 | 55 |
| 16時 | 6.0 | 6.1 | 10.4 | 62 |
| 17時 | 4.0 | 5.7 | 9.5 | 63 |
| 18時 | 4.7 | 9.2 | 9.1 | 65 |
| 19時 | 6.8 | 11.4 | 8.8 | 60 |
| 20時 | 6.2 | 11.4 | 8.8 | 59 |
| 21時 | 6.1 | 9.5 | 8.9 | 62 |
| 22時 | 4.9 | 8.0 | 8.7 | 58 |
| 23時 | 4.3 | 6.7 | 7.8 | 62 |
| 24時 | 3.4 | 5.8 | 8.1 | 50 |

2010年4月14日 風速 29.7m 記録日 気象データ (1時間値)

| 時刻 | Z点風速[m/s] | A点風速[m/s] | 気温[°C] | 湿度[%] |
|-----|-----------|-----------|--------|-------|
| 1時 | 15.8 | 23.7 | 2.9 | 47 |
| 2時 | 18.1 | 29.6 | 2.5 | 57 |
| 3時 | 17.6 | 26.9 | 2.1 | 57 |
| 4時 | 16.5 | 26.3 | 0.9 | 72 |
| 5時 | 17.3 | 25.8 | 1.1 | 72 |
| 6時 | 16.4 | 25.4 | 1.9 | 65 |
| 7時 | 16.6 | 26.1 | 1.5 | 77 |
| 8時 | 17.2 | 27.6 | 2.0 | 76 |
| 9時 | 17.4 | 27.2 | 3.1 | 67 |
| 10時 | 18.2 | 29.7 | 3.1 | 64 |
| 11時 | 17.7 | 29.6 | 3.2 | 59 |
| 12時 | 18.0 | 29.2 | 3.3 | 63 |
| 13時 | 18.7 | 29.5 | 3.5 | 58 |
| 14時 | 18.3 | 25.9 | 3.2 | 59 |
| 15時 | 17.4 | 24.4 | 3.2 | 59 |
| 16時 | 16.2 | 26.5 | 3.0 | 56 |
| 17時 | 16.1 | 22.8 | 2.8 | 54 |
| 18時 | 15.7 | 21.0 | 2.9 | 49 |
| 19時 | 15.0 | 19.4 | 3.0 | 50 |
| 20時 | 15.1 | 18.1 | 2.8 | 50 |
| 21時 | 14.2 | 16.8 | 2.7 | 49 |
| 22時 | 14.5 | 17.0 | 2.5 | 49 |
| 23時 | 14.1 | 16.5 | 2.3 | 48 |
| 24時 | 14.4 | 16.2 | 2.2 | 50 |

解析開始時間について

FARSITE の解析においては、日照により可燃物の水分量変化を計算していることより、日照が解析の結果に影響を与えることが知られている。発火点 1, 発火点 2 において最大火線強度及び最大火炎輻射強度を示した地点において、解析開始時間の妥当性を確認するために以下の感度解析を実施した。

1. 最大火線強度に関する考察

日照の影響は正午前後に影響が大きくなると考えられる。しかしながら、発火点 2 で最大火線強度を示した地点では南東方向に大きく傾斜していることから日照の影響が最大となる時刻が早まることが推定される。

このことを確認するため、まず解析時間を要しない広葉樹で解析を実施する。地形への影響を排除するため、それぞれ発火点 1, 2 の予備解析で火線強度最大となった点の傾斜をもった広葉樹の平面を準備し、それぞれの風向を考慮し解析を実施する。

気象条件：泊発電所の森林火災と同条件

風速 100km/h

気温 30.0°C

湿度 13%

それぞれ発火点 1, 2 の予備解析で火線強度最大となった点及びその際の風向を考慮し、2 ケース実施する。

表 1 感度解析その 1

| | 風向 | 傾斜方向 | 傾斜角度 |
|---------------|-----------|-----------|------|
| ケース 1 (発火点 1) | 90° (東) | 222° (南西) | 15° |
| ケース 2 (発火点 2) | 315° (北西) | 139° (南東) | 24° |

結果は図 1, 2 に示す。いずれの場合も 12 時前後が厳しい結果となったが、ケース 2 の方が若干、火線強度がピークを示す時間が早くなっていることが確認できた。以上を踏まえ感度解析その 1 と同様に地形の効果を無視し、傾斜方向と風向は考慮し、火線強度最大となった点での可燃物である Tall grass 及び Chaparral の平面を準備し、以下の解析を実施した。

表 2 感度解析その 2

| | 風向, 傾斜方向角度 | 可燃物 | 開始時間 |
|---------------|------------|------------|------------------|
| ケース 3 (発火点 1) | 表 1 のとおり | Tall grass | 10 時, 12 時, 14 時 |
| ケース 4 (発火点 2) | 表 1 のとおり | Chaparral | 8 時, 10 時, 12 時 |

結果を図 3, 図 4 に示す。ケース 3 については、10 時開始と 12 時開始が同程度であることから、現在の発火点 1 の火線強度最大値が 11 時 41 分に出現していることは妥当と考える。

また、ケース 4 については 8 時開始と 10 時開始と同程度の結果であることより、泊発電所の地形及び植生で次表のとおり 3 ケース開始時間を変更した解析を実施した。

表 3 感度解析その 3

| 開始時間 (着火時間) | 防火帯到達時間 | 火線強度最大値 |
|-------------|-----------|-----------------|
| 7 時 00 分 | 8 時 02 分 | 96, 712 [kW/m] |
| 8 時 00 分 | 8 時 52 分 | 114, 908 [kW/m] |
| 9 時 00 分 | 10 時 24 分 | 85, 929 [kW/m] |

その結果現在の発火点 2 の開始時間 8 時 00 分の保守性が確認できた。

2. 最大火炎輻射強度に関する考察

前述の火線強度の場合と同様に、地形の影響により日照の影響が最大となる時刻が早まることを確認するため、まず解析時間を要しない広葉樹で解析を実施した。具体的には、地形への影響を排除するため、火線強度の場合と同様に発火点 2 の予備解析で火線強度最大となった点の傾斜をもった広葉樹の平面を準備し、それぞれの風向を考慮し解析を実施した。解析条件を以下に示す。

気象条件：泊発電所の森林火災と同条件

風速 100km/h

気温 30.0°C

湿度 13%

表 4 感度解析その 4

| | 風向 | 傾斜方向 | 傾斜角度 |
|---------------|-----------|-----------|------|
| ケース 5 (発火点 2) | 315° (北西) | 139° (南東) | 24° |

結果を図 5 に示す。その結果、12 時前後が厳しい結果となったが、若干、火炎輻射強度がピークを示す時間が早くなっていることが確認できた。

次に、感度解析その 2 と同様に地形の効果を無視し、傾斜方向と風向は考慮し、火炎輻射強度最大となった点での可燃物である Chaparral の平面を準備し、火炎輻射強度に関する以下の解析を実施した。

表 5 感度解析その 5

| | 風向, 傾斜方向角度 | 可燃物 | 開始時間 |
|---------------|------------|-----------|-----------------|
| ケース 6 (発火点 2) | 表 1 のとおり | Chaparral | 8 時, 10 時, 12 時 |

解析結果を図 6 に示す。解析結果において 8 時開始と 10 時開始と同程度の結果であったことより、泊発電所の地形及び植生で次表のとおり 3 ケース開始時間を変更した解析を実施した。

表 6 感度解析その 6

| 開始時間 (着火時間) | 防火帯到達時間 | 火炎輻射強度最大値 |
|-------------|-----------|----------------------------|
| 7 時 00 分 | 8 時 02 分 | 833 [kW/m ²] |
| 8 時 00 分 | 9 時 14 分 | 977 [kW/m ²] |
| 9 時 00 分 | 10 時 26 分 | 1,001 [kW/m ²] |

その結果、開始時間 8 時 00 分及び 9 時 00 分の解析結果は、感度解析その 5 の最大値とほぼ同等の値 (1,001kW/m²) を示すことが分かった。

今回の熱評価では、開始時間 8 時 00 分の結果である 977kW/m² に余裕をみた 1,200kW/m² の値を使用して評価を行っている。そのため本熱評価は、十分に保守的な評価であることが確認できた。

以上




図 1 到達時刻の影響 (ケース 1 広葉樹)




図 2 到達時刻の影響 (ケース 2 広葉樹)




図3 火線強度に関する到達時刻の影響 (ケース3 Tall grass)




図4 火線強度に関する到達時刻の影響 (ケース4 Chaparral)




図5 火炎輻射強度に関する到達時刻の影響 (ケース5 落葉広葉樹)




図6 火炎輻射強度に関する到達時刻の影響 (ケース6 Chaparral)

防火帯の設定について

防火帯は森林火災評価結果に基づき、図1に示すとおり地点ごとに20m、25m、46m幅を設定している。防火帯幅が46m及び25mの地点について、風向、傾斜及び植生を考慮した防火帯の設定の考え方について以下に示す。





図1 防火帯位置

1. 防火帯幅 46m の部分

発火点2の場合、図2、3に示す風上にササ草原を擁し、斜面に面していることから火線強度があがりやすいa部分については、約55mにわたって、評価上必要とされる防火帯幅45.3mに対し、46mの防火帯を確保する。ただし、火線強度が大きくなった部分は、尾根や道路により分断されているため、分断されている場所ごとに対して必要な防火帯幅を設定する。



植生を踏まえchapparralを設定、斜面
 であり火線強度が大きい
 火線強度 >100,000kW/m




図2 防火帯 a部分



図3 防火帯 a 部分鳥瞰図

2. 防火帯幅 25m の部分

発火点 1 の場合、図 4、5 及び図 6 に示す風上に針葉樹等を擁し、斜面に面していることから火線強度が上がりやすい b 部分については、約 400m にわたって、評価上必要とされる防火帯幅 18m に対し、余裕をもたせ 25m の防火帯を確保する。

なお、図 4 及び図 6 に示す c 部分は風力発電所跡地であり非植生領域を風上に擁しているため、防火帯幅を積み増さない。また、d 部分は実際には非植生領域である擁壁の部分に tall grass の植生を仮定する保守的な仮定をおいて解析を実施しているため防火帯幅を積み増さない。




図4 防火帯 b~d 部分





図5 防火帯 b 部分



※黄破線部の拡大図を下記に示す



※視認性の観点から、高さ方向の倍率を2倍としている

図6 防火帯 b~d 部分鳥瞰図

表 1 主な FARSITE 入力パラメータ一覧表(1/3)

| 入力パラメータ | | 外部火災影響評価ガイドの記載 | 入力データ | 保守性 |
|------------|---|--|---|------------------------------|
| | 標高 | 現地状況をできるだけ模擬するため、公開情報の中でも高い空間解像度である 10m メッシュの標高データを用いる。 傾斜度、傾斜方向については標高データから計算する。(基盤地図情報 数値標高モデル 10m メッシュ) | 基盤地図情報 数値標高モデル 10m メッシュを入力 | - |
| | 傾斜角 | | 標高データから計算した傾斜角を入力 | - |
| | 傾斜方向 | | 標高データから計算した傾斜方向を入力 | - |
| | 土地 利用 データ | | 現地状況をできるだけ模擬するため、公開情報の中でも高い空間解像度である 100m メッシュの土地利用データを用いる。(国土数値情報 土地利用細分メッシュ) | 国土数値情報の 100m メッシュの土地利用データを入力 |
| 入力 ファイル | 現地状況をできるだけ模擬するため、樹種や生育状況に関する情報を有する森林簿の空間データを現地の方自治体より入手する。 森林簿の情報を用いて、土地利用データにおける森林領域を、樹種・林齢によりさらに細分化する。 | 植生データは、北海道より入手した森林簿の情報を基に発電所周辺の植生調査を実施し、その結果から保守的に可燃物パラメータを設定し、土地利用データにおける森林領域を林種・林齢によりさらに細分化して入力 植生の保守性は以下のとおり ・マツ 発電所周辺の植生調査結果を踏まえ、保守的に林齢を 10 年生未満として入力 ・田及びその他農用地 Grass を保守的に燃えやすい Tall grass を保守的に入力 ・荒地 保守的に Brush として入力 | ◎ | |

保守性の凡例：○はガイドによる保守性，◎は自主的な保守性

表 1 主な FARSITE 入力パラメータ一覧表(2/3)

| 入力パラメータ | | 外部火災影響評価ガイドの記載 | | 入力データ | | 保守性 | |
|-------------------|------------|----------------|---|---|--|-----|--|
| 入力 ファイル | 樹冠率 | - | - | 森林に該当するカテゴリー 3 (51~80%) 及び 4 (81~100%) の中から、火線強度が強くなるカテゴリー 3 を設定 | | ◎ | |
| | 樹高 | - | - | 標準的な解析として FARSITE の初期値を入力 | | - | |
| | 樹冠下高 | - | - | 標準的な解析として FARSITE の初期値を入力 | | - | |
| | 樹冠かさ密度 | - | - | 標準的な解析として FARSITE の初期値を入力 | | - | |
| | 評価対象範囲 | - | 評価対象範囲は発電所近傍の発火想定地点を 10km 以内としたことにより、植生、地形等を評価上必要な対象範囲は、発火点の距離に余裕を見て南北 12km, 東西 12km とする。 | 植生、地形等を評価上必要な対象範囲は、発火点の距離に余裕を見て南北 13km, 東西 13km として設定。 | | - | |
| | Fuel 水分初期値 | - | - | 標準的な解析として FARSITE の初期値を入力 | | - | |
| その他 入力 ファイル | 降水量 | - | - | 降水があると可燃物の燃えやすさ(水分量)に影響を与えることから、保守的に 0mm を設定 | | ◎ | |
| | 最高気温 | | | 樹木の燃焼性を高めるため、森林火災の発生件数の多い月(4月~6月)の最高気温を過去 10 年間確認し、その中で最高気温である 30.0℃を入力 | | ○ | |
| | 最低気温 | | | 現地にて起こり得る最悪の条件を検討するため、森林火災の発生件数の多い月の過去 10 年間の最大風速、最高気温、最低湿度の条件を採用する。 | | ○ | |
| | 最高湿度 | | | 最低気温については、保守的に上記の最高気温を入力 | | ○ | |
| | 最低湿度 | | | 最高湿度については、保守的に下記の最低湿度を入力 | | ○ | |
| | 観測標高 | - | - | 樹木の燃焼性を高めるため、森林火災の発生件数の多い月(4月~6月)の最小湿度を過去 10 年間確認し、その中で最小湿度である 13%を入力 | | ○ | |
| | 観測標高 | - | - | 観測高さ 0m を入力 | | - | |

表 1 主な FARSITE 入力パラメータ一覧表(3/3)

| 入力パラメータ | | 外部火災影響評価ガイドの記載 | | 入力データ | 保守性 |
|-------------------|-----------|--|--|---|-----|
| その他 入力 ファイル | 風向 | 風向は卓越方向とし、発電所の風上に発火点を設定する。ただし、発火源が発電所の位置関係から風向きを卓越風向に設定することが困難な場合は、風向データを等から適切に設定できるものとする。 | | 各発火点から泊発電所3号炉原子炉建屋方向へ向かう風向 | ◎ |
| | 風速 | 現地にて起こり得る最悪の条件を検討するため、森林火災の発生件数の多い月の過去10年間の最大風速、最高気温、最小湿度の条件を採用する。 | | | |
| | 雲量 | - | | 日射量が可燃物の燃えやすさ(水分量)に影響を与えることから、保守的に0%を設定 | ◎ |
| | 緯度 | - | | 日射量が可燃物の燃えやすさ(水分量)に影響を与えることから、保守的に日射量が最も多くなる赤道直下を設定 | ◎ |
| その他 | 発火点 位置 | 発火点からの直線距離10kmの間で設定する。発火源は最初に人為的行為を考え、道路沿いを発火点とする。さらに、必要に応じて想定発火点を考え評価する。 | | 人為的行為を考え、道路脇の畑及び集落と森林の境界部の発電所から直線距離10kmの間に発火点を設定。 | - |

初期消火要員常駐場所の妥当性について

発電所構内に自衛消防隊の初期消火要員（11名）が防火帯内側に24時間常駐している。予防散水活動の実施にあたり、初期消火要員常駐場所の妥当性について、以下に示す。

1. 常駐場所及び人数

| 初期消火要員 | 常駐場所 | 防火帯内外 | 人数 |
|---------|-----------------------------------|-------|-----|
| 連絡者 | 3号炉中央制御室 | 内 | 1名 |
| 通報者 | 総合管理事務所 | 内 | 1名 |
| 現場指揮者 | 総合管理事務所（就業時間帯） 3号炉中央制御室（夜間・休日） | 内 | 1名 |
| 消火担当 | 51m倉庫・車庫 | 内 | 3名 |
| 消防車操作担当 | 51m倉庫・車庫 | 内 | 2名 |
| 消火補助担当 | 中央警備所 | 内 | 2名 |
| 案内誘導担当 | 茶津守衛所 | 内 | 1名 |
| 合計 | | | 11名 |


2. 常駐場所の妥当性

3号炉中央制御室、総合管理事務所、中央警備所、茶津守衛所及び51m倉庫・車庫は、防火帯の内側に配置しており、森林火災による延焼防止が図られていることから、予防散水活動に問題が生じることはない。

表 1 各設備の温度評価条件一覧表(1/2)

| 初期条件 | | 設定根拠 | | 評価上の保守性 |
|------------|--|--|----------------|---------|
| 建屋外壁表面温度 | 対流による放熱 輻射による放熱 | なし なし | 保守的に放熱効果は考慮しない | |
| 外壁初期温度 | 50℃ | 建屋内の最高設計温度である 50℃がコンクリート壁内に均一に分布したとして設定。 | | |
| コンクリート密度 | 2,400 kg/m ³ | 普通コンクリートの最大値 (出典：日本建築学会鉄筋コンクリート構造 計算基準・同解説) | | |
| コンクリート比熱 | 963 J/kg・K | 普通コンクリートの最大値 (出典：日本建築学会) | | |
| コンクリート熱伝導率 | 1.74 W/m・K | 原子炉建屋構造設計 指針・同解説) | | |
| 火炎継続時間 | 0.118 h 0.021 h | FARSITE 解析結果より算定 (発火点 1) FARSITE 解析結果より算定 (発火点 2) | | |
| 評価モデル | <p>対流による放熱^{#2} 輻射による放熱^{#2} 輻射強度: E 火炎源 外壁 天井スラブ^{#1} 発熱面</p> | | | |
| | <p>※1：天井スラブは外壁よりも火炎源からの距離が遠いことから、外壁の評価に包絡される。</p> <p>※2：コンクリート表面温度評価に当たっては、対流及び輻射による放熱は考慮しないものとした。</p> | | | |

表 1 各設備の温度評価条件一覧表(2/2)

| 排気筒温度 | 初期条件 | | 設定根拠 | 評価上の保守性 |
|-------|--|--|--|--------------------------|
| | 外表面の吸収率 | 1.0 | 保守的に輻射による放熱は考慮しないものとして設定 | ・排気筒表面の吸収率を保守的に1.0としている。 |
| | 輻射強度 (最大) | 312 W/m ² 693 W/m ² | FARSITE 解析結果より算定 (発火点 1) FARSITE 解析結果より算定 (発火点 2) | |
| | 熱伝達率 | 17 W/m ² ・K | 垂直外壁面の夏季の値 (出典：空気調和・衛生工学便覧) | ・排気筒初期温度を保守的に高めに設定。 |
| | 初期温度 | 50°C | 建屋外壁の初期温度 50°C を考慮し保守的に設定 | |
| | <p data-bbox="774 1635 805 1780">評価モデル</p>  <p data-bbox="821 1220 885 1355">火災による 輻射熱E</p> <p data-bbox="861 1361 1013 1444">火災源</p> <p data-bbox="861 846 1037 1019">表面の境界条件 — : 受熱 — : 放熱 — : 断熱</p> <p data-bbox="1005 1064 1037 1142">排気筒</p> | | | |

防火帯の法面保護対策について

山林部の防火帯設定は、伐採後の土砂等流出を考慮して、現場状況に応じた法面保護工（モルタル吹付工）を行う。

- ・モルタル吹付工

岩盤の風化、雨水の地山への浸透による浸食や崩壊の発生、小規模な落石のおそれがあるため、モルタルにより全面の法面を被覆する。



図 1 防火帯モルタル吹付工の施工例

アクセスルートへの影響評価について

1. 保管場所及びアクセスルートと防火帯の位置について

原子力発電所敷地外で発生する森林火災が発電所に迫った場合においても、発電用原子炉施設（安全機能を有する構築物、系統及び機器）に影響を及ぼさないよう防火帯を設定している。

重大事故等対処設備については、外部火災における防護対象設備（クラス1，2）を防護することにより、外部火災による重大事故の発生に至ることはないが、炉心損傷防止等の原子炉の安全性に係る対策に大きな影響を与えるおそれがあることから、防火帯の内側に配備する。

また、可搬型重大事故等対処設備のアクセスルートについても防火帯の内側とする。





図1 保管場所及びアクセスルートと防火帯の位置

2. アクセスルートに対する森林火災影響について

森林火災によりアクセスルートが「長時間さらされても苦痛を感じない強度」である輻射強度 $1.6\text{kW}/\text{m}^2$ 以下となることを図2のフローにより確認する。



※1：輻射強度 $1.6\text{kW}/\text{m}^2$ ：石油コンビナートの防災指針における長時間さらされても苦痛を感じない輻射強度

図2 森林火災影響評価フロー

10mメッシュ内にはF'個の
円筒火炎モデルが燃焼




図3 森林火災影響評価概要図

(1) 必要離隔距離評価の流れ

石油コンビナートの防災指針における放射強度及び、FARSITE 出力より得られた、反応強度及び火炎長より、図4のとおり必要離隔距離を評価する。




図4 必要離隔距離評価 (概要図)

a. 円筒火炎モデル数の算出

外部火災影響評価ガイドに基づき、10mメッシュ内における円筒火炎モデル数(F')を次式により算出する。

$$F' = \frac{10}{2R}, \quad R = \frac{H}{3}$$

H: 火炎長[m], R: 燃焼半径[m]

b. 火炎輻射強度の算出

FARSITEの結果より得られた防火帯外縁の最大反応強度に米国防火協会(NFPA)の係数0.377^{*1}を乗じて算出する。

※1 発電所敷地近傍には針葉樹、落葉広葉樹がある。そのため、輻射熱割合は、針葉樹:0.377 並びに落葉広葉樹:0.371(米国防火技術者協会(NFPA)「THE SFPE HANDBOOK OF Fire Protection Engineering」に定める係数)のうち保守的に大きい値である0.377を採用した。

c. 必要離隔距離の算出

輻射強度Eが1.6[kW/m²]となる形態係数Φを式1より算出する。

$$E = F' \times R_f \times \Phi \quad (\text{式1})$$

E: 輻射強度[W/m²], F' : 円筒火炎モデル数(10mメッシュ),
 R_f : 輻射発散度[W/m²], Φ: 形態係数

式1で求めた形態係数Φとなる必要離隔距離Lを式2より算出する。

$$\Phi = \frac{1}{\pi n} \tan^{-1} \left(\frac{m}{\sqrt{n^2 - 1}} \right) + \frac{m}{\pi} \left\{ \frac{(A - 2n)}{n\sqrt{AB}} \tan^{-1} \left[\sqrt{\frac{A(n-1)}{B(n+1)}} \right] - \frac{1}{n} \tan^{-1} \left[\sqrt{\frac{(n-1)}{(n+1)}} \right] \right\} \quad (\text{式2})$$

$$m = \frac{H}{R} \cong 3, \quad n = \frac{L}{R}, \quad A = (1+n)^2 + m^2, \quad B = (1-n)^2 + m^2$$

H: 火炎長[m], R: 燃焼半径[m], L: 危険距離[m]

(2) 評価結果

それぞれの発火点における必要離隔距離について表1のとおり算出した。

表1 必要離隔距離算出結果

| 発火点 | 最大火炎輻射発散度 [kW/m ²] | 火炎長 [m] | 円筒火炎 モデル数 | 必要離隔距離 [m] |
|-----|-----------------------------------|------------|--------------|---------------|
| 1 | 1,200 | 1.63 | 9.3 | 63.0 |
| 2 | 1,200 | 3.62 | 4.2 | 94.1 |

以上の評価により最大必要離隔距離が発火点2における94.1mであったことから、防火帯外縁からアクセスルートが必要離隔距離を確保されているかを確認した結果、94.1m以上の離隔距離を確保していることから、森林火災によるアクセスルートへの影響はないことを確認した。なお、可搬型重大事故等対処設備保管場所についても防火帯外縁から94.1m以上の離隔距離を確保していることから、森林火災による影響はないことを確認した。

FARSITE における気象データの扱いについて

(1) 気象条件の設定

「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド」の附属書A「森林火災の原子力発電所への影響評価について」における気象データの整備要領では、「現地にて起こり得る最悪の条件を検討するため、発生件数の多い月の過去10年間の最大風速、最高気温、最小湿度の条件を採用する。」旨、記載されていることから、気象条件の設定に当たっては、過去10年間に調査し、森林火災の発生件数の最も多い月（1993年～2012年：5月）を含めた4月～6月の気象データ（気温、湿度及び風速）を選択することで、森林火災の規模に対して保守的となるよう設定した。上記の期間（4月～6月）において、4月の風速及び湿度、6月の気温を用いるのが最も保守的である。

(2) 気象データの選定

気象データの選定に当たっては、泊発電所周辺の過去10年間（2003年～2012年）の気象データを調査した。その上で、外部火災影響評価においては発火点を発電所から10km以内（発火点1：約2.5km、発火点2：約1.5km）とした敷地外の火災の発生・進展を評価することから、発火点到最も近い発電所内の気象観測データ（気温：30.0℃、湿度：13%、最大風速：29.7m/s）をFARSITEへの入力値とした。

気象データには、発電所敷地外の公開情報である気象庁の気象統計情報があることから、比較を実施した。気象データのうち、気温及び最大風速については、泊発電所の最寄りに位置し、泊発電所と同じく後志地方の海沿いにあり約14km離れた神恵内地域気象観測所（アメダス）における同期間のデータ、湿度については、神恵内地域気象観測所（アメダス）では測定していないため、泊発電所から約35km離れているが、泊発電所と同じく後志地方の海沿いにある寿都特別地域気象観測所のデータとし、それらを組み合わせた値（気温：27.7℃、湿度：10%、最大風速：20.5m/s）を比較対象とした。

気温及び最大風速は、発電所内の気象観測データの方が高く、湿度は発電所敷地外の気象観測所の方が低い。FARSITEにおいて、気温、湿度及び風速のうち、解析結果に対する感度が一番大きいものは風速である。FARSITE出力結果のうち、火災規模の根拠となる延焼速度の評価式には風速のべき乗に比例する項が含まれており（発電所周辺の主な植生である落葉広葉樹では風速の約2.4乗）、泊発電所内の風速データは発電所敷地外の気象観測所の風速データより約10m/s高いことから十分な保守性を有している。一方で、気温及び湿度は可燃物特性の含水比に相関があるが、FARSITE入力初期条件にて含水比を低く設定しているため解析結果に対する感度は小さい。

よって、発電所敷地外の気象観測所のデータより湿度は若干低いものの、風速が高い発電所内の気象観測データの方が保守的な設定である。

なお、気象観測データに加えて、植生等のその他の入力データにも保守性を有していることから、FARSITE 全体として十分な保守性を有している。

石油コンビナート等の火災・爆発について

1. 目的

本評価は、発電所敷地外で発生する石油コンビナート等の火災やガス爆発に対してより一層の安全性向上の観点から、その火災やガス爆発が泊発電所に隣接する地域で起こったとしても発電用原子炉施設に影響を及ぼさないことについて、「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド附属書B石油コンビナート等火災・爆発の原子力発電所への影響評価について」（以下「評価ガイド」という。）に基づき、評価する。

2. 石油コンビナート等の火災・爆発影響評価

発電用原子炉施設の周りには周辺監視区域があり、一定の離隔距離が確保されている。仮に火災・爆発が発生した場合に影響が大きいと考えられるものとして、爆発物や化学物質を大量に扱う石油コンビナート等について評価を実施する。


(1) 評価対象範囲

評価対象は、発電所敷地外の半径 10km 圏内に存在する石油コンビナート等とする。なお、石油コンビナート等とは、石油コンビナート等災害防止法で規制される特別区域内の特定事業所及びコンビナート等保安規則で規制される特定製造事業所とする。

(2) 評価結果

石油コンビナート等災害防止法により規制される北海道内の特別防災区域は「釧路地区」「苫小牧地区」「石狩地区」「室蘭地区」「北斗地区」「知内地区」の六箇所が存在するが、これらは、図 3-1 に示すとおりいずれの区域も泊発電所から約 70km 以上離れており、いずれも泊発電所から 10km 以遠である。また、発電所から 10km 圏内に LPG 基地がないことを確認している。なお、発電所と最短距離にあるガスパイプラインは小樽地区であり、発電所から約 40km 離れていることを確認した。

以上より、評価対象範囲内に石油コンビナート等は存在せず、発電用原子炉施設に影響を及ぼすことはない。



※緑破線部の拡大図を下記に示す



図 3-1 石油コンビナート等特別防災区域と発電所との位置関係

3. 石油コンビナート等以外の火災・爆発影響評価

泊発電所から 10km 圏内に位置する危険物施設（危険物貯蔵施設，高圧ガス貯蔵施設）を抽出した。抽出の結果，危険物貯蔵施設は第四類危険物貯蔵施設のみが多数存在することから，火災影響評価を行う第四類危険物貯蔵施設の絞り込みを以下の方法で行った。また，高圧ガス貯蔵施設は 1 箇所のみであった。

なお、危険物施設については、消防法等に基づき消防署に届出されている施設について確認した。また、発電所から10km圏内にLPG基地がないことを確認している。発電所から10km圏内の危険物貯蔵施設等を図3-2に示す。

- (1) 発電所敷地外10km圏内に石油コンビナートはないことから、半径10km圏内に存在する危険物貯蔵施設の最大貯蔵容量は石油コンビナート相当の10万kL^{*1}とした。ここで、第四類危険物のうち、最も輻射発散度が高いn-ヘキサン^{*2}が10万kL貯蔵された危険物貯蔵施設を想定し、その危険距離を算出した結果1,320m^{*2}となった。

※1 「石油コンビナート等災害防止法施行令」(昭和51年5月31日政令129号)の第2条で規定する基準総貯蔵量

※2 算出方法は別紙-1参照

- (2) (1)項の結果から、発電所から1,500m以遠には発電所に影響を及ぼす第四類危険物貯蔵施設は存在しないと判断し、発電所から1,500m以内に存在する第四類危険物貯蔵施設に対して火災影響評価を行う。



図3-2 泊発電所から10km圏内に位置する危険物貯蔵施設等

表 3-1 発電所周辺に存在する第四類危険物貯蔵施設

| |
|--|
| |
|--|

※出典：岩内・寿都地方消防組合消防本部より開示（2022年6月29日現在）

a. 危険物貯蔵施設の火災影響評価

泊発電所から10km圏内（敷地内を除く）に仮想危険物貯蔵施設（n-ヘキサンを10万kL貯蔵）を設定し熱影響評価を実施した結果より、発電所から1,500m圏内に存在する第四類危険物貯蔵施設に対して熱影響評価を行う。

泊発電所から1,500m圏内における危険物貯蔵施設の指定数量の倍数は [] であることから、最大貯蔵量は各取扱い油種が保守的に指定数量の倍数分あると仮定すると [] であり、泊発電所に最も近い危険物貯蔵施設との離隔距離は1,450mである。

上記の危険物貯蔵施設による熱影響評価を実施したところ、危険距離は109mであり、泊発電所との距離1,450mよりも小さいことを確認した。

よって、発電所敷地外の危険物貯蔵施設において火災が発生した場合においても泊発電所への影響はない。

[] 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

表 3-2 10km 圏内における評価対象の危険物貯蔵施設の貯蔵量

| 燃料の種類 | 貯蔵量[kL] |
|-------|---------|
| 灯油 | |
| ガソリン | |



図 3-3 危険物貯蔵施設位置

(a) 評価条件

危険物貯蔵施設の火災の想定は以下の通りとした。

- i. 評価対象とする危険物貯蔵施設は 10km 圏内(敷地内を除く)における危険物貯蔵施設のうち、表 3-1 で抽出した危険物貯蔵施設に表 3-2 で示す貯蔵量があると仮定した場合を想定した。
- ii. 評価対象とする危険物貯蔵施設の燃料は満載した状態を想定した。
- iii. 気象条件は無風状態とした。
- iv. 火災は円筒火炎モデルとし、火炎の高さは燃焼半径の 3 倍とした。
- v. 火災の形態は危険物貯蔵施設の全面火災とした。

表 3-3 評価条件

| 燃料の種類 | ガソリン | 灯油 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 燃料量[m ³] | | |
| 燃焼面積 ^{*1} [m ²] | | |
| 燃料密度 ^{*2} [kg/m ³] | 740 | 820 |
| 質量低下速度 ^{*2} [kg/m ² ・s] | 0.055 | 0.039 |
| 輻射発散度 ^{*3} [W/m ²] | 58,000 | 50,000 |
| 燃焼速度[m/s] | 7.44×10^{-5} | 4.76×10^{-5} |

※1：対象施設は地下タンク貯蔵所であり、防油堤を持たない構造であるため、燃焼面積はガソリンスタンドの敷地面積と等しいとした

□ 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

※2：THE SFPE Handbook of Fire Protection Engineering 4th Edition 記載値

※3：評価ガイド付属書 B 記載値

(b) 燃焼半径の算出

火災を想定する発電所に最も近い危険物貯蔵施設は地下タンク貯蔵所（ガソリンスタンド）であり，防油堤を持たない構造であるため，燃焼面積はガソリンスタンドの敷地面積と等しいとする。

したがって，燃焼半径 R[m]のガソリンスタンドの敷地面積を円筒の底面と仮定し算出する。

$$R = \sqrt{\frac{S}{\pi}}$$

R：燃焼半径[m]，S：燃焼面積[m²]

表 3-4 危険物貯蔵施設の燃焼半径

| 想定火災源 | 燃焼面積 S [m ²] | 燃焼半径 R [m] |
|----------|-----------------------------|---------------|
| ガソリンスタンド | | |

(c) 燃焼継続時間の算出

燃焼継続時間は，燃料量を燃焼面積と燃焼速度で割った値になる。

$$t = \frac{V}{\pi R^2 \times v}$$

t：燃焼継続時間[s]，V：燃料量[m³]

R：燃焼半径[m]，v：燃焼速度=M/ρ[m/s]

M：質量低下速度[kg/m²・s]，ρ：燃料密度[kg/m³]

表 3-5 危険物貯蔵施設の燃焼継続時間

| 想定火災源 | 燃料の種類 | 燃料量 V [m ³] | 燃焼半径 R [m] | 質量低下速度 M [kg/m ² ・s] | 燃料密度 ρ [kg/m ³] | 燃焼継続時間 t [s] |
|--------------|-------|----------------------------|---------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| ガソリン スタンド | | | | | | |

■ 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

(d) 建屋外壁に対する危険距離評価

i. 評価対象範囲

評価対象施設の外壁について、危険物貯蔵施設の火災を想定して評価を実施した。

ii. 想定火災源から評価対象施設までの離隔距離を表 3-6 に示す。

表 3-6 想定火災源から評価対象施設までの離隔距離

| 想定火災源 | 離隔距離[m] | | | |
|----------|---------|---------|------------|----------|
| | 原子炉建屋 | 原子炉補助建屋 | ディーゼル発電機建屋 | 循環水ポンプ建屋 |
| ガソリンスタンド | 1,450 | 1,500 | 1,500 | 1,600 |

iii. 判断の考え方

(i) 危険放射強度

コンクリート圧縮強度が維持される保守的な温度 200℃に至る放射強度を危険放射強度とし、火災時における短期温度上昇を考慮した場合において、想定する火災の放射強度が危険放射強度を越えないことを、危険距離及び離隔距離から確認する。

(ii) 評価方法

火災が発生した時間から燃料が燃え尽きるまでの間、一定の放射強度で外壁が昇温されるものとして、火災源を単一の円筒火炎と見なせることから、原子炉施設外壁を半無限固体として式 1 の一次元非定常熱伝導方程式の一般解の式より外壁表面 (x=0) の温度が 200℃となる放射強度を危険放射強度として算出する。

なお、コンクリート表面温度評価にあたっては、外壁の部材であるコンクリートへの熱伝導による蓄熱を考慮するため、保守的に対流及び放射による放熱は考慮しないものとした。

$$T = T_0 + \frac{2E\sqrt{at}}{\lambda} \left[\frac{1}{\sqrt{\pi}} \exp\left(-\frac{x^2}{4at}\right) - \frac{x}{2\sqrt{at}} \operatorname{erfc}\left(\frac{x}{2\sqrt{at}}\right) \right] \quad (\text{式 1})$$

(出典：伝熱工学，東京大学出版会)

T：許容温度(200[℃])，T₀：初期温度(50[℃])，E：放射強度[W/m²]

α：コンクリート温度拡散率(=λ/ρC_p) (7.53×10⁻⁷[m²/s])

ρ：コンクリート密度(2,400[kg/m³])，C_p：コンクリート比熱(963[J/kg・K])

λ：コンクリート熱伝導率(1.74[W/m・K])，t：燃焼継続時間(3,060[s])

x：コンクリート壁表面深さ(0[m])




図 3-4 建屋外壁の熱伝導と温度分布の概念図

式 1 で求めた危険輻射強度 E とする形態係数 Φ を式 2 より算出する。

$$E = R_f \times \Phi \quad (\text{式 2})$$

E : 輻射強度 [W/m²], R_f : 輻射発散度 [W/m²], Φ : 形態係数

表 3-7 対象施設の形態係数

| 対象施設 | 燃料の種類 | 輻射発散度 [W/m ²] | 形態係数 [-] |
|------------|-------|---------------------------|----------|
| 原子炉建屋 | 灯油 | 50,000 | 0.095 |
| 原子炉補助建屋 | | | |
| ディーゼル発電機建屋 | | | |
| 循環水ポンプ建屋 | | | |

式 2 で求めた形態係数 Φ とする危険距離 L を式 3 より算出する。

$$\Phi = \frac{1}{\pi n} \tan^{-1} \left(\frac{m}{\sqrt{n^2 - 1}} \right) + \frac{m}{\pi} \left\{ \frac{(A - 2n)}{n\sqrt{AB}} \tan^{-1} \left[\sqrt{\frac{A(n-1)}{B(n+1)}} \right] - \frac{1}{n} \tan^{-1} \left[\sqrt{\frac{(n-1)}{(n+1)}} \right] \right\} \quad (\text{式 3})$$

$$m = \frac{H}{R} \cong 3, \quad n = \frac{L}{R}, \quad A = (1+n)^2 + m^2, \quad B = (1-n)^2 + m^2$$

H : 火炎長 (53.52 [m]), R : 燃焼半径 (17.84 [m]), L : 危険距離 [m]

上記のとおり危険距離を算出し、当該危険物貯蔵施設から評価対象施設までの離隔距離を下回るか評価を実施した。なお、天井スラブは以下の理由により、外壁の評価に包絡されるため実施しない。

- ・火炎長が天井より短い場合、天井に輻射熱を与えないことから熱影響はない。

- ・火炎長が天井より長い場合、天井に輻射熱を与えるが、その輻射熱は外壁に与える輻射熱より小さい。天井スラブの評価概念図を図 3-5 に示す。
- ・火炎からの距離が等しい場合、垂直面（外壁）と水平面（天井）の形態係数は、垂直面の方が大きいことから、天井の熱影響は外壁に比べて小さい。




図 3-5 建屋天井面の評価概念図

(iii) 評価結果

危険輻射強度より評価対象施設の危険距離を算出した結果、各評価対象施設の危険距離が離隔距離以下であることを確認した。

評価結果のうち、危険輻射強度を表 3-8 に、危険距離を表 3-9 に示す。

表 3-8 対象施設の危険輻射強度

| 対象施設 | 危険輻射強度[W/m ²] |
|------------|---------------------------|
| 原子炉建屋 | 4,750 |
| 原子炉補助建屋 | |
| ディーゼル発電機建屋 | |
| 循環水ポンプ建屋 | |

表 3-9 外壁への危険物貯蔵施設火災影響評価結果

| 対象施設 | 危険距離[m] | 離隔距離[m] |
|------------|---------|---------|
| 原子炉建屋 | 74 | 1,450 |
| 原子炉補助建屋 | | 1,500 |
| ディーゼル発電機建屋 | | 1,500 |
| 循環水ポンプ建屋 | | 1,600 |

(e) 排気筒の温度評価

i. 影響評価対象範囲

排気筒について、危険物貯蔵施設の火災を想定して評価を実施した。

なお、排気筒の評価に当たっては、原子炉建屋に設置されていることから離隔距離は原子炉建屋までの距離とした。

ii. 評価対象施設の仕様

排気筒仕様を表 3-10 に、排気筒外形図を図 3-6 に示す。

表 3-10 排気筒の仕様

| | |
|------|------------|
| 名称 | 排気筒 |
| 種類 | 丸形 |
| 主要寸法 | 外径 2,308mm |
| | 地表高さ 73.1m |
| 材料 | SUS304 |
| 個数 | 1 |




図 3-6 排気筒の外形図

iii. 評価対象施設までの離隔距離

想定火災源から評価対象施設までの離隔距離を表 3-11 に示す。

表 3-11 想定火災源から評価対象施設までの離隔距離

| 想定火災源 | 離隔距離[m] |
|----------|---------|
| | 排気筒 |
| ガソリンスタンド | 1,450 |

iv. 判断の考え方

(i) 危険輻射強度

火災時における短期温度上昇を考慮した場合において、排気筒の鋼材の強度が維持される保守的な温度 325℃を越えない最大の輻射強度を危険輻射強度とする。

(ii) 評価方法

排気筒は内部への伝熱はなく、熱伝導の良い表面の鋼材への伝熱のみを考慮するため、速やかに定常状態となることから、円筒外表面積の 1/2 に火災による輻射が到達し、外表面全体から放熱するものとして、一定の輻射強度で排気筒が昇温されるとき、輻射による入熱量と対流による放熱量が釣り合うことを表した式 1 により排気筒表面の温度から危険輻射強度を算出する。

なお、内表面は保守的に評価を実施するため断熱とした。

$$T = T_0 + \frac{\varepsilon E}{2h} \quad (\text{式 1})$$

ε : 吸収率(1.0[-]), E : 輻射強度[W/m²], h : 熱伝達率(17[W/m²·K])^{※1}, T_0 : 初期温度(50[°C])

※1: 空気調和・衛生工学便覧(外表面の熱伝達率は, 受熱面の形状や周囲の環境条件を受けて変化するが, 一般的な値として垂直外壁面, 屋根面及び上げ裏面の夏季, 冬季の値が示されている。評価上放熱が少ない方が保守的であることから, これらのうち最も小さい値である 17 W/m²·K を用いる。)

表 3-12 対象施設の危険輻射強度

| 対象施設 | 危険輻射強度[W/m ²] |
|------|---------------------------|
| 排気筒 | 9,280 |

式 1 で求めた危険輻射強度 E となる形態係数 Φ を式 2 より算出する。

$$E = R_f \times \Phi \quad (\text{式 2})$$

E : 輻射強度[W/m²], R_f : 輻射発散度[W/m²], Φ : 形態係数

表 3-13 対象施設の形態係数

| 対象施設 | 燃料の種類 | 輻射発散度[W/m ²] | 形態係数[-] |
|------|-------|--------------------------|---------|
| 排気筒 | ガソリン | 58,000 | 0.16 |

式 2 で求めた形態係数 Φ となる危険距離 L を式 3 より算出する。

$$\Phi = \frac{1}{\pi n} \tan^{-1} \left(\frac{m}{\sqrt{n^2 - 1}} \right) + \frac{m}{\pi} \left\{ \frac{(A - 2n)}{n\sqrt{AB}} \tan^{-1} \left[\sqrt{\frac{A(n-1)}{B(n+1)}} \right] - \frac{1}{n} \tan^{-1} \left[\sqrt{\frac{(n-1)}{(n+1)}} \right] \right\} \quad (\text{式 3})$$

$$m = \frac{H}{R} \doteq 3, \quad n = \frac{L}{R}, \quad A = (1+n)^2 + m^2, \quad B = (1-n)^2 + m^2$$

H : 火炎長(53.52[m]), R : 燃焼半径(17.84[m]), L : 危険距離[m]

上記のとおり危険距離を算出し, 当該危険物貯蔵施設から評価対象施設までの離隔距離を下回るか評価を実施した。排気筒の評価概念図を図 3-7 に示す。




図 3-7 排気筒の評価概念図

(iii) 評価結果

危険放射強度より排気筒の危険距離を算出した結果、排気筒までの危険距離が離隔距離以下であることを確認した。評価結果を表 3-14 に示す。

表 3-14 排気筒への危険物貯蔵施設火災影響評価結果

| 対象施設 | 危険距離[m] | 離隔距離[m] |
|------|---------|---------|
| 排気筒 | 53 | 1,450 |

(f) 原子炉補機冷却海水ポンプに対する熱影響評価

i. 評価対象範囲

原子炉補機冷却海水ポンプは、循環水ポンプ建屋内に収納されており、直接火災の影響を受けることはない。ただし、循環水ポンプ建屋内の上部外壁は鋼板であることから、火災の放射熱が伝熱により建屋内雰囲気へ移動し、建屋内雰囲気の温度が上昇する。また、原子炉補機冷却海水ポンプ電動機は、電動機本体を全閉構造とし、空気冷却器を電動機の側面に設置して外気を直接電動機本体に取り込まない全閉外扇形の冷却方式であり、外部火災の影響を受けた場合には、周囲空気の温度上昇により、冷却機能への影響が懸念されることから、冷却空気の温度を評価対象とする。

電動機内部の空気冷却対象は固定子巻線及び下部軸受であり、そのうち許容温度が低い下部軸受温度の機能維持に必要となる冷却空気の温度が、許容温度以下となることを確認する。

ii. 火災源となる設備から評価対象施設までの離隔距離

原子炉補機冷却海水ポンプを内包する循環水ポンプ建屋から火災源までの離隔距離を表 3-15 に示す。

表 3-15 想定火災源から評価対象施設までの離隔距離

| 想定火災源 | 離隔距離[m] |
|----------|----------|
| | 循環水ポンプ建屋 |
| ガソリンスタンド | 1,600 |

iii. 判断の考え方

(i) 危険輻射強度

原子炉補機冷却海水ポンプ電動機の冷却空気の許容温度は、電動機下部軸受を限界温度以下とするために必要な吸い込み外気許容温度である 80℃とする。

火災時における短期温度上昇を考慮した場合において、下部軸受の機能が維持される吸い込み外気の許容温度 80℃を越えない最大の輻射強度を危険輻射強度とする。

(ii) 評価方法

循環水ポンプ建屋内には、各種機器（原子炉補機冷却海水ポンプ他）が収納されており、通常運転時にはこれらの機器からの発熱は、建屋の換気により外部へ放出される設計である。熱収支を解くにあたっては、この建屋内部に収められている機器の発熱量と外部火災からの輻射熱をインプットとして、換気量を熱収支と連成させて以下に記す関係式により吸い込み外気温度から危険輻射強度を算出する。循環水ポンプ建屋空気温度評価モデルの概要を図 3-8 に示す。

$$Q_{in} + q_f \times A_F = G_{air} \times C_{pin} \times (T_R - T_{in}) \quad \dots\dots ①$$

$$\Delta P_H = \Delta P_{in} + \Delta P_{out}$$

$$\Rightarrow g \times (\rho_{in} - \rho_R) \times H = \zeta_{in} \times \frac{1}{2} \times \rho_{in} \times u_{in}^2 + \zeta_{out} \times \frac{1}{2} \times \rho_R \times u_{out}^2 \quad \dots\dots ②^{*1}$$

$$\rho_R = \frac{1}{0.004555 \times 0.622 \times T_R} \quad \dots\dots ③^{*2}$$

$$u_{in} = \frac{G_{air}}{\rho_{in} \times A_{in}} \quad \dots\dots ④$$

$$u_{out} = \frac{G_{air}}{\rho_R \times A_{out}} \quad \dots\dots ⑤$$

※1 出典：空気調和・衛生工学便覧第 11 版 空気調和・衛生工学会

※2 出典：伝熱工学資料第 5 版 日本機械学会(湯き空気として算出)

Q_{in} : 建屋内のポンプモータの放熱量[W], q_f : 外部火災からの輻射熱受熱熱流束[W/m²],
 A_F : 輻射受熱面積[m²], G_{air} : 換気風量[kg/s], C_{pin} : 空気比熱[J/kg・K],
 T_R : 建屋内気温[°C], T_{in} : 外気温[°C], g : 重力加速度[m/s²], ρ_{in} : 外気密度[kg/m³],
 ρ_R : 建屋内空気密度[kg/m³], H : 換気有効高さ[m], ζ_{in} : 給気口圧損係数[-],
 ζ_{out} : 排気口圧損係数[-], u_{in} : 給気口流速[m/s], u_{out} : 排気口流速[m/s],
 A_{in} : 給気口面積[m²], A_{out} : 排気口面積[m²]




図 3-8 循環水ポンプ建屋空気温度評価モデル

表 3-16 対象施設の危険輻射強度

| 対象施設 | 危険輻射強度[W/m ²] |
|--------------|---------------------------|
| 原子炉補機冷却海水ポンプ | 2,900 |

式①～⑤より求めた危険輻射強度Eとなる形態係数Φを式2より算出する。

$$E = R_f \times \Phi \quad (\text{式 2})$$

E : 輻射強度[W/m²], R_f : 輻射発散度[W/m²], Φ : 形態係数

表 3-17 対象施設の形態係数

| 対象施設 | 燃料の種類 | 輻射発散度[W/m ²] | 形態係数[-] |
|--------------|-------|--------------------------|---------|
| 原子炉補機冷却海水ポンプ | ガソリン | 58,000 | 0.050 |

式2で求めた形態係数Φとなる危険距離Lを式3より算出する。

$$\Phi = \frac{1}{\pi n} \tan^{-1} \left(\frac{m}{\sqrt{n^2 - 1}} \right) + \frac{m}{\pi} \left\{ \frac{(A - 2n)}{n\sqrt{AB}} \tan^{-1} \left[\sqrt{\frac{A(n-1)}{B(n+1)}} \right] - \frac{1}{n} \tan^{-1} \left[\sqrt{\frac{(n-1)}{(n+1)}} \right] \right\} \quad (\text{式 3})$$

$$m = \frac{H}{R} \cong 3, \quad n = \frac{L}{R}, \quad A = (1+n)^2 + m^2, \quad B = (1-n)^2 + m^2$$

H : 火炎長(53.52[m]), R : 燃焼半径(17.84[m]), L : 危険距離[m]

上記のとおり危険距離を算出し、当該危険物貯蔵施設から評価対象施設までの離隔距離を下回るか評価を実施した。

iv. 評価結果

危険輻射強度より危険距離を算出した結果、評価対象施設までの危険距離が離隔距離以下であることを確認した。評価結果を表 3-18 に示す。

表 3-18 原子炉補機冷却海水ポンプへの危険物貯蔵施設火災影響評価結果

| 対象施設 | 危険距離[m] | 離隔距離[m] |
|--------------|---------|---------|
| 原子炉補機冷却海水ポンプ | 109 | 1,600 |

(g) 危険距離の評価結果

危険物貯蔵施設と評価対象設備との離隔距離は表 3-19 のとおりであり、すべて離隔距離が危険距離を上回っていることを確認した。

表 3-19 危険物貯蔵施設火災の評価結果

| 評価対象 | 危険距離[m] | 離隔距離[m] |
|--------------|---------|---------|
| 原子炉建屋 | 74 | 1,450 |
| 原子炉補助建屋 | | 1,500 |
| ディーゼル発電機建屋 | | 1,500 |
| 循環水ポンプ建屋 | | 1,600 |
| 排気筒 | 53 | 1,450 |
| 原子炉補機冷却海水ポンプ | 109 | 1,600 |

(h) 火災による熱影響の有無の評価

危険物貯蔵施設における危険距離は最大でも 109m であり、離隔距離が危険距離を上回っていることを確認した。よって、発電所敷地外の危険物貯蔵施設において火災が発生した場合においても泊発電所への影響はない。

b. 高圧ガス貯蔵施設の火災影響評価

泊発電所から 10km 圏内（敷地内を除く）における高圧ガス貯蔵施設の最大貯蔵量は [] であり、泊発電所から最も近い高圧ガス貯蔵施設までの離隔距離は約 5,700[m] であった。(図 3-9)

[] 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

最短離隔距離の高圧ガス貯蔵施設に最大貯蔵量 [] があつたとして、熱影響評価及び爆風圧による影響評価を実施したところ、危険距離は 30[m]，危険限界距離は 87[m]となり、泊発電所との離隔距離約 5,700[m]より小さいことを確認した。

また、飛来物の影響について評価を実施し、飛来物の最大飛散距離は [] となり、泊発電所との離隔距離約 5,700[m]よりも小さいことを確認した。

よって、発電所敷地外の高圧ガス貯蔵施設において火災・爆発が発生した場合においても発電所への影響はないことを確認した。



図 3-9 高圧ガス貯蔵施設位置

表 3-20 10km 圏内における最大の高圧ガスの貯蔵量

| 燃料の種類 | 貯蔵量[t] |
|--------|--------|
| 液化石油ガス | [] |

(a) 評価条件

高圧ガス貯蔵施設の火災の想定は以下の通りとした。

- i. 評価対象とする高圧ガス貯蔵施設は 10km 圏内（敷地内を除く）における唯一の高圧ガス貯蔵施設を想定した。
- ii. 評価対象とする高圧ガス貯蔵施設の燃料は満載した状態を想定した。
- iii. 気象条件は無風状態とした。
- iv. 火災は円筒火炎モデルとし、火炎の高さは燃焼半径の 3 倍とした。
- v. 火災の形態は高圧ガス貯蔵施設の全面火災とした。

表 3-21 評価条件

| | |
|---|--------|
| 燃料の種類 | プロパン |
| 燃料量[t] | [] |
| 燃焼面積 ^{*1} [m ²] | [] |
| 質量低下速度 ^{*2} [kg/m ² ・s] | 0.099 |
| 輻射発散度 ^{*3} [W/m ²] | 74,000 |

[] 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

※1：燃焼面積は高圧ガス貯蔵施設の敷地面積とした

※2：THE SFPE Handbook of Fire Protection Engineering 4th Edition 記載値

※3：評価ガイド付属書B記載値

(b) 燃焼半径の算出

燃焼面積は保守的に対象施設の敷地面積と等しいとする。

したがって、燃焼半径 R[m]の敷地面積を円筒の底面と仮定し算出する。

$$R = \sqrt{\frac{S}{\pi}}$$

R：燃焼半径[m]，S：燃焼面積 [m²]

表 3-22 高圧ガス貯蔵施設の燃焼半径

| 想定火災源 | 燃焼面積 | 燃焼半径 |
|----------|---------------------|-------|
| | S [m ²] | R [m] |
| 高圧ガス貯蔵施設 | | |

(c) 燃焼継続時間の算出

燃焼継続時間は、燃料量を燃焼面積と燃焼速度で割った値になる。

$$t = \frac{V}{\pi R^2 \times v}, \quad v = \frac{M}{\rho} \text{ より, } t = \frac{m}{\pi R^2 \times M}$$

t：燃焼継続時間[s]，V：燃料量[m³]

R：燃焼半径[m]，M：質量低下速度[kg/m²・s]

v：燃焼速度 [m/s]，ρ：燃料密度[kg/m³]，m：質量[kg]

表 3-23 高圧ガス貯蔵施設の燃焼継続時間

| 想定火災源 | 燃料の種類 | 燃焼半径 | 質量低下速度 | 質量 | 燃焼継続時間 |
|----------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|
| | | R [m] | M [kg/m ² ・s] | m [kg] | t [s] |
| 高圧ガス貯蔵施設 | プロパン | | | | |

枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

(d) 建屋外壁に対する危険距離評価

i. 評価対象範囲

評価対象施設の外壁について、高圧ガス貯蔵施設の火災を想定して評価を実施した。

ii. 想定火災源から評価対象施設までの離隔距離を表 3-24 に示す。

表 3-24 想定火災源から評価対象施設までの離隔距離

| 想定火災源 | 離隔距離[m] | | | |
|--------------|---------|---------|----------------|--------------|
| | 原子炉建屋 | 原子炉補助建屋 | ディーゼル発電機 建屋 | 循環水ポンプ 建屋 |
| 高圧ガス 貯蔵施設 | 5,850 | 5,900 | 5,800 | 5,700 |

iii. 判断の考え方

(i) 危険放射強度

コンクリート圧縮強度が維持される保守的な温度 200℃に至る放射強度を危険放射強度とし、火災時における短期温度上昇を考慮した場合において、想定する火災の放射強度が危険放射強度を越えないことを、危険距離及び離隔距離から確認する。

(ii) 評価方法

火災が発生した時間から燃料が燃え尽きるまでの間、一定の放射強度で外壁が昇温されるものとして、火災源を単一の円筒火炎と見なせることから、原子炉施設外壁を半無限固体として式 1 の一次元非定常熱伝導方程式の一般解の式より外壁表面 (x=0) の温度が 200℃となる放射強度を危険放射強度として算出する。

なお、コンクリート表面温度評価にあたっては、外壁の部材であるコンクリートへの熱伝導による蓄熱を考慮するため、保守的に対流及び放射による放熱は考慮しないものとした。

$$T = T_0 + \frac{2E\sqrt{\alpha t}}{\lambda} \left[\frac{1}{\sqrt{\pi}} \exp\left(-\frac{x^2}{4\alpha t}\right) - \frac{x}{2\sqrt{\alpha t}} \operatorname{erfc}\left(\frac{x}{2\sqrt{\alpha t}}\right) \right] \quad (\text{式 1})$$

(出典：伝熱工学，東京大学出版会)

T：許容温度(200[℃])，T₀：初期温度(50[℃])，E：放射強度[W/m²]

α：コンクリート温度拡散率(=λ/ρC_p) (7.53×10⁻⁷[m²/s])

ρ：コンクリート密度(2,400[kg/m³])，C_p：コンクリート比熱(963[J/kg・K])

λ：コンクリート熱伝導率(1.74[W/m・K])，t：燃焼継続時間(2,592[s])

x：コンクリート壁表面深さ(0[m])

式1で求めた危険輻射強度Eとなる形態係数Φを式2より算出する。

$$E = R_f \times \Phi \quad (\text{式2})$$

E：輻射強度[W/m²], R_f：輻射発散度[W/m²], Φ：形態係数

表3-25 対象施設の形態係数

| 対象施設 | 燃料の種類 | 輻射発散度[W/m ²] | 形態係数[-] |
|----------|-------|--------------------------|---------|
| 循環水ポンプ建屋 | プロパン | 74,000 | 0.068 |

式2で求めた形態係数Φとなる危険距離Lを式3より算出する。

$$\Phi = \frac{1}{\pi n} \tan^{-1} \left(\frac{m}{\sqrt{n^2 - 1}} \right) + \frac{m}{\pi} \left\{ \frac{(A - 2n)}{n\sqrt{AB}} \tan^{-1} \left[\sqrt{\frac{A(n-1)}{B(n+1)}} \right] - \frac{1}{n} \tan^{-1} \left[\sqrt{\frac{(n-1)}{(n+1)}} \right] \right\} \quad (\text{式3})$$

$$m = \frac{H}{R} \doteq 3, \quad n = \frac{L}{R}, \quad A = (1+n)^2 + m^2, \quad B = (1-n)^2 + m^2$$

H：火炎長(12.96[m]), R：燃焼半径(4.32[m]), L：危険距離[m]

上記のとおり危険距離を算出し、当該高压ガス貯蔵施設から評価対象施設までの離隔距離を下回るか評価を実施した。

(iii) 評価結果

危険輻射強度より評価対象施設の危険距離を算出した結果、評価対象施設の危険距離が離隔距離以下であることを確認した。

評価結果のうち、危険輻射強度を表3-26に、危険距離を表3-27に示す。

表3-26 対象施設の危険輻射強度

| 対象施設 | 危険輻射強度[W/m ²] |
|------------|---------------------------|
| 原子炉建屋 | 5,032 |
| 原子炉補助建屋 | |
| ディーゼル発電機建屋 | |
| 循環水ポンプ建屋 | |

表 3-27 外壁への高圧ガス貯蔵施設火災影響評価結果

| 対象施設 | 危険距離[m] | 離隔距離[m] |
|------------|---------|---------|
| 原子炉建屋 | 22 | 5,850 |
| 原子炉補助建屋 | | 5,900 |
| ディーゼル発電機建屋 | | 5,800 |
| 循環水ポンプ建屋 | | 5,700 |

(e) 排気筒の温度評価

i. 影響評価対象範囲

排気筒について、高圧ガス貯蔵施設の火災を想定して評価を実施した。

なお、排気筒の評価に当たっては、原子炉建屋に設置されていることから離隔距離は原子炉建屋までの距離とした。

ii. 評価対象施設の仕様

排気筒仕様を表 3-28 に、排気筒外形図を図 3-10 に示す。

表 3-28 排気筒の仕様

| | |
|------|------------|
| 名称 | 排気筒 |
| 種類 | 丸形 |
| 主要寸法 | 外径 2,308mm |
| | 地表高さ 73.1m |
| 材料 | SUS304 |
| 個数 | 1 |




図 3-10 排気筒の外形図

iii. 評価対象施設までの離隔距離

想定火災源から評価対象施設までの離隔距離を表 3-29 に示す。

表 3-29 想定火災源から評価対象施設までの離隔距離

| 想定火災源 | 離隔距離[m] |
|----------|---------|
| | 排気筒 |
| 高圧ガス貯蔵施設 | 5,850 |

iv. 判断の考え方

(i) 危険輻射強度

火災時における短期温度上昇を考慮した場合において、排気筒の鋼材の強度が維持される保守的な温度 325°Cを越えない最大の輻射強度を危険輻射強度とする。

(ii) 評価方法

排気筒は内部への伝熱はなく、熱伝導の良い表面の鋼材への伝熱のみを考慮するため、速やかに定常状態となることから、円筒外表面積の 1/2 に火災による輻射が到達し、外表面全体から放熱するものとして、一定の輻射強度で排気筒が昇温されるとき、輻射による入熱量と対流による放熱量が釣り合うことを表した式 1 により排気筒表面の温度から危険輻射強度を算出する。

なお、内表面は保守的に評価を実施するため断熱とした。

$$T = T_0 + \frac{\epsilon E}{2h} \quad (\text{式 1})$$

ϵ : 吸収率(1.0[-]), E : 輻射強度[W/m²], h : 熱伝達率(17[W/m²·K])^{※1}, T_0 : 初期温度(50[°C])

※1: 空気調和・衛生工学便覧(外表面の熱伝達率は、受熱面の形状や周囲の環境条件を受けて変化するが、一般的な値として垂直外壁面、屋根面及び上げ裏面の夏季、冬季の値が示されている。評価上放熱が少ない方が保守的であることから、これらのうち最も小さい値である 17 W/m²·K を用いる。)

表 3-30 対象施設の危険輻射強度

| 対象施設 | 危険輻射強度[W/m ²] |
|------|---------------------------|
| 排気筒 | 8,880 |

式 1 で求めた危険輻射強度 E となる形態係数 Φ を式 2 より算出する。

$$E = R_f \times \Phi \quad (\text{式 2})$$

E : 輻射強度[W/m²], R_f : 輻射発散度[W/m²], Φ : 形態係数

表 3-31 対象施設の形態係数

| 対象施設 | 燃料の種類 | 輻射発散度[W/m ²] | 形態係数[-] |
|------|-------|--------------------------|---------|
| 排気筒 | プロパン | 74,000 | 0.12 |

式 2 で求めた形態係数 Φ となる危険距離 L を式 3 より算出する。

$$\Phi = \frac{1}{\pi n} \tan^{-1} \left(\frac{m}{\sqrt{n^2 - 1}} \right) + \frac{m}{\pi} \left\{ \frac{(A - 2n)}{n\sqrt{AB}} \tan^{-1} \left[\sqrt{\frac{A(n-1)}{B(n+1)}} \right] - \frac{1}{n} \tan^{-1} \left[\sqrt{\frac{(n-1)}{(n+1)}} \right] \right\} \quad (\text{式 3})$$

$$m = \frac{H}{R} \cong 3, \quad n = \frac{L}{R}, \quad A = (1+n)^2 + m^2, \quad B = (1-n)^2 + m^2$$

H : 火炎長(12.96[m]), R : 燃焼半径(4.32[m]), L : 危険距離[m]

上記のとおり危険距離を算出し、当該高压ガス貯蔵施設から評価対象施設までの離隔距離を下回るか評価を実施した。

(iii) 評価結果

危険輻射強度より排気筒の危険距離を算出した結果、排気筒までの危険距離が離隔距離以下であることを確認した。評価結果を表 3-32 に示す。

表 3-32 排気筒への高压ガス貯蔵施設火災影響評価結果

| 対象施設 | 危険距離[m] | 離隔距離[m] |
|------|---------|---------|
| 排気筒 | 16 | 5,850 |

(f) 原子炉補機冷却海水ポンプに対する熱影響評価

i. 評価対象範囲

原子炉補機冷却海水ポンプは、循環水ポンプ建屋内に収納されており、直接火災の影響を受けることはない。ただし、循環水ポンプ建屋内の上部外壁は鋼板であることから、火災の輻射熱が伝熱により建屋内雰囲気へ移動し、建屋内雰囲気の温度が上昇する。また、原子炉補機冷却海水ポンプ電動機は、電動機本体を全閉構造とし、空気冷却器を電動機の側面に設置して外気を直接電動機本体に取り込まない全閉外扇形の冷却方式であり、外部火災の影響を受けた場合には、周囲空気の温度上昇により、冷却機能への影響が懸念されることから、冷却空気の温度を評価対象とする。

電動機内部の空気冷却対象は固定子巻線及び下部軸受であり、そのうち許容温度が低い下部軸受温度の機能維持に必要な冷却空気の温度が、許容温度以下となることを確認する。

ii. 火災源となる設備から評価対象施設までの離隔距離

原子炉補機冷却海水ポンプを内包する循環水ポンプ建屋から火災源までの離隔距離を表 3-33 に示す。

表 3-33 想定火災源から評価対象施設までの離隔距離

| 想定火災源 | 離隔距離[m] |
|----------|----------|
| | 循環水ポンプ建屋 |
| 高压ガス貯蔵施設 | 5,700 |

iii. 判断の考え方

(i) 危険輻射強度

原子炉補機冷却海水ポンプ電動機の冷却空気の許容温度は、電動機下部軸受を限界温度以下とするために必要な吸い込み外気許容温度である 80℃とする。

火災時における短期温度上昇を考慮した場合において、下部軸受の機能が維持される吸い込み外気の許容温度 80℃を越えない最大の輻射強度を危険輻射強度とする。

(ii) 評価方法

循環水ポンプ建屋内には、各種機器（原子炉補機冷却海水ポンプ他）が収納されており、通常運転時にはこれらの機器からの発熱は、建屋の換気により外部へ放出される設計である。熱収支を解くにあたっては、この建屋内部に収められている機器の発熱量と外部火災からの輻射熱をインプットとして、換気量を熱収支と連成させて以下に記す関係式により吸い込み外気温度から危険輻射強度を算出する。循環水ポンプ建屋空気温度評価モデルの概要を図 3-11 に示す。

$$Q_{in} + q_f \times A_F = G_{air} \times C_{pin} \times (T_R - T_{in}) \quad \dots\dots ①$$

$$\Delta P_H = \Delta P_{in} + \Delta P_{out}$$

$$\Rightarrow g \times (\rho_{in} - \rho_R) \times H = \zeta_{in} \times \frac{1}{2} \times \rho_{in} \times u_{in}^2 + \zeta_{out} \times \frac{1}{2} \times \rho_R \times u_{out}^2 \quad \dots\dots ②^{※1}$$

$$\rho_R = \frac{1}{0.004555 \times 0.622 \times T_R} \quad \dots\dots ③^{※2}$$

$$u_{in} = \frac{G_{air}}{\rho_{in} \times A_{in}} \quad \dots\dots ④$$

$$u_{out} = \frac{G_{air}}{\rho_R \times A_{out}} \quad \dots\dots ⑤$$

※1 出典：空気調和・衛生工学便覧第 11 版 空気調和・衛生工学会

※2 出典：伝熱工学資料第 5 版 日本機械学会(湯き空気として算出)

Q_{in} : 建屋内のポンプモータの放熱量[W], q_f : 外部火災からの輻射熱受熱熱流束[W/m²],
 A_F : 輻射受熱面積[m²], G_{air} : 換気風量[kg/s], C_{pin} : 空気比熱[J/kg・K],
 T_R : 建屋内気温[°C], T_{in} : 外気温[°C], g : 重力加速度[m/s²], ρ_{in} : 外気密度[kg/m³],
 ρ_R : 建屋内空気密度[kg/m³], H : 換気有効高さ[m], ζ_{in} : 給気口圧損係数[-],
 ζ_{out} : 排気口圧損係数[-], u_{in} : 給気口流速[m/s], u_{out} : 排気口流速[m/s],
 A_{in} : 給気口面積[m²], A_{out} : 排気口面積[m²]




図 3-11 循環水ポンプ建屋空気温度評価モデル

表 3-34 対象施設の危険輻射強度

| 対象施設 | 危険輻射強度[kW/m ²] |
|--------------|----------------------------|
| 原子炉補機冷却海水ポンプ | 2,886 |

式①～⑤より求めた危険輻射強度Eとなる形態係数Φを式2より算出する。

$$E = R_f \times \Phi \quad (\text{式 2})$$

E : 輻射強度[W/m²], R_f : 輻射発散度[W/m²], Φ : 形態係数

表 3-35 対象施設の形態係数

| 対象施設 | 燃料の種類 | 輻射発散度[W/m ²] | 形態係数[-] |
|--------------|-------|--------------------------|---------|
| 原子炉補機冷却海水ポンプ | プロパン | 74,000 | 0.039 |

式2で求めた形態係数Φとなる危険距離Lを式3より算出する。

$$\Phi = \frac{1}{\pi n} \tan^{-1} \left(\frac{m}{\sqrt{n^2 - 1}} \right) + \frac{m}{\pi} \left\{ \frac{(A - 2n)}{n\sqrt{AB}} \tan^{-1} \left[\frac{A(n-1)}{\sqrt{B(n+1)}} \right] - \frac{1}{n} \tan^{-1} \left[\frac{(n-1)}{\sqrt{(n+1)}} \right] \right\} \quad (\text{式 3})$$

$$m = \frac{H}{R} \cong 3, \quad n = \frac{L}{R}, \quad A = (1+n)^2 + m^2, \quad B = (1-n)^2 + m^2$$

H : 火炎長(12.96[m]), R : 燃焼半径(4.32[m]), L : 危険距離[m]

上記のとおり危険距離を算出し、当該高圧ガス貯蔵施設から評価対象施設までの離隔距離を下回るか評価を実施した。

(iii) 評価結果

危険輻射強度より危険距離を算出した結果、評価対象施設までの危険距離が離隔距離以下であることを確認した。評価結果を表 3-36 に示す。

表 3-36 原子炉補機冷却海水ポンプへの高圧ガス貯蔵施設火災影響評価結果

| 対象施設 | 危険距離[m] | 離隔距離[m] |
|--------------|---------|---------|
| 原子炉補機冷却海水ポンプ | 30 | 5,700 |

(g) 危険距離の評価結果

高圧ガス貯蔵施設と評価対象設備との離隔距離は表 3-37 のとおりであり、すべて離隔距離が危険距離を上回っていることを確認した。

表 3-37 高圧ガス貯蔵施設火災の評価結果

| 評価対象 | 危険距離[m] | 離隔距離[m] |
|--------------|---------|---------|
| 原子炉建屋 | 22 | 5,850 |
| 原子炉補助建屋 | | 5,900 |
| ディーゼル発電機建屋 | | 5,800 |
| 循環水ポンプ建屋 | | 5,700 |
| 排気筒 | 16 | 5,850 |
| 原子炉補機冷却海水ポンプ | 30 | 5,700 |

(h) 火災による熱影響の有無の評価

以上の結果から、高圧ガス貯蔵施設において火災が発生した場合を想定したとしても、離隔距離 (5,700m) が危険距離 (最大 30m) 以上であることから、発電用原子炉施設に熱影響を及ぼすことはないと評価する。

c. 高圧ガス貯蔵施設の爆発影響評価

(a) 想定条件

高圧ガス貯蔵施設の爆発火災の想定は以下のとおりとした。

- i. 評価対象とする高圧ガス貯蔵施設は 10km 圏内 (敷地内を除く) における高圧ガス貯蔵施設のうち、最大貯蔵量が泊発電所に最も近い高圧ガス貯蔵施設にあると仮定した場合を想定した。

- ii. 評価対象とする高圧ガス貯蔵施設の燃料（プロパン）は満載した状態を想定した。
- iii. 気象条件は無風状態とした。

(b) 評価手法の概要

本評価は、泊発電所に対する高圧ガス貯蔵施設のガス爆発による影響の有無の評価を目的としている。具体的な評価指標とその内容を以下に示す。

表 3-38 評価指標及びその内容

| 評価指標 | 内容 |
|-----------|---------------------------|
| 危険限界距離[m] | ガス爆発の爆風圧が 0.01MPa 以下になる距離 |

(c) 必要データ

評価に必要なデータを以下に示す。

表 3-39 高圧ガス爆発の評価条件

| データ種類 | 内容 |
|-----------------|--|
| 石油の K 値 | コンビナート等保安規則 5 条別表第二に掲げる数値 K=888,000 (プロパンの最大値) |
| 貯蔵設備又は処理設備の W 値 | コンビナート等保安規定第 5 条貯蔵設備又は処理設備の区分に応じて次に掲げる数値 貯蔵設備：液化ガスの貯蔵設備にあつては貯蔵能力（単位：トン）の数値の平方根の数値（貯蔵能力が一トン未満のものにあつては、貯蔵能力（単位：トン）の数値）、圧縮ガスの貯蔵設備にあつては貯蔵能力（単位：立方メートル）を当該ガスの常用の温度及び圧力におけるガスの質量（単位：トン）に換算して得られた数値の平方根の数値（換算して得られた数値が一未満のものにあつては、当該換算して得られた数値） 処理設備：処理設備内にあるガスの質量（単位：トン）の数値 [] |
| 離隔距離[m] | 高圧ガス貯蔵施設から発電用原子炉施設までの距離 5,700m |

[] 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

(d) 危険限界距離の算出

次の式から危険限界距離を算出する。ここで算出した危険限界距離が高圧ガス貯蔵施設と発電用原子炉施設の間に必要な離隔距離となる。

$$X = 0.04\lambda^3\sqrt{K \times W}$$

X：危険限界距離[m]，λ：換算距離 14.4[m・kg^{-1/3}]

K：石油類の定数 888,000(プロパン) [-]，

(e) 爆発による影響評価結果

以上の結果から、高圧ガス貯蔵施設において爆発が発生した場合を想定したとしても、離隔距離(5,700m)が危険限界距離(87m)以上であることから、発電用原子炉施設に爆風圧による影響はないと評価する。

表 3-40 危険限界距離評価結果

| 評価対象施設 | 離隔距離[m] | 危険限界距離[m] |
|------------|---------|-----------|
| 原子炉建屋 | 5,850 | 87 |
| 原子炉補助建屋 | 5,900 | |
| ディーゼル発電機建屋 | 5,800 | |
| 循環水ポンプ建屋 | 5,700 | |
| 排気筒 | 5,850 | |
| 原子炉補機海水ポンプ | 5,700 | |

d. 高圧ガス貯蔵施設の飛来物の影響評価

「石油コンビナートの防災アセスメント指針」(平成 25 年 3 月消防庁特殊災害室)※1に基づき、高圧ガス貯蔵施設(液化石油ガス※2)からの飛来物の最大飛散距離の評価を行ったところ、飛来物到達距離に対し、泊発電所までの離隔距離が飛来物到達距離以上あり、発電用原子炉施設への影響がないことを確認した。

※1 石油コンビナート等特別防災区域を有する都道府県が防災計画を作成するにあたって、災害の想定をできるだけ客観的かつ現実的に行うための評価手法を示した指針

※2 液化石油ガスの貯蔵設備は貯蔵量に応じて液化石油ガス保安規則等の関係法令に基づき、保安物件と必要な距離等をとることが規定されている。

枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

表 3-41 飛来物の評価条件

| 想定火災源 | 貯蔵ガス | 貯蔵量[t] | 飛来物到達距離[m] | 離隔距離[m] |
|----------|--------|--------|------------|---------|
| 高圧ガス貯蔵施設 | 液化石油ガス | | | 5,700 |

(a) 飛来物の最大飛散距離の算出方法

「石油コンビナートの防災アセスメント指針」(平成 25 年 3 月消防庁特殊災害室)に基づき、容器の破損による破片の飛散範囲を以下の式にて算出する。

$$L=465M^{0.10} \text{ (容積 } 5\text{m}^3 \text{ 以上の容器)}$$

L : 破片の最大飛散範囲[m], M : 破裂時の貯蔵物質量[kg]

[]

となり、飛来物の最大飛散距離 L は [] となる。

よって、泊発電所との離隔距離が 5,700m あることから、飛来物による泊発電所への影響はない。

以下に「石油コンビナートの防災アセスメント指針」の抜粋を示す。

(6) 飛散物

容器の破裂による破片の飛散範囲は、破裂エネルギーのほか、破片の数、重量や形状、射出角度や初速度により異なってくる。文献 11) には飛散物に関するいくつかの推定式が示されているが、防災アセスメントのような事前評価において、これらの飛散条件を考慮して評価を行うことは事実上困難といえる。ただし、LPG 容器の BLEVE に伴う破片の飛散範囲に関しては、次のような簡易式が示されている 11)。

$$L = 90 M^{0.333} \text{ (容積 } 5\text{m}^3 \text{ 未満の容器)}$$

$$= 465 M^{0.10} \text{ (容積 } 5\text{m}^3 \text{ 以上の容器)} \quad \text{(式 31)}$$

ただし、

L : 破片の最大飛散範囲(m)

M : 破裂時の貯蔵物質量(kg)

この式を東日本大震災の LPG 爆発火災 (M=300,000kg) に適用すると次のようになる。

$$L = 465 \times 300000^{0.10} = 1640\text{m}$$

この事故では、タンク破片が最大約 1,300m、板金が最大約 6,200m まで飛散している。板金は厚さ 0.5mm の薄板であり、揚力によって遠方まで達したものと考えられる。一方、タンク本体の破片や付属重量物が飛散した場合には、落下・衝突による被害が懸念されるが、この事故によるタンク破片の飛散距離最大約 1,300m と照らし合わせると、式 31 により大まかな推定は可能と考えられる。なお、プラントの異常反応に伴う容器破裂に関しては式 31 は適用できないため、過去の事故事例などをもとに推定することになる。

[] 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

仮想危険物貯蔵施設の危険距離の算出について

1. 評価条件

(1) 想定条件

- a. 評価対象とする危険物貯蔵施設は熱影響が最大となる仮想危険物貯蔵施設（n-ヘキサンを10万kL貯蔵）とした。
- b. 評価対象とする危険物貯蔵施設の燃料は満載した状態を想定した。
- c. 防油堤内の全面火災を想定した。
- d. 防油堤面積は、保守的に消防法で定める最大の80,000m²とした。
- e. 気象条件は無風状態とした。
- f. 火災は円筒火炎モデルとし、火炎の高さは燃焼半径の3倍とした。

(2) 危険物貯蔵施設及び燃料に係るデータ

危険物貯蔵施設及び燃料に係るデータを表1に示す。

表1 危険物貯蔵施設及び燃料に係るデータ

| 想定火災源 | 燃料の種類 | 燃料量 V [m ³] | 輻射発散度 Rf [W/m ²] ※1 | 質量低下速度 M [kg/m ² ・s] ※2 | 燃料密度 ρ [kg/m ³] ※2 | 防油堤面積 S [m ²] |
|-----------|--------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 仮想危険物貯蔵施設 | n-ヘキサン | 100,000 | 85,000 | 0.074 | 650 | 80,000 |

※1 評価ガイド付属書B記載値

※2 NUREG-1805記載値

2. 評価結果

(1) 燃焼半径の算出

円筒火炎モデルとして評価を実施するため、燃焼半径は防油堤面積を円筒の底面と仮定して以下のとおり算出した。算出結果を表2に示す。

$$R = \sqrt{\frac{S}{\pi}}$$

R : 燃焼半径[m], S : 防油堤面積 [m²]

表 2 危険物貯蔵施設の燃焼半径

| 想定火災源 | 防油堤面積 S [m ²] | 燃焼半径 R [m] |
|-----------|------------------------------|---------------|
| 仮想危険物貯蔵施設 | 80,000 | 159.58 |

(2) 燃焼継続時間の算出

燃焼継続時間は、燃料量を燃焼面積と燃焼速度で割った値になる。算出結果を表 3 に示す。

$$t = \frac{V}{\pi R^2 \times v}$$

t : 燃焼継続時間[s], V : 燃料量[m³]

R : 燃焼半径[m], v : 燃焼速度 = M/ρ [m/s]

M : 質量低下速度[kg/m²・s], ρ : 燃料密度[kg/m³]

表 3 危険物貯蔵施設の燃焼継続時間

| 想定火災源 | 燃料量 V [m ³] | 燃焼半径 R [m] | 質量低下速度 M [kg/m ² ・s] | 燃料密度 ρ [kg/m ³] | 燃焼継続時間 t [s] |
|-----------|----------------------------|---------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 仮想危険物貯蔵施設 | 100,000 | 159.58 | 0.074 | 650 | 10,980 |

(3) 危険距離の算出

火災が発生した時間から燃料が燃え尽きるまでの間、一定の輻射強度で原子炉施設外壁が昇温されるものとして、式 1 の一次元非定常熱伝導方程式の一般解の式より、コンクリート表面の温度が 200℃となる危険輻射強度を求める。

$$T = T_0 + \frac{2E\sqrt{\alpha t}}{\lambda} \left[\frac{1}{\sqrt{\pi}} \exp\left(-\frac{x^2}{4\alpha t}\right) - \frac{x}{2\sqrt{\alpha t}} \operatorname{erfc}\left(\frac{x}{2\sqrt{\alpha t}}\right) \right] \quad (\text{式 1})$$

(出典：伝熱工学，東京大学出版会)

T : 許容温度(200[℃]), T₀ : 初期温度(50[℃]), E : 輻射強度[W/m²]

α : コンクリート温度拡散率(=λ/ρC_p) (7.53×10⁻⁷[m²/s])

ρ : コンクリート密度(2,400[kg/m³]), C_p : コンクリート比熱(963[J/kg・K])

λ : コンクリート熱伝導率(1.74[W/m・K]), t : 燃焼継続時間(10,980[s])

x : コンクリート壁表面深さ(0[m])

式1で求めた危険放射強度Eとなる形態係数Φを式2より算出する。

$$E = R_f \times \Phi \quad (\text{式2})$$

E：放射強度[W/m²]，R_f：放射発散度[W/m²]，Φ：形態係数

式2で求めた形態係数Φとなる危険距離Lを式3より算出する。算出結果を表4に示す。

$$\Phi = \frac{1}{\pi n} \tan^{-1} \left(\frac{m}{\sqrt{n^2 - 1}} \right) + \frac{m}{\pi} \left\{ \frac{(A - 2n)}{n\sqrt{AB}} \tan^{-1} \left[\sqrt{\frac{A(n-1)}{B(n+1)}} \right] - \frac{1}{n} \tan^{-1} \left[\sqrt{\frac{(n-1)}{(n+1)}} \right] \right\} \quad (\text{式3})$$

$$m = \frac{H}{R} \cong 3, \quad n = \frac{L}{R}, \quad A = (1+n)^2 + m^2, \quad B = (1-n)^2 + m^2$$

H：火炎長[m]，R：燃焼半径[m]，L：危険距離(m)

表4 仮想危険物貯蔵施設火災の評価結果

| 想定火災源 | 危険距離 [m] |
|-----------|-------------|
| 仮想危険物貯蔵施設 | 1,320 |

なお、同様に排気筒及び原子炉補機冷却海水ポンプの危険距離を算出した結果、642m及び1192mとなり原子炉施設外壁の評価結果に包絡される。

(4) 想定した防油堤面積の保守性について

下図に示すとおり、防油堤面積は大きいほど外壁表面の到達温度が上昇することから、消防法で定める最大の防油堤面積を評価で用いることは保守的である。




図1 防油堤面積と外壁表面の到達温度の関係

燃料輸送車両の火災・爆発について

1. 目的

本評価は、発電所敷地外で発生する燃料輸送車両の火災やガス爆発に対してより一層の安全性向上の観点から、その火災やガス爆発が泊発電所に隣接する地域で起こったとしても発電用原子炉施設に影響を及ぼさないことについて、「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド附属書B石油コンビナート等火災・爆発の原子力発電所への影響評価について」（以下「評価ガイド」という。）に基づき、評価するものである。

2. 燃料輸送車両の火災影響評価

(1) 燃料輸送車両の火災の想定条件

- ・ 発電所敷地外 10km 以内において、最大規模の燃料を搭載した燃料輸送車両が発電所敷地周辺道路で火災を起こした場合を想定する。
- ・ 燃料積載量は消防法（危険物の規制に関する政令第 15 条第 1 項三号）において定められている移動タンク貯蔵所の上限量（=30kL）を搭載可能なタンクローリーとする。
- ・ 燃料輸送車両は燃料を満載した状態を想定する。
- ・ 輸送燃料はガソリンとする。
- ・ 発電所敷地外の道路において発電用原子炉施設に最も近い場所（想定される輸送ルートである国道 229 号線上）での燃料輸送車両の全面火災を想定する。
- ・ 気象条件は無風状態とする。
- ・ 火災は円筒火炎をモデルとし、火炎の高さは燃焼半径の 3 倍とする。

(2) 評価手法の概要

本評価は、泊発電所に対する燃料輸送車両の火災影響の有無の評価を目的としている。具体的な評価指標とその内容を以下に示す。

表 4-1 評価指標及びその内容

| 評価指標 | 内容 |
|--------------------------|---------------------------|
| 輻射強度 [W/m ²] | 火災の炎から任意の位置にある点（受熱点）の輻射強度 |
| 形態係数 [-] | 火災と受熱面との相対位置関係によって定まる係数 |
| 燃焼半径 [m] | 燃料輸送車両の投影面積より求めた燃焼半径 |
| 危険距離 [m] | 火災による輻射熱により許容限界温度になる距離 |

上記の評価指標は、受熱面が輻射体の底部と同一平面上にあると仮定して評価する。油の液面火災では、火炎面積の半径が 3 m を超えると空気供給不足により大量の黒煙が発生し輻射発散度が低減するが、本評価では保守的な判断を行うために、火災規模による輻射発散度の低減がないものとする。

輻射熱に対する設備の危険輻射強度を調査し、輻射強度がその設備の危険輻射強度以下になるように発電用原子炉施設は危険距離（離隔距離）を確保するものとする。

(3) 評価対象範囲

評価対象範囲は、発電所敷地外の道路において発電用原子炉施設に最も近い場所（想定される輸送ルートである国道 229 号線上）で出火する最大規模の燃料輸送車両とする。



図 4-1 タンクローリー火災想定位置と発電用原子炉施設との位置関係

(4) 必要データ

評価に必要なデータを以下に示す。

表 4-2 評価条件

| | |
|---|-----------------------|
| 燃料の種類 | ガソリン |
| 燃料量[m ³] | 30 |
| 燃焼面積 ^{※1} [m ²] | 35.0 |
| 燃料密度 ^{※2} [kg/m ³] | 740 |
| 質量低下速度 ^{※2} [kg/m ² ・s] | 0.055 |
| 輻射発散度 ^{※3} [W/m ²] | 58,000 |
| 燃焼速度[m/s] | 7.44×10^{-5} |

※1：車両長(14.04m)と幅(2.49m)のタンクローリー車両の投影面積に等しいとした

※2：THE SFPE Handbook of Fire Protection Engineering 4th Edition 記載値

※3：評価ガイド付属書B 記載値

(5) 燃焼半径の算出

燃料輸送車両の火災においては様々な燃焼範囲の形態が想定されるが、円筒火炎を生ずるものとする。ここでの燃焼面積は、燃料輸送車両の投影面積に等しいものとする。したがって、燃焼半径 R[m]は燃料輸送車両の投影面積を円筒の底面と仮定し算出する。

$$R = \sqrt{\frac{S}{\pi}}$$

R : 燃焼半径[m], S : 燃焼面積[m²]

表 4-3 燃料輸送車両の燃焼半径

| 想定火災源 | 燃焼面積 S [m ²] | 燃焼半径 R [m] |
|--------|-----------------------------|---------------|
| 燃料輸送車両 | 35.0 | 3.34 |

(6) 燃焼継続時間の算出

燃焼継続時間は、燃料量を燃焼面積と燃焼速度で割った値になる。

$$t = \frac{V}{\pi R^2 \times v}$$

t : 燃焼継続時間[s], V : 燃料量[m³]

R : 燃焼半径[m], v : 燃焼速度=M/ρ[m/s]

M : 質量低下速度[kg/m²・s], ρ : 燃料密度[kg/m³]

表 4-4 燃料輸送車両の燃焼継続時間

| 想定火災源 | 燃料量 V [m ³] | 燃焼半径 R [m] | 質量低下速度 M [kg/m ² ・s] | 燃料密度 ρ [kg/m ³] | 燃焼継続時間 t [s] |
|--------|----------------------------|---------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 燃料輸送車両 | 30 | 3.34 | 0.055 | 740 | 11,520 |

(7) 建屋外壁に対する危険距離評価

(a) 評価対象範囲

評価対象施設の外壁について、燃料輸送車両の火災を想定して評価を実施した。

(b) 想定火災源から評価対象施設までの離隔距離を表 4-5 に示す。

表 4-5 想定火災源から評価対象施設までの離隔距離

| 想定火災源 | 離隔距離[m] | | | |
|--------|---------|---------|----------------|--------------|
| | 原子炉建屋 | 原子炉補助建屋 | ディーゼル発電機 建屋 | 循環水ポンプ 建屋 |
| 燃料輸送車両 | 750 | 700 | 800 | 850 |

(c) 判断の考え方

i. 危険放射強度

コンクリート圧縮強度が維持される保守的な温度 200℃に至る放射強度を危険放射強度とし、火災時における短期温度上昇を考慮した場合において、想定する火災の放射強度が危険放射強度を越えないことを、危険距離及び離隔距離から確認する。

ii. 評価方法

火災が発生した時間から燃料が燃え尽きるまでの間、一定の放射強度で外壁が昇温されるものとして、火災源を単一の円筒火炎と見なせることから、原子炉施設外壁を半無限固体として式 1 の一次元非定常熱伝導方程式の一般解の式より外壁表面 (x=0) の温度が 200℃となる放射強度を危険放射強度として算出する。

なお、コンクリート表面温度評価にあたっては、外壁の部材であるコンクリートへの熱伝導による蓄熱を考慮するため、保守的に対流及び放射による放熱は考慮しないものとした。

$$T = T_0 + \frac{2E\sqrt{at}}{\lambda} \left[\frac{1}{\sqrt{\pi}} \exp\left(-\frac{x^2}{4at}\right) - \frac{x}{2\sqrt{at}} \operatorname{erfc}\left(\frac{x}{2\sqrt{at}}\right) \right] \quad (\text{式 1})$$

(出典：伝熱工学，東京大学出版会)

T：許容温度(200[℃])，T₀：初期温度(50[℃])，E：放射強度[W/m²]

α：コンクリート温度拡散率(=λ/ρC_p) (7.53×10⁻⁷[m²/s])

ρ：コンクリート密度(2,400[kg/m³])，C_p：コンクリート比熱(963[J/kg・K])

λ：コンクリート熱伝導率(1.74[W/m・K])，t：燃焼継続時間(11,520[s])

x：コンクリート壁表面深さ(0[m])




図 4-2 建屋外壁の熱伝導と温度分布の概念図

式 1 で求めた危険放射強度 E となる形態係数 Φ を式 2 より算出する。

$$E = R_f \times \Phi \quad (\text{式 2})$$

E : 放射強度 [W/m²], R_f : 放射発散度 [W/m²], Φ : 形態係数

表 4-6 対象施設の形態係数

| 対象施設 | 燃料の種類 | 放射発散度 [W/m ²] | 形態係数 [-] |
|------------|-------|---------------------------|----------|
| 原子炉建屋 | ガソリン | 58,000 | 0.040 |
| 原子炉補助建屋 | | | |
| ディーゼル発電機建屋 | | | |
| 循環水ポンプ建屋 | | | |

式 2 で求めた形態係数 Φ となる危険距離 L を式 3 より算出する。

$$\Phi = \frac{1}{\pi n} \tan^{-1} \left(\frac{m}{\sqrt{n^2 - 1}} \right) + \frac{m}{\pi} \left\{ \frac{(A - 2n)}{n\sqrt{AB}} \tan^{-1} \left[\sqrt{\frac{A(n-1)}{B(n+1)}} \right] - \frac{1}{n} \tan^{-1} \left[\sqrt{\frac{(n-1)}{(n+1)}} \right] \right\} \quad (\text{式 3})$$

$$m = \frac{H}{R} \cong 3, \quad n = \frac{L}{R}, \quad A = (1+n)^2 + m^2, \quad B = (1-n)^2 + m^2$$

H : 火炎長 (10.02 [m]), R : 燃焼半径 (3.34 [m]), L : 危険距離 [m]

上記のとおり危険距離を算出し、当該燃料輸送車両から各評価対象施設までの離隔距離を下回るか評価を実施した。なお、天井スラブは以下の理由により、外壁の評価に包絡されるため実施しない。

- ・火炎長が天井より短い場合、天井に輻射熱を与えないことから熱影響はない。
- ・火炎長が天井より長い場合、天井に輻射熱を与えるが、その輻射熱は外壁に与える輻射熱より小さい。天井スラブの評価概念図を図 4-3 に示す。
- ・火炎からの距離が等しい場合、垂直面（外壁）と水平面（天井）の形態係数は、垂直面の方が大きいことから、天井の熱影響は外壁に比べて小さい。




図 4-3 建屋天井面の評価概念図

iii. 評価結果

危険輻射強度より評価対象施設の危険距離を算出した結果、各評価対象施設の危険距離が離隔距離以下であることを確認した。

評価結果のうち、危険輻射強度を表 4-7 に、危険距離を表 4-8 に示す。

表 4-7 対象施設の危険輻射強度

| 対象施設 | 危険輻射強度 [W/m ²] |
|------------|----------------------------|
| 原子炉建屋 | 2,320 |
| 原子炉補助建屋 | |
| ディーゼル発電機建屋 | |
| 循環水ポンプ建屋 | |

表 4-8 外壁への燃料輸送車両火災影響評価結果

| 対象施設 | 危険距離 [m] | 離隔距離 [m] |
|------------|----------|----------|
| 原子炉建屋 | 23 | 750 |
| 原子炉補助建屋 | | 700 |
| ディーゼル発電機建屋 | | 800 |
| 循環水ポンプ建屋 | | 850 |

(8) 排気筒の温度評価

(a) 影響評価対象範囲

排気筒について、燃料輸送車両の火災を想定して評価を実施した。

なお、排気筒の評価に当たっては、原子炉建屋に設置されていることから離隔距離は原子炉建屋までの距離とした。

(b) 評価対象施設の仕様

排気筒仕様を表 4-9 に、排気筒外形図を図 4-4 に示す。

表 4-9 排気筒の仕様

| | |
|------|------------|
| 名称 | 排気筒 |
| 種類 | 丸形 |
| 主要寸法 | 外径 2,308mm |
| | 地表高さ 73.1m |
| 材料 | SUS304 |
| 個数 | 1 |




図 4-4 排気筒の外形図

(c) 評価対象施設までの離隔距離

想定火災源から評価対象施設までの離隔距離を表 4-10 に示す。

表 4-10 想定火災源から評価対象施設までの離隔距離

| 想定火災源 | 離隔距離[m] |
|--------|---------|
| | 排気筒 |
| 燃料輸送車両 | 750 |

(d) 判断の考え方

i. 危険輻射強度

火災時における短期温度上昇を考慮した場合において、排気筒の鋼材の強度が維持される保守的な温度 325℃を越えない最大の輻射強度を危険輻射強度とする。

ii. 評価方法

排気筒は内部への伝熱はなく、熱伝導の良い表面の鋼材への伝熱のみを考慮するため、速やかに定常状態となることから、円筒外表面積の 1/2 に火災による輻射が到達し、外表面全体から放熱するものとして、一定の輻射強度で排気筒が昇温されるとき、輻射による入熱量と対流による放熱量が釣り合うことを表した式 1 により

排気筒表面の温度から危険輻射強度を算出する。

なお、内表面は保守的に評価を実施するため断熱とした。

$$T = T_0 + \frac{\varepsilon E}{2h} \quad (\text{式 1})$$

ε : 吸収率(1.0[-]), E : 輻射強度[W/m²], h : 熱伝達率(17[W/m²·K])^{※1}, T_0 : 初期温度(50[°C])

※1: 空気調和・衛生工学便覧(外表面の熱伝達率は、受熱面の形状や周囲の環境条件を受けて変化するが、一般的な値として垂直外壁面、屋根面及び上げ裏面の夏季、冬季の値が示されている。評価上放熱が少ない方が保守的であることから、これらのうち最も小さい値である 17 W/m²·K を用いる。)

表 4-11 対象施設の危険輻射強度

| 対象施設 | 危険輻射強度[W/m ²] |
|------|---------------------------|
| 排気筒 | 9,280 |

式 1 で求めた危険輻射強度 E とする形態係数 Φ を式 2 より算出する。

$$E = R_f \times \Phi \quad (\text{式 2})$$

E : 輻射強度[W/m²], R_f : 輻射発散度[W/m²], Φ : 形態係数

表 4-12 対象施設の形態係数

| 対象施設 | 燃料の種類 | 輻射発散度[W/m ²] | 形態係数[-] |
|------|-------|--------------------------|---------|
| 排気筒 | ガソリン | 58,000 | 0.16 |

式 2 で求めた形態係数 Φ とする危険距離 L を式 3 より算出する。

$$\Phi = \frac{1}{\pi n} \tan^{-1} \left(\frac{m}{\sqrt{n^2 - 1}} \right) + \frac{m}{\pi} \left\{ \frac{(A - 2n)}{n\sqrt{AB}} \tan^{-1} \left[\frac{\sqrt{A(n-1)}}{\sqrt{B(n+1)}} \right] - \frac{1}{n} \tan^{-1} \left[\frac{(n-1)}{(n+1)} \right] \right\} \quad (\text{式 3})$$

$$m = \frac{H}{R} \cong 3, \quad n = \frac{L}{R}, \quad A = (1+n)^2 + m^2, \quad B = (1-n)^2 + m^2$$

H : 火炎長(10.02[m]), R : 燃焼半径(3.34[m]), L : 危険距離[m]

上記のとおり危険距離を算出し、当該燃料輸送車両から評価対象施設までの離隔距離を下回るか評価を実施した。

排気筒の評価概念図を図 4-5 に示す。




図 4-5 排気筒の評価概念図

iii. 評価結果

危険放射強度より排気筒の危険距離を算出した結果、排気筒までの危険距離が離隔距離以下であることを確認した。評価結果を表 4-13 に示す。

表 4-13 排気筒への燃料輸送車両火災影響評価結果

| 対象施設 | 危険距離[m] | 離隔距離[m] |
|------|---------|---------|
| 排気筒 | 10 | 750 |

(9) 原子炉補機冷却海水ポンプに対する熱影響評価

(a) 評価対象範囲

原子炉補機冷却海水ポンプは、循環水ポンプ建屋内に収納されており、直接火災の影響を受けることはない。ただし、循環水ポンプ建屋内の上部外壁は鋼板であることから、火災の放射熱が伝熱により建屋内雰囲気へ移動し、建屋内雰囲気の温度が上昇する。また、原子炉補機冷却海水ポンプ電動機は、電動機本体を全閉構造とし、空気冷却器を電動機の側面に設置して外気を直接電動機本体に取り込まない全閉外扇形の冷却方式であり、外部火災の影響を受けた場合には、周囲空気の温度上昇により、冷却機能への影響が懸念されることから、冷却空気の温度を評価対象とする。

電動機内部の空気冷却対象は固定子巻線及び下部軸受であり、そのうち許容温度が低い下部軸受温度の機能維持に必要となる冷却空気の温度が、許容温度以下となることを確認する。

(b) 火災源となる設備から評価対象施設までの離隔距離

原子炉補機冷却海水ポンプを内包する循環水ポンプ建屋から火災源までの離隔距離を表 4-14 に示す。

表 4-14 想定火災源から評価対象施設までの離隔距離

| 想定火災源 | 離隔距離[m] |
|--------|----------|
| | 循環水ポンプ建屋 |
| 燃料輸送車両 | 850 |

(c) 判断の考え方

i. 危険輻射強度

原子炉補機冷却海水ポンプ電動機の冷却空気の許容温度は、電動機下部軸受を限界温度以下とするために必要な吸い込み外気許容温度である 80℃とする。

火災時における短期温度上昇を考慮した場合において、下部軸受の機能が維持される吸い込み外気の許容温度 80℃を越えない最大の輻射強度を危険輻射強度とする。

ii. 評価方法

循環水ポンプ建屋内には、各種機器（原子炉補機冷却海水ポンプ他）が収納されており、通常運転時にはこれらの機器からの発熱は、建屋の換気により外部へ放出される設計である。熱収支を解くにあたっては、この建屋内部に収められている機器の発熱量と外部火災からの輻射熱をインプットとして、換気量を熱収支と連成させて以下に記す関係式により吸い込み外気温度から危険輻射強度を算出する。循環水ポンプ建屋空気温度評価モデルの概要を図 4-6 に示す。

$$Q_{in} + q_f \times A_F = G_{air} \times C_{P_{in}} \times (T_R - T_{in}) \quad \dots\dots ①$$

$$\begin{aligned} \Delta P_H &= \Delta P_{in} + \Delta P_{out} \\ \Rightarrow g \times (\rho_{in} - \rho_R) \times H &= \zeta_{in} \times \frac{1}{2} \times \rho_{in} \times u_{in}^2 + \zeta_{out} \times \frac{1}{2} \times \rho_R \times u_{out}^2 \quad \dots\dots ②^{*1} \end{aligned}$$

$$\rho_R = \frac{1}{0.004555 \times 0.622 \times T_R} \quad \dots\dots ③^{*2}$$

$$u_{in} = \frac{G_{air}}{\rho_{in} \times A_{in}} \quad \dots\dots ④$$

$$u_{out} = \frac{G_{air}}{\rho_R \times A_{out}} \quad \dots\dots ⑤$$

※1 出典：空気調和・衛生工学便覧第 11 版 空気調和・衛生工学会

※2 出典：伝熱工学資料第 5 版 日本機械学会(湯き空気として算出)

Q_{in} : 建屋内のポンプモータの放熱量[W], q_f : 外部火災からの輻射熱受熱熱流束[W/m²],
 A_F : 輻射受熱面積[m²], G_{air} : 換気風量[kg/s], $C_{P_{in}}$: 空気比熱[J/kg・K],
 T_R : 建屋内気温[°C], T_{in} : 外気温[°C], g : 重力加速度[m/s²], ρ_{in} : 外気密度[kg/m³],
 ρ_R : 建屋内空気密度[kg/m³], H : 換気有効高さ[m], ζ_{in} : 給気口圧損係数[-],
 ζ_{out} : 排気口圧損係数[-], u_{in} : 給気口流速[m/s], u_{out} : 排気口流速[m/s],
 A_{in} : 給気口面積[m²], A_{out} : 排気口面積[m²]




図 4-6 循環水ポンプ建屋空気温度評価モデル

表 4-15 対象施設の危険輻射強度

| 対象施設 | 危険輻射強度[W/m ²] |
|--------------|---------------------------|
| 原子炉補機冷却海水ポンプ | 2,726 |

式①～⑤より求めた危険輻射強度 E とする形態係数 Φ を式 2 より算出する。

$$E = R_f \times \Phi \quad (\text{式 2})$$

E : 輻射強度[W/m²], R_f : 輻射発散度[W/m²], Φ : 形態係数

表 4-16 対象施設の形態係数

| 対象施設 | 燃料の種類 | 輻射発散度[W/m ²] | 形態係数[-] |
|--------------|-------|--------------------------|---------|
| 原子炉補機冷却海水ポンプ | ガソリン | 58,000 | 0.047 |

式 2 で求めた形態係数 Φ とする危険距離 L を式 3 より算出する。

$$\Phi = \frac{1}{\pi n} \tan^{-1} \left(\frac{m}{\sqrt{n^2 - 1}} \right) + \frac{m}{\pi} \left\{ \frac{(A - 2n)}{n\sqrt{AB}} \tan^{-1} \left[\frac{\sqrt{A(n-1)}}{\sqrt{B(n+1)}} \right] - \frac{1}{n} \tan^{-1} \left[\frac{(n-1)}{(n+1)} \right] \right\} \quad (\text{式 3})$$

$$m = \frac{H}{R} \cong 3, \quad n = \frac{L}{R}, \quad A = (1+n)^2 + m^2, \quad B = (1-n)^2 + m^2$$

H : 火炎長(10.02[m]), R : 燃焼半径(3.34[m]), L : 危険距離[m]

上記のとおり危険距離を算出し、当該燃料輸送車両から評価対象施設までの離隔距離を下回るか評価を実施した。

(d) 評価結果

危険輻射強度より危険距離を算出した結果、評価対象施設までの危険距離が離隔距離以下であることを確認した。評価結果を表 4-17 に示す。

表 4-17 原子炉補機冷却海水ポンプへの燃料輸送車両火災影響評価結果

| 対象施設 | 危険距離[m] | 離隔距離[m] |
|--------------|---------|---------|
| 原子炉補機冷却海水ポンプ | 21 | 850 |

(10) 危険距離の評価結果

燃料輸送車両の位置と評価対象設備との離隔距離は表 4-18 のとおりであり、すべて離隔距離が危険距離を上回っていることを確認した。

表 4-18 燃料輸送車両火災の評価結果

| 評価対象 | 危険距離[m] | 離隔距離[m] |
|--------------|---------|---------|
| 原子炉建屋 | 23 | 750 |
| 原子炉補助建屋 | | 700 |
| ディーゼル発電機建屋 | | 800 |
| 循環水ポンプ建屋 | | 850 |
| 排気筒 | 10 | 750 |
| 原子炉補機冷却海水ポンプ | 21 | 850 |

(11) 火災による熱影響の有無の評価

以上の結果から、燃料輸送車両において火災が発生した場合を想定したとしても、離隔距離(700m)が危険距離(最大 23m)以上であることから、発電用原子炉施設に熱影響を及ぼすことはないと評価する。

3. ガス爆発による影響評価

(1) ガス爆発火災の想定条件

- (a) 発電所敷地外 10km 以内の施設において最大規模の高圧ガス貯蔵施設が、発電所敷地外の道路において発電用原子炉施設に最も近い場所（想定される輸送ルートである国道 276 号線上）にて、爆発を起こした場合を想定する。
- (b) 燃料積載量は発電所から 10km 圏内における高圧ガス貯蔵施設の最大貯蔵量 とする。
- (c) 高圧ガス貯蔵施設は燃料を満載した状態を想定した。
- (d) 貯蔵燃料は液化石油ガス（プロパン）とする。

枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

(e) 発電所敷地外の道路において発電用原子炉施設に最も近い場所（想定される輸送ルートである国道 276 号線上）での高圧ガス漏えい、引火による高圧ガス貯蔵施設の爆発を想定する。

(f) 気象条件は無風状態とする。

(2) 評価手法の概要

本評価は、泊発電所に対する発電所近傍の道路におけるガス爆発による影響の有無の評価を目的としている。具体的な評価指標とその内容を以下に示す。

表 4-19 評価指標及びその内容

| 評価指標 | 内容 |
|-----------|---------------------------|
| 危険限界距離[m] | ガス爆発の爆風圧が 0.01MPa 以下になる距離 |

(3) 評価対象範囲

評価対象範囲は、発電所敷地外の道路において発電用原子炉施設に最も近い場所（想定される輸送ルートである国道 276 号線上）にて、爆発を起こす高圧ガス輸送車両とする。



図 4-7 高圧ガス輸送車両爆発想定位置と発電用原子炉施設との位置関係

(4) 必要データ

評価に必要なデータを以下に示す。

表 4-20 高压ガス爆発の評価条件

| データ種類 | 内容 |
|---------------------|--|
| 石油の K 値 | コンビナート等保安規則 5 条別表第二に掲げる数値 K=888,000 (プロパンの最大値) |
| 貯蔵設備又は 処理設備の W 値 | コンビナート等保安規定第 5 条貯蔵設備又は処理設備の区分に応じて 次に掲げる数値 貯蔵設備：液化ガスの貯蔵設備にあつては貯蔵能力（単位：トン）の数 値の平方根の数値（貯蔵能力が一トン未満のものにあつては、貯蔵能 力（単位：トン）の数値）、圧縮ガスの貯蔵設備にあつては貯蔵能力（単 位：立方メートル）を当該ガスの常用の温度及び圧力におけるガスの 質量（単位：トン）に換算して得られた数値の平方根の数値（換算して 得られた数値が一未満のものにあつては、当該換算して得られた数値） 処理設備：処理設備内にあるガスの質量（単位：トン）の数値 [] |
| 離隔距離[m] | 火災が発生した発電所敷地外の道路から発電用原子炉施設までの距離 4,300m |

(5) 危険限界距離の算出

次の式から危険限界距離を算出する。ここで算出した危険限界距離が高压ガス輸送車
両と発電用原子炉施設の間に必要な離隔距離となる。

$$X = 0.04\lambda\sqrt[3]{K \times W}$$

X：危険限界距離[m]，λ：換算距離 14.4[m・kg^{-1/3}]

K：石油類の定数 888,000(プロパン) [-]， []

(6) 爆発による影響評価結果

以上の結果から、発電所敷地外の道路において発電用原子炉施設に最も近い場所（想
定される輸送ルートである国道 276 号線上）で爆発が発生した場合を想定したとしても、
離隔距離（4,300m）が危険限界距離（87m）以上であることから、発電用原子炉施設に爆
風圧による影響はないと評価する。

[] 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

表 4-21 危険限界距離評価結果

| 評価対象施設 | 離隔距離[m] | 危険限界距離[m] |
|--------------|---------|-----------|
| 原子炉建屋 | 4,400 | 87 |
| 原子炉補助建屋 | 4,450 | |
| ディーゼル発電機建屋 | 4,350 | |
| 循環水ポンプ建屋 | 4,300 | |
| 排気筒 | 4,400 | |
| 原子炉補機冷却海水ポンプ | 4,300 | |

4. 高圧ガス輸送車両の飛来物の影響評価

「石油コンビナートの防災アセスメント指針」（平成 25 年 3 月消防庁特殊災害室）^{※1}に基づき、高圧ガス輸送車両（液化石油ガス^{※2}）からの飛来物の最大飛散距離の評価を行ったところ、飛来物到達距離に対し、泊発電所までの離隔距離が飛来物到達距離以上あり、発電用原子炉施設への影響がないことを確認した。

※1 石油コンビナート等特別防災区域を有する都道府県が防災計画を作成するにあたって、災害の想定をできるだけ客観的かつ現実的に行うための評価手法を示した指針

※2 液化石油ガスの貯蔵設備は貯蔵量に応じて液化石油ガス保安規則等の関係法令に基づき、保安物件と必要な距離等をとることが規定されている。

表 4-22 飛来物の評価条件

| 想定火災源 | 貯蔵ガス | 貯蔵量[t] | 飛来物到達距離[m] | 離隔距離[m] |
|----------|--------|--------|------------|---------|
| 高圧ガス輸送車両 | 液化石油ガス | | | 4,300 |

(1) 飛来物の最大飛散距離の算出方法

「石油コンビナートの防災アセスメント指針」に基づき、容器の破損による破片の飛散範囲を以下の式にて算出する。

$$L=465M^{0.10} \text{ (容積 } 5\text{m}^3 \text{ 以上の容器)}$$

L：破片の最大飛散範囲[m]，M：破裂時の貯蔵物質量[kg]

[]

となり、飛来物の最大飛散距離 L は [] となる。

よって、泊発電所との離隔距離が 4,300m あることから、飛来物による泊発電所への影響はない。

[] 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

漂流船舶の火災・爆発について

1. 目的

本評価は、発電所敷地外で発生する漂流船舶の火災に対してより一層の安全性向上の観点から、その火災やガス爆発が泊発電所に隣接する地域で起こったとしても発電用原子炉施設に影響を及ぼさないことについて、「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド附属書 B 石油コンビナート等火災・爆発の原子力発電所への影響評価について」（以下「評価ガイド」という。）に基づき、評価するものである。

2. 漂流船舶の火災影響評価

本評価は漂流船舶の火災に対する防護の有効性を確認することが目的であるため、敷地周辺において現実的に想定される船舶に比べ、火災影響が厳しくなる保守的な船舶の規模として、入港可能な最大の船舶が敷地へ到達することを仮定した評価を実施する。

(1) 漂流船舶火災の想定条件

- ・漂流船舶は港湾内に入港可能な大きさで実際に存在する燃料の積載量が最大の船舶である燃料等輸送船を想定する。
- ・漂流船舶は燃料を満載した状態を想定する。
- ・積載燃料は重油とする。
- ・離隔距離は、評価上厳しくなるよう岸壁位置から評価対象施設までの直線距離とする。
- ・港湾内での漂流船舶の全面火災を想定する。
- ・気象条件は無風状態とする。
- ・火災は円筒火炎をモデルとし、火炎の高さは燃焼半径の3倍とする。
- ・温度評価にあたっては保守的に防潮堤がないものとして影響評価を実施する。

追而【基準津波審査の反映】
(上記の破線部分は、基準津波審査結果を受けて反映のため)



図 5-1 発電所周辺の主要航路（北海道沿岸水路誌 平成 31 年 3 月刊行に加筆）

(2) 評価手法の概要

本評価は、泊発電所に対する漂流船舶の火災影響の有無の評価を目的としている。具体的な評価指標とその内容を以下に示す。

表 5-1 評価指標及びその内容

| 評価指標 | 内容 |
|-------------------------|---------------------------|
| 輻射強度[W/m ²] | 火災の炎から任意の位置にある点（受熱点）の輻射強度 |
| 形態係数[-] | 火災と受熱面との相対位置関係によって定まる係数 |
| 燃焼半径[m] | 船舶の投影面積より求めた燃焼半径 |
| 危険距離[m] | 火災による輻射熱により許容限界温度になる距離 |

上記の評価指標は、受熱面が輻射体の底部と同一平面上にあると仮定して評価する。油の液面火災では、火災面積の半径が3mを超えると空気供給不足により大量の黒煙が発生し輻射発散度が低減するが、本評価では保守的な判断を行うために、火災規模による輻射発散度の低減がないものとする。

輻射熱に対する設備の危険輻射強度を調査し、輻射強度がその設備の危険輻射強度以下になるように発電用原子炉施設は危険距離（離隔距離）を確保するものとする。

(3) 評価対象範囲

評価対象範囲は、発電所港湾内で出火する漂流船舶とし、港湾内に進入する船舶の中で燃料の積載量が最大の船舶である燃料等輸送船による火災を想定する。

追而【基準津波審査の反映】
(上記の破線部分は、基準津波審査結果を受けて反映のため)




図 5-2 燃料等輸送船火災想定位置と発電用原子炉施設との位置関係

追而【基準津波審査の反映】
 (上記の破線部分は、基準津波審査結果を受けて反映のため)

(4) 必要データ

評価に必要なデータを以下に示す。

表 5-2 評価条件

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| 燃料の種類 | 重油 |
| 燃料量[m ³] | 560 |
| 燃焼面積※1[m ²] | 1,600 |
| 燃料密度※2[kg/m ³] | 1,000 |
| 質量低下速度※2[kg/m ² ・s] | 0.035 |
| 輻射発散度※3[W/m ²] | 23,000 |
| 燃焼速度[m/s] | 3.50×10^{-5} |

※1：船舶の投影面積に等しいとした

※2：THE SFPE Handbook of Fire Protection Engineering 4th Edition 記載値

※3：評価ガイド付属書B 記載値

(5) 燃焼半径の算出

漂流船舶の火災においては様々な燃焼範囲の形態が想定されるが、円筒火炎を生ずるものとする。ここでの燃焼面積は、漂流船舶の投影面積に等しいものとする。したがって、燃焼半径 R[m]は漂流船舶の投影面積を円筒の底面と仮定し算出する。

$$R = \sqrt{\frac{S}{\pi}}$$

R : 燃焼半径[m], S : 燃焼面積[m²]

表 5-3 漂流船舶の燃焼半径

| 想定火災源 | 燃焼面積 S [m ²] | 燃焼半径 R [m] |
|-------|-----------------------------|---------------|
| 漂流船舶 | 1,600 | 22.57 |

(6) 燃焼継続時間の算出

燃焼継続時間は、燃料量を燃焼面積と燃焼速度で割った値になる。

$$t = \frac{V}{\pi R^2 \times v}$$

t : 燃焼継続時間[s], V : 燃料量[m³]

R : 燃焼半径[m], v : 燃焼速度=M/ρ[m/s]

M : 質量低下速度[kg/m²・s], ρ : 燃料密度[kg/m³]

表 5-4 漂流船舶の燃焼継続時間

| 想定火災源 | 燃料量 V [m ³] | 燃焼半径 R [m] | 質量低下速度 M [kg/m ² ・s] | 燃料密度 ρ [kg/m ³] | 燃焼継続時間 t [s] |
|-------|----------------------------|---------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 漂流船舶 | 560 | 22.57 | 0.035 | 1,000 | 10,008 |

(7) 建屋外壁に対する危険距離評価

(a) 評価対象範囲

評価対象施設の外壁について、漂流船舶の火災を想定して評価を実施した。

(b) 想定火災源から評価対象施設までの離隔距離を表 5-5 に示す。

表 5-5 想定火災源から評価対象施設までの離隔距離

| 想定火災源 | 離隔距離[m] | | | |
|-------|---------|---------|----------------|--------------|
| | 原子炉建屋 | 原子炉補助建屋 | ディーゼル発電機 建屋 | 循環水ポンプ 建屋 |
| 漂流船舶 | 624 | 587 | 673 | 587 |

追而【基準津波審査の反映】
(上記の破線部分は、基準津波審査結果を受けて反映のため)