

泊発電所3号炉 ヒアリングコメント回答リスト

(第44条 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備)

泊発電所3号炉審査資料	
資料番号	資料3-7
提出年月日	令和5年7月12日

ID	No	コメント内容	ヒアリング日	対応状況*	回答完了日	回答概要	資料反映箇所	積み残し事項の回答予定時期
230302-06	1	44-37) ほう酸ポンプ入口弁やタイラインの弁, 燃料取扱用水ピット出口弁について, 先行審査実績と同等以上の記載になっているか説明すること。	R5. 3. 2	回答済	R5. 3. 31 ヒアリング	ご指摘の弁等を含め, 先行審査実績を確認して同等以上の情報量となるよう, 弁等を追記いたしました。 他条文まとめ資料についても, 本条と同様, 先行審査実績を参照し系統概要図の記載内容を確認し, 同等以上の情報量となるよう記載を充実いたします。	系統概要図(1)~(6) 第481回ヒアリング 資料1-2『泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 2.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備【44条】(SA44 r. 4. 2)』 P. 44-37~42 第481回ヒアリング 資料1-4『泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 比較表 2.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備【44条】(SA44-9 r. 4. 2)』 P. 44-34~38	他条文の審査資料提出にあわせ, 順次実施。

*: 検討状況・方針等のみをご説明の場合は、「一部説明」という用語で識別する。