

泊発電所3号炉

基準地震動の年超過確率の参照の検討状況について

令和5年7月19日
北海道電力株式会社

基準地震動の年超過確率の参照の検討状況について

○地震規模などの諸元設定, ロジックツリーの分岐について, 根拠, 考え方を明確にするため, 記載の充実化などを行っている。

- ・地震規模および年発生頻度に関する記載の充実化
- ・周期性を考慮できる断層の明示およびその根拠の記載
- ・積丹半島北西沖の断層の分岐の考え方の記載(※)
- ・内陸補正, 観測記録補正を行う断層, 領域区分の明確化および観測記録補正の補正係数の記載 など

※積丹半島北西沖の断層について「震源が存在しない」とする分岐の考え方を明示するとともに, 分岐の取り扱いについて検討している

審査項目	2023年													
	6月				7月					8月				
	5	12	19	26	3	10	18	24	31	7	14	21	28	
基準地震動の策定	▼審査会合													
超過確率の参照	資料作成		▼資料提出 ▼ヒアリング ▼面談					▼資料提出		▼審査会合				
					説明期間									
					資料修正									