

資料 2 4 - 1

泊発電所 3 号炉審査資料	
資料番号	SADB2 r. 6. 0
提出年月日	令和5年6月30日

泊発電所 3 号炉

設置許可基準規則等への適合状況について  
(重大事故等対処設備)

2.21 原子炉格納施設

令和 5 年 6 月  
北海道電力株式会社

## 2.21 原子炉格納施設

## 9. 原子炉格納施設

### 9.1 原子炉格納容器、外部遮へい及びアニュラス部

#### 9.1.2 重大事故等時

##### 9.1.2.1 概要

原子炉格納容器は、想定される重大事故等時において、設計基準対象施設としての最高使用圧力及び最高使用温度を超える可能性があるが、設計基準対象施設としての最高使用圧力の2倍の圧力及び200°Cの温度以下で閉じ込め機能を損なわない設計とする。

##### 9.1.2.2 設計方針

###### 9.1.2.2.1 悪影響防止

基本方針については、「1.1.10.1 多様性、位置的分散、悪影響防止等」に示す。

原子炉格納容器は、設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用することにより、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

###### 9.1.2.2.2 環境条件等

基本方針については、「1.1.10.3 環境条件等」に示す。

原子炉格納容器は、屋外に設置し、想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。また、原子炉格納容器は、想定される重大事故等時における原子炉格納容器の閉じ込め機能を損なわないよう、原子炉格納容器内の環境条件を考慮した設計とする。

原子炉格納容器は、代替水源として海水を通水する可能性があるため、海水影響を考慮した設計とする。

##### 9.1.2.3 主要設備及び仕様

原子炉格納施設（重大事故等時）の主要仕様を第9.1.2表に示す。

##### 9.1.2.4 試験検査

基本方針については、「1.1.10.4 操作性及び試験・検査性」に示す。

原子炉格納容器は、発電用原子炉の運転中又は停止中に外観の確認が可能な設計とする。また、発電用原子炉の停止中に漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

第9.1.2表 原子炉格納施設（重大事故等時）の主要仕様

(1) 原子炉格納容器

兼用する設備は以下のとおり。

- ・原子炉格納施設

型 式	鋼製上部半球形下部さら形円筒形
基 数	1
最高使用圧力	0.283MPa [gage] 約0.360MPa [gage] (重大事故等時における使用時の値)
最高使用温度	132°C 約141°C (重大事故等時における使用時の値)
材 料	炭素鋼 (JIS G 3118相当品)

## 2.21 原子炉格納容器【その他】

### ＜添付資料　目次＞

2.21 原子炉格納容器 .....	1
2.21.1 設備概要 .....	1
2.21.2 主要設備の仕様.....	1
(1)　原子炉格納容器.....	1
2.21.3 設置許可基準規則第43条への適合状況.....	2

## 2.21 原子炉格納容器

### 2.21.1 設備概要

原子炉格納容器は、想定される重大事故等時において、設計基準対象施設としての最高使用圧力及び最高使用温度を超える可能性があるが、設計基準対象施設としての最高使用圧力の2倍の圧力及び200°Cの温度以下で閉じ込め機能を損なわない設計とする。

### 2.21.2 主要設備の仕様

主要仕様を以下に示す。

#### (1) 原子炉格納容器

型 式	鋼製上部半球形下部さら形円筒形
基 数	1
最高使用圧力	0.283MPa [gage] 約0.360MPa [gage] (重大事故等時における使用時の値)
最高使用温度	132°C 約141°C (重大事故等時における使用時の値)
材 料	炭素鋼 (JIS G 3118相当品)

### 2.21.3 設置許可基準規則第43条への適合状況

原子炉格納容器は、設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用することにより、他の設備に悪影響を及ぼさない設計である。

基本方針については、「1.3.1 多様性、位置的分散、悪影響防止等」に示す。

原子炉格納容器は、屋外に設置される設備であることから、想定される重大事故等時における屋外の環境条件及び荷重条件を考慮し、並びに想定される重大事故等時における原子炉格納容器の閉じ込め機能を損なわないよう原子炉格納容器内の環境条件を考慮し、その機能を有効に発揮することができるよう、表2.21-1に示す設計である。

基本方針については、「1.3.3 環境条件等」に示す。

表2.21-1 想定する環境条件及び荷重条件

環境条件等	対応
温度・圧力・湿度・放射線	屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 また、原子炉格納容器内の環境条件も考慮し、閉じ込め機能を損なわない設計とする。
屋外の天候による影響	外部遮へい内に設置するため、天候による影響は受けない。
海水を通水する系統への影響	海水を通水する可能性があるため、海水影響を考慮した設計とする。
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない設計とする（詳細は「1.1.2 耐震設計の基本方針」に示す。）。
風（台風）・積雪	外部遮へい内に設置するため、風（台風）及び積雪の影響は受けない。
電磁的障害	重大事故等時においても、電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。

原子炉格納容器は、発電用原子炉の運転中又は停止中に外観の確認が可能な設計である。また、発電用原子炉の停止中に漏えいの有無の確認が可能な設計である。

基本方針については、「1.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。