

1/12

東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所

様式0-1(1/2)

応急措置の概要 (原子炉施設)

(第24808報)

2023年 7月 4日 14時 45分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー  
福島第一原子力発電所  
原子力防災管理者 田南 達也  
連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字大沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ)
発生事象と対応の概要(注2)	<p>(対応日時, 対応の概要) プラント関連パラメータ、タンクエリアパトロール結果等について、下記のとおりお知らせいたします。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・プラント関連パラメータ [7月4日11時00分現在]</li> <li>・サブドレン等 分析結果 [採取日 7月3日]</li> <li>・集中廃棄物処理施設周辺サブドレン水 分析結果 [採取日 7月3日]</li> <li>・構内排水路 分析結果 [採取日 7月3日]</li> <li>・構内排水路 排水路流量と分析結果 [採取日 6月16日~6月22日]</li> <li>・護岸地下水観測孔 分析結果 [採取日 6月29日、7月3日]</li> <li>・海水分析結果&lt;港湾内、放水口付近&gt; [採取日 7月3日]</li> <li>・発電所敷地内におけるモニタリング結果について、前回のお知らせから有意な変動はありません。</li> <li>・タンクエリアパトロール及び汚染水タンク水位計による常時監視において、漏えい等の異常はありません。</li> <li>・建屋滞留水の移送状況について、パトロール及び警報監視において、漏えい等の異常は確認されません。</li> </ul> <p>サブドレン他水処理施設一時貯水タンクEの当社及び第三者機関による分析結果については、共に運用目標値を満足していたことから、7月5日に排水を実施します。 排水開始・終了の実績については、別途お知らせします。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・サブドレン・地下水ドレン浄化水 排水前分析結果 [採取日 6月30日]</li> </ul> <p>【公表区分：その他】</p> <p>※添付の有り・無し</p>
その他の事項の対応(注3)	なし

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所, 発生時刻, 種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況, 故障機器の応急復旧, 拡大防止措置等の時刻, 場所, 内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況, 被ばく患者発生状況等について記載する。



3/12

2023年7月4日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

## サブドレン等 分析結果 (γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		I-131 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1号機サブドレン	2023/07/03 07:10	< 6.1E+00	< 1.1E+01	2.0E+02
2号機サブドレン	2023/07/03 07:03	< 1.2E+01	3.4E+01	1.7E+03
3号機サブドレン	2023/07/03 07:20	< 4.7E+00	< 4.5E+00	< 4.4E+00
4号機サブドレン	2023/07/03 07:25	< 4.7E+00	< 4.2E+00	< 4.4E+00
5号機サブドレン	—	—	—	—
6号機サブドレン	—	—	—	—
槽内深井戸	—	—	—	—

・核種の半減期：I-131(約8日)、Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)

・不等号 (< : 小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。

・0.0E±0とは、 $0.0 \times 10^{±0}$ であることを意味する。

(例) 3.1E+01は $3.1 \times 10^1$ で31、3.1E+00は $3.1 \times 10^0$ で3.1、3.1E-01は $3.1 \times 10^{-1}$ で0.31と読む。

2023年7月4日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

### 集中廃棄物処理施設周辺サブドレン水 分析結果 (γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		I-131 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
4号T/B建屋南東	2023/07/03 07:25	< 4.7E+00	< 4.2E+00	< 4.4E+00
プロセス主建屋北東	2023/07/03 08:03	< 3.7E+00	< 5.0E+00	< 3.5E+00
プロセス主建屋南東	2023/07/03 07:58	< 3.3E+00	< 4.2E+00	< 4.4E+00
雑固体廃棄物減容処理建屋南	2023/07/03 07:40	< 3.8E+00	< 5.4E+00	< 4.0E+00
サイトバンカ建屋南西	2023/07/03 07:50	< 3.7E+00	< 4.5E+00	< 4.4E+00
焼却工作建屋西側	2023/07/03 07:45	< 4.4E+00	< 5.5E+00	3.9E+01
雑固体廃棄物減容処理建屋北	2023/07/03 07:35	< 4.8E+00	< 4.5E+00	< 4.0E+00
サイトバンカ建屋南東	2023/07/03 07:53	< 4.5E+00	< 5.0E+00	< 4.4E+00

・核種の半減期：I-131(約8日)、Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)

・不等号 (<) は、検出限界未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・0.0E+0とは、 $0.0 \times 10^0$ であることを意味する。

(例) 3.1E+01は $3.1 \times 10^1$ で31、3.1E+00は $3.1 \times 10^0$ で3.1、3.1E-01は $3.1 \times 10^{-1}$ で0.31と読み、

・サイトバンカ建屋南西は、1回/週程度の頻度で分析を実施。

5/12

2023年7月4日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所

構内排水路 分析結果 (全β・γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2023/07/03 08:19	6.3E+00	< 4.6E-01	2.0E+00
物揚場排水路	2023/07/03 08:31	5.7E+00	< 7.0E-01	1.1E+00
K排水路	2023/07/03 06:00	1.1E+01	< 6.3E-01	1.1E+01
BC排水路	2023/07/03 06:00	< 3.6E+00	< 4.6E-01	< 5.9E-01
D排水路	2023/07/03 08:24	< 3.6E+00	< 4.6E-01	< 5.7E-01
5,6号機排水路※1	—	—	—	—

・検査毎の半減期：Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)  
 ・不等号 (< ; 小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。  
 ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。  
 ・O.OE±Oとは、O.O×10<sup>±O</sup>であることを意味する。  
 (例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31, 3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1, 3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読み取る。  
 ・採取当日の降雨量は40 mm  
 ・排水路流量情報は、解析中のため後日公表する。  
 ※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。

6/12

2023年7月4日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所

槽内排水路 排水路流量と分析結果 (全β・H-3・γ)

採取地点	採取日時	降雨量 (mm/日)	流量 (m <sup>3</sup> /秒)	分析項目			
				全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2023/06/16 07:30	56.0	0.512	4.2E+00	—	< 5.9E-01	3.1E+00
	2023/06/17 08:10	0.0	0.003	4.9E+00	—	< 7.3E-01	3.0E+00
	2023/06/18 07:25	0.0	0.002	3.3E+00	—	< 3.9E-01	2.2E+00
	2023/06/19 07:40	0.0	0.002	4.2E+00	—	< 5.2E-01	2.1E+00
	2023/06/20 06:50	0.0	0.002	3.7E+00	—	< 4.2E-01	2.0E+00
	2023/06/21 07:25	0.0	0.001	6.4E+00	< 6.6E+00	< 4.6E-01	4.4E+00
	2023/06/22 07:32	19.0	0.001	6.3E+00	—	< 6.1E-01	4.5E+00
物揚場排水路	2023/06/16 07:25	56.0	0.088	1.1E+01	—	< 6.7E-01	7.5E+00
	2023/06/17 08:20	0.0	0.006	< 3.7E+00	—	< 4.2E-01	1.7E+00
	2023/06/18 07:35	0.0	0.005	< 3.1E+00	—	< 4.7E-01	1.2E+00
	2023/06/19 07:50	0.0	0.005	< 3.9E+00	—	< 7.0E-01	1.2E+00
	2023/06/20 07:00	0.0	0.005	< 3.0E+00	—	< 7.0E-01	1.2E+00
	2023/06/21 07:30	0.0	0.005	< 3.4E+00	< 6.6E+00	< 5.7E-01	9.0E-01
	2023/06/22 07:27	19.0	0.004	< 3.5E+00	—	< 7.1E-01	8.8E-01
K排水路	2023/06/16 06:00	56.0	0.122	1.2E+02	—	2.2E+00	1.1E+02
	2023/06/17 06:00	0.0	0.015	3.4E+01	—	6.3E-01	3.0E+01
	2023/06/18 06:00	0.0	0.014	2.3E+01	—	< 6.5E-01	1.8E+01
	2023/06/19 06:00	0.0	0.014	1.8E+01	—	< 1.1E+00	1.5E+01
	2023/06/20 06:00	0.0	0.009	1.7E+01	—	< 6.0E-01	1.1E+01
	2023/06/21 06:00	0.0	0.009	1.3E+01	1.1E+02	< 4.6E-01	1.0E+01
	2023/06/22 06:00	19.0	0.008	1.7E+01	—	< 4.6E-01	9.0E+00
BC排水路	2023/06/16 06:00	56.0	0.745	7.8E+00	—	< 6.7E-01	7.8E-01
	2023/06/17 06:00	0.0	0.016	1.6E+01	—	< 7.1E-01	< 6.2E-01
	2023/06/18 06:00	0.0	0.012	2.2E+01	—	< 5.9E-01	< 6.4E-01
	2023/06/19 06:00	0.0	0.010	1.8E+01	—	< 6.7E-01	< 7.0E-01
	2023/06/20 06:00	0.0	0.009	1.9E+01	—	< 5.5E-01	< 8.0E-01
	2023/06/21 06:00	0.0	0.012	8.2E+00	< 6.6E+00	< 6.3E-01	< 7.5E-01
	2023/06/22 06:00	19.0	0.014	4.2E+00	—	< 7.5E-01	< 5.8E-01
D排水路	2023/06/16 07:35	56.0	0.339	6.4E+00	—	< 3.5E-01	2.1E+00
	2023/06/17 08:15	0.0	0.023	< 3.7E+00	—	< 7.6E-01	< 9.0E-01
	2023/06/18 07:30	0.0	0.019	< 3.1E+00	—	< 4.8E-01	< 5.1E-01
	2023/06/19 07:45	0.0	0.016	< 2.9E+00	—	< 5.2E-01	< 6.2E-01
	2023/06/20 06:55	0.0	0.015	< 3.0E+00	—	< 5.9E-01	< 8.3E-01
	2023/06/21 07:20	0.0	0.012	< 3.4E+00	< 6.6E+00	< 6.8E-01	< 8.9E-01
	2023/06/22 07:37	19.0	0.012	< 3.5E+00	—	< 3.9E-01	< 5.1E-01
5,6号機排水路	—	—	—	—	—	—	—

- ・核種毎の半減期：H-3(約12年)，Cs-134(約2年)，Cs-137(約30年)
- ・不等号 (<、小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・〇.〇E±〇とは、〇.〇×10<sup>±〇</sup>であることを意味する。  
(例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31，3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1，3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読む。
- ・流量以外は既にお知らせ済み。

7/12

2023年7月4日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・H-3・Y・塩素)

(1/2)

採取地点	採取日時	分析項目								
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Mn-106 (Bq/L)	Sr-125 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)	塩素 (ppm)
No.0-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-1-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-3-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-3-2	2023/06/29 08:15	2.4E+01	6.7E+03	< 3.1E-01	< 3.0E-01	< 2.9E+00	< 9.8E-01	< 3.1E-01	3.7E+00	-
No.0-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-9 ※1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・検体面の半減期：H-3(約12年)、Mn-54(約310日)、Co-60(約5年)、Sr-125(約370日)、Mn-106(約370日)、Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)

・本番号 (<:小文字) は、検出限界未満 (ND) を表す。

・規定対象外および採取中の項目は「-」と記す。

・C.O.E.Oとは、 $0.0 \times 10^0$ であることを意味する。

・例)  $3.1E+01$ は  $3.1 \times 10^1$ 、 $3.1E+00$ は  $3.1 \times 10^0$ 、 $3.1E-01$ は  $3.1 \times 10^{-1}$ 、 $3.1E-01$ は  $3.1 \times 10^{-1}$ 、 $3.1E-01$ は  $0.31$ と読み取ります。

・H-3以外の項目は採取済み。

※1 No.1-9は、検体面による採取であるため、測定は実施せず、全βは参考値としてご報告にさせていただきます。

8/12

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・H-3・Y・塩素)

(2/2)

採取地点	採取日時	分析項目										塩素 (ppm)
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sr-125 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)	その他核種放出線		
1,2号観測孔(モニタ) 汲み上げ水	2023/06/29 16:40	2.2E+05	1.0E+04	< 9.4E-01	< 4.7E-01	< 1.1E+01	< 3.4E+00	< 1.3E+00	6.0E+00	—	—	—
No.2	2023/06/29 07:35	1.9E+02	2.4E+02	< 2.2E-01	< 2.2E-01	< 2.2E+00	< 7.6E-01	< 2.8E-01	5.0E+00	—	—	—
No.2-2	2023/06/29 07:45	1.4E+02	< 1.1E+02	< 2.0E+00	< 2.2E+00	< 1.7E+01	< 8.0E+00	< 2.2E+00	7.0E+01	—	—	—
No.2-3	2023/06/29 07:50	2.2E+04	2.4E+03	< 3.5E-01	< 3.8E-01	< 4.1E+00	< 1.2E+00	< 3.8E-01	4.8E+00	—	—	—
No.2-5 *1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.2-6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.2-7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.2-8	2023/06/29 07:40	5.0E+03	5.1E+02	< 3.1E-01	< 3.1E-01	< 2.6E+00	< 9.8E-01	< 3.5E-01	3.0E+00	—	—	—
2,3号観測孔(モニタ) 汲み上げ水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.3	2023/06/29 07:30	2.2E+02	2.6E+03	< 2.4E-01	< 3.3E-01	< 2.5E+00	< 1.1E+00	< 3.9E-01	8.2E+00	—	—	—
No.3-2	2023/06/29 07:55	6.7E+02	6.9E+02	< 1.8E+00	< 2.5E+00	< 1.2E+01	< 5.9E+00	< 1.9E+00	5.7E+00	—	—	—
No.3-3	2023/06/29 08:00	1.4E+03	2.1E+03	< 4.0E+00	< 6.3E+00	< 3.8E+01	< 1.5E+01	< 4.2E+00	5.7E+01	—	—	—
No.3-4	2023/06/29 07:20	3.5E+01	4.0E+02	< 9.1E-01	< 1.4E+00	< 8.4E+00	< 3.5E+00	< 1.2E+00	8.4E+00	—	—	—
No.3-5 *1	2023/06/29 07:25	7.2E+01	< 1.1E+02	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1E+02
3,4号観測孔(モニタ) 汲み上げ水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

\*核種別の半減期：H-3(約12年)、Mn-54(約310日)、Co-60(約5年)、Ru-106(約370日)、Sr-125(約3年)、Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)

\*不等号 (<)：小値のみは、検出限界未満 (ND)を表す。

\*測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。

\*O.C.E.H.Oとは、O.C×10<sup>4</sup>であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31、3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1、3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読み。

\*H-3以外の項目は採取5ヶ月後、

※2 No.2-5、No.3-5は、検水筒による採取であるため、Y測定は実施せず。全βは参考値としての測定に過ぎない。



9/12

2023年7月4日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・Y・塩素)

(1/2)

観測地点	採取日時	分析項目										塩素 (ppm)	
		全β (Bq/L)	その他の放射性核種								Cs-134 (Bq/L)		Cs-137 (Bq/L)
			Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sb-125 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)	Y-90 (Bq/L)	Y-90 (ppm)			
No.0-1	2023/07/03 07:25	1.2E+02	< 2.5E+00	< 2.2E+01	< 5.9E+00	< 2.1E+09	2.5E+01	< 2.7E+01	< 2.7E+01	< 2.7E+01	2.5E+01	—	
No.0-1-2	2023/07/03 07:30	< 1.4E+01	< 2.8E-01	< 2.9E+00	< 1.2E+00	< 3.4E-01	2.7E+00	< 2.9E-01	< 2.9E-01	2.7E+00	—	—	
No.0-2	2023/07/03 07:45	< 1.4E+01	< 2.7E-01	< 2.5E+00	< 8.2E-01	< 2.9E-01	9.5E-01	< 2.9E-01	< 2.9E-01	9.5E-01	—	—	
No.0-3-1	2023/07/03 07:35	< 1.4E+01	< 4.5E-01	< 3.5E+00	< 1.2E+00	< 3.9E-01	8.9E-01	< 3.9E-01	< 3.9E-01	8.9E-01	—	—	
No.0-3-2	2023/07/03 07:40	1.9E+01	< 3.4E-01	< 2.3E+00	< 1.0E+00	< 2.7E-01	4.5E+00	< 2.7E-01	< 2.7E-01	4.5E+00	—	—	
No.0-4	2023/07/03 07:50	< 3.4E+01	< 2.9E-01	< 2.2E+00	< 7.7E-01	< 2.7E-01	9.5E-01	< 2.7E-01	< 2.7E-01	9.5E-01	—	—	
No.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.1-6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.1-8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.1-9 *1	2023/07/03 07:55	1.4E+01	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2E+01	—	
No.1-11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.1-12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.1-14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.1-16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.1-17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

\*1 核種の半減期: Mn-54(約310日), Co-60(約5年), Ru-106(約370日), Sb-125(約3年), Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)

不番号 (<: 未満) は、検出限界未満 (ND) を表す。

\*1 測定対象以外の放射性核種の項目は「—」と表示。

Y-90は、 $0.0 \times 10^0$  であることを示す。

(例) 3.1E+01は、 $3.1 \times 10^1$  で31, 3.1E+00は、 $3.1 \times 10^0$  で3.1, 3.1E-01は、 $3.1 \times 10^{-1}$  で0.31と読み。

\*1 No.1-9は、線量器による採取であるため、Y-90は参考値として測定。

10/12

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・γ・塩素)

(2/2)

採取地点	採取日時	分析項目										塩素 (ppm)			
		全β (Bq/L)	Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sr-125 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)	その他の放射性核種						
1,2号観測ポイント 汲み上げ水		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.2	2023/07/03 08:00	2.0E+02	< 2.8E-01	< 3.2E-01	< 2.4E+00	< 1.2E+00	< 3.5E-01	1.9E+00	-	-	-	-	-	-	-
No.2-2	2023/07/03 08:30	1.9E+02	< 1.4E+00	< 2.2E+00	< 2.0E+01	< 8.4E+00	< 1.9E+00	7.5E+01	-	-	-	-	-	-	-
No.2-3	2023/07/03 08:20	2.1E+04	< 3.1E-01	< 3.7E-01	< 2.8E+00	< 1.2E+00	< 3.4E-01	3.6E+00	-	-	-	-	-	-	-
No.2-5 *2	2023/07/03 08:15	1.4E+06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.2-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.2-7	2023/07/03 08:10	3.0E+02	< 2.1E-01	< 2.5E-01	< 2.4E+00	< 8.7E-01	< 2.6E-01	3.8E+00	-	-	-	-	-	-	5.7E+02
No.2-8	2023/07/03 08:05	4.2E+03	< 3.1E-01	< 3.4E-01	< 3.1E+00	< 1.9E+00	< 3.7E-01	1.7E+00	-	-	-	-	-	-	-
2,3号観測ポイント 汲み上げ水		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.3-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.3-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.3-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.3-5 *2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,4号観測ポイント 汲み上げ水		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・抄番の半減期：Mn-54(約310日)、Co-60(約5年)、Ru-106(約370日)、Sr-125(約3年)、Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)

・不等号 (<:小なり) は、検出限界未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・O.E±Oとは、 $O.O \times 10^O$ であることを意味する。

(例) 3.1E+01は $3.1 \times 10^1$ で31、3.1E+00は $3.1 \times 10^0$ で3.1、3.1E-01は $3.1 \times 10^{-1}$ で0.31と読み取る。

※2 No.2-5、No.3-5は、採取票による採取であるため、γ測定は実施せず。全βは参考値としてご留意ください。

11/12

2023年7月4日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

### 海水分析結果<港湾内, 放水口付近> (全β・γ)

試料名称	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1F 5,6号機放水口北側 (T-1)	2023/07/03 07:30	1.4E+01	< 7.1E-01	< 8.5E-01
1F 5号機取水口前 ※2	2023/07/03 08:41	1.5E+01	< 3.7E-01	6.5E-01
1F 物揚場前	2023/07/03 08:14	1.4E+01	< 3.7E-01	6.4E-01
1F 1~4号機取水口内北側 (東波除堤北側)	2023/07/03 08:08	< 1.3E+01	< 3.7E-01	2.1E+00
1F 1~4号機取水口内南側 (遊水壁前)	2023/07/03 07:20	1.6E+01	< 3.9E-01	1.3E+01
1F 南放水口付近 (T-2) ※	2023/07/03 08:10	1.1E+01	< 8.3E-01	< 7.4E-01
1F 港湾口 (T-0)	2023/07/03 06:54	< 1.4E+01	< 3.2E-01	< 3.3E-01
1F 港湾中央	2023/07/03 06:45	< 1.4E+01	< 3.7E-01	< 3.4E-01
1F 港湾内東側	2023/07/03 06:48	1.5E+01	< 3.4E-01	2.9E-01
1F 港湾内西側	2023/07/03 06:43	1.8E+01	< 3.6E-01	4.3E-01
1F 港湾内北側	2023/07/03 06:40	< 1.3E+01	< 3.4E-01	6.2E-01
1F 港湾内南側	2023/07/03 06:51	< 1.3E+01	< 3.9E-01	< 2.5E-01
1F 北防波堤北側 (T-0-1)	2023/07/03 07:43	1.3E+01	< 3.3E-01	< 3.6E-01
1F 港湾口北東側 (T-0-1A)	2023/07/03 07:25	1.5E+01	< 3.8E-01	< 2.9E-01
1F 港湾口東側 (T-0-2)	2023/07/03 07:17	1.6E+01	< 3.6E-01	< 3.5E-01
1F 港湾口南東側 (T-0-3A)	2023/07/03 07:12	1.0E+01	< 3.1E-01	< 2.7E-01
1F 南防波堤南側 (T-0-3)	2023/07/03 07:00	1.7E+01	< 3.0E-01	< 3.3E-01
WHOの飲料水水質ガイドライン※1			1.0E+01	1.0E+01

・核種毎の半減期：Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)

・不等号 (<) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・〇.〇E±〇とは、〇.〇×10<sup>±〇</sup>であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31, 3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1, 3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読む。

・物揚場前は、シルトフェンス開閉を行った日は開閉実施後にもサンプリングを実施。

※1 WHOの飲料水水質ガイドラインにおける、Cs-134, Cs-137の指標

・分析結果の評価については「福島第一原子力発電所の状況について(日報)」を参照 <https://www.tepco.co.jp/press/report/>

※2 試料採取作業の安全確保ができないため、採取地点を1~4号機放水口から両側に約1300mの地点に一時的に変更。

※2 ALPS処理水希釈放出設備の設置ならびに5,6号機取水路開渠内の浚渫工事が完了したこと等に伴い、

2023年7月3日から、実施計画記載に則り、海水取水地点を「6号機取水口前」から「5号機取水口前」に変更。

2023年7月4日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

サブドレン・地下水ドレン浄化水 排水前分析結果

試料名称	採取日時	貯水量 (m <sup>3</sup> )	分析機関	分析項目				
				全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)	その他 γ核種
一時貯水タンク (サンブルタンク) E	2023/06/30 06:50	760	東京電力	< 1.9E+00	7.8E+02	< 8.9E-01	< 7.3E-01	検出なし
			東北核化環境保全(株)	< 3.5E-01	8.5E+02	< 6.2E-01	< 5.4E-01	検出なし
運用目標				3.0E+00 (1.0E+00) ※1	1.5E+03	1.0E+00	1.0E+00	検出されないうこと※2
告示濃度限度※3				/	6.0E+04	6.0E+01	9.0E+01	/
WHO飲料水質ガイドライン				/	1.0E+04	1.0E+01	1.0E+01	/

核種の半減期：H-3(約12年), Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)

不等号 (< ; 小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

0.0E±0 とは、0.0×10<sup>±0</sup>であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31, 3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1, 3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読む。

※1 運用目標の全βについては、10日に1回程度、検出限界値を 1 Bq/Lに下げて分析を実施。

※2 Cs-134, Cs-137の検出限界値「1Bq/L未満」を確認する測定にて検出されないこと(天然核種を除く)。

※3 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度

(別表第一第六欄：周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm<sup>3</sup>の表記をBq/Lに換算した値を記載])

12/12

東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所

様式0-1 (1/2)  
(第24809報)

応急措置の概要 (原子炉施設)

2023年 7月 4日 16時 10分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー  
福島第一原子力発電所  
原子力防災管理者 田南 達也  
連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ) (対応日時, 対応の概要)
発生事象と対応の概要(注2)	<p>第24806報でお知らせしたとおり、地下水バイパス一時貯留タンクグループ2に貯水していた水について、本日以下のとおり排水を実施しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・排水開始 : 10時01分</li> <li>・排水終了 : 14時38分</li> <li>・排水量 : 1,279 m<sup>3</sup></li> </ul> <p>排水状況については、漏えい等の異常がないことを確認しております。</p> <p>【公表区分：E】</p>
	※添付の有り(無し)
その他の事項の対応(注3)	なし

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。

東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所

様式0-1(1/2)

応急措置の概要(原子炉施設)

(第24810報)

2023年 7月 4日 16時 55分

内閣総理大臣、原子力規制委員会、福島県知事、大熊町長、双葉町長 殿

## 第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー  
福島第一原子力発電所  
原子力防災管理者 田南 達也

連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ)
発生事象と対応の概要(注2)	(対応日時, 対応の概要)  第24806報でお知らせしたとおり、サブドレン他水処理施設一時貯水タンクDに貯水していた水について、本日以下のとおり排水を実施しました。  ・排水開始 : 11時11分 ・排水終了 : 16時06分 ・排水量 : 732m <sup>3</sup>  排水状況については、漏えい等の異常がないことを確認しております。  【公表区分:E】
その他の事項の対応(注3)	なし

※添付の有り (無し)

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。