

泊発電所3号炉 前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

第33条 保安電源設備

泊発電所3号炉審査資料	
資料番号	資料6-3
提出年月日	令和5年9月29日

No	資料名称	該当ページ	適正化内容	備考
1	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 第33条 保安電源設備 (DB33 r.14.1)	33条-9~10, 13, 16, 39	既設の66kV送電線の一部を地中化するため、共用に係る以下の記載を修正した。(下線部参照) (旧) 1号, 2号及び3号炉共用, 既設 (新) 1号, 2号及び3号炉共用, <u>一部既設</u>	
2	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 比較表 第33条 保安電源設備 (DB33-9 r.12.1)	33-11~12, 15, 18, 46	同上	
3	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 第33条 保安電源設備 (DB33 r.14.1)	33条-62, 64	共用に係る以下の記載を追加した。(下線部参照) (旧) 275kV送電線 (1号, 2号及び3号炉共用) (新) 275kV送電線 (1号, 2号及び3号炉共用, <u>既設</u> ) (旧) 66kV送電線 (1号, 2号及び3号炉共用) (新) 66kV送電線 (1号, 2号及び3号炉共用, <u>一部既設</u> ) (旧) 275kV母線 (1号, 2号及び3号炉共用) (新) 275kV母線 (1号, 2号及び3号炉共用, <u>既設</u> ) (旧) 遮断器 (送電用, 母線連絡用の備考欄) 1号, 2号及び3号炉共用 (新) 遮断器 (送電用, 母線連絡用の備考欄) 1号, 2号及び3号炉共用, <u>既設</u>	
4	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 比較表 第33条 保安電源設備 (DB33-9 r.12.1)	33-70~71	同上	