

通し 番号	事象	No	評価書分類	機種分類	機器分類	審査 ガイド 項目	No.	ページ	質問事項	回答 終了日
1	低サイクル 疲労	1	補足説明資料	容器	原子炉圧力容器			別紙5- 5	図3において、赤色の領域(下鏡)と緑の領域(下鏡と支持スカート ¹ の接合部)の間に溶接線はあるのか。赤と緑の領域が一体構造物なら、(P15,P15')は支持スカートの評価点ではなく、下鏡の評価点と表記すべきではないか。	
2	低サイクル 疲労	2								
3	低サイクル 疲労	3								
4	低サイクル 疲労	4								