

柏崎刈羽原子力発電所第6号機 設計及び工事計画審査資料	
資料番号	KK6 基-005 改0
提出年月日	2023年10月2日

基本設計方針に関する説明資料

【第5条 地震による損傷の防止】

【第50条 地震による損傷の防止】

- 要求事項との対比表

(設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7)

- 各条文の設計の考え方

(設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-6)

2023年10月

東京電力ホールディングス株式会社

設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7

【第5条 地震による損傷の防止】

要求事項との対比表

赤色：様式-6に関する記載（付番及び下線）
 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載
 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比
 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比
 紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比

【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番
 <関連する資料>
 ・様式-1への展開表（補足説明資料）
 ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1）
 []：前回提出時からの変更箇所

様式-7

实用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則	設工認申請書 基本設計方針（前）	設工認申請書 基本設計方針（後）	設置変更許可申請書 本文	設置変更許可申請書 添付書類八	設置許可、基本設計方針及び 技術基準規則との対比	備考
			<p>五、発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備</p> <p>イ 発電用原子炉施設の位置 6号及び7号炉 (1) 敷地の面積及び形状 <u>耐震重要施設については、基準地震動による地震力によって生じるおそれがある周辺の斜面の崩壊に対して、その安全機能が損なわれるおそれがない場所に設置する。⑦-1</u></p> <p>ロ 発電用原子炉施設の一般構造 6号及び7号炉 (1) 耐震構造 本発電用原子炉施設は、次の方針に基づき耐震設計を行い、設置許可基準規則に適合するように設計する。①</p>	<p>1. 安全設計 1.4 耐震設計 発電用原子炉施設の耐震設計は、「設置許可基準規則」に適合するように、「1.4.1 設計基準対象施設の耐震設計」, 「1.4.2 重大事故等対処施設の耐震設計」,「1.4.3 主要施設の耐震構造」及び「1.4.4 地震検知による耐震安全性の確保」に従って行う。④</p>		

設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7

【第5条 地震による損傷の防止】

要求事項との対比表

赤色：様式-6に関する記載（付番及び下線）
 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載
 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比
 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比
 紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比

【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番
 <関連する資料>
 ・様式-1への展開表（補足説明資料）
 ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1）
 〇〇〇〇〇〇：前回提出時からの変更箇所

様式-7

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則	設工認申請書 基本設計方針（前）	設工認申請書 基本設計方針（後）	設置変更許可申請書 本文	設置変更許可申請書 添付書類八	設置許可、基本設計方針及び 技術基準規則との対比	備考
<p>(地震による損傷の防止)</p> <p>第五条 設計基準対象施設は、これに作用する地震力（設置許可基準規則第四条第二項の規定により算定する地震力をいう。）による損壊により公衆に放射線障害を及ぼさないように施設しなければならない。①、③、④、⑤</p> <p>【解釈】</p> <p>第5条（地震による損傷の防止）</p> <p>1 第1項の規定は、設置許可基準規則第4条第1項の規定に基づき設置許可で確認した設計方針に基づき、設計基準対象施設が、設置許可基準規則第4条第2項の地震力に対し、施設の機能を維持していること又は構造強度を確保していることをいう。①、③、④、⑤</p> <p>2 耐震重要施設（設置許可基準規則第三条第一項に規定する耐震重要施設をいう。以下同じ。）は、基準地震動による地震力（設置許可基準規則第四条第三項に規定する基準地震動による地震力をいう。以下同じ。）に対してその安全性が損なわれるおそれがないように施設しなければならない。②、③、④、⑤、⑥、⑫</p>	<p>2. 自然現象</p> <p>2.1 地震による損傷の防止</p> <p>2.1.1 耐震設計</p> <p>(1) 耐震設計の基本方針</p> <p>耐震設計は、以下の項目に従って行う。</p> <p>a. 耐震重要施設は、その供用中に当該耐震重要施設に大きな影響を及ぼすおそれがある地震（設置（変更）許可を受けた基準地震動S_s（以下「基準地震動S_s」という。))による加速度によって作用する地震力に対して、その安全機能が損なわれるおそれがない設計とする。</p> <p>b. 設計基準対象施設は、地震により発生するおそれがある安全機能の喪失及びそれに続く放射線による公衆への影響を防止する観点から、各施設の安全機能が喪失した場合の影響の相対的な程度（「耐震重要度」という。）に応じて、Sクラス、Bクラス又はCクラスに分類（「耐震重要度分類」という。）し、それぞれに応じた地震力に十分耐えられる設計とする。</p>	<p>2. 自然現象</p> <p>2.1 地震による損傷の防止</p> <p>2.1.1 耐震設計</p> <p>(1) 耐震設計の基本方針</p> <p>耐震設計は、以下の項目に従って行う。</p> <p>①-1、②-1【5条1】</p> <p>a. 耐震重要施設は、その供用中に当該耐震重要施設に大きな影響を及ぼすおそれがある地震（設置（変更）許可を受けた基準地震動S_s（以下「基準地震動S_s」という。))による加速度によって作用する地震力に対して、その安全機能が損なわれるおそれがない設計とする。</p> <p>②-2【5条2】</p> <p>b. 設計基準対象施設は、地震により発生するおそれがある安全機能の喪失（地震に伴って発生するおそれがある津波及び周辺斜面の崩壊等による安全機能の喪失を含む。）及びそれに続く放射線による公衆への影響を防止する観点から、各施設の安全機能が喪失した場合の影響の相対的な程度（「耐震重要度」という。）に応じて、Sクラス、Bクラス又はCクラスに分類（「耐震重要度分類」という。）し、それぞれに応じ</p>	<p>(i)設計基準対象施設の耐震設計</p> <p>設計基準対象施設については、耐震重要度分類に応じて、適用する地震力に対して、以下の項目に従って耐震設計を行う。③(①-1、②-1)</p> <p>a. 耐震重要施設は、基準地震動による地震力に対して、安全機能が損なわれるおそれがないように設計する。③(②-2)</p> <p>b. 設計基準対象施設は、地震により発生するおそれがある安全機能の喪失及びそれに続く放射線による公衆への影響を防止する観点から、各施設の安全機能が喪失した場合の影響の相対的な程度に応じて、耐震重要度分類を以下のとおり、Sクラス、Bクラス又はCクラスに分類し、それぞれに応じた地震力に十分耐えられるように設計する。③(①-2、③-1)</p>	<p>1.4.1 設計基準対象施設の耐震設計</p> <p>1.4.1.1 設計基準対象施設の耐震設計の基本方針</p> <p>設計基準対象施設の耐震設計は、以下の項目に従って行う。①-1、②-1</p> <p>(1) 地震により生ずるおそれがあるその安全機能の喪失に起因する放射線による公衆への影響の程度が特に大きいもの（以下「耐震重要施設」という。）は、その供用中に当該耐震重要施設に大きな影響を及ぼすおそれがある地震による加速度によって作用する地震力に対して、その安全機能が損なわれるおそれがないように設計する。②-2</p> <p>(2) 設計基準対象施設は、地震により発生するおそれがある安全機能の喪失（地震に伴って発生するおそれがある津波及び周辺斜面の崩壊等による安全機能の喪失を含む。）及びそれに続く放射線による公衆への影響を防止する観点から、各施設の安全機能が喪失した場合の影響の相対的な程度（以下「耐震重要度」という。）に応じて、耐震重要度分類をSクラス、Bクラス又はCクラスに分類し、それぞれに応じた地震力</p>	<p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。</p> <p>・要求事項に対する設計の明確化。</p> <p>・差異なし。</p> <p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。</p> <p>・要求事項に対する設計の明確化。</p> <p>・差異なし。</p> <p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。</p> <p>・要求事項に対する設計の明確化。</p> <p>・追加要求事項による差異あり。（津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備。）</p>	<p>原子炉冷却系統施設（共通）</p> <p>2.1.1 耐震設計</p> <p>（以下同様の施設区分）</p>

設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7

【第5条 地震による損傷の防止】

要求事項との対比表

赤色：様式-6に関する記載（付番及び下線） 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比	【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 <関連する資料> ・様式-1への展開表（補足説明資料） ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） ■：前回提出時からの変更箇所
---	---

様式-7

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則	設工認申請書 基本設計方針（前）	設工認申請書 基本設計方針（後）	設置変更許可申請書 本文	設置変更許可申請書 添付書類八	設置許可、基本設計方針及び 技術基準規則との対比	備考
<p>【解釈】 2 第2項の規定は、設置許可基準規則第4条第3項の規定に基づき設置許可で確認した設計方針に基づき、耐震重要施設が、設置許可基準規則第4条第3項の基準地震動による地震力に対し、施設の機能を維持していること又は構造強度を確保していることをいう。 ②, ③, ④, ⑤, ⑥, ⑫</p> <p>【解釈】 3 動的機器に対する「施設の機能を維持していること」とは、基準地震動による応答に対して、当該機器に要求される機能を保持することをいう。具体的には、当該機器の構造、動作原理等を考慮した評価を行うこと、既往研究で機能維持の確認がなされていないことを確認することをいう。②, ⑫</p>	<p>c. 建物・構築物とは、建物、構築物及び土木構造物（屋外重要土木構造物及びその他の土木構造物）の総称とする。また、屋外重要土木構造物とは、耐震安全上重要な機器・配管系の間接支持機能、若しくは非常時における海水の通水機能を求められる土木構造物を、その他の土木構造物とは、屋外重要土木構造物を除いた土木構造物をいう。</p> <p>d. Sクラスの施設は、基準地震動S_sによる地震力に対して、その安全機能が保持できる設計とする。</p>	<p>た地震力に十分耐えられる設計とする。 ①-2, ③-1【5条3】</p> <p>c. 建物・構築物とは、建物、構築物及び土木構造物（屋外重要土木構造物及びその他の土木構造物）の総称とする。また、屋外重要土木構造物とは、耐震安全上重要な機器・配管系の間接支持機能、若しくは非常時における海水の通水機能を求められる土木構造物を、その他の土木構造物とは、屋外重要土木構造物を除いた土木構造物をいう。 ①-3, ②-3【5条4】</p> <p>d. Sクラスの施設（f.に記載のものを除く。）は、基準地震動S_sによる地震力に対して、その安全機能が保持できる設計とする。 ②-4【5条5】</p>		<p><u>に十分耐えられるように設計する。①-2, ③-1</u> (3) 建物・構築物については、耐震重要度分類の各クラスに応じて算定する地震力が作用した場合においても、接地圧に対する十分な支持力を有する地盤に設置する。◇ なお、<u>建物・構築物とは、建物、構築物及び土木構造物（屋外重要土木構造物及びその他の土木構造物）の総称とする。</u> また、<u>屋外重要土木構造物とは、耐震安全上重要な機器・配管系の間接支持機能、若しくは非常時における海水の通水機能を求められる土木構造物をいう。①-3, ②-3</u></p> <p>(4) <u>Sクラスの施設（(6)に記載のもののうち、津波防護機能を有する設備（以下「津波防護施設」という。）、浸水防止機能を有する設備（以下「浸水防止設備」という。）及び敷地における津波監視機能を有する施設（以下「津波監視設備」という。）を除く。）は、基準地震動による地震力に対して、その安全機能が保持できるように設計する。②-4</u></p>	<p>設置許可、基本設計方針及び技術基準規則との対比</p>	<p>備考</p> <ul style="list-style-type: none"> ・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。 ・要求事項に対する設計の明確化。 ・差異なし。 ・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。 ・要求事項に対する設計の明確化。 ・追加要求事項による差異あり。（津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備。）

【第5条 地震による損傷の防止】

要求事項との対比表

赤色：様式-6に関する記載（付番及び下線） 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比	【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 <関連する資料> ・様式-1への展開表（補足説明資料） ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） ■：前回提出時からの変更箇所
---	---

様式-7

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則	設工認申請書 基本設計方針（前）	設工認申請書 基本設計方針（後）	設置変更許可申請書 本文	設置変更許可申請書 添付書類八	設置許可、基本設計方針及び 技術基準規則との対比	備考
	<p>建物・構築物については、構造物全体としての変形能力（終局耐力時の変形）に対して十分な余裕を有し、建物・構築物の終局耐力に対し妥当な安全余裕を有する設計とする。</p> <p>機器・配管系については、その施設に要求される機能を保持する設計とし、塑性ひずみが生じる場合であっても、その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有し、その施設に要求される機能に影響を及ぼさない、また、動的機器等については、基準地震動 S_s による応答に対して、その設備に要求される機能を保持する設計とする。</p>	<p>建物・構築物については、構造物全体としての変形能力（終局耐力時の変形）に対して十分な余裕を有し、建物・構築物の終局耐力に対し妥当な安全余裕を有する設計とする。</p> <p>機器・配管系については、その施設に要求される機能を保持する設計とし、塑性ひずみが生じる場合であっても、その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有し、その施設に要求される機能に影響を及ぼさない、また、動的機器等については、基準地震動 S_s による応答に対して、その設備に要求される機能を保持する設計とする。なお、動的機能が要求される機器については、当該機器の構造、動作原理等を考慮した評価を行い、既往の研究等で機能維持の確認がなされた機能確認済加速度等を超えていないことを確認する。</p> <p>②-5 【5条6】</p>		<p>また、<u>弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力に対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐えられる設計とする。</u> ①-4</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・技術基準規則の要求事項に対する基本設計方針を記載。 ・要求事項に対する設計の明確化。 ・追加要求事項による差異あり。（動的機能維持の評価方針の明確化。） 	<p>②-5 引用元：P15</p>
	<p>また、設置（変更）許可を受けた弾性設計用地震動 S_d（以下「弾性設計用地震動 S_d」という。）による地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力に対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐えられる</p>	<p>また、設置（変更）許可を受けた弾性設計用地震動 S_d（以下「弾性設計用地震動 S_d」という。）による地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力に対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐えられる</p>			<ul style="list-style-type: none"> ・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。 ・要求事項に対する設計の明確化。 ・差異なし。 	

設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7

【第5条 地震による損傷の防止】

要求事項との対比表

赤色：様式-6に関する記載（付番及び下線） 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比	【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 <関連する資料> ・様式-1への展開表（補足説明資料） ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） ■：前回提出時からの変更箇所
---	---

様式-7

实用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則	設工認申請書 基本設計方針（前）	設工認申請書 基本設計方針（後）	設置変更許可申請書 本文	設置変更許可申請書 添付書類八	設置許可、基本設計方針及び 技術基準規則との対比	備考
	設計とする。 建物・構築物については、発生する応力に対して、建築基準法等の安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。機器・配管系については、応答が全体的におおむね弾性状態に留まる設計とする。 e. Sクラスの施設について、静的地震力は、水平地震力と鉛直地震力が同時に不利な方向の組合せで作用するものとする。 f. 屋外重要土木構造物は、基準地震動 S_s による地震力に対して、構造物全体としての変	設計とする。 ①-4 【5条7】 建物・構築物については、発生する応力に対して、建築基準法等の安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。機器・配管系については、応答が全体的におおむね弾性状態に留まる設計とする。 ①-5 【5条8】 e. Sクラスの施設（f.に記載のものを除く。）について、静的地震力は、水平地震力と鉛直地震力が同時に不利な方向の組合せで作用するものとする。 ①-6 【5条9】 また、基準地震動 S_s 及び弾性設計用地震動 S_d による地震力は、水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定するものとする。 ④-1 【5条10】 f. 屋外重要土木構造物、津波防護機能を有する設備（以下「津波防護施設」という。）、浸		(5) <u>Sクラスの施設</u> （(6)に記載のもののうち、津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備を除く。）については、 <u>静的地震力は、水平地震力と鉛直地震力が同時に不利な方向の組合せで作用するものとする。</u> ①-6 また、 <u>基準地震動及び弾性設計用地震動による地震力は、水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定するものとする。</u> なお、水平2方向及び鉛直方向の地震力が同時に作用し、影響が考えられる施設、設備については許容限界の範囲内に留まることを確認する。④-1 (6) <u>屋外重要土木構造物、津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備並びに浸水防止設</u>	<ul style="list-style-type: none"> ・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。 ・要求事項に対する設計の明確化。 ・差異なし。 <ul style="list-style-type: none"> ・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。 ・要求事項に対する設計の明確化。 ・追加要求事項による差異あり。（津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備。） ・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。 ・要求事項に対する設計の明確化。 ・追加要求事項による差異あり。（水平2方向及び鉛直方向の組合せ。） ・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。 ・要求事項に対する設計の明 	①-5 引用元：P15

設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7

【第5条 地震による損傷の防止】

要求事項との対比表

赤色：様式-6に関する記載（付番及び下線） 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比	【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 <関連する資料> ・様式-1への展開表（補足説明資料） ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） ■：前回提出時からの変更箇所
---	---

様式-7

实用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則	設工認申請書 基本設計方針（前）	設工認申請書 基本設計方針（後）	設置変更許可申請書 本文	設置変更許可申請書 添付書類八	設置許可、基本設計方針及び 技術基準規則との対比	備考
	形能力（終局耐力時の変形）について十分な余裕を有するとともに、それぞれの施設及び設備に要求される機能が保持できる設計とする。	水防止機能を有する設備（以下「浸水防止設備」という。）及び敷地における津波監視機能を有する施設（以下「津波監視設備」という。）並びに浸水防止設備又は津波監視設備が設置された建物・構築物は、基準地震動 S_s による地震力に対して、 <u>構造物全体としての変形能力（終局耐力時の変形）について十分な余裕を有するとともに、それぞれの施設及び設備に要求される機能が保持できる設計とする。</u> ②-6 なお、基準地震動 S_s による地震力は、水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定するものとする。 ②-7【5条11】		備が設置された建物・構築物は、 <u>基準地震動による地震力に対して、構造全体としての変形能力（終局耐力時の変形）について十分な余裕を有するとともに、それぞれの施設及び設備に要求される機能が保持できるように設計する。</u> ②-6 なお、基準地震動の水平2方向及び鉛直方向の地震力の組合せについては、上記(5)と同様とする。 ②-7 また、重大事故等対処施設を津波から防護するための津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備並びに浸水防止設備が設置された建物・構築物についても同様の設計方針とする。◆ (7) <u>Bクラスの施設は、静的地震力に対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐えられるように設計する。</u> また、 <u>共振のおそれのある施設については、その影響についての検討を行う。その場合、検討に用いる地震動は、弾性設計用地震動に2分の1を乗じたものとする。</u> なお、 <u>当該地震動による地震力は、水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定するものとし、Sクラス施</u>	確化。 ・追加要求事項による差異あり。（津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備並びに水平2方向及び鉛直方向の組合せ。） ・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。 ・要求事項に対する設計の明確化。 ・追加要求事項による差異あり。（水平2方向及び鉛直方向の組合せ。）	
	g. Bクラスの施設は、静的地震力に対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐えられる設計とする。 また、共振のおそれのある施設については、その影響についての検討を行う。その場合、検討に用いる地震動は、弾性設計用地震動 S_d に2分の1を乗じたものとする。	g. Bクラスの施設は、静的地震力に対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐えられる設計とする。 また、共振のおそれのある施設については、その影響についての検討を行う。その場合、検討に用いる地震動は、弾性設計用地震動 S_d に2分の1を乗じたものとする。当該地震動による地震力は、水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定するものとする。 ①-7, ④-2【5条12】				

【第5条 地震による損傷の防止】

要求事項との対比表

赤色：様式-6に関する記載（付番及び下線）
 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載
 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比
 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比
 紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比

【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番
 <関連する資料>
 ・様式-1への展開表（補足説明資料）
 ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1）
 ■■■■■：前回提出時からの変更箇所

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則	設工認申請書 基本設計方針（前）	設工認申請書 基本設計方針（後）	設置変更許可申請書 本文	設置変更許可申請書 添付書類八	設置許可、基本設計方針及び 技術基準規則との対比	備考
	<p>Cクラスの施設は、静的地震力に対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐えられる設計とする。</p>	<p>Cクラスの施設は、静的地震力に対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐えられる設計とする。</p> <p>①-8 【5条13】</p> <p>h. 耐震重要施設は、それ以外の発電所内及びその周辺にある施設（資機材等含む。）の波及的影響によって、その安全機能を損なわない設計とする。</p> <p>②-8, ⑥-1 【5条14】</p> <p>i. 耐震重要施設については、地盤変状が生じた場合においても、その安全機能が損なわれないよう、適切な対策を講ずる設計とする。② 【5条15】</p> <p>j. Sクラスの施設及びその間接支持構造物等は、地震動及び地殻変動による基礎地盤の傾斜が基本設計段階の目安値である 1/2000 を上回る場合、傾斜に対する影響を地震力に考慮する。</p>		<p>設と同様に許容限界の範囲内に留まることを確認する。①-7, ④-2</p> <p>(8) Cクラスの施設は、静的地震力に対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐えられるように設計する。①-8</p> <p>(9) 耐震重要施設は、耐震重要度分類の下位のクラスに属するものの波及的影響によって、その安全機能を損なわないように設計する。②-8, ⑥-1</p> <p>(10) 設計基準対象施設の構造計画及び配置計画に際しては、地震の影響が低減されるように考慮する。◇</p> <p>(11) Sクラスの施設及びその間接支持構造物等は、地震動及び地殻変動による基礎地盤の傾斜が基本設計段階の目安値である 1/2,000 を上回る場合、傾斜に対する影響を地震力に考慮する。⑧-1</p>	<p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。</p> <p>・要求事項に対する設計の明確化。</p> <p>・差異なし。</p> <p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。</p> <p>・要求事項に対する設計の明確化。</p> <p>・追加要求事項による差異あり。（波及的影響の検討。）</p> <p>・技術基準規則の要求事項に対する基本設計方針を記載。（添付書類六にて基礎地盤に対する安全性評価を実施済み。その他の地盤変状に対する設計方針を記載。）</p> <p>・要求事項に対する設計の明確化。</p> <p>・追加要求事項による差異あり。（地盤変状の考慮。）</p> <p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。</p> <p>・要求事項に対する設計の明確化。（「基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価に係る審査ガイド」の要求事項に対する記載。）</p> <p>・追加要求事項による差異あり。</p>	

設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7

【第5条 地震による損傷の防止】

要求事項との対比表

赤色：様式-6に関する記載（付番及び下線） 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比	【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 <関連する資料> ・様式-1への展開表（補足説明資料） ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） ■：前回提出時からの変更箇所
---	---

様式-7

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則	設工認申請書 基本設計方針（前）	設工認申請書 基本設計方針（後）	設置変更許可申請書 本文	設置変更許可申請書 添付書類八	設置許可、基本設計方針及び 技術基準規則との対比	備考
<p>4 炉心内の燃料被覆材は、基準地震動による地震力に対して放射性物質の閉じ込めの機能が損なわれるおそれがないように施設しなければならない。⑩</p> <p>【解釈】</p> <p>5 第4項に規定する「基準地震動による地震力に対して放射性物質の閉じ込めの機能が損なわれるおそれがない」とは、通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時に生じるそれぞれの荷重と基準地震動による地震力を組み合わせた荷重条件により塑性ひずみが生じる場合であっても、その量が小さなレベルにとどまって破断延性限界に十分な余裕を有し、放射性物質の閉じ込めの機能に影響を及ぼさないことをいう。⑩</p>		<p>⑧-1 【5条16】</p> <p>k. 炉心内の燃料被覆管の放射性物質の閉じ込めの機能については、以下の設計とする。弾性設計用地震動 S_d による地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力に対して、炉心内の燃料被覆管の応答が全体的におおむね弾性状態に留まる設計とする。</p> <p>基準地震動 S_s による地震力に対して、放射性物質の閉じ込めの機能に影響を及ぼさない設計とする。</p> <p>⑩-1 【5条17】</p> <p>1. 設計基準対象施設（当該施設が機能を維持するために必要な施設等を含む。）のうち、耐震設計等に基準地震動 S_s を用いる施設等は、周期1.7秒以上に鉛直方向の固有周期を有しない設計とする。</p> <p>⑫-1, ② 【5条92】</p>		<p>(12) 炉心内の燃料被覆管の放射性物質の閉じ込めの機能については、以下のとおり設計する。</p> <p>弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力に対して、炉心内の燃料被覆管の応答が全体的におおむね弾性状態に留まるように設計する。</p> <p>基準地震動による地震力に対して、放射性物質の閉じ込めの機能に影響を及ぼさないように設計する。◇(⑩-1)</p> <p>(13) <u>設計基準対象施設（当該施設が機能を維持するために必要な施設等を含む。）のうち、耐震設計等に基準地震動を用いる施設等は、周期1.7秒以上に鉛直方向の固有周期を有しない設計とする。⑫-1</u></p>	<p>り。（基礎地盤の傾斜に対する影響検討については、「基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価に係る審査ガイド」の要求事項に関連し、変更後の記載を追記。）</p> <p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。</p> <p>・要求事項に対する設計の明確化。</p> <p>・追加要求事項による差異あり。（燃料被覆管の閉じ込めの機能。）</p> <p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。</p> <p>・要求事項に対する設計の明確化。</p> <p>・標準応答スペクトルの評価結果を、基準地震動として策定しないことの前提条件の追加に伴う差異あり。</p>	<p>⑩-1 引用元：P49</p>

【第5条 地震による損傷の防止】

要求事項との対比表

赤色：様式-6に関する記載（付番及び下線）
 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載
 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比
 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比
 紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比

【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番
 <関連する資料>
 ・様式-1への展開表（補足説明資料）
 ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1）
 ■■■■■：前回提出時からの変更箇所

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則	設工認申請書 基本設計方針（前）	設工認申請書 基本設計方針（後）	設置変更許可申請書 本文	設置変更許可申請書 添付書類八	設置許可、基本設計方針及び 技術基準規則との対比	備考
	<p>(2) 耐震重要度分類</p> <p>a. 耐震重要度分類 設計基準対象施設の耐震重要度を以下のとおり分類する。</p> <p>(a) Sクラスの施設 地震により発生するおそれがある事象に対して、原子炉を停止し、炉心を冷却するために必要な機能を持つ施設、自ら放射性物質を内蔵している施設、当該施設に直接関係しておりその機能喪失により放射性物質を外部に拡散する可能性のある施設、これらの施設の機能喪失により事故に至った場合の影響を緩和し、放射線による公衆への影響を軽減するために必要な機能を持つ施設及びこれらの重要な安全機能を支援するために必要となる施設であって、その影響が大きいものであり、次の施設を含む。</p> <p>・原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器・配管系</p>	<p>(2) 耐震重要度分類</p> <p>a. 耐震重要度分類 設計基準対象施設の耐震重要度を以下のとおり分類する。 ③-2【5条18】</p> <p>(a) Sクラスの施設 地震により発生するおそれがある事象に対して、原子炉を停止し、炉心を冷却するために必要な機能を持つ施設、自ら放射性物質を内蔵している施設、当該施設に直接関係しておりその機能喪失により放射性物質を外部に拡散する可能性のある施設、これらの施設の機能喪失により事故に至った場合の影響を緩和し、放射線による公衆への影響を軽減するために必要な機能を持つ施設及びこれらの重要な安全機能を支援するために必要となる施設、並びに地震に伴って発生するおそれがある津波による安全機能の喪失を防止するために必要となる施設であって、その影響が大きいものであり、次の施設を含む。 ③-3【5条19】</p> <p>・原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器・配管系</p>	<p>Sクラス：地震により発生するおそれがある事象に対して、原子炉を停止し、炉心を冷却するために必要な機能を持つ施設、自ら放射性物質を内蔵している施設、当該施設に直接関係しておりその機能喪失により放射性物質を外部に拡散する可能性のある施設、これらの施設の機能喪失により事故に至った場合の影響を緩和し、放射線による公衆への影響を軽減するために必要な機能を持つ施設及びこれらの重要な安全機能を支援するために必要となる施設、並びに地震に伴って発生するおそれがある津波による安全機能の喪失を防止するために必要となる施設であって、その影響が大きいもの③(③-3)</p>	<p>1.4.1.2 耐震重要度分類</p> <p>設計基準対象施設の耐震重要度を、次のように分類する。 ③-2</p> <p>(1) Sクラスの施設 地震により発生するおそれがある事象に対して、原子炉を停止し、炉心を冷却するために必要な機能を持つ施設、自ら放射性物質を内蔵している施設、当該施設に直接関係しておりその機能喪失により放射性物質を外部に拡散する可能性のある施設、これらの施設の機能喪失により事故に至った場合の影響を緩和し、放射線による公衆への影響を軽減するために必要な機能を持つ施設及びこれらの重要な安全機能を支援するために必要となる施設、並びに地震に伴って発生するおそれがある津波による安全機能の喪失を防止するために必要となる施設であって、その影響が大きいものであり、次の施設を含む。③-3</p> <p>・原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器・配管系</p>	<p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。 ・要求事項に対する設計の明確化。 ・差異なし。</p> <p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。 ・要求事項に対する設計の明確化。 ・追加要求事項による差異あり。（津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備。）</p> <p>・差異なし。 ・要求事項に対する設計の明</p>	

設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7

【第5条 地震による損傷の防止】

要求事項との対比表

赤色：様式-6に関する記載（付番及び下線）
 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載
 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比
 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比
 紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比

【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番
 <関連する資料>
 ・様式-1への展開表（補足説明資料）
 ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1）
 ■■■■■：前回提出時からの変更箇所

様式-7

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則	設工認申請書 基本設計方針（前）	設工認申請書 基本設計方針（後）	設置変更許可申請書 本文	設置変更許可申請書 添付書類八	設置許可、基本設計方針及び 技術基準規則との対比	備考
	<ul style="list-style-type: none"> ・使用済燃料を貯蔵するための施設 ・原子炉の緊急停止のために急激に負の反応度を付加するための施設、及び原子炉の停止状態を維持するための施設 ・原子炉停止後、炉心から崩壊熱を除去するための施設 ・原子炉冷却材圧力バウンダリ破損事故後、炉心から崩壊熱を除去するための施設 ・原子炉冷却材圧力バウンダリ破損事故の際に、圧力障壁となり放射性物質の放散を直接防ぐための施設 ・放射性物質の放出を伴うような事故の際に、その外部放散を抑制するための施設であり、上記の「放射性物質の放散を直接防ぐための施設」以外の施設 <p>(b) Bクラスの施設 安全機能を有する施設のうち、機能喪失した場合の影響がSクラス施設と比べ小さい施設であり、次の施設を含む。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・原子炉冷却材圧力バウンダリに直接接続されていて、1次 	<ul style="list-style-type: none"> ・使用済燃料を貯蔵するための施設 ・原子炉の緊急停止のために急激に負の反応度を付加するための施設、及び原子炉の停止状態を維持するための施設 ・原子炉停止後、炉心から崩壊熱を除去するための施設 ・原子炉冷却材圧力バウンダリ破損事故後、炉心から崩壊熱を除去するための施設 ・原子炉冷却材圧力バウンダリ破損事故の際に、圧力障壁となり放射性物質の放散を直接防ぐための施設 ・放射性物質の放出を伴うような事故の際に、その外部放散を抑制するための施設であり、上記の「放射性物質の放散を直接防ぐための施設」以外の施設 ・津波防護施設及び浸水防止設備 ・津波監視設備 <p>③-4 【5条 20】</p> <p>(b) Bクラスの施設 安全機能を有する施設のうち、機能喪失した場合の影響がSクラス施設と比べ小さい施設であり、次の施設を含む。</p> <p>③-5 【5条 21】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・原子炉冷却材圧力バウンダリに直接接続されていて、1次 	<p>Bクラス：安全機能を有する施設のうち、機能喪失した場合の影響がSクラス施設と比べ小さい施設③ (③-5)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・<u>使用済燃料を貯蔵するための施設</u> ・<u>原子炉の緊急停止のために急激に負の反応度を付加するための施設、及び原子炉の停止状態を維持するための施設</u> ・<u>原子炉停止後、炉心から崩壊熱を除去するための施設</u> ・<u>原子炉冷却材圧力バウンダリ破損事故後、炉心から崩壊熱を除去するための施設</u> ・<u>原子炉冷却材圧力バウンダリ破損事故の際に、圧力障壁となり放射性物質の放散を直接防ぐための施設</u> ・<u>放射性物質の放出を伴うような事故の際に、その外部放散を抑制するための施設であり、上記の「放射性物質の放散を直接防ぐための施設」以外の施設</u> ・<u>津波防護施設及び浸水防止設備</u> ・<u>津波監視設備③-4</u> <p>(2) Bクラスの施設 <u>安全機能を有する施設のうち、機能喪失した場合の影響がSクラスの施設と比べ小さい施設であり、次の施設を含む。</u></p> <p>③-5</p> <ul style="list-style-type: none"> ・<u>原子炉冷却材圧力バウンダリに直接接続されていて、1次</u> 	<p>確化。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・追加要求事項による差異あり。(津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備。) <p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。</p> <p>・要求事項に対する設計の明確化。</p> <p>・差異なし。</p> <p>・差異なし。</p> <p>・要求事項に対する設計の明</p>	

設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7

【第5条 地震による損傷の防止】

要求事項との対比表

赤色：様式-6に関する記載（付番及び下線）
 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載
 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比
 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比
 紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比

【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番
 <関連する資料>
 ・様式-1への展開表（補足説明資料）
 ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1）
 ■■■■■：前回提出時からの変更箇所

様式-7

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則	設工認申請書 基本設計方針（前）	設工認申請書 基本設計方針（後）	設置変更許可申請書 本文	設置変更許可申請書 添付書類八	設置許可、基本設計方針及び 技術基準規則との対比	備考
	<p>冷却材を内蔵しているか又は内蔵し得る施設</p> <ul style="list-style-type: none"> 放射性廃棄物を内蔵している施設（ただし、内蔵量が少ない又は貯蔵方式により、その破損により公衆に与える放射線の影響が「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（昭和53年通商産業省令第77号）」第2条第2項第6号に規定する「周辺監視区域」外における年間の線量限度に比べ十分小さいものは除く。） 放射性廃棄物以外の放射性物質に関連した施設で、その破損により、公衆及び従事者に過大な放射線被ばくを与える可能性のある施設 使用済燃料を冷却するための施設 放射性物質の放出を伴うような場合に、その外部放散を抑制するための施設で、Sクラスに属さない施設 <p>(c) Cクラスの施設</p> <p>Sクラスに属する施設及びBクラスに属する施設以外の一般産業施設又は公共施設と同等の安全性が要求される施設である。</p>	<p>冷却材を内蔵しているか又は内蔵し得る施設</p> <ul style="list-style-type: none"> 放射性廃棄物を内蔵している施設（ただし、内蔵量が少ない又は貯蔵方式により、その破損により公衆に与える放射線の影響が「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（昭和53年通商産業省令第77号）」第2条第2項第6号に規定する「周辺監視区域」外における年間の線量限度に比べ十分小さいものは除く。） 放射性廃棄物以外の放射性物質に関連した施設で、その破損により、公衆及び従事者に過大な放射線被ばくを与える可能性のある施設 使用済燃料を冷却するための施設 放射性物質の放出を伴うような場合に、その外部放散を抑制するための施設で、Sクラスに属さない施設 <p>③-6【5条22】</p> <p>(c) Cクラスの施設</p> <p>Sクラスに属する施設及びBクラスに属する施設以外の一般産業施設又は公共施設と同等の安全性が要求される施設である。</p> <p>③-7【5条23】</p>	<p>Cクラス：Sクラスに属する施設及びBクラスに属する施設以外の一般産業施設又は公共施設と同等の安全性が要求される施設③(③-7)</p>	<p>冷却材を内蔵しているか又は内蔵し得る施設</p> <ul style="list-style-type: none"> 放射性廃棄物を内蔵している施設（ただし、内蔵量が少ない又は貯蔵方式により、その破損により公衆に与える放射線の影響が「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（昭和53年通商産業省令第77号）」第2条第2項第6号に規定する「周辺監視区域」外における年間の線量限度に比べ十分小さいものは除く。） 放射性廃棄物以外の放射性物質に関連した施設で、その破損により、公衆及び従事者に過大な放射線被ばくを与える可能性のある施設 使用済燃料を冷却するための施設 放射性物質の放出を伴うような場合に、その外部放散を抑制するための施設で、Sクラスに属さない施設③-6 <p>(3) Cクラスの施設</p> <p>Sクラスに属する施設及びBクラスに属する施設以外の一般産業施設又は公共施設と同等の安全性が要求される施設である。③-7</p>	<p>確化。</p> <ul style="list-style-type: none"> 差異なし。 <p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。</p> <p>・要求事項に対する設計の明確化。</p> <ul style="list-style-type: none"> 差異なし。 	

【第5条 地震による損傷の防止】

要求事項との対比表

赤色：様式-6に関する記載（付番及び下線）
 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載
 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比
 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比
 紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比

【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番
 <関連する資料>
 ・様式-1への展開表（補足説明資料）
 ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1）
 ■■■■■：前回提出時からの変更箇所

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則	設工認申請書 基本設計方針（前）	設工認申請書 基本設計方針（後）	設置変更許可申請書 本文	設置変更許可申請書 添付書類八	設置許可、基本設計方針及び 技術基準規則との対比	備考
	<p>上記に基づくクラス別施設を第2.1.1表に示す。 なお、同表には当該施設を支持する構造物の支持機能が維持されることを確認する地震動についても併記する。</p> <p>(3) 地震力の算定方法 耐震設計に用いる地震力の算定は以下の方法による。</p> <p>a. 静的地震力 設計基準対象施設に適用する静的地震力は、Sクラスの施設、Bクラス及びCクラスの施設に適用することとし、それぞれ耐震重要度分類に応じて次の地震層せん断力係数C_i及び震度に基づき算定する。</p> <p>(a) 建物・構築物 水平地震力は、地震層せん断力係数C_iに、次に示す施設の耐震重要度分類に応じた係数を乗じ、更に当該層以上の重量を乗じて算定するものとする。</p>	<p>上記に基づくクラス別施設を第2.1.1表に示す。 なお、同表には当該施設を支持する構造物の支持機能が維持されることを確認する地震動についても併記する。</p> <p>③-8【5条24】</p> <p>(3) 地震力の算定方法 耐震設計に用いる地震力の算定は以下の方法による。</p> <p>④-2【5条25】</p> <p>a. 静的地震力 設計基準対象施設に適用する静的地震力は、Sクラスの施設（津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備を除く。）、Bクラス及びCクラスの施設に適用することとし、それぞれ耐震重要度分類に応じて次の地震層せん断力係数C_i及び震度に基づき算定する。</p> <p>④-3【5条26】</p> <p>(a) 建物・構築物 水平地震力は、地震層せん断力係数C_iに、次に示す施設の耐震重要度分類に応じた係数を乗じ、更に当該層以上の重量を乗じて算定するものとする。</p>	<p>c. Sクラスの施設(e.に記載のものうち、津波防護機能を有する設備（以下「津波防護施設」という。）、浸水防止機能を有する設備（以下「浸水防止設備」という。）及び敷地における津波監視機能を有する施設（以下「津波監視設備」という。）を除く。）、Bクラス及びCクラスの施設は、建物・構築物については、地震層せん断力係数C_iに、それぞれ3.0、1.5及び1.0を乗じて求められる水平地震力、機器・配管系については、それぞれ3.6、1.8及び1.2を乗じた水平震度から求められる水平地震力に十分に耐えられるように設計する。建物・構築物及び機器・配管系ともに、おおむね弾性状態に留まる範囲で耐えられるように設計する。③(①-4、④-3、④-4、④-9)</p>	<p>上記に基づくクラス別施設を第1.4.1-1表に示す。 なお、同表には当該施設を支持する構造物の支持機能が維持されることを確認する地震動及び波及的影響を考慮すべき施設に適用する地震動についても併記する。③-8</p> <p>1.4.1.3 地震力の算定方法 設計基準対象施設の耐震設計に用いる地震力の算定は以下の方法による。④-2</p> <p>(1) 静的地震力 静的地震力は、Sクラスの施設（津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備を除く。）、Bクラス及びCクラスの施設に適用することとし、それぞれ耐震重要度分類に応じて次の地震層せん断力係数C_i及び震度に基づき算定する。④-3</p> <p>a. 建物・構築物 水平地震力は、地震層せん断力係数C_iに、次に示す施設の耐震重要度分類に応じた係数を乗じ、さらに当該層以上の重量を乗じて算定するものとする。</p>	<p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。 ・要求事項に対する設計の明確化。 ・差異なし。</p> <p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。 ・要求事項に対する設計の明確化。 ・差異なし。</p> <p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。 ・要求事項に対する設計の明確化。 ・追加要求事項による差異あり。（津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備。）</p> <p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。 ・要求事項に対する設計の明確化。 ・差異なし。</p>	

設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7

【第5条 地震による損傷の防止】

要求事項との対比表

赤色：様式-6に関する記載（付番及び下線）
 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載
 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比
 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比
 紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比

【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番
 <関連する資料>
 ・様式-1への展開表（補足説明資料）
 ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1）
 ■■■■■：前回提出時からの変更箇所

様式-7

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則	設工認申請書 基本設計方針（前）	設工認申請書 基本設計方針（後）	設置変更許可申請書 本文	設置変更許可申請書 添付書類八	設置許可、基本設計方針及び 技術基準規則との対比	備考
	<p>Sクラス 3.0 Bクラス 1.5 Cクラス 1.0</p> <p>ここで、地震層せん断力係数 C_i は、標準せん断力係数 C_0 を 0.2 以上とし、建物・構築物の振動特性、地盤の種類等を考慮して求められる値とする。</p> <p>また、必要保有水平耐力の算定においては、地震層せん断力係数 C_i に乗じる施設の耐震重要度分類に応じた係数は、Sクラス、Bクラス及びCクラスともに 1.0 とし、その際に用いる標準せん断力係数 C_0 は 1.0 以上とする。</p> <p>Sクラスの施設については、水平地震力と鉛直地震力が同時に不利な方向の組合せで作用するものとする。鉛直地震力は、震度 0.3 以上を基準とし、建物・構築物の振動特性、地盤の種類等を考慮し、高さ方向に一定として求めた鉛直震度より算定するものとする。</p> <p>ただし、土木建造物の静的地震力は、安全上適切と認められる規格及び基準を参考に、Cクラスに適用される静的地震力を</p>	<p>Sクラス 3.0 Bクラス 1.5 Cクラス 1.0 ④-4 【5条 27】</p> <p>ここで、地震層せん断力係数 C_i は、標準せん断力係数 C_0 を 0.2 以上とし、建物・構築物の振動特性、地盤の種類等を考慮して求められる値とする。④-5 【5条 28】</p> <p>また、必要保有水平耐力の算定においては、地震層せん断力係数 C_i に乗じる施設の耐震重要度分類に応じた係数は、Sクラス、Bクラス及びCクラスともに 1.0 とし、その際に用いる標準せん断力係数 C_0 は 1.0 以上とする。 ④-6 【5条 29】</p> <p>Sクラスの施設については、水平地震力と鉛直地震力が同時に不利な方向の組合せで作用するものとする。鉛直地震力は、震度 0.3 以上を基準とし、建物・構築物の振動特性、地盤の種類等を考慮し、高さ方向に一定として求めた鉛直震度より算定するものとする。 ④-7 【5条 30】</p> <p>ただし、土木建造物の静的地震力は、安全上適切と認められる規格及び基準を参考に、Cクラスに適用される静的地震力を</p>	<p>ここで、地震層せん断力係数 C_i は、標準せん断力係数 C_0 を 0.2 以上とし、建物・構築物の振動特性及び地盤の種類等を考慮して求められる値とする。 ③ (④-5)</p> <p>ただし、土木建造物の静的地震力は、Cクラスに適用される静的地震力を適用する。③ (④-8)</p> <p>Sクラスの施設 (e. に記載のもの)のうち、津波防護施設、浸</p>	<p>Sクラス 3.0 Bクラス 1.5 Cクラス 1.0④-4</p> <p>ここで、地震層せん断力係数 C_i は、標準せん断力係数 C_0 を 0.2 以上とし、建物・構築物の振動特性及び地盤の種類等を考慮して求められる値とする。 ④-5</p> <p>また、必要保有水平耐力の算定においては、地震層せん断力係数 C_i に乗じる施設の耐震重要度分類に応じた係数は、Sクラス、Bクラス及びCクラスともに 1.0 とし、その際に用いる標準せん断力係数 C_0 は 1.0 以上とする。④-6</p> <p>Sクラスの施設については、水平地震力と鉛直地震力が同時に不利な方向の組合せで作用するものとする。鉛直地震力は、震度 0.3 以上を基準とし、建物・構築物の振動特性及び地盤の種類等を考慮し、高さ方向に一定として求めた鉛直震度より算定するものとする。④-7</p> <p>ただし、土木建造物の静的地震力は、安全上適切と認められる規格及び基準を参考に、Cクラスに適用される静的地震力を</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・差異なし。 ・要求事項に対する設計の明確化。 ・差異なし。 ・差異なし。 ・要求事項に対する設計の明確化。 ・差異なし。 ・差異なし。 ・要求事項に対する設計の明確化。 ・差異なし。 ・差異なし。 ・要求事項に対する設計の明確化。 ・差異なし。 	

【第5条 地震による損傷の防止】

要求事項との対比表

赤色：様式-6に関する記載（付番及び下線）
 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載
 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比
 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比
 紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比

【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番
 <関連する資料>
 ・様式-1への展開表（補足説明資料）
 ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1）
 ■■■■■：前回提出時からの変更箇所

様式-7

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則	設工認申請書 基本設計方針（前）	設工認申請書 基本設計方針（後）	設置変更許可申請書 本文	設置変更許可申請書 添付書類八	設置許可、基本設計方針及び 技術基準規則との対比	備考
	<p>適用する。</p> <p>(b) 機器・配管系 静的地震力は、上記(a)に示す地震層せん断力係数C_iに施設の耐震重要度分類に応じた係数を乗じたものを水平震度として、当該水平震度及び上記(a)の鉛直震度をそれぞれ 20%増しとした震度より求めるものとする。</p> <p>Sクラスの施設については、水平地震力と鉛直地震力は同時に不利な方向の組合せで作用するものとする。ただし、鉛直震度は高さ方向に一定とする。</p>	<p>適用する。</p> <p>④-8【5条 31】 (b) 機器・配管系 静的地震力は、上記(a)に示す地震層せん断力係数C_iに施設の耐震重要度分類に応じた係数を乗じたものを水平震度として、当該水平震度及び上記(a)の鉛直震度をそれぞれ 20%増しとした震度より求めるものとする。④-9</p> <p>Sクラスの施設については、水平地震力と鉛直地震力は同時に不利な方向の組合せで作用するものとする。ただし、鉛直震度は高さ方向に一定とする。</p> <p>④-10【5条 32】</p> <p>上記(a)及び(b)の標準せん断力係数C_0等の割増し係数の適用については、耐震性向上の観点から、一般産業施設、公共施設等の耐震基準との関係を考慮して設定する。</p> <p>④-11【5条 33】</p>	<p>水防止設備及び津波監視設備を除く。)については、水平地震力と鉛直地震力が同時に不利な方向の組合せで作用するものとする。鉛直地震力は、建物・構築物については、震度0.3以上を基準とし、建物・構築物の振動特性及び地盤の種類等を考慮して求められる鉛直震度、機器・配管系については、これを1.2倍した鉛直震度より算定する。ただし、鉛直震度は高さ方向に一定とする。③(④-7, ④-9, ④-10)</p> <p>d. Sクラスの施設(e.に記載のもののうち、津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備を除く。)は、基準地震動による地震力に対して安全機能が保持できるように設計する。</p> <p>③(②-4)建物・構築物については、<u>構造物全体としての変形能力(終局耐力時の変形)について十分な余裕を有し、建物・構築物の終局耐力に対し妥当な安全余裕を有するように設計する。</u>機器・配管系については、</p>	<p>を適用する。④-8</p> <p>b. 機器・配管系 静的地震力は、<u>上記a. に示す地震層せん断力係数C_iに施設の耐震重要度分類に応じた係数を乗じたものを水平震度として、当該水平震度及び上記a. の鉛直震度をそれぞれ 20%増しとした震度より求めるものとする。④-9</u></p> <p>なお、<u>Sクラスの施設については、水平地震力と鉛直地震力は同時に不利な方向の組合せで作用するものとする。ただし、鉛直震度は高さ方向に一定とする。④-10</u></p> <p>上記a. 及びb. の標準せん断力係数C_0等の割増し係数の適用については、<u>耐震性向上の観点から、一般産業施設及び公共施設等の耐震基準との関係を考慮して設定する。④-11</u></p>	<p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。</p> <p>・要求事項に対する設計の明確化。</p> <p>・差異なし。</p> <p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。</p> <p>・要求事項に対する設計の明確化。</p> <p>・追加要求事項による差異あり。(標準せん断力係数C_0等の割増し係数の適用。)</p>	

設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7

【第5条 地震による損傷の防止】

赤色：様式-6に関する記載（付番及び下線）
 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載
 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比
 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比
 紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比

【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番
 <関連する資料>
 ・様式-1への展開表（補足説明資料）
 ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1）
 ■■■■■：前回提出時からの変更箇所

様式-7

要求事項との対比表

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則	設工認申請書基本設計方針（前）	設工認申請書基本設計方針（後）	設置変更許可申請書本文	設置変更許可申請書添付書類八	設置許可，基本設計方針及び技術基準規則との対比	備考
			<p><u>その施設に要求される機能を保持するように設計し，塑性ひずみが生じる場合であっても，その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有し，その施設に要求される機能に影響を及ぼさないように，また，動的機器等については，基準地震動による応答に対して，その設備に要求される機能を保持するように設計する。</u>②-5</p> <p>また，弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力に対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐えられるように設計する。③(①-4)</p> <p><u>建物・構築物については，発生する応力に対して，建築基準法等の安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。機器・配管系については，応答が全体的におおむね弾性状態に留まるように設計する。</u>①-5</p> <p>なお，基準地震動及び弾性設計用地震動による地震力は，水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定するものとする。③(④-1)</p>			

【第5条 地震による損傷の防止】

要求事項との対比表

赤色：様式-6に関する記載（付番及び下線） 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比	【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 <関連する資料> ・様式-1への展開表（補足説明資料） ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） ■：前回提出時からの変更箇所
---	---

様式-7

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則	設工認申請書 基本設計方針（前）	設工認申請書 基本設計方針（後）	設置変更許可申請書 本文	設置変更許可申請書 添付書類八	設置許可、基本設計方針及び 技術基準規則との対比	備考
	<p>b. 動的地震力 設計基準対象施設については、動的地震力は、Sクラスの施設、屋外重要土木構造物及びBクラスの施設のうち共振のおそれのあるものに適用する。 Sクラスの施設については、基準地震動 S_s 及び弾性設計用地震動 S_d から定める入力地震動を適用する。</p>	<p>b. 動的地震力 設計基準対象施設については、動的地震力は、Sクラスの施設、屋外重要土木構造物及びBクラスの施設のうち共振のおそれのあるものに適用する。 Sクラスの施設（津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備を除く。）については、基準地震動 S_s 及び弾性設計用地震動 S_d から定める入力地震動を適用する。 ④-12 【5条 34】</p>		<p>(2) 動的地震力 動的地震力は、Sクラスの施設、屋外重要土木構造物及びBクラスの施設のうち共振のおそれのあるものに適用することとし、基準地震動及び弾性設計用地震動から定める入力地震動を入力として、動的解析により水平 2 方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定する。なお、地震力の組合せについては水平 2 方向及び鉛直方向の地震力が同時に作用するものとし、影響が考えられる施設、設備に対して許容限界の範囲内に留まることを確認する。④-12</p> <p>Bクラスの施設のうち共振のおそれのあるものについては、弾性設計用地震動から定める入力地震動の振幅を2分の1にしたものによる地震力を適用する。④-13</p> <p>屋外重要土木構造物、津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備並びに浸水防止設備</p>	<p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。 ・要求事項に対する設計の明確化。 ・追加要求事項による差異あり。（津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備。）</p> <p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。 ・要求事項に対する設計の明確化。 ・差異なし。</p> <p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。 ・要求事項に対する設計の明</p>	
	<p>Bクラスの施設のうち共振のおそれのあるものについては、弾性設計用地震動 S_d から定める入力地震動の振幅を 2 分の 1 にしたものによる地震力を適用する。</p>	<p>Bクラスの施設のうち共振のおそれのあるものについては、弾性設計用地震動 S_d から定める入力地震動の振幅を 2 分の 1 にしたものによる地震力を適用する。 ④-13 【5条 35】</p>				
	<p>屋外重要土木構造物については、基準地震動 S_s による地震力を適用する。</p>	<p>屋外重要土木構造物、津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備並びに浸水防止設備又</p>				

【第5条 地震による損傷の防止】

要求事項との対比表

赤色：様式-6に関する記載（付番及び下線）
 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載
 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比
 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比
 紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比

【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番
 <関連する資料>
 ・様式-1への展開表（補足説明資料）
 ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1）
 ■■■■■：前回提出時からの変更箇所

様式-7

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則	設工認申請書 基本設計方針（前）	設工認申請書 基本設計方針（後）	設置変更許可申請書 本文	設置変更許可申請書 添付書類八	設置許可、基本設計方針及び 技術基準規則との対比	備考
		<p>は津波監視設備が設置された建物・構築物については、基準地震動 S_s による地震力を適用する。</p> <p>④-14 【5条36】 動的解析においては、地盤の諸定数も含めて材料のばらつきによる変動幅を適切に考慮する。</p> <p>動的地震力は水平 2 方向及び鉛直方向について適切に組み合わせる。</p> <p>動的地震力の水平 2 方向及び鉛直方向の組合せについては、水平 1 方向及び鉛直方向地震力を組み合わせた既往の耐震計算への影響の可能性のある施設・設備を抽出し、3次元応答性状の可能性も考慮した上で既往の方法を用いた耐震性に及ぼす影響を評価する。</p> <p>④ 【5条37】</p>	<p>基準地震動は、敷地ごとに震源を特定して策定する地震動及び震源を特定せず策定する地震動について、敷地の解放基盤表面における水平方向及び鉛直方向の地震動としてそれぞれ策定する。第1図に示す敷地における地震波の伝播特性を踏まえ、1号炉～4号炉が位置する荒浜側、5号炉～7号炉が位置する大湊側のそれぞれについて策定した基準地震動の応答スペクトルを第2図及び第3図に、時刻歴波形を第4図～第17図に示す。②</p> <p>基準地震動の策定において</p>	<p>が設置された建物・構築物については、基準地震動による地震力を適用する。④-14</p> <p>添付書類六の「5. 地震」に示す基準地震動は、「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」及び「震源を特定せず策定する地震動」について、解放基盤表面における水平方向及び鉛直方向の地震動としてそれぞれ策定し、「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」に基づき策定した基準地震動 $Ss-1 \sim Ss-7$ の年超過確率は $10^{-4} \sim 10^{-5}$ 程度であり、「震源を</p>	<p>確化。</p> <ul style="list-style-type: none"> 追加要求事項による差異あり。（津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備。） 技術基準規則の要求事項に対する基本設計方針を記載。 要求事項に対する設計の明確化。 追加要求事項による差異あり。（ばらつき等の考慮並びに水平 2 方向及び鉛直方向の組合せ。） 	

設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7

【第5条 地震による損傷の防止】

要求事項との対比表

赤色：様式-6に関する記載（付番及び下線）
 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載
 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比
 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比
 紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比

【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番
 <関連する資料>
 ・様式-1への展開表（補足説明資料）
 ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1）
 ■■■■■：前回提出時からの変更箇所

様式-7

实用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則	設工認申請書基本設計方針（前）	設工認申請書基本設計方針（後）	設置変更許可申請書本文	設置変更許可申請書添付書類八	設置許可、基本設計方針及び技術基準規則との対比	備考
			<p>は、S波速度が700m/s以上で著しい高低差がなく拡がりをもって分布している硬質地盤に解放基盤表面を設定することとし、大湊側では、第5-1表に示す標高-134mの位置とする。なお、入力地震動の評価においては、解放基盤表面以浅の影響を適切に考慮する。②</p> <p>また、荒浜側では、標高-284mの位置に解放基盤表面を想定し、基準地震動を策定する。</p> <p>また、弾性設計用地震動は、基準地震動との応答スペクトルの比率が目安として0.5を下回らないような値として、「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針（昭和56年7月20日原子力安全委員会決定、平成13年3月29日一部改訂）」における基準地震動S₁を踏まえ、工学的判断から基準地震動に係数0.5を乗じて設定する。②</p>	<p>特定せず策定する地震動」に基づき設定した基準地震動S_{s-8}の年超過確率は10⁻³~10⁻⁵程度である。◇</p> <p>また、弾性設計用地震動は、基準地震動との応答スペクトルの比率が目安として0.5を下回らないよう基準地震動に係数0.5を乗じて設定する。ここで、係数0.5は工学的判断として、原子炉施設の安全機能限界と弾性限界に対する入力荷重の比率が0.5程度であるという知見(*)を踏まえ、さらに「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針（昭和56年7月20日原子力安全委員会決定、平成13年3月29日一部改訂）」における基準地震動S₁の応答スペクトルをおおむね下回らないよう配慮した値とする。また、建物・構築物及び機器・配管系ともに0.5を採用することで、弾性設計用地震動に対する設計に一貫性をとる。なお、弾性設計用地震動の年超過確率は、10⁻³~10⁻⁴程度である。弾性設計用地震動の応答スペクトルを第1.4-1図及び第1.4-2図に、弾性設計用地震動の時刻歴波形を第1.4-3図~第1.4-16図に、弾性設計用地震動と基準地震動S₁の応答スペクトルの比較を第1.4-</p>		

設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7

【第5条 地震による損傷の防止】

要求事項との対比表

赤色：様式-6に関する記載（付番及び下線） 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比	【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 <関連する資料> ・様式-1への展開表（補足説明資料） ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） ■：前回提出時からの変更箇所
---	---

様式-7

实用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則	設工認申請書 基本設計方針（前）	設工認申請書 基本設計方針（後）	設置変更許可申請書 本文	設置変更許可申請書 添付書類八	設置許可、基本設計方針及び 技術基準規則との対比	備考
	<p>(a) 入力地震動 入力地震動の評価においては、解放基盤表面以浅の影響を適切に考慮するため、解放基盤表面は、地盤調査の結果から、S波速度が 0.7km/s 以上である T.M.S.L. -155m(6号機及び7号機)、T.M.S.L. -134m(5号機)としている。</p> <p>建物・構築物の地震応答解析における入力地震動は、解放基盤表面で定義される基準地震動 S_s 及び弾性設計用地震動 S_d を基に、対象建物・構築物の地盤条件を適切に考慮した上で、必要に応じ2次元FEM解析又は1次元波動論により、地震応答解析モデルの入力位置で評価した入力地震動を設定する。地盤条件を考慮する場合には、地震動評価で考慮した敷地全体の地下構造との関係や対象建物・構築物位置と炉心位置での地質・速度構造の違いにも留意するとともに、地盤の非線形応答に関する動的変形特性を考慮する。</p>	<p>(a) 入力地震動 入力地震動の評価においては、解放基盤表面以浅の影響を適切に考慮するため、解放基盤表面は、地盤調査の結果から、S波速度が 0.7km/s 以上である T.M.S.L. -155m(6号機及び7号機)、T.M.S.L. -134m(5号機)としている。</p> <p>④-15, ④-16【5条38】</p> <p>建物・構築物の地震応答解析における入力地震動は、解放基盤表面で定義される基準地震動 S_s 及び弾性設計用地震動 S_d を基に、対象建物・構築物の地盤条件を適切に考慮した上で、必要に応じ2次元FEM解析又は1次元波動論により、地震応答解析モデルの入力位置で評価した入力地震動を設定する。地盤条件を考慮する場合には、地震動評価で考慮した敷地全体の地下構造との関係や対象建物・構築物位置と炉心位置での地質・速度構造の違いにも留意するとともに、地盤の非線形応答に関する動的変形特性を考慮する。</p>		<p>17 図に、弾性設計用地震動と解放基盤表面における地震動の一樣ハザードスペクトルの比較を第 1.4-18 図及び第 1.4-19 図に示す。◇</p> <p>a. <u>入力地震動</u> 入力地震動の評価においては、<u>解放基盤表面以浅の影響を適切に考慮するため</u>、5号炉～7号炉の<u>解放基盤表面</u>をそれぞれ第 1.4.1-2 表に示す位置とする。④-15</p> <p><u>建物・構築物の地震応答解析における入力地震動は、解放基盤表面で定義される基準地震動及び弾性設計用地震動を基に、対象建物・構築物の地盤条件を適切に考慮した上で、必要に応じ2次元FEM解析又は1次元波動論により、地震応答解析モデルの入力位置で評価した入力地震動を設定する。地盤条件を考慮する場合には、地震動評価で考慮した敷地全体の地下構造との関係にも留意し、地盤の非線形応答に関する動的変形特性を考慮する。</u>④-17</p>	<p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。</p> <p>・要求事項に対する設計の明確化。</p> <p>・差異なし。</p> <p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。</p> <p>・要求事項に対する設計の明確化。</p> <p>・差異なし。</p>	<p>④-16 引用元：P61</p>

設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7

【第5条 地震による損傷の防止】

要求事項との対比表

赤色：様式-6に関する記載（付番及び下線）
 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載
 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比
 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比
 紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比

【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番
 <関連する資料>
 ・様式-1への展開表（補足説明資料）
 ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1）
 〇〇〇〇〇〇：前回提出時からの変更箇所

様式-7

实用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則	設工認申請書 基本設計方針（前）	設工認申請書 基本設計方針（後）	設置変更許可申請書 本文	設置変更許可申請書 添付書類八	設置許可、基本設計方針及び 技術基準規則との対比	備考
	<p>また、必要に応じ敷地における観測記録による検証や最新の科学的・技術的知見を踏まえ、地質・速度構造等の地盤条件を設定する。</p> <p>また、設計基準対象施設における耐震重要度分類がBクラスの建物・構築物のうち共振のおそれがあり、動的解析が必要なものに対しては、弾性設計用地震動S_dに2分の1を乗じたものを用いる。</p> <p>(b) 地震応答解析 イ. 動的解析法 (イ) 建物・構築物 動的解析による地震力の算定に当たっては、地震応答解析手法の適用性、適用限界等を考慮のうえ、適切な解析法を選定するとともに、建物・構築物に応</p>	<p>④-17【5条39】 また、必要に応じ敷地における観測記録による検証や最新の科学的・技術的知見を踏まえ、地質・速度構造等の地盤条件を設定する。</p> <p>④-18【5条40】 また、設計基準対象施設における耐震重要度分類がBクラスの建物・構築物のうち共振のおそれがあり、動的解析が必要なものに対しては、弾性設計用地震動S_dに2分の1を乗じたものを用いる。</p> <p>④-19【5条41】</p> <p>(b) 地震応答解析 イ. 動的解析法 (イ) 建物・構築物 動的解析による地震力の算定に当たっては、地震応答解析手法の適用性、適用限界等を考慮のうえ、適切な解析法を選定するとともに、建物・構築物に応</p>	<p>なお、Bクラスの施設のうち、共振のおそれのある施設については、弾性設計用地震動に2分の1を乗じた地震動によりその影響についての検討を行う。建物・構築物及び機器・配管系ともに、おおむね弾性状態で留まる範囲で耐えられるように設計する。④-19</p> <p>e. 津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備並びに浸水防止設備が設置された建物・構築物は、基準地震動による地震力に対して、それぞれの施設及び設備に要求される機能が保持できるように設計する。③ (②-6)</p>	<p>また、必要に応じ敷地における観測記録による検証や最新の科学的・技術的知見を踏まえ設定する。④-18</p> <p>b. <u>地震応答解析</u> (a) <u>動的解析法</u> i. <u>建物・構築物</u> <u>動的解析による地震力の算定に当たっては、地震応答解析手法の適用性及び適用限界等を考慮のうえ、適切な解析法を選定するとともに、建物・構築</u></p>	<p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。 ・要求事項に対する設計の明確化。 ・差異なし。</p> <p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。 ・要求事項に対する設計の明確化。 ・差異なし。</p> <p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。 ・要求事項に対する設計の明確化。 ・設計方針の明確化による差異あり。</p>	<p>④-18引用元：P20</p>

【第5条 地震による損傷の防止】

要求事項との対比表

赤色：様式-6に関する記載（付番及び下線）
 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載
 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比
 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比
 紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比

【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番
 <関連する資料>
 ・様式-1への展開表（補足説明資料）
 ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1）
 ■■■■■：前回提出時からの変更箇所

様式-7

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則	設工認申請書 基本設計方針（前）	設工認申請書 基本設計方針（後）	設置変更許可申請書 本文	設置変更許可申請書 添付書類八	設置許可、基本設計方針及び 技術基準規則との対比	備考
	<p>じた適切な解析条件を設定する。動的解析は、原則として、建物・構築物の地震応答解析及び床応答曲線の策定は、線形解析及び非線形解析に適用可能な時刻歴応答解析法による。また、3次元応答性状等の評価は、線形解析に適用可能な周波数応答解析法による。</p> <p>建物・構築物の動的解析に当たっては、建物・構築物の剛性はそれらの形状、構造特性等を十分考慮して評価し、集中質点系等に置換した解析モデルを設定する。</p> <p>動的解析には、建物・構築物と地盤との相互作用を考慮するものとし、解析モデルの地盤のばね定数は、基礎版の平面形状、基礎側面と地盤の接触状況、地盤の剛性等を考慮して定める。</p> <p>設計用地盤定数は、原則として、弾性波試験によるものを用いる。</p> <p>地盤－建物・構築物連成系の減衰定数は、振動エネルギーの地下逸散及び地震応答における各部のひずみレベルを考慮して</p>	<p>じた適切な解析条件を設定する。動的解析は、原則として、建物・構築物の地震応答解析及び床応答曲線の策定は、線形解析及び非線形解析に適用可能な時刻歴応答解析法による。また、3次元応答性状等の評価は、線形解析に適用可能な周波数応答解析法による。</p> <p>建物・構築物の動的解析に当たっては、建物・構築物の剛性はそれらの形状、構造特性等を十分考慮して評価し、集中質点系等に置換した解析モデルを設定する。なお、建物の補助壁を耐震壁として考慮するに当たっては、耐震壁としての適用性を確認した上で、適切な解析モデルを設定する。</p> <p>動的解析には、建物・構築物と地盤との相互作用を考慮するものとし、解析モデルの地盤のばね定数は、基礎版の平面形状、基礎側面と地盤の接触状況、地盤の剛性等を考慮して定める。</p> <p>設計用地盤定数は、原則として、弾性波試験によるものを用いる。</p> <p>④-20 【5条 42】</p> <p>地盤－建物・構築物連成系の減衰定数は、振動エネルギーの地下逸散及び地震応答における各部のひずみレベルを考慮して</p>		<p>物に応じた適切な解析条件を設定する。動的解析は、時刻歴応答解析法による。</p> <p>建物・構築物の動的解析に当たっては、建物・構築物の剛性はそれらの形状、構造特性等を十分考慮して評価し、集中質点系等に置換した解析モデルを設定する。なお、建物の補助壁を耐震壁として考慮するに当たっては、耐震壁としての適用性を確認した上で、適切な解析モデルを設定する。</p> <p>動的解析には、建物・構築物と地盤との相互作用を考慮するものとし、解析モデルの地盤のばねは、基礎版の平面形状、地盤の剛性等を考慮して定める。設計用地盤定数は、原則として、弾性波試験によるものを用いる。④-20</p> <p>地盤－建物・構築物連成系の減衰定数は、振動エネルギーの地下逸散及び地震応答における各部のひずみレベルを考慮し</p>	<p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。</p> <p>・要求事項に対する設計の明確化。</p>	

設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7

【第5条 地震による損傷の防止】

要求事項との対比表

赤色：様式-6に関する記載（付番及び下線）
 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載
 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比
 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比
 紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比

【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番
 <関連する資料>
 ・様式-1への展開表（補足説明資料）
 ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1）
 ■■■■■：前回提出時からの変更箇所

様式-7

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則	設工認申請書 基本設計方針（前）	設工認申請書 基本設計方針（後）	設置変更許可申請書 本文	設置変更許可申請書 添付書類八	設置許可、基本設計方針及び 技術基準規則との対比	備考
	<p>定める。</p>	<p>定める。 基準地震動 S_s 及び弾性設計用地震動 S_d に対する応答解析において、主要構造要素がある程度以上弾性範囲を超える場合には、実験等の結果に基づき、該当する建物部分の構造特性に応じて、その弾塑性挙動を適切に模擬した復元力特性を考慮した地震応答解析を行う。 また、Sクラスの施設を支持する建物・構築物の支持機能を検討するための動的解析において、施設を支持する建物・構築物の主要構造要素がある程度以上弾性範囲を超える場合には、その弾塑性挙動を適切に模擬した復元力特性を考慮した地震応答解析を行う。 地震応答解析に用いる材料定数については、地盤の諸定数も含めて材料のばらつきによる変動幅を適切に考慮する。 なお、コンクリートの実強度を考慮して鉄筋コンクリート造耐震壁の剛性を設定する場合は、建物・構築物ごとの建設時の試験データ等の代表性、保守性を確認した上で適用する。 また、材料のばらつきによる変動が建物・構築物の振動性状や応答性状に及ぼす影響として考慮すべき要因を選定した上で、選定された要因を考慮した</p>		<p>て定める。 <u>基準地震動及び弾性設計用地震動に対する応答解析において、主要構造要素がある程度以上弾性範囲を超える場合には、実験等の結果に基づき、該当する建物部分の構造特性に応じて、その弾塑性挙動を適切に模擬した復元力特性を考慮した応答解析を行う。</u> <u>また、Sクラスの施設を支持する建物・構築物の支持機能を検討するための動的解析において、施設を支持する建物・構築物の主要構造要素がある程度以上弾性範囲を超える場合には、その弾塑性挙動を適切に模擬した復元力特性を考慮した応答解析を行う。</u> <u>応答解析に用いる材料定数については、地盤の諸定数も含めて材料のばらつきによる変動幅を適切に考慮する。なお、コンクリートの実強度を考慮して鉄筋コンクリート造耐震壁の剛性を設定する場合は、建物・構築物ごとの建設時の試験データ等の代表性、保守性を確認した上で適用する。また、必要に応じて建物・構築物及び機器・配管系の設計用地震力に及ぼす影響を検討する。④-21</u></p>	<p>・設計方針の明確化による差異あり。また、追加要求事項による差異あり。（ばらつき等の考慮並びに水平 2 方向及び鉛直方向の組合せ。）</p>	

設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7

【第5条 地震による損傷の防止】

要求事項との対比表

赤色：様式-6に関する記載（付番及び下線）
 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載
 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比
 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比
 紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比

【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番
 <関連する資料>
 ・様式-1への展開表（補足説明資料）
 ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1）
 ■■■■■：前回提出時からの変更箇所

様式-7

实用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則	設工認申請書 基本設計方針（前）	設工認申請書 基本設計方針（後）	設置変更許可申請書 本文	設置変更許可申請書 添付書類八	設置許可，基本設計方針及び 技術基準規則との対比	備考
		<p>動的解析により設計用地震力を設定する。</p> <p>④-21【5条43】</p> <p>建物・構築物の動的解析にて，地震時の地盤の有効応力の変化に応じた影響を考慮する場合は，有効応力解析を実施する。</p> <p>有効応力解析の実施に当たっては，液状化，サイクリックモビリティ等を示す土層については，敷地の中で当該土層の分布範囲等を踏まえた上で，ばらつき及び不確実性を考慮して液状化強度特性を設定する。また，建物・構築物及び機器・配管系への応答加速度に対する保守的な配慮として，地盤の非液状化の影響を考慮する場合は，原地盤において非液状化の条件を仮定した解析を実施する。</p> <p>原子炉建屋及びタービン建屋については，3次元FEM解析等から，建物・構築物の3次元応答性状及びそれによる機器・配管系への影響を評価する。</p> <p>動的解析に用いる解析モデルは，地震観測網により得られた観測記録により振動性状の把握を行い，解析モデルの妥当性の確認を行う。</p> <p>屋外重要土木構造物の動的解析は，構造物と地盤の相互作用</p>		<p><u>液状化及びサイクリックモビリティ等を示す土層については，敷地の中で当該土層の分布範囲等を踏まえた上で，ばらつき及び不確実性を考慮して液状化強度特性を設定する。</u></p> <p><u>原子炉建屋及びタービン建屋については，3次元FEM解析等から，建物・構築物の3次元応答性状及び機器・配管系への影響を評価する。</u></p> <p><u>屋外重要土木構造物の動的解析は，構造物と地盤の相互作用</u></p>	<p>・同趣旨の記載ではあるが，表現の違いによる差異あり。</p> <p>・要求事項に対する設計の明確化。</p> <p>・追加要求事項による差異あり。（ばらつき等の考慮，解析モデルの妥当性確認並びに水平2方向及び鉛直方向の組合せ。）</p>	

【第5条 地震による損傷の防止】

要求事項との対比表

赤色：様式-6に関する記載（付番及び下線）
 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載
 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比
 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比
 紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比

【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番
 <関連する資料>
 ・様式-1への展開表（補足説明資料）
 ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1）
 ■■■■■：前回提出時からの変更箇所

様式-7

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則	設工認申請書 基本設計方針（前）	設工認申請書 基本設計方針（後）	設置変更許可申請書 本文	設置変更許可申請書 添付書類八	設置許可、基本設計方針及び 技術基準規則との対比	備考
	<p>(ロ) 機器・配管系 動的解析による地震力の算定に当たっては、地震応答解析手法の適用性、適用限界等を考慮のうえ、適切な解析法を選定するとともに、解析条件として考慮すべき減衰定数、剛性等の各種物性値は、適切な規格及び基準又は試験等の結果に基づき設定する。なお、原子炉本体基礎の構造強度は、鋼板のみで地震力に耐える設計とする。</p>	<p>を考慮できる連成系の地震応答解析手法とし、地盤及び構造物の地震時における非線形挙動の有無や程度に応じて、線形、等価線形又は非線形解析のいずれかにて行う。 地震力については、水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定する。 ④-22【5条44】</p> <p>(ロ) 機器・配管系 動的解析による地震力の算定に当たっては、地震応答解析手法の適用性、適用限界等を考慮のうえ、適切な解析法を選定するとともに、解析条件として考慮すべき減衰定数、剛性等の各種物性値は、適切な規格及び基準又は試験等の結果に基づき設定する。ここで、原子炉本体基礎については、鋼板とコンクリートの複合構造物として、より現実に近い適正な地震応答解析を実施する観点から、コンクリートの剛性変化を適切に考慮した復元力特性を設定する。復元力特性の設定に当たっては、既往の知見や実物の原子炉本体基礎を模擬した試験体による加力試験結果を踏まえて、妥当性、適用性を確認するとともに、設定における不確実性や保守性を考慮し、機器・配</p>		<p><u>用を考慮できる連成系の地震応答解析手法とし、地盤及び構造物の地震時における非線形挙動の有無や程度に応じて、線形、等価線形又は非線形解析のいずれかにて行う。</u> なお、<u>地震力については、水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定する。</u>④-22</p> <p>ii. <u>機器・配管系</u> <u>動的解析による地震力の算定に当たっては、地震応答解析手法の適用性及び適用限界等を考慮のうえ、適切な解析法を選定するとともに、解析条件として考慮すべき減衰定数、剛性等の各種物性値は、適切な規格及び基準又は試験等の結果に基づき設定する。</u>ここで、<u>原子炉本体基礎については、鋼板とコンクリートの複合構造物として、より現実に近い適正な地震応答解析を実施する観点から、コンクリートの剛性変化を適切に考慮した復元力特性を設定する。</u>復元力特性の設定に当たっては、<u>既往の知見や実物の原子炉本体基礎を模擬した試験体による加力試験結果を踏まえて、妥当性、適用性を確認するとともに、設定における不確実性や保守性を考慮し、機</u></p>	<p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。 ・要求事項に対する設計の明確化。 ・設計方針の明確化による差異あり。また、追加要求事項による差異あり。(ばらつき等の考慮並びに水平2方向及び鉛直方向の組合せ。)</p>	

設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7

【第5条 地震による損傷の防止】

要求事項との対比表

赤色：様式-6に関する記載（付番及び下線）
 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載
 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比
 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比
 紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比

【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番
 <関連する資料>
 ・様式-1への展開表（補足説明資料）
 ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1）
 ■■■■■：前回提出時からの変更箇所

様式-7

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則	設工認申請書 基本設計方針（前）	設工認申請書 基本設計方針（後）	設置変更許可申請書 本文	設置変更許可申請書 添付書類八	設置許可、基本設計方針及び 技術基準規則との対比	備考
	<p>機器の解析に当たっては、形状、構造特性等を考慮して、代表的な振動モードを適切に表現できるよう質点系モデル、有限要素モデル等に置換し、設計用床応答曲線を用いたスペクトルモーダル解析法又は時刻歴応答解析法により応答を求める。</p> <p>配管系の解析に当たっては、その仕様に応じて適切なモデルに置換し、設計用床応答曲線を用いたスペクトルモーダル解析法又は時刻歴応答解析法により応答を求める。</p>	<p>管系の設計用地震力を設定する。なお、原子炉本体基礎の構造強度は、鋼板のみで地震力に耐える設計とする。</p> <p>機器の解析に当たっては、形状、構造特性等を考慮して、代表的な振動モードを適切に表現できるよう質点系モデル、有限要素モデル等に置換し、設計用床応答曲線を用いたスペクトルモーダル解析法又は時刻歴応答解析法により応答を求める。</p> <p>配管系の解析に当たっては、その仕様に応じて適切なモデルに置換し、設計用床応答曲線を用いたスペクトルモーダル解析法又は時刻歴応答解析法により応答を求める。</p> <p>スペクトルモーダル解析法及び時刻歴応答解析法を用いる場合は地盤物性等のばらつきを適切に考慮し、スペクトルモーダル解析法には地盤物性等のばらつきを考慮した床応答曲線を用いる。スペクトルモーダル解析法及び時刻歴応答解析法の選択に当たっては、衝突・すべり等の非線形現象を模擬する観点又は既往研究の知見を取り入れ実機の挙動を模擬する観点で、建物・構築物の剛性、地盤物性等のばらつきへの配慮をしつつ時刻歴応答解</p>		<p><u>器・配管系の設計用地震力を設定する。なお、原子炉本体基礎の構造強度は、鋼板のみで地震力に耐える設計とする。</u></p> <p>機器の解析に当たっては、形状、構造特性等を考慮して、代表的な振動モードを適切に表現できるよう質点系モデル、有限要素モデル等に置換し、設計用床応答曲線を用いたスペクトルモーダル解析法又は時刻歴応答解析法により応答を求める。</p> <p>配管系については、適切なモデルを作成し、設計用床応答曲線を用いたスペクトルモーダル解析法等により応答を求める。スペクトルモーダル解析法及び時刻歴応答解析法の選択に当たっては、衝突・すべり等の非線形現象を模擬する観点又は既往研究の知見を取り入れ実機の挙動を模擬する観点で、建物・構築物の剛性及び地盤物性等の不確かさへの配慮をしつつ時刻歴応答解析法を用いる等、解析対象とする現象、対象設備の振動特性・構造特性等を考慮し適切に選定する。</p>		

【第5条 地震による損傷の防止】

要求事項との対比表

赤色：様式-6に関する記載（付番及び下線）
 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載
 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比
 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比
 紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比

【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番
 <関連する資料>
 ・様式-1への展開表（補足説明資料）
 ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1）
 ■■■■■：前回提出時からの変更箇所

様式-7

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則	設工認申請書 基本設計方針（前）	設工認申請書 基本設計方針（後）	設置変更許可申請書 本文	設置変更許可申請書 添付書類八	設置許可、基本設計方針及び 技術基準規則との対比	備考
	<p>また、設備の3次元的な広がり を踏まえ、適切に応答を評価で きるモデルを用いる。</p> <p>剛性の高い機器は、その機器の 設置床面の最大応答加速度の 1.2倍の加速度を震度として 作用させて構造強度評価に用 いる地震力を算定する。</p> <p>c. 設計用減衰定数 地震応答解析に用いる減衰定 数は、安全上適切と認められる 規格及び基準に基づき、設備の 種類、構造等により適切に選定 するとともに、試験等で妥当性 を確認した値も用いる。なお、 建物・構築物の地震応答解析に 用いる鉄筋コンクリートの減 衰定数の設定については、既往 の知見に加え、既設施設の地震 観測記録等により、その妥当性 を検討する。</p>	<p>析法を用いる等、解析対象とす る現象、対象設備の振動特性・ 構造特性等を考慮し適切に選 定する。</p> <p>また、設備の3次元的な広がり を踏まえ、適切に応答を評価で きるモデルを用い、水平2方向 及び鉛直方向の応答成分につ いて適切に組み合わせるもの とする。</p> <p>剛性の高い機器は、その機器の 設置床面の最大応答加速度の 1.2倍の加速度を震度として 作用させて構造強度評価に用 いる地震力を算定する。 ④-23【5条45】</p> <p>c. 設計用減衰定数 地震応答解析に用いる減衰定 数は、安全上適切と認められる 規格及び基準に基づき、設備の 種類、構造等により適切に選定 するとともに、試験等で妥当性 を確認した値も用いる。なお、 建物・構築物の地震応答解析に 用いる鉄筋コンクリートの減 衰定数の設定については、既往 の知見に加え、既設施設の地震 観測記録等により、その妥当性 を検討する。また、地盤と屋外 重要土木構造物の連成系地震 応答解析モデルの減衰定数に ついては、地中構造物としての</p>		<p>また、設備の3次元的な広が りを踏まえ、適切に応答を評価 できるモデルを用い、水平2方 向及び鉛直方向の応答成分に ついて適切に組み合わせるも のとする。</p> <p>なお、剛性の高い機器は、そ の機器の設置床面の最大応答 加速度の1.2倍の加速度を震 度として作用させて地震力を 算定する。④-23</p> <p>(3) 設計用減衰定数 応答解析に用いる減衰定数 は、安全上適切と認められる規 格及び基準、既往の振動実験、 地震観測の調査結果等を考慮 して適切な値を定める。</p> <p>なお、建物・構築物の応答解 析に用いる鉄筋コンクリート の減衰定数の設定については、 既往の知見に加え、既設施設の 地震観測記録等により、その妥 当性を検討する。</p> <p>また、地盤と屋外重要土木構造 物の連成系地震応答解析モデ ルの減衰定数については、地中 構造物としての特徴、同モデル</p>	<p>・同趣旨の記載ではあるが、表 現の違いによる差異あり。 ・要求事項に対する設計の明 確化。 ・追加要求事項による差異あ り。（屋外重要土木構造物の地 震応答解析モデルの減衰定数 設定の妥当性確認。）</p>	

【第5条 地震による損傷の防止】

要求事項との対比表

赤色：様式-6に関する記載（付番及び下線）
 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載
 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比
 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比
 紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比

【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番
 <関連する資料>
 ・様式-1への展開表（補足説明資料）
 ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1）
 ■■■■■：前回提出時からの変更箇所

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則	設工認申請書 基本設計方針（前）	設工認申請書 基本設計方針（後）	設置変更許可申請書 本文	設置変更許可申請書 添付書類八	設置許可、基本設計方針及び 技術基準規則との対比	備考
	<p>(4) 荷重の組合せと許容限界耐震設計における荷重の組合せと許容限界は以下による。 なお、自然現象に関する組合せは、「2.3 外部からの衝撃による損傷の防止」に従い行う。</p> <p>a. 耐震設計上考慮する状態 地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。 (a) 建物・構築物 設計基準対象施設については以下のイ.～ハ.の状態を考慮する。 イ. 運転時の状態 発電用原子炉施設が運転状態にあり、通常自然条件下におかれている状態 ただし、運転状態には通常運転時、運転時の異常な過渡変化時を含むものとする。</p> <p>ロ. 設計基準事故時の状態 発電用原子炉施設が設計基準事故時にある状態</p> <p>ハ. 設計用自然条件 設計上基本的に考慮しなければならない自然条件（積雪）</p>	<p>特徴、同モデルの振動特性を考慮して適切に設定する。 ④-24【5条46】</p> <p>(4) 荷重の組合せと許容限界耐震設計における荷重の組合せと許容限界は以下による。 なお、自然現象に関する組合せは、「2.3 外部からの衝撃による損傷の防止」に従い行う。</p> <p>a. 耐震設計上考慮する状態 地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。 (a) 建物・構築物 設計基準対象施設については以下のイ.～ハ.の状態を考慮する。 イ. 運転時の状態 発電用原子炉施設が運転状態にあり、通常自然条件下におかれている状態 ただし、運転状態には通常運転時、運転時の異常な過渡変化時を含むものとする。</p> <p>ロ. 設計基準事故時の状態 発電用原子炉施設が設計基準事故時にある状態</p> <p>ハ. 設計用自然条件 設計上基本的に考慮しなければならない自然条件（積雪） ⑤-1【5条47】</p>		<p><u>の振動特性を考慮して適切に設定する。</u> ④-24</p> <p>1.4.1.4 <u>荷重の組合せと許容限界</u> 設計基準対象施設の耐震設計における荷重の組合せと許容限界は以下による。</p> <p>(1) <u>耐震設計上考慮する状態</u> 地震以外に設計上考慮する状態を次に示す。 a. <u>建物・構築物</u></p> <p>(a) <u>運転時の状態</u> 発電用原子炉施設が運転状態にあり、通常自然条件下におかれている状態 ただし、運転状態には通常運転時、運転時の異常な過渡変化時を含むものとする。</p> <p>(b) <u>設計基準事故時の状態</u> 発電用原子炉施設が設計基準事故時にある状態</p> <p>(c) <u>設計用自然条件</u> 設計上基本的に考慮しなければならない自然条件（風、積雪等） ⑤-1</p>	<p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。 ・要求事項に対する設計の明確化。 ・差異なし。</p>	

【第5条 地震による損傷の防止】

要求事項との対比表

赤色：様式-6に関する記載（付番及び下線）
 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載
 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比
 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比
 紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比

【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番
 <関連する資料>
 ・様式-1への展開表（補足説明資料）
 ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1）
 : 前回提出時からの変更箇所

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則	設工認申請書 基本設計方針（前）	設工認申請書 基本設計方針（後）	設置変更許可申請書 本文	設置変更許可申請書 添付書類八	設置許可、基本設計方針及び 技術基準規則との対比	備考
	<p>(b) 機器・配管系 設計基準対象施設については以下のイ.～ニ.の状態を考慮する。</p> <p>イ. 通常運転時の状態 発電用原子炉の起動、停止、出力運転、高温待機、燃料取替等が計画的又は頻繁に行われた場合であって運転条件が所定の制限値以内にある運転状態</p> <p>ロ. 運転時の異常な過渡変化時の状態 通常運転時に予想される機械又は器具の単一の故障若しくはその誤作動又は運転員の単一の誤操作及びこれらと類似の頻度で発生すると予想される外乱によって発生する異常な状態であって、当該状態が継続した場合には炉心又は原子炉冷却材圧力バウンダリの著しい損傷が生ずるおそれがあるものとして安全設計上想定すべき事象が発生した状態</p> <p>ハ. 設計基準事故時の状態 発生頻度が運転時の異常な過渡変化より低い異常な状態であって、当該状態が発生した場合には発電用原子炉施設から多量の放射性物質が放出するおそれがあるものとして安全</p>	<p>(b) 機器・配管系 設計基準対象施設については以下のイ.～ニ.の状態を考慮する。</p> <p>イ. 通常運転時の状態 発電用原子炉の起動、停止、出力運転、高温待機、燃料取替等が計画的又は頻繁に行われた場合であって運転条件が所定の制限値以内にある運転状態</p> <p>ロ. 運転時の異常な過渡変化時の状態 通常運転時に予想される機械又は器具の単一の故障若しくはその誤作動又は運転員の単一の誤操作及びこれらと類似の頻度で発生すると予想される外乱によって発生する異常な状態であって、当該状態が継続した場合には炉心又は原子炉冷却材圧力バウンダリの著しい損傷が生ずるおそれがあるものとして安全設計上想定すべき事象が発生した状態</p> <p>ハ. 設計基準事故時の状態 発生頻度が運転時の異常な過渡変化より低い異常な状態であって、当該状態が発生した場合には発電用原子炉施設から多量の放射性物質が放出するおそれがあるものとして安全</p>		<p>b. <u>機器・配管系</u></p> <p>(a) <u>通常運転時の状態</u> <u>発電用原子炉の起動、停止、出力運転、高温待機及び燃料取替等が計画的又は頻繁に行われた場合であって運転条件が所定の制限値以内にある運転状態</u></p> <p>(b) <u>運転時の異常な過渡変化時の状態</u> <u>通常運転時に予想される機械又は器具の単一の故障若しくはその誤作動又は運転員の単一の誤操作及びこれらと類似の頻度で発生すると予想される外乱によって発生する異常な状態であって、当該状態が継続した場合には炉心又は原子炉冷却材圧力バウンダリの著しい損傷が生ずるおそれがあるものとして安全設計上想定すべき事象が発生した状態</u></p> <p>(c) <u>設計基準事故時の状態</u> <u>発生頻度が運転時の異常な過渡変化より低い異常な状態であって、当該状態が発生した場合には発電用原子炉施設から多量の放射性物質が放出するおそれがあるものとして安</u></p>	<p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。</p> <p>・要求事項に対する設計の明確化。</p> <p>・差異なし。</p>	

設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7

【第5条 地震による損傷の防止】

要求事項との対比表

赤色：様式-6に関する記載（付番及び下線）
 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載
 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比
 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比
 紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比

【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番
 <関連する資料>
 ・様式-1への展開表（補足説明資料）
 ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1）
 ■■■■■：前回提出時からの変更箇所

様式-7

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則	設工認申請書 基本設計方針（前）	設工認申請書 基本設計方針（後）	設置変更許可申請書 本文	設置変更許可申請書 添付書類八	設置許可、基本設計方針及び 技術基準規則との対比	備考
	<p>設計上想定すべき事象が発生した状態</p> <p>ニ. 設計用自然条件 設計上基本的に考慮しなければならない自然条件（積雪）</p> <p>b. 荷重の種類 (a) 建物・構築物 設計基準対象施設については以下のイ.～ニ.の荷重とする。</p> <p>イ. 発電用原子炉のおかれていまする状態にかかわらず常時作用している荷重、すなわち固定荷重、積載荷重、土圧、水圧及び通常気象条件による荷重</p> <p>ロ. 運転時の状態で施設に作用する荷重</p> <p>ハ. 設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重</p> <p>ニ. 地震力、積雪荷重</p> <p>ただし、運転時の状態、設計基準事故時の状態での荷重には、機器・配管系から作用する荷重が含まれるものとし、地震力には、地震時土圧、機器・配管系からの反力、スロッシング等に</p>	<p>設計上想定すべき事象が発生した状態</p> <p>ニ. 設計用自然条件 設計上基本的に考慮しなければならない自然条件（積雪） ⑤-2【5条48】</p> <p>b. 荷重の種類 (a) 建物・構築物 設計基準対象施設については以下のイ.～ニ.の荷重とする。</p> <p>イ. 発電用原子炉のおかれていまする状態にかかわらず常時作用している荷重、すなわち固定荷重、積載荷重、土圧、水圧及び通常気象条件による荷重</p> <p>ロ. 運転時の状態で施設に作用する荷重</p> <p>ハ. 設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重</p> <p>ニ. 地震力、積雪荷重 ⑤-3【5条49】</p> <p>ただし、運転時の状態、設計基準事故時の状態での荷重には、機器・配管系から作用する荷重が含まれるものとし、地震力には、地震時土圧、機器・配管系からの反力、スロッシング等に</p>		<p>全設計上想定すべき事象が発生した状態</p> <p>(d) 設計用自然条件 設計上基本的に考慮しなければならない自然条件（風、積雪等）⑤-2</p> <p>(2) 荷重の種類 a. 建物・構築物</p> <p>(a) 発電用原子炉のおかれていまする状態にかかわらず常時作用している荷重、すなわち固定荷重、積載荷重、土圧、水圧及び通常気象条件による荷重</p> <p>(b) 運転時の状態で施設に作用する荷重</p> <p>(c) 設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重</p> <p>(d) 地震力、風荷重、積雪荷重等⑤-3</p> <p>ただし、運転時の状態及び設計基準事故時の状態での荷重には、機器・配管系から作用する荷重が含まれるものとし、地震力には、地震時土圧、機器・配管系からの反力、スロッシン</p>	<p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。</p> <p>・要求事項に対する設計の明確化。</p> <p>・差異なし。</p> <p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。</p> <p>・要求事項に対する設計の明確化。</p> <p>・差異なし。</p>	

【第5条 地震による損傷の防止】

要求事項との対比表

赤色：様式-6に関する記載（付番及び下線）
 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載
 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比
 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比
 紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比

【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番
 <関連する資料>
 ・様式-1への展開表（補足説明資料）
 ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1）
 ■■■■■：前回提出時からの変更箇所

様式-7

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則	設工認申請書 基本設計方針（前）	設工認申請書 基本設計方針（後）	設置変更許可申請書 本文	設置変更許可申請書 添付書類八	設置許可、基本設計方針及び 技術基準規則との対比	備考
	<p>よる荷重が含まれるものとする。</p> <p>(b) 機器・配管系 設計基準対象施設については以下のイ.～ニ.の荷重とする。</p> <p>イ. 通常運転時の状態で施設に作用する荷重</p> <p>ロ. 運転時の異常な過渡変化時の状態で施設に作用する荷重</p> <p>ハ. 設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重</p> <p>ニ. 地震力、積雪荷重</p> <p>c. 荷重の組合せ 地震と組み合わせる荷重については、以下のとおり設定する。</p> <p>(a) 建物・構築物</p> <p>イ. Sクラスの建物・構築物については、常時作用している</p>	<p>よる荷重が含まれるものとする。</p> <p>⑤-4【5条50】</p> <p>(b) 機器・配管系 設計基準対象施設については以下のイ.～ニ.の荷重とする。</p> <p>イ. 通常運転時の状態で施設に作用する荷重</p> <p>ロ. 運転時の異常な過渡変化時の状態で施設に作用する荷重</p> <p>ハ. 設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重</p> <p>ニ. 地震力、積雪荷重</p> <p>⑤-5【5条51】</p> <p>c. 荷重の組合せ 地震と組み合わせる荷重については、「2.3 外部からの衝撃による損傷の防止」で設定している積雪による荷重を考慮し、以下のとおり設定する。</p> <p>⑤-6【5条52】</p> <p>(a) 建物・構築物（(c)に記載のものを除く。）</p> <p>イ. Sクラスの建物・構築物については、常時作用している</p>		<p>グ等による荷重が含まれるものとする。⑤-4</p> <p>b. <u>機器・配管系</u></p> <p>(a) <u>通常運転時の状態で施設に作用する荷重</u></p> <p>(b) <u>運転時の異常な過渡変化時の状態で施設に作用する荷重</u></p> <p>(c) <u>設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重</u></p> <p>(d) <u>地震力、風荷重、積雪荷重等</u>⑤-5</p> <p>(3) <u>荷重の組合せ</u> <u>地震力と他の荷重との組合せは次による。</u>⑤-6</p> <p>a. <u>建物・構築物（(c)に記載のものを除く。）</u></p> <p>(a) <u>Sクラスの建物・構築物については、常時作用している荷</u></p>	<p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。</p> <p>・要求事項に対する設計の明確化。</p> <p>・差異なし。</p> <p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。</p> <p>・要求事項に対する設計の明確化。</p> <p>・追加要求事項による差異あり。（技術基準規則7条の追加要求事項に関連し、変更後の記載を追記。）</p> <p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。</p> <p>・要求事項に対する設計の明確化。</p> <p>・追加要求事項による差異あり。</p>	

【第5条 地震による損傷の防止】

要求事項との対比表

赤色：様式-6に関する記載（付番及び下線） 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比	【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 <関連する資料> ・様式-1への展開表（補足説明資料） ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） ■：前回提出時からの変更箇所
---	---

様式-7

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則	設工認申請書 基本設計方針（前）	設工認申請書 基本設計方針（後）	設置変更許可申請書 本文	設置変更許可申請書 添付書類八	設置許可、基本設計方針及び 技術基準規則との対比	備考
	<p>荷重及び運転時（通常運転時又は運転時の異常な過渡変化時）の状態に施設に作用する荷重と地震力とを組み合わせる。</p> <p>ロ. Sクラスの建物・構築物については、常時作用している荷重及び設計基準事故時の状態に施設に作用する荷重のうち長時間その作用が続く荷重と弾性設計用地震動S_dによる地震力又は静的地震力とを組み合わせる。*</p> <p>ハ. Bクラス及びCクラスの建物・構築物については、常時作用している荷重及び運転時の状態に施設に作用する荷重と動的地震力又は静的地震力とを組み合わせる。</p> <p>注記*：原子炉格納容器バウンダリを構成する施設については、異常時圧力及び異常時配管荷重の最大値と弾性設計用地震動S_dによる地震力とを組み合わせる。</p> <p>(b) 機器・配管系</p>	<p>荷重及び運転時（通常運転時又は運転時の異常な過渡変化時）の状態に施設に作用する荷重と地震力とを組み合わせる。</p> <p>⑤-7【5条53】</p> <p>ロ. Sクラスの建物・構築物については、常時作用している荷重及び設計基準事故時の状態に施設に作用する荷重のうち長時間その作用が続く荷重と弾性設計用地震動S_dによる地震力又は静的地震力とを組み合わせる。*</p> <p>⑤-8【5条54】</p> <p>ハ. Bクラス及びCクラスの建物・構築物については、常時作用している荷重及び運転時の状態に施設に作用する荷重と動的地震力又は静的地震力とを組み合わせる。</p> <p>⑤-9【5条55】</p> <p>注記*：原子炉格納容器バウンダリを構成する施設については、異常時圧力及び異常時配管荷重の最大値と弾性設計用地震動S_dによる地震力とを組み合わせる。</p> <p>⑤【5条56】</p> <p>(b) 機器・配管系（(c)に記載のものを除く。）</p>		<p>重及び運転時（通常運転時又は運転時の異常な過渡変化時）の状態に施設に作用する荷重と地震力とを組み合わせる。⑤-7</p> <p>(b) Sクラスの建物・構築物については、常時作用している荷重及び設計基準事故時の状態に施設に作用する荷重のうち長時間その作用が続く荷重と弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力とを組み合わせる。⑤-8</p> <p>(c) Bクラス及びCクラスの建物・構築物については、常時作用している荷重及び運転時の状態に施設に作用する荷重と動的地震力又は静的地震力とを組み合わせる。⑤-9</p> <p>b. 機器・配管系（c. に記載のものを除く。）</p>	<p>り。（津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備。）</p> <p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。</p> <p>・要求事項に対する設計の明確化。</p> <p>・差異なし。</p> <p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。</p> <p>・要求事項に対する設計の明確化。</p> <p>・差異なし。</p> <p>・技術基準規則の要求事項に対する基本設計方針を記載。</p> <p>・要求事項に対する設計の明確化。</p> <p>・差異なし。</p> <p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。</p>	

設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7

【第5条 地震による損傷の防止】

要求事項との対比表

赤色：様式-6に関する記載（付番及び下線） 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比	【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 <関連する資料> ・様式-1への展開表（補足説明資料） ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） ■：前回提出時からの変更箇所
---	---

様式-7

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則	設工認申請書 基本設計方針（前）	設工認申請書 基本設計方針（後）	設置変更許可申請書 本文	設置変更許可申請書 添付書類八	設置許可、基本設計方針及び 技術基準規則との対比	備考
	イ. Sクラスの機器・配管系については、通常運転時の状態で施設に作用する荷重と地震力とを組み合わせる。	イ. Sクラスの機器・配管系については、通常運転時の状態で施設に作用する荷重と地震力とを組み合わせる。 ⑤-10【5条57】		(a) <u>Sクラスの機器・配管系については、通常運転時の状態で施設に作用する荷重と地震力とを組み合わせる。</u> ⑤-10	・要求事項に対する設計の明確化。 ・追加要求事項による差異あり。（津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備。）	
	ロ. Sクラスの機器・配管系については、運転時の異常な過渡変化時の状態及び設計基準事故時の状態のうち地震によって引き起こされるおそれのある事象によって施設に作用する荷重と地震力とを組み合わせる。	ロ. Sクラスの機器・配管系については、運転時の異常な過渡変化時の状態及び設計基準事故時の状態のうち地震によって引き起こされるおそれのある事象によって施設に作用する荷重と地震力とを組み合わせる。 ⑤-11【5条58】		(b) <u>Sクラスの機器・配管系については、運転時の異常な過渡変化時の状態及び設計基準事故時の状態のうち地震によって引き起こされるおそれのある事象によって施設に作用する荷重と地震力とを組み合わせる。</u> ⑤-11	・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。 ・要求事項に対する設計の明確化。 ・差異なし。	
	ハ. Sクラスの機器・配管系については、運転時の異常な過渡変化時の状態及び設計基準事故時の状態のうち地震によって引き起こされるおそれのない事象であっても、いったん事故が発生した場合、長時間継続する事象による荷重は、その事故事象の発生確率、継続時間及び地震動の年超過確率の関係を踏まえ、適切な地震力と組み合わせる。*	ハ. Sクラスの機器・配管系については、運転時の異常な過渡変化時の状態及び設計基準事故時の状態のうち地震によって引き起こされるおそれのない事象であっても、いったん事故が発生した場合、長時間継続する事象による荷重は、その事故事象の発生確率、継続時間及び地震動の年超過確率の関係を踏まえ、適切な地震力と組み合わせる。* ⑤-12【5条59】		(c) <u>Sクラスの機器・配管系については、運転時の異常な過渡変化時の状態及び設計基準事故時の状態のうち地震によって引き起こされるおそれのない事象であっても、いったん事故が発生した場合、長時間継続する事象による荷重は、その事故事象の発生確率、継続時間及び地震動の年超過確率の関係を踏まえ、適切な地震力と組み合わせる。</u> ⑤-12	・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。 ・要求事項に対する設計の明確化。 ・差異なし。	
	ニ. Bクラス及びCクラスの機器・配管系については、通常運転時の状態で施設に作用す	ニ. Bクラス及びCクラスの機器・配管系については、通常運転時の状態で施設に作用す		(d) <u>Bクラス及びCクラスの機器・配管系については、通常運転時の状態で施設に作用する</u>	・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。 ・要求事項に対する設計の明	

設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7

【第5条 地震による損傷の防止】

要求事項との対比表

赤色：様式-6に関する記載（付番及び下線） 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比	【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 <関連する資料> ・様式-1への展開表（補足説明資料） ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） ■：前回提出時からの変更箇所
---	---

様式-7

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則	設工認申請書 基本設計方針（前）	設工認申請書 基本設計方針（後）	設置変更許可申請書 本文	設置変更許可申請書 添付書類八	設置許可、基本設計方針及び 技術基準規則との対比	備考
	<p>る荷重及び運転時の異常な過渡変化時の状態で施設に作用する荷重と、動的地震力又は静的地震力とを組み合わせる。</p> <p>注記*：原子炉格納容器バウンダリを構成する設備については、「発電用原子力設備規格コンクリート製原子炉格納容器規格（（社）日本機械学会，2003）」を踏まえ、異常時圧力及び異常時配管荷重の最大値と弾性設計用地震動S_dによる地震力とを組み合わせる。</p>	<p>る荷重及び運転時の異常な過渡変化時の状態で施設に作用する荷重と、動的地震力又は静的地震力とを組み合わせる。</p> <p>⑤-13【5条60】</p> <p>ホ. 炉心内の燃料被覆管の放射性物質の閉じ込めの機能の確認においては、通常運転時の状態で燃料被覆管に作用する荷重及び運転時の異常な過渡変化時の状態のうち地震によって引き起こされるおそれのある事象によって燃料被覆管に作用する荷重と地震力を組み合わせる。</p> <p>⑩-2【5条61】</p> <p>注記*：原子炉格納容器バウンダリを構成する設備については、「発電用原子力設備規格コンクリート製原子炉格納容器規格（（社）日本機械学会，2003）」を踏まえ、異常時圧力及び異常時配管荷重の最大値と弾性設計用地震動S_dによる地震力とを組み合わせる。</p> <p>⑤【5条62】</p> <p>(c) 津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備並びに浸水防止設備又は津波監視設備が設置された建物・構築物</p>		<p>荷重及び運転時の異常な過渡変化時の状態で施設に作用する荷重と、動的地震力又は静的地震力とを組み合わせる。⑤-13</p> <p>(e) 炉心内の燃料被覆管の放射性物質の閉じ込めの機能の確認においては、通常運転時の状態で燃料被覆管に作用する荷重及び運転時の異常な過渡変化時の状態のうち地震によって引き起こされるおそれのある事象によって燃料被覆管に作用する荷重と地震力を組み合わせる。⑩-2</p> <p>c. 津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備並びに浸水防止設備が設置された建物・構築物</p>	<p>確化。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・差異なし。 ・差異なし。 ・要求事項に対する設計の明確化。 ・追加要求事項による差異あり。（燃料被覆管の閉じ込めの機能。） ・技術基準規則の要求事項に対する基本設計方針を記載。 ・要求事項に対する設計の明確化。 ・差異なし。 ・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。 ・要求事項に対する設計の明確化。 ・追加要求事項による差異あり。 	

【第5条 地震による損傷の防止】

要求事項との対比表

赤色：様式-6に関する記載（付番及び下線） 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比	【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 <関連する資料> ・様式-1への展開表（補足説明資料） ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） ：前回提出時からの変更箇所
---	--

様式-7

実用発電用原子炉及びその附属 施設の技術基準に関する規則	設工認申請書 基本設計方針（前）	設工認申請書 基本設計方針（後）	設置変更許可申請書 本文	設置変更許可申請書 添付書類八	設置許可、基本設計方針及び 技術基準規則との対比	備考
		<p>イ. 津波防護施設及び浸水防止設備又は津波監視設備が設置された建物・構築物については、常時作用している荷重及び運転時の状態で施設に作用する荷重と基準地震動 S_s による地震力とを組み合わせる。</p> <p>ロ. 浸水防止設備及び津波監視設備については、常時作用している荷重及び運転時の状態で施設に作用する荷重等と基準地震動 S_s による地震力とを組み合わせる。</p> <p>上記イ.及びロ.については、地震と津波が同時に作用する可能性について検討し、必要に応じて基準地震動 S_s による地震力と津波による荷重の組合せを考慮する。また、津波以外による荷重については、「b. 荷重の種類」に準じるものとする。</p> <p>⑤-14 【5条 63】</p> <p>(d) 荷重の組合せ上の留意事項 動的地震力については、水平2方向と鉛直方向の地震力とを適切に組み合わせ算定するものとする。</p> <p>④-25 【5条 64】</p>		<p>(a) <u>津波防護施設及び浸水防止設備が設置された建物・構築物については、常時作用している荷重及び運転時の状態で施設に作用する荷重と基準地震動による地震力とを組み合わせる。</u></p> <p>(b) <u>浸水防止設備及び津波監視設備については、常時作用している荷重及び運転時の状態で施設に作用する荷重等と基準地震動による地震力とを組み合わせる。</u></p> <p>なお、<u>上記 c. (a), (b) については、地震と津波が同時に作用する可能性について検討し、必要に応じて基準地震動による地震力と津波による荷重の組合せを考慮する。また、津波以外による荷重については、「(2) 荷重の種類」に準じるものとする。</u>⑤-14</p> <p>d. <u>荷重の組合せ上の留意事項</u> (a) <u>Sクラスの施設に作用する地震力のうち動的地震力については、水平2方向と鉛直方向の地震力とを適切に組み合わせ算定するものとする。</u>④-25</p> <p>(b) ある荷重の組合せ状態で</p>	<p>り。(津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備。)</p> <p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。 ・要求事項に対する設計の明確化。 ・追加要求事項による差異あり。(水平2方向及び鉛直方向の組合せ。)</p>	

設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7

【第5条 地震による損傷の防止】

要求事項との対比表

赤色：様式-6に関する記載（付番及び下線）
 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載
 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比
 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比
 紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比

【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番
 <関連する資料>
 ・様式-1への展開表（補足説明資料）
 ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1）
 ■：前回提出時からの変更箇所

様式-7

实用発電用原子炉及びその附属 施設の技術基準に関する規則	設工認申請書 基本設計方針（前）	設工認申請書 基本設計方針（後）	設置変更許可申請書 本文	設置変更許可申請書 添付書類八	設置許可、基本設計方針及び 技術基準規則との対比	備考
	d. 許容限界 各施設の地震力と他の荷重とを組み合わせた状態に対する許容限界は次のとおりとし、安全上適切と認められる規格及	d. 許容限界 各施設の地震力と他の荷重とを組み合わせた状態に対する許容限界は次のとおりとし、安全上適切と認められる規格及		の評価が明らかに厳しいことが判明している場合には、その他の荷重の組合せ状態での評価は行わないことがある。◇ (c) 複数の荷重が同時に作用する場合、それらの荷重による応力の各ピークの生起時刻に明らかなずれがあることが判明しているならば、必ずしもそれぞれの応力のピーク値を重ねなくてもよいものとする。◇ (d) 上位の耐震重要度分類の施設を支持する建物・構築物の当該部分の支持機能を確認する場合においては、支持される施設の耐震重要度分類に応じた地震力と常時作用している荷重、運転時の状態で施設に作用する荷重及びその他必要な荷重とを組み合わせる。◇ なお、第1.4.1-1表に対象となる建物・構築物及びその支持機能が維持されていることを検討すべき地震動等について記載する。◇(③-8) (4) <u>許容限界</u> <u>各施設の地震力と他の荷重とを組み合わせた状態に対する許容限界は次のとおりとし、安全上適切と認められる規格</u>	・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。 ・要求事項に対する設計の明確化。 ・追加要求事項による差異あり	

【第5条 地震による損傷の防止】

要求事項との対比表

赤色：様式-6に関する記載（付番及び下線）
 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載
 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比
 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比
 紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比

【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番
 <関連する資料>
 ・様式-1への展開表（補足説明資料）
 ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1）
 ■■■■■：前回提出時からの変更箇所

様式-7

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則	設工認申請書 基本設計方針（前）	設工認申請書 基本設計方針（後）	設置変更許可申請書 本文	設置変更許可申請書 添付書類八	設置許可、基本設計方針及び 技術基準規則との対比	備考
	<p>び基準又は試験等で妥当性が確認されている値を用いる。</p> <p>(a) 建物・構築物</p> <p>イ. Sクラスの建物・構築物 (イ) 弾性設計用地震動 S_d による地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界 建築基準法等の安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。</p> <p>ただし、原子炉冷却材喪失事故時に作用する荷重との組合せ（原子炉格納容器バウンダリにおける長期的荷重との組合せを除く。）に対しては、下記(ロ)に示す許容限界を適用する。</p> <p>(ロ) 基準地震動 S_s による地震力との組合せに対する許容限界 構造物全体としての変形能力（終局耐力時の変形）について十分な余裕を有し、終局耐力に対し妥当な安全余裕を持たせることとする（評価項目はせん断ひずみ、応力等）。</p> <p>また、終局耐力は、建物・構築物に対する荷重又は応力を漸次増大していくとき、その変形</p>	<p>び基準又は試験等で妥当性が確認されている値を用いる。</p> <p>(a) 建物・構築物（(c)に記載のものを除く。）</p> <p>イ. Sクラスの建物・構築物 (イ) 弾性設計用地震動 S_d による地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界 建築基準法等の安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。</p> <p>ただし、原子炉冷却材喪失事故時に作用する荷重との組合せ（原子炉格納容器バウンダリにおける長期的荷重との組合せを除く。）に対しては、下記(ロ)に示す許容限界を適用する。</p> <p>(ロ) 基準地震動 S_s による地震力との組合せに対する許容限界 構造物全体としての変形能力（終局耐力時の変形）について十分な余裕を有し、終局耐力に対し妥当な安全余裕を持たせることとする（評価項目はせん断ひずみ、応力等）。</p> <p>また、終局耐力は、建物・構築物に対する荷重又は応力を漸次増大していくとき、その変形</p>		<p>及び基準又は試験等で妥当性が確認されている許容応力等を用いる。</p> <p>a. 建物・構築物（c. に記載のものを除く。）</p> <p>(a) Sクラスの建物・構築物 i. 弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界 建築基準法等の安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。</p> <p>ただし、冷却材喪失事故時に作用する荷重との組合せ（原子炉格納容器バウンダリにおける長期的荷重との組合せを除く。）に対しては、下記 ii. に示す許容限界を適用する。</p> <p>ii. 基準地震動による地震力との組合せに対する許容限界</p> <p>構造物全体としての変形能力（終局耐力時の変形）について十分な余裕を有し、建物・構築物の終局耐力に対し妥当な安全余裕を持たせることとする（評価項目はせん断ひずみ、応力等）。</p> <p>なお、終局耐力は、建物・構築物に対する荷重又は応力を漸次増大していくとき、その変</p>	<p>り。（津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備。）</p>	

【第5条 地震による損傷の防止】

要求事項との対比表

赤色：様式-6に関する記載（付番及び下線） 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比	【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 <関連する資料> ・様式-1への展開表（補足説明資料） ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） ■■■■■：前回提出時からの変更箇所
---	---

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則	設工認申請書 基本設計方針（前）	設工認申請書 基本設計方針（後）	設置変更許可申請書 本文	設置変更許可申請書 添付書類八	設置許可、基本設計方針及び 技術基準規則との対比	備考
	又はひずみが著しく増加するに至る限界の最大耐力とし、既往の実験式等に基づき適切に定めるものとする。 ロ. Bクラス及びCクラスの建物・構築物（へ.及びト.に記載のものを除く。） 上記イ.（イ）による許容応力度を許容限界とする。 ハ. 耐震重要度分類の異なる施設を支持する建物・構築物（へ.及びト.に記載のものを除く。） 上記イ.（ロ）を適用するほか、耐震重要度分類の異なる施設を支持する建物・構築物が、変形等に対して、その支持機能を損なわないものとする。 当該施設を支持する建物・構築物の支持機能が維持されることを確認する際の地震動は、支持される施設に適用される地震動とする。 ニ. 建物・構築物の保有水平耐力（へ.及びト.に記載のものを除く。） 建物・構築物については、当該建物・構築物の保有水平耐力が	又はひずみが著しく増加するに至る限界の最大耐力とし、既往の実験式等に基づき適切に定めるものとする。 ⑤-15【5条65】 ロ. Bクラス及びCクラスの建物・構築物（へ.及びト.に記載のものを除く。） 上記イ.（イ）による許容応力度を許容限界とする。 ⑤-16【5条66】 ハ. 耐震重要度分類の異なる施設を支持する建物・構築物（へ.及びト.に記載のものを除く。） 上記イ.（ロ）を適用するほか、耐震重要度分類の異なる施設を支持する建物・構築物が、変形等に対して、その支持機能を損なわないものとする。 当該施設を支持する建物・構築物の支持機能が維持されることを確認する際の地震動は、支持される施設に適用される地震動とする。 ⑤-17【5条67】 ニ. 建物・構築物の保有水平耐力（へ.及びト.に記載のものを除く。） 建物・構築物については、当該建物・構築物の保有水平耐力が		形又はひずみが著しく増加するに至る限界の最大耐力とし、既往の実験式等に基づき適切に定めるものとする。⑤-15 (b) <u>Bクラス及びCクラスの建物・構築物（(e)及び(f)に記載のものを除く。）</u> 上記(a) i. による許容応力度を許容限界とする。⑤-16 (c) <u>耐震重要度分類の異なる施設を支持する建物・構築物（(e)及び(f)に記載のものを除く。）</u> 上記(a) ii. を適用するほか、 <u>耐震重要度分類の異なる施設を支持する建物・構築物が、変形等に対してその支持機能を損なわないものとする。</u> なお、 <u>当該施設を支持する建物・構築物の支持機能が損なわれないことを確認する際の地震動は、支持される施設に適用される地震動とする。</u> ⑤-17 (d) <u>建物・構築物の保有水平耐力（(e)及び(f)に記載のものを除く。）</u> <u>建物・構築物については、当該建物・構築物の保有水平耐力</u>	・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。 ・要求事項に対する設計の明確化。 ・差異なし。 ・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。 ・要求事項に対する設計の明確化。 ・差異なし。 ・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。 ・要求事項に対する設計の明確化。 ・差異なし。	

設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7

【第5条 地震による損傷の防止】

要求事項との対比表

赤色：様式-6に関する記載（付番及び下線） 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比	【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 <関連する資料> ・様式-1への展開表（補足説明資料） ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） ■■■■■：前回提出時からの変更箇所
---	---

様式-7

实用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則	設工認申請書 基本設計方針（前）	設工認申請書 基本設計方針（後）	設置変更許可申請書 本文	設置変更許可申請書 添付書類八	設置許可、基本設計方針及び 技術基準規則との対比	備考
	<p>必要保有水平耐力に対して耐震重要度分類に応じた安全余裕を有しているものとする。</p> <p>ホ. 気密性, 止水性, 遮蔽性, 通水機能, 貯水機能を考慮する施設 構造強度の確保に加えて気密性, 止水性, 遮蔽性, 通水機能, 貯水機能が必要な建物・構築物については, その機能を維持できる許容限界を適切に設定するものとする。</p> <p>ヘ. 屋外重要土木構造物 (イ) 静的地震力との組合せに対する許容限界 安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。</p> <p>(ロ) 基準地震動 S_s による地震力との組合せに対する許容限界 構造部材のうち, 鉄筋コンクリートの曲げについては, 限界層間変形角, 曲げ耐力又は圧縮縁コンクリート限界ひずみに対して十分な安全余裕を持たせることとし, せん断については, せん断耐力に対して妥当な安全余裕を持たせることを基</p>	<p>必要保有水平耐力に対して耐震重要度分類に応じた安全余裕を有しているものとする。 ⑤-18【5条68】</p> <p>ホ. 気密性, 止水性, 遮蔽性, 通水機能, 貯水機能を考慮する施設 構造強度の確保に加えて気密性, 止水性, 遮蔽性, 通水機能, 貯水機能が必要な建物・構築物については, その機能を維持できる許容限界を適切に設定するものとする。 ⑤【5条69】</p> <p>ヘ. 屋外重要土木構造物 (イ) 静的地震力との組合せに対する許容限界 安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。</p> <p>(ロ) 基準地震動 S_s による地震力との組合せに対する許容限界 構造部材のうち, 鉄筋コンクリートの曲げについては, 限界層間変形角, 曲げ耐力又は圧縮縁コンクリート限界ひずみに対して十分な安全余裕を持たせることとし, せん断については, せん断耐力に対して妥当な安全余裕を持たせることを基</p>		<p><u>が必要保有水平耐力に対して耐震重要度分類に応じた安全余裕を有していることを確認する。</u>⑤-18</p> <p>(e) <u>屋外重要土木構造物</u> i. <u>静的地震力との組合せに対する許容限界</u> <u>安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。</u> ii. <u>基準地震動による地震力との組合せに対する許容限界</u> <u>構造部材のうち, 鉄筋コンクリートの曲げについては, 限界層間変形角, 曲げ耐力又は圧縮縁コンクリート限界ひずみに対して十分な安全余裕を持たせることとし, せん断については, せん断耐力に対して妥当な安全余裕を持たせることを基</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> ・技術基準規則の要求事項に対する基本設計方針を記載。 ・要求事項に対する設計の明確化。 ・差異なし。 ・同趣旨の記載ではあるが, 表現の違いによる差異あり。 ・要求事項に対する設計の明確化。 ・差異なし。 	

【第5条 地震による損傷の防止】

要求事項との対比表

赤色：様式-6に関する記載（付番及び下線）
 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載
 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比
 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比
 紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比

【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番
 <関連する資料>
 ・様式-1への展開表（補足説明資料）
 ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1）
 〇〇〇〇：前回提出時からの変更箇所

様式-7

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則	設工認申請書 基本設計方針（前）	設工認申請書 基本設計方針（後）	設置変更許可申請書 本文	設置変更許可申請書 添付書類八	設置許可、基本設計方針及び 技術基準規則との対比	備考
	<p>本とする。構造部材のうち、鋼管の曲げについては、終局曲率に対して十分な安全余裕を持たせることとし、せん断については、終局せん断強度に対して適切な安全余裕を持たせることを基本とする。ただし、構造部材の曲げ、せん断に対する上記の許容限界に代わり、許容応力度を適用することで、安全余裕を考慮する場合もある。なお、それぞれの安全余裕については、各施設の機能要求等を踏まえ設定する。</p> <p>ト. その他の土木構造物 安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。</p> <p>(b) 機器・配管系</p> <p>イ. Sクラスの機器・配管系 (イ) 弾性設計用地震動 S_d による地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界 応答が全体的におおむね弾性状態に留まるものとする（評価項目は応力等）。 ただし、原子炉冷却材喪失事故時に作用する荷重との組合せ</p>	<p>本とする。構造部材のうち、鋼管の曲げについては、終局曲率に対して十分な安全余裕を持たせることとし、せん断については、終局せん断強度に対して適切な安全余裕を持たせることを基本とする。ただし、構造部材の曲げ、せん断に対する上記の許容限界に代わり、許容応力度を適用することで、安全余裕を考慮する場合もある。なお、それぞれの安全余裕については、各施設の機能要求等を踏まえ設定する。</p> <p>⑤-19【5条70】</p> <p>ト. その他の土木構造物 安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。</p> <p>⑤-20【5条71】</p> <p>(b) 機器・配管系（(c)に記載のものを除く。）</p> <p>イ. Sクラスの機器・配管系 (イ) 弾性設計用地震動 S_d による地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界 応答が全体的におおむね弾性状態に留まるものとする（評価項目は応力等）。 ただし、原子炉冷却材喪失事故時に作用する荷重との組合せ</p>		<p>本とする。構造部材のうち、鋼管の曲げについては、終局曲率に対して十分な安全余裕を持たせることとし、せん断については、終局せん断強度に対して適切な安全余裕を持たせることを基本とする。ただし、構造部材の曲げ、せん断に対する上記の許容限界に代わり、許容応力度を適用することで、安全余裕を考慮する場合もある。なお、それぞれの安全余裕については、各施設の機能要求等を踏まえ設定する。⑤-19</p> <p>(f) その他の土木構造物 安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。⑤-20</p> <p>b. 機器・配管系（c. に記載のものを除く。）</p> <p>(a) Sクラスの機器・配管系 i. 弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界 応答が全体的におおむね弾性状態に留まるものとする（評価項目は応力等）。 ただし、冷却材喪失事故時に作用する荷重との組合せ（原子</p>	<p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。</p> <p>・要求事項に対する設計の明確化。</p> <p>・差異なし。</p> <p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。</p> <p>・要求事項に対する設計の明確化。</p> <p>・追加要求事項による差異あり。（津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備。）</p>	

設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7

【第5条 地震による損傷の防止】

要求事項との対比表

赤色：様式-6に関する記載（付番及び下線）
 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載
 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比
 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比
 紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比

【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番
 <関連する資料>
 ・様式-1への展開表（補足説明資料）
 ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1）
 ■■■■■：前回提出時からの変更箇所

様式-7

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則	設工認申請書 基本設計方針（前）	設工認申請書 基本設計方針（後）	設置変更許可申請書 本文	設置変更許可申請書 添付書類八	設置許可、基本設計方針及び 技術基準規則との対比	備考
	<p>（原子炉格納容器バウンダリ及び非常用炉心冷却設備等における長期的荷重との組合せを除く。）に対しては、下記(ロ)に示す許容限界を適用する。</p> <p>(ロ) 基準地震動 S_s による地震力との組合せに対する許容限界 塑性ひずみが生じる場合であっても、その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有し、その施設に要求される機能に影響を及ぼさないように応力、荷重等を制限する値を許容限界とする。 また、地震時又は地震後に動的機能又は電氣的機能が要求される機器については、基準地震動 S_s による応答に対して、試験等により確認されている機能確認済加速度等を許容限界とする。</p> <p>ロ. Bクラス及びCクラスの機器・配管系 応答が全体的におおむね弾性状態に留まるものとする(評価項目は応力等)。</p> <p>ハ. チャンネルボックス チャンネルボックスは、地震時</p>	<p>（原子炉格納容器バウンダリ及び非常用炉心冷却設備等における長期的荷重との組合せを除く。）に対しては、下記(ロ)に示す許容限界を適用する。</p> <p>(ロ) 基準地震動 S_s による地震力との組合せに対する許容限界 塑性ひずみが生じる場合であっても、その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有し、その施設に要求される機能に影響を及ぼさないように応力、荷重等を制限する値を許容限界とする。 また、地震時又は地震後に動的機能又は電氣的機能が要求される機器については、基準地震動 S_s による応答に対して、試験等により確認されている機能確認済加速度等を許容限界とする。</p> <p>⑤-21 【5条 72】</p> <p>ロ. Bクラス及びCクラスの機器・配管系 応答が全体的におおむね弾性状態に留まるものとする(評価項目は応力等)。</p> <p>⑤-22 【5条 73】</p> <p>ハ. チャンネルボックス チャンネルボックスは、地震時</p>		<p>炉格納容器バウンダリ及び非常用炉心冷却設備等における長期的荷重との組合せを除く。）に対しては、下記 ii. に示す許容限界を適用する。</p> <p>ii. 基準地震動による地震力との組合せに対する許容限界</p> <p>塑性ひずみが生じる場合であっても、その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有し、その施設に要求される機能に影響を及ぼさないように応力、荷重等を制限する値を許容限界とする。 また、地震時又は地震後に動的機能が要求される機器等については、基準地震動による応答に対して、実証試験等により確認されている機能確認済加速度等を許容限界とする。⑤-21</p> <p>(b) Bクラス及びCクラスの機器・配管系 応答が全体的におおむね弾性状態に留まることとする(評価項目は応力等)。⑤-22</p> <p>(c) チャンネル・ボックス 地震時に作用する荷重に対</p>	<p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。 ・要求事項に対する設計の明確化。 ・差異なし。</p> <p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。</p>	

【第5条 地震による損傷の防止】

要求事項との対比表

赤色：様式-6に関する記載（付番及び下線） 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比	【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 <関連する資料> ・様式-1への展開表（補足説明資料） ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） ■：前回提出時からの変更箇所
---	---

様式-7

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則	設工認申請書 基本設計方針（前）	設工認申請書 基本設計方針（後）	設置変更許可申請書 本文	設置変更許可申請書 添付書類八	設置許可、基本設計方針及び 技術基準規則との対比	備考
	<p>に作用する荷重に対して、燃料集合体の原子炉冷却材流路を維持できること及び過大な変形や破損を生ずることにより制御棒の挿入が阻害されないものとする。</p> <p>ニ. 主蒸気逃がし安全弁排気管及び主蒸気系（外側主蒸気隔離弁より主塞止弁まで） 主蒸気逃がし安全弁排気管は基準地震動 S_s に対して、主蒸気系（外側主蒸気隔離弁より主塞止弁まで）は弾性設計用地震動 S_d に対してイ.（ロ）に示す許容限界を適用する。</p>	<p>に作用する荷重に対して、燃料集合体の原子炉冷却材流路を維持できること及び過大な変形や破損を生ずることにより制御棒の挿入が阻害されないものとする。</p> <p>⑤-23 【5条 74】</p> <p>ニ. 主蒸気逃がし安全弁排気管及び主蒸気系（外側主蒸気隔離弁より主塞止弁まで） 主蒸気逃がし安全弁排気管は基準地震動 S_s に対して、主蒸気系（外側主蒸気隔離弁より主塞止弁まで）は弾性設計用地震動 S_d に対してイ.（ロ）に示す許容限界を適用する。</p> <p>⑤-24 【5条 75】</p> <p>ホ. 燃料被覆管 炉心内の燃料被覆管の放射性物質の閉じ込めの機能についての許容限界は、以下のとおりとする。</p> <p>（イ）弾性設計用地震動 S_d による地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界 応答が全体的におおむね弾性状態に留まるものとする。</p> <p>（ロ）基準地震動 S_s による地震力との組合せに対する許容限界 塑性ひずみが生じる場合であっても、その量が小さなレベル</p>		<p>して、燃料集合体の冷却材流路を維持できること及び過大な変形や破損を生ずることにより制御棒の挿入が阻害されることがないことを確認する。⑤-23</p> <p>(d) <u>燃料被覆管</u> <u>炉心内の燃料被覆管の放射性物質の閉じ込めの機能についての許容限界は、以下のとおりとする。</u></p> <p>i. <u>弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界</u> <u>応答が全体的におおむね弾性状態に留まることとする。</u></p> <p>ii. <u>基準地震動による地震力との組合せに対する許容限界</u> <u>塑性ひずみが生じる場合であっても、その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に</u></p>	<p>・要求事項に対する設計の明確化。</p> <p>・差異なし。</p> <p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。</p> <p>・要求事項に対する設計の明確化。</p> <p>・差異なし。</p> <p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。</p> <p>・要求事項に対する設計の明確化。</p> <p>・追加要求事項による差異あり。（燃料被覆管の閉じ込めの機能。）</p>	<p>⑤-24 引用元：P58, 60</p>

【第5条 地震による損傷の防止】

要求事項との対比表

赤色：様式-6に関する記載（付番及び下線） 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比	【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 <関連する資料> ・様式-1への展開表（補足説明資料） ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） ：前回提出時からの変更箇所
---	--

様式-7

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則	設工認申請書 基本設計方針（前）	設工認申請書 基本設計方針（後）	設置変更許可申請書 本文	設置変更許可申請書 添付書類八	設置許可、基本設計方針及び 技術基準規則との対比	備考
		<p>に留まって破断延性限界に十分な余裕を有し、放射性物質の閉じ込めの機能に影響を及ぼさないものとする。</p> <p>⑩-3【5条76】</p> <p>(c) 津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備並びに浸水防止設備又は津波監視設備が設置された建物・構築物津波防護施設及び浸水防止設備又は津波監視設備が設置された建物・構築物については、当該施設及び建物・構築物が構造物全体としての変形能力（終局耐力時の変形）及び安定性について十分な余裕を有するとともに、その施設に要求される機能（津波防護機能及び浸水防止機能）が保持できるものとする（評価項目はせん断ひずみ、応力等）。浸水防止設備及び津波監視設備については、その設備に要求される機能（浸水防止機能及び津波監視機能）が保持できるものとする。</p> <p>⑤-25【5条77】</p>		<p>十分な余裕を有し、放射性物質の閉じ込めの機能に影響を及ぼさないこととする。⑩-3</p> <p>c. 津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備並びに浸水防止設備が設置された建物・構築物</p> <p>津波防護施設及び浸水防止設備が設置された建物・構築物については、当該施設及び建物・構築物が構造物全体としての変形能力（終局耐力時の変形）について十分な余裕を有するとともに、その施設に要求される機能（津波防護機能及び浸水防止機能）が保持できることを確認する（評価項目はせん断ひずみ、応力等）。</p> <p>浸水防止設備及び津波監視設備については、その設備に要求される機能（浸水防止機能及び津波監視機能）が保持できることを確認する。⑤-25</p> <p>d. 基礎地盤の支持性能 (a) Sクラスの建物・構築物及びSクラスの機器・配管系（(b)に記載のものうち、津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備を除く。）の基礎地盤◇</p>	<p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。</p> <p>・要求事項に対する設計の明確化。</p> <p>・追加要求事項による差異あり。（津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備。）</p>	

設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7

【第5条 地震による損傷の防止】

要求事項との対比表

赤色：様式-6に関する記載（付番及び下線）
 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載
 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比
 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比
 紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比

【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番
 <関連する資料>
 ・様式-1への展開表（補足説明資料）
 ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1）
 ■■■■■：前回提出時からの変更箇所

様式-7

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則	設工認申請書 基本設計方針（前）	設工認申請書 基本設計方針（後）	設置変更許可申請書 本文	設置変更許可申請書 添付書類八	設置許可、基本設計方針及び 技術基準規則との対比	備考
				i. 基準地震動による地震力との組合せに対する許容限界 接地圧が、安全上適切と認められる規格及び基準等による地盤の極限支持力度に対して適切な余裕を有することを確認する。◇ ii. 弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界 接地圧に対して、安全上適切と認められる規格及び基準等による地盤の短期許容支持力度を許容限界とする。◇ (b) 屋外重要土木構造物、津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備並びに浸水防止設備が設置された建物・構築物の基礎地盤◇ i. 基準地震動による地震力との組合せに対する許容限界 接地圧が、安全上適切と認められる規格及び基準等による地盤の極限支持力度に対して適切な余裕を有することを確認する。◇ (c) Bクラス及びCクラスの建物・構築物、Bクラス及びCクラスの機器・配管系並びにその他の土木構造物の基礎地盤		

【第5条 地震による損傷の防止】

要求事項との対比表

赤色：様式-6に関する記載（付番及び下線）
 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載
 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比
 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比
 紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比

【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番
 <関連する資料>
 ・様式-1への展開表（補足説明資料）
 ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1）
 ■■■■■：前回提出時からの変更箇所

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則	設工認申請書 基本設計方針（前）	設工認申請書 基本設計方針（後）	設置変更許可申請書 本文	設置変更許可申請書 添付書類八	設置許可、基本設計方針及び 技術基準規則との対比	備考
		<p>(5) 設計における留意事項 ②-9, ⑥-2【5条78】</p> <p>a. 波及的影響 耐震重要施設（以下「上位クラス施設」という。）は、下位クラス施設の波及的影響によって、<u>それぞれの安全機能を損なわない設計とする。</u> ②-10, ⑥-3【5条79】</p> <p>波及的影響については、耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力を適用して評価を行う。なお、地震動又は地震力の選定に当たっては、施設の配置状況、使用時間等を踏まえて適切に設定する。また、波及的影響においては水平2方向及び鉛直方向の地震力が同時に作用する場合に影響を及ぼす可能性のある施設、設備を選定し評価する。 ②-11, ⑥-4【5条80】 この設計における評価に当た</p>	<p>f. <u>耐震重要施設は、耐震重要度分類の下位のクラスに属する施設の波及的影響によって、その安全機能を損なわないように設計する。</u>②-10, ⑥-3</p> <p>波及的影響の評価に当たっては、敷地全体を俯瞰した調査・検討を行い、事象選定及び影響評価を行う。なお、影響評価においては、耐震重要施設の設計</p>	<p>上記(a) ii. による許容支持力度を許容限界とする。◇</p> <p>1.4.1.5 <u>設計における留意事項②-9, ⑥-2</u></p> <p>耐震重要施設は、耐震重要度分類の下位のクラスに属する施設の波及的影響によって、その安全機能を損なわないように設計する。◇(②-10, ⑥-3)</p> <p><u>波及的影響については、耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力を適用して評価を行う。なお、地震動又は地震力の選定に当たっては、施設の配置状況、使用時間等を踏まえて適切に設定する。また、波及的影響においては水平2方向及び鉛直方向の地震力が同時に作用する場合に影響を及ぼす可能性のある施設、設備を選定し評価する。</u>②-11, ⑥-4</p>	<p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。 ・要求事項に対する設計の明確化。 ・追加要求事項による差異あり。(波及的影響の検討。)また、設計方針の明確化による差異あり。</p> <p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。 ・要求事項に対する設計の明確化。 ・追加要求事項による差異あり。(波及的影響の検討。)</p> <p>・差異なし。 ・要求事項に対する設計の明確化。 ・追加要求事項による差異あり。(波及的影響の検討。)</p> <p>・同趣旨の記載ではあるが、表</p>	

【第5条 地震による損傷の防止】

要求事項との対比表

赤色：様式-6に関する記載（付番及び下線）
 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載
 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比
 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比
 紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比

【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番
 <関連する資料>
 ・様式-1への展開表（補足説明資料）
 ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1）
 []：前回提出時からの変更箇所

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則	設工認申請書 基本設計方針（前）	設工認申請書 基本設計方針（後）	設置変更許可申請書 本文	設置変更許可申請書 添付書類八	設置許可、基本設計方針及び 技術基準規則との対比	備考
		<p>つては、敷地全体及びその周辺を俯瞰した調査・検討等を行う。 ②-12, ⑥-5【5条81】</p> <p>ここで、下位クラス施設とは、上位クラス施設の周辺にある上位クラス施設以外の施設（資機材等含む。）をいう。 波及的影響を防止するよう現場を維持するため、保安規定に、機器設置時の配慮事項等を定めて管理する。 ②, ⑥【5条82】 耐震重要施設に対する波及的影響については、以下に示す(a)～(d)の4つの事項から検討を行う。 ②-13, ⑥-6【5条83】</p> <p>また、原子力発電所の地震被害情報等から新たに検討すべき事項が抽出された場合には、これを追加する。 ②-14, ⑥-7【5条84】</p> <p>(a) 設置地盤及び地震応答性 状の相違等に起因する不等沈下又は相対変位による影響 イ. 不等沈下</p>	<p>に用いる地震動又は地震力を適用する。②-12, ⑥-5</p>	<p>波及的影響の評価に当たっては、以下(1)～(4)をもとに、敷地全体を俯瞰した調査・検討を行い、耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。②-13, ⑥-6</p> <p>なお、原子力発電所の地震被害情報をもとに、以下(1)～(4)以外に検討すべき事項がないかを確認し、新たな検討事項が抽出された場合には、その観点を追加する。②-14, ⑥-7</p> <p>(1) 設置地盤及び地震応答性 状の相違等に起因する不等沈下又は相対変位による影響 a. 不等沈下</p>	<p>現の違いによる差異あり。 ・要求事項に対する設計の明確化。 ・追加要求事項による差異あり。(波及的影響の検討。)</p> <p>・技術基準規則の要求事項に対する基本設計方針を記載。 ・要求事項に対する設計の明確化。 ・追加要求事項による差異あり。(波及的影響の検討。)</p> <p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。 ・要求事項に対する設計の明確化。 ・追加要求事項による差異あり。(波及的影響の検討。)</p> <p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。 ・要求事項に対する設計の明確化。 ・追加要求事項による差異あり。(波及的影響の検討。)</p>	

設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7

【第5条 地震による損傷の防止】

要求事項との対比表

赤色：様式-6に関する記載（付番及び下線）
 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載
 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比
 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比
 紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比

【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番
 <関連する資料>
 ・様式-1への展開表（補足説明資料）
 ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1）
 ■■■■■：前回提出時からの変更箇所

様式-7

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則	設工認申請書 基本設計方針（前）	設工認申請書 基本設計方針（後）	設置変更許可申請書 本文	設置変更許可申請書 添付書類八	設置許可、基本設計方針及び 技術基準規則との対比	備考
		<p>耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して、不等沈下による耐震重要施設の安全機能への影響</p> <p>ロ. 相対変位 耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して、下位クラス施設と耐震重要施設の相対変位による耐震重要施設の安全機能への影響 ②-15, ⑥-8【5条85】</p> <p>(b) 耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における相互影響</p> <p>耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して、耐震重要施設に接続する下位クラス施設の損傷による耐震重要施設の安全機能への影響 ②-16, ⑥-9【5条86】</p> <p>(c) 建屋内における下位クラス施設の損傷、転倒及び落下等による耐震重要施設への影響</p> <p>耐震重要施設の設計に用いる</p>		<p><u>耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して、不等沈下により、耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。</u></p> <p>b. <u>相対変位</u> <u>耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力による耐震重要度分類の下位のクラスに属する施設と耐震重要施設の相対変位により、耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。②-15, ⑥-8</u></p> <p>(2) <u>耐震重要施設と耐震重要度分類の下位のクラスに属する施設との接続部における相互影響</u> <u>耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して、耐震重要施設に接続する耐震重要度分類の下位のクラスに属する施設の損傷により、耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。②-16, ⑥-9</u></p> <p>(3) <u>建屋内における耐震重要度分類の下位のクラスに属する施設の損傷、転倒及び落下等による耐震重要施設への影響</u> <u>耐震重要施設の設計に用い</u></p>	<p>・追加要求事項による差異あり。(波及的影響の検討。)</p> <p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。 ・要求事項に対する設計の明確化。 ・追加要求事項による差異あり。(波及的影響の検討。)</p> <p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。 ・要求事項に対する設計の明確化。 ・追加要求事項による差異あり。</p>	

設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7

【第5条 地震による損傷の防止】

要求事項との対比表

赤色：様式-6に関する記載（付番及び下線）
 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載
 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比
 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比
 紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比

【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番
 <関連する資料>
 ・様式-1への展開表（補足説明資料）
 ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1）
 []：前回提出時からの変更箇所

様式-7

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則	設工認申請書 基本設計方針（前）	設工認申請書 基本設計方針（後）	設置変更許可申請書 本文	設置変更許可申請書 添付書類八	設置許可、基本設計方針及び 技術基準規則との対比	備考
		<p>地震動又は地震力に対して、建屋内の下位クラス施設の損傷、転倒及び落下等による耐震重要施設の安全機能への影響 ②-17, ⑥-10【5条87】</p> <p>(d) 建屋外における下位クラス施設の損傷、転倒及び落下等による耐震重要施設への影響</p> <p>耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して、建屋外の下位クラス施設の損傷、転倒及び落下等による耐震重要施設の安全機能への影響 ②-18, ⑥-11【5条88】</p> <p>b. 建屋への地下水の影響 建屋の耐震性を確保するため、建屋周囲の地下水を排水できるよう6号機地下水排水設備（サブドレンポンプ（容量45m³/h/個、揚程45m、原動機出力15kW/個、個数4）、水位検出器（個数10、検出範囲サブドレンピット底面より+230mm～+1000mm）、排水配管等（浸水防護施設の設備で兼用（以下同じ。））を設置する。なお、7号機地下水排水設備（浸水防護施設の設備で兼用）の一部（サブドレンピット、集水管、サブド</p>		<p><u>る地震動又は地震力に対して、建屋内の耐震重要度分類の下位のクラスに属する施設の損傷、転倒及び落下等により、耐震重要施設の安全機能へ影響がないことを確認する。②-17, ⑥-10</u></p> <p>(4) <u>建屋外における耐震重要度分類の下位のクラスに属する施設の損傷、転倒及び落下等による耐震重要施設への影響</u> a. <u>耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して、建屋外の下位のクラスに属する施設の損傷、転倒及び落下等により、耐震重要施設の安全機能へ影響がないことを確認する。②-18, ⑥-11</u></p>	<p>り。(波及的影響の検討。)</p> <p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。 ・要求事項に対する設計の明確化。 ・追加要求事項による差異あり。(波及的影響の検討。)</p> <p>・設置変更許可に記載なし。 ・要求事項に対する設計の明確化。 ・設計方針の明確化による差異あり。</p>	

設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7

【第5条 地震による損傷の防止】

赤色：様式-6に関する記載（付番及び下線）
 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載
 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比
 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比
 紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比

【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番
 <関連する資料>
 ・様式-1への展開表（補足説明資料）
 ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1）
 ■■■■■：前回提出時からの変更箇所

様式-7

要求事項との対比表

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則	設工認申請書 基本設計方針（前）	設工認申請書 基本設計方針（後）	設置変更許可申請書 本文	設置変更許可申請書 添付書類八	設置許可、基本設計方針及び 技術基準規則との対比	備考
		<p>レン管)を6号機共用設備として設置する。また、基準地震動 S_s による地震力に対して、必要な機能が保持できる設計とする。</p> <p>6号機地下水排水設備については、非常用ディーゼル発電設備からの給電が可能な設計とする。</p> <p>なお、地下水排水設備の影響範囲はその機能を考慮した地下水水位を設定し、水圧の影響を考慮する。</p> <p>⑨【5条89】</p>				

設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7

【第5条 地震による損傷の防止】

要求事項との対比表

赤色：様式-6に関する記載（付番及び下線）
 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載
 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比
 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比
 紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比

【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番
 <関連する資料>
 ・様式-1への展開表（補足説明資料）
 ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1）
 〇〇〇〇：前回提出時からの変更箇所

様式-7

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則	設工認申請書基本設計方針（前）	設工認申請書基本設計方針（後）	設置変更許可申請書本文	設置変更許可申請書添付書類八	設置許可、基本設計方針及び技術基準規則との対比	備考
<p>3 耐震重要施設が設置許可基準規則第四条第三項の地震により生ずる斜面の崩壊によりその安全性が損なわれるおそれがないよう、防護措置その他の適切な措置を講じなければならない。⑦</p> <p>【解釈】 4 第3項の規定は、設置許可基準規則第4条第4項の規定に基づき設置許可で確認した設計方針に基づき、設置許可基準規則第4条第3項の地震により斜面の崩壊が生じるおそれがある場合には、耐震重要施設の安全性を損なわないよう、敷地内土木工作物による斜面の保持等の措置を講ずること及びその機能を維持していることをいう。⑦</p>		<p>2.1.2 地震による周辺斜面の崩壊に対する設計方針 耐震重要施設については、基準地震動 S_s による地震力により周辺斜面の崩壊の影響がないことが確認された場所に設置する。 ⑦-1 【5条90】</p>	<p>g. 炉心内の燃料被覆材（燃料被覆管）の放射性物質の閉じ込めの機能については、以下のとおり設計する。 <u>弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力に対して、炉心内の燃料被覆管の応答が全体的におおむね弾性状態に留まるように設計する。</u> <u>基準地震動による地震力に対して、放射性物質の閉じ込めの機能に影響を及ぼさないように設計する。</u>⑩-1</p> <p>— 以下 余 白 —</p>	<p>b. 耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して、耐震重要施設の周辺斜面が崩壊しないことを確認する。⑦-1</p> <p>なお、上記(1)～(4)の検討に当たっては、溢水、火災の観点からも波及的影響がないことを確認する。 上記の観点で検討した耐震重要施設に対して、波及的影響を考慮する施設を、第1.4.1-1表中に「波及的影響を考慮すべき施設」として記載する。⑩</p> <p>1.4.1.6 構造計画と配置計画 設計基準対象施設の構造計画及び配置計画に際しては、地震の影響が低減されるように考慮する。 建物・構築物は、原則として剛構造とし、重要な建物・構築物は、地震力に対し十分な支持性能を有する地盤に支持させる。剛構造としない建物・構築物は、剛構造と同等又はそれを上回る耐震安全性を確保する。⑩</p> <p>機器・配管系は、応答性状を適切に評価し、適用する地震力</p>	<p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。 ・要求事項に対する設計の明確化。 ・追加要求事項による差異あり。（斜面の崩壊に対する設計方針。）</p>	<p>⑦-1 引用元：P1</p>

設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7

【第5条 地震による損傷の防止】

要求事項との対比表

赤色：様式-6に関する記載（付番及び下線）
 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載
 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比
 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比
 紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比

【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番
 <関連する資料>
 ・様式-1への展開表（補足説明資料）
 ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1）
 ■■■■■：前回提出時からの変更箇所

様式-7

実用発電用原子炉及びその附属 施設の技術基準に関する規則	設工認申請書 基本設計方針（前）	設工認申請書 基本設計方針（後）	設置変更許可申請書 本文	設置変更許可申請書 添付書類八	設置許可、基本設計方針及び 技術基準規則との対比	備考
				<p>に対して構造強度を有する設計とする。配置に自由度のあるものは、耐震上の観点からできる限り重心位置を低くし、かつ、安定性のよい据付け状態になるよう配置する。</p> <p>また、建物・構築物の建屋間相対変位を考慮しても、建物・構築物及び機器・配管系の耐震安全性を確保する設計とする。耐震重要度分類の下位のクラスに属する施設は原則、耐震重要施設に対して離隔をとり配置する若しくは、基準地震動に対し構造強度を保つようにし、耐震重要施設の安全機能を損なわない設計とする。◇</p> <p>1.4.1.7 手順等 建物の補助壁を耐震壁として考慮する場合、耐震性能を維持するため、補助壁は、耐震壁と同等の維持管理を行う運用とする。◇</p> <p>1.4.3 主要施設の耐震構造 1.4.3.1 原子炉建屋 原子炉建屋は、地上4階、地下3階建て、平面が約57m（南北方向）×約60m（東西方向）の鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄骨造）の建物である。 最下階床面からの高さは約</p>		

設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7

【第5条 地震による損傷の防止】

要求事項との対比表

赤色：様式-6に関する記載（付番及び下線）
 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載
 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比
 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比
 紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比

【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番
 <関連する資料>
 ・様式-1への展開表（補足説明資料）
 ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1）
 ■■■■■：前回提出時からの変更箇所

様式-7

实用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則	設工認申請書基本設計方針（前）	設工認申請書基本設計方針（後）	設置変更許可申請書本文	設置変更許可申請書添付書類八	設置許可、基本設計方針及び技術基準規則との対比	備考
				<p>58m で地上高さは約 38m である。</p> <p>建物中央部には鉄筋コンクリート製原子炉格納容器があり、鉄筋コンクリート造の基礎版上に設置し原子炉建屋と一体構造としている。その外側に外壁である原子炉建屋側壁がある。</p> <p>これらは、原子炉建屋の主要な耐震壁を構成している。また、それぞれ壁の間は強固な床版で一体に連結し、全体として剛な構造としている。◇</p> <p>1.4.3.2 タービン建屋</p> <p>タービン建屋は、地上 2 階（一部 3 階）、地下 2 階建で平面が約 97m（南北方向）×約 82m（東西方向）の鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄骨造）の建物である。</p> <p>建物の内部は、多くの遮蔽壁をもち、剛性が高い。したがって十分な耐震性を有する構造となっている。◇</p> <p>1.4.3.3 原子炉格納容器</p> <p>原子炉格納容器は、鋼製ライナを内張りした鉄筋コンクリート造であり、原子炉圧力容器を取り囲む円筒型ドライウェル、円筒型サプレッション・チ</p>		

設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7

【第5条 地震による損傷の防止】

要求事項との対比表

赤色：様式-6に関する記載（付番及び下線）
 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載
 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比
 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比
 紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比

【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番
 <関連する資料>
 ・様式-1への展開表（補足説明資料）
 ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1）
 ■■■■■：前回提出時からの変更箇所

様式-7

实用発電用原子炉及びその附属 施設の技術基準に関する規則	設工認申請書 基本設計方針（前）	設工認申請書 基本設計方針（後）	設置変更許可申請書 本文	設置変更許可申請書 添付書類八	設置許可、基本設計方針及び 技術基準規則との対比	備考
				<p>エンバ及び基礎版等で構成され、容器の主要寸法は、円筒部直径が約 29m、全高が約 36m である。</p> <p>内部にはドライウエルとサプレッション・チェンバを仕切る鉄筋コンクリート造のダイヤフラム・フロアがある。</p> <p>原子炉格納容器は、原子炉建屋床版、使用済燃料プール、キャスク・ピット、蒸気乾燥器・気水分離器ピット等と一体にしているため、原子炉圧力容器から原子炉格納容器に伝えられる地震力及び原子炉格納容器にかかる地震力を、原子炉建屋耐震壁とともに負担する構造である。◇</p> <p>1.4.3.4 原子炉圧力容器</p> <p>原子炉圧力容器は、内径約 7.1m、内高約 21m、重量は原子炉圧力容器内部構造物、原子炉冷却材及び燃料集合体を含めて約 1,900t である。</p> <p>この容器は、胴下部の鋼製スカートで支持し、スカートは鋼製円筒形基礎にアンカ・ボルトで接続されている。原子炉圧力容器は上部を、その外周の円筒状原子炉遮蔽壁頂部でスタビライザによって水平方向に支持する。スタビライザはプリコンプレッションによって原子炉圧力容器を締めつけており</p>		

設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7

【第5条 地震による損傷の防止】

要求事項との対比表

赤色：様式-6に関する記載（付番及び下線）
 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載
 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比
 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比
 紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比

【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番
 <関連する資料>
 ・様式-1への展開表（補足説明資料）
 ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1）
 ■■■■■：前回提出時からの変更箇所

様式-7

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則	設工認申請書基本設計方針（前）	設工認申請書基本設計方針（後）	設置変更許可申請書本文	設置変更許可申請書添付書類八	設置許可，基本設計方針及び技術基準規則との対比	備考
				<p>地震力に対し原子炉压力容器の上部を横方向に支持している。なお，原子炉压力容器の熱膨張によってこのプリコンプレッションが弛緩して零にならないようにする。◇</p> <p>1.4.3.5 原子炉压力容器内部構造物</p> <p>炉心に作用する水平力は，ステンレス鋼製の炉心シュラウドで支持する。</p> <p>炉心シュラウドは円筒形をした構造でシュラウド支持脚を介して原子炉压力容器の下部に溶接する。燃料集合体に作用する水平力は，上部格子板及び炉心支持板を通して炉心シュラウドに伝える。燃料集合体は，ジルカロイ製の細長いチャンネル・ボックスに納める。燃料棒は，過度の変形を生ずることがないように，燃料集合体頂部及び底部のタイ・プレートで押さえ，中間部もスペーサによって押さえる。</p> <p>気水分離器は，シュラウド・ヘッドに取り付けられたスタンド・パイプに溶接する。蒸気乾燥器は，原子炉压力容器に付けたブラケットで支持する。</p> <p>10 台の冷却材再循環ポンプは，炉心シュラウドの外周下端に配置する。</p>		

設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7

【第5条 地震による損傷の防止】

要求事項との対比表

赤色：様式-6に関する記載（付番及び下線）
 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載
 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比
 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比
 紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比

【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番
 <関連する資料>
 ・様式-1への展開表（補足説明資料）
 ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1）
 ■■■■■：前回提出時からの変更箇所

様式-7

実用発電用原子炉及びその附属 施設の技術基準に関する規則	設工認申請書 基本設計方針（前）	設工認申請書 基本設計方針（後）	設置変更許可申請書 本文	設置変更許可申請書 添付書類八	設置許可、基本設計方針及び 技術基準規則との対比	備考
				<p>冷却材再循環ポンプ・モータケーシングは、原子炉圧力容器と一体構造とする。冷却材再循環ポンプは、ケーシングにより原子炉圧力容器下鏡部で支持する。</p> <p>制御棒駆動機構ハウジングは、上部は原子炉圧力容器底部のスタブ・チューブに溶接し、下部は地震力に対しハウジング・サポートで支持し、地震力に対しても十分な強度を持つように設計する。◇</p> <p>1.4.3.6 その他 その他の機器・配管については、運転荷重、地震荷重、熱膨脹による荷重を考慮して、必要に応じてスナバ、リジットハンガ、その他の支持装置を使用して耐震的にも熱的にも安全な設計とする。◇</p> <p>1.4.4 地震検知による耐震安全性の確保 (1) 地震感知器 安全保護系の一つとして地震感知器を設け、ある程度以上の地震が起こった場合に原子炉を自動的に停止させる。スクラム設定値は弾性設計用地震動の加速度レベルに余裕を持たせた値とする。安全保護系は、フェイル・セーフ設備とす</p>		

設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7

【第5条 地震による損傷の防止】

要求事項との対比表

赤色：様式-6に関する記載（付番及び下線）
 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載
 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比
 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比
 紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比

【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番
 <関連する資料>
 ・様式-1への展開表（補足説明資料）
 ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1）
 ■■■■■：前回提出時からの変更箇所

様式-7

実用発電用原子炉及びその附属 施設の技術基準に関する規則	設工認申請書 基本設計方針（前）	設工認申請書 基本設計方針（後）	設置変更許可申請書 本文	設置変更許可申請書 添付書類八	設置許可、基本設計方針及び 技術基準規則との対比	備考
				<p>るが、地震以外のショックによ って原子炉をスクラムさせな いよう配慮する。</p> <p>地震感知器は、基盤の地震動 をできるだけ直接的に検出す るため建屋基礎版の位置、また 主要な機器が配置されている 代表的な床面に設置する。な お、設置に当たっては試験及び 保守が可能な原子炉建屋の適 切な場所に設置する。◇</p> <p>(2) 地震観測等による耐震性 の確認</p> <p>発電用原子炉施設のうち安 全上特に重要なものに対して は、地震観測網を適切に設置 し、地震観測等により振動性状 の把握を行い、それらの測定結 果に基づく解析等により施設 の機能に支障のないことを確 認していくものとする。</p> <p>地震観測を継続して実施す るために、地震観測網の適切 な維持管理を行う。◇</p>		

設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7

【第5条 地震による損傷の防止】

要求事項との対比表

赤色：様式-6に関する記載（付番及び下線）
 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載
 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比
 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比
 紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比

【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番
 <関連する資料>
 ・様式-1への展開表（補足説明資料）
 ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1）
 ■■■■■：前回提出時からの変更箇所

様式-7

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則	設工認申請書 基本設計方針（前）	設工認申請書 基本設計方針（後）	設置変更許可申請書 本文	設置変更許可申請書 添付書類八	設置許可、基本設計方針及び 技術基準規則との対比	備考
<p>5 兼用キャスクは、設置許可基準規則第四条第六項に規定する地震力に対してその安全性が損なわれるおそれがないように施設しなければならない。⑪</p> <p>【解釈】</p> <p>6 第5項の規定は、設置許可基準規則第4条第6項の規定に基づき設置許可で確認した設計方針に基づき、兼用キャスクが、同項の地震力に対し、施設の機能を維持していること又は構造強度を確保していることをいう。</p> <p>⑪</p> <p>6 兼用キャスクが設置許可基準規則第四条第七項の地震により生ずる斜面の崩壊によりその安全性が損なわれるおそれがないよう、防護措置その他の適切な措置を講じなければならない。⑪</p> <p>【解釈】</p> <p>7 第6項の規定は、設置許可基準規則第4条第7項の規定に基づき設置許可で確認した設計方針に基づき、同項の斜面の崩壊が生じるおそれがある場合には、兼用キャスクの安全性を損なわないよう、敷地内土木工作物による斜面の保持等の措置を講ずること及びその機能を維持していることをいう。⑪</p> <p>— 以下余白 —</p>	<p>新規追加要求事項のため、記載なし。</p>	<p>使用済燃料を貯蔵する兼用キャスクは保有しない。</p> <p>⑪【5条91】</p>			<p>・技術基準規則の要求事項に対する基本設計方針を記載。</p> <p>・要求事項に対する設計の明確化。</p> <p>・追加要求事項による差異あり。</p> <p>— 以下余白 —</p>	<p>核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設</p> <p>2. 燃料貯蔵設備</p> <p>— 以下余白 —</p>

設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7

【第5条 地震による損傷の防止】

要求事項との対比表

赤色：様式-6に関する記載（付番及び下線）
 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載
 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比
 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比
 紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比

【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番
 <関連する資料>
 ・様式-1への展開表（補足説明資料）
 ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1）
 []：前回提出時からの変更箇所

様式-7

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則	設工認申請書 基本設計方針（前）	設工認申請書 基本設計方針（後）	設置変更許可申請書 本文	設置変更許可申請書 添付書類八	設置許可、基本設計方針及び 技術基準規則との対比	備考																																																												
	<p>第2.1.1表 設計基準対象施設のクラス別施設(I/a)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>規定</th> <th>設計基準</th> <th>対応状況</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 構造</td> <td>1.1 原子炉建屋及び附属施設は、地震による損傷を防止するため、設計地震動を基礎に伝達する構造とすべきである。</td> <td>1.1 原子炉建屋及び附属施設は、設計地震動を基礎に伝達する構造とする。</td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. 基礎</td> <td>2.1 原子炉建屋及び附属施設の基礎は、設計地震動を基礎に伝達する構造とする。</td> <td>2.1 原子炉建屋及び附属施設の基礎は、設計地震動を基礎に伝達する構造とする。</td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. 設備</td> <td>3.1 原子炉建屋及び附属施設に設置する設備は、設計地震動による損傷を防止するため、設計地震動を基礎に伝達する構造とする。</td> <td>3.1 原子炉建屋及び附属施設に設置する設備は、設計地震動による損傷を防止するため、設計地震動を基礎に伝達する構造とする。</td> <td>5</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	項目	規定	設計基準	対応状況	備考	1. 構造	1.1 原子炉建屋及び附属施設は、地震による損傷を防止するため、設計地震動を基礎に伝達する構造とすべきである。	1.1 原子炉建屋及び附属施設は、設計地震動を基礎に伝達する構造とする。	5		2. 基礎	2.1 原子炉建屋及び附属施設の基礎は、設計地震動を基礎に伝達する構造とする。	2.1 原子炉建屋及び附属施設の基礎は、設計地震動を基礎に伝達する構造とする。	5		3. 設備	3.1 原子炉建屋及び附属施設に設置する設備は、設計地震動による損傷を防止するため、設計地震動を基礎に伝達する構造とする。	3.1 原子炉建屋及び附属施設に設置する設備は、設計地震動による損傷を防止するため、設計地震動を基礎に伝達する構造とする。	5		<p>第2.1.1表 設計基準対象施設のクラス別施設(I/b)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>規定</th> <th>設計基準</th> <th>対応状況</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 構造</td> <td>1.1 原子炉建屋及び附属施設は、地震による損傷を防止するため、設計地震動を基礎に伝達する構造とすべきである。</td> <td>1.1 原子炉建屋及び附属施設は、設計地震動を基礎に伝達する構造とする。</td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. 基礎</td> <td>2.1 原子炉建屋及び附属施設の基礎は、設計地震動を基礎に伝達する構造とする。</td> <td>2.1 原子炉建屋及び附属施設の基礎は、設計地震動を基礎に伝達する構造とする。</td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. 設備</td> <td>3.1 原子炉建屋及び附属施設に設置する設備は、設計地震動による損傷を防止するため、設計地震動を基礎に伝達する構造とする。</td> <td>3.1 原子炉建屋及び附属施設に設置する設備は、設計地震動による損傷を防止するため、設計地震動を基礎に伝達する構造とする。</td> <td>5</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	項目	規定	設計基準	対応状況	備考	1. 構造	1.1 原子炉建屋及び附属施設は、地震による損傷を防止するため、設計地震動を基礎に伝達する構造とすべきである。	1.1 原子炉建屋及び附属施設は、設計地震動を基礎に伝達する構造とする。	5		2. 基礎	2.1 原子炉建屋及び附属施設の基礎は、設計地震動を基礎に伝達する構造とする。	2.1 原子炉建屋及び附属施設の基礎は、設計地震動を基礎に伝達する構造とする。	5		3. 設備	3.1 原子炉建屋及び附属施設に設置する設備は、設計地震動による損傷を防止するため、設計地震動を基礎に伝達する構造とする。	3.1 原子炉建屋及び附属施設に設置する設備は、設計地震動による損傷を防止するため、設計地震動を基礎に伝達する構造とする。	5			<p>（ウツ）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>規定</th> <th>設計基準</th> <th>対応状況</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 構造</td> <td>1.1 原子炉建屋及び附属施設は、地震による損傷を防止するため、設計地震動を基礎に伝達する構造とすべきである。</td> <td>1.1 原子炉建屋及び附属施設は、設計地震動を基礎に伝達する構造とする。</td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. 基礎</td> <td>2.1 原子炉建屋及び附属施設の基礎は、設計地震動を基礎に伝達する構造とする。</td> <td>2.1 原子炉建屋及び附属施設の基礎は、設計地震動を基礎に伝達する構造とする。</td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. 設備</td> <td>3.1 原子炉建屋及び附属施設に設置する設備は、設計地震動による損傷を防止するため、設計地震動を基礎に伝達する構造とする。</td> <td>3.1 原子炉建屋及び附属施設に設置する設備は、設計地震動による損傷を防止するため、設計地震動を基礎に伝達する構造とする。</td> <td>5</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	項目	規定	設計基準	対応状況	備考	1. 構造	1.1 原子炉建屋及び附属施設は、地震による損傷を防止するため、設計地震動を基礎に伝達する構造とすべきである。	1.1 原子炉建屋及び附属施設は、設計地震動を基礎に伝達する構造とする。	5		2. 基礎	2.1 原子炉建屋及び附属施設の基礎は、設計地震動を基礎に伝達する構造とする。	2.1 原子炉建屋及び附属施設の基礎は、設計地震動を基礎に伝達する構造とする。	5		3. 設備	3.1 原子炉建屋及び附属施設に設置する設備は、設計地震動による損傷を防止するため、設計地震動を基礎に伝達する構造とする。	3.1 原子炉建屋及び附属施設に設置する設備は、設計地震動による損傷を防止するため、設計地震動を基礎に伝達する構造とする。	5			
項目	規定	設計基準	対応状況	備考																																																														
1. 構造	1.1 原子炉建屋及び附属施設は、地震による損傷を防止するため、設計地震動を基礎に伝達する構造とすべきである。	1.1 原子炉建屋及び附属施設は、設計地震動を基礎に伝達する構造とする。	5																																																															
2. 基礎	2.1 原子炉建屋及び附属施設の基礎は、設計地震動を基礎に伝達する構造とする。	2.1 原子炉建屋及び附属施設の基礎は、設計地震動を基礎に伝達する構造とする。	5																																																															
3. 設備	3.1 原子炉建屋及び附属施設に設置する設備は、設計地震動による損傷を防止するため、設計地震動を基礎に伝達する構造とする。	3.1 原子炉建屋及び附属施設に設置する設備は、設計地震動による損傷を防止するため、設計地震動を基礎に伝達する構造とする。	5																																																															
項目	規定	設計基準	対応状況	備考																																																														
1. 構造	1.1 原子炉建屋及び附属施設は、地震による損傷を防止するため、設計地震動を基礎に伝達する構造とすべきである。	1.1 原子炉建屋及び附属施設は、設計地震動を基礎に伝達する構造とする。	5																																																															
2. 基礎	2.1 原子炉建屋及び附属施設の基礎は、設計地震動を基礎に伝達する構造とする。	2.1 原子炉建屋及び附属施設の基礎は、設計地震動を基礎に伝達する構造とする。	5																																																															
3. 設備	3.1 原子炉建屋及び附属施設に設置する設備は、設計地震動による損傷を防止するため、設計地震動を基礎に伝達する構造とする。	3.1 原子炉建屋及び附属施設に設置する設備は、設計地震動による損傷を防止するため、設計地震動を基礎に伝達する構造とする。	5																																																															
項目	規定	設計基準	対応状況	備考																																																														
1. 構造	1.1 原子炉建屋及び附属施設は、地震による損傷を防止するため、設計地震動を基礎に伝達する構造とすべきである。	1.1 原子炉建屋及び附属施設は、設計地震動を基礎に伝達する構造とする。	5																																																															
2. 基礎	2.1 原子炉建屋及び附属施設の基礎は、設計地震動を基礎に伝達する構造とする。	2.1 原子炉建屋及び附属施設の基礎は、設計地震動を基礎に伝達する構造とする。	5																																																															
3. 設備	3.1 原子炉建屋及び附属施設に設置する設備は、設計地震動による損傷を防止するため、設計地震動を基礎に伝達する構造とする。	3.1 原子炉建屋及び附属施設に設置する設備は、設計地震動による損傷を防止するため、設計地震動を基礎に伝達する構造とする。	5																																																															

【第5条 地震による損傷の防止】

要求事項との対比表

赤色：様式-6に関する記載（付番及び下線）
 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載
 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比
 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比
 紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比

【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番
 <関連する資料>
 ・様式-1への展開表（補足説明資料）
 ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1）
 []：前回提出時からの変更箇所

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則	設工認申請書 基本設計方針（前）	設工認申請書 基本設計方針（後）	設置変更許可申請書 本文	設置変更許可申請書 添付書類八	設置許可、基本設計方針及び 技術基準規則との対比	備考																																				
	<p>第2.1.1表 設計基準対象施設のクラス別施設(2/5)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>施設区分</th> <th>主要事項</th> <th>補修事項</th> <th>検査事項</th> <th>定期検査事項</th> <th>定期検査事項</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>原子炉格納容器</td> <td>原子炉格納容器の構造及び材料の適合性を確認すること。</td> <td>原子炉格納容器の構造及び材料の適合性を確認すること。</td> <td>原子炉格納容器の構造及び材料の適合性を確認すること。</td> <td>原子炉格納容器の構造及び材料の適合性を確認すること。</td> <td>原子炉格納容器の構造及び材料の適合性を確認すること。</td> </tr> </tbody> </table>	施設区分	主要事項	補修事項	検査事項	定期検査事項	定期検査事項	原子炉格納容器	原子炉格納容器の構造及び材料の適合性を確認すること。	原子炉格納容器の構造及び材料の適合性を確認すること。	原子炉格納容器の構造及び材料の適合性を確認すること。	原子炉格納容器の構造及び材料の適合性を確認すること。	原子炉格納容器の構造及び材料の適合性を確認すること。	<p>第2.1.1表 設計基準対象施設のクラス別施設(2/5)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>施設区分</th> <th>主要事項</th> <th>補修事項</th> <th>検査事項</th> <th>定期検査事項</th> <th>定期検査事項</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>原子炉格納容器</td> <td>原子炉格納容器の構造及び材料の適合性を確認すること。</td> <td>原子炉格納容器の構造及び材料の適合性を確認すること。</td> <td>原子炉格納容器の構造及び材料の適合性を確認すること。</td> <td>原子炉格納容器の構造及び材料の適合性を確認すること。</td> <td>原子炉格納容器の構造及び材料の適合性を確認すること。</td> </tr> </tbody> </table>	施設区分	主要事項	補修事項	検査事項	定期検査事項	定期検査事項	原子炉格納容器	原子炉格納容器の構造及び材料の適合性を確認すること。	原子炉格納容器の構造及び材料の適合性を確認すること。	原子炉格納容器の構造及び材料の適合性を確認すること。	原子炉格納容器の構造及び材料の適合性を確認すること。	原子炉格納容器の構造及び材料の適合性を確認すること。		<p>(添付書類八)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>施設区分</th> <th>主要事項</th> <th>補修事項</th> <th>検査事項</th> <th>定期検査事項</th> <th>定期検査事項</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>原子炉格納容器</td> <td>原子炉格納容器の構造及び材料の適合性を確認すること。</td> <td>原子炉格納容器の構造及び材料の適合性を確認すること。</td> <td>原子炉格納容器の構造及び材料の適合性を確認すること。</td> <td>原子炉格納容器の構造及び材料の適合性を確認すること。</td> <td>原子炉格納容器の構造及び材料の適合性を確認すること。</td> </tr> </tbody> </table>	施設区分	主要事項	補修事項	検査事項	定期検査事項	定期検査事項	原子炉格納容器	原子炉格納容器の構造及び材料の適合性を確認すること。	原子炉格納容器の構造及び材料の適合性を確認すること。	原子炉格納容器の構造及び材料の適合性を確認すること。	原子炉格納容器の構造及び材料の適合性を確認すること。	原子炉格納容器の構造及び材料の適合性を確認すること。		<p>備考</p>
施設区分	主要事項	補修事項	検査事項	定期検査事項	定期検査事項																																					
原子炉格納容器	原子炉格納容器の構造及び材料の適合性を確認すること。	原子炉格納容器の構造及び材料の適合性を確認すること。	原子炉格納容器の構造及び材料の適合性を確認すること。	原子炉格納容器の構造及び材料の適合性を確認すること。	原子炉格納容器の構造及び材料の適合性を確認すること。																																					
施設区分	主要事項	補修事項	検査事項	定期検査事項	定期検査事項																																					
原子炉格納容器	原子炉格納容器の構造及び材料の適合性を確認すること。	原子炉格納容器の構造及び材料の適合性を確認すること。	原子炉格納容器の構造及び材料の適合性を確認すること。	原子炉格納容器の構造及び材料の適合性を確認すること。	原子炉格納容器の構造及び材料の適合性を確認すること。																																					
施設区分	主要事項	補修事項	検査事項	定期検査事項	定期検査事項																																					
原子炉格納容器	原子炉格納容器の構造及び材料の適合性を確認すること。	原子炉格納容器の構造及び材料の適合性を確認すること。	原子炉格納容器の構造及び材料の適合性を確認すること。	原子炉格納容器の構造及び材料の適合性を確認すること。	原子炉格納容器の構造及び材料の適合性を確認すること。																																					

・主蒸気系（原子炉格納容器外側主蒸気隔離弁からタービン主蒸気止め弁まで）
 ・逃がし安全弁排気管
 ⑤-24

設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7

【第5条 地震による損傷の防止】

要求事項との対比表

赤色：様式-6に関する記載（付番及び下線）
 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載
 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比
 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比
 紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比

【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番
 <関連する資料>
 ・様式-1への展開表（補足説明資料）
 ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1）
 []：前回提出時からの変更箇所

様式-7


実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則	設工認申請書 基本設計方針（前）	設工認申請書 基本設計方針（後）	設置変更許可申請書 本文	設置変更許可申請書 添付書類八	設置許可、基本設計方針及び 技術基準規則との対比	備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	<p>第2.1.1表 設計基準対象施設のクラス別施設(3/5)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>施設種別</th> <th>施設種別</th> <th>施設種別</th> <th>施設種別</th> <th>施設種別</th> <th>施設種別</th> <th>施設種別</th> <th>施設種別</th> <th>施設種別</th> <th>施設種別</th> <th>施設種別</th> <th>施設種別</th> <th>施設種別</th> <th>施設種別</th> <th>施設種別</th> <th>施設種別</th> <th>施設種別</th> <th>施設種別</th> <th>施設種別</th> <th>施設種別</th> <th>施設種別</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>10</td> <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td> <td>20</td> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>24</td> <td>25</td> <td>26</td> <td>27</td> <td>28</td> <td>29</td> <td>30</td> <td>31</td> <td>32</td> <td>33</td> <td>34</td> <td>35</td> <td>36</td> <td>37</td> <td>38</td> <td>39</td> <td>40</td> <td>41</td> <td>42</td> <td>43</td> <td>44</td> <td>45</td> <td>46</td> <td>47</td> <td>48</td> <td>49</td> <td>50</td> <td>51</td> <td>52</td> <td>53</td> <td>54</td> <td>55</td> <td>56</td> <td>57</td> <td>58</td> <td>59</td> <td>60</td> <td>61</td> <td>62</td> <td>63</td> <td>64</td> <td>65</td> <td>66</td> <td>67</td> <td>68</td> <td>69</td> <td>70</td> <td>71</td> <td>72</td> <td>73</td> <td>74</td> <td>75</td> <td>76</td> <td>77</td> <td>78</td> <td>79</td> <td>80</td> <td>81</td> <td>82</td> <td>83</td> <td>84</td> <td>85</td> <td>86</td> <td>87</td> <td>88</td> <td>89</td> <td>90</td> <td>91</td> <td>92</td> <td>93</td> <td>94</td> <td>95</td> <td>96</td> <td>97</td> <td>98</td> <td>99</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	<p>第2.1.1表 設計基準対象施設のクラス別施設(3/5)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>施設種別</th> <th>施設種別</th> <th>施設種別</th> <th>施設種別</th> <th>施設種別</th> <th>施設種別</th> <th>施設種別</th> <th>施設種別</th> <th>施設種別</th> <th>施設種別</th> <th>施設種別</th> <th>施設種別</th> <th>施設種別</th> <th>施設種別</th> <th>施設種別</th> <th>施設種別</th> <th>施設種別</th> <th>施設種別</th> <th>施設種別</th> <th>施設種別</th> <th>施設種別</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>10</td> <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td> <td>20</td> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>24</td> <td>25</td> <td>26</td> <td>27</td> <td>28</td> <td>29</td> <td>30</td> <td>31</td> <td>32</td> <td>33</td> <td>34</td> <td>35</td> <td>36</td> <td>37</td> <td>38</td> <td>39</td> <td>40</td> <td>41</td> <td>42</td> <td>43</td> <td>44</td> <td>45</td> <td>46</td> <td>47</td> <td>48</td> <td>49</td> <td>50</td> <td>51</td> <td>52</td> <td>53</td> <td>54</td> <td>55</td> <td>56</td> <td>57</td> <td>58</td> <td>59</td> <td>60</td> <td>61</td> <td>62</td> <td>63</td> <td>64</td> <td>65</td> <td>66</td> <td>67</td> <td>68</td> <td>69</td> <td>70</td> <td>71</td> <td>72</td> <td>73</td> <td>74</td> <td>75</td> <td>76</td> <td>77</td> <td>78</td> <td>79</td> <td>80</td> <td>81</td> <td>82</td> <td>83</td> <td>84</td> <td>85</td> <td>86</td> <td>87</td> <td>88</td> <td>89</td> <td>90</td> <td>91</td> <td>92</td> <td>93</td> <td>94</td> <td>95</td> <td>96</td> <td>97</td> <td>98</td> <td>99</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100		<p>(ツツ8)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>施設種別</th> <th>施設種別</th> <th>施設種別</th> <th>施設種別</th> <th>施設種別</th> <th>施設種別</th> <th>施設種別</th> <th>施設種別</th> <th>施設種別</th> <th>施設種別</th> <th>施設種別</th> <th>施設種別</th> <th>施設種別</th> <th>施設種別</th> <th>施設種別</th> <th>施設種別</th> <th>施設種別</th> <th>施設種別</th> <th>施設種別</th> <th>施設種別</th> <th>施設種別</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>10</td> <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td> <td>20</td> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>24</td> <td>25</td> <td>26</td> <td>27</td> <td>28</td> <td>29</td> <td>30</td> <td>31</td> <td>32</td> <td>33</td> <td>34</td> <td>35</td> <td>36</td> <td>37</td> <td>38</td> <td>39</td> <td>40</td> <td>41</td> <td>42</td> <td>43</td> <td>44</td> <td>45</td> <td>46</td> <td>47</td> <td>48</td> <td>49</td> <td>50</td> <td>51</td> <td>52</td> <td>53</td> <td>54</td> <td>55</td> <td>56</td> <td>57</td> <td>58</td> <td>59</td> <td>60</td> <td>61</td> <td>62</td> <td>63</td> <td>64</td> <td>65</td> <td>66</td> <td>67</td> <td>68</td> <td>69</td> <td>70</td> <td>71</td> <td>72</td> <td>73</td> <td>74</td> <td>75</td> <td>76</td> <td>77</td> <td>78</td> <td>79</td> <td>80</td> <td>81</td> <td>82</td> <td>83</td> <td>84</td> <td>85</td> <td>86</td> <td>87</td> <td>88</td> <td>89</td> <td>90</td> <td>91</td> <td>92</td> <td>93</td> <td>94</td> <td>95</td> <td>96</td> <td>97</td> <td>98</td> <td>99</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100		
施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																																																																																																																																																																																														
施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																																																																																																																																																																																														
施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別	施設種別																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																																																																																																																																																																																														

【第5条 地震による損傷の防止】

要求事項との対比表

赤色：様式-6に関する記載（付番及び下線）
 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載
 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比
 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比
 紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比

【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番
 <関連する資料>
 ・様式-1への展開表（補足説明資料）
 ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1）
 []：前回提出時からの変更箇所

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則	設工認申請書 基本設計方針（前）	設工認申請書 基本設計方針（後）	設置変更許可申請書 本文	設置変更許可申請書 添付書類八	設置許可、基本設計方針及び 技術基準規則との対比	備考																																																																		
	<p>第2.1.1表 設計基準対象施設のクラス別施設(4/5)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>種別</th> <th>種別</th> <th>種別</th> <th>種別</th> <th>種別</th> <th>種別</th> <th>種別</th> <th>種別</th> <th>種別</th> <th>種別</th> <th>種別</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>炉心</td> <td>炉心</td> <td>炉心</td> <td>炉心</td> <td>炉心</td> <td>炉心</td> <td>炉心</td> <td>炉心</td> <td>炉心</td> <td>炉心</td> <td>炉心</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> </tbody> </table>	種別	種別	種別	種別	種別	種別	種別	種別	種別	種別	種別	炉心	炉心	炉心	炉心	炉心	炉心	炉心	炉心	炉心	炉心	炉心	<p>第2.1.1表 設計基準対象施設のクラス別施設(4/5)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>種別</th> <th>種別</th> <th>種別</th> <th>種別</th> <th>種別</th> <th>種別</th> <th>種別</th> <th>種別</th> <th>種別</th> <th>種別</th> <th>種別</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>炉心</td> <td>炉心</td> <td>炉心</td> <td>炉心</td> <td>炉心</td> <td>炉心</td> <td>炉心</td> <td>炉心</td> <td>炉心</td> <td>炉心</td> <td>炉心</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> </tbody> </table>	種別	種別	種別	種別	種別	種別	種別	種別	種別	種別	種別	炉心	炉心	炉心	炉心	炉心	炉心	炉心	炉心	炉心	炉心	炉心		<p>(ツブ)</p>  <p>⑤-24</p>		
種別	種別	種別	種別	種別	種別	種別	種別	種別	種別	種別																																																														
炉心	炉心	炉心	炉心	炉心	炉心	炉心	炉心	炉心	炉心	炉心																																																														
...																																																														
種別	種別	種別	種別	種別	種別	種別	種別	種別	種別	種別																																																														
炉心	炉心	炉心	炉心	炉心	炉心	炉心	炉心	炉心	炉心	炉心																																																														
...																																																														
<p>以下余白</p>	<p>以下余白</p>	<p>以下余白</p>																																																																						

設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7

【第5条 地震による損傷の防止】

要求事項との対比表

赤色：様式-6に関する記載（付番及び下線）
 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載
 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比
 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比
 紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比

【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番
 <関連する資料>
 ・様式-1への展開表（補足説明資料）
 ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1）
 ■：前回提出時からの変更箇所

様式-7

实用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則	設工認申請書基本設計方針（前）	設工認申請書基本設計方針（後）	設置変更許可申請書本文	設置変更許可申請書添付書類八	設置許可、基本設計方針及び技術基準規則との対比	備考												
				<p>第1.4.1-2表 入力地震動の評価における解放基盤表面の位置</p> <table border="1" data-bbox="1774 630 1958 1491"> <thead> <tr> <th>号炉</th> <th>標高 T. M. S. L.※ (m)</th> <th>整地面からの深さ (m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5号炉</td> <td>-134</td> <td>146</td> </tr> <tr> <td>6号炉</td> <td>-155</td> <td>167</td> </tr> <tr> <td>7号炉</td> <td>-155</td> <td>167</td> </tr> </tbody> </table> <p>※T. M. S. L.：東京湾平均海面。Tokyo bay Mean Sea Level の略で、東京湾での検潮に基づき設定された陸地の高さの基準</p> <p style="text-align: center;">④-16</p> <p style="text-align: center;">— 以下余白 —</p>	号炉	標高 T. M. S. L.※ (m)	整地面からの深さ (m)	5号炉	-134	146	6号炉	-155	167	7号炉	-155	167		
号炉	標高 T. M. S. L.※ (m)	整地面からの深さ (m)																
5号炉	-134	146																
6号炉	-155	167																
7号炉	-155	167																

【第5条 地震による損傷の防止】

— : 該当なし
 ※ : 条文全体に関わる説明書
 ■ : 前回提出時からの変更箇所

各条文の設計の考え方

第5条（地震による損傷の防止）					
1. 技術基準規則の条文，解釈への適合性に関する考え方					
No.	基本設計方針で記載する事項	適合性の考え方（理由）	項・号	解釈	説明資料等
①	設計基準対象施設の耐震設計の基本方針	技術基準規則の要求事項及びその解釈を受けている内容を記載する。	1項	1	b, c, d, e, f
②	基準地震動に対する耐震重要施設の耐震設計の基本方針	技術基準規則の要求事項及びその解釈を受けている内容を記載する。	2項	2, 3	b, c, d, e, f
③	耐震重要度分類	設計基準対象施設の耐震設計における耐震重要度分類について記載する。	1項 2項	1, 2	c
④	地震力の算定方法	設計基準対象施設の耐震設計における設計用地震力の算定方法について記載する。	1項 2項	1, 2	c
⑤	荷重の組合せと許容限界	設計基準対象施設の耐震設計において考慮すべき荷重の組合せと適用する許容限界について記載する。	1項 2項	1, 2	a, c
⑥	設計における留意事項のうち，各段階における波及的影響の評価方針	波及的影響評価について，設計及び工事の段階における調査・検討内容等を記載するとともに，波及的影響防止のため現場の維持管理を保安規定に定める旨を記載する。	2項	2	c
⑦	設計基準対象施設の地震による周辺斜面の崩壊に対する設計方針	設置（変更）許可を受けた，周辺斜面の崩壊の影響がないことが確認された場所に設置する旨を記載する。	3項	4	c
⑧	基礎地盤傾斜が1/2000を上回る場合の基本方針	基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価に係る審査ガイドに関する要求事項を受けている内容を記載する。	—	—	c
⑨	建屋への地下水の影響に関する設計方針	建屋の耐震性を確保するため，建屋周囲の地下水を排水できるよう排水設備を設置する旨を記載する。	—	—	c

【第5条 地震による損傷の防止】

—：該当なし
 ※：条文全体に関わる説明書
 ■：前回提出時からの変更箇所

様式-6

⑩	炉心内の燃料被覆材の基準地震動に対する設計方針	技術基準規則の要求事項及びその解釈を受けている内容を記載する。	4項	5	c
⑪	兼用キャスクの安全性を損なわない設計方針	技術基準規則の要求事項及びその解釈を受けている内容を記載する。なお、兼用キャスクを用いた使用済燃料の貯蔵設備を設置しない旨を記載する。	5項 6項	6,7	—
⑫	震源を特定せず策定する地震動	設計基準対象施設の耐震設計における標準応答スペクトルに対する設計方針について記載する。	2項	2,3	c

2. 設置許可本文のうち、基本設計方針に記載しないことの考え方

No.	項目	考え方	説明資料等
①	発電用原子炉施設の耐震設計方針	設置許可基準規則への適合性の方針を示すものであり、別途、技術基準規則への適合性の方針を記載するため、記載しない。	—
②	基準地震動 S_s 及び弾性設計用地震動 S_d の策定方針	設置変更許可申請書で担保されている事項であるため、記載しない。	—
③	設置許可添八との重複記載	設置許可添八の記載の方がより適切であり、設置許可添八の記載を採用するため記載しない。	—

3. 設置許可添八のうち、基本設計方針に記載しないことの考え方

No.	項目	考え方	説明資料等
◇	発電用原子炉施設の耐震設計方針	設置許可基準規則への適合性の方針を示すものであり、別途、技術基準規則への適合性の方針を記載するため、記載しない。	—
◇	他条文に関する記載	第4条に記載する内容であり、第4条にて同趣旨の内容を整理するため記載しない。	—
◇	設計基準対象施設の構造計画・配置計画	地震の影響を低減するための構造計画と配置計画については、別途詳細に記載しているため、概要は記載しない。	c

【第5条 地震による損傷の防止】

—：該当なし
 ※：条文全体に関わる説明書
 ■：前回提出時からの変更箇所

様式-6

◇4	波及的影響を考慮すべき施設	耐震重要度分類を示したクラス別施設表を基本設計方針に記載するにあたり、波及的影響を考慮すべき施設を基本設計方針に記載した場合、抽出の都度、設計及び工事計画認可申請が必要となり、合理的でないため、添付書類に記載し、機器設置時等における波及的影響の防止については、保安規定にて担保する。波及的影響を考慮すべき施設に適用する地震動及びその評価については添付書類に記載する。また、溢水及び火災の観点から抽出した施設の溢水評価及び火災評価について、それぞれ第12条及び第7条に記載するため、記載しない。	c
◇5	基準地震動 S_s 及び弾性設計用地震動 S_d の策定方針	設置変更許可申請書で担保されている事項であるため、記載しない。	—
◇6	荷重の組合せ上の留意事項（水平2方向と鉛直方向の組合せに関する記載を除く。）	第5条の要求事項ではないため記載しない。なお、添付書類に、荷重の組合せにおいて、評価を代表できるケース等の留意事項について記載する。	c
◇7	主要施設の耐震構造	主要施設の構造に関する記載であり、当該構造を踏まえた耐震性については添付書類に記載するため、記載しない。	c
◇8	地震検知による耐震安全性の確保	地震感知器及び地震トリップ設定値については、建設工認の添付書類を踏襲し、地震トリップ設定値は設計用地震動 S_1 を基に設定しており、今回設定した S_d は S_1 の応答スペクトルをおおむね下回らないよう配慮していることから記載しない。 また、地震観測網は、耐震技術の向上に役立つ知見を収集することを目的として、地震時の地盤及び施設の揺れの観測データを収集するために設置している。得られた観測データを基に、地震動評価及び耐震設計上の影響検討を行った上で、地震動評価及び施設の耐震設計に反映すべき知見と判断された場合は、それらを生かしていくものである。 以上を踏まえ、地震観測を継続して実施するために、地震観測網の維持管理については、保安規定にて担保する。	—
◇9	設置許可本文との重複記載	設置許可本文にある同趣旨の記載を採用するため記載しない。	—

【第5条 地震による損傷の防止】

—：該当なし
 ※：条文全体に関わる説明書
 ■：前回提出時からの変更箇所

様式-6

◇	設置許可添八内の重複記載	設置許可添八内にある同趣旨の記載を採用するため記載しない。	—
◇	重大事故等対処施設を津波から防護するための津波防護施設等に対する設計方針	基本設計方針では設計基準対象施設と重大事故等対処施設の耐震設計方針を合わせて記載しており、津波防護施設等に対する設計方針はDBとSAで変わらないため、SAについては特記しない。	—
◇	運用、手順	保安規定で対応するため記載しない。	—
4. 詳細な検討が必要な事項			
No.	記載先		
a	発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書		
b	設備別記載事項の設定根拠に関する説明書		
c	耐震性に関する説明書		
d	原子炉本体の基礎に関する説明書及びその基礎の状況を明示した図面		
e	排気筒の基礎に関する説明書及びその基礎の状況を明示した図面		
f	原子炉格納施設の基礎に関する説明書及びその基礎の状況を明示した図面		
※	発電用原子炉の設置の許可（本文（五号））との整合性に関する説明書		
※	設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書		

【第50条 地震による損傷の防止】

要求事項との対比表

赤色：様式-6に関する記載（付番及び下線） 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比	【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 <関連する資料> ・様式-1への展開表（補足説明資料） ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） ■■■■■：前回提出時からの変更箇所
---	---

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 (地震による損傷の防止)	設工認申請書 基本設計方針（後）	設置変更許可申請書 本文	設置変更許可申請書 添付書類八	設置許可、基本設計方針及び 技術基準規則との対比	備考
<p>第五十条 重大事故等対処施設は、次に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ次に定めるところにより施設しなければならない。①</p> <p>【解釈】 第50条（地震による損傷の防止） 1 第50条の適用に当たっては、第5条の解釈に準ずるものとする。 ①, ②, ③, ④, ⑥, ⑦, ⑧, ⑨, ⑩, ⑭</p>	<p>2. 自然現象 2.1 地震による損傷の防止 2.1.1 耐震設計 (1) 耐震設計の基本方針①-1</p> <p>耐震設計は、以下の項目に従って行う。 ①-2【50条1】</p>	<p>イ 発電用原子炉施設の位置 6号及び7号炉 (1) 敷地の面積及び形状 <u>常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設については、基準地震動による地震力によって生じるおそれがある周辺の斜面の崩壊に対して、重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない場所に設置する。⑩-1</u></p> <p>ロ 発電用原子炉施設の一般構造 6号及び7号炉 (1) 耐震構造 本発電用原子炉施設は、次の方針に基づき耐震設計を行い、設置許可基準規則に適合するように設計する。①</p> <p>(ii) 重大事故等対処施設の耐震設計②(①-1) 重大事故等対処施設については、設計基準対象施設の耐震設計における動的地震力又は静的地震力に対する設計方針を踏襲し、重大事故等における運転状態及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重等を考慮し、適用する地震力に対して重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないことを目的として、設備分類に応じて、<u>以下の項目に従って耐震設計を行う。①-2</u></p>	<p>1. 安全設計 1.4 耐震設計 発電用原子炉施設の耐震設計は、「設置許可基準規則」に適合するように、「1.4.1 設計基準対象施設の耐震設計」、「1.4.2 重大事故等対処施設の耐震設計」、「1.4.3 主要施設の耐震構造」及び「1.4.4 地震検知による耐震安全性の確保」に従って行う。◇</p> <p>1.4.2 重大事故等対処施設の耐震設計 1.4.2.1 重大事故等対処施設の耐震設計の基本方針①-1 重大事故等対処施設については、設計基準対象施設の耐震設計における動的地震力又は静的地震力に対する設計方針を踏襲し、重大事故等における運転状態、重大事故等時の状態で施設に作用する荷重等を考慮し、適用する地震力に対して重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないことを目的として、設備分類に応じて、<u>以下の項目に従って耐震設計を行う。◇(①-2)</u></p>	<p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。 ・要求事項に対する設計の明確化。</p> <p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。 ・要求事項に対する設計の明確化。</p>	<p>原子炉冷却系統施設（共通） 2.1.1 耐震設計 （以下同様の施設区分）</p>

【第50条 地震による損傷の防止】

要求事項との対比表

赤色：様式-6に関する記載（付番及び下線） 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比	【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 <関連する資料> ・様式-1への展開表（補足説明資料） ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） ■：前回提出時からの変更箇所
---	---

様式-7

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則	設工認申請書 基本設計方針（後）	設置変更許可申請書 本文	設置変更許可申請書 添付書類八	設置許可，基本設計方針及び 技術基準規則との対比	備考
<p>一 常設耐震重要重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を除く。）基準地震動による地震力に対して重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないこと。</p> <p>①，②，⑥，⑦，⑧，⑨，⑭</p>	<p>a. 重大事故等対処施設については，施設の各設備が有する重大事故等に対処するために必要な機能及び設置状態を踏まえて，常設耐震重要重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を除く。以下同じ。），常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を除く。以下同じ。），常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を除く。以下同じ。），常設重大事故防止設備（設計基準拡張）が設置される重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を除く。以下同じ。），常設重大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置される重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を除く。以下同じ。）及び可搬型重大事故等対処設備に分類する。</p> <p>①【50条2】</p> <p>b. 重大事故等対処施設のうち，常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類がSクラスのものが設置される重大事故等対処施設は，基準地震動Ssによる地震力に対して，重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない設計とする。</p> <p>②-1【50条3】</p>		<p>(1) 常設耐震重要重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を除く。）</p> <p>基準地震動による地震力に対して，重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないように設計する。◇(②-1)</p>	<p>・技術基準規則の要求事項に対する基本設計方針を記載。</p> <p>・要求事項に対する設計の明確化。</p> <p>・同趣旨の記載ではあるが，表現の違いによる差異あり。</p> <p>・要求事項に対する設計の明確化。</p>	<p>②-1 引用元：P12</p>

【第 50 条 地震による損傷の防止】

要求事項との対比表

赤色：様式-6に関する記載（付番及び下線） 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比	【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 <関連する資料> ・様式-1への展開表（補足説明資料） ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） ■■■■■：前回提出時からの変更箇所
---	---

様式-7

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則	設工認申請書 基本設計方針（後）	設置変更許可申請書 本文	設置変更許可申請書 添付書類八	設置許可，基本設計方針及び 技術基準規則との対比	備考
<p>二 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を除く。）設置許可基準規則第四条第二項の規定により算定する地震力に十分に耐えること。</p> <p>①，③，⑥，⑦，⑧</p> <p>【解釈】 2 第1項第2号に規定する「設置許可基準規則第4条第2項の規定により算定する地震力」とは、設置許可基準規則解釈第3</p>	<p>建物・構築物については、構造物全体としての変形能力（終局耐力時の変形）に対して十分な余裕を有し、建物・構築物の終局耐力に対し妥当な安全余裕を有する設計とする。機器・配管系については、その施設に要求される機能を保持する設計とし、塑性ひずみが生じる場合であっても、その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有し、その施設に要求される機能に影響を及ぼさない、また、動的機器等については、基準地震動 S_s による応答に対して、その設備に要求される機能を保持する設計とする。なお、動的機能が要求される機器については、当該機器の構造、動作原理等を考慮した評価を行い、既往の研究等で機能維持の確認がなされた機能確認済加速度等を超えていないことを確認する。</p> <p>②-2 【50条4】</p> <p>c. 重大事故等対処施設のうち、常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設は、代替する機能を有する設計基準事故対処設備が属する耐震重要度分類のクラスに適用される地震力に十分に耐えることができる設計とする。</p> <p>③-1 【50条5】</p>		<p>(2) <u>常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を除く。）</u> <u>代替する機能を有する設計基準事故対処設備が属する耐震重要度分類のクラスに適用される地震力に十分に耐えることができるように設計する。</u>③-1</p>	<p>・技術基準規則の要求事項に対する基本設計方針を記載。</p> <p>・要求事項に対する設計の明確化。</p> <p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。</p> <p>・要求事項に対する設計の明確化。</p>	<p>②-2 引用元：P12</p>

設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7

【第 50 条 地震による損傷の防止】

要求事項との対比表

赤色：様式-6に関する記載（付番及び下線） 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比	【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 <関連する資料> ・様式-1への展開表（補足説明資料） ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） ■：前回提出時からの変更箇所
---	---

様式-7

实用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則	設工認申請書 基本設計方針（後）	設置変更許可申請書 本文	設置変更許可申請書 添付書類八	設置許可、基本設計方針及び 技術基準規則との対比	備考
<p>9条2の地震力とする。 ①, ③, ⑥, ⑦, ⑧</p> <p>三 常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を除く。）基準地震動による地震力に対して重大事故に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないこと。 ①, ④, ⑥, ⑦, ⑧, ⑨, ⑭</p>	<p>常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設と常設重大事故緩和設備又は常設重大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置される重大事故等対処施設の両方に属する重大事故等対処施設については、基準地震動 S_s による地震力を適用するものとする。 ③-2, ④-1【50条6】</p> <p>d. 重大事故等対処施設のうち、常設重大事故緩和設備又は常設重大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置される重大事故等対処施設は、基準地震動 S_s による地震力に対して、重大事故に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない設計とする。 ④-2【50条7】</p> <p>建物・構築物については、構造物全体としての変形能力（終局耐力時の変形）に対して十分な余裕を有し、建物・構築物の終局耐力に対し妥当な安全余裕を有する設計とする。機器・配管系については、その施設に要求される機能を保持する設計とし、塑性ひずみが生じる場合であっても、その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有し、その施設に要求される機能に影響を及ぼさない、また、動的機器等については、基準地震動 S_s による応答に対して、その設備に要求される機能</p>		<p>(3) 常設重大事故緩和設備又は常設重大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置される重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を除く。） 基準地震動による地震力に対して、重大事故に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないように設計する。④-2 ④-2 なお、本施設と(2)の両方に属する重大事故等対処施設については、基準地震動による地震力を適用するものとする。③-2, ④-1, ③-4, ④-4</p>	<p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。 ・要求事項に対する設計の明確化。</p> <p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。 ・要求事項に対する設計の明確化。</p> <p>・技術基準規則の要求事項に対する基本設計方針を記載。 ・要求事項に対する設計の明確化。</p>	<p>④-2 引用元：P14</p>

【第 50 条 地震による損傷の防止】

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線）
 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載
 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比
 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比

【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番
 <関連する資料>
 ・様式-1 への展開表（補足説明資料）
 ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1）
 ：前回提出時からの変更箇所

要求事項との対比表

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則	設工認申請書 基本設計方針（後）	設置変更許可申請書 本文	設置変更許可申請書 添付書類八	設置許可、基本設計方針及び 技術基準規則との対比	備考
	<p>を保持する設計とする。なお、動的機能が要求される機器については、当該機器の構造、動作原理等を考慮した評価を行い、既往の研究等で機能維持の確認がなされた機能確認済加速度等を超えていないことを確認する。</p> <p>④-3 【50 条 8】</p> <p>e. 重大事故等対処施設のうち、常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類が B クラス又は C クラスのもの）が設置される重大事故等対処施設は、当該設備が属する耐震重要度分類のクラスに適用される地震力に十分に耐えることができる設計とする。</p> <p>③-3 【50 条 9】</p> <p>常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類が B クラス又は C クラスのもの）が設置される重大事故等対処施設と常設重大事故緩和設備又は常設重大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置される重大事故等対処施設の両方に属する重大事故等対処施設については、基準地震動 S_s による地震力を適用するものとする。</p> <p>③-4, ④-4 【50 条 10】</p>		<p>(4) <u>常設重大事故防止設備（設計基準拡張）が設置される重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を除く。）</u> <u>当該設備が属する耐震重要度分類のクラスに適用される地震力に十分に耐えることができるように設計する。</u> ③-3</p> <p>(5) 可搬型重大事故等対処設備 地震による周辺斜面の崩壊、溢水、火災等の影響を受けない場所に適切に保管する。◇(⑤-2)</p> <p>(6) 常設耐震重要重大事故防止設備、常設重大事故緩和設備又は常設重大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置される重大事故等対処施設については、基準地震動による地震力が作用した場合においても、接地圧に対する十分な支持力を有する地盤に設置する。◇</p> <p>また、常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設については、代替する機能を有する設計基準事故対処設備が属する耐震重要度分類のクラスに適用される地震力、常設重大事故防止設備（設計基準拡張）が設置される重大事故等対処施設</p>	<p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。</p> <p>・要求事項に対する設計の明確化。</p> <p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。</p> <p>・要求事項に対する設計の明確化。</p>	<p>④-3 引用元：P14</p> <p>③-4, ④-4 引用元：P4</p>

【第 50 条 地震による損傷の防止】

要求事項との対比表

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比	【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 <関連する資料> ・様式-1 への展開表（補足説明資料） ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） ■■■■■：前回提出時からの変更箇所
--	--

様式-7

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則	設工認申請書 基本設計方針（後）	設置変更許可申請書 本文	設置変更許可申請書 添付書類八	設置許可，基本設計方針及び 技術基準規則との対比	備考
<p>四 特定重大事故等対処施設 設置許可基準規則第四条第二項の規定により算定する地震力に十分に耐え、かつ、基準地震動による地震力に対して重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないこと。⑬</p> <p>【解釈】 3 第1項第4号に規定する「設置許可基準規則第4条第2項の規定により算定する地震力」とは、設置許可基準規則解釈第39条3の地震力とする。⑬</p>	<p>f. なお、特定重大事故等対処施設に該当する施設は本申請の対象外である。 ⑬ 【50条 11】</p> <p>g. 常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大事故緩和設備，常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類がSクラスのもの）又は常設重大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置される重大事故等対処施設については、基準地震動 S_s 及び弾性設計用地震動 S_d による地震力は、水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定するものとする。 ②-3, ④-5 【50条 12】</p> <p>h. 常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大事故緩和設備，常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類がSクラスのもの）又は常設重大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置される重大事故等対処施設の土木構造物は、基準地震動 S_s による地震力に対して、重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない設計とする。 ②-4, ④-6 【50条 13】</p>		<p>については、当該設備が属する耐震重要度分類のクラスに適用される地震力が作用した場合においても、接地圧に対する十分な支持力を有する地盤に設置する。◇</p> <p>(7) <u>重大事故等対処施設に適用する動的</u>地震力は、<u>水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定するものとする</u>。なお、水平2方向及び鉛直方向の地震力が同時に作用し、影響が考えられる施設、設備については許容限界の範囲内に留まることを確認する。②-3, ④-5</p> <p>(8) <u>常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大事故緩和設備，常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類がSクラスのもの）又は常設重大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置される重大事故等対処施設の土木構造物は、基準地震動による地震力に対して、重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないように設計する</u>。②-4, ④-6</p>	<p>・設置変更許可に記載なし。</p> <p>・特定重大事故等対処施設は、経過措置での対応とするため、本工事の計画対象外。</p> <p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。</p> <p>・要求事項に対する設計の明確化。</p> <p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。</p> <p>・要求事項に対する設計の明確化。</p>	

【第 50 条 地震による損傷の防止】

要求事項との対比表

赤色：様式-6に関する記載（付番及び下線） 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比	【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 <関連する資料> ・様式-1への展開表（補足説明資料） ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） ■■■■■：前回提出時からの変更箇所
---	---

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則	設工認申請書 基本設計方針（後）	設置変更許可申請書 本文	設置変更許可申請書 添付書類八	設置許可、基本設計方針及び 技術基準規則との対比	備考
	<p>i. 津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備並びに浸水防止設備又は津波監視設備が設置された建物・構築物は、基準地震動 S_s による地震力に対して、構造物全体としての変形能力（終局耐力時の変形）について十分な余裕を有するとともに、それぞれの施設及び設備に要求される機能が保持できる設計とする。</p> <p>②-5, ③-5, ④-7, ⑤-1 【50条 14】</p> <p>j. 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設は、代替する機能を有する設計基準事故対処設備が属する耐震重要度分類のクラスに適用される「第 5 条 (1) 耐震設計の基本方針」に示す地震力に対して、おおむね弾性状態に留まる範囲で耐えられる設計とする。</p> <p>常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類が B クラス又は C クラスのもの）が設置される重大事故等対処施設は、当該設備が属する耐震重要度分類のクラスに適用される「第 5 条 (1) 耐震設計の基本方針」に示す地震力に対して、おおむね弾性状態に留まる範囲で耐えられる設計とする。</p> <p>③ 【50条 15】</p>		<p>(9) 重大事故等対処施設を津波から防護するための津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備並びに浸水防止設備が設置された建物・構築物は、基準地震動による地震力に対して、それぞれの施設及び設備に要求される機能が保持できるように設計することとし、「1.4.1 設計基準対象施設の耐震設計」に示す津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備並びに浸水防止設備が設置された建物・構築物の設計方針に基づき設計する。②-5, ③-5, ④-7, ⑤-1</p>	<p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。</p> <p>・要求事項に対する設計の明確化。</p> <p>・技術基準規則の要求事項に対する基本設計方針を記載。</p> <p>・要求事項に対する設計の明確化。</p>	

【第 50 条 地震による損傷の防止】

要求事項との対比表

赤色：様式-6に関する記載（付番及び下線） 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比	【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 <関連する資料> ・様式-1への展開表（補足説明資料） ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） ■■■■■：前回提出時からの変更箇所
---	---

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則	設工認申請書 基本設計方針（後）	設置変更許可申請書 本文	設置変更許可申請書 添付書類八	設置許可、基本設計方針及び 技術基準規則との対比	備考
	<p>k. 常設耐震重要重大事故防止設備、常設重大事故緩和設備、常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類がSクラスのもの）又は常設重大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置される重大事故等対処施設は、それら以外の発電所内及びその周辺にある施設（資機材等含む。）の波及的影響によって、重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。</p> <p>②-6, ④-8, ⑨-1 【50条16】</p> <p>1. 可搬型重大事故等対処設備については、地震による周辺斜面の崩壊等の影響を受けないように「5.1.2 多様性、位置的分散等」に基づく設計とする。</p> <p>⑤-2 【50条17】</p> <p>m. 緊急時対策所の耐震設計の基本方針については、「(6)緊急時対策所」に示す。</p> <p>②-7, ④-9 【50条18】</p>		<p>(10) <u>常設耐震重要重大事故防止設備、常設重大事故緩和設備、常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類がSクラスのもの）又は常設重大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置される重大事故等対処施設が、Bクラス及びCクラスの施設、常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備又は常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類がBクラス又はCクラスのもの）が設置される重大事故等対処施設、可搬型重大事故等対処設備、常設重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備並びに常設重大事故防止設備（設計基準拡張）及び常設重大事故緩和設備（設計基準拡張）のいずれにも属さない常設の重大事故等対処施設の波及的影響によって、重大事故等に対処するために必要な機能を損なわないように設計する。</u>②-6, ④-8, ⑨-1</p> <p>(11) 重大事故等対処施設の構造計画及び配置計画に際しては、地震の影響が低減されるように考慮する。◇</p> <p>(12) <u>緊急時対策所の耐震設計の基本方針については、「1.4.2.7 緊急時対策所」に示す。</u>②-7, ④-9</p>	<p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。</p> <p>・要求事項に対する設計の明確化。</p> <p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。</p> <p>・要求事項に対する設計の明確化。</p> <p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。</p> <p>・要求事項に対する設計の明確化。</p>	<p>⑤-2 引用元：P14</p>

【第 50 条 地震による損傷の防止】

要求事項との対比表

<p>赤色：様式-6に関する記載（付番及び下線） 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比</p>	<p>【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 <関連する資料> ・様式-1への展開表（補足説明資料） ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） ■：前回提出時からの変更箇所</p>
--	--

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則	設工認申請書 基本設計方針（後）	設置変更許可申請書 本文	設置変更許可申請書 添付書類八	設置許可，基本設計方針及び 技術基準規則との対比	備考
	<p>n. 常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大事故緩和設備，常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類がSクラスのもの）又は常設重大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置される重大事故等対処施設については，地盤変状が生じた場合においても，重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないよう，適切な対策を講ずる設計とする。②，④【50条19】</p> <p>o. 常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大事故緩和設備，常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類がSクラスのもの）又は常設重大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置される重大事故等対処施設等は，地震動及び地殻変動による基礎地盤の傾斜が基本設計段階の目安値である 1/2000 を上回る場合，傾斜に対する影響を地震力に考慮する。 ⑪-1【50条20】</p> <p>p. 重大事故等対処施設（当該施設が機能を維持するために必要な施設等を含む。）のうち，耐震設計等に基準地震動 S s を用いる施設等は，周期 1.7 秒以上に鉛直方向の固有周期を有しない設計とする。 ⑭-1，②，④【50条94】</p>		<p>(13) <u>常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大事故緩和設備，常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類がSクラスのもの）又は常設重大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置される重大事故等対処施設は，地震動及び地殻変動による基礎地盤の傾斜が基本設計段階の目安値である 1/2,000 を上回る場合，傾斜に対する影響を地震力に考慮する。</u>⑪-1</p> <p>(14) <u>重大事故等対処施設（当該施設が機能を維持するために必要な施設等を含む）のうち，耐震設計等に基準地震動を用いる施設等は，周期 1.7 秒以上に鉛直方向の固有周期を有しない設計とする。</u>⑭-1</p>	<p>・技術基準規則の要求事項に対する基本設計方針を記載。 （添付書類六にて基礎地盤に対する安全性評価を実施済み。その他の地盤変状に対する設計方針を記載。）</p> <p>・要求事項に対する設計の明確化。</p> <p>・同趣旨の記載ではあるが，表現の違いによる差異あり。</p> <p>・要求事項に対する設計の明確化。（「基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価に係る審査ガイド」の要求事項に対する記載。）</p> <p>・同趣旨の記載ではあるが，表現の違いによる差異あり。</p> <p>・要求事項に対する設計の明確化。</p>	

【第50条 地震による損傷の防止】

要求事項との対比表

赤色：様式-6に関する記載（付番及び下線） 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比	【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 <関連する資料> ・様式-1への展開表（補足説明資料） ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） ：前回提出時からの変更箇所
---	--

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則	設工認申請書 基本設計方針（後）	設置変更許可申請書 本文	設置変更許可申請書 添付書類八	設置許可、基本設計方針及び 技術基準規則との対比	備考
	(b) 常設重大事故緩和設備 重大事故等対処設備のうち、重大事故が発生した場合において、当該重大事故の拡大を防止し、又はその影響を緩和するための機能を有する設備であって常設のもの ⑥-5【50条25】	(b) 常設重大事故緩和設備 重大事故等対処設備のうち、重大事故が発生した場合において、当該重大事故の拡大を防止し、又はその影響を緩和するための機能を有する設備であって常設のもの ⑥-5	(2) 常設重大事故緩和設備 重大事故等対処設備のうち、重大事故が発生した場合において、当該重大事故の拡大を防止し、又はその影響を緩和するための機能を有する設備であって常設のもの ◇(⑥-5)	・差異なし。 ・要求事項に対する設計の明確化。	
	(c) 常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 設計基準対象施設のうち、重大事故等時に機能を期待する設備であって、重大事故の発生を防止する機能を有する(a)以外の常設のもの ⑥-6【50条26】	(c) 常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 設計基準対象施設のうち、重大事故等時に機能を期待する設備であって、重大事故の発生を防止する機能を有する(a-1)及び(a-2)以外の常設のもの⑥-6	(3) 常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 設計基準対象施設のうち、重大事故等時に機能を期待する設備であって、重大事故の発生を防止する機能を有する(1)以外の常設のもの◇(⑥-6)	・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。 ・要求事項に対する設計の明確化。	
	(d) 常設重大事故緩和設備（設計基準拡張） 設計基準対象施設のうち、重大事故等時に機能を期待する設備であって、重大事故の拡大を防止し、又はその影響を緩和するための機能を有する(b)以外の常設のもの ⑥-7【50条27】	(d) 常設重大事故緩和設備（設計基準拡張） 設計基準対象施設のうち、重大事故等時に機能を期待する設備であって、重大事故の拡大を防止し、又はその影響を緩和するための機能を有する(b)以外の常設のもの⑥-7	(4) 常設重大事故緩和設備（設計基準拡張） 設計基準対象施設のうち、重大事故等時に機能を期待する設備であって、重大事故の拡大を防止し、又はその影響を緩和するための機能を有する(2)以外の常設のもの◇(⑥-7)	・差異なし。 ・要求事項に対する設計の明確化。	
	(e) 可搬型重大事故等対処設備 重大事故等対処設備であって可搬型のもの ⑥-8【50条28】 重大事故等対処設備のうち、耐震評価を行う主要設備の設備分類について、第2.1.2表に示す。 ⑥-9【50条29】	(e) 可搬型重大事故等対処設備 重大事故等対処設備であって可搬型のもの⑥-8	(5) 可搬型重大事故等対処設備 重大事故等対処設備であって可搬型のもの◇(⑥-8) 重大事故等対処設備のうち、耐震評価を行う主要設備の設備分類について、第1.4.2-1表に示す。⑥-9	・差異なし。 ・要求事項に対する設計の明確化。 ・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。 ・要求事項に対する設計の明確化。	

【第 50 条 地震による損傷の防止】

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線）
 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載
 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比
 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比

【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番
 <関連する資料>
 ・様式-1 への展開表（補足説明資料）
 ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1）
 ■■■■■：前回提出時からの変更箇所

要求事項との対比表

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則	設工認申請書 基本設計方針（後）	設置変更許可申請書 本文	設置変更許可申請書 添付書類八	設置許可，基本設計方針及び 技術基準規則との対比	備考
	<p>(3) 地震力の算定方法 耐震設計に用いる地震力の算定は以下の方法による。 ⑦-1 【50 条 30】</p>	<p>b. <u>常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類が S クラスのもの）が設置される重大事故等対処施設は，基準地震動による地震力に対して，重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないように設計する。</u>②-1 <u>建物・構築物については，構築物全体としての変形能力（終局耐力時の変形）について十分な余裕を有し，建物・構築物の終局耐力に対し妥当な安全余裕を有するように設計する。</u>機器・配管系については，その施設に要求される機能を保持するように設計し，<u>塑性ひずみが生じる場合であっても，その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有し，その施設に要求される機能に影響を及ぼさないように，また，動的機器等については，基準地震動による応答に対して，その設備に要求される機能を保持するように設計する。</u>②-2</p>	<p>1.4.2.3 <u>地震力の算定方法</u> 重大事故等対処施設の耐震設計に用いる地震力の算定方法は，「1.4.1.3 地震力の算定方法」に示す設計基準対象施設の静的地震力，動的地震力及び設計用減衰定数について，以下のとおり適用する。⑦-1</p>	<p>・同趣旨の記載ではあるが，表現の違いによる差異あり。 ・要求事項に対する設計の明確化。</p>	

【第 50 条 地震による損傷の防止】

要求事項との対比表

<p>赤色：様式-6に関する記載（付番及び下線） 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比</p>	<p>【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 <関連する資料> ・様式-1への展開表（補足説明資料） ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） : 前回提出時からの変更箇所</p>
--	--

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則	設工認申請書 基本設計方針（後）	設置変更許可申請書 本文	設置変更許可申請書 添付書類八	設置許可、基本設計方針及び 技術基準規則との対比	備考
	<p>a. 静的地震力 重大事故等対処施設については、常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設に、代替する機能を有する設計基準事故対処設備が属する耐震重要度分類のクラスに適用される静的地震力を、常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類が B クラス又は C クラスのもの）が設置される重大事故等対処施設に、当該設備が属する耐震重要度分類のクラスに適用される静的地震力を、それぞれ適用する。 ⑦-2, ⑦-3 【50 条 31】</p>	<p>c. <u>常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設は、代替する機能を有する設計基準事故対処設備が属する耐震重要度分類のクラスに適用される地震力に十分に耐えることができるように設計する。</u>⑦-2 なお、<u>B クラス施設の機能を代替する常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設のうち、共振のおそれのある施設又は常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類が B クラス又は C クラスのもの）が設置される重大事故等対処施設が属する耐震重要度分類が B クラスのもの</u>のうち、<u>共振のおそれのある施設については、弾性設計用地震動に 2 分の 1 を乗じた地震動によりその影響についての検討を行う。</u>③-6 建物・構築物及び機器・配管系ともに、静的地震力に対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐えられるように設計する。建物・構築物については、発生する応力に対して、建築基準法等の安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。②(⑧-39) 機器・配管系については、発生する応力に対して、応答が全体的におおむね弾性状態に留まるように設計する。②(⑧-45)</p>	<p>(1) 静的地震力 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備又は常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類が B クラス又は C クラスのもの）が設置される重大事故等対処施設について、「1.4.1.3 地震力の算定方法」の「(1) 静的地震力」に示す B クラス又は C クラスの施設に適用する<u>静的地震力を適用する。</u>⑦-3</p>	<p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。 ・要求事項に対する設計の明確化。</p>	

【第 50 条 地震による損傷の防止】

赤色：様式-6に関する記載（付番及び下線）
 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載
 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比
 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比

【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番
 <関連する資料>
 ・様式-1への展開表（補足説明資料）
 ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1）
 ■■■■■：前回提出時からの変更箇所

要求事項との対比表

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則	設工認申請書 基本設計方針（後）	設置変更許可申請書 本文	設置変更許可申請書 添付書類八	設置許可，基本設計方針及び 技術基準規則との対比	備考
	<p>b. 動的地震力 重大事故等対処施設のうち，常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大事故緩和設備，常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類がSクラスのもの）又は常設重大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置される重大事故等対処施設については，基準地震動 S_s による地震力を適用する。 ⑦-4 【50 条 32】</p>	<p>d. <u>常設重大事故緩和設備又は常設重大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置される重大事故等対処施設は，基準地震動による地震力に対して，重大事故に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないように設計する。</u>④-2 <u>建物・構築物については，構造物全体としての変形能力（終局耐力時の変形）について十分な余裕を有し，建物・構築物の終局耐力に対し妥当な安全余裕を有するように設計する。</u>機器・配管系については，その施設に要求される機能を保持するように設計し，塑性ひずみが生じる場合であっても，その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有し，その施設に要求される機能に影響を及ぼさないように，また，動的機器等については，基準地震動による応答に対して，その設備に要求される機能を保持するように設計する。④-3</p> <p>e. <u>可搬型重大事故等対処設備は，地震による周辺斜面の崩壊，溢水，火災等の影響を受けない場所に適切に保管する。</u>⑤-2</p>	<p>(2) <u>動的地震力</u> <u>常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大事故緩和設備，常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類がSクラスのもの）又は常設重大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置される重大事故等対処施設について，</u> 「1.4.1.3 地震力の算定方法」の「(2) 動的地震力」に示す入力地震動を用いた地震応答解析による地震力を適用する。<u>⑦-4</u></p>	<p>・同趣旨の記載ではあるが，表現の違いによる差異あり。 ・要求事項に対する設計の明確化。</p>	

【第 50 条 地震による損傷の防止】

要求事項との対比表

赤色：様式-6に関する記載（付番及び下線）
 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載
 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比
 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比

【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番
 <関連する資料>
 ・様式-1への展開表（補足説明資料）
 ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1）
 ：前回提出時からの変更箇所

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則	設工認申請書 基本設計方針（後）	設置変更許可申請書 本文	設置変更許可申請書 添付書類八	設置許可、基本設計方針及び 技術基準規則との対比	備考
	<p>常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設のうち、Bクラスの施設の機能を代替する共振のおそれのある施設、常設重大事故防止設備（設計基準拡張）が設置される重大事故等対処施設のうち、当該設備が属する耐震重要度分類がBクラスで共振のおそれのある施設については、共振のおそれのあるBクラスの施設に適用する地震力を適用する。</p> <p>⑦-5【50条33】</p> <p>常設耐震重要重大事故防止設備、常設重大事故緩和設備、常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類がSクラスのもの）又は常設重大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置される重大事故等対処施設の土木構造物については、<u>基準地震動Ssによる地震力を適用する。</u></p> <p>⑦-6【50条34】</p> <p>重大事故等対処施設のうち、設計基準対象施設の<u>既往評価を適用できる基本構造と異なる施設については、適用する地震力に対して、要求される機能及び構造健全性が維持されることを確認するため、当該施設の構造を適切にモデル化した上での地震応答解析、加振試験等を実施する。</u></p> <p>⑦-7【50条35】</p>		<p><u>常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設のうち、Bクラスの施設の機能を代替する共振のおそれのある施設、常設重大事故防止設備（設計基準拡張）が設置される重大事故等対処施設のうち、当該設備が属する耐震重要度分類がBクラスで共振のおそれのある施設については、</u> 「1.4.1.3 地震力の算定方法」の「(2) 動的地震力」に示す<u>共振のおそれのあるBクラスの施設に適用する地震力を適用する。</u></p> <p>⑦-5</p> <p><u>常設耐震重要重大事故防止設備、常設重大事故緩和設備、常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類がSクラスのもの）又は常設重大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置される重大事故等対処施設の土木構造物については、</u>「1.4.1.3 地震力の算定方法」の「(2) 動的地震力」に示す屋外重要土木構造物に適用する<u>地震力を適用する。</u>⑦-6</p> <p>なお、<u>重大事故等対処施設のうち、設計基準対象施設の基本構造と異なる施設については、適用する地震力に対して、要求される機能及び構造健全性が維持されることを確認するため、当該施設の構造を適切にモデル化した上での地震応答解析又は加振試験等を実施する。</u>⑦-7</p>	<p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。</p> <p>・要求事項に対する設計の明確化。</p> <p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。</p> <p>・要求事項に対する設計の明確化。</p> <p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。</p> <p>・要求事項に対する設計の明確化。</p>	

【第 50 条 地震による損傷の防止】

要求事項との対比表

赤色：様式-6に関する記載（付番及び下線）
 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載
 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比
 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比

【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番
 <関連する資料>
 ・様式-1への展開表（補足説明資料）
 ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1）
 ■■■■■：前回提出時からの変更箇所

様式-7

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則	設工認申請書 基本設計方針（後）	設置変更許可申請書 本文	設置変更許可申請書 添付書類八	設置許可，基本設計方針及び 技術基準規則との対比	備考
	<p>(a) 入力地震動 「第 5 条 (3) 地震力の算定方法」の「b. 動的地震力 (a) 入力地震動」を適用する。 ⑦【50 条 36】</p> <p>重大事故等対処施設における耐震重要度分類が B クラスの施設の機能を代替する常設重大事故防止設備又は当該設備が属する耐震重要度分類が B クラスの常設重大事故防止設備（設計基準拡張）が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物のうち共振のおそれがあり，動的解析が必要なものに対しては，弾性設計用地震動 S d に 2 分の 1 を乗じたものを用いる。 ③-6【50 条 37】</p> <p>(b) 地震応答解析 「第 5 条 (3) 地震力の算定方法」の「b. 動的地震力 (b) 地震応答解析」を適用する。 ⑦【50 条 38】</p> <p>常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大事故緩和設備，常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類が S クラスのもの）又は常設重大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置される重大事故等対処施設を支持する建物・構築物の支持機能を検討するための動的解析において，施設を支持する建物・構築物の主要構造要素がある程度以上弾性範囲を超える場合には，その弾塑性挙動を適切に模擬した復元力特性を考慮した地震応答</p>			<p>・技術基準規則の要求事項に対する基本設計方針を記載。 ・要求事項に対する設計の明確化。</p> <p>・同趣旨の記載ではあるが，表現の違いによる差異あり。 ・要求事項に対する設計の明確化。</p> <p>・技術基準規則の要求事項に対する基本設計方針を記載。 ・要求事項に対する設計の明確化。</p> <p>・技術基準規則の要求事項に対する基本設計方針を記載。 ・要求事項に対する設計の明確化。</p>	<p>③-6 引用元：P13</p>

設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7

【第50条 地震による損傷の防止】

要求事項との対比表

赤色：様式-6に関する記載（付番及び下線） 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比	【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 <関連する資料> ・様式-1への展開表（補足説明資料） ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） ■■■■■：前回提出時からの変更箇所
---	---

様式-7

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則	設工認申請書 基本設計方針（後）	設置変更許可申請書 本文	設置変更許可申請書 添付書類八	設置許可，基本設計方針及び 技術基準規則との対比	備考
	<p>解析を行う。</p> <p>②，④【50条39】</p> <p>常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大事故緩和設備，常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類がSクラスのもの）又は常設重大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置される重大事故等対処施設の土木構造物の動的解析は，構造物と地盤の相互作用を考慮できる連成系の地震応答解析手法とし，地盤及び構造物の地震時における非線形挙動の有無や程度に応じて，線形，等価線形又は非線形解析のいずれかにて行う。</p> <p>②，④【50条40】</p> <p>地震力については，水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定する。</p> <p>⑦-8【50条41】</p> <p>c. 設計用減衰定数 「第5条（3）地震力の算定方法」の「c. 設計用減衰定数」を適用する。</p> <p>⑦-9【50条42】</p>	<p>f. 重大事故等対処施設に適用する動的地震力は，<u>水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定するものとする。</u>⑦-8</p> <p>g. 重大事故等対処施設を津波から防護するための津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備並びに浸水防止設備が設置された建物・構築物は，基準地震動による地震力に対して，それぞれの施設及び設備に要求される機能が保持できるように設計する。②(②-5，③-5，④-7，⑤-1)</p>	<p>(3) <u>設計用減衰定数</u> 「<u>1.4.1.3 地震力の算定方法</u>」の「(3) <u>設計用減衰定数</u>」を適用する。⑦-9</p>	<p>・技術基準規則の要求事項に対する基本設計方針を記載。</p> <p>・要求事項に対する設計の明確化。</p> <p>・同趣旨の記載ではあるが，表現の違いによる差異あり。</p> <p>・要求事項に対する設計の明確化。</p> <p>・同趣旨の記載ではあるが，表現の違いによる差異あり。</p> <p>・要求事項に対する設計の明確化。</p>	

【第 50 条 地震による損傷の防止】

要求事項との対比表

赤色：様式-6に関する記載（付番及び下線）
 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載
 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比
 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比

【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番
 <関連する資料>
 ・様式-1への展開表（補足説明資料）
 ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1）
 ■■■■■：前回提出時からの変更箇所

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則	設工認申請書 基本設計方針（後）	設置変更許可申請書 本文	設置変更許可申請書 添付書類八	設置許可、基本設計方針及び 技術基準規則との対比	備考
	<p>(4) 荷重の組合せと許容限界 耐震設計における荷重の組合せと許容限界は以下による。 ⑧-1【50条43】</p> <p>a. 耐震設計上考慮する状態 地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。 ⑧-2【50条44】</p> <p>(a) 建物・構築物 重大事故等対処施設については以下のイ.～ニ.の状態を考慮する。 ⑧-3【50条45】</p> <p>イ. 運転時の状態 「第5条(4) 荷重の組合せと許容限界」の「a. 耐震設計上考慮する状態 (a) 建物・構築物」に示す「イ. 運転時の状態」を適用する。 ⑧-4【50条46】</p> <p>ロ. 設計基準事故時の状態 「第5条(4) 荷重の組合せと許容限界」の「a. 耐震設計上考慮する状態 (a) 建物・構築物」に示す「ロ. 設計基準事故時の状態」を適用する。 ⑧-5【50条47】</p>		<p>1.4.2.4 荷重の組合せと許容限界 重大事故等対処施設の耐震設計における荷重の組合せと許容限界は以下による。 ⑧-1</p> <p>(1) 耐震設計上考慮する状態 地震以外に設計上考慮する状態を次に示す。⑧-2</p> <p>a. 建物・構築物⑧-3</p> <p>(a) 運転時の状態 「1.4.1.4 荷重の組合せと許容限界」の「(1) 耐震設計上考慮する状態 a. 建物・構築物」に示す「(a) 運転時の状態」を適用する。⑧-4</p> <p>(b) 設計基準事故時の状態 「1.4.1.4 荷重の組合せと許容限界」の「(1) 耐震設計上考慮する状態 a. 建物・構築物」に示す「(b) 設計基準事故時の状態」を適用する。⑧-5</p>	<p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。 ・要求事項に対する設計の明確化。</p> <p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。 ・要求事項に対する設計の明確化。</p> <p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。 ・要求事項に対する設計の明確化。</p> <p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。 ・要求事項に対する設計の明確化。</p> <p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。 ・要求事項に対する設計の明確化。</p>	

【第 50 条 地震による損傷の防止】

要求事項との対比表

赤色：様式-6に関する記載（付番及び下線）
 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載
 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比
 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比

【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番
 <関連する資料>
 ・様式-1への展開表（補足説明資料）
 ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1）
 []：前回提出時からの変更箇所

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則	設工認申請書 基本設計方針（後）	設置変更許可申請書 本文	設置変更許可申請書 添付書類八	設置許可、基本設計方針及び 技術基準規則との対比	備考
	<p>ハ. 設計用自然条件 「第 5 条 (4) 荷重の組合せと許容限界」の「a. 耐震設計上考慮する状態 (a) 建物・構築物」に示す「ハ. 設計用自然条件」を適用する。 ⑧-6 【50 条 48】</p> <p>ニ. 重大事故等時の状態 発電用原子炉施設が、重大事故に至るおそれがある事故又は重大事故時の状態で、重大事故等対処施設の機能を必要とする状態 ⑧-7 【50 条 49】</p> <p>(b) 機器・配管系 重大事故等対処施設については以下のイ.～ホ.の状態を考慮する。 ⑧-8 【50 条 50】</p> <p>イ. 通常運転時の状態 「第 5 条 (4) 荷重の組合せと許容限界」の「a. 耐震設計上考慮する状態 (b) 機器・配管系」に示す「イ. 通常運転時の状態」を適用する。 ⑧-9 【50 条 51】</p> <p>ロ. 運転時の異常な過渡変化時の状態 「第 5 条 (4) 荷重の組合せと許容限界」の「a. 耐震設計上考慮する状態 (b) 機器・配管系」に示す「ロ. 運転時の異常な過渡変化時の状態」を適用する。 ⑧-10 【50 条 52】</p>		<p>(c) <u>重大事故等時の状態</u> 発電用原子炉施設が、重大事故に至るおそれがある事故又は重大事故時の状態で、<u>重大事故等対処施設の機能を必要とする状態</u>⑧-7</p> <p>(d) <u>設計用自然条件</u> 「1.4.1.4 <u>荷重の組合せと許容限界</u>」の「(1) <u>耐震設計上考慮する状態 a. 建物・構築物</u>」に示す「(c) <u>設計用自然条件</u>」を適用する。⑧-6</p> <p>b. <u>機器・配管系</u>⑧-8</p> <p>(a) <u>通常運転時の状態</u> 「1.4.1.4 <u>荷重の組合せと許容限界</u>」の「(1) <u>耐震設計上考慮する状態 b. 機器・配管系</u>」に示す「(a) <u>通常運転時の状態</u>」を適用する。⑧-9</p> <p>(b) <u>運転時の異常な過渡変化時の状態</u> 「1.4.1.4 <u>荷重の組合せと許容限界</u>」の「(1) <u>耐震設計上考慮する状態 b. 機器・配管系</u>」に示す「(b) <u>運転時の異常な過渡変化時の状態</u>」を適用する。⑧-10</p>	<p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。 ・要求事項に対する設計の明確化。</p> <p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。 ・要求事項に対する設計の明確化。</p> <p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。 ・要求事項に対する設計の明確化。</p> <p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。 ・要求事項に対する設計の明確化。</p>	

【第 50 条 地震による損傷の防止】

要求事項との対比表

赤色：様式-6に関する記載（付番及び下線）
 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載
 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比
 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比

【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番
 <関連する資料>
 ・様式-1への展開表（補足説明資料）
 ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1）
 ：前回提出時からの変更箇所

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則	設工認申請書 基本設計方針（後）	設置変更許可申請書 本文	設置変更許可申請書 添付書類八	設置許可、基本設計方針及び 技術基準規則との対比	備考
	<p>ハ. 設計基準事故時の状態 「第 5 条 (4) 荷重の組合せと許容限界」の「a. 耐震設計上考慮する状態 (b) 機器・配管系」に示す「ハ. 設計基準事故時の状態」を適用する。 ⑧-11 【50 条 53】</p> <p>ニ. 設計用自然条件 「第 5 条 (4) 荷重の組合せと許容限界」の「a. 耐震設計上考慮する状態 (b) 機器・配管系」に示す「ニ. 設計用自然条件」を適用する。 ⑧-12 【50 条 54】</p> <p>ホ. 重大事故等時の状態 発電用原子炉施設が、重大事故に至るおそれがある事故又は重大事故時の状態で、重大事故等対処施設の機能を必要とする状態 ⑧-13 【50 条 55】</p> <p>b. 荷重の種類 (a) 建物・構築物 重大事故等対処施設については以下のイ.～ホ.の荷重とする。 ⑧-14 【50 条 56】</p> <p>イ. 発電用原子炉のおかれている状態にかかわらず常時作用している荷重,すなわち固定荷重,積載荷重,土圧,水圧及び通常の気象条件による荷重 ⑧-15 【50 条 57】</p>		<p>(c) <u>設計基準事故時の状態</u> 「1.4.1.4 荷重の組合せと許容限界」の「(1) <u>耐震設計上考慮する状態</u> b. <u>機器・配管系</u>」に示す「(c) <u>設計基準事故時の状態</u>」を適用する。⑧-11</p> <p>(d) <u>重大事故等時の状態</u> 発電用原子炉施設が、重大事故に至るおそれのある事故又は重大事故時の状態で、<u>重大事故等対処施設の機能を必要とする状態</u>⑧-13</p> <p>(e) <u>設計用自然条件</u> 「1.4.1.4 荷重の組合せと許容限界」の「(1) <u>耐震設計上考慮する状態</u> b. <u>機器・配管系</u>」に示す「(d) <u>設計用自然条件</u>」を適用する。⑧-12</p> <p>(2) <u>荷重の種類</u> a. <u>建物・構築物</u>⑧-14</p> <p>(a) <u>発電用原子炉のおかれている状態にかかわらず常時作用している荷重,すなわち固定荷重,積載荷重,土圧,水圧及び通常の気象条件による荷重</u>⑧-15</p>	<p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。 ・要求事項に対する設計の明確化。</p> <p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。 ・要求事項に対する設計の明確化。</p> <p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。 ・要求事項に対する設計の明確化。</p> <p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。 ・要求事項に対する設計の明確化。</p> <p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。 ・要求事項に対する設計の明確化。</p>	

【第 50 条 地震による損傷の防止】

要求事項との対比表

赤色：様式-6に関する記載（付番及び下線） 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比	【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 <関連する資料> ・様式-1への展開表（補足説明資料） ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） ■■■■■：前回提出時からの変更箇所
---	---

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則	設工認申請書 基本設計方針（後）	設置変更許可申請書 本文	設置変更許可申請書 添付書類八	設置許可、基本設計方針及び 技術基準規則との対比	備考
	<p>ロ. 運転時の状態で施設に作用する荷重 ⑧-16【50条58】</p> <p>ハ. 設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重 ⑧-17【50条59】</p> <p>ニ. 地震力、積雪荷重 ⑧-18【50条60】</p> <p>ホ. 重大事故等時の状態で施設に作用する荷重 ⑧-19【50条61】</p> <p>ただし、運転時の状態、設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態での荷重には、機器・配管系から作用する荷重が含まれるものとし、地震力には、地震時土圧、機器・配管系からの反力、スロッシング等による荷重が含まれるものとする。 ⑧-20【50条62】</p> <p>(b) 機器・配管系 重大事故等対処施設については以下のイ.～ホ.の荷重とする。 ⑧-21【50条63】</p>		<p>(b) <u>運転時の状態で施設に作用する荷重</u> ⑧-16</p> <p>(c) <u>設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重</u>⑧-17</p> <p>(d) <u>重大事故等時の状態で施設に作用する荷重</u>⑧-19</p> <p>(e) <u>地震力、風荷重、積雪荷重等</u>⑧-18</p> <p><u>ただし、運転時の状態、設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態での荷重には、機器・配管系から作用する荷重が含まれるものとし、地震力には、地震時土圧、機器・配管系からの反力、スロッシング等による荷重が含まれるものとする。</u>⑧-20</p> <p>b. <u>機器・配管系</u>⑧-21</p>	<p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。</p> <p>・要求事項に対する設計の明確化。</p> <p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。</p> <p>・要求事項に対する設計の明確化。</p> <p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。</p> <p>・要求事項に対する設計の明確化。</p> <p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。</p> <p>・要求事項に対する設計の明確化。</p> <p>・差異なし。</p> <p>・要求事項に対する設計の明確化。</p> <p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。</p> <p>・要求事項に対する設計の明確化。</p>	

【第 50 条 地震による損傷の防止】

要求事項との対比表

赤色：様式-6に関する記載（付番及び下線）
 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載
 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比
 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比

【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番
 <関連する資料>
 ・様式-1への展開表（補足説明資料）
 ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1）
 ■■■■■：前回提出時からの変更箇所

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則	設工認申請書 基本設計方針（後）	設置変更許可申請書 本文	設置変更許可申請書 添付書類八	設置許可、基本設計方針及び 技術基準規則との対比	備考
	<p>イ. 通常運転時の状態で施設に作用する荷重 ⑧-22【50条64】</p> <p>ロ. 運転時の異常な過渡変化時の状態で施設に作用する荷重 ⑧-23【50条65】</p> <p>ハ. 設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重 ⑧-24【50条66】</p> <p>ニ. 地震力、積雪荷重 ⑧-25【50条67】</p> <p>ホ. 重大事故等時の状態で施設に作用する荷重 ⑧-26【50条68】</p> <p>c. 荷重の組合せ 地震と組み合わせる荷重については、「2.3 外部からの衝撃による損傷の防止」で設定している積雪による荷重を考慮し、以下のとおり設定する。 ⑧-27【50条69】</p>		<p>(a) <u>通常運転時の状態で施設に作用する荷重</u>⑧-22</p> <p>(b) <u>運転時の異常な過渡変化時の状態で施設に作用する荷重</u>⑧-23</p> <p>(c) <u>設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重</u>⑧-24</p> <p>(d) <u>重大事故等時の状態で施設に作用する荷重</u>⑧-26</p> <p>(e) <u>地震力、風荷重、積雪荷重等</u>⑧-25</p> <p>(3) <u>荷重の組合せ</u> 地震力と他の荷重との組合せは次による。⑧-27</p>	<p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。 ・要求事項に対する設計の明確化。</p> <p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。 ・要求事項に対する設計の明確化。</p> <p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。 ・要求事項に対する設計の明確化。</p> <p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。 ・要求事項に対する設計の明確化。</p> <p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。 ・要求事項に対する設計の明確化。</p> <p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。 ・要求事項に対する設計の明確化。</p>	

【第 50 条 地震による損傷の防止】

要求事項との対比表

赤色：様式-6に関する記載（付番及び下線）
 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載
 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比
 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比

【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番
 <関連する資料>
 ・様式-1への展開表（補足説明資料）
 ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1）
 ■■■■■：前回提出時からの変更箇所

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則	設工認申請書 基本設計方針（後）	設置変更許可申請書 本文	設置変更許可申請書 添付書類八	設置許可、基本設計方針及び 技術基準規則との対比	備考
	<p>(a) 建物・構築物</p> <p>イ. 常設耐震重要重大事故防止設備, 常設重大事故緩和設備, 常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類がSクラスのもの）又は常設重大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物については, 常時作用している荷重及び運転時（通常運転時又は運転時の異常な過渡変化時）の状態 で施設に作用する荷重と地震力とを組み合わせる。</p> <p>⑧-28 【50条 70】</p> <p>ロ. 常設耐震重要重大事故防止設備, 常設重大事故緩和設備, 常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類がSクラスのもの）又は常設重大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物については, 常時作用している荷重, 設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態 で施設に作用する荷重のうち, 地震によって引き起こされるおそれがある事象によって作用する荷重と地震力とを組み合わせる。重大事故等による荷重は設計基準対象施設の耐震設計の考え方及び確率論的な考察を踏まえ, 地震によって引き起こされるおそれがない事象による荷重として扱う。</p> <p>⑧-29 【50条 71】</p>		<p>a. 建物・構築物</p> <p>(a) <u>常設耐震重要重大事故防止設備, 常設重大事故緩和設備, 常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類がSクラスのもの）又は常設重大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物については, 常時作用している荷重及び運転時の状態で施設に作用する荷重と地震力とを組み合わせる。⑧-28</u></p> <p>(b) <u>常設耐震重要重大事故防止設備, 常設重大事故緩和設備, 常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類がSクラスのもの）又は常設重大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物については, 常時作用している荷重, 設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち, 地震によって引き起こされるおそれがある事象によって作用する荷重と地震力とを組み合わせる。重大事故等が地震によって引き起こされるおそれがある事象であるかについては, 設計基準対象施設の耐震設計の考え方に基づくとともに, 確率論的な考察も考慮した上で設定する。⑧-29</u></p>	<p>・同趣旨の記載ではあるが, 表現の違いによる差異あり。</p> <p>・要求事項に対する設計の明確化。</p> <p>・同趣旨の記載ではあるが, 表現の違いによる差異あり。</p> <p>・要求事項に対する設計の明確化。</p>	

【第50条 地震による損傷の防止】

要求事項との対比表

赤色：様式-6に関する記載（付番及び下線）
 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載
 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比
 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比

【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番
 <関連する資料>
 ・様式-1への展開表（補足説明資料）
 ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1）
 ：前回提出時からの変更箇所

様式-7

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則	設工認申請書 基本設計方針（後）	設置変更許可申請書 本文	設置変更許可申請書 添付書類八	設置許可、基本設計方針及び 技術基準規則との対比	備考
	<p>ハ、常設耐震重要重大事故防止設備、常設重大事故緩和設備、常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類がSクラスのもの）又は常設重大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物については、常時作用している荷重、設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち、地震によって引き起こされるおそれがない事象による荷重は、その事故事象の発生確率、継続時間及び地震動の年超過確率の関係を踏まえ、適切な地震力（基準地震動 S_s 又は弾性設計用地震動 S_d による地震力）と組み合わせる。</p> <p>この組合せについては、事故事象の発生確率、継続時間及び地震動の年超過確率の積等を考慮し、工学的、総合的に勘案の上設定する。なお、継続時間については対策の成立性も考慮した上で設定する。</p> <p>以上を踏まえ、原子炉格納容器バウンダリを構成する施設（原子炉格納容器内の圧力、温度の条件を用いて評価を行うその他の施設を含む。）については、いったん事故が発生した場合、長時間継続する事象による荷重と弾性設計用地震動 S_d による地震力とを組み合わせ、その状態から更に長期的に継続する事象による荷重と基準地震動 S_s による地震力を組み合わせる。なお、格納容器破損モードの評価シナリオのうち、原子炉圧力容器が破損する評価シナリオについては、重大事故等対処設備による原子炉注水は実施しない想定として評価しており、本来は機能を期待できる高</p>		<p>(c) <u>常設耐震重要重大事故防止設備、常設重大事故緩和設備、常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類がSクラスのもの）又は常設重大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物については、常時作用している荷重、設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち、地震によって引き起こされるおそれがない事象による荷重は、その事故事象の発生確率、継続時間及び地震動の年超過確率の関係を踏まえ、適切な地震力（基準地震動又は弾性設計用地震動による地震力）と組み合わせる。この組み合わせについては、事故事象の発生確率、継続時間及び地震動の年超過確率の積等を考慮し、工学的、総合的に勘案の上設定する。なお、継続時間については対策の成立性も考慮した上で設定する。</u></p> <p><u>以上を踏まえ、原子炉格納容器バウンダリを構成する施設（原子炉格納容器内の圧力、温度の条件を用いて評価を行うその他の施設を含む。）については、いったん事故が発生した場合、長時間継続する事象による荷重と弾性設計用地震動による地震力とを組み合わせ、その状態からさらに長期的に継続する事象による荷重と基準地震動による地震力を組み合わせる。また、その他の施設については、いったん事故が発生した場合、長時間継続する事象による荷重と基準地震動による地震力とを組み合わせる。⑧-30</u></p>	<p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。</p> <p>・要求事項に対する設計の明確化。</p>	

【第 50 条 地震による損傷の防止】

要求事項との対比表

赤色：様式-6に関する記載（付番及び下線）
 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載
 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比
 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比

【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番
 <関連する資料>
 ・様式-1への展開表（補足説明資料）
 ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1）
 ■■■■■：前回提出時からの変更箇所

様式-7

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則	設工認申請書 基本設計方針（後）	設置変更許可申請書 本文	設置変更許可申請書 添付書類八	設置許可，基本設計方針及び 技術基準規則との対比	備考
	<p>圧代替注水系又は低圧代替注水系（常設）による原子炉注水により炉心損傷の回避が可能であることから荷重条件として考慮しない。</p> <p>また，その他の施設については，いったん事故が発生した場合，長時間継続する事象による荷重と基準地震動 S_s による地震力とを組み合わせる。</p> <p>⑧-30【50条72】</p> <p>ニ. 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備又は常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類がBクラス又はCクラスのもの）が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物については，常時作用している荷重及び運転時の状態で施設に作用する荷重と動的地震力又は静的地震力とを組み合わせる。</p> <p>⑧-31【50条73】</p> <p>(b) 機器・配管系</p> <p>イ. 常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大事故緩和設備，常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類がSクラスのもの）又は常設重大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系については，通常運転時の状態で施設に作用する荷重と地震力とを組み合わせる。</p> <p>⑧-32【50条74】</p>		<p>(d) <u>常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備又は常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類が B クラス又は C クラスのもの）が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物については，常時作用している荷重及び運転時の状態で施設に作用する荷重と，動的地震力又は静的地震力とを組み合わせる。</u> ⑧-31</p> <p>b. <u>機器・配管系</u></p> <p>(a) <u>常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大事故緩和設備，常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類が S クラスのもの）又は常設重大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系については，通常運転時の状態で作用する荷重と地震力とを組み合わせる。</u> ⑧-32</p>	<p>・同趣旨の記載ではあるが，表現の違いによる差異あり。</p> <p>・要求事項に対する設計の明確化。</p> <p>・同趣旨の記載ではあるが，表現の違いによる差異あり。</p> <p>・要求事項に対する設計の明確化。</p>	

【第 50 条 地震による損傷の防止】

要求事項との対比表

赤色：様式-6に関する記載（付番及び下線）
 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載
 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比
 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比

【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番
 <関連する資料>
 ・様式-1への展開表（補足説明資料）
 ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1）
 : 前回提出時からの変更箇所

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則	設工認申請書 基本設計方針（後）	設置変更許可申請書 本文	設置変更許可申請書 添付書類八	設置許可、基本設計方針及び 技術基準規則との対比	備考
	<p>ロ. 常設耐震重要重大事故防止設備, 常設重大事故緩和設備, 常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類がSクラスのもの）又は常設重大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系については, 運転時の異常な過渡変化時の状態, 設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で作用する荷重のうち, 地震によって引き起こされるおそれがある事象によって施設に作用する荷重と地震力とを組み合わせる。</p> <p>重大事故等による荷重は設計基準対象施設の耐震設計の考え方及び確率論的な考察を踏まえ, 地震によって引き起こされるおそれがない事象による荷重として扱う。</p> <p>⑧-33 【50条 75】</p> <p>ハ. 常設耐震重要重大事故防止設備, 常設重大事故緩和設備, 常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類がSクラスのもの）又は常設重大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系については, 運転時の異常な過渡変化時の状態, 設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち地震によって引き起こされるおそれがない事象による荷重は, その事故事象の発生確率, 継続時間及び地震動の年超過確率の関係を踏まえ, 適切な地震力（基準地震動 S_s 又は弾性設計用地震動 S_d による地震力）と組み合わせる。この組合せについては, 事故事象の発生確率, 継続時間及び</p>		<p>(b) <u>常設耐震重要重大事故防止設備, 常設重大事故緩和設備, 常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類がSクラスのもの）又は常設重大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系については, 運転時の異常な過渡変化時の状態, 設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で作用する荷重のうち, 地震によって引き起こされるおそれがある事象によって作用する荷重と地震力とを組み合わせる。重大事故等が地震によって引き起こされるおそれがある事象であるかについては, 設計基準対象施設の耐震設計の考え方に基づくとともに, 確率論的な考察も考慮した上で設定する。⑧-33</u></p> <p>(c) <u>常設耐震重要重大事故防止設備, 常設重大事故緩和設備, 常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類がSクラスのもの）又は常設重大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系については, 運転時の異常な過渡変化時の状態, 設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で作用する荷重のうち地震によって引き起こされるおそれがない事象による荷重は, その事故事象の発生確率, 継続時間及び地震動の年超過確率の関係を踏まえ, 適切な地震力（基準地震動又は弾性設計用地震動による地震力）と組み合わせる。この組み合わせについては, 事故事象の発生確率, 継続時間及び地震動の年超</u></p>	<p>・同趣旨の記載ではあるが, 表現の違いによる差異あり。</p> <p>・要求事項に対する設計の明確化。</p> <p>・同趣旨の記載ではあるが, 表現の違いによる差異あり。</p> <p>・要求事項に対する設計の明確化。</p>	

【第 50 条 地震による損傷の防止】

要求事項との対比表

赤色：様式-6に関する記載（付番及び下線） 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比	【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 <関連する資料> ・様式-1への展開表（補足説明資料） ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） ■：前回提出時からの変更箇所
---	---

様式-7

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則	設工認申請書 基本設計方針（後）	設置変更許可申請書 本文	設置変更許可申請書 添付書類八	設置許可，基本設計方針及び 技術基準規則との対比	備考
	<p>地震動の年超過確率の積等を考慮し，工学的，総合的に勘案の上設定する。なお，継続時間については対策の成立性も考慮した上で設定する。</p> <p>以上を踏まえ，重大事故等時の状態で作用する荷重と地震力（基準地震動 S_s 又は弾性設計用地震動 S_d による地震力）との組合せについては，以下を基本方針とする。原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する設備については，いったん事故が発生した場合，長時間継続する事象による荷重と弾性設計用地震動 S_d による地震力とを組み合わせ，その状態から更に長期的に継続する事象による荷重と基準地震動 S_s による地震力を組み合わせる。</p> <p>原子炉格納容器バウンダリを構成する設備（原子炉格納容器内の圧力，温度の条件を用いて評価を行うその他の施設を含む。）については，いったん事故が発生した場合，長時間継続する事象による荷重と弾性設計用地震動 S_d による地震力とを組み合わせ，その状態から更に長期的に継続する事象による荷重と基準地震動 S_s による地震力を組み合わせる。なお，格納容器破損モードの評価シナリオのうち，原子炉圧力容器が破損する評価シナリオについては，重大事故等対処設備による原子炉注水は実施しない想定として評価しており，本来は機能を期待できる高压代替注水系又は低压代替注水系（常設）による原子炉注水により炉心損傷の回避が可能であることから荷重条件として考慮しない。その他の施設については，いったん事故が発生した場合，長時間継続する事象による</p>		<p><u>過確率の積等を考慮し，工学的，総合的に勘案の上設定する。なお，継続時間については対策の成立性も考慮した上で設定する。</u></p> <p><u>以上を踏まえ，重大事故等時の状態で作用する荷重と地震力（基準地震動又は弾性設計用地震動による地震力）との組合せについては，以下を基本設計とする。原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する設備については，いったん事故が発生した場合，長時間継続する事象による荷重と弾性設計用地震動による地震力とを組み合わせ，その状態からさらに長期的に継続する事象による荷重と基準地震動による地震力を組み合わせる。原子炉格納容器バウンダリを構成する設備（原子炉格納容器内の圧力，温度の条件を用いて評価を行うその他の施設を含む。）については，いったん事故が発生した場合，長時間継続する事象による荷重と弾性設計用地震動による地震力とを組み合わせ，その状態からさらに長期的に継続する事象による荷重と基準地震動による地震力を組み合わせる。その他の施設については，いったん事故が発生した場合，長時間継続する事象による荷重と基準地震動による地震力とを組み合わせる。</u>⑧-34</p>		

【第 50 条 地震による損傷の防止】

要求事項との対比表

赤色：様式-6に関する記載（付番及び下線）
 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載
 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比
 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比

【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番
 <関連する資料>
 ・様式-1への展開表（補足説明資料）
 ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1）
 ■■■■■：前回提出時からの変更箇所

様式-7

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則	設工認申請書 基本設計方針（後）	設置変更許可申請書 本文	設置変更許可申請書 添付書類八	設置許可、基本設計方針及び 技術基準規則との対比	備考
	<p>荷重と基準地震動 S_s による地震力とを組み合わせる。</p> <p>⑧-34【50条76】</p> <p>ニ. 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備又は常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類がBクラス又はCクラスのもの）が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系については、通常運転時の状態で施設に作用する荷重及び運転時の異常な過渡変化時の状態で施設に作用する荷重と、動的地震力又は静的地震力とを組み合わせる。</p> <p>⑧-35【50条77】</p> <p>(c) 荷重の組合せ上の留意事項 動的地震力については、水平2方向と鉛直方向の地震力とを適切に組み合わせ算定するものとする。</p> <p>⑧-36【50条78】</p>		<p>(d) <u>常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備又は常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類がBクラス又はCクラスのもの）が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系については、通常運転時の状態又は運転時の異常な過渡変化時の状態で作用する荷重と動的地震力又は静的地震力とを組み合わせる。</u> ⑧-35</p> <p>c. <u>荷重の組合せ上の留意事項</u> (a) <u>常設耐震重要重大事故防止設備、常設重大事故緩和設備、常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類がSクラスのもの）又は常設重大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置される重大事故等対処施設に作用する地震力のうち動的地震力については、水平2方向と鉛直方向の地震力とを適切に組み合わせ算定するものとする。</u> ⑧-36</p> <p>(b) ある荷重の組合せ状態での評価が明らかに厳しいことが判明している場合には、その他の荷重の組合せ状態での評価は行わないことがある。◇</p> <p>(c) 複数の荷重が同時に作用する場合、それらの荷重による応力の各ピークの生起</p>	<p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。</p> <p>・要求事項に対する設計の明確化。</p> <p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。</p> <p>・要求事項に対する設計の明確化。</p>	

【第 50 条 地震による損傷の防止】

要求事項との対比表

赤色：様式-6に関する記載（付番及び下線）
 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載
 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比
 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比

【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番
 <関連する資料>
 ・様式-1への展開表（補足説明資料）
 ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1）
 ■■■■■：前回提出時からの変更箇所

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則	設工認申請書 基本設計方針（後）	設置変更許可申請書 本文	設置変更許可申請書 添付書類八	設置許可、基本設計方針及び 技術基準規則との対比	備考
	<p>d. 許容限界 各施設の地震力と他の荷重とを組み合わせた状態に対する許容限界は次のとおりとし、安全上適切と認められる規格及び基準又は試験等で妥当性が確認されている値を用いる。 ⑧-37 【50条 79】</p> <p>(a) 建物・構築物 イ. 常設耐震重要重大事故防止設備、常設重大事故緩和設備、常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類がSクラスのもの）又は常設重大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物（へに記載のものを除く。） 「第 5 条 (4) 荷重の組合せと許容限界」の「d. 許容限界」に示すSクラスの建物・構築物の基準地震動 S_s による地震力との組合せに対する許容限界を適用する。</p>		<p>時刻に明らかなずれがあることが判明しているならば、必ずしもそれぞれの応力のピーク値を重ねなくてもよいものとする。 ◇</p> <p>(d) 重大事故等対処施設を支持する建物・構築物の当該部分の支持機能を確認する場合には、支持される施設の設備分類に応じた地震力と常時作用している荷重、重大事故等時の状態で施設に作用する荷重及びその他必要な荷重とを組み合わせる。◇</p> <p>(4) 許容限界 <u>各施設の地震力と他の荷重とを組み合わせた状態に対する許容限界は次のとおりとし、安全上適切と認められる規格及び基準又は試験等で妥当性が確認されている許容応力等を用いる。⑧-37</u></p> <p>a. <u>建物・構築物</u> (a) <u>常設耐震重要重大事故防止設備、常設重大事故緩和設備、常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類がSクラスのもの）又は常設重大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物（(e)に記載のものを除く。）</u> 「1.4.1.4 荷重の組合せと許容限界」の「(4) 許容限界」に示すSクラスの建物・構築物の基準地震動による地震力との組合せに対する許容限界を適用する。</p>	<p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。 ・要求事項に対する設計の明確化。</p> <p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。 ・要求事項に対する設計の明確化。</p>	

【第50条 地震による損傷の防止】

赤色：様式-6に関する記載（付番及び下線） 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比	【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 <関連する資料> ・様式-1への展開表（補足説明資料） ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 〇〇〇〇〇〇：前回提出時からの変更箇所
---	--

要求事項との対比表

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則	設工認申請書 基本設計方針（後）	設置変更許可申請書 本文	設置変更許可申請書 添付書類八	設置許可、基本設計方針及び 技術基準規則との対比	備考
	<p>ただし、原子炉格納容器バウンダリを構成する施設の設計基準事故時の状態における長期的荷重と弾性設計用地震動 S_d による地震力との組合せに対する許容限界は「<u>第5条（4）荷重の組合せと許容限界</u>」の「<u>d. 許容限界</u>」に示すSクラスの建物・構築物の弾性設計用地震動 S_d による地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界を適用する。</p> <p>⑧-38 【50条 80】</p> <p>ロ. 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備又は常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類がBクラス又はCクラスのもの）が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物（<u>ト.</u>に記載のものを除く。）</p> <p>「<u>第5条（4）荷重の組合せと許容限界</u>」の「<u>d. 許容限界</u>」に示すBクラス及びCクラスの建物・構築物の許容限界を適用する。</p> <p>⑧-39 【50条 81】</p> <p>ハ. <u>施設区分</u>の異なる重大事故等対処施設を支持する建物・構築物（<u>ヘ.</u>及び<u>ト.</u>に記載のものを除く。）</p> <p>「<u>第5条（4）荷重の組合せと許容限界</u>」の「<u>d. 許容限界</u>」に示す耐震重要度分類の異なる施設を支持する建物・構築物の許容限界を適用する。</p> <p>なお、適用に当たっては、「耐震重要度分類」を「<u>施設区分</u>」に読み替える。</p> <p>⑧-40 【50条 82】</p>		<p><u>ただし、原子炉格納容器バウンダリを構成する施設の設計基準事故時の状態における長期的荷重と弾性設計用地震動による地震力との組合せに対する許容限界は、「1.4.1.4 荷重の組合せと許容限界」の「(4) 許容限界」に示すSクラスの建物・構築物の弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界を適用する。⑧-38</u></p> <p>(b) <u>常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備又は常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類がBクラス又はCクラスのもの）が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物（(f)に記載のものを除く。）</u></p> <p><u>「1.4.1.4 荷重の組合せと許容限界」の「(4) 許容限界」に示すBクラス及びCクラスの建物・構築物の許容限界を適用する。⑧-39</u></p> <p>(c) <u>設備分類の異なる重大事故等対処施設を支持する建物・構築物（(e)及び(f)に記載のものを除く。）</u></p> <p><u>「1.4.1.4 荷重の組合せと許容限界」の「(4) 許容限界」に示す耐震重要度分類の異なる施設を支持する建物・構築物の許容限界を適用する。</u></p> <p><u>なお、適用に当たっては、「耐震重要度分類」を「設備分類」に読み替える。⑧-40</u></p>	<p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。</p> <p>・要求事項に対する設計の明確化。</p> <p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。</p> <p>・要求事項に対する設計の明確化。</p>	

【第 50 条 地震による損傷の防止】

要求事項との対比表

赤色：様式-6に関する記載（付番及び下線） 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比	【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 <関連する資料> ・様式-1への展開表（補足説明資料） ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） ■■■■■：前回提出時からの変更箇所
---	---

様式-7

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則	設工認申請書 基本設計方針（後）	設置変更許可申請書 本文	設置変更許可申請書 添付書類八	設置許可、基本設計方針及び 技術基準規則との対比	備考
	<p>ニ. 建物・構築物の保有水平耐力（<u>へ.</u>及び<u>びト.</u>に記載のものを除く。） 「第 5 条（4）荷重の組合せと許容限界」の「<u>d.</u> 許容限界」に示す建物・構築物の保有水平耐力に対する許容限界を適用する。 なお、適用に当たっては、「耐震重要度分類」を「重大事故等対処施設が代替する機能を有する設計基準事故対処設備が属する耐震重要度分類」に読み替える。 ここでは、常設重大事故緩和設備又は常設重大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置される重大事故等対処施設については、上記における重大事故等対処施設が代替する機能を有する設計基準事故対処設備が属する耐震重要度分類をSクラスとする。 ⑧-41 【50条 83】</p> <p>ホ. 気密性、止水性、遮蔽性、通水機能、貯水機能を考慮する施設 構造強度の確保に加えて気密性、止水性、遮蔽性、通水機能、貯水機能が必要な建物・構築物については、その機能を維持できる許容限界を適切に設定するものとする。 ⑧ 【50条 84】</p> <p>へ. 常設耐震重要重大事故防止設備、常設重大事故緩和設備、常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類がSクラスのもの）又は常設重大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置される重大事故等対処施設の土木構造物 「第 5 条（4）荷重の組合せと許容限</p>		<p>(d) <u>建物・構築物の保有水平耐力</u>（(e), (f)に記載のものを除く。） 「<u>1.4.1.4 荷重の組合せと許容限界</u>」の「(4) 許容限界」に示す建物・構築物の保有水平耐力に対する許容限界を適用する。 なお、適用に当たっては、「<u>耐震重要度分類</u>」を「<u>重大事故等対処施設が代替する機能を有する設計基準事故対処設備が属する耐震重要度分類のクラス</u>」に読み替える。ただし、<u>常設重大事故緩和設備又は常設重大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置される重大事故等対処施設については、当該クラスをSクラスとする。</u>⑧-41</p> <p>(e) <u>常設耐震重要重大事故防止設備、常設重大事故緩和設備、常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類がSクラスのもの）又は常設重大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置される重大事故等対処施設の土木構造物</u> 「<u>1.4.1.4 荷重の組合せと許容限界</u>」</p>	<p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。 ・要求事項に対する設計の明確化。</p> <p>・技術基準規則の要求事項に対する基本設計方針を記載。 ・要求事項に対する設計の明確化。</p> <p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。 ・要求事項に対する設計の明確化。</p>	

【第 50 条 地震による損傷の防止】

要求事項との対比表

赤色：様式-6に関する記載（付番及び下線） 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比	【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 <関連する資料> ・様式-1への展開表（補足説明資料） ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） []：前回提出時からの変更箇所
---	---

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則	設工認申請書 基本設計方針（後）	設置変更許可申請書 本文	設置変更許可申請書 添付書類八	設置許可、基本設計方針及び 技術基準規則との対比	備考
	<p>界」の「d. 許容限界」に示す屋外重要土木構造物の基準地震動 S_s による地震力との組合せに対する許容限界を適用する。 ⑧-42 【50 条 85】</p> <p>ト. 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備又は常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類が B クラス又は C クラスのもの）が設置される重大事故等対処施設の土木構造物 「第 5 条（4）荷重の組合せと許容限界」の「d. 許容限界」に示すその他の土木構造物の許容限界を適用する。 ⑧-43 【50 条 86】</p> <p>(b) 機器・配管系 イ. 常設耐震重要重大事故防止設備、常設重大事故緩和設備、常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類が S クラスのもの）又は常設重大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系 「第 5 条（4）荷重の組合せと許容限界」の「d. 許容限界」に示す S クラスの機器・配管系の基準地震動 S_s による地震力との組合せに対する許容限界を適用する。 ただし、原子炉格納容器バウンダリを構成する設備及び非常用炉心冷却設備等の弾性設計用地震動 S_d と設計基準事故時の状態における長期的荷重との組合せに対する許容限界は、「第 5 条（4）荷重の組合せと許容限界」の「d. 許容限界」に示</p>		<p>の「(4) 許容限界」に示す屋外重要土木構造物の基準地震動による地震力との組合せに対する許容限界を適用する。⑧-42</p> <p>(f) 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備又は常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類が B クラス又は C クラスのもの）が設置される重大事故等対処施設の土木構造物 「1.4.1.4 荷重の組合せと許容限界」の「(4) 許容限界」に示すその他の土木構造物の許容限界を適用する。⑧-43</p> <p>b. 機器・配管系 (a) 常設耐震重要重大事故防止設備、常設重大事故緩和設備、常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類が S クラスのもの）又は常設重大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系 「1.4.1.4 荷重の組合せと許容限界」の「(4) 許容限界」に示す S クラスの機器・配管系の基準地震動による地震力との組合せに対する許容限界を適用する。</p> <p>ただし、原子炉格納容器バウンダリを構成する設備及び非常用炉心冷却設備等の弾性設計用地震動と設計基準事故時の状態における長期的荷重との組合せに対する許容限界は、「1.4.1.4 荷重の組合せと許容限界」の「(4) 許容限界」に示す S ク</p>	<p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。 ・要求事項に対する設計の明確化。</p> <p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。 ・要求事項に対する設計の明確化。</p>	

設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7

【第 50 条 地震による損傷の防止】

要求事項との対比表

赤色：様式-6に関する記載（付番及び下線）
 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載
 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比
 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比

【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番
 <関連する資料>
 ・様式-1への展開表（補足説明資料）
 ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1）
 []：前回提出時からの変更箇所

様式-7

实用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則	設工認申請書 基本設計方針（後）	設置変更許可申請書 本文	設置変更許可申請書 添付書類八	設置許可，基本設計方針及び 技術基準規則との対比	備考
	<p>す Sクラスの機器・配管系の弾性設計用地震動 S d による地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界を適用する。 ⑧-44 【50 条 87】</p> <p>ロ. 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備又は常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類が B クラス又は C クラスのもの）が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系 「第 5 条（4）荷重の組合せと許容限界」の「d. 許容限界」に示す B クラス及び C クラスの機器・配管系の許容限界を適用する。 ⑧-45 【50 条 88】</p>		<p><u>ラスの機器・配管系の弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界を適用する。⑧-44</u></p> <p>(b) <u>常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備又は常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類が B クラス又は C クラスのもの）が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系</u> 「1. 4. 1. 4 荷重の組合せと許容限界」の「(4) 許容限界」に示す B クラス及び C クラスの機器・配管系の許容限界を適用する。⑧-45</p> <p>c. 基礎地盤の支持性能 (a) 常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大事故緩和設備，常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類が S クラスのもの）又は常設重大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物，機器・配管系及び土木構造物の基礎地盤 「1. 4. 1. 4 荷重の組合せと許容限界」の「(4) 許容限界」に示す S クラスの建物・構築物及び S クラスの機器・配管系，屋外重要土木構造物，津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備並びに浸水防止設備が設置された建物・構築物の基礎地盤の基準地震動による地震力との組合せに対する許容限界を適用する。◇</p> <p>(b) 常設耐震重要重大事故防止設備以外</p>	<p>・同趣旨の記載ではあるが，表現の違いによる差異あり。 ・要求事項に対する設計の明確化。</p>	

【第 50 条 地震による損傷の防止】

要求事項との対比表

赤色：様式-6に関する記載（付番及び下線）
 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載
 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比
 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比

【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番
 <関連する資料>
 ・様式-1への展開表（補足説明資料）
 ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1）
 []：前回提出時からの変更箇所

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則	設工認申請書 基本設計方針（後）	設置変更許可申請書 本文	設置変更許可申請書 添付書類八	設置許可，基本設計方針及び 技術基準規則との対比	備考
	<p>(5) 設計における留意事項 a. 波及的影響 「第 5 条 (5) 設計における留意事項 a. 波及的影響」を適用する。 ただし、適用に当たっては、「耐震重要施設」を「常設耐震重要重大事故防止設備、常設重大事故緩和設備、常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類が S クラスのもの）又は常設重大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置される重大事故等対処施設」に、「安全機能」を「重大事故等に対処するために必要な機能」に読み替える。 ⑨-2 【50 条 89】</p>	<p>h. 上記 b. 及び d. の施設は、B クラス及び C クラスの施設、上記 e. の設備、常設重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備並びに常設重大事故防止設備（設計基準拡張）及び常設重大事故緩和設備（設計基準拡張）のいずれにも属さない常設の重大事故等対処施設の波及的影響によって、その重大事故等に対処するために必要な機能を損なわないように設計する。② (⑨-2)</p> <p>波及的影響の評価に当たっては、敷地全体を俯瞰した調査・検討を行い、事象選定及び影響評価を行う。なお、影響評価においては、上記 b. 及び d. の施設の設計に用いる地震動又は地震力を適用する。② (⑨-2)</p> <p style="text-align: center;">— 以下 余 白 —</p>	<p>の常設重大事故防止設備又は常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類が B クラス又は C クラスのもの）が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物、機器・配管系及び土木構造物の基礎地盤</p> <p>「1. 4. 1. 4 荷重の組合せと許容限界」の「(4) 許容限界」に示す B, C クラスの建物・構築物、機器・配管系及びその他の土木構造物の基礎地盤の許容限界を適用する。②</p> <p>1. 4. 2. 5 <u>設計における留意事項</u></p> <p>「<u>1. 4. 1. 5 設計における留意事項</u>」を適用する。 ただし、適用に当たっては、「<u>耐震重要施設</u>」を「<u>常設耐震重要重大事故防止設備、常設重大事故緩和設備、常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類が S クラスのもの）又は常設重大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置される重大事故等対処施設</u>」に、「<u>安全機能</u>」を「<u>重大事故等に対処するために必要な機能</u>」に読み替える。⑨-2</p>	<p>・同趣旨の記載ではあるが、表現の違いによる差異あり。 ・要求事項に対する設計の明確化。</p>	

【第 50 条 地震による損傷の防止】

要求事項との対比表

<p>赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線）</p> <p>青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載</p> <p>茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比</p> <p>緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比</p>	<p>【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 <関連する資料></p> <ul style="list-style-type: none"> ・様式-1 への展開表（補足説明資料） ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） <p>：前回提出時からの変更箇所</p>
---	---

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則	設工認申請書 基本設計方針（後）	設置変更許可申請書 本文	設置変更許可申請書 添付書類八	設置許可，基本設計方針及び 技術基準規則との対比	備考
	<p>なお，耐震重要度分類の下位のクラスに属する施設の波及的影響については，Bクラス及びCクラスの施設に加え，常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備又は常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類がBクラス又はCクラスのもの）が設置される重大事故等対処施設，可搬型重大事故等対処設備，常設重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備並びに常設重大事故防止設備（設計基準拡張）及び常設重大事故緩和設備（設計基準拡張）のいずれにも属さない常設の重大事故等対処施設の影響についても評価する。</p> <p>⑨-3 【50 条 90】</p>		<p><u>なお，耐震重要度分類の下位のクラスに属する施設の波及的影響については，Bクラス及びCクラスの施設に加え，常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備又は常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類がBクラス又はCクラスのもの）が設置される重大事故等対処施設，可搬型重大事故等対処設備，常設重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備並びに常設重大事故防止設備（設計基準拡張）及び常設重大事故緩和設備（設計基準拡張）のいずれにも属さない常設の重大事故等対処施設の影響についても評価する。</u> ⑨-3</p> <p>また，可搬型重大事故等対処設備については，地震による周辺斜面の崩壊，溢水，火災等の影響を受けない場所に適切な保管がなされていることを併せて確認する。</p> <p>◇(⑤-2)</p> <p>1.4.2.6 構造計画と配置計画</p> <p>重大事故等対処施設の構造計画及び配置計画に際しては，地震の影響が低減されるように考慮する。</p> <p>建物・構築物は，原則として剛構造とし，重要な建物・構築物は，地震力に対し十分な支持性能を有する地盤に支持させる。剛構造としない建物・構築物は，剛構造と同等又はそれを上回る耐震安全性を確保する。</p> <p>機器・配管系は，応答性状を適切に評価し，適用する地震力に対して構造強度を有する設計とする。配置に自由度のあるものは，耐震上の観点からできる限り重心位置</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・差異なし。 ・要求事項に対する設計の明確化。 	

【第 50 条 地震による損傷の防止】

要求事項との対比表

赤色：様式-6に関する記載（付番及び下線）
 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載
 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比
 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比

【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番
 <関連する資料>
 ・様式-1への展開表（補足説明資料）
 ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1）
 ：前回提出時からの変更箇所

様式-7

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則	設工認申請書 基本設計方針（後）	設置変更許可申請書 本文	設置変更許可申請書 添付書類八	設置許可，基本設計方針及び 技術基準規則との対比	備考
	<p>b. 建屋への地下水の影響 建屋の耐震性を確保するため，建屋周囲の地下水を排水できるよう 6 号機地下水排水設備（サブドレンポンプ（容量 45m³/h/個，揚程 45m，原動機出力 15kW/個，個数 4），水位検出器（個数 10，検出範囲サブドレンピット底面より+230mm～+1000mm），排水配管等）（浸水防護施設の設備で兼用（以下同じ。））を設置し，5 号機地下水排水設備（「7 号機設備，6，7 号機共用，5 号機に設置」（以下同じ。））（サブドレンポンプ（容量 45m³/h/個，揚程 45m，原動機出力 15kW/個，個数 4），水位検出器（個数 10，検出範囲サブドレンピット底面より+230mm～+1000mm），排水配管等）を設置する。なお，7 号機地下水排水設備（浸水防護施設の設備で兼用）の一部（サブドレンピット，集水管，サブドレン管）を 6 号機共用設備として設置する。また，基準地震動 S_s による地震力に対して，必要な機能が保持できる設計とする。 6 号機地下水排水設備については，非常用ディーゼル発電設備又は常設代替交流電源設備からの給電が可能な設計とし，5 号機地下水排水設備については，5 号機原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備からの給電が可能な設計とする。 なお，地下水排水設備の影響範囲はその機能を考慮した地下水位を設定し，水圧の影響を考慮する。 ⑫【50 条 91】</p>		<p>を低くし，かつ，安定性のよい据付け状態になるよう配置する。 また，建物・構築物の建屋間相対変位を考慮しても，建物・構築物及び機器・配管系の耐震安全性を確保する設計とする。 B クラス及び C クラスの施設，常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備又は常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類が B クラス又は C クラスのもの）が設置される重大事故等対処施設，可搬型重大事故等対処設備，常設重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備並びに常設重大事故防止設備（設計基準拡張）及び常設重大事故緩和設備（設計基準拡張）のいずれにも属さない常設の重大事故等対処施設は，原則，常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大事故緩和設備，常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類が S クラスのもの）又は常設重大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置される重大事故等対処施設に対して離隔をとり配置する，若しくは基準地震動に対し構造強度を保つようにし，常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大事故緩和設備，常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類が S クラスのもの）又は常設重大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置される重大事故等対処施設の重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。</p>	<p>・設置変更許可に記載なし。 ・要求事項に対する設計の明確化。</p>	

【第 50 条 地震による損傷の防止】

要求事項との対比表

赤色：様式-6に関する記載（付番及び下線）
 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載
 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比
 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比

【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番
 <関連する資料>
 ・様式-1への展開表（補足説明資料）
 ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1）
 ：前回提出時からの変更箇所

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則	設工認申請書 基本設計方針（後）	設置変更許可申請書 本文	設置変更許可申請書 添付書類八	設置許可，基本設計方針及び 技術基準規則との対比	備考
	<p>(6) 緊急時対策所</p> <p>5号機原子炉建屋内緊急時対策所（「7号機設備，6,7号機共用，5号機に設置」（以下同じ。））は，5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部・高気密室）（「7号機設備，6,7号機共用，5号機に設置」（以下同じ。））及び5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）（「7号機設備，6,7号機共用，5号機に設置」（以下同じ。））から構成される。5号機原子炉建屋内緊急時対策所については，基準地震動 S_s による地震力に対して，重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない設計とする。</p> <p>5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部・高気密室）を設置する5号機原子炉建屋については，耐震構造とし，基準地震動 S_s による地震力に対して，遮蔽性能を確保する。また，5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部・高気密室）は居住性を確保するため，基準地震動 S_s による地震力に対して，5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部・高気密室）換気設備の性能とあいまって十分な気密性を確保する。</p> <p>また，5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）を設置する5号機原子炉建屋及び5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）内に設置する室内遮蔽については，基準地震動 S_s による地震力に対して，遮蔽性能を確保する。また，5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）は居住性を確保するため，基準地震動 S_s による地震力に対して，5号機原子炉建屋内緊</p>		<p>1.4.2.7 緊急時対策所</p> <p>5号炉原子炉建屋内緊急時対策所は，5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）及び5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）から構成される。5号炉原子炉建屋内緊急時対策所については，基準地震動による地震力に対して，重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないように設計する。</p> <p>5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）を設置する5号炉原子炉建屋については，耐震構造とし，基準地震動による地震力に対して，遮蔽性能を確保する。また，5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）の居住性を確保するため，鋼製の高気密室を設置し，基準地震動による地震力に対して，5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）換気設備の性能とあいまって十分な気密性を確保する。</p> <p>また，5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）を設置する5号炉原子炉建屋及び5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）内に設置する室内遮蔽については，基準地震動による地震力に対して，遮蔽性能を確保する。また，5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）の居住性を確保するため，基準地震動による地震力に対して，5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）換気設備の性能とあいまって</p>	<p>・同趣旨の記載ではあるが，表現の違いによる差異あり。</p> <p>・要求事項に対する設計の明確化。</p>	

【第 50 条 地震による損傷の防止】

要求事項との対比表

赤色：様式-6に関する記載（付番及び下線）
 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載
 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比
 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比

【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番
 <関連する資料>
 ・様式-1への展開表（補足説明資料）
 ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1）
 ■■■■■：前回提出時からの変更箇所

様式-7

实用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則	設工認申請書 基本設計方針（後）	設置変更許可申請書 本文	設置変更許可申請書 添付書類八	設置許可，基本設計方針及び 技術基準規則との対比	備考
<p>2 重大事故等対処施設（前項第二号の重大事故等対処施設を除く。）が設置許可基準規則第四条第三項の地震により生ずる斜面の崩壊によりその重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないよう、防護措置その他の適切な措置を講じなければならない。⑩</p> <p>— 以下 余 白 —</p>	<p>急時対策所（待機場所）換気設備の性能とあいまって十分な気密性を確保する。 なお、地震力の算定方法及び荷重の組合せと許容限界については、「(3) 地震力の算定方法」及び「(4) 荷重の組合せと許容限界」に示す建物・構築物及び機器・配管系のものを適用する。 ②-8, ④-10, ⑦-10, ⑧-47 【50条 92】</p> <p>2.1.2 地震による周辺斜面の崩壊に対する設計方針</p> <p>常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大事故緩和設備，常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類がSクラスのもの）又は常設重大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置される重大事故等対処施設については，基準地震動 S_s による地震力により周辺斜面の崩壊の影響がないことが確認された場所に設置する。 ⑩-1 【50条 93】</p>		<p><u>十分な気密性を確保する。</u> なお、<u>地震力の算定方法及び荷重の組合せと許容限界については、「1.4.1.3 地震力の算定方法」及び「1.4.1.4 荷重の組合せと許容限界」に示す建物・構築物及び機器・配管系のものを適用する。</u>②-8, ④-10, ⑦-10, ⑧-47</p>	<p>・同趣旨の記載ではあるが，表現の違いによる差異あり。 ・要求事項に対する設計の明確化。</p> <p>— 以下 余 白 —</p>	<p>⑩-1 引用元：P1</p> <p>— 以下 余 白 —</p>

設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7

【第 50 条 地震による損傷の防止】

要求事項との対比表

赤色：様式-6に関する記載（付番及び下線）
 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載
 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比
 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比

【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番
 <関連する資料>
 ・様式-1への展開表（補足説明資料）
 ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1）
 []：前回提出時からの変更箇所

様式-7

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則	設工認申請書 基本設計方針	設置変更許可申請書 本文	設置変更許可申請書 添付書類八	設置許可、基本設計方針及び 技術基準規則との対比	備考																								
	<p>第 2.1.2 表 重大事故等対処設備（主要設備）の設備分類（1/14）</p> <table border="1" data-bbox="557 411 1038 1041"> <thead> <tr> <th>設備分類</th> <th>定義</th> <th>主要設備 （〔 〕内は、設計基準対象施設を兼ねる設備の耐震重要度分類）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備</td> <td>常設重大事故防止設備であって、耐震重要施設に属する設計基準事故対処設備が有する機能を代替するもの以外のもの</td> <td>(1) 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 ・使用済燃料貯蔵プール水位・温度 (SA) ・使用済燃料貯蔵プール水位・温度 (SA広域) [C] (2) 放射線管理施設 ・二次遮断壁 [B] ・補助遮断 [B] (3) 非常用取水設備 ・海水貯留罐 (7号機設備, 重大事故等時のみ 6,7号機共用) ・海水貯留罐 (重大事故等時のみ 6,7号機共用) [C] ・スクリーン室 (7号機設備, 重大事故等時のみ 6,7号機共用) ・スクリーン室 (重大事故等時のみ 6,7号機共用) [C] ・取水路 (7号機設備, 重大事故等時のみ 6,7号機共用) ・取水路 (重大事故等時のみ 6,7号機共用) [C]</td> </tr> </tbody> </table> <p>第 2.1.2 表 重大事故等対処設備（主要設備）の設備分類（2/14）</p> <table border="1" data-bbox="557 1125 1038 1755"> <thead> <tr> <th>設備分類</th> <th>定義</th> <th>主要設備 （〔 〕内は、設計基準対象施設を兼ねる設備の耐震重要度分類）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2. 常設耐震重要重大事故防止設備</td> <td>常設重大事故防止設備であって、耐震重要施設に属する設計基準事故対処設備が有する機能を代替するもの</td> <td>(1) 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 ・使用済燃料貯蔵プール (設計基準対象施設としてのみ 1,2,5,6号機共用) [S] ・キャスクピット (設計基準対象施設としてのみ 1,2,5,6号機共用) [S] ・使用済燃料貯蔵ラック (設計基準対象施設としてのみ 1,2,5,6号機共用) [S] ・燃料プール冷却浄化系熱交換器 (設計基準対象施設としてのみ 1,2,5,6号機共用) [B] ・燃料プール冷却浄化系ポンプ (設計基準対象施設としてのみ 1,2,5,6号機共用) [B] ・スキマサージタンク (設計基準対象施設としてのみ 1,2,5,6号機共用) [B] ・関連配管 [S, B] (2) 原子炉冷却系統施設 ・主蒸気速がし安全弁速がし弁機能用アキュムレータ [S] ・主蒸気速がし安全弁自動減圧機能用アキュムレータ [S] ・主蒸気速がし安全弁 [S] ・ドレン移送ポンプ ・復水貯蔵罐 [B] ・高圧代替注水系ポンプ ・復水移送ポンプ [B] ・ほう酸水注入系貯蔵タンク [S] ・ほう酸水注入系ポンプ [S] ・原子炉補機冷却水系サージタンク [S] ・関連弁 [S] ・関連弁 ・関連配管 [S, B] ・関連配管</td> </tr> </tbody> </table>	設備分類	定義	主要設備 （〔 〕内は、設計基準対象施設を兼ねる設備の耐震重要度分類）	1. 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備	常設重大事故防止設備であって、耐震重要施設に属する設計基準事故対処設備が有する機能を代替するもの以外のもの	(1) 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 ・使用済燃料貯蔵プール水位・温度 (SA) ・使用済燃料貯蔵プール水位・温度 (SA広域) [C] (2) 放射線管理施設 ・二次遮断壁 [B] ・補助遮断 [B] (3) 非常用取水設備 ・海水貯留罐 (7号機設備, 重大事故等時のみ 6,7号機共用) ・海水貯留罐 (重大事故等時のみ 6,7号機共用) [C] ・スクリーン室 (7号機設備, 重大事故等時のみ 6,7号機共用) ・スクリーン室 (重大事故等時のみ 6,7号機共用) [C] ・取水路 (7号機設備, 重大事故等時のみ 6,7号機共用) ・取水路 (重大事故等時のみ 6,7号機共用) [C]	設備分類	定義	主要設備 （〔 〕内は、設計基準対象施設を兼ねる設備の耐震重要度分類）	2. 常設耐震重要重大事故防止設備	常設重大事故防止設備であって、耐震重要施設に属する設計基準事故対処設備が有する機能を代替するもの	(1) 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 ・使用済燃料貯蔵プール (設計基準対象施設としてのみ 1,2,5,6号機共用) [S] ・キャスクピット (設計基準対象施設としてのみ 1,2,5,6号機共用) [S] ・使用済燃料貯蔵ラック (設計基準対象施設としてのみ 1,2,5,6号機共用) [S] ・燃料プール冷却浄化系熱交換器 (設計基準対象施設としてのみ 1,2,5,6号機共用) [B] ・燃料プール冷却浄化系ポンプ (設計基準対象施設としてのみ 1,2,5,6号機共用) [B] ・スキマサージタンク (設計基準対象施設としてのみ 1,2,5,6号機共用) [B] ・関連配管 [S, B] (2) 原子炉冷却系統施設 ・主蒸気速がし安全弁速がし弁機能用アキュムレータ [S] ・主蒸気速がし安全弁自動減圧機能用アキュムレータ [S] ・主蒸気速がし安全弁 [S] ・ドレン移送ポンプ ・復水貯蔵罐 [B] ・高圧代替注水系ポンプ ・復水移送ポンプ [B] ・ほう酸水注入系貯蔵タンク [S] ・ほう酸水注入系ポンプ [S] ・原子炉補機冷却水系サージタンク [S] ・関連弁 [S] ・関連弁 ・関連配管 [S, B] ・関連配管		<p>第 1.4.2-1 表 重大事故等対処設備の設備分類等（1/12）</p> <table border="1" data-bbox="1584 411 2065 1083"> <thead> <tr> <th>設備分類</th> <th>定義</th> <th>主要設備 （〔 〕内は、設計基準事故対処施設を兼ねる設備の耐震重要度分類）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備</td> <td>常設重大事故防止設備であって、耐震重要施設に属する設計基準事故対処設備が有する機能を代替するもの以外のもの</td> <td>(1) 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 ・使用済燃料貯蔵プール水位・温度 (SA) ・使用済燃料貯蔵プール水位・温度 (SA広域) [C] ・使用済燃料貯蔵プール監視カメラ (2) 計測制御系統施設 ・無線連絡設備 (常設) [C] ・無線連絡設備 (屋外アンテナ) [伝送路] [C] ・衛星電話設備 (常設) [C] ・衛星電話設備 (屋外アンテナ) [伝送路] [C] ・5号炉屋外緊急連絡用インターフォン (3) 非常用取水設備 ・スクリーン室 [C] ・取水路 [C]</td> </tr> </tbody> </table> <p>第 1.4.2-1 表 重大事故等対処設備の設備分類等（2/12）</p> <table border="1" data-bbox="1584 1104 2065 1797"> <thead> <tr> <th>設備分類</th> <th>定義</th> <th>主要設備 （〔 〕内は、設計基準事故対処施設を兼ねる設備の耐震重要度分類）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2. 常設耐震重要重大事故防止設備</td> <td>常設重大事故防止設備であって、耐震重要施設に属する設計基準事故対処設備が有する機能を代替するもの</td> <td>(1) 原子炉本体 ・原子炉圧力容器 [S] (2) 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 ・使用済燃料プール [S] ・燃料プール代替注水系配管・弁 [流路] ・常設スプレッド ・燃料プール冷却浄化系ポンプ [B] ・燃料プール冷却浄化系熱交換器 [B] ・燃料プール冷却浄化系配管・弁・スキマサージタンク・ディフューザ [流路] [S, B] (3) 原子炉冷却系統施設 ・高圧代替注水系ポンプ ・高圧代替注水系 (蒸気系) 配管・弁 [流路] ・主蒸気系配管・弁・クエンチャ [流路] [S, B] ・原子炉隔離時冷却系 (蒸気系) 配管・弁 [流路] [S] ・復水供給水系配管・弁 [流路] [B] ・高圧代替注水系 (注水系) 配管・弁 [流路] ・高圧代替注水系 (注水系) 配管・弁 [流路] [B] ・残留熱除去系配管・弁 (7号炉のみ) [流路] [S] ・給水系配管・弁・スパーチャ [流路] [S] ・速がし安全弁 [操作対象弁] [S] ・速がし弁機能用アキュムレータ [S] ・自動減圧機能用アキュムレータ [S] ・復水移送ポンプ [B] ・残留熱除去系配管・弁・スパーチャ・残留熱除去系熱交換器 [流路] [S] ・原子炉補機冷却系配管・弁・サージタンク [流路] [S] ・主蒸気筒 (内筒) [流路] [S]</td> </tr> </tbody> </table>	設備分類	定義	主要設備 （〔 〕内は、設計基準事故対処施設を兼ねる設備の耐震重要度分類）	1. 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備	常設重大事故防止設備であって、耐震重要施設に属する設計基準事故対処設備が有する機能を代替するもの以外のもの	(1) 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 ・使用済燃料貯蔵プール水位・温度 (SA) ・使用済燃料貯蔵プール水位・温度 (SA広域) [C] ・使用済燃料貯蔵プール監視カメラ (2) 計測制御系統施設 ・無線連絡設備 (常設) [C] ・無線連絡設備 (屋外アンテナ) [伝送路] [C] ・衛星電話設備 (常設) [C] ・衛星電話設備 (屋外アンテナ) [伝送路] [C] ・5号炉屋外緊急連絡用インターフォン (3) 非常用取水設備 ・スクリーン室 [C] ・取水路 [C]	設備分類	定義	主要設備 （〔 〕内は、設計基準事故対処施設を兼ねる設備の耐震重要度分類）	2. 常設耐震重要重大事故防止設備	常設重大事故防止設備であって、耐震重要施設に属する設計基準事故対処設備が有する機能を代替するもの	(1) 原子炉本体 ・原子炉圧力容器 [S] (2) 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 ・使用済燃料プール [S] ・燃料プール代替注水系配管・弁 [流路] ・常設スプレッド ・燃料プール冷却浄化系ポンプ [B] ・燃料プール冷却浄化系熱交換器 [B] ・燃料プール冷却浄化系配管・弁・スキマサージタンク・ディフューザ [流路] [S, B] (3) 原子炉冷却系統施設 ・高圧代替注水系ポンプ ・高圧代替注水系 (蒸気系) 配管・弁 [流路] ・主蒸気系配管・弁・クエンチャ [流路] [S, B] ・原子炉隔離時冷却系 (蒸気系) 配管・弁 [流路] [S] ・復水供給水系配管・弁 [流路] [B] ・高圧代替注水系 (注水系) 配管・弁 [流路] ・高圧代替注水系 (注水系) 配管・弁 [流路] [B] ・残留熱除去系配管・弁 (7号炉のみ) [流路] [S] ・給水系配管・弁・スパーチャ [流路] [S] ・速がし安全弁 [操作対象弁] [S] ・速がし弁機能用アキュムレータ [S] ・自動減圧機能用アキュムレータ [S] ・復水移送ポンプ [B] ・残留熱除去系配管・弁・スパーチャ・残留熱除去系熱交換器 [流路] [S] ・原子炉補機冷却系配管・弁・サージタンク [流路] [S] ・主蒸気筒 (内筒) [流路] [S]		
設備分類	定義	主要設備 （〔 〕内は、設計基準対象施設を兼ねる設備の耐震重要度分類）																											
1. 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備	常設重大事故防止設備であって、耐震重要施設に属する設計基準事故対処設備が有する機能を代替するもの以外のもの	(1) 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 ・使用済燃料貯蔵プール水位・温度 (SA) ・使用済燃料貯蔵プール水位・温度 (SA広域) [C] (2) 放射線管理施設 ・二次遮断壁 [B] ・補助遮断 [B] (3) 非常用取水設備 ・海水貯留罐 (7号機設備, 重大事故等時のみ 6,7号機共用) ・海水貯留罐 (重大事故等時のみ 6,7号機共用) [C] ・スクリーン室 (7号機設備, 重大事故等時のみ 6,7号機共用) ・スクリーン室 (重大事故等時のみ 6,7号機共用) [C] ・取水路 (7号機設備, 重大事故等時のみ 6,7号機共用) ・取水路 (重大事故等時のみ 6,7号機共用) [C]																											
設備分類	定義	主要設備 （〔 〕内は、設計基準対象施設を兼ねる設備の耐震重要度分類）																											
2. 常設耐震重要重大事故防止設備	常設重大事故防止設備であって、耐震重要施設に属する設計基準事故対処設備が有する機能を代替するもの	(1) 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 ・使用済燃料貯蔵プール (設計基準対象施設としてのみ 1,2,5,6号機共用) [S] ・キャスクピット (設計基準対象施設としてのみ 1,2,5,6号機共用) [S] ・使用済燃料貯蔵ラック (設計基準対象施設としてのみ 1,2,5,6号機共用) [S] ・燃料プール冷却浄化系熱交換器 (設計基準対象施設としてのみ 1,2,5,6号機共用) [B] ・燃料プール冷却浄化系ポンプ (設計基準対象施設としてのみ 1,2,5,6号機共用) [B] ・スキマサージタンク (設計基準対象施設としてのみ 1,2,5,6号機共用) [B] ・関連配管 [S, B] (2) 原子炉冷却系統施設 ・主蒸気速がし安全弁速がし弁機能用アキュムレータ [S] ・主蒸気速がし安全弁自動減圧機能用アキュムレータ [S] ・主蒸気速がし安全弁 [S] ・ドレン移送ポンプ ・復水貯蔵罐 [B] ・高圧代替注水系ポンプ ・復水移送ポンプ [B] ・ほう酸水注入系貯蔵タンク [S] ・ほう酸水注入系ポンプ [S] ・原子炉補機冷却水系サージタンク [S] ・関連弁 [S] ・関連弁 ・関連配管 [S, B] ・関連配管																											
設備分類	定義	主要設備 （〔 〕内は、設計基準事故対処施設を兼ねる設備の耐震重要度分類）																											
1. 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備	常設重大事故防止設備であって、耐震重要施設に属する設計基準事故対処設備が有する機能を代替するもの以外のもの	(1) 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 ・使用済燃料貯蔵プール水位・温度 (SA) ・使用済燃料貯蔵プール水位・温度 (SA広域) [C] ・使用済燃料貯蔵プール監視カメラ (2) 計測制御系統施設 ・無線連絡設備 (常設) [C] ・無線連絡設備 (屋外アンテナ) [伝送路] [C] ・衛星電話設備 (常設) [C] ・衛星電話設備 (屋外アンテナ) [伝送路] [C] ・5号炉屋外緊急連絡用インターフォン (3) 非常用取水設備 ・スクリーン室 [C] ・取水路 [C]																											
設備分類	定義	主要設備 （〔 〕内は、設計基準事故対処施設を兼ねる設備の耐震重要度分類）																											
2. 常設耐震重要重大事故防止設備	常設重大事故防止設備であって、耐震重要施設に属する設計基準事故対処設備が有する機能を代替するもの	(1) 原子炉本体 ・原子炉圧力容器 [S] (2) 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 ・使用済燃料プール [S] ・燃料プール代替注水系配管・弁 [流路] ・常設スプレッド ・燃料プール冷却浄化系ポンプ [B] ・燃料プール冷却浄化系熱交換器 [B] ・燃料プール冷却浄化系配管・弁・スキマサージタンク・ディフューザ [流路] [S, B] (3) 原子炉冷却系統施設 ・高圧代替注水系ポンプ ・高圧代替注水系 (蒸気系) 配管・弁 [流路] ・主蒸気系配管・弁・クエンチャ [流路] [S, B] ・原子炉隔離時冷却系 (蒸気系) 配管・弁 [流路] [S] ・復水供給水系配管・弁 [流路] [B] ・高圧代替注水系 (注水系) 配管・弁 [流路] ・高圧代替注水系 (注水系) 配管・弁 [流路] [B] ・残留熱除去系配管・弁 (7号炉のみ) [流路] [S] ・給水系配管・弁・スパーチャ [流路] [S] ・速がし安全弁 [操作対象弁] [S] ・速がし弁機能用アキュムレータ [S] ・自動減圧機能用アキュムレータ [S] ・復水移送ポンプ [B] ・残留熱除去系配管・弁・スパーチャ・残留熱除去系熱交換器 [流路] [S] ・原子炉補機冷却系配管・弁・サージタンク [流路] [S] ・主蒸気筒 (内筒) [流路] [S]																											

設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7

【第 50 条 地震による損傷の防止】

要求事項との対比表

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線）
 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載
 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比
 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比

【〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番
 <関連する資料>
 ・様式-1 への展開表（補足説明資料）
 ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1）
 []：前回提出時からの変更箇所

様式-7

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則	設工認申請書 基本設計方針	設置変更許可申請書 本文	設置変更許可申請書 添付書類八	設置許可、基本設計方針及び 技術基準規則との対比	備考																			
	<p>第 2.1.2 表 重大事故等対処設備（主要設備）の設備分類（3/14）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>設備分類</th> <th>定義</th> <th>主要設備 （〔 〕内は、設計基準対象施設を兼ねる設備の耐震重要度分類）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2. 常設耐震重要重大事故防止設備</td> <td>常設重大事故防止設備であって、耐震重要施設に属する設計基準事故対処設備が有する機能を代替するもの</td> <td>(3) 計測制御系統施設 ・ ボロンカーバイド型制御棒[S] ・ 制御棒駆動機構[S] ・ 水圧制御ユニット[S] ・ ほう酸水注入系ポンプ[S] ・ ほう酸水注入系貯蔵タンク[S] ・ 起動領域モニタ[S] ・ 出力領域モニタ[S] ・ 高圧代替注水系系統流量 ・ 復水補給水系流量 (RRR A系代替注水系流量) ・ 復水補給水系流量 (RRR B系代替注水系流量) ・ 原子炉圧力[S] ・ 原子炉圧力(SA) ・ 原子炉水位 (広帯域) [S] ・ 原子炉水位 (燃料域) [S] ・ 原子炉水位 (SA) ・ 格納容器内圧力 (D/W) ・ 格納容器内圧力 (S/C) ・ ドライウエル雰囲気温度 ・ サプレッション/チェンバール水温度 ・ サプレッション/チェンバール水温度 ・ 格納容器内水素濃度[S] ・ 格納容器内水素濃度 (SA) ・ 復水貯蔵槽水位 (SA) ・ サプレッション/チェンバール水位 ・ 代替制御棒挿入起動信号 (原子炉圧力高) ・ 代替制御棒挿入起動信号 (原子炉水位低 (レベル2)) ・ 代替冷却材再循環ポンプ・トリップ信号(1) (原子炉圧力高) ・ 代替冷却材再循環ポンプ・トリップ信号(1) (原子炉水位低 (レベル3)) ・ 代替冷却材再循環ポンプ・トリップ信号(2) (原子炉水位低 (レベル2)) ・ 代替自動減圧起動信号 (原子炉水位低 (レベル1)) ・ 主蒸気速が1.安全弁速が1.弁機能用アキュムレータ[S] ・ 主蒸気速が1.安全弁速が1.弁機能用アキュムレータ[S] ・ 関連弁[S, C] ・ 関連配管[S, C] ・ 関連配管</td> </tr> </tbody> </table>	設備分類	定義	主要設備 （〔 〕内は、設計基準対象施設を兼ねる設備の耐震重要度分類）	2. 常設耐震重要重大事故防止設備	常設重大事故防止設備であって、耐震重要施設に属する設計基準事故対処設備が有する機能を代替するもの	(3) 計測制御系統施設 ・ ボロンカーバイド型制御棒[S] ・ 制御棒駆動機構[S] ・ 水圧制御ユニット[S] ・ ほう酸水注入系ポンプ[S] ・ ほう酸水注入系貯蔵タンク[S] ・ 起動領域モニタ[S] ・ 出力領域モニタ[S] ・ 高圧代替注水系系統流量 ・ 復水補給水系流量 (RRR A系代替注水系流量) ・ 復水補給水系流量 (RRR B系代替注水系流量) ・ 原子炉圧力[S] ・ 原子炉圧力(SA) ・ 原子炉水位 (広帯域) [S] ・ 原子炉水位 (燃料域) [S] ・ 原子炉水位 (SA) ・ 格納容器内圧力 (D/W) ・ 格納容器内圧力 (S/C) ・ ドライウエル雰囲気温度 ・ サプレッション/チェンバール水温度 ・ サプレッション/チェンバール水温度 ・ 格納容器内水素濃度[S] ・ 格納容器内水素濃度 (SA) ・ 復水貯蔵槽水位 (SA) ・ サプレッション/チェンバール水位 ・ 代替制御棒挿入起動信号 (原子炉圧力高) ・ 代替制御棒挿入起動信号 (原子炉水位低 (レベル2)) ・ 代替冷却材再循環ポンプ・トリップ信号(1) (原子炉圧力高) ・ 代替冷却材再循環ポンプ・トリップ信号(1) (原子炉水位低 (レベル3)) ・ 代替冷却材再循環ポンプ・トリップ信号(2) (原子炉水位低 (レベル2)) ・ 代替自動減圧起動信号 (原子炉水位低 (レベル1)) ・ 主蒸気速が1.安全弁速が1.弁機能用アキュムレータ[S] ・ 主蒸気速が1.安全弁速が1.弁機能用アキュムレータ[S] ・ 関連弁[S, C] ・ 関連配管[S, C] ・ 関連配管		<p>第 1.4.2-1 表 重大事故等対処設備の設備分類等（3/12）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>設備分類</th> <th>定義</th> <th>主要設備 （〔 〕内は、設計基準事故対処施設を兼ねる設備の耐震重要度分類）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2. 常設耐震重要重大事故防止設備</td> <td>常設重大事故防止設備であって、耐震重要施設に属する設計基準事故対処設備が有する機能を代替するもの</td> <td>(4) 計測制御系統施設 ・ ATTS 線と設備 (代替制御棒挿入機能) ・ 制御棒[S] ・ 制御棒駆動機構 (水圧駆動) [S] ・ 制御棒駆動系水圧制御ユニット[S] ・ 制御棒駆動系流量 [流路] [S] ・ ATTS 線と設備 (代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能) ・ ほう酸水注入系ポンプ[S] ・ ほう酸水注入系貯蔵タンク[S] ・ ほう酸水注入系配管・弁 [流路] [S] ・ 高圧炉心注水系配管・弁・スラージヤ [流路] [S] ・ 代替自動減圧ユニット (代替自動減圧機能) ・ 自動減圧系の起動阻止スイッチ[S] ・ 高圧窒素ガス供給系配管・弁 [流路] [S, C] ・ 自動減圧機能用アキュムレータ [流路] [S] ・ 速が1.弁機能用アキュムレータ [流路] [S] ・ 起動領域モニタ[S] ・ 平均出力領域モニタ[S] ・ 復水補給水系流量 (RRR A系代替注水系流量) ・ 復水補給水系流量 (RRR B系代替注水系流量) ・ 高圧代替注水系系統流量 ・ 原子炉水位 (広帯域), 原子炉水位 (燃料域) [S] ・ 原子炉圧力容器温度 ・ 原子炉圧力[S] ・ 原子炉圧力 (SA) ・ 原子炉水位 (SA) ・ 格納容器内圧力 (D/W) ・ 格納容器内圧力 (S/C) ・ サプレッション・チェンバール水温度 ・ ドライウエル雰囲気温度 ・ 格納容器内水素濃度 (SA) ・ 格納容器内水素濃度[S] ・ サプレッション・チェンバール水温度 ・ サプレッション・チェンバール水位 ・ フィルタ監視水位 ・ フィルタ装置入口圧力 ・ フィルタ装置水素濃度 ・ フィルタ装置金属フィルタ塞栓 ・ フィルタ装置スクラバ水 pH ・ 復水貯蔵槽水位 (SA) ・ 復水移送ポンプ吐出圧力 ・ 高圧窒素ガス供給系 ADS 入口圧力[C] ・ 高圧窒素ガス供給系窒素ガスポンプ出口圧力[C] ・ ドレンタンク水位 ・ 連隔空気駆動弁作用弁出口圧力 (5) 放射線管理施設 ・ 格納容器内雰囲気放射線レベル (D/W) [S] ・ 格納容器内雰囲気放射線レベル (S/C) [S] ・ フィルタ装置出口放射線モニタ ・ 耐圧強化ベント系放射線モニタ ・ 使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ (高レンジ) ・ 中央制御室遮蔽[S] ・ 中央制御室遮蔽空気調系統排気隔離弁 (MR 外気取入ダンパ, MR 非常用外気取入ダンパ, MR 排気ダンパ) [流路] [S] ・ 中央制御室遮蔽空気調系統ダクト (MR 外気取入ダクト, MR 排気ダクト) [流路] [S] ・ 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所 (対策本部) 遮蔽 ・ 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所 (待機場所) 遮蔽 ・ 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所 (待機場所) 室内遮蔽 ・ 中央制御室遮蔽 (7号機設備, 6,7号機共用) [S] ・ フィルタベント遮蔽壁 ・ 配管遮蔽 (6) 原子炉格納施設 ・ 原子炉格納容器[S] ・ 上部ドライウエル機器搬入用ハッチ[S] ・ 下部ドライウエル機器搬入用ハッチ[S] ・ サプレッション/チェンバール出入口[S] ・ 上部ドライウエル所員用エアロック[S] ・ 下部ドライウエル所員用エアロック[S] ・ 配管貫通部[S] ・ 電気配線貫通部[S] ・ 真空破壊弁[S] ・ ダイアノクムノア[S] ・ ベント管[S] ・ 復水移送ポンプ[B] ・ 復水貯蔵槽[B] ・ 関連弁[S] ・ 関連配管[S, B] ・ 関連配管</td> </tr> </tbody> </table>	設備分類	定義	主要設備 （〔 〕内は、設計基準事故対処施設を兼ねる設備の耐震重要度分類）	2. 常設耐震重要重大事故防止設備	常設重大事故防止設備であって、耐震重要施設に属する設計基準事故対処設備が有する機能を代替するもの	(4) 計測制御系統施設 ・ ATTS 線と設備 (代替制御棒挿入機能) ・ 制御棒[S] ・ 制御棒駆動機構 (水圧駆動) [S] ・ 制御棒駆動系水圧制御ユニット[S] ・ 制御棒駆動系流量 [流路] [S] ・ ATTS 線と設備 (代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能) ・ ほう酸水注入系ポンプ[S] ・ ほう酸水注入系貯蔵タンク[S] ・ ほう酸水注入系配管・弁 [流路] [S] ・ 高圧炉心注水系配管・弁・スラージヤ [流路] [S] ・ 代替自動減圧ユニット (代替自動減圧機能) ・ 自動減圧系の起動阻止スイッチ[S] ・ 高圧窒素ガス供給系配管・弁 [流路] [S, C] ・ 自動減圧機能用アキュムレータ [流路] [S] ・ 速が1.弁機能用アキュムレータ [流路] [S] ・ 起動領域モニタ[S] ・ 平均出力領域モニタ[S] ・ 復水補給水系流量 (RRR A系代替注水系流量) ・ 復水補給水系流量 (RRR B系代替注水系流量) ・ 高圧代替注水系系統流量 ・ 原子炉水位 (広帯域), 原子炉水位 (燃料域) [S] ・ 原子炉圧力容器温度 ・ 原子炉圧力[S] ・ 原子炉圧力 (SA) ・ 原子炉水位 (SA) ・ 格納容器内圧力 (D/W) ・ 格納容器内圧力 (S/C) ・ サプレッション・チェンバール水温度 ・ ドライウエル雰囲気温度 ・ 格納容器内水素濃度 (SA) ・ 格納容器内水素濃度[S] ・ サプレッション・チェンバール水温度 ・ サプレッション・チェンバール水位 ・ フィルタ監視水位 ・ フィルタ装置入口圧力 ・ フィルタ装置水素濃度 ・ フィルタ装置金属フィルタ塞栓 ・ フィルタ装置スクラバ水 pH ・ 復水貯蔵槽水位 (SA) ・ 復水移送ポンプ吐出圧力 ・ 高圧窒素ガス供給系 ADS 入口圧力[C] ・ 高圧窒素ガス供給系窒素ガスポンプ出口圧力[C] ・ ドレンタンク水位 ・ 連隔空気駆動弁作用弁出口圧力 (5) 放射線管理施設 ・ 格納容器内雰囲気放射線レベル (D/W) [S] ・ 格納容器内雰囲気放射線レベル (S/C) [S] ・ フィルタ装置出口放射線モニタ ・ 耐圧強化ベント系放射線モニタ ・ 使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ (高レンジ) ・ 中央制御室遮蔽[S] ・ 中央制御室遮蔽空気調系統排気隔離弁 (MR 外気取入ダンパ, MR 非常用外気取入ダンパ, MR 排気ダンパ) [流路] [S] ・ 中央制御室遮蔽空気調系統ダクト (MR 外気取入ダクト, MR 排気ダクト) [流路] [S] ・ 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所 (対策本部) 遮蔽 ・ 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所 (待機場所) 遮蔽 ・ 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所 (待機場所) 室内遮蔽 ・ 中央制御室遮蔽 (7号機設備, 6,7号機共用) [S] ・ フィルタベント遮蔽壁 ・ 配管遮蔽 (6) 原子炉格納施設 ・ 原子炉格納容器[S] ・ 上部ドライウエル機器搬入用ハッチ[S] ・ 下部ドライウエル機器搬入用ハッチ[S] ・ サプレッション/チェンバール出入口[S] ・ 上部ドライウエル所員用エアロック[S] ・ 下部ドライウエル所員用エアロック[S] ・ 配管貫通部[S] ・ 電気配線貫通部[S] ・ 真空破壊弁[S] ・ ダイアノクムノア[S] ・ ベント管[S] ・ 復水移送ポンプ[B] ・ 復水貯蔵槽[B] ・ 関連弁[S] ・ 関連配管[S, B] ・ 関連配管	<p>第 1.4.2-1 表 重大事故等対処設備の設備分類等（4/12）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>設備分類</th> <th>定義</th> <th>主要設備 （〔 〕内は、設計基準事故対処施設を兼ねる設備の耐震重要度分類）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2. 常設耐震重要重大事故防止設備</td> <td>常設重大事故防止設備であって、耐震重要施設に属する設計基準事故対処設備が有する機能を代替するもの</td> <td>(6) 原子炉格納施設 ・ 原子炉格納容器[S] ・ 原子炉建屋ブローアウトパネル ・ 耐圧強化ベント系 (W)配管・弁 [流路] [S] ・ 連隔弁動作機構設備 ・ 連隔空気駆動弁動作設備配管・弁 [流路] ・ 不活性ガス配管・弁 [流路] [S, C] ・ 耐圧強化ベント系 (D/W)配管・弁 [流路] [S] ・ 復水貯蔵槽配管・弁 [流路] [S] ・ 格納容器スプレー・ヘッド [流路] [S] ・ フィルタ装置 ・ ようきフィルタ ・ ラブチャージディスク ・ ドレン移送ポンプ ・ ドレンタンク ・ フィルタベント遮蔽壁 ・ 配管遮蔽 ・ 格納容器圧力速が1.装置配管・弁 [流路] ・ 耐圧強化ベント系配管・弁 [流路] [S] ・ CSP 外部補給配管・弁 [流路] [B] ・ 復水貯蔵槽[S] ・ 非常用ガス処理系配管・弁 [流路] [S] (7) 非常用電源設備 ・ AM 用切替装置 (S/W) ・ 第一スターバイン発電機 ・ 軽油タンク[S] ・ 第一スターバイン発電機用燃料タンク ・ 第一スターバイン発電機用燃料移送ポンプ ・ 軽油タンク出口ノズル・弁 [燃料流路] ・ 第一スターバイン発電機用燃料移送系配管・弁 [燃料流路] ・ 直流 125V 蓄電池 A[S] ・ 直流 125V 蓄電池 A-2[S] ・ 直流 125V 蓄電池 B[S] ・ AM 用直流 125V 蓄電池 ・ 直流 125V 充電器 A[S] ・ 直流 125V 充電器 A-2[S] ・ 直流 125V 充電器 B[S] ・ AM 用直流 125V 充電器 ・ 緊急用断り器 ・ 緊急用電源切替装置断り器 ・ 緊急用電源切替装置断り器 ・ AM 用動力変圧器 ・ AM 用 MCC ・ AM 用操作盤 ・ AM 用切替盤[S] ・ 非常用高圧母線 C 系[S] ・ 非常用高圧母線 D 系[S] ・ 号炉間電力連絡ケーブル (常設) ・ M/C C 電圧[S] ・ M/C D 電圧[S] ・ 第一 C/D 発電機電圧 ・ 非常用 B/G 発電機電圧[S] ・ 非常用 D/G 発電機電圧[S] ・ 非常用 D/G 発電機周波数[S]</td> </tr> </tbody> </table>	設備分類	定義	主要設備 （〔 〕内は、設計基準事故対処施設を兼ねる設備の耐震重要度分類）	2. 常設耐震重要重大事故防止設備	常設重大事故防止設備であって、耐震重要施設に属する設計基準事故対処設備が有する機能を代替するもの	(6) 原子炉格納施設 ・ 原子炉格納容器[S] ・ 原子炉建屋ブローアウトパネル ・ 耐圧強化ベント系 (W)配管・弁 [流路] [S] ・ 連隔弁動作機構設備 ・ 連隔空気駆動弁動作設備配管・弁 [流路] ・ 不活性ガス配管・弁 [流路] [S, C] ・ 耐圧強化ベント系 (D/W)配管・弁 [流路] [S] ・ 復水貯蔵槽配管・弁 [流路] [S] ・ 格納容器スプレー・ヘッド [流路] [S] ・ フィルタ装置 ・ ようきフィルタ ・ ラブチャージディスク ・ ドレン移送ポンプ ・ ドレンタンク ・ フィルタベント遮蔽壁 ・ 配管遮蔽 ・ 格納容器圧力速が1.装置配管・弁 [流路] ・ 耐圧強化ベント系配管・弁 [流路] [S] ・ CSP 外部補給配管・弁 [流路] [B] ・ 復水貯蔵槽[S] ・ 非常用ガス処理系配管・弁 [流路] [S] (7) 非常用電源設備 ・ AM 用切替装置 (S/W) ・ 第一スターバイン発電機 ・ 軽油タンク[S] ・ 第一スターバイン発電機用燃料タンク ・ 第一スターバイン発電機用燃料移送ポンプ ・ 軽油タンク出口ノズル・弁 [燃料流路] ・ 第一スターバイン発電機用燃料移送系配管・弁 [燃料流路] ・ 直流 125V 蓄電池 A[S] ・ 直流 125V 蓄電池 A-2[S] ・ 直流 125V 蓄電池 B[S] ・ AM 用直流 125V 蓄電池 ・ 直流 125V 充電器 A[S] ・ 直流 125V 充電器 A-2[S] ・ 直流 125V 充電器 B[S] ・ AM 用直流 125V 充電器 ・ 緊急用断り器 ・ 緊急用電源切替装置断り器 ・ 緊急用電源切替装置断り器 ・ AM 用動力変圧器 ・ AM 用 MCC ・ AM 用操作盤 ・ AM 用切替盤[S] ・ 非常用高圧母線 C 系[S] ・ 非常用高圧母線 D 系[S] ・ 号炉間電力連絡ケーブル (常設) ・ M/C C 電圧[S] ・ M/C D 電圧[S] ・ 第一 C/D 発電機電圧 ・ 非常用 B/G 発電機電圧[S] ・ 非常用 D/G 発電機電圧[S] ・ 非常用 D/G 発電機周波数[S]		
設備分類	定義	主要設備 （〔 〕内は、設計基準対象施設を兼ねる設備の耐震重要度分類）																						
2. 常設耐震重要重大事故防止設備	常設重大事故防止設備であって、耐震重要施設に属する設計基準事故対処設備が有する機能を代替するもの	(3) 計測制御系統施設 ・ ボロンカーバイド型制御棒[S] ・ 制御棒駆動機構[S] ・ 水圧制御ユニット[S] ・ ほう酸水注入系ポンプ[S] ・ ほう酸水注入系貯蔵タンク[S] ・ 起動領域モニタ[S] ・ 出力領域モニタ[S] ・ 高圧代替注水系系統流量 ・ 復水補給水系流量 (RRR A系代替注水系流量) ・ 復水補給水系流量 (RRR B系代替注水系流量) ・ 原子炉圧力[S] ・ 原子炉圧力(SA) ・ 原子炉水位 (広帯域) [S] ・ 原子炉水位 (燃料域) [S] ・ 原子炉水位 (SA) ・ 格納容器内圧力 (D/W) ・ 格納容器内圧力 (S/C) ・ ドライウエル雰囲気温度 ・ サプレッション/チェンバール水温度 ・ サプレッション/チェンバール水温度 ・ 格納容器内水素濃度[S] ・ 格納容器内水素濃度 (SA) ・ 復水貯蔵槽水位 (SA) ・ サプレッション/チェンバール水位 ・ 代替制御棒挿入起動信号 (原子炉圧力高) ・ 代替制御棒挿入起動信号 (原子炉水位低 (レベル2)) ・ 代替冷却材再循環ポンプ・トリップ信号(1) (原子炉圧力高) ・ 代替冷却材再循環ポンプ・トリップ信号(1) (原子炉水位低 (レベル3)) ・ 代替冷却材再循環ポンプ・トリップ信号(2) (原子炉水位低 (レベル2)) ・ 代替自動減圧起動信号 (原子炉水位低 (レベル1)) ・ 主蒸気速が1.安全弁速が1.弁機能用アキュムレータ[S] ・ 主蒸気速が1.安全弁速が1.弁機能用アキュムレータ[S] ・ 関連弁[S, C] ・ 関連配管[S, C] ・ 関連配管																						
設備分類	定義	主要設備 （〔 〕内は、設計基準事故対処施設を兼ねる設備の耐震重要度分類）																						
2. 常設耐震重要重大事故防止設備	常設重大事故防止設備であって、耐震重要施設に属する設計基準事故対処設備が有する機能を代替するもの	(4) 計測制御系統施設 ・ ATTS 線と設備 (代替制御棒挿入機能) ・ 制御棒[S] ・ 制御棒駆動機構 (水圧駆動) [S] ・ 制御棒駆動系水圧制御ユニット[S] ・ 制御棒駆動系流量 [流路] [S] ・ ATTS 線と設備 (代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能) ・ ほう酸水注入系ポンプ[S] ・ ほう酸水注入系貯蔵タンク[S] ・ ほう酸水注入系配管・弁 [流路] [S] ・ 高圧炉心注水系配管・弁・スラージヤ [流路] [S] ・ 代替自動減圧ユニット (代替自動減圧機能) ・ 自動減圧系の起動阻止スイッチ[S] ・ 高圧窒素ガス供給系配管・弁 [流路] [S, C] ・ 自動減圧機能用アキュムレータ [流路] [S] ・ 速が1.弁機能用アキュムレータ [流路] [S] ・ 起動領域モニタ[S] ・ 平均出力領域モニタ[S] ・ 復水補給水系流量 (RRR A系代替注水系流量) ・ 復水補給水系流量 (RRR B系代替注水系流量) ・ 高圧代替注水系系統流量 ・ 原子炉水位 (広帯域), 原子炉水位 (燃料域) [S] ・ 原子炉圧力容器温度 ・ 原子炉圧力[S] ・ 原子炉圧力 (SA) ・ 原子炉水位 (SA) ・ 格納容器内圧力 (D/W) ・ 格納容器内圧力 (S/C) ・ サプレッション・チェンバール水温度 ・ ドライウエル雰囲気温度 ・ 格納容器内水素濃度 (SA) ・ 格納容器内水素濃度[S] ・ サプレッション・チェンバール水温度 ・ サプレッション・チェンバール水位 ・ フィルタ監視水位 ・ フィルタ装置入口圧力 ・ フィルタ装置水素濃度 ・ フィルタ装置金属フィルタ塞栓 ・ フィルタ装置スクラバ水 pH ・ 復水貯蔵槽水位 (SA) ・ 復水移送ポンプ吐出圧力 ・ 高圧窒素ガス供給系 ADS 入口圧力[C] ・ 高圧窒素ガス供給系窒素ガスポンプ出口圧力[C] ・ ドレンタンク水位 ・ 連隔空気駆動弁作用弁出口圧力 (5) 放射線管理施設 ・ 格納容器内雰囲気放射線レベル (D/W) [S] ・ 格納容器内雰囲気放射線レベル (S/C) [S] ・ フィルタ装置出口放射線モニタ ・ 耐圧強化ベント系放射線モニタ ・ 使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ (高レンジ) ・ 中央制御室遮蔽[S] ・ 中央制御室遮蔽空気調系統排気隔離弁 (MR 外気取入ダンパ, MR 非常用外気取入ダンパ, MR 排気ダンパ) [流路] [S] ・ 中央制御室遮蔽空気調系統ダクト (MR 外気取入ダクト, MR 排気ダクト) [流路] [S] ・ 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所 (対策本部) 遮蔽 ・ 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所 (待機場所) 遮蔽 ・ 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所 (待機場所) 室内遮蔽 ・ 中央制御室遮蔽 (7号機設備, 6,7号機共用) [S] ・ フィルタベント遮蔽壁 ・ 配管遮蔽 (6) 原子炉格納施設 ・ 原子炉格納容器[S] ・ 上部ドライウエル機器搬入用ハッチ[S] ・ 下部ドライウエル機器搬入用ハッチ[S] ・ サプレッション/チェンバール出入口[S] ・ 上部ドライウエル所員用エアロック[S] ・ 下部ドライウエル所員用エアロック[S] ・ 配管貫通部[S] ・ 電気配線貫通部[S] ・ 真空破壊弁[S] ・ ダイアノクムノア[S] ・ ベント管[S] ・ 復水移送ポンプ[B] ・ 復水貯蔵槽[B] ・ 関連弁[S] ・ 関連配管[S, B] ・ 関連配管																						
設備分類	定義	主要設備 （〔 〕内は、設計基準事故対処施設を兼ねる設備の耐震重要度分類）																						
2. 常設耐震重要重大事故防止設備	常設重大事故防止設備であって、耐震重要施設に属する設計基準事故対処設備が有する機能を代替するもの	(6) 原子炉格納施設 ・ 原子炉格納容器[S] ・ 原子炉建屋ブローアウトパネル ・ 耐圧強化ベント系 (W)配管・弁 [流路] [S] ・ 連隔弁動作機構設備 ・ 連隔空気駆動弁動作設備配管・弁 [流路] ・ 不活性ガス配管・弁 [流路] [S, C] ・ 耐圧強化ベント系 (D/W)配管・弁 [流路] [S] ・ 復水貯蔵槽配管・弁 [流路] [S] ・ 格納容器スプレー・ヘッド [流路] [S] ・ フィルタ装置 ・ ようきフィルタ ・ ラブチャージディスク ・ ドレン移送ポンプ ・ ドレンタンク ・ フィルタベント遮蔽壁 ・ 配管遮蔽 ・ 格納容器圧力速が1.装置配管・弁 [流路] ・ 耐圧強化ベント系配管・弁 [流路] [S] ・ CSP 外部補給配管・弁 [流路] [B] ・ 復水貯蔵槽[S] ・ 非常用ガス処理系配管・弁 [流路] [S] (7) 非常用電源設備 ・ AM 用切替装置 (S/W) ・ 第一スターバイン発電機 ・ 軽油タンク[S] ・ 第一スターバイン発電機用燃料タンク ・ 第一スターバイン発電機用燃料移送ポンプ ・ 軽油タンク出口ノズル・弁 [燃料流路] ・ 第一スターバイン発電機用燃料移送系配管・弁 [燃料流路] ・ 直流 125V 蓄電池 A[S] ・ 直流 125V 蓄電池 A-2[S] ・ 直流 125V 蓄電池 B[S] ・ AM 用直流 125V 蓄電池 ・ 直流 125V 充電器 A[S] ・ 直流 125V 充電器 A-2[S] ・ 直流 125V 充電器 B[S] ・ AM 用直流 125V 充電器 ・ 緊急用断り器 ・ 緊急用電源切替装置断り器 ・ 緊急用電源切替装置断り器 ・ AM 用動力変圧器 ・ AM 用 MCC ・ AM 用操作盤 ・ AM 用切替盤[S] ・ 非常用高圧母線 C 系[S] ・ 非常用高圧母線 D 系[S] ・ 号炉間電力連絡ケーブル (常設) ・ M/C C 電圧[S] ・ M/C D 電圧[S] ・ 第一 C/D 発電機電圧 ・ 非常用 B/G 発電機電圧[S] ・ 非常用 D/G 発電機電圧[S] ・ 非常用 D/G 発電機周波数[S]																						
	<p>第 2.1.2 表 重大事故等対処設備（主要設備）の設備分類（4/14）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>設備分類</th> <th>定義</th> <th>主要設備 （〔 〕内は、設計基準対象施設を兼ねる設備の耐震重要度分類）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2. 常設耐震重要重大事故防止設備</td> <td>常設重大事故防止設備であって、耐震重要施設に属する設計基準事故対処設備が有する機能を代替するもの</td> <td>(4) 放射線管理施設 ・ 格納容器内雰囲気放射線モニタ (D/W) [S] ・ 格納容器内雰囲気放射線モニタ (S/C) [S] ・ フィルタ装置出口放射線モニタ ・ 耐圧強化ベント系放射線モニタ ・ 使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ (高レンジ) ・ 使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ (低レンジ) ・ 5号機原子炉建屋内緊急時対策所 (対策本部) 遮蔽 (7号機設備, 6,7号機共用) ・ 5号機原子炉建屋内緊急時対策所 (待機場所) 遮蔽 (7号機設備, 6,7号機共用) ・ 5号機原子炉建屋内緊急時対策所 (待機場所) 室内遮蔽 (7号機設備, 6,7号機共用) ・ 中央制御室遮蔽 (7号機設備, 6,7号機共用) [S] ・ フィルタベント遮蔽壁 ・ 配管遮蔽 (5) 原子炉格納施設 ・ 原子炉格納容器[S] ・ 上部ドライウエル機器搬入用ハッチ[S] ・ 下部ドライウエル機器搬入用ハッチ[S] ・ サプレッション/チェンバール出入口[S] ・ 上部ドライウエル所員用エアロック[S] ・ 下部ドライウエル所員用エアロック[S] ・ 配管貫通部[S] ・ 電気配線貫通部[S] ・ 真空破壊弁[S] ・ ダイアノクムノア[S] ・ ベント管[S] ・ 復水移送ポンプ[B] ・ 復水貯蔵槽[B] ・ 関連弁[S] ・ 関連配管[S, B] ・ 関連配管</td> </tr> </tbody> </table>	設備分類	定義	主要設備 （〔 〕内は、設計基準対象施設を兼ねる設備の耐震重要度分類）	2. 常設耐震重要重大事故防止設備	常設重大事故防止設備であって、耐震重要施設に属する設計基準事故対処設備が有する機能を代替するもの	(4) 放射線管理施設 ・ 格納容器内雰囲気放射線モニタ (D/W) [S] ・ 格納容器内雰囲気放射線モニタ (S/C) [S] ・ フィルタ装置出口放射線モニタ ・ 耐圧強化ベント系放射線モニタ ・ 使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ (高レンジ) ・ 使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ (低レンジ) ・ 5号機原子炉建屋内緊急時対策所 (対策本部) 遮蔽 (7号機設備, 6,7号機共用) ・ 5号機原子炉建屋内緊急時対策所 (待機場所) 遮蔽 (7号機設備, 6,7号機共用) ・ 5号機原子炉建屋内緊急時対策所 (待機場所) 室内遮蔽 (7号機設備, 6,7号機共用) ・ 中央制御室遮蔽 (7号機設備, 6,7号機共用) [S] ・ フィルタベント遮蔽壁 ・ 配管遮蔽 (5) 原子炉格納施設 ・ 原子炉格納容器[S] ・ 上部ドライウエル機器搬入用ハッチ[S] ・ 下部ドライウエル機器搬入用ハッチ[S] ・ サプレッション/チェンバール出入口[S] ・ 上部ドライウエル所員用エアロック[S] ・ 下部ドライウエル所員用エアロック[S] ・ 配管貫通部[S] ・ 電気配線貫通部[S] ・ 真空破壊弁[S] ・ ダイアノクムノア[S] ・ ベント管[S] ・ 復水移送ポンプ[B] ・ 復水貯蔵槽[B] ・ 関連弁[S] ・ 関連配管[S, B] ・ 関連配管																	
設備分類	定義	主要設備 （〔 〕内は、設計基準対象施設を兼ねる設備の耐震重要度分類）																						
2. 常設耐震重要重大事故防止設備	常設重大事故防止設備であって、耐震重要施設に属する設計基準事故対処設備が有する機能を代替するもの	(4) 放射線管理施設 ・ 格納容器内雰囲気放射線モニタ (D/W) [S] ・ 格納容器内雰囲気放射線モニタ (S/C) [S] ・ フィルタ装置出口放射線モニタ ・ 耐圧強化ベント系放射線モニタ ・ 使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ (高レンジ) ・ 使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ (低レンジ) ・ 5号機原子炉建屋内緊急時対策所 (対策本部) 遮蔽 (7号機設備, 6,7号機共用) ・ 5号機原子炉建屋内緊急時対策所 (待機場所) 遮蔽 (7号機設備, 6,7号機共用) ・ 5号機原子炉建屋内緊急時対策所 (待機場所) 室内遮蔽 (7号機設備, 6,7号機共用) ・ 中央制御室遮蔽 (7号機設備, 6,7号機共用) [S] ・ フィルタベント遮蔽壁 ・ 配管遮蔽 (5) 原子炉格納施設 ・ 原子炉格納容器[S] ・ 上部ドライウエル機器搬入用ハッチ[S] ・ 下部ドライウエル機器搬入用ハッチ[S] ・ サプレッション/チェンバール出入口[S] ・ 上部ドライウエル所員用エアロック[S] ・ 下部ドライウエル所員用エアロック[S] ・ 配管貫通部[S] ・ 電気配線貫通部[S] ・ 真空破壊弁[S] ・ ダイアノクムノア[S] ・ ベント管[S] ・ 復水移送ポンプ[B] ・ 復水貯蔵槽[B] ・ 関連弁[S] ・ 関連配管[S, B] ・ 関連配管																						

設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7

【第 50 条 地震による損傷の防止】

要求事項との対比表

赤色：様式-6に関する記載（付番及び下線）
 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載
 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比
 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比

【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番
 <関連する資料>
 ・様式-1への展開表（補足説明資料）
 ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1）
 []：前回提出時からの変更箇所

様式-7

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則	設工認申請書 基本設計方針	設置変更許可申請書 本文	設置変更許可申請書 添付書類八	設置許可、基本設計方針及び 技術基準規則との対比	備考																								
	<p>第 2.1.2 表 重大事故等対処設備（主要設備）の設備分類（5/14）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>設備分類</th> <th>定義</th> <th>主要設備 （〔 〕内は、設計基準対象施設を兼ねる設備の耐震重要度分類）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2. 常設耐震重要重大事故防止設備</td> <td>常設重大事故防止設備であって、耐震重要施設に属する設計基準事故対処設備が有する機能を代替するもの</td> <td> (6)非常用電源設備 ・第一ガスタービン発電機用ガスタービン（7号機設備、6,7号機共用） ・第一ガスタービン発電機用调速装置及び非常调速装置（7号機設備、6,7号機共用） ・第一ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ（7号機設備、6,7号機共用） ・第一ガスタービン発電機用燃料タンク（7号機設備、6,7号機共用） ・第一ガスタービン発電機用燃料小出し槽（7号機設備、6,7号機共用） ・軽油タンク（7号機設備、重大事故等時のみ6,7号機共用） ・軽油タンク（重大事故等時のみ6,7号機共用）〔S〕 ・第一ガスタービン発電機（7号機設備、6,7号機共用） ・第一ガスタービン発電機用励磁装置（7号機設備、6,7号機共用） ・第一ガスタービン発電機用保護継電装置（7号機設備、6,7号機共用） ・AM用直流125V充電器 ・直流125V蓄電池（6A）〔S〕 ・直流125V蓄電池（6A-2）〔S〕 ・直流125V蓄電池（6B）〔S〕 ・AM用直流125V蓄電池 ・関連配管 (7)補機駆動用燃料設備 ・軽油タンク（重大事故等時のみ6,7号機共用）〔S〕 ・軽油タンク（7号機設備、重大事故等時のみ6,7号機共用） ・関連配管 </td> </tr> </tbody> </table> <p>第 2.1.2 表 重大事故等対処設備（主要設備）の設備分類（6/14）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>設備分類</th> <th>定義</th> <th>主要設備 （〔 〕内は、設計基準対象施設を兼ねる設備の耐震重要度分類）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3. 常設重大事故緩和設備</td> <td>重大事故等対処設備のうち、重大事故が発生した場合において、当該重大事故の拡大を防止し、又はその影響を緩和するための機能を有する設備であって常設のもの</td> <td> (1)核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 ・使用済燃料貯蔵プール（設計基準対象施設としてのみ1,2,5,6号機共用）〔S〕 ・キャスクピット（設計基準対象施設としてのみ1,2,5,6号機共用）〔S〕 ・使用済燃料貯蔵ラック（設計基準対象施設としてのみ1,2,5,6号機共用）〔S〕 ・使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA） ・使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA広域）〔C〕 ・関連配管 (2)原子炉冷却系統施設 ・主蒸気速がし安全弁速がし弁機能用アキュムレータ〔S〕 ・主蒸気速がし安全弁自動減圧機能用アキュムレータ〔S〕 ・主蒸気速がし安全弁〔S〕 ・専水貯蔵槽〔B〕 ・復水移送ポンプ〔B〕 ・ほうげ水注入系貯蔵タンク〔S〕 ・原子炉補機冷却水系サージタンク〔S〕 ・関連弁〔S〕 ・関連配管〔S、B〕 ・関連配管 </td> </tr> </tbody> </table>	設備分類	定義	主要設備 （〔 〕内は、設計基準対象施設を兼ねる設備の耐震重要度分類）	2. 常設耐震重要重大事故防止設備	常設重大事故防止設備であって、耐震重要施設に属する設計基準事故対処設備が有する機能を代替するもの	(6)非常用電源設備 ・第一ガスタービン発電機用ガスタービン（7号機設備、6,7号機共用） ・第一ガスタービン発電機用调速装置及び非常调速装置（7号機設備、6,7号機共用） ・第一ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ（7号機設備、6,7号機共用） ・第一ガスタービン発電機用燃料タンク（7号機設備、6,7号機共用） ・第一ガスタービン発電機用燃料小出し槽（7号機設備、6,7号機共用） ・軽油タンク（7号機設備、重大事故等時のみ6,7号機共用） ・軽油タンク（重大事故等時のみ6,7号機共用）〔S〕 ・第一ガスタービン発電機（7号機設備、6,7号機共用） ・第一ガスタービン発電機用励磁装置（7号機設備、6,7号機共用） ・第一ガスタービン発電機用保護継電装置（7号機設備、6,7号機共用） ・AM用直流125V充電器 ・直流125V蓄電池（6A）〔S〕 ・直流125V蓄電池（6A-2）〔S〕 ・直流125V蓄電池（6B）〔S〕 ・AM用直流125V蓄電池 ・関連配管 (7)補機駆動用燃料設備 ・軽油タンク（重大事故等時のみ6,7号機共用）〔S〕 ・軽油タンク（7号機設備、重大事故等時のみ6,7号機共用） ・関連配管	設備分類	定義	主要設備 （〔 〕内は、設計基準対象施設を兼ねる設備の耐震重要度分類）	3. 常設重大事故緩和設備	重大事故等対処設備のうち、重大事故が発生した場合において、当該重大事故の拡大を防止し、又はその影響を緩和するための機能を有する設備であって常設のもの	(1)核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 ・使用済燃料貯蔵プール（設計基準対象施設としてのみ1,2,5,6号機共用）〔S〕 ・キャスクピット（設計基準対象施設としてのみ1,2,5,6号機共用）〔S〕 ・使用済燃料貯蔵ラック（設計基準対象施設としてのみ1,2,5,6号機共用）〔S〕 ・使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA） ・使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA広域）〔C〕 ・関連配管 (2)原子炉冷却系統施設 ・主蒸気速がし安全弁速がし弁機能用アキュムレータ〔S〕 ・主蒸気速がし安全弁自動減圧機能用アキュムレータ〔S〕 ・主蒸気速がし安全弁〔S〕 ・専水貯蔵槽〔B〕 ・復水移送ポンプ〔B〕 ・ほうげ水注入系貯蔵タンク〔S〕 ・原子炉補機冷却水系サージタンク〔S〕 ・関連弁〔S〕 ・関連配管〔S、B〕 ・関連配管		<p>第 1.4.2-1 表 重大事故等対処設備の設備分類等（5/12）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>設備分類</th> <th>定義</th> <th>主要設備 （〔 〕内は、設計基準事故対処施設を兼ねる設備の耐震重要度分類）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2. 常設耐震重要重大事故防止設備</td> <td>常設重大事故防止設備であって、耐震重要施設に属する設計基準事故対処設備が有する機能を代替するもの</td> <td> (7)非常用電源設備（続き） ・非常用 D/C 発電機電圧（他号炉） ・非常用 D/C 発電機電力（他号炉） ・非常用 D/C 発電機周波数（他号炉） ・P/C C-1 電圧〔S〕 ・P/C D-1 電圧〔S〕 ・P/C C-1 電圧（他号炉） ・P/C D-1 電圧（他号炉） ・直流125V 主母線盤 A 電圧〔S〕 ・直流125V 主母線盤 B 電圧〔S〕 ・直流125V 充電器盤 A-2 蓄電池電圧〔S〕 ・AM用直流125V 充電器盤蓄電池電圧 ・第一GTG 発電機周波数 (8)非常用取水設備 ・海水貯留槽〔S〕 (9)緊急時対策所 ・5号炉原子炉建屋内部緊急時対策所（対策本部）高気密室 ・5号炉原子炉建屋内部緊急時対策所（対策本部）二酸化炭素吸収装置 ・負荷変圧器〔S〕 ・交流分電盤〔S〕 </td> </tr> </tbody> </table> <p>第 1.4.2-1 表 重大事故等対処設備の設備分類等（6/12）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>設備分類</th> <th>定義</th> <th>主要設備 （〔 〕内は、設計基準事故対処施設を兼ねる設備の耐震重要度分類）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3. 常設重大事故緩和設備</td> <td>重大事故等対処設備のうち、重大事故が発生した場合において、当該重大事故の拡大を防止し、又はその影響を緩和するための機能を有する設備（重大事故緩和設備）のうち、常設のもの</td> <td> (1)原子炉本体 ・原子炉圧力容器〔S〕 (2)核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 ・使用済燃料プール〔S〕 ・使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA）〔C〕 ・使用済燃料貯蔵ラック監視カメラ ・燃料プール代替注水系統配管・弁〔流路〕 ・常設スプレイヘッド (3)原子炉冷却系統施設 ・高圧代替注水系統ポンプ ・高圧代替注水（高気密）配管・弁〔流路〕 ・原子炉隔離時冷却系（高気密）配管・弁〔流路〕〔S〕 ・高圧代替注水（注水）配管・弁〔流路〕〔S〕 ・残留熱除去系統配管・弁（7号炉のみ）〔流路〕〔S〕 ・速がし安全弁〔操作対象炉〕〔S〕 ・自動減圧機能用アキュムレータ〔S〕 ・主蒸気系統配管・弁・クエンチャ〔流路〕〔S、B〕 ・復水移送ポンプ〔B〕 ・復水補給水系統配管・弁〔流路〕〔B〕 ・高圧中心注水系統配管・弁〔流路〕〔B〕 ・給水系統配管・弁・スバージャ〔流路〕〔S〕 ・残留熱除去系統配管・弁・スバージャ〔流路〕〔S〕 ・残留熱除去系熱交換器〔S〕 ・原子炉補機冷却系配管・弁・サージタンク〔流路〕〔S〕 ・サブプレッション・チャンバ〔S〕 ・主排気筒（内筒）〔流路〕〔S〕 (4)計測制御系統施設 ・ほうげ水注入系ポンプ〔S〕 ・ほうげ水注入系貯蔵タンク〔S〕 ・ほうげ水注入系配管・弁〔流路〕〔S〕 ・高圧中心注水系統配管・弁・スバージャ〔流路〕〔S〕 ・原子炉建屋水密濃度 ・静荷降圧水貯蔵容器動作監視装置 ・原子炉圧力容器濃度 ・復水補給水流量（RR A 系代替注水流量） ・復水補給水流量（RR B 系代替注水流量） ・復水補給水流量（格納容器下部注水流量） ・復水補給水温度（代替補機冷却） ・高圧代替注水系統濃度 ・原子炉水位（広域域）、原子炉水位（燃料域）〔S〕 ・原子炉圧力〔S〕 ・原子炉水位〔SA〕 ・原子炉圧力〔SA〕 ・格納容器内濃度〔S〕 ・格納容器内圧力〔D/W〕 ・格納容器内圧力〔S/C〕 ・サブプレッション・チャンバ気体温度 ・ドライウェル雰囲気温度 </td> </tr> </tbody> </table>	設備分類	定義	主要設備 （〔 〕内は、設計基準事故対処施設を兼ねる設備の耐震重要度分類）	2. 常設耐震重要重大事故防止設備	常設重大事故防止設備であって、耐震重要施設に属する設計基準事故対処設備が有する機能を代替するもの	(7)非常用電源設備（続き） ・非常用 D/C 発電機電圧（他号炉） ・非常用 D/C 発電機電力（他号炉） ・非常用 D/C 発電機周波数（他号炉） ・P/C C-1 電圧〔S〕 ・P/C D-1 電圧〔S〕 ・P/C C-1 電圧（他号炉） ・P/C D-1 電圧（他号炉） ・直流125V 主母線盤 A 電圧〔S〕 ・直流125V 主母線盤 B 電圧〔S〕 ・直流125V 充電器盤 A-2 蓄電池電圧〔S〕 ・AM用直流125V 充電器盤蓄電池電圧 ・第一GTG 発電機周波数 (8)非常用取水設備 ・海水貯留槽〔S〕 (9)緊急時対策所 ・5号炉原子炉建屋内部緊急時対策所（対策本部）高気密室 ・5号炉原子炉建屋内部緊急時対策所（対策本部）二酸化炭素吸収装置 ・負荷変圧器〔S〕 ・交流分電盤〔S〕	設備分類	定義	主要設備 （〔 〕内は、設計基準事故対処施設を兼ねる設備の耐震重要度分類）	3. 常設重大事故緩和設備	重大事故等対処設備のうち、重大事故が発生した場合において、当該重大事故の拡大を防止し、又はその影響を緩和するための機能を有する設備（重大事故緩和設備）のうち、常設のもの	(1)原子炉本体 ・原子炉圧力容器〔S〕 (2)核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 ・使用済燃料プール〔S〕 ・使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA）〔C〕 ・使用済燃料貯蔵ラック監視カメラ ・燃料プール代替注水系統配管・弁〔流路〕 ・常設スプレイヘッド (3)原子炉冷却系統施設 ・高圧代替注水系統ポンプ ・高圧代替注水（高気密）配管・弁〔流路〕 ・原子炉隔離時冷却系（高気密）配管・弁〔流路〕〔S〕 ・高圧代替注水（注水）配管・弁〔流路〕〔S〕 ・残留熱除去系統配管・弁（7号炉のみ）〔流路〕〔S〕 ・速がし安全弁〔操作対象炉〕〔S〕 ・自動減圧機能用アキュムレータ〔S〕 ・主蒸気系統配管・弁・クエンチャ〔流路〕〔S、B〕 ・復水移送ポンプ〔B〕 ・復水補給水系統配管・弁〔流路〕〔B〕 ・高圧中心注水系統配管・弁〔流路〕〔B〕 ・給水系統配管・弁・スバージャ〔流路〕〔S〕 ・残留熱除去系統配管・弁・スバージャ〔流路〕〔S〕 ・残留熱除去系熱交換器〔S〕 ・原子炉補機冷却系配管・弁・サージタンク〔流路〕〔S〕 ・サブプレッション・チャンバ〔S〕 ・主排気筒（内筒）〔流路〕〔S〕 (4)計測制御系統施設 ・ほうげ水注入系ポンプ〔S〕 ・ほうげ水注入系貯蔵タンク〔S〕 ・ほうげ水注入系配管・弁〔流路〕〔S〕 ・高圧中心注水系統配管・弁・スバージャ〔流路〕〔S〕 ・原子炉建屋水密濃度 ・静荷降圧水貯蔵容器動作監視装置 ・原子炉圧力容器濃度 ・復水補給水流量（RR A 系代替注水流量） ・復水補給水流量（RR B 系代替注水流量） ・復水補給水流量（格納容器下部注水流量） ・復水補給水温度（代替補機冷却） ・高圧代替注水系統濃度 ・原子炉水位（広域域）、原子炉水位（燃料域）〔S〕 ・原子炉圧力〔S〕 ・原子炉水位〔SA〕 ・原子炉圧力〔SA〕 ・格納容器内濃度〔S〕 ・格納容器内圧力〔D/W〕 ・格納容器内圧力〔S/C〕 ・サブプレッション・チャンバ気体温度 ・ドライウェル雰囲気温度		
設備分類	定義	主要設備 （〔 〕内は、設計基準対象施設を兼ねる設備の耐震重要度分類）																											
2. 常設耐震重要重大事故防止設備	常設重大事故防止設備であって、耐震重要施設に属する設計基準事故対処設備が有する機能を代替するもの	(6)非常用電源設備 ・第一ガスタービン発電機用ガスタービン（7号機設備、6,7号機共用） ・第一ガスタービン発電機用调速装置及び非常调速装置（7号機設備、6,7号機共用） ・第一ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ（7号機設備、6,7号機共用） ・第一ガスタービン発電機用燃料タンク（7号機設備、6,7号機共用） ・第一ガスタービン発電機用燃料小出し槽（7号機設備、6,7号機共用） ・軽油タンク（7号機設備、重大事故等時のみ6,7号機共用） ・軽油タンク（重大事故等時のみ6,7号機共用）〔S〕 ・第一ガスタービン発電機（7号機設備、6,7号機共用） ・第一ガスタービン発電機用励磁装置（7号機設備、6,7号機共用） ・第一ガスタービン発電機用保護継電装置（7号機設備、6,7号機共用） ・AM用直流125V充電器 ・直流125V蓄電池（6A）〔S〕 ・直流125V蓄電池（6A-2）〔S〕 ・直流125V蓄電池（6B）〔S〕 ・AM用直流125V蓄電池 ・関連配管 (7)補機駆動用燃料設備 ・軽油タンク（重大事故等時のみ6,7号機共用）〔S〕 ・軽油タンク（7号機設備、重大事故等時のみ6,7号機共用） ・関連配管																											
設備分類	定義	主要設備 （〔 〕内は、設計基準対象施設を兼ねる設備の耐震重要度分類）																											
3. 常設重大事故緩和設備	重大事故等対処設備のうち、重大事故が発生した場合において、当該重大事故の拡大を防止し、又はその影響を緩和するための機能を有する設備であって常設のもの	(1)核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 ・使用済燃料貯蔵プール（設計基準対象施設としてのみ1,2,5,6号機共用）〔S〕 ・キャスクピット（設計基準対象施設としてのみ1,2,5,6号機共用）〔S〕 ・使用済燃料貯蔵ラック（設計基準対象施設としてのみ1,2,5,6号機共用）〔S〕 ・使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA） ・使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA広域）〔C〕 ・関連配管 (2)原子炉冷却系統施設 ・主蒸気速がし安全弁速がし弁機能用アキュムレータ〔S〕 ・主蒸気速がし安全弁自動減圧機能用アキュムレータ〔S〕 ・主蒸気速がし安全弁〔S〕 ・専水貯蔵槽〔B〕 ・復水移送ポンプ〔B〕 ・ほうげ水注入系貯蔵タンク〔S〕 ・原子炉補機冷却水系サージタンク〔S〕 ・関連弁〔S〕 ・関連配管〔S、B〕 ・関連配管																											
設備分類	定義	主要設備 （〔 〕内は、設計基準事故対処施設を兼ねる設備の耐震重要度分類）																											
2. 常設耐震重要重大事故防止設備	常設重大事故防止設備であって、耐震重要施設に属する設計基準事故対処設備が有する機能を代替するもの	(7)非常用電源設備（続き） ・非常用 D/C 発電機電圧（他号炉） ・非常用 D/C 発電機電力（他号炉） ・非常用 D/C 発電機周波数（他号炉） ・P/C C-1 電圧〔S〕 ・P/C D-1 電圧〔S〕 ・P/C C-1 電圧（他号炉） ・P/C D-1 電圧（他号炉） ・直流125V 主母線盤 A 電圧〔S〕 ・直流125V 主母線盤 B 電圧〔S〕 ・直流125V 充電器盤 A-2 蓄電池電圧〔S〕 ・AM用直流125V 充電器盤蓄電池電圧 ・第一GTG 発電機周波数 (8)非常用取水設備 ・海水貯留槽〔S〕 (9)緊急時対策所 ・5号炉原子炉建屋内部緊急時対策所（対策本部）高気密室 ・5号炉原子炉建屋内部緊急時対策所（対策本部）二酸化炭素吸収装置 ・負荷変圧器〔S〕 ・交流分電盤〔S〕																											
設備分類	定義	主要設備 （〔 〕内は、設計基準事故対処施設を兼ねる設備の耐震重要度分類）																											
3. 常設重大事故緩和設備	重大事故等対処設備のうち、重大事故が発生した場合において、当該重大事故の拡大を防止し、又はその影響を緩和するための機能を有する設備（重大事故緩和設備）のうち、常設のもの	(1)原子炉本体 ・原子炉圧力容器〔S〕 (2)核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 ・使用済燃料プール〔S〕 ・使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA）〔C〕 ・使用済燃料貯蔵ラック監視カメラ ・燃料プール代替注水系統配管・弁〔流路〕 ・常設スプレイヘッド (3)原子炉冷却系統施設 ・高圧代替注水系統ポンプ ・高圧代替注水（高気密）配管・弁〔流路〕 ・原子炉隔離時冷却系（高気密）配管・弁〔流路〕〔S〕 ・高圧代替注水（注水）配管・弁〔流路〕〔S〕 ・残留熱除去系統配管・弁（7号炉のみ）〔流路〕〔S〕 ・速がし安全弁〔操作対象炉〕〔S〕 ・自動減圧機能用アキュムレータ〔S〕 ・主蒸気系統配管・弁・クエンチャ〔流路〕〔S、B〕 ・復水移送ポンプ〔B〕 ・復水補給水系統配管・弁〔流路〕〔B〕 ・高圧中心注水系統配管・弁〔流路〕〔B〕 ・給水系統配管・弁・スバージャ〔流路〕〔S〕 ・残留熱除去系統配管・弁・スバージャ〔流路〕〔S〕 ・残留熱除去系熱交換器〔S〕 ・原子炉補機冷却系配管・弁・サージタンク〔流路〕〔S〕 ・サブプレッション・チャンバ〔S〕 ・主排気筒（内筒）〔流路〕〔S〕 (4)計測制御系統施設 ・ほうげ水注入系ポンプ〔S〕 ・ほうげ水注入系貯蔵タンク〔S〕 ・ほうげ水注入系配管・弁〔流路〕〔S〕 ・高圧中心注水系統配管・弁・スバージャ〔流路〕〔S〕 ・原子炉建屋水密濃度 ・静荷降圧水貯蔵容器動作監視装置 ・原子炉圧力容器濃度 ・復水補給水流量（RR A 系代替注水流量） ・復水補給水流量（RR B 系代替注水流量） ・復水補給水流量（格納容器下部注水流量） ・復水補給水温度（代替補機冷却） ・高圧代替注水系統濃度 ・原子炉水位（広域域）、原子炉水位（燃料域）〔S〕 ・原子炉圧力〔S〕 ・原子炉水位〔SA〕 ・原子炉圧力〔SA〕 ・格納容器内濃度〔S〕 ・格納容器内圧力〔D/W〕 ・格納容器内圧力〔S/C〕 ・サブプレッション・チャンバ気体温度 ・ドライウェル雰囲気温度																											

設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7

【第 50 条 地震による損傷の防止】

要求事項との対比表

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線）
 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載
 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比
 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比

【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番
 <関連する資料>
 ・様式-1 への展開表（補足説明資料）
 ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1）
 ・：前回提出時からの変更箇所

様式-7

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則	設工認申請書 基本設計方針	設置変更許可申請書 本文	設置変更許可申請書 添付書類八	設置許可、基本設計方針及び 技術基準規則との対比	備考												
	<p>第 2.1.2 表 重大事故等対処設備（主要設備）の設備分類（7/14）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>設備分類</th> <th>定義</th> <th>主要設備 （〔 〕内は、設計基準対象施設を兼ねる設備の耐震重要度分類）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3. 常設重大事故緩和設備</td> <td>重大事故等対処設備のうち、重大事故が発生した場合において、当該重大事故の拡大を防止し、又はその影響を緩和するための機能を有する設備であって常設のもの</td> <td>(3) 計測制御系統施設 ・復水補給水系統（代替循環冷却） ・高圧代替注水系統流量 ・復水補給水流量（RRR A 系代替注水流量） ・復水補給水流量（RRR B 系代替注水流量） ・原子炉圧力〔S〕 ・原子炉水位〔山形〕〔S〕 ・原子炉水位（燃料）〔S〕 ・原子炉水位〔SA〕 ・格納容器内圧力〔D/W〕 ・格納容器内圧力〔S/C〕 ・ドライウェル雰囲気温度 ・サブプレッションチャンバ気体温度 ・サブプレッションチャンバプール水温度 ・格納容器内酸濃度〔S〕 ・格納容器内水素濃度〔S〕 ・格納容器内水素濃度〔SA〕 ・復水貯蔵槽水位〔SA〕 ・復水補給水流量（格納容器下部注水流量） ・サブプレッションチャンバプール水位 ・格納容器下部水位 ・原子炉建屋水素濃度</td> </tr> </tbody> </table>	設備分類	定義	主要設備 （〔 〕内は、設計基準対象施設を兼ねる設備の耐震重要度分類）	3. 常設重大事故緩和設備	重大事故等対処設備のうち、重大事故が発生した場合において、当該重大事故の拡大を防止し、又はその影響を緩和するための機能を有する設備であって常設のもの	(3) 計測制御系統施設 ・復水補給水系統（代替循環冷却） ・高圧代替注水系統流量 ・復水補給水流量（RRR A 系代替注水流量） ・復水補給水流量（RRR B 系代替注水流量） ・原子炉圧力〔S〕 ・原子炉水位〔山形〕〔S〕 ・原子炉水位（燃料）〔S〕 ・原子炉水位〔SA〕 ・格納容器内圧力〔D/W〕 ・格納容器内圧力〔S/C〕 ・ドライウェル雰囲気温度 ・サブプレッションチャンバ気体温度 ・サブプレッションチャンバプール水温度 ・格納容器内酸濃度〔S〕 ・格納容器内水素濃度〔S〕 ・格納容器内水素濃度〔SA〕 ・復水貯蔵槽水位〔SA〕 ・復水補給水流量（格納容器下部注水流量） ・サブプレッションチャンバプール水位 ・格納容器下部水位 ・原子炉建屋水素濃度		<p>第 1.4.2-1 表 重大事故等対処設備の設備分類等（7/12）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>設備分類</th> <th>定義</th> <th>主要設備 （〔 〕内は、設計基準事故対処施設を兼ねる設備の耐震重要度分類）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3. 常設重大事故緩和設備</td> <td>重大事故等対処設備のうち、重大事故が発生した場合において、当該重大事故の拡大を防止し、又はその影響を緩和するための機能を有する設備（重大事故緩和設備）のうち、常設のもの</td> <td>(4) 計測制御系統施設（続き） ・サブプレッション・チャンバ・プール水温度 ・格納容器水素濃度〔SA〕 ・格納容器内水素濃度〔S〕 ・サブプレッション・チャンバ・プール水位 ・格納容器下部水位 ・フィルタ装置水位 ・フィルタ装置入口圧力 ・フィルタ装置水素濃度 ・フィルタ装置金属フィルタ差圧 ・フィルタ装置スクラム水素 ・復水移送ポンプ吐出圧力 ・復水貯蔵槽水位〔SA〕 ・安全・ブローア・蒸気システム（SPDS）〔C〕 ・無線連絡設備（常設）〔C〕 ・無線連絡設備（屋外アンテナ）〔伝送路〕〔C〕 ・無線電話設備（常設）〔C〕 ・無線電話設備（屋外アンテナ）〔伝送路〕〔C〕 ・無線通信設備〔伝送路〕〔C〕 ・ドレンタンク水位 ・遠隔空気駆動弁操作ポンプ吐出圧力 ・5号炉屋外緊急連絡用インターフォン (5) 放射線管理施設 ・格納容器内空気放射線レベル〔D/W〕〔S〕 ・格納容器内空気放射線レベル〔S/C〕〔S〕 ・フィルタ装置出口放射線モニタ ・耐圧強化ベント系放射線モニタ ・使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ（高レンジ） ・中央制御室遮蔽〔S〕 ・中央制御室換気空調系給排気隔離弁（MR 外気取入ダクト、MR 排気ダクト）〔流路〕〔S〕 ・中央制御室換気空調系ダクト（MR 外気取入ダクト、MR 排気ダクト）〔流路〕〔S〕 ・中央制御室待避室遮蔽（常設） ・中央制御室待避室圧力装置（配管・弁）〔流路〕 ・5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）遮蔽 ・5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）圧力装置（配管・弁）〔流路〕 ・5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）遮蔽 ・5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）室内遮蔽 ・5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）圧力装置（配管・弁）〔流路〕</td> </tr> </tbody> </table>	設備分類	定義	主要設備 （〔 〕内は、設計基準事故対処施設を兼ねる設備の耐震重要度分類）	3. 常設重大事故緩和設備	重大事故等対処設備のうち、重大事故が発生した場合において、当該重大事故の拡大を防止し、又はその影響を緩和するための機能を有する設備（重大事故緩和設備）のうち、常設のもの	(4) 計測制御系統施設（続き） ・サブプレッション・チャンバ・プール水温度 ・格納容器水素濃度〔SA〕 ・格納容器内水素濃度〔S〕 ・サブプレッション・チャンバ・プール水位 ・格納容器下部水位 ・フィルタ装置水位 ・フィルタ装置入口圧力 ・フィルタ装置水素濃度 ・フィルタ装置金属フィルタ差圧 ・フィルタ装置スクラム水素 ・復水移送ポンプ吐出圧力 ・復水貯蔵槽水位〔SA〕 ・安全・ブローア・蒸気システム（SPDS）〔C〕 ・無線連絡設備（常設）〔C〕 ・無線連絡設備（屋外アンテナ）〔伝送路〕〔C〕 ・無線電話設備（常設）〔C〕 ・無線電話設備（屋外アンテナ）〔伝送路〕〔C〕 ・無線通信設備〔伝送路〕〔C〕 ・ドレンタンク水位 ・遠隔空気駆動弁操作ポンプ吐出圧力 ・5号炉屋外緊急連絡用インターフォン (5) 放射線管理施設 ・格納容器内空気放射線レベル〔D/W〕〔S〕 ・格納容器内空気放射線レベル〔S/C〕〔S〕 ・フィルタ装置出口放射線モニタ ・耐圧強化ベント系放射線モニタ ・使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ（高レンジ） ・中央制御室遮蔽〔S〕 ・中央制御室換気空調系給排気隔離弁（MR 外気取入ダクト、MR 排気ダクト）〔流路〕〔S〕 ・中央制御室換気空調系ダクト（MR 外気取入ダクト、MR 排気ダクト）〔流路〕〔S〕 ・中央制御室待避室遮蔽（常設） ・中央制御室待避室圧力装置（配管・弁）〔流路〕 ・5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）遮蔽 ・5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）圧力装置（配管・弁）〔流路〕 ・5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）遮蔽 ・5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）室内遮蔽 ・5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）圧力装置（配管・弁）〔流路〕		
設備分類	定義	主要設備 （〔 〕内は、設計基準対象施設を兼ねる設備の耐震重要度分類）															
3. 常設重大事故緩和設備	重大事故等対処設備のうち、重大事故が発生した場合において、当該重大事故の拡大を防止し、又はその影響を緩和するための機能を有する設備であって常設のもの	(3) 計測制御系統施設 ・復水補給水系統（代替循環冷却） ・高圧代替注水系統流量 ・復水補給水流量（RRR A 系代替注水流量） ・復水補給水流量（RRR B 系代替注水流量） ・原子炉圧力〔S〕 ・原子炉水位〔山形〕〔S〕 ・原子炉水位（燃料）〔S〕 ・原子炉水位〔SA〕 ・格納容器内圧力〔D/W〕 ・格納容器内圧力〔S/C〕 ・ドライウェル雰囲気温度 ・サブプレッションチャンバ気体温度 ・サブプレッションチャンバプール水温度 ・格納容器内酸濃度〔S〕 ・格納容器内水素濃度〔S〕 ・格納容器内水素濃度〔SA〕 ・復水貯蔵槽水位〔SA〕 ・復水補給水流量（格納容器下部注水流量） ・サブプレッションチャンバプール水位 ・格納容器下部水位 ・原子炉建屋水素濃度															
設備分類	定義	主要設備 （〔 〕内は、設計基準事故対処施設を兼ねる設備の耐震重要度分類）															
3. 常設重大事故緩和設備	重大事故等対処設備のうち、重大事故が発生した場合において、当該重大事故の拡大を防止し、又はその影響を緩和するための機能を有する設備（重大事故緩和設備）のうち、常設のもの	(4) 計測制御系統施設（続き） ・サブプレッション・チャンバ・プール水温度 ・格納容器水素濃度〔SA〕 ・格納容器内水素濃度〔S〕 ・サブプレッション・チャンバ・プール水位 ・格納容器下部水位 ・フィルタ装置水位 ・フィルタ装置入口圧力 ・フィルタ装置水素濃度 ・フィルタ装置金属フィルタ差圧 ・フィルタ装置スクラム水素 ・復水移送ポンプ吐出圧力 ・復水貯蔵槽水位〔SA〕 ・安全・ブローア・蒸気システム（SPDS）〔C〕 ・無線連絡設備（常設）〔C〕 ・無線連絡設備（屋外アンテナ）〔伝送路〕〔C〕 ・無線電話設備（常設）〔C〕 ・無線電話設備（屋外アンテナ）〔伝送路〕〔C〕 ・無線通信設備〔伝送路〕〔C〕 ・ドレンタンク水位 ・遠隔空気駆動弁操作ポンプ吐出圧力 ・5号炉屋外緊急連絡用インターフォン (5) 放射線管理施設 ・格納容器内空気放射線レベル〔D/W〕〔S〕 ・格納容器内空気放射線レベル〔S/C〕〔S〕 ・フィルタ装置出口放射線モニタ ・耐圧強化ベント系放射線モニタ ・使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ（高レンジ） ・中央制御室遮蔽〔S〕 ・中央制御室換気空調系給排気隔離弁（MR 外気取入ダクト、MR 排気ダクト）〔流路〕〔S〕 ・中央制御室換気空調系ダクト（MR 外気取入ダクト、MR 排気ダクト）〔流路〕〔S〕 ・中央制御室待避室遮蔽（常設） ・中央制御室待避室圧力装置（配管・弁）〔流路〕 ・5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）遮蔽 ・5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）圧力装置（配管・弁）〔流路〕 ・5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）遮蔽 ・5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）室内遮蔽 ・5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）圧力装置（配管・弁）〔流路〕															
	<p>第 2.1.2 表 重大事故等対処設備（主要設備）の設備分類（8/14）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>設備分類</th> <th>定義</th> <th>主要設備 （〔 〕内は、設計基準対象施設を兼ねる設備の耐震重要度分類）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3. 常設重大事故緩和設備</td> <td>重大事故等対処設備のうち、重大事故が発生した場合において、当該重大事故の拡大を防止し、又はその影響を緩和するための機能を有する設備であって常設のもの</td> <td>(4) 放射線管理施設 ・格納容器内空気放射線モニタ〔D/W〕〔S〕 ・格納容器内空気放射線モニタ〔S/C〕〔S〕 ・フィルタ装置出口放射線モニタ ・耐圧強化ベント系放射線モニタ ・使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ（高レンジ） ・使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ（低レンジ） ・5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）遮蔽（7号機設備、6,7号機共用） ・5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）遮蔽（7号機設備、6,7号機共用） ・5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）室内遮蔽（7号機設備、6,7号機共用） ・中央制御室遮蔽（7号機設備、6,7号機共用）〔S〕 ・中央制御室待避室遮蔽（常設）（7号機設備、6,7号機共用） ・二次遮蔽〔B〕 ・補助遮蔽〔B〕 ・フィルタベント遮蔽壁 ・配管遮蔽 ・関連配管</td> </tr> </tbody> </table>	設備分類	定義	主要設備 （〔 〕内は、設計基準対象施設を兼ねる設備の耐震重要度分類）	3. 常設重大事故緩和設備	重大事故等対処設備のうち、重大事故が発生した場合において、当該重大事故の拡大を防止し、又はその影響を緩和するための機能を有する設備であって常設のもの	(4) 放射線管理施設 ・格納容器内空気放射線モニタ〔D/W〕〔S〕 ・格納容器内空気放射線モニタ〔S/C〕〔S〕 ・フィルタ装置出口放射線モニタ ・耐圧強化ベント系放射線モニタ ・使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ（高レンジ） ・使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ（低レンジ） ・5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）遮蔽（7号機設備、6,7号機共用） ・5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）遮蔽（7号機設備、6,7号機共用） ・5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）室内遮蔽（7号機設備、6,7号機共用） ・中央制御室遮蔽（7号機設備、6,7号機共用）〔S〕 ・中央制御室待避室遮蔽（常設）（7号機設備、6,7号機共用） ・二次遮蔽〔B〕 ・補助遮蔽〔B〕 ・フィルタベント遮蔽壁 ・配管遮蔽 ・関連配管		<p>第 1.4.2-1 表 重大事故等対処設備の設備分類等（8/12）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>設備分類</th> <th>定義</th> <th>主要設備 （〔 〕内は、設計基準事故対処施設を兼ねる設備の耐震重要度分類）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3. 常設重大事故緩和設備</td> <td>重大事故等対処設備のうち、重大事故が発生した場合において、当該重大事故の拡大を防止し、又はその影響を緩和するための機能を有する設備（重大事故緩和設備）のうち、常設のもの</td> <td>(6) 原子炉格納施設 ・原子炉格納容器〔S〕 ・原子炉建屋原子炉区域 ・耐圧強化ベント系（取組）配管・弁〔流路〕〔S〕 ・遠隔空気駆動弁操作設備 ・遠隔空気駆動弁操作設備配管・弁〔流路〕 ・不活性ガス系配管・弁〔S〕〔C〕 ・積層貯蔵系配管・システム・ポンプ〔流路〕〔S〕 ・格納容器スレイ・ヘッド〔流路〕〔S〕 ・フィルタ装置 ・ようきフィルタ ・ドレン移送ポンプ ・ドレンタンク ・ラプチャーディスク ・フィルタベント遮蔽壁 ・配管遮蔽 ・格納容器圧力逃し装置配管・弁〔流路〕 ・耐圧強化ベント系配管・弁〔流路〕〔S〕 ・コリウムノート ・C/S外部給排給配管・弁〔流路〕〔B〕 ・静的触媒式水素再結合器 ・復水貯蔵槽〔S〕 ・非常用ガス処理系排風機〔S〕 ・非常用ガス処理系フィルタ装置〔流路〕〔S〕 ・非常用ガス処理系排風機〔流路〕〔S〕 ・非常用ガス処理系配管・弁〔流路〕〔S〕 (7) 非常用電源設備 ・第一ガスタービン発電機 ・軽油タンク〔S〕 ・第一ガスタービン発電機用燃料タンク ・第一ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ ・軽油タンク出口ノズル・弁〔燃料流路〕 ・第一ガスタービン発電機用燃料移送系配管・弁〔燃料流路〕 ・直流 125V 蓄電池 A〔S〕 ・直流 125V 蓄電池 A-2〔S〕 ・直流 125V 蓄電池 B〔S〕 ・直流 125V 蓄電池 B〔S〕 ・交流 125V 蓄電池 ・直流 125V 充電器 A〔S〕 ・直流 125V 充電器 A-2〔S〕 ・直流 125V 充電器 B〔S〕 ・交流 125V 充電器 ・緊急用断電器 ・緊急用電源切替断電器 ・緊急用電源切替断電器 ・AM 用動力変圧器 ・AM 用 MCC ・AM 用操作盤 ・AM 用切替盤〔S〕 ・非常用高圧母線 C 系〔S〕 ・非常用高圧母線 D 系〔S〕 ・号炉間電力融通ケーブル（常設） ・M/C C 電圧〔S〕 ・M/C D 電圧〔S〕</td> </tr> </tbody> </table>	設備分類	定義	主要設備 （〔 〕内は、設計基準事故対処施設を兼ねる設備の耐震重要度分類）	3. 常設重大事故緩和設備	重大事故等対処設備のうち、重大事故が発生した場合において、当該重大事故の拡大を防止し、又はその影響を緩和するための機能を有する設備（重大事故緩和設備）のうち、常設のもの	(6) 原子炉格納施設 ・原子炉格納容器〔S〕 ・原子炉建屋原子炉区域 ・耐圧強化ベント系（取組）配管・弁〔流路〕〔S〕 ・遠隔空気駆動弁操作設備 ・遠隔空気駆動弁操作設備配管・弁〔流路〕 ・不活性ガス系配管・弁〔S〕〔C〕 ・積層貯蔵系配管・システム・ポンプ〔流路〕〔S〕 ・格納容器スレイ・ヘッド〔流路〕〔S〕 ・フィルタ装置 ・ようきフィルタ ・ドレン移送ポンプ ・ドレンタンク ・ラプチャーディスク ・フィルタベント遮蔽壁 ・配管遮蔽 ・格納容器圧力逃し装置配管・弁〔流路〕 ・耐圧強化ベント系配管・弁〔流路〕〔S〕 ・コリウムノート ・C/S外部給排給配管・弁〔流路〕〔B〕 ・静的触媒式水素再結合器 ・復水貯蔵槽〔S〕 ・非常用ガス処理系排風機〔S〕 ・非常用ガス処理系フィルタ装置〔流路〕〔S〕 ・非常用ガス処理系排風機〔流路〕〔S〕 ・非常用ガス処理系配管・弁〔流路〕〔S〕 (7) 非常用電源設備 ・第一ガスタービン発電機 ・軽油タンク〔S〕 ・第一ガスタービン発電機用燃料タンク ・第一ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ ・軽油タンク出口ノズル・弁〔燃料流路〕 ・第一ガスタービン発電機用燃料移送系配管・弁〔燃料流路〕 ・直流 125V 蓄電池 A〔S〕 ・直流 125V 蓄電池 A-2〔S〕 ・直流 125V 蓄電池 B〔S〕 ・直流 125V 蓄電池 B〔S〕 ・交流 125V 蓄電池 ・直流 125V 充電器 A〔S〕 ・直流 125V 充電器 A-2〔S〕 ・直流 125V 充電器 B〔S〕 ・交流 125V 充電器 ・緊急用断電器 ・緊急用電源切替断電器 ・緊急用電源切替断電器 ・AM 用動力変圧器 ・AM 用 MCC ・AM 用操作盤 ・AM 用切替盤〔S〕 ・非常用高圧母線 C 系〔S〕 ・非常用高圧母線 D 系〔S〕 ・号炉間電力融通ケーブル（常設） ・M/C C 電圧〔S〕 ・M/C D 電圧〔S〕		
設備分類	定義	主要設備 （〔 〕内は、設計基準対象施設を兼ねる設備の耐震重要度分類）															
3. 常設重大事故緩和設備	重大事故等対処設備のうち、重大事故が発生した場合において、当該重大事故の拡大を防止し、又はその影響を緩和するための機能を有する設備であって常設のもの	(4) 放射線管理施設 ・格納容器内空気放射線モニタ〔D/W〕〔S〕 ・格納容器内空気放射線モニタ〔S/C〕〔S〕 ・フィルタ装置出口放射線モニタ ・耐圧強化ベント系放射線モニタ ・使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ（高レンジ） ・使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ（低レンジ） ・5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）遮蔽（7号機設備、6,7号機共用） ・5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）遮蔽（7号機設備、6,7号機共用） ・5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）室内遮蔽（7号機設備、6,7号機共用） ・中央制御室遮蔽（7号機設備、6,7号機共用）〔S〕 ・中央制御室待避室遮蔽（常設）（7号機設備、6,7号機共用） ・二次遮蔽〔B〕 ・補助遮蔽〔B〕 ・フィルタベント遮蔽壁 ・配管遮蔽 ・関連配管															
設備分類	定義	主要設備 （〔 〕内は、設計基準事故対処施設を兼ねる設備の耐震重要度分類）															
3. 常設重大事故緩和設備	重大事故等対処設備のうち、重大事故が発生した場合において、当該重大事故の拡大を防止し、又はその影響を緩和するための機能を有する設備（重大事故緩和設備）のうち、常設のもの	(6) 原子炉格納施設 ・原子炉格納容器〔S〕 ・原子炉建屋原子炉区域 ・耐圧強化ベント系（取組）配管・弁〔流路〕〔S〕 ・遠隔空気駆動弁操作設備 ・遠隔空気駆動弁操作設備配管・弁〔流路〕 ・不活性ガス系配管・弁〔S〕〔C〕 ・積層貯蔵系配管・システム・ポンプ〔流路〕〔S〕 ・格納容器スレイ・ヘッド〔流路〕〔S〕 ・フィルタ装置 ・ようきフィルタ ・ドレン移送ポンプ ・ドレンタンク ・ラプチャーディスク ・フィルタベント遮蔽壁 ・配管遮蔽 ・格納容器圧力逃し装置配管・弁〔流路〕 ・耐圧強化ベント系配管・弁〔流路〕〔S〕 ・コリウムノート ・C/S外部給排給配管・弁〔流路〕〔B〕 ・静的触媒式水素再結合器 ・復水貯蔵槽〔S〕 ・非常用ガス処理系排風機〔S〕 ・非常用ガス処理系フィルタ装置〔流路〕〔S〕 ・非常用ガス処理系排風機〔流路〕〔S〕 ・非常用ガス処理系配管・弁〔流路〕〔S〕 (7) 非常用電源設備 ・第一ガスタービン発電機 ・軽油タンク〔S〕 ・第一ガスタービン発電機用燃料タンク ・第一ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ ・軽油タンク出口ノズル・弁〔燃料流路〕 ・第一ガスタービン発電機用燃料移送系配管・弁〔燃料流路〕 ・直流 125V 蓄電池 A〔S〕 ・直流 125V 蓄電池 A-2〔S〕 ・直流 125V 蓄電池 B〔S〕 ・直流 125V 蓄電池 B〔S〕 ・交流 125V 蓄電池 ・直流 125V 充電器 A〔S〕 ・直流 125V 充電器 A-2〔S〕 ・直流 125V 充電器 B〔S〕 ・交流 125V 充電器 ・緊急用断電器 ・緊急用電源切替断電器 ・緊急用電源切替断電器 ・AM 用動力変圧器 ・AM 用 MCC ・AM 用操作盤 ・AM 用切替盤〔S〕 ・非常用高圧母線 C 系〔S〕 ・非常用高圧母線 D 系〔S〕 ・号炉間電力融通ケーブル（常設） ・M/C C 電圧〔S〕 ・M/C D 電圧〔S〕															

設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7

【第 50 条 地震による損傷の防止】

要求事項との対比表

赤色：様式-6に関する記載（付番及び下線）
 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載
 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比
 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比

【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番
 <関連する資料>
 ・様式-1への展開表（補足説明資料）
 ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1）
 ■■■■■：前回提出時からの変更箇所

様式-7

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則	設工認申請書 基本設計方針	設置変更許可申請書 本文	設置変更許可申請書 添付書類八	設置許可、基本設計方針及び 技術基準規則との対比	備考																		
	<p>第 2.1.2 表 重大事故等対処設備（主要設備）の設備分類（9/14）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>設備分類</th> <th>定義</th> <th>主要設備 （〔 〕内は、設計基準対象施設を兼ねる設備の耐震重要度分類）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3. 常設重大事故緩和設備</td> <td>重大事故等対処設備のうち、重大事故が発生した場合において、当該重大事故の拡大を防止し、又はその影響を緩和するための機能を有する設備であって常設のもの</td> <td>(5) 原子炉格納施設 ・原子炉格納容器[S] ・上部ドライウェル機器搬入用ハッチ[S] ・下部ドライウェル機器搬入用ハッチ[S] ・サブプレッシャメンバ出入口[S] ・上部ドライウェル所員用エアロック[S] ・下部ドライウェル所員用エアロック[S] ・配管貫通部[S] ・電気配線貫通部[S] ・原子炉建屋原子炉区域（二次格納施設）[S] ・原子炉建屋機器出入口[S] ・原子炉建屋エアロック[S] ・真空破壊弁[S] ・ダイヤフラムフロア[S] ・ベント管[S] ・復水移送ポンプ[B] ・復水貯蔵槽[B] ・残留熱除去系熱交換器[S] ・残留熱除去系ポンプ[S] ・残留熱除去系ストレーナ[S] ・高圧代替注水系ポンプ[S] ・ほろ復水注入系ポンプ[S] ・ほろ復水注入系貯蔵タンク[S] ・非常用ガス処理系乾燥機[S] ・非常用ガス処理系排風機[S] ・非常用ガス処理系フィルタ装置[S] ・静的触媒式水素再結合器 ・ドレン移送ポンプ ・ドレンタンク ・フィルタ装置 ・よう素フィルタ ・ラプチャーディスク（フィルタ装置出口側） ・ラプチャーディスク（よう素フィルタ出口側） ・関連弁[S] ・関連弁 ・関連配管[S、B] ・関連配管</td> </tr> </tbody> </table> <p>第 2.1.2 表 重大事故等対処設備（主要設備）の設備分類（10/14）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>設備分類</th> <th>定義</th> <th>主要設備 （〔 〕内は、設計基準対象施設を兼ねる設備の耐震重要度分類）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3. 常設重大事故緩和設備</td> <td>重大事故等対処設備のうち、重大事故が発生した場合において、当該重大事故の拡大を防止し、又はその影響を緩和するための機能を有する設備であって常設のもの</td> <td>(6) 非常用電源設備 ・第一ガスタービン発電機用ガスタービン（7号機設備、6,7号機共用） ・第一ガスタービン発電機用调速装置及び非常调速装置（7号機設備、6,7号機共用） ・第一ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ（7号機設備、6,7号機共用） ・第一ガスタービン発電機用燃料タンク（7号機設備、6,7号機共用） ・第一ガスタービン発電機用燃料小出し槽（7号機設備、6,7号機共用） ・軽油タンク（7号機設備、重大事故等時のみ6,7号機共用） ・軽油タンク（重大事故等時のみ6,7号機共用）[S] ・第一ガスタービン発電機（7号機設備、6,7号機共用） ・第一ガスタービン発電機用励磁装置（7号機設備、6,7号機共用） ・第一ガスタービン発電機用保護継電装置（7号機設備、6,7号機共用） ・AM用直流125V充電器 ・直流125V蓄電池（6A）[S] ・直流125V蓄電池（6A-2）[S] ・直流125V蓄電池（6B）[S] ・AM用直流125V蓄電池 ・関連配管</td> </tr> </tbody> </table>	設備分類	定義	主要設備 （〔 〕内は、設計基準対象施設を兼ねる設備の耐震重要度分類）	3. 常設重大事故緩和設備	重大事故等対処設備のうち、重大事故が発生した場合において、当該重大事故の拡大を防止し、又はその影響を緩和するための機能を有する設備であって常設のもの	(5) 原子炉格納施設 ・原子炉格納容器[S] ・上部ドライウェル機器搬入用ハッチ[S] ・下部ドライウェル機器搬入用ハッチ[S] ・サブプレッシャメンバ出入口[S] ・上部ドライウェル所員用エアロック[S] ・下部ドライウェル所員用エアロック[S] ・配管貫通部[S] ・電気配線貫通部[S] ・原子炉建屋原子炉区域（二次格納施設）[S] ・原子炉建屋機器出入口[S] ・原子炉建屋エアロック[S] ・真空破壊弁[S] ・ダイヤフラムフロア[S] ・ベント管[S] ・復水移送ポンプ[B] ・復水貯蔵槽[B] ・残留熱除去系熱交換器[S] ・残留熱除去系ポンプ[S] ・残留熱除去系ストレーナ[S] ・高圧代替注水系ポンプ[S] ・ほろ復水注入系ポンプ[S] ・ほろ復水注入系貯蔵タンク[S] ・非常用ガス処理系乾燥機[S] ・非常用ガス処理系排風機[S] ・非常用ガス処理系フィルタ装置[S] ・静的触媒式水素再結合器 ・ドレン移送ポンプ ・ドレンタンク ・フィルタ装置 ・よう素フィルタ ・ラプチャーディスク（フィルタ装置出口側） ・ラプチャーディスク（よう素フィルタ出口側） ・関連弁[S] ・関連弁 ・関連配管[S、B] ・関連配管	設備分類	定義	主要設備 （〔 〕内は、設計基準対象施設を兼ねる設備の耐震重要度分類）	3. 常設重大事故緩和設備	重大事故等対処設備のうち、重大事故が発生した場合において、当該重大事故の拡大を防止し、又はその影響を緩和するための機能を有する設備であって常設のもの	(6) 非常用電源設備 ・第一ガスタービン発電機用ガスタービン（7号機設備、6,7号機共用） ・第一ガスタービン発電機用调速装置及び非常调速装置（7号機設備、6,7号機共用） ・第一ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ（7号機設備、6,7号機共用） ・第一ガスタービン発電機用燃料タンク（7号機設備、6,7号機共用） ・第一ガスタービン発電機用燃料小出し槽（7号機設備、6,7号機共用） ・軽油タンク（7号機設備、重大事故等時のみ6,7号機共用） ・軽油タンク（重大事故等時のみ6,7号機共用）[S] ・第一ガスタービン発電機（7号機設備、6,7号機共用） ・第一ガスタービン発電機用励磁装置（7号機設備、6,7号機共用） ・第一ガスタービン発電機用保護継電装置（7号機設備、6,7号機共用） ・AM用直流125V充電器 ・直流125V蓄電池（6A）[S] ・直流125V蓄電池（6A-2）[S] ・直流125V蓄電池（6B）[S] ・AM用直流125V蓄電池 ・関連配管		<p>第 1.4.2-1 表 重大事故等対処設備の設備分類等（9/12）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>設備分類</th> <th>定義</th> <th>主要設備 （〔 〕内は、設計基準事故対処施設を兼ねる設備の耐震重要度分類）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3. 常設重大事故緩和設備</td> <td>重大事故等対処設備のうち、重大事故が発生した場合において、当該重大事故の拡大を防止し、又はその影響を緩和するための機能を有する設備（重大事故緩和設備）のうち、常設のもの</td> <td>(7) 非常用電源設備（続き） ・第一GTG発電機電圧 ・非常用DG発電機電圧[S] ・非常用DG発電機電力[S] ・非常用DG発電機周波数[S] ・非常用DG発電機電圧（他号炉） ・非常用DG発電機電力（他号炉） ・非常用DG発電機周波数（他号炉） ・P/C C-1 電圧[S] ・P/C D-1 電圧[S] ・P/C C-1 電圧（他号炉） ・P/C D-1 電圧（他号炉） ・直流125V 主母線継電器A電圧[S] ・直流125V 主母線継電器B電圧[S] ・直流125V 充電器用蓄電池電圧[S] ・AM用直流125V 充電器蓄電池電圧 ・第一GTG発電機周波数 (8) 非常用取水設備 ・海水貯留槽[S] ・スクリーン室[C] ・取水路[C] (9) 緊急時対策所 ・5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）高気密室 ・5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）二酸化炭素吸収装置 ・負荷変圧機[S] ・交流分電盤[S]</td> </tr> </tbody> </table>	設備分類	定義	主要設備 （〔 〕内は、設計基準事故対処施設を兼ねる設備の耐震重要度分類）	3. 常設重大事故緩和設備	重大事故等対処設備のうち、重大事故が発生した場合において、当該重大事故の拡大を防止し、又はその影響を緩和するための機能を有する設備（重大事故緩和設備）のうち、常設のもの	(7) 非常用電源設備（続き） ・第一GTG発電機電圧 ・非常用DG発電機電圧[S] ・非常用DG発電機電力[S] ・非常用DG発電機周波数[S] ・非常用DG発電機電圧（他号炉） ・非常用DG発電機電力（他号炉） ・非常用DG発電機周波数（他号炉） ・P/C C-1 電圧[S] ・P/C D-1 電圧[S] ・P/C C-1 電圧（他号炉） ・P/C D-1 電圧（他号炉） ・直流125V 主母線継電器A電圧[S] ・直流125V 主母線継電器B電圧[S] ・直流125V 充電器用蓄電池電圧[S] ・AM用直流125V 充電器蓄電池電圧 ・第一GTG発電機周波数 (8) 非常用取水設備 ・海水貯留槽[S] ・スクリーン室[C] ・取水路[C] (9) 緊急時対策所 ・5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）高気密室 ・5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）二酸化炭素吸収装置 ・負荷変圧機[S] ・交流分電盤[S]		
設備分類	定義	主要設備 （〔 〕内は、設計基準対象施設を兼ねる設備の耐震重要度分類）																					
3. 常設重大事故緩和設備	重大事故等対処設備のうち、重大事故が発生した場合において、当該重大事故の拡大を防止し、又はその影響を緩和するための機能を有する設備であって常設のもの	(5) 原子炉格納施設 ・原子炉格納容器[S] ・上部ドライウェル機器搬入用ハッチ[S] ・下部ドライウェル機器搬入用ハッチ[S] ・サブプレッシャメンバ出入口[S] ・上部ドライウェル所員用エアロック[S] ・下部ドライウェル所員用エアロック[S] ・配管貫通部[S] ・電気配線貫通部[S] ・原子炉建屋原子炉区域（二次格納施設）[S] ・原子炉建屋機器出入口[S] ・原子炉建屋エアロック[S] ・真空破壊弁[S] ・ダイヤフラムフロア[S] ・ベント管[S] ・復水移送ポンプ[B] ・復水貯蔵槽[B] ・残留熱除去系熱交換器[S] ・残留熱除去系ポンプ[S] ・残留熱除去系ストレーナ[S] ・高圧代替注水系ポンプ[S] ・ほろ復水注入系ポンプ[S] ・ほろ復水注入系貯蔵タンク[S] ・非常用ガス処理系乾燥機[S] ・非常用ガス処理系排風機[S] ・非常用ガス処理系フィルタ装置[S] ・静的触媒式水素再結合器 ・ドレン移送ポンプ ・ドレンタンク ・フィルタ装置 ・よう素フィルタ ・ラプチャーディスク（フィルタ装置出口側） ・ラプチャーディスク（よう素フィルタ出口側） ・関連弁[S] ・関連弁 ・関連配管[S、B] ・関連配管																					
設備分類	定義	主要設備 （〔 〕内は、設計基準対象施設を兼ねる設備の耐震重要度分類）																					
3. 常設重大事故緩和設備	重大事故等対処設備のうち、重大事故が発生した場合において、当該重大事故の拡大を防止し、又はその影響を緩和するための機能を有する設備であって常設のもの	(6) 非常用電源設備 ・第一ガスタービン発電機用ガスタービン（7号機設備、6,7号機共用） ・第一ガスタービン発電機用调速装置及び非常调速装置（7号機設備、6,7号機共用） ・第一ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ（7号機設備、6,7号機共用） ・第一ガスタービン発電機用燃料タンク（7号機設備、6,7号機共用） ・第一ガスタービン発電機用燃料小出し槽（7号機設備、6,7号機共用） ・軽油タンク（7号機設備、重大事故等時のみ6,7号機共用） ・軽油タンク（重大事故等時のみ6,7号機共用）[S] ・第一ガスタービン発電機（7号機設備、6,7号機共用） ・第一ガスタービン発電機用励磁装置（7号機設備、6,7号機共用） ・第一ガスタービン発電機用保護継電装置（7号機設備、6,7号機共用） ・AM用直流125V充電器 ・直流125V蓄電池（6A）[S] ・直流125V蓄電池（6A-2）[S] ・直流125V蓄電池（6B）[S] ・AM用直流125V蓄電池 ・関連配管																					
設備分類	定義	主要設備 （〔 〕内は、設計基準事故対処施設を兼ねる設備の耐震重要度分類）																					
3. 常設重大事故緩和設備	重大事故等対処設備のうち、重大事故が発生した場合において、当該重大事故の拡大を防止し、又はその影響を緩和するための機能を有する設備（重大事故緩和設備）のうち、常設のもの	(7) 非常用電源設備（続き） ・第一GTG発電機電圧 ・非常用DG発電機電圧[S] ・非常用DG発電機電力[S] ・非常用DG発電機周波数[S] ・非常用DG発電機電圧（他号炉） ・非常用DG発電機電力（他号炉） ・非常用DG発電機周波数（他号炉） ・P/C C-1 電圧[S] ・P/C D-1 電圧[S] ・P/C C-1 電圧（他号炉） ・P/C D-1 電圧（他号炉） ・直流125V 主母線継電器A電圧[S] ・直流125V 主母線継電器B電圧[S] ・直流125V 充電器用蓄電池電圧[S] ・AM用直流125V 充電器蓄電池電圧 ・第一GTG発電機周波数 (8) 非常用取水設備 ・海水貯留槽[S] ・スクリーン室[C] ・取水路[C] (9) 緊急時対策所 ・5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）高気密室 ・5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）二酸化炭素吸収装置 ・負荷変圧機[S] ・交流分電盤[S]																					

設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7

【第 50 条 地震による損傷の防止】

要求事項との対比表

赤色：様式-6に関する記載（付番及び下線）
 青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載
 茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比
 緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比

【〇〇条〇〇】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番
 <関連する資料>
 ・様式-1への展開表（補足説明資料）
 ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1）
 []：前回提出時からの変更箇所

様式-7


実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則	設工認申請書 基本設計方針	設置変更許可申請書 本文	設置変更許可申請書 添付書類八	設置許可、基本設計方針及び 技術基準規則との対比	備考																								
	<p>第 2.1.2 表 重大事故等対処設備（主要設備）の設備分類（13/14）</p> <table border="1" data-bbox="557 415 1038 1050"> <thead> <tr> <th>設備分類</th> <th>定義</th> <th>主要設備 （〔 〕内は、設計基準対象施設を 兼ねる設備の耐震重要度分類）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4. 常設重大事故防止設備 （設計基準拡張）</td> <td>設計基準対象施設のうち、重大事故等時に機能を期待する設備であって、重大事故の発生を防止する機能を有する常設重大事故防止設備以外の常設のもの</td> <td> (4) 非常用電源設備 ・ディーゼル機関〔S〕 ・調整装置及び非常調速装置〔S〕 ・機関付潜水ポンプ〔S〕 ・空気だめ〔S〕 ・空気だめの安全弁〔S〕 ・空気圧縮機〔S〕 ・燃料ディタンク〔S〕 ・燃料移送ポンプ〔S〕 ・軽油タンク（重大事故等時のみ6,7号機共用）〔S〕 ・発電機〔S〕 ・励磁装置〔S〕 ・保護継電装置〔S〕 ・直流125V蓄電池（6C, 6D）〔S〕 ・関連配管〔S〕 (5) 非常用取水設備 ・補機冷却用海水取水路〔C〕 ・補機冷却用海水取水槽(A)〔C〕 ・補機冷却用海水取水槽(B)〔C〕 ・補機冷却用海水取水槽(C)〔C〕 </td> </tr> </tbody> </table> <p>第 2.1.2 表 重大事故等対処設備（主要設備）の設備分類（14/14）</p> <table border="1" data-bbox="557 1123 1038 1753"> <thead> <tr> <th>設備分類</th> <th>定義</th> <th>主要設備 （〔 〕内は、設計基準対象施設を 兼ねる設備の耐震重要度分類）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5. 常設重大事故緩和設備 （設計基準拡張）</td> <td>設計基準対象施設のうち、重大事故等時に機能を期待する設備であって、重大事故の拡大を防止し、又はその影響を緩和するための機能を有する常設重大事故緩和設備以外の常設のもの</td> <td> (1) 原子炉冷却系施設 ・原子炉補機冷却水系熱交換器〔S〕 ・原子炉補機冷却水ポンプ〔S〕 ・原子炉補機冷却海水ポンプ〔S〕 ・原子炉補機冷却水サージタンク〔S〕 ・原子炉補機冷却海水系ストレーナ〔S〕 ・関連配管〔S〕 (2) 原子炉格納施設 ・残留熱除去系熱交換器〔S〕 ・残留熱除去系ポンプ〔S〕 ・残留熱除去系ストレーナ〔S〕 ・関連弁〔S〕 ・関連配管〔S〕 (3) 非常用電源設備 ・ディーゼル機関〔S〕 ・調整装置及び非常調速装置〔S〕 ・機関付潜水ポンプ〔S〕 ・空気だめ〔S〕 ・空気だめの安全弁〔S〕 ・空気圧縮機〔S〕 ・燃料ディタンク〔S〕 ・燃料移送ポンプ〔S〕 ・軽油タンク（重大事故等時のみ6,7号機共用）〔S〕 ・発電機〔S〕 ・励磁装置〔S〕 ・保護継電装置〔S〕 ・直流125V蓄電池（6C, 6D）〔S〕 ・関連配管〔S〕 (4) 非常用取水設備 ・補機冷却用海水取水路〔C〕 ・補機冷却用海水取水槽(A)〔C〕 ・補機冷却用海水取水槽(B)〔C〕 ・補機冷却用海水取水槽(C)〔C〕 </td> </tr> </tbody> </table>	設備分類	定義	主要設備 （〔 〕内は、設計基準対象施設を 兼ねる設備の耐震重要度分類）	4. 常設重大事故防止設備 （設計基準拡張）	設計基準対象施設のうち、重大事故等時に機能を期待する設備であって、重大事故の発生を防止する機能を有する常設重大事故防止設備以外の常設のもの	(4) 非常用電源設備 ・ディーゼル機関〔S〕 ・調整装置及び非常調速装置〔S〕 ・機関付潜水ポンプ〔S〕 ・空気だめ〔S〕 ・空気だめの安全弁〔S〕 ・空気圧縮機〔S〕 ・燃料ディタンク〔S〕 ・燃料移送ポンプ〔S〕 ・軽油タンク（重大事故等時のみ6,7号機共用）〔S〕 ・発電機〔S〕 ・励磁装置〔S〕 ・保護継電装置〔S〕 ・直流125V蓄電池（6C, 6D）〔S〕 ・関連配管〔S〕 (5) 非常用取水設備 ・補機冷却用海水取水路〔C〕 ・補機冷却用海水取水槽(A)〔C〕 ・補機冷却用海水取水槽(B)〔C〕 ・補機冷却用海水取水槽(C)〔C〕	設備分類	定義	主要設備 （〔 〕内は、設計基準対象施設を 兼ねる設備の耐震重要度分類）	5. 常設重大事故緩和設備 （設計基準拡張）	設計基準対象施設のうち、重大事故等時に機能を期待する設備であって、重大事故の拡大を防止し、又はその影響を緩和するための機能を有する常設重大事故緩和設備以外の常設のもの	(1) 原子炉冷却系施設 ・原子炉補機冷却水系熱交換器〔S〕 ・原子炉補機冷却水ポンプ〔S〕 ・原子炉補機冷却海水ポンプ〔S〕 ・原子炉補機冷却水サージタンク〔S〕 ・原子炉補機冷却海水系ストレーナ〔S〕 ・関連配管〔S〕 (2) 原子炉格納施設 ・残留熱除去系熱交換器〔S〕 ・残留熱除去系ポンプ〔S〕 ・残留熱除去系ストレーナ〔S〕 ・関連弁〔S〕 ・関連配管〔S〕 (3) 非常用電源設備 ・ディーゼル機関〔S〕 ・調整装置及び非常調速装置〔S〕 ・機関付潜水ポンプ〔S〕 ・空気だめ〔S〕 ・空気だめの安全弁〔S〕 ・空気圧縮機〔S〕 ・燃料ディタンク〔S〕 ・燃料移送ポンプ〔S〕 ・軽油タンク（重大事故等時のみ6,7号機共用）〔S〕 ・発電機〔S〕 ・励磁装置〔S〕 ・保護継電装置〔S〕 ・直流125V蓄電池（6C, 6D）〔S〕 ・関連配管〔S〕 (4) 非常用取水設備 ・補機冷却用海水取水路〔C〕 ・補機冷却用海水取水槽(A)〔C〕 ・補機冷却用海水取水槽(B)〔C〕 ・補機冷却用海水取水槽(C)〔C〕		<p>第 1.4.2-1 表 重大事故等対処設備の設備分類等（11/12）</p> <table border="1" data-bbox="1578 405 2059 1092"> <thead> <tr> <th>設備分類</th> <th>定義</th> <th>主要設備 （〔 〕内は、設計基準事故対処施設を 兼ねる設備の耐震重要度分類）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4. 常設重大事故防止設備 （設計基準拡張）</td> <td>設計基準対象施設のうち、重大事故等発生時に機能を期待する設備であって、重大事故の発生を防止する機能を有する常設重大事故防止設備以外の常設のもの</td> <td> (4) 非常用電源設備 ・非常用ディーゼル発電機〔S〕 ・燃料ディタンク〔S〕 ・燃料移送ポンプ〔S〕 ・非常用ディーゼル発電機燃料移送系配管・弁〔燃料流路〕〔S〕 ・直流125V蓄電池〔S〕 ・直流125V蓄電池D〔S〕 ・直流125V充電器〔S〕 ・直流125V充電器D〔S〕 ・M/C E 電圧〔S〕 ・P/C E-1 電圧〔S〕 ・直流125V主母線盤C電圧〔S〕 (5) 非常用取水設備 ・補機冷却用海水取水路〔C〕 ・補機冷却用海水取水槽〔C〕 </td> </tr> </tbody> </table> <p>第 1.4.2-1 表 重大事故等対処設備の設備分類等（12/12）</p> <table border="1" data-bbox="1578 1123 2059 1795"> <thead> <tr> <th>設備分類</th> <th>定義</th> <th>主要設備 （〔 〕内は、設計基準事故対処施設を 兼ねる設備の耐震重要度分類）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5. 常設重大事故緩和設備 （設計基準拡張）</td> <td>設計基準対象施設のうち、重大事故等発生時に機能を期待する設備であって、重大事故の拡大を防止し、又はその影響を緩和するための機能を有する常設重大事故緩和設備以外の常設のもの</td> <td> (1) 原子炉冷却系施設 ・原子炉補機冷却水ポンプ〔S〕 ・原子炉補機冷却海水ポンプ〔S〕 ・原子炉補機冷却水系熱交換器〔S〕 ・原子炉補機冷却系配管・弁・海水ストレーナ〔流路〕〔S〕 ・原子炉補機冷却系サージタンク〔流路〕〔S〕 (2) 非常用電源設備 ・非常用ディーゼル発電機〔S〕 ・燃料ディタンク〔S〕 ・燃料移送ポンプ〔S〕 ・非常用ディーゼル発電機燃料移送系配管・弁〔燃料流路〕〔S〕 ・直流125V蓄電池〔S〕 ・直流125V蓄電池D〔S〕 ・直流125V充電器〔S〕 ・直流125V充電器D〔S〕 ・M/C E 電圧〔S〕 (3) 非常用取水設備 ・補機冷却用海水取水路〔C〕 ・補機冷却用海水取水槽〔C〕 </td> </tr> </tbody> </table>	設備分類	定義	主要設備 （〔 〕内は、設計基準事故対処施設を 兼ねる設備の耐震重要度分類）	4. 常設重大事故防止設備 （設計基準拡張）	設計基準対象施設のうち、重大事故等発生時に機能を期待する設備であって、重大事故の発生を防止する機能を有する常設重大事故防止設備以外の常設のもの	(4) 非常用電源設備 ・非常用ディーゼル発電機〔S〕 ・燃料ディタンク〔S〕 ・燃料移送ポンプ〔S〕 ・非常用ディーゼル発電機燃料移送系配管・弁〔燃料流路〕〔S〕 ・直流125V蓄電池〔S〕 ・直流125V蓄電池D〔S〕 ・直流125V充電器〔S〕 ・直流125V充電器D〔S〕 ・M/C E 電圧〔S〕 ・P/C E-1 電圧〔S〕 ・直流125V主母線盤C電圧〔S〕 (5) 非常用取水設備 ・補機冷却用海水取水路〔C〕 ・補機冷却用海水取水槽〔C〕	設備分類	定義	主要設備 （〔 〕内は、設計基準事故対処施設を 兼ねる設備の耐震重要度分類）	5. 常設重大事故緩和設備 （設計基準拡張）	設計基準対象施設のうち、重大事故等発生時に機能を期待する設備であって、重大事故の拡大を防止し、又はその影響を緩和するための機能を有する常設重大事故緩和設備以外の常設のもの	(1) 原子炉冷却系施設 ・原子炉補機冷却水ポンプ〔S〕 ・原子炉補機冷却海水ポンプ〔S〕 ・原子炉補機冷却水系熱交換器〔S〕 ・原子炉補機冷却系配管・弁・海水ストレーナ〔流路〕〔S〕 ・原子炉補機冷却系サージタンク〔流路〕〔S〕 (2) 非常用電源設備 ・非常用ディーゼル発電機〔S〕 ・燃料ディタンク〔S〕 ・燃料移送ポンプ〔S〕 ・非常用ディーゼル発電機燃料移送系配管・弁〔燃料流路〕〔S〕 ・直流125V蓄電池〔S〕 ・直流125V蓄電池D〔S〕 ・直流125V充電器〔S〕 ・直流125V充電器D〔S〕 ・M/C E 電圧〔S〕 (3) 非常用取水設備 ・補機冷却用海水取水路〔C〕 ・補機冷却用海水取水槽〔C〕		
設備分類	定義	主要設備 （〔 〕内は、設計基準対象施設を 兼ねる設備の耐震重要度分類）																											
4. 常設重大事故防止設備 （設計基準拡張）	設計基準対象施設のうち、重大事故等時に機能を期待する設備であって、重大事故の発生を防止する機能を有する常設重大事故防止設備以外の常設のもの	(4) 非常用電源設備 ・ディーゼル機関〔S〕 ・調整装置及び非常調速装置〔S〕 ・機関付潜水ポンプ〔S〕 ・空気だめ〔S〕 ・空気だめの安全弁〔S〕 ・空気圧縮機〔S〕 ・燃料ディタンク〔S〕 ・燃料移送ポンプ〔S〕 ・軽油タンク（重大事故等時のみ6,7号機共用）〔S〕 ・発電機〔S〕 ・励磁装置〔S〕 ・保護継電装置〔S〕 ・直流125V蓄電池（6C, 6D）〔S〕 ・関連配管〔S〕 (5) 非常用取水設備 ・補機冷却用海水取水路〔C〕 ・補機冷却用海水取水槽(A)〔C〕 ・補機冷却用海水取水槽(B)〔C〕 ・補機冷却用海水取水槽(C)〔C〕																											
設備分類	定義	主要設備 （〔 〕内は、設計基準対象施設を 兼ねる設備の耐震重要度分類）																											
5. 常設重大事故緩和設備 （設計基準拡張）	設計基準対象施設のうち、重大事故等時に機能を期待する設備であって、重大事故の拡大を防止し、又はその影響を緩和するための機能を有する常設重大事故緩和設備以外の常設のもの	(1) 原子炉冷却系施設 ・原子炉補機冷却水系熱交換器〔S〕 ・原子炉補機冷却水ポンプ〔S〕 ・原子炉補機冷却海水ポンプ〔S〕 ・原子炉補機冷却水サージタンク〔S〕 ・原子炉補機冷却海水系ストレーナ〔S〕 ・関連配管〔S〕 (2) 原子炉格納施設 ・残留熱除去系熱交換器〔S〕 ・残留熱除去系ポンプ〔S〕 ・残留熱除去系ストレーナ〔S〕 ・関連弁〔S〕 ・関連配管〔S〕 (3) 非常用電源設備 ・ディーゼル機関〔S〕 ・調整装置及び非常調速装置〔S〕 ・機関付潜水ポンプ〔S〕 ・空気だめ〔S〕 ・空気だめの安全弁〔S〕 ・空気圧縮機〔S〕 ・燃料ディタンク〔S〕 ・燃料移送ポンプ〔S〕 ・軽油タンク（重大事故等時のみ6,7号機共用）〔S〕 ・発電機〔S〕 ・励磁装置〔S〕 ・保護継電装置〔S〕 ・直流125V蓄電池（6C, 6D）〔S〕 ・関連配管〔S〕 (4) 非常用取水設備 ・補機冷却用海水取水路〔C〕 ・補機冷却用海水取水槽(A)〔C〕 ・補機冷却用海水取水槽(B)〔C〕 ・補機冷却用海水取水槽(C)〔C〕																											
設備分類	定義	主要設備 （〔 〕内は、設計基準事故対処施設を 兼ねる設備の耐震重要度分類）																											
4. 常設重大事故防止設備 （設計基準拡張）	設計基準対象施設のうち、重大事故等発生時に機能を期待する設備であって、重大事故の発生を防止する機能を有する常設重大事故防止設備以外の常設のもの	(4) 非常用電源設備 ・非常用ディーゼル発電機〔S〕 ・燃料ディタンク〔S〕 ・燃料移送ポンプ〔S〕 ・非常用ディーゼル発電機燃料移送系配管・弁〔燃料流路〕〔S〕 ・直流125V蓄電池〔S〕 ・直流125V蓄電池D〔S〕 ・直流125V充電器〔S〕 ・直流125V充電器D〔S〕 ・M/C E 電圧〔S〕 ・P/C E-1 電圧〔S〕 ・直流125V主母線盤C電圧〔S〕 (5) 非常用取水設備 ・補機冷却用海水取水路〔C〕 ・補機冷却用海水取水槽〔C〕																											
設備分類	定義	主要設備 （〔 〕内は、設計基準事故対処施設を 兼ねる設備の耐震重要度分類）																											
5. 常設重大事故緩和設備 （設計基準拡張）	設計基準対象施設のうち、重大事故等発生時に機能を期待する設備であって、重大事故の拡大を防止し、又はその影響を緩和するための機能を有する常設重大事故緩和設備以外の常設のもの	(1) 原子炉冷却系施設 ・原子炉補機冷却水ポンプ〔S〕 ・原子炉補機冷却海水ポンプ〔S〕 ・原子炉補機冷却水系熱交換器〔S〕 ・原子炉補機冷却系配管・弁・海水ストレーナ〔流路〕〔S〕 ・原子炉補機冷却系サージタンク〔流路〕〔S〕 (2) 非常用電源設備 ・非常用ディーゼル発電機〔S〕 ・燃料ディタンク〔S〕 ・燃料移送ポンプ〔S〕 ・非常用ディーゼル発電機燃料移送系配管・弁〔燃料流路〕〔S〕 ・直流125V蓄電池〔S〕 ・直流125V蓄電池D〔S〕 ・直流125V充電器〔S〕 ・直流125V充電器D〔S〕 ・M/C E 電圧〔S〕 (3) 非常用取水設備 ・補機冷却用海水取水路〔C〕 ・補機冷却用海水取水槽〔C〕																											

—	該当なし
※	条文全体に関わる説明書
■	前回提出時からの変更箇所

各条文の設計の考え方

第 50 条（地震による損傷の防止）					
1. 技術基準規則の条文，解釈への適合性に関する考え方					
No.	基本設計方針で記載する事項	適合性の考え方（理由）	項・号	解釈	説明資料等
①	重大事故等対処施設の耐震設計の基本方針	技術基準規則の要求事項及びその解釈を受けている内容を記載する。 なお，第 50 条第 1 項第 4 号の特定重大事故等対処施設については，本申請の対象外である旨を記載する。	1 項 1 号 1 項 2 号 1 項 3 号	1, 2	c, d, e, f
②	常設耐震重要重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設の耐震設計方針	技術基準規則の要求事項及びその解釈を受けている内容を記載する。 また，常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類が S クラスのもの）の耐震設計についても記載する。	1 項 1 号	1	c, d, e, f
③	常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設の耐震設計方針	技術基準規則の要求事項及びその解釈を受けている内容を記載する。 また，常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類が B クラス又は C クラスのもの）の耐震設計についても記載する。	1 項 2 号	1, 2	c
④	常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の耐震設計方針	技術基準規則の要求事項及びその解釈を受けている内容を記載する。 また，常設重大事故緩和設備（設計基準拡張）の耐震設計についても記載する。	1 項 3 号	1	c, d, e, f
⑤	可搬型重大事故等対処設備の保管方針	可搬型重大事故等対処設備が地震による周辺斜面の崩壊等の影響を受けない場所に保管する旨を記載する。	—	—	—
⑥	重大事故等対処設備の設備分類	重大事故等対処設備の耐震設計における設備分類について記載する。	1 項 1 号 1 項 2 号 1 項 3 号	1, 2	c

【第 50 条 地震による損傷の防止】

— : 該当なし
 ※ : 条文全体に関わる説明書
 : 前回提出時からの変更箇所

様式-6

⑦	地震力の算定方法	重大事故等対処施設の耐震設計における設計用地震力の算定方法について記載する。	1 項 1 号 1 項 2 号 1 項 3 号	1, 2	c
⑧	荷重の組合せと許容限界	重大事故等対処施設の耐震設計において考慮すべき荷重の組合せと適用する許容限界について記載する。	1 項 1 号 1 項 2 号 1 項 3 号	1, 2	a, c
⑨	設計における留意事項のうち、各段階における波及的影響の評価方針	波及的影響評価について、設計及び工事の段階における調査・検討内容等を記載するとともに、波及的影響防止のため現場の維持管理を保安規定に定める旨を記載する。	1 項 1 号 1 項 3 号	1	c
⑩	重大事故等対処施設の地震による周辺斜面の崩壊に対する設計方針	設置（変更）許可を受けた、周辺斜面の崩壊の影響がないことが確認された場所に設置する旨を記載する。	2 項	1	c
⑪	基礎地盤傾斜が 1/2000 を上回る場合の基本方針	基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価に係る審査ガイドに関する要求事項を受けている内容を記載する。	—	—	c
⑫	建屋への地下水の影響に関する設計方針	建屋の耐震性を確保するため、建屋周囲の地下水を排水できるように排水設備を設置する旨を記載する。	—	—	b, c
⑬	特定重大事故等対処施設の耐震設計方針	経過措置での対応とするため、申請対象外。	1 項 4 号	3	—
⑭	震源を特定せず策定する地震動	重大事故等対処施設の耐震設計における標準応答スペクトルに対する設計方針について記載する。	1 項 1 号 1 項 3 号	1	c

2. 設置許可本文のうち、基本設計方針に記載しないことの考え方

No.	項目	考え方	説明資料等
①	発電用原子炉施設の耐震設計方針	設置許可基準規則への適合性の方針を示すものであり、別途、技術基準規則への適合性の方針を記載するため、記載しない。	—
②	設置許可添八との重複記載	設置許可添八の記載の方がより適切であり、設置許可添八の記載を採用するため記載しない。	—

3. 設置許可添八のうち、基本設計方針に記載しないことの考え方

No.	項目	考え方	説明資料等
-----	----	-----	-------

設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-6

【第 50 条 地震による損傷の防止】

— : 該当なし
 ※ : 条文全体に関わる説明書
 ■ : 前回提出時からの変更箇所

様式-6

①	発電用原子炉施設の耐震設計方針	設置許可基準規則への適合性の方針を示すものであり、別途、技術基準規則への適合性の方針を記載するため、記載しない。	—
②	他条文に関する記載	第 49 条に記載する内容であり、第 49 条にて同趣旨の内容を整理するため記載しない。	—
③	重大事故等対処施設の構造計画・配置計画	地震の影響を低減するための構造計画と配置計画については、別途詳細に記載しているため、概要は記載しない。	c
④	荷重の組合せ上の留意事項（水平 2 方向と鉛直方向の組合せに関する記載を除く。）	第 50 条の要求事項ではないため記載しない。なお、添付書類に、荷重の組合せにおいて、評価を代表できるケース等の留意事項について記載する。	c
⑤	設置許可本文との重複記載	設置許可本文にある同趣旨の記載を採用するため記載しない。	—
4. 詳細な検討が必要な事項			
No.	記載先		
a	発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書		
b	設備別記載事項の設定根拠に関する説明書		
c	耐震性に関する説明書		
d	原子炉本体の基礎に関する説明書		
e	排気筒の基礎に関する説明書及びその基礎の状況を明示した図面		
f	原子炉格納施設の基礎に関する説明書		
※	発電用原子炉の設置の許可（本文（五号））との整合性に関する説明書		
※	設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書		