

柏崎刈羽原子力発電所第6号機 設計及び工事計画審査資料	
資料番号	KK6 本文-005 (比較表) 改0
提出年月日	2023年10月4日

先行審査プラントの記載との比較表  
(核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の基本設計方針)

2023年10月

東京電力ホールディングス株式会社

本資料のうち、枠囲みの内容は、機密事項に属しますので公開できません。

### 差異理由表

No.	差異理由
	・設計条件の違いによる差異(原子炉建屋クレーンの補巻について,7号機では荷重制限をしているが,6号機では荷重制限をしていない)

先行審査プラントの記載との比較表 (核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の基本設計方針)

島根原子力発電所第2号機 設工認申請書 基本設計方針 (変更後)	柏崎刈羽原子力発電所第7号機 設工認申請書 基本設計方針 (変更後)	柏崎刈羽原子力発電所第6号機 設工認申請書 基本設計方針 (変更後)	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	<p>第1章 共通項目</p> <p>核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の共通項目である「1. 地盤等, 2. 自然現象, 3. 火災, 4. 溢水等, 5. 設備に対する要求(5.5 安全弁等, 5.6 逆止め弁, 5.7 内燃機関及びガスタービンの設計条件を除く。), 6. その他」の基本設計方針については, 原子炉冷却系統施設の基本設計方針「第1章 共通項目」に基づく設計とする。</p>	<p>第1章 共通項目</p> <p>核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の共通項目である「1. 地盤等, 2. 自然現象, 3. 火災, 4. 溢水等, 5. 設備に対する要求(5.5 安全弁等, 5.6 逆止め弁, 5.7 内燃機関及びガスタービンの設計条件を除く。), 6. その他」の基本設計方針については, 原子炉冷却系統施設の基本設計方針「第1章 共通項目」に基づく設計とする。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・差異なし</li> </ul>
	<p>第2章 個別項目</p> <p>1. 燃料取扱設備</p> <p>燃料体又は使用済燃料(以下「燃料体等」という。)の取扱設備は, 燃料取替機(「1,2,5,7号機共用」(以下同じ。)), 原子炉建屋クレーン(「1,2,5,7号機共用」(以下同じ。))及び燃料チャンネル着脱機(「1,2,5,7号機共用」(以下同じ。))で構成し, 燃料取替機, 原子炉建屋クレーン及び燃料チャンネル着脱機は, 新燃料を原子炉建屋原子炉区域(二次格納施設)に搬入してから原子炉建屋原子炉区域(二次格納施設)外へ搬出するまで, 燃料体等を安全に取り扱うことができる設計とする。【26条1】</p> <p>新燃料は, 原子炉建屋原子炉区域(二次格納施設)内に設ける新燃料貯蔵設備から原子炉建屋クレーン及び燃料チャンネル着脱機を介して使用済燃料貯蔵プール(「設計基準対象施設としてのみ1,2,5,7号機共用」(以下同じ。))に移し, 燃料取替機により発電用原子炉に装荷できる設計とする。【26条2】</p> <p>また, 燃料の取替えは, 原子炉上部の原子炉ウェルに水を張り, 水中で燃料取替機により行うことができる設計とする。【26条3】</p> <p>使用済燃料は, 遮蔽に必要な水深を確保した状態で, 燃料取替機により水中移送し, 原子炉建屋原子炉区域(二次格納施設)内の使用済燃料貯蔵プールの使用済燃料貯蔵ラック(「設計基準対象施設としてのみ1,2,5,7号機共用」(以下同じ。))に貯蔵できる設計とする。【26条4】</p> <p>使用済燃料の発電所外への搬出には, 使用済燃料輸送容器を使用する。使用済燃料はキャスクピット(「設計基準対象施設としてのみ1,2,5,7号機共用」(以下同じ。))で使用済燃料輸送容器に収納し, キャスク除染設備で使用済燃料輸送容器の除染を行い発電所外へ搬出する。【26条5】</p>	<p>第2章 個別項目</p> <p>1. 燃料取扱設備</p> <p>燃料体又は使用済燃料(以下「燃料体等」という。)の取扱設備は, 燃料取替機(「1,2,5,6号機共用」(以下同じ。)), 原子炉建屋クレーン(「1,2,5,6号機共用」(以下同じ。))及び燃料チャンネル着脱機(「1,2,5,6号機共用」(以下同じ。))で構成し, 燃料取替機, 原子炉建屋クレーン及び燃料チャンネル着脱機は, 新燃料を原子炉建屋原子炉区域(二次格納施設)に搬入してから原子炉建屋原子炉区域(二次格納施設)外へ搬出するまで, 燃料体等を安全に取り扱うことができる設計とする。【26条1】</p> <p>新燃料は, 原子炉建屋原子炉区域(二次格納施設)内に設ける新燃料貯蔵設備から原子炉建屋クレーン及び燃料チャンネル着脱機を介して使用済燃料貯蔵プール(「設計基準対象施設としてのみ1,2,5,6号機共用」(以下同じ。))に移し, 燃料取替機により発電用原子炉に装荷できる設計とする。【26条2】</p> <p>また, 燃料の取替えは, 原子炉上部の原子炉ウェルに水を張り, 水中で燃料取替機により行うことができる設計とする。【26条3】</p> <p>使用済燃料は, 遮蔽に必要な水深を確保した状態で, 燃料取替機により水中移送し, 原子炉建屋原子炉区域(二次格納施設)内の使用済燃料貯蔵プールの使用済燃料貯蔵ラック(「設計基準対象施設としてのみ1,2,5,6号機共用」(以下同じ。))に貯蔵できる設計とする。【26条4】</p> <p>使用済燃料の発電所外への搬出には, 使用済燃料輸送容器を使用する。使用済燃料はキャスクピット(「設計基準対象施設としてのみ1,2,5,6号機共用」(以下同じ。))で使用済燃料輸送容器に収納し, キャスク除染設備で使用済燃料輸送容器の除染を行い発電所外へ搬出する。【26条5】</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・共用号機の違いによる差異</li> <li>・共用号機の違いによる差異</li> <li>・差異なし</li> <li>・共用号機の違いによる差異</li> <li>・共用号機の違いによる差異</li> </ul>

青字: 柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異

先行審査プラントの記載との比較表 (核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の基本設計方針)

島根原子力発電所第2号機 設工認申請書 基本設計方針 (変更後)	柏崎刈羽原子力発電所第7号機 設工認申請書 基本設計方針 (変更後)	柏崎刈羽原子力発電所第6号機 設工認申請書 基本設計方針 (変更後)	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	<p>燃料取替機及び燃料チャンネル着脱機は、燃料体等を一体ずつ取り扱う構造とすることにより、臨界を防止する設計とし、燃料体等の検査等を行う際に水面に近づいた状態であっても、燃料体等からの放射線の遮蔽に必要な水深を確保できる設計とする。</p> <p>原子炉建屋クレーンは、未臨界性を確保した容器に収納して吊り上げる場合を除き、燃料体等を取り扱う場合は、一体ずつ取り扱う構造とし、臨界を防止する設計とする。【26条6】</p> <p>燃料取替機は、燃料体等の発電用原子炉から使用済燃料貯蔵プールへの移送操作、使用済燃料貯蔵プールから発電用原子炉への移送操作、使用済燃料輸送容器への収納操作等をすべて水中で行うことで、崩壊熱により燃料体等が溶融せず、燃料体等からの放射線に対して、適切な遮蔽能力を有する設計とする。【26条7】</p> <p>燃料チャンネル着脱機は、燃料体等の検査等のための昇降操作等をすべて水中で行うことで、崩壊熱により燃料体等が溶融せず、燃料体等からの放射線に対して、適切な遮蔽能力を有する設計とする。【26条8】</p> <p>燃料取替機の燃料把握機は、昇降を安全かつ確実にを行うため、定格荷重を保持でき、必要な安全率を有するワイヤロープの二重化、フック部の外れ止めを有し、グラップルには機械的インターロックを設ける設計とする。【26条9】</p> <p>原子炉建屋クレーンは、フック部の外れ止めを有し、使用済燃料輸送容器等を取り扱う主巻フックは、定格荷重を保持でき、必要な安全率を有するワイヤロープを二重化することにより、燃料体等の重量物取扱中に落下を防止できる設計とする。また、想定される使用済燃料貯蔵プール内への落下物によって使用済燃料貯蔵プール内の燃料体等が破損しないことを計算により確認する。【26条12】</p> <p>なお、ワイヤロープ及びフックは、それぞれクレーン構造規格、クレーン等安全規則の規定を満たす安全率を有する設計とする。【26条13】</p> <p>燃料チャンネル着脱機は、下限ストッパによる機械的インターロック及び燃料体等を上部で保持する固定具により燃料体等の使用済燃料貯蔵プール床面への落下を防止できる設計とする。【26条16】</p>	<p>燃料取替機及び燃料チャンネル着脱機は、燃料体等を一体ずつ取り扱う構造とすることにより、臨界を防止する設計とし、燃料体等の検査等を行う際に水面に近づいた状態であっても、燃料体等からの放射線の遮蔽に必要な水深を確保できる設計とする。</p> <p>原子炉建屋クレーンは、未臨界性を確保した容器に収納して吊り上げる場合を除き、燃料体等を取り扱う場合は、一体ずつ取り扱う構造とし、臨界を防止する設計とする。【26条6】</p> <p>燃料取替機は、燃料体等の発電用原子炉から使用済燃料貯蔵プールへの移送操作、使用済燃料貯蔵プールから発電用原子炉への移送操作、使用済燃料輸送容器への収納操作等をすべて水中で行うことで、崩壊熱により燃料体等が溶融せず、燃料体等からの放射線に対して、適切な遮蔽能力を有する設計とする。【26条7】</p> <p>燃料チャンネル着脱機は、燃料体等の検査等のための昇降操作等をすべて水中で行うことで、崩壊熱により燃料体等が溶融せず、燃料体等からの放射線に対して、適切な遮蔽能力を有する設計とする。【26条8】</p> <p>燃料取替機の燃料把握機は、昇降を安全かつ確実にを行うため、定格荷重を保持でき、必要な安全率を有するワイヤロープの二重化、フック部の外れ止めを有し、グラップルには機械的インターロックを設ける設計とする。【26条9】</p> <p>原子炉建屋クレーンは、フック部の外れ止めを有し、使用済燃料輸送容器等を取り扱う主巻フックは、定格荷重を保持でき、必要な安全率を有するワイヤロープを二重化することにより、燃料体等の重量物取扱中に落下を防止できる設計とする。また、想定される使用済燃料貯蔵プール内への落下物によって使用済燃料貯蔵プール内の燃料体等が破損しないことを計算により確認する。【26条12】</p> <p>なお、ワイヤロープ及びフックは、それぞれクレーン構造規格、クレーン等安全規則の規定を満たす安全率を有する設計とする。【26条13】</p> <p>燃料チャンネル着脱機は、下限ストッパによる機械的インターロック及び燃料体等を上部で保持する固定具により燃料体等の使用済燃料貯蔵プール床面への落下を防止できる設計とする。【26条16】</p>	<p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p>

先行審査プラントの記載との比較表 (核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の基本設計方針)

島根原子力発電所第2号機 設工認申請書 基本設計方針 (変更後)	柏崎刈羽原子力発電所第7号機 設工認申請書 基本設計方針 (変更後)	柏崎刈羽原子力発電所第6号機 設工認申請書 基本設計方針 (変更後)	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	<p>燃料取替機は,燃料体等の取扱中に過荷重となった場合に上昇を阻止するインターロックを設けるとともに荷重監視を行うことにより,過荷重による燃料体等の落下を防止できる設計とする。【26条10】</p> <p>燃料取替機は,地震時にも転倒することがないように走行レール及び横行レール頭部を抱き込む構造をした脱線防止装置を設ける設計とする。【26条11】</p> <p>原子炉建屋クレーンは,地震時にも転倒することがないように走行方向及び横行方向に対して,クレーン本体等の浮上り量を考慮し,脱線防止装置を設けることで,クレーン本体等の車輪がレール上から落下しない設計とする。【26条14】</p> <p>また,原子炉建屋クレーンは,使用済燃料輸送容器等の重量物を吊った状態では,使用済燃料貯蔵ラック上を通過できないようにインターロックを設ける設計とする。【26条15】</p> <p>使用済燃料を収納する使用済燃料輸送容器(1号機設備,1,2,3,4,5,6,7号機共用)は,取扱中における衝撃,熱,その他の容器に加わる負荷に耐え,容易かつ安全に取り扱うことができる設計とする。また,運搬中に予想される温度及び内圧の変化,振動等により,亀裂,破損等が生じない設計とする。さらに,理論的若しくは適切な試験等により所定の機能を満足できる設計とする。</p> <p>使用済燃料輸送容器(1号機設備,1,2,3,4,5,6,7号機共用)は,内部に使用済燃料が収納された場合に,放射線障害を防止するため,その容器表面の線量当量率が2mSv/h以下及び容器表面から1mの点における線量当量率が100µSv/h以下となるよう,収納される使用済燃料の放射能強度を考慮して十分な遮蔽を行うことができる設計とする。【26条17】</p> <p>燃料取替機の燃料把握機は,空気作動式とし,燃料体等をつかんだ状態で圧縮空気が喪失した場合にも,つかんだ状態を保持し,燃料体等が外れない設計とする。【26条18】</p> <p>燃料取替機,原子炉建屋クレーン及び燃料チャンネル着脱機は,動力電源喪失時に電磁ブレーキによる保持機能により,燃料体等の落下を防止できる設計とする。【26条19】</p>	<p>燃料取替機は,燃料体等の取扱中に過荷重となった場合に上昇を阻止するインターロックを設けるとともに荷重監視を行うことにより,過荷重による燃料体等の落下を防止できる設計とする。【26条10】</p> <p>燃料取替機は,地震時にも転倒することがないように走行レール及び横行レール頭部を抱き込む構造をした脱線防止装置を設ける設計とする。【26条11】</p> <p>原子炉建屋クレーンは,地震時にも転倒することがないように走行方向及び横行方向に対して,クレーン本体等の浮上り量を考慮し,脱線防止装置を設けることで,クレーン本体等の車輪がレール上から落下しない設計とする。【26条14】</p> <p>また,原子炉建屋クレーンは,使用済燃料輸送容器等の重量物を吊った状態では,使用済燃料貯蔵ラック上を通過できないようにインターロックを設ける設計とする。【26条15】</p> <p>使用済燃料を収納する使用済燃料輸送容器(1号機設備,1,2,3,4,5,6,7号機共用)は,取扱中における衝撃,熱,その他の容器に加わる負荷に耐え,容易かつ安全に取り扱うことができる設計とする。また,運搬中に予想される温度及び内圧の変化,振動等により,亀裂,破損等が生じない設計とする。さらに,理論的若しくは適切な試験等により所定の機能を満足できる設計とする。</p> <p>使用済燃料輸送容器(1号機設備,1,2,3,4,5,6,7号機共用)は,内部に使用済燃料が収納された場合に,放射線障害を防止するため,その容器表面の線量当量率が2mSv/h以下及び容器表面から1mの点における線量当量率が100µSv/h以下となるよう,収納される使用済燃料の放射能強度を考慮して十分な遮蔽を行うことができる設計とする。【26条17】</p> <p>燃料取替機の燃料把握機は,空気作動式とし,燃料体等をつかんだ状態で圧縮空気が喪失した場合にも,つかんだ状態を保持し,燃料体等が外れない設計とする。【26条18】</p> <p>燃料取替機,原子炉建屋クレーン及び燃料チャンネル着脱機は,動力電源喪失時に電磁ブレーキによる保持機能により,燃料体等の落下を防止できる設計とする。【26条19】</p>	<p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p>

先行審査プラントの記載との比較表 (核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の基本設計方針)

島根原子力発電所第2号機 設工認申請書 基本設計方針 (変更後)	柏崎刈羽原子力発電所第7号機 設工認申請書 基本設計方針 (変更後)	柏崎刈羽原子力発電所第6号機 設工認申請書 基本設計方針 (変更後)	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	<p>2. 燃料貯蔵設備</p> <p>燃料体等を貯蔵する設備として,新燃料貯蔵設備及び使用済燃料貯蔵プールを設ける設計とする。【26条20】</p> <p>新燃料貯蔵設備は,通常時の燃料取替を考慮し,適切な貯蔵能力を有し,全炉心燃料の約30%を収納できる設計とする。【26条27】</p> <p>使用済燃料貯蔵プールは,約390%炉心分の燃料の貯蔵が可能であり,さらに放射化された機器等の貯蔵及び取扱いができるスペースを確保した設計とする。なお,通常運転中,全炉心の燃料体等を貯蔵できる容量を確保できる設計とする。【26条28】</p> <p>燃料体等の貯蔵設備は,燃料取扱者以外の者がみだりに立ち入らないよう,フェンス等により立入を制限できる設計とする。【26条52】</p> <p>新燃料貯蔵設備は,原子炉建屋原子炉区域(二次格納施設)内の独立した区画に設け,新燃料を新燃料貯蔵ラックで貯蔵できる設計とする。 新燃料貯蔵設備は,鉄筋コンクリート造とし,想定されるいかなる状態においても新燃料が臨界に達することのない設計とする。 新燃料は,乾燥状態で保管し,堅固な構造のラックに垂直に入れ,新燃料貯蔵設備には水が充満するのを防止するための排水口を設ける設計とする。【26条21】</p> <p>新燃料貯蔵設備に設置する新燃料貯蔵ラックは,貯蔵燃料の臨界を防止するために必要な燃料間距離を保持し,たとえ新燃料を貯蔵容量最大で貯蔵した状態で,万一新燃料貯蔵設備が水で満たされるといふ厳しい状態を仮定しても,実効増倍率を0.95以下に保つ設計とする。【26条22】</p> <p>使用済燃料貯蔵プールは,原子炉建屋原子炉区域(二次格納施設)内に設け,燃料体等を水中の使用済燃料貯蔵ラックに垂直に一体ずつ入れて貯蔵し,使用済燃料貯蔵ラックは,中性子吸収材であるほう素を添加したステンレス鋼を使用するとともに適切な燃料間距離をとることにより,燃料を貯蔵容量最大で貯蔵し,かつ使用済燃料貯蔵プール水温及び使用済燃料貯蔵ラック内燃料貯蔵位置等について,想定されるいかなる場合でも実効増倍率を0.95以下に保ち,貯蔵燃料の臨界を防止できる設計とする。【26条23】</p>	<p>2. 燃料貯蔵設備</p> <p>燃料体等を貯蔵する設備として,新燃料貯蔵設備及び使用済燃料貯蔵プールを設ける設計とする。【26条20】</p> <p>新燃料貯蔵設備は,通常時の燃料取替を考慮し,適切な貯蔵能力を有し,全炉心燃料の約30%を収納できる設計とする。【26条27】</p> <p>使用済燃料貯蔵プールは,約390%炉心分の燃料の貯蔵が可能であり,さらに放射化された機器等の貯蔵及び取扱いができるスペースを確保した設計とする。なお,通常運転中,全炉心の燃料体等を貯蔵できる容量を確保できる設計とする。【26条28】</p> <p>燃料体等の貯蔵設備は,燃料取扱者以外の者がみだりに立ち入らないよう,フェンス等により立入を制限できる設計とする。【26条52】</p> <p>新燃料貯蔵設備は,原子炉建屋原子炉区域(二次格納施設)内の独立した区画に設け,新燃料を新燃料貯蔵ラックで貯蔵できる設計とする。 新燃料貯蔵設備は,鉄筋コンクリート造とし,想定されるいかなる状態においても新燃料が臨界に達することのない設計とする。 新燃料は,乾燥状態で保管し,堅固な構造のラックに垂直に入れ,新燃料貯蔵設備には水が充満するのを防止するための排水口を設ける設計とする。【26条21】</p> <p>新燃料貯蔵設備に設置する新燃料貯蔵ラックは,貯蔵燃料の臨界を防止するために必要な燃料間距離を保持し,たとえ新燃料を貯蔵容量最大で貯蔵した状態で,万一新燃料貯蔵設備が水で満たされるといふ厳しい状態を仮定しても,実効増倍率を0.95以下に保つ設計とする。【26条22】</p> <p>使用済燃料貯蔵プールは,原子炉建屋原子炉区域(二次格納施設)内に設け,燃料体等を水中の使用済燃料貯蔵ラックに垂直に一体ずつ入れて貯蔵し,使用済燃料貯蔵ラックは,中性子吸収材であるほう素を添加したステンレス鋼を使用するとともに適切な燃料間距離をとることにより,燃料を貯蔵容量最大で貯蔵し,かつ使用済燃料貯蔵プール水温及び使用済燃料貯蔵ラック内燃料貯蔵位置等について,想定されるいかなる場合でも実効増倍率を0.95以下に保ち,貯蔵燃料の臨界を防止できる設計とする。【26条23】</p>	<p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p>

青字: 柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異

先行審査プラントの記載との比較表 (核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の基本設計方針)

島根原子力発電所第2号機 設工認申請書 基本設計方針 (変更後)	柏崎刈羽原子力発電所第7号機 設工認申請書 基本設計方針 (変更後)	柏崎刈羽原子力発電所第6号機 設工認申請書 基本設計方針 (変更後)	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	<p>使用済燃料貯蔵プールは、鉄筋コンクリート造、ステンレス鋼内張りの水槽であり、使用済燃料貯蔵プールからの放射性物質を含む水があふれ、又は漏れない構造とする。【26条30】</p> <p>使用済燃料貯蔵プール内の壁面及び底部は、コンクリート壁による遮蔽を施すとともに、燃料体等の上部には十分な遮蔽効果を有する水深を確保することにより、燃料体等からの放射線に対して適切な遮蔽能力を有し、放射線業務従事者の被ばくを低減する設計とする。【26条32】</p> <p>万一、使用済燃料貯蔵プールからの水の漏えいが発生し、かつ、使用済燃料貯蔵プール水の補給に復水貯蔵槽の水が使用できない場合には、残留熱除去系を用いてサブプレッションチェンバのプール水を補給できる設計とする。【26条33】</p> <p>使用済燃料貯蔵プールは、内面にステンレス鋼内張りを施設することにより、燃料体等の取扱中に想定される燃料体等の落下及び重量物の落下により機能を失うような損傷が生じない設計とする。【26条35】</p> <p>燃料体等の落下に関しては、模擬燃料体の気中落下試験(以下「落下試験」という。)での最大減肉量を考慮しても使用済燃料貯蔵プールの機能が損なわれない厚さ以上のステンレス鋼内張りを施設する。なお、使用済燃料輸送容器等に使用済燃料を収納する場合などは、落下試験での落下高さを超えるため、水の浮力を考慮することにより落下試験時の落下エネルギーを下回することを確認する。【26条36】</p> <p>重量物の落下に関しては、使用済燃料貯蔵プール周辺の状況、現場における作業実績、図面等にて確認することにより、落下時のエネルギーを評価し、落下試験時の燃料体等の落下エネルギー以上となる設備等に対しては、以下のとおり適切な落下防止対策を施し、使用済燃料貯蔵プールの機能を維持する設計とする。【26条37】</p>	<p>使用済燃料貯蔵プールは、鉄筋コンクリート造、ステンレス鋼内張りの水槽であり、使用済燃料貯蔵プールからの放射性物質を含む水があふれ、又は漏れない構造とする。【26条30】</p> <p>使用済燃料貯蔵プール内の壁面及び底部は、コンクリート壁による遮蔽を施すとともに、燃料体等の上部には十分な遮蔽効果を有する水深を確保することにより、燃料体等からの放射線に対して適切な遮蔽能力を有し、放射線業務従事者の被ばくを低減する設計とする。【26条32】</p> <p>万一、使用済燃料貯蔵プールからの水の漏えいが発生し、かつ、使用済燃料貯蔵プール水の補給に復水貯蔵槽の水が使用できない場合には、残留熱除去系を用いてサブプレッションチェンバのプール水を補給できる設計とする。【26条33】</p> <p>使用済燃料貯蔵プールは、内面にステンレス鋼内張りを施設することにより、燃料体等の取扱中に想定される燃料体等の落下及び重量物の落下により機能を失うような損傷が生じない設計とする。【26条35】</p> <p>燃料体等の落下に関しては、模擬燃料体の気中落下試験(以下「落下試験」という。)での最大減肉量を考慮しても使用済燃料貯蔵プールの機能が損なわれない厚さ以上のステンレス鋼内張りを施設する。なお、使用済燃料輸送容器等に使用済燃料を収納する場合などは、落下試験での落下高さを超えるため、水の浮力を考慮することにより落下試験時の落下エネルギーを下回することを確認する。【26条36】</p> <p>重量物の落下に関しては、使用済燃料貯蔵プール周辺の状況、現場における作業実績、図面等にて確認することにより、落下時のエネルギーを評価し、落下試験時の燃料体等の落下エネルギー以上となる設備等に対しては、以下のとおり適切な落下防止対策を施し、使用済燃料貯蔵プールの機能を維持する設計とする。【26条37】</p>	<p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p>

先行審査プラントの記載との比較表 (核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の基本設計方針)

島根原子力発電所第2号機 設工認申請書 基本設計方針 (変更後)	柏崎刈羽原子力発電所第7号機 設工認申請書 基本設計方針 (変更後)	柏崎刈羽原子力発電所第6号機 設工認申請書 基本設計方針 (変更後)	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用済燃料貯蔵プールからの離隔を確保できる重量物については,使用済燃料貯蔵プールへ落下するおそれがないよう,転倒等を仮定しても使用済燃料貯蔵プールに届かない距離に設置する。また,転倒防止のため床面や壁面へ固定する。【26条38】</li> <li>・原子炉建屋クレーンは,使用済燃料貯蔵ラック上を使用済燃料輸送容器等重量物を吊った状態で通過できないように可動範囲を制限するインターロックを設ける設計とする。【26条39】</li> <li>・原子炉建屋原子炉区域(二次格納施設)の屋根を支持する屋根トラスは,基準地震動<math>S_s</math>に対する発生応力が終局耐力を超えず,使用済燃料貯蔵プール内に落下しない設計とする。また,屋根については鋼板(デッキプレート)の上に鉄筋コンクリート造の床を設けた構造とし,地震による剥落のない構造とする。また,原子炉建屋オペレーティングフロアの床面より上部を構成する壁は,鉄筋コンクリート造の耐震壁であり,原子炉建屋オペレーティングフロアの床面より下部の耐震壁と合わせて基準地震動<math>S_s</math>に対して使用済燃料貯蔵プール内に落下しない設計とする。【26条40】【26条41】【26条42】</li> <li>・燃料取替機及び原子炉建屋クレーンは,基準地震動<math>S_s</math>による地震荷重に対し,燃料取替機本体及び原子炉建屋クレーン本体の健全性評価及び転倒落下防止評価を行い,使用済燃料貯蔵プールへの落下物とならない設計とする。【26条43】【26条47】</li> <li>・燃料取替機本体及び原子炉建屋クレーン本体の健全性評価においては,想定される使用条件において評価が保守的になるよう吊荷の条件を考慮し,地震時の各部発生応力が許容応力以下となる設計とする。【26条44】【26条48】</li> <li>・燃料取替機の転倒落下防止評価においては,走行レール及び横行レール頭部を抱き込む構造をした燃料取替機の脱線防止装置について,想定される使用条件において評価が保守的になるよう吊荷の条件を考慮し,地震時の各部発生応力が許容応力以下となる設計とする。【26条45】</li> <li>・燃料取替機の走行レール及び横行レールの健全性評価においては,想定される使用条件において,地震時の発生応力が許容応力以下となる設計とする。【26条46】</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用済燃料貯蔵プールからの離隔を確保できる重量物については,使用済燃料貯蔵プールへ落下するおそれがないよう,転倒等を仮定しても使用済燃料貯蔵プールに届かない距離に設置する。また,転倒防止のため床面や壁面へ固定する。【26条38】</li> <li>・原子炉建屋クレーンは,使用済燃料貯蔵ラック上を使用済燃料輸送容器等重量物を吊った状態で通過できないように可動範囲を制限するインターロックを設ける設計とする。【26条39】</li> <li>・原子炉建屋原子炉区域(二次格納施設)の屋根を支持する屋根トラスは,基準地震動<math>S_s</math>に対する発生応力が終局耐力を超えず,使用済燃料貯蔵プール内に落下しない設計とする。また,屋根については鋼板(デッキプレート)の上に鉄筋コンクリート造の床を設けた構造とし,地震による剥落のない構造とする。また,原子炉建屋オペレーティングフロアの床面より上部を構成する壁は,鉄筋コンクリート造の耐震壁であり,原子炉建屋オペレーティングフロアの床面より下部の耐震壁と合わせて基準地震動<math>S_s</math>に対して使用済燃料貯蔵プール内に落下しない設計とする。【26条40】【26条41】【26条42】</li> <li>・燃料取替機及び原子炉建屋クレーンは,基準地震動<math>S_s</math>による地震荷重に対し,燃料取替機本体及び原子炉建屋クレーン本体の健全性評価及び転倒落下防止評価を行い,使用済燃料貯蔵プールへの落下物とならない設計とする。【26条43】【26条47】</li> <li>・燃料取替機本体及び原子炉建屋クレーン本体の健全性評価においては,想定される使用条件において評価が保守的になるよう吊荷の条件を考慮し,地震時の各部発生応力が許容応力以下となる設計とする。【26条44】【26条48】</li> <li>・燃料取替機の転倒落下防止評価においては,走行レール及び横行レール頭部を抱き込む構造をした燃料取替機の脱線防止装置について,想定される使用条件において評価が保守的になるよう吊荷の条件を考慮し,地震時の各部発生応力が許容応力以下となる設計とする。【26条45】</li> <li>・燃料取替機の走行レール及び横行レールの健全性評価においては,想定される使用条件において,地震時の発生応力が許容応力以下となる設計とする。【26条46】</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・差異なし</li> <li>・差異なし</li> <li>・差異なし</li> <li>・差異なし</li> <li>・差異なし</li> <li>・差異なし</li> <li>・差異なし</li> </ul>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異

先行審査プラントの記載との比較表 (核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の基本設計方針)

島根原子力発電所第2号機 設工認申請書 基本設計方針 (変更後)	柏崎刈羽原子力発電所第7号機 設工認申請書 基本設計方針 (変更後)	柏崎刈羽原子力発電所第6号機 設工認申請書 基本設計方針 (変更後)	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	<p>・原子炉建屋クレーンの転倒落下防止評価においては、走行方向及び横行方向に浮上り代を設けた構造をした原子炉建屋クレーンの脱線防止装置について、想定される使用条件において評価が保守的になるよう吊荷の条件を考慮し、地震時の各部発生応力が許容応力以下となる設計とする。【26条49】</p> <p>・<u>原子炉建屋クレーンの補巻で吊荷を扱う場合においては、吊荷の荷重を□t以下に制限することを保安規定に定めて管理する。【26条53】</u></p> <p>・使用済燃料貯蔵プールからの離隔を確保できないその他の重量物については、基準地震動Ssを考慮しても、地震時の各部発生応力が許容応力以下となる設計とすることで、使用済燃料貯蔵プールへの落下物とならない設計とする。【26条54】</p> <p>使用済燃料は、使用済燃料貯蔵ラックに収納するが、使用済燃料貯蔵ラックに収納できないような破損燃料が生じた場合は、使用済燃料貯蔵プール水の放射能汚染拡大を防ぐため、使用済燃料貯蔵プール内の制御棒・破損燃料貯蔵ラックに収納できる設計とする。【26条29】</p> <p>使用済燃料を貯蔵する乾式キャスク(兼用キャスクを含む。)は保有しない。【4条1-2】【5条91】【6条46】【7条共通17】【26条51】</p>	<p>・原子炉建屋クレーンの転倒落下防止評価においては、走行方向及び横行方向に浮上り代を設けた構造をした原子炉建屋クレーンの脱線防止装置について、想定される使用条件において評価が保守的になるよう吊荷の条件を考慮し、地震時の各部発生応力が許容応力以下となる設計とする。【26条49】</p> <p>・使用済燃料貯蔵プールからの離隔を確保できないその他の重量物については、基準地震動Ssを考慮しても、地震時の各部発生応力が許容応力以下となる設計とすることで、使用済燃料貯蔵プールへの落下物とならない設計とする。【26条53】</p> <p>使用済燃料は、使用済燃料貯蔵ラックに収納するが、使用済燃料貯蔵ラックに収納できないような破損燃料が生じた場合は、使用済燃料貯蔵プール水の放射能汚染拡大を防ぐため、使用済燃料貯蔵プール内の制御棒・破損燃料貯蔵ラックに収納できる設計とする。【26条29】</p> <p>使用済燃料を貯蔵する乾式キャスク(兼用キャスクを含む。)は保有しない。【4条1-2】【5条91】【6条46】【7条共通17】【26条51】</p>	<p>・差異なし</p> <p>・設計条件の違いによる差異(7号機では荷重制限をしているが、6号機では荷重制限をしていない)</p> <p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p>
	<p>3. 計測装置等</p> <p>使用済燃料貯蔵プールの水温を計測する装置として使用済燃料貯蔵プール温度、燃料プール冷却浄化系ポンプ入口温度及び使用済燃料貯蔵プール水位・温度(SA広域)を設け、計測結果を中央制御室(「6.7号機共用」(以下同じ。))に表示できる設計とする。また、計測結果を記録し、及び保存することができる設計とする。【34条35】</p> <p>使用済燃料貯蔵プールの水位を計測する装置として使用済燃料貯蔵プール水位及び使用済燃料貯蔵プールライナ漏えい検出を設け、計測結果を中央制御室に表示</p>	<p>3. 計測装置等</p> <p>使用済燃料貯蔵プールの水温を計測する装置として使用済燃料貯蔵プール温度、燃料プール冷却浄化系ポンプ入口温度及び使用済燃料貯蔵プール水位・温度(SA広域)を設け、計測結果を中央制御室(「7号機設備, 6.7号機共用」(以下同じ。))に表示できる設計とする。また、計測結果を記録し、及び保存することができる設計とする。【34条35】</p> <p>使用済燃料貯蔵プールの水位を計測する装置として使用済燃料貯蔵プール水位及び使用済燃料貯蔵プールライナ漏えい検出を設け、計測結果を中央制御室に表示</p>	<p>・設工認申請号機の違いによる差異</p> <p>・差異なし</p>

先行審査プラントの記載との比較表 (核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の基本設計方針)

島根原子力発電所第2号機 設工認申請書 基本設計方針 (変更後)	柏崎刈羽原子力発電所第7号機 設工認申請書 基本設計方針 (変更後)	柏崎刈羽原子力発電所第6号機 設工認申請書 基本設計方針 (変更後)	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	<p>できる設計とする。また、記録はプロセス計算機から帳票として出力し保存できる設計とする。【34条36】</p> <p>使用済燃料貯蔵プールの水位を計測する装置として使用済燃料貯蔵プール水位・温度 (SA 広域) を設け、計測結果を中央制御室に表示できる設計とする。また、計測結果を記録し、及び保存することができる設計とする。【34条37】</p> <p>使用済燃料貯蔵プール温度、燃料プール冷却浄化系ポンプ入口温度、使用済燃料貯蔵プール水位・温度 (SA 広域)、使用済燃料貯蔵プール水位及び使用済燃料貯蔵プールライナ漏えい検出は、外部電源が使用できない場合においても非常用所内電源系からの電源供給により、使用済燃料貯蔵プールの水温及び水位を計測することができる設計とする。【34条38】</p> <p>使用済燃料貯蔵プールの水温の著しい上昇又は使用済燃料貯蔵プールの水位の著しい低下の場合に、これらを確実に検知して自動的に中央制御室に警報 (使用済燃料貯蔵プール水温高又は使用済燃料貯蔵プール水位低) を発信する装置を設けるとともに、表示ランプの点灯、ブザー鳴動等により運転員に通報できる設計とする。【47条6】</p> <p>重大事故等時に使用済燃料貯蔵プールの監視設備として、使用済燃料貯蔵プール水位・温度 (SA) 及び使用済燃料貯蔵プール水位・温度 (SA 広域) を設け、想定される重大事故等により変動する可能性のある範囲にわたり測定可能な設計とする。【69条30-1】</p> <p>使用済燃料貯蔵プール監視カメラ (個数1) は、想定される重大事故等時に赤外線機能により使用済燃料貯蔵プールの状態を監視できる設計とする。【69条31】</p> <p>使用済燃料貯蔵プール水位・温度 (SA) は、常設代替直流電源設備又は可搬型直流電源設備から給電が可能な設計とする。 使用済燃料貯蔵プール水位・温度 (SA 広域) は、所内蓄電式直流電源設備又は可搬型直流電源設備から給電が可能な設計とする。 使用済燃料貯蔵プール監視カメラは、常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電が可能な設計とする。【69条33-1】【69条34】【69条35-1】</p>	<p>できる設計とする。また、記録はプロセス計算機から帳票として出力し保存できる設計とする。【34条36】</p> <p>使用済燃料貯蔵プールの水位を計測する装置として使用済燃料貯蔵プール水位・温度 (SA 広域) を設け、計測結果を中央制御室に表示できる設計とする。また、計測結果を記録し、及び保存することができる設計とする。【34条37】</p> <p>使用済燃料貯蔵プール温度、燃料プール冷却浄化系ポンプ入口温度、使用済燃料貯蔵プール水位・温度 (SA 広域)、使用済燃料貯蔵プール水位及び使用済燃料貯蔵プールライナ漏えい検出は、外部電源が使用できない場合においても非常用所内電源系からの電源供給により、使用済燃料貯蔵プールの水温及び水位を計測することができる設計とする。【34条38】</p> <p>使用済燃料貯蔵プールの水温の著しい上昇又は使用済燃料貯蔵プールの水位の著しい低下の場合に、これらを確実に検知して自動的に中央制御室に警報 (使用済燃料貯蔵プール水温高又は使用済燃料貯蔵プール水位低) を発信する装置を設けるとともに、表示ランプの点灯、ブザー鳴動等により運転員に通報できる設計とする。【47条6】</p> <p>重大事故等時に使用済燃料貯蔵プールの監視設備として、使用済燃料貯蔵プール水位・温度 (SA) 及び使用済燃料貯蔵プール水位・温度 (SA 広域) を設け、想定される重大事故等により変動する可能性のある範囲にわたり測定可能な設計とする。【69条30-1】</p> <p>使用済燃料貯蔵プール監視カメラ (個数1) は、想定される重大事故等時に赤外線機能により使用済燃料貯蔵プールの状態を監視できる設計とする。【69条31】</p> <p>使用済燃料貯蔵プール水位・温度 (SA) は、常設代替直流電源設備又は可搬型直流電源設備から給電が可能な設計とする。 使用済燃料貯蔵プール水位・温度 (SA 広域) は、所内蓄電式直流電源設備又は可搬型直流電源設備から給電が可能な設計とする。 使用済燃料貯蔵プール監視カメラは、常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電が可能な設計とする。【69条33-1】【69条34】【69条35-1】</p>	<p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p>

先行審査プラントの記載との比較表 (核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の基本設計方針)

島根原子力発電所第2号機 設工認申請書 基本設計方針 (変更後)	柏崎刈羽原子力発電所第7号機 設工認申請書 基本設計方針 (変更後)	柏崎刈羽原子力発電所第6号機 設工認申請書 基本設計方針 (変更後)	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	<p>使用済燃料貯蔵プール監視カメラの耐環境性向上のため、使用済燃料貯蔵プール監視カメラ用空冷装置 (個数1, 容量141.5L/min以上) を設ける設計とする。【69条32】【73条6】</p> <p>使用済燃料貯蔵プール監視カメラ用空冷装置は、常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電が可能な設計とする。【69条35-2】</p> <p>重大事故等が発生し、当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータとして、使用済燃料貯蔵プールの監視に必要なパラメータを計測する装置を設ける設計とする。【73条2-1】</p> <p>重大事故等が発生し、計測機器 (非常用のものを含む。) の故障により、当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測することが困難となった場合において、当該パラメータを推定するために必要なパラメータを計測する設備を設置又は保管する設計とする。【73条1-1】</p> <p>重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータは、炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策等を成功させるために必要な発電用原子炉施設の状態を把握するためのパラメータとし、計測する装置は「表1 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の主要設備リスト」の「使用済燃料貯蔵設備 使用済燃料貯蔵槽の温度、水位及び漏えいを監視する装置」に示す重大事故等対処設備の他、使用済燃料貯蔵プール監視カメラ (個数1) とする。【73条5】</p> <p>炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策等を成功させるために必要な発電用原子炉施設の状態を把握するためのパラメータを計測する装置は、設計基準事故等に想定される変動範囲の最大値を考慮し、適切に対応するための計測範囲を有する設計とする。また、重大事故等が発生し、当該重大事故等に対処するために監視することが必要な使用済燃料貯蔵プールの監視のパラメータの計測が困難となった場合に、代替パラメータにより推定ができる設計とする。【73条8-1】</p> <p>また、重大事故等時に設計基準を超える状態における発電用原子炉施設の状態を把握するための能力 (計測可能範囲) を明確にするとともに、パラメータの計測が困難となった場合の代替パラメータによる推定等、複数のパラメータの中から確からしさを考慮した優先順位を保安規定に定めて管理する。【73条9-1】</p>	<p>使用済燃料貯蔵プール監視カメラの耐環境性向上のため、使用済燃料貯蔵プール監視カメラ用空冷装置 (個数1, 容量141.5L/min以上) を設ける設計とする。【69条32】【73条6】</p> <p>使用済燃料貯蔵プール監視カメラ用空冷装置は、常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電が可能な設計とする。【69条35-2】</p> <p>重大事故等が発生し、当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータとして、使用済燃料貯蔵プールの監視に必要なパラメータを計測する装置を設ける設計とする。【73条2-1】</p> <p>重大事故等が発生し、計測機器 (非常用のものを含む。) の故障により、当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測することが困難となった場合において、当該パラメータを推定するために必要なパラメータを計測する設備を設置又は保管する設計とする。【73条1-1】</p> <p>重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータは、炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策等を成功させるために必要な発電用原子炉施設の状態を把握するためのパラメータとし、計測する装置は「表1 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の主要設備リスト」の「使用済燃料貯蔵設備 使用済燃料貯蔵槽の温度、水位及び漏えいを監視する装置」に示す重大事故等対処設備の他、使用済燃料貯蔵プール監視カメラ (個数1) とする。【73条5】</p> <p>炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策等を成功させるために必要な発電用原子炉施設の状態を把握するためのパラメータを計測する装置は、設計基準事故等に想定される変動範囲の最大値を考慮し、適切に対応するための計測範囲を有する設計とする。また、重大事故等が発生し、当該重大事故等に対処するために監視することが必要な使用済燃料貯蔵プールの監視のパラメータの計測が困難となった場合に、代替パラメータにより推定ができる設計とする。【73条8-1】</p> <p>また、重大事故等時に設計基準を超える状態における発電用原子炉施設の状態を把握するための能力 (計測可能範囲) を明確にするとともに、パラメータの計測が困難となった場合の代替パラメータによる推定等、複数のパラメータの中から確からしさを考慮した優先順位を保安規定に定めて管理する。【73条9-1】</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・差異なし</li> <li>・差異なし</li> <li>・差異なし</li> <li>・差異なし</li> <li>・差異なし</li> <li>・差異なし</li> <li>・差異なし</li> </ul>

先行審査プラントの記載との比較表 (核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の基本設計方針)

島根原子力発電所第2号機 設工認申請書 基本設計方針 (変更後)	柏崎刈羽原子力発電所第7号機 設工認申請書 基本設計方針 (変更後)	柏崎刈羽原子力発電所第6号機 設工認申請書 基本設計方針 (変更後)	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	<p>使用済燃料貯蔵プールの監視で想定される重大事故等の対応に必要なパラメータは、計測又は監視できる設計とする。また、計測結果は中央制御室に指示又は表示し、記録できる設計とする。【73条 14-3】</p> <p>重大事故等の対応に必要なパラメータは、安全パラメータ表示システム (SPDS) (「7号機設備」、「6,7号機共用,5号機に設置」)のうち緊急時対策支援システム伝送装置にて電磁的に記録、保存し、電源喪失により保存した記録が失われないようにするとともに帳票が出力できる設計とする。また、記録は必要な容量を保存できる設計とする。【73条 15-3】</p> <p>炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策等を成功させるために必要な発電用原子炉施設の状態を把握するためのパラメータを計測する装置の電源は、非常用ディーゼル発電設備又は非常用直流電源設備の喪失等により計器電源が喪失した場合において、代替電源設備として常設代替交流電源設備、可搬型代替交流電源設備、所内蓄電式直流電源設備又は可搬型直流電源設備を使用できる設計とする。【73条 10-1】</p> <p>また、代替電源設備が喪失し計測に必要な計器電源が喪失した場合、炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策等を成功させるために必要な発電用原子炉施設の状態を把握するためのパラメータを計測する装置のうち特に重要なパラメータとして、温度及び水位に係るものについて、乾電池を電源とした可搬型計測器 (原子炉圧力容器及び原子炉格納容器内の温度、圧力、水位、流量 (注水量) 等の計測用として測定時の故障を想定した予備1個含む1セット24個 (予備24個 (6,7号機共用,5号機に保管))) (計測制御系統施設の設備を核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の設備として兼用 (以下同じ。)) により計測できる設計とし、これらを保管する設計とする。</p> <p>なお、可搬型計測器による計測においては、計測対象の選定を行う際の考え方として、同一の物理量について、複数のパラメータがある場合は、いずれか1つの適切なパラメータを選定し計測又は監視するものとする。【73条 11-1】【73条 12-1】【73条 13-1】</p>	<p>使用済燃料貯蔵プールの監視で想定される重大事故等の対応に必要なパラメータは、計測又は監視できる設計とする。また、計測結果は中央制御室に指示又は表示し、記録できる設計とする。【73条 14-3】</p> <p>重大事故等の対応に必要なパラメータは、安全パラメータ表示システム (SPDS) (「6号機設備」、「7号機設備,6,7号機共用,5号機に設置」)のうち緊急時対策支援システム伝送装置にて電磁的に記録、保存し、電源喪失により保存した記録が失われないようにするとともに帳票が出力できる設計とする。また、記録は必要な容量を保存できる設計とする。【73条 15-3】</p> <p>炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策等を成功させるために必要な発電用原子炉施設の状態を把握するためのパラメータを計測する装置の電源は、非常用ディーゼル発電設備又は非常用直流電源設備の喪失等により計器電源が喪失した場合において、代替電源設備として常設代替交流電源設備、可搬型代替交流電源設備、所内蓄電式直流電源設備又は可搬型直流電源設備を使用できる設計とする。【73条 10-1】</p> <p>また、代替電源設備が喪失し計測に必要な計器電源が喪失した場合、炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策等を成功させるために必要な発電用原子炉施設の状態を把握するためのパラメータを計測する装置のうち特に重要なパラメータとして、温度及び水位に係るものについて、乾電池を電源とした可搬型計測器 (原子炉圧力容器及び原子炉格納容器内の温度、圧力、水位、流量 (注水量) 等の計測用として測定時の故障を想定した予備1個含む1セット24個 (予備24個 (7号機設備,6,7号機共用,5号機に保管))) (計測制御系統施設の設備を核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の設備として兼用 (以下同じ。)) により計測できる設計とし、これらを保管する設計とする。</p> <p>なお、可搬型計測器による計測においては、計測対象の選定を行う際の考え方として、同一の物理量について、複数のパラメータがある場合は、いずれか1つの適切なパラメータを選定し計測又は監視するものとする。【73条 11-1】【73条 12-1】【73条 13-1】</p>	<p>・設工認申請号機の違いによる差異</p> <p>・差異なし</p> <p>・設工認申請号機の違いによる差異</p>
	<p>4. 使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備</p> <p>4.1 燃料プール冷却浄化系による使用済燃料貯蔵プール水の冷却</p> <p>使用済燃料貯蔵プールは、燃料プール冷却浄化系ポンプ、燃料プール冷却浄化系熱交換器、燃料プール冷却浄化系ろ過脱塩器等で構成する燃料プール冷却浄化系 (「設計基準対象施設としてのみ1,2,5,7号機共用」) (以</p>	<p>4. 使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備</p> <p>4.1 燃料プール冷却浄化系による使用済燃料貯蔵プール水の冷却</p> <p>使用済燃料貯蔵プールは、燃料プール冷却浄化系ポンプ、燃料プール冷却浄化系熱交換器、燃料プール冷却浄化系ろ過脱塩器等で構成する燃料プール冷却浄化系 (「設計基準対象施設としてのみ1,2,5,6号機共用」) (以</p>	<p>・共用号機の違いによる差異</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異

先行審査プラントの記載との比較表 (核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の基本設計方針)

島根原子力発電所第2号機 設工認申請書 基本設計方針 (変更後)	柏崎刈羽原子力発電所第7号機 設工認申請書 基本設計方針 (変更後)	柏崎刈羽原子力発電所第6号機 設工認申請書 基本設計方針 (変更後)	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	<p>下同じ。))を設け、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時において、使用済燃料からの崩壊熱を除去するとともに、使用済燃料貯蔵プール水を浄化できる設計とする。また、補給水ラインを設け、使用済燃料貯蔵プール水の補給が可能な設計とする。【26条24】</p> <p>さらに、全炉心燃料を使用済燃料貯蔵プールに取り出した場合や燃料プール冷却浄化系で使用済燃料貯蔵プール水の冷却ができない場合は、残留熱除去系(燃料プール冷却モード)を用いて使用済燃料からの崩壊熱を除去できる設計とする。【26条25-1】</p> <p>燃料プール冷却浄化系熱交換器で除去した熱は、原子炉補機冷却水系及び原子炉補機冷却海水系を経て、最終的な熱の逃がし場である海へ輸送できる設計とする。【26条26-1】</p> <p>使用済燃料貯蔵プールから発生する水蒸気による悪影響を防止するための重大事故等対処設備として使用する燃料プール冷却浄化系は、燃料プール冷却浄化系ポンプ、燃料プール冷却浄化系熱交換器、配管・弁類、計測制御装置等で構成し、使用済燃料貯蔵プール水を燃料プール冷却浄化系ポンプにより燃料プール冷却浄化系熱交換器等を経由して循環させることで、使用済燃料貯蔵プールを冷却できる設計とする。【69条36】</p> <p>燃料プール冷却浄化系は、非常用ディーゼル発電設備並びに原子炉補機冷却水系及び原子炉補機冷却海水系が機能喪失した場合でも、常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備及び代替原子炉補機冷却系を用いて、使用済燃料貯蔵プールを除熱できる設計とする。【69条38】</p> <p>燃料プール冷却浄化系の流路として、設計基準対象施設である使用済燃料貯蔵プール及びキャスクピットを重大事故等対処設備として使用することから、流路に係る機能について重大事故等対処設備としての設計を行う。【69条47】</p> <p>4.2 使用済燃料貯蔵プールへの注水</p> <p>使用済燃料貯蔵プールの冷却機能又は注水機能が喪失し、又は使用済燃料貯蔵プールからの水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料貯蔵プールの水位が低下した場合において使用済燃料貯蔵プール内の燃料体等を冷却し、放射線を遮蔽し、及び臨界を防止するため</p>	<p>下同じ。))を設け、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時において、使用済燃料からの崩壊熱を除去するとともに、使用済燃料貯蔵プール水を浄化できる設計とする。また、補給水ラインを設け、使用済燃料貯蔵プール水の補給が可能な設計とする。【26条24】</p> <p>さらに、全炉心燃料を使用済燃料貯蔵プールに取り出した場合や燃料プール冷却浄化系で使用済燃料貯蔵プール水の冷却ができない場合は、残留熱除去系(燃料プール冷却モード)を用いて使用済燃料からの崩壊熱を除去できる設計とする。【26条25-1】</p> <p>燃料プール冷却浄化系熱交換器で除去した熱は、原子炉補機冷却水系及び原子炉補機冷却海水系を経て、最終的な熱の逃がし場である海へ輸送できる設計とする。【26条26-1】</p> <p>使用済燃料貯蔵プールから発生する水蒸気による悪影響を防止するための重大事故等対処設備として使用する燃料プール冷却浄化系は、燃料プール冷却浄化系ポンプ、燃料プール冷却浄化系熱交換器、配管・弁類、計測制御装置等で構成し、使用済燃料貯蔵プール水を燃料プール冷却浄化系ポンプにより燃料プール冷却浄化系熱交換器等を経由して循環させることで、使用済燃料貯蔵プールを冷却できる設計とする。【69条36】</p> <p>燃料プール冷却浄化系は、非常用ディーゼル発電設備並びに原子炉補機冷却水系及び原子炉補機冷却海水系が機能喪失した場合でも、常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備及び代替原子炉補機冷却系を用いて、使用済燃料貯蔵プールを除熱できる設計とする。【69条37】</p> <p>燃料プール冷却浄化系の流路として、設計基準対象施設である使用済燃料貯蔵プール及びキャスクピットを重大事故等対処設備として使用することから、流路に係る機能について重大事故等対処設備としての設計を行う。【69条41】</p> <p>4.2 使用済燃料貯蔵プールへの注水</p> <p>使用済燃料貯蔵プールの冷却機能又は注水機能が喪失し、又は使用済燃料貯蔵プールからの水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料貯蔵プールの水位が低下した場合において使用済燃料貯蔵プール内の燃料体等を冷却し、放射線を遮蔽し、及び臨界を防止するため</p>	<p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p>

先行審査プラントの記載との比較表 (核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の基本設計方針)

島根原子力発電所第2号機 設工認申請書 基本設計方針 (変更後)	柏崎刈羽原子力発電所第7号機 設工認申請書 基本設計方針 (変更後)	柏崎刈羽原子力発電所第6号機 設工認申請書 基本設計方針 (変更後)	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	<p>に必要な重大事故等対処設備として燃料プール代替注水系を設ける設計とする。【69条1】</p> <p>使用済燃料貯蔵プールに接続する配管の破損等により、使用済燃料貯蔵プールディフューザ配管からサイフォン現象による水の漏えいが発生した場合に、原子炉建屋原子炉区域 (二次格納施設) 4階における線量率が放射線被ばくを管理する上で定めた線量率を満足できるよう、漏えいの継続を防止し、燃料体等からの放射線の遮蔽に必要となる水位を維持するため、ディフューザ配管上部にサイフォンブレイク孔を設ける設計とする。また、現場で燃料プール冷却浄化系使用済燃料貯蔵プール入口弁 (G41-F017) の隔離操作によっても漏えいを停止できる設計とする。【69条3】</p> <p>サイフォンブレイク孔は、耐震性も含めて機器、弁類等の故障、誤操作等によりその機能を喪失することのない設計とする。【69条4】</p> <p>4.2.1 燃料プール代替注水系による常設スプレイヘッドを使用した使用済燃料貯蔵プールへの注水</p> <p>残留熱除去系 (燃料プール冷却モード) 及び燃料プール冷却浄化系の有する使用済燃料貯蔵プールの冷却機能喪失若しくは残留熱除去系ポンプによる使用済燃料貯蔵プールへの補給機能が喪失し、又は使用済燃料貯蔵プールに接続する配管の破損等により使用済燃料貯蔵プール水の小規模な漏えいにより使用済燃料貯蔵プールの水位が低下した場合に、使用済燃料貯蔵プール内の燃料体等を冷却し、放射線を遮蔽し、及び臨界を防止するための重大事故等対処設備として使用する燃料プール代替注水系 (常設スプレイヘッドを使用した使用済燃料貯蔵プールへの注水) は、可搬型代替注水ポンプ (A-1級) (「6.7号機共用」(以下同じ。)) 及び可搬型代替注水ポンプ (A-2級) (「6.7号機共用」(以下同じ。))、又は可搬型代替注水ポンプ (A-2級) により、代替淡水源の水を燃料プール代替注水系配管等を経由して常設スプレイヘッドから使用済燃料貯蔵プールへ注水することにより、使用済燃料貯蔵プールの水位を維持できる設計とする。【69条6】</p> <p>また、使用済燃料貯蔵プールは、使用済燃料貯蔵ラックの形状を維持した状態において、燃料プール代替注水系 (常設スプレイヘッドを使用した使用済燃料貯蔵プールへの注水) による冷却及び水位確保により使用済燃料貯蔵プールの機能を維持し、実効増倍率が最も高くなる冠水状態においても実効増倍率は不確定性を含めて0.95以下で臨界を防止できる設計とする。【69条8】</p>	<p>に必要な重大事故等対処設備として燃料プール代替注水系を設ける設計とする。【69条1】</p> <p>使用済燃料貯蔵プールに接続する配管の破損等により、使用済燃料貯蔵プールディフューザ配管からサイフォン現象による水の漏えいが発生した場合に、原子炉建屋原子炉区域 (二次格納施設) 4階における線量率が放射線被ばくを管理する上で定めた線量率を満足できるよう、漏えいの継続を防止し、燃料体等からの放射線の遮蔽に必要となる水位を維持するため、ディフューザ配管上部にサイフォンブレイク孔を設ける設計とする。また、現場で燃料プール冷却浄化系使用済燃料貯蔵プール入口弁 (G41-F016) の隔離操作によっても漏えいを停止できる設計とする。【69条3】</p> <p>サイフォンブレイク孔は、耐震性も含めて機器、弁類等の故障、誤操作等によりその機能を喪失することのない設計とする。【69条4】</p> <p>4.2.1 燃料プール代替注水系による常設スプレイヘッドを使用した使用済燃料貯蔵プールへの注水</p> <p>残留熱除去系 (燃料プール冷却モード) 及び燃料プール冷却浄化系の有する使用済燃料貯蔵プールの冷却機能喪失若しくは残留熱除去系ポンプによる使用済燃料貯蔵プールへの補給機能が喪失し、又は使用済燃料貯蔵プールに接続する配管の破損等により使用済燃料貯蔵プール水の小規模な漏えいにより使用済燃料貯蔵プールの水位が低下した場合に、使用済燃料貯蔵プール内の燃料体等を冷却し、放射線を遮蔽し、及び臨界を防止するための重大事故等対処設備として使用する燃料プール代替注水系 (常設スプレイヘッドを使用した使用済燃料貯蔵プールへの注水) は、可搬型代替注水ポンプ (A-1級) (「7号機設備, 6.7号機共用」(以下同じ。)) 及び可搬型代替注水ポンプ (A-2級) (「7号機設備, 6.7号機共用」(以下同じ。))、又は可搬型代替注水ポンプ (A-2級) により、代替淡水源の水を燃料プール代替注水系配管等を経由して常設スプレイヘッドから使用済燃料貯蔵プールへ注水することにより、使用済燃料貯蔵プールの水位を維持できる設計とする。【69条6】</p> <p>また、使用済燃料貯蔵プールは、使用済燃料貯蔵ラックの形状を維持した状態において、燃料プール代替注水系 (常設スプレイヘッドを使用した使用済燃料貯蔵プールへの注水) による冷却及び水位確保により使用済燃料貯蔵プールの機能を維持し、実効増倍率が最も高くなる冠水状態においても実効増倍率は不確定性を含めて0.95以下で臨界を防止できる設計とする。【69条7】</p>	<p>・設備名称の差異 (弁番号の差異)</p> <p>・差異なし</p> <p>・設工認申請号機の違いによる差異</p> <p>・差異なし</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異

先行審査プラントの記載との比較表 (核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の基本設計方針)

島根原子力発電所第2号機 設工認申請書 基本設計方針 (変更後)	柏崎刈羽原子力発電所第7号機 設工認申請書 基本設計方針 (変更後)	柏崎刈羽原子力発電所第6号機 設工認申請書 基本設計方針 (変更後)	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	<p>可搬型代替注水ポンプ (A-1 級) 及び可搬型代替注水ポンプ (A-2 級) は, ディーゼルエンジンにより駆動できる設計とする。【69 条 9】</p> <p>可搬型代替注水ポンプ (A-1 級) 及び可搬型代替注水ポンプ (A-2 級) は, 想定される重大事故等時において, 使用済燃料貯蔵プール内の燃料体等を冷却し, 放射線を遮蔽し, 及び臨界を防止するために必要な注水流量を有する設計とする。【69 条 11】</p> <p>燃料プール代替注水系 (常設スプレイヘッドを使用した使用済燃料貯蔵プールへの注水) の流路として, 設計基準対象施設である使用済燃料貯蔵プール及びキャスクピットを重大事故等対処設備として使用することから, 流路に係る機能について重大事故等対処設備としての設計を行う。【69 条 43】</p> <p>4.2.2 燃料プール代替注水系による可搬型スプレイヘッドを使用した使用済燃料貯蔵プールへの注水</p> <p>残留熱除去系 (燃料プール冷却モード) 及び燃料プール冷却浄化系の有する使用済燃料貯蔵プールの冷却機能喪失若しくは残留熱除去系ポンプによる使用済燃料貯蔵プールへの補給機能が喪失し, 又は使用済燃料貯蔵プールに接続する配管の破損等により使用済燃料貯蔵プール水の小規模な漏えいにより使用済燃料貯蔵プールの水位が低下した場合に, 使用済燃料貯蔵プール内の燃料体等を冷却し, 放射線を遮蔽し, 及び臨界を防止するための重大事故等対処設備として使用する燃料プール代替注水系 (可搬型スプレイヘッドを使用した使用済燃料貯蔵プールへの注水) は, 可搬型代替注水ポンプ (A-1 級) 及び可搬型代替注水ポンプ (A-2 級), 又は可搬型代替注水ポンプ (A-2 級) により代替淡水源の水をホース等を経由して可搬型スプレイヘッドから使用済燃料貯蔵プールへ注水することにより, 使用済燃料貯蔵プールの水位を維持できる設計とする。【69 条 12】</p> <p>また, 使用済燃料貯蔵プールは, 使用済燃料貯蔵ラックの形状を維持した状態において, 燃料プール代替注水系 (可搬型スプレイヘッドを使用した使用済燃料貯蔵プールへの注水) による冷却及び水位確保により使用済燃料貯蔵プールの機能を維持し, 実効増倍率が最も高くなる冠水状態においても実効増倍率は不確定性を含めて 0.95 以下で臨界を防止できる設計とする。【69 条 14】</p> <p>可搬型代替注水ポンプ (A-1 級) 及び可搬型代替注水ポンプ (A-2 級) は, ディーゼルエンジンにより駆動できる設計とする。【69 条 15】</p>	<p>可搬型代替注水ポンプ (A-1 級) 及び可搬型代替注水ポンプ (A-2 級) は, ディーゼルエンジンにより駆動できる設計とする。【69 条 8】</p> <p>可搬型代替注水ポンプ (A-1 級) 及び可搬型代替注水ポンプ (A-2 級) は, 想定される重大事故等時において, 使用済燃料貯蔵プール内の燃料体等を冷却し, 放射線を遮蔽し, 及び臨界を防止するために必要な注水流量を有する設計とする。【69 条 10】</p> <p>燃料プール代替注水系 (常設スプレイヘッドを使用した使用済燃料貯蔵プールへの注水) の流路として, 設計基準対象施設である使用済燃料貯蔵プール及びキャスクピットを重大事故等対処設備として使用することから, 流路に係る機能について重大事故等対処設備としての設計を行う。【69 条 11】</p> <p>4.2.2 燃料プール代替注水系による可搬型スプレイヘッドを使用した使用済燃料貯蔵プールへの注水</p> <p>残留熱除去系 (燃料プール冷却モード) 及び燃料プール冷却浄化系の有する使用済燃料貯蔵プールの冷却機能喪失若しくは残留熱除去系ポンプによる使用済燃料貯蔵プールへの補給機能が喪失し, 又は使用済燃料貯蔵プールに接続する配管の破損等により使用済燃料貯蔵プール水の小規模な漏えいにより使用済燃料貯蔵プールの水位が低下した場合に, 使用済燃料貯蔵プール内の燃料体等を冷却し, 放射線を遮蔽し, 及び臨界を防止するための重大事故等対処設備として使用する燃料プール代替注水系 (可搬型スプレイヘッドを使用した使用済燃料貯蔵プールへの注水) は, 可搬型代替注水ポンプ (A-1 級) 及び可搬型代替注水ポンプ (A-2 級), 又は可搬型代替注水ポンプ (A-2 級) により代替淡水源の水をホース等を経由して可搬型スプレイヘッドから使用済燃料貯蔵プールへ注水することにより, 使用済燃料貯蔵プールの水位を維持できる設計とする。【69 条 12】</p> <p>また, 使用済燃料貯蔵プールは, 使用済燃料貯蔵ラックの形状を維持した状態において, 燃料プール代替注水系 (可搬型スプレイヘッドを使用した使用済燃料貯蔵プールへの注水) による冷却及び水位確保により使用済燃料貯蔵プールの機能を維持し, 実効増倍率が最も高くなる冠水状態においても実効増倍率は不確定性を含めて 0.95 以下で臨界を防止できる設計とする。【69 条 13】</p> <p>可搬型代替注水ポンプ (A-1 級) 及び可搬型代替注水ポンプ (A-2 級) は, ディーゼルエンジンにより駆動できる設計とする。【69 条 14】</p>	<p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p>

青字: 柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異

先行審査プラントの記載との比較表 (核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の基本設計方針)

島根原子力発電所第2号機 設工認申請書 基本設計方針 (変更後)	柏崎刈羽原子力発電所第7号機 設工認申請書 基本設計方針 (変更後)	柏崎刈羽原子力発電所第6号機 設工認申請書 基本設計方針 (変更後)	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	<p>可搬型代替注水ポンプ (A-1 級) 及び可搬型代替注水ポンプ (A-2 級) は, 想定される重大事故等時において, 使用済燃料貯蔵プール内の燃料体等を冷却し, 放射線を遮蔽し, 及び臨界を防止するために必要な注水流量を有する設計とする。【69 条 17】</p> <p>燃料プール代替注水系 (可搬型スプレイヘッドを使用した使用済燃料貯蔵プールへの注水) の流路として, 設計基準対象施設である使用済燃料貯蔵プール及びキャスクピットを重大事故等対処設備として使用することから, 流路に係る機能について重大事故等対処設備としての設計を行う。【69 条 44】</p> <p>4.3 使用済燃料貯蔵プールへのスプレイ 使用済燃料貯蔵プールからの大量の水の漏えいその他の要因により使用済燃料貯蔵プールの水位が異常に低下した場合において, 使用済燃料貯蔵プール内の燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し, 及び臨界を防止するために必要な重大事故等対処設備として燃料プール代替注水系を設ける設計とする。【69 条 2】</p> <p>4.3.1 燃料プール代替注水系による常設スプレイヘッドを使用した使用済燃料貯蔵プールへのスプレイ 使用済燃料貯蔵プールからの大量の水の漏えい等により使用済燃料貯蔵プールの水位が異常に低下した場合に, 燃料損傷を緩和するとともに, 燃料損傷時には使用済燃料貯蔵プール内の燃料体等の上部全面にスプレイすることによりできる限り環境への放射性物質の放出を低減するための重大事故等対処設備として使用する燃料プール代替注水系 (常設スプレイヘッドを使用した使用済燃料貯蔵プールへのスプレイ) は, 可搬型代替注水ポンプ (A-1 級) 及び可搬型代替注水ポンプ (A-2 級) により, 代替淡水源の水を燃料プール代替注水系配管等を経由して常設スプレイヘッドから使用済燃料貯蔵プール内の燃料体等に直接スプレイすることにより, 燃料損傷を緩和するとともに, 環境への放射性物質の放出をできる限り低減できるよう, 使用済燃料貯蔵プールの全面に向けてスプレイし, 使用済燃料貯蔵プール内に貯蔵している燃料体等からの崩壊熱による蒸発量を上回る量をスプレイできる設計とする。【69 条 18】</p> <p>使用済燃料貯蔵プールは, 燃料プール代替注水系 (常設スプレイヘッドを使用した使用済燃料貯蔵プールへのスプレイ) にて, 使用済燃料貯蔵ラック及び燃料体等を冷却し, 臨界にならないように配慮したラック形状において, いかなる一様な水密度であっても実効増倍率は</p>	<p>可搬型代替注水ポンプ (A-1 級) 及び可搬型代替注水ポンプ (A-2 級) は, 想定される重大事故等時において, 使用済燃料貯蔵プール内の燃料体等を冷却し, 放射線を遮蔽し, 及び臨界を防止するために必要な注水流量を有する設計とする。【69 条 16】</p> <p>燃料プール代替注水系 (可搬型スプレイヘッドを使用した使用済燃料貯蔵プールへの注水) の流路として, 設計基準対象施設である使用済燃料貯蔵プール及びキャスクピットを重大事故等対処設備として使用することから, 流路に係る機能について重大事故等対処設備としての設計を行う。【69 条 17】</p> <p>4.3 使用済燃料貯蔵プールへのスプレイ 使用済燃料貯蔵プールからの大量の水の漏えいその他の要因により使用済燃料貯蔵プールの水位が異常に低下した場合において, 使用済燃料貯蔵プール内の燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し, 及び臨界を防止するために必要な重大事故等対処設備として燃料プール代替注水系を設ける設計とする。【69 条 2】</p> <p>4.3.1 燃料プール代替注水系による常設スプレイヘッドを使用した使用済燃料貯蔵プールへのスプレイ 使用済燃料貯蔵プールからの大量の水の漏えい等により使用済燃料貯蔵プールの水位が異常に低下した場合に, 燃料損傷を緩和するとともに, 燃料損傷時には使用済燃料貯蔵プール内の燃料体等の上部全面にスプレイすることによりできる限り環境への放射性物質の放出を低減するための重大事故等対処設備として使用する燃料プール代替注水系 (常設スプレイヘッドを使用した使用済燃料貯蔵プールへのスプレイ) は, 可搬型代替注水ポンプ (A-1 級) 及び可搬型代替注水ポンプ (A-2 級) により, 代替淡水源の水を燃料プール代替注水系配管等を経由して常設スプレイヘッドから使用済燃料貯蔵プール内の燃料体等に直接スプレイすることにより, 燃料損傷を緩和するとともに, 環境への放射性物質の放出をできる限り低減できるよう, 使用済燃料貯蔵プールの全面に向けてスプレイし, 使用済燃料貯蔵プール内に貯蔵している燃料体等からの崩壊熱による蒸発量を上回る量をスプレイできる設計とする。【69 条 18】</p> <p>使用済燃料貯蔵プールは, 燃料プール代替注水系 (常設スプレイヘッドを使用した使用済燃料貯蔵プールへのスプレイ) にて, 使用済燃料貯蔵ラック及び燃料体等を冷却し, 臨界にならないように配慮したラック形状において, いかなる一様な水密度であっても実効増倍率は</p>	<p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p>

先行審査プラントの記載との比較表 (核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の基本設計方針)

島根原子力発電所第2号機 設工認申請書 基本設計方針 (変更後)	柏崎刈羽原子力発電所第7号機 設工認申請書 基本設計方針 (変更後)	柏崎刈羽原子力発電所第6号機 設工認申請書 基本設計方針 (変更後)	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	<p>不確定性を含めて 0.95 以下で臨界を防止できる設計とする。【69条 20】</p> <p>可搬型代替注水ポンプ (A-1 級) 及び可搬型代替注水ポンプ (A-2 級) は, ディーゼルエンジンにより駆動できる設計とする。【69条 21】</p> <p>燃料プール代替注水系 (常設スプレイヘッドを使用した使用済燃料貯蔵プールへのスプレイ) の流路として, 設計基準対象施設である使用済燃料貯蔵プール及びキャスクピットを重大事故等対処設備として使用することから, 流路に係る機能について重大事故等対処設備としての設計を行う。【69条 45】</p> <p>4.3.2 燃料プール代替注水系による可搬型スプレイヘッドを使用した使用済燃料貯蔵プールへのスプレイ 使用済燃料貯蔵プールからの大量の水の漏えい等により使用済燃料貯蔵プールの水位が異常に低下した場合に, 燃料損傷を緩和するとともに, 燃料損傷時には使用済燃料貯蔵プール内の燃料体等の上部全面にスプレイすることによりできる限り環境への放射性物質の放出を低減するための重大事故等対処設備として使用する燃料プール代替注水系 (可搬型スプレイヘッドを使用した使用済燃料貯蔵プールへのスプレイ) は, 可搬型代替注水ポンプ (A-1 級) 及び可搬型代替注水ポンプ (A-2 級), 又は可搬型代替注水ポンプ (A-2 級) により, 代替淡水源の水をホース等を経由して可搬型スプレイヘッドから使用済燃料貯蔵プール内の燃料体等に直接スプレイすることにより, 燃料損傷を緩和するとともに, 環境への放射性物質の放出をできる限り低減できるよう使用済燃料貯蔵プールの全面に向けてスプレイし, 使用済燃料貯蔵プール内に貯蔵している燃料体等からの崩壊熱による蒸発量を上回る量をスプレイできる設計とする。【69条 23】</p> <p>使用済燃料貯蔵プールは, 燃料プール代替注水系 (可搬型スプレイヘッドを使用した使用済燃料貯蔵プールへのスプレイ) にて, 使用済燃料貯蔵ラック及び燃料体等を冷却し, 臨界にならないように配慮したラック形状において, いかなる一様な水密度であっても実効増倍率は不確定性を含めて 0.95 以下で臨界を防止できる設計とする。【69条 25】</p> <p>可搬型代替注水ポンプ (A-1 級) 及び可搬型代替注水ポンプ (A-2 級) は, ディーゼルエンジンにより駆動できる設計とする。【69条 26】</p>	<p>不確定性を含めて 0.95 以下で臨界を防止できる設計とする。【69条 19】</p> <p>可搬型代替注水ポンプ (A-1 級) 及び可搬型代替注水ポンプ (A-2 級) は, ディーゼルエンジンにより駆動できる設計とする。【69条 20】</p> <p>燃料プール代替注水系 (常設スプレイヘッドを使用した使用済燃料貯蔵プールへのスプレイ) の流路として, 設計基準対象施設である使用済燃料貯蔵プール及びキャスクピットを重大事故等対処設備として使用することから, 流路に係る機能について重大事故等対処設備としての設計を行う。【69条 22】</p> <p>4.3.2 燃料プール代替注水系による可搬型スプレイヘッドを使用した使用済燃料貯蔵プールへのスプレイ 使用済燃料貯蔵プールからの大量の水の漏えい等により使用済燃料貯蔵プールの水位が異常に低下した場合に, 燃料損傷を緩和するとともに, 燃料損傷時には使用済燃料貯蔵プール内の燃料体等の上部全面にスプレイすることによりできる限り環境への放射性物質の放出を低減するための重大事故等対処設備として使用する燃料プール代替注水系 (可搬型スプレイヘッドを使用した使用済燃料貯蔵プールへのスプレイ) は, 可搬型代替注水ポンプ (A-1 級) 及び可搬型代替注水ポンプ (A-2 級), 又は可搬型代替注水ポンプ (A-2 級) により, 代替淡水源の水をホース等を経由して可搬型スプレイヘッドから使用済燃料貯蔵プール内の燃料体等に直接スプレイすることにより, 燃料損傷を緩和するとともに, 環境への放射性物質の放出をできる限り低減できるよう使用済燃料貯蔵プールの全面に向けてスプレイし, 使用済燃料貯蔵プール内に貯蔵している燃料体等からの崩壊熱による蒸発量を上回る量をスプレイできる設計とする。【69条 23】</p> <p>使用済燃料貯蔵プールは, 燃料プール代替注水系 (可搬型スプレイヘッドを使用した使用済燃料貯蔵プールへのスプレイ) にて, 使用済燃料貯蔵ラック及び燃料体等を冷却し, 臨界にならないように配慮したラック形状において, いかなる一様な水密度であっても実効増倍率は不確定性を含めて 0.95 以下で臨界を防止できる設計とする。【69条 24】</p> <p>可搬型代替注水ポンプ (A-1 級) 及び可搬型代替注水ポンプ (A-2 級) は, ディーゼルエンジンにより駆動できる設計とする。【69条 25】</p>	<p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p>

先行審査プラントの記載との比較表 (核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の基本設計方針)

島根原子力発電所第2号機 設工認申請書 基本設計方針 (変更後)	柏崎刈羽原子力発電所第7号機 設工認申請書 基本設計方針 (変更後)	柏崎刈羽原子力発電所第6号機 設工認申請書 基本設計方針 (変更後)	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	<p>燃料プール代替注水系(可搬型スプレイヘッドを使用した使用済燃料貯蔵プールへのスプレイ)の流路として,設計基準対象施設である使用済燃料貯蔵プール及びキャスクピットを重大事故等対処設備として使用することから,流路に係る機能について重大事故等対処設備としての設計を行う。【69条46】</p> <p>4.4 発電所外への放射性物質の拡散抑制</p> <p>4.4.1 大気への放射性物質の拡散抑制</p> <p>使用済燃料貯蔵プールからの大量の水の漏えい等による使用済燃料貯蔵プールの水位の異常な低下により,使用済燃料貯蔵プール内の燃料体等の著しい損傷に至った場合において,燃料損傷時にはできる限り環境への放射性物質の放出を低減するための重大事故等対処設備として,原子炉建屋放水設備を設ける設計とする。【69条5】【70条1-1】</p> <p>原子炉建屋放水設備は,大容量送水車(原子炉建屋放水設備用)(「6,7号機共用」(以下同じ。))により海水を取水し,ホースを経由して放水砲(「6,7号機共用」(以下同じ。))から原子炉建屋へ放水することにより,環境への放射性物質の放出を可能な限り低減できる設計とする。【69条28】【70条3-1】</p> <p>大容量送水車(原子炉建屋放水設備用)及び放水砲は,設置場所を任意に設定し,複数の方向から原子炉建屋に向けて放水できる設計とする。【70条4-1】</p> <p>4.4.2 海洋への拡散抑制</p> <p>使用済燃料貯蔵プール内の燃料体等の著しい損傷に至った場合において,発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための重大事故等対処設備として,海洋拡散抑制設備を設ける設計とする。【70条1-2】</p> <p>海洋への放射性物質の拡散を抑制するための重大事故等対処設備として使用する海洋拡散抑制設備は,汚濁防止膜(「6,7号機共用,屋外に保管」(以下同じ。))(原子炉格納施設の設備を核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の設備として兼用(以下同じ。)),放射性物質吸着材(「6,7号機共用,屋外に保管」(以下同じ。))(原子炉格納施設の設備を核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の設備として兼用(以下同じ。))等で構成し,汚濁防止膜は,汚染水が発電所から海洋に流出する4箇所(北放水口1箇所及び取水口3箇所)に小型船舶(汚濁防止膜設置用)(6,7号機共用,屋外に保管)個数1(予備1)</p>	<p>燃料プール代替注水系(可搬型スプレイヘッドを使用した使用済燃料貯蔵プールへのスプレイ)の流路として,設計基準対象施設である使用済燃料貯蔵プール及びキャスクピットを重大事故等対処設備として使用することから,流路に係る機能について重大事故等対処設備としての設計を行う。【69条27】</p> <p>4.4 発電所外への放射性物質の拡散抑制</p> <p>4.4.1 大気への放射性物質の拡散抑制</p> <p>使用済燃料貯蔵プールからの大量の水の漏えい等による使用済燃料貯蔵プールの水位の異常な低下により,使用済燃料貯蔵プール内の燃料体等の著しい損傷に至った場合において,燃料損傷時にはできる限り環境への放射性物質の放出を低減するための重大事故等対処設備として,原子炉建屋放水設備を設ける設計とする。【69条5】【70条1-1】</p> <p>原子炉建屋放水設備は,大容量送水車(原子炉建屋放水設備用)(「7号機設備,6,7号機共用」(以下同じ。))により海水を取水し,ホースを経由して放水砲(「7号機設備,6,7号機共用」(以下同じ。))から原子炉建屋へ放水することにより,環境への放射性物質の放出を可能な限り低減できる設計とする。【69条28】【70条3-1】</p> <p>大容量送水車(原子炉建屋放水設備用)及び放水砲は,設置場所を任意に設定し,複数の方向から原子炉建屋に向けて放水できる設計とする。【70条4-1】</p> <p>4.4.2 海洋への拡散抑制</p> <p>使用済燃料貯蔵プール内の燃料体等の著しい損傷に至った場合において,発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための重大事故等対処設備として,海洋拡散抑制設備を設ける設計とする。【70条1-2】</p> <p>海洋への放射性物質の拡散を抑制するための重大事故等対処設備として使用する海洋拡散抑制設備は,汚濁防止膜(「7号機設備,6,7号機共用,屋外に保管」(以下同じ。))(原子炉格納施設の設備を核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の設備として兼用(以下同じ。)),放射性物質吸着材(「7号機設備,6,7号機共用,屋外に保管」(以下同じ。))(原子炉格納施設の設備を核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の設備として兼用(以下同じ。))等で構成し,汚濁防止膜は,汚染水が発電所から海洋に流出する4箇所(北放水口1箇所及び取水口3箇所)に小型船舶(汚濁防止膜設置用)(7号機設備,6,7</p>	<p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p> <p>・設工認申請号機の違いによる差異</p> <p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p> <p>・設工認申請号機の違いによる差異</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異

先行審査プラントの記載との比較表 (核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の基本設計方針)

島根原子力発電所第2号機 設工認申請書 基本設計方針 (変更後)	柏崎刈羽原子力発電所第7号機 設工認申請書 基本設計方針 (変更後)	柏崎刈羽原子力発電所第6号機 設工認申請書 基本設計方針 (変更後)	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	<p>(原子炉格納施設の設備を核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の設備として兼用)により設置できる設計とする。【70条6-1】</p> <p>汚濁防止膜は,海洋への放射性物質の拡散を抑制するため,設置場所に応じた高さ及び幅を有する設計とする。必要数は,各設置場所に必要な幅に対して汚濁防止膜を二重に設置することとし,北放水口側1箇所の設置場所に計14本(高さ約6m,幅約20m)及び取水口側3箇所の設置場所に計24本(高さ約8m,幅約20m)の合計38本使用する設計とする。また,予備については,各設置場所に対して2本の計8本を保管することとし,予備を含めた保有数として設置場所4箇所分の合計46本を保管する。【70条8-1】</p> <p>放射性物質吸着材は,雨水排水路等に流入した汚染水が通過する際に放射性物質を吸着できるよう,6号機及び7号機の雨水排水路集水桝に加え,6号機又は7号機雨水排水路集水桝の損傷等により汚染水が敷地に溢れた場合のバックアップとして5号機雨水排水路集水桝とフラップゲート入口3箇所の計6箇所に,網目状の袋に布状の放射性物質吸着材を詰めたもの約1020kg(7号機雨水排水路集水桝),約1020kg(6号機雨水排水路集水桝),約510kg(5号機雨水排水路集水桝),約510kg(フラップゲート1箇所当たり)を使用時に設置できる設計とする。</p> <p>放射性物質吸着材は,各設置場所に必要となる保有量に加え,6号機又は7号機雨水排水路集水桝用の放射性物質吸着材の予備として約1020kgを保管する。【70条7-1】</p> <p>4.5 使用済燃料貯蔵プールの水質維持</p> <p>使用済燃料貯蔵プールは,使用済燃料からの崩壊熱を燃料プール冷却浄化系熱交換器で除去して使用済燃料貯蔵プール水を冷却するとともに,燃料体の被覆が著しく腐食するおそれがないよう燃料プール冷却浄化系ろ過脱塩器で使用済燃料貯蔵プール水をろ過脱塩して,使用済燃料貯蔵プール,原子炉ウエル等の水の純度,透明度を維持できる設計とする。【26条34】</p>	<p><u>号機共用,屋外に保管</u> 個数1(予備1)(原子炉格納施設の設備を核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の設備として兼用)により設置できる設計とする。【70条6-1】</p> <p>汚濁防止膜は,海洋への放射性物質の拡散を抑制するため,設置場所に応じた高さ及び幅を有する設計とする。必要数は,各設置場所に必要な幅に対して汚濁防止膜を二重に設置することとし,北放水口側1箇所の設置場所に計14本(高さ約6m,幅約20m)及び取水口側3箇所の設置場所に計24本(高さ約8m,幅約20m)の合計38本使用する設計とする。また,予備については,各設置場所に対して2本の計8本を保管することとし,予備を含めた保有数として設置場所4箇所分の合計46本を保管する。【70条8-1】</p> <p>放射性物質吸着材は,雨水排水路等に流入した汚染水が通過する際に放射性物質を吸着できるよう,6号機及び7号機の雨水排水路集水桝に加え,6号機又は7号機雨水排水路集水桝の損傷等により汚染水が敷地に溢れた場合のバックアップとして5号機雨水排水路集水桝とフラップゲート入口3箇所の計6箇所に,網目状の袋に布状の放射性物質吸着材を詰めたもの約1020kg(7号機雨水排水路集水桝),約1020kg(6号機雨水排水路集水桝),約510kg(5号機雨水排水路集水桝),約510kg(フラップゲート1箇所当たり)を使用時に設置できる設計とする。</p> <p>放射性物質吸着材は,各設置場所に必要となる保有量に加え,6号機又は7号機雨水排水路集水桝用の放射性物質吸着材の予備として約1020kgを保管する。【70条7-1】</p> <p>4.5 使用済燃料貯蔵プールの水質維持</p> <p>使用済燃料貯蔵プールは,使用済燃料からの崩壊熱を燃料プール冷却浄化系熱交換器で除去して使用済燃料貯蔵プール水を冷却するとともに,燃料体の被覆が著しく腐食するおそれがないよう燃料プール冷却浄化系ろ過脱塩器で使用済燃料貯蔵プール水をろ過脱塩して,使用済燃料貯蔵プール,原子炉ウエル等の水の純度,透明度を維持できる設計とする。【26条34】</p>	<p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p>

先行審査プラントの記載との比較表 (核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の基本設計方針)

島根原子力発電所第2号機 設工認申請書 基本設計方針 (変更後)	柏崎刈羽原子力発電所第7号機 設工認申請書 基本設計方針 (変更後)	柏崎刈羽原子力発電所第6号機 設工認申請書 基本設計方針 (変更後)	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	<p>4.6 使用済燃料貯蔵プール接続配管</p> <p>使用済燃料貯蔵プール水の漏えいを防止するため,使用済燃料貯蔵プールには排水口を設けない設計とし,使用済燃料貯蔵プールに接続された配管には逆止弁を設け,配管が破損しても,サイフォン現象により,使用済燃料貯蔵プール水が継続的に流出しない設計とする。 【26条31】</p> <p>5. 設備の共用</p> <p>使用済燃料貯蔵プール (使用済燃料貯蔵ラックを含む。),燃料プール冷却浄化系,燃料取替機,原子炉建屋クレーン,燃料チャンネル着脱機は,1号機,2号機,5号機及び7号機で共用とするが,必要な設備容量を確保することで,安全性を損なわない設計とする。【15条19】</p>	<p>4.6 使用済燃料貯蔵プール接続配管</p> <p>使用済燃料貯蔵プール水の漏えいを防止するため,使用済燃料貯蔵プールには排水口を設けない設計とし,使用済燃料貯蔵プールに接続された配管には逆止弁を設け,配管が破損しても,サイフォン現象により,使用済燃料貯蔵プール水が継続的に流出しない設計とする。 【26条31】</p> <p>5. 設備の共用</p> <p>使用済燃料貯蔵プール (使用済燃料貯蔵ラックを含む。),燃料プール冷却浄化系,燃料取替機,原子炉建屋クレーン,燃料チャンネル着脱機は,1号機,2号機,5号機及び6号機で共用とするが,必要な設備容量を確保することで,安全性を損なわない設計とする。【15条19】</p>	<p>・差異なし</p> <p>・共用号機の違いによる差異</p>
	<p>6. 主要対象設備</p> <p>核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の対象となる主要な設備について,「表1 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の主要設備リスト」に示す。</p> <p>本施設の設備として兼用する場合に主要設備リストに記載されない設備については,「表2 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の兼用設備リスト」に示す。</p>	<p>6. 主要対象設備</p> <p>核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の対象となる主要な設備について,「表1 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の主要設備リスト」に示す。</p> <p>本施設の設備として兼用する場合に主要設備リストに記載されない設備については,「表2 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の兼用設備リスト」に示す。</p>	<p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p>