

柏崎刈羽原子力発電所第6号機 記載適正化箇所（補正の概要）

NO	図書番号	図書名称	該当頁	適正化内容	提出年月日	備考
1	KK6-001 改1	柏崎刈羽原子力発電所第6号機 設計及び工事計画認可申請(補正)の概要	P.10	復水移送ポンプ周りの手動弁の電動弁化及び屋内アクセスルートの見直しについて、7号機で同様の実績があることについて記載を適正化しました。	2023/10/10	
2	KK6-001 改1	柏崎刈羽原子力発電所第6号機 設計及び工事計画認可申請(補正)の概要	P.10	以下の2箇所の記載を適正化しました。 ①(新)系統構成に必要な時間 (旧)系統構成による時間 ②(新)被ばくリスクが低減する。 (旧)被ばくリスクは低減する。	2023/10/10	
3	KK6-001 改1	柏崎刈羽原子力発電所第6号機 設計及び工事計画認可申請(補正)の概要	P.10	系統概要図について、代替循環冷却系の系統構成となるよう、弁の開閉状態の記載を適正化しました。	2023/10/10	
4	KK6-001 改1	柏崎刈羽原子力発電所第6号機 設計及び工事計画認可申請(補正)の概要	P10, 12	説明時期について工程の見直しを行ったものを反映しました。 2023年10月から12月へ変更	2023/10/10	
5	KK6-001 改1	柏崎刈羽原子力発電所第6号機 設計及び工事計画認可申請(補正)の概要	P14, 15	説明時期について工程の見直しを行ったものを反映しました。 2023年10月から11月へ変更	2023/10/10	
6	KK6-001 改1	柏崎刈羽原子力発電所第6号機 設計及び工事計画認可申請(補正)の概要	P.15	ブローアウトパネル閉止装置の設計が7号機と同じであることがわかるよう記載を適正化しました。また、各色の意味や干渉する様子がわかるよう記載を適正化しました。	2023/10/10	