

## 2.36 雨水処理設備等

### 2.36.1 基本設計

#### 2.36.1.1 設置の目的

汚染水タンクエリアの堰内に溜まった雨水のうち、その放射能濃度が排水基準（詳細は「III 第3編 2.1.2 放射性液体廃棄物等の管理」を参照）を上回るもの（以下、『雨水』という）について逆浸透膜を利用し、処理することを目的とする。

#### 2.36.1.2 要求される機能

- (1) 雨水処理設備等は、雨水の処理、貯留および管理等を行い、放射性物質の放射能濃度を低減し、排水する能力を有すること。
- (2) 雨水処理設備等は、漏えいに対して適切な拡大防止機能を有すること。

#### 2.36.1.3 設計方針

##### 2.36.1.3.1 雨水処理設備、貯留設備（タンク）、雨水移送用貯留設備（タンク）および関連設備（移送配管、移送ポンプ、雨水RO濃縮水移送ラインフィルタユニット）の設計方針

###### (1) 処理能力

雨水処理設備および関連設備（移送配管、移送ポンプ、雨水RO濃縮水移送ラインフィルタユニット）は、集水した雨水に対して適切な管理および処理が可能な処理量とする。貯留設備（タンク）は、雨水処理設備の運転に支障のない容量とする。

なお、関連設備（移送配管、移送ポンプ、雨水RO濃縮水移送ラインフィルタユニット）のうち、処理水移送ポンプ、雨水RO濃縮水を移送する場合のモバイルRO膜装置供給ポンプ、集水ピット抜出ポンプ、雨水回収タンク移送ポンプ、中継タンク移送ポンプ、中継タンク直送ポンプ及びその移送配管は、移送できれば良好に処理量に関する要求はない。

###### (2) 材料

雨水処理設備等は、処理対象水の性状を考慮し、適切な材料を用いた設計とする。

### (3) 放射性物質の漏えい防止および管理されない放出の防止

雨水処理設備等の機器等は、液体状の放射性物質の漏えい防止および敷地外への管理されない放出を防止するため、次の各項を考慮した設計とする。

- a. 雨水処理設備は、漏えいの発生を防止するため、機器等には適切な材料を使用する。また、漏えいした場合の検知機能を設ける。なお、雨水処理設備運転中において、万一電源供給が遮断された場合は、漏えいを検知する機能を喪失するものの、供給ポンプが停止することとなる。その際には運転員は、供給ポンプの停止確認や弁の閉止により万一の漏えい拡大防止の措置を講ずるものとする。
- b. 液体状の放射性物質が漏えいした場合は、漏えいした液体の除去を行えるようにする。また、雨水処理設備および貯留設備（タンク）、雨水移送用貯留設備（タンク）、雨水R O濃縮水移送ラインフィルタユニットにおいては、漏えい水の拡大を抑制するための堰を設ける。
- c. 運転員は、運転中は常時現場で待機し、漏えい等の異常がないことの監視に加えタンク水位、逆浸透（以下、逆浸透を『R O』という。）膜出口流量およびR O膜入口圧力のパラメータを監視することにより、異常時には適切な措置をとれるようとする。また、定期的なパトロールによって漏えいの有無の確認ならびに漏えい時に適切な措置をとる。また、漏えい拡大防止が図れるよう運転操作手順書に反映する。

### (4) 放射線遮へいに対する考慮

雨水処理設備等にて取り扱う液体は、放射能濃度を100 Bq/cm<sup>3</sup>以下で管理している。

放射線遮へいの必要が生じた場合には、状況に応じて適切な放射線遮へいを行う。

### (5) 誤操作防止に対する考慮

雨水処理設備等には誤操作を防止するために、操作バルブ等には銘板を設ける。

なお、運転にあたり運転操作手順書を整備し誤操作防止を図る。

### (6) 検査に対する設計上の考慮

雨水処理設備等の性能を確認するための検査が可能である設計とする。

### (7) 健全性に対する考慮

雨水処理設備等は、機器に応じた必要な保全が可能な設計とする。

### (8) 規格・基準等

モバイルR O膜ユニット、R O膜ユニット、雨水R O濃縮水移送ラインフィルタユニット、移送ポンプ、移送配管およびタンクについては、日本産業規格、日本水道協会規格、設計・建設規格等に準拠した製品で構成される。

## (9) 運用に関する考慮

雨水受入タンクで扱う液体の放射能濃度は、 $100 \text{ Bq/cm}^3$  以下とする。

雨水処理設備は、雨水受入タンク内の液体を、処理水と濃縮水に分離する。処理水は、処理水タンクに移送される。処理水については、サンプリングを行い、放射能濃度を測定し、排水基準を満足することを確認した後、排水路に排水する。一方、濃縮水は、雨水受入タンクに戻すこととする。また、雨水受入タンク内の液体の放射能濃度が  $100 \text{ Bq/cm}^3$  以下となるよう、必要に応じて濃縮水を RO 濃縮水貯槽※に移送する。1回の処理を完了した後、雨水受入タンクに雨水を追加して、再度、同様の雨水処理を進める。これらの操作において、適切な対応ができるよう運転操作手順書に反映する。

なお、処理水の排水路への排水は、関係箇所の了解なくしては行わないものとする。

また、対象核種を含めて排水基準については、堰内雨水及び雨水処理設備の処理水の詳細な核種分析をもとに平成 27 年度末までに別途見直すこととし、排水基準が確定するまでは、排水時と同様の確認を行い、処理水を構内散水する。

※2.5.2.1.1 汚染水処理設備、貯留設備（タンク等）及び関連設備（移送配管、移送ポンプ等）

### 2.36.1.4 供用期間中に確認する項目

- (1) 雨水処理設備により、放射性核種が低減されていること及び運転状態に異常（異音、異臭、振動等）の無いこと
- (2) 雨水処理設備および雨水 RO 濃縮水移送ラインフィルタユニットの堰内に設置された漏えい検知器が所定の水位にて漏えいを検知し、警報ランプが点灯表示すること

### 2.36.1.5 主要な機器

雨水処理設備等は、雨水処理設備、貯留設備（タンク）、雨水移送用貯留設備（タンク）および関連設備（移送配管、移送ポンプ、雨水 RO 濃縮水移送ラインフィルタユニット）で構成する。電源は、所内高圧母線から受電できる構成とする。

また、貯留設備（タンク）内には水位計を設置し、貯留設備内の水位を確認できる構成とする。

#### 2.36.1.5.1 雨水処理設備

##### (1) モバイル RO 膜装置

モバイル RO 膜装置は、5 基のモバイル RO 膜ユニットおよび配管で構成する。処理量の確認および性能を確認するためのサンプリングが可能な設計とする。2 基のモバイル RO 膜ユニットは、保安フィルタ、RO 膜加圧ポンプ、RO 膜、デミナーおよび配管から構成される。3 基のモバイル RO 膜ユニットは、保安フィルタ、RO 膜加圧ポンプ、RO 膜、

脱塩器および配管から構成される。保安フィルタは、大まかなゴミや鉄分等を捕捉する。RO膜は逆浸透圧を利用し、雨水中のイオンおよび微粒子等を除去する。デミナー、脱塩器に通水させることにより、RO膜通過後の雨水をさらに浄化する。

## (2) 淡水化処理RO膜装置

淡水化処理RO膜装置は、4基のRO膜ユニット、脱塩器および配管で構成する。処理量の確認および性能を確認するためのサンプリングが可能な設計とする。2基のRO膜ユニットは、保安フィルタ、RO膜加圧ポンプ、RO膜および配管から構成される。2基のRO膜ユニットは、保安フィルタ、RO膜加圧ポンプ、RO膜、脱塩器および配管から構成される。保安フィルタは、大まかなゴミや鉄分等を捕捉する。RO膜は逆浸透圧を利用し、雨水中のイオンおよび微粒子等を除去する。脱塩器に通水させることにより、RO膜通過後の雨水をさらに浄化する。

### 2.36.1.5.2 貯留設備（タンク）

貯留設備は、雨水処理設備にて処理する雨水を受け入れる6基の雨水受入タンクと、雨水処理設備にて放射性物質が除去された処理水を受け入れる9基の処理水タンク、雨水受入タンクで濃縮された水を一時的に受け入れる2基の雨水RO濃縮水受入タンク、雨水RO濃縮水移送ラインフィルタユニットで浮遊物質濃度を低減されたろ過処理水を一時的に受け入れるろ過処理水受入タンクで構成する。法兰ジ型タンク内部の底面は伸縮性の高いシーリング材にて全面塗装し、漏えい防止強化を図る。

なお、処理水タンクには散水箇所への移送設備を設ける。

### 2.36.1.5.3 雨水移送用貯留設備（タンク）

雨水移送用貯留設備は、汚染水タンクエリアの堰内雨水を受け入れる18基の雨水回収タンクと、必要に応じて処理前の雨水を雨水回収タンクから一時的に受け入れる5基の中継タンクで構成する。法兰ジ型タンク内部の底板については、漏えい防止対策として法兰ジ部シーリングやシーリング材による底板全面塗装を行う。既に使用している法兰ジ型タンクの内、上記対策が取れないものについては、汚染水タンクと同じ堰内に設置することで漏えい発生時の堰外への溢水を防止する。

また、必要に応じて雨水回収タンクに散水箇所への移送設備を設ける。

RO濃縮水貯槽※から用途変更するタンク（2.36.2.1.2 (6) タンク型式：溶接型 容量：1,000m<sup>3</sup>が対象）については、RO濃縮水貯槽との連結管を取り外し、雨水とRO濃縮水等の混水を防止する。

※ II-2.5 汚染水処理設備等 2.5.2.1.1(39) RO濃縮水貯槽

実施計画の認可日以降に実施する検査において、既に雨水の受入に使用中のタンク

(2.36.2.1.2 (6)が対象)は、汚染水タンクエリアの堰内雨水の堰外への溢水を回避するために、雨水受入をし、雨水処理を継続することを最優先とし、雨水処理を継続しながら、タンクに係わる確認項目を確認するために、東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則第20条第1項に規定する使用前検査に準じた検査を受検する。

#### 2.36.1.5.4 関連設備

##### (1) 移送配管

移送配管は、鋼管、伸縮継手、ポリエチレン管、合成ゴム管およびポリ塩化ビニル管で構成する。ポリ塩化ビニル管は、接続部をフランジ接続とするなどし、サポート等により配管を固定する。サポート等により接続部が外れないように処置する。

##### (2) 移送ポンプ

雨水処理用の移送ポンプは、モバイルRO膜装置供給ポンプ、RO膜装置供給ポンプ、雨水RO濃縮水移送ラインフィルタユニット供給ポンプ、ろ過処理水移送ポンプにて構成する。なお、モバイルRO膜装置供給ポンプは、モバイルRO膜装置雨水受入タンクから雨水RO濃縮水受入タンクへの移送にも使用する。

雨水移送用の移送ポンプは、集水ピット抜出ポンプ、雨水回収タンク移送ポンプ、中継タンク移送ポンプ、中継タンク直送ポンプにて構成する。

##### (3) 雨水RO濃縮水移送ラインフィルタユニット

雨水RO濃縮水移送ラインフィルタユニットは、コンテナ内に雨水RO濃縮水移送ラインフィルタおよび接続配管等を設置してユニット化したものである。雨水RO濃縮水移送ラインフィルタは浮遊物質濃度の低減を目的としたものを使用し、直列2基の2系列（合計4基）構成とする。

#### 2.36.1.6 自然災害対策等

##### (1) 津波

雨水処理設備等は、アウターライズ津波が到達しないと考えられるT.P.約28m以上の場所に設置する。

##### (2) 台風

雨水処理設備および雨水RO濃縮水移送ラインフィルタユニットは、コンテナ内に設置する。コンテナは一般的に貨物輸送に使われる強固な鋼製のものであり、基本的に台風時にも横転することはないが、念のため基礎ボルト又はアンカーによってコンテナを固縛することで更なる横転防止を図る。暴風警報、竜巻警報等の予報、特別警報により、運転継

続に支障を来す可能性がある場合には、漏えい防止を図るため、装置を停止する。豪雨及び強風に対する対応は、予め定めたマニュアル等に従い実施する。

### (3) 火災

雨水処理設備等は、原則として難燃性の材料を用いる。ポンプ本体、モーターは金属材料を用いており、ケーブルについても難燃性の材料を用いている。R O膜等は難燃性ではないものの常時湿潤状態にあることから火災の発生環境にはない。

雨水処理設備等で使用するポリエチレン管は可燃性であるが、内部流体が水であることによると加え、保温材カバーは難燃性であり、設備・配管周辺から可能な限り可燃物を排除するため、燃焼・延焼し難い。

雨水回収タンク移送ポンプ、中継タンク移送ポンプ、中継タンク直送ポンプ、2台のモバイルR O膜装置供給ポンプの運転操作は現場のみであり、運転時は定期的に現場で運転員が運転状態の確認をしていることから、早期に火災を検知することができる。雨水処理設備は、遠隔による監視カメラや運転監視パラメータの状況の確認により火災の早期検知に努める。また、運転停止中には動的機器は停止しており、空調機、漏えい検知器、制御盤等を除いて通電していない。

雨水処理設備のコンテナ、雨水回収タンク移送ポンプ、中継タンク移送ポンプ、中継タンク直送ポンプ、2台のモバイルR O膜装置供給ポンプ、雨水R O濃縮水移送ラインフィルタユニットの近傍には消火器を設置する。更に、動力消防ポンプ（ポンプ車）を適切に配置することにより、初期消火の対応を可能にし、消火活動の円滑化を図る。

## 2.36.1.7 構造強度および耐震性

### 2.36.1.7.1 雨水処理設備等

#### (1) 構造強度

雨水処理設備等を構成する雨水処理設備、タンク、移送ポンプおよび移送配管は、日本産業規格、日本水道協会規格、設計・建設規格等に準拠する。

#### (2) 耐震性

雨水処理設備等を構成する主要な機器のうち、雨水処理設備、タンク、移送ポンプ、鋼管、雨水R O濃縮水移送ラインフィルタユニットについては、耐震性評価の基本方針に基づき耐震性の評価を実施し耐震性を確認している。また、伸縮継手、ポリエチレン管、合成ゴム管およびポリ塩化ビニル管は、材料の可撓性により耐震性を確保する。

## 2.36.2 基本仕様

### 2.36.2.1 主要仕様

2.36.2.1.1 雨水処理設備、貯留設備（タンク）、関連設備（移送配管、移送ポンプ、雨水R O濃縮水移送ラインフィルタユニット）

(1) モバイルR O膜ユニット（完成品）

基 数	5 基
処理量	1 5m <sup>3</sup> /h/基
材 料	FW, FRP (R Oベッセル) FRP/PE (デミナー) SUS304 (脱塩器)

(2) R O膜ユニット（完成品）

基 数	4 基
処理量	1 8m <sup>3</sup> /h/基 (2基), 1 5m <sup>3</sup> /h/基 (2基)
材 料	FW, FRP (R Oベッセル)
	SUS304 (脱塩器)

(3) モバイルR O膜装置供給ポンプ（完成品）

台 数	10 台
容 量	48m <sup>3</sup> /h/台 (8台), 30m <sup>3</sup> /h/台 (2台)

(4) R O膜装置供給ポンプ（完成品）

台 数	8 台
容 量	48m <sup>3</sup> /h/台

(5) 廃止（濃縮水移送ポンプ（完成品））

(6) 雨水R O濃縮水移送ラインフィルタユニット供給ポンプ

台 数	2 台
容 量	30m <sup>3</sup> /h/台

(7) ろ過処理水移送ポンプ

台 数	1 台
容 量	20m <sup>3</sup> /h

(8) 雨水受入タンク（モバイルR O膜装置雨水受入タンク，淡水化処理R O膜装置雨水受入タンク）

タンク型式	法兰ジ型
合計容量（公称）	2400m <sup>3</sup>
基 数	4 基
容 量（単基）	600m <sup>3</sup> ／基
材 料（胴板）	SS400
寸 法 天板直径	9004mm
高 さ	10072mm
厚 さ	底板 12mm, 胴板 9mm, 12mm

タンク型式	溶接型
合計容量（公称）	2400m <sup>3</sup>
基 数	2 基
容 量（単基）	1200m <sup>3</sup> ／基
材 料（胴板）	SM400A
寸 法 内 径	12000mm
高 さ	12012mm
厚 さ	底板 12mm, 胴板 12mm

(9) 処理水タンク（モバイルRO膜装置処理水タンク，淡水化処理RO膜装置処理水タンク）

タンク型式	フランジ型
合計容量（公称）	3600m <sup>3</sup>
基 数	6 基
容 量（単基）	600m <sup>3</sup> ／基
材 料（胴板）	SS400
寸 法 天板直径	9004mm
高 さ	10072mm
厚 さ	底板 12mm, 脇板 9mm, 12mm

タンク型式	溶接型
合計容量（公称）	2100m <sup>3</sup>
基 数	3 基
容 量（単基）	700m <sup>3</sup> ／基
材 料（胴板）	SM400A
寸 法 内 径	9000mm
高 さ	12012mm
厚 さ	底板 12mm, 脇板 12mm

(10) 雨水RO濃縮水受入タンク

タンク型式	溶接型
合計容量（公称）	36m <sup>3</sup>
基 数	2 基
容 量（単基）	18m <sup>3</sup> ／基
材 料（胴板）	SM400C
寸 法 内 径	2500mm
高 さ	4074mm
厚 さ	底板 12mm, 脇板 9mm

(11) ろ過処理水受入タンク

タンク型式	溶接型
合計容量 (公称)	10m <sup>3</sup>
基 数	1 基
容 量 (単基)	10m <sup>3</sup> ／基
材 料 (胴板)	SM400C
寸 法 内 径	2500mm
高 さ	2574mm
厚 さ	底板 12mm, 胴板 9mm

(12) 雨水R O濃縮水移送ラインフィルタユニット

基 数	1 基
材 料	SM400A (雨水R O濃縮水移送ラインフィルタ容器)

2.36.2.1.2 雨水移送用貯留設備 (タンク), 関連設備 (移送配管, 移送ポンプ)

(1) 集水ピット抜出ポンプ (完成品)

台 数	63 台
容 量	36m <sup>3</sup> ／h／台
台 数	16 台
容 量	48m <sup>3</sup> ／h／台

(2) 雨水回収タンク移送ポンプ (完成品)

台 数	12 台
容 量	24m <sup>3</sup> ／h／台

(3) 中継タンク移送ポンプ (完成品)

台 数	2 台
容 量	24m <sup>3</sup> ／h／台

(4) 中継タンク直送ポンプ (完成品)

台 数	1 台
容 量	24m <sup>3</sup> ／h／台

(5) 雨水回収タンク

タンク型式 (名称)	フランジ型 (J 6 - 1 ~ 6)
合計容量 (公称)	3600m <sup>3</sup>
基 数	6 基
容 量 (単基)	600m <sup>3</sup> ／基
材 料 (胴板)	SS400
寸 法 天板直径	9004mm
高 さ	10072mm
厚 さ	底板 12mm, 胴板 12mm

タンク型式 (名称)	溶接型 (H 1 - 1, H 1 - 2, J 1)
合計容量 (公称)	3600m <sup>3</sup>
基 数	3 基
容 量 (単基)	1200m <sup>3</sup> ／基
材 料 (胴板)	SM400A
寸 法 内 径	12000mm
高 さ	12012mm
厚 さ	底板 12mm, 胴板 12mm

タンク型式 (名称)	溶接型 (K)
合計容量 (公称)	1160m <sup>3</sup>
基 数	1 基
容 量 (単基)	1160m <sup>3</sup> ／基
材 料 (胴板)	SM400C
寸 法 内 径	11000mm
高 さ	13000mm
厚 さ	底板 12mm, 胴板 12mm

タンク型式 (名称)	溶接型 (H 6 (I), J 2, J 3)
合計容量 (公称)	2100m <sup>3</sup>
基 数	3 基
容 量 (単基)	700m <sup>3</sup> ／基
材 料 (胴板)	SM400A
寸 法 内 径	9000mm
高 さ	12012mm
厚 さ	底板 12mm, 胴板 12mm

タンク型式（名称）	溶接型（B）
合計容量（公称）	1330m <sup>3</sup>
基 数	1 基
容 量（単基）	1330m <sup>3</sup> ／基
材 料（胴板）	SM400C
寸 法 内 径	11000mm
高 さ	14900mm
厚 さ	底板 12mm, 胴板 15mm

(6) 雨水回収タンク（平成 27 年 1 月 30 日以前から運用中）

タンク型式（名称）	法兰ジ型（H 9－1～3）
合計容量（公称）	1800m <sup>3</sup>
基 数	3 基
容 量（単基）	600m <sup>3</sup> ／基（3 基）
材 料（胴板）	SS400
寸 法 天板直径	9004mm
高 さ	10072mm
厚 さ	底板 12mm, 胴板 9mm

タンク型式（名称）	溶接型（G 3 西－D 7）
合計容量（公称）	1,000m <sup>3</sup>
基 数	1 基
容 量（単基）	1,000m <sup>3</sup> ／基
材 料（胴板）	SS400
寸 法 内 径	12,000mm
高 さ	10,537mm
厚 さ	底板 12mm, 胴板 12mm

(7) 廃止（雨水回収タンク（R O 处理水貯槽※から用途変更））

※ II-2.5 汚染水処理設備等 2.5.2.1.1(35) R O 处理水貯槽

(8) 中継タンク

タンク型式	溶接型
合計容量 (公称)	5800m <sup>3</sup>
基 数	5 基
容 量 (单基)	1160m <sup>3</sup> ／基
材 料 (胴板)	SM400C
寸 法 内 径	11,000mm
高 さ	13,000mm
厚 さ	底板 12mm, 胴板 12mm
連結管 呼び径	200A相当
材質	合成ゴム
最高使用圧力	0.98MPa
最高使用温度	50°C

表2.36.1 雨水処理設備等の主要配管仕様

## (1) モバイルRO膜装置

名 称	仕 様	
①モバイルRO膜装置雨水受入タンク からモバイルRO膜装置入口まで	呼び径	80A相当
	材質	合成ゴム
	最高使用圧力	0.5MPa
	最高使用温度	40°C
	呼び径	75A相当, 100A相当, 150A相当
	材質	ポリエチレン
	最高使用圧力	0.5MPa
	最高使用温度	40°C
	呼び径／厚さ	80A/Sch. 40 100A/Sch. 40 150A/Sch. 40 200A/Sch. 40
②モバイルRO膜装置入口からモバイ ルRO膜装置出口まで	材質	SUS304TP
	最高使用圧力	0.5MPa, 0.74MPa
	最高使用温度	40°C
	呼び径／厚さ	25A/Sch. 10S 40A, 50A, 65A, 80A/ Sch. 10S, Sch. 20S, Sch. 40, Sch. 80
	材質	SUS304TP, SUS316LTP
	最高使用圧力	0.5MPa, 1.0MPa, 1.5MPa (RO膜加 圧ポンプからRO膜ま で, 濃縮水ラインのRO 膜出口から絞り弁まで)
	最高使用温度	40°C
	呼び径	25A相当, 50A相当, 65A相当, 80A相当
	材質	ポリ塩化ビニル
	最高使用圧力	0.5MPa
	最高使用温度	40°C
③モバイルRO膜装置出口からモバイ ルRO膜装置処理水タンクまで	呼び径	25A相当, 50A相当
	材質	合成ゴム
	最高使用圧力	0.5MPa
	最高使用温度	40°C
	呼び径	75A相当, 100A相当, 150A相当
	材質	ポリエチレン
	最高使用圧力	0.5MPa
	最高使用温度	40°C

	呼び径／厚さ 材質 最高使用圧力 最高使用温度	100A/Sch. 40 150A/Sch. 40 SUS304TP 0.5MPa, 0.74MPa 40°C
--	----------------------------------	---

(2) 淡水化処理RO膜装置

名 称	仕 様	
④淡水化処理RO膜装置雨水受入タンクから淡水化処理RO膜装置入口まで	呼び径 材質 最高使用圧力 最高使用温度	80A相当 合成ゴム 0.5MPa 40°C
	呼び径 材質 最高使用圧力 最高使用温度	50A相当, 75A相当, 100A相当 ポリエチレン 0.5MPa 40°C
	呼び径／厚さ 材質 最高使用圧力 最高使用温度	80A/Sch. 40 100A/Sch. 40 SUS304TP 0.5MPa 40°C
	呼び径／厚さ 材質 最高使用圧力 最高使用温度	50A/Sch. 40 50A/Sch. 80 STPT370 0.5MPa 40°C
⑤淡水化処理RO膜装置入口から淡水化処理RO膜装置出口まで	呼び径 材質 最高使用圧力 最高使用温度	25A相当, 50A相当, 65A相当 ポリ塩化ビニル 0.5MPa 40°C

⑥淡水化処理RO膜装置出口から淡水化処理RO膜装置処理水タンクまで	呼び径／厚さ	40A, 50A, 65A, 80A ／Sch. 10S, Sch. 20S, Sch. 40, Sch. 80
	材質	SUS304TP, SUS316LTP
	最高使用圧力	0.5MPa
	最高使用温度	1.35MPa (RO膜加圧ポンプからRO膜まで) 1.5MPa (RO膜加圧ポンプからRO膜まで, 濃縮水ラインのRO膜出口から絞り弁まで)
	呼び径	40°C
	材質	ポリエチレン
⑦淡水化処理RO膜装置出口から淡水化処理RO膜装置処理水タンクまで	最高使用圧力	0.5MPa
	最高使用温度	40°C
	呼び径	50A相当
	材質	合成ゴム
⑧雨水回収システム	最高使用圧力	0.5MPa
	最高使用温度	40°C
	呼び径	75A相当, 100A相当
	材質	ポリエチレン
⑨雨水回収システム	最高使用圧力	0.5MPa
	最高使用温度	40°C
	呼び径／厚さ	100A/Sch. 40
	材質	STPT370
⑩雨水回収システム	最高使用圧力	0.5MPa
	最高使用温度	40°C
	呼び径／厚さ	100A/Sch. 40
	材質	SUS304TP
⑪雨水回収システム	最高使用圧力	0.5MPa
	最高使用温度	40°C
	呼び径	100A/Sch. 40
	材質	ポリエチレン

### (3) 雨水移送

名 称	仕 様	
⑦集水ピット抜出ポンプから雨水回収タンクまたは中継タンク入口ヘッダーまで	呼び径	75A相当, 100A相当, 150A相当

	呼び径／厚さ 材質 最高使用圧力 最高使用温度	80A/Sch. 40 100A/Sch. 40 150A/Sch. 40 SUS304TP 0.5MPa, 0.74MPa 40°C
	呼び径 材質 最高使用圧力 最高使用温度	80A相当 SUS304 0.74MPa 40°C (伸縮継手)
⑧雨水回収タンクから集合ヘッダー または中継タンク入口ヘッダーまで	呼び径 材質 最高使用圧力 最高使用温度	75A相当, 100A相当 ポリエチレン 0.74MPa 40°C
	呼び径／厚さ 材質 最高使用圧力 最高使用温度	80A/Sch. 40 100A/Sch. 40 200A/Sch. 40 SUS304TP 0.74MPa 40°C
⑨集合ヘッダーから中継タンクまたは雨水受入タンクまで	呼び径 材質 最高使用圧力 最高使用温度	100A相当, 150A相当 ポリエチレン 0.74MPa 40°C
	呼び径／厚さ 材質 最高使用圧力 最高使用温度	80A/Sch. 40 100A/Sch. 40 150A/Sch. 40 200A/Sch. 40 SUS304TP 0.74MPa 40°C
⑩中継タンクから集合ヘッダーまで	呼び径 材質 最高使用圧力 最高使用温度	75A相当, 100A相当 ポリエチレン 0.74MPa 40°C
	呼び径／厚さ 材質 最高使用圧力 最高使用温度	80A/Sch. 40 100A/Sch. 40 SUS304TP 0.74MPa 40°C

(4) 雨水RO濃縮水移送

名 称	仕 様		
⑪モバイルRO膜装置入口分岐から雨水RO濃縮水受入タンクまで	呼び径 材質 最高使用圧力 最高使用温度	75A相当, 80A相当, 100A相当 ポリエチレン 0.5MPa, 0.98MPa 40°C	
	呼び径／厚さ 材質 最高使用圧力 最高使用温度	80A/Sch. 40 STPT410 0.98MPa 40°C	
⑫雨水RO濃縮水受入タンクから雨水RO濃縮水移送ラインフィルタユニット入口まで	呼び径 材質 最高使用圧力 最高使用温度	80A相当 合成ゴム 0.98MPa 40°C	
	呼び径 材質 最高使用圧力 最高使用温度	80A相当 ポリエチレン 0.98MPa 40°C	
	呼び径／厚さ 材質 最高使用圧力 最高使用温度	80A/Sch. 40 STPT410 0.98MPa 40°C	
⑬雨水RO濃縮水移送ラインフィルタユニット入口から雨水RO濃縮水移送ラインフィルタユニット出口まで	呼び径／厚さ 材質 最高使用圧力 最高使用温度	65A/Sch. 40 80A/Sch. 40 STPG370 0.98MPa 40°C	
⑭雨水RO濃縮水移送ラインフィルタユニット出口からろ過処理水受入タンクまで	呼び径 材質 最高使用圧力 最高使用温度	50A相当, 80A相当 ポリエチレン 0.98MPa 40°C	
	呼び径／厚さ 材質 最高使用圧力 最高使用温度	50A/Sch. 80 80A/Sch. 40 STPT410 0.98MPa 40°C	
⑮ろ過処理水受入タンクからRO濃縮水貯槽※入口まで	呼び径 材質 最高使用圧力 最高使用温度	50A相当 合成ゴム 0.98MPa 40°C	

	呼び径 材質 最高使用圧力 最高使用温度	75A相当, 80A相当 ポリエチレン 0.5MPa, 0.98MPa 40°C
	呼び径／厚さ 材質 最高使用圧力 最高使用温度	50A/Sch. 80 80A/Sch. 40 STPT410 0.98MPa 40°C

※ 2.5.2.1.1 汚染水処理設備、貯留設備（タンク等）及び関連設備（移送配管、移送ポンプ等）

### 2.36.3 添付資料

- 添付資料－1：雨水処理設備等全体概略図
- 添付資料－2：雨水処理設備等概略配置図
- 添付資料－3：雨水処理設備等の構造強度・耐震性
- 添付資料－4：雨水処理設備等の具体的な安全確保策
- 添付資料－5：雨水処理設備等に係る確認事項
- 添付資料－6：雨水処理設備等の先行運用について

### 2.36.4 参考資料

- 参考資料－1：放射性固体廃棄物発生量に関する評価
- 参考資料－2：雨水処理設備等の散水設備について
- 参考資料－3：雨水処理設備等の円筒型タンクに関する計算書