

令 05 原機（も）225
令和 5 年 11 月 10 日

原子力規制委員会 殿

住所 茨城県那珂郡東海村大字舟石川 765 番地 1
氏名 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
理事長 小口 正範
(公印省略)

定期事業者検査報告書
(定期事業者検査終了時)

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第 43 条の 3 の 16 第 1 項の規定に基づく高速増殖原型炉もんじゅの発電用原子炉施設の定期事業者検査を終了したため、同条第 3 項の規定に基づき下記のとおり報告いたします。

記

1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 - (1) 名 称 : 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
 - (2) 住 所 : 茨城県那珂郡東海村大字舟石川 765 番地 1
 - (3) 代表者の氏名 : 理事長 小口 正範
2. 発電用原子炉を設置した工場又は事業所の名称及び所在地
 - (1) 名 称 : 高速増殖原型炉もんじゅ
 - (2) 所 在 地 : 福井県敦賀市白木 2 丁目 1 番地
3. 検査に係る発電用原子炉施設の種類及び施設番号
高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設廃止措置計画認可申請書に定める以下の性能維持施設
 - (1) 建物及び構築物
 - (2) 原子炉及び炉心
 - (3) 原子炉冷却系統施設
 - (4) 工学的安全施設
 - (5) 原子炉補助施設
 - (6) 計測制御系統施設

- (7) 電気設備
- (8) タービン及び付属設備
- (9) 放射性廃棄物廃棄施設
- (10) 放射線管理施設
- (11) 発電所補助施設
- (12) その他の施設

4. 検査の実績又は予定の概要

(1) 検査の実績

自 令和 4年 12月 13日

至 令和 5年 10月 18日

検査実績の詳細は、別紙-1 のとおり。

なお、定期事業者検査成績書における所見及び処置すべき事項はなかった。

以 上

検査分類	施設の種類	検査項目	検査実績 (終了日)
燃料取扱設備の系統運転性能検査	計測制御系統施設	計測制御系計装機能確認検査(その1)	令和5年4月27日
	計測制御系統施設	計測制御系計装機能確認検査(その2)	—※1
	原子炉冷却系統施設	遮蔽機能確認検査	令和5年5月17日
	原子炉及び炉心 原子炉冷却系統施設	炉心形状維持機能確認検査	—※1
	原子炉及び炉心 原子炉補助施設	未臨界維持機能確認検査	—※1
	原子炉補助施設	プロセス計装機能確認検査	令和5年4月13日
	原子炉補助施設	インターロック検査	令和5年5月17日
	計測制御系統施設	警報検査(原子炉容器計装)	令和5年5月17日
	原子炉補助施設	警報検査(炉外燃料貯蔵槽)	令和5年4月13日
	原子炉冷却系統施設 原子炉補助施設	燃料交換機能確認検査	令和5年5月24日
燃料取扱装置の動力源喪失時に おける燃料体保持機能検査	原子炉補助施設	動力源喪失検査(燃料交換装置)	令和5年5月17日
	原子炉補助施設	動力源喪失検査(燃料出入機本体A)	令和5年5月17日
	原子炉補助施設	動力源喪失検査(燃料出入機本体B)	令和5年10月4日
	原子炉補助施設	動力源喪失検査(燃料移送機)	令和5年10月4日
	原子炉補助施設	動力源喪失検査(新燃料移送機)	令和5年10月4日
使用済燃料貯蔵設備の系統運転 性能検査	原子炉補助施設	燃料処理貯蔵機能確認検査	令和5年10月13日
	原子炉補助施設	燃料検査機能確認検査	—※1
	原子炉補助施設	燃料池水冷却浄化機能確認検査	令和5年5月9日
	発電所補助施設	窒素雰囲気維持機能確認検査	令和5年5月10日
	原子炉補助施設	燃料搬出設備機能確認検査	令和5年7月14日
	原子炉補助施設	インターロック検査	令和5年10月4日
炉外燃料貯蔵槽冷却設備の系統 運転性能検査	原子炉補助施設	炉外燃料貯蔵槽1次補助設備運転性能検査	—※1
	原子炉補助施設	炉外燃料貯蔵槽アルゴンガス設備運転性能検査	令和5年8月18日
	計測制御系統施設	炉外燃料貯蔵槽ナトリウム漏えい検出設備運転性能検査(DPD(534系))	令和5年3月3日
	計測制御系統施設	炉外燃料貯蔵槽ナトリウム漏えい検出設備運転性能検査(DPDサンプリング(534系))	令和5年3月3日
	計測制御系統施設	炉外燃料貯蔵槽ナトリウム漏えい検出設備運転性能検査(EVST1次ドレンタンク室、EVST1次汲上ポンプ室、EVST1次純化系室、EVST1次コールドトラップ室)	—※1
	計測制御系統施設	炉外燃料貯蔵槽ナトリウム漏えい検出設備運転性能検査(EVST1次オーバフロータンク室)	—※1
新燃料貯蔵設備及び使用済燃料 貯蔵設備の貯蔵能力確認検査	原子炉補助施設	貯蔵能力確認検査	令和5年5月26日
	原子炉補助施設	燃料貯蔵機能確認検査	令和5年10月10日
	原子炉補助施設	インターロック検査	令和5年10月4日
	原子炉補助施設	新燃料受入貯蔵設備機能確認検査(燃料容器ジブクリー ン、燃料容器ホイスト)	令和5年10月4日

※1:維持期間の終了に伴い実施しない検査

※2:第3回定期事業者検査開始時に維持機能を担う機器が「特別な保全計画」にあるため実施しない検査

※3:第3回定期事業者検査期間中に維持機能を担う機器が「特別な保全計画」に移行したため実施しない検査

※4:一部エリアモニタの維持期間が終了したことに伴い、「エリアモニタリング設備の性能検査」の各検査を統合

※5:廃止措置第2段階への移行に伴い実施しない検査

※6:気体廃棄物処理設備排気モニタの維持期間が終了したことに伴い、検査項目名称の変更

※7:項目名称変更

検査実績一覧表(2/5)

別紙-1

検査分類	施設の種類	検査項目	検査実績 (終了日)
原子炉冷却系統施設等の系統運転性能検査	建物及び構築物 原子炉冷却系統施設 発電所補助施設	1次主冷却系設備系統運転性能検査	令和5年4月13日
	原子炉冷却系統施設 原子炉補助施設 タービン及び付属設備 発電所補助施設	2次主冷却系設備系統運転性能検査	令和5年3月29日
	原子炉補助施設	1次ナトリウム補助設備系統運転性能検査	—※2
	原子炉冷却系統施設 原子炉補助施設	1次ナトリウム補助設備機能検査(B系)	—※3
	原子炉冷却系統施設 原子炉補助施設	1次ナトリウム補助設備機能検査(A, C, 共通系)	令和5年4月20日
	原子炉及び炉心 原子炉冷却系統施設 原子炉補助施設	1次アルゴンガス系設備系統運転性能検査	令和5年5月18日
	計測制御系統施設	中央制御室機能検査	令和5年10月18日
	計測制御系統施設	プロセス計装設備監視機能検査(A系)	—※2
	計測制御系統施設	プロセス計装設備監視機能検査(B系)	—※2
	計測制御系統施設	プロセス計装設備監視機能検査(C系)	—※2
	計測制御系統施設	プロセス計装設備監視機能検査(共通系)	令和5年3月23日
	計測制御系統施設	プロセス計装設備測定機能確認検査(A系)	令和5年4月21日
	計測制御系統施設	プロセス計装設備測定機能確認検査(B系)	令和5年4月21日
	計測制御系統施設	プロセス計装設備測定機能確認検査(C系)	令和5年4月21日
	計測制御系統施設	プロセス計装設備測定機能確認検査(共通系)	令和5年6月1日
ナトリウムを内包する機器・配管の外観検査	原子炉冷却系統施設 原子炉補助施設	1次アルゴンガス・サンプリング装置の作動検査	令和5年7月25日
	原子炉冷却系統施設 原子炉補助施設	1次アルゴンガス系純度監視装置機能確認検査	令和5年6月22日
	原子炉冷却系統施設 原子炉補助施設	外観検査(その1)(Aループ)	令和5年1月20日
	原子炉冷却系統施設 原子炉補助施設	外観検査(その1)(Bループ)	令和5年3月10日
	原子炉冷却系統施設 原子炉補助施設	外観検査(その1)(Cループ)	令和5年1月27日
	原子炉補助施設	外観検査(その2)	—※1
	原子炉補助施設	炉外燃料貯蔵槽機能検査	令和5年5月23日
	原子炉冷却系統施設 工学的安全施設 原子炉補助施設	原子炉容器等機能検査	令和5年5月24日
その他の施設	2次冷却材ナトリウム一時保管用タンク機能検査		令和5年6月30日

※1:維持期間の終了に伴い実施しない検査

※2:第3回定期事業者検査開始時に維持機能を担う機器が「特別な保全計画」にあるため実施しない検査

※3:第3回定期事業者検査期間中に維持機能を担う機器が「特別な保全計画」に移行したため実施しない検査

※4:一部エリアモニタの維持期間が終了したことに伴い、「エリアモニタリング設備の性能検査」の各検査を統合

※5:廃止措置第2段階への移行に伴い実施しない検査

※6:気体廃棄物処理設備排気モニタの維持期間が終了したことに伴い、検査項目名称の変更

※7:項目名称変更

検査実績一覧表(3/5)

別紙一

検査分類	施設の種類	検査項目	検査実績 (終了日)
液体廃棄物処理設備の系統運転性能検査	放射性廃棄物廃棄施設	液体廃棄物処理設備系統運転性能検査	令和5年7月13日
液体廃棄物処理設備の警報、インターロックの動作状況の確認検査	放射性廃棄物廃棄施設	警報検査	令和5年7月7日
	放射性廃棄物廃棄施設	インターロック検査	令和5年7月7日
	放射性廃棄物廃棄施設	外観検査	令和5年7月3日
固体廃棄物貯蔵設備の貯蔵能力確認検査	放射性廃棄物廃棄施設	貯蔵能力確認検査	令和5年6月28日
固体廃棄物貯蔵設備及び固体廃棄物処理設備の警報及びインターロックの動作状況の確認検査	放射性廃棄物廃棄施設	警報検査(その1)	令和5年7月20日
	放射性廃棄物廃棄施設	警報検査(その2)	令和5年7月20日
	放射性廃棄物廃棄施設	インターロック検査(その1)	令和5年7月20日
	放射性廃棄物廃棄施設	インターロック検査(その2)	令和5年7月20日
	放射性廃棄物廃棄施設	外観検査	令和5年7月20日
	放射性廃棄物廃棄施設	性能検査	令和5年7月21日
	放射線管理施設	性能検査※4	令和5年5月18日
プロセスマニタリング設備の性能検査	放射線管理施設	性能検査(排気筒モニタ、排水モニタ以外)	令和5年6月27日
	放射線管理施設	性能検査(排気筒モニタ、排水モニタ)	令和5年6月16日
固定式周辺モニタリング設備の性能検査	放射線管理施設	性能検査	令和5年8月8日
移動式周辺モニタリング設備の作動検査	放射線管理施設	作動検査	令和5年5月22日
換気設備の性能検査	工学的安全施設	換気設備性能検査(アニュラス循環排気ファン)	令和5年8月2日
	発電所補助施設	換気設備性能検査(格納容器換気装置)	令和5年8月22日
	発電所補助施設	換気設備性能検査(格納容器空気雰囲気調節装置)	令和5年4月28日
	発電所補助施設	換気設備性能検査(補助建物一般換気装置)	—※5
	発電所補助施設	換気設備性能検査(中央制御室空調装置、電気設備室換気装置)	令和5年8月10日
	発電所補助施設	換気設備性能検査(蒸気発生器室換気装置)	—※5
	発電所補助施設	換気設備性能検査(燃料取扱設備室換気装置)	令和5年8月7日
	発電所補助施設	換気設備性能検査(放射線管理室空調装置)(空調ファン及び排気ファン)	令和5年8月24日
	発電所補助施設	換気設備性能検査(炉外燃料貯蔵槽冷却系室換気装置)	—※5
	発電所補助施設	換気設備性能検査(メンテナンス・廃棄物処理建物換気装置)	令和5年8月9日
	発電所補助施設	換気設備性能検査(放射線管理室空調装置)(放射線管理室浄化ファン及び放射線管理室浄化フィルタユニット)	令和5年8月30日

※1:維持期間の終了に伴い実施しない検査

※2:第3回定期事業者検査開始時に維持機能を担う機器が「特別な保全計画」にあるため実施しない検査

※3:第3回定期事業者検査期間中に維持機能を担う機器が「特別な保全計画」に移行したため実施しない検査

※4:一部エアモニタの維持期間が終了したことに伴い、「エアモニタリング設備の性能検査」の各検査を統合

※5:廃止措置第2段階への移行に伴い実施しない検査

※6:気体廃棄物処理設備排気モニタの維持期間が終了したことに伴い、検査項目名称の変更

※7:項目名称変更

検査実績一覧表(4/5)

別紙-1

検査分類	施設の種類	検査項目	検査実績 (終了日)
非常用発電装置の性能検査	電気設備	性能検査(A系)	令和5年2月8日
	電気設備	性能検査(B系)	令和4年12月13日
無停電電源装置の性能検査	電気設備	性能検査	令和5年5月12日
建物及び構築物の外観検査	建物及び構築物 工学的安全施設 原子炉補助施設 放射性廃棄物廃棄施設	建物構造部外観検査(管理区域)	令和5年4月19日
	建物及び構築物	建物構造部外観検査(非管理区域)	令和5年6月13日
	建物及び構築物	ライナ外観検査(原子炉建物)(Aループ)	—※2
	建物及び構築物	ライナ外観検査(原子炉建物)(Bループ)	—※2
	建物及び構築物	ライナ外観検査(原子炉建物)(Cループ)	—※2
	建物及び構築物	ライナ等外観検査(原子炉補助建物)	—※1
	建物及び構築物	ライナ等外観検査(炉外燃料貯蔵槽室)	令和5年5月23日
	建物及び構築物	原子炉容器室ライナ検査	令和5年5月24日
原子炉格納施設の外観検査	工学的安全施設	外観検査	令和5年9月1日
原子炉補機冷却水設備、原子炉補機冷却海水設備及び機器冷却系設備の系統運転性能検査	原子炉補助施設	原子炉補機冷却水設備系統運転性能検査	令和5年8月29日
	原子炉補助施設	原子炉補機冷却海水設備系統運転性能検査	令和5年8月28日
	原子炉補助施設	機器冷却系設備運転性能検査	—※2
気体廃棄物処理設備の性能検査	放射性廃棄物廃棄施設	気体廃棄物処理設備系統運転性能検査※6	令和5年5月12日
	放射性廃棄物廃棄施設	排気筒外観検査	令和5年7月19日
圧縮空気設備の系統運転性能検査	発電所補助施設	制御用圧縮空気設備系統運転性能検査	令和5年7月12日
	発電所補助施設	所内用圧縮空気設備系統運転性能検査※7	令和5年7月12日
共通保修設備の系統運転性能検査	原子炉補助施設	機器洗浄機能確認検査	令和5年9月29日
	原子炉補助施設	機器移送機能確認検査(メンテナンス台車)	令和5年9月5日
	原子炉補助施設	機器移送機能確認検査(メンテナスクレーン)	令和5年5月19日
電気設備の電圧確認検査	電気設備	電圧確認検査	令和5年4月25日
補助蒸気設備の系統運転性能検査	タービン及び付属設備	補給水タンク系統運転性能検査	令和5年7月25日
	発電所補助施設	淡水供給設備系統運転性能検査	令和5年7月25日
	タービン及び付属設備 発電所補助施設	補助蒸気設備系統運転性能検査	令和5年9月25日
放射線計測器の作動検査	放射線管理施設	作動検査	令和5年4月27日
気象観測設備の作動状況確認検査	放射線管理施設	作動状況確認検査	令和5年10月11日
消火設備の機能確認検査	発電所補助施設	炭酸ガス消火設備機能検査	令和5年6月2日
	発電所補助施設	火災検知設備機能検査	令和5年7月28日
	発電所補助施設	水消火設備、泡消火設備機能検査	令和5年9月13日
	発電所補助施設	可搬式消火器機能検査	令和5年9月15日

※1:維持期間の終了に伴い実施しない検査

※2:第3回定期事業者検査開始時に維持機能を担う機器が「特別な保全計画」にあるため実施しない検査

※3:第3回定期事業者検査期間中に維持機能を担う機器が「特別な保全計画」に移行したため実施しない検査

※4:一部エリアモニタの維持期間が終了したことに伴い、「エリアモニタリング設備の性能検査」の各検査を統合

※5:廃止措置第2段階への移行に伴い実施しない検査

※6:気体廃棄物処理設備排気モニタの維持期間が終了したことに伴い、検査項目名称の変更

※7:項目名称変更

検査実績一覧表(5/5)

別紙-1

検査分類	施設の種類	検査項目	検査実績 (終了日)
排水処理設備の機能確認検査	発電所補助施設	排水処理設備機能確認検査	—※5
非常時の対応設備の配備状況の確認検査	その他の施設	非常時の対応設備の配備状況の確認検査(その1)	令和5年3月10日
	その他の施設	非常時の対応設備の配備状況の確認検査(その2)	令和5年5月11日
	その他の施設	非常時の対応設備の配備状況の確認検査(その3)(電源車)	令和5年7月10日
	その他の施設	非常時の対応設備の配備状況の確認検査(その3)(タンクローリー)	令和5年7月10日
	建物及び構築物 その他の施設	非常時の対応設備の配備状況の確認検査(その4)	令和5年3月22日

※1:維持期間の終了に伴い実施しない検査

※2:第3回定期事業者検査開始時に維持機能を担う機器が「特別な保全計画」にあるため実施しない検査

※3:第3回定期事業者検査期間中に維持機能を担う機器が「特別な保全計画」に移行したため実施しない検査

※4:一部エアモニタの維持期間が終了したことに伴い、「エアモニタリング設備の性能検査」の各検査を統合

※5:廃止措置第2段階への移行に伴い実施しない検査

※6:気体廃棄物処理設備排気モニタの維持期間が終了したことに伴い、検査項目名称の変更

※7:項目名称変更