

可能であり、このことは第7.1.2.26図及び第7.1.2.27図でも確認できる。さらに、格納容器再循環ユニットの除熱特性について、粗フィルタを取り外した場合、「7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失」の感度解析結果が示すとおり、原子炉格納容器圧力及び温度の上昇は抑制されることから、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。

b. 操作条件

操作条件の不確かさとして、操作の不確かさを「認知」、「要員配置」、「移動」、「操作所要時間」、「他の並列操作有無」及び「操作の確実さ」の6要因に分類し、これらの要因が運転員等操作時間に与える影響を評価する。また、運転員等操作時間に与える影響が評価項目となるパラメータに与える影響を評価し、評価結果を以下に示す。

(a) 運転員等操作時間に与える影響

操作条件の2次冷却系強制冷却開始は、解析上の操作開始時間として事象発生30分後を設定している。運転員等操作時間に与える影響として、実態の運転操作においては、全交流動力電源喪失の認知時間は早まる可能性があることから、実態の操作開始時間が早くなる場合が考えられる。このため運転員等操作時間に対する余裕は大きくなる。なお、この操作を行う運転員等は、他の操作との重複がないことから、操作開始時間が早まっても、他の運転員等の操作時間に与える影響はない。

操作条件の1次冷却材温度及び圧力の保持操作は、解析上の操作開始時間として1次冷却材温度208°C（約

1.7MPa[gage]）到達時及び1次冷却材温度170°C（約0.7MPa[gage]）到達時を設定している。運転員等操作時間に与える影響として、実態の操作開始時間は解析上の設定とほぼ同等であり、操作開始時間に与える影響は小さいことから、運転員等操作時間に与える影響も小さい。当該操作は、解析コード及び解析条件（操作条件を除く。）の不確かさにより操作開始時間は早まる若しくは遅れる可能性があるが、他の操作との重複もないことから、他の操作に与える影響はない。

操作条件の蓄圧タンク出口弁の閉操作は、解析上の操作開始時間として1次冷却材圧力約1.7MPa[gage]到達時及び代替交流電源確立時を設定している。運転員等操作時間に与える影響として、実態の操作開始時間は解析上の設定とほぼ同等であり、操作開始時間に与える影響は小さいことから、運転員等操作時間に与える影響も小さい。当該操作は、解析コード及び解析条件（操作条件を除く。）の不確かさにより操作開始時間は早まる若しくは遅れる可能性があるが、中央制御室で行う操作であり、他の操作との重複もないことから、他の操作に与える影響はない。

操作条件の2次冷却系強制冷却再開は、解析上の操作開始時間として蓄圧タンク出口弁閉止から10分後を設定している。運転員等操作時間に与える影響として、実態の操作開始時間は解析上の設定とほぼ同等であり、操作開始時間に与える影響は小さいことから、運転員等操作時間に与える影響も小さい。当該操作は、解析コード及び解析条件

(操作条件を除く。) の不確かさにより操作開始時間は早まる若しくは遅れる可能性があるが、他の操作との重複もないことから、他の操作に与える影響はない。

操作条件の代替格納容器スプレイポンプの起動操作は、解析上の操作開始時間として1次冷却材圧力0.7MPa[gage]到達時を設定している。運転員等操作時間に与える影響として、実態の操作開始時間は解析上の設定とほぼ同等であり、操作開始時間に与える影響は小さいことから、運転員等操作時間に与える影響も小さい。当該操作は、解析コード及び解析条件（操作条件を除く。）の不確かさにより操作開始時間は早まる若しくは遅れる可能性があるが、他の操作との重複もないことから、他の操作に与える影響はない。

(b) 評価項目となるパラメータに与える影響

操作条件の2次冷却系強制冷却開始は、運転員操作時間に与える影響として、実態の操作開始時間は解析上の設定よりも早まる可能性があることから、その場合1次冷却系からの漏えい量が少なくなり、1次冷却系保有水量の減少が抑制されるため、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。

操作条件の2次冷却系強制冷却による1次冷却材温度維持は、運転員等操作時間に与える影響として、実態の操作開始時間は解析上の設定とほぼ同等であることから、評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。

操作条件の蓄圧タンク出口弁の閉操作は、運転員等操作

時間に与える影響として、実態の操作開始時間は解析上の設定とほぼ同等であることから、評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。

操作条件の2次冷却系強制冷却再開は、運転員等操作時間に与える影響として、実態の操作開始時間は解析上の設定よりも早まる可能性があるが、操作開始が早くなる場合には1次冷却系からの漏えい量が少なくなり、1次冷却系保有水量の減少が抑制されるため、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。一方、冷却材放出における臨界流モデル等の不確かさにより、1次冷却系からの漏えい率が少なくなると主蒸気逃がし弁を用いた調整による目標到達時間が遅くなり、これに伴い操作開始は遅くなる。操作開始が遅くなる場合は、1次冷却系からの漏えい率と操作遅れ時間の程度により評価項目となるパラメータに対する余裕は小さくなると考えられる。「7.1.2.3(3) 操作時間余裕の把握」において、事象発生の30分後の2次冷却系強制冷却開始の操作時間余裕を感度解析により確認しており、蓄圧タンク出口弁閉止後の2次冷却系強制冷却再開も、同程度の遅れに対して評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。

(添付資料7.1.2.18)

操作条件の代替格納容器スプレイポンプの起動操作は、運転員操作時間に与える影響として、実態の操作開始時間は解析上の設定よりも早まる可能性があることから、その場合蓄圧タンク出口弁閉止後の2次冷却系強制冷却再開と

同様、操作開始が早くなる場合には、炉心への注水のタイミングが早くなることから1次冷却系保有水量の減少が抑制されることで評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。また、操作開始が遅くなる場合は、「7.1.2.3(3) 操作時間余裕の把握」において、炉心注水が遅れた場合の操作時間余裕を評価しており、評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。

(3) 操作時間余裕の把握

操作開始時間の遅れによる影響度合いを把握する観点から、評価項目となるパラメータに対して、対策の有効性が確認できる範囲内での操作時間余裕を確認し、その結果を以下に示す。

操作条件の2次冷却系強制冷却開始については、2次冷却系強制冷却の開始時間に対する時間余裕を確認するため、解析上の開始時間は事象発生の30分後であるのに対し、事象発生の60分後に開始する場合の感度解析結果を第7.1.2.43図から第7.1.2.46図に示す。その結果、1次冷却系の減温、減圧が遅くなることで、1次冷却系からの漏えい量が多くなり、1次冷却系保有水量の減少が早くなるが、評価項目となるパラメータに対して十分余裕があり、事象発生から約60分の時間余裕がある。なお、本感度解析から蓄圧タンク出口弁閉止後の2次冷却系強制冷却再開についても同程度の時間余裕がある。

(添付資料7.1.2.18)

操作条件の蓄圧タンク出口弁閉止については、蓄圧タンク出口弁の閉操作の操作時間余裕としては、第7.1.2.47図に示すとおり、1次冷却材圧力が約1.7MPa[gage]から、蓄圧タンク内の

窒素が1次冷却系内に注入される圧力1.2MPa[gage]に達するまでの時間を1次冷却材圧力が約1.7MPa[gage]到達時点の圧力低下を維持するものとして概算した。その結果、約13分の時間余裕がある。

(添付資料7.1.2.13)

操作条件の代替格納容器スプレイポンプ起動については、代替格納容器スプレイポンプによる代替炉心注水の操作時間余裕としては、第7.1.2.48図に示すとおり、1次冷却系保有水量が炉心露出に至る可能性のある水量に減少するまでの時間を、1次冷却材圧力が2次冷却系強制冷却再開操作時点のまま維持するものとして概算した。その結果、約1.6時間の時間余裕がある。

(添付資料7.1.2.19)

(4) まとめ

解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価の範囲として、運転員等操作時間に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響及び操作時間余裕を確認した。その結果、解析コード及び解析条件の不確かさが運転員等操作時間に与える影響等を考慮した場合においても、運転員による主蒸気逃がし弁の開度調整により1次冷却材温度の維持及び減温、減圧を行うこと等により、評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。

この他、評価項目となるパラメータに対して、対策の有効性が確認できる範囲内において、操作時間には時間余裕がある。

(添付資料7.1.2.17)

7.1.2.4 必要な要員及び資源の評価

(1) 必要な要員の評価

事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失」において、重大事故等対策時における必要な要員は、「7.1.2.1(3) 炉心損傷防止対策」に示すとおり21名である。「7.5.2 重大事故等対策時に必要な要員の評価結果」で説明している中央制御室の運転員、災害対策本部要員、災害対策要員及び災害対策要員（支援）の36名で対処可能である。

(2) 必要な資源の評価

事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失」において、必要な水源、燃料及び電源は、「7.5.1(2) 資源の評価条件」の条件にて評価している。その結果を以下に示す。

なお、重要事故シーケンス「外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能の喪失及びRCPシールLOCAが発生する事故」及び、RCPシールLOCAが発生しない「外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能が喪失する事故」において、資源の評価上厳しくなる「外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能の喪失及びRCPシールLOCAが発生する事故」の評価結果を以下に示す。

a. 水源

燃料取替用水ピット（ $1,700\text{m}^3$ ：有効水量）を水源とする代替格納容器スプレイポンプによる代替炉心注水により事象発生の約51時間後に燃料取替用水ピット水位が16.5%となるが、この時点で格納容器再循環サンプ水位（広域）は71%以上と

なるため格納容器再循環サンプを水源とした高圧代替再循環運転に移行することが可能である。したがって、燃料取替用水ピットへの補給は不要である。

補助給水ピット（ 570m^3 ：有効水量）を水源とするタービン動補助給水ポンプを用いた蒸気発生器への注水による2次冷却系の冷却については、補助給水ピットが枯渇するまでの約7.4時間の注水継続が可能である。なお、5.4時間以降は、補助給水ピットに可搬型大型送水ポンプ車（約 $300\text{m}^3/\text{h}$ （1台当たり））による海水補給を行う。

b. 燃料

代替非常用発電機による電源供給については、保守的に事象発生直後からの運転を想定すると、7日間の運転継続に約138.1kLの軽油が必要となる。

緊急時対策所への電源供給については、保守的に事象発生直後からの緊急時対策所用発電機の運転を想定すると、7日間の運転継続に約19.2kLの軽油が必要となる。

可搬型大型送水ポンプ車による補助給水ピットへの蒸気発生器注水用の海水補給及び使用済燃料ピットへの海水注水については、保守的に事象発生直後からの可搬型大型送水ポンプ車の運転を想定すると、7日間の運転継続に約12.5kLの軽油が必要となる。

可搬型大型送水ポンプ車による格納容器内自然対流冷却については、保守的に事象発生直後からの可搬型大型送水ポンプ車の運転を想定すると、7日間の運転継続に約12.5kLの軽油が必要となる。

ディーゼル発電機燃料油貯油槽（約540kL）及び燃料タンク（SA）（約50kL）にて合計約590kLの軽油を保有しており、これらの使用が可能であることから、代替非常用発電機による電源供給、緊急時対策所への電源供給、可搬型大型送水ポンプ車による補助給水ピットへの蒸気発生器注水用の海水補給及び使用済燃料ピットへの海水注水並びに格納容器内自然対流冷却について、7日間の継続が可能である（合計使用量約182.3kL）。

c. 電源

代替非常用発電機の電源負荷については、重大事故等対策に必要な負荷として約1,638kW必要となるが、代替非常用発電機の給電容量2,760kW（3,450kVA）未満となることから、必要負荷に対しての電源供給が可能である。

また、緊急時対策所への電源供給を行う緊急時対策所用発電機についても、必要負荷に対しての電源供給が可能である。

蓄電池の容量については、交流電源が復旧しない場合を想定しても、不要な直流負荷の切離しを行うことにより、事象発生後24時間の直流電源供給が可能である。

（添付資料7.1.2.20）

7.1.2.5 結論

事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失」では、RCPシール部からの1次冷却材の漏えい等により1次冷却系保有水量の減少が継続し、炉心損傷に至ることが特徴である。事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失」に対する炉心損傷防止対策としては、初期の対策としてタービン動補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁による

2次冷却系強制冷却，代替格納容器スプレイポンプによる代替炉心注水並びにB-充てんポンプ（自己冷却）による炉心注水，安定状態に向けた対策としてC，D-格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却，A-高圧注入ポンプによる高圧代替再循環を整備している。

事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失」の重要事故シーケンス「外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し，原子炉補機冷却機能の喪失及びRCPシールLOCAが発生する事故」及びRCPシールLOCAが発生しない「外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し，原子炉補機冷却機能が喪失する事故」について有効性評価を行った。

上記の場合においても，運転員等操作によるタービン動補助給水泵ポンプ及び主蒸気逃がし弁を用いた2次冷却系強制冷却並びに代替格納容器スプレイポンプによる代替炉心注水を実施することにより，炉心損傷することはない。

その結果，燃料被覆管温度及び酸化量，原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力，原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力及び温度は，評価項目を満足している。また，安定状態を維持できる。

解析コード及び解析条件の不確かさについて確認した結果，運転員等操作時間に与える影響及び評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。また，対策の有効性が確認できる範囲内において，操作時間余裕について確認した結果，操作が遅れた場合でも一定の余裕がある。

重大事故等対策時に必要な要員は，運転員，災害対策本部要員，災害対策要員及び災害対策要員（支援）にて確保可能である。また，必要な水源，燃料及び電源を供給可能である。

以上のことから、タービン動補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁による2次冷却系強制冷却、代替格納容器スプレイポンプによる代替炉心注水、C、D－格納容器再循環ユニットを用いた格納容器内自然対流冷却による原子炉格納容器除熱等の炉心損傷防止対策は、選定した重要事故シーケンスに対して有効であることが確認でき、事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失」に対して有効である。

第 7.1.2.1 表 「全交流動力電源喪失」の重大事故等対策について（1／6）

判断及び操作	手順	重大事故等対処設備		
		常設設備	可搬型設備	計装設備
a. 全交流動力電源喪失及びブランストリップの確認	<ul style="list-style-type: none"> 外部電源が喪失しディーゼル発電機が起動失敗することにより、すべての非常用母線及び常用母線の電圧が「0 V」を示したことを確認し、全交流動力電源喪失を判断するとともに、蓄電池（非常用）による非常用直流母線への給電を確認する。また、原子炉トリップ及びタービントリップを確認する。 主蒸気隔離を行い、主蒸気ファイン圧力等のループ間偏差により、2次冷却材喪失、蒸気発生器伝熱管漏えいの兆候を経続的に確認する。 蒸気発生器2次側による炉心冷却を行う場合、2次冷却材喪失又は蒸気発生器伝熱管漏えいの兆候が確認されれば、健全側蒸気発生器の主蒸気速がし弁による炉心冷却を行う。 		<p>出力領域中性子束*</p> <p>中間領域中性子束*</p> <p>中性子源領域中性子束*</p> <p>1次冷却材圧力（仮域）*</p> <p>加压器水位*</p> <p>蒸気発生器水位（実域）*</p> <p>蒸気発生器水位（仮域）*</p> <p>主蒸気ライン圧力*</p>	
b. タービン動補助給水ポンプの起動及び補助給水流量確立の確認	<ul style="list-style-type: none"> 蒸気発生器水位低下等によりタービン動補助給水ポンプが起動し、補助給水流量が確立することを確認する。 	<p>【タービン動補助給水ポンプ】*</p> <p>【蒸気発生器】*</p> <p>【補助給水ポンプ】*</p>	<p>【補助給水流量】*</p> <p>【蒸気発生器水位（実域）】*</p> <p>【蒸気発生器水位（仮域）】*</p> <p>【補助給水ビット水位】*</p>	
c. 早期の電源回復不能判断及び対応	<ul style="list-style-type: none"> 中央制御室からの非常用母線の電源回復操作に失敗し、早期の電源回復不能と判断した場合には、全交流動力電源喪失を起因とする各種事象への対応も想定して代替非常用発電機、代替格納容器スライボンプ、B一充てんポンプ（自己冷却）、アニュラス空気浄化系の空気作動弁及びダンパーへの代替空気供給、使用済燃料ピットへの注水確保、格納容器内自然対流冷却、中央制御室非常用循環系のダンパ開閉装置並びに可搬型大型送水ポンプ車の準備を開始する。 安全系統機の非常用母線からの切り離しを実施し、その後、代替非常用発電機を起動する。 代替非常用発電機の起動が完了すれば、代替非常用発電機から非常用母線への給電操作を実施することにより、非常用母線への給電を開始する。 	<p>代替非常用発電機 ディーゼル発電機燃料油貯油槽*</p> <p>燃料タンク（SA）</p>	<p>可搬型タンクローリー</p>	

*：既許可の対象となっている設備を重大事故等対処設備に位置付けるもの
 【 】：重大事故等対処設備（設計基準拡張）

第 7.1.2.1 表 「全交流動力電源喪失」の重大事故等対策について（2／6）

判断及び操作	手順	重大事故等対処設備		
		常設設備	可搬型設備	計装設備
d . 1次冷却材漏えいの判断	・ 加圧器水位及び圧力の低下、原子炉格納容器圧力及び温度の上昇、格納容器サンプ及び格納容器再循環サンプ水位の上昇、格納容器内エリアモニタの上昇等により、1次冷却材漏えいの判断を行う。	—	—	1次冷却材圧力（広域）* 加圧器水位* 原子炉格納容器圧力* 格納容器内温度* 格納容器内高レンジエリアモニタ（高レンジ）* 格納容器内高レンジエリアモニタ（低レンジ）* 格納容器再循環サンプ水位（広域）* 格納容器再循環サンプ水位（狭域）*
e . 補助給水系機能維持の判断	・すべての補助給水流量指示の合計が 80m ³ /h 以上であることを確認する。	【タービン動輪補助給水ポンプ】* 【蒸気発生器】* 【補助給水ピット】*	—	【補助給水流量】* 【蒸気発生器水位（狭域）】* 【蒸気発生器水位（広域）】* 【補助給水ピット水位】*
f . 1次冷却材ポンプ封水戻り隔壁弁等の閉止	・充てんポンプの起動時における1次冷却材ポンプシール温度急変等を防止するために、1次冷却材ポンプ封水戻り隔壁弁及び格納容器隔壁作動信号を行なう。また、非常用炉心冷却設備作動信号の発信に伴い、動作する格納容器隔壁弁の閉を確認する。 ・隔壁弁の電源が回復していない場合は、現場にて閉操作する。	—	—	—

* : 既許可の対象となつている設備を重大事故等対処設備に位置付けるもの
【 】: 重大事故等対処設備（設計・基準拡張）

第 7.1.2.1 表 「全交流動力電源喪失」の重大事故等対策について（3／6）

判断及び操作	手順	重大事故等対処設備	
		常設設備 蓄電池（非常用）*	可搬型設備 後備蓄電池
g. 不要直流電源負荷切離し	<ul style="list-style-type: none"> 代替非常用発電機による非常用母線への給電不能を判断した場合には、長時間の直流電源供給を可能とするため、不要直流電源負荷の切り離しを実施する。 非常用母線の停電状態が8時間継続すれば、残りの定められた直流負荷の切り離しを行い、蓄電池（非常用）及び後備蓄電池による直流給電が事象発生の24時間後まで継続可能な処置を行う。 	蓄電池（非常用）* 後備蓄電池	—
h. 蒸気発生器 2 次側による炬心冷却	<ul style="list-style-type: none"> 事象発生後 30 分以内を目安に主蒸気逃がし弁を現場にて手動で開操作することで、1次冷却材圧力（広域）指示 1.7MPa[gage]（1次冷却材温度（広域－高温側）指示 208°C）を目標に減温、減圧を行う。また、目標値となれば温度、圧力を維持する。 その後の蒸気発生器への注水量確保として、可搬型大型送水ポンプ車による補助給水ピットへの補給を行う。 	【主蒸気逃がし弁】* 【タービン動補助給水泵】* 【蒸気発生器】* 【補助給水ピット】* ディーゼル発電機燃料油貯 料タンク（SA）	可搬型大型送水ポンプ車 可搬型タンクローリー 1次冷却材温度（広域－高温側）* 1次冷却材温度（広域－低温側）* 1次冷却材圧力（広域）* 【補助給水流量】* 【主蒸気ライン圧力】* 【蒸気発生器水位（狭域）】* 【蒸気発生器水位（広域）】* 【補助給水ヒット水位】*
i. 蓄圧注入系動作の確認	<ul style="list-style-type: none"> 1次冷却材圧力の低下に伴い、蓄圧注入系が動作することを確認する。 	【蓄圧タンク】*	1次冷却材圧力（広域）* —

*：既許可の対象となつている設備を重大事故等対処設備に位置付けるもの
 【】：重大事故等対処設備（設計基準拡張）

第 7.1.2.1 表 「全交流動力電源喪失」の重大事故等対策について（4／6）

判断及び操作	手順	重大事故等対処設備		
		常設設備	可搬型設備	計装設備
j. アニユラス空気淨化系及び中央制御室非常用循環系の起動	<ul style="list-style-type: none"> アニユラス部の水素滞留防止及び被ばく低減対策として、現場でアニユラス空気淨化系の空気作動弁及びダンパーへの代替空気供給（窒素ボンベ接続）を行い、B-アニユラス空気淨化ファンを起動する。 中央制御室の作業環境確保のため、現場で中央制御室非常用循環系タンクへの開処置を行い、中央制御室非常用循環系を起動する。 	B-アニユラス空気淨化ファン* B-アニユラス空気淨化フィルタユニット* 中央制御室循環ファン* 中央制御室給気ファン* 中央制御室非常用循環ファン* 中央制御室非常用循環フィルタユニット* 代替非常用発電機 ディーゼル発電機燃料油貯油槽*	アニユラス全量排気弁等 操作用可搬型窒素ガスボンベ 可搬型タンクローリー	
k. 蓄圧タンク出口弁閉操作	<ul style="list-style-type: none"> 1次冷却材圧力（広域）指示が 1.7MPa[gage]（1次冷却材温度（広域－高温側）指示 208°C）になれば、その状態を維持し、代替非常用発電機により電源が供給されることを確認し、蓄圧タンク出口弁を閉操作する。 	【蓄圧タンク出口弁】* 燃料タンク (SA)	1次冷却材圧力（広域）* 1次冷却材温度（広域－高温側）* 1次冷却材温度（広域－低温側）*	1次冷却材圧力（広域）* 1次冷却材温度（広域－高温側）* 1次冷却材温度（広域－低温側）*

* : 既許可の対象となつている設備を重大事故等対処設備に位置付けるもの
 【 】 : 重大事故等対処設備（設計基準拡張）

第 7.1.2.1 表 「全交流動力電源喪失」の重大事故等対策について（5／6）

判断及び操作 手順	重大事故等対処設備		
	常設設備	可搬型設備	計装設備
1. 蒸気発生器 2 次側による炉心 冷却の再開	・蓄圧タンク出口弁を確認後、1 次冷却材圧力 (広域) 指示 0.7MPa[gage] (1 次冷却材温度 (広域 - 高温側) 指示 170°C) を目標に、タービン動補助 給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁による 2 次冷却系強 制冷却を再開し、目標値となれば温度及び圧力を維 持する。	【主蒸気逃がし弁】* 【タービン動補助給水ポン プ】* 【蒸気発生器】* 【辅助給水ピット】* —	1 次冷却材温度 (広域 - 高温側) * 1 次冷却材温度 (広域 - 低温側) * 1 次冷却材圧力 (広域) * 【補助給水流量】* 【主蒸気ライン圧力】* 【蒸気発生器水位 (広域)】* 【蒸気発生器水位 (広域)】* 【補助給水ピット水位】*
m. 代替格納容器スプレイポンプ による代替炉心注水	・代替格納容器スプレイポンプの準備が完了し、1 次 冷却材圧力 (広域) 指示 0.7MPa[gage] (1 次冷却材 温度 (広域 - 高温側) 指示 170°C) となれば燃料取 替用水ピットを水源とした代替格納容器スプレイボ ンプによる代替炉心注水を行う。 ・代替格納容器スプレイポンプの準備が早く整った場 合は 1 次冷却材圧力 (広域) 指示が 0.7MPa[gage] 以 上であっても、ポンプ吐出圧力以下であれば、代替 炉心注水を開始する。 ・代替格納容器スプレイポンプによる注水流量は、早 期に 1 次冷却系保有水量を回復させるよう調整す る。	代替格納容器スプレイポンプ 燃料取替用水ピット* 代替非常用発電機 ディーゼル発電機燃料油貯油 槽* 燃料タンク (SA)	可搬型タンククローリー 1 次冷却材温度 (広域 - 高温側) * 1 次冷却材温度 (広域 - 低温側) * 1 次冷却材圧力 (広域) * 加工器水位* 燃焼取替用水ピット水位* 原子炉容器水位* 代替格納容器スプレイポンプ出口積 算流量
	・代替格納容器スプレイポンプによる代替炉心注水が 行えない場合、B-充てんポンプ (自己冷却) によ る代替炉心注水を行う。	B-充てんポンプ* 燃料取替用水ピット* 代替非常用発電機 ディーゼル発電機燃料油貯油 槽* 燃料タンク (SA)	可搬型タンククローリー 1 次冷却材温度 (広域 - 高温側) * 1 次冷却材温度 (広域 - 低温側) * 1 次冷却材圧力 (広域) * 加工器水位* 燃焼取替用水ピット水位* 原子炉容器水位*

* : 既許可の対象となつている設備を重大事故等対処設備に位置付けるもの

【 】 : 重大事故等対処設備 (設計基準拡張)
□ : 有効性評価上考慮しない操作

第7.1.2.1表 「全交流動力電源喪失」の重大事故等対策について（6／6）

判断及び操作	手順	重大事故等対処設備		
		常設設備	可搬型設備	計装設備
n. 格納容器内自然対流冷却及び 高压代替再循環運転	<ul style="list-style-type: none"> RCP シール LOCA が発生している場合、安定状態に向けた対策として、可搬型大型送水ポンプ車を用いた C, D-格納容器再循環ユニット及び A-高压注入ポンプへの海水通水により、格納容器内自然対流冷却及び高压代替再循環運転を行う。 海水通水が完了すれば、格納容器内自然対流冷却を行う。 燃料取替用ビット水位指示が再循環サンプ水位（広域）指示 71%以上であることを確認し、代替格納容器スライポンプによる代替炉心注水から手動により高圧代替再循環運転へ切り替え、炉心冷却を行う。 	<p>燃料取替用ビット*</p> <p>【A-高压注入ポンプ】*</p> <p>【格納容器再循環サンプ】*</p> <p>【格納容器再循環サンプクリーン】*</p> <p>C, D-格納容器再循環ユニット*</p> <p>代替非常用発電機</p> <p>ディーゼル発電機燃料油貯油槽</p> <p>燃料タンク（SA）</p>	<p>可搬型大型送水ポンプ車</p> <p>可搬型タンクローリー</p> <p>環ユニット人口温度／出口温度</p> <p>燃料取替用ビット水位*</p> <p>格納容器再循環サンプ水位（広域）*</p> <p>格納容器再循環サンプ水位（狭域）*</p> <p>高压注入流量*</p> <p>加圧器水位*</p>	<p>格納容器内温度*</p> <p>原子炉格納容器圧力*</p> <p>格納容器圧力（AM用）</p> <p>可搬型温度計測装置（格納容器再循環ユニット人口温度／出口温度）</p> <p>燃料取替用ビット水位*</p> <p>格納容器再循環サンプ水位（広域）*</p>
o. 蒸気発生器 2 次側による炉心 冷却の継続	<ul style="list-style-type: none"> 安定状態に向けた対策として、外部電源が回復すればタービン動補助給水ポンプから電動補助給水ポンプへの切替えを行い、蒸気発生器 2 次側による炉心冷却を継続的に行う。 	<p>【電動補助給水ポンプ】*</p> <p>【補助給水ヒット】*</p> <p>【主蒸気逃がし弁】*</p> <p>【蒸気発生器】*</p> <p>ディーゼル発電機燃料油貯油槽</p> <p>燃料タンク（SA）</p>	<p>可搬型大型送水ポンプ車</p> <p>可搬型タンクローリー</p>	<p>1次冷却材温度（広域－高温側）*</p> <p>1次冷却材温度（広域－低温側）*</p> <p>1次冷却材温度（広域－低温側）*</p> <p>1次冷却材温度（広域－高温側）*</p> <p>1次冷却材温度（広域－低温側）*</p> <p>【補助給水流量】*</p> <p>【主蒸気ライン圧力】*</p> <p>【蒸気発生器水位（狭域）】*</p> <p>【蒸気発生器水位（広域）】*</p> <p>【補助給水ヒット水位】*</p>
p. 原子炉補機冷却水系の復旧作 業	<ul style="list-style-type: none"> 参集要員等の作業時間や原子炉補機冷却水系の機能喪失要因を考慮し、予備品の原子炉補機冷却海水ポンプ電動機による対応を行うこと等で、原子炉補機冷却水系の復旧を図る。 	—	—	—

*：既許可の対象となつている設備を重大事故等対処設備に位置付けるもの

【 】：重大事故等対処設備（設計基準拡張）

■：有効性評価上考慮しない操作

第 7.1.2 表 「全交流動力電源喪失」の主要解析条件
 (外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能の喪失及び
 RCPシールLOCAが発生する事故) (1／3)

項目	主要解析条件	条件設定の考え方
解析コード	M-RELAP5／COCO	本重要事故シーケンスの重要現象である炉心における沸騰・ボイド率変化、気液分離・対向流、構造材との熱伝達及び内部熱伝導等を適切に評価することが可能であるコード。
炉心熱出力 (初期)	100% (2,652MWt) ×1.02	評価結果を厳しくするように、定常誤差を考慮した上限値として設定。炉心熱出力が大きいと崩壊熱が大きくなり、1次冷却材の蒸発量及び燃料被覆管温度の評価の観点から厳しい設定。
1次冷却材圧力 (初期)	15.41+0.21MPa [gage]	評価結果を厳しくするように、定常誤差を考慮した上限値として設定。1次冷却材圧力が高いと2次冷却系強制冷却による減温、減圧が遅くなるとともに、蓄圧注入のタイミングが遅くなることから厳しい設定。
1次冷却材平均温度 (初期)	306.6°C +2.2°C	評価結果を厳しくするように、定常誤差を考慮した上限値として設定。1次冷却材平均温度が高いと2次冷却系強制冷却による減温、減圧が遅くなるとともに、蓄圧注入のタイミングも遅くなり、比較的低温の冷却材が注水されるタイミングが遅くなることから厳しい設定。
初期条件 炉心崩壊熱	FP：日本原子力学会推奨値 アクチニド：ORIGEN2 (サイクル末期を仮定)	17×17型燃料集合体を装荷した3ループプラントを包絡するサイクル末期炉心の保守的な値を設定。燃焼度が高いと高次のアクチニドの蓄積が多くなるため、長期冷却時の崩壊熱は大きくなる。このため、燃焼度が高くなるサイクル末期時点を対象に崩壊熱を設定。また、使用する崩壊熱はラン・ブルトニウム混合酸化物燃料の装荷を考慮している。
2次側保有水量(初期)	50t (1基当たり)	設計値として設定。
原子炉格納容器自由体積	65,500m³	評価結果を厳しくするように、設計値に基づき小さい値を設定。

第7.1.2.2表 「全交流動力電源喪失」の主要解析条件
 (外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能の喪失及び
 RCPシールLOCAが発生する事故) (2/3)

項目	主要解析条件	条件設定の考え方
起因事象	外部電源喪失	送電系統又は所内主発電設備の故障等によって、外部電源を喪失するものとして設定。
安全機能の喪失に対する仮定	全交流動力電源喪失 原子炉補機冷却海水系を含む。) 喪失	ディーゼル発電機の機能喪失を想定して設定。
外部電源	外部電源なし	起因事象として、外部電源を喪失するものとして設定。
RCP シール部からの漏えい率(初期)	定格圧力において、 約109m ³ /h (480gpm) (1台当たり) 相当となる口径 約1.6cm (約0.6インチ) (1台当たり) (事象発生時からの漏えい率を仮定)	米国 NRC にて、保守的な漏えい率とされ、評価で使用されている値を使用。国内の RCP と NRC で評価された米国製 RCP とで、漏えい量を決定する流路構造が同等であること及び臨界流モデルで評価した国内製 RCP シールからの漏えい率が米国評価の使用値より更に小さいことを確認していることより、保守的な設定。
原子炉トリップ信号	1次冷却材ポンプ電源電圧低 (定格値の 65%, 応答時間 1.8 秒)	トリップ設定値に計装誤差を考慮した低めの値として、解析に用いるトループ限界値を設定。検出遅れや信号発信遅れ時間等を考慮した遅めの値として、応答時間を設定。
タービン動補助給水ポンプ	事象発生の 60 秒後に注水開始 80m ³ /h (蒸気発生器 3 基合計)	タービン動補助給水ポンプの作動時間は、信号屋れどポンプの定速達成時間に余裕を考慮して設定。
重大事故等対策に関する機器条件	主蒸気逃がし弁容量 定格ループ流量 (ループ当たり) の 10% (1 個当たり) 蓄圧タンク保持圧力 4.0 MPa [gage] (最低保持圧力) 蓄圧タンク保有水量 29.0m ³ (1 基当たり) (最低保有水量) 代替格納容器スプレイポンプ の原子炉への注水流量 30m ³ /h	定格運転時において、設計値として各ループに設置している主蒸気逃がし弁 1 個当たり定格主蒸気流量 (ループ当たり) の約 10% を処理できる流量として設定。 炉心への注水のタイミングを遅くする最低の圧力として設定。 最低の保有水量を設定。 想定する流出流量に対して、1 次冷却材圧力 0.7MPa [gage] 到達時点で炉心注水を開始するこにより、炉心損傷防止が可能な流量として設定。

第7.1.2.2表 「全交流動力電源喪失」の主要解析条件
 (外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能の喪失及び
 RCPシールLOCが発生する事故) (3／3)

項目	主要解析条件	条件設定の考え方
2次冷却系強制冷却開始 (主蒸気逃がし弁開)	事象発生の30分後	運転員等操作時間として、事象発生の検知及び判断に10分、主蒸気逃がし弁の現場開操作に20分を想定して設定。
1次冷却材温度、圧力 の保持	1次冷却材温度 208°C (約 1.7MPa [gage]) 到達時 及び 1次冷却材温度 170°C (約 0.7MPa [gage]) 到達時	208°Cについては、蒸気発生器2次側冷却による1次冷却材の自然循環を阻害するおそれがある窒素の混入を防止するために、蓄圧タンクから1次冷却材系に窒素が混入する圧力である約 1.2MPa [gage]に対して、0.5MPa の余裕を考慮して設定。また、170°Cについては、余熱除去系への切り替え等を考慮して設定。
蓄圧タンク出口 蓄圧タンク出口閉止	1次冷却材圧力 約 1.7MPa [gage] 到達 及び 代替交流電源確立 (60分) から 10分後	運転員等操作時間として、蓄圧タンク出口弁の駆動源である代替交流電源確立の検知及び判断に10分を想定して設定。
2次冷却系強制冷却再開 (主蒸気逃がし弁閉)	蓄圧タンク出口弁閉止から10分後	運転員等操作時間として、主蒸気逃がし弁の調整操作に10分を想定して設定。
補助給水流量の調整	蒸気発生器缺水位内	運転員等操作として蒸気発生器缺水位内に維持するよう設定。
代替格納容器スプレイ ポンプ起動	1次冷却材圧力 0.7MPa [gage] 到達時	運転員等による代替軸心注水操作を実施するに当たっての余裕を考慮した時点として、安定状態に到達し、1次冷却材温度及び圧力の維持を行う圧力である 0.7MPa [gage] 到達後に注水を実施するものとして設定。

重大事故等対策に関する操作条件

第7.1.2.3表 「全交流動力電源喪失」の主要解析条件
 (外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能が喪失する事故) (1 / 3)

項目	主要解析条件	条件設定の考え方
解析コード	M-RELAP5	本重要事故シーケンスの重要な現象である炉心における沸騰・ボイド率変化、気液分離・対向流等を適切に評価することが可能であるコード。
炉心熱出力 (初期)	100% (2,652MWt) × 1.02	評価結果を厳しくするように、定常誤差を考慮した上限値として設定。炉心熱出力が大きいと崩壊熱が大きくなり、1次冷却材の蒸発量及び燃料被覆管温度の評価の観点から厳しい設定。
1次冷却材圧力 (初期)	15.41 + 0.21 MPa [gage]	評価結果を厳しくするように、定常誤差を考慮した上限値として設定。1次冷却材圧力が高いと2次冷却系強制冷却による減温、減圧が遅くなるとともに、蓄圧注入のタイミングが遅くななり、比較的低温の冷却材が注水されるタイミングが遅くなることから、厳しい設定。
1次冷却材平均温度 (初期)	306.6°C + 2.2°C	評価結果を厳しくするように、定常誤差を考慮した上限値として設定。1次冷却材平均温度が高いと2次冷却系強制冷却による減温、減圧が遅くなるとともに、蓄圧注入のタイミングが遅くななり、比較的低温の冷却材が注水されるタイミングが遅くなることから、厳しい設定。
炉心崩壊熱	FP：日本原子力学会推奨値 アクチニド：ORIGEN2 (サイクル末期を仮定)	117×17型燃料集合体を装備した3ループプラントを包絡するサイクル末期炉心の保守的な値を設定。燃焼度が高いと高次のアクチニドの蓄積が多くなるため、長期冷却時の崩壊熱は大きくなる。このため、燃焼度が高くなるサイクル末期時点を対象に崩壊熱を設定。また、使用する崩壊熱はウラン・プルトニウム混合酸化物燃料の装荷を考慮している。
蒸気発生器 2次側保有水量 (初期)	50t (1基当たり)	設計値として設定。

第7.1.2.3表 「全交流動力電源が喪失し、原子炉補機冷却機能が喪失する事故」
(外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能が喪失する事故) (2/3)


項目	主要解析条件	条件設定の考え方
起因事象	外部電源喪失	送電系統又は所内主発電設備の故障等によって、外部電源を喪失するものとして設定。
安全機能の喪失に対する仮定	全交流動力電源喪失 原子炉補機冷却水系 (原子炉補機冷却水系を含む。) 喪失	ディーゼル発電機の機能喪失を想定して設定。 原子炉補機冷却水系(原子炉補機冷却水系を含む。)が機能喪失することにより、余熱除去機能を喪失するものとして設定。
外部電源	外部電源なし	起因事象として、外部電源を喪失するものとして設定。
RCP シール部からの漏えい率(初期)	定格圧力において 約 1.5m ³ /h (6.0gpm) (1台当たり) 相当となる口径 約 0.2cm (約 0.07 インチ) (1台当たり) (事象発生時からの漏えいを仮定)	RCP シール部の機能が維持されている場合の漏えい率を評価した結果を上回る値として設定。
原子炉トリップ信号	1次冷却材ポンプ電源電圧低下 (定格値の 65%, 応答時間 1.8 秒)	トリップ設定値に計装誤差を考慮した低めの値として解析に用いるトリップ限界値を設定。検出遅れや信号発信遅れ時間等を考慮したための値として、応答時間を設定。
タービン動補助給水ポンプ	事象発生の 60 秒後に注水開始 80m ³ /h (蒸気発生器 3 基合計)	タービン動補助給水ポンプの定速達成時間は、信号遅れとポンプの作動時間に余裕を考慮して設定。
主蒸気逃がし弁容量	定格ループ流量 (ループ当たり) の 10% (1 個当たり)	タービン動補助給水ポンプの設計値 115m ³ /h から、ミニフロー流量 35m ³ /h を除いた値により設定。
蓄圧タンク保持圧力	4.0 MPa [gage] (最低保持圧力)	定格運転時において、設計値として各ループに設置している主蒸気逃がし弁 1 個当たり定格主蒸気流量 (ループ当たり) の約 10%を処理できる流量として設定。
蓄圧タンク保有水量	29.0m ³ (1 基当たり) (最低保有水量)	炉心への注水のタイミングを遅くする最低の圧力として設定。
漏えい停止圧力	0.83MPa [gage]	最低の保有水量を設定。 1 次冷却材ポンプ封水戻りラインに設置している逃がし弁の開止圧力を基に設定。

重大事故等対策に関する機器条件


第7.1.2.3表 「全交流動力電源喪失」の主要解析条件
(外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能が喪失する事故) (3／3)

項目	主要解析条件	条件設定の考え方
2次冷却系強制冷却開始 (主蒸気逃がし弁開)	事象発生の30分後 運転員等操作時間として、事象発生の検知及び判断に10分、主蒸気逃がし弁の現場開操作に20分を想定して設定。	
交流電源確立	事象発生の24時間後	—
1次冷却材温度・圧力 の保持	1次冷却材温度 208°C (約 1.7MPa [gage]) 到達時 及び 1次冷却材温度 170°C (約 0.7MPa [gage]) 到達時	208°Cについては、蒸気発生器2次側冷却による1次冷却系の自然循環を阻害するおそれがある窒素の混入を防止するために、蓄圧タンクから1次冷却系に窒素が混入する圧力である約 1.2MPa [gage]に対しても、0.5MPa の余裕を考慮して設定。また、170°Cについては、余熱除去系への切替等を考慮して設定。
蓄圧タンク出口弁閉止	1次冷却材圧力 約 1.7MPa [gage] 到達 及び 代替交流電源確立 (24時間) から 10分後	運転員等操作時間として、蓄圧タンク出口弁の駆動源である代替交流電源確立の検知及び判断に10分を想定して設定。
2次冷却系強制冷却再開 (主蒸気逃がし弁開)	蓄圧タンク出口弁閉止から 10 分後	運転員等操作時間として、主蒸気逃がし弁の調整操作に10分を想定して設定。
補助給水流量の調整	蒸気発生器燃焼水位内	運転員等操作として、蒸気発生器燃焼水位内に維持するように設定。


重大事故等対策に関連する操作条件




第7.1.2.1図 「全交流動力電源喪失」の重大事故等対策の概略系統図（1／2）
（2次冷却系強制冷却及び代替炉心注水）




第7.1.2.1図 「全交流動力電源喪失」の重大事故等対策の概略系統図（2／2）
（格納容器内自然対流冷却及び高圧代替再循環）




第7.1.2.2図 「全交流動力電源喪失」の対応手順の概要
(判定プロセス) (1/2)



第7.1.2.2図 「全交流動力電源喪失」の対応手順の概要
(判定プロセス) (2/2)



**第7.1.2.3図 「全交流動力電源喪失」の対応手順の概要
(「外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能の喪失及びRCPシールLOCAが発生する事故」の事象進展)**



**第7.1.2.4図 「全交流動力電源喪失」の対応手順の概要
(「外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、
原子炉補機冷却機能が喪失する事故」の事象進展)**

作業項目	必要な員数		作業項目										参考		
	責任者	必要員数	10m	20m	30m	40m	50m	60m	70m	80m	90m	100m	耗油時間(分)	耗油時間(分)	
補佐	副長 運転員	1人	中央監視 測定値監査	▽	事務発生	▽	30分	2次冷却系強制封閉開始	約5分	▽	約2時間	▽	1次冷却材圧力1.17MPa[888psi] (温度約208°C)到達	[温度約70°C]到達	代替格納容器ブレイビングによる 代替応心注水
通報連絡等	災害対策本部要員 (中央監視室) (運送員)	4人	初動で封閉用 中央冷却塔遮蔽 全支流遮蔽	▽	原原子炉リニア ブランクは定期判断	▽	1次冷却材圧力1.17MPa[888psi] (温度約208°C)到達	▽	70分	蓄圧タンク出口ホース漏洩操作完了	80分	2次冷却系強制封闭环	▽		
状況判断	2人 A,B	-	災害対策要員	▽	・原原子炉リニアブレイビング確認 ・タービン動輪冷却水ボンベ漏洩、地盤水温確認 ・所持電源及び外送電量喪失判断 ・早期に電源回復不能と判断	10分									
初期保作業	1人 A,A	-	-	▽	・次冷封閉手順の読みを判断	15分	15分	10分	15分	10分	15分	15分	▽	メタラクノコトロールセントラル (B級)、ノワールセントラルセントラル 「する」とことができる。25分までに完 成する常用を用いるが必ず待機には より、蓄圧タック出口半自動操作 70分までに完了することができる。	
1次冷却系ポンプシール漏洩操作	1人 A,A	-	-	▽	・代替格納容器スプレイヒート起動準備	45分									
代替格納容器スプレイヒート起動操作	1人 A,A	-	-	▽	・次冷封閉手順の読みを確認	5分									
蓄圧タック出口操作	1人 A,A	-	-	▽	・代替格納容器スプレイヒート起動準備	5分	5分	30分	30分	30分	30分	30分	30分	30分	代替格納容器スプレイヒート注水開始 している。2.2時間まで実質 △ _o
低減操作	-	-	-	▽	・代替格納容器スプレイヒート起動準備	5分									
蓄圧タック出口操作	1人 A,A	-	-	▽	・蓄圧タック出口半自動操作	5分									
蓄圧タック出口操作	1人 A,A	-	-	▽	・A-アニモニア空気供給手順及びD-ダムスへの代替空気供給	30分									
蓄圧タック出口操作	1人 A,A	-	-	▽	・A-アニモニア空気供給手順及びD-ダムスへの代替空気供給	30分									
2次冷却系強制冷却操作	1人 C,F	-	-	▽	・中央制御室非常用燃費泵起動操作	20分									
補助給水流量調整	1人 A,A	-	-	▽	・中央制御室非常用燃費泵起動操作	20分									
B-充てんヒート(自己冷却) (活動性遮蔽、起動操作 (冷却性評価上重要セクタ)	1人 A,A	-	-	▽	・補助給水ポンプ出入口流量調節手順監視	3.5分									主蒸気逃れ弁手動開閉用に止 止器装置を器用に2次冷却 系強制冷却用に30分の操作 記入で記載することができる。
蓄電池空気供給タップの操作	-	-	-	▽	・B-充てんヒート(自己冷却)系統構成、ベンチマーク、過水 ・B-充てんヒート(自己冷却)系統構成	10分									
蓄電池空気供給タップの起動	-	-	-	▽	・蓄電池空気供給タップの操作、コントロールセッタコネクタ接続	20分									
初期計測器操作 (手動評価手順)	-	-	-	▽	・初期計測器操作	20分									


第7.1.2.5図 「全交流動力電源喪失」の作業と所要時間
(外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能の喪失及び
RCP シール LOCA が発生する事故) (1／2)

*1. Aは操作後移動してきた要員


*2. 携行型電話装置による通信手段の確保が必要な場合は、上記要員に加え、上記要員以外の災害対策要員も準備を行なう。

7.1.2-59


7.1.2-60




第 7.1.2.6 図 「全交流動力電源喪失」の作業と所要時間
 (外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能が喪失する事故) (2/2)




第 7.1.2.7 図 1次冷却材圧力の推移 (RCP シール LOCA が発生する場合)




第 7.1.2.8 図 1次冷却材温度の推移 (RCP シール LOCA が発生する場合)




第 7.1.2.9 図 1 次冷却系保有水量の推移 (RCP シール LOCA が発生する場合)




第 7.1.2.10 図 蓄圧注入流量積算値の推移 (RCP シール LOCA が発生する場合)




第 7.1.2.11 図 漏えい流量と注水流量の推移 (RCP シール LOCA が発生する場合)




第 7.1.2.12 図 RCP シール部からの漏えいのクオリティの推移
(RCP シール LOCA が発生する場合)




第 7.1.2.13 図 1 次冷却材流量の推移 (RCP シール LOCA が発生する場合)




第 7.1.2.14 図 炉心出口流量の推移 (RCP シール LOCA が発生する場合)




第 7.1.2.15 図 炉心上端ボイド率の推移 (RCP シール LOCA が発生する場合)




第 7.1.2.16 図 原子炉容器内水位の推移 (RCP シール LOCA が発生する場合)




第 7.1.2.17 図 燃料被覆管温度の推移 (RCP シール LOCA が発生する場合)




第 7.1.2.18 図 2次冷却系圧力の推移 (RCP シール LOCA が発生する場合)




第 7.1.2.19 図 主蒸気逃がし弁流量の推移 (RCP シール LOCA が発生する場合)




第 7.1.2.20 図 蒸気発生器保有水量の推移 (RCP シール LOCA が発生する場合)




第 7.1.2.21 図 蒸気発生器狭域水位の推移 (RCP シール LOCA が発生する場合)




第 7.1.2.22 図 補助給水流量の推移 (RCP シール LOCA が発生する場合)




第 7.1.2.23 図 崩壊熱量と 2 次冷却系除熱量の推移
(RCP シール LOCA が発生する場合)




第 7.1.2.24 図 原子炉格納容器圧力の推移 (RCP シール LOCA が発生する場合)




第 7.1.2.25 図 原子炉格納容器雰囲気温度の推移
(RCP シール LOCA が発生する場合)




第 7.1.2.26 図 原子炉格納容器圧力の長期間の推移
(RCP シール LOCA が発生する場合)




第 7.1.2.27 図 原子炉格納容器雰囲気温度の長期間の推移
(RCP シール LOCA が発生する場合)




第 7.1.2.28 図 1 次冷却材圧力の推移 (RCP シール LOCA が発生しない場合)




第 7.1.2.29 図 1 次冷却材温度の推移 (RCP シール LOCA が発生しない場合)




第 7.1.2.30 図 1 次冷却系保有水量の推移 (RCP シール LOCA が発生しない場合)




第 7.1.2.31 図 漏えい流量と注水流量の積算値の推移
(RCP シール LOCA が発生しない場合)




第 7.1.2.32 図 漏えい流量と注水流量の推移 (RCP シール LOCA が発生しない場合)




第 7.1.2.33 図 1次冷却材流量の推移 (RCP シール LOCA が発生しない場合)




第 7.1.2.34 図 炉心上端ボイド率の推移 (RCP シール LOCA が発生しない場合)




第 7.1.2.35 図 原子炉容器内水位の推移 (RCP シール LOCA が発生しない場合)




第 7.1.2.36 図 燃料被覆管温度の推移 (RCP シール LOCA が発生しない場合)




第 7.1.2.37 図 2次冷却系圧力の推移 (RCP シール LOCA が発生しない場合)




第 7.1.2.38 図 主蒸気逃がし弁流量の推移 (RCP シール LOCA が発生しない場合)




第 7.1.2.39 図 蒸気発生器保有水量の推移 (RCP シール LOCA が発生しない場合)




第 7.1.2.40 図 蒸気発生器狭域水位の推移 (RCP シール LOCA が発生しない場合)




第 7.1.2.41 図 補助給水流量の推移 (RCP シール LOCA が発生しない場合)




第 7.1.2.42 図 崩壊熱量と 2 次冷却系除熱量の推移 (RCP シール LOCA が発生しない場合)




第7.1.2.43図 1次冷却材圧力の推移 (RCP シール LOCA が発生する場合)
(主蒸気逃がし弁操作時間余裕確認)




第7.1.2.44図 2次冷却系圧力の推移 (RCP シール LOCA が発生する場合)
(主蒸気逃がし弁操作時間余裕確認)




第7.1.2.45図 燃料被覆管温度の推移 (RCP シール LOCA が発生する場合)
(主蒸気逃がし弁操作時間余裕確認)



第7.1.2.46図 1次冷却系保有水量の推移 (RCP シール LOCA が発生する場合)
(主蒸気逃がし弁操作時間余裕確認)



第 7.1.2.47 図 1 次冷却材圧力の推移 (RCP シール LOCA が発生する場合)
(蓄圧タンク出口弁閉止操作時間余裕確認)



第 7.1.2.48 図 1 次冷却系保有水量の推移 (RCP シール LOCA が発生する場合)
(代替炉心注水操作時間余裕確認)

添付7.1.2.1

1次冷却材漏えいに係る初期判断パラメータについて

1次冷却材漏えいに係る事象の判断は、添付-1～3のパラメータにより総合的に判断する。なお、加圧器圧力および加圧器水位の低下は、共通事象として発生する。

添付-1

○格納容器内での1次冷却材漏えいに係る判断パラメータ一覧

判断パラメータ	チャンネル数	全交流電源喪失時監視可否	電源	備考
加圧器水位	4	○	A, B, C, D計装用電源	
加圧器圧力	4	○	A, B, C, D計装用電源	
格納容器内高レンジエリアモニタ	4	○	C, D計装用電源	高レンジ, 低レンジ(各2台)
格納容器じんあいモニタ	1	×	E計装用電源	サンプリング盤は原子炉コントロールセクタより給電されるため不可
格納容器ガスマニタ	1	×	E計装用電源	サンプリング盤は原子炉コントロールセクタより給電されるため不可
エアロツクエリアモニタ	1	○	E計装用電源	
炉内核計装区域エリアモニタ	1	○	E計装用電源	
格納容器サンプ水位	2	○	A, E計装用電源	
格納容器再循環サンプ水位	4	○	C, D計装用電源	広域, 狹域(各2台)
凝縮液量測定装置水位	1	○	E計装用電源	
主蒸気ライン圧力	4/ループ	○	A, B, C, D計装用電源	
原子炉格納容器圧力	4	○	A, B, C, D計装用電源	広域
格納容器内温度	2	○	C, D計装用電源	

○蒸気発生器細管破損に係る判断パラメータ一覧

判断パラメータ	チャンネル数	全交流電源喪失時監視可否	電源	備考
加圧器水位	4	○	A, B, C, D計装用電源	
加圧器圧力	4	○	A, B, C, D計装用電源	
主蒸気ライン圧力	4／ループ	○	A, B, C, D計装用電源	
蒸気発生器水位	4／ループ	○	A, B, C, D計装用電源	狭域
復水器排気ガスモニタ	1	×	E計装用電源	サンプリング盤は原子炉コントロールセシタより給電されるため不可
蒸気発生器プローダウン水モニタ	1	×	E計装用電源	SBO時はサンプルクーラ冷却水が喪失のため不可
高感度型主蒸気管モニタ	1／ループ	×	E計装用電源	低出力時には、放射線レベルが低下し、検出できない可能性があるため不可

○格納容器外での1次冷却材漏えいに係る判断パラメータ一覧

判断パラメータ	チャンネル数	全交流電源喪失時監視可否	電源	備考
加圧器水位	4	○	A, B, C, D計装用電源	
加圧器圧力	4	○	A, B, C, D計装用電源	
1次冷却材圧力	2	○	C, D計装用電源	
格納容器サンプ水位	2	○	A, E計装用電源	
補助建屋サンプタンク水位	2	○	F計装用電源	
排気筒ガスモニタ	2	×	E計装用電源	サンプリング盤は原子炉コントロールセシタより給電されるため不可

RCPシールLOCAが発生する場合としない場合の運転員操作等への影響

1. RCPシールLOCAが発生する場合としない場合の差異について

RCPシールLOCAが発生する場合とRCPシールLOCAが発生しない場合との差異としては、以下のとおりである。

RCPシールLOCAが発生する場合については、RCPシール部からの漏えい量が多いため、1次冷却系保有水量は減少するが、蓄圧注入及び代替格納容器スプレイポンプによる炉心注水により1次冷却系保有水量を維持することができ、図1及び図2に示すとおり、炉心は冠水している。

RCPシールLOCAが発生しない場合については、RCPシール部からの漏えい量が少ないため、蓄圧注入により十分な1次冷却系保有水量を維持することができ、図3及び図4に示すとおり、炉心は冠水している。

本事象に対する炉心冷却は、蒸気発生器を介した2次冷却系強制冷却により実施することから、破断サイズが小さいほど1次冷却系の保有水量が多くなり、炉心冷却の観点で有利な傾向となることが確認できる。

なお、RCPシールLOCAが発生する場合とRCPシールLOCAが発生しない場合の解析上の相違点は、以下の表1に示すとおりであり、解析条件に関連する項目としては、RCPシール部からの漏えい量、電源復旧の取扱い、RCPシール部からの漏えい停止に関する取扱い及び炉心注水の考慮となる。

2. RCPシールLOCAが事象進展中に発生した場合の対応操作について

RCPシールLOCAが発生しない場合における短期の対応操作とRCPシールLOCAが発生する場合における短期の対応操作に差異はなく、2次冷却系強制冷却を実施することとなる。

RCPシールLOCAが発生しない場合の事象進展中にRCPシールLOCAが発生した場合には、1次冷却材圧力の低下等によりRCPシールLOCAと判断する。その後、リーク量の増加に伴う圧力低下速度の上昇に対応するために、1次冷却材圧力を共通の目標設定圧力(1.7MPa [gage] 又は0.7MPa [gage])への整定に向けて、主蒸気逃がし弁開度を絞る等の対応操作をとる。

なお、RCPシールLOCAが発生しない場合の対応操作とRCPシールLOCAが発生する場合の対応操作は、長期対策が異なる。

RCPシールLOCAが発生する場合は、高圧再循環運転と格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却により安定状態を確立し、また、安定状態を維持する。したがって、その安定状態へ向かって操作対応ができるように手順を整備している。

RCPシールLOCAが発生しない場合は、蒸気発生器による炉心冷却継続である。RCP

シールLOCAが発生していないことによりRCPシールLOCAが発生する場合の対応操作よりも時間的余裕^{*}があるため、外部電源の復旧による既設設備の復旧や事故対応の重大事故等対処設備（可搬型大型送水ポンプ車）による最終ヒートシンクの復旧により安定状態を確立し、また、安定状態を維持する。したがって、これらの手順を整備をしている。また、RCPシールLOCAが発生していないことより、通常の停止操作に移行する手順として整備している。（図5及び図6参照）

※：解析では24時間後に交流電源が復旧することとしているが炉心損傷には至らない。

表1 RCPシールLOCAが発生する場合とRCPシールLOCAが発生しない場合の解析上の相違点

	RCPシールLOCAが発生する場合	RCPシールLOCAが発生しない場合
RCPシール部からの漏えい量	定格圧力で約109m ³ /h相当（1台当たり）	定格圧力で約1.5m ³ /h相当（1台当たり）
交流電源確立	事象発生60分後（代替非常用発電機）	事象発生24時間後（代替非常用発電機、外部電源）
漏えい停止圧力	考慮しない	0.83MPa[gage]
代替格納容器スプレイポンプ起動	1次冷却材圧力0.7MPa[gage]到達時	考慮しない
① 初期のRCS圧力低下量	大きい	小さい
② 1.7MPa[gage]までの到達時間	約55分	約26時間
③ 0.7MPa[gage]までの到達時間	約2.2時間	約31時間




図1 1次冷却系保有水量の推移
(RCPシールLOCAが発生する場合)




図2 炉心上端ボイド率の推移
(RCPシールLOCAが発生する場合)




図3 1次冷却系保有水量の推移
(RCPシールLOCAが発生しない場合)




図4 炉心上端ボイド率の推移
(RCPシールLOCAが発生しない場合)




図5 1次冷却材圧力の推移
(RCPシールLOCAが発生する場合)




図6 1次冷却材圧力の推移
(RCPシールLOCAが発生しない場合)

代替格納容器スプレイポンプの注入先切替え操作及びB－充てんポンプ（自己冷却）による
代替炉心注水操作について

1. 操作概要

全交流動力電源喪失時において1次冷却材喪失事象（大破断）に至らない漏えい又は漏えいがない場合は、炉心損傷防止のために代替格納容器スプレイポンプによる代替炉心注水を実施する。

炉心注水を行っている間に炉心出口温度指示350°C以上及び格納容器内高レンジエリアモニタ（高レンジ）指示 $1 \times 10^5 \text{mSv/h}$ 以上により炉心損傷と判断すれば、注入先を格納容器スプレイに切り替えるとともに炉心損傷の進展防止及び緩和のため、B－充てんポンプ自己冷却運転による代替炉心注水を行う。

- (1) 代替格納容器スプレイポンプによる代替炉心注水から代替格納容器スプレイへの切替え手順
 - a. 中央制御室及び現場にて代替格納容器スプレイポンプの系統構成（炉心注入）を実施する。
 - b. 代替格納容器スプレイポンプを起動し、代替炉心注水を開始する。
 - c. 中央制御室にて炉心の冷却状態を継続的に監視する。
 - d. 事象進展により炉心損傷と判断した場合は、代替格納容器スプレイポンプの注入先を炉心注水から格納容器スプレイへ切り替える
 - (a) 中央制御室にてB－格納容器スプレイ冷却器出口C／V外側隔離弁を開操作する。
 - (b) 現場にて代替格納容器スプレイポンプ出口ラインの切替えを行う。
 - (c) 中央制御室にて余熱除去BラインC／V外側隔離弁を開操作する。
 - (d) 中央制御室にて原子炉格納容器の冷却状態を継続的に監視する。
- (2) B－充てんポンプ（自己冷却）による代替炉心注水手順
 - a. 中央制御室及び現場にてB－充てんポンプ（自己冷却）の系統構成を実施する。
 - b. 系統構成完了後は、事象進展に備える。
 - c. 炉心損傷を判断した場合は、代替格納容器スプレイポンプの注入先を格納容器スプレイに切替え後、代替炉心注水を開始する。
 - (a) 中央制御室にてB－充てんポンプを起動し、代替炉心注水を開始する。
 - (b) 中央制御室にて炉心の冷却状態を継続的に監視する。

2. 必要要員数及び操作時間

(1) 代替格納容器スプレイポンプによる代替炉心注水

a. 現場

(a) 代替格納容器スプレイポンプ系統構成（炉心注水）

必 要 要 員 数 : 2名

操作時間（想 定）: 30分

操作時間（実 績）: 27分

(b) 代替格納容器スプレイポンプ系統構成・起動操作

必 要 要 員 数 : 1名

操作時間 (想 定) : 5分

操作時間 (実 績) : 3分

b. 中央制御室

(a) 代替格納容器スプレイポンプ系統構成

必 要 要 員 数 : 1名

操作時間 (想 定) : 5分

操作時間 (実 績) : 3分

(2) B一充てんポンプ (自己冷却) による代替炉心注水準備

a. 現場

(a) B一充てんポンプ (自己冷却) 系統構成

必 要 要 員 数 : 2名

操作時間 (想 定) : 35分

操作時間 (実 績) : 30分

b. 中央制御室

(a) B一充てんポンプ (自己冷却) 系統構成

必 要 要 員 数 : 1名

操作時間 (想 定) : 10分

操作時間 (実 績) : 3分

(3) 代替格納容器スプレイポンプによる代替炉心注水から代替格納容器スプレイへの切替え

a. 現場

(a) 代替格納容器スプレイポンプ系統構成

必 要 要 員 数 : 1名

操作時間 (想 定) : 20分

操作時間 (実 績) : 12分

b. 中央制御室

(a) 代替格納容器スプレイポンプ系統構成

必 要 要 員 数 : 1名

操作時間 (想 定) : 5分

操作時間 (実 績) : 2分

(4) B一充てんポンプ (自己冷却) による代替炉心注水

a. 中央制御室

(a) B一充てんポンプ (自己冷却) 系統構成

必 要 要 員 数 : 1名

操作時間 (想 定) : 5分

操作時間 (実 績) : 3分

3. 必要な要員と作業項目

手順の項目	必要な要員と作業項目 (作業に必要な要員数)	炉心損傷前 経過時間(分)		炉心損傷判断後 経過時間(分)		備考
		50	100	150	0	
代替炉心注入人	要員(名) 【1】は他作業後 移動してきた要員	事象発生 原子炉ドップ	▽ 10分 状況判断	▽ 30分 系統構成	5分 起動	
B-充てんポンプ(自己冷却)による 代替炉心注入	運転員(現場) 災害対策要員(現場)	2				
B-充てんポンプ(自己冷却)による 代替炉心注入準備	運転員(中央制御室) 災害対策要員(現場)	1	5分 系統構成			
代替炉心注入代替炉心注入器スプレイボンブによる 代替炉心注入器スプレイボンブによる 代替炉心注入スプレイボンブへの切替え	運転員(現場) 運転員(中央制御室) 運転員(中央制御室) 運転員(現場)	【2】	35分 系統構成	10分 系統構成	20分 切替え	
B-充てんポンプ(自己冷却)による 代替炉心注入	運転員(中央制御室) 運転員(中央制御室)	【1】 【2】			5分 起動	

添 7.1.2.3-3

2次冷却系強制冷却における温度目標について

全交流動力電源喪失時のプラント停止(1次冷却系の減温・減圧)操作は、2次冷却系強制冷却により1次冷却系の減温及び減圧を実施する。この際、いくつかの温度状態(208°C及び170°C)で操作をホールドすることとしている。これらの目標温度設定の考え方と解析上の取り扱いをまとめた。

1. 2次冷却系強制冷却における温度目標 208°Cについて

「全交流動力電源喪失+補機冷却水の喪失」事象が発生した際の2次冷却系強制冷却操作に関する1次冷却材温度目標値を208°Cとしている。

蓄圧タンク出口弁を閉止する際の1次冷却材圧力は、1次冷却系への窒素ガスの混入を防止する観点から、1次冷却系への窒素ガス混入圧力である約1.2MPa[gage]に対して、0.5MPaの余裕を考慮して約1.7MPa[gage]としている。この約1.7MPa[gage]の飽和温度である208°Cを2次冷却系強制冷却における目標温度としていることで、1次冷却材圧力が約1.7MPa[gage]以下となることを防止するとともに、1次冷却材圧力の低下に応じて蓄圧タンク保有水を可能な限り1次冷却系へ注水することができる。

解析上の取り扱いとしては、主蒸気逃がし弁を用いた2次冷却系強制冷却を開始した後、1次冷却材温度208°Cを目標として当該弁の弁開度を調整して冷却を継続する。解析においては、1次冷却系高温側配管温度と目標温度である208°Cの偏差に基づくP I制御※により主蒸気逃がし弁の開度調整を行っている。RCPシールLOCAが発生しない場合の解析結果を図1及び図2に示す。また、当該模擬と運転操作の関係について別紙に示す。

2. 2次冷却系強制冷却再開後における目標温度 170°Cについて

約1.7MPa[gage]の飽和温度である208°Cの状態で温度維持した後、代替非常用発電機等からの電源供給により蓄圧タンク出口弁を閉止すれば、1次冷却材温度170°Cを目標として2次冷却系強制冷却を再開する。

2次冷却系強制冷却再開後における1次冷却材温度の目標温度を0.7MPa[gage]の飽和温度である約170°Cとして、RCP封水戻りラインに設置している安全弁の閉止圧力よりも1次冷却材圧力を低くし、安全弁からの漏えいを停止することができるとともに、1次冷却系と同様に2次冷却系の圧力も0.7MPa[gage]となることから、タービン動補助給水ポンプを継続的に運転することが可能となる。また、170°Cは余熱除去系への接続が可能な温度である。プラントをスムーズに低温停止状態に移行、維持するためには、余熱除去系を使用した冷却手段を確保する必要がある。従って、1次冷却材圧力及び温度を0.7MPa[gage]、170°Cの安定した状態で、蒸気発生器による冷却状態から余熱除去系による冷却への切替について、プラント状況を十分に把握した上で早期に実施できるよう準備を行うものである。

※：P I制御とは、目標値との偏差に基づき、あるパラメータが目標値を達成する制御のことである。

PはProportional、IはIntegralの略であり、それぞれが示すとおり、比例要素と積分要素を組み合わせて制御を行う




図1 主蒸気逃がし弁開度の推移
(RCPシールLOCAが発生しない場合)




図2 1次冷却材温度の推移
(RCPシールLOCAが発生しない場合)

主蒸気逃がし弁の手動操作の解析上の模擬と実際の運転員操作について

1. 主蒸気逃がし弁の手動操作の解析上の模擬

運転員による主蒸気逃がし弁の手動操作は、目標温度との偏差や温度の変化に応じて逃がし弁開度の調整を行う。このため、人的操作の模擬を PI 制御として解析を実施している。

解析においては、運転員が実施する高温側配管温度と目標温度と温度偏差の大きさに応じた弁開度の調整を比例(P)制御とし、温度偏差の推移状況に対する調整を積分(I)制御として評価を行い、評価の結果から、裕度を持った運転員操作が可能な模擬であり、実際の運転操作の検討等にあたり参考指標とするデータとして十分妥当なものと判断している。

図 3 の 1 次冷却材温度の短期応答に示す通り、事象発生 30 分後の 2 次系による強制冷却開始(約 310°C)から目標温度(約 208°C)付近まで低下するには、1 時間以上かかる比較的緩慢な温度挙動である。このため、運転員による主蒸気逃がし弁操作によって容易に目標温度まで減温することが可能であり、また、目標温度到達以降の温度維持も崩壊熱の漸減分に対応する操作となることから調整は容易に行える。したがって、SBO 時の収束シナリオに従う運転員操作により、安定な冷却状態へ移行することは十分可能である。




図 3 1 次冷却材温度の推移（短期応答図）

2. 解析評価と運転員操作手順の関連について

解析評価と運転操作手順検討の関連を図4に示す。本図に示すとおり、解析評価および運転手順等の検討にあたっては、解析評価担当と運転手順検討部署間で相互確認を行った上で評価の実施、手順の整備を行っている。




図4 解析評価と運転間で相互確認の概念図

発電所において、新たに制定する運転手順については、解析評価を参考とした上で、中央操作員及び現場操作員が連携したシミュレータにより、確認・検証しながら作成する。

また、運転員は、手順の制定に際し、運転手順の内容に関する教育により、操作目標や挙動等に関する机上学習を実施し、さらに、定期的にシミュレータ訓練を実施することから、本シーケンスにおける主要な運転操作である、主蒸気逃がし弁開度調整操作に伴う1次冷却系の温度、圧力の応答・挙動の確認等を通じ、事故収束に必要な適切な操作の実施が十分可能と判断している。

長期にわたり余熱除去系への切り替えが実施できない場合の対応について

原子炉補機冷却水系統の故障継続等により、余熱除去系を使用した冷却手段の確保ができない状況が長引いた場合の、プラントのあり方については、そのときの状況と実施に伴う影響を十分に検討し対応する。

●外部電源が確保されていない場合

タービン動補助給水ポンプによる給水と主蒸気逃がし弁による2次冷却系冷却操作により、1次冷却材圧力、温度を0.7MPa[gage]、170°Cの安定した状態に維持し続ける。長期的に崩壊熱の減少に伴い、2次側での圧力を0.7MPa[gage]に維持することが困難な状況となれば、蒸気発生器への注水手段をタービン動補助給水ポンプから電動補助給水ポンプに切り替える。この給水切替については、補助給水流量等の変動によるプラントへの影響、供給電源系統の信頼性に注意を払うこととなる。外部電源が無い場合、電動補助給水ポンプの電源は燃料補給を必要とする代替非常用発電機となるため、万一を考慮してタービン動補助給水ポンプが使用できる間は、電動補助給水ポンプは主とせずバックアップとして待機させる。タービン動補助給水ポンプが使用可能な期間は活用し、放出蒸気を活用した効果的な1次冷却系冷却を保持することとしている。

●外部電源が確保され場合

外部電源が復旧すれば、電動補助給水ポンプに対する電源の信頼性が高まることから、タービン動補助給水ポンプから電動補助給水ポンプへの切り替えを検討する。電動補助給水ポンプは、タービン動補助給水ポンプのように2次側の圧力を0.7MPa[gage]に維持する必要がないことから、2次冷却系の圧力をさらに低下させることができとなり、電動補助給水ポンプによる給水および主蒸気逃がし弁の開放により、可能な範囲で1次冷却系を170°Cよりもさらに冷却する。

●低温停止への移行

電動補助給水による給水および主蒸気逃し弁による冷却の後、1次冷却材温度、圧力が安定している状況を確認し、蒸気発生器および主蒸気配管を満水操作し可搬型大型送水ポンプ車による給水と主蒸気管ドレン弁によるフィードアンドブリードにより1次冷却系を冷却することにより、低温停止(93°C以下)に移行することができる。

蓄電池による給電時間評価結果について

直流電源設備として、所内常設蓄電式直流電源設備（蓄電池（非常用）（A蓄電池及びB蓄電池）及び後備蓄電池（A後備蓄電池及びB後備蓄電池））を有している。

タービン動補助給水ポンプの運転操作に係る負荷は、A直流母線及びB直流母線に接続されており、A蓄電池及びB蓄電池より給電される。全交流動力電源喪失時においては、同蓄電池からの電源供給により、タービン動補助給水ポンプが起動し蒸気発生器への注水が行われ、蒸気発生器2次側による炉心冷却が行われる。同蓄電池からの電源供給としては、電源供給開始から1時間以内に、中央制御室及び隣接する安全系計装盤室において不要な負荷の切離しを行う。さらに、電源供給開始から8時間後に、現場において不要な負荷の切離しを行い、B系については13時間後、A系については17時間後に後備蓄電池に切り替えることで、電源供給開始から24時間にわたりタービン動補助給水ポンプによる蒸気発生器への注水を継続し、蒸気発生器2次側による炉心冷却を継続する。

上記運転方法を含めた負荷に電源供給するために必要な蓄電池容量がA蓄電池で2,381Ah、B蓄電池で2,394Ah、A後備蓄電池で1,057Ah、B後備蓄電池で1,815Ahであることに対し、A蓄電池、B蓄電池、A後備蓄電池及びB後備蓄電池の容量がいずれも2,400Ahであることから、電源供給開始から24時間にわたりタービン動補助給水ポンプによる蒸気発生器への注水を継続し、蒸気発生器2次側による炉心冷却を継続することが可能である。

（1）所内常設蓄電式直流電源設備仕様

名 称：A蓄電池

型 式：鉛蓄電池

容 量：約2,400Ah

設置場所：原子炉補助建屋 T.P. 10. 3m

名 称：B蓄電池

型 式：鉛蓄電池

容 量：約2,400Ah

設置場所：原子炉補助建屋 T.P. 10. 3m

名 称：A後備蓄電池

型 式：鉛蓄電池

容 量：約2,400Ah

設置場所：原子炉補助建屋 T.P. 14. 2m

名 称：B後備蓄電池

型 式：鉛蓄電池

容 量：約2,400Ah

設置場所：原子炉補助建屋 T.P. 14. 2m




図1 A蓄電池及びA後備蓄電池 負荷曲線




図2 B蓄電池及びB後備蓄電池 負荷曲線




図 3 直流電源単線結線図

蓄圧タンク出口弁閉止タイミングについて

1. 蓄圧タンク出口弁の閉止タイミングについて

プラント運転中、蓄圧タンクについては気相部が約 4.4MPa[gage]程度のN₂ガスで加圧されており、出口弁は開状態であり待機状態にある。運転中の1次冷却材圧力は約 15.4MPa[gage]であることから、蓄圧タンクが注入されることはない（逆止弁を設置しており1次冷却系からの逆流もない）。蓄圧タンクは非常用炉心冷却設備の一つであり、事故等で1次冷却材圧力が蓄圧タンク圧力以下となれば、注入が開始される。

外部からの動力を必要としないが、注入量は有限である。その機能が求められる状態が解消すれば出口弁を閉止して蓄圧機能を停止することとなる。特に、蓄圧タンク内の水が全て注入後も出口弁の開状態を継続すると、N₂ガス（非凝縮性ガス）が1次冷却系内に流入し、1次冷却材ポンプ停止後における蒸気発生器2次側冷却による1次冷却系自然循環が阻害されることとなるため、注入が終了すれば出口弁の閉止が求められる。出口弁を閉止するタイミングは機能要求に合わせて表1のようになる。

表1. 蓄圧タンク出口弁閉止タイミング一覧

蓄圧機能要求	蓄圧タンク出口弁閉止タイミング	事象例 (重大事故等事故シーケンス)	出口弁閉止理由 (設定根拠)
要求なし	(1) 1次冷却材圧力 6.9MPa[gage]で閉止	<ul style="list-style-type: none"> ・通常停止操作 ・小LOCA (ECCS 正常) (高圧注入により1次冷却材圧力が6.9MPa[gage]以上で維持され ECCS 停止条件が確立できる事象。蓄圧注入を必要とせず事故収束可能な漏えい量の少ない1次冷却材喪失。) 	不要注入防止 (制御可能)
要求あり	安全注入による炉心冷却に期待する場合	(2) 1次冷却材圧力 0.6MPa[gage]で閉止※1	<ul style="list-style-type: none"> ・中破断LOCA +高圧注入失敗 ・インターフェイスシステム LOCA
	1次系自然循環冷却による炉心冷却に期待する場合	(3) 1次冷却材圧力 1.7MPa[gage]で閉止※1 (1.2MPa[gage] +余裕 0.5MPa)	<ul style="list-style-type: none"> ・全交流動力電源喪失 +RCPシールLOCAあり ・全交流動力電源喪失(24時間) +RCPシールLOCAなし

※1：蓄圧注入速度を考慮して設定。大LOCAのような急速注入時は、断熱変化による器内温度低下を考慮し全量注入確認圧力は低めとし、確実な注入とN₂放出防止を図る。全交流動力電源喪失時のように、2次冷却系冷却操作により1次冷却材圧力を制御し蓄圧注入をゆっくりと確実に行う場合は、初期温度が保持されることを考慮し、等温変化と考え、高めの確認圧力とし、必要な注入量の確保とN₂放出防止を図る。

2. 蓄圧タンク出口弁閉止タイミングの設定理由（1次冷却材圧力等）について（表1の解説）

（1）1次冷却材圧力 6.9MPa[gage]で閉止する場合

1次冷却材圧力 6.9MPa[gage]で閉止する理由として、不要な注入を防止するため蓄圧タンク圧力約 4.4MPa[gage]に余裕をみた圧力 6.9MPa[gage]にて閉止するよう定めている。1次冷却材圧力 6.9MPa[gage]で閉止する事象は以下のとおり。

a. 通常停止操作

b. 小LOCA（ECCS正常）（蓄圧注入を必要とせず事故収束可能な1次冷却材喪失）

なお、小LOCAにおいては、1次冷却系からの漏えい量が少ないとからECCS停止条件確立後、充てんポンプからの注入により1次冷却材圧力が安定するため、蓄圧タンクの注入前に事象が収束する。

（2）1次冷却材圧力 0.6MPa[gage]で閉止する場合

1次冷却材圧力 0.6MPa[gage]で閉止する理由として、大LOCA時、1次冷却系からの漏えい量が多いため、蓄圧タンク水は急速に注入される。この場合において、1次冷却系へのN₂ガス流入防止の観点から、1次冷却材圧力が 0.6MPa[gage]となれば出口弁を閉止する。1次冷却材圧力 0.6MPa[gage]で閉止する事象は以下のとおり。（0.6MPa[gage]の根拠については、3項参照）

a. 中破断LOCA+高圧注入失敗

b. インターフェイスシステムLOCA

（3）1次冷却材圧力（温度）約 1.7MPa[gage]（208°C）で閉止する場合

1次冷却材圧力約 1.7 MPa[gage]（208°C）にて閉止する理由として、全交流動力電源喪失時（高・低圧注入系が使用不能）、蓄圧注入により一定量のほう酸水注入による反応度補償および、安定した冷却継続のための1次冷却材インベントリを確保する。確実に注水量を確保する観点から早すぎる閉止操作は適切でないこと、一方で1次冷却系へのN₂ガス流入防止の観点からは、蓄圧タンク注入開始後、適切なタイミングで蓄圧タンク出口弁を閉止する必要がある。したがって、閉止操作を行う1次冷却材圧力は、N₂ガスが1次冷却系内に流入する圧力約 1.2 MPa[gage]に対し、運転操作上の余裕+0.5MPaをみて、1次冷却材圧力（温度）を約 1.7MPa[gage]（208°C）としている。（約 1.7MPa[gage]の根拠については、3項参照）

具体的な操作として、主蒸気逃がし弁による急速冷却により1次冷却系の減温・減圧を行う。やがて蓄圧タンクから注入されるが、電源復旧しなければ出口弁の閉止ができないため、1次冷却材圧力（温度）を約 1.7MPa[gage]（208°C）にキープし、電源復旧後、出口弁を閉止する。1次冷却材圧力（温度）を約 1.7MPa[gage]（208°C）で閉止する事象は以下のとおり。

a. 全交流動力電源喪失+RCPシールLOCAあり

b. 全交流動力電源喪失（24時間）+RCPシールLOCAなし

3. 蓄圧注入後の全量注入確認圧力（蓄圧タンク出口弁閉止圧力（0.6MPa[gage]、約 1.7MPa[gage]））の考え方について

蓄圧タンク加圧用の内部N₂ガス放出が生じる圧力は以下の計算式で求められる。

$$P = P_i \times (V_i/V)^\gamma$$

P_i : 初期圧力 (MPa[abs])

V_i : 初期気相部体積 (m³)

P : 蓄圧タンク空の圧力 (MPa[abs])

V : 蓄圧タンク空の気相部体積 (m³)

γ : ポリトロープ指数 (等温変化: 1.0 断熱変化: 1.4)

全量注入確認は、蓄圧タンク保有水量の 29.0m³ (1 基当たり) が放出されたときの圧力として確認できる。注入速度によって、適用するポリトロープ指数が異なることから、この点を考慮して出口弁閉止圧力を以下のとおり設定している。

(1) 1次冷却材圧力 0.6MPa[gage]で閉止する考え方

大LOCA等のように漏えい量が多く1次冷却材圧力が保持できない場合は、蓄圧タンクの圧力は早い変化であることから、蓄圧タンク内気相部の温度変化は外部の影響を受けないと考えられる。従って温度変化は外部と遮断した状態である断熱変化とみなされ、ポリトロープ指数は、断熱変化: 1.4 を使用して計算する。この場合の蓄圧タンク加圧用の内部N₂ガス放出が生じる圧力は約 0.6MPa[gage]となるため、蓄圧タンク出口弁の閉止は、1次冷却材圧力 0.6MPa[gage]としている。また、炉心への注入を優先することから操作余裕は考慮しない。

(2) 1次冷却材圧力約 1.7MPa[gage]で閉止する考え方

全交流動力電源喪失のように高・低圧注入系が使用不能の場合は、2次冷却系冷却操作により1次冷却系の圧力を制御し蓄圧注入を確実に行っていく。このような事象では1次冷却材圧力の低下に応じて、蓄圧タンクの圧力は、ゆっくりとした変化であることから、蓄圧タンク内気相部の温度は外部の影響を受けると考えられる。従って、温度変化は初期温度を保持できる等温変化とみなされ、ポリトロープ指数は、等温変化: 1.0 を使用して計算する。この場合の蓄圧タンク加圧用の内部N₂ガス放出が生じる圧力は、約 1.2MPa[gage]となる。そこに+0.5MPa (注)の運転操作余裕を持たせ、蓄圧タンク出口弁の閉止は、1次冷却材圧力約 1.7MPa[gage]としている。

(注) 運転操作余裕+0.5MPa の妥当性について

閉止操作を行う1次冷却材圧力は、運転操作の余裕をみて設定する必要がある。また、確実に注水量を確保する観点からは、早すぎる閉止操作は適切でない。

代替格納容器スプレイポンプの炉心注水流量の設定について

1. はじめに

全交流動力電源喪失及び原子炉補機冷却機能喪失に重畠して、RCPシールLOCAが発生した場合、1次冷却系保有水量を確保することで炉心露出を防止する観点から、運転員等による炉心注水操作を実施するにあたっての余裕を考慮した時点として、安定状態到達後に1次冷却材圧力及び温度の維持を行う、1次冷却材圧力0.7MPa[gage]に到達した後に、代替格納容器スプレイポンプによる代替炉心注水を実施することとしており、その注水流量の設定の考え方について整理した。

2. 設定方法

事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失」における炉心損傷防止対策である、代替格納容器スプレイポンプにおける代替炉心注水流量は、 $30\text{m}^3/\text{h}$ としており、設置変更許可申請書添付書類十における、小破断LOCA事象の解析において実績のある、小破断ブローダウン解析コード「SATAN-M(Small LOCA)」を用いた確認解析を実施した結果から設定している。

3. 確認解析による設定結果

事前に実施した確認解析の結果から、確認解析において炉心露出に至ると想定される時刻（約4時間）に対して、余裕を考慮した時刻（約3時間）における漏えい流量（約 $25\text{m}^3/\text{h}$ ）に、さらに余裕（約 $5\text{m}^3/\text{h}$ ）を考慮した値として、 $30\text{m}^3/\text{h}$ を設定した。

事前に実施した確認解析における解析条件を表1に、解析結果を図1から図3に示す。

なお、確認解析によって設定した代替炉心注水流量である $30\text{m}^3/\text{h}$ については、重大事故等対策の有効性評価において、炉心損傷の防止が可能であることが確認されていることから妥当な設定である。

表1 主要解析条件

項目	有効性評価	確認解析
解析コード	M-RELAP5	SATAN-M(Small LOCA)
炉心熱出力 (初期)	100% (2,652Wt) × 1.02	100% 2,652MWt) ^{※1}
1次冷却材圧力 (初期)	15.41+0.21MPa [gage]	15.41MPa [gage] ^{※1}
1次冷却材平均温度 (初期)	306.6+2.2°C	302.3°C ^{※1}
炉心崩壊熱	FP : 日本原子力学会推奨値 アクチニド : ORIGEN2 (サイクル末期を仮定)	同左
蓄圧タンク保持圧力	4.04MPa [gage]	同左
蓄圧タンク保有水量	29.0m³ (1基当たり)	同左
RCPからの漏えい率 (初期)	定格圧力において、約109m³/h (480gpm) (1台当たり) 相当となる口径約1.6cm (約0.6インチ) (1台当たり) 事象発生時からの漏えいを仮定	同左
代替格納容器スプレイポンプ の原子炉への注水流量	30m³/h	考慮しない ^{※2}
2次冷却系強制冷却開始	事象発生の30分後	同左
1次冷却材温度、圧力の保持	1次冷却材温度208°C (約1.7MPa [gage] 到達時)	考慮しない ^{※2}
蓄圧タンク出口弁閉止	1次冷却材圧力約1.7MPa [gage] 到達及び 代替交流電源確立(60分)から10分後	考慮しない ^{※2}
2次冷却系強制冷却再開	蓄圧タンク出口弁閉止から10分後	考慮しない ^{※2}
代替格納容器スプレイポンプ 起動	1次冷却材圧力0.7MPa [gage] 到達 (約2.2時間後)	考慮しない ^{※2}

※1：炉心露出時間、漏えい流量に十分な余裕を考慮していることから影響は軽微。

※2：炉心露出までの挙動を確認する観点から考慮は不要。




図1 1次冷却材圧力の推移




図2 気泡炉心水位の推移




図3 漏えい流量の推移

全交流動力電源喪失時の原子炉格納容器圧力及び温度の安定状態確認について

1. はじめに

全交流動力電源喪失（RCPシールLOCAが発生する場合）が発生した場合、事象発生の24時間後には可搬型大型送水ポンプ車から格納容器再循環ユニットへの冷却水通水準備が整い、格納容器再循環ユニットを用いた格納容器内自然対流冷却が開始され、原子炉格納容器の圧力及び温度が低下する。

上記を確認するため、24時間以降の原子炉格納容器圧力・温度を評価した。

2. 確認結果

表1に示す全交流動力電源喪失（RCPシールLOCAが発生する場合）と同様の解析条件のもと評価を実施した。評価結果を図1～図4に示す。

事象発生後24時間以降も原子炉格納容器圧力及び温度は上昇するが、事象発生約81時間後に格納容器再循環ユニットのダクト開放機構作動温度である110°Cに到達し、事象発生約229時間後に最高使用圧力に到達する。

他の事故シーケンスと同様に、最高使用圧力到達の30分後から、格納容器再循環ユニットを用いた格納容器内自然対流冷却を開始した場合、図1及び図2に示すとおり、格納容器内自然対流冷却の効果により、原子炉格納容器圧力及び温度が低下するため、原子炉格納容器の最高使用圧力の2倍（0.566MPa[gage]）・温度（200°C）を上回ることなく、原子炉格納容器圧力及び温度が低下することを確認した。

実態としては、事象発生約81時間後に格納容器再循環ユニットのダクト開放機構が作動するとともに、それまでに可搬型大型送水ポンプ車による格納容器再循環ユニットへの冷却水（海水）通水が実施可能である。よって、事象発生約81時間後の原子炉格納容器雰囲気温度110°C到達時点で格納容器内自然対流冷却を開始した場合、図3及び図4に示すとおり、原子炉格納容器圧力（0.283MPa[gage]）及び温度は最高使用圧力及び最高使用温度（132°C）を上回ることはなく、原子炉格納容器圧力及び温度上昇を抑制できることを確認した。

表1 主要解析条件一覧(1/2)

項目	申請書解析	長期解析		ガイドへの適合状況	条件設定の考え方
		確認解析1	確認解析2		
解析コード	M-RELAP5/COCO	MAAP*	MAAP*	審査ガイド2.2.1(2)「実験等を基に検証されたモデル」	本重事故シーケンスの重要な現象である炉心における沸騰・ポイド変化、気液分離・対向流、構造材との熱伝達及び内部熱伝導等を適切に評価することが可能であるコード。
炉心熱出力 (初期)	100% (2,652Mwt) × 1.02	同左	同左	審査ガイド2.2.1.(1)「保守的な仮定及び条件の適用を否定するものではない」	評価結果を厳しくするように、定常誤差を考慮した上限値として設定。 炉心熱出力が大きいと崩壊熱が大きくなり、1次冷却材の蒸発量及び燃料被覆管温度の評価の観点から厳しい設定。
1次冷却材圧力 (初期)	15.41 + 0.21 MPa [gage]	同左	同左	同上	評価結果を厳しくするように、定常誤差を考慮した上限値として設定。 1次冷却材圧力が高いと2次冷却系強制冷却による減温、減圧が遅くなるとともに、蓄圧注入のタイミングが遅くなり、比較的低温の冷却材が注水されるタイミングも遅ることから、厳しい設定。
1次冷却材平均温度 (初期)	306.6 + 2.2°C	同左	同左	同上	評価結果を厳しくするように、定常誤差を考慮した上限値として設定。 1次冷却材平均温度が高いと2次冷却系強制冷却による減温、減圧が遅くなるとともに、蓄圧注入のタイミングが遅くなることから、厳しい設定。
RCPからの漏えい率 (初期)	定格圧力において、約109m ³ /h (480gpm) (1台当たり)相当となる口径約1.6cm (約0.6インチ) (1台当たり) 事象発生時からの漏えいを仮定	同左	同左	審査ガイド2.2.3(2)b b) iii 「全水流動力電源喪失に伴うサーマルバルブの冷却機能及びシール水注水機能喪失を仮定した漏えい」	米国NRCにて、保守的な漏えい率とされ、評価で使用されている値を使用。国内のRCPとNRCで評価された米国製RCPとRCPからの漏えい量を決定する流路構造が同等であること及び漏えい量を評価した国内製RCPシールからの漏えい率が米国評価の使用値よりさらに小さいことを確認していることより、保守的な設定。
炉心崩壊熱 (サイクル末期)	FP：日本原子力学会推奨値 アクチニド：ORIGEN2 (サイクル末期を仮定)	同左	同左	審査ガイド2.2.1.(1)「保守的な仮定及び条件の適用を否定するものではない」	17×17型燃料集合体を装備した3ループプラントを包絡するサイクル末期炉心の保守的な値を設定。燃焼度が高いと高次のアクチニドの蓄積が多くなるため長期冷却時の崩壊熱は大きくなる。このため、燃焼度が高くなるるサイクル末期時点を対象に崩壊熱を設定。また、使用する崩壊熱はウラン・ブルトンウム混合酸化物燃料の装備を考慮している。
蓄圧タンク保持圧力	4.04MPa [gage] (最低保持圧力)	同左	同左	同上	炉心への注水のタイミングを遅くする最低の圧力として設定。
蓄圧タンク保有水量	29.0m ³ (1基当たり) (最低保有水量)	同左	同左	審査ガイド2.2.3 a 「設備の容量は設計値を使用する」	標準的に最低の保有水量を設定。
代替格納容器スプレイポンプ の原子炉への注水流量	30m ³ /h	同左	同左	審査ガイド2.2.2(5)b 「重大事故等対処設備の作動条件等を設計仕様に基づき設定する」	想定する流出流量に対して、1次冷却材圧力0.7MPa [gage]到達時点で炉心注水を開始することにより、炉心損傷防止が可能な流量として設定。

*: EPRIによって開発されたコード

表1 主要解析条件一覧(2/2)

項目	申請書解析	長期解析		ガイドへの適合状況	条件設定の考え方
		確認解析1	確認解析2		
2次冷却系強制冷却開始 (主蒸気逃がし弁開)	事象発生の30分後	同左	同左	審査ガイド2.2.2(5)a, (c)「現場での操作時間について、は、訓練実績等に基づき設定する」	運転員等操作時間として、事象発生の検知・判断に10分、主蒸気逃がし弁の現地開操作に20分を想定して設定。
1次冷却材温度及び圧力 の保持	1次冷却材温度208°C (約1.7MPa [gage] 到達時) 1次冷却材温度170°C (約0.7MPa [gage] 到達時)	同左	同左	審査ガイド2.2.2(5)f 「炉心損傷防止対策に関連する操作手順の妥当性を示す」	208°Cについては、蓄圧タンクから1次冷却系に窒素が混入する圧力である約1.2MPa [gage]に対して、0.5MPaの余裕を考慮して設定。また、170°Cについては、余熱除去系への切替え等を考慮して設定。
蓄圧タンク出口弁閉止 (主蒸気逃がし弁開)	1次冷却材圧力約1.7MPa [gage] 到達時 及び代替交流電源確立(60分)から 10分後	同左	同左	同上	運転員等操作時間として、蓄圧タンク出口弁の駆動源である代替交流電源確立の検知・判断に10分を想定して設定。
代替格納容器スプレイポンプ 作動	蓄圧タンク出口弁閉止から10分後	同左	同左	同上	運転員等操作時間として、主蒸気逃がし弁の調整操作に10分を想定して設定。
格納容器再循環ユニット 開始	1次冷却材圧力0.7MPa [gage] 到達時	同左	同左	同上	運転員による代替炉心注水操作を実施するにあたっての余裕を考慮した時点として、安定状態到達後に1次冷却系の温度及び圧力を行う圧力をある0.7MPa [gage] 到達後に注水を実施するものとして設定。
格納容器内自然対流冷却開始	模擬していない、 模擬していない、 格納容器内自然対流冷却開始	2基 1基あたりの 除熱特性 (100°C～約 155°C、 約3,6MW～約 6.5MW)	同左	審査ガイド2.2.2(5)b 「重大事故等対処設備の作動条件等を設計仕様に基づき設定する」	格納容器再循環ユニット除熱特性の設計値として設定。
原子炉格納容器自由体積	65,500m³	同左	同左	審査ガイド2.2.1.(1)「保守的な仮定及び条件の適用を否定するものではない」	評価結果を厳しくするように、設計値に基づき小さめの値を設定。




図 1 原子炉格納容器圧力の推移（確認解析 1）




図 2 原子炉格納容器雰囲気温度の推移（確認解析 1）




図3 原子炉格納容器圧力の推移（確認解析2）




図4 原子炉格納容器雰囲気温度の推移（確認解析2）

補足. COCOコードとMAAPコードの違い

格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却の有効性を示すために、今回MAAPコードによる計算を行った。

一方、設置変更許可申請書の解析ではCOCOコードによる計算を行っていたため、COCOコードとMAAPコードの特徴を表2に示す。

また、両コードの事象発生の24時間後までの原子炉格納容器圧力及び温度の推移の比較を図5及び図6に示すが、事象発生後24時間時点の原子炉格納容器圧力と温度は、ほぼ同等となっている。

なお、全交流動力電源喪失（RCPシールLOCAが発生する場合）の事故シーケンスの原子炉格納容器圧力及び温度の評価では、プラント応答を詳細に評価できるM-RELAP5コードとの親和性が高いCOCOコードを使用したが、格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却の有効性を示すにあたっては、自然対流冷却を適切に模擬できるMAAPコードを使用した。

表2 M-RELAP5/COCOコードとMAAPコードの特徴

	M-RELAP5/COCO コード	MAAP コード
用途	原子炉1次冷却系、2次冷却系及び格納容器を総合的に模擬	
原子炉1次冷却系/2次冷却系モデル	あり (M-RELAP5 コード)	あり
格納容器モデル	1区画モデル (COCO コード)	多区画モデル
主たる適用事象	格納容器内の自然対流の影響が少ない事象 (DBA の大破断LOCA 含む)	シビアアクシデントを含む事故シーケンス全般 (自然対流冷却を模擬する事象含む)




図 5 原子炉格納容器圧力の推移比較(24時間)




図 6 原子炉格納容器雰囲気温度の推移比較(24時間)

添付資料 7.1.2.9

重大事故等対策の有効性評価に使用する個別解析条件について
(全交流動力電源喪失)

重要事故シーケンス「外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能の喪失及び RCP シール LOCA が発生する事故（以下「SBO+RCP シール LOCA」という）」及び「外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能が喪失する事故（以下「SBO+RCP シール LOCA 無し」という）」の個別解析条件を第 1 表に示す。

第1表 システム熱水力解析用データ（全交流動力電源喪失）

名 称	数 値	解析上の取り扱い
(1) 原子炉保護設備 1) 1次冷却材ポンプ電源電圧低 原子炉トリップ i 設定点 ii 応答時間	65%定格点 1.8秒後に制御棒落下開始	設計値（トリップ限界値） 最大値（設計要求値）
(2) 事象収束に重要な機器・操作関連 1) RCPからの漏えい率 (定格圧力時)	約109m ³ /h (480gpm) (口径約1.6cm(約0.6インチ)) (1台当たり) ^{*1} 約1.5m ³ /h (6.6gpm) (口径約0.2cm(約0.07インチ)) (1台当たり) ^{*2}	最大値（実機評価値に余裕を考慮した値） 最大値（実機評価値に基づいた値）
2) タービン動補助給水ポンプ i 給水開始 (起動遅れ時間) ii 個数 iii 容量	事象発生の60秒後 (自動起動) 1台 80m ³ /h (蒸気発生器3基合計)	最大値（設計値に余裕を考慮した値） 設計値 最小値（設計値に余裕を考慮した値）
3) 主蒸気逃がし弁 i 2次冷却系強制冷却開始 ii 1次冷却材温度の維持 iii 個数 iv 容量	1回目： 事象発生の30分後 2回目： 蓄圧タンク出口弁閉止10分後 208°C (1回目) 170°C (2回目) 3個 (1ループ当たり1個) 定格ループ流量の10%/個 (定格運転時)	運転員等操作余裕の考え方 運転員等操作条件 設計値 設計値
4) 蓄圧タンク i 出口弁閉止 ii 個数 iii 保持圧力 iv 保有水量	1次冷却材圧力1.7MPa[gage]到達及び代替交流電源確立(60分 ^{*1} /24時間 ^{*2})から10分後 3基 (1ループ当たり1基) 4.04MPa[gage] 29.0m ³ (1基当たり)	運転員等操作余裕の考え方 設計値 最低保持圧力 最低保有水量

名 称	数 値	解析上の取り扱い
5) 代替格納容器スプレイポンプ i 注水開始	1 次冷却材圧力 0.7MPa[gage]到達及び代替交流電源確立(60 分)時点 ^{*1} /考慮しない ^{*2}	運転員等操作余裕の考え方
ii 注水流量	30m ³ /h ^{*1} /考慮しない ^{*2}	
6) 漏えい停止圧力	考慮しない ^{*1} / 1 次冷却材圧力 0.83MPa[gage] ^{*2}	設計値 (RCP 封水戻りライン逃がし弁の吹き止まり圧力)

※1 : SBO+RCP シール LOCA の条件

※2 : SBO+RCP シール LOCA 無しの条件

有効性評価における1次冷却材ポンプシール部からの漏えい率について

1. 全交流動力電源喪失時における1次冷却材ポンプシール部の挙動

通常運転中、1次冷却材ポンプ（以下「RCP」という。）のシール部は、充てんポンプによる封水注入ラインからの封水注入、および原子炉補機冷却水系によるサーマルバリアへの冷却水通水により、RCPシール部の熱的な防護が図られている。（図1）なお、RCPシール部の細部構造について別紙-1に示す。

全交流動力電源喪失時（以下、「SBO」という）には、充てんポンプおよび原子炉補機冷却水ポンプが停止し、封水注入およびサーマルバリアへの冷却水通水が停止するため、シール部は高温の1次冷却材にさらされる。

SBO時の運転手順としては、RCP封水戻りによる原子炉格納容器外での1次冷却材漏えいの防止等のため、封水注入ライン弁及び封水戻りライン弁を閉止するとともに、原子炉補機冷却水系を閉止する。

これに伴い、封水戻りライン内部の圧力上昇によりRCP封水戻りライン逃がし弁（吹出し圧力：0.98MPa、吹止り圧力：0.83MPa）が作動し、RCPシール部へ到達した1次冷却材は加圧器逃がしタンク側へと導かれる。加圧器逃がしタンクにはラプチャディスク（破壊板）が設置されており、規定圧力（約0.7MPa）まで内圧が上昇するとラプチャディスクを通じて1次冷却材が原子炉格納容器内へ流出する。（図-2）




図1 RCPシールの状況（通常運転時）




図2 RCPシールの状況 (SBO時)

2. 有効性評価に用いたRCPシール部からの漏えい率

SBO時においては、前記のとおり、RCPシール部から1次冷却材が漏えいする。有効性評価においては、1次系保有水量確保の観点から厳しい条件としてシール部が機能喪失した場合（RCPシールLOCAが発生する場合）と、国産RCPの品質を考慮しシール部の機能が維持され漏えい量が少ない場合（RCPシールLOCAが発生しない場合）を評価している。

「RCPシールLOCAが発生する場合」における1次冷却材漏えい率については、RCPシール部が大気開放状態になるとして評価するとともに、米国 のRCPシールリークモデルを参照し、 $109\text{m}^3/\text{h}/\text{台}$ ($480\text{gpm}/\text{台}$) を設定し、その漏えい率相当となる口径約 1.6cm (約 0.61inch/台) の開口として解析に用いている。

「RCPシールLOCAが発生しない場合」における1次冷却材漏えい率については、国産RCPに関してSBO時の環境条件（1次系圧力 15.4MPa、1次系温度 290°C）を考慮して評価した結果より、約 $1.5\text{m}^3/\text{h}/\text{台}$ ($6.6\text{gpm}/\text{台}$) を設定し、その漏えい率相当となる口径約 0.2cm (約 0.07inch/台) の開口として解析に用いている。

以下に「RCPシールLOCAが発生する場合」及び「RCPシールLOCAが発生しない場合」の漏えい率の設定根拠について説明する。

2. 1 「R C P シールL O C Aが発生する場合」におけるR C P シール部からの漏えい率

S B O時、R C P シールL O C Aが発生する場合の有効性評価における漏えい率については、国産R C P シール部の漏えい率を評価するとともに、米国のR C P シールリークモデルを参照し、 $109\text{m}^3/\text{h}/\text{台}$ ($480\text{gpm}/\text{台}$) を設定している。

以下に漏えい率の設定根拠について説明する。


(1) 漏えい率評価

以下により国産のR C P シールについて、漏えい率の評価を行った。

a. 評価方法

シールL O C A時に漏えい率が最大となる全シール (No. 1, 2, 3) の機能喪失時の流出流量は、シール部や配管等の流出経路の構造によって決まるが、流路構造及びその機能喪失形態ともに複雑であることから、保守的にシール部や配管等の抵抗は考慮せず、それ以外で最も狭い流路であり、上流側に位置するサーマルバリア付近のラビリンス部の抵抗のみ考慮して評価を行った。また、ラビリンス部の出口の圧力についても、保守的に大気圧として評価した。

下図のとおり、ラビリンス 2箇所の抵抗で流量が制限され、ラビリンス出口では臨界流となることから、Henry Fauske の式を用いて臨界流量を算出し、漏えい率を評価した。なお、本評価における Henry Fauske の式の適用性について別紙－2 に、1次冷却材が通過することによるラビリンス部への影響について別紙－3 に示す。



b. 評価結果

入力条件として、ラビリンスと主軸の隙間部の設計寸法及び出入口条件（入口温度：290°C、圧力：15.4MPa、出口圧力：0MPa）を与えて評価した結果、ラビリンス部においては、入口から最終段手前までは水単相流の差圧流、最終段については臨界流となったことから、同条件にて最終段手前までは単相流の差圧流として、最終段については上側ラビリンス先端部と主軸の隙間部の設計寸法による断面積及び最終段の入口温度・圧力、出口圧力（0MPa）から臨界流の式（Henry Fauske の式）を用いて流量を算出した。その結果、RCP シール部からの漏えい率は約 99m³/h/台（約 436gpm/台）となった。

(2) 米国RCPシールリークモデル

米国WH社においては、RCPシールリークに係るリスクを評価するモデルとして、WOG2000 モデルを開発し、トピカルレポートをNRCに提出した。（2000 年 12 月）

NRCはこれに対し、安全評価書（SER : Safety Evaluation Report）を発行（2003 年 5 月）し、その中で確率論的安全評価に用いるRCPシールリークモデルが示されており、シール機能喪失時の漏えい量を、480gpm/台と設定している。

RCP シール漏えい率

TIMING AFTER LOSS OF ALL RCP SEAL COOLING		
0-13minutes	13minutes-2hours	>2hours
gpm/RCP (probability)	gpm/RCP (probability)	gpm/RCP (probability)
21 (1.0)	21 (0.79)	21 (0.79)
	76 (0.01)	76 (0.01)
	182 (0.1975)	182 (0.1975)
	480 (0.0025)	480 (0.0025)

（出展）

Safety Evaluation By The Office Of Nuclear Reactor Regulation WCAP-15603,
Revision 1, "WOG2000 Reactor Coolant Pump Seal Leakage Model For Westinghouse
PWRs" Westinghouse Owners Group Project No. 694

(3) 漏えい量の設定

R C P シール部の漏えい量の評価結果（約 $99\text{m}^3/\text{h}/\text{台}$ （約 436gpm/台））と米国のシールリークモデルを参照した漏えい量（約 $109\text{m}^3/\text{h}/\text{台}$ （480gpm/台））から、有効性評価においてはシール機能喪失時漏えい量として約 $109\text{m}^3/\text{h}/\text{台}$ （480gpm/台）を設定した。

2. 2 「R C P シール L O C A が発生しない場合」における R C P シール部からの漏えい率

S B O 時、R C P シール部の機能が維持されている場合の有効性評価における漏えい率については、国産 R C P に関する S B O 時の環境条件（1 次系圧力 15.4MPa 、1 次系温度 290°C ）を考慮して評価した結果より、封水戻りライン（バイパスオリフィス）を通じての漏えい率が約 $0.8\text{m}^3/\text{h}$ 、No. 2 シールからの漏えい率が約 $0.4\text{m}^3/\text{h}$ であり合計で約 $1.2\text{m}^3/\text{h}$ であり、R C P シール部からの漏えい率は保守的に約 $1.5\text{m}^3/\text{h}/\text{台}$ （ $6.6\text{gpm}/\text{台}$ ）を設定している。

（別紙－4）

S B O 時の R C P シールからの漏洩については、過去国内で実証試験がおこなわれており、評価結果と同等の結果が得られている。

（別紙－5）

なお、漏えい率の評価においては、No. 2 シール出口の圧力を大気圧、封水戻りライン（バイパスオリフィス）出口の圧力を R C P 封水戻りライン逃がし弁（吹出し圧力： 0.98MPa 、吹止り圧力： 0.83MPa ）の吹出し圧力（ 0.98MPa ）として評価しており、実機と同等条件である。

有効性評価においては、上記の漏えい率約 $1.5\text{m}^3/\text{h}/\text{台}$ （ $6.6\text{gpm}/\text{台}$ ）に相当する口径約 0.2cm （約 $0.07\text{inch}/\text{台}$ ）の開口を設定し解析している。ここで、口径の設定にあたっては、開口部の出口圧力は大気圧とした上で、初期の漏えい率が約 $1.5\text{m}^3/\text{h}/\text{台}$ となるように設定している。

また、有効性評価においては、R C P 封水戻りライン逃がし弁が 1 次系圧力の低下により吹き止った後は、封水戻りライン（バイパスオリフィス）及び No. 2 シールともに漏えいが停止する（ $0\text{m}^3/\text{h}$ ）として評価としている。

ここで、封水戻りライン（バイパスオリフィス）は、R C P 封水戻りライン逃がし弁が吹き止れば流出経路がなくなり漏えいは停止する。R C P 封水戻りライン逃がし弁の吹き止りについては、定期的に分解点検を実施し、吹き出し圧力を確認するとともに、吹き止り圧力設定値以上の圧力にて漏えい量が判定基準（[]：窒素ガス）以下であることを確認しており、信頼性を有している。

枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。


また、No. 2 シールについては、接触式であり、R C P 封水戻りライン逃がし弁が吹き止まる圧力（0.83MPa）においては、シール面の接触状態が維持され、十分な押し付け荷重（閉止荷重）がかかることから、漏えいはにじみ程度と考えられる。なお、差圧 0.83MPa で漏えい率の評価に用いた式^{*1}により漏えい率を算定した結果、1 L/h 以下であり^{*2}有効性評価上無視できる。

* 1. 別紙－4（3／4）「No. 2 シール通過流量評価」（1）式


* 2. 低差圧状態での No. 2 シール漏えい率算定にあたっては、シールの工場試験の実績から求められる摺動面隙間 [] を設定している。なお、1.5m³/h のシール漏えい率評価における No. 2 シール漏えい率算定においては、保守的に No. 2 シール入口圧力を 15.4MPa、出口部では沸騰減圧し臨界流になると想定し、別紙－4（3／4）「No. 2 シール通過流量評価」（1）式、（2）式を用いて求めた摺動面隙間 [] を設定している。

枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。


R C P シール部構造図




No. 1 シール拡大図



No. 2 シール拡大図



No. 3 シール拡大図



1次冷却材ポンプシール部からの漏えい率の評価における Henry-Fauske の式の適用性について

1. はじめに

1次冷却材ポンプ（以下「R C P」という。）シール部からの漏えい率の評価においては、最終段のラビリンス部の通過流量を Henry-Fauske の式を適用して算出している。

ラビリンス部の流路断面は、図 1 の通り、幅の狭い円環形状であるが、そのような形状に対し Henry-Fauske の式を適用することの妥当性について次に示す。




図 1 R C P ラビリンス部流路の断面形状

2. Henry-Fauske の式の適用性

（1）プラントメーカーにおける試験

平成 14 年にプラントメーカーにおいて、社内試験として、アングル弁下流の噴流挙動調査を目的にアングル弁の弁開度と通過流量（臨界流）の関係を試験・調査している。

図 2 に示すとおり、アングル弁を通過する流路は円環形状であり、弁開度を小さくすると流路面積が小さくなるとともに R C P シール部と同様に幅の狭い円環形状となる。同調査によると、アングル弁の流路面積と流量（試験値）の関係について図 3 の結果を得るとともに、Henry-Fauske の式を用いて算定した流量が試験値とよく一致することが確認されている。

また、図 3 には、横軸のアングル弁の流路面積に加え、隙間寸法（最小ギャップ： δ ）を今回付加して示しているが、R C P ラビリンス部の隙間寸法は試験範囲に包絡されている。

以上のことから、RCPシール部からの漏えい率評価において、Henry-Fauskeの式を適用することは妥当といえる。

なお、同調査におけるアングル弁の流路面積は、RCPラビリンス部より小さいが、ごく小さい流路面積にHenry-Fauskeの式を適用することの妥当性も示しているといえる。




図2 流路形状模式図(アングル弁)

枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。




図3 アングル弁流路面積とすきま流量の関係

(2) 公開文献における検証試験

Henry-Fauske の式については、公開文献^{※1}において、PWR における LOCA による配管の微小隙間からの漏えい量の評価手法確立を目的に、直徑 4 mm 及び 16 mm のノズルを通過する臨界流量の試験データとの検証を行った結果が示されている。それによると複数の温度・圧力ケースにおいて、Henry-Fauske の式より求められる臨界流量は、試験流量とよく一致することが確認されている。その面積は R C P ラビリンス部より小さい面積であり、(1) と同じく、ごく小さい流路面積に Henry-Fauske の式を適用することの妥当性を示しているといえる。

※1 : Lin J.C., Gruen G.E., Quapp W.J. "Critical flow in small nozzles for saturated and subcooled water at high pressure" ASME winter annual meeting, 1980

CRITICAL FLOW IN SMALL NOZZLES FOR
SATURATED AND SUBCOOLED WATER AT HIGH PRESSURE

J. C. Lin, G. E. Gruen, W. J. Quapp

EG&G Idaho, Inc.

Idaho Falls, Idaho 83415

TABLE 3
TEST CONDITIONS FOR WYLE AND LTSF SMALL NOZZLE CALIBRATION TESTS

TEST	PRESSURE (Test Section)	TEMPERATURE (Test Section)	NOZZLE SIZE
	MPa	K	mm
LOSI-1RRR	9.6	543	16
LOSI-2	6.20	543	16
LOSI-3	4.60	538	16
LOS2-1A	13.44	552	4
LOS2-2	10.5	550	4
LOS2-3	7.2	551	4
Wyle 3R	14.7	557	16
Wyle 06	14.7	557	4

LOSI and LOS2: Test Series 1 and 2 for LTSF small nozzle calibration tests.

(出典)

Lin J.C., Gruen G.E., Quapp W.J. "Critical flow in small nozzles for saturated and subcooled water at high pressure" ASME winter annual meeting, 1980

TABLE 4 SUBCOOLED FLOW MASS FLOW MASS FLUX LTSF AND WYLE CALIBRATION DATA

TEST	PRESSURE	DENSITY	STAGANATION QUALITY	DISCHARGE		MODIFIED BURNELL	GE DATA
				MASS FLUX	HENRY-FAUSKE MASS FLUX		
	MPa	kg/m ³	--	kg/s·m ² x10 ⁴	kg/s·m ² x10 ⁴	kg/s·m ² x10 ⁴	kg/s·m ² x10 ⁴
LOS1-1RRR ^a	9.60	770	-0.008	8.2±0.4	8.4	8.6	--
LOS1-2	6.20	740	0.001	3.9±0.2	4.4	3.7	4.1
LOS1-3	4.60	700	0.004	3.0±0.15	3.7	3.3	--
LOS2-1A ^a	13.44	737	-0.022	11.7±3.2	10.9	11.4	--
LOS2-2	10.59	719	-0.005	7.8±1.6	8.5	8.5	--
LOS2-3	7.27	727	0.0006	6.0±1.2	5.2	5.3	5.6
WYLE 3R ^b	6.50	700	0.0033	4.7±0.4	4.6	3.6	4.6
WYLE 06 ^b	6.85	815	-0.0044	7.4±0.4	7.7	8.3	7.6
WYLE 06	6.66	821	-0.0044	7.0±0.4	7.8	8.2	7.6

a. LOS1 and LOS2: LTSF 16 mm and 4 mm nozzles test data, respectively.

b. WYLE 3R and WYLE 06: WYLE 16 mm and 4 mm nozzle test data, respectively.

(出典)

Lin J. C., Gruen G. E., Quapp W. J. "Critical flow in small nozzles for saturated and subcooled water at high pressure" ASME winter annual meeting, 1980

1次冷却材ポンプのラビリンスシールの健全性評価について

1次冷却材ポンプのラビリンス部の通過流量は、出入口条件（入口温度：290°C、圧力：15.4MPa、出口圧力：0MPa）を与えて評価しているが、ラビリンス部に対し温度・圧力による影響、通過流体によるラビリンスの侵食が考えられる。それらにより、漏えい量の評価に有意な影響を及ぼさないことについて、以下の通り確認した。

1. 圧力差によるラビリンスの強度評価


ラビリンス突起部の入口/出口の圧力差により発生する応力を評価する。漏えい量評価においては、ラビリンス入口に圧力15.4MPaの1次冷却材が侵入し、複数のラビリンス突起部を通過し、徐々に減圧されることとなる。本評価においては、リング状のラビリンス部の断面を下図の通り、2次元の片持ち梁としてモデル化し、保守的に1つの溝山に差圧15.4MPaが等分布荷重として作用することとして評価を行った。

本形状での片持ち梁における最大曲げ応力発生部は、固定端付け根部となるため、付け根部の応力を右下の最大発生曲げ応力の σ_{max} の計算式に基づき評価した。

評価の結果、ラビリンス付け根部に発生する最大応力は、290°CにおけるSUSF304の降伏点以下の値となり、強度上健全であり、塑性変形は生じない。なお、ラビリンス突起先端部に発生する応力は、上記の σ_{max} より小さいことから、先端部がかけることはないと想定される。

差圧	最大発生応力 σ_{max}	SUSF304 の降伏点 S_y (290°C)	発生応力の降伏点に対する比率 σ_{max}/S_y
15.4MPa	121MPa	128.6MPa	0.94

ラビリンス(材料:SUSF304)



枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

2. 温度及び圧力差によるラビリンスと主軸の隙間への影響

ラビリンスへの高温(290°C)の1次冷却材の侵入に伴い、流路構成部材の温度が上昇する。この時の熱膨張差による主軸とラビリンスの隙間の広がりを計算した結果、隙間の広がり量は、0.5%以下(上側:約□^{*1}、下側:約□^{*1})であり、算出流量に与える影響も0.5%以下となり、漏えい量の評価に与える影響はごくわずかである。

*1: 直径分の広がり量

[計算式]


$$\text{熱膨張量 (mm)} = \alpha \times D \times (T_{SBO} - T_{RT})$$

α : 線膨張係数 (mm/mm°C) D: ラビリンス内径 or 主軸外径 (mm)

T_{SBO} : 290°C

T_{RT} : 20°C

[計算モデル]



[ラビリンス熱膨張計算]

		上側	下側
ラビリンス内径	D_{in}	mm	
主軸外径	D_{out}	mm	
直径隙間	$A = D_{in} - D_{out}$	mm	
熱膨張後ラビリンス内径	D'_{in}	mm	
熱膨張後主軸外径	D'_{out}	mm	
熱膨張後直径隙間	$A' = D'_{in} - D'_{out}$	mm	
隙間の拡がり量	$B = A' - A$	mm	
変化率	B/A	%	0.46 0.46

SUSF304 の線膨張係数	$\times 10^{-6} \text{mm}/\text{mm}^{\circ}\text{C}$	17.018
SUSF347 の線膨張係数	$\times 10^{-6} \text{mm}/\text{mm}^{\circ}\text{C}$	17.554

枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

上記の熱膨張差に加え、1次系圧力 15.4MPa がラビリンス部に作用した際に発生する変位に伴う隙間の広がり評価する。保守的に、前記1. 項で求めたラビリンス部付け根部に発生する最大応力 σ_{max} が、山の圧縮方向全体に発生すると仮定して、ラビリンス隙間の広がりを計算した結果、熱膨張差による変位との合計で 1.0%以下（上側：約 []^{*1}、下側：約 []^{*1}）であり、算出流量に与える影響も 1.0%以下となり、漏えい量の評価に与える影響はごくわずかである。

* 1 : 直径分の広がり量

$$\begin{aligned} \text{＜計算式＞ 差圧による変位量(mm)} &= (L \times \sigma_{max} / E) \\ &= [] \times 121 / 176400 \\ &\doteq [] \text{ mm} \end{aligned}$$

L : ラビリンス長さ (mm)

σ_{max} : ラビリンス付け根部の発生応力 (MPa) [1. 参照]

E : 縦弾性係数 (MPa)

3. 流体によるラビリンス形状への影響

漏えい量評価においては最終段ラビリンス部で臨界流となると評価しているが、臨界流の条件下ではラビリンス先端部の侵食が想定される。しかしながら、以下のことから、ラビリンス部の有意な侵食は生じないと考えられる。

- ・材料として耐侵食性に比較的優れた SUSF304 を使用している。
- ・事象発生後、1次系温度・圧力は速やかに減温・減圧され、ラビリンス部の通過流束も速やかに制限される。
- ・臨界流となるのは、最終段ラビリンス部の出口であり、ラビリンス本体に液滴が高速で衝突する割合は小さい。
- ・昭和 54 年の(財)発電熱機関協会「蒸気発生器信頼性実証試験 伝熱管破断試験」において、伝熱管の破断開口部を模擬した円孔、またはスリットより、1次系サブクール水（約 320°C、15.4MPa）を臨界流で噴出させ、開口部（材質：インコネル 600）のエロージョン状況を調査している。同調査によると、20 時間の噴出においても開口部の侵食は認められず、開口面積（流量）の変化は生じないことが確認されている。なお、エロージョン影響に対して支配的因素である材質の硬度は、インコネル 600 より RCP ラビリンス部材である SUSF304 の方が高い。

全交流電源喪失(SBO)時におけるRCPシール部からの漏えい量評価


漏えい量評価方法

No.1 シール通過流量は、No.2 シール及び封水oliバスオリフィスの通過流量の合計(=RCP系外への漏えい量)に等しい。No.1 シール出口部の圧力は No.2 シール及び封水oliバスオリフィスの入口圧力と等しい。


上記の関係をもとに、それぞれの流量と差圧を求め、RCPからの系外への漏えい量を評価する。

評価条件

温度 290°C、圧力 15.4 MPa 約 1.5 m³/h



No. 1 シール通過流量評価



(2) 運動面流量評価
下式に示す式(静止シールの基礎式)を用いて流量を算出した。
SBO時にポンプは停止しているため、静止状態を考慮した。
また、隙間の流れは実象として層流状態となるため、以下の層流の計算式を用いる。

$$\begin{aligned} Q &= \frac{\pi \cdot r \cdot h}{6 \cdot \mu} \cdot \frac{dp}{dr} = \frac{\pi \cdot (P_1 - P_0)}{6 \cdot \mu \cdot \int_{R_m}^{R_s} \frac{dr}{r \cdot h^3}} = \frac{6\mu \int_{R_m}^{R_s} \frac{dr}{r \cdot h^3} + 1}{h^3} \ln \left(\frac{R_m}{R_s} \right) \cdot \pi \cdot (P_1 - P_0) \\ h &= h_0 + e^{-\frac{r - R_m}{R_2 - R_m}} \\ W_t &= 2\pi \cdot \int_{R_m}^{R_s} \rho r dr = 2\pi \left(\int_{R_m}^{R_s} \rho r dr + \int_{R_s}^{R_2} \rho r dr \right) \\ W_S &= \pi (R_2^2 - R_3^2) \cdot P_f \\ W_L &= W_S \left[\begin{array}{l} p : 壓力 \\ 0 : 流量 \\ h : 隙間 (0C バランスする隙間) \\ R_m : 半径位置 \\ n_i : リフティングフォース \\ R_n : テーパティングフォース \\ R_o : テーパ寸法 (n=1, 2, 3) \end{array} \right] \end{aligned}$$

文献

1: 流体計算式・機械工学便覧(流体工学), 日本機械学会 ppA5~40




図2 計算フロー




図3 No. 1 シールの変形解析モデル




図4 シールモデル




図5 No. 1 シールの差圧と漏れ量の関係

No. 2 シール通過流量評価

1. 計算の考え方
No.2 シールは接触式のメカニカルシールで、シールを構成するシールラング(静止環)の運動部分は接触し、1~2μm程度の狭窄な隙間を保った状態を維持している。ここでは、運動面を水が通過することで、広い隙間が形成され、高温水が出口側に達した状態で減圧沸騰したと仮定した流量で評価する。

2. 計算方法
シール運動前通過時の流量計算
運動部通過中は液体単相での流れとなることから、出口側で飽和蒸気圧まで減圧する状態の流量を評価する。

$$Q_2 = \frac{bh^3}{12\mu \cdot l} \cdot \Delta p \quad (1)$$

(ボアズイユ流れの圧力損失式)

運動部は液体で通過し、出口で減圧沸騰(ここでは気相単相)を想定した流量計算式

$$Q_2' = A \times C \times \frac{\rho}{\rho''} \quad (2)$$

$$A = 2\pi r \times h \quad (3)$$

運動部通過流量と運動部出口での流量は等しくなることから、 $Q_2 = Q_2'$ となる流量を評価する。

記号

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Q_2 : 運動部通過流量 [m^3/s] | A : 運動部出口面積 |
| Q_2' : 減圧沸騰時の運動部通過流量 [m^3/s] | r : シール運動部の内半径 [m] |
| b : 運動部の長さ [m] | C : 水蒸気の音速 [m/s] |
| l : 運動部の幅 [m] | ρ' : 水蒸気の密度 [kg/m^3] |
| h : 運動部隙間 [m] | ρ'' : 水の密度 [kg/m^3] |
| μ : 水の粘性率 [$P_{a \cdot s}$] | |

文献
1: 流体計算式:機械工学便覧(流体工学), 日本国際学会 ppA5-40




図1 計算モデル



図2 計算フロー

バイパスオリフィス通過流量評価

1. 計算の考え方
オリフィス孔を通過する流れは、孔の入口では水單相流であるが、圧力損失によつて圧力が低下し、その圧力における飽和温度が液体の温度と同じになると水の一相が沸騰して気液二相流になる。
計算では、水单相または二相流となるかを判別して、圧力損失計算に用いる式を水单相、二相流で使い分ける。

2. 計算方法

オリフィス通過時の圧力損失

$$\Delta P_f = \phi_{\omega} \cdot \zeta_1 \cdot \frac{Q_s^2}{2 \rho_f A_f^2} \quad (1)$$

抵抗係数 ζ_1 はオリフィスの急縮小 ζ_1 と急拡大 ζ_2 の抵抗係数の和から求める(文献1)。

$$\zeta_1 = \zeta'_1 + \zeta'_2 = 0.5 \times \left(1 - \left(\frac{d}{D} \right)^2 \right) + \left(1 - \left(\frac{d}{D} \right)^2 \right)^2 \quad (2)$$

二相増倍係数 ϕ_{ω} は(水单相流の場合1)(文献2)

$$\phi_{\omega,2} = \phi_{\omega}(1-x)^{\lambda_2}, \quad \phi_{\omega,1} = 1 + \frac{C}{X} + \frac{1}{X^2}, \quad X^2 = \left(\frac{1-x}{x} \right)^{1.2}, \quad \left(\frac{\rho_f}{\rho_g} \right) \cdot \left(\frac{\rho_g}{\rho_e} \right)^{0.25} \quad (3)$$

出口圧力

$$P_{ext} = P_{in} - \sum_{i=1}^{N_f} \Delta P_i \quad (4)$$

各段の乾き度は、放熱の影響が無視しうることから新熱の等エンタルピ変化として求めた。

C : 比数(乱流渦かみリオーダーの六経のため20)[$-$]	ΔP : 圧力損失[Pa]	ϕ_{ω} : オリフィス孔径[m]	x : 乾き度[$-$]	Q_s : 質量流量[kg/s]	ρ_g : 二相増倍係数(波单相、Chisholm の式)[$-$]	ρ_f : 密度(波相)[kg/m³]	ρ_g : 密度(气相)[kg/m³]	μ_f : 粘性係数(波相)[Pa·s]	μ_g : 粘性係数(气相)[Pa·s]
d : 圧力損失[Pa]	ϕ_{ω} : 二相増倍係数(全流量)[$-$]	ζ : 離心係数[$-$]	X : マルチネリラムータ[$-$]	ρ_e : 密度(気相)[kg/m³]	ρ_g : 密度(气相)[kg/m³]	ρ_f : 密度(波相)[kg/m³]	ρ_g : 密度(气相)[kg/m³]	μ_f : 粘性係数(波相)[Pa·s]	μ_g : 粘性係数(气相)[Pa·s]
ΔP : 圧力損失[Pa]	ϕ_{ω} : 二相増倍係数(全流量)[$-$]	ζ : 離心係数[$-$]	X : マルチネリラムータ[$-$]	ρ_e : 密度(気相)[kg/m³]	ρ_g : 密度(气相)[kg/m³]	ρ_f : 密度(波相)[kg/m³]	ρ_g : 密度(气相)[kg/m³]	μ_f : 粘性係数(波相)[Pa·s]	μ_g : 粘性係数(气相)[Pa·s]
ϕ_{ω} : オリフィス孔径[m]	ϕ_{ω} : 二相増倍係数(全流量)[$-$]	ζ : 離心係数[$-$]	X : マルチネリラムータ[$-$]	ρ_e : 密度(気相)[kg/m³]	ρ_g : 密度(气相)[kg/m³]	ρ_f : 密度(波相)[kg/m³]	ρ_g : 密度(气相)[kg/m³]	μ_f : 粘性係数(波相)[Pa·s]	μ_g : 粘性係数(气相)[Pa·s]
添字: i=オリフィス番号、in=入口、out=出口	文獻	1:管路ダクトの漏体抵抗、日本機械学会、pp.64-65							




図1 計算モデル




図2 計算フロー

漏えい量評価方法の妥当性確認に用いた
R C P シールフルスケールモックアップによる実証試験の概要

泊3号炉で使用している国産シールと基本的構造が同じ試験装置を使用し、SBO時を模擬した試験条件で実施された。


[実証試験の概要]

- ① 実施日 : 2001年1月18日
- ② 実施場所 : 三菱重工業株式会社 高砂研究所
- ③ 試験装置 : RCPフルスケールモックアップ
- ④ 系統構成 : 国産シールの系統構成を模擬
- ⑤ 試験方法 : RCPシール部の温度圧力条件を、通常運転時の状態から、SBO時の過渡条件を模擬して推移させ、試験装置シール部からの漏えい量を計測する。
RCPはSBO発生と同時に停止（コーストダウンを模擬）する。


試験条件

圧 力	170 kg/cm ² からステップ状に降下させる
温 度	300°C (一定)
試験時間	8時間
Oリング	耐熱Oリング
バイパス オリフィス	有り

試験装置外観写真




試験結果



泊3号機 100D型RCP 改良型軸シールの特徴

三菱製従来型軸シール

泊3号機に建設時より採用されている
三菱製改良型軸シール



耐熱Oリングの開発

1988年のNRCからのSBOに対する耐力要求※により、国内にて「技術研究組合原子力用次世代機器開発研究所(ANERI)」にて、耐熱Oリングを開発。耐熱Oリング単体耐力試験、耐熱OリングRCPシール組込み検証試験を経て実用化

※REGULATORY GUIDE 1.155 STATION BLACKOUT

耐熱Oリング採用によるSBO時耐力向上
SBOにおいて軸シール部の冷却が喪失する場合、軸シール部分は高温のRCS水にさらされることとなる。軸シールを構成する部品間からの漏れを制限するため、Oリングが各所に設置されているが、従来型軸シールに組み込まれたOリングは高温環境下での耐力が低く、ある程度の時間がたつと、Oリング部分から漏洩が始まり、過大漏洩となる。

改良型軸シールでは、高温環境に対する耐力を向上させた耐熱Oリングを採用し、シールできる時間を伸ばしたことで、シール全体としてのSBO時耐力向上を図っている。(赤色部がOリング)

No.1シール特性の安定化

No.1シールの摺動部材であるフェースプレートの材料を変更し、また大型化することで、外乱に対する摺動部分の変形量が低減され、シールリーケ量が不安定になる事象を防止して特性の安定化を図っている。

RCPシール部からの漏えい量による炉心露出への影響

一般的に1次冷却材の漏えい量が大きくなると、1次冷却材の保有水量が早期に減少するため炉心露出の観点で厳しくなる。

小破断LOCAでは約4～6インチ相当で、燃料被覆管温度が最も高くなる現象が見られる。これはループシール[※]により炉心が露出し、燃料被覆管温度が増加する現象が生じるためである。また、これよりも破断サイズが増加すると蓄圧注入等の注水が早まるこ^トにより燃料被覆管温度は低下する。

これに対しRCPシールLOCAでの破断流量約109m³/hは、破断サイズがRCP 3台分合計で約1.1インチ相当の漏えいであり、この領域ではループシールによる炉心露出が発生することはないため、RCPシールからの漏えい量が大きい方が早期に炉心露出する想定となり、保守的な設定となる。

※ループシール：漏えいにより1次冷却材が流れる過程で蒸気発生器出口側配管に水が残り、シールが形成されることにより、炉心で発生した蒸気が破断口から抜けず、炉心水位が低下する現象。（下図参照）




図 ループシールについて

全交流動力電源喪失における蓄圧タンク初期条件の設定の影響について

1. 有効性評価における初期条件設定

重大事故等対策の有効性評価において、蓄圧タンク圧力及び保有水量の初期条件として、蓄圧注入に期待する全ての事故シーケンスにおいて以下の設定としている。

- ・ 初期圧力 (最低保持圧力) : 4.04MPa [gage]
- ・ 初期保有水量 (最低保有水量) : 29.0m³ (1基当たり)

2. 条件設定

蓄圧タンクによる炉心注水については、LOCA事象等の蓄圧タンク保有水全量の1次冷却系注水を期待する事象及び全交流動力電源喪失事象等1次冷却系自然循環冷却を阻害する窒素ガスの混入を防止するため、圧力条件で蓄圧注入を停止する事象に分類でき、それぞれ以下の考え方をもとに設定している。

a. 大破断LOCA事象等の蓄圧タンク保有水全量の1次冷却系注水を期待する事象

(a) 初期圧力

蓄圧注入のタイミングが遅くなることに伴い、1次冷却系保有水の回復が遅れ、燃料被覆管温度評価の観点から余裕が小さくなる「最低保持圧力」としている。

(b) 初期保有水量

炉心への注水量が少なくなり、燃料被覆管温度評価の観点から余裕が小さくなるよう「最低保有水量」としている。

b. 全交流動力電源喪失事象等1次系自然循環冷却を阻害する窒素ガスの混入を防止するため、圧力条件で蓄圧注入を停止する事象

(a) 初期圧力

蓄圧注入のタイミングが遅くなることに伴い、1次冷却系保有水の回復が遅れ、燃料被覆管温度評価の観点から余裕が小さくなる「最低保持圧力」としている。

(b) 初期保有水量

最低保有水量とした場合、初期の気相部体積が大きくなることに伴い、蓄圧注入開始から、出口弁閉止圧力にて注入停止するまでに1次冷却系へ注水される水量は初期保有水量が多い場合よりもわずかに多くなり厳しい条件となるが、蓄圧タンクの最高及び最低初期保有水量を考慮した場合の注水量に与える影響は、別紙1に示すとおりであり、炉心露出又は燃料被覆管温度1,200°Cに対して十分な余裕があることから、標準的に「最低初期保有水量」としている。

全交流動力電源喪失時における蓄圧タンク初期保有水量の差異による影響検討

1. はじめに

蓄圧タンクの初期条件設定として標準的に採用している「最低保有水量」とした場合、「最高保有水量」とした場合と比較すると、「最低保有水量」とした方が注水量がわずかに多くなり、「最低保有水量」の設定が必ずしも保守的とはならないことから、その影響について「全交流動力電源喪失」を対象に考察した。

2. 影響確認

a. RCPシールLOCAが発生する場合

RCPシールLOCAが発生する場合に、蓄圧タンク初期保有水量の設定の差異が、注水量に与える影響としては、3基合計で約5[m³]の注水量の差異が考えられる。しかし、図1及び図2に示すとおり、1次冷却系保有水量及び蓄圧注入流量積算値の解析結果から確認できるとおり、蓄圧注入開始時点（事象発生後約39分：約121[t]）から蓄圧タンク出口弁閉止（事象発生後70分：約120[t]）までの蓄圧タンクからの注水が行われている期間における1次冷却系保有水量は、その後の安定状態に至る時点の1次冷却系保有水量（約78[t]）に対して十分余裕がある。

b. RCPシールLOCAが発生しない場合

RCPシールLOCAが発生しない場合に、蓄圧タンク初期保有水量の設定の差異が、注水量に与える影響としては、3基合計で約8[m³]の注水量の差異が考えられる。しかし、図3及び図4に示すとおり、1次冷却系保有水量及び蓄圧注入流量積算値の解析結果から確認できるように、蓄圧注入開始時点（事象発生後約60分：約191[t]）から、蓄圧タンク出口弁閉止（事象発生後約26時間：約208[t]）までの蓄圧タンクからの注水が行われている期間における1次冷却系保有水量は、RCPシールLOCAが発生する場合の安定状態到達時点の1次冷却系保有水量（約78[t]）に対して十分余裕がある。

3. 確認結果

RCPシールLOCAが発生する場合については、安定状態維持時点の1次冷却系保有水量よりも蓄圧タンクの注水開始時点から出口弁閉止までの期間中の1次冷却系保有水量が十分に多いことから、蓄圧タンクの初期保有水量の設定による注水量への影響を考慮しても炉心露出に至ることはない。

RCPシールLOCAが発生しない場合については、RCPシールLOCAが発生する場合の安定状態維持時点の1次冷却系保有水量よりも蓄圧タンクの注水開始時点から出口弁閉止までの期間中の1次冷却系保有水量が十分に多いことから、蓄圧タンクの初期保有水量の設定による注水量への影響を考慮しても炉心露出に至ることはない。




図1 1次冷却系保有水量の推移 (RCPシールLOCAが発生する場合)




図2 蓄圧注入流量積算値の推移 (RCPシールLOCAが発生する場合)




図3 1次冷却系保有水量の推移 (RCP シール LOCA が発生しない場合)




図4 漏えい量と注水量の推移 (RCP シール LOCA が発生しない場合)

蓄圧タンク内の圧力変化に伴う注水量の差異について

蓄圧タンク内の圧力変化は、窒素ガスの膨張に伴い、以下の式で求められる。

$$P_i \times V_i^\gamma = P \times V_T^\gamma$$

ただし、

P_i : 初期圧力(MPa[abs])

V_i : 初期気相部体積(m^3)

12.0 m^3 (最低保有水量 (1基あたり))

10.0 m^3 (最高保有水量 (1基あたり))

P : 蓄圧タンク出口弁閉止時の圧力(MPa[abs])

V_T : 蓄圧タンク出口弁閉止時の気相体積(m^3)

γ : ポリトロープ指数

1.0 : 等温変化時

1.4 : 断熱変化時

蓄圧タンク容積(1基あたり) : 41.0 m^3

最低保有水量(1基あたり) : 29.0 m^3

最高保有水量(1基あたり) : 31.0 m^3

初期圧力 : 4.04MPa[gage]

蓄圧タンク出口弁閉止時の圧力

: 1.7MPa[gage] (全交流動力電源喪失)

: 0.6MPa[gage] (ECCS 注水機能喪失)、格納容器バイパス (インターフェイスシステム LOCA))

とする。

上記評価式より、全交流動力電源喪失事象等、1次冷却系自然循環冷却を阻害するガスの混入を防止するため、圧力変化で蓄圧注入を停止する事象に対して、以下の通りの注水量に対する影響がある。

①全交流動力電源喪失 (RCPシールLOCAあり)

比較的事象進展が早いことから、断熱変化として考慮しており、上記式より最低保有水量時の注水量と最高保有水量時の注水量の差異は1基あたり約1.6[m^3]となり、3基合計で約5[m^3]となる。

②全交流動力電源喪失 (RCPシールLOCAなし)

事象進展が遅いことから、等温変化として考慮しており、上記式より最低保有水量時の注水量と最高保有水量時の注水量の差異は1基あたり約2.6[m^3]となり、3基合計で約8[m^3]となる。

③ECCS注水機能喪失

比較的事象進展が早いことから、断熱変化として考慮しており、上記式より最低保有水量時の注水量と最高保有水量時の注水量の差異は1基あたり約3.4[m³]となり、2基合計で約7[m³]となる。

④格納容器バイパス（インターフェイスシステムLOCA）


比較的事象進展が早いことから、断熱変化として考慮しており、上記式より最低保有水量時の注水量と最高保有水量時の注水量の差異は1基あたり約3.4[m³]となり、3基合計で約10[m³]となる。

全交流動力電源喪失（RCP シール LOCA が発生する場合）時の
蓄圧タンク出口弁閉止時の余裕について

1. はじめに

全交流動力電源喪失（RCP シール LOCA が発生する場合）の事故シナリオでは、2 次冷却系強制冷却による自然循環冷却に期待しており、自然循環の妨げとなる窒素が 1 次冷却系に混入することを防止するため、下記フローに示す手順としている。

そのうち蓄圧タンク出口弁閉止の操作については、以下の余裕を有して約 1.7MPa[gage] で蓄圧タンク出口弁を閉止する運用としており、確実に閉止できることから炉心損傷防止が可能である。なお、LOCA 時に高圧注入系による注水が失敗する場合等、自然循環冷却に期待できず炉心保有水を維持する必要がある場合は蓄圧タンクの保有水をできる限り利用する観点から、0.6MPa[gage] で蓄圧タンク出口弁を閉止する運用としている。



2. 蓄圧タンク出口弁閉止時の余裕について

以下のとおり、蓄圧タンク出口弁を閉止する基準を、余裕をもって設定し、確実に閉止できる運用としている。

- ・窒素が流入する際の圧力を、保守的な評価(等温変化を仮定)により高めの約 1.2MPa[gage]と求め、さらに不確実さを考慮し 0.5MPa を余裕として付加した約 1.7MPa[gage]で蓄圧タンク出口弁を閉止(隔離)する運用としている。
- ・なお、1 次冷却材圧力及び温度が低下し、約 1.1MPa[gage]の蓄圧タンク内の窒素が 1 次冷却系に一定量混入したとしても、自然循環を阻害しないことを既往の試験結果に基づき評価している(参考 1 参照)

仮に約 1.7MPa[gage]で蓄圧タンク出口弁を閉止せず、主蒸気逃がし弁による 2 次冷却系強制冷却を継続したとしても、以下のとおり運転員が対処することは可能である。

- ・蓄圧タンク出口弁は電動弁であり、中央制御室から速やかに閉止することが可能
- ・図 1 のとおり、1 次冷却材圧力が 1.7MPa[gage]から、蓄圧タンク内の窒素が 1 次冷却系内に注入される圧力 1.2MPa[gage]に到達するまでの時間を 1.7MPa[gage]到達時点の圧力低下を維持するものとして概算した。その結果、操作時間余裕として約 13 分は確保できる。




図1 1次冷却材圧力の推移 (RCPシールLOCAが発生する場合)

【参考1】過去実験の知見を踏まえた実機での自然循環の成立性について

1. 過去の実験

1次冷却系へ窒素ガスが注入された場合の自然循環への影響について、過去に実験が行われており、蒸気発生器伝熱管内体積 0.063m^3 に対し窒素ガスを約 100NL 注入した場合でも自然循環が成立していることを確認している*。

*過去の実験での自然循環成立確認条件：蒸気発生器内体積 0.063m^3 に対し窒素ガスを約 100NL 注入

2. 泊3号炉での自然循環に対する影響評価

泊3号炉で、1次冷却材圧力が 1.2MPa[gage]まで低下した場合でも自然循環に影響がないことを、上記実験結果を踏まえ、以下のとおり確認している（参考図1参照）。

（1）実験結果を踏まえた泊3号炉の窒素ガス注入量

・蒸気発生器伝熱管体積

①実験 : 0.063m^3

②泊3号炉 : 約 24m^3 / 基 × 3 基 = 約 72m^3

・実験で注入された窒素ガスの約 1,143 倍 ($=② \div ①$) が、泊3号炉における窒素ガス注入量相当

③ $100\text{NL} \times 1,143 = 114.3\text{m}^3$ @大気圧 (約 0.1MPa[abs])

（2）蓄圧タンクから窒素ガスが放出される場合の窒素ガス体積

・泊3号炉の窒素ガスが放出される圧力

約 1.2MPa[gage] (=約 1.3MPa[abs])

・上記圧力下における窒素ガス体積

④ 114.3m^3 (③) × (0.1MPa[abs] ÷ 1.3MPa[abs])

= 約 8.8m^3 @1.3MPa[abs]

（3）自然循環が成立する1次冷却材圧力


・泊3号炉の蓄圧タンク体積 : 約 41m^3 / 基

・④の窒素ガスが蓄圧タンクより放出される際の1次冷却材圧力


⑤ $1.3\text{MPa[abs]} \times (41\text{m}^3 \times 3 \text{ 基}) = P \times (41\text{m}^3 \times 3 \text{ 基} + 8.8\text{m}^3)$

⑥ $P = 1.2\text{MPa[abs]} = 1.1\text{MPa[gage]}$

* : 非凝縮性ガス存在下での蒸気発生器伝熱管内自然循環熱特性 内海ら（三菱重工）、日本混相流学会年会講演会講演論文集（2004 年 8 月）



参考図1 蓄圧注入からの窒素注入による自然循環への影響



参考図2 実験体系 (窒素ガスの自然循環への影響確認)

重要事故シーケンスでの重大事故等対策の概略系統図について

「全交流動力電源喪失」における重要事故シーケンス「外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能の喪失及びRCPシールLOCAが発生する事故」の重大事故等対策の概略系統図を以下に示す。




図 1 「外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能の喪失及びRCPシールLOCAが発生する事故」の重大事故等対策の概略系統図
(2次冷却系強制冷却及び代替炉心注水)




図 2 「外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能の喪失及びRCPシールLOCAが発生する事故」の重大事故等対策の概略系統図
(格納容器内自然対流冷却及び高圧代替再循環)

また、重要事故シーケンス「外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能の喪失する事故」の重大事故等対策の概略系統図を以下に示す。




図3 「外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能の喪失する事故」の重大事故等対策の概略系統図
(2次冷却系強制冷却)




図4 「外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能の喪失する事故」の重大事故等対策の概略系統図
(2次冷却系強制冷却及び代替炉心注水)

安定状態について①

全交流動力電源喪失（全交流動力電源喪失+原子炉補機冷却機能喪失+RCPシールLOCA）時の安定状態については、以下のとおり。

原子炉安定停止状態：事象発生後、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備を用いた炉心冷却により、炉心冠水が維持でき、また、冷却のための設備がその後も機能維持できると判断され、かつ、必要な要員の不足や資源の枯渇等のあらかじめ想定される事象悪化のおそれがない場合、安定停止状態が確立されものとする。

原子炉格納容器安定状態：炉心冠水後に、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備を用いた原子炉格納容器除熱機能により、原子炉格納容器圧力及び温度が安定又は低下傾向に転じ、また、原子炉格納容器除熱のための設備がその後も機能維持できると判断され、かつ、必要な要員の不足や資源の枯渇等のあらかじめ想定される事象悪化のおそれがない場合、安定状態が確立されたものとする。

【安定状態の確立について】**原子炉安定停止状態の確立について**

事象発生後30分から主蒸気逃がし弁による2次冷却系強制冷却を開始し、1次冷却材圧力0.7MPa[gage]、温度170°Cに到達すれば主蒸気逃がし弁開度を調整し、1次冷却材圧力、温度を保持する。

第7.1.2.7図から第7.1.2.9図の解析結果より、事象発生約2.2時間後に代替格納容器スプレイポンプによる代替炉心注水を開始することで、1次冷却系保有水量（加圧器水位）を維持することができる。また、第7.1.2.9図の解析結果より約4時間後から1次冷却系保有水（加圧器水位）が安定し、代替格納容器スプレイポンプによる注水継続により、引き続き炉心冠水が維持され、原子炉安定停止状態が確立される。その後、燃料取替用水ピット水位指示16.5%到達及び格納容器再循環サンプ水位（広域）指示71%以上であることを確認し、代替格納容器スプレイポンプによる代替炉心注水から手動により高圧代替再循環運転へ切り替え、炉心冷却を行う。

原子炉格納容器安定状態の確立について

第7.1.2.25図及び第7.1.2.26図の解析結果より、事象発生の約81時間後に原子炉格納容器雰囲気温度が110°Cに到達し、格納容器再循環ユニットダクト開放機構作動により格納容器内自然対流冷却が開始され、原子炉格納容器内温度及び圧力が低下傾向となるため、原子炉格納容器安定状態が確立される。

重大事故等対策時に必要な要員は確保可能であり、また、必要な水源、燃料及び電源を供給可能である。

【安定状態の維持について】

上記の炉心損傷防止対策を継続することにより安定状態を維持できる。
また、原子炉格納容器除熱機能を維持し、除熱を行うことによって、安定状態維持が可能となる。

安定状態について②

全交流動力電源喪失（全交流動力電源喪失（24時間）+原子炉補機冷却機能喪失）時の安定状態については、以下のとおり。

原子炉安定停止状態：事象発生後、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備を用いた炉心冷却により、炉心冠水が維持でき、また、冷却のための設備がその後も機能維持できると判断され、かつ、必要な要員の不足や資源の枯渇等のあらかじめ想定される事象悪化のおそれがない場合、安定停止状態が確立されたものとする。

原子炉格納容器安定状態：炉心冠水後に、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備を用いた原子炉格納容器除熱機能により、原子炉格納容器圧力及び温度が安定又は低下傾向に転じ、また、原子炉格納容器除熱のための設備がその後も機能維持できると判断され、かつ、必要な要員の不足や資源の枯渇等のあらかじめ想定される事象悪化のおそれがない場合、安定状態が確立されたものとする。

【安定状態の確立について】

原子炉安定停止状態の確立について

事象発生約30分後から主蒸気逃がし弁による2次冷却系強制冷却を行い、1次冷却材圧力が低下することにより、1次冷却材漏えい量も減少していく。

第7.1.2.28図の解析結果より、事象発生の約28時間後に1次冷却材圧力0.83MPa[gage]にてRCP封水戻りライン逃がし弁からの漏えいが停止することにより第7.1.2.30図のとおり1次冷却系保有水量（加圧器水位）は維持される。

第7.1.2.28図及び第7.1.2.29図の解析結果より、事象発生の約31時間後に1次冷却材圧力0.7MPa[gage]及び温度170°Cに到達し、高温の停止状態となる。その後も、主蒸気逃がし弁を用いた蒸気発生器による炉心冷却を継続でき、引き続き炉心冠水が維持され、原子炉安定停止状態が確立される。

原子炉格納容器安定状態の確立について

RCPシール部からの漏えいが停止するまでに原子炉格納容器内に漏えいした1次冷却材による原子炉格納容器圧力及び温度の上昇はわずかであり、第7.1.2.26図及び第7.1.2.27図に示す「全交流動力電源喪失（RCPシールLOCAが発生する場合）」の原子炉格納容器圧力及び温度の最大値である約0.179MPa[gage]及び約110°Cに比べ厳しくならない。

また、原子炉格納容器雰囲気温度が110°Cに到達した場合、格納容器再循環ユニットダクト開放機構作動により格納容器内自然対流冷却が開始されるため、原子炉格納容器圧力及び温度が低下傾向となるため、原子炉格納容器安定状態が確立される。

重大事故等対策時に必要な要員は確保可能であり、また、必要な水源、燃料及び電源を供給可能である。

【安定状態の維持について】

上記の炉心損傷防止対策を継続することにより安定状態を維持できる。

また、必要により格納容器再循環ユニットを用いた格納容器内自然対流冷却による原子炉格納容器除熱を行うことによって、安定状態維持が可能となる。

解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価について
(全交流動力電源喪失)

重要事故シーケンス「外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能の喪失及びRCPシールLOCAが発生する事故（以下「SBO+RCPシールLOCA」という）」及び「外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能が喪失する事故（以下「SBO+RCPシールLOCA無し」という）」における解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価を表1から表3に示す。

表 1 解析コードにおける重要な現象の不確かさが運転員等操作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響（1／2）

運転員等操作時間に与える影響				評価項目となるパラメータに与える影響
分類	重要現象	解析モデル	不確かさ	解析条件を最確条件とした場合の運転員等操作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響
炉心	崩壊熱、 燃料棒表面熱伝達	崩壊熱モデル 燃料棒表面熱伝達モデル	入力値に含まれる 0 %～-40%	解析結果から、燃料棒表面熱伝達に係る燃料棒表面熱伝達モードルは、ORNL/THT試験解析の結果から、燃料棒表面熱伝達について最大で40%程度小さく評価すると、不確かさを持つことを確認している。よって、不確かさを考慮すると、実際の燃料棒表面での熱伝達は解析結果に比べて大きくなり、燃料被覆管温度は低くなることから、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。
	沸騰・ポイド率変化	ポイドモデル 流動様式	炉心水位：0～-0.3m コードでは、炉心水位低下を数百秒で早く評価する可能性あり	炉心における沸騰・ポイド率変化及び気液二相・対向流に係るボイドモデル及び流動様式の解析モデルは、ORNL/THT試験解析等の結果から、炉心水位について最大で0.3m早く評価することを確認して心水位に比べて大きいが、炉心水位を持つことを確認すると、実際の炉心水位は解析結果に比べて高くなることから、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。
	気液分離（水位変化）、対向流			
	冷却材流量変化 (自然循環時) 圧力損失			1次冷却系における冷却材流量変化及び正圧力損失に係る壁面熱伝達モデル及び運動量保存則の解析モデルは、自然循環流量について約20%過大に評価する不確かさを持つことを確認している。しかし、自然循環の発生は流量の大小に係らず炉心で発生した崩壊熱を蒸気発生器で除熱できていることを示しており、1次冷却材流量を起点としいる運転員等操作時間に与える影響はない。
1次冷却系	冷却材放出 (臨界流・差圧流)	サブクール臨界流 破断流モデル	約20%過大評価 ：±10%～+50%	1次冷却系における冷却材放出に係る破断流モデルは、Marviken試験解析の結果から、サブクール領域での漏えい量について±10%の不確かさを持つことを確認している。しかし、全交流動力電源喪失では、初期の漏えい量と、全交流動力で調整するため、運転員等操作時間に与える影響はない。一方、破断流モデルは二相臨界領域で大きな漏えい量を持つことと、ほとんどの質量流量を大きく評価する不確かさを持つことを確認している。よって、漏えい量を大きく評価すると、実際の漏えい量について-10%～+50%の不確かさを持つが、ほとんどは小さくなり、1次冷却材温度及び圧力を起点とする蓄圧タンク出口弁閉止等操作の開始に比べて小さくなり、1次冷却系保有水量の減少が抑制されることがなくなるが、操作手順（1次冷却材圧力の目標値到達後の閉止操作及び閉止後の2次冷却系強制冷却の再開）に変わりはないことから、運転員等操作時間に与える影響はない。
	沸騰・凝縮・ポイド率変化	2流体モデル 壁面熱伝達モデル	1次冷却材圧力 ：0 MPa～+0.5 MPa	1次冷却系における沸騰・凝縮・ポイド率変化に係る2流体モデル及び壁面熱伝達モデルは、ROSA/LSTF試験解析等の結果から、2次冷却系強制冷却による減圧時の1次冷却材圧力について最大で0.5MPa高く評価する壁面熱伝達モデルは、ROSA/LSTF試験解析等の結果から、2次冷却系強制冷却操作等による漏れによる減圧時の1次冷却材圧力について最大で0.5MPa高めに不確かさを持つことを確認している。よって、不確かさを考慮すると、実際の1次冷却材圧力は解析結果に比べて低くなることから、1次冷却材温度及び圧力を起点とする蓄圧タンク出口弁閉止等操作の開始が早くなるが、操作手順（1次冷却系強制冷却の再開）に変わりはないことから、運転員等操作時間に与える影響はない。

表 1 解析コードにおける重要現象の不確かさが運転員等操作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響（2／2）

分類	重要現象	解析モデル	不確かさ	運転員等操作時間に与える影響	評価項目となるパラメータに与える影響
1次冷却系	気液分離・対向流 流动様式	1次冷却材圧力 ；0 MPa～+0.5MPa (質量又は熱伝達の不確かさについて、1次冷却材圧力を起點とする代替容器スプレイボンプによる目標値到達後の起動操作)に変わりはないことから、運転員等操作時間に与える影響はない。	不確かさ	1次冷却系における気液分離・対向流に係る流動様式の解析モデルは、ROSA/LSTF試験解析等の結果から、リフラックス凝縮時の蒸気発生器での伝熱が実際よりも小さくなることにより、1次冷却材圧力について最大で0.5MPa高く評価する不確かさを持つことを確認している。よって、不確かさを考慮すると、実際の1次冷却材圧力は解析結果に比べて低くなくなることから、1次冷却材圧力は解析結果に比べて低くならないことから、評価項目に対する余裕は大きくなる。	1次冷却系における気液分離・対向流に係る流動様式の解析モデルは、ROSA/LSTF試験解析等の結果から、リフラックス凝縮時の蒸気発生器での伝熱が実際よりも小さくなることにより、1次冷却材圧力について最大で0.5MPa高く評価する不確かさを持つことを確認している。よって、不確かさを考慮すると、実際の1次冷却材圧力は解析結果に比べて低くならないことから、1次冷却材圧力で定量化されるため、漏えい量が少くなり、1次冷却材圧力は解析結果に比べて低くならないことから、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。
ECCS 強制注入 (充てん系含む)	ボンブ特性モデル	入力値に含まれる	解析条件を最確条件とした場合の運転員等操作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響にて確認。	解析条件を最確条件とした場合の運転員等操作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響にて確認。	解析条件を最確条件とした場合の運転員等操作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響にて確認。
ECCS 蓄圧タンク注入	蓄圧タンクの 非凝縮性ガス	入力値に含まれる	解析条件を最確条件とした場合の運転員等操作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響にて確認。	解析条件を最確条件とした場合の運転員等操作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響にて確認。	解析条件を最確条件とした場合の運転員等操作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響にて確認。
1次側・2次側の 熱伝達	壁面熱伝達 モデル	・減圧時 1次冷却材圧力 ；0 MPa～+0.5MPa ・加圧時 1次冷却材温度 ；±2°C 1次冷却材圧力 ；±0.2MPa	蒸気発生器における1次側・2次側の熱伝達に係る壁面熱伝達モデルは、ROSA/LSTF試験解析等の結果から、2次冷却系強制冷却による減圧時の1次冷却材圧力について最大で0.5MPa高く評価する不確かさを持つことを確認している。よって、不確かさを考慮すると、実際の1次冷却材圧力について最大で0.5MPa高く評価する不確かさを持つことを確認している。よって、不確かさを考慮すると、実際の1次冷却材圧力は解析結果に比べて低くなることから、1次冷却材温度及び冷却材圧力は解析結果に比べて低くなるため、漏えい量が少くなり、1次冷却材圧力は解析結果に比べて低くなることから、操作及び閉止後の2次冷却系強制冷却(再開)に変わりはないことから、運転員等操作時間に与える影響はない。	蒸気発生器における1次側・2次側の熱伝達に係る壁面熱伝達モデルは、ROSA/LSTF試験解析等の結果から、2次冷却系強制冷却による減圧時の1次冷却材圧力について最大で0.5MPa高く評価する不確かさを持つことを確認している。よって、不確かさを考慮すると、実際の1次冷却材圧力について最大で0.5MPa高く評価する不確かさを持つことを確認している。よって、不確かさを考慮すると、実際の1次冷却材圧力は解析結果に比べて低くなることから、1次冷却材温度及び冷却材圧力は解析結果に比べて低くなるため、漏えい量が少くなり、1次冷却材圧力は解析結果に比べて低くなることから、運転員等操作時間に与える影響はない。	蒸気発生器における1次側・2次側の熱伝達に係る壁面熱伝達モデルは、ROSA/LSTF試験解析等の結果から、2次冷却系強制冷却による減圧時の1次冷却材圧力について最大で0.5MPa高く評価する不確かさを持つことを確認している。よって、不確かさを考慮すると、実際の1次冷却材圧力について最大で0.5MPa高く評価する不確かさを持つことを確認している。よって、不確かさを考慮すると、実際の1次冷却材圧力は解析結果に比べて低くなることから、1次冷却材温度及び冷却材圧力は解析結果に比べて低くなるため、漏えい量が少くなり、1次冷却材圧力は解析結果に比べて低くなることから、運転員等操作時間に与える影響はない。
冷却材放出 (臨界流・差圧流)	臨界流モデル	入力値に含まれる	解析条件を最確条件とした場合の運転員等操作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響にて確認。	解析条件を最確条件とした場合の運転員等操作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響にて確認。	解析条件を最確条件とした場合の運転員等操作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響にて確認。
2次側給水 (主給水・補助給水)	ボンブ特性モデル	入力値に含まれる	解析条件を最確条件とした場合の運転員等操作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響にて確認。	解析条件を最確条件とした場合の運転員等操作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響にて確認。	解析条件を最確条件とした場合の運転員等操作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響にて確認。
原子炉格納容器 構造材との熱伝達 及び 内部熱伝導	ヒートシンク 熱伝達モデル ヒートシンク内 熱伝導モデル	ヒートシンク 熱伝達モデル ヒートシンク内 熱伝導モデル	原子炉格納容器ににおける構造材との熱伝達及び内部熱伝導に係るヒートシンク熱伝達モデル及びヒートシンク内熱伝導モデルは、CYTR Test-3試験解析の結果から、原子炉格納容器のビーグ圧力について最大で約1.6倍高く、原子炉格納容器のビーグ温度について最大で約20°C高く評価する不確かさを持つことを確認している。よって、不確かさを考慮すると、実際の原子炉格納容器圧力及び温度は解析結果に比べて低くなるが、原子炉格納容器圧力及び温度を起点とする運転員等操作はないと、実際の原子炉格納容器圧力及び温度に対する余裕は大きい。	原子炉格納容器ににおける構造材との熱伝達及び内部熱伝導に係るヒートシンク熱伝達モデル及びヒートシンク内熱伝導モデルは、CYTR Test-3試験解析の結果から、原子炉格納容器のビーグ圧力について最大で約1.6倍高く、原子炉格納容器のビーグ温度について最大で約20°C高く評価する不確かさを持つことを確認している。よって、不確かさを考慮すると、実際の原子炉格納容器圧力及び温度は解析結果に比べて低くなることから、運転員等操作時間に与える影響はない。	原子炉格納容器ににおける構造材との熱伝達及び内部熱伝導に係るヒートシンク熱伝達モデル及びヒートシンク内熱伝導モデルは、CYTR Test-3試験解析の結果から、原子炉格納容器のビーグ圧力について最大で約1.6倍高く、原子炉格納容器のビーグ温度について最大で約20°C高く評価する不確かさを持つことを確認している。よって、不確かさを考慮すると、実際の原子炉格納容器圧力及び温度は解析結果に比べて低くなることから、運転員等操作時間に与える影響はない。

解析条件を最確条件とした場合の運転、操作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響(1/2)

項目	解析条件(初期条件、事故条件)の不確かさ		条件設定の考え方	運転員等操作時間に与える影響	評価項目となるパラメータに与える影響
	解析条件	最確条件			
初期条件	100%(2,652MWT) ×1.02	100%(2,652MWT)	解析条件で設定している炉心熱出力より小さくな るため、崩壊熱及び好心保有熱が小さくなり、蒸 気発生器の発電率が小さくなる。よって、1次冷却系保有水量 及び圧力が抑制されるため、評価項目となるパラメ ータに対する余裕は大きくなる。	解析条件で設定している初期の1次冷却材圧力下 で設定している初期の1次冷却材温度及び圧力の低下 が早くなり、1次冷却材の漏えい流量が少な くなる。よって、1次冷却材温度の減少が抑 制されるため、評価項目となるパラメータに対す る余裕は大きくなる。	評価項目となるパラメータに与える影響
	15.41+0.2 MPa[gage]	15.41 MPa[gage]	評価結果を厳しくするように、定常誤差を考慮 した上限値として設定。1次冷却材温度及び圧力が高 いこととともに、蓄圧注入のタイミングが遅くなる ことにより、比較的低温の冷却材が注入されるタイミング が遅くなることから、厳しい設定。	解析条件で設定している初期の1次冷却材圧力下 で設定している初期の1次冷却材温度より低くな るため、1次冷却材温度及び圧力の低下 が早くなり、主蒸気速がし弁を用いた調整による 1次冷却材温度及び圧力の目標達成時間や1次冷 却材温度及び圧力を起点としている蓄圧タンク出 口弁閉止等の操作開始が早くなる。	評価項目となるパラメータに与える影響
	306.6+2.2°C	306.6°C	評価結果を厳しくするように、定常誤差を考慮 した上限値として設定。1次冷却材平均温度が 高いことと2次冷却材平均温度及び圧力の減 圧が遅くなるとともに、蓄圧注入のタイミングも遅 くなり、比較的低温の冷却材が注入されるタイミング が遅くなることから、厳しい設定。	解析条件で設定している初期の1次冷却材圧力下 で設定している初期の1次冷却材温度より低くな るため、1次冷却材温度及び圧力の低下 が早くなり、主蒸気速がし弁を用いた調整による 1次冷却材温度及び圧力の目標達成時間や1次冷 却材温度及び圧力を起点としている蓄圧タンク出 口弁閉止等の操作開始が早くなる。	評価項目となるパラメータに与える影響
	FP; 日本原子力学会推奨値 アクリニド: ORIGEN2 (サイクル末期を仮定)	装荷炉心每 装荷燃料集合体を装荷した3ループブラン トを包絡するサイン波の形状を 設定。燃焼度が高いと高次のアクリニドの蓄積 が多くなるため、長時間冷却時のサイン波も このため、燃焼度が高くなるサイクル末期 時点を対象に崩壊熱を設定。また、使用する崩 壊熱はワラン・ブルトニウム混合化物燃料の 装荷を考慮。	17×17型燃料集合体を装荷した3ループブラン トを包絡するサイン波の形状を 設定。燃焼度が高いと高次のアクリニドの蓄積 が多くなるため、長時間冷却時のサイン波も このため、燃焼度が高くなるサイクル末期 時点を対象に崩壊熱を設定。また、使用する崩 壊熱はワラン・ブルトニウム混合化物燃料の 装荷を考慮。	解析条件で設定している炉心崩壊熱より小さくな るため、主蒸気速がし弁を用いた調整による 1次冷却材温度及び圧力の目標達成時間や1次冷 却材温度及び圧力を起点とする蓄圧タンク出 口弁閉止等の操作開始が早くなる。	評価項目となるパラメータに与える影響
	50t (1基当たり)	50t (1基当たり)	蒸気発生器2次側 保有水量 ^{※1}	蒸気発生器2次側保有水量の設計値として設 定。	解析条件と最確条件が同様であることから、事象 進展に影響はなく、運転員等操作時間に与える影 響はない。
	65,500m ³	66,000m ³	評価結果を厳しくするように、設計値に基づき 小さい値を設定。	解析条件で設定している自由体積より大きくなる ため、原子炉格納容器圧力及び温度の上昇が抑制 される。このため、評価項目となるパラメータに しては格納容器内自然対流冷却操作の開始が遅 くなる。	評価項目となるパラメータに与える影響
	外部電源喪失	外部電源喪失	起因事象として、外部電源喪失が発生するもの として設定。	解析条件で設定している自由体積より大きくなる ため、原子炉格納容器圧力及び温度の上昇が抑制 される。このため、評価項目となるパラメータに しては格納容器内自然対流冷却操作の開始が遅 くなる。	評価項目となるパラメータに与える影響
	原子炉格納容器 自由体積 ^{※1}	原子炉格納容器 自由体積 ^{※1}	非常用所内交流電源喪失 原子炉補機冷却機能喪失	非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却 機能が喪失するものとして設定。	評価項目となるパラメータに与える影響
	外部電源なし	外部電源なし	起因事象として、外部電源が喪失するものとし てある。	解析条件と最確条件が同様であることから、事象 進展に影響はなく、運転員等操作時間に与える影 響はない。	評価項目となるパラメータに与える影響
事故条件	安全機能の喪失 に対する仮定 ^{※1}	非常用所内交流電源喪失 原子炉補機冷却機能喪失	原子炉格納容器 自由体積 ^{※1}	原子炉格納容器の温度を起点としている格納容器内 自然対流冷却操作の開始が遅くなる。	評価項目となるパラメータに与える影響

※1：[SBO+RCPシールLOCAあり] 及び [SBO+RCPシールLOCA無し] で共通の条件

※ 1 : SBO + BCPシーケンLOCA のみの条件

〔SBO+RCPシールLOC〕の「S」の条件は、
SBOとRCPが同一の会社である場合に該当する。

表2 解析条件を最確条件とした場合の運転員等操作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響(2/2)

項目	解析条件(機器条件)の不確かさ		運転員等操作時間に与える影響 評価項目となるパラメータに与える影響
	解析条件	条件設定の考え方	
事故 条件 RCPから漏えい率 (初期) ^{※4}	定格圧力において、約109m ³ /h (480gpm) (1台当たり)相当 となる口径約1.6cm(約0.6インチ) (1台当たり) 事象発生時からの漏えい率を仮定	米国NRCにて、保守的な漏えい率とされ、評価で使用されている値を使用。国内のRCPとNRCとの間で漏えい量を決定する流路構造が同等であること及び臨界流モデルで評価した国内製RCPシールから漏えい率が米国評価の使用値より小さいことを確認している。	解析条件で設定している漏えい率より小さくなるため、1次冷却材温度及び圧力の低下が遅くなる解析条件で設定している漏えい率より小さくなるため、主蒸気逃がし弁を用いた調整による1次冷却材温度及び圧力の目標到達時間や1次冷却材温度及び圧力を起点とする蓄圧タンク出口弁閉止等の操作開始が遅くなるが、操作手順(1次冷却材圧力の目標制御操作及び閉止操作)に変わりはないことから、運転員等操作時間に与える影響はない。
	定格圧力において、1.5m ³ /h (6.6gpm) (1台当たり)相当 となる口径約0.2cm(約0.07インチ) (1台当たり) 事象発生時からの漏えい率を仮定	RCPシール部の機能が維持されている場合の漏えい率を評価した結果を上回る値として設定。	解析条件で設定している蓄圧タンクの初期保持圧力より高くなるため、蓄圧注入開始が早くなることが、操作開始の起点とするパラメータに対しての影響はない。
蓄圧タンク 保持圧 ^{※1}	4.04MPa[gage] (最低保持圧力)	約4.4MPa[gage] (通常運転管理値 中央)	解析条件で設定している蓄圧タンクの初期保持圧力より高くなるため、蓄圧注入開始が早くなることが、操作開始の起点となるパラメータに対しての影響はない。
	29.0m ³ (1基当たり) (最低保有水量)	約30.0m ³ (1基当たり) (通常運転管理値 中央)	解析条件で設定している蓄圧タンクの初期保有水量より多くなるため、初期の気相部体積が小さくなることから、1次冷却系への注水量の観点から厳しいが、1次冷却材圧力約0.7MPa[gage]到達による安定状態維持時点での炉心注水流量に対する1次冷却系への注水量に保有水量より十分多いことから、評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。 (添付資料7.1.2.12)
漏えい停止圧力 ^{※3}	0.83MPa[gage]	0.83MPa[gage]	解析条件と設計値が同様であることから、事象進展に影響はない、評価項目となるパラメータに与える影響はない。
	事象発生60秒後に 給水開始	事象発生35秒後に 給水開始	解析条件で設定しているタービン動補助給水ポンプの作動時間より早くなるため、蒸気発生器水位の回復が早くなるが、操作開始の起点とするパラメータに対しての影響はない。
機器 条件 タービン動補助給 水ポンプ ^{※1}	80m ³ /h (蒸気発生器3基合計)	80m ³ /h (蒸気発生器3基 合計)	解析条件と設計値が同様であることから、事象進展に影響はない、評価項目となるパラメータに与える影響はない。
	定格ループ流量の 10%個 (定格運転時)	定格ループ流量の 10%個 (定格運転時) (設計値)	解析条件と設計値が同様であることから、事象進展に影響はない、評価項目となるパラメータに与える影響はない。
主蒸気逃がし弁 ^{※1}	1次冷却材ポンプ 信号 ^{※1}	1次冷却材ポンプ 電源電圧低 (定格値の70%) (応答時間1.8秒 以下)	解析条件で設定している原子炉トリップ時間より早くなるため、1次冷却材温度及び圧力の低下が早くなり、主蒸気逃がし弁を用いた調整による1次冷却材温度及び圧力を起點する蓄圧タンク出口弁閉止等の操作開始が早くなる。
	代替格納容器スプ レイボンブの原子 炉への注水流量 ^{※2}	0.7MPa[gage] 到達時点で炉心注水を開始することにより、炉心損傷防止が可能な流量として設定。	解析条件と重大事故対策として設計した値が同様であることから、事象進展に影響はなく、評価項目等操作時間に与える影響はない。

※1：「SBO+RCPシールLOCA」及び「SBO+RCPシールLOCA無し」で共通の条件

※2：「SBO+RCPシールLOCA」のみの条件

※3：「SBO+RCPシールLOCA」及び「SBO+RCPシールLOCA無し」で異なる条件（上段：シールLOCA、下段：シールLOCA無し）

※4：「SBO+RCPシールLOCA」

長3 運転員等操作時間評価項目とその影響(1/3)

項目	解説条件（操作条件）の不確かさ		運転員等操作時間に与える影響	評価項目となる パラメータに与える影響	操作時間余裕
	解説上の操作開始時間	操作開始時間			
	操作の不確かさ要因 解説上の操作開始時間	操作開始時間	操作の不確かさ要因 解説上の操作開始時間	操作の不確かさ要因 解説上の操作開始時間	操作の不確かさ要因 解説上の操作開始時間
	【認知】 中央制御盤にて状態表示、機器故障報等により外部電源喪失、ディーゼル発電機等の全交流動力の電源喪失不能（主蒸気逃がし弁開閉操作による）と判断する。これにより現場で実施する主蒸気逃がし弁開閉操作を開始する手順としている。よって解説上の規定より操作開始時間は早まる可能性がある。	2次冷却系強制冷却が実施される場合においては、金属性流動の発生により現場で実施する主蒸気逃がし弁開閉操作を開始する手順としている。よって解説上の規定より操作開始時間は早まる可能性がある。	実態の運転操作においては、金属性流動の発生により現場で実施する主蒸気逃がし弁開閉操作を開始する手順としている。よって解説上の規定より操作開始時間は早まる可能性がある。	実態の運転操作においては、金属性流動の発生により現場で実施する主蒸気逃がし弁開閉操作を開始する手順としている。よって解説上の規定より操作開始時間は早まる可能性がある。	操作時間余裕
	【要配慮】 現場で実施する主蒸気逃がし弁開閉操作は、本操作を行う運転員（現場）及び災害対策要員（現場）が配置している。よって、操作開始時間に与える影響はない。	運転員等操作時間として、主蒸気逃がし弁開閉操作を行う運転員（現場）及び災害対策要員（現場）が配置している。よって、操作開始時間に与える影響はない。	運転員等操作時間として、主蒸気逃がし弁開閉操作を行う運転員（現場）及び災害対策要員（現場）が配置している。よって、操作開始時間に与える影響はない。	運転員等操作時間として、主蒸気逃がし弁開閉操作を行う運転員（現場）及び災害対策要員（現場）が配置している。よって、操作開始時間に与える影響はない。	操作時間余裕
	【移動】 現場で実施する主蒸気逃がし弁開閉操作は、原原子炉建屋内の主蒸気管室まで通常4分程度で移動可能であるが、それに時間余裕を考慮して操作所要時間を想定している。また、アクセル一上にアクセスを阻害する設備はなく、操作開始時間に与える影響はない。	運転員等操作時間として、主蒸気逃がし弁開閉操作を行う運転員（現場）及び災害対策要員（現場）が配置している。よって、操作開始時間に与える影響はない。	運転員等操作時間として、主蒸気逃がし弁開閉操作を行う運転員（現場）及び災害対策要員（現場）が配置している。よって、操作開始時間に与える影響はない。	運転員等操作時間として、主蒸気逃がし弁開閉操作を行う運転員（現場）及び災害対策要員（現場）が配置している。よって、操作開始時間に与える影響はない。	操作時間余裕
	【操作所要時間】 操作所要時間20分を想定していることから、操作所要時間に与える影響はない。	操作所要時間20分を想定していることから、操作所要時間に与える影響はない。	操作所要時間20分を想定していることから、操作所要時間に与える影響はない。	操作所要時間20分を想定していることから、操作所要時間に与える影響はない。	操作時間余裕
	【他の並列操作有無】 現場で実施する主蒸気逃がし弁開閉操作時に、当該操作に対する運転員（現場）及び災害対策要員（他の並列操作員）は、手動ハンドルでの簡単な操作であり、移動時間及び時間余裕を含めて操作所要時間20分を想定していることから、操作所要時間に与える影響はない。	操作所要時間20分を想定していることから、操作所要時間に与える影響はない。	操作所要時間20分を想定していることから、操作所要時間に与える影響はない。	操作所要時間20分を想定していることから、操作所要時間に与える影響はない。	操作時間余裕
	【操作の確実さ】 現場操作を行った運転員は、力量管理、教育・訓練を実施しており、主蒸気逃がし弁開閉操作は手動ハンドルでの簡単な操作であることが確認操作は起りにくく、測定操作等により操作時間が長くなる可能性はある。	操作所要時間20分を想定していることから、操作所要時間に与える影響はない。	操作所要時間20分を想定していることから、操作所要時間に与える影響はない。	操作所要時間20分を想定していることから、操作所要時間に与える影響はない。	操作時間余裕
	【認知】 1次冷却材温度・圧力を繼續監視することにより操作開始時間に与える影響はない。	1次冷却材温度・圧力を繼續監視することにより操作開始時間に与える影響はない。	1次冷却材温度・圧力を繼續監視することにより操作開始時間に与える影響はない。	1次冷却材温度・圧力を繼續監視することにより操作開始時間に与える影響はない。	操作時間余裕
	【要配慮】 現場で実施する主蒸気逃がし弁の調整操作は、主蒸気逃がし弁開閉操作を行う運転員（現場）及び災害対策要員（現場）が配置している。よって、操作開始時間に与える影響はない。	1次冷却材温度・圧力を繼續監視することにより操作開始時間に与える影響はない。	1次冷却材温度・圧力を繼續監視することにより操作開始時間に与える影響はない。	1次冷却材温度・圧力を繼續監視することにより操作開始時間に与える影響はない。	操作時間余裕
	【移動】 主蒸気逃がし弁の調整操作を行う運転員（現場）及び災害対策要員は、主蒸気逃がし弁の開閉操作に引き続き主蒸気管室内に留まらずして、0.5m [gauge] (約1.2MPa [gauge]) 以上の蒸気を考慮して、主蒸気管室内での操作のみため、操作開始時間に与えられる影響は少ない。	208°Cについて、蓄圧計系に蓄壓する圧力から170°Cに下る圧力を維持する圧力である。本操作を行なう手順は、1次冷却材温度208°C (約1.2MPa [gauge]) に対して、0.5m [gauge] (約1.2MPa [gauge]) の蒸気を考慮して、主蒸気管室内での操作のみため、操作開始時間に与えられる影響は少ない。	208°Cについて、蓄圧計系に蓄壓する圧力から170°Cに下る圧力を維持する圧力である。本操作を行なう手順は、1次冷却材温度208°C (約1.2MPa [gauge]) に対して、0.5m [gauge] (約1.2MPa [gauge]) の蒸気を考慮して、主蒸気管室内での操作のみため、操作開始時間に与えられる影響は少ない。	208°Cについて、蓄圧計系に蓄壓する圧力から170°Cに下る圧力を維持する圧力である。本操作を行なう手順は、1次冷却材温度208°C (約1.2MPa [gauge]) に対して、0.5m [gauge] (約1.2MPa [gauge]) の蒸気を考慮して、主蒸気管室内での操作のみため、操作開始時間に与えられる影響は少ない。	操作時間余裕
	【操作の確実さ】 現場で実施する主蒸気逃がし弁の調整操作は、手動ハンドルでの簡単な操作のため、操作開始時間に与える影響は少ない。	操作所要時間20分を想定していることから、操作所要時間に与える影響はない。	操作所要時間20分を想定していることから、操作所要時間に与える影響はない。	操作所要時間20分を想定していることから、操作所要時間に与える影響はない。	操作時間余裕
	【他の並列操作有無】 現場操作を行なう運転員は、力量管理、教育・訓練を実施しており、主蒸気逃がし弁の調整操作は手動ハンドルでの簡単な操作であることが確認操作は起りにくく、測定操作等により操作時間が長くなる可能性はある。	操作所要時間20分を想定していることから、操作所要時間に与える影響はない。	操作所要時間20分を想定していることから、操作所要時間に与える影響はない。	操作所要時間20分を想定していることから、操作所要時間に与える影響はない。	操作時間余裕

「SBO+RCPシールLOCA」及び「SBO+RCPシールLOCA無し」で共通の条件

[SBO+RCPシールLOCA] の β_4 の条件

「SBO+RCPシールLOCA無し」のみの条件

「SBO+RCPシールLOCA」及び「SBO+RCPシールLOCA無し」で異なる条件

表3 運転員等操作時間に与える影響及び操作時間余裕 (2/3)

：「SBO+BCPシーリングOCA」及び「SBO+BCPシーリングOCA無」で共通の条件

図 2 : [SBO+BCP] = 11 LOCA の時の条件

「SBO+BCD」と「SBO+LOCA無」の各部

（上略・シードLOCA無：シードLOCA無）

表3 運転員等操作時間に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響及び操作時間余裕（3／3）

項目	解析条件(操作条件)の不確実性		操作の不確実要因	運転員等操作時間に与える影響	評価項目となるパラメータに与える影響	操作時間余裕	訓練実績等
	解析上に操作開始時間	条件設定の考え方					
代特格納容器スプレイボンブ起動時	【認知】 1次冷却材温度・圧力を維持することにより1次冷却材圧力0.7MPa[gage]到達を十分に認知する。そのため、認知遅れにより操作開始時間に与える影響はない。 【要配置】 代特格納容器スプレイボンブの起動操作は、現場にて代替格納容器スプレイボンブの起動準備及び起動操作を行う運転員(現場)、中央制御室にて代替格納容器スプレイボンブの起動準備及び起動操作を行う運転員(現場)が配置されている。本操作を行なう運転員(現場)及び災害対策要員は、代替格納容器スプレイボンブの起動操作を行なう運転員(現場)と同様、操作開始時間に与える影響はない。 【運動】 運転員等による代替格納容器スプレイボンブの起動準備及び起動操作は、中央制御室から機器操作所まで通常11分程度で移動可能であるが、それに時間余裕を考慮して操作所要時間は想定している。また、アクセスルート上にアクセスを阻害する設備がないことから、操作開始時間に与える影響はない。 中央制御室で実施する代替格納容器スプレイボンブの起動準備は、中央制御室の操作器による簡単な操作のため、操作開始時間に与える影響はない。	【認知】 代特格納容器スプレイボンブの起動操作は、現場にて代替格納容器スプレイボンブの起動準備及び起動操作を行なう運転員(現場)、中央制御室にて代替格納容器スプレイボンブの起動準備及び起動操作を行う運転員(現場)が配置されている。そのため、操作開始時間に与える影響はない。 【要配置】 代特格納容器スプレイボンブ起動時	【操作】 代特格納容器スプレイボンブ起動時	実態の操作開始時間は解析上の設定よりも早まる可能性があることから、その場合蓄圧タンク出口より1次冷却材が早くなくなれば、強制冷却却所開と同様、操作開始時間が早くなくなる。運転員等操作時間に与える影響はない。運転員(現場)には、解析上の設定より1次冷却材保有水量は小さくなることから1次冷却材保有水量の減少が抑制されることで評価項目となる運転員等操作時間に与える影響は小さくなる。運転員等操作時間に与える影響はない。	実態の操作開始時間は解析上の設定よりも早まる可能性があることから、その場合蓄圧タンク出口より1次冷却材が早くなくなる。運転員(現場)には、解析上の設定より1次冷却材保有水量は小さくなることから1次冷却材保有水量の減少が抑制されることで評価項目となる運転員等操作時間に与える影響は小さくなる。	実態の操作開始時間は解析上の設定よりも早まる可能性があることから、その場合蓄圧タンク出口より1次冷却材が早くなくなる。運転員(現場)には、解析上の設定より1次冷却材保有水量は小さくなることから1次冷却材保有水量の減少が抑制されることで評価項目となる運転員等操作時間に与える影響は小さくなる。	実態の操作開始時間は解析上の設定よりも早まる可能性があることから、その場合蓄圧タンク出口より1次冷却材が早くなくなる。運転員(現場)には、解析上の設定より1次冷却材保有水量は小さくなることから1次冷却材保有水量の減少が抑制されることで評価項目となる運転員等操作時間に与える影響は小さくなる。

*1 : [SBO+RCP-シールLOCA] 及び [SBO+RCP-シールLOCA無し] で共通の条件

*2 : [SBO+RCP-シールLOCA] のみの条件

*3 : [SBO+RCP-シールLOCA無し] のみの条件

*4 : [SBO+RCP-シールLOCA] 及び [SBO+RCP-シールLOCA無し] で異なる条件 (上段: シールLOCA、下段: シールLOCA無し)

全交流動力電源喪失（RCPシールLOCAが発生する場合）の感度解析について

1. はじめに

全交流動力電源喪失（RCPシールLOCAが発生する場合）の2次冷却系強制冷却開始時刻の影響を確認するため、感度解析を実施した。

感度ケース：2次冷却系強制冷却開始時間【事象発生+30分】⇒【事象発生+60分】

2. 影響確認

主要な解析条件及び事象進展の比較表を表1に示す。また、主要なパラメータの解析結果を図1～図4から、以下のことを確認した。

- ・図1、図2の結果から、2次冷却系強制冷却開始時刻を遅らせることにより、圧力挙動に遅れが生じるもの、いずれのケースにおいても安定に至る挙動に大きな差異はない。
- ・図3の結果から、2次冷却系強制冷却開始時刻を遅らせることにより、蓄圧注入、代替格納容器スプレイポンプによる注水開始時期に遅れが生じるもの、安定に至る挙動に大きな差異はない。
- ・図4の結果から、基本ケース（申請書解析）と同様に、燃料被覆管温度は初期より低下し、24時間時点での燃料被覆管温度の差異はない。

3. 結論

2. を踏まえた解析、手順への影響確認結果を図5に示すが、主蒸気逃がし弁の操作時間に余裕があり、操作時間余裕として事象発生から60分程度は確保できることが確認できた。

表1 申請書解析と感度解析の主要解析条件・結果の相違

項目	基本ケース（申請書解析）	（2次冷却系強制冷却開始60分後）
解析コード	M-RELAP5/COCO	←
炉心熱出力（初期）	100% (2,652MWt) × 1.02	←
1次冷却材圧力（初期）	15.41 + 0.21MPa [gage]	←
1次冷却材平均温度（初期）	306.6 + 2.2°C	←
RCPからの漏えい率（初期）	約109m³/h (1台当たり)	←
炉心崩壊熱	FPP：日本原子力学会推奨値 アクチニド：ORIGIN2 (サイクル末期を仮定)	←
蓄圧タンク保持圧力	4.04MPa [gage] (最低保持圧力)	←
蓄圧タンク保有水量	29.0m³ (1基当たり) (最低保有水量)	←
代替格納容器スプレイポンプの原子炉への注水流量	30m³/h	←
2次冷却系強制冷却開始（主蒸気逃がし弁開）	事象発生の30分後	事象発生の60分後
蓄圧タンク注入	事象発生の約339分後	事象発生の約67分後
1次冷却材温度圧力の保持	1次冷却材温度約208°C (約1.7MPa [gage]) 到達時 【事象発生の約55分後】	【事象発生の約82分後】 ← 1次冷却材温度約208°C (約1.7MPa [gage]) 到達 + 10分
蓄圧タンク出口弁閉止*	代替交流電源確立 + 10分 【事象発生の70分後】	【事象発生の約92分後】
2次冷却系強制冷却再開（主蒸気逃がし弁開）	蓄圧タンク出口弁閉止 + 10分 【事象発生の80分後】	【事象発生の約102分後】 ←
代替格納容器スプレイポンプ作動	1次冷却材圧力0.7MPa [gage] 到達時 【事象発生の約2.2時間後】	【事象発生の約2.4時間後】 ←

*基本ケース（申請書解析）は、1次冷却材温度約208°C到達【約55分後】時点では、代替交流電源が確立されていないことから【60分後】、代替交流電源確立 + 10分【70分後】に「蓄圧タンク出口弁閉止」としているが、感度ケースは、1次冷却材温度約208°C到達【約82分後】時点で代替交流電源が確立され、1次冷却材温度約208°C到達 + 10分【約92分後】に「蓄圧タンク出口弁閉止」としている。




図1 1次冷却材圧力の推移 (RCPシールLOCAが発生する場合)
(主蒸気逃がし弁操作開始の時間余裕確認)




図2 2次冷却系圧力の推移 (RCPシールLOCAが発生する場合)
(主蒸気逃がし弁操作開始の時間余裕確認)




図3 燃料被覆管温度の推移 (RCPシールLOCAが発生する場合)
(主蒸気逃がし弁操作開始の時間余裕確認)




図4 1次冷却系保有水量の推移 (RCPシールLOCAが発生する場合)
(主蒸気逃がし弁操作開始の時間余裕確認)

感度ケース：2次冷却系強制冷却開始時間【事象発生+30分】 \Rightarrow 【事象発生+60分】




図5 感度ケースの解析、手順への影響確認結果

全交流動力電源喪失時の代替炉心注水操作の時間余裕について

1. はじめに

全交流動力電源喪失が発生するとともにRCPシールLOCAが発生した場合において、1次冷却系保有水量を確保し炉心露出を防止する観点から1次冷却材圧力が0.7MPa[gage]到達後に代替炉心注水を実施することとしており、その操作の時間余裕について確認した。

2. 影響確認

代替格納容器スプレイポンプによる代替炉心注水操作は、炉心露出までに実施すれば問題ないことから、図1の全交流動力電源喪失（RCPシールLOCAが発生する場合）時の1次冷却系保有水量の応答から確認できるとおり、2次冷却系強制冷却操作の再開による1次冷却系の減圧により1次冷却系からの漏えい率は減少するが、保守的に1次冷却系からの漏えい率を2次冷却系強制冷却再開操作時点での維持するものとして概算した。その結果、全交流動力電源喪失時に炉心露出に至る可能性がある1次冷却系保有水量である約65[t]となるまでには、約1.6時間程度の時間余裕があることから、操作時間余裕として、約1.6時間程度は確保できることを確認した。




図1 1次冷却系保有水量の推移 (RCPシールLOCAが発生する場合)

水源、燃料、電源負荷評価結果について（全交流動力電源喪失）

1. 水源に関する評価（炉心注水）

重要事故シーケンス

【全交流動力電源喪失+原子炉補機冷却機能喪失+RCP シール LOCA】

○水源

燃料取替用水ピット : 1,700m³ (有効水量)

○水使用パターン

代替格納容器スプレイポンプ : 30m³/h 事故後 2.2 時間以降運転

○時間評価（燃料取替用水ピットが枯渇するまでの時間評価）

燃料取替用水ピット容量 (1,700m³) ÷ 30m³/h + 2.2hr ≈ 58.8 時間

○水源評価結果

事故後 58 時間までに可搬型大型送水ポンプ車、格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却+高圧代替再循環運転に移行することで対応可能である。

58 時間までに可搬型大型送水ポンプ車で格納容器自然対流冷却+高圧代替再循環運転への移行が可能なことは成立性評価（所要時間）にて確認した。




図 1 概略系統図

2. 水源に関する評価（蒸気発生器注水）

重要事故シーケンス

【全交流動力電源喪失+原子炉補機冷却機能喪失+RCP シール LOCA】及び

【全交流動力電源喪失+原子炉補機冷却機能喪失+RCP シール LOCA が発生しない場合】

○水源


補助給水ピット : 570m^3 (有効水量)

○水使用パターン

補助給水ピット枯渇時間の評価に用いる蒸気発生器への必要注水量を以下に示す。

【必要注水量内訳】注水温度 40°C

① 出力運転状態から高温停止状態までの顯熱除去 (原子炉トリップ遅れ、燃料及び1次冷却材蓄積熱量他)	: -11.6m^3
② 高温停止状態から冷却維持温度 (170°C) までの顯熱除去 (1次冷却材及び蒸気発生器保有水量等の顯熱)	: 156.5m^3
③ 蒸気発生器水位回復	: 104.4m^3
上記①～③の合計	: 249.3m^3
④ 崩壊熱除去	: 320.7m^3



補助給水ピットの有効水量 570m^3 から、1次冷却材系統を出力運転状態から 170°C まで減温するために必要な給水量等 (249.3m^3) を引いた量 (320.7m^3) の水がなくなる時間を崩壊熱除去に応じた注水量カーブから求め、7.4 時間後となる。

7.4 時間までに、可搬型大型送水ポンプ車による補助給水ピットへの補給を行うことにより対応可能である。

補助給水ピットへの補給は、海から取水する。

○水源評価結果

事故後、7.4時間までに、可搬型大型送水ポンプ車による補助給水ピットへの補給を行うことにより、対応可能である。

7.4時間までに、可搬型大型送水ポンプ車により補給が可能なことは成立性評価（所要時間）にて確認した。

3. 燃料消費に関する評価

重要事故シーケンス

【全交流動力電源喪失+原子炉補機冷却機能喪失+RCP シール LOCA】及び

【全交流動力電源喪失+原子炉補機冷却機能喪失+RCP シール LOCA が発生しない場合】

燃料種別		軽油	
時 系 列	事象発生直後～ 事象発生後 7 日間 (=168h)	代替非常用発電機起動 2 台起動 (代替非常用発電機 100%出力時の燃料消費量) 燃費約 411L/h × 2 台 × 24h × 7 日間 = 約 138,096L = 約 138.1kL	
		緊急時対策所用発電機（指揮所用及び待機所用各 1 台の計 2 台）起動 (緊急時対策所用発電機 100%出力時の燃料消費量) 燃費約 (57.1L/h × 1 台 + 57.1L/h × 1 台) × 24h × 7 日間 = 約 19,185.6L = 約 19.2kL	
		<補助給水ピット及び使用済燃料ピットへの注水> 可搬型大型送水ポンプ車 1 台起動 (可搬型大型送水ポンプ車 100%負荷時の燃料消費量) 燃費約 74L/h × 1 台 × 24h × 7 日間 = 約 12,432L = 約 12.5kL	
		<格納容器内自然対流冷却> 可搬型大型送水ポンプ車 1 台起動 (可搬型大型送水ポンプ車 100%負荷時の燃料消費量) 燃費約 74L/h × 1 台 × 24h × 7 日間 = 約 12,432L = 約 12.5kL	
合計		7 日間で消費する軽油量の合計 約 182.3kL	
結果		ディーゼル発電機燃料油貯油槽の油量 (540kL) 及び燃料タンク (SA) (約 50kL) の合計約 590kL にて、7 日間は十分に対応可能	

4. 電源に関する評価
代替非常用発電機の負荷

**【全交流動力電源喪失+原子炉補機冷却機能喪失+RCP シール LOCA】
（【全交流動力電源喪失+原子炉補機冷却機能喪失+RCP シール LOCA が発生しない場合】の場合も包絡される）**

表 主要負荷リスト

負荷名称	負荷容量
高圧注入ポンプ	1,098kW
充電器 (A, B)	113kW
	113kW
計装用電源 (安全系) (A, B, C, D)	22kW (A 充電器に含む) 22kW (B 充電器に含む) 22kW (A 充電器に含む) 22kW (B 充電器に含む)
代替格納容器スライポンプ	200kW
アニユラス空気淨化ファン	39kW
中央制御室給気ファン	21kW
中央制御室換気ファン	13kW
中央制御室非常用循環ファン	5kW
中央制御室照明等	23kW
中央制御室非常用循環フィルタ用電気ヒーター	13kW
ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ ^{a)}	7 kW
合計 (連続負荷)	1,615kW
（最大負荷）	2,139kW

*1：事故シーケンス上の最大負荷としては考慮してないが、代替非常用発電機の出力決定に際しては最大負荷に含める。





図 負荷積算イメージ

全交流動力電源喪失時と LOCA 事象が重畠する場合の対応操作について

全交流動力電源喪失が発生した時点から代替格納容器スプレイポンプ及びB-充てんポンプ（自己冷却）の準備を開始する。大LOCAでないと判断した場合は、代替格納容器スプレイポンプの準備が完了し炉心に注水が可能となれば、その段階で実施する。また、大LOCAと判断した場合や事象の進展に伴い炉心損傷が確認されれば格納容器破損防止を優先し、代替格納容器スプレイポンプの注水先を「炉心注水」から「格納容器スプレイ」に変更する。なお、炉心の損傷防止及び緩和のためB-充てんポンプ（自己冷却）の準備が整い次第、代替炉心注水を開始する。

全交流動力電源喪失と LOCA 事象が重畠した場合の判断及び対応操作について以下のフローに示す。



補機冷却水の復旧について

全交流動力電源喪失が発生するとともに、原子炉補機冷却水の機能喪失及びRCPシールLOCAが発生した場合、事象発生24時間以降の長期の原子炉格納容器内圧力及び雰囲気温度は緩やかに上昇する。事象発生約81時間後（約3.4日後）に原子炉格納容器雰囲気温度は110°Cに到達し、これ以降に格納容器内自然対流冷却が開始される。

このとき、格納容器再循環ユニットの冷却は可搬型大型送水ポンプ車を用いた海水供給により実施され、可搬型大型送水ポンプ車の燃料（軽油）はディーゼル発電機燃料油貯油槽の油量により供給可能であり、事象発生7日間以上は原子炉格納容器の冷却が継続できる。

一方、格納容器内自然対流冷却開始までの間に、原子炉補機冷却水の機能復旧が可能であれば、余熱除去系統による炉心冷却が可能であることから、その成立性について以下に示す。

1. 補機冷却水喪失の復旧

補機冷却水喪失の要因として、原子炉補機冷却海水ポンプの機能喪失^{*}又は原子炉補機冷却水系統の機能喪失が考えられる。

原子炉補機冷却海水ポンプの機能喪失としては、ポンプ不具合又は電動機不具合が考えられる。ポンプ不具合の場合は、可搬型大容量海水送水ポンプ車を設置し、当該ポンプ車により、海水を供給し、また、電動機不具合の場合は、原子炉補機冷却海水ポンプの予備電動機に交換したのち原子炉補機冷却海水ポンプを復旧し、海水を供給することが可能である。なお、可搬型大容量海水送水ポンプ車の設置作業時間は約15時間、海水ポンプ予備電動機の設置作業時間は約26時間を要することから、可搬型大容量海水送水ポンプ車の設置を優先的に実施し、その後、原子炉補機冷却海水ポンプ電動機に不具合がある場合は、予備電動機への取替えを実施する。

原子炉補機冷却水系統の機能喪失としては、配管・機器からの漏えい又は原子炉補機冷却水ポンプの運転不能が考えられる。これらの不具合に対しては、手順書に従い、配管・機器からの漏えいの場合は、当該配管・機器の隔離を行い、原子炉補機冷却水ポンプ運転不能の場合は、運転可能ポンプへの切替えを行う。

※自然現象に起因した機能喪失を想定し、原子炉補機冷却海水ポンプは全台喪失を想定する。


2. 炉心冷却及び炉心注入

補機冷却水喪失が復旧すれば、格納容器内の温度上昇抑制のための炉心冷却手段として、余熱除去ポンプ及び余熱除去冷却器を使用する。

また、RCPシールLOCAに対する炉心注入手段としては、代替格納容器スプレイポンプ、充てんポンプ、高圧注入ポンプ、電動機駆動消火ポンプ、ディーゼル駆動消火ポンプ、余熱除去ポンプ及びB-格納容器スプレイポンプ（RHRSS-CSS連絡ライン使用）

が考えられる。

このうち、SBOシールLOCAにおける炉心冷却及び炉心注入手段として、「余熱除去ポンプ及び代替格納容器スプレイポンプ」，「余熱除去ポンプ2台」，「余熱除去ポンプ及びディーゼル駆動消火ポンプ」は、代替非常用発電機の容量内であり、使用可能である。「余熱除去ポンプ及び高圧注入ポンプ」，「余熱除去ポンプ及びB－格納容器スプレイポンプ（RHRSS-CSS連絡ライン使用）」，「余熱除去ポンプ及び充てんポンプ」は、他の必要負荷等を考慮した場合、代替非常用発電機の容量を超過する恐れがあることから、使用できない。



添 7.1.2.22-3

3. 補機冷却水喪失の復旧作業成立性

(1) 可搬型大容量海水送水ポンプ車による復旧

a. 概要

泊3号炉においては、原子炉補機冷却海水ポンプが機能喪失した場合に、可搬型大容量海水送水ポンプ車を用いて海水系統に海水を通水できる設計としている。

可搬型大容量海水送水ポンプ車は泊3号炉において2台（予備1台含む。）配備している。可搬型大容量海水送水ポンプ車で海水系統を通じて原子炉補機冷却水冷却器等に直接海水を通水することが可能である。

可搬型大容量海水送水ポンプ車の使用に際しては、可搬型大容量海水送水ポンプ車の設置、既設管へのホース接続作業等が必要であり、運転員、災害対策要員、**復旧班員**による作業を想定している。

なお、可搬型大容量海水送水ポンプ車は、可搬設備であり、高台の保管エリアに配置している。

b. 機器仕様

種類：可搬型大容量海水送水ポンプ車

容量：約1,320m³/h


約1,440m³/h

吐出圧力：1.4MPa

台数：2（予備1台含む。）

c. 保管場所（予定）及び設置場所

図1に保管場所及び設置場所を示す。



可搬型大容量
海水送水ポンプ車

図1 保管場所及び設置場所

d. 系統図

可搬型大容量海水送水ポンプ車の設置、海水取水箇所への水中ポンプ設置等を行うとともに、可搬型大容量海水送水ポンプ車からの可搬型ホースを原子炉補機冷却海水系統へ接続するために配管の取り外し及びホース接続口の設置等を行い、海水を供給する。




図 2 概略系統図

e. 可搬型大容量海水送水ポンプ車設置手順及び所要時間等

表1に可搬型大容量海水送水ポンプ車設置作業毎の作業時間を示す。作業は、運転員、災害対策要員、復旧班員により、開始から約15時間で完了する。原子炉補機冷却海水ポンプが運転不能の場合には、本手順により海水供給し、補機冷却機能を復旧する。

(作業手順)

- ① 系統構成、ホース敷設等
- ② 可搬型大容量海水送水ポンプ車の設置、海水取水箇所への水中ポンプ設置
- ③ 配管取り外し、ホース接続口の設置、可搬型ホース接続

手順の項目	要員（数）	経過時間（時間）															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
補機冷却水（可搬型大容量海水送水ポンプ車冷却）による余熱除去ポンプを用いた代替炉心冷却	運転員（中央制御室） A	1	系統構成													可搬型大容量海水送水ポンプ車による海水通水開始	920分
	運転員（現場） B, C	2		移動、系統構成、原子炉補機冷却海水系水抜き					海水通水系統構成							海水通水系統構成	
	災害対策要員 A～C	3	保管場所への移動	移動、可搬型ホース敷設				原子炉補機冷却海水系への可搬型ホース接続					送水準備・送水				
	災害対策要員 D～F	3	保管場所への移動	可搬型大容量海水送水ポンプ車の移動、設置、可搬型ホース敷設、接続				可搬型大容量海水送水ポンプ車の起動				送水準備・送水					
	復旧班員 A～C	3						ディーゼル発電機冷却配管取り外し、ホース接続口の設置									

表1 可搬型大容量海水送水ポンプ車設置等作業時間




図3 可搬型大容量海水送水ポンプ車等配置図

(2) 原子炉補機冷却海水ポンプ予備電動機による復旧

a. 概要

泊3号炉においては、原子炉補機冷却海水ポンプ電動機の不具合により海水系統が機能喪失した場合には、原子炉補機冷却海水ポンプ電動機を予備品に取替えることで原子炉補機冷却海水系統設備を復旧することが可能である。

原子炉補機冷却海水ポンプ電動機の予備品への取替に際しては、電動機の取外し及び設置、センタリング、ケーブル結線等が必要であり、作業は支援組織の協力の下、必要な体制、重機及び資機材が準備出来た上で実施する。

b. 機器仕様

種類：3相誘導電動機

出力：310kW

個数：2

c. 保管場所及び設置場所

図4に保管場所及び復旧作業場所を示す。




図4 保管場所及び復旧作業場所



(原子炉補機冷却海水ポンプ電動機予備品)

d. 系統図




図 5 概略系統図

e. 原子炉補機冷却海水ポンプ電動機予備品取替手順及び所要時間等

表2に原子炉補機冷却海水ポンプ電動機予備品取替作業毎の作業時間を示す。作業は支援組織の協力の下、必要な体制、循環水ポンプ建屋の防潮壁及び搬入シャッター開放、重機及び資機材が準備出来た上で、開始から約26時間で完了する。

(作業手順)

- ①原子炉補機冷却海水ポンプ 竜巻飛来物防護ネット他取外し
- ②原子炉補機冷却海水ポンプ予備電動機運搬
- ③使用する原子炉補機冷却海水ポンプに設置されている電動機の取外し
- ④原子炉補機冷却海水ポンプ予備電動機取付け
- ⑤原子炉補機冷却海水ポンプと電動機のセンタリング・カップリング結合
- ⑥原子炉補機冷却海水ポンプ 竜巻飛来物防護ネット他取付け

表2 原子炉補機冷却海水ポンプ予備電動機取替作業時間

設備	要員	経過時間(時間)														
		0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	30
		▽ 事象発生 → 招集等作業準備 ▽ 活動開始												原子炉補機冷却海水ポンプ予備電動機設置完了		
原子炉補機冷却海水ポンプ予備電動機	参集要員等 10															

4. 補機冷却水復旧と格納容器内自然対流冷却開始までの時間

以上のとおり、可搬型大容量送水ポンプ車の設置により、作業開始約15時間後に海水供給が可能となり、原子炉補機冷却水が復旧できる。これにより、可搬型大型送水ポンプ車による格納容器内自然対流冷却（約3.4日後に原子炉格納容器雰囲気温度が110°Cに到達し開始）によらず、余熱除去系による炉心冷却を行うとともに、代替格納容器スプレイポンプ等による炉心注水が可能である。

全交流動力電源喪失における RCP シール部からの漏えい量 及び主蒸気逃がし弁の流量の解析コードへの入力について

1. RCP シール部からの漏えい量を模擬した漏えい口径の設定について

RCP シール部からの漏えい量は初期定常状態において約 $109\text{m}^3/\text{h}$ (480gpm) となるように漏えい口の面積を設定している。具体的には以下のとおり設定する。

<設定方法>

①漏えい口の破断口径を設定。

②初期定常状態における漏えい量を確認。

③解析コードでは臨界流モデルにより質量流量として算出されるため、流体密度を乗じることで体積流量に換算し約 $109\text{m}^3/\text{h}$ (480gpm) と一致していることを確認。

※③で一致していないければ再度①～③を実施し、解析条件と一致するように設定する。

2. 主蒸気逃がし弁流量の解析コードへの入力について

主蒸気逃がし弁の流量は定格蒸気流量（ループ当たり）の 10%以上が流れるように設計しているが、安全解析においては保守的に弁全開時において定格蒸気流量の 10% が流れるように弁口径を設定し、解析コードに予め入力している。

有効性評価解析では、設計圧力で設計流量が放出されるように入力で設定し、2 次冷却系からは蒸気単相のみが臨界流として放出されるため、不確かさの影響はない。

全交流動力電源喪失後のタービン動補助給水ポンプの運転継続等の妥当性について

有効性の全交流動力電源喪失において、交流動力電源喪失(以下「SBO」という。)後、タービン動補助給水ポンプによる蒸気発生器に対する給水、および代替格納容器スプレイポンプによる1次冷却系統への注水に期待している。

SBO 後タービン動補助給水ポンプの運転継続のために必要な設備は、計測制御設備のほか、電動弁であり、直流電源設備より給電される。直流電源への給電が代替非常用発電機で担えるかは「添付資料 7.1.2.20」にて確認している。

事故時には直流電源設備の容量以外にも、タービン動補助給水ポンプ室の温度上昇や代替格納容器スプレイポンプ設置エリアの温度上昇がポンプの運転継続等に影響することも考えられるため、それらへの影響についても確認した(表1参照)。

表1に記載したそれぞれの要因*は、SBO 後のポンプ等の運転継続の制約とならないことから、本有効性評価においてこれらの機能に期待することは妥当と考える。

*制約要因と整理した項目の抽出方法について

「原子力発電所における全交流電源喪失事象について(平成5年6月11日、原子力施設事故・故障分析評価検討会 全交流電源喪失事象検討ワーキンググループ。)」において、以下の5項目がタービン動補助給水ポンプ等の運転継続の制約となりうる旨、記載されている。

- ① 蓄電池容量
- ② 2次系水源
- ③ タービン動補助給水ポンプ室温度
- ④ 中央制御室温度
- ⑤ インバーター室温度、リレー室温度

このうち①及び②については、解析結果や他の添付資料により運転継続の制約とならないことを確認していることから、③～⑤である「タービン動補助給水ポンプ室温度」、「中央制御室温度」、「インバータ室温度、リレー室温度」を制約要因として抽出した。

また、平成5年当時は考慮されていなかったSBO時の代替格納容器スプレイポンプによる1次冷却系統への注水を考慮し「代替格納容器スプレイポンプエリア温度」を制約要因として抽出した。

表1 SBO 対応継続の影響評価

SBO 対応継続 制約要因	概要	評価	
タービン動補助給水ポンプ	機器の発熱及びタービン動補助給水ポンプ室外からの入熱を考慮した場合、換気空調系の復旧までに室温が設備の許容温度を上回るおそれがある。	事項発生から換気空調設備が復旧する 24 時間後までに室温は約 52°Cまで上昇するが、設備の許容温度は 80°Cであり、SBO 対応継続に影響はない。	
中央制御室	機器の発熱及び中央制御室外からの入熱を考慮した場合、換気空調系の復旧までに室温が設備の許容温度を上回るおそれがある。	事項発生から換気空調設備が復旧する 24 時間後までに室温は約 33°Cまで上昇するが、設備の許容温度は 50°Cであり、SBO 対応継続に影響はない。	
インバータ室 温度、 リレー室温度	A,B-安全補器開 閉器室	機器の発熱及び安全補器開閉器室外からの入熱を考慮した場合、換気空調系の復旧までに室温が設備の許容温度を上回るおそれがある。	事項発生から換気空調設備が復旧する 24 時間後までに室温は約 38°Cまで上昇するが、設備の許容温度は 50°Cであり、SBO 対応継続に影響はない。
	A,B-安全系計装 盤室	機器の発熱及び安全系計装盤室外からの入熱を考慮した場合、換気空調系の復旧までに室温が設備の許容温度を上回るおそれがある。	事項発生から換気空調設備が復旧する 24 時間後までに室温は約 37°Cまで上昇するが、設備の許容温度は 50°Cであり、SBO 対応継続に影響はない。
代替格納容器スプレイポンプエ リア	機器の発熱及び代替格納容器スプレイポンプエリア外からの入熱を考慮した場合、ポンプの指名期間にポンプの周囲温度がポンプの許容温度を上回るおそれがある。	事項発生からポンプの使命期間である 60 時間後までにポンプ設置エリアの温度は約 40°Cまで上昇するが、設備の許容温度は 40°Cであり、SBO 対応継続に影響はない。	

全交流電源喪失時における
タービン動補助給水ポンプ室・代替格納容器スプレイポンプ設置エリア
及び中央制御室の温度上昇について

1 評価の流れ

SBO 時には換気空調系による除熱が行われないため、評価対象室の温度変化は、機器や配管等の室内の熱源から受ける熱量（室内熱負荷）と隣の部屋への放熱（軸体放熱）のバランスによって決定される（図 1 参照）

換気空調系停止後、評価対象室の温度は上昇し始め、室温が評価対象室軸体の温度以上にならなければ評価対象から軸体への放熱が始まり、室温の上昇は抑制される。




図 1 室内の熱収支の概念

2 評価条件

評価条件を以下にまとめる。

- ・対象エリアの評価条件 : 表1参照
- ・対象エリアの評価期間 : 表1参照
- ・対象エリアの隣接温度条件 : 2.1、2.2、2.3、2.4、2.5 項参照

表1 対象エリアの評価条件

評価条件	タービン動補助 給水ポンプ室	代替格納容器 スプレイポンプ設置エリア	中央制御室	A、B-安全補器開閉器室	A、B-安全系 計装盤室
発熱量 [kW]	約 12	約 11	約 29	約 17	約 17
体積 [m ³]	約 340	約 950	約 2900	A: 約 2,350 B: 約 2,350	A: 約 850 B: 約 600
初期温度 [°C]	40	30	24	35	24
評価期間 [hr]	24 ^{*1}	60 ^{*2}	24 ^{*1}	24 ^{*1}	24 ^{*1}
許容温度[°C]	80	40	50	50	50

※1：事故時に空調設備による冷却に期待できるため、空調機能復旧までを評価期間とする。

※2：事故時に空調設備による冷却に期待できないエリアであるため、当該ポンプの使命期間のうち最も長いものを評価期間とする。

2.1 タービン動補助給水ポンプ室 隣接温度条件

タービン動補助給水ポンプ室の隣接温度条件を表2に示す。

表2 タービン動補助給水ポンプ室 隣接温度条件

エリア名称	室温		備考
	通常時 [°C]	事故時 [°C]	
タービン動補助給水ポンプ室給気ファン室	40	45	空調停止時における24時間後の室温
CCWポンプ室	40	40	運転補機がないため、通常時から温度変化なしと想定
制御用空気圧縮機室	40	40	運転補機がないため、通常時から温度変化なしと想定
通路	40	40	運転補機がないため、通常時から温度変化なしと想定
タービン建屋	40	27	事故後外気相当になると想定

2.2 代替格納容器スプレイポンプ設置エリア 隣接温度条件

代替格納容器スプレイポンプ設置エリアの隣接温度条件を表3に示す。

表3 代替格納容器スプレイポンプ設置エリア 隣接温度条件

エリア名称	室温		備考
	通常時 [°C]	事故時 [°C]	
安全補器室	35	55	空調停止時における24時間後の室温
制御建屋空気圧縮機室・通路	40	40	運転補機がないため、通常時から温度変化なしと想定
インバータ室・制御棒駆動装置電源室	35	35	運転補機がないため、通常時から温度変化なしと想定
風除室	27	27	事故後外気相当になると想定

2.3 中央制御室 隣接温度条件

中央制御室の隣接温度条件を表4に示す。

表4 中央制御室 隣接温度条件

エリア名称	室温		備考
	通常時 [°C]	事故時 [°C]	
屋外	27	27	設計外気温度
安全補機開閉器室	35	55	空調停止時における 24 時間後の室温
安全系計装盤室	24	40	空調停止時における 24 時間後の室温
資料室	25	25	運転補機がないため、通常時から温度変化なしと想定
通路	40	40	運転補機がないため、通常時から温度変化なしと想定
運転員控室、会議室	24	24	運転補機がないため、通常時から温度変化なしと想定

2.4 A、B-安全補器開閉器室 隣接温度条件

A、B-安全補器開閉器室の隣接温度条件を表5に示す。

表5 中央制御室 隣接温度条件

エリア名称	室温		備考
	通常時 [°C]	事故時 [°C]	
中央制御室	24	33	空調停止時における 24 時間後の室温
運転員控室、会議室	24	26	空調停止時における 24 時間後の室温
安全系計装盤室	24	37	空調停止時における 24 時間後の室温
試料採取室	24	40	空調停止時における 24 時間後の室温
安全系蓄電池室、後備蓄電池室	35	40	空調停止時における 24 時間後の室温
安全補器開閉器室（逆トレン側）	35	38	空調停止時における 24 時間後の室温
通路、階段	40	40	運転補機がないため、通常時から温度変化なしと想定

2.5 A、B-安全系計装盤室 隣接温度条件

A、B-安全系計装盤室の隣接温度条件を表6に示す。

表6 中央制御室 隣接温度条件

エリア名称	室温		備考
	通常時 [°C]	事故時 [°C]	
空調機器室 (A系のみ)	40	55	空調停止時における24時間後の室温
資料室 (B系のみ)	25	25	運転補機がないため、通常時から温度変化なしと想定
安全補器開閉器室	35	38	空調停止時における24時間後の室温
中央制御室	24	33	空調停止時における24時間後の室温
運転員控室、会議室	24	26	空調停止時における24時間後の室温
通路	40	40	運転補機がないため、通常時から温度変化なしと想定

3 評価結果

SBO 時において、事故発生から24時間後のタービン動補助給水ポンプ室の最高温度は「約52°C」、中央制御室の最高温度は「約33°C」、A、B-安全補器開閉器室「約38°C」となり、A、B-安全系計装盤室「約37°C」となり、事故発生から60時間後の代替格納容器スプレイポンプ設置エリアの最高温度は「約40°C」となる。

従って、当該エリアに設置している設備の許容温度を超過しないため、タービン動補助給水ポンプ等の運転継続に与える影響はない。

以上

泊発電所 3 号炉審査資料	
資料番号	SAE713 r. 14. 0
提出年月日	令和5年10月31日

泊発電所 3 号炉

重大事故等対策の有効性評価

7.1.3 原子炉補機冷却機能喪失

令和 5 年 10 月
北海道電力株式会社

設置変更許可申請書の補正を予定しており、補正書の添付書類十 SA 有効性評価の章番号に合わせています。

目次

7. 重大事故に至るおそれがある事故及び重大事故に対する対策の有効性評価
 - 7.1 運転中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故
 - 7.1.3 原子炉補機冷却機能喪失

添付資料 目次

(添付資料無し)

7.1.3 原子炉補機冷却機能喪失

7.1.3.1 事故シーケンスグループの特徴，炉心損傷防止対策

(1) 事故シーケンスグループ内の事故シーケンス

事故シーケンスグループ「原子炉補機冷却機能喪失」に含まれる事故シーケンスは、「6.2 評価対象の整理及び評価項目の設定」に示すとおり、「原子炉補機冷却機能喪失時にRCPシールLOCAが発生する事故」及び「原子炉補機冷却機能喪失時に加圧器逃がし弁又は加圧器安全弁LOCAが発生する事故」である。

(2) 事故シーケンスグループの特徴及び炉心損傷防止対策の基本的考え方

事故シーケンスグループ「原子炉補機冷却機能喪失」では、原子炉の出力運転中に、原子炉補機冷却水ポンプの故障等により、すべての原子炉補機冷却機能が喪失することを想定する。このため、高圧注入系及び低圧注入系による炉心注水並びに原子炉補機冷却水ポンプによる最終ヒートシンクへの熱の輸送ができなくなるとともに、補機冷却を必要とする制御用空気供給機能が喪失することにより中央制御室からの主蒸気逃がし弁操作による1次冷却系の減温、減圧ができなくなる。また、RCPシール部へのシール注水機能及びサーマルバリアの冷却機能の喪失によるRCPシール部からの1次冷却材の漏えい、加圧器逃がし弁又は安全弁からの1次冷却材の流出により1次冷却系保有水量の減少が生じることから、緩和措置がとられない場合には、炉心損傷に至る。

本事故シーケンスグループは、原子炉補機冷却機能が喪失したことによって最終的に炉心損傷に至る事故シーケンスグル

プである。このため、重大事故等対策の有効性評価には、原子炉補機冷却機能が喪失した場合においても炉心冷却が可能な重大事故等対処設備に期待することが考えられる。

したがって、本事故シーケンスグループでは、2次冷却系を強制的に減圧することにより1次冷却系を減温、減圧し、代替格納容器スプレイポンプにより炉心を冷却することによって炉心損傷の防止を図る。また、格納容器再循環ユニットを用いた格納容器内自然対流冷却による原子炉格納容器除熱を実施する。

(3) 炉心損傷防止対策

事故シーケンスグループ「原子炉補機冷却機能喪失」における機能喪失に対して、炉心が著しい損傷に至ることなく、かつ、十分な冷却を可能とするため、初期の対策として補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁による2次冷却系強制冷却、代替格納容器スプレイポンプによる代替炉心注水並びに充てんポンプによる炉心注水を整備し、安定状態に向けた対策として、A－高圧注入ポンプによる高圧代替再循環を整備し、補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁を用いた蒸気発生器による炉心冷却を継続する。また、原子炉格納容器の健全性を維持するため、安定状態に向けた対策としてC、D－格納容器再循環ユニットを用いた格納容器内自然対流冷却による原子炉格納容器除熱手段を整備する。

これらの対策の概略系統図を第7.1.3.1図に、手順の概要を第7.1.3.2図及び第7.1.3.3図に示すとともに、重大事故等対策の概要を以下に示す。また、重大事故等対策における設備と操作手順の関係を第7.1.3.1表に示す。

本事故シーケンスグループのうち「7.1.3.2(1) 有効性評価の方法」に示す「原子炉補機冷却機能喪失時にRCPシールLOCAが発生する事故」における重大事故等対策に必要な要員は、中央制御室の運転員、災害対策要員、災害対策要員（支援）及び災害対策本部要員で構成され、合計21名である。その内訳は次のとおりである。中央制御室の運転員は、中央監視及び指示を行う発電課長（当直）及び副長の2名、運転操作対応を行う運転員4名である。発電所構内に常駐している要員のうち、災害対策要員が9名、災害対策要員（支援）が2名、関係各所に通報連絡等を行う災害対策本部要員が4名である。必要な要員と作業項目について第7.1.3.4図に示す。

なお、「原子炉補機冷却機能喪失時にRCPシールLOCAが発生する事故」以外の事故シーケンスについては、作業項目を「原子炉補機冷却機能喪失時にRCPシールLOCAが発生する事故」と比較し、必要な要員数を確認した結果、21名で対処可能である。

a. 原子炉補機冷却機能喪失及びプラントトリップの確認

原子炉補機冷却水ポンプの停止等により原子炉補機冷却機能の喪失を判断し、原子炉の手動停止を行うとともに、原子炉トリップ及びタービントリップを確認する。

プラントトリップを確認するために必要な計装設備は、出力領域中性子束等である。

b. 補助給水ポンプの起動及び補助給水流量確立の確認

蒸気発生器水位低下により電動及びタービン動補助給水ポンプが起動し、補助給水流量が確立することを確認する。

補助給水流量の確立を確認するために必要な計装設備は、

補助給水流量等である。

c. 原子炉補機冷却機能及び制御用空気供給機能の回復操作

原子炉補機冷却機能及び制御用空気供給機能の回復操作を行う。

d. 原子炉補機冷却機能喪失時の対応

代替格納容器スプレイポンプ、B-充てんポンプ（自己冷却）、アニュラス空気浄化系の空気作動弁及びダンパへの代替空気供給、使用済燃料ピットへの注水確保、可搬型大型送水ポンプ車による格納容器内自然対流冷却、中央制御室非常用循環系のダンパ開処置及び可搬型大型送水ポンプ車の準備を開始する。

（添付資料7.1.2.22, 7.1.2.9）

e. 1次冷却材漏えいの判断

加圧器水位及び圧力の低下、原子炉格納容器圧力及び温度の上昇、格納容器サンプ及び格納容器再循環サンプ水位の上昇、格納容器内エリアモニタの上昇等により、1次冷却材の漏えいの判断を行う。

1次冷却材の漏えいの判断に必要な計装設備は、加圧器水位等である。

f. 補助給水系機能維持の判断

すべての補助給水流量指示の合計が $80\text{m}^3/\text{h}$ 以上であることを確認する。

補助給水系機能維持の判断に必要な計装設備は、補助給水流量等である。

g. 1次冷却材ポンプ封水戻り隔離弁等の閉操作

充てんポンプ起動時の1次冷却材ポンプシール温度急変等を防止するために、1次冷却材ポンプ封水戻り隔離弁及び格納容器隔離弁の閉操作を行う。また、非常用炉心冷却設備作動信号の発信に伴い、動作する格納容器隔離弁の閉を確認する。

h. 蒸気発生器2次側による炉心冷却

補助給水ポンプによる蒸気発生器への注水を確認し、主蒸気逃がし弁を現場にて手動で開操作することで、1次冷却材圧力（広域）指示1.7MPa[gage]（1次冷却材温度（広域－高温側）指示208°C）を目標に減温、減圧を行う。また、目標値となれば温度、圧力を維持する。

また、その後の蒸気発生器への注水量確保として、可搬型大型送水ポンプ車による補助給水ピットへの補給を行う。

蒸気発生器2次側による炉心冷却に必要な計装設備は、1次冷却材温度（広域－高温側）等である。

（添付資料7.1.2.4）

i. 蓄圧注入系動作の確認

1次冷却材圧力の低下に伴い、蓄圧注入系が動作することを確認する。

蓄圧注入系の動作を確認するため必要な計装設備は、1次冷却材圧力（広域）である。

j. アニュラス空気浄化系及び中央制御室非常用循環系の起動

アニュラス部の水素滞留防止及び被ばく低減対策として、現場でアニュラス空気浄化系の空気作動弁及びダンパへの代

替空気供給（窒素ボンベ接続）を行い、B-アニュラス空気浄化ファンを起動する。

また、中央制御室の作業環境確保のため、現場で中央制御室非常用循環系ダンパの開処置を行い、中央制御室非常用循環系を起動する。

k. 蓄圧タンク出口弁閉操作

1次冷却材圧力（広域）指示が1.7MPa[gage]（1次冷却材温度（広域－高温側）指示208°C）になれば、蓄圧タンク出口弁を閉操作する。

蓄圧タンク出口弁閉操作に必要な計装設備は、1次冷却材圧力（広域）等である。

（添付資料7.1.2.6）

l. 蒸気発生器2次側による炉心冷却の再開

蓄圧タンク出口弁の閉を確認後、1次冷却材圧力（広域）指示0.7MPa[gage]（1次冷却材温度（広域－高温側）指示170°C）を目標に、補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁による2次冷却系強制冷却を再開し、目標値となれば温度及び圧力を維持する。

蒸気発生器2次側による炉心冷却の再開に必要な計装設備は、1次冷却材温度（広域－高温側）等である。

（添付資料7.1.2.4）

m. 代替格納容器スプレイポンプによる代替炉心注水

代替格納容器スプレイポンプの準備が完了し、1次冷却材圧力（広域）指示0.7MPa[gage]（1次冷却材温度（広域－高温側）指示170°C）となれば燃料取替用水ピットを水源とした

代替格納容器スプレイポンプによる代替炉心注水を行う。ただし、代替格納容器スプレイポンプの準備が早く整った場合は1次冷却材圧力（広域）指示が0.7MPa[gage]以上であっても、ポンプ吐出圧力以下であれば、代替炉心注水を開始する。

なお、代替格納容器スプレイポンプによる注水流量は、早期に1次冷却系保有水を回復させるように調整する。

代替格納容器スプレイポンプによる代替炉心注水に必要な計装設備は、代替格納容器スプレイポンプ出口積算流量等である。

また、代替格納容器スプレイポンプによる代替炉心注水が行えない場合、B－充てんポンプ（自己冷却）による代替炉心注水を行う。

（添付資料7.1.2.3）

n. 格納容器内自然対流冷却及び高圧代替再循環運転

可搬型大型送水ポンプ車を用いたC、D－格納容器再循環ユニット、A－高圧注入ポンプへの海水通水により、格納容器内自然対流冷却及び高圧代替再循環運転を行う。

海水通水が完了すれば、格納容器内自然対流冷却を行う。

また、燃料取替用水ピット水位低下により燃料取替用水ピット水位指示が再循環切替水位16.5%到達及び格納容器再循環サンプ水位（広域）指示71%以上であることを確認し、代替格納容器スプレイポンプによる代替炉心注水から手動により高圧代替再循環運転へ切り替え、炉心冷却を行う。

格納容器内自然対流冷却に必要な計装設備は、原子炉格納容器圧力等であり、高圧代替再循環運転に必要な計装設備は、

高压注入流量等である。

以降、炉心冷却は高压注入ポンプによる高压代替再循環運転により継続的に行い、また、原子炉格納容器除熱は格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却により継続的に行う。

○ 原子炉補機冷却水系の復旧作業

参考要員等の作業時間や原子炉補機冷却水系の機能喪失要因を考慮し、予備品の原子炉補機冷却海水ポンプ電動機による対応を行うこと等で、原子炉補機冷却水系の復旧を図る。

(添付資料7.1.2.22)

7.1.3.2 炉心損傷防止対策の有効性評価

(1) 有効性評価の方法

本事故シーケンスグループを評価する上で選定した事故シーケンスは、「6.2 評価対象の整理及び評価項目の設定」に示すとおり、1次冷却材の流出量が多く、要求される設備容量の観点で厳しい「原子炉補機冷却機能喪失時にRCPシールLOCAが発生する事故」であるが、「外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失する事故」に従属して発生するため、事象進展は同じであることから、「外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能の喪失及びRCPシールLOCAが発生する事故」を重要事故シーケンスとする。

本重要事故シーケンスにおける重要現象、適用する解析コード及び不確かさの影響評価方法については、「7.1.2 全交流動力電源喪失」と同様である。

(2) 有効性評価の条件

本重要事故シーケンスにおける有効性評価の条件については、「7.1.2 全交流動力電源喪失」と同様である。

(3) 有効性評価の結果

本重要事故シーケンスにおける有効性評価の結果については、「7.1.2 全交流動力電源喪失」と同様である。

7.1.3.3 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価

本重要事故シーケンスにおける不確かさの影響評価については、「7.1.2 全交流動力電源喪失」と同様である。

7.1.3.4 必要な要員及び資源の評価

(1) 必要な要員の評価

事故シーケンスグループ「原子炉補機冷却機能喪失」において、重大事故等対策時における必要な要員は、重要事故シーケンスにおいては、「7.1.2 全交流動力電源喪失」と同様であり、21名である。また、重要事故シーケンス以外の事故シーケンスにおいては、「7.1.3.1(3) 炉心損傷防止対策」に示すとおり21名である。「7.5.2 重大事故等対策時に必要な要員の評価結果」で説明している中央制御室の運転員、災害対策本部要員、災害対策要員及び災害対策要員（支援）の36名で対処可能である。

(2) 必要な資源の評価

事故シーケンスグループ「原子炉補機冷却機能喪失」において、必要な水源、燃料及び電源は、「7.1.2 全交流動力電源喪失」と同様である。

7.1.3.5 結論

事故シーケンスグループ「原子炉補機冷却機能喪失」では、RCPシール部からの1次冷却材の漏えい等により1次冷却系保有水量の減少が継続し、炉心損傷に至ることが特徴である。事故シーケンスグループ「原子炉補機冷却機能喪失」に対する炉心損傷防止対策としては、初期の対策として補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁による2次冷却系強制冷却、代替格納容器スプレイポンプによる代替炉心注水並びに充てんポンプによる炉心注水、安定状態に向けた対策としてA－高圧注入ポンプによる高圧代替再循環、補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁を用いた蒸気発生器による炉心冷却並びにC、D－格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却を整備している。

事故シーケンスグループ「原子炉補機冷却機能喪失」の重要事故シーケンス「外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能の喪失及びRCPシールLOCAが発生する事故」について有効性評価を行った。

上記は、「7.1.2 全交流動力電源喪失」と同様であり、燃料被覆管温度及び酸化量、原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力、原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力及び温度は、評価項目を満足している。また、安定状態を維持できる。

重大事故等対策時に必要な要員は、運転員、災害対策本部要員、災害対策要員及び災害対策要員（支援）にて確保可能である。また、必要な水源、燃料及び電源については、「7.1.2 全交流動力電源喪失」と同様であり、供給可能である。

以上のことから、補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁による2次冷却系強制冷却、代替格納容器スプレイポンプによる代替炉心注水、格納容器再循環ユニットを用いた格納容器内自然対流冷却による原子炉格納容器除熱等の炉心損傷防止対策は、選定した重要事故シーケンスに対して有効であることが確認でき、事故シーケンスグループ「原子炉補機冷却機能喪失」に対して有効である。

第7.1.3.1表 「原子炉補機冷却機能喪失」の重大事故等対策について（1／5）

判断及び操作	手順	重大事故等対処設備		
		常設設備	可搬型設備	計装設備
a. 原子炉補機冷却機能喪失及び プラントトリップの確認	・原子炉補機冷却水ポンプの停止等により原子炉補機 冷却機能の喪失を判断し、原子炉の手動停止を行う とともに、原子炉トリップ及びタービントリップを 確認する。	—	—	出力領域中性子束* 中間領域中性子束* 中性子源領域中性子束*
b. 補助給水ポンプの起動及び補 助給水流量確立の確認	・蒸気発生器水位低下により電動及びタービン動輔助 給水ポンプが起動し、補助給水流量が確立すること を確認する。	【電動補助給水ポンプ】* 【タービン動輔助給水ポンプ】* 【蒸気発生器】* 【補助給水ピット】*	—	【補助給水流量】* 【蒸気発生器水位 (狭域)】* 【蒸気発生器水位 (広域)】* 【補助給水ピット水位】*
c. 原子炉補機冷却機能及び制御 用空気供給機能の回復操作	・原子炉補機冷却機能及び制御用空気供給機能の回復 操作を行う。	—	—	—
d. 原子炉補機冷却機能喪失時の 対応	・代替格納容器スプレイポンプ、B-充てんポンプ (自己冷却)、アニユラス空気淨化系の空気作動弁 及びダンバへの代替空気供給、使用済燃料ピットへ の注水確保、可搬型大型送水ポンプ車による格納容 器内自然対流冷却、中央制御室非常用循環系のダン バ開閉装置及び可搬型大型送水ポンプ車の準備を開始 する。	—	—	—

*：既許可の対象となっている設備を重大事故等対処設備に位置付けるもの

【 】：重大事故等対処設備（設計基準拡張）

□：有効性評価上考慮しない操作

第7.1.3.1表 「原子炉補機冷却機能喪失」の重大事故等対策について（2／5）

判断及び操作	手順	重大事故等対処設備		
		常設設備	可搬型設備	計装設備
e. 1次冷却材漏えいの判断	・加圧器水位及び圧力の低下、原子炉格納容器圧力及び温度の上昇、格納容器サンプ及び格納容器内エアモニタの上昇サンプ水位の上昇、格納容器内エアモニタの上昇等により、1次冷却材の漏えいの判断を行う。			加圧器水位* 1次冷却材圧力(広域)* 原子炉格納容器圧力* 格納容器内温度*
f. 補助給水系機能維持の判断	・すべての蒸気発生器への補助給水流量指示の合計が80m ³ /h以上であることを確認する。		【電動補助給水ポンプ】* 【タービン動補助給水ポンプ】* 【蒸気発生器】* 【補助給水ピット】*	【補助給水流量】* 【蒸気発生器水位(狭域)】* 【蒸気発生器水位(広域)】* 【補助給水ピット水位】*
g. 1次冷却材ポンプ封水戻り隔壁弁等の閉操作	・充てんポンプの起動時の1次冷却材ポンプシール温度急変等を防止するために、1次冷却材ポンプ封水戻り隔壁弁及び格納容器隔壁弁の閉操作を行う。また、非常用好心冷却設備動作信号の発信に伴い、動作する格納容器隔壁弁の閉止を確認する。			—

*：既許可の対象となっている設備を重大事故等対処設備に位置付けるもの
【】：重大事故等対処設備（設計基準拡張）

第7.1.3.1表 「原子炉補機冷却機能喪失」の重大事故等対策について（3／5）

判断及び操作	手順	重大事故等対処設備		
		常設設備	可搬型設備	計装設備
b. 蒸気発生器2次側による炉心冷却	<ul style="list-style-type: none"> 補助給水ポンプによる蒸気発生器への注水を確認し、主蒸気逃がし弁を現場にて手動で開操作するごとで、1次冷却材圧力（広域）指示 1.7MPa[gage]（1次冷却材温度（広域－高温側）指示 208°C）を目標に減温、減圧を行う。また、目標値となれば温度、圧力を維持する。 その後の蒸気発生器への注水量確保として、可搬型大型送水ポンプによる補助給水ピットへの補給を行う。 	<p>【電動補助給水ポンプ】* 【タービン動補助給水ポンプ】*</p> <p>【主蒸気逃がし弁】* 【蒸気発生器】* 【補助給水ピット】*</p> <p>ディーゼル発電機燃料油貯油槽* 燃料タンク（SA）</p>	<p>可搬型大型送水ポンプ車 可搬型タンクローリー</p>	<p>1次冷却材温度（広域－高温側）* 1次冷却材温度（広域－低温側）* 1次冷却材圧力（広域）* 【補助給水流量】* 【主蒸気ライン圧力】* 【蒸気発生器水位（狭域）】* 【蒸気発生器水位（広域）】* 【補助給水ピット水位】*</p>
i. 蕃圧注入系動作の確認	<ul style="list-style-type: none"> 1次冷却材圧力の低下に伴い、蕃圧注入系が動作することを確認する。 	蕃圧タンク*	—	1次冷却材圧力（広域）*
j. アニユラス空気浄化系及び中央制御室非常用循環系の起動	<ul style="list-style-type: none"> アニユラス部の水素漏留防止及び被ばく低減対策と並びダンバへの代替空気浄化系（窒素ボンベ接続）を行い、B－アニユラス空気浄化ファンを起動する。 中央制御室の作業環境確保のため、現場で中央制御室非常用循環系ダンバへの開処置を行い、中央制御室非常用循環系を起動する。 	<p>B－アニユラス空気浄化ファン* B－アニユラス空気浄化フィルタユニット*</p> <p>中央制御室循環ファン*</p> <p>中央制御室給気ユニット* 中央制御室非常用循環ファン*</p> <p>中央制御室非常用循環ユニット*</p>	<p>アニユラス全量排気弁等操作用可搬型窒素ガスボンベ</p>	—

*：既許可の対象となっている設備を重大事故等対処設備に位置付けるもの
【】：重大事故等対処設備（設計基準拡張）

第7.1.3.1表 「原子炉補機冷却機能喪失」の重大事故等対策について（4／5）

判断及び操作	手順	重大事故等対処設備	
		常設設備	可搬型設備
k. 蓄圧タンク出口弁開閉操作	・1次冷却材圧力（広域）指示が1.7MPa[gage]（1次冷却材温度（広域－高温側）指示208°C）になれば、蓄圧タンク出口弁を開操作する。	【蓄圧タンク出口弁】*	—
l. 蒸気発生器2次側による炉心冷却の再開	・蓄圧タンク出口弁の閉を確認後、1次冷却材圧力（広域）指示0.7MPa[gage]（1次冷却材温度（広域－高温側）指示170°C）を目標に、補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁による2次冷却系強制冷却を再開し、目標値となれば温度及び圧力を維持する。	【主蒸気逃がし弁】* 【電動補助給水ポンプ】* 【タービン動輪補助給水ポンプ】* 【蒸気発生器】* 【蒸気発生器】* 【補助給水ピット】*	—
m. 代替格納容器スプレイポンプによる代替炉心注水	・代替格納容器スプレイポンプの準備が完了し、1次冷却材圧力（広域）指示0.7MPa[gage]（1次冷却材温度（広域－高温側）指示170°C）となれば燃料取替用水ピットを水源とした代替格納容器スプレイポンプによる代替炉心注水を行う。 ・代替格納容器スプレイポンプの準備が早く整った場合は1次冷却材圧力（広域）指示が0.7MPa[gage]以上であっても、ポンプ吐出圧力以下であれば、代替炉心注水を開始する。 ・代替格納容器スプレイポンプによる注水流量は、早期に1次冷却系保有水を回復させるように調整する。	代替格納容器スプレイポンプ* 燃料取替用水ピット*	—
	・代替格納容器スプレイポンプによる代替炉心注水を行えない場合、B一充てんポンプ（自己冷却）による代替炉心注水を行う。	B一充てんポンプ*	—

*：既許可の対象となっている設備を重大事故等対処設備に位置付けるものの
 【 】：重大事故等対処設備（設計基準拡張）
：有効性評価上考慮しない操作


第7.1.3.1表 「原子炉補機冷却機能喪失」の重大事故等対策について（5／5）

判断及び操作	手順	重大事故等対処設備	
		常設設備	可搬型設備
n. 格納容器内自然対流冷却及び 高压代替再循環運転	<ul style="list-style-type: none"> 可搬型大型送水ポンプ車を用いたC, D—格納容器再循環ユニット、A—高压注入ポンプへの海水通水により、格納容器内自然対流冷却及び高压代替再循環運転を行う。 海水通水が完了すれば、格納容器内自然対流冷却を行う。 燃料取替用水ピット水位低下により燃料取替用水ピット水位指示が再循環切替水位16.5%到達及び格納容器再循環サンプ水位（広域）指示71%以上であることを確認し、代替格納容器スプレイポンプによる代替炉心注水から手動により高压代替再循環運転へ切り替え、炉心冷却を行う。 	<ul style="list-style-type: none"> 燃料取替用水ピット* 【A—高压注入ポンプ】* 【格納容器再循環サンプ】* 【格納容器再循環サンプクリーン】* C, D—格納容器再循環ユニット* ディーゼル発電機燃料油貯油槽* 燃料タンク（SA） 	<ul style="list-style-type: none"> 可搬型大型送水ポンプ車 可搬型タンクローリー 可搬型大型送水ポンプ水槽 原子炉格納容器圧力* 格納容器圧力（AM用） 可搬型温度計測装置（格納容器再循環ユニット人口温度／出口温度） 燃料取替用水ピット水位* 格納容器再循環サンプ水位（広域）* 格納容器再循環サンプ水位（狭域）* 高压注入流量* 加压器水位* 1次冷却材温度（広域—高温側）* 1次冷却材温度（広域—低温側）*
o. 原子炉補機冷却水系の復旧作業	<ul style="list-style-type: none"> 参集要員等の作業時間や原子炉補機冷却水系の機能喪失要因を考慮し、予備品の原子炉補機冷却海水ポンプ電動機による対応を行うこと等で、原子炉補機冷却水系の復旧を図る。 	—	—


*：既許可の対象となっている設備を重大事故等対処設備に位置付けるもの

【】：重大事故等対処設備（設計基準拡張）


□：有効性評価上考慮しない操作




第7.1.3.1図 「原子炉補機冷却機能喪失」の重大事故等対策の概略系統図
(1/2) (2次冷却系強制冷却及び代替炉心注水)



第7.1.3.1図 「原子炉補機冷却機能喪失」の重大事故等対策の概略系統図
(2/2) (高圧代替再循環及び格納容器内自然対流冷却)




第7.1.3.2図 「原子炉補機冷却機能喪失」の対応手順の概要 (判定プロセス) (1 / 2)



凡例: 設計基準事象対応手順(運転要領 緊急措置場(第1部)) 炉心損傷防止及び格納容器破損防止対応手順(運転要領 緊急措置場(第2部)及び緊急措置場(第3部))

第7.1.3.2図 「原子炉補機冷却機能喪失」の対応手順の概要
(判定プロセス) (2/2)



第 7.1.3.3 図 「原子炉補機冷却機能喪失」の対応手順の概要
(「原子炉補機冷却機能喪失時に RCP シール LOCA が発生する事故」の事象進展)

第 7.1.3.4 図 「原子炉補機冷却機能喪失」の作業と所要時間
(原子炉補機冷却機能喪失時に RCP シール LOCA が発生する事故) (1 / 2)

第 7.1.3.4 図 「原子炉補機冷却機能喪失」の作業と所要時間
「原子炉補機冷却機能喪失時に RCP シール LOCA が発生する事故」(2 / 2)

泊発電所 3号炉審査資料	
資料番号	SAE714 r. 12. 0
提出年月日	令和5年10月31日

泊発電所 3号炉

重大事故等対策の有効性評価

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失

令和5年10月
北海道電力株式会社

 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

設置変更許可申請書の補正を予定しており、補正書の添付書類十 SA 有効性評価の章番号に合わせています。

目次

7. 重大事故に至るおそれがある事故及び重大事故に対する対策の有効性評価

7.1 運転中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失

添付資料 目次

- 添付資料7.1.4.1 CV 内漏えいにおける CV サンプ水位上昇の時間遅れの考え方について
- 添付資料7.1.4.2 燃料取替用水ピットの補給方法について
- 添付資料7.1.4.3 MAAP の大破断 LOCA への適用性について
- 添付資料7.1.4.4 重大事故等対策の有効性評価に使用する個別解析条件（原子炉格納容器の除熱機能喪失）
- 添付資料7.1.4.5 重要事故シーケンスでの重大事故等対策の概略系統図について
- 添付資料7.1.4.6 安全状態について
- 添付資料7.1.4.7 格納容器再循環ユニットの粗フィルタを撤去した場合の事象進展について
- 添付資料7.1.4.8 原子炉格納容器の除熱機能喪失時における原子炉格納容器の最高使用圧力の 2 倍、200°C 到達までの時間余裕について
- 添付資料7.1.4.9 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価について
(原子炉格納容器の除熱機能喪失)
- 添付資料7.1.4.10 燃料、電源負荷評価結果について (原子炉格納容器の除熱機能喪失)
- 添付資料7.1.4.11 原子炉格納容器の除熱機能喪失時における事象初期の応答について
- 添付資料7.1.4.12 FFRD 現象の有効性評価への影響について

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失

7.1.4.1 事故シーケンスグループの特徴、炉心損傷防止対策

(1) 事故シーケンスグループ内の事故シーケンス

事故シーケンスグループ「原子炉格納容器の除熱機能喪失」に含まれる事故シーケンスは、「6.2 評価対象の整理及び評価項目の設定」に示すとおり、「大破断LOCA時に低圧再循環機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故」、「大破断LOCA時に低圧再循環機能及び格納容器スプレイ再循環機能が喪失する事故」、「中破断LOCA時に格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故」、「中破断LOCA時に格納容器スプレイ再循環機能が喪失する事故」、「小破断LOCA時に格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故」及び「小破断LOCA時に格納容器スプレイ再循環機能が喪失する事故」である。

(2) 事故シーケンスグループの特徴及び炉心損傷防止対策の基本的考え方

事故シーケンスグループ「原子炉格納容器の除熱機能喪失」では、原子炉の出力運転中に、原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する配管の破断が発生するとともに、格納容器スプレイ注入機能又は格納容器スプレイ再循環機能が喪失する。炉心への注水は高圧注入系による高圧再循環運転により継続するが、原子炉格納容器内の除熱機能が喪失することを想定する。このため、緩和措置がとられない場合には、原子炉格納容器の圧力上昇を抑制できなくなることで、原子炉格納容器が過圧破損に至る。その後、格納容器再循環サンプ水の減圧沸騰が生じることにより炉心への注水が継続できなくなり、炉心損傷に至る（原子炉格納容器先行破損）。

本事故シーケンスグループは、原子炉格納容器の除熱機能を喪失

したことによって最終的に炉心損傷に至る事故シーケンスグループである。このため、重大事故等対策の有効性評価には、原子炉格納容器の除熱機能に対する重大事故等対処設備に期待することが考えられる。

したがって、本事故シーケンスグループでは、高圧注入系による高圧再循環運転によって炉心を冠水させつつ、原子炉格納容器内を除熱することによって炉心損傷の防止を図る。また、格納容器再循環ユニットを用いた格納容器内自然対流冷却による原子炉格納容器除熱を実施する。

(3) 炉心損傷防止対策

事故シーケンスグループ「原子炉格納容器の除熱機能喪失」における機能喪失に対して、原子炉格納容器の健全性を維持し、炉心が著しい損傷に至ることなく、かつ、十分な冷却を可能とするため、初期の対策として高圧注入系及び低圧注入系による炉心注水、並びに格納容器再循環ユニットへの原子炉補機冷却水通水による格納容器内自然対流冷却を整備し、安定状態に向けた対策として、高圧注入系を用いた高圧再循環運転による炉心冷却を継続する。また、原子炉格納容器の健全性を維持するため、安定状態に向けた対策として格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却を整備する。これらの対策の概略系統図を第7.1.4.1図に、手順の概要を第7.1.4.2図及び第7.1.4.3図に示すとともに、重大事故等対策の概要を以下に示す。また、重大事故等対策における設備と操作手順の関係を第7.1.4.1表に示す。

本事故シーケンスグループの重要事故シーケンスにおいて、重大事故等対策に必要な要員は、中央制御室の運転員、災害対策要員及

び災害対策本部要員で構成され、合計11名である。その内訳は次のとおりである。中央制御室の運転員は、中央監視及び指示を行う発電課長（当直）及び副長の2名、運転操作対応を行う運転員4名である。発電所構内に常駐している要員のうち、災害対策要員が1名、関係各所に通報連絡等を行う災害対策本部要員が4名である。必要な要員と作業項目について第7.1.4.4図に示す。

なお、重要事故シーケンス以外の事故シーケンスについては、作業項目を重要事故シーケンスと比較し、必要な要員数を確認した結果、11名で対処可能である。

a. プラントトリップの確認

事象の発生に伴い、原子炉トリップ及びタービントリップを確認する。

また、非常用母線及び常用母線の電圧を確認し、所内電源及び外部電源喪失の有無を判断する。

プラントトリップを確認するために必要な計装設備は、出力領域中性子束等である。

b. 安全注入シーケンス作動状況の確認

「ECCS作動」警報により非常用炉心冷却設備作動信号が発信し、安全注入シーケンスが作動していることを確認する。

安全注入シーケンスの作動状況を確認するために必要な計装設備は、高圧注入流量等である。

c. 蓄圧注入系動作の確認

1次冷却材圧力の低下に伴い、蓄圧注入系が動作することを確認する。

蓄圧注入系の動作を確認するために必要な計装設備は、1次冷却材

圧力（広域）である。

d. 1次冷却材の漏えいの判断

加圧器圧力及び水位の低下，原子炉格納容器圧力及び温度の上昇，格納容器サンプ及び格納容器再循環サンプ水位の上昇，格納容器内エリアモニタの上昇等により1次冷却材の漏えいの判断を行う。

1次冷却材漏えいの判断に必要な計装設備は，加圧器水位等である。

（添付資料7.1.4.1）

e. 格納容器スプレイ注入機能喪失の判断

原子炉格納容器圧力指示が0.127MPa[gage]以上かつ格納容器スプレイ不動作の場合に格納容器スプレイ注入機能喪失と判断する。

格納容器スプレイ注入機能喪失の判断に必要な計装設備は，B－格納容器スプレイ冷却器出口流量積算（AM用）等である。

f. 格納容器スプレイ注入機能喪失時の対応

格納容器スプレイ注入機能喪失時の対応操作として，格納容器内自然対流冷却の準備（原子炉補機冷却水サージタンクの加圧操作含む），格納容器スプレイ注入機能の回復操作及び蒸気発生器2次側による炉心冷却を行う。

格納容器スプレイ注入機能喪失時の対応に必要な計装設備は，原子炉補機冷却水サージタンク圧力（可搬型）等であり，蒸気発生器2次側による炉心冷却に必要な計装設備は，1次冷却材温度（広域－高温側）等である。

g. 燃料取替用水ピット補給操作

高圧注入及び低圧注入の開始により，燃料取替用水ピットの水

位が低下し補給が必要であれば、燃料取替用水ピットの補給操作を行う。

(添付資料7.1.4.2)

h. 再循環運転への切替え

燃料取替用水ピット水位指示16.5%到達及び格納容器再循環サンプ水位（広域）指示71%以上を確認し、再循環運転へ切り替え、再循環運転へ移行する。

なお、余熱除去流量の指示がない等により低圧再循環機能喪失と判断した場合は、低圧再循環機能の回復操作を行う。

再循環運転への切替えを確認するために必要な計装設備は、燃料取替用水ピット水位等である。

i. 格納容器内自然対流冷却

C, D - 格納容器再循環ユニットへの原子炉補機冷却水通水の準備が完了すれば、通水を開始し格納容器内自然対流冷却を行う。

格納容器内自然対流冷却に必要な計装設備は、原子炉格納容器圧力等である。

j. 高圧再循環運転及び格納容器内自然対流冷却

高圧注入系による高圧再循環運転及びC, D - 格納容器再循環ユニットへの原子炉補機冷却水通水による格納容器内自然対流冷却を行うことで炉心冷却及び原子炉格納容器の除熱を継続的に実施する。

以降、炉心冷却は、高圧再循環運転による注水により継続的に行い、また、原子炉格納容器除熱は、格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却により継続的に行う。

7.1.4.2 炉心損傷防止対策の有効性評価

(1) 有効性評価の方法

本事故シーケンスグループを評価する上で選定した重要事故シーケンスは、「6.2 評価対象の整理及び評価項目の設定」に示すとおり、破断口径の大きさによる原子炉格納容器内への1次冷却材の流出流量が多いことから、原子炉格納容器内の除熱時に要求される設備容量の観点で厳しく、また、事象初期から格納容器スプレイによる原子炉格納容器内の除熱が期待できず、原子炉格納容器圧力及び温度上昇の事象進展が早いことから、運転員等操作の操作時間余裕の観点で厳しい「大破断LOCA時に低圧再循環機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故」である。

本重要事故シーケンスでは、事象初期のブローダウン期間及びリフィル／再冠水期間を除いた炉心における崩壊熱、原子炉格納容器における構造材との熱伝達及び内部熱伝導、並びに格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却が重要現象となる。

よって、これらの現象を適切に評価することが可能であるシビアアクシデント総合解析コードMAAPにより原子炉格納容器圧力、原子炉格納容器雰囲気温度等の過渡応答を求める。

なお、MAAPについては、事象初期の炉心水位、燃料被覆管温度、原子炉格納容器圧力及び原子炉格納容器雰囲気温度の適用性が低いことから、1次冷却系を多数のノードに区分し、質量、運動量及びエネルギー保存則を解くことで、事象初期のブローダウン期間及びリフィル／再冠水期間をより詳細に評価しており、事象初期においては有効性評価よりも厳しい单一故障を想定した条件で評価を実施している原子炉設置許可申請書添付書類十「3.2.1 原子炉冷却材喪

失」及び事象初期においては有効性評価と同様の事象進展となる原子炉設置許可申請書添付書類十「3.5.1 原子炉冷却材喪失」における評価結果を参考する。

(添付資料7.1.4.3)

また、解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価の範囲として、本重要事故シーケンスにおける運転員等操作時間に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響及び操作時間余裕を評価する。

(2) 有効性評価の条件

本重要事故シーケンスに対する初期条件も含めた主要な解析条件を第7.1.4.2表に示す。また、主要な解析条件について、本重要事故シーケンス特有の解析条件を以下に示す。

(添付資料7.1.4.4)

a. 事故条件

(a) 起因事象

起因事象として、大破断LOCAが発生するものとする。原子炉冷却材圧力バウンダリの破断位置は低温側配管とし、原子炉容器と非常用炉心冷却設備の注入配管との間において破断するものとする。また、破断口径は、原子炉格納容器の圧力上昇を厳しくする1次冷却材配管（約0.70m（27.5インチ））の完全両端破断とする。

(b) 安全機能の喪失に対する仮定

低圧再循環機能として再循環切替時に低圧注入系、格納容器スプレイ注入機能として格納容器スプレイ系が喪失するものとする。

(c) 外部電源

外部電源は使用できるものとする。

外部電源がある場合、非常用炉心冷却設備の作動が早くなり、再循環切替の時期が早くなるため、より炉心崩壊熱の高い時期に高温のサンプ水を炉心注水することになり、原子炉格納容器に放出されるエネルギーが大きくなることから、原子炉格納容器圧力及び温度の上昇の観点で事象進展が厳しくなる。

b. 重大事故等対策に関連する機器条件

(a) 原子炉トリップ信号

原子炉トリップは、「原子炉圧力低」信号によるものとする。

(b) 非常用炉心冷却設備作動信号

非常用炉心冷却設備作動信号は「原子炉圧力異常低」信号により発信するものとする。また、11.36MPa[gage]を作動限界値とし、応答時間は0秒とする。

(c) 高圧注入ポンプ及び余熱除去ポンプ

高圧注入ポンプ及び余熱除去ポンプはそれぞれ2台動作し、設計値に注入配管の流路抵抗等を考慮した最大注入特性（（高圧注入特性：0m³/h～約350m³/h，0MPa[gage]～約15.7MPa[gage]），（低圧注入特性：0m³/h～約1,820m³/h，0MPa[gage]～約1.3MPa[gage]））で炉心へ注水するものとする。

最大注入特性とすることにより、破断口からの放出量が増加し、原子炉格納容器内に放出されるエネルギーが増加することから、原子炉格納容器圧力及び温度の上昇の観点で事象進展が厳しくなる。

(d) 補助給水ポンプ

電動補助給水ポンプ2台及びタービン動補助給水ポンプ1台が自動起動することにより、非常用炉心冷却設備作動限界値到達の60秒後に3基の蒸気発生器に合計 $150\text{m}^3/\text{h}$ の流量で注水するものとする。

(e) 蓄圧タンク

蓄圧注入系のパラメータとして初期保持圧力及び初期保有水量については、最低保持圧力及び最低保有水量を用いる。

蓄圧タンクの保持圧力（最低保持圧力） 4.04MPa [gage]

蓄圧タンクの保有水量（最低保有水量）

29.0m^3 (1基当たり)

(f) 再循環切替

再循環切替は、燃料取替用水ピット水位16.5%到達後を行うものとする。

c. 重大事故等対策に関する操作条件

運転員等操作に関する条件として、「6.3.5 運転員等の操作時間に対する仮定」に示す分類に従って以下のとおり設定する。

(a) 格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却は、原子炉補機冷却水サージタンクの現場加圧操作や中央制御室での格納容器再循環ユニットによる冷却開始操作等を考慮して、原子炉格納容器の最高使用圧力である0.283MPa [gage] 到達から30分後には開始する。

(3) 有効性評価の結果

本重要事故シーケンスの事象進展を第7.1.4.3図に、原子炉容器内水位、燃料被覆管温度等の1次冷却系パラメータの推移を第7.1.4.5図から第7.1.4.10図に、原子炉格納容器圧力、原子炉格納

容器雰囲気温度等の原子炉格納容器パラメータの推移を第7.1.4.11図から第7.1.4.15図に示す。

a. 事象進展

事象発生後、破断口からの1次冷却材の流出により、1次冷却材圧力が低下することで、「原子炉圧力低」信号のトリップ限界値に到達し、原子炉は自動停止するとともに、「原子炉圧力異常低」信号の非常用炉心冷却設備作動限界値に到達した後、非常用炉心冷却設備が作動する。このため、炉心は一時的に露出するが、炉心注水が開始されることにより再び冠水状態となる。

燃料取替用水ピット水位が低下し、事象発生の約42分後に格納容器再循環サンプ側へ水源切替えを行う。その時に低圧再循環運転への移行に失敗するが、高圧再循環運転により原子炉容器内水位は炉心上端以上の水位で維持される。しかし、格納容器スプレイ注入機能及び低圧再循環機能が喪失しているため、炉心崩壊熱を除去できず、原子炉格納容器圧力及び温度は上昇する。

事象発生の約3.5時間後に原子炉格納容器の最高使用圧力に到達するが、その30分後から格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却を開始することで、原子炉格納容器圧力及び温度は低下する。

(添付資料7.1.4.5, 7.1.4.10, 7.1.4.12)

b. 評価項目等

燃料被覆管の最高温度は第7.1.4.10図に示すとおり、破断直後の炉心露出により一時的に上昇するが、非常用炉心冷却設備による炉心注水により低下する。非常用炉心冷却設備の性能は、原子炉設置許可申請書添付書類十「3.2.1 原子炉冷却材喪失」にお

ける1次冷却材管の完全両端破断を仮定した解析で評価しており、この場合でも燃料被覆管の最高温度は約1,044°Cであり、燃料被覆管の酸化量は約4.6%である。このため、本事象においても燃料被覆管最高温度は1,200°C、燃料被覆管の酸化量15%以下である。

1次冷却材圧力は第7.1.4.5図に示すとおり、初期値（約15.6MPa[gage]）以下となる。このため、原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力は、1次冷却材圧力と1次冷却材ポンプ吐出部との差（高々約0.6MPa）を考慮しても、約16.2MPa[gage]以下であり、最高使用圧力の1.2倍（20.592MPa[gage]）を十分下回る。

原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力及び温度は、第7.1.4.14図及び第7.1.4.15図に示すとおり、それぞれ最高値が約0.360MPa[gage]及び約135°Cであり、原子炉格納容器の限界圧力及び限界温度を下回る。事象初期の1次冷却材の流出により、原子炉格納容器圧力及び温度は上昇しており、特に原子炉格納容器雰囲気温度については、第7.1.4.15図に示すとおり事象初期に大きく上昇し、最高温度約135°Cを上回る挙動を示している。この理由については、「7.1.4.2(1) 有効性評価の方法」に示すとおり、MAAPが事象初期の原子炉格納容器圧力及び温度への適用性が低いことが理由である。事象初期の推移については、原子炉設置許可申請書添付書類十「3.5.1 原子炉冷却材喪失」における1次冷却材管の完全両端破断を仮定した解析で評価しており、事象初期の最高圧力約0.241MPa[gage]、最高温度は約124°Cである。したがって、有効性評価において確認された最高圧力約0.360MPa[gage]及び最高温度約135°Cを下回る。

(添付資料7.1.4.3)

事象発生の約42分後に再循環運転に切り替え、その後も炉心の冷却を継続することにより、原子炉は低温停止状態に移行し、安定停止状態に至る。また、第7.1.4.14図及び第7.1.4.15図に示すとおり、事象発生の約45時間後に原子炉格納容器圧力及び温度は低下傾向を示しており、原子炉格納容器は安定状態に至る。その後も高圧再循環運転及び格納容器内自然対流冷却を継続することで安定状態が確立し、また、安定状態を維持できる。

(添付資料7.1.4.6)

なお、原子炉格納容器スプレイ設備の復旧により使用が期待できる場合には、原子炉格納容器スプレイ設備により格納容器スプレイ再循環運転を行うことで更なる原子炉格納容器圧力及び温度の低下を促進させることが可能である。

本評価では、「6.2.1.2 有効性を確認するための評価項目の設定」に示す(1)から(4)の評価項目について、対策の有効性を確認した。

7.1.4.3 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価

解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価の範囲として、運転員等操作時間に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響及び操作時間余裕を評価するものとする。

原子炉格納容器の除熱機能喪失では、原子炉の出力運転中に、原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する配管の破断が発生するとともに、格納容器スプレイ注入機能又は格納容器スプレイ再循環機能が喪失することが特徴である。また、不確かさの影響を確認する運転員等操作

は、事象発生から12時間程度までの短期間に期待する操作及び事象進展に有意な影響を与えると考えられる操作として、原子炉格納容器の最高使用圧力到達を起点に操作を開始する格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却とする。

(1) 解析コードにおける重要現象の不確かさの影響評価

本重要事故シーケンスにおいて不確かさの影響評価を行う重要現象とは、「6.7 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価方針」に示すとおりであり、それらの不確かさの影響評価は以下のとおりである。

a. 運転員等操作時間に与える影響

原子炉格納容器における構造材との熱伝達及び内部熱伝導に係る原子炉格納容器モデルは、HDR実験解析等の結果から、原子炉格納容器圧力について1割程度高く、原子炉格納容器雰囲気温度について十数°C高く評価する不確かさを持つことを確認している。よって、不確かさを考慮すると、実際の原子炉格納容器圧力及び温度は解析結果に比べて低くなることから、原子炉格納容器の最高使用圧力到達を起点とする格納容器内自然対流冷却の開始が遅くなるが、操作手順（原子炉格納容器の最高使用圧力到達後に格納容器内自然対流冷却を開始）に変わりはないことから、運転員等操作時間に与える影響はない。

b. 評価項目となるパラメータに与える影響

原子炉格納容器における構造材との熱伝達及び内部熱伝導に係る原子炉格納容器モデルは、HDR実験解析等の結果から、原子炉格納容器圧力について1割程度高く、原子炉格納容器雰囲気温度について十数°C高く評価する不確かさを持つことを確認している。よ

って、不確かさを考慮すると、実際の原子炉格納容器圧力及び温度は解析結果に比べて低くなることから、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。

(2) 解析条件の不確かさの影響評価

a. 初期条件、事故条件及び重大事故等対策に関連する機器条件

初期条件、事故条件及び重大事故等対策に関連する機器条件は、第7.1.4.2表に示すとおりであり、それらの条件設定を設計値等、最確条件とした場合の影響を評価する。また、解析条件の設定に当たっては、評価項目となるパラメータに対する余裕が小さくなるような設定があることから、その中で事象進展に有意な影響を与えると考えられる炉心崩壊熱、原子炉格納容器自由体積、破断口径及び格納容器再循環ユニットの除熱特性に関する影響評価の結果を以下に示す。

(a) 運転員等操作時間に与える影響

初期条件の原子炉停止後の炉心崩壊熱を最確条件とした場合、解析条件で設定している炉心崩壊熱よりも小さくなるため、原子炉格納容器へ放出されるエネルギーが小さくなり、原子炉格納容器圧力及び温度の上昇が抑制される。このため、原子炉格納容器の最高使用圧力到達を起点とする格納容器内自然対流冷却の開始が遅くなるが、操作手順（原子炉格納容器の最高使用圧力到達後に格納容器内自然対流冷却を開始）に変わりはないことから、運転員等操作時間に与える影響はない。

初期条件の原子炉格納容器自由体積を最確条件とした場合、解析条件で設定している原子炉格納容器自由体積より大きくなるため、原子炉格納容器の圧力上昇が抑制される。このため、

原子炉格納容器の最高使用圧力到達を起点とする格納容器内自然対流冷却の開始が遅くなるが、操作手順（原子炉格納容器の最高使用圧力到達後に格納容器内自然対流冷却を開始）に変わりはないことから、運転員等操作時間に与える影響はない。

事故条件の破断口径の変動を考慮した場合、解析条件で設定している破断口径よりも小さくなるため、破断口からの1次冷却材の流出流量が少なくなり、原子炉格納容器内へ放出されるエネルギーが小さくなることで、原子炉格納容器圧力及び温度の上昇が抑制される。このため、原子炉格納容器の最高使用圧力到達を起点とする格納容器内自然対流冷却の開始が遅くなるが、操作手順（原子炉格納容器の最高使用圧力到達後に格納容器内自然対流冷却を開始）に変わりはないことから、運転員等操作時間に与える影響はない。

機器条件の格納容器再循環ユニットの除熱特性を最確条件とした場合、解析条件で設定している除熱特性より高くなるため、原子炉格納容器圧力及び温度の上昇が抑制される。しかし、原子炉格納容器の最高使用圧力到達を起点とする格納容器内自然対流冷却に影響はないため、運転員等操作時間に与える影響はない。

(b) 評価項目となるパラメータに与える影響

初期条件の原子炉停止後の炉心崩壊熱を最確条件とした場合、解析条件で設定している炉心崩壊熱よりも小さくなるため、原子炉格納容器へ放出されるエネルギーが小さくなり、原子炉格納容器圧力及び温度の上昇が抑制される。このため、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。

初期条件の原子炉格納容器自由体積を最確条件とした場合、解析条件で設定している原子炉格納容器自由体積より大きくなるため、原子炉格納容器の圧力及び温度の上昇が抑制される。このため、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。

事故条件の破断口径の変動を考慮した場合、解析条件で設定している破断口径よりも小さくなるため、破断口からの1次冷却材の流出流量が少なくなり、原子炉格納容器内へ放出されるエネルギーが小さくなることで、原子炉格納容器圧力及び温度の上昇が抑制される。このため、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。

機器条件の格納容器再循環ユニットの除熱特性を最確条件とした場合、解析条件で設定している除熱特性より高くなるため、原子炉格納容器圧力及び温度の上昇が抑制される。この除熱特性の違いが原子炉格納容器圧力及び温度に与える影響を確認する観点で格納容器再循環ユニットの除熱特性として、粗フィルタの取り外しを考慮（1基当たりの除熱特性：100°C～約155°C、約4.4MW～約7.6MW）した場合の感度解析を実施した。その結果、第7.1.4.16図及び第7.1.4.17図に示すとおり、原子炉格納容器の最高使用圧力到達の30分後に開始する格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却により、原子炉格納容器圧力及び温度の上昇は抑制されることから、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなることを確認した。

（添付資料7.1.4.7）

b. 操作条件

操作条件の不確かさとして、操作の不確かさを「認知」、「要員配置」、「移動」、「操作所要時間」、「他の並列操作有無」及び「操作の確実さ」の6要因に分類し、これらの要因が運転員等操作時間に与える影響を評価する。また、運転員等操作時間に与える影響が評価項目となるパラメータに与える影響を評価し、評価結果を以下に示す。

(a) 運転員等操作時間に与える影響

操作条件の格納容器内自然対流冷却は、解析上の操作開始時間として、原子炉格納容器の最高使用圧力到達から30分後を設定している。運転員等操作時間に与える影響として、実態の運転操作においては、格納容器内自然対流冷却の準備操作は原子炉格納容器圧力が最高使用圧力に到達する前にあらかじめ実施可能である。また、格納容器内自然対流冷却の操作時間は時間余裕を含めて設定していることから、実態の操作開始時間は解析上の設定とほぼ同等であり、操作開始時間に与える影響は小さいことから、運転員等操作時間に与える影響も少ない。当該操作は、解析コード及び解析条件（操作条件を除く。）の不確かさにより操作開始時間は遅れる可能性があるが、他の操作との重複もないことから、他の操作に与える影響はない。

(b) 評価項目となるパラメータに与える影響

操作条件の格納容器内自然対流冷却は、運転員等操作時間に与える影響として、実態の操作開始時間は解析上の設定とほぼ同等であることから、評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。当該操作は、解析コード及び解析条件（操作条件を除く。）の不確かさにより操作開始時間は遅れる可能性がある

が、原子炉格納容器の最高使用圧力到達後に操作を開始することで、原子炉格納容器の圧力上昇が抑制されることから、評価項目となるパラメータに与える影響はない。

また、破断口径の変動を考慮した場合、解析条件で設定している破断口径より小さくなるため、1次冷却材の流出流量が少なくなり、原子炉格納容器内へ放出されるエネルギーが小さくなることで、原子炉格納容器の圧力上昇が抑制されることから、評価項目となるパラメータに与える影響はない。

さらに、解析上の操作開始時間に対して、運用として実際に見込まれる操作開始時間の差異等によって格納容器内自然対流冷却の操作開始が早くなる場合は、原子炉格納容器の圧力上昇が抑制されるため、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。

(3) 操作時間余裕の把握

操作開始時間の遅れによる影響度合いを把握する観点から、評価項目となるパラメータに対して、対策の有効性が確認できる範囲での操作時間余裕を確認し、その結果を以下に示す。

操作条件の格納容器内自然対流冷却について、格納容器内自然対流冷却の操作時間余裕としては、第7.1.4.18図に示すとおり、原子炉格納容器圧力が最高使用圧力到達時点の原子炉格納容器圧力上昇率を維持するものとして概算した。その結果、原子炉格納容器の限界圧力0.566MPa[gage]に到るまでの時間は、最高使用圧力到達から約8.5時間後であることから、時間余裕がある。

(添付資料7.1.4.8)

(4) まとめ

解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価の範囲として、運転員等操作時間に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響及び操作時間余裕を確認した。その結果、解析コード及び解析条件の不確かさが運転員等操作時間に与える影響等を考慮した場合においても、運転員等による格納容器内自然対流冷却を行うことにより、評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。

この他、評価項目となるパラメータに対して、対策の有効性が確認できる範囲内において、操作時間には時間余裕がある。

(添付資料7.1.4.9)

7.1.4.4 必要な要員及び資源の評価

(1) 必要な要員の評価

事故シーケンスグループ「原子炉格納容器の除熱機能喪失」において、重大事故等対策時における必要な要員は、「7.1.4.1(3) 炉心損傷防止対策」に示すとおり11名である。「7.5.2 重大事故等対策時に必要な要員の評価結果」で説明している中央制御室の運転員、災害対策本部要員、災害対策要員及び災害対策要員（支援）の36名で対処可能である。

(2) 必要な資源の評価

事故シーケンスグループ「原子炉格納容器の除熱機能喪失」において、必要な水源、燃料及び電源は、「7.5.1(2) 資源の評価条件」の条件にて評価している。その結果を以下に示す。

a. 水源

燃料取替用水ピット（ $1,700\text{m}^3$ ：有効水量）を水源とする高压注入ポンプ及び余熱除去ポンプによる炉心注水については、燃料取替用水ピット水位が再循環切替水位（16.5%）に到達後、高压

再循環運転に切り替え、以降は格納容器再循環サンプルを水源とするため、燃料取替用水ピットへの補給は不要である。

なお、外部電源喪失を想定した場合でも同様の対応である。

b. 燃料

本重要事故シーケンスの評価では外部電源の喪失は想定していないが、仮に外部電源が喪失してディーゼル発電機による電源供給を想定し、事象発生後7日間最大負荷で運転した場合、約527.1kLの軽油が必要となる。

緊急時対策所への電源供給については、保守的に事象発生直後からの緊急時対策所用発電機の運転を想定すると、7日間の運転継続に約19.2kLの軽油が必要となる。

ディーゼル発電機燃料油貯油槽（約540kL）及び燃料タンク（SA）（約50kL）にて合計約590kLの軽油を保有しており、これらの使用が可能であることから、ディーゼル発電機による電源供給及び緊急時対策所への電源供給について、7日間の継続が可能である（合計使用量約546.3kL）。

c. 電源

本重要事故シーケンスの評価では外部電源の喪失は想定していないが、仮に外部電源が喪失してディーゼル発電機による電源供給を想定した場合においても、重大事故等対策時に必要な負荷は、設計基準事故時に想定している非常用炉心冷却設備作動信号により作動する負荷に含まれることから、ディーゼル発電機による電源供給が可能である。

また、緊急時対策所への電源供給を行う緊急時対策所用発電機についても、必要負荷に対しての電源供給が可能である。

7.1.4.5 結論

事故シーケンスグループ「原子炉格納容器の除熱機能喪失」では、原子炉格納容器の圧力が上昇することで、原子炉格納容器が過圧破損に至り、格納容器再循環サンプ水の減圧沸騰により炉心注水が継続できなくなり、炉心損傷に至ることが特徴である。事故シーケンスグループ「原子炉格納容器の除熱機能喪失」に対する炉心損傷防止対策としては、初期の対策として高圧注入系及び低圧注入系による炉心注水、並びに格納容器再循環ユニットへの原子炉補機冷却水通水による格納容器内自然対流冷却、安定状態に向けた対策として高圧注入系による高圧再循環運転及び格納容器内自然対流冷却を整備している。

事故シーケンスグループ「原子炉格納容器の除熱機能喪失」の重要事故シーケンス「大破断LOCA時に低圧再循環機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故」について有効性評価を行った。

上記の場合においても、格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却を実施することにより、原子炉格納容器先行破損は生じず、炉心損傷することはない。

その結果、燃料被覆管温度及び酸化量、原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力、原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力及び温度は、評価項目を満足している。また、安定状態を維持できる。

解析コード及び解析条件の不確かさについて確認した結果、運転員等操作時間に与える影響及び評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。また、対策の有効性が確認できる範囲内において、操作時間余裕について確認した結果、操作が遅れた場合でも一定の余裕がある。

重大事故等対策時に必要な要員は、運転員、災害対策本部要員、災害対策要員及び災害対策要員（支援）にて確保可能である。また、必要な水源、燃料及び電源を供給可能である。

以上のことから、格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却、高圧注入系による高圧再循環運転等の炉心損傷防止対策は、選定した重要事故シーケンスに対して有効であることが確認でき、事故シーケンスグループ「原子炉格納容器の除熱機能喪失」に対して有効である。

第7.1.4.1表 「原子炉格納容器の除熱機能喪失」の重大事故等対策について（1／3）

判断及び操作	手順		重大事故等対処設備	
	常設設備	可搬型設備	計装設備	
a. プラントトリップの確認	<ul style="list-style-type: none"> 事象に伴い、原子炉トリップ及びタービントリップを確認する。 非常用母線及び常用母線の電圧を確認し、所内電源及び外部電源喪失の有無を判断する。 	<ul style="list-style-type: none"> — — 	<ul style="list-style-type: none"> 出力領域中性子束* 中間領域中性子束* 中性子源領域中性子束* 	
b. 安全注入シーケンス作動状況の確認	<ul style="list-style-type: none"> 「ECCS 作動」警報により非常用炉心冷却設備動作信号が発信し、安全注入シーケンスが作動していることを確認する。 	<ul style="list-style-type: none"> 【燃料取替用水ピット】* 【余熱除去ポンプ】* 【高压注入ポンプ】* 	<ul style="list-style-type: none"> 【高压注入流量】* 【低圧注入流量】* 燃料取替用水ピット水位* 1次冷却材圧力（広域）* 	
c. 蒸圧注入系動作の確認	<ul style="list-style-type: none"> 1次冷却材圧力の低下に伴い、蓄圧注入系が動作することを確認する。 	<ul style="list-style-type: none"> 【蓄圧タンク】* 	<ul style="list-style-type: none"> 1次冷却材圧力(広域) * 	
d. 1次冷却材の漏えいの判断	<ul style="list-style-type: none"> 加圧器圧力及び水位の低下、原子炉格納容器圧力及び温度の上昇、格納容器サンプル及び格納容器再循環サンプル水位の上昇、格納容器内エリアモニタの上昇等により 1次冷却材の漏えいの判断を行う。 	<ul style="list-style-type: none"> — 	<ul style="list-style-type: none"> 加圧器水位* 1次冷却材圧力（広域）* 原子炉格納容器圧力* 格納容器内温度* 格納容器内高レンジエリアモニタ（高レンジ）* 格納容器内高レンジエリアモニタ（低レンジ）* 格納容器再循環サンプル水位(広域)* 格納容器再循環サンプル水位(狭域)* 	
e. 格納容器スプレイ注入機能喪失の判断	<ul style="list-style-type: none"> 原子炉格納容器圧力指示が0.127MPa[gage]以上かつ格納容器スプレイ不動作の場合に格納容器スプレイ注入機能喪失と判断する。 	<ul style="list-style-type: none"> — 	<ul style="list-style-type: none"> B－格納容器スプレイ冷却器出口積算流量（AM用） 原子炉格納容器圧力* 格納容器圧力（AM用） 格納容器内温度* 燃料取替用水ピット水位* 格納容器再循環サンプル水位(広域)* 格納容器再循環サンプル水位(狭域)* 	

*：既許可の対象となつておる設備を重大事故等対処設備に位置付けるもの
【】：重大事故等対処設備（設計基準拡張）

第7.1.4.1表 「原子炉格納容器の除熱機能喪失」の重大事故等対策について（2／3）

判断及び操作	手順	重大事故等対処設備		
		常設設備	可搬型設備	計装設備
f. 格納容器スプレイ注入機能喪失時の対応	・格納容器スプレイ注入機能喪失時の対応操作として、格納容器内自然対流冷却の準備（原子炉補機冷却水サーバージャンクの加圧操作含む）を行う。	—	—	【原子炉補機冷却水サーバージャンク水位】* 原子炉補機冷却水サーバージャンク圧力 (可搬型) 可搬型温度計測装置（係留容器單循環ユニット入口温度／出口温度）
g. 燃料取替用水ピット補給操作	・格納容器スプレイ注入機能の回復操作及び蒸気発生器2次側による炉心冷却を行う。 ・高圧注入及び低圧注入の開始により、燃料取替用水ピットの水位が低下し補給が必要であれば、燃料取替用水ピットの補給操作を行う。 ・燃料取替用水ピット水位指示 16.5%到達及び格納容器再循環サンプル水位(広域)指示 71%以上を確認し、再循環運転へ切り替え、再循環運転へ移行する。	【主蒸気逃がし弁】* 【電動補助給水ポンプ】* 【タービン動補助給水ポンプ】* 【蒸気発生器】* 【補助給水ピット】*	【燃料取替用水ピット】* 【格納容器再循環サンプル】* 【格納容器再循環サンプルスクリーン】* 【高压注入ポンプ】*	1次冷却塔温度(広域)-高温側)* 1次冷却塔温度(広域)-低温側)* 1次冷却塔圧力(広域)* 【補助給水流量】* 【主蒸気ライン圧力】* 【蒸気発生器水位(狭域)】* 【蒸気発生器水位(広域)】* 【補助給水ピット水位】*
h. 再循環運転への切替え	・余熱除去流量の指示がない等により低圧再循環機能喪失と判断した場合には、低圧再循環機能の回復操作を行う。	【余熱除去ポンプ】* 【余熱除去冷却器】* 【格納容器再循環サンプルスクリーン】*	【燃料取替用水ピット】* 【格納容器再循環サンプル】* 【格納容器再循環サンプルスクリーン】*	燃料取替用水ピット水位】* 燃料取替用水ピット水位】* 燃料取替用水ピット水位】* 燃料取替用水ピット水位】* 燃料取替用水ピット水位】* 燃料取替用水ピット水位】* 燃料取替用水ピット水位】* 燃料取替用水ピット水位】* 燃料取替用水ピット水位】* 燃料取替用水ピット水位】*

*：既許可の対象となつている設備を重大事故等対処設備に位置付けるものの

【 】：重大事故等対処設備（設計基準拡張）
□：有効性評価上考慮しない操作

第 7.1.4.1 表 「原子炉格納容器の除熱機能喪失」の重大事故等対策について（3／3）

判断及び操作	手順	常設設備	可搬型設備	重大事故等対処設備	計装設備
i. 格納容器内自然対流冷却	・ C, D - 格納容器再循環ユニットへの原子炉補機冷却水通過水の準備が完了すれば、通水を開始し格納容器内自然対流冷却を行う。	C, D - 格納容器再循環ユニット* C, D - 原子炉補機冷却水ボンブ*	原子炉補機冷却水サーバージャスボンベ	原子炉格納容器内温度* 原子炉格納容器圧力(AM用) 原子炉補機冷却水サーバージャンク圧力(可搬型) 可搬型温度計測装置(格納容器再循環ユニット入口温度/出口温度)	格納容器内温度* 原子炉格納容器圧力(AM用) 原子炉補機冷却水サーバージャンク圧力(可搬型) 可搬型温度計測装置(格納容器再循環ユニット入口温度/出口温度)
j. 高圧再循環運転及び格納容器内自然対流冷却	・高圧注入系による高圧再循環運転及びC, D - 格納容器再循環ユニットへの原子炉補機冷却水通过による格納容器内自然対流冷却を行うことで炉心冷却及び原子炉格納容器の除熱を継続的に実施する。	【格納容器再循環サンプスクリーン】* 【高圧注入ポンプ】* C, D - 格納容器再循環ユニット* C, D - 原子炉補機冷却水ボンブ*	原子炉補機冷却水サーバージャスボンベ	格納容器内温度* 原子炉格納容器圧力(AM用) 可搬型温度計測装置(格納容器再循環ユニット入口温度/出口温度) 格納容器再循環サンプ水位(広域)* 格納容器再循環サンプ水位(狭域)* 1次冷却材圧力(広域)* 【高圧注入流量】* 1次冷却材温度(広域-高温側)* 1次冷却材温度(広域-低温側)*	格納容器内温度* 原子炉格納容器圧力(AM用) 可搬型温度計測装置(格納容器再循環ユニット入口温度/出口温度) 格納容器再循環サンプ水位(広域)* 格納容器再循環サンプ水位(狭域)* 1次冷却材圧力(広域)* 【高圧注入流量】* 1次冷却材温度(広域-高温側)* 1次冷却材温度(広域-低温側)*

* : 既許可の対象となっている設備を重大事故等対処設備に位置付けるものの
【 】: 重大事故等対処設備 (設計基準拡張)

第7.1.4.2表 「原子炉格納容器の除熱機能喪失」の主要解析条件
(大破断LOCA時に低圧再循環機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故) (1/3)


項目	主要解析条件	条件設定の考え方
解析コード	MAAP	本重要事故シーケンスの重要な現象である原子炉格納容器における構造材との熱伝達及び内部熱伝導、格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却等を適切に評価することが可能であるコード。
炉心熱出力 (初期)	100% (2,652MWT) × 1.02	評価結果を厳しくするように、定常誤差を考慮した上限値として設定。 炉心熱出力が大きいと崩壊熱及び炉心保有熱も大きくなることから、炉心水位を確保しにくく、原子炉格納容器へ放出されるエネルギーが大きくなり厳しい設定。
1次冷却材圧力 (初期)	15.41 + 0.21 MPa [gage]	評価結果を厳しくするように、定常誤差を考慮した上限値として設定。 1次冷却材圧力が高いと、原子炉格納容器へ放出されるエネルギーが大きくなり厳しい設定。
1次冷却材平均温度 (初期)	306.6 + 2.2°C	評価結果を厳しくするように、定常誤差を考慮した上限値として設定。 1次冷却材平均温度が高いと、原子炉格納容器へ放出されるエネルギーが大きくなり厳しい設定。
炉心崩壊熱 FP：日本原子力学会推奨値 アクチニド：ORIGEN2 (サイクル末期を仮定)		17×17型燃料集合体を装着した3ループブランケットを包絡するサイクル末期炉心の保守的な値を設定。燃焼度が高いと高次のアクチニドの蓄積が多くなるため長期冷却時の崩壊熱は大きくなる。このため、燃焼度が高くなるサイクル末期時点を対象に崩壊熱を設定。また、使用する崩壊熱はワラン・ブルトニウム混合酸化物燃料の装置を考慮している。
蒸気発生器 2次側保有水量 (初期)	50t (1基当たり)	設計値として設定。
原子炉格納容器 自由体積	65,500m ³	設計値に余裕を考慮した小さい値として設定。
起因事象 安全機能の喪失 に対する仮定	大破断 破断位置：低温側配管 破断口径：完全両端破断 低压再循環機能喪失及び 格納容器スプレイ注入機能喪失	破断位置は、炉心冠水連れや炉心冷却能力低下の観点から低温側配管とし、原子炉容器と非常用炉心冷却設備の注入配管との間ににおいて破断するものとして想定。破断口径は原子炉格納容器の圧力上昇を厳しくする1次冷却材配管 (約0.70m (27.5インチ)) の完全両端破断として設定。 低压再循環機能として再循環切替時に低圧注入系、格納容器スプレイ注入機能として格納容器スプレイ系が喪失するものとして設定。
外部電源	外部電源あり	外部電源がある場合、非常用炉心冷却設備の作動が早くなり、再循環切替えの時期が早くなるため、より炉心崩壊熱のサンプル水を炉心注水することになり、原子炉格納容器圧力及び温度の上昇の事象進展が厳しい設定。

第7.1.4.2表 「原子炉格納容器の除熱機能喪失」の主要解析条件
 (大破断LOCA時に低圧再循環機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故) (2/3)


項目	主要解析条件	条件設定の考え方
原子炉トリップ信号	原子炉圧力低 (12.73MPa[gage]) (応答時間2.0秒)	トリップ設定値に計装誤差を考慮した低い値として、トリップ限界値を設定。検出遅れや信号発信遅れ時間等を考慮して、応答時間を設定。
非常用炉心冷却設備作動信号	原子炉圧力異常低 (11.36MPa[gage]) (応答時間0秒)	非常用炉心冷却設備作動設定値に計装誤差を考慮した低い値として、非常用炉心冷却設備作動限界値を設定。 非常用炉心冷却設備の作動が早くなることで原子炉格納容器内に放出されるエネルギーが増加するため、応答時間は0秒と設定。
高压注入ポンプ	最大注入特性(2台) (0m ³ /h～約350m ³ /h, 0 MPa[gage]～ 約15.7MPa[gage])	原子炉格納容器圧力を厳しくするように、設計値に注入配管の流路抵抗等を考慮した最大注入特性を設定。
余熱除去ポンプ	最大注入特性(2台) (0m ³ /h～約1,820m ³ /h, 0 MPa[gage]～ 約1.3MPa[gage])	破断口からの放出量が増加し、原子炉格納容器圧力及び温度の上昇の観点で事象進展が厳しい設定。 ため、原子炉格納容器内に放出されるエネルギーが増加するため、原子炉格納容器圧力及び温度の上昇の観点で事象進展が厳しい設定。
補助給水ポンプ	非常用炉心冷却設備作動限界値到達から60秒後に注水開始	補助給水ポンプの作動時間は、信号遅れとポンプの定速達成時間に余裕を考慮して設定。
	150m ³ /h (蒸気発生器3基合計)	電動補助給水ポンプ2台及びタービン動補助給水ポンプ1台の補助給水全台運転時 (ポンプ容量は設計値(ミニフロー流量除く)を想定)に3基の蒸気発生器へ注水される場合の注水流量から設定。

第7.1.4.2表 「原子炉格納容器の除熱機能喪失」の主要解析条件
 (大破断LOCA時に低圧再循環機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故) (3/3)


項目	主要解析条件	条件設定の考え方
蓄圧タンク保持圧力	4.0MPa [gage] (最低保持圧力)	最低の保持圧力を設定。 蓄圧タンクの保持圧力が低いと、炉心への注水のタイミングが遅くなり、原子炉格納容器内に放出されるエネルギー量が減少する方向となるが、その影響は軽微であることから、他の事故シーケンスと同様に最低の保持圧力を設定。
蓄圧タンク保有水量	29.0m ³ (1基当たり) (最低保有水量)	最低の保有水量を設定。 蓄圧タンクの保有水量が少ないと、原子炉格納容器内に放出されるエネルギーが減少する方向となるが、その影響は軽微であることから、他の事故シーケンスと同様に最小の保有水量を設定。
再循環切替	燃料取替用氷ピット 水位低 (16.5%) 到達	再循環切替を行う燃料取替用氷ピット水位として設定。
格納容器再循環ユニット	2基 除熱特性 100°C～約155°C, 約3.6MW～約6.5MW (1基当たり)	粗フィルタがある場合の格納容器再循環ユニット除熱特性の設計値として設定。
重大事故等対策に関する機器条件	重大事故等対策による格納容器内自然対流冷却開始	運転員等操作時間として、原子炉補機冷却水サービシタの現場加压や中央制御室での格納容器再循環ユニットによる冷却開始の操作等を考慮して、格納容器内自然対流冷却の開始操作に原子炉格納容器の最高使用圧力到達から30分を想定して設定。




第7.1.4.1図 「原子炉格納容器の除熱機能喪失」の重大事故等対策の概略系統図
(1/2) (高圧注入、低圧注入及び格納容器内自然対流冷却)



第7.1.4.1図 「原子炉格納容器の除熱機能喪失」の重大事故等対策の概略系統図
(2/2) (高圧再循環及び格納容器内自然対流冷却)




第7.1.4.2図 「原子炉格納容器の除熱機能喪失」の対応手順の概要
(判定プロセス) (1 / 2)




凡例: [] 設計基準事象対応手順(運転要領 緊急処置編(第1部)) [] 炉心損傷防止及び格納容器破損防止対応手順(運転要領 緊急処置編(第2部)及び緊急処置編(第3部))

第7.1.4.2図 「原子炉格納容器の除熱機能喪失」の対応手順の概要
(判定プロセス) (2/2)




第7.1.4.3図 「原子炉格納容器の除熱機能喪失」の対応手順の概要
 (「大破断 LOCA 時に低圧再循環機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故」の事象進展)

第7.1.4.4図 「原子炉格納容器の除熱機能喪失」の作業と所要時間
(大破断LOCA時に低圧再循環機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故)




第 7.1.4.5 図 1 次冷却材圧力の推移*




第 7.1.4.6 図 破断流量の推移*


*：事象初期の応答については、添付資料 7.1.4.11 参照




第 7.1.4.7 図 高圧注入流量の推移




第 7.1.4.8 図 低圧注入流量の推移




第 7.1.4.9 図 原子炉容器内水位の推移




第 7.1.4.10 図 燃料被覆管温度の推移




第 7.1.4.11 図 格納容器最下階領域水量の推移



第 7.1.4.12 図 格納容器再循環サンプ水温度の推移




第 7.1.4.13 図 原子炉格納容器からの除熱量の推移




* 1 : 原子炉格納容器圧力の推移はMAAPによる解析結果を示している
* 2 : 原子炉設置許可申請書添付書類十「3.5.1 原子炉冷却材喪失」の結果

第 7.1.4.14 図 原子炉格納容器圧力の推移




* 1 : 原子炉格納容器雰囲気温度の推移はMAAPによる解析結果を示している
* 2 : 原子炉設置許可申請書添付書類十「3.5.1 原子炉冷却材喪失」の結果


第 7.1.4.15 図 原子炉格納容器雰囲気温度の推移



第7.1.4.16図 原子炉格納容器圧力の推移
(格納容器再循環ユニット除熱特性の影響確認)



第7.1.4.17図 原子炉格納容器雰囲気温度の推移
(格納容器再循環ユニット除熱特性の影響確認)



第 7.1.4.18 図 原子炉格納容器圧力の推移
(格納容器内自然対流冷却の操作時間余裕確認)

CV内漏えいにおけるCVサンプ水位上昇の時間遅れの考え方について

1. CV内小漏えい発生時における時間遅れ

CV内で小漏えいが生じた場合、約4割が蒸気、残りの約6割が水として流出し、凝縮液量測定装置及びCVサンプ水位上昇率測定装置によりそれぞれ検知される。この際、CV内小漏えい発生から各装置において漏えいが検知されるまでの時間について、設計情報に基づきまとめた結果を図1に示す。

図1から、凝縮液量測定装置が約 $0.23\text{m}^3/\text{h}$ 相当の指示値を示すまでに約47分の時間がかかること、及び、CVサンプ水位上昇率測定装置が約 $0.23\text{m}^3/\text{h}$ （凝縮液量測定装置の凝縮水も含む）の指示値を示すまでに約57分の時間がかかることが示されている。

なお、CVサンプの水位上昇率（L/h）は、CVサンプへの流入量が極微小な数リットル単位で監視しており、基準値を超えた場合は監視強化を行う。

以上から、CV内小漏えいが生じてから、CVサンプ水位上昇を検知するまでに約60分の時間遅れが生じるが、漏えい量が極めて少なく、充てんポンプ（約 $45\text{m}^3/\text{h}$ ）により1次冷却系保有水を十分に補給できることから、炉心損傷等の重大な事故にはならない。

2. LOCA事象における時間遅れ

CV内でLOCA事象が発生した場合、図1と同様の挙動を示すことになるが、漏えい検知装置で検出される前に、原子炉圧力低などのパラメータにより検知されるため、CVサンプ水位上昇率の時間遅れによる影響は生じない。

3. 各種パラメータによるCV内漏えい検知と時間遅れ

CV内の漏えい及びLOCA時の漏えい検知を判断するための主要なパラメータと時間遅れを表1にまとめる。運転員はこれらのパラメータの変化を監視し、これらの複数のパラメータを総合的に評価することにより冷却材漏えいを判断することとしている。

表1 CV内漏えい検知に用いる各種パラメータと時間遅れ

漏えい区分	検知の方法	時間遅れ
大破断 L O C A	原子炉圧力低 格納容器圧力高 加圧器水位低	～数秒
中小破断 L O C A	充てん流量上昇 体積制御タンク水位低下	数秒～数分
小漏えい	格納容器サンプ水位 上昇率測定装置	約1時間
	凝縮液量測定装置	1時間以内
	格納容器じんあいモニタ	1時間以内
	格納容器ガスモニタ	1時間以内




図 1 CV内漏えい時における検知時間
(漏えい率 $0.23\text{m}^3/\text{h}$ の場合)

【参考】実機における C V 内漏えい監視について

実機においては、C V サンプの水位上昇率（L/h）を数リットル単位で監視しており、C V サンプへの流入量が極微小な段階から検出が可能である。この変化量が基準値を超過した場合には、その水位上昇の原因を究明するとともに、C V サンプの水位上昇率、放射線監視装置計数率等のパラメータの監視強化に移行する。また、この運用については、社内規程に規定している。


その一例として、運転中の原子力発電所においては、冷却水として使用している海水の急激な温度低下に伴う原子炉補機冷却水温度低下により格納容器内で結露水が発生することがある。このような状況では、C V サンプの水位上昇が基準値を超過した場合に監視強化を実施することとしている。

燃料取替用水ピットの補給方法について

泊 3 号炉の燃料取替用水ピットの補給方法について次頁に示す。

燃料取替用水ピットの補給方法について

水源	補給可能水量	手段	補給流量	補給可能時間
① ほう酸タンク □ m ³ × 2基	□ m ³ タンク 2基で保有する最低有効水量	ほう酸混合器経由 →	□ m ³ /h (ほう酸タンク及び1次系純水タンク流量を調整して得られる最大流量)	約4.0時間
② 1次系純水タンク □ m ³ × 1基	□ m ³ 最低運用水位 □ % ポンプ停止水位 □ % □ % ~ □ % の保有量 □ m ³	加圧器逃がしタンク経由 →	□ m ³ /h (格納容器冷却材ドレンポンプ容量(1台))	約4.7時間
③ 2次系純水タンク □ m ³ × 2基	□ m ³ 最低運用水位 □ % ポンプ停止水位 □ % □ % ~ □ % の保有量 □ m ³ × 2基	使用済燃料ピット脱塩塔下流経由 →	□ m ³ /h (設定流量)	約22.0時間
④ ろ過水タンク □ m ³ × 2基	□ m ³ 最低運用水位 □ % ポンプ停止水位 □ % □ % ~ □ % の保有量 □ m ³ × 2基	使用済燃料ピット経由 →	□ m ³ /h (使用済燃料ピット脱塩塔容量)	約41.0時間
		消火栓経由 →	□ m ³ /h (消火栓の容量)	約129.0時間



□: 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

MAAP の大破断 LOCA への適用性について

MAAP*は重大事故等の事象進展の各段階を網羅し、原子炉、1次冷却系、原子炉格納容器内で起こると考えられる重要な事故時の物理現象をモデル化するとともに、工学的安全施設や炉心損傷防止対策あるいは格納容器破損防止対策で想定する各種の機器についてのモデルを備えている。このように、広範囲の物理現象を取り扱うことが可能な総合解析コードであり、重大事故等時に想定される種々の事故シーケンスについて、起因事象から安定した状態、あるいは過圧・過温により原子炉格納容器健全性が失われる状態まで計算が可能であることが特徴である。

しかしながら、MAAP は質量・エネルギー保存則を解く一方、運動量方程式を準静的な取扱いとしているため、流体慣性が重要となる現象、例えば、大破断 LOCA 事象初期の流動変化の激しい状況下での適用性は低く、具体的には事故発生直後の燃料被覆管温度挙動、原子炉容器内水位、原子炉格納容器雰囲気温度の予測には適していない。

したがって、大破断 LOCA 発生直後のこれらパラメータの評価においては、設計基準事故（以下「DBA」という。）で実施された大破断 LOCA 解析の結果を参考すべきものと考えられる。（別紙1、別紙2参照）

一方、大破断 LOCA 発生直後であっても、MAAP は1次冷却系からの破断流を臨界流モデルで適切に模擬し、また、1次冷却系及び2次冷却系、原子炉格納容器内の質量及びエネルギーバランスを考慮できることから、原子炉格納容器圧力の変化を適切に扱うことができる。（別紙3参照）

また、事象が進展して原子炉及び原子炉格納容器の流動変化が相対的に緩やかになると、例えば、崩壊熱による炉心水位の低下、炉心露出に伴う燃料被覆管温度及び燃料溶融挙動、原子炉格納容器圧力及び温度の評価は、支配則が質量及びエネルギーバランスとなることから、適切に模擬することができる。

したがって、MAAP が適用される事象のうち、炉心損傷防止対策に含まれる「原子炉格納容器の除熱機能喪失」への適用に当たっては、事象初期の燃料被覆管温度、原子炉容器内水位及び原子炉格納容器雰囲気温度の評価においては DBA を引用する必要があるものの、事象初期を含む原子炉格納容器圧力の時間変化、原子炉の流動が緩やかになって以降の原子炉及び原子炉格納容器の物理パラメータの評価は適切に行える。

なお、「原子炉格納容器の除熱機能喪失」時における再循環切替え以前の事象初期の原子炉格納容器圧力については、1次冷却系を多数のノードに区分し、質量、運動量及びエネルギーの各保存則を解くことで事象初期のブローダウン期間及びリフィル／再冠水期間における熱水力学的応答をより詳細に評価している DBA の解析結果を参照している。

* : EPRI によって開発されたコード、本資料は MAAP 4 に関して記載

大破断LOCA事象初期の燃料被覆管最高温度及び炉心水位について

大破断LOCA発生直後の事象初期は、破断流や、原子炉容器内圧力の低下に伴う減圧沸騰の影響により炉心内流動の変化が激しいことから、燃料被覆管温度を精度よく評価するためには1次冷却材の急激な運動量変化を解くことが重要となる。また、燃料の下端に水位が達した後の再冠水期間は、炉心で発生する蒸気及び蒸気に巻き込まれた水滴の混合流によって炉心は冷却される。このとき、炉心再冠水速度は、炉心部で発生した蒸気が破断口を通って放出される際の流路の圧力損失と、炉心部とダウンカマ部との間に生じた水位差による静水頭とがバランスすることで求まるところから、再冠水期間中の燃料被覆管温度を評価するためには、1次冷却系における圧力損失の模擬が重要となる(図1, 2)。

一方、大破断LOCAの事象が進展するにつれて原子炉内の流動は相対的に緩やかになり、ECCS作動がなければ、崩壊熱による冷却材の蒸発に伴い炉心全体が露出してヒートアップする。この挙動は質量及びエネルギー保存を解くことで適切に模擬され、また、コードの気泡水位モデル及び炉心熱伝達モデルによりヒートアップ挙動も適切に評価される。

したがって、MAAPが適用される事象のうち、炉心損傷防止対策に含まれる「原子炉格納容器の除熱機能喪失」への適用に当たっては、事象初期を含む原子炉格納容器圧力の時間変化、原子炉の流動が緩やかになって以降の原子炉及び原子炉格納容器の物理パラメータの評価は適切に行えるため、MAAPを用いた解析を行う。

ただし、上述のとおり、MAAPは事象初期の流動変化の激しい状況下でのミクロなモデルを詳細に解くことは難しく、具体的には事故発生直後の燃料被覆管温度挙動、原子炉容器内水位、原子炉格納容器雰囲気温度の予測への適応性は低いことから、大破断LOCA発生直後のこれらのパラメータの評価においては、事象を包絡するDBAで実施された解析の結果を参照する。

以上より、事象初期の解析をDBAの評価結果を参考することで包絡的に取り扱うことにより、中長期的な事象進展をMAAPで評価した。

[] :枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。




図1 ECCS性能評価解析(DBA)の結果(燃料被覆管温度)
(設置変更許可添付書類1と同じ)




図2 ECCS性能評価解析(DBA)の結果
(ダウンカム水位、炉心再冠水速度積分値)
(設置変更許可添付書類1と同じ)

表1 原子炉格納容器の除熱機能喪失(SA)とECCS性能評価解析(DBA)の解析条件及び解析結果

	SA	DBA
ディーゼル発電機	(2台)*1	2台
高圧注入	注入時：2系列 再循環時：2系列	2系列
低圧注入	注入時：2系列 再循環時：不作動	1系列*2
蓄圧注入	2基	2基
格納容器スプレイ	注入時：不作動 再循環時：不作動	2系列
プローダウンPCT	—	約946°C
再冠水PCT	—	約1,044°C
炉心再冠水開始時間	—	約39秒
燃料被覆管の酸化量	—	約4.6%

*1 : ECCS作動信号で自動起動するが、解析上は外部電源喪失を仮定しない。

*2 : 単一故障として低圧注入系1系列の不作動を仮定している。

大破断 LOCA 事象初期の原子炉格納容器雰囲気温度について

このように、流体輸送の近似のため、1次冷却系から流出する蒸気が、一時的に過熱度を保った状態で原子炉格納容器に伝播することから原子炉格納容器雰囲気温度が非現実的に上昇するため、MAAPによる原子炉格納容器雰囲気温度の評価では、この初期の温度上昇はSA 対策有効性評価の判断では考慮しないこととしている。なお、前述のとおり、事象初期の原子炉格納容器圧力の上昇は、臨界流モデルにより1次冷却系からの放出量が適切に模擬され、また、質量及びエネルギー保存式が考慮されていることから、MAAPにより適切に模擬されている。

したがって、大破断LOCA事象初期の原子炉格納容器雰囲気温度はDBAにおける解析結果を参考すべきと判断している。DBAの解析結果を図4に示す。




図3 原子炉格納容器の除熱機能喪失(SA)の結果
（原子炉格納容器の除熱機能喪失（原子炉格納容器雰囲気温度の推移）
をlogスケールで表示したもの）




図4 原子炉格納容器健全性評価(DBA)の結果
(設置変更許可添付書類十と同じ)

表2 原子炉格納容器の除熱機能喪失(SA)と原子炉格納容器健全性評価(DBA)の解析条件及び解析結果

	SA	DBA
ディーゼル発電機	(2台) ^{*1}	2台
高圧注入	注入時：2系列／再循環時：2系列	2系列
低圧注入	注入時：2系列／再循環時：不作動	2系列
蓄圧注入	2基 ^{*2}	3基 ^{*3}
格納容器スプレイ	注入時：不作動／再循環時：不作動	1系列 ^{*4}
CV最高温度(時間)	—	約124°C(約219秒)
再循環切替時間	(約42分)	約28分
CVスプレイ作動時間	—	約151秒

* 1 : EOCs 作動信号で自動起動するが、解析上は外部電源喪失を仮定しない。

* 2 : 低温側配管破断を仮定していることから、破断ループに接続する蓄圧タンク1基を見込みます、2基を見込んでいます。

* 3 : 蒸気発生器出口側配管破断を仮定していることから、蓄圧タンク3基とも見込んでいます。

* 4 : 単一故障として格納容器スプレイ系1系列の不作動を仮定している。

[] :枠内の内容は機密情報に属しますので公開できません。

大破断 LOCA 事象初期の原子炉格納容器圧力について




MAAP では、炉心、減圧後の蒸気発生器 2 次側及び構造材からの熱供給を模擬する。これが原子炉の 1 次冷却材に伝達され、破断流を含む 1 次冷却材の熱流動が前述の保存式に従い計算される。これらモデルにより、PWR の LOCA を特徴づける初期のプローダウンから再冠水期間の原子炉から原子炉格納容器への熱輸送は評価される。

原子炉格納容器応答の観点からは、MAAP は、大破断 LOCA 初期に過熱蒸気が原子炉格納容器内に伝播する精度上の問題はあるものの、原子炉から原子炉格納容器に放出される質量及びエネルギー流量、並びに原子炉格納容器内での構造物（ヒートシンク）及び冷却設備（格納容器スプレイ、格納容器再循環ユニット）による除熱を適切にモデル化している。

MAAP による「原子炉格納容器の除熱機能喪失」事象の解析結果と DBA コードによる原子炉格納容器健全性評価（大破断 LOCA）の解析結果を図 5、図 6 に示す。両事象では、主に低圧再循環の成功有無、格納容器スプレイによる冷却の成功有無の差異のため、原子炉格納容器圧力の挙動に違いが見られるものの、大破断 LOCA 発生直後の挙動は同等である。これは、MAAP の熱流動モデルの一部に近似的な扱いはあるものの、流動の速い状況下においても原子炉及び原子炉格納容器のエネルギー挙動を適切に模擬し、現行の DBA コードと同程度の評価を行えることを意味している。

□ : 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。



(a) 大破断 LOCA 時に低圧再循環機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故
(MAAP)

図 5 原子炉格納容器の除熱機能喪失 (SA) の結果
(「原子炉格納容器の除熱機能喪失 (原子炉格納容器圧力の推移)」
を log スケールで表示したもの)

(b) 原子炉冷却材喪失 原子炉格納容器健全性評価用内圧解析
(SATAN-VI/WREFLOOD/COCO)

図 6 原子炉格納容器健全性評価 (DBA) の結果
(設置変更許可添付書類十と同じ)

表3 原子炉格納容器の除熱機能喪失 (SA) と原子炉格納容器健全性評価 (DBA) の解析条件

	SA	DBA
高圧注入	注入時：2系列／再循環時：2系列	2系列
低圧注入	注入時：2系列／再循環時：不作動	2系列
蓄圧注入	2基 ^①	3基 ^②
格納容器スプレイ	注入時：不作動／再循環時：不作動	1系列 ^③

* 1 : 低温側配管破断を仮定していることから、破断ループに接続する蓄圧タンク 1 基を見込みます、 2 基を見込んでいる。

* 2 : 蒸気発生器出口側配管破断を仮定していることから、蓄圧タンク 3 基とも見込んでいる。

* 3 : 単一故障として格納容器スプレイ系 1 系列の不作動を仮定している。

重大事故等対策の有効性評価に使用する個別解析条件
(原子炉格納容器の除熱機能喪失)

重要事故シーケンス「大破断 LOCA 時に低圧再循環機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故」における個別解析条件を第 1 表に示す。