

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>本資料のうち、枠囲みの内容は商業機密に属しますので公開できません。</p> <p>以上の評価式において、デブリ粒子化割合に影響するパラメータは、エントレインメント係数、溶融ジェット径及びプール水深であり、このうちモデルパラメータとしてエントレインメント係数と溶融物ジェット径が想定される。</p> <p>エントレインメント係数については、MAAPでは代表的なFCIの大規模実験であるFARO実験に対するベンチマーク解析^[34]によって範囲を設定しており、不確かさ範囲は、□～□となっている。FARO実験条件^[14]は、水プールの水深は0.87～2.05m、水プールのサブクール度は0(飽和)～124K、雰囲気圧力条件は2～5.8MPa(高圧条件)、0.2～0.5MPa(低圧条件)の範囲で行われており、一方、実機条件では、水深は2～4m程度、水プールサブクール度は飽和～90K程度、雰囲気圧力は0.2MPa[abs]程度であることを考慮すると、実験条件は有効性評価の特徴的な条件を包括しており、ベンチマーク解析で検討されたエントレインメント係数の範囲内で感度を確認すれば十分といえる。</p> <p>評価条件：MAAP解析ではエントレインメント係数のデフォルト値として□が使用されており、これは実験解析により確認された不確かさ範囲の代表値となっている。</p> <p>溶融物ジェット径は、下部ヘッド破損口径により決まることから、前述のように大きい値としている。これは、粒子化割合を小さめにする扱いをしていることになる。</p> <p>因みに、Ricou-Spalding相関式を使用して、実機で想定される水張り水深2m、溶融物ジェット径0.15mの条件の場合で63%程度が粒子化される（図4-4参照）。^[33]</p> <p>以上のことから、エントレインメント係数については、不確かさ範囲が設定されており、溶融炉心が水中に落下した際の粒子化割合とその過程での蒸気発生やデブリ粒子の酸化による水素ガス発生に影響することから、不確かさ範囲内で感度解析を実施する。</p>	$m_{ent} = E_0 \cdot u_{jet} \cdot \sqrt{\frac{\rho_w}{\rho_{jet}}}$ <p>で表され、m_{ent}はエントレインメント速度、E_0はエントレインメント係数、u_{jet}はジェット速度、ρ_wは静止側の流体密度、ρ_{jet}は噴出側の流体密度である。上記エントレインメント則に示すように融体がエントレインする速度は、エントレインメント係数と落下速度に比例する。</p> <p>エントレインメント係数E_0について、MAAPコードではFCIの大規模実験に対するベンチマーク解析によって、その範囲を設定しており、有効性評価の解析ではその中間的な値（最確値）を設定している。ここで、エントレインメント係数の最小値は最確値よりも約□割小さく設定されているため、不確かさとしては約□割を見込む。</p> <p>一方、溶融炉心落下速度は、原子炉容器内外圧力差と溶融炉心の水頭から計算される。大破断LOCAシーケンスでは、原子炉容器内外圧力差は大きくなく、不確かさも小さいと考えられるが、溶融炉心水頭については、原子炉容器の破損位置により不確かさがある。原子炉容器の破損位置は、原子炉容器下部プレナムのノード代表点で表されるため、溶融炉心上面から破損口までの高さとして0.8m～1.2m、即ち約3割の不確かさ幅がある。溶融炉心落下速度は溶融炉心水頭の平方根に比例することから、落下速度の不確かさ幅は約2割となる。</p> <p>枠囲みの内容は商業機密に属しますので公開できません。</p>	<p>赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>本資料のうち、枠囲みの内容は商業機密に属しますので公開できません。</p> 	<p>重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（第3部 MAAP コード）の「4.3.5 リロケーション」の結果から、リロケーションが早く進むことを想定した場合、原子炉容器貫通部の破損口径は、ベースケースと比較して約3割増加している。</p> <p>以上より、エントレインメント係数、破損口径及び落下速度の不確かさはエントレインメント量の不確かさとしてまとめて考えることができ、不確かさの大きいエントレインメント係数を代表して感度を確認する。また、エントレインメント係数、落下速度、破損口径の不確かさを重畠させると、不確かさ幅は約5割となり、これについては「5 感度解析と評価（2）Ricou-Spalding のエントレインメント係数」にて考察する。</p> <p>一方、堆積した状態のデブリ粒子に関しては、物理現象としては溶融プールとデブリ粒子が成層化した状態となるが、MAAP コードの解析モデルでは、原子炉下部キャビティ底の溶融炉心は均一に混合する仮定であり、溶融プールとデブリ粒子が成層化した状態としては取り扱っておらず、クラストと溶融プールから構成される平板状の発熱体として模擬しており、そのモデルの不確かさについては「溶融炉心の冷却過程」で取り扱う。溶融プールとデブリ粒子が成層化した状態では、溶融プールから原子炉下部キャビティ水への伝熱の点で影響があり、不確かさが存在する（感度解析に関しては、後述の「溶融炉心と原子炉下部キャビティ水の伝熱」にて整理する）。</p>	<p>※第3部 MAAP添付2 3.2(2)で記載</p>
<p>(3) MCC I進行と注水によるデブリ冷却過程</p> <p>この過程では、溶融炉心の拡がり、デブリベッドの冷却性、コンクリート侵食に不確かさが想定される。</p> <p>溶融炉心の拡がり</p> <p>評価モデル：MAAPコードでは、落下した溶融炉心はペデスタル床上に均一に拡がると仮定している。</p> <p>評価条件：事前水張りされたペデスタルのプール水中に落下する溶融炉心は、前節の溶融物の落下・堆積過程で示したように、一部が粒子化した後に固化し、残りが溶融状態のまま床面に到達して床面上を拡がり、固化したデブリ粒子が床上の連続層の上に堆積して粒子状ベッドを形成するものと想定される（図1-1参照）。このような溶融炉心の拡がりにおいて、溶融物の拡がり距離と粒子状ベッドの堆積形状に不確かさが想定される。</p> <p>まず、溶融物の拡がり距離の不確かさについて考察する。Mark-I型格納容器のシェルアタックに関する研究^{[17][18][19][20]}によれば、水張りがないと溶融炉心は格納容器シェル壁（拡がり距離7m程度）まで到達するが、水張りがあれば溶融炉心の拡がりは抑えられ、拡がり距離は落下量等にも依存するが5m程度となる結果が得られている。有効性評価で想定している制御棒駆動機構ハウジングの逸出を想定すると、ABWR（ペデスタル半径約5.3m）で床上に水がある場合でも、落下</p>	<p>溶融炉心の原子炉下部キャビティ床面への拡がり</p> <p>溶融炉心の原子炉下部キャビティ床面への拡がりについては、水がないドライ状態では、溶融させたステンレス鋼により溶融炉心を模擬した実験より均一に拡がるという知見が得られている。国内PWRプラントでは、炉心損傷検知後に、原子炉下部キャビティへの水張りを行うことから、溶融炉心は冷却され表面にクラストを形成しつつ拡がることとなる。クラストは、溶融炉心の相変化時（固化時）の収縮によりクラックが生じ、溶融炉心の自重によってクラストは崩壊して、拡がっていくが、ドライの状態に比べて、拡がりが抑制されることも報告されており、今後、知見の拡充が必要である。</p> <p>MAAPコードの解析モデルでは、原子炉下部キャビティ底に落下した溶融炉心は均一に混合された状態を仮定し、原子炉下部キャビティ床面への拡がりについては、拡がり面積を入力条件として与えている。重大事故の緩和策の有効性評価では、原子炉下部キャビティ床全面に均一に拡がることを前提として評価している。これは、米国の新設炉に対する電力要求では炉心出力から原子炉下部キャビティ床面積を求める要求があり、そこでは溶融炉心が床全面に均一に拡がることを前提</p>	

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来の PWR の公開文献から追加した内容

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>位置に依らず床全面に溶融物が拡がることが、三次元溶融物拡がり解析により示されている^[40]（付録4(5)a) 参照）。また、PULIMS 実験では、水中での溶融物の拡がり挙動が観察され、高温の溶融物は、水張りがあったとしても落下直後は膜沸騰が維持された状態で拡がり、その後拡がりが停止することが確認されている。また、実験結果を元に、水中での溶融物の拡がり距離を求めるスケーリング則が提案されている。このスケーリング則に、BWRの溶融炉心落下条件を適用して、水中での溶融物の拡がり距離を評価すると、約18mとなる（付録4(5)b) 参照）。ペデスタル半径が、ABWRが約5.3m、Mark-I改良型格納容器が約3.2mであることを考慮すると、水張りをしている場合でも溶融炉心は、落下位置に依らず床全面に拡がる可能性が高いと考えられる。これは、溶融物の拡がりに影響する因子のうち、主に溶融炉心落下流量が大きい（全炉心相当の溶融炉心が1分程度で落下することを想定）ことによるものと考えられる。溶融物の拡がり距離については、不確かさを考慮しても床全面に拡がるものと想定される。</p> <p>次に、粒子状ベッドの堆積形状の不確かさについて考察する。落下直後の初期段階では、DEFOR実験^[16]で確認されたように不均一に堆積することが想定されるが、崩壊熱を発生するデブリ粒子では、粒子状ベッド内の継続的沸騰による粒子の攪拌によるセルフレベリング効果により、時間とともに堆積厚さが均一化することが想定される（付録4(4)参照）。ただし、溶融炉心がペデスタルの中心からずれた位置に落下すると、セルフレベリング効果により均一化に向かっていくが、偏った堆積形状でMCCIが進行する可能性も考えられる。堆積形状の相違により、溶融炉心から水やコンクリートへの伝熱面積が異なってくる。これにより、溶融炉心から水及びコンクリートへの熱配分が異なってくる。MAAPコードでは、均一堆積形状（円柱）として扱うため、不均一な堆積形状は、正確には模擬できない。図4-1に示す溶融炉心からの伝熱のうち、溶融炉心から水への伝熱が、溶融炉心の冷却に支配的であり、MCCIの結果に大きく影響することを考慮して、均一堆積形状（円柱）と種々の不均一な堆積形状について、水への伝熱面積を比較した。1100MWe BWR 5 Mark-I改相当の比較結果を図4-5に示すが、MAAPコードで想定している均一堆積形状（円柱）が、最も水への伝熱面積が小さくなる。偏った堆積形状を代表する斜切円柱の場合でも、均一堆積形状（円柱）より水への伝熱面積は大きくなっている。円柱状の部分拡がりの場合でも、上面の伝熱面積は減少するが、側面の伝熱面積が加わることにより、均一堆積形状（円柱）より水への伝熱面積は大きくなっている。以上から、堆積形状の不確かさについては、均一堆積形状（円柱）の扱いが、溶融炉心から水への伝熱を小さくし、結果的にコンクリートへの伝熱を大きくしているため、MCCI評価の観点から保守的な扱いとなっていると考えられる。以上の考察より、溶融炉心の拡がりについて、粒子状ベッドの堆積形状の不確かさが想定され、溶融炉心から水への伝熱に影響する可能性も考えられることから、拡がりを抑制した場合の感度解析の実施が必要と考えられる。ただし、溶融炉心の拡がりについては、ペデスタルの形状や事前水張りの深さによるところが大きいため、個別プラントにおけるこれらの状況を踏まえて感度解析等の取り扱いを行うことが適切と考えられる。</p>	<p>にした考え方が採用されており、本有効性評価においても同様の考え方へ則っている。しかしながら、上述のとおり、ウェットな状態での溶融炉心の原子炉下部キャビティ床面への拡がり面積については、DEFOR実験において堆積形状が山状になるという結果が得られているものの拡がりの観点で詳細に研究がなされているものではなく、知見の拡充が必要であり、現象として不確かさがある。よって、<u>原子炉下部キャビティ床面への拡がりについての感度を確認する。</u></p>	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて(添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について)

赤字 : 設備, 運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字 : 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字 : 記載表現, 設備名称の相違 (実質的な相違なし)
 下線 : 従来のPWRの公開文献から追加した内容


女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由														
 <p>溶融炉心堆積形状のバリエーション (1100MW BWR/5 Mark-I改相当)</p> <p>1 円柱(有効性評価) 2 円錐 3 円錐台 4 部分球 5 斜切円柱 6 円柱(底面積1/2)</p> <p>水への伝熱面積(A) (均一堆積(円柱)の伝熱面積を1とした比率)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>溶融炉心の堆積形状のバリエーション</th> <th>伝熱面積比 [-]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 (円柱) (有効性評価)</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td>2 (円錐)</td> <td>~1.45</td> </tr> <tr> <td>3 (円錐台)</td> <td>~1.45</td> </tr> <tr> <td>4 (部分球)</td> <td>~1.35</td> </tr> <tr> <td>5 (斜切円柱)</td> <td>~1.35</td> </tr> <tr> <td>6 (円柱底面積半分)</td> <td>~1.55</td> </tr> </tbody> </table>	溶融炉心の堆積形状のバリエーション	伝熱面積比 [-]	1 (円柱) (有効性評価)	1.0	2 (円錐)	~1.45	3 (円錐台)	~1.45	4 (部分球)	~1.35	5 (斜切円柱)	~1.35	6 (円柱底面積半分)	~1.55		
溶融炉心の堆積形状のバリエーション	伝熱面積比 [-]															
1 (円柱) (有効性評価)	1.0															
2 (円錐)	~1.45															
3 (円錐台)	~1.45															
4 (部分球)	~1.35															
5 (斜切円柱)	~1.35															
6 (円柱底面積半分)	~1.55															

図 4-5 溶融炉心の堆積形状のバリエーションと水への伝熱面積の比較

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>デブリから水への熱伝達</p> <p>デブリベッドから水への熱流束は、溶融炉心上面の性状により大きく影響されるため、大きな不確かさが想定される。</p> <p>評価モデル：溶融炉心上面から水への熱流束は、上部クラスト-水プール間の熱伝達モデルであるKutateladze型の水平平板限界熱流束相関式（Kutateladze式）で与えられるが、係数F_{chf}を調整することにより、溶融炉心上面の性状に応じた熱流束を設定することが可能である。これは、上面の性状に応じて水への熱流束が内部で計算されるモデルではなく、Kutateladze式による限界熱流束で与えるモデルとなっているためである。</p> <p>評価条件：事前水張り対策により溶融炉心の一部は粒子化して、デブリ上部に粒子状ベッドを形成し、下部には粒子化しなかった溶融炉心が溶融プールを形成すると想定される。これは、水中に溶融炉心を落下させた実験的知見^{[14][15][16]}（付録3参照）から、安定クラストは形成されず、粒子状ベッドが形成されていることから妥当と考えられる。なお、SSWICS実験では、コンクリートがデブリに含有されると上面熱流束が低下する結果が得られているが、これは火山型クラストが形成された場合の知見であり、粒子状ベッドに対する知見ではないと判断される。</p> <p>デブリ上面に粒子状ベッドが形成されることを想定し、粒子状ベッドから水への熱流束の不確かさを評価する。ここでは、Lipinski 0-Dモデル^[24]を使用し、主なパラメータである粒子径、ポロシティ、堆積高さ、圧力を変えた場合の粒子状ベッドのドライアウト熱流束の不確かさを評価した。以下のように各パラメータを想定した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・粒子径は、これまでの実験等の知見により3～7mmと報告されているため^[33]、この範囲を不確かさの範囲と想定する。 ・ポロシティは、おおむね0.3以上が報告されているが^[33]、粒子の充填状態の幅を考慮して、0.26（面心立方格子、最稠密）、0.32（体心立方格子）、0.4（MAAP標準値）、0.48（単純立方格子）の範囲を想定する（図4-6参照）。 ・粒子状ベッドの堆積高さは、全炉心相当が落下した場合の堆積高さは1m以上となるが、破損口径の拡大を考慮しても33%以上の粒子化が想定されるため、0.3m以上とする。 ・圧力は、MCCIが発生する時間では格納容器圧力は0.4MPa[abs]以上となっているため（図4-7a及び図4-7b参照）、0.4MPa[abs]以上とする。 <p>Lipinski 0-Dモデルによる評価結果を以下に示す。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・図4-8aにドライアウト熱流束の圧力依存性を示す。上記のパラメータの範囲から、粒子径3mm、ポロシティ0.32の熱流束特性が、現実的な範囲内で保守側の特性と想定され、そのとき <p>(2) 溶融炉心の冷却過程</p> <p>原子炉下部キャビティ底に堆積した溶融炉心は、高温かつ崩壊熱による発熱状態であるが、周囲のコンクリート及び原子炉下部キャビティ水との伝熱により冷却される。前述のとおり、溶融炉心は一部が細粒化し、残りは連続層として原子炉下部キャビティ床に堆積するが、MAAPコードでは、原子炉下部キャビティに堆積した溶融炉心は、クラストと溶融プールから構成される平板状の発熱体として模擬される。</p> <p>溶融炉心と原子炉下部キャビティ水の伝熱</p> <p>溶融炉心から原子炉下部キャビティ水への伝熱は、溶融プールの表面に形成されるクラストに、原子炉下部キャビティ水によって亀裂があり、その中に原子炉下部キャビティ水が浸入することによって行われる。</p> <p>MAAPコードの解説モデルでは、クラストから水への伝熱は沸騰熱伝達として扱っており、その熱流束はKutateladzeの式を用いて計算される。Kutateladzeの式は、水平面から飽和水へのプール沸騰（自然対流条件下の沸騰）における限界熱流束に関する整理式で、溶融炉心により加熱されることにより発生する水蒸気の上昇速度とプール水の落下速度のつり合う伝热量を限界熱流束とする式である。Kutateladzeの式は、</p> $\frac{q}{L\rho_v} = C_K \left[\frac{\sigma g (\rho_L - \rho_v)}{\rho_v^2} \right]^{\frac{1}{4}}$ <p>で表される。qは熱流束、Lは蒸発の潜熱、σは表面張力、gは重力加速度、ρ_L及びρ_vは液体及び蒸気の密度である。ここで、C_Kは係数であり、Kutateladzeは0.16を、Zuberは0.12～0.16の範囲、あるいは、$\pi/24$（=0.131）を与えている。係数C_Kについては、経験的に決定する必要があることから、有効性評価の解説では、米国サンディア国立研究所（SNL）で実施された溶融物とコンクリートの相互作用及び溶融物冷却に関する実験であるSWISS実験において報告されている溶融体から水プールへの熱流束が0.8MW/m²であることに基づき$C_K=0.1$としている。また、実機条件においては、強度評価によってクラストは破損すると評価されており、上面水プールと溶融炉心が直接接触することによって、高い熱流束が維持されるといえる。</p> <p>Kutateladzeの式を原子炉下部キャビティ床に堆積した溶融炉心に対する限界熱流束の式として用いる場合、本来平板に適用する相関式を山状に堆積するクラストや粒子ベッドに適用することになるため、MAAPコードモデルには不確かさが存在する。クラストと水の界面は、諸外国での実験で示されているように、クラストに亀裂を生じており、そこに水が浸水することが考えられ、解析モデル上はその影響を考慮していないことから、不確かさを有すると言えるが、その場合、クラストと水の接触面が大きくなり、溶融炉心の冷却は促進されることから、クラストの亀裂に関しては、不確かさの観点では問題とならない。また、クラストの表面形状に凹凸が生じる可能性については、伝熱面積が大きくなるから、不確かさの観点では問題とならない。また、上面クラストの温度低下については、溶融炉心が冷却される方向であり、これについても不確かさの観点では問題</p>		

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>の熱流束は、大気圧状態で 800kW/m^2 程度となる。また、圧力が 0.4MPa [abs] 以上での下限値としては、ポロシティの最も小さい 0.26 のケースで 800kW/m^2 程度のドライアウト熱流束となっている。</p> <ul style="list-style-type: none"> 図 4-8b にドライアウト熱流束の粒子径依存性を示す。粒子径が 3 mm 以上での下限値としては、ポロシティの最も小さい 0.26 のケースで 800kW/m^2 程度のドライアウト熱流束となっている。 図 4-8c にドライアウト熱流束の粒子ベッド高さ依存性を示す。粒子ベッド高さが、0.3m 以上ではドライアウト熱流束はほとんど変化がなく、下限値としては、ポロシティの最も小さい 0.26 のケースで 800kW/m^2 程度のドライアウト熱流束となっている。 <p>以上の粒子状ベッドから水への熱流束の不確かさ評価結果より、有効性評価条件として、大気圧状態で 800kW/m^2 で圧力依存性を考慮した上面熱流束を使用することは、妥当と判断される。これは、MAAP コードの Kutateladze 式の係数 F_{chf} をデフォルトの 0.1 に設定することに相当する。また、デブリ上面熱流束の不確かさの下限値は、800kW/m^2 程度と考えられるため、粒子径、ポロシティ等の不確かさによる上面熱流束の不確かさの影響を確認するため、800kW/m^2 一定を仮定した感度解析を実施する。</p> <p>なお、MAAP コードの F_{chf} のデフォルト値 0.1 は、安定クラストが形成された SWISS 実験の知見を元に設定されたものであるが、SSWICS 実験の知見より実機では溶融物上面に安定なハードクラストは形成されず、クラストに生じる亀裂から冷却水が内部に浸入することで、デブリの冷却は促進されるものと考えられる。</p> <p>体心立方格子 (ポロシティ 0.32)</p> <p>面心立方格子（最稠密） (ポロシティ 0.26)</p> <p>図 4-6 粒子の格子配列とポロシティ</p>	<p>とならない。一方、前述のとおり、溶融プール上にデブリ粒子が堆積することにより、クラストと水の接触が阻害され、溶融炉心の冷却が悪くなることも考えられる。解析モデルでは、このプロセスは模擬されず、熱伝達が悪化することから、不確かさが存在する。これらの不確かさとは、溶融炉心の冷却の悪化（熱伝達係数の低下）であるから、熱伝達係数の感度を確認する。</p> <p>また、細粒化時の熱伝達については、デブリ粒子の頸熱及び潜熱から水プールへの伝熱が計算され、その伝热量は膜沸騰及び輻射熱伝達によって計算される。デブリ粒子からの熱量は水蒸気生成と水の温度上昇に変換される。デブリ粒子から水への熱伝達については、細粒化割合と相關があることから、この不確かさについては「エンタレインメント係数」の中で整理する。</p>	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>溶融炉心とコンクリートの伝熱</p> <p>原子炉下部キャビティ底に堆積した溶融炉心は、下側のコンクリート床と側面のコンクリート壁と伝熱する。溶融炉心からコンクリートへの伝熱は、溶融プールからクラストへの伝熱とコンクリートへの伝熱に分けられる。</p> <p>溶融プールとクラストとの間は、対流熱伝達によって伝熱される。対流熱伝達は、溶融プールのバルク温度と融点温度の差及び溶融プールと炉心クラストとの間の熱伝達係数から計算される。また、クラスト内の温度分布は、溶融炉心とクラストの境界からコンクリート表面への熱流束を用いて、準定常の1次元熱伝導方程式を解くことで計算される。溶融炉心からコンクリート床及び側壁に対する熱流束は、溶融炉心プールから下部及び側部クラストへの伝熱と、クラスト内での発熱によるものである。</p> <p>溶融プールとクラストとの間の熱伝達については、溶融プール内の状態（固化燃料の割合）に関する不確かさや対流の不確かさが存在する。溶融プールとクラストとの間の熱伝達が大きい場合には、クラストが溶融し、コンクリートへの伝熱量が増大するため、コンクリート侵食がしやすくなる傾向となる。ただし、有効性評価の状態、即ち、原子炉下部キャビティへ注水した状態においては、溶融炉心からの除熱は、溶融炉心と温度差が大きい、冷却水側（上面）が支配的になることから、不確かさは存在するものの、影響としては小さいものと考える。</p> <p>クラストとコンクリートとの間の熱伝達については、ACE実験及びSURC実験に対するベンチマーク解析の結果から実験データと同等の侵食深さがMAAPコードにより模擬できていることから、溶融炉心からコンクリートへの伝熱は、適切に模擬できていると判断する。しかしながら、溶融炉心とコンクリートの接触に関してはMAAPコードでは、理想的な平板で密着した状態で取り扱っていることから、接触面積に不確かさが存在する。接触面積が小さいとコンクリートへの伝熱量が小さくなることが考えられ、解析モデル上はその影響を考慮していないことから、不確かさを有すると言えるが、その場合、クラストとコンクリートの接触面が小さくなり、コンクリート侵食が抑制されることから、接触面積に関しては、不確かさの観点で問題とならない。</p>	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由

図4-7a MCCI評価時の格納容器圧力

図4-7b MCCI評価時の溶融炉心温度

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて(添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について)

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>Lipinski 0-D モデル、粒子径：3mm、粒子状ベッド高さ：0.5m</p> <p>ボロシティ — - - 0.26 — - 0.32 — 0.4 — 0.48</p> <p>800 kW/m²</p> <p>実験で想定される範囲</p>		
<p>図 4-8a 圧力とドライアウト熱流束の関係 (Lipinski 0-D モデル)</p> <p>Lipinski 0-D モデル、圧力：0.4 MPa(abs)、粒子状ベッド高さ：0.5m</p> <p>ボロシティ — - - 0.26 — - 0.32 — 0.4 — 0.48</p> <p>800 kW/m²</p> <p>実験で想定される範囲</p>		
<p>図 4-8b 粒子径とドライアウト熱流束の関係 (Lipinski 0-D モデル)</p>		

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>Lipinski 0-D モデル、圧力: 0.4 MPa(abs)、粒子径: 3 mm</p> <p>ドライアウト熱流束 (W/m²)</p> <p>粒子状ベッド高さ (m)</p> <p>ボロシティ — - - 0.26 - - - 0.32 — — 0.4 — — — 0.48</p> <p>800 kW/m²</p> <p>実験で想定される範囲</p>		

図 4-8c 粒子状ベッド高さとドライアウト熱流束の関係
(Lipinski 0-D モデル)

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>コンクリート侵食</p> <p>コンクリートの種類（玄武岩系や石灰岩系）により、侵食挙動やガス発生挙動が異なる。また、玄武岩系コンクリートに関しては、壁方向と床方向の侵食量に相違が見られる知見が出ている。床方向に大きく侵食する結果（付録1(3)BETA 実験参照）と壁方向に大きく侵食する結果（付録2(5)OECD/MCCI 実験のCCI-1/3 実験参照）があり、この侵食の異方性は、いまだ十分な理解が得られておらず、現状モデルでも扱われていない。また、実験ではドライ条件において侵食の異方性が確認されており（CCI-1/3 実験では、最初ドライ条件で侵食させている）、実機のウェット条件でもこの侵食の異方性が発生するかは不明であるが、念のためモデルパラメータの感度解析により、この侵食異方性の影響を検討する。</p> <p>評価モデル：</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート表面から深さ方向に一次元熱伝導を解き温度分布を計算している。 ・クラストーコンクリート界面の温度がコンクリート融点以上である場合にコンクリート侵食が計算される。 ・コリウムからの伝热量と分解／溶融潜熱により侵食量を評価する。 ・コンクリート分解による自由水・結合水・CO₂の発生を考慮し、溶融コリウム中での化学熱力学平衡計算による未酸化金属との反応によりH₂及びCO発生が計算される。反応熱は、溶融炉心の崩壊熱に加算される。 <p>評価条件：コンクリートの種類には、玄武岩系や石灰岩系があり、プラントに使用されているコンクリートの種類により組成や物性値を使い分けている。表4-1にコンクリートの物性値、表4-2にコンクリートの組成例を示しており、これらをMAAPの入力としている。融点は石灰岩系コンクリートの方が高いが、比熱は石灰岩系コンクリートの方が小さい。コンクリート成分は骨材（aggregate）の種類に影響され、玄武岩系コンクリート（Basaltic）の成分はSiO₂が主体であるが、石灰岩系コンクリート（Limestone）では、CaCO₃が主体である。</p> <p>コンクリートの侵食モデルは、主にSURC実験やACE/MCCI実験の一次元侵食の実験や、BETA実験の二次元侵食のドライ実験に対して検証されている（付録1参照）。なお、コンクリート侵食モデルは、コンクリート表面から侵食深さ方向に一様に侵食する扱いをしているのに対し、実験で得られた侵食深さは、一般的に侵食面で一様ではない。このため、コンクリート侵食モデルの検証では、実験の平均的な侵食深さと比較して侵食速度が良く一致していることが確認されている。</p> <p>侵食面での侵食の不均一性とMAAPコードの一様侵食との関係を見るため、SURC-4実験（一次元侵食）に対するMAAPコードのベンチマーク解析で得られた侵食深さに対して、実験で得られた侵食深さがどの程度の幅にあるかを確認した結果を図4-9に示すが、実験で得られた侵食深さは、MAAPコードによる予測侵食量に対しておおむね±20%程度の範囲にある。同様にBETA-V5.1実験（二次元侵食）に対して確認した結果を同図に示すが、この場合もおおむね±</p>	<p>(3) コンクリートの侵食過程</p> <p>前項で述べたとおり、溶融炉心の冷却過程において、溶融炉心からクラストへの伝熱があり、クラスト内部の1次元の熱伝導方程式を解き、コンクリート表面温度を計算している。コンクリートへの熱流束が十分大きく、コンクリート温度が融解温度を上回る場合に侵食が発生する。コンクリートが融解すると、ガス（水蒸気及び二酸化炭素）が発生し、溶融プールに侵入して金属との化学反応が発生し、反応熱が発生するとともに、生成された非凝縮性ガスが原子炉格納容器内に放出され、原子炉格納容器内を加圧する要因となる。また、コンクリートのスラグも溶融プールに侵入し、ウラン及びジルコニウム等との混合物となる。スラグが混入することにより、溶融炉心の融点が低下する傾向となる。</p> <p>コンクリートの組成</p> <p>コンクリートには主に玄武岩系のコンクリートと石灰岩系のコンクリートがある。コンクリート組成が異なると、コンクリート侵食挙動にも違いが生じる。玄武岩系のコンクリートの特徴はSiの含有量が多い。一方、石灰岩系のコンクリートの特徴はCa、CO₂が比較的多く含まれていることである。しかしながら、コンクリート組成については、物性値が把握できており、不確かさに対する感度解析は不要である。</p>	<p>※コンクリート組成に関する感度解析は基本的考え方の6.5.9に記載</p> <p>※異方性の影響は“添付資料7.2.5.3 コンクリート侵食の侵食異方性について”に記載</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>20%程度の範囲にある。従って、実験における侵食面での侵食深さは、MAAPコードによる予測侵食量のおおむね±20%程度の範囲にあると考えられる。</p> <p>また、壁方向と床方向の二次元侵食を調べるOECD/MCCIプロジェクトのCCI実験では、石灰岩系コンクリート(CCI-2実験)と玄武岩系コンクリート(CCI-1実験, CCI-3実験)の侵食挙動が調べられている。</p> <p>石灰岩系コンクリート(CCI-2実験)では、壁方向と床方向に等方的に侵食している。一方、玄武岩系コンクリート(CCI-3実験)では、壁方向と床方向の侵食の異方性が確認されており(付録2参照)、玄武岩系コンクリートの壁方向と床方向の侵食速度の相違から、壁方向の熱流束が、床方向の熱流束の約4倍程度大きいと推定されている。なお、同様に玄武岩系コンクリートが使われたCCI-1実験では、加熱条件が他の実験と異なり高く設定されていたため、代表性があるとは見なされず、侵食挙動の分析やベンチマーク解析には、CCI-3実験の結果の方が使われている。玄武岩系コンクリートの壁方向と床方向の侵食の異方性のメカニズムに関しては、明確な理解は得られていないが、CCI-3実験に対するMAAPコードのベンチマーク解析^[36]において、壁方向への熱流束が床方向の4倍程度大きくなるように溶融プールからの対流熱伝達係数を設定することにより、実験の侵食挙動と良く一致する解析結果が得られている。この場合も、実験の侵食深さは、MAAPコードの予測侵食量に対して、上記のSURC-4実験及びBETA-V5.1実験のベンチマーク解析で設定した20%以内の侵食深さに収まっている(図4-10参照)。以上のMAAPコードのベンチマーク解析の分析から、コンクリート侵食の不確かさについて、以下のことが言える。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・侵食面における侵食深さのばらつきの範囲は、MAAPコードの予測侵食量の20%以内に入っている。 ・玄武岩系コンクリートの壁方向と床方向の侵食の異方性は、MAAPコードにおいて溶融プールからの対流熱伝達係数を変更することにより予測可能である。その場合も侵食のばらつきの範囲は、MAAPコードの予測侵食量の20%以内に入っている。 <p>以上のことから、コンクリート侵食の不確かさに関して、侵食面における侵食深さの不均一性については、おおむねMAAPコードによる予測侵食量の20%の範囲内であることがわかった。一方、玄武岩系コンクリートの壁方向と床方向の侵食の異方性については、実機における影響の確認のため感度解析が必要と考えられ、CCI-3実験のベンチマーク解析を参考にして、溶融プールから壁方向と床方向の対流熱伝達係数を調整して感度解析を実施する。壁方向の熱配分の最大ケースとして、床方向の4倍として感度解析を行い、コンクリート侵食の壁方向と床方向の異方性の影響を確認する。</p> <p>以上の各過程での、MCCI現象の影響因子と感度解析パラメータの関係を図4-11に示し、不確かさ要因、有効性評価の扱い及び感度解析の要否を表4-3に整理する。また、溶融炉心とコンクリートの相互作用における実機で想定される現象と解析上の取り扱いの比較を図4-12に示す。</p>		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来の PWR の公開文献から追加した内容

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表


付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

女川原子力発電所 2号炉			泊発電所 3号炉	相違理由
表 4-1 コンクリートの物性比較 (MAAP 入力)				
項目	玄武岩系コンクリート	石灰岩系コンクリート		
コンクリート組成	SiO ₂ が主体	CaCO ₃ が主体		
液相線温度 (K)	[]	[]		
固相線温度 (K)	[]	[]		
比熱 (J/kg·K)	[]	[]		
溶融潜熱 (J/kg)	[]	[]		
本資料のうち、枠囲みの内容は商業機密に 属しますので公開できません。				
表 4-2 代表的なコンクリートの組成例 (重量%) [37]				
成分	玄武岩系コンクリート	石灰岩系コンクリート		
SiO ₂	54.84	3.60		
TiO ₂ , MnO, MgO	7.21	5.80		
CaO	8.82	45.40		
Na ₂ O	1.80	0.0078		
K ₂ O	5.39	0.68		
Fe ₂ O ₃	6.26	1.20		
Al ₂ O ₃	8.32	1.60		
Cr ₂ O ₃	0.00	0.004		
CO ₂	1.50	35.698		
H ₂ O (自由水、結合水)	5.86	5.94		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線：従来の PWR の公開文献から追加した内容

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表


付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

女川原子力発電所 2号炉	泊発電所 3号炉	相違理由
<p>本資料のうち、枠囲みの内容は商業機密に 属しますので公開できません。</p>  <p>図 4-9 SURC-4 と BETA-V5.1 実験と MAAP4 コード予測の侵食量の比較^[23]</p>		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線：従来の PWR の公開文献から追加した内容

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

女川原子力発電所 2号炉	泊発電所 3号炉	相違理由
<p>本資料のうち、枠囲みの内容は商業機密に 属しますので公開できません。</p>  <p>図 4-10 CCI-3 実験（玄武岩系コンクリート）の侵食深さ^[12]</p>		

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

MCCI 現象への影響因子				相違理由
MCCI 現象の要因		不確かさ要因	有効性評価の扱い、感覚解析の要否	
下部ヘッド破損モード	破損部位 破損口径・変化量	下部ヘッド貫通部の中で最も大口径の割 合で発生する溶融炉心の瞬時破損を想定し、破損口径の拡大も考慮しているため、感度解析不要。	下部ヘッド貫通部の中で最も大口径の割 合で発生する溶融炉心の瞬時破損を想定し、破損口径の拡大も考慮しているため、感度解析不要。	
溶融炉心下量	原子炉圧力容器内溶融進展	全炉心相当を想定	全炉心相当の最も厳しい溶下量を想定し ているため、感度解析不要。	
アル保	アル保	ベースタルの注水開始条件及び注水流量	エントレインメント係数に不確かさがあるため、MAAP コードの不確かさ新規開発(FARO 実験解析に基づく)で感度解析を実施。	
溶融炉心の粒子化	エントレインメント係数	実験解析を元に、粒子化割合を少ないと評価する値を使用	最も大きい溶下量を想定して、粒子化割合を小さくし、水に落した際のデブリケンシング量を小さくして繰り返す割合を想定するため、感度解析不要。	
溶融炉心の軋がり	溶融炉心シェット径	破損口径に対応した径を考慮	溶融炉心の軋がりを抑制した場合を想定す る場合もえた感度解析等の取り扱いを行って いるため、感度解析不要。	
溶融炉心の軋がり	水による軋がり抑制	蛇行の知見から、全面に軋がることを想定し、均一堆積モデルを使用	蛇行の知見から、全面に軋がることを想定す る場合もえた感度解析等の取り扱いを行って いるため、感度解析不要。	
デブリから水への熱伝達	デブリ上面の性状	粒子状ペッドの熱流束として、異常的な範 囲内で保守側の想定をして、大気圧状態で 800W/m ² として圧力依存性を考慮	粒径やボロシリケイトの不確かさを考慮して、 下限の熱流束に対して感度解析を実施。	
コンクリート種類 〔玄武岩系コンクリートの 優劣の異方性〕	壁方向と床方向の熱分配	溶融ブールが完全な底面の場合は対流熱 伝導係数として、床方向クラストへは 壁方向クラストへは	床方向と壁方向の優劣の影響を 比較して、CCL-3 実験で確認された熱分配 率を使用	
表 4-3 MCCI 評価の不確かさに関する整理結果				
表 4-1 MCCI の不確かさに関する整理結果 (1/2)				
影響因子	実機での実現象	解析上の取扱い、 解説上での取扱い、 感度解析条件	感度解析条件	
原子炉下部キャビティ への注入量	プローダウン水、スプレイ水等が原子炉下 部キャビティに回り込み、原子炉下部キャ ビティ水深が決まる。	ノードージャンクションモデルに従 い、原子炉下部キャビティ水深 水量が評価される。	原子炉下部キャビティ水深 (5, (1) にて感度解析実施)	
エント雷イン量	デブリジェット径が大きいため、水中に落 下する溶融炉心の内、エント雷インされる 部分はジェットの表面近傍に限られると 想定される。	逆円錐型のデブリジェットに対して、 Ricou-Spalding 相間式によつて評価 される。	エント雷インメント係数 (5, (2) にて感度解析実施)	
デブリジェット径	破損口を侵食しながらデブリジェットが 流出すると想定される。	ジェット径は初期破損口径から破損口 の侵食を考慮して評価される。	エント雷インメント係数 (5, (2) にて感度解析実施)	
溶融炉心落下速度	破損口径、原子炉容器内外圧力差、重力か ら決まると想定される。	落下速度は、破損口径、原子炉容器内 外圧力差、重力から評価される。	エント雷インメント係数 (5, (2) にて感度解析実施)	
堆積したデブリ粒子	連続層として原子炉下部キャビティ床面 に堆積した溶融炉心の上に粒子状ベッド が堆積すると想定される。あるいは、連続 層の溶融炉心の中に巻き込まれると想定 される。	連続層の溶融炉心と区別なく、平板状 の発熱体として評価される。	水一溶融炉心間の熱伝達係数 (5, (4) にて感度解析実施)	
溶融炉心の軋がり及び 堆積形状	溶融炉心が過熱度を持ち断続的に原子炉 下部キャビティ床面横相当に軋が ると想定される。	床面積全面に一様に軋がるとして、原 子炉下部キャビティ床面横相当に軋が ると想定される。	溶融炉心の軋がり面積 (5, (3) にて感度解析実施)	

表 4-3 MCC I 評価の不確かさに関する整理結果

船舶上の船体

表4-1 MCCの種別と規則(1/2)

船舶の分類	規則
船舶の運航	第1章
船舶の構造	第2章
機器	第3章
乗組員	第4章
貨物	第5章
船舶の運航	第6章
船舶の構造	第7章
機器	第8章
乗組員	第9章
貨物	第10章

影響因子	実験での実現象	解析上の取扱い	
		感度解析実行	感度解析実施
原子炉下部キャビティへの注入量	プローダウン水、スプレイ水等が原子炉下部キャビティに回り込み、原子炉下部キャビティ水深が決まる。	ノードージャンクションモデルに従い、原子炉下部キャビティに流れ込む水量が評価される。	原子炉下部キャビティ水深 (5, (1) にて感度解析実施)
エントレインメント量	デブリジェット径が大きいため、水中に落する溶融炉心の内、エントレインされる部分はジェットの表面近傍に限られると想定される。	逆円錐型のデブリジェットに対して、Picou-Spalding 相間式によつて評価される。	エントレインメント係数 (5, (2) にて感度解析実施)
デブリジェット径	破損口を侵食しながらデブリジェットが流出すると想定される。	ジェット径は初期破損口径から破損口の慢食を考慮して評価される。	エントレインメント係数 (5, (2) にて感度解析実施)
溶融炉心落下速度	破損口径、原子炉容器内外圧力差、重力から決まると想定される。	落下速度は、破損口径、原子炉容器内外圧力差、重力から評価される。	エントレインメント係数 (5, (2) にて感度解析実施)
堆積したデブリ粒子	連続層として原子炉下部キャビティ床面に堆積した溶融炉心の上に粒子状ベッドが堆積すると想定される。あるいは、連続層の溶融炉心の中に巻き込まれると想定される。	連続層の溶融炉心と区別なく、平板状の発熱体として評価される。	水一浴融炉心間の熱伝達係数 (5, (4) にて感度解析実施)
溶融炉心のせり及び堆積形状	溶融炉心が過熱度を持ち断続的に原子炉下部キャビティ床に落下すること等から、原子炉下部キャビティ床面積相当に粒があると想定される。	床面積全面に一様に粒があるとして、原床面積の設計値を入力する。	溶融炉心のせり及び堆積 (5, (3) にて感度解析実施)

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来の PWR の公開文献から追加した内容

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																								
	<p style="text-align: center;">表4-1 MCCIの不確さに関する整理結果 (2/2)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>影響因子</th> <th>実機での表現象</th> <th>解析上の取扱い</th> <th>感度解析条件</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>水と溶融炉心の伝熱</td> <td>実機スケールでは、溶融炉心の上面に形成されるグラストには亀裂が生じ、溶融ブールと水が直接接触することで冷却が促進すると想定される。</td> <td>平板状の発熱体に対して、Kutateladzeによる評価結果によつて評価される。</td> <td>水—溶融炉心間の熱伝導係数（5、(4)にて感度解析実施）</td> </tr> <tr> <td>上面グラストの亀裂、表面形状及び温度低下</td> <td>実機スケールでは、溶融炉心の上面に形成されるグラストには亀裂が生じ、グラスト表面温度が低下すると想定される。</td> <td>平板状の発熱体に対して、Kutateladzeによる評価結果によつて評価される。</td> <td>MCCIを促進する取扱いのため、感度解析不要</td> </tr> <tr> <td>溶融ブールと下面及び側面グラスト間の伝熱</td> <td>溶融ブール内の対流によって下面及び側面グラストへ伝熱すると想定される。</td> <td>対流熱伝達相関式によって評価される。</td> <td>原子炉下部キャビティ注水あり条件ではMCCIへの影響が小さいため、感度解析不要</td> </tr> <tr> <td>下面グラストとコングリートの接触面積</td> <td>下面グラスト内の熱伝導によってコングリートへ伝熱すると想定される。</td> <td>境界温度と熱伝導方程式によつて評価される。</td> <td>MCCIを促進する取扱いのため、感度解析不要</td> </tr> <tr> <td>コンクリート組成</td> <td>コンクリートが分解温度に達すると吸熱熱量に応じて食を開始し、その過程で組成に応じて非凝縮性ガスが放出されると想定される。</td> <td>物性値が把握できており、感度解析不要</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	影響因子	実機での表現象	解析上の取扱い	感度解析条件	水と溶融炉心の伝熱	実機スケールでは、溶融炉心の上面に形成されるグラストには亀裂が生じ、溶融ブールと水が直接接触することで冷却が促進すると想定される。	平板状の発熱体に対して、Kutateladzeによる評価結果によつて評価される。	水—溶融炉心間の熱伝導係数（5、(4)にて感度解析実施）	上面グラストの亀裂、表面形状及び温度低下	実機スケールでは、溶融炉心の上面に形成されるグラストには亀裂が生じ、グラスト表面温度が低下すると想定される。	平板状の発熱体に対して、Kutateladzeによる評価結果によつて評価される。	MCCIを促進する取扱いのため、感度解析不要	溶融ブールと下面及び側面グラスト間の伝熱	溶融ブール内の対流によって下面及び側面グラストへ伝熱すると想定される。	対流熱伝達相関式によって評価される。	原子炉下部キャビティ注水あり条件ではMCCIへの影響が小さいため、感度解析不要	下面グラストとコングリートの接触面積	下面グラスト内の熱伝導によってコングリートへ伝熱すると想定される。	境界温度と熱伝導方程式によつて評価される。	MCCIを促進する取扱いのため、感度解析不要	コンクリート組成	コンクリートが分解温度に達すると吸熱熱量に応じて食を開始し、その過程で組成に応じて非凝縮性ガスが放出されると想定される。	物性値が把握できており、感度解析不要		
影響因子	実機での表現象	解析上の取扱い	感度解析条件																							
水と溶融炉心の伝熱	実機スケールでは、溶融炉心の上面に形成されるグラストには亀裂が生じ、溶融ブールと水が直接接触することで冷却が促進すると想定される。	平板状の発熱体に対して、Kutateladzeによる評価結果によつて評価される。	水—溶融炉心間の熱伝導係数（5、(4)にて感度解析実施）																							
上面グラストの亀裂、表面形状及び温度低下	実機スケールでは、溶融炉心の上面に形成されるグラストには亀裂が生じ、グラスト表面温度が低下すると想定される。	平板状の発熱体に対して、Kutateladzeによる評価結果によつて評価される。	MCCIを促進する取扱いのため、感度解析不要																							
溶融ブールと下面及び側面グラスト間の伝熱	溶融ブール内の対流によって下面及び側面グラストへ伝熱すると想定される。	対流熱伝達相関式によって評価される。	原子炉下部キャビティ注水あり条件ではMCCIへの影響が小さいため、感度解析不要																							
下面グラストとコングリートの接触面積	下面グラスト内の熱伝導によってコングリートへ伝熱すると想定される。	境界温度と熱伝導方程式によつて評価される。	MCCIを促進する取扱いのため、感度解析不要																							
コンクリート組成	コンクリートが分解温度に達すると吸熱熱量に応じて食を開始し、その過程で組成に応じて非凝縮性ガスが放出されると想定される。	物性値が把握できており、感度解析不要																								

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

実機で想定される現象	解析上の取り扱い	泊発電所3号炉	相違理由
<p>図 4-12 溶融炉心とコンクリートの相互作用における実機と想定された現象と解析上の取り扱いの比較</p>	<p>実機で想定される現象</p> <p>解析上の取り扱い</p>	<p>泊発電所3号炉</p> <p>実機で想定される現象</p> <p>計算モデルの扱い</p>	<p>図 4-1 溶融炉心伝熱の想定される現象と解析上の取り扱いとの比較概要図 (1/2)</p> <p>原子炉下部キャビティでの溶融炉心挙動</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>計算モデルの扱い</p> <p>実機で想定される現象</p>	<p>泊発電所3号炉</p> <p>赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容</p>	

図4-1 溶融炉心伝熱の想定される現象と解析上の取扱いとの比較概念図 (2/2)
溶融炉心と冷却水及びコンクリートとの相互作用

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来の PWR の公開文献から追加した内容

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>【参考のため掲載順を入れ替え】</p>  <p>図4-11 MCCIにおける不確かさに関する流れ図</p>	 <p>図4-2 MCCIにおける不確かさに関する流れ図</p>	

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来の PWR の公開文献から追加した内容

泊発電所 3 号炉 有効性評価 比較表

付録 3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付 3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

女川原子力発電所 2 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由
	 <p>(a) デブリ ジェット径が 小さい場合</p> <p>(b) デブリ ジェット径が 大きい場合</p> <p>水中に落下したデブリ ジェットは細粒化し、逆円錐状となる。ジェット径が大きい場合、細粒化されずに床に到達する割合が増大する。一方、ジェット径が小さい場合、ジェットは床に到達するまでに全量が細粒化する。</p>	

図 4-3 デブリ ジェット径と細粒化量の関係

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由									
<p>5. 感度解析と評価</p> <p>ペデスタル床上の溶融炉心の堆積高さが高い方が、溶融炉心の冷却性が悪くなり、MCCIの影響が厳しくなる。国内BWRでは、全炉心が落下した場合には、溶融炉心の堆積高さはMark-I改やMark-IIで約1m程度であり、ABWRでは約0.5m程度である。このため、ここでは、溶融炉心の堆積高さの高いBWR5 Mark-I改プラントを対象に感度解析を行う。前節の検討を踏まえ、BR5 Mark-I改プラントの大LOCAシーケンスを対象に抽出されたパラメータの感度解析を実施した。</p> <p>また、ガスの発生の影響を見るために参考解析として石灰岩系コンクリートを想定した解析も実施した。</p>	<p>5 感度解析と評価</p> <p>前章において抽出したパラメータに関して感度解析によりその影響程度を把握した。感度解析のベースケースは、3ループプラントの「大破断LOCA+ECCS注入失敗+CVスプレイ注入失敗」である。</p> <p>(1) 原子炉下部キャビティ水深 解析条件</p> <p>ベースケースでは、炉心損傷検知後30分で代替格納容器スプレイを実施することとしている。感度解析ケースでは、代替格納容器スプレイ作動のタイミングがベースケースよりも30分遅くなることを想定する。この場合、原子炉下部キャビティへの注水も遅れ、原子炉下部キャビティ内の溶融炉心冷却に影響を与える可能性がある。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th><th>代替格納容器スプレイ作動</th><th>設定根拠</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ベースケース</td><td>炉心溶融後30分</td><td>運転員等操作余裕時間として設定</td></tr> <tr> <td>感度解析ケース</td><td>ベースケース+30分</td><td>ベースケースより更に30分遅くなることを想定</td></tr> </tbody> </table>	項目	代替格納容器スプレイ作動	設定根拠	ベースケース	炉心溶融後30分	運転員等操作余裕時間として設定	感度解析ケース	ベースケース+30分	ベースケースより更に30分遅くなることを想定	※PWRでは事前に水張りを実施することから感度解析が必要となるめ記載
項目	代替格納容器スプレイ作動	設定根拠									
ベースケース	炉心溶融後30分	運転員等操作余裕時間として設定									
感度解析ケース	ベースケース+30分	ベースケースより更に30分遅くなることを想定									

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>解析結果</p> <p>図5-1-1～5-1-9に、原子炉下部キャビティ水深の感度解析結果を示す。</p> <p>ベースケースと感度解析ケースで、本パラメータの影響は炉心溶融後30分以降に現れる。代替格納容器スプレイ作動のタイミングがベースケースに比べて30分遅くなつたことにより、原子炉容器破損時点の原子炉下部キャビティ水深がベースケースに比べて約半分に減少する。しかしながら、原子炉容器が破損し、溶融炉心が原子炉下部キャビティに落下して以降は、ベースケースと感度解析ケースで大きな違いはない、コンクリート侵食深さはベースケースが約3mm、感度解析ケースが約4mmとなった。</p> <p>デブリジェットの径は原子炉容器破損口径に相当し、原子炉容器破損後に溶融炉心が原子炉下部キャビティに落下するのに応じて、原子炉容器下部ヘッドが侵食して破損口径が拡大していく。事故発生後約2.8時間には原子炉容器の2回目の破損が生じ、その破損口から溶融炉心が原子炉下部キャビティに落下し、破損口径が拡大していく。この現象については、ベースケースと感度解析ケースで大きな違いはない。破損口径は、溶融炉心による侵食により40～60cmまで早期に拡大する。また、原子炉下部キャビティ水位は、原子炉容器破損以後、0.5～2mの範囲にある。この水位及びジェット径をDEFOR実験の知見（図3.1-34）に適用する。原子炉下部キャビティ水位が図の範囲外であるものの、外挿すると、実機ではデブリジェットはほぼケーキ状に堆積することが分かる。</p> <p>評価</p> <p>原子炉下部キャビティ水深のコンクリート侵食に対する感度は小さく、その不確かさが有効性評価の結果に与える影響は小さいと言える。</p>	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(1) エントレインメント係数の感度解析</p> <p>エントレインメント係数は、ベースケースでは [] を設定しているが、感度解析ケースでは、MAAPコードのFARO実験解析を元に設定されている当該変数の不確かさ範囲のうち、最小値である [] と最大値である [] の感度解析を実施する。感度解析ケースを表5-1に示す。解析結果を図5-1-1a, 図5-1-1b, 図5-1-2a, 図5-1-2b及び表5-5に示す。</p> <p>エントレインメント係数が小さいと粒子化割合が減り、落下時のクエンチによる除熱量が減るために、床に堆積する溶融炉心の温度はベースケースより高めに推移し、コンクリートへの伝熱量も増加するため、侵食量は若干増えている。エントレインメント係数が大きいと粒子化割合が増えて逆のことが起り、侵食量は若干減少している。</p> <p>エントレインメント係数の不確かさ幅の範囲では、コンクリート侵食量への影響は小さい。</p>	<p>(2) Ricou-Spaldingのエントレインメント係数 解析条件</p> <p>エントレインメント係数はベースケースでは [] を設定しているが、感度解析ケースでは、原子炉下部キャビティ底に直接落下する塊状の溶融炉心を多くして、コンクリートが加熱されやすくなるよう、MAAPコードの当該変数の推奨範囲 [] のうち最も小さい値、即ち、細粒化割合が小さく評価される値である [] を設定する。なお、推奨範囲とは、FCIの大規模実験に対するベンチマーク解析において検討された範囲のことである。FCIの大規模実験の条件として、水プールの水深は0.87～2.05m、水プールのサブクール度は飽和～124K、雰囲気圧力条件は2～5.8MPa(高圧条件)、0.2～0.5MPa(低圧条件)を考慮している。一方、溶融炉心が原子炉下部キャビティへ落下する時点の特徴的な条件では、原子炉下部キャビティの水位は1～2m、原子炉下部キャビティ内の冷却水のサブクール度は数十℃、雰囲気圧力は0.2～0.3MPa(abs)であり、実験条件は有効性解析の特徴的な条件を包括する。したがって、実験で検討された範囲に対して感度を確認すれば十分といえる。なお、デブリジェット径については、実験条件と実機条件に差があり、実機条件の方が、径が大きい。このため、実機条件では細粒化される溶融炉心は一部であり、残りの大部分は連続層のまま原子炉下部キャビティ床に堆積すると考えられる。実験ではジェット径に対して水深が深いため、ジェットの先端が床に到達せず、ほとんどすべての溶融炉心が細粒化されており、この条件に対してエントレインメント係数の幅が評価されている。したがって、実機条件のように、ジェット径に対する水深が浅い場合には、エントレインメント係数はより小さく評価されると考えられるが、デブリジェット径が大きいこととエントレインメント係数が小さいことは等価といえるため、デブリジェット径の不確かさはエントレインメント係数の不確かさとして評価する。また、溶融炉心の過熱度が大きい場合には、冷却されずに原子炉下部キャビティ床に堆積し、凝集状態になるが、このような状況についてもエントレインメント係数が小さい場合に相当し、溶融炉心の過熱度の不確かさもエントレインメント係数の不確かさとして評価することができる。</p>	

表5-1 エントレインメント係数のベースケースと感度解析ケース

パラメータ	ベースケース (有効性評価)	感度解析ケース	根拠
①エントレインメント係数	[]	(1) [] (小) (2) [] (大)	(1) MAAP 不確かさ範囲*の最小値 (2) MAAP 不確かさ範囲*の最大値 *FARO 実験解析を元に設定

本資料のうち枠囲みの内容は商業機密に属しますので公開できません。


項目	エントレインメント係数	設定根拠
ベースケース	[]	当該変数推奨範囲の最確値
感度解析ケース	[]	当該変数推奨範囲の最小値

枠囲みの内容は商業機密に属しますので公開できません。

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	 <p>ベースケース</p> <p>感度解析ケース</p> <p>解析結果</p> <p>図5-2-1～5-2-10に、エントレインメント係数の感度解析結果を示す。ベースケースと感度解析ケースで、本パラメータの影響は原子炉容器破損以降に現れる。溶融炉心が原子炉下部キャビティに落下する時点（1.5時間）での原子炉格納容器圧力の上昇は、感度解析ケースの方がわずかに小さいことから、溶融炉心の細粒化量が少なく、塊状のまま原子炉下部キャビティに落下する溶融炉心の量が増加していることが分かる。溶融炉心のエント雷インメント割合を比較すると、ベースケースでは約0.2であるのに対して、感度解析ケースでは、約0.1となっている。したがって、溶融炉心のうち、大半は連続層として原子炉下部キャビティ床に堆積し、落下中に細粒化する溶融炉心は一部であると言える。また、図5-2-10に表示しているエント雷インメント割合は溶融炉心の落下中の値であり、床面に堆積する粒子状ベッドの割合は、DEFOR試験の結果から、更に小さくなると考えられる。なお、MAAPコードでは、細粒化された溶融炉心は連続層の溶融炉心と混合された状態で原子炉下部キャビティ床に堆積し、溶融炉心とクラストからなる平板上の発熱体として模擬している。</p> <p>溶融炉心と水の熱流束を比較すると、約1.5時間以降は、ベースケースと感度解析ケースとでピーク値は同等であるが、感度解析ケースでは、高い熱流束の継続時間がわずかに長く、溶融炉心の冷却に要している結果となっている。次のピークについては、ベースケースと感度解析ケースとで大きく異なり、感度解析ケースにおいて高いピークが表れているが、これは、エント雷インメント係数を小さくすることで、細粒化されずに塊状のまま原子炉下部キャビティ床に到達した溶融炉心が多くなっていることによる。以下、同様の傾向となっている。なお、水と溶融炉心間の熱流束が約1.3MW/m²の時間帯と約0.5MW/m²の時間帯に分かれているのは、時間帯によって原子炉下部キャビティに落下した溶融炉心の保有熱が異なるためである。熱流束が大きい（約1.3MW/m²）時間帯は、溶融炉心が多量に落下した後であり、その時間帯では、溶融炉心の</p>	<p>エント雷インメント係数を小さく設定し、原子炉下部キャビティ底に直接落下する塊状の溶融炉心を多くする。</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来の PWR の公開文献から追加した内容

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>保有熱は大きく、限界熱流束相当の熱流束が発生する。その後、溶融炉心が冷却、固化したクラストの状態になると、温度が周辺の水プールと同程度まで低下するため、除熱量は崩壊熱に制限され、熱流束は約 0.5MW/m^2 まで小さくなる。MAAP コードの解析モデルでは、クラストから水への伝熱は沸騰熱伝達として扱っており、熱流束は Kutateladze の式を用いて計算され、その係数として 0.1 を使用している。溶融炉心と水との間の熱伝達の不確かさ、あるいは熱伝達相関式の不確かさが存在し、熱伝達が悪化する場合には、大きい保有熱を持つ溶融炉心は冷却されにくくなり、コンクリート温度が高く維持されることが予想される。熱伝達の不確かさについては、「(4) 水—溶融炉心間の熱伝達係数」において考察する。</p> <p>一方、溶融炉心とコンクリートの熱流束についても、水との熱伝達の場合と同様であり、溶融炉心の冷却に時間要することから、コンクリートへの熱流束がわずかに大きいが、長時間継続することはないため、コンクリートの侵食深さへの影響はわずかであり、継続的なコンクリート侵食が発生する状況ではない。コンクリート侵食深さはベースケースが約 3mm、感度解析ケースが約 4mm となった。なお、溶融炉心とコンクリートとの間の熱伝達については、基本的には溶融炉心側からコンクリート側に熱が流れが、熱が逆向きに流れることもある。これは、コンクリート表面温度は溶融炉心が落下した後に急激に上昇し、その後、溶融炉心が上面の水に冷却されるためコンクリート表面温度も低下するが、その際一時的にコンクリート表面温度と溶融炉心の温度が逆転する場合があり、そのときに溶融炉心とコンクリートとの熱流束が負の値となるためである。MAAP コードの解析モデルでは、溶融プールとクラストの界面は対流熱伝達を仮定する。クラスト内部は 2 次関数の温度勾配を持つと仮定し、クラストとコンクリートの界面がコンクリート表面温度となる。コンクリート内では、深さ方向に 1 次元の熱伝導方程式により温度分布を持つ仮定をしている。溶融炉心とコンクリートの間の熱伝達には不確かさが存在するが、接触面積が小さくなる場合には、コンクリートへの伝熱量が小さくなり、コンクリート侵食は抑制される方向となるため、不確かさの観点では問題とならない。</p> <p>また、ジェットの径及び落下速度の不確かさについては、「4. 不確かさに関する整理」に記載したとおり、エントレインメント係数の不確かさと重複させると約 5 割の不確かさがあり結果を厳しくする方向である。これについて、約 □ 割の不確かさ幅で感度を確認した結果、溶融炉心のエントレインメント割合については感度が出ているものの、他のパラメータについては、水—溶融炉心間の限界熱流束の継続時間が若干長くなっている以外は、感度はほとんど現れない。これは、本事故シーケンスでは、溶融炉心に対するエントレイン割合が比較的小さいことにより、粒子状の溶融炉心からの除熱量が小さくなるためである。したがって、水—溶融炉心間の限界熱流束の感度としてはわずかであることから考察すると、約 5 割の不確かさを考慮した場合にも、その不確かさが有効性評価に与える影響は小さいと言える。</p> <p><u>評価</u></p> <p>エントレインメント割合のコンクリート侵食に対する感度は小さく、その不確かさが有効性評価の結果に与える影響は小さいと言える。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> 枠囲みの内容は商業機密に属しますので公開できません。 </div>	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由								
<p>(2) 上面熱流束の感度解析</p> <p>感度解析ケースを表5-2に示す。上面熱流束の不確かさを考慮した下限値として、Lipinski 0-D モデルにより評価される粒子状ベッドのドライアウト熱流束において、想定される範囲でドライアウト熱流束を小さくする条件の値を選定することとし、圧力 0.4MPa[abs]、粒子径 3 mm、及びポロシティ 0.26 を条件とした場合の熱流束である 800kW/m^2（一定）を選定した。解析結果を図5-2a、図5-2b 及び表5-5に示す。</p> <p>上面熱流束が小さいと水への熱伝達量が減少するため、溶融炉心の温度はベースケースより高めに推移し、コンクリートへの伝熱量も増加するため、侵食量は増えている。</p> <p>上面熱流束の不確かさ幅の範囲では、コンクリート侵食量への影響は大きい。</p>		※粒子状ベッドの形成を想定した感度解析は7.2.4.11に記載								
<p>表5-2 上面熱流束係数のベースケースと感度解析ケース</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>パラメータ</th><th>ベースケース (有効性評価)</th><th>感度解析ケース</th><th>根拠</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>②上面熱流束係数 (F_{chf})</td><td>$F_{chf}=0.1$ (default) 圧力依存性あり (大気圧状態で約 800kW/m^2)</td><td>800kW/m^2 一定</td><td>Lipinski 0-D モデルによる評価において、圧力 0.4MPa[abs]、粒子径 3 mm、ポロシティ 0.26 のドライアウト熱流束</td></tr> </tbody> </table>	パラメータ	ベースケース (有効性評価)	感度解析ケース	根拠	②上面熱流束係数 (F_{chf})	$F_{chf}=0.1$ (default) 圧力依存性あり (大気圧状態で約 800kW/m^2)	800kW/m^2 一定	Lipinski 0-D モデルによる評価において、圧力 0.4MPa[abs]、粒子径 3 mm、ポロシティ 0.26 のドライアウト熱流束	(3) 溶融炉心の拡がり面積 解析条件 溶融炉心の拡がり面積には不確かさがあり、拡がり面積が小さい場合にコンクリートへの熱流束が大きくなる。溶融炉心の落下過程において、冷却が進むと、拡がり面積が小さくなり、冷却されないと拡がり面積が大きくなる傾向となる（添付3-1）。 したがって、拡がりの形態として、以下の2ケースを考える。 ただし、水中での溶融物の拡がりの挙動については、これまで実験による知見も少なく、複雑であることから、以下の2ケースについては、実現象の不確かさを網羅するという観点で条件を設定した。したがって、本ケースの条件設定は、極端な条件として設定したものであり、現実的に起こりうるものではないと考える。 ・ 落下時に冷却されず高温のまま床に到達するケース ・ 落下時に細粒化などにより冷却が進むケース まず、落下時に冷却されずに高温のまま床に到達するケースでは、評価上、最初の原子炉容器破損による溶融炉心の落下により、原子炉下部キャビティ床面に約 47 m^2 の広さで拡がり、原子炉下部キャビティ床面積とほぼ同等となる。その後、断続的に溶融炉心が落下するため、溶融炉	※泊も女川同様に7.2.5.5で個別解析を実施
パラメータ	ベースケース (有効性評価)	感度解析ケース	根拠							
②上面熱流束係数 (F_{chf})	$F_{chf}=0.1$ (default) 圧力依存性あり (大気圧状態で約 800kW/m^2)	800kW/m^2 一定	Lipinski 0-D モデルによる評価において、圧力 0.4MPa[abs]、粒子径 3 mm、ポロシティ 0.26 のドライアウト熱流束							

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）


赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>心は床全面を超えて拡がると考えられるが、実際は原子炉下部キャビティ壁により拡がりは制限されるため、溶融炉心の拡がり面積としては原子炉下部キャビティ床一面を設定する。これは、ベースケースの設定と同等である。溶融炉心が床全面に拡がる場合、溶融炉心は原子炉下部キャビティ側面と接触する。溶融炉心は外周部にクラストを形成し、内部に溶融プールが存在する形態として扱う。溶融プールから側面クラスト内面へは対流熱伝達により伝熱し、側面クラストへは厚さ方向に2次関数の温度勾配を持つものとし、側面クラスト外面にてコンクリートへ熱伝導により伝熱する。コンクリート内部でも側面深さ方向に1次元の熱伝導方程式による温度分布を持つ。そして、コンクリート表面温度がコンクリートの融点を超えると侵食が開始する。</p> <p>一方、落下時に細粒化などにより冷却が進むケースでは、溶融炉心は原子炉下部キャビティ床全面に拡がらずに、局的に堆積する結果が得られている。このケースでは、落下過程において溶融炉心が冷却されやすくなるよう設定しており、固化による流動抵抗の増加によって、拡がりが小さくなっている。</p> <p>本ケースは以下の点から極端な条件で局的に溶融炉心が堆積するよう想定しており、実機条件よりも厳しい条件を与えるものである。</p> <p>デブリジェットが原子炉下部キャビティ床に到達するまでの落下過程において、溶融炉心と原子炉下部キャビティ水との接触により、溶融炉心から原子炉下部キャビティ水への伝熱が発生する。本ケースにおいては、溶融炉心の過熱度分がすべて伝熱されると仮定し、溶融炉心の融点まで冷却するよう条件を与えているが、実際は、溶融ジェット径が約0.5mと大きいため、落下過程で冷却されずに過熱度を保ったまま原子炉下部キャビティ床に到達する溶融ジェットの割合が大きいと考えられる。</p> <p>落下時に細粒化などにより冷却が進むケースにおいては、落下時に冷却されずに高温のまま床に到達するケースと同様、溶融炉心の質量を約50t(MAAPコードにおける1回目の原子炉容器破損による溶融炉心落下量相当)で、拡がり面積を算出しており、原子炉下部キャビティ床上に落下した溶融炉心は、この拡がり面積で堆積するよう仮定している。しかし、実際は原子炉容器破損以降、溶融炉心は断続的に原子炉下部キャビティへ落下することから、拡がりに寄与する溶融炉心量は更に大きくなり、拡がり面積は大きくなると考えられる。なお、本ケースでは溶融炉心の堆積高さが原子炉下部キャビティ水面より高くなった場合は、原子炉下部キャビティ水面より高い部分については、原子炉下部キャビティ水による冷却がないことから溶融状態のままであり、固化しないと考えられることから、溶融炉心の堆積の高さとしては原子炉下部キャビティ水深までとし、それ以降の堆積は横に拡がる設定とし、具体的には、溶融炉心の拡がり面積の初期値として、原子炉下部キャビティ床面積の約1/10を与えた。</p> <p>MAAPコードでは、水—溶融炉心間の伝熱は溶融炉心の上面のみ計算する。しかし、溶融炉心が局的に堆積する場合には、その側面も水と接触するため、側面からの除熱にも期待できる。そこで、上面に加えて側面からの除熱効果を考慮するため、溶融炉心形状として円柱を想定し、側面を伝熱面積に加える。計算上の取扱いとしては、局的に堆積した床面積を水への伝熱計算</p>	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由									
	<p>に使われる上面の面積とし、溶融炉心の落下量に応じて側面分の伝熱面積が増える分を上面の伝熱量の増分として考慮する。即ち、上面に側面を加算した面積に相当する比率を、上面から水への伝熱量の比率として設定する。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th><th>溶融炉心の拡がり面積</th><th>設定根拠</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ベースケース</td><td>原子炉下部キャビティ床面積の1/1</td><td>原子炉下部キャビティ区画床全面とする</td></tr> <tr> <td>感度解析ケース</td><td>原子炉下部キャビティ床面積の約1/10から落下量に応じて拡大</td><td>落下時に細粒化などにより冷却が進む</td></tr> </tbody> </table>  <p>ベースケース</p> <p>感度解析ケース</p> <p>解析結果</p> <p>図5-3-1～5-3-9に、溶融炉心の拡がり面積の感度解析結果を示す。</p> <p>ベースケースと感度解析ケースで、本パラメータの影響は原子炉容器破損以降に現れる。溶融炉心と水の熱流束については、感度解析ケースの方が、1MW/m²を超える*高い値が継続する結果となっている。これは、溶融炉心の拡がり面積を制限したこと、溶融炉心と水の接触面積が小さくなり、その結果溶融炉心の単位時間当たりの除熱量が小さくなつたことで、溶融炉心の冷却に時間を要しているためである。</p>	項目	溶融炉心の拡がり面積	設定根拠	ベースケース	原子炉下部キャビティ床面積の1/1	原子炉下部キャビティ区画床全面とする	感度解析ケース	原子炉下部キャビティ床面積の約1/10から落下量に応じて拡大	落下時に細粒化などにより冷却が進む	
項目	溶融炉心の拡がり面積	設定根拠									
ベースケース	原子炉下部キャビティ床面積の1/1	原子炉下部キャビティ区画床全面とする									
感度解析ケース	原子炉下部キャビティ床面積の約1/10から落下量に応じて拡大	落下時に細粒化などにより冷却が進む									

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(3) 溶融プールークラスト間の熱伝達係数の感度解析</p> <p>感度解析ケースを表5-3に示す。熱伝達係数の不確かさ幅の中で、床方向への熱伝達を大きくしたケースと壁方向への熱伝達を大きくしたケースの解析結果を図5-3-1a、図5-3-1b、図5-3-2a、図5-3-2b及び表5-5に示す。</p> <p>床方向への熱伝達を大きくすると、床方向へ侵食量は増えており、壁方向の侵食は若干減少している。壁方向への熱伝達を大きくすると、壁方向へ侵食量は増えており、床方向の侵食はあまり変わらない。</p> <p>溶融プールの熱伝達係数の不確かさ幅の範囲では、コンクリート侵食量への影響は小さい。</p>	<p>また、感度解析ケースの方が、溶融炉心の冷却が遅くなっていることから、溶融炉心とコンクリートの熱流束については、高い値が継続しているため、コンクリート侵食が進み、コンクリート侵食深さはベースケースが約3mmであるのに対して、感度解析ケースでは約18cmとなった。</p> <p>評価</p> <p>溶融炉心の拡がり面積が制限された場合の解析を実施し、コンクリート侵食に対する感度を確認した。溶融炉心の拡がり面積が制限された場合、コンクリート侵食が約18cmとなった。ただし、本感度解析は、極端な条件で局所的に溶融炉心が堆積するよう設定しており、実機条件よりも厳しい条件を与えるものである。</p> <p>※水—溶融炉心間の熱流束の上限値として設定している0.8MW/m²は大気圧下での条件であり、原子炉格納容器圧力は大気圧より大きいことから、熱流束も大きくなる。</p> <p>(4) 水—溶融炉心間の熱伝達係数</p> <p>解析条件</p> <p>水と溶融炉心の熱伝達には、Kutatladze相関式型の限界熱流束モデルを使用しており、ベースケースでは、水による冷却を伴った溶融炉心とコンクリートの相互作用に関する実験に基づき大気圧条件で0.8MW/m²に相当する値を使用している。</p> <p>なお、溶融炉心が原子炉下部キャビティ水に落下する際は、溶融炉心と原子炉下部キャビティ水の間で熱伝達が行われ、それにより溶融炉心が冷却されるとともに、原子炉下部キャビティ床に堆積する際に溶融炉心表面にクラストが形成されると考えられている。したがって、溶融炉心落下直後は熱流束が比較的高い状態が持続され、この間に溶融炉心の保有する熱は原子炉下部キャビティ水によって除熱される。その後、溶融炉心表面にクラストが形成された状態になると、熱流束は低下していく。</p> <p>また、CCI実験においても、溶融物への注水直後は高い熱流束が確認され、その後クラストが冷却されて熱流束も低下する結果が得られているとともに、クラストが自重及び原子炉下部キャビティ水の水頭などによる破損により、原子炉下部キャビティ水と直接接触することで再び高い熱流束が得られている。さらに、実機スケールの現象ではクラストにひび割れが生じることが文献²¹で示されており、高温の溶融炉心と上面水プールが再度直接接触して、高い熱流束が生じる現象が継続的に発生すると判断できる。</p> <p>²¹ M. T. Farmer et al., "Status of the Melt Coolability and Concrete Interaction (MCCI) Program at Argonne National Laboratory", Proc. of ICAPP'05, Korea, (2005)</p> <p>本パラメータについては、実験で観測された最大の熱流束を考慮したケース、実験で観測されたクラスト形成時の熱流束を考慮したケース、パルク冷却時、クラスト全体固化時、コンクリー</p>	<p>※異方性の影響 は“添付資料 7.2.5.3 コンク リート侵食の侵 食異方性につい て”に記載</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来の PWR の公開文献から追加した内容

泊発電所 3 号炉 有効性評価 比較表







付録 3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付 3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

女川原子力発電所 2 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由
	<p>ト混入時の各フェーズを考慮したケース、実験で観測された安定クラスト形成後に更に温度が低下した時点を考慮した実機条件としては仮想的なケースの 4 ケースの感度解析を実施する。</p> <p>感度解析ケース 1 では、CCI 実験において観測されている初期のパルク冷却期間中の熱流束である 3MW/m^2 を適用する。なお、常に高い熱流束が維持されるのではなく、溶融炉心の温度が低下した場合には、熱流束は崩壊熱を除去できる熱流束に制限される。</p> <p>感度解析ケース 2 では、上記の原子炉下部キャビティへの落下直後の高い熱流束や、クラストの破損による内部の溶融炉心と原子炉下部キャビティ水との直接接触を考慮せず、CCI-2 及び CCI-3 実験において初期のピークを除外した熱流束である 0.5MW/m^2 を選定する。</p> <p>ここで、以下の理由により CCI-1 実験については、感度解析の条件設定の際の検討対象から除外することとした。</p> <p>CCI 実験では、コンクリート侵食開始後に注水しており、クラストと溶融物の間に空洞が形成されている。これは、実験のような小スケールでは壁と壁の間でクラストが強固につながり、クラストブリッジが形成され、その下でコンクリート侵食により溶融物の液位が低下するためである。一方、実機スケールではクラストの自重及び水の水頭によりクラストが破損し、本実験のような空洞は生じないと考えられる。CCI-1 実験はクラストの形成後、約 10 分の時点でクラスト破損が生じ、熱流束が約 3MW/m^2 まで再上昇しているが、これはクラストと溶融物の間に形成された空洞の影響が大きく現れたケースであり、クラストが破損するまでは空洞の形成により熱流束が小さく、クラストが破損した後に破損箇所から水が流入し、高温の溶融物と水が直接接触することによって熱流束が大きくなったものである。実機スケールでは、このような空洞は形成されないと考えられるため、感度解析の条件設定の際の検討対象から除外することとした。</p> <p>感度解析ケース 3 では、次のように熱流束を設定する。</p> <p>まず、溶融炉心内部が溶融状態の場合、クラストは破損、浸水を繰り返し、安定したクラストは形成されないと考えられる。したがって、部分的にも溶融炉心から水へ、高い熱流束での伝熱となると考えられる。この時の現象は、小規模実験で溶融物へ注水を開始した時点と同等と考えられ、MACE 実験、CCI 実験では 1MW/m^2 以上の値が観測されている。溶融炉心の落下直後は、高温の溶融炉心と原子炉下部キャビティ水の直接接触により、更に高い熱流束が得られると考えられるが、本感度解析では、内部に溶融部が存在する間の熱流束として、一律に 0.8MW/m^2 を適用する。</p> <p>次に、溶融炉心全体が固化した後の挙動においては、原子炉下部キャビティへの落下直後の高い熱流束や、クラストの破損による内部の溶融炉心と原子炉下部キャビティ水との直接接触を考慮せず、CCI-2 及び CCI-3 実験において初期のピークを除外した熱流束である 0.5MW/m^2 を選定する。</p> <p>次に、コンクリート混入がある場合のドライアウト熱流束については、SSWICS 実験において確認されており、コンクリートの混入割合が約 15% に達した場合にドライアウト熱流束は約 0.125MW/m^2 となっている。15%までの間は、ドライアウト熱流束はほぼ直線的に低下しており、コンクリート混入割合が約 15%以上の場合には、ドライアウト熱流束はほぼ一定となっている。</p>	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由								
<p>表5-3 溶融プールークラスト間の熱伝達係数のベースケースと感度解析ケース</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>パラメータ</th><th>ベースケース (有効性評価)</th><th>感度解析ケース</th><th>根拠</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>③溶融プールークラスト間の熱伝達係数</td><td>溶融プールが完全な液相の場合の対流熱伝達係数として 床方向： 壁方向：</td><td>(1) 床： 壁： 壁：推奨入力値 (2) 床：推奨入力値 壁：床の1/4 (1)の逆とした。)</td><td>(1) 床：壁の1/4 (CCI-3実験反映) 壁：推奨入力値 (2) 床：推奨入力値 壁：床の1/4 (1)の逆とした。)</td></tr> </tbody> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>本資料のうち枠囲みの内容は商業機密に属しますので公開できません。</p> </div>	パラメータ	ベースケース (有効性評価)	感度解析ケース	根拠	③溶融プールークラスト間の熱伝達係数	溶融プールが完全な液相の場合の対流熱伝達係数として 床方向：  壁方向： 	(1) 床：  壁：  壁：推奨入力値 (2) 床：推奨入力値 壁：床の1/4 (1)の逆とした。)	(1) 床：壁の1/4 (CCI-3実験反映) 壁：推奨入力値 (2) 床：推奨入力値 壁：床の1/4 (1)の逆とした。)	<p>本感度解析では、コンクリート侵食量に応じて、上記のSSWICS実験において確認された熱流束を使用する。</p> <p>感度解析ケース4では、WETCOR, MACE, CCI実験においてクラスト全体が固化して温度が低下した状態の熱流束である0.2MW/m^2を適用する。これについて、溶融炉心は、溶融状態で原子炉下部キャビティ水と直接接触するため、溶融炉心落下直後は高い熱流束が得られると考えられるが、本感度解析は溶融炉心落下直後から、安定化クラスト形成後の熱流束を仮定しているという点で、仮想的なケースであると言える。</p>	
パラメータ	ベースケース (有効性評価)	感度解析ケース	根拠							
③溶融プールークラスト間の熱伝達係数	溶融プールが完全な液相の場合の対流熱伝達係数として 床方向：  壁方向： 	(1) 床：  壁：  壁：推奨入力値 (2) 床：推奨入力値 壁：床の1/4 (1)の逆とした。)	(1) 床：壁の1/4 (CCI-3実験反映) 壁：推奨入力値 (2) 床：推奨入力値 壁：床の1/4 (1)の逆とした。)							



項目	Kutateladze係数	設定根拠
ベースケース	0.1 (0.8MW/m^2 相当 ^(注))	水による冷却を伴った溶融炉心とコンクリートの相互作用に関する実験に基づく値
感度解析ケース1	0.375 (3MW/m^2 相当 ^(注))	CCI-2実験で初期ピークを模擬した熱流束値
感度解析ケース2	0.0625 (0.5MW/m^2 相当 ^(注))	CCI-2,3実験で初期ピーク値を除外した熱流束値
感度解析ケース3	溶融物存在時 0.1 (0.8MW/m^2 相当 ^(注)) 全体固化時 0.0625 (0.5MW/m^2 相当 ^(注)) コンクリート15%混入時 0.015625 (0.125MW/m^2 相当 ^(注))	溶融物存在時はベースケースと同様。全体固化時は感度解析ケース2と同様。コンクリート混入時はSSWICS実験での熱流束値
感度解析ケース4	0.025 (0.2MW/m^2 相当 ^(注))	WETCOR, MACE, CCI実験においてクラスト全体が固化して温度が低下した状態の熱流束値

(注) 大気圧条件

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	 <p>ベースケース</p>  <p>感度解析ケース</p>	

解析結果

図5-4-1～5-4-10に、水－溶融炉心間の熱伝達係数の感度解析結果を示す。

ベースケースと感度解析ケースで、本パラメータの影響は原子炉容器破損以降に現れる。

まず感度解析ケース1について考察する。感度解析ケース1では、溶融炉心と水の熱流束について、瞬間に 2MW/m^2 以上となる場合があり、ベースケースの限界熱流束（約 1.3MW/m^2 ）に比べて高く、限界熱流束の継続時間はベースケースよりも短くなっている。感度解析ケースでは、溶融炉心落下時の高い熱流束を考慮しているため、溶融炉心温度の低下が顕著であり、コンクリートの侵食深さは0mmとなった。

感度解析ケース2では、溶融炉心と水の熱流束について、感度解析ケースでは限界熱流束の値は約 0.8MW/m^2 （大気圧で 0.5MW/m^2 相当）とベースケースより低く、限界熱流束の持続時間はベースケースより若干長く、約20分となっている。感度解析ケースでは、溶融炉心落下直後の高い熱流束を考慮していないことから、溶融炉心温度の低下が緩やかになっており、コンクリートと溶融炉心間の熱伝達もより長時間継続したため、コンクリートの侵食深さはベースケースに比べて増加したもの有意ではなく、約7mmとなった。

感度解析ケース3では、溶融炉心と水の熱流束について、初期はベースケースと同様であるが、全体固化後は約 0.8MW/m^2 （大気圧で 0.5MW/m^2 相当）とベースケースより低く、限界熱流束の持続時間はベースケースより長くなっている。感度解析ケースでは、溶融炉心落下直後の高い熱流束を考慮していないことから、溶融炉心温度の低下が緩やかになっており、コンクリートと溶融炉心間の熱伝達もより長時間継続したため、コンクリートの侵食深さはベースケースに比べて若干増加したもの有意ではなく、約3mmとなった。

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由								
<p>(4) 石灰岩系コンクリートを想定した参考解析</p> <p>解析条件を表5-4に示す。コンクリートの組成や物性は、表4-1及び表4-2に示す値を使用している。石灰岩系コンクリートを想定した場合の解析結果を図5-4a, 図5-4b, 図5-4c, 図5-4d及び表5-5に示す。石灰岩系コンクリートの場合、床方向及び壁方向の侵食量は若干増加しているが、感度は小さい。また、原子炉格納容器内のガスモル分率もベースケースと同様な結果となる。このケースのようにコンクリート侵食量が小さい場合は、石灰岩系コンクリートの影響は小さい。</p>	<p>感度解析ケース4では、溶融炉心と水の熱流束について、約0.3MW/m²で推移しており、ベースケースの限界熱流束（約1.3MW/m²）に比べて低い値となっている。これは、Kutateladze係数を小さくすることで、溶融炉心から水への熱流束が小さく評価された結果であり、感度解析ケースでは概ね一定の熱流束が継続している。溶融炉心とコンクリートの熱流束については、最初のピーク値が最も高く、この時点でも最もコンクリートが熱せられており、感度解析ケースでは、0.1MW/m²前後の熱流束が継続している。その結果、コンクリートの侵食深さはベースケースの解析結果である約3mmに比べて増加し、約20cmとなった。崩壊熱は時間の経過に伴い減衰し、水による除熱量は前述のとおり概ね一定の値が維持されるため、その結果、約8時間の時点でコンクリート表面温度は融点を下回りコンクリート侵食は停止する。</p> <p>評価</p> <p>水-溶融炉心間の熱流束に対する感度解析を実施し、コンクリート侵食に対する感度を確認した。感度解析ケース1, 2, 3においては、有意なコンクリート侵食には至らず、その不確かさが有効性評価の結果へ与える影響は小さい。一方、溶融炉心落下直後から、安定化クラスト形成後の熱流束を仮定した条件のケース4では、コンクリート侵食が有意に進む結果となった。ただし、本ケースは、前述のとおり、溶融炉心落下直後の高い熱流束の状態を無視した仮想的なケースであり、現実的に起こり得るものではないと考える。</p>	<p>※コンクリート組成に関する感度解析は基本的考え方の6.5.9に記載</p>								
<p>表5-4 コンクリート種類を変えた参考解析条件</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>パラメータ</th><th>ベースケース (有効性評価)</th><th>参考解析ケース</th><th>根拠</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>コンクリート種類</td><td>玄武岩系</td><td>石灰岩系</td><td>ガス発生の影響を確認する。</td></tr> </tbody> </table>	パラメータ	ベースケース (有効性評価)	参考解析ケース	根拠	コンクリート種類	玄武岩系	石灰岩系	ガス発生の影響を確認する。	<p>(5) 感度解析パラメータの組合せ</p> <p>MCCIは、原子炉下部キャビティ底に堆積した溶融炉心が周囲のコンクリートや原子炉下部キャビティ水と伝熱する過程でさまざまなパターンの不確かさが考えられること、また直接的な実験例が少なく知見が不十分であることから「4. 不確かさに関する整理」にて抽出したパラメータの組合せを考慮し、感度解析を実施する。</p> <p><u>解析条件</u></p>	<p>※BWRは個々の感度解析のみ実施しているが、PWRでは個々の感度を持つパラメーターを組み合わせ、</p>
パラメータ	ベースケース (有効性評価)	参考解析ケース	根拠							
コンクリート種類	玄武岩系	石灰岩系	ガス発生の影響を確認する。							

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>解析条件の設定に当たっては、「5 感度解析と評価（3）溶融炉心の拡がり面積」において設定した条件に則り、溶融炉心の拡がりの形態に着目し、拡がりのケースとして以下の2ケースとなるよう各パラメータを組み合わせた感度解析を実施した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 落下時に冷却されず高温のまま床に到達するケース ・ 落下時に細粒化などにより冷却が進むケース <p>感度解析の組合せとして、「落下時に冷却されず高温のまま床に到達するケース」では、細粒化が進みにくくなるよう設定するため、エントレインメント係数を推奨範囲の最小値とし、溶融炉心の拡がり面積としては、原子炉下部キャビティ床面積を設定した。</p> <p>一方、「落下時に細粒化などにより冷却が進むケース」では、細粒化が進みやすくなるよう設定するため、エントレインメント係数は推奨範囲の最大値とし、溶融炉心の拡がり面積としては、「5 感度解析と評価（3）溶融炉心の拡がり面積」で設定した面積とした。</p> <p>なお、水深については不確かさの範囲では結果への影響が小さいため、ベースケースの値を使用する。また、水－溶融炉心間の熱流束については、両ケースとも不確かさとして重畠させることとし、現実的な不確かさの幅を確認する観点から、「5 感度解析と評価（4）水－溶融炉心間の熱伝達係数」の感度解析ケース3の熱流束を使用する。</p> <p>以上から、パラメータの組合せとして次表の2ケースを考える。</p>	最も厳しい影響を確認している

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて(添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について)

赤字 : 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字 : 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線 : 従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉			泊発電所3号炉			相違理由
表5-5 MCC I 感度解析結果の一覧						
ケース	パラメータ設定	コンクリート侵食量	項目	パラメータ	設定値	設定根拠
有効性評価 (ベースケース)	・エントレインメント係数: [] ・上面熱流束: 約 800 kW/m^2 @ 1ata ($F_{chf}=0.1$ デフォルト) 圧力依存性考慮 ・溶融プールからクラストへの熱伝達係数 床: [] 壁: [] ・コンクリート組成及び物性値: 玄武岩系	床面: 2.4cm 壁面: 2.3cm	ベース ケース	代替格納容器 スプレイ作動	炉心溶融後 30 分	運転員等操作余裕時間として設定
	①-1 エントレインメント係数 小	エントレインメント係数: [] 床面: 3.6cm 壁面: 3.5cm		エントレインメント係数	[]	当該変数推奨範囲の最確値
	①-2 エントレインメント係数 大	エントレインメント係数: [] 床面: 1.7cm 壁面: 1.7cm		溶融炉心の 拡がり面積	原子炉下部キャビティ 床面積の 1/1	原子炉下部キャビティ区画床 全面とする
	② 上面熱流束 下限	800kW/m ² 一定 床面: 22.5cm 壁面: 21.6cm		Kutateladze 係数	0.1 (0.8 MW/m ² 相当 ^(注))	水による冷却を伴った溶融炉 心とコンクリートの相互作用 に関する実験に基づく値
③-1 溶融プール熱伝達 床方向大	溶融プール熱伝達係数 床: [] 壁: []	床面: 2.4cm 壁面: 2.2cm	感度解析 ケース 1	代替格納容器 スプレイ作動	炉心溶融後 30 分	運転員等操作余裕時間として設定
	③-2 溶融プール熱伝達 壁方向大	溶融プール熱伝達係数 床: [] 壁: []		エントレインメント係数	[]	当該変数推奨範囲の最小値
(参考解析) 石灰岩系コンクリート	コンクリート組成及び物性値: 石灰岩系	床面: 2.8cm 壁面: 2.8cm		溶融炉心の 拡がり面積	原子炉下部キャビティ 床面積の 1/1	原子炉下部キャビティ区画床 全面とする
	本資料のうち枠囲みの内容は商業機密に 属しますので公開できません。			Kutateladze 係数	溶融物存在時 0.1 (0.8 MW/m ² 相当 ^(注)) 全体固化時 0.0625 (0.5 MW/m ² 相当 ^(注)) コンクリート 15%混入時 0.015625 (0.125 MW/m ² 相当 ^(注))	CCI 実験、SSWICS 実験に基づく 熱流束を設定
感度解析 ケース 2	代替格納容器 スプレイ作動	炉心溶融後 30 分	感度解析 ケース 2	エントレインメント係数	[]	当該変数推奨範囲の最大値
	溶融炉心の 拡がり面積	原子炉下部キャビティ 床面積の約 1/10 から落下量に応じて拡大		溶融炉心の 拡がり面積	原子炉下部キャビティ 床面積の約 1/10 から落下量に応じて拡大	落下時に細粒化などにより冷 却が進む
	Kutateladze 係数	溶融物存在時 0.1 (0.8 MW/m ² 相当 ^(注)) 全体固化時 0.0625 (0.5 MW/m ² 相当 ^(注)) コンクリート 15%混入時 0.015625 (0.125 MW/m ² 相当 ^(注))		Kutateladze 係数	溶融物存在時 0.1 (0.8 MW/m ² 相当 ^(注)) 全体固化時 0.0625 (0.5 MW/m ² 相当 ^(注)) コンクリート 15%混入時 0.015625 (0.125 MW/m ² 相当 ^(注))	CCI 実験、SSWICS 実験に基づく 熱流束を設定
	(注) 大気圧条件	本資料のうち枠囲みの内容は商業機密に 属しますので公開できません。				

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来の PWR の公開文献から追加した内容

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>解析結果</p> <p>図5-5-1～5-5-9に、本感度解析の結果を示す。</p> <p>感度解析ケース1は、溶融炉心落下時に冷却されず高温のまま床に到達するケースであり、水一溶融炉心間の熱流束は、ベースケースでは、溶融炉心が原子炉下部キャビティに落下する毎に、大気圧条件相当で0.8MW/m^2であるのに対し、感度解析ケース1では、最初の落下時に大気圧条件相当で0.8MW/m^2に達するものの、その後は瞬時に全体が固化するため、大気圧条件相当で0.5MW/m^2となる。このため、溶融炉心温度、コンクリート表面温度はベースケースよりも高温の期間が若干長く維持される。その結果、コンクリート侵食深さはわずかに増加する程度であり、ベースケースが約3mm、感度解析ケース1が約4mmとなった。なお、感度解析ケース1では、原子炉下部キャビティでの水素生成量がベースケースに比べてわずかながら減少した。具体的には、ベースケースではMCCIによる水素発生量が約3kg、細粒化によるジルコニウム-水反応による水素発生量が約18kgであるのに対して、感度解析ケース1では、MCCIによる水素発生量が約4kg、細粒化によるジルコニウム-水反応量による水素発生量が約11kgとなった。これは、感度解析ケース1においてエントレインメント係数を小さくしたことから、細粒化によるジルコニウム-水反応量が少なくなったためである。</p> <p>感度解析ケース2は、溶融炉心落下時に細粒化などにより冷却が進むケースであり、水一溶融炉心間の熱流束について、ベースケースに比べて、溶融炉心の拡がり面積を制限することで、溶融炉心と水の接触面積が小さくなり、その結果、溶融炉心の単位時間当たりの除熱量が小さくなつたことで、熱流束が高く維持される時間が長くなっている。また、溶融炉心温度、コンクリート表面温度もベースケースに比べて高温の期間が長く維持され、特にコンクリート表面は融点温度に達している期間が長く、この間にコンクリート侵食が継続する。その後、コンクリート表面温度の低下に伴い、コンクリート侵食は停止する。その結果、コンクリート侵食深さは約19cmとなったが、原子炉下部キャビティ底面からのコンクリート厚さは数メートルあり、侵食深さは十分小さいことを確認した。最終的な原子炉格納容器内の水素濃度は約6vol%（ドライ条件換算）にとどまり、水素処理装置（原子炉格納容器内水素処理装置（PAR）及び格納容器水素イグナイタ（イグナイタ））による処理が可能なレベルに収まっている結果となっている。感度解析ケース2においては、コンクリート侵食深さが増加したことにより水素発生量は約53kgとなり、また、エントレインメント係数を大きくしたことにより、細粒化によるジルコニウム-水反応量が大きくなり、水素発生量は約23kgとなった。表5に水素発生量の内訳を示す。表5に示すとおり、MCCIによる水素発生は原子炉容器破損後30分に顕著であり、その後、コンクリート侵食の停止に伴い水素発生も停止する。その結果、水素発生量としては、MCCIにより約6%増加しており、原子炉容器内及び原子炉容器外で反応するジルコニウム量を足すと、全炉心内のジルコニウム量の約37.9%が水と反応する結果となっている。これについて、MCCIにより発生する水素は、すべてジルコニウムに起因するものであることを確認した。また、追加発生となる水素については、水素処理装置（PAR及びイグナイタ）を使用することで処理が可能である。</p>	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉				相違理由
表5 水素発生量の内訳					
	時刻	RV破損前	RV破損後30分	RV破損後期	
原子炉容器内	Zr	257.6kg (29.2%)	257.6kg (29.2%)	257.6kg (29.2%)	
	ステンレス	21.4kg (2.4%)	21.6kg (2.5%)	22.9kg (2.6%)	
	小計	279.0kg (31.6%)	279.3kg (31.6%)	280.5kg (31.8%)	
	Zr	0.0kg (0.0%)	11.9kg (1.3%)	23.46kg (2.7%)	
	ステンレス	0.0kg (0.0%)	0.0kg (0.0%)	0.0kg (0.0%)	
	小計	0.0kg (0.0%)	11.9kg (1.3%)	23.46kg (2.7%)	
	Zr	0.0kg (0.0%)	47.5kg (5.4%)	53.0kg (6.0%)	
	ステンレス	0.0kg (0.0%)	0.0kg (0.0%)	0.0kg (0.0%)	
	小計	0.0kg (0.0%)	47.5kg (5.4%)	53.0kg (6.0%)	
MCCI	Zr	257.6kg (29.2%)	317.1kg (35.9%)	334.1kg (37.9%)	
	ステンレス	21.4kg (2.4%)	21.6kg (2.5%)	22.9kg (2.6%)	
	小計	279.0kg (31.6%)	338.7kg (38.4%)	356.9kg (40.4%)	
合計	Zr	257.6kg (29.2%)	317.1kg (35.9%)	334.1kg (37.9%)	
	ステンレス	21.4kg (2.4%)	21.6kg (2.5%)	22.9kg (2.6%)	
	小計	279.0kg (31.6%)	338.7kg (38.4%)	356.9kg (40.4%)	

※（ ）内は全炉心Zr量の100%が反応した場合の水素発生量（約882.6kg）に対する割合を示す。

評価

感度解析パラメータの組合せを考慮した場合、溶融炉心落下時に冷却されず高温のまま床に到達するケースでは、コンクリート侵食に対する感度は小さく、その不確かさが有効性評価へ与える影響は小さい。溶融炉心落下時に細粒化などにより冷却が進むケースでは、コンクリート侵食は約19cmとなった。ただし、本感度解析は、溶融炉心の拡がり面積として、極端な条件で局的に溶融炉心が堆積するよう設定していることから、実機条件よりも厳しい条件を与えたものである。

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>「本製品（又はサービス）には、米国電力研究所（The Electric Power Research Institute）の出資により電力産業用に開発された技術が取り入れられています。」</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>「本製品（又はサービス）には、米国電力研究所（the Electric Power Research Institute）の出資により電力産業用に開発された技術が取り入れられています。」</p> </div> <div style="text-align: center;"> </div>	

図 5-1-1 代替格納容器スプレイ作動時刻感度解析（1）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来の PWR の公開文献から追加した内容

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

女川原子力発電所 2号炉	泊発電所 3号炉	相違理由

図 5-1-2 代替格納容器スプレイ作動時刻感度解析（2）

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）


赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>図 5-1-3 代替格納容器スプレイ作動時刻感度解析（3）</p>	

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来の PWR の公開文献から追加した内容

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

女川原子力発電所 2号炉	泊発電所 3号炉	相違理由
	 <p>図 5-1-4 代替格納容器スプレイ作動時刻感度解析（4）</p>	

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来の PWR の公開文献から追加した内容

泊発電所 3 号炉 有効性評価 比較表

付録 3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付 3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）


女川原子力発電所 2 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由
	<p>Figure 5-1-5 is a line graph showing the heat flux from the molten reactor core to water over time. The y-axis is labeled "溶融炉心と水間の熱流束 (W/m²)" and has a multiplier of 10^8, ranging from 0.0 to 2.0. The x-axis is labeled "時間 (hour)" and ranges from 0 to 4. There are two data series: a solid line for "ベースケース" (Base Case) and a dashed line for "代替スプレイ作動時間感度解析ケース" (Sensitivity Analysis Case for Spray Operation Time Replacement). The solid line starts at 0.0 W/m², rises sharply to about 1.2 $\times 10^8$ W/m² at 1.2 hours, and then fluctuates between 0.2 and 1.2 $\times 10^8$ W/m². The dashed line follows a similar pattern but remains significantly lower than the solid line, staying mostly below 0.5 $\times 10^8$ W/m². An arrow points to the dashed line at approximately 1.2 hours, labeled "原子炉容器破損" (Reactor vessel rupture).</p>	

図 5-1-5 代替格納容器スプレイ作動時刻感度解析（5）

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来の PWR の公開文献から追加した内容

泊発電所 3 号炉 有効性評価 比較表
付録 3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付 3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

女川原子力発電所 2 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由

図 5-1-7 代替格納容器スプレイ作動時刻感度解析（7）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来の PWR の公開文献から追加した内容

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）



女川原子力発電所 2号炉	泊発電所 3号炉	相違理由
	 <p>原子炉下部キャビティ溶融炉心量 (t)</p> <p>時間 (hour)</p> <p>— ベースケース --- 代替スプレイ作動時間延長耐候性ケース</p>	

図 5-1-8 代替格納容器スプレイ作動時刻感度解析（8）

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	 <p>図 5-1-9 代替格納容器スプレイ作動時刻感度解析（9）</p>	

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来の PWR の公開文献から追加した内容

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

女川原子力発電所 2号炉	泊発電所 3号炉	相違理由
	<p>図 5-2-1 溶融炉心の細粒化割合感度解析（1）</p>	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>原子炉格納容器圧力 (MPa[gage])</p> <p>時間 (hour)</p> <p>最高使用圧力の2倍: 0.588MPa [gaxel]</p> <p>原子炉容器破損</p> <p>図 5-2-2 溶融炉心の細粒化割合感度解析 (2)</p>	

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来の PWR の公開文献から追加した内容

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）



女川原子力発電所 2号炉	泊発電所 3号炉	相違理由

図 5-2-3 溶融炉心の細粒化割合感度解析（3）

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）


赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 <p>図 5-1-1a コンクリート侵食量の比較（エントレインメント係数 []）</p> <p>本資料のうち枠囲みの内容は商業機密に属しますので公開できません。</p>	 <p>図 5-2-4 溶融炉心の細粒化割合感度解析（4）</p>	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来の PWR の公開文献から追加した内容

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表



付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

女川原子力発電所 2号炉	泊発電所 3号炉	相違理由
	<p>図 5-2-6 溶融炉心の細粒化割合感度解析（6）</p>	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 <p>図 5-1-1b 溶融炉心温度の比較（エントレインメント係数 [] ）</p> <p>本資料のうち枠囲みの内容は商業機密に 属しますので公開できません。</p>	 <p>図 5-2-7 溶融炉心の細粒化割合感度解析（7）</p>	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容


女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 <p>溶融炉心による侵食量 (m)</p> <p>事故後の時間 (h)</p> <p>—— 床面侵食量（ベースケース） 壁面侵食量（ベースケース） —— 床面侵食量（エントレインメント係数感度ケース） 壁面侵食量（エントレインメント係数感度ケース）</p>		


図5-1-2a コンクリート侵食量の比較（エントレインメント係数 [] ）

本資料のうち枠囲みの内容は商業機密に
属しますので公開できません。

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 <p>溶融炉心温度 (K)</p> <p>事故後の時間 (h)</p> <p>— 溶融炉心温度 (ベースケース) — 溶融炉心温度 (エントラインメント係数考慮ケース)</p> <p>図 5-1-2b 溶融炉心温度の比較 (エントラインメント係数 [REDACTED])</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> 本資料のうち枠囲みの内容は商業機密に 属しますので公開できません。 </div>		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来の PWR の公開文献から追加した内容

泊発電所 3 号炉 有効性評価 比較表

付録 3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付 3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）


女川原子力発電所 2 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由																											
	 <table border="1"> <caption>Data extracted from Figure 5-2-8</caption> <thead> <tr> <th>時間 (hour)</th> <th>ベーシックケース (kg)</th> <th>細粒化割合感度解析ケース (kg)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0.0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>1.5</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>1.6</td><td>40</td><td>30</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>50</td><td>50</td></tr> <tr><td>2.5</td><td>70</td><td>60</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>85</td><td>80</td></tr> <tr><td>3.5</td><td>120</td><td>110</td></tr> <tr><td>4.0</td><td>120</td><td>110</td></tr> </tbody> </table>	時間 (hour)	ベーシックケース (kg)	細粒化割合感度解析ケース (kg)	0.0	0	0	1.5	0	0	1.6	40	30	2.0	50	50	2.5	70	60	3.0	85	80	3.5	120	110	4.0	120	110	
時間 (hour)	ベーシックケース (kg)	細粒化割合感度解析ケース (kg)																											
0.0	0	0																											
1.5	0	0																											
1.6	40	30																											
2.0	50	50																											
2.5	70	60																											
3.0	85	80																											
3.5	120	110																											
4.0	120	110																											

図 5-2-8 溶融炉心の細粒化割合感度解析（8）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来の PWR の公開文献から追加した内容

泊発電所 3 号炉 有効性評価 比較表

付録 3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付 3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）


女川原子力発電所 2 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由																								
	 <p>原子炉格納容器内の水素濃度（ドライ条件換算）(vol%)</p> <p>時間 (hour)</p> <p>13vol%</p> <table border="1"> <caption>Data extracted from Figure 5-2-9</caption> <thead> <tr> <th>時間 (hour)</th> <th>ベースケース (vol%)</th> <th>細粒化割合感度解析ケース (vol%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0.0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0.5</td><td>0</td><td>~5</td></tr> <tr><td>1.0</td><td>~5</td><td>~5</td></tr> <tr><td>1.5</td><td>~5</td><td>~5</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>~5</td><td>~5</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>~5</td><td>~5</td></tr> <tr><td>4.0</td><td>~5</td><td>~5</td></tr> </tbody> </table>	時間 (hour)	ベースケース (vol%)	細粒化割合感度解析ケース (vol%)	0.0	0	0	0.5	0	~5	1.0	~5	~5	1.5	~5	~5	2.0	~5	~5	3.0	~5	~5	4.0	~5	~5	
時間 (hour)	ベースケース (vol%)	細粒化割合感度解析ケース (vol%)																								
0.0	0	0																								
0.5	0	~5																								
1.0	~5	~5																								
1.5	~5	~5																								
2.0	~5	~5																								
3.0	~5	~5																								
4.0	~5	~5																								

図 5-2-9 溶融炉心の細粒化割合感度解析（9）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来の PWR の公開文献から追加した内容

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）


女川原子力発電所 2号炉	泊発電所 3号炉	相違理由

図 5-2-10 溶融炉心の細粒化割合感度解析（10）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来の PWR の公開文献から追加した内容

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

女川原子力発電所 2号炉	泊発電所 3号炉	相違理由
	 <p>図 5-3-1 溶融炉心の拡がり面積感度解析（1）</p>	

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来の PWR の公開文献から追加した内容

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）



女川原子力発電所 2号炉	泊発電所 3号炉	相違理由
	 <p>Figure 5-3-2 shows the pressure of the reactor vessel over time during a severe accident simulation. The y-axis represents the pressure of the reactor vessel in MPa [gage], ranging from 0.0 to 1.6. The x-axis represents time in hours, ranging from 0 to 4. Two curves are plotted: a solid line for the 'Base Case' and a dotted line for the 'Double Wall Expansion Area Sensitivity Case'. A horizontal dashed line indicates twice the maximum usage pressure, which is 0.568 MPa [gage]. The solid line shows a significant increase in pressure starting around 1.5 hours, indicating the onset of reactor vessel failure.</p>	

図 5-3-2 溶融炉心の拡がり面積感度解析（2）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来の PWR の公開文献から追加した内容

泊発電所 3 号炉 有効性評価 比較表

付録 3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付 3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

女川原子力発電所 2 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由
	 <p>図 5-3-3 溶融炉心の拡がり面積感度解析（3）</p>	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>溶融炉心による侵食量 (m)</p> <p>— 床面侵食量 (ベースケース) ---- 壁面侵食量 (ベースケース) — 床面侵食量 (上面熱流束下限) ---- 壁面侵食量 (上面熱流束下限)</p> <p>事故後の時間 (h)</p>	<p>ベースマジット侵食深さ (mm)</p> <p>時間 (hour)</p> <p>— ベースケース ... プリセッティング面積感度解析ケース</p> <p>原子炉容器破損</p> <p>継続的なコンクリート侵食は生じない</p>	


図 5-2a コンクリート侵食量の比較（上面熱流束 800kW/m^2 一定）

図 5-3-4 溶融炉心の拡がり面積感度解析（4）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来の PWR の公開文献から追加した内容

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

女川原子力発電所 2号炉	泊発電所 3号炉	相違理由
	 <p>図 5-3-5 溶融炉心の拡がり面積感度解析（5）</p>	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>図 5-3-6 溶融炉心の拡がり面積感度解析（6）</p>	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 <p>図 5-2b 溶融炉心温度の比較（上面熱流束 800kW/m²一定）</p>	 <p>図 5-3-7 溶融炉心の拡がり面積感度解析（7）</p>	

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来の PWR の公開文献から追加した内容

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）



女川原子力発電所 2号炉	泊発電所 3号炉	相違理由																					
	 <table border="1"> <caption>Data extracted from Figure 5-3-8</caption> <thead> <tr> <th>時間 (hour)</th> <th>ベースケース (t)</th> <th>ダブリ拡がり面積感度解析ケース (t)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0 - 1.5</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>1.5 - 2.0</td><td>~40</td><td>~40</td></tr> <tr><td>2.0 - 2.5</td><td>~60</td><td>~60</td></tr> <tr><td>2.5 - 3.0</td><td>~80</td><td>~80</td></tr> <tr><td>3.0 - 3.5</td><td>~100</td><td>~100</td></tr> <tr><td>3.5 - 4.0</td><td>~120</td><td>~120</td></tr> </tbody> </table>	時間 (hour)	ベースケース (t)	ダブリ拡がり面積感度解析ケース (t)	0 - 1.5	0	0	1.5 - 2.0	~40	~40	2.0 - 2.5	~60	~60	2.5 - 3.0	~80	~80	3.0 - 3.5	~100	~100	3.5 - 4.0	~120	~120	
時間 (hour)	ベースケース (t)	ダブリ拡がり面積感度解析ケース (t)																					
0 - 1.5	0	0																					
1.5 - 2.0	~40	~40																					
2.0 - 2.5	~60	~60																					
2.5 - 3.0	~80	~80																					
3.0 - 3.5	~100	~100																					
3.5 - 4.0	~120	~120																					

図 5-3-8 溶融炉心の拡がり面積感度解析（8）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来の PWR の公開文献から追加した内容

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

女川原子力発電所 2号炉	泊発電所 3号炉	相違理由
	 <p>図 5-3-9 溶融炉心の拡がり面積感度解析（9）</p>	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由

図5-4-1 水-溶融炉心間の熱伝達係数感度解析（1）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来の PWR の公開文献から追加した内容

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

女川原子力発電所 2号炉	泊発電所 3号炉	相違理由

図 5-4-2 水－溶融炉心間の熱伝達係数感度解析（2）

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容



女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由

図5-4-3 水-溶融炉心間の熱伝達係数感度解析（3）

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線：従来の PWR の公開文献から追加した内容

相違理由	泊発電所 3号炉	女川原子力発電所 2号炉
		
図 5-3-1a コンクリート侵食量の比較（床方向対流熱伝達係数大）	図 5-4-4 水－溶融炉心間の熱伝達係数感度解析（4）	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由

図5-4-5 水-溶融炉心間の熱伝達係数感度解析（5）

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容


女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
		

図5-4-6 水-溶融炉心間の熱伝達係数感度解析（6）

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容





図 5-3-1b 溶融炉心温度の比較（床方向対流熱伝達係数大）

図 5-4-7 水 - 溶融炉心間の熱伝達係数感度解析（7）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来の PWR の公開文献から追加した内容

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表


付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

女川原子力発電所 2号炉	泊発電所 3号炉	相違理由																									
 <p>図 5-3-2a コンクリート侵食量の比較（壁方向対流熱伝達係数大）</p> <table border="1"> <caption>Estimated data from Figure 5-3-2a</caption> <thead> <tr> <th>事故後時間 (h)</th> <th>床面侵食量 (ベースケース) (m)</th> <th>壁面侵食量 (ベースケース) (m)</th> <th>床面侵食量 (壁面対流熱伝達係数高) (m)</th> <th>壁面侵食量 (壁面対流熱伝達係数高) (m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>4</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>5</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.02</td></tr> <tr><td>24</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.02</td></tr> </tbody> </table>	事故後時間 (h)	床面侵食量 (ベースケース) (m)	壁面侵食量 (ベースケース) (m)	床面侵食量 (壁面対流熱伝達係数高) (m)	壁面侵食量 (壁面対流熱伝達係数高) (m)	0	0.00	0.00	0.00	0.00	4	0.00	0.00	0.00	0.00	5	0.00	0.00	0.00	0.02	24	0.00	0.00	0.00	0.02		
事故後時間 (h)	床面侵食量 (ベースケース) (m)	壁面侵食量 (ベースケース) (m)	床面侵食量 (壁面対流熱伝達係数高) (m)	壁面侵食量 (壁面対流熱伝達係数高) (m)																							
0	0.00	0.00	0.00	0.00																							
4	0.00	0.00	0.00	0.00																							
5	0.00	0.00	0.00	0.02																							
24	0.00	0.00	0.00	0.02																							

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来の PWR の公開文献から追加した内容

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

女川原子力発電所 2号炉	泊発電所 3号炉	相違理由
 <p>図 5-3-2b 溶融炉心温度の比較（壁方向対流熱伝達係数大）</p>		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来の PWR の公開文献から追加した内容

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）



女川原子力発電所 2号炉	泊発電所 3号炉	相違理由
	 <p>Figure 5-4-8 shows the concrete surface temperature (°C) versus time (hour) for four different scenarios. The y-axis ranges from 0 to 2500°C, and the x-axis ranges from 0 to 10 hours. The 'Base Case' (black dashed line) shows a sharp peak at approximately 1200°C around 1.5 hours. The 'Water-Cooling Pipe Failure' (red dashed line) shows a peak at approximately 1000°C around 1.5 hours. The 'Water-Side Boiling' (blue solid line) shows a peak at approximately 500°C around 3 hours. The 'Water-Side Boiling with Heat Transfer Coefficient Change' (green solid line) shows a peak at approximately 300°C around 3 hours.</p>	

図 5-4-8 水－溶融炉心間の熱伝達係数感度解析（8）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来の PWR の公開文献から追加した内容

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

女川原子力発電所 2号炉	泊発電所 3号炉	相違理由
	 <p>図 5-4-9 水—溶融炉心間の熱伝達係数感度解析（9）</p>	

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来の PWR の公開文献から追加した内容

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

女川原子力発電所 2号炉	泊発電所 3号炉	相違理由

図 5-4-10 水—溶融炉心間の熱伝達係数感度解析（10）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来の PWR の公開文献から追加した内容

泊発電所 3 号炉 有効性評価 比較表

付録 3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付 3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）


女川原子力発電所 2 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由
		

図 5-5-1 感度解析ケースの組合せ（1）

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由

図5-5-2 感度解析ケースの組合せ（2）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来の PWR の公開文献から追加した内容

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

女川原子力発電所 2号炉	泊発電所 3号炉	相違理由
	<p>原子炉下部キャビティ水位 (m)</p> <p>時間 (hour)</p> <p>ベースケース 蓄水槽内水位上昇に対する遮断水位を考慮したケース 蓄水槽内水位上昇に対する遮断水位を考慮せなかったケース</p> <p>原子炉容器破損</p>	

図 5-5-3 感度解析ケースの組合せ（3）

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>図 5-4a コンクリート侵食量の比較（石灰岩系コンクリート）</p>	<p>図 5-5-4 感度解析ケースの組合せ（4）</p>	<p>※コンクリート組成に関する感度解析は基本的考え方の6.5.9に記載</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来の PWR の公開文献から追加した内容

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

女川原子力発電所 2号炉	泊発電所 3号炉	相違理由
	<p>図 5-5-5 感度解析ケースの組合せ（5）</p>	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由

図5-5-6 感度解析ケースの組合せ（6）

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容




図 5-4b 溶融炉心温度の比較（石灰岩系コンクリート）

図 5-5-7 感度解析ケースの組合せ（7）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来の PWR の公開文献から追加した内容

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

女川原子力発電所 2号炉	泊発電所 3号炉	相違理由																																
	<table border="1"> <caption>Data extracted from Figure 5-5-8</caption> <thead> <tr> <th>時間 (hour)</th> <th>ベースケース (t)</th> <th>感度解析ケースでコンクリートが溶かされた場合 (t)</th> <th>感度解析ケースでコンクリートが溶かさない場合 (t)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.0 - 1.5</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1.5</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>2.0</td> <td>55</td> <td>55</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td>2.5</td> <td>75</td> <td>75</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>2.8</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>120</td> <td>120</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>3.5</td> <td>130</td> <td>130</td> <td>130</td> </tr> </tbody> </table>	時間 (hour)	ベースケース (t)	感度解析ケースでコンクリートが溶かされた場合 (t)	感度解析ケースでコンクリートが溶かさない場合 (t)	0.0 - 1.5	0	0	0	1.5	45	45	45	2.0	55	55	55	2.5	75	75	75	2.8	100	100	100	3.0	120	120	120	3.5	130	130	130	
時間 (hour)	ベースケース (t)	感度解析ケースでコンクリートが溶かされた場合 (t)	感度解析ケースでコンクリートが溶かさない場合 (t)																															
0.0 - 1.5	0	0	0																															
1.5	45	45	45																															
2.0	55	55	55																															
2.5	75	75	75																															
2.8	100	100	100																															
3.0	120	120	120																															
3.5	130	130	130																															

図 5-5-8 感度解析ケースの組合せ（8）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来の PWR の公開文献から追加した内容

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）


女川原子力発電所 2号炉	泊発電所 3号炉	相違理由																																
	 <p>原子炉格納容器内の水素濃度（ドライ条件換算）(vol%)</p> <p>時間 (hour)</p> <p>13vol%</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>時間 (hour)</th> <th>ベースケース (vol%)</th> <th>感度解析ケース A (vol%)</th> <th>感度解析ケース B (vol%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>0.5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>1.0</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>1.5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>2.0</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>4.0</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>	時間 (hour)	ベースケース (vol%)	感度解析ケース A (vol%)	感度解析ケース B (vol%)	0.0	0	0	0	0.5	5	5	5	1.0	5	5	5	1.5	5	5	5	2.0	5	6	6	3.0	5	6	6	4.0	5	6	6	
時間 (hour)	ベースケース (vol%)	感度解析ケース A (vol%)	感度解析ケース B (vol%)																															
0.0	0	0	0																															
0.5	5	5	5																															
1.0	5	5	5																															
1.5	5	5	5																															
2.0	5	6	6																															
3.0	5	6	6																															
4.0	5	6	6																															

図 5-5-9 感度解析ケースの組合せ（9）

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容


女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 <p>Figure 5-4c shows the dry well gas mole fraction (%) versus time (h) for limestone concrete. The graph displays the concentration of oxygen (水素), nitrogen (窒素), and carbon dioxide (二酸化炭素) over a 24-hour period following an accident. The y-axis ranges from 0 to 100%, and the x-axis ranges from 0 to 24 hours. The legend indicates the following series:</p> <ul style="list-style-type: none"> 水蒸気 (ベースケース) - Dashed red line 水素 (ベースケース) - Dotted red line 窒素 (ベースケース) - Dashed blue line 二酸化炭素 (ベースケース) - Solid black line 一酸化炭素 (コンクリート成分濃度ケース) - Dashed red line 水蒸気 (コンクリート成分濃度ケース) - Dotted red line 窒素 (コンクリート成分濃度ケース) - Dashed blue line 二酸化炭素 (コンクリート成分濃度ケース) - Solid black line 一酸化炭素 (コンクリート成分濃度ケース) - Dashed red line <p>The graph shows significant fluctuations in gas concentrations, particularly oxygen and nitrogen, during the initial 4 hours, followed by a more stable state with periodic fluctuations between 12 and 24 hours.</p>		※コンクリート組成に関する感度解析は基本的考え方の6.5.9に記載

図 5-4c ドライウェルガスモル分率（石灰岩系コンクリート）

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>図 5-4d サプレッションチェンバガスモル分率（石灰岩系コンクリート）</p>		※コンクリート組成に関する感度解析は基本的考え方の6.5.9に記載

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

泊発電所3号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>女川原子力発電所2号炉</p> <p>6.まとめ</p> <p>MCCIに関する種々の実験から得られた知見等に基づきMCCIの各過程における不確かさの分析を行い、不確かさがあり、評価結果に影響するモデルパラメータとして、エントレインメント係数、上面熱流束を抽出した。また、二次元侵食実験結果で確認されている侵食の異方性については、いまだ十分な解明が行われておらず、実機のウェット条件でも起こるのかは不明であるが、念のために異方性の影響をみるために、溶融プールから床方向と壁方向への熱伝達係数の感度解析を行った。これらのパラメータの感度解析以外に、コンクリート種類を玄武岩系コンクリートから石灰岩系コンクリートに変更した場合の解析も参考に実施し、コンクリート侵食量への影響を確認した。</p> <p>BWR 5, Mark-I改プラントの有効性評価に使用しているノミナル条件を設定したベースケースでは、コンクリート侵食量は2.4cmであった。</p> <p>エントレインメント係数の感度解析結果より、水中での粒子化によるクエンチ効果に差が出て、床上に堆積した溶融炉心温度に影響し、コンクリート侵食量に影響するが、その影響は小さかった。</p> <p>上面熱流束の感度解析結果より、上面熱流束は、床上に堆積した溶融炉心温度に大きく影響し、コンクリート侵食量に大きく影響する結果となった。</p> <p>玄武岩系コンクリートに見られる床方向と壁方向のコンクリート侵食の異方性の影響を確認するため、溶融プールから床方向と壁方向への熱分配の異方性として扱い、溶融プールークラスト間の熱伝達係数を変えて、床方向への熱伝達が大きい場合と壁方向への熱伝達が大きい場合の感度を調べた。その結果、熱伝達の大きい方向の侵食量が大きくなり、侵食の異方性が確認された。ただし、ノミナル条件の場合のように侵食量が小さい場合は、侵食量に大きな感度がないことがわかった。</p> <p>感度解析の結果、コンクリート侵食量に対して上面熱流束の感度が支配的であることが確認された。上面熱流束を想定される下限値とした場合でも、コンクリート侵食量は、22.5cm程度に収まることが確認された。</p> <p>また、実験で確認されている侵食面における侵食の不均一性については、MAAPモデルのベンチマーク解析結果から、実験の侵食面における侵食のばらつきが、MAAPコードによる予測侵食量の20%の範囲内に収まっていることが確認され、上面熱流束の感度に比べて影響が小さいことが確認された。</p> <p>また参考として、他の条件を同一として玄武岩系コンクリートから石灰岩系コンクリートに変更した解析も実施したところ、侵食量に大きな感度はなかった。また、ガス発生の影響も顕著には見られなかった。</p>	<p>6まとめ</p> <p>MCCIに関する種々の実験から得られた知見等に基づき不確かさの要因の分析を行い、不確かさへの影響する項目を抽出した。これらの項目を対象に感度解析を行いコンクリート侵食への影響を確認した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・原子炉下部キャビティ水深 ・Ricou-Spaldingのエントレインメント係数 ・溶融炉心の拡がり ・水—溶融炉心間の熱伝達係数 <p>感度解析の結果、原子炉下部キャビティ水深、Ricou-Spaldingのエントレインメント係数及び水—溶融炉心間の熱伝達係数については、コンクリート侵食深さへの感度は小さく、重大事故対策の有効性評価の結果に影響は与えないことを確認した。</p> <p>溶融炉心の拡がりについては、溶融炉心が過熱度を持ち連続的に原子炉下部キャビティ床へ落下すること等から、原子炉下部キャビティ床面積相当に拡がると考えられるが、溶融炉心が原子炉下部キャビティ水中に落下した際に冷却が進み局所的に堆積するよう仮定して解析を行った場合でも、コンクリート侵食は約18cmにとどまる結果となった。</p> <p>感度解析パラメータを組み合わせた場合の感度解析でもコンクリート侵食は約19cmとなつたが、原子炉下部キャビティ底面のコンクリート厚さは数メートルであり、侵食深さは十分小さいことが確認できた。この規模のコンクリート侵食が発生する場合でも、原子炉格納容器内の水素濃度は約6vol%（ドライ条件換算）にとどまり、水素処理装置（PAR及びイグナイタ）による処理が可能なレベルに収まっている結果となっている。また、MCCIにより発生する水素は、すべてジルコニウムに起因するものであることを確認した。</p>	

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来の PWR の公開文献から追加した内容

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

女川原子力発電所 2号炉	泊発電所 3号炉	相違理由
<p>最後に、MCC I に関する現象は、複雑な多成分・多相熱伝達現象であり、現状でも知見が十分であるとは言えない。また事前水張り時の落下デブリの冷却性を直接調べた実験例が殆どないことから、今後も継続して検討を進め、新たな知見が出た場合には適宜評価に反映するように努めることが重要であると考えられる。</p>	<p>以上のことから、物理現象を踏まえた不確かさを考慮すると、コンクリート侵食については、溶融炉心の拡がりが影響を与えることが明らかとなった。一方、厳しい条件を組み合わせた場合においても、最終的にコンクリート侵食が停止し得ることから、原子炉下部キャビティ水による溶融炉心の冷却の効果も確認できた。しかしながら、この分野は複雑な多成分及び多相熱伝達現象であり知見が不十分であること、また直接的な実験例が少ないとから、今後も継続して検討を進め、知見の拡充に努めることが重要であると考えられる。</p>	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>付録</p> <p>付録1 ドライ条件でのMCC I 実験</p> <p>デブリとしてUO₂コリウムを用い、崩壊熱を模擬し、注水を行っていないドライ条件の実験として、米国サンディア国立研究所(SNL)のSURC実験、米国アルゴンヌ国立研究所(ANL)のACE実験及び独カールスルーエ研究所(KfK)で実施されたBETA実験がある。以下にそれぞれの実験について説明する。これらの実験は、実機におけるMCC I継続の影響の検討に参考となる。</p> <p>(1) SURC実験（米国SNL）^{[4][23][34]}</p> <p>MCC I時の伝熱、化学反応、ガス及びエアロゾルの放出等を調べ、CORCON等の解析コードを検証・改良することを目的にSNLにて4回実験が実施された。そのうち実機と同様の組成のUO₂デブリを使用した実験は2回実施された(SURC-1,2。他の2回の実験は模擬デブリとしてSUS304が使用された)。実験装置の概要を付図1-1に示すが、直径40cmのコンクリート試験体(SURC-1実験では石灰岩系(米国で使用されている)、SURC-2実験では玄武岩系のコンクリートを使用)を入れたMgO製の円筒容器に約250kgの模擬デブリ(組成:UO₂69%, ZrO₂22%, Zr9%)を誘導加熱して溶融させてコンクリートとの反応を継続させた。SURC-2のコンクリートの侵食深さの変化を付図1-2に示すが、侵食速度は1時間に20cm程度となっている。</p> <p>また、SURC-4は、コード比較のための国際標準問題(ISP-24)^[5]に選定され、実験データと種々の解析の比較が行われている。200kgのステンレス鋼と模擬FP(Te:0.5kg, La₂O₃:1.17kg, CeO₂:1.23kg, BaO:1.1kg)が、コンクリート侵食が開始するまで加熱され、侵食開始後14分経つてから約0.5秒間に追加的に20kgのジルコニウムが溶融物に添加されている。SURC-4のコンクリートの侵食深さの変化を付図1-3に示すが、侵食速度は約55分の時点で24.5~27.5cmで、MAAP解析結果とよい一致を示している。なお、SURC-4実験では外周部のコンクリート侵食深さが大きくなっているが、これは実験では外周部から誘導加熱して溶融物を加熱しているため、外周部の溶融物への入熱量が大きくなることが原因と考えられる。したがって、MAAPとの相違は、実験固有の原因と考えられるため、ベンチマーク解析の観点からは問題とはならないと考えられる。</p>	<p>【泊では本文3.に記載】</p>	<p>※3.1 (2)に記載</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容



女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由

付図 1-1 SURC 実験装置^[23]

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																																																					
 <p>付図1-2 SURC-2 実験の侵食深さ^[23]</p> <p>このグラフは、女川原子力発電所2号炉におけるSURC-2実験の侵食深さを示すものです。Y軸はDEPTH(cm)で、X軸はTIME(min)です。データは以下の通りです：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>TIME (min)</th> <th>DEPTH (cm) (CENTER ARRAY)</th> <th>DEPTH (cm) (MID RADIUS ARRAY)</th> <th>DEPTH (cm) (OUTER RADIUS ARRAY)</th> <th>DEPTH (cm) (HIGH TEMPERATURE ARRAY)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>130</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>140</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>150</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td></tr> <tr><td>160</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td></tr> <tr><td>170</td><td>18</td><td>18</td><td>18</td><td>18</td></tr> <tr><td>180</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td></tr> <tr><td>190</td><td>22</td><td>22</td><td>22</td><td>22</td></tr> <tr><td>200</td><td>24</td><td>24</td><td>24</td><td>24</td></tr> <tr><td>210</td><td>26</td><td>26</td><td>26</td><td>26</td></tr> <tr><td>220</td><td>28</td><td>28</td><td>28</td><td>28</td></tr> <tr><td>230</td><td>30</td><td>30</td><td>30</td><td>30</td></tr> <tr><td>240</td><td>32</td><td>32</td><td>32</td><td>32</td></tr> <tr><td>250</td><td>34</td><td>34</td><td>34</td><td>34</td></tr> <tr><td>260</td><td>36</td><td>36</td><td>36</td><td>36</td></tr> <tr><td>270</td><td>38</td><td>38</td><td>38</td><td>38</td></tr> <tr><td>280</td><td>40</td><td>40</td><td>40</td><td>40</td></tr> </tbody> </table>	TIME (min)	DEPTH (cm) (CENTER ARRAY)	DEPTH (cm) (MID RADIUS ARRAY)	DEPTH (cm) (OUTER RADIUS ARRAY)	DEPTH (cm) (HIGH TEMPERATURE ARRAY)	130	0	0	0	0	140	0	0	0	0	150	10	10	10	10	160	15	15	15	15	170	18	18	18	18	180	20	20	20	20	190	22	22	22	22	200	24	24	24	24	210	26	26	26	26	220	28	28	28	28	230	30	30	30	30	240	32	32	32	32	250	34	34	34	34	260	36	36	36	36	270	38	38	38	38	280	40	40	40	40		
TIME (min)	DEPTH (cm) (CENTER ARRAY)	DEPTH (cm) (MID RADIUS ARRAY)	DEPTH (cm) (OUTER RADIUS ARRAY)	DEPTH (cm) (HIGH TEMPERATURE ARRAY)																																																																																			
130	0	0	0	0																																																																																			
140	0	0	0	0																																																																																			
150	10	10	10	10																																																																																			
160	15	15	15	15																																																																																			
170	18	18	18	18																																																																																			
180	20	20	20	20																																																																																			
190	22	22	22	22																																																																																			
200	24	24	24	24																																																																																			
210	26	26	26	26																																																																																			
220	28	28	28	28																																																																																			
230	30	30	30	30																																																																																			
240	32	32	32	32																																																																																			
250	34	34	34	34																																																																																			
260	36	36	36	36																																																																																			
270	38	38	38	38																																																																																			
280	40	40	40	40																																																																																			
 <p>付図1-3 SURC-4 実験の侵食深さとMAAP解析との比較^[23]</p> <p>このグラフは、泊発電所3号炉におけるSURC-4実験の侵食深さとMAAP解析との比較を示すものです。Y軸はEROSION DISTANCE (m) × 10⁻²で、X軸はTIME (SEC)です。データは以下の通りです：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>TIME (SEC)</th> <th>EROSION DISTANCE (m) × 10⁻² (PREDICTION)</th> <th>EROSION DISTANCE (m) × 10⁻² (OUTER RADIUS ARRAY DATA)</th> <th>EROSION DISTANCE (m) × 10⁻² (MID. RADIUS ARRAY DATA)</th> <th>EROSION DISTANCE (m) × 10⁻² (CENTER ARRAY DATA)</th> <th>EROSION DISTANCE (m) × 10⁻² (HIGH TEMP ARRAY DATA)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>6000</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>7000</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>8000</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>9000</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>10000</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	TIME (SEC)	EROSION DISTANCE (m) × 10 ⁻² (PREDICTION)	EROSION DISTANCE (m) × 10 ⁻² (OUTER RADIUS ARRAY DATA)	EROSION DISTANCE (m) × 10 ⁻² (MID. RADIUS ARRAY DATA)	EROSION DISTANCE (m) × 10 ⁻² (CENTER ARRAY DATA)	EROSION DISTANCE (m) × 10 ⁻² (HIGH TEMP ARRAY DATA)	6000	0	0	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	9000	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0																																																			
TIME (SEC)	EROSION DISTANCE (m) × 10 ⁻² (PREDICTION)	EROSION DISTANCE (m) × 10 ⁻² (OUTER RADIUS ARRAY DATA)	EROSION DISTANCE (m) × 10 ⁻² (MID. RADIUS ARRAY DATA)	EROSION DISTANCE (m) × 10 ⁻² (CENTER ARRAY DATA)	EROSION DISTANCE (m) × 10 ⁻² (HIGH TEMP ARRAY DATA)																																																																																		
6000	0	0	0	0	0																																																																																		
7000	0	0	0	0	0																																																																																		
8000	0	0	0	0	0																																																																																		
9000	0	0	0	0	0																																																																																		
10000	0	0	0	0	0																																																																																		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来の PWR の公開文献から追加した内容

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

女川原子力発電所2号炉		泊発電所3号炉	相違理由
(2)ACE 実験（米国 ANL） ^{[3][23][34]} MCCIにおける熱水力学的及び化学的プロセスを検証し関連コードのデータベースを拡充することを目的に、国際プログラムとしてACE（Advanced Containment Experiments）計画の一部として実施された。Phase-CでMCCI時のFPエアロゾル放出の定量化の目的で実験が実施された。実験装置の概要を付図1-4に示す。実炉組成の約300kgの模擬デブリを使用し、タングステン電極により直接通電により加熱し溶融させている。コンクリート侵食はベースマット中にある熱電対によりモニターされている。実験マトリックスを付表1-1に示すが、実験はコンクリートの種類やデブリの組成を替えて実施された。 L2実験のコンクリートの侵食深さのMAAP解析との比較を付図1-5に示すが、MAAP解析結果とよい一致を示している。			※3.1(1)に記載

付表1-1 ACE/MCCI 実験マトリックス^[23]


Test	Concrete Type ^a	Decay Heat Generation W/kg of UO ₂	Corium Mixture	Initial Zr Oxidation %	Absorber Material
L5	L/S	325	PWR	100	none
L2	S	450	PWR	70	none
L1	L/S	350	PWR	70	none
L6	S	350	PWR	30	Ag, In
L4	Serp/S ^b	250	BWR	50	B ₄ C
L7	L/S	250	BWR	70	B ₄ C
L8	L/L	350/150 ^c	PWR	70	Ag, In

a. Concrete type:
 L/S: limestone/common sand
 S: siliceous
 L/L: limestone/limestone

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 <p>付図1-4 ACE/MCCI 実験装置^[3]</p> <p>出典：MAAP4 User's Manual, EPRI</p> <p>付図1-5 ACE-L2 実験とMAAP 解析の侵食深さの比較^[34]</p>		

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）


赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(3) BETA 実験（独 KfK）^{[6][34]}</p> <p>MCCI 解析コードの侵食挙動やエアロゾル生成挙動の検証用のデータベースを拡充することを目的として、独 KfK で実施された。実験装置の概要を付図 1-6 に示す。テルミット反応により金属溶融物 (Fe, Cr, Ni, Zr) と酸化物溶融物 (Al₂O₃, SiO₂, CaO) を生成させて、玄武岩系コンクリート製のるっぽに落下させて、るっぽ内の溶融物は、誘導加熱により加熱している。ベースマット中にある熱電対により二次元のコンクリート侵食挙動が確認できるようになっている。溶融物として Zr を多く含む溶融物を用いた実験シリーズの実験マトリックス(V5.1～V5.3)を付表 1-2 に示す。</p> <p>実験後のコンクリート侵食状況を示す模式図を、付図 1-7 に示す。壁方向よりは、床方向の侵食量が大きくなっている。溶融物に含まれる Zr によりコンクリート成分の SiO₂ が還元され、Si や SiO の生成が確認されている。V5.1 実験と V5.2 実験のコンクリートの侵食深さのMAAP 解析との比較^[34]を付図 1-8 及び付図 1-9 に示すが、MAAP 解析結果とよい一致を示している。このMAAP のベンチマーク解析により、二次元侵食に関わるパラメータ設定の妥当性が判断されている。</p>		※3.1 (15) に 記載

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）


赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 <p>The diagram illustrates the BETA experimental apparatus for simulating severe accidents. It shows a vertical assembly with several labeled components and measurement points:</p> <ul style="list-style-type: none"> Periphery Systems: Thermite Mass Gauges (5). Molten Pool: Material Sampling and Thermocouples; Movie and TV Cameras; Infrared Pyrometer (6). Exhaust Gas: Thermocouples; Pressure Transducers; Mass Spectroscopic; Stainless Steel Fiber Filter (Optional). Input Power: Induction Coil (3). Concrete Crucible: Thermocouples (Melt Front Propagation); Thermocouples (ANL Type for Pool Temperature). Water Control and Measurement System: Water Filled Annulus; Water Control and Measurement System for Crucibles with Water Jacket. Other: Multiple Aerosol Filter Probes; Hood and Offgas System (4); Thermite Reaction Tank (5); Tank for Measurement Probes (6). <p>Callouts provide detailed descriptions for numbered points:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Melt (2) Concrete Crucible (3) Induction Coil (4) Hood and Offgas System (5) Thermite Reaction Tank (6) Tank for Measurement Probes <p>付図 1-6 BETA 実験装置^[34]</p>		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来の PWR の公開文献から追加した内容

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

女川原子力発電所 2号炉					泊発電所 3号炉	相違理由
付表 1-2 BETA 実験マトリックス ^[6]						
BETA Test	Initial Melt, ~ 2200 K	Fission Product Mock-ups and Additives	Planned Heating Power	Main Objectives		
V 5.1	300 kg Fe + Cr + Ni 80 kg Zry-4 50 kg Al ₂ O ₃ + SiO ₂ + CaO	none	400 kW	PWR: Zr chemistry, consequences on erosion and aerosol release		
V 5.2	as V 5.1	1 kg Mo, 0.5 kg ZrTe ₂ , 1.5 kg CeO ₂ , 1 kg BaO, 0.5 kg La ₂ O ₃ , 0.5 kg SrO, 6 kg B ₄ C in steel containers	200 kW	BWR with B ₄ C absorber, low power: Zr chemistry and related processes		
V 5.3	as V 5.1	1 kg Mo, 1 kg CeO ₂ , 1 kg BaO, 0.5 kg La ₂ O ₃ , 0.5 kg SrO, 6 kg B ₄ C in steel containers	800 kW	BWR with B ₄ C absorber, high power: Zr chemistry and related processes		
						
付図 1-7 BETA 実験後のコンクリート侵食状況を示す模式図 ^[6]						

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線：従来の PWR の公開文献から追加した内容

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

女川原子力発電所 2号炉	泊発電所 3号炉	相違理由
<p>本資料のうち、枠囲みの内容は商業機密に属しますので公開できません。</p> 		
<p>付図 1-8 BETA-V5.1 実験とMAAP 解析の侵食深さの比較 ^[34]</p> 		

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表




付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>付録2 注水を伴ったMCCI実験</p> <p>注水を伴う実験（溶融物上に冷却水を注水した実験）としては、SNLで実施された SWISS 実験及び WETCOR 実験、ANL (EPRI) の主催で実施された MACE 実験及び OECD/MCCI 実験、原子力発電技術機構 (NUPEC) により実施された COTELS 実験がある。</p> <p>以下の実験の知見を示す。</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) SWISS 実験（米国サンディア研究所(SNL)） (2) WETCOR 実験（米国サンディア研究所(SNL)） (3) MACE 実験（米国アルゴンヌ研究所(ANL)） (4) COTELS 実験（日本 原子力発電技術機構 (NUPEC)） (5) OECD/MCCI 実験（米国アルゴンヌ研究所(ANL)） <p>(1) SWISS 実験（米国 SNL）^[7]</p> <p>高周波加熱によりステンレスを溶融させ、溶融したステンレスとコンクリートとの反応中に注水し、溶融物の冷却性を調べる実験が2回行われた。実験結果2回とも同様の結果となっており、メルト上面に安定なクラストが形成されてメルト内部に冷却水が浸入しにくくなり、メルトによりコンクリートの侵食が継続した（付図2-1 参照）。ただし、本実験はメルトの発熱が実機で想定される値より1桁程度大きいことや100%ステンレスであるため模擬崩壊熱に加え、水—金属反応の発熱が加わったことも一因と分析されている。またコリウムより上方水プールへの熱流束は約 800kW/m² 程度であった（付図2-2 参照）。</p>	<p>【泊では本文3.に記載】</p>	<p>※3.1 (3) に記載</p>


赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来の PWR の公開文献から追加した内容

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>実験条件：45kgのSUSを内径21.6cmのコンクリート上に溶融させた状態で落下して注水を実施。比出力1.6kW/kg SUS</p>  <p>SWISS-1 実験におけるコンクリート侵食深さの比較</p>  <p>SWISS-2 実験におけるコンクリート侵食深さの比較</p>  <p>実験装置の概要 (SWISS実験) 実験結果および解析結果の比較 (SWISS実験)</p>		

付図2-1 SWISS 実験の実験装置とコンクリート侵食深さの実験と解析（MAPP）の比較^[7]






付図2-2 SWISS-2 実験の水プールへの熱流束^[7]

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来の PWR の公開文献から追加した内容

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

女川原子力発電所 2号炉	泊発電所 3号炉	相違理由
<p>(2) WETCOR 実験（米国 SNL）^[8]</p> <p>Al₂O₃ と CaO の酸化物混合溶融物 34kg を用いてコンクリートとの反応中に注水し溶融物の冷却性を調べる実験が行われた（付図 2-3 参照）。SWISS 実験と同様の理由によりコンクリートの侵食が継続した。コンクリート侵食速度は SWISS 実験と比べて約 1/3 に低下している。水プールへの熱流束は溶融時に 520kW/m² 程度、凝固時に 200kW/m² 程度であった。</p>  <p>(実験装置の概要)</p>  <p>(実験後の状態の模式図)</p>  <p>(上部クラストの様子)</p>  <p>(コンクリート侵食の時間変化)</p> <p>付図 2-3 WETCOR 実験結果^[8]</p>		※3.1 (4) に記載

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来の PWR の公開文献から追加した内容

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表


付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																																
<p>(3) MACE 実験（米国 ANL）^{[3][9][10][20]}</p> <p>MACE 実験（Melt Attack and Coolability Experiment）は、米国電力研究所（EPRI）が主催する原子炉格納容器内溶融炉心冷却性に関する国際協力計画である。この実験では、溶融炉心がコンクリート床に落下した後に、溶融炉心の上に注水する状況を模擬しており、大規模実験が含まれていることと、実機相当の UO₂ 及び ZrO₂ を主成分とする溶融炉心模擬物を用いて、さらに、直接通電加熱により崩壊熱の発生を模擬していることが特徴である。</p> <p>実験装置の概要を付図 2-4 に示す。MACE 実験では規模の異なる M0, M1b, M3b, M4 の 4 回の実験が実施されており、その主要条件を付表 2-1 に示す。M0 実験のみコンクリートの側壁で、その他は MgO が用いられている。</p> <p>M3b と M4 の実験結果を付図 2-5 及び付図 2-6 に示す。いずれのケースもコンクリート侵食が継続する結果となっている。実験後の溶融炉心模擬物の固化状況を見ると、メルト上部に安定クラストが形成され側壁に固定化されており、クラスト下部に空洞が見られ、クラストと溶融物とが分離した状態になっている。メルトから冷却水への熱流束を見ると、注水直後の短期間は、大きい熱流束となっているが、安定クラストが形成されクラストと溶融物が分離したと想定される状況では、熱流束は低下している。安定クラストの形成と</p> <p>メルトとの分離によりクラストの下にあるデブリの冷却が阻害される結果となったと分析されている。しかしながら、デブリの長期的な冷却に関与し得るメカニズムとして、クラストに生じる亀裂等への浸水及びコンクリート分解ガスによるクラスト開口部からのデブリの噴出が確認されている。</p> <p>付表 2-1 MACE 実験の主要条件^[20]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>M0</th><th>M1b</th><th>M3</th><th>M4</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>溶融炉心模擬物重量 (kg)</td><td>130</td><td>480</td><td>1800</td><td>480</td></tr> <tr> <td rowspan="4">コンクリート床</td><td>UO₂</td><td>56</td><td>65</td><td>57</td></tr> <tr> <td>ZrO₂</td><td>11</td><td>13</td><td>29</td><td>29</td></tr> <tr> <td>Zr</td><td>4</td><td>3</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>その他 (コンクリート 成分等)</td><td>29</td><td>19</td><td>14</td><td>14</td></tr> <tr> <td>溶融炉心模擬物深さ (m)</td><td>0.15</td><td>0.25</td><td>0.2</td><td>0.3</td></tr> <tr> <td>溶融炉心模擬物初期温度 (K)</td><td>2000</td><td>2350</td><td>2250</td><td>2280</td></tr> <tr> <td>溶融炉心模擬物初期発热量 (kW)</td><td>100</td><td>130</td><td>300</td><td>130</td></tr> <tr> <td>コンクリートの種類</td><td>石灰岩系</td><td>石灰岩系</td><td>石灰岩系</td><td>ケイ酸系</td></tr> <tr> <td>コンクリート床面積 (m²)</td><td>0.3×0.3</td><td>0.5×0.5</td><td>1.2×1.2</td><td>0.5×0.5</td></tr> <tr> <td>コンクリート床の深さ (m)</td><td>0.35</td><td>0.55</td><td>0.55</td><td>0.55</td></tr> <tr> <td>水位 (m)</td><td>0.5</td><td>0.5</td><td>0.5</td><td>0.5</td></tr> </tbody> </table>		M0	M1b	M3	M4	溶融炉心模擬物重量 (kg)	130	480	1800	480	コンクリート床	UO ₂	56	65	57	ZrO ₂	11	13	29	29	Zr	4	3	-	-	その他 (コンクリート 成分等)	29	19	14	14	溶融炉心模擬物深さ (m)	0.15	0.25	0.2	0.3	溶融炉心模擬物初期温度 (K)	2000	2350	2250	2280	溶融炉心模擬物初期発热量 (kW)	100	130	300	130	コンクリートの種類	石灰岩系	石灰岩系	石灰岩系	ケイ酸系	コンクリート床面積 (m ²)	0.3×0.3	0.5×0.5	1.2×1.2	0.5×0.5	コンクリート床の深さ (m)	0.35	0.55	0.55	0.55	水位 (m)	0.5	0.5	0.5	0.5	※3.1 (5) に記載
	M0	M1b	M3	M4																																																														
溶融炉心模擬物重量 (kg)	130	480	1800	480																																																														
コンクリート床	UO ₂	56	65	57																																																														
	ZrO ₂	11	13	29	29																																																													
	Zr	4	3	-	-																																																													
	その他 (コンクリート 成分等)	29	19	14	14																																																													
溶融炉心模擬物深さ (m)	0.15	0.25	0.2	0.3																																																														
溶融炉心模擬物初期温度 (K)	2000	2350	2250	2280																																																														
溶融炉心模擬物初期発热量 (kW)	100	130	300	130																																																														
コンクリートの種類	石灰岩系	石灰岩系	石灰岩系	ケイ酸系																																																														
コンクリート床面積 (m ²)	0.3×0.3	0.5×0.5	1.2×1.2	0.5×0.5																																																														
コンクリート床の深さ (m)	0.35	0.55	0.55	0.55																																																														
水位 (m)	0.5	0.5	0.5	0.5																																																														

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来の PWR の公開文献から追加した内容

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表




付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 付図 2-4 MACE 及び OECD/MCCI 実験装置^[9]		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来の PWR の公開文献から追加した内容

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表




付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

女川原子力発電所 2号炉	泊発電所 3号炉	相違理由
 <p>（軸方向侵食データ）</p>  <p>（メルトから水への熱流束）</p>  <p>（実験後状態の模式）</p> <p>付図 2-5 MACE-M3b 実験結果^[10]</p>		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）


女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 <p>(軸方向侵食データ)</p>  <p>(メルトから水への熱流束)</p>  <p>(実験後状態の模式)</p>		

付図2-6 MACE-M4 実験結果^[10]

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて(添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について)

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線：従来の PWR の公開文文献から転載した内容



相違点 事象	参考資料	実験装置	実験結果	相違理由
④ COTELS 実験（日本 NUPEC） ^{[1][1]}	女川原子力発電所 2 号炉	泊発電所 3 号炉		※3.1 (8) に記載
<p>プール水中に実機組成の UO₂ コリウムを落下させる実験 (F C I) とコンクリート上に落下した UO₂ コリウムに注水する実験 (M C C I) を実施している。付図 2-7 にコンクリート上の UO₂ コリウムに注水する実験の実験装置を示す。約 60kg の実機組成の UO₂ コリウムを電気炉で加熱溶融させ、玄武岩系のコンクリート床上に落下させ、その後高周波誘導加熱によりコンクリート上のコリウムを加熱して崩壊熱を模擬している。側壁と床面の両方の侵食を考慮しており、コリウムの高さと直径の比を実験パラメータとしている。注水後にコンクリート温度は低下している。また、侵食深さは 2 cm 程度であった。また、付図 2-8 に実験後に固化したコリウムの断面を観察した結果を示すが、上部は粒子状になつておらず、下部はインゴット状になっているのが観察されている。また、インゴット状の部分にはひび割れや流路が見られる。</p> <p>COTELS 実験では、いずれもデブリによるコンクリート侵食が生じているが、先行の SWISS, WETCOR, MACE とは異なり、コンクリート侵食は停止している。これは、以下の理由と分析されている。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・デブリの粒子化と塊状デブリ上への粒子化デブリの堆積 ・デブリとコンクリートとの境界における粗骨材を主体とする多孔質層の形成 ・粗骨材層及び塊状デブリに形成された流路への浸水 <p>溶融物から水プールへの熱流束は水プールへの熱流束は 100~650 kW/m² 程度であったが、これらの熱流束は限界熱流束よりも低く、水が更に高い除熱能力を有する可能性があることが示唆されている。</p> 	付図 2-7 COTELS 実験装置（コンクリート上の UO ₂ コリウムに注水する実験） ^[1]			


付図 2-7 COTELS 実験装置（コンクリート上の UO₂ コリウムに注水する実験）[11]

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
  (コンクリート床温度変化)		



(実験後のコリウム断面の模式図)

付図2-8 COTELS C-5 実験の結果^[11]

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
(5) OECD/MCCI 実験（米国ANL） ^{[10][12][13][36][38][41]} OECD/MCCI 実験は、MACE 実験や COTELS 実験の注水を伴う MCCI 実験で同定された個々のデブリ冷却メカニズムや火山型クラストの冷却性（付図 2-9 及び付図 2-10 参照）を定量的に解明することを目的として、以下の実験が実施された。 ① クラスト浸水・強度実験（SSWICS 実験） SSWICS 実験は、クラスト内への浸水メカニズムと浸水による除熱量、さらにクラスト強度を調べるために実施された。実験装置の構造を付図 2-11 に示し、実験条件一覧を付表 2-2 に示す。テスト部内の非侵食性の床面上で、テルミット反応により UO ₂ , ZrO ₂ 及びコンクリート成分を主成分とするデブリ模擬溶融物を生成しその上に注水する。崩壊熱とコンクリート分解気体の発生は模擬しない過渡クエンチ実験である。最大除熱量はクラスト上面におけるドライアウト熱流束により評価される。実験結果より、安定なクラストは形成されず、クラスト内に冷却材が浸入することにより、熱伝導律速以上の熱流束を期待することができるとしている。さらに、SSWICS 実験で得られたドライアウト熱流束を実機の事故シーケンス解析において直接的に適用できるよう、Lister/Epstein のドライアウト熱流束モデルへの適応が行われた。実験結果とこれに基づいた Lister/Epstein モデルによる予測の比較を付図 2-12 に示す。この実験結果及びこれらに基づいた予測値によれば、コンクリートを全く含有しないデブリに対する上面水プールへのドライアウト熱流束は、約 400kW/m ² であり、コンクリート含有とともに熱流束は低下し、含有率 15% 程度以上では約 100kW/m ² となっている。 ② 溶融物噴出実験（MET 実験） コンクリート分解気体がクラストの開口部を通過する際に、気体に随伴されてクラスト上面に噴出するデブリ量の定量化を目的としている。クラスト浸水実験と同様に、テスト部内の非侵食性の床面上で、テルミット反応により UO ₂ , ZrO ₂ 及びコンクリート成分を主成分とするデブリ模擬溶融物を生成しその上に注水する。クラスト浸水実験との違いは、本実験においては直接通電加熱により崩壊熱を模擬すること及び非侵食性床面に設けた多数の細孔からコンクリート分解気体を模擬する非凝縮性気体を供給している。テスト部で発生する水蒸気量の変化と実験後分析から得られるデブリ噴出量に基づいて、供給気体流量と噴出量の関係を評価している。 ③ 長期二次元コンクリート侵食実験（CCI 実験） デブリによる長期的な床部及び側壁の侵食挙動を明らかにすることを目的に実施された。実験装置のテスト部の構造を付図 2-13 に示し、実験条件一覧を付表 2-3 に示す。テルミット反応により生成した UO ₂ , ZrO ₂ 及びコンクリート成分を主成分とするデブリ模擬溶融物を直接通電により加熱している。電極がある 2 面は非侵食性の側壁を採用し、残りの 2 面をコンクリートにより製作している。使用するコンクリートは実験により種類が変えられている。注水なしの条件で、側壁のコンクリートの最大侵食深さが 30cm に達するまで侵食を継続した後に注水を行い、注水後、最大侵食深さが 35cm に到達した時点で実験を終了している。実験装置に荷重負荷装置を設置し、注水後		※3.1 (12) に記載
		※3.1 (11) に記載
		※3.1 知見の整理 (12) に記載

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>に形成されるクラストに荷重を与えて、クラストの機械的強度に関するデータを得ている（付図2-14参照）。コンクリート種類を変えて3回実験が行われている。CCI-I実験のコンクリート組成を付表2-4に示す。CCI-I実験のデブリ-水間の熱流束を付図2-15に示し、溶融物の平均温度を付図2-16に示す。また、実験後の侵食状態の模式図を付図2-17に示す。石灰岩系コンクリートの場合、床方向と側壁方向の侵食は同程度となっているのに対し、玄武岩系コンクリートの場合、側壁方向の侵食が床方向より大きくなっている。付表2-5に示すように、侵食率から側壁方向と床方向の熱流束が推定されている。CCI-2実験（石灰岩系コンクリート）の場合、側壁方向と床方向は同程度と推定されているのに対し、CCI-3実験（玄武岩系コンクリート）の場合、側壁方向の熱流束は、床方向より4倍程度大きいと推定されている。</p> <p>④ クラスト破損実験</p> <p>本実験は上記①③の実験に付随して実施されており、①のSSWICS実験で形成されたクラストの冷却後破損強度を調べる実験と、③の二次元侵食実験の間に高温状態で破損させる実験の2種の実験が行われている。</p> <p>前者の実験では、クラスト浸水実験で形成された直径約30cmのクラストに荷重を加えて、クラストの強度を測定している。低温クラスト破損実験装置の概要を付図2-18に示す。クラスト上面の中央部に集中荷重を与え、クラスト破損時の荷重からクラストの機械的強度（破損時にクラストに発生する最大の応力）を評価している。クラスト上に堆積する冷却水層及び噴出デブリの荷重に起因してクラスト内に発生する応力と、本実験から得られるクラストの機械的強度を比較することにより、実機規模においては、クラストは破損し下部の溶融物と接触する可能性が高いことが示されている。</p> <p>後者の二次元侵食実験では、注水前の高温状態で突き棒（lance）によりクラストが破損する荷重を測定し、注水後にも再度突き棒によりクラストが破損する荷重を測定している。これにより、現実に近い状態でのクエンチ前後のクラスト強度が確認され、クエンチ後は、クラスト強度が大きく低下することが確認された。</p> <p>OECD/MCCI実験結果から以下の知見が得られている。</p> <ul style="list-style-type: none"> ガス噴出は、安定なクラストの形成を阻害し、熱伝達を促進する。 クラストが冷却されると、亀裂が生じクラスト強度は大幅に低下する。 クラストの亀裂により冷却水が内部に浸入し、デブリの冷却が促進される。 溶融物の噴出により、多孔質の粒子状ベッドが形成される。 コンクリートタイプにより侵食異方性がみられる。 <p>これらの知見は、CORQUENCHコード等に反映される予定である。</p> <p>また、CCI-I実験について、MAPコードによりベンチマーク解析が行われている^[35]。</p>		※3.1 知見の整理（13）に記載

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来の PWR の公開文献から追加した内容

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表



付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>CCI-2 実験（石灰岩系コンクリート）のベンチマーク解析では、固化効果項の影響を除いて対流熱伝達係数のサーベイが可能なように、対流熱伝達係数として床方向と側壁方向ともに $300\text{W/m}^2\text{-K}$、固化効果項の指数 n に 0 が設定されている。ここで $300\text{W/m}^2\text{-K}$ は、実際のMCC I 時の対流熱伝達係数は、固化割合を考慮すると、完全液相状態の値よりも 1 衍程度小さい値（付図 2-19 において固化割合が 60%程度の値）になることを考慮して設定されている。また、CCI-2 実験では、床方向と側壁方向の熱流束が同程度と推定されていることから、対流熱伝達係数も同じ値が設定されている。この設定を用いた解析により、コリウム温度の変化（付図 2-20 参照）は、実験データと良く合っている。また、床方向の侵食量は（付図 2-21 参照）、実験では注水前には 25cm 程度侵食されているのに対し、MAAP 解析では 33cm 程度の侵食量となっている。側壁方向の侵食量は（付図 2-22 参照）、実験では注水前には 29cm 程度侵食されているのに対し、MAAP 解析では 33cm 程度の侵食量となっている。</p>		※3.1 (11) に 記載
<p>CCI-3 実験（玄武岩系コンクリート）のベンチマーク解析では、対流熱伝達係数として床方向に $80\text{W/m}^2\text{-K}$、側壁方向に $300\text{W/m}^2\text{-K}$、n に 0 が設定されている。ここで、$80\text{W/m}^2\text{-K}$ は、CCI-3 実験では、床方向の熱流束が側壁方向の 1/4 程度と推定されていることから、床方向の対流熱伝達係数を側壁方向の 1/4 程度として設定されている。この設定により、コリウム温度の変化（付図 2-23 参照）は、より実験データに近くなっている。また、床方向の侵食量は（付図 2-24 参照）、実験では注水前には 5 cm 程度侵食されているのに対し、MAAP 解析では 5.7 cm 程度の侵食量となっている。側壁方向の侵食量は（付図 2-25 参照）、実験では注水前には 29cm 程度侵食されているのに対し、MAAP 解析では 27cm 程度の侵食量となっている。</p>		
<p>MCC I 実験を対象にしたMAAP ベンチマーク解析により、対流熱伝達係数を適切に設定することにより侵食量がおおむね合うことが確認されている。また、侵食の異方性を扱うためには、床方向と側壁方向の対流熱伝達係数の比率の設定が重要であることが示されている。</p>		

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 <p>(a) クラストへの浸水 (b) デブリの噴出 (c) クラストの破損</p> <p>付図 2-9 想定されているデブリ冷却メカニズム^[38]</p>  <p>付図 2-10 想定されている火山型クラストの模式図^[12]</p>		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来の PWR の公開文献から追加した内容

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）


女川原子力発電所 2号炉							泊発電所 3号炉	相違理由	
Parameter	Test Number								
	1	2	3	4	5	6	7		
Melt composition (wt % UO ₂ /ZrO ₂ /Cr/concrete)	61/25/6/8	61/25/6/8	61/25/6/8	48/20/9/23	56/23/7/14	56/23/6/14	64/26/6/4		
Concrete type	LCS	SIL	LCS	LCS	LCS	SIL	LCS		
Melt mass (kg)	75	75	75	60	68	68	80		
Melt diameter / depth (cm)	30 / 15	30 / 15	30 / 15	30 / 15	30 / 15	30 / 15	30 / 15		
Basemat type	Inert	Inert	Inert	Inert	Inert	Inert	Inert		
Initial melt temperature (°C)	~2300	~2100	~2100	~2100	~2100	~1950	~2100		
Initial vessel and coolant temperature (°C)	20	20	100	100	100	100	100		
System pressure (bar)	1	1	4	4	4	1	4		
Water injection period (sec)	665	760	183	195	622	215	194		
Water injection flowrate (lpm)	4	4	12	13	6	14	13		
Water injected (liters)	33	39	34	40	61	47	40		
Condensate collected over course of test (kg)	24.7	16.1	28.9	21.9	22.7	27.6	31.4		
Test duration (hours)	2.2	1.2	1.8	2.4	2.6	3.9	1.4		

付表 2-2 SSWICS 実験（デブリ冷却実験）条件一覧^[12]

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）


赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
		

付図2-11 小規模浸水・クラスト強度実験（SSWICS）装置^[12]

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来の PWR の公開文献から追加した内容

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																																											
 <p>付図 2-12 SSWICS 実験データと Lister/Epstein モデルのドライアウト熱流束の比較^[12]</p> <p>付表 2-3 CCI 実験（二次元コンクリート侵食実験）条件一覧^[12]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Parameter</th> <th colspan="3">Specification for Test:</th> </tr> <tr> <th>CCI-1</th> <th>CCI-2</th> <th>CCI-3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Corium</td> <td>PWR + 8 wt% SIL</td> <td>PWR + 8 wt% LCS</td> <td>PWR + 15 wt% SIL</td> </tr> <tr> <td>Concrete type^a</td> <td>SIL (US-type)</td> <td>LCS</td> <td>SIL (EU-type)</td> </tr> <tr> <td>Basemat cross-section</td> <td>50 cm x 50 cm</td> <td>50 cm x 50 cm</td> <td>50 cm x 50 cm</td> </tr> <tr> <td>Initial melt mass (depth)</td> <td>400 kg (25 cm)</td> <td>400 kg (25 cm)</td> <td>375 kg (25 cm)</td> </tr> <tr> <td>Test section sidewall construction</td> <td>Nonelectrode walls: concrete Electrode walls: Inert</td> <td>Nonelectrode walls: concrete Electrode walls: Inert</td> <td>Nonelectrode walls: concrete Electrode walls: Inert</td> </tr> <tr> <td>Lateral/Axial ablation limit</td> <td>35/35 cm</td> <td>35/35 cm</td> <td>35/35 cm</td> </tr> <tr> <td>System pressure</td> <td>Atmospheric</td> <td>Atmospheric</td> <td>Atmospheric</td> </tr> <tr> <td>Melt formation tech.</td> <td>Chemical reaction (~30 s)</td> <td>Chemical reaction (~30 s)</td> <td>Chemical reaction (~30 s)</td> </tr> <tr> <td>Initial melt temperature</td> <td>1950 °C</td> <td>1880 °C</td> <td>1950 °C</td> </tr> <tr> <td>Melt heating technique</td> <td>DEH</td> <td>DEH</td> <td>DEH</td> </tr> <tr> <td>Power supply operation prior to water addition</td> <td>Constant @ 150 kW</td> <td>Constant @ 120 kW</td> <td>Constant @ 120 kW</td> </tr> <tr> <td>Criteria for water addition</td> <td>1) 5.5 hours of operation with DEH input, or 2) lateral/axial ablation reaches 30 cm</td> <td>1) 5.5 hours of operation with DEH input, or 2) lateral/axial ablation reaches 30 cm</td> <td>1) 5.5 hours of operation with DEH input, or 2) lateral/axial ablation reaches 30 cm</td> </tr> <tr> <td>Inlet water flowrate/temp.</td> <td>2 lps/20 °C</td> <td>2 lps/20 °C</td> <td>2 lps/20 °C</td> </tr> <tr> <td>Water depth over melt</td> <td>50 ± 5 cm</td> <td>50 ± 5 cm</td> <td>50 ± 5 cm</td> </tr> <tr> <td>Power supply operation after water addition</td> <td>Constant voltage</td> <td>Constant voltage</td> <td>Constant voltage</td> </tr> <tr> <td>Test termination criteria</td> <td>1) Melt temperature falls below concrete solidus, 2) ablation is arrested, or 3) 35 cm ablation limit is reached.</td> <td>1) Melt temperature falls below concrete solidus, 2) ablation is arrested, or 3) 35 cm ablation limit is reached.</td> <td>1) Melt temperature falls below concrete solidus, 2) ablation is arrested, or 3) 35 cm ablation limit is reached.</td> </tr> <tr> <td>Operational Summary</td> <td>Successful: non-symmetrical ablation behavior</td> <td>Successful: symmetrical ablation behavior</td> <td>Successful: symmetrical ablation behavior</td> </tr> </tbody> </table> <p>^aSIL denotes siliceous concrete, LCS denotes Limestone/Common Sand concrete.</p>	Parameter	Specification for Test:			CCI-1	CCI-2	CCI-3	Corium	PWR + 8 wt% SIL	PWR + 8 wt% LCS	PWR + 15 wt% SIL	Concrete type ^a	SIL (US-type)	LCS	SIL (EU-type)	Basemat cross-section	50 cm x 50 cm	50 cm x 50 cm	50 cm x 50 cm	Initial melt mass (depth)	400 kg (25 cm)	400 kg (25 cm)	375 kg (25 cm)	Test section sidewall construction	Nonelectrode walls: concrete Electrode walls: Inert	Nonelectrode walls: concrete Electrode walls: Inert	Nonelectrode walls: concrete Electrode walls: Inert	Lateral/Axial ablation limit	35/35 cm	35/35 cm	35/35 cm	System pressure	Atmospheric	Atmospheric	Atmospheric	Melt formation tech.	Chemical reaction (~30 s)	Chemical reaction (~30 s)	Chemical reaction (~30 s)	Initial melt temperature	1950 °C	1880 °C	1950 °C	Melt heating technique	DEH	DEH	DEH	Power supply operation prior to water addition	Constant @ 150 kW	Constant @ 120 kW	Constant @ 120 kW	Criteria for water addition	1) 5.5 hours of operation with DEH input, or 2) lateral/axial ablation reaches 30 cm	1) 5.5 hours of operation with DEH input, or 2) lateral/axial ablation reaches 30 cm	1) 5.5 hours of operation with DEH input, or 2) lateral/axial ablation reaches 30 cm	Inlet water flowrate/temp.	2 lps/20 °C	2 lps/20 °C	2 lps/20 °C	Water depth over melt	50 ± 5 cm	50 ± 5 cm	50 ± 5 cm	Power supply operation after water addition	Constant voltage	Constant voltage	Constant voltage	Test termination criteria	1) Melt temperature falls below concrete solidus, 2) ablation is arrested, or 3) 35 cm ablation limit is reached.	1) Melt temperature falls below concrete solidus, 2) ablation is arrested, or 3) 35 cm ablation limit is reached.	1) Melt temperature falls below concrete solidus, 2) ablation is arrested, or 3) 35 cm ablation limit is reached.	Operational Summary	Successful: non-symmetrical ablation behavior	Successful: symmetrical ablation behavior	Successful: symmetrical ablation behavior		
Parameter		Specification for Test:																																																																											
	CCI-1	CCI-2	CCI-3																																																																										
Corium	PWR + 8 wt% SIL	PWR + 8 wt% LCS	PWR + 15 wt% SIL																																																																										
Concrete type ^a	SIL (US-type)	LCS	SIL (EU-type)																																																																										
Basemat cross-section	50 cm x 50 cm	50 cm x 50 cm	50 cm x 50 cm																																																																										
Initial melt mass (depth)	400 kg (25 cm)	400 kg (25 cm)	375 kg (25 cm)																																																																										
Test section sidewall construction	Nonelectrode walls: concrete Electrode walls: Inert	Nonelectrode walls: concrete Electrode walls: Inert	Nonelectrode walls: concrete Electrode walls: Inert																																																																										
Lateral/Axial ablation limit	35/35 cm	35/35 cm	35/35 cm																																																																										
System pressure	Atmospheric	Atmospheric	Atmospheric																																																																										
Melt formation tech.	Chemical reaction (~30 s)	Chemical reaction (~30 s)	Chemical reaction (~30 s)																																																																										
Initial melt temperature	1950 °C	1880 °C	1950 °C																																																																										
Melt heating technique	DEH	DEH	DEH																																																																										
Power supply operation prior to water addition	Constant @ 150 kW	Constant @ 120 kW	Constant @ 120 kW																																																																										
Criteria for water addition	1) 5.5 hours of operation with DEH input, or 2) lateral/axial ablation reaches 30 cm	1) 5.5 hours of operation with DEH input, or 2) lateral/axial ablation reaches 30 cm	1) 5.5 hours of operation with DEH input, or 2) lateral/axial ablation reaches 30 cm																																																																										
Inlet water flowrate/temp.	2 lps/20 °C	2 lps/20 °C	2 lps/20 °C																																																																										
Water depth over melt	50 ± 5 cm	50 ± 5 cm	50 ± 5 cm																																																																										
Power supply operation after water addition	Constant voltage	Constant voltage	Constant voltage																																																																										
Test termination criteria	1) Melt temperature falls below concrete solidus, 2) ablation is arrested, or 3) 35 cm ablation limit is reached.	1) Melt temperature falls below concrete solidus, 2) ablation is arrested, or 3) 35 cm ablation limit is reached.	1) Melt temperature falls below concrete solidus, 2) ablation is arrested, or 3) 35 cm ablation limit is reached.																																																																										
Operational Summary	Successful: non-symmetrical ablation behavior	Successful: symmetrical ablation behavior	Successful: symmetrical ablation behavior																																																																										

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容


女川原子力発電所2号炉				泊発電所3号炉	相違理由																																																																
付表2-4 CCI 実験に使用されたコンクリートの組成 ^[12]																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Oxide</th><th>CCI-1 Wt%</th><th>CCI-2 Wt%</th><th>CCI-3 Wt%</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Al₂O₃</td><td>0.77</td><td>2.49</td><td>3.53</td></tr> <tr><td>CaO</td><td>8.54</td><td>25.88</td><td>16.79</td></tr> <tr><td>Fe₂O₃</td><td>0.79</td><td>1.39</td><td>1.49</td></tr> <tr><td>MgO</td><td>0.60</td><td>11.47</td><td>0.85</td></tr> <tr><td>MnO</td><td>0.00</td><td>0.03</td><td>0.04</td></tr> <tr><td>K₂O</td><td>0.12</td><td>0.55</td><td>0.81</td></tr> <tr><td>SiO₂</td><td>82.48</td><td>21.61</td><td>59.91</td></tr> <tr><td>Na₂O</td><td>0.00</td><td>0.31</td><td>0.66</td></tr> <tr><td>SrO</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.04</td></tr> <tr><td>TiO₂</td><td>0.051</td><td>0.135</td><td>0.155</td></tr> <tr><td>SO₃</td><td>0.514</td><td>0.505</td><td>0.434</td></tr> <tr><td>CO₂</td><td>0.901</td><td>29.71</td><td>9.80</td></tr> <tr><td>H₂O, Free</td><td>1.808</td><td>3.255</td><td>2.293</td></tr> <tr><td>H₂O, Bound</td><td>1.92</td><td>1.11</td><td>1.40</td></tr> <tr><td>Total</td><td>98.48</td><td>98.47</td><td>98.19</td></tr> </tbody> </table>				Oxide	CCI-1 Wt%	CCI-2 Wt%	CCI-3 Wt%	Al ₂ O ₃	0.77	2.49	3.53	CaO	8.54	25.88	16.79	Fe ₂ O ₃	0.79	1.39	1.49	MgO	0.60	11.47	0.85	MnO	0.00	0.03	0.04	K ₂ O	0.12	0.55	0.81	SiO ₂	82.48	21.61	59.91	Na ₂ O	0.00	0.31	0.66	SrO	0.00	0.00	0.04	TiO ₂	0.051	0.135	0.155	SO ₃	0.514	0.505	0.434	CO ₂	0.901	29.71	9.80	H ₂ O, Free	1.808	3.255	2.293	H ₂ O, Bound	1.92	1.11	1.40	Total	98.48	98.47	98.19		
Oxide	CCI-1 Wt%	CCI-2 Wt%	CCI-3 Wt%																																																																		
Al ₂ O ₃	0.77	2.49	3.53																																																																		
CaO	8.54	25.88	16.79																																																																		
Fe ₂ O ₃	0.79	1.39	1.49																																																																		
MgO	0.60	11.47	0.85																																																																		
MnO	0.00	0.03	0.04																																																																		
K ₂ O	0.12	0.55	0.81																																																																		
SiO ₂	82.48	21.61	59.91																																																																		
Na ₂ O	0.00	0.31	0.66																																																																		
SrO	0.00	0.00	0.04																																																																		
TiO ₂	0.051	0.135	0.155																																																																		
SO ₃	0.514	0.505	0.434																																																																		
CO ₂	0.901	29.71	9.80																																																																		
H ₂ O, Free	1.808	3.255	2.293																																																																		
H ₂ O, Bound	1.92	1.11	1.40																																																																		
Total	98.48	98.47	98.19																																																																		
付表2-5 CCI 実験の側壁方向／床方向の侵食率と熱流束の推定値 ^[12]																																																																					
Test	Concr. Type	Lateral Ablation	Axial Ablation	Lateral-Axial Heat Flux Ratio	Data Points Utilized for Ablation Rate Estimates																																																																
CCI-1	SIL (US)	N: 39.1	395	26.1	N Lateral: (19.1 cm, 51 min) (29.2 cm, 66 min) S Lateral: (7.6 cm, 54 min) (5.1 cm, 35 min) Axial: (7.6 cm, 53 min) (1.3 cm, 39 min)																																																																
		S: 8.4	86																																																																		
CCI-2	LCS	4.0	58	4.0	Lateral: (19.1 cm, 148 min) (29.2 cm, 302 min) Axial: (15.2 cm, 107 min) (24.1 cm, 240 min)																																																																
CCI-3	SIL (EU)	10.0	97	2.5	Lateral: (19.1 cm, 47 min) (29.2 cm, 107 min) Axial: (2.5 cm, 117 min) (5.1 cm, 178 min)																																																																

^aHeat flux ratio not evaluated for this test due to large asymmetry in lateral cavity erosion.

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来の PWR の公開文献から追加した内容

泊発電所 3 号炉 有効性評価 比較表


付録 3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付 3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

女川原子力発電所 2 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由
 <p>付図 2-13 CCI 実験のテスト部^[12]</p>		

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 付図2-14 長期二次元侵食実験におけるクラスト破壊／強度測定装置 ^[41]		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来の PWR の公開文献から追加した内容

泊発電所 3 号炉 有効性評価 比較表


付録 3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付 3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

女川原子力発電所 2 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由
 <p>付図 2-15 C C I 実験におけるデブリ－水間の熱流束^[12]</p> <p>This graph shows heat flux (kW/m²) over time (minutes) for three CCI tests. The y-axis ranges from 0 to 3500 kW/m², and the x-axis ranges from -10 to 70 minutes. Three curves are shown: Test CCI-1 (SIL Concrete) in blue, Test CCI-2 (LCS Concrete) in green, and Test CCI-3 (SIL Concrete) in red. All curves show a sharp peak at approximately 0 minutes, followed by a gradual decline. A vertical dashed line marks the 'CCI-1 Power Off' at 10 minutes. Another vertical dashed line marks the 'CCI-2 Power Off at 122 Minutes'. A third vertical dashed line marks the 'CCI-3 Crust Breach' at approximately 35 minutes.</p>		
 <p>付図 2-16 C C I 実験における溶融物平均温度^[12]</p> <p>This graph shows average melt temperature (°C) over time (minutes) for three CCI tests. The y-axis ranges from 1200 to 2000 °C, and the x-axis ranges from 0 to 425 minutes. Three curves are shown: Test CCI-1 (SIL Concrete) in blue, Test CCI-2 (LCS Concrete) in green, and Test CCI-3 (SIL Concrete) in red. All curves start at approximately 1900 °C and decrease over time. Vertical dashed lines indicate events: 'CCI-1 Water Addition' at ~75 min, 'CCI-1 Power Off' at ~85 min, 'CCI-3 Water Addition' at ~125 min, 'CCI-3 Power Off' at ~145 min, 'CCI-2 Water Addition' at ~300 min, and 'CCI-2 Power Off' at ~420 min.</p>		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来の PWR の公開文献から追加した内容

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表


付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 <p>(a) CCI-1, (b) CCI-2, (c) CCI-3</p> <p>付図 2-17 C C I 実験における侵食状態の模式図 [12]</p> <p>(a) CCI-1, (b) CCI-2, (c) CCI-3</p>		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来の PWR の公開文献から追加した内容

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

女川原子力発電所 2号炉	泊発電所 3号炉	相違理由
		

付図 2-18 クラスト浸水実験の実験後の低温クラスト強度測定装置^[38]

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線：従来の PWR の公開文献から追加した内容

泊発電所 3 号炉 有効性評価 比較表


付録 3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付 3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

女川原子力発電所 2 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由
<p>本資料のうち、枠囲みの内容は商業機密に 属しますので公開できません。</p>  <p>付図 2-19 溶融プールからクラストへの対流熱伝達係数</p>		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来の PWR の公開文献から追加した内容

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表


付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

女川原子力発電所 2号炉	泊発電所 3号炉	相違理由
 <p>付図 2-20 CCI-2 実験のコリウム温度の実験データと MAAP 解析結果の比較^[35] (MAAP New 热伝達係数 (破線) : 床方向 300W/m²-K, 側壁方向 300W/m²-K, n=0)</p>		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来の PWR の公開文献から追加した内容

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

女川原子力発電所 2号炉	泊発電所 3号炉	相違理由																														
<p style="text-align: center;">CCI-2 EXPERIMENT</p>  <table border="1"> <caption>Data points estimated from the CCI-2 graph</caption> <thead> <tr> <th>Time (s)</th> <th>Axial Ablation Depth (cm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0.0</td><td>0.0</td></tr> <tr><td>0.2</td><td>2.0</td></tr> <tr><td>0.4</td><td>4.0</td></tr> <tr><td>0.6</td><td>6.0</td></tr> <tr><td>0.8</td><td>8.0</td></tr> <tr><td>1.0</td><td>10.0</td></tr> <tr><td>1.2</td><td>12.0</td></tr> <tr><td>1.4</td><td>14.0</td></tr> <tr><td>1.6</td><td>16.0</td></tr> <tr><td>1.8</td><td>18.0</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>22.0</td></tr> <tr><td>2.2</td><td>26.0</td></tr> <tr><td>2.4</td><td>29.0</td></tr> <tr><td>2.6</td><td>31.0</td></tr> </tbody> </table> <p>付図 2-21 CCI-2 実験の床方向侵食の実験データとMAAP解析結果の比較^[35]</p>	Time (s)	Axial Ablation Depth (cm)	0.0	0.0	0.2	2.0	0.4	4.0	0.6	6.0	0.8	8.0	1.0	10.0	1.2	12.0	1.4	14.0	1.6	16.0	1.8	18.0	2.0	22.0	2.2	26.0	2.4	29.0	2.6	31.0		
Time (s)	Axial Ablation Depth (cm)																															
0.0	0.0																															
0.2	2.0																															
0.4	4.0																															
0.6	6.0																															
0.8	8.0																															
1.0	10.0																															
1.2	12.0																															
1.4	14.0																															
1.6	16.0																															
1.8	18.0																															
2.0	22.0																															
2.2	26.0																															
2.4	29.0																															
2.6	31.0																															

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来の PWR の公開文献から追加した内容

泊発電所 3 号炉 有効性評価 比較表

付録 3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付 3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）


女川原子力発電所 2 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由																																																
<p style="text-align: center;">CCI-2 EXPERIMENT</p> <table border="1"> <caption>Data extracted from Figure 2-22: CCI-2 Experiment</caption> <thead> <tr> <th>TIME, S</th> <th>EXPERIMENT, NORTH SIDE (cm)</th> <th>EXPERIMENT, SOUTH SIDE (cm)</th> <th>MAAP ABLATION DEPTH (cm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td></tr> <tr><td>0.2</td><td>5.0</td><td>2.0</td><td>2.0</td></tr> <tr><td>0.4</td><td>8.0</td><td>5.0</td><td>5.0</td></tr> <tr><td>0.6</td><td>12.0</td><td>8.0</td><td>8.0</td></tr> <tr><td>0.8</td><td>15.0</td><td>12.0</td><td>12.0</td></tr> <tr><td>1.0</td><td>18.0</td><td>15.0</td><td>15.0</td></tr> <tr><td>1.2</td><td>22.0</td><td>18.0</td><td>18.0</td></tr> <tr><td>1.4</td><td>25.0</td><td>22.0</td><td>22.0</td></tr> <tr><td>1.6</td><td>28.0</td><td>25.0</td><td>25.0</td></tr> <tr><td>1.8</td><td>30.0</td><td>28.0</td><td>28.0</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>	TIME, S	EXPERIMENT, NORTH SIDE (cm)	EXPERIMENT, SOUTH SIDE (cm)	MAAP ABLATION DEPTH (cm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	5.0	2.0	2.0	0.4	8.0	5.0	5.0	0.6	12.0	8.0	8.0	0.8	15.0	12.0	12.0	1.0	18.0	15.0	15.0	1.2	22.0	18.0	18.0	1.4	25.0	22.0	22.0	1.6	28.0	25.0	25.0	1.8	30.0	28.0	28.0	2.0	-	-	-		
TIME, S	EXPERIMENT, NORTH SIDE (cm)	EXPERIMENT, SOUTH SIDE (cm)	MAAP ABLATION DEPTH (cm)																																															
0.0	0.0	0.0	0.0																																															
0.2	5.0	2.0	2.0																																															
0.4	8.0	5.0	5.0																																															
0.6	12.0	8.0	8.0																																															
0.8	15.0	12.0	12.0																																															
1.0	18.0	15.0	15.0																																															
1.2	22.0	18.0	18.0																																															
1.4	25.0	22.0	22.0																																															
1.6	28.0	25.0	25.0																																															
1.8	30.0	28.0	28.0																																															
2.0	-	-	-																																															

付図 2-22 CCI-2 実験の側壁方向侵食の実験データとMAAP 解析結果の比較^[36]

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来の PWR の公開文献から追加した内容

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

女川原子力発電所 2号炉	泊発電所 3号炉	相違理由
 <p>付図 2-23 CCI-3 実験のコリウム温度の実験データとMAAP 解析結果の比較^[35] (MAAP New 熱伝達係数 (破線) : 床方向 80W/m²-K, 側壁方向 300W/m²-K, n=0)</p>		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p style="text-align: center;">CCI-3 EXPERIMENT</p> <p>AXIAL ABLATION DEPTH, CM</p> <p>TIME, S</p> <p>EXPERIMENT, CENTER LINE EXPERIMENT, NW QUADRANT EXPERIMENT, NE QUADRANT EXPERIMENT, SE QUADRANT EXPERIMENT, SW QUADRANT MAPP ABLATION DEPTH</p> <p>water is added</p>		

付図2-24 CCI-3 実験の床方向侵食の実験データとMAPP解析結果の比較^[35]

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来の PWR の公開文献から追加した内容

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

女川原子力発電所 2号炉	泊発電所 3号炉	相違理由
<p>付図 2-25 CCI-3 実験の側壁方向侵食の実験データとMAPP 解析結果の比較^[35]</p>		

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>付録3 溶融物の水中落下時の粒子化実験と解析モデル</p> <p>溶融物が水中に落下した場合の粒子化現象については、主に溶融炉心と冷却材の相互作用（FC I）を調べるために行われてきた。ここでは、以下の実験についての知見を述べる。</p> <p>(1) FARO 実験（イタリア JRC-ISPRA） (2) COTELS-FCI 実験（日本 NUPEC） (3) DEFOR 実験（スウェーデン KTH）</p> <p>また、MAAP コードでは、溶融炉心が原子炉圧力容器下部プレナム水等に落下する場合の粒子化割合を評価しており、Ricou-Spalding 相関式又は Saito の相関式が用いられている。ここではこれらの相関式の元になった実験についても説明する。</p> <p>(1) FARO 実験（イタリア JRC-ISPRA）^{[1][14]}</p> <p>主に原子炉圧力容器内で溶融物が炉心から下部プレナムの水プールに落下した場合の水蒸気爆発発生の可能性を調べることを目的とした実験で、当初は高圧での実験を対象としてきたが、後に低圧での実験が3ケース実施された。高圧実験装置の構成は、FARO るつぼと実験容器 TERMOS（内径：710mm、体積：1.5m³）である（付図3-1 参照）。低圧実験装置では FAT と呼ばれる実験容器の中に TERMOS と同一内径の円筒容器が置かれ、観測窓が設置された。実験手順は原則的に高圧実験も低圧実験も同様で、FARO るつぼで生成された溶融コリウムは一度リリースベッセルに保持し、その底部にあるフランジ又は弁を開放して溶融物を水プールに落下させる。高圧実験ではリリースベッセルは溶融物落下速度を調整するために加圧可能である。ほとんどの実験は酸化物コリウム（80wt%UO₂+20wt%ZrO₂）で実施され、テスト L11 のみが金属 Zr を含むコリウム（77wt%UO₂+19wt%ZrO₂+4wt%Zr）が用いられた。また、多くの実験は高圧・飽和水条件で実施されたが、近年は低圧・サブクール水条件でも3ケース実施されてきている。主な実験パラメータは、初期圧力（0.2~6 MPa）、コリウム質量（18~177kg）、水深（87cm~2.05m）、サブクール度（飽和~124K）、コリウム組成（1ケースのみ金属 Zr を 4.1wt%追加）である（付表3-1 参照）</p> <p>実験からの主な知見は以下のとおりである。</p> <ul style="list-style-type: none"> 高圧・飽和水実験、低圧・サブクール実験の何れにおいても水蒸気爆発は発生していなかった。 いずれの実験においても、コリウムの一部が粒子化し、一部はパンケーキ状としてプール底部に堆積した。プール水中に設置した熱電対の測定結果より、一部のコリウムはジェット状でプール底面に衝突したと推定されている（付図3-2 参照）。 粒子化割合は、ほとんどの実験でプール水深に依存し、高圧飽和水実験の水深1m程度で落下コリウムの約50%が粒子化したが、コリウムに少量の金属 Zr（4.1wt%）を添加した場合と低圧のサブクール水の実験では100%近くが粒子化した（付図3-3 参照）。 	<p>【泊では本文3.に記載】</p>	<p>※3.1 (7) に記載</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来の PWR の公開文献から追加した内容

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<ul style="list-style-type: none"> 粒子の質量中央径は比較的大きく、3.2～4.8mmの範囲であり、実験パラメータ（初期圧力、水深、コリウム落下速度、サブクール度）に依存していない。 		

付表3-1 FARO 実験マトリックス^[14]


FARO LWR test series—main experimental conditions and debris data												
Test	L-06	L-08	L-11	L-14	L-19	L-20	L-24	L-27	L-28	L-29	L-31	L-33
Experimental conditions												
Cerium composition ^a	A	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Melt mass ^b (kg)	18	44	151	125	157	96	177	117	175	39	92	100 ^c
Melt temperature (K)	2923	3023	2823	3123	3073	3173	3023	3023	3052	3070	2990	3070
Melt release diameter ^d (mm)	100	100	100	100	100	100	100	100	50	50	50	50
Melt fall height in gas (m)	1.83	1.53	1.09	1.04	1.99	1.12	1.07	0.73	0.89	0.74	0.77	0.77
System pressure (MPa)	5	5.8	5	5	2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	0.4
Gas phase	Steam/Ar	Steam/Ar	Steam/Ar	Steam/Ar	Steam ^e	Argon	Argon	Argon				
Water depth (m)	0.87	1.00	2.00	2.05	1.10	1.97	2.02	1.47	1.44	1.48	1.45	1.60
Water temperature (K)	539	536	535	537	536	486	425	424	424	297	291	293
Water subcooling (K)	0	12	2	0	1	0	0	1	1	97	104	124
Water Mass (kg)	120	255	608	623	330	660	719	536	517	492	481	625
Debris bed data ^f												
Hard debris, cake (kg, %)	6, 33	14, 32	0, 0	20, 16	77, 49	21, 22	27, 16	26, 23	77, 48	39, 100	0, 0	8, 8
Loose debris (kg, %)	12, 67	30, 68	146, 100	105, 84	80, 51	73, 78	141, 84	70, 77	84, 52	0, 0	83, 100	89, 92
Mean loose debris size (mm)	4.5	3.8	3.5	4.8	3.7	4.4	2.6	Nd ^g	3.0	—	3.4	2.6 ^h

* A: 80 wt % UO₂-20 wt % ZrO₂; B: 77 wt % UO₂-19 wt % ZrO₂-4 wt % Zr.

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）


赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 <p>付図3-1 FARO 実験装置 (L-27 実験) [14]</p>		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来の PWR の公開文献から追加した内容

泊発電所 3 号炉 有効性評価 比較表

付録 3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付 3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

女川原子力発電所 2 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由
 <p>付図 3-2 FARO L-24 実験後のデブリの堆積状態（数値単位 mm）^[14]</p>		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来の PWR の公開文献から追加した内容

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

女川原子力発電所 2号炉	泊発電所 3号炉	相違理由
 <p>(a) View of the debris as found</p>   <p>(b) View of the cake after partial removal of loose debris (c) View of blocks after breaking the cake</p> <p>付図 3-3 FARO/L-33 実験後のデブリ取り出し段階ごとのデブリ状態 ^[14] (低圧、サブクール水)</p>		

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉										泊発電所3号炉	相違理由																																																																																																					
(2) COTELS-FCI 実験（日本 NUPEC） ^{[1][15]}											※3.1(8)に記載																																																																																																					
<p>本実験は、原子炉圧力容器外でのFCI挙動を調べるために実施された。UO₂混合物を溶融物として用い、その成分は原子炉内構造物のみならず、原子炉圧力容器下部ヘッド内の下部構造物も考慮して設定されている。付図3-4にCOTELS-FCI実験装置の概要を示す。実験装置は、UO₂混合物を溶融させる電気炉とその下に溶融物と水との相互作用を調べるメルトレシーバより構成されている。電気炉は、グラファイト製るつぼと高周波誘導加熱コイルにより構成されている。グラファイト製るつぼは最高温度3200Kで、60kgのUO₂混合物を加熱溶融可能である。るつぼ下部には、溶融物を落下させるための穴を設けるプラグ破壊装置が設置され、UO₂混合物が溶融後、瞬時に直径5cmの穴が作ることが可能である。メルトレシーバは、高さ約2.5m、外径約90cmで円筒状をしており、メルトレシーバの中には、高さが可変のメルトキャッチャーが設置されており、メルトキャッチャーの高さを変化させることによりプール水深を変化させる実験を実施しており、雰囲気体積は変化させないように考慮されている。メルトキャッチャーの中心部は、実炉の格納容器床面を模擬するために厚さ3cmのコンクリートが設置され、溶融コリウム／水／コンクリート間の相互作用を調べることが可能となっている。なお、コンクリートの成分は日本と同じ玄武岩系である。実験マトリックスと主な結果を付表3-2に示す。</p>																																																																																																																
<p>付表3-2 COTELS-FCI 実験マトリックス^[1]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Run No.</th><th>A1</th><th>A4</th><th>A5</th><th>A6</th><th>A7</th><th>A8</th><th>A9</th><th>A10</th><th>A11</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>コリウム組成(*1)</td><td>B</td><td>B</td><td>B</td><td>B</td><td>B</td><td>B</td><td>B</td><td>B</td><td>B</td></tr> <tr> <td>落下コリウム量, kg</td><td>56.3</td><td>27.0</td><td>55.4</td><td>53.1</td><td>24.9</td><td>47.7</td><td>57.1</td><td>55.0</td><td>53</td></tr> <tr> <td>プール水深, m</td><td>0.4</td><td>0.4</td><td>0.4</td><td>0.4</td><td>1.0</td><td>0.4</td><td>0.9</td><td>0.4</td><td>0.8</td></tr> <tr> <td>水サブクール度, K</td><td>0</td><td>8</td><td>12</td><td>21</td><td>0</td><td>21</td><td>0</td><td>21</td><td>86</td></tr> <tr> <td>初気圧, MPa</td><td>0.20</td><td>0.30</td><td>0.25</td><td>0.21</td><td>0.18</td><td>0.45</td><td>0.21</td><td>0.47</td><td>0.27</td></tr> <tr> <td>雰囲気ガス組成</td><td>Steam</td><td>Steam</td><td>Steam N₂20%</td><td>Steam</td><td>Steam</td><td>Steam</td><td>Steam</td><td>Steam</td><td>Ar</td></tr> <tr> <td>差圧, MPa (*2)</td><td>0.03</td><td>0.03</td><td>0.01</td><td>~0</td><td>~0</td><td>0.67(*3)</td><td>0.02</td><td>0.14</td><td>0.13</td></tr> <tr> <td>ピーク圧力, MPa</td><td>1.34</td><td>1.04</td><td>0.62</td><td>0.88</td><td>(*4)</td><td>1.83</td><td>0.92</td><td>3.85</td><td>1.08</td></tr> <tr> <td>インゴットコリウム, kg</td><td>5</td><td>2.5</td><td>4.2</td><td>6.5</td><td>0</td><td>0</td><td>3.8</td><td>0</td><td>4</td></tr> <tr> <td>質量中央径, mm</td><td>6.7</td><td>6.2</td><td>7.5</td><td>7.2</td><td>8.2</td><td>5.2</td><td>7.0</td><td>0.38</td><td>4.8</td></tr> </tbody> </table>	Run No.	A1	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	コリウム組成(*1)	B	B	B	B	B	B	B	B	B	落下コリウム量, kg	56.3	27.0	55.4	53.1	24.9	47.7	57.1	55.0	53	プール水深, m	0.4	0.4	0.4	0.4	1.0	0.4	0.9	0.4	0.8	水サブクール度, K	0	8	12	21	0	21	0	21	86	初気圧, MPa	0.20	0.30	0.25	0.21	0.18	0.45	0.21	0.47	0.27	雰囲気ガス組成	Steam	Steam	Steam N ₂ 20%	Steam	Steam	Steam	Steam	Steam	Ar	差圧, MPa (*2)	0.03	0.03	0.01	~0	~0	0.67(*3)	0.02	0.14	0.13	ピーク圧力, MPa	1.34	1.04	0.62	0.88	(*4)	1.83	0.92	3.85	1.08	インゴットコリウム, kg	5	2.5	4.2	6.5	0	0	3.8	0	4	質量中央径, mm	6.7	6.2	7.5	7.2	8.2	5.2	7.0	0.38	4.8		
Run No.	A1	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11																																																																																																							
コリウム組成(*1)	B	B	B	B	B	B	B	B	B																																																																																																							
落下コリウム量, kg	56.3	27.0	55.4	53.1	24.9	47.7	57.1	55.0	53																																																																																																							
プール水深, m	0.4	0.4	0.4	0.4	1.0	0.4	0.9	0.4	0.8																																																																																																							
水サブクール度, K	0	8	12	21	0	21	0	21	86																																																																																																							
初気圧, MPa	0.20	0.30	0.25	0.21	0.18	0.45	0.21	0.47	0.27																																																																																																							
雰囲気ガス組成	Steam	Steam	Steam N ₂ 20%	Steam	Steam	Steam	Steam	Steam	Ar																																																																																																							
差圧, MPa (*2)	0.03	0.03	0.01	~0	~0	0.67(*3)	0.02	0.14	0.13																																																																																																							
ピーク圧力, MPa	1.34	1.04	0.62	0.88	(*4)	1.83	0.92	3.85	1.08																																																																																																							
インゴットコリウム, kg	5	2.5	4.2	6.5	0	0	3.8	0	4																																																																																																							
質量中央径, mm	6.7	6.2	7.5	7.2	8.2	5.2	7.0	0.38	4.8																																																																																																							


*1)コリウム組成

B: UO₂:55wt%+Zr:25%+ZrO₂:5%+SS:15%

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 <p>P: Pressure, T: Temperature, G: Gas sampling line</p> <p>付図 3-4 COTELS-FCI 実験装置^[15]</p>		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来の PWR の公開文献から追加した内容

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表



付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																															
<p>(3) DEFOR 実験（スウェーデン KTH）^[16]</p> <p>水張り時のデブリ冷却性を調べる目的で実施されている。溶融物の粒子化について、水サブクール、水深、メルト成分、過熱度等の影響を調べるために、溶融物の落下実験が実施されている。実験装置を付図3-5に示すが、上から、誘導加熱炉、メルト容器、冷却タンクより成り、冷却タンクはガラス張りで粒子化の観察が可能となっている。溶融物はメルト容器下部のノズルから重力落下により水中に落下する。DEFOR-E 実験の実験マトリックスを付表3-3に示すが、6ケースの溶融物はCaO-B₂O₃（密度 2500kg/m³）の酸化物が使用されており、1ケースはより重量の大きいW_{0.3}-CaO（密度 5000～8000kg/m³）が使用されている。</p> <p>実験結果より、粒子化挙動は、水サブクールと水深の影響が大きいとしている。実験後のデブリ状態例を付図3-6に示すが、平均ポロシティは0.55～0.7程度と大きい値が得られている。主な結果を付表3-3に併せて示す。</p> <p style="text-align: center;">付表3-3 DEFOR-E 実験マトリックス^[16]</p> <p>Experimental conditions and the measured porosity in the DEFOR-E tests.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parameter/property</th> <th>No.</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Melt volume, l</td> <td></td> <td>3.5</td> <td>7.0</td> <td>3.5</td> <td>3.5</td> <td>3.5</td> <td>3.5</td> <td>2.5</td> </tr> <tr> <td>Melt initial temp., °C</td> <td></td> <td>1200</td> <td>1300</td> <td>1350</td> <td>1350</td> <td>1200</td> <td>1250</td> <td>1280</td> </tr> <tr> <td>Coolant volume, l</td> <td></td> <td>163</td> <td>163</td> <td>163</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>163</td> <td>163</td> </tr> <tr> <td>Coolant initial temp., °C</td> <td></td> <td>13</td> <td>11</td> <td>85</td> <td>15</td> <td>83</td> <td>88</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Water pool depth, cm</td> <td></td> <td>65</td> <td>65</td> <td>65</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>65</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td>Measured porosity, %</td> <td></td> <td>60</td> <td>77</td> <td>74</td> <td>56</td> <td>50</td> <td>68</td> <td>65</td> </tr> </tbody> </table>	Parameter/property	No.	1	2	3	4	5	6	7	Melt volume, l		3.5	7.0	3.5	3.5	3.5	3.5	2.5	Melt initial temp., °C		1200	1300	1350	1350	1200	1250	1280	Coolant volume, l		163	163	163	100	100	163	163	Coolant initial temp., °C		13	11	85	15	83	88	7	Water pool depth, cm		65	65	65	40	40	65	65	Measured porosity, %		60	77	74	56	50	68	65		※3.1(10)に記載
Parameter/property	No.	1	2	3	4	5	6	7																																																									
Melt volume, l		3.5	7.0	3.5	3.5	3.5	3.5	2.5																																																									
Melt initial temp., °C		1200	1300	1350	1350	1200	1250	1280																																																									
Coolant volume, l		163	163	163	100	100	163	163																																																									
Coolant initial temp., °C		13	11	85	15	83	88	7																																																									
Water pool depth, cm		65	65	65	40	40	65	65																																																									
Measured porosity, %		60	77	74	56	50	68	65																																																									

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来の PWR の公開文献から追加した内容

泊発電所 3 号炉 有効性評価 比較表

付録 3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付 3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

女川原子力発電所 2 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由
 		

付図 3-5 DEFOR-E 実験装置^[16]

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線：従来の PWR の公開文献から追加した内容

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

女川原子力発電所 2号炉	泊発電所 3号炉	相違理由
 DEFOR-E1  DEFOR-E4  DEFOR-E7 付図 3-6 DEFOR-E 実験後のデブリ状態 ^[16]		

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）


赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(4) 溶融物落下時の水中での粒子化割合の解析モデル</p> <p>水中落下時の溶融物の粒子化現象について、これまで種々の実験的研究が行われておらず、また粒子化割合については相関式も提案されている。ここでは、粒子化現象に関する相関式を用いて、溶融炉心ジェットのペデスタル水プールの条件に対する粒子化割合を評価した。相関式として、MAAPコードで使用されている以下の二つの式を用いて計算を行った。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ricou-Spalding の相関式 • Saito の相関式 <p>a) Ricou-Spalding の粒子化相関式^{[26][34]}</p> <p>Ricou-Spalding の相関式は、空気中へガスジェットを噴出させたエントレインメント実験から得られたもので（実験装置は付図3-7 参照）、周囲の流体（空気）がガスジェットによってエントレインされ（巻き込まれ）、ジェット質量流量が距離とともに増加することを相関づけた整理式である。式の検証例を付図3-8 に示す。</p> <p>これをメルトジェットのブレークアップに適用するため、周囲の流体（水）がメルトジェットにエントレインされると考え、そのエントレインされた分だけメルトジェットが侵食され粒子化するとして、円柱ジェットのエントレインメント速度（m/s）を、次式で与えている（付図3-9 参照）。</p> $m_{ent} = E_o \left(\frac{\rho_w}{\rho_{dj}} \right)^{1/2} u_{dj}$ <p>ここで、 E_o : エントレインメント係数 u_{dj} : ジェット速度 [m/s] ρ_{dj} : ジェット密度 [kg/m³] ρ_w : 水密度 [kg/m³]</p>		※添付2 3. 2 (2)に記載

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由												
 <p>FIGURE 1. (a) Leading dimensions of three chambers. (b) Dimensions of extension to no. 2 chamber.</p> <table border="1"> <caption>Entrainment chamber</caption> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H in.</td> <td>8.7</td> <td>13</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>D in.</td> <td>5.8</td> <td>8.9</td> <td>8.9</td> </tr> </tbody> </table> <p>付図3-7 Ricou-Spalding のエントレイメント実験装置^[25]</p>	No.	1	2	3	H in.	8.7	13	3	D in.	5.8	8.9	8.9		
No.	1	2	3											
H in.	8.7	13	3											
D in.	5.8	8.9	8.9											

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来の PWR の公開文献から追加した内容

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）


女川原子力発電所 2号炉	泊発電所 3号炉	相違理由
 <p>Figure 5 is a scatter plot showing the entrainment rate m/m_0 versus the dimensionless parameter $x / (d_0 (\rho_1 / \rho_0)^{1/2})$. The y-axis ranges from 0 to 500, and the x-axis ranges from 0 to 1600. There are three distinct sets of data points: (a) air into air represented by solid circles, (b) propane and carbon dioxide into air represented by plus signs, and (c) hydrogen into air represented by open circles. A single straight line is fitted to all these data points. The equation for this line is given as $m/m_0 = 0.32 \frac{x}{d_0} \left(\frac{\rho_1}{\rho_0} \right)^{1/2}$.</p>		


FIGURE 5. Entrainment rate for isothermal jets. Experimental results: (a) ●, air into air; (b) +, propane and carbon dioxide into air; (c), ○, hydrogen into air; (△, entrainment chamber inverted).

付図 3-8 Ricou-Spalding の相關式の検証例^[25]

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来の PWR の公開文献から追加した内容

泊発電所 3 号炉 有効性評価 比較表

付録 3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付 3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

女川原子力発電所 2 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由
 <p>Fig. 3. Molten debris jet breakup and quenching.</p> <p>付図 3-9 溶融デブリのジェットブレークアップとクエンチの概念^[34]</p>		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来の PWR の公開文献から追加した内容

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表


付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

女川原子力発電所 2号炉	泊発電所 3号炉	相違理由
<p>b) Saito の相関式^[26]</p> <p>フレオン 11 あるいは液体窒素の中に高温水ジェットを吹き込む実験により、ジェットのブレークアップ長さに関する相関式を導出している。実験装置を付図 3-10 に示す。実験条件は、ノズル直径 5～40mm、ジェット速度 2.5～15m/s である。実験結果は、付図 3-11 にまとめられ、それに基づき下記相関式が導かれた。</p> $\frac{L}{D_j} = 2.1 \times \left(\frac{\rho_j}{\rho_c} \right)^{0.5} \times F_r^{0.5}$ <p>ここで、 F_r : フルード数 $= \frac{V_j^2}{(g \times D_j)}$</p> <p>$L$: ジェットのブレークアップ長さ [m] D_j : ジェット直径 [m] ρ_j : ジェット密度 [kg/m³] ρ_c : 冷却材密度 [kg/m³] V_j : ジェット速度 [m/s] g : 重力加速度 [m/s²]</p>		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来の PWR の公開文献から追加した内容

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表


付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

女川原子力発電所 2号炉	泊発電所 3号炉	相違理由
 <p>Fig. 1 JET-I experimental facility</p> <p>付図 3-10 Saito らの実験装置^[33]</p>		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来の PWR の公開文献から追加した内容

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

女川原子力発電所 2号炉	泊発電所 3号炉	相違理由
 <p>Fig. 8 Experimental correlation for jet mean penetration length</p> <p>付図 3-11 Saito らの実験結果^[33]</p>		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来の PWR の公開文献から追加した内容

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

女川原子力発電所 2号炉	泊発電所 3号炉	相違理由
<p>c) 相関式の適用性に関する検討^[33]</p> <p>Ricou-Spalding の相関式は、ガスジェットの空気中でのガス巻き込み現象に基づき作成された相関式であるため、溶融炉心物質ジェットの水中での粒子化現象への適用性の確認のため、ALPHA-MJB 実験、FARO-TERMOS 実験を対象に比較計算された結果を示す。</p> <p>あわせて Saito の相関式との比較も示す。Saito の相関式ではジェットのブレークアップ長さが与えられるので、ジェットの突入から消滅までジェット径が直線的に減少すると仮定して粒子化割合が求められている。</p> <p>(a) ALPHA-MJB 実験</p> <p>水中に鉛一ピスマスの溶融物を落下させた実験であり、密度や速度といった計算条件は付表 3-4 の値が用いられている。実験結果と計算結果の比較を付図 3-12 及び付図 3-13 に示す。実験結果は、ジェットブレークアップ長さとして記載されている水深を、粒子化割合 100% として記す。Ricou-Spalding 相関式における係数 E_0 の値は、MAAP 推奨値 [] を使用することで、実験結果及び Saito の相関式とよく一致する結果が得られている。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>本資料のうち、枠囲みの内容は商業機密に属しますので公開できません。</p> </div>		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

女川原子力発電所2号炉					泊発電所3号炉	相違理由
付表3-4 ALPHA-MJB 実験の検証解析条件 ^[33]						
ケース	溶融物密度 (kg/m ³)	水密度 (kg/m ³)	ジェット径 (m)	ジェット速度 (m/s)		
MJB01	10453	958	0.03	3.05		
MJB02	↑	↑	0.021	2.86		
(補足) 溶融物密度は鉛-ビスマス 500K での値を使用						
						
付図3-12 ALPHA-MJB01 実験結果との比較 ^[33]						
本資料のうち、枠囲みの内容は商業機密に 属しますので公開できません。						

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線：従来の PWR の公開文献から追加した内容

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>付図 3-13 ALPHA-MJB02 実験結果との比較^[33]</p> <p>(b) FARO-TERMOS 実験</p> <p>水中に実機燃料組成を模擬した溶融物を落下させた実験であり、密度、速度等の条件は付表 3-5 の値が用いられている。実験結果と計算結果の比較を付図 3-14、付図 3-15、付図 3-16、付図 3-17、付図 3-18 及び付図 3-19 に示す。実験結果は水プール水深に対する粒子化割合として示されている。計算結果は、実験結果とよく合っているか粒子化割合を小さく評価している。なお、Ricou-Spalding 相関式における係数 E_0 の値は <input type="text"/> が使用されている。</p> <p>付表 3-5 FARO-TERMOS 実験の検証解析条件^[33]</p>		

本資料のうち、枠囲みの内容は商業機密に
属しますので公開できません。

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線：従来の PWR の公開文献から追加した内容

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

女川原子力発電所 2号炉	泊発電所 3号炉	相違理由
付図 3-14 FARO-L06 実験結果との比較 ^[33]		
付図 3-15 FARO-L08 実験結果との比較 ^[33]		
本資料のうち、枠囲みの内容は商業機密に属しますので公開できません。		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線：従来の PWR の公開文献から追加した内容

泊発電所 3 号炉 有効性評価 比較表

付録 3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付 3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

女川原子力発電所 2 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由
		
付図 3-16 FARO-L11 実験結果との比較 ^[33]		
		
付図 3-17 FARO-L14 実験結果との比較 ^[33]		
<p>本資料のうち、枠囲みの内容は商業機密に 属しますので公開できません。</p>		

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）


赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
付図3-18 FARO-L19 実験結果との比較 ^[33]		
付図3-19 FARO-L20 実験結果との比較 ^[33]		
本資料のうち、枠囲みの内容は商業機密に 属しますので公開できません。		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来の PWR の公開文献から追加した内容

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

女川原子力発電所 2号炉	泊発電所 3号炉	相違理由
<p>d) 格納容器ペデスタル水張り水深に対する粒子化割合の評価^[33]</p> <p>Ricou-Spalding の相関式及び Saito の相関式に基づき、大気圧飽和状態の水プールを想定し、水深とジェット直径及びジェット速度をパラメータとして粒子化割合を整理されたものを付図 3-20、付図 3-21 及び付図 3-22 に示す。</p>  <p>付図 3-20 Ricou-Spalding 相関式による粒子化割合のマップ^[33]</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>本資料のうち、枠囲みの内容は商業機密に属しますので公開できません。</p> </div>		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線：従来の PWR の公開文献から追加した内容

泊発電所 3 号炉 有効性評価 比較表

付録 3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付 3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

女川原子力発電所 2 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由
 <p>付図 3-21 Saito の相関式による粒子化割合のマップ ($V_j=5.0\text{m/s}$) [33]</p> <p>本資料のうち、枠囲みの内容は商業機密に属しますので公開できません。</p>		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線：従来の PWR の公開文献から追加した内容

泊発電所 3 号炉 有効性評価 比較表

付録 3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付 3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

女川原子力発電所 2 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由
 <p>付図 3-22 Saito の相関式による粒子化割合のマップ ($V_j=10.0\text{m/s}$) [33]</p> <p>本資料のうち、枠囲みの内容は商業機密に 属しますので公開できません。</p>		

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																		
<p>付録4 溶融物の拡がり実験</p> <p>溶融物の拡がり挙動に関して、付表4-1に示す実験的研究が実施されている。この中で水が存在する場合の溶融物の拡がりに関する主要な知見について以下に整理する。</p> <p>付表4-1 溶融物拡がりに関する主な実験^[27]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>実験名</th><th>実施国</th><th>拡がり形状</th><th>溶融物</th><th>その他</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BNL^[18]</td><td>米国</td><td>2D</td><td>Pb</td><td>ドライ、ウェット</td></tr> <tr> <td>SPREAD^[19]</td><td>日本</td><td>1D, 2D</td><td>ステンレススチール</td><td>ドライ、ウェット</td></tr> <tr> <td>CORINE^[36]</td><td>フランス</td><td>2D</td><td>グリセロール他</td><td>ドライ、ウェット</td></tr> <tr> <td>VULCANO</td><td>フランス</td><td>2D</td><td>コリウム</td><td>ドライ</td></tr> <tr> <td>KATS^[23]</td><td>ドイツ</td><td>1D, 2D</td><td>テルミット</td><td>ドライ、ウェット</td></tr> <tr> <td>COMAS</td><td>ドイツ</td><td>1D, 2D</td><td>コリウム</td><td>ドライ</td></tr> <tr> <td>ISPRA</td><td>EU JRAC</td><td>2D</td><td>コリウム</td><td>ドライ</td></tr> <tr> <td>S3E^[27]</td><td>スウェーデン</td><td>1D, 2D</td><td>模擬物（ウッズメタル等）</td><td>ドライ、ウェット</td></tr> <tr> <td>PULiMS^[21]</td><td></td><td>2D</td><td>模擬物(B₂O₃-W₀₃等)</td><td>ウェット</td></tr> </tbody> </table> <p>(1) Mark-I型格納容器のシェルアタックに関する研究^{[17][18][19][20]}</p> <p>Mark-I型格納容器のシェルアタックに関してROAAM手法による確率論的評価^[17]が行われており、その中で水張り時のデブリの拡がりの評価が行われている。溶融物拡がり挙動解析には、MELTSPREADコードが使用されている。溶融物の拡がり挙動には、溶融物落下流量、溶融物成分、溶融物過熱度が主に影響するとされている。</p> <p>米国BNLでは、溶融物として鉛を使用した小規模な拡がり実験を、ドライ条件とウェット条件で行っている^[18]。溶融物の過熱度と水深が、デブリ拡がり挙動において重要であること、溶融物の拡がりは、水への熱伝達による溶融物の温度挙動と、溶融物の流体力学的挙動により制限されることが示されている。</p>	実験名	実施国	拡がり形状	溶融物	その他	BNL ^[18]	米国	2D	Pb	ドライ、ウェット	SPREAD ^[19]	日本	1D, 2D	ステンレススチール	ドライ、ウェット	CORINE ^[36]	フランス	2D	グリセロール他	ドライ、ウェット	VULCANO	フランス	2D	コリウム	ドライ	KATS ^[23]	ドイツ	1D, 2D	テルミット	ドライ、ウェット	COMAS	ドイツ	1D, 2D	コリウム	ドライ	ISPRA	EU JRAC	2D	コリウム	ドライ	S3E ^[27]	スウェーデン	1D, 2D	模擬物（ウッズメタル等）	ドライ、ウェット	PULiMS ^[21]		2D	模擬物(B ₂ O ₃ -W ₀ ₃ 等)	ウェット	<p>添付3-1 溶融炉心の水中での拡がり評価について</p> <p>1.はじめに 溶融炉心が原子炉下部キャビティ水中に落下した場合、実機条件では水深に対するジェット径が相対的に大きいため、落下過程において溶融炉心の一部は細粒化するものの、その大部分が連続層として水中に堆積すると考えられる。本資料では、水中での溶融炉心の拡がり挙動について説明し、実機に適用した場合の評価について説明する。</p>	<p>※BWR特有の評価</p>
実験名	実施国	拡がり形状	溶融物	その他																																																
BNL ^[18]	米国	2D	Pb	ドライ、ウェット																																																
SPREAD ^[19]	日本	1D, 2D	ステンレススチール	ドライ、ウェット																																																
CORINE ^[36]	フランス	2D	グリセロール他	ドライ、ウェット																																																
VULCANO	フランス	2D	コリウム	ドライ																																																
KATS ^[23]	ドイツ	1D, 2D	テルミット	ドライ、ウェット																																																
COMAS	ドイツ	1D, 2D	コリウム	ドライ																																																
ISPRA	EU JRAC	2D	コリウム	ドライ																																																
S3E ^[27]	スウェーデン	1D, 2D	模擬物（ウッズメタル等）	ドライ、ウェット																																																
PULiMS ^[21]		2D	模擬物(B ₂ O ₃ -W ₀ ₃ 等)	ウェット																																																

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>【比較のため掲載順を入れ替え】</p> <p>(3) KTHの溶融物拡がり研究^{[21][27]}</p> <p>また、水中での溶融物拡がり挙動を調べる PULiMS 実験^[21]が実施されている。この実験では、浅い水プール（水深 20cm）へ溶融した $\text{Bi}_2\text{O}_3\text{-W}_0_3$ 合金を流入させ、その拡がり挙動が観察された。実験装置を付図 4-7 に示し、実験条件を付表 4-4 に示す。水中へ流入した溶融物の拡がりの様子を付図 4-8 に示す。また、固化したデブリ層の性状を付図 4-9 に示す。固化したデブリ層は 3 層を形成し、デブリ層下面とコンクリートは密着せずギャップが存在しており、水又は蒸気が存在していた可能性がある。3 層の最下層は薄い 1.5~2mm のケーキ（クラスト）層で空隙はなく、中間層は割れ目や細長い孔が含まれている。最上部は不規則な構造で高多孔性である。</p> <p>スウェーデン KTH では、溶融物拡がりの小規模実験として、S3E 実験^[27]が行われている。種々の溶融物と冷却材の組合せ（例 ウッズメタルー水、塩 ($\text{NaNO}_3\text{-KNO}_3$) 一パラフィン）で溶融物温度、溶融物流量等をパラメータに、溶融物の拡がり挙動に関するデータが取られている。溶融物が冷却される過程において、低密度の多孔質の層が形成される結果が得られており、溶融物の流れにより、この多孔質層が持ち上げられ、流量（慣性力）によって決定される距離まで拡がる挙動を示した。</p> <p>国内BWR産業界では、SPREAD 実験^{[19][20]}が実施されている。溶融物として約 2000K に加熱したステンレススチールを用い、溶融物落下流量、水深、溶融物過熱度等を変化させて、格納容器模擬試験体（一次元形状と二次元形状の 2 種類、二次元形状は付図 4-1 を参照）に放出し、溶融物の拡がり挙動に関する基礎的なデータを収集した。実験条件を付表 4-2 に示す。また、溶融物の拡がりを解析する SPREAD コードが開発されている。溶融物が重力で拡がると仮定し、熱源として崩壊熱及び化学反応を考慮し、床コンクリートや上面の水プールへの伝熱を考慮し、質量、運動量及びエネルギーのバランスを解くことにより、溶融物の移動速度と溶融物厚さを求めている。（付図 4-2 参照）このモデルでは、流動限界固相率を超えた時点で流動が停止すると仮定されており、実験データを再現する流動限界固相率として 55% が使用されている。二次元体系に対する実験結果と解析結果の比較を付図 4-3 に示すが、よい一致が示されている。</p>	<p>2. 水中の拡がり挙動に関する実験的知見と考察</p> <p>スウェーデン王立工科大学（KTH）では、水中での溶融物拡がり挙動を調べる PULiMS 試験^[1]を実施している。この実験では、浅い水プールへ溶融した $\text{Bi}_2\text{O}_3\text{-W}_0_3$ 合金を流入させ、その拡がり挙動を観察した。水中へ流入した溶融物は、水との熱伝達により徐々に固化し、ある程度床面上を拡がる結果となった。固化した溶融炉心層は 3 層を形成し、溶融炉心層下面とコンクリートは密着せずギャップが存在しており（図 2.1）、水又は蒸気が存在していた可能性がある。3 層の最下層は薄い 1.5~2mm のケーキ（クラスト）層で空隙無し、中間層は割れ目や細長い孔を含む。最上部は不規則な構造で高多孔性である。</p> <p>スウェーデン王立工科大学（KTH）において実施された S3E 実験^[2]では、溶融物が冷却される過程において、低密度の多孔質の層が形成される結果が得られている。溶融物の流れにより、この多孔質層が持ち上げられ、質量流量（慣性力）によって決定される距離まで拡がる挙動を示した。</p> <p>米国 Brookhaven National Laboratory において実施された BNL 実験^[3]においては、溶融物の過熱度と水深が、溶融炉心拡がり挙動において重要であると結論付けられている。溶融物の拡がりは、水への熱伝達による溶融物の温度の挙動と、溶融物の流体力学的挙動により制限されると結論付けられている。</p> <p>日立製作所において実施された SPREAD 実験^[4]では、固化割合が約 55% になった場合に溶融物の拡がりは停止しており、溶融物の拡がりは落下質量流量と溶融物の過熱度に影響されるとされている。</p>	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>【比較のため掲載順を入れ替え】</p> <p>独カールスルーエ研究センター（FZK）で実施された KATS 実験^{[23][29][30]}では、溶融物としてテルミット (Al_2O_3 約 150kg, Fe 約 150kg) が使用され、溶融物の放出速度や温度、拡がり形状 (1D, 2D)、床の材質（コンクリート、セラミック、コーティング）、水の有無をパラメータに溶融物の拡がり実験が行われている。実験装置を付図 4-4 及び付図 4-5 に示す。Al_2O_3 と Fe では密度が異なり成層化するため、溶融物の出口を 2 箇所設け、最初に Al_2O_3 が放出し、最後に Fe を放出することにより酸化物溶融物の拡がりと金属溶融物の拡がりを分けて実験が可能となっている。実験条件を付表 4-3 に示す。</p> <p>KATS-10 と KATS-11 の実験条件はほぼ同様であるが、KATS-10 の方は 1 mm の水張りをしており、KATS-11 の方はドライ条件となっている。両者の拡がり結果を付図 4-6 に示すが、両ケースのように溶融物の放出速度が比較的高い場合は、冷却材の有無によらず同様な拡がり挙動になる結果となっている。</p>	<p>ドイツのカールスルーエ研究センター（FZK）において実施された KATS 実験^[6]では、溶融物の放出速度が比較的大きい場合は、拡がり挙動は大きな影響を受けない（冷却水が無い場合と同様な拡がりになる）とされている。</p>	
<p>CEA/DRN/DTP で行われた CORINE 実験^[36]では、低融点物質（グリセロール他）を模擬物質として使用して、水中での拡がり挙動を調べる実験が実施され、拡がり先端の移動速度や底部に形成されるクラストの影響が調べられた。</p>	<p>CEA/DRN/DTP で行われた CORINE 実験^[6]では、低融点合金を模擬物質として使用して、底部でのクラスト形成を防止するために底部を熱くした試験が実施された。その結果、先端が著しく速く進展することが示され、底部クラストによる減速効果が示された。</p>	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）


赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 <p>付図4-1 溶融物拡がり実験の試験体（二次元形状）^[20]</p>  <p>付図4-2 SPREADコードの概念図^[20]</p>		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表



付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																																												
<p>【比較のため掲載順を入れ替え】</p>  <p>a) b)</p> <p>付図4-7 PULiMS 実験装置の概要図^[21]</p>																																																																														
<p>付表4-4 PULiMS 実験条件^[21]</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Parameter</th> <th colspan="5">PULiMS tests</th> </tr> <tr> <th>E1</th> <th>E2</th> <th>E3</th> <th>E4</th> <th>E5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Melt material</td> <td>Bi₂O₃-WO₃</td> <td>B₂O₃-CaO</td> <td>Bi₂O₃-WO₃</td> <td>Bi₂O₃-WO₃</td> <td>ZrO₂-WO₃</td> </tr> <tr> <td>Melt mass composition, %</td> <td>42.64-57.36 eutectic</td> <td>30-70 non-eutectic</td> <td>42.64-57.36 eutectic</td> <td>42.64-57.36 eutectic</td> <td>15.74-84.26 eutectic</td> </tr> <tr> <td>Melt jet diameter, mm</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Jet free fall height, mm</td> <td>400</td> <td>400</td> <td>400</td> <td>400</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>Initial melt volume, L</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>10</td> <td>6</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Initial melt mass, kg</td> <td>23.4</td> <td>7.5</td> <td>78.1</td> <td>46.9</td> <td>41.2</td> </tr> <tr> <td>T_{solt}, °C</td> <td>870</td> <td>1027</td> <td>870</td> <td>870</td> <td>1231</td> </tr> <tr> <td>T_{flgr}, °C</td> <td>870</td> <td>1027</td> <td>870</td> <td>870</td> <td>1231</td> </tr> <tr> <td>Melt temperature in the funnel upon pouring, °C</td> <td>1006</td> <td>1350</td> <td>1076</td> <td>940</td> <td>1531</td> </tr> <tr> <td>Water pool depth, mm</td> <td>200</td> <td>200</td> <td>200</td> <td>200</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>Water temperature, °C</td> <td>79</td> <td>78</td> <td>75</td> <td>77</td> <td>72</td> </tr> </tbody> </table>	Parameter	PULiMS tests					E1	E2	E3	E4	E5	Melt material	Bi ₂ O ₃ -WO ₃	B ₂ O ₃ -CaO	Bi ₂ O ₃ -WO ₃	Bi ₂ O ₃ -WO ₃	ZrO ₂ -WO ₃	Melt mass composition, %	42.64-57.36 eutectic	30-70 non-eutectic	42.64-57.36 eutectic	42.64-57.36 eutectic	15.74-84.26 eutectic	Melt jet diameter, mm	20	20	20	20	20	Jet free fall height, mm	400	400	400	400	400	Initial melt volume, L	3	3	10	6	6	Initial melt mass, kg	23.4	7.5	78.1	46.9	41.2	T _{solt} , °C	870	1027	870	870	1231	T _{flgr} , °C	870	1027	870	870	1231	Melt temperature in the funnel upon pouring, °C	1006	1350	1076	940	1531	Water pool depth, mm	200	200	200	200	200	Water temperature, °C	79	78	75	77	72	
Parameter		PULiMS tests																																																																												
	E1	E2	E3	E4	E5																																																																									
Melt material	Bi ₂ O ₃ -WO ₃	B ₂ O ₃ -CaO	Bi ₂ O ₃ -WO ₃	Bi ₂ O ₃ -WO ₃	ZrO ₂ -WO ₃																																																																									
Melt mass composition, %	42.64-57.36 eutectic	30-70 non-eutectic	42.64-57.36 eutectic	42.64-57.36 eutectic	15.74-84.26 eutectic																																																																									
Melt jet diameter, mm	20	20	20	20	20																																																																									
Jet free fall height, mm	400	400	400	400	400																																																																									
Initial melt volume, L	3	3	10	6	6																																																																									
Initial melt mass, kg	23.4	7.5	78.1	46.9	41.2																																																																									
T _{solt} , °C	870	1027	870	870	1231																																																																									
T _{flgr} , °C	870	1027	870	870	1231																																																																									
Melt temperature in the funnel upon pouring, °C	1006	1350	1076	940	1531																																																																									
Water pool depth, mm	200	200	200	200	200																																																																									
Water temperature, °C	79	78	75	77	72																																																																									

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>【比較のため掲載順を入替え】</p>  <p>付図4-8 PULiMS 実験E4 ケースの溶融物拡がり挙動のスナップ写真 [21]</p>  <p>付図4-9 PULiMS-E4 実験の固化デブリの性状写真 [21]</p>	 <p>Figure 40: The melt spread in PULiMS-E1 experiment (side view). The volatile particle debris have been removed while solidified core of the melt remained intact.</p> <p>図 2.1 PULiMS 試験において水中に落下させた溶融物</p>	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）


赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>上記の水中での拡がり実験に対する実験条件を表2.1に整理する。</p> <p>上記知見等により、実機における水中における溶融炉心拡がり挙動及び形状は以下のとおりと考えられる。</p> <p>① 原子炉下部キャビティでの溶融炉心の拡がり挙動について 原子炉下部キャビティ水中での溶融炉心の拡がり挙動は、溶融炉心の過熱状態及び溶融炉心の落下質量流量に影響される。原子炉下部キャビティ水中への溶融炉心落下後、溶融炉心の温度が高い状態では、固化割合が小さいため粘度が低く、拡がる速度は速くなる。その後、原子炉下部キャビティ水との熱交換により、溶融炉心の固化割合が増加するに従って、粘度が高くなることにより流動性が低くなり、溶融炉心の拡がりは減速され、その後停止する。</p> <p>② 原子炉下部キャビティでの溶融炉心の形状について 原子炉下部キャビティ床に堆積した溶融炉心については、原子炉下部キャビティ水に落下する過程において、細粒化した溶融炉心が固化せずに接着すること、あるいはクラストが破碎することなどにより、多孔質層のクラストを形成する。溶融炉心は多孔質層を持ち上げそれと共に移動する場合や、上部クラストの下を移動する場合がある。溶融炉心層とコンクリートの間は、全面が密着しているわけではなく、部分的に密着せずにギャップが形成されている。これにより、側方から溶融物の下面～水が浸入することによる冷却の可能性がある。</p>	

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来の PWR の公開文献から追加した内容

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																	
 <p>付図4-3 溶融物拡がり距離の実験値と解析値の比較 [20]</p>	<p>表2.1 実験条件の整理</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>PULMS 実験 (Sweden)</th><th>S3E 実験 (Sweden)</th><th>BNL 実験 (USA)</th><th>SPREAD 実験 (Japan)</th><th>CORINE 実験 (France)</th><th>KATS 実験 (Germany)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>実験装置の特徴</td><td>2D</td><td>1D, 2D</td><td>1D, 2D</td><td>1D, 2D</td><td>2D (19° 円分)</td><td>1D, 2D</td></tr> <tr> <td>溶融物材</td><td>Bi2O3-WO3、水 B2O3-CaO、水</td><td>ウッズメタル、水 NaNO3-KNO3、オイル</td><td>鉛、水</td><td>Steel、水</td><td>低融点合金、水</td><td>Iron、水 Oxide、水</td></tr> <tr> <td>溶融物体積、質量</td><td>2.7~3 m³</td><td>3~19 liters</td><td>~1 liters</td><td>1~15 liters</td><td>~50 liters</td><td>140~160kg</td></tr> <tr> <td>溶融物融点</td><td>870~1027°C</td><td>80~120°C 280~364°C</td><td>不明（鉛の融点： 327.46°C）</td><td>1,584~1,625K</td><td>不明</td><td>2,450K</td></tr> <tr> <td>溶融物の流入方法</td><td>ジェット 直径 20mm</td><td>底部流入口*</td><td>底部流入口*</td><td>底部流入口* 入口幅 0.05m</td><td>底部流入口*</td><td>底部流入口*</td></tr> <tr> <td>水深</td><td>0.2m</td><td>4.5~7.5cm</td><td>不明</td><td>不明</td><td>不明</td><td>1cm</td></tr> </tbody> </table> <p>*) 非ジェット形状の底部からの流入</p>		PULMS 実験 (Sweden)	S3E 実験 (Sweden)	BNL 実験 (USA)	SPREAD 実験 (Japan)	CORINE 実験 (France)	KATS 実験 (Germany)	実験装置の特徴	2D	1D, 2D	1D, 2D	1D, 2D	2D (19° 円分)	1D, 2D	溶融物材	Bi2O3-WO3、水 B2O3-CaO、水	ウッズメタル、水 NaNO3-KNO3、オイル	鉛、水	Steel、水	低融点合金、水	Iron、水 Oxide、水	溶融物体積、質量	2.7~3 m³	3~19 liters	~1 liters	1~15 liters	~50 liters	140~160kg	溶融物融点	870~1027°C	80~120°C 280~364°C	不明（鉛の融点： 327.46°C）	1,584~1,625K	不明	2,450K	溶融物の流入方法	ジェット 直径 20mm	底部流入口*	底部流入口*	底部流入口* 入口幅 0.05m	底部流入口*	底部流入口*	水深	0.2m	4.5~7.5cm	不明	不明	不明	1cm	
	PULMS 実験 (Sweden)	S3E 実験 (Sweden)	BNL 実験 (USA)	SPREAD 実験 (Japan)	CORINE 実験 (France)	KATS 実験 (Germany)																																													
実験装置の特徴	2D	1D, 2D	1D, 2D	1D, 2D	2D (19° 円分)	1D, 2D																																													
溶融物材	Bi2O3-WO3、水 B2O3-CaO、水	ウッズメタル、水 NaNO3-KNO3、オイル	鉛、水	Steel、水	低融点合金、水	Iron、水 Oxide、水																																													
溶融物体積、質量	2.7~3 m³	3~19 liters	~1 liters	1~15 liters	~50 liters	140~160kg																																													
溶融物融点	870~1027°C	80~120°C 280~364°C	不明（鉛の融点： 327.46°C）	1,584~1,625K	不明	2,450K																																													
溶融物の流入方法	ジェット 直径 20mm	底部流入口*	底部流入口*	底部流入口* 入口幅 0.05m	底部流入口*	底部流入口*																																													
水深	0.2m	4.5~7.5cm	不明	不明	不明	1cm																																													

付表4-2 SPREAD 実験条件 [19]


Test No.	Melt Mass (kg)	Super Heat (K)	Slit width (m)	Floor Material	Nozzle Diam. (mm)	Water Depth (mm)	Water added Position *
1	95.0	133	0.15	Concrete	70	0	-
2	7.5	77	↑	↑	↑	0	-
3	24.0	149	↑	↑	30	0	-
4	43.0	115	0.05	↑	↑	0	-
5	19.0	110	↑	↑	↑	0	-
6	66.0	107	↑	↑	↑	40	0/C
7	115.0	135	↑	↑	↑	0	-
8	66.0	112	↑	↑	↑	0	-
9	94.2	110	0.025	↑	↑	0	-
10	60.2	86	0.05	MgO	↑	0	-
11	93.4	122	↑	Concrete	↑	40	0/C
12	67.0	115	↑	↑	↑	40	0/C
13	93.1	116	0.025	↑	↑	40	0/C
14	68.1	130	0.05	↑	70	0	-
15	63.6	133	↑	↑	30	0	-
16	116.0	131	↑	↑	↑	0	-
17	106.2	171	↑	↑	↑	0	-
18	108.8	158	↑	↑	↑	0	-
19	61.9	108	0.025	↑	↑	0	-
20	64.0	91	0.05	↑	↑	10	0/C
21	69.1	107	↑	↑	↑	40	0/C
22	65.0	90	↑	↑	↑	70	0/C
23	60.0	94	0.025	↑	↑	40	0/C
24	65.0	125	0.05	↑	↑	40	0/C, I/C
25	63.8	94	↑	↑	↑	Spray	0/C

* 0/C: Outside of Cylindrical Region I/C: Inside of Cylindrical Region

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来の PWR の公開文献から追加した内容

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）


女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(2) EPR コアキャッチャの溶融物拡がりに関する実験^{[23][29][30][36]}</p> <p>CEA/DRN/DTP で行われた CORINE 実験^[36]では、低融点物質（グリセロール他）を模擬物質として使用して、水中での拡がり挙動を調べる実験が実施され、拡がり先端の移動速度や底部に形成されるクラストの影響が調べられた。</p> <p>独カールスルーエ研究センター（FZK）で実施された KATS 実験^{[23][29][30]}では、溶融物としてテルミット (Al_2O_3 約 150kg, Fe 約 150kg) が使用され、溶融物の放出速度や温度、拡がり形状（1D, 2D）、床の材質（コンクリート、セラミック、コーティング）、水の有無をパラメータに溶融物の拡がり実験が行われている。実験装置を付図 4-4 及び付図 4-5 に示す。Al_2O_3 と Fe では密度が異なり成層化するため、溶融物の出口を 2 箇所設け、最初に Al_2O_3 が放出し、最後に Fe を放出することにより酸化物溶融物の拡がりと金属溶融物の拡がりを分けて実験が可能となっている。実験条件を付表 4-3 に示す。</p> <p>KATS-10 と KATS-11 の実験条件はほぼ同様であるが、KATS-10 の方は 1 mm の水張りをしており、KATS-11 の方はドライ条件となっている。両者の拡がり結果を付図 4-6 に示すが、両ケースのように溶融物の放出速度が比較的高い場合は、冷却材の有無によらず同様な拡がり挙動になる結果となっている。</p>  <p>付図4-4 KATS 実験装置の概要図^[29]</p>		※付録3-1 2.に記載

赤字: 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字: 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字: 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線: 従来の PWR の公開文献から追加した内容

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）


赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 <p>付図4-6 KATS 実験の水の有無の影響（酸化物溶融物、1D 拡がり）^[29]</p> <p>(3) KTHの溶融物拡がり研究^{[21][27]}</p> <p>スウェーデンKTHでは、溶融物拡がりの小規模実験として、S3E 実験^[27]が行われている。種々の溶融物と冷却材の組合せ（例 ウッズメタルー水、塩（NaNO₃-KNO₃）-パラフィン）で溶融物温度、溶融物流量等をパラメータに、溶融物の拡がり挙動に関するデータが取られている。溶融物が冷却される過程において、低密度の多孔質の層が形成される結果が得られており、溶融物の流れにより、この多孔質層が持ち上げられ、流量（慣性力）によって決定される距離まで拡がる挙動を示した。</p> <p>また、水中での溶融物拡がり挙動を調べるPULiMS 実験^[21]が実施されている。この実験では、浅い水プール（水深20cm）へ溶融したBi₂O₃-W₀合金を流入させ、その拡がり挙動が観察された。実験装置を付図4-7に示し、実験条件を付表4-4に示す。水中へ流入した溶融物の拡がりの様子を付図4-8に示す。また、固化したデブリ層の性状を付図4-9に示す。固化したデブリ層は3層を形成し、デブリ層下面とコンクリートは密着せずギャップが存在しており、水又は蒸気が存在していた可能性がある。3層の最下層は薄い1.5-2mmのケーキ（クラスト）層で空隙はなく、中間層は割れ目や細長い孔が含まれている。最上部は不規則な構造で高多孔性である。</p>		※付録3-1 2.に記載

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 <p>a)</p> <p>b)</p>		

付図4-7 PULiMS 実験装置の概要図^[21]


付表4-4 PULiMS 実験条件^[21]

Parameter	PULiMS tests				
	E1	E2	E3	E4	E5
Melt material	Bi ₂ O ₃ -WO ₃	B ₂ O ₃ -CaO	Bi ₂ O ₃ -WO ₃	Bi ₂ O ₃ -WO ₃	ZrO ₃ -WO ₃
Melt mass composition, %	42.64-57.36	30-70	42.64-57.36	42.64-57.36	15.74-84.26
Melt jet diameter, mm	20	20	20	20	20
Jet free fall height, mm	400	400	400	400	400
Initial melt volume, L	3	3	10	6	6
Initial melt mass, kg	23.4	7.5	78.1	46.9	41.2
T _{sld} , °C	870	1027	870	870	1231
T _{lsp} , °C	870	1027	870	870	1231
Melt temperature in the funnel upon pouring, °C	1006	1350	1076	940	1531
Water pool depth, mm	200	200	200	200	200
Water temperature, °C	79	78	75	77	72

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表


付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
		
<p>付図4-8 PULiMS 実験E4 ケースの溶融物拡がり挙動のスナップ写真 [21]</p>  <p>a)</p> <p>b)</p> <p>c)</p> <p>付図4-9 PULiMS-E4 実験の固化デブリの性状写真 [21]</p>		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来の PWR の公開文献から追加した内容

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(4) 粒子状ベッドの拡がり^[22]</p> <p>ANLでは、水プール中に不均質に堆積させたデブリベッドが、内部の沸騰により均一化する様子を確認するため、水プール中にUO₂, SUS, Cu の0.2~1mm程度の粒子ベッドを非均一の厚さに堆積させ、誘導加熱により崩壊熱発生を模擬させた実験^[22]を行っている。付図4-10に粒子ベッド厚さの均一化の概念図を示す。非均一の厚さに堆積した粒子ベッドは、誘導加熱により粒子ベッド内に沸騰が生じ、粒子が吹き上げられて再堆積する過程で厚さが均一化し、均一化に要した時間は2~3分程度であると報告されている。</p>  <p>INITIAL BED GEOMETRY</p> <p>FINAL BED GEOMETRY</p> <p>付図4-10 セルフレベリング実験におけるデブリベッドの均一化の概念図^[22]</p>		※3.1 (9) に記載

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																														
<p>(5) 溶融物の拡がり解析^{[20][27][28][39][40]}</p> <p>溶融物の拡がり挙動の解析のために、種々の解析コードが提案されている。主要なものを付表4-5に示す。これらの解析コードは、実験データを元に検証が行われている。また、実験と実機条件とを関連づけるスケーリング則の提案も行われている。^{[20][27][28]}</p> <p>付表4-5 溶融物拡がり挙動の主な解析コード^[27]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th><th>Country</th><th>Model characteristics</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CORFLOW *</td><td>Germany</td><td>2D - mechanistic</td></tr> <tr> <td>CROCO</td><td>France</td><td>Simplified (ISPNC)</td></tr> <tr> <td>LAVA *</td><td>Japan</td><td>2D - Bingham fluid</td></tr> <tr> <td>MELTSPREAD *</td><td>USA</td><td>1D - complex physics and chemistry</td></tr> <tr> <td>MECO</td><td>Germany</td><td>Mechanistic (Ruhr Univ.)</td></tr> <tr> <td>RASPLAV / SPREAD</td><td>Russia</td><td>2D - hydrodynamic</td></tr> <tr> <td>SPREAD</td><td>Japan</td><td>simplified</td></tr> <tr> <td>THEMA *</td><td>France</td><td>phenomenological (CEA/DRN)</td></tr> <tr> <td>Footnote</td><td colspan="2">* Code receiving International recognition</td></tr> </tbody> </table> <p>a) 三次元溶融物拡がり解析例</p> <p>溶融物の拡がり挙動を三次元で評価した例もある。付図4-11に示すとおり過酷事故解析コードSAMPSONのデブリ拡がりモジュール(DSA)^[39]を使用して、ABWRの格納容器ペデスタル上におけるデブリ拡がり評価を実施している^[40]。床面に200mmの水位がある条件(Wet床条件)で、制御棒駆動機構ハウジング1本の破損を想定して、全炉心相当の溶融炉心がペデスタル(半径約5.3m)へ落下する場合の溶融炉心の床上の拡がり面積を評価している。床面に水が存在する場合でも、溶融炉心は落下位置に依らずペデスタルのほぼ全面に拡がり、最終的な堆積高さは400~500mm程度となる結果を得ている。</p>	Code	Country	Model characteristics	CORFLOW *	Germany	2D - mechanistic	CROCO	France	Simplified (ISPNC)	LAVA *	Japan	2D - Bingham fluid	MELTSPREAD *	USA	1D - complex physics and chemistry	MECO	Germany	Mechanistic (Ruhr Univ.)	RASPLAV / SPREAD	Russia	2D - hydrodynamic	SPREAD	Japan	simplified	THEMA *	France	phenomenological (CEA/DRN)	Footnote	* Code receiving International recognition		<p>3. 水中での拡がり挙動の概要及び相關式</p> <p>(1) 水中での溶融炉心拡がり挙動の概要</p> <p>下部プレナムから流出した溶融炉心は、水中に落下する過程において一部が細粒化し、大部分は液体の状態で原子炉下部キャビティ床に堆積する。原子炉下部キャビティ床に堆積した溶融炉心は、重力の影響で拡がるが、原子炉下部キャビティ水及び床面で除熱されることで固化が進み、やがて拡がりは停止する。</p> <p>PULiMS 実験により得られた知見より、原子炉下部キャビティ内の最終的な溶融炉心の拡がりの大きさは、以下のパラメータにより決定されると考えられる。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・拡がり駆動力 溶融炉心と水との密度差により、溶融炉心には水中を拡がる駆動力が生じる。 ・拡がり抑制力 床面上に形成されたクラストによる減速効果が働くこと、及び溶融炉心の固化が進むことにより、溶融炉心の粘度が増加し、溶融炉心の拡がりを抑制する力が生じる。 <p>上記のとおり、溶融炉心の拡がりの大きさは、溶融炉心と水の密度差による拡がりの駆動力の時間スケールと、溶融炉心の固化の時間スケールとの競合によって決まり、固化が早ければ拡がりが抑制され、あまり拡がらずに固化してしまい、固化が遅くなれば、拡がりは大きくなる傾向となる。図3.1及び図3.2に以上の挙動の模式図を示す。</p>	※BWR固有の解析
Code	Country	Model characteristics																														
CORFLOW *	Germany	2D - mechanistic																														
CROCO	France	Simplified (ISPNC)																														
LAVA *	Japan	2D - Bingham fluid																														
MELTSPREAD *	USA	1D - complex physics and chemistry																														
MECO	Germany	Mechanistic (Ruhr Univ.)																														
RASPLAV / SPREAD	Russia	2D - hydrodynamic																														
SPREAD	Japan	simplified																														
THEMA *	France	phenomenological (CEA/DRN)																														
Footnote	* Code receiving International recognition																															

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 <p>付図4-11 ABWRを対象とした三次元溶融炉心拡がり評価結果例（SAMPSONコード）^[40]</p>	 <p>図3.1 溶融炉心の落下から拡がりに至る挙動</p> <p>溶融燃料　　水への熱伝達 崩壊熱　　拡がり駆動力→ 床面への熱伝達　　床面　　固化による流動抵抗</p> <p>図3.2 溶融炉心の拡がりに係る熱伝達及び流体力学的挙動</p>	

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来の PWR の公開文献から追加した内容

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>b) スケーリング則を用いた溶融物拡がり相関式</p> <p>(3)に示したPULiMS実験の結果を元に、水中での溶融物の拡がり距離を求めるスケーリング則が提案されている^[28]。これは、障害物のない水平な床面に落下した溶融物の拡がり停止後の平均厚さや拡がり距離を求める相関式である。一般的に、溶融物の拡がり挙動は、溶融物の堆積高さに対応した重力による拡がりと、溶融物冷却に伴う粘性増加による流動性低下の競合する二つのプロセスにより支配される。（付図4-12参照）</p> <p>スケーリング則では、競合する二つのプロセスの時間スケールとして、流体力学的拡がり時間 τ_{conv} を、拡がり停止後の平均厚さ δ_v に達するまでの時間と定義し、固化時間 τ_{solid} を、溶融物が冷却され固化するまでの時間と定義し、これらの時間の比を、拡がりの無次元時間スケール $T (= \tau_{conv} / \tau_{solid})$ と定義している。また、拡がり停止後の平均厚さ δ_v と表面張力とのバランスで決まる厚さ δ_{cap} の比を、無次元長さスケール $L (= \delta_v / \delta_{cap})$ と定義している。</p> <p>障害物のない水平な床を想定し、落下した溶融物が軸対称に拡がると仮定すると、無次元長さスケール L は、無次元時間スケール T を用いて(1)式で表されるとしている。</p> <p>添え字の i は慣性力支配流れの値を示し、v は粘性力支配流れの値を示している。</p> $Lv = Cv \cdot T^{1/2} \cdot N^{1/2} \quad (1)$ <p>また、拡がり距離 $r(t)$ と拡がり時間 t の関係は、以下のように表されるとしている。</p> <p>慣性力支配流れの場合 $r_i(t) = \beta_i \cdot t^{3/4}$ (2)</p> <p>粘性力支配流れの場合 $r_v(t) = \beta_v \cdot t^{1/2}$ (3)</p>	<p>(2) 水中の溶融炉心拡がり長さと時間の相関式^{[7][8][9]}</p> <p>文献^[7]では、溶融炉心の水中での拡がり挙動を以下のとおり定式化している。 液相として床に堆積した溶融炉心が拡がる際の最終的な厚さ δ_{sp} は溶融炉心拡がり無次元時間 T から(1)の相関式で表される。</p> $\frac{\delta_{sp}}{\delta_{cap}} = CT^{0.5}N^{0.5} \quad (1)$ <p>δ_{sp} : 溶融炉心の最終厚さ δ_{cap} : 表面張力による最小厚さ ($= 2\sqrt{\sigma/\rho_m g'}$)</p> <p>C: 比例定数 T: 溶融炉心拡がり無次元時間 ($= \tau_{conv}/\tau_{solid}$)</p> <p>N: 重力-慣性力支配流れの時 1, 重力-粘性力支配流れの場合 $= \left(\frac{v_{tot}}{\pi\delta_{cap}}\right)^{1/3} \frac{\beta_i^{3/4}}{\beta_v^{5/2}}$</p> <p>$\tau_{conv}$: 溶融炉心拡がり特性時間 (s) $= \left(\frac{\delta_{sp}}{\beta_v}\right)$</p> <p>$\tau_{solid}$: 溶融炉心固化特性時間 (s) $= \delta_{cap} \rho_m \frac{C_{p,m} \Delta T_{sup} + \eta H_f}{q_{up} + q_{dn} - q_v \delta_{cap}}$</p> <p>(1) 式より、溶融炉心の拡がる際の最終的な厚さが算出され、この値と溶融炉心の落下量から、溶融炉心の拡がり長さ（拡がりの直径）が算出できる。 また、拡がり長さ $r_v(t)$ と拡がり時間 t の関係は(2)式より表されるため、拡がり時間は(2)式で算出することができる。</p> $r_v(t) = \beta_v t^{0.5} \quad (2)$ <p>$\beta_{i,v}$: デブリ広がり係数 $\beta_v = \left(\frac{\dot{g}G^2}{v}\right)^{0.125} \beta_i = 0.84(\dot{g}G)^{0.25}$ r_{sp}: 幾何的に可能な最大拡がり径 (m) ΔT_{sup}: 溶融炉心過熱度 (K) $C_{p,m}$: 溶融炉心比熱 (J/kg/K) q_{up}: 溶融炉心上面の熱流束 (放射及び対流熱伝達) (W/m²) q_{dn}: 溶融炉心下面の熱流束 (対流熱伝達) (W/m²) q_v: 単位体積当たりの崩壊熱 (W/m³) H_f: 溶融炉心の溶融潜熱 (J/kg)</p>	

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来の PWR の公開文献から追加した内容

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>ここで、</p> <p>δ_{cap}：表面張力とバランスする厚さ ($= 2\sqrt{\sigma/\rho_m g'}$)</p> <p>$C_v$：比例定数。PULiMS 実験より、$C_v=1.30$ が得られている。</p> <p>N：粘性因子 ($= \frac{\tau_{conv,v}}{\tau_{conv,i}} \cdot \frac{\delta_v}{\delta_{cap}}$)</p> <p>$\beta$：拡がり係数 $\beta_i = 0.84(g' G)^{1/4}$, $\beta_v = 0.67\left(\frac{g' G^s}{v}\right)^{1/8}$</p> <p>$\tau_{solid}$：デブリ固化特性時間(s) ($= \delta_{cap} \cdot \rho_m \cdot \frac{C_{p,m} \Delta T_{sup} + \eta H_f}{q''_{up} + q''_{dn} - q_v \delta_{cap}}$)</p> <p>$\Delta T_{sup}$：デブリ過熱度(K), $C_{p,m}$：デブリ比熱(J/kg/K)</p> <p>q''_{up}：デブリ上面の熱流束（放射及び対流熱伝達）(W/m²)</p> <p>q''_{dn}：デブリ下面の熱流束(対流熱伝達) (W/m²)</p> <p>q_v：単位体積当たりの崩壊熱(W/m³)</p> <p>H_f：デブリの溶融潜熱(J/kg), η：流動停止までの有効潜熱割合(-)</p> <p>σ：デブリ表面張力(N/m), ρ_m：デブリ密度(kg/m³), ρ_w：水の密度(kg/m³)</p> <p>g：重力加速度(m/s²), v：デブリの動粘性係数 (m²/s)</p> <p>g'：水中における重力加速度の補正 ($= g(\rho_m - \rho_w)/\rho_m$) (m/s²)</p> <p>$V_{tot}$：デブリ体積(m³) ($= \frac{m(1-f_m)}{\rho_m}$), m：デブリ質量(kg)</p> <p>G：エントレインされなかった連続体デブリの体積流量(m³/s) ($= \frac{V_{tot}}{t_{rel}}$)</p> <p>$t_{rel}$：原子炉圧力容器からの溶融炉心放出時間(s)</p> <p>f_m：デブリ落下時のエントレイン割合(-)</p> <p>ρ'_m：有効デブリ密度(kg/m³) ($= \rho_m(1 - \epsilon_m)$), ϵ_m：デブリボイド分率(-)</p> <p>(1)式は、拡がり停止時のデブリ平均厚さが、無次元時間スケール (=溶融物の拡がり時間／固化時間) の平方根に比例することを意味しており、溶融物の拡がりが遅いほど、固化するまでの時間が短いほど、無次元時間は大きくなり、結果として、拡がり停止時の平均厚さが大きく、拡がり面積は小さくなる傾向を示している。逆に、溶融物の拡がりが早いほど、固化までの時間が長いほど、無次元時間は小さくなり、平均厚さが薄くなり、拡がり距離は大きくなる。このスケーリング則について、PULiMS 実験との比較が行われており、付図4-13に、実験結果とスケーリング則による評価との比較を示すが、概ね一致している結果が得られている。</p> <p>上記のスケーリング則の式より、$\tau_{conv,v}$及びNは次式のように得られる。</p>	<p>η：有効潜熱割合(-)</p> <p>σ：溶融炉心表面張力(N/m)</p> <p>ρ_m：溶融炉心密度(kg/m³)</p> <p>ρ_w：水の密度(kg/m³)</p> <p>g：水中における重力加速度の補正($= g(\rho_m - \rho_w)/\rho_m$) (m/s²)</p> <p>$g'$：重力加速度(m/s²)</p> <p>$v$：溶融炉心の動粘性係数 (m²/s)</p> <p>V_{tot}：溶融炉心体積(m³) $= \frac{m(1-f_m)}{\rho_m}$</p> <p>$m$：溶融炉心質量(kg)</p> <p>$G$：エントレインされなかった連続体溶融炉心の体積流量(m³/s) $= \frac{V_{tot}}{t_{rel}}$</p> <p>$t_{rel}$：原子炉容器からのデブリ放出時間(s)</p> <p>f_m：溶融炉心落下時のエントレイン割合(-)</p> <p>ρ'_m：有効溶融炉心密度(kg/m³) $= \rho_m(1 - \epsilon_m)$</p> <p>ϵ_m：溶融炉心ボイド率(-)</p> <p>この相関式は、最終的な溶融燃料の拡がり時の厚さδ_{sp}が、無次元時間（溶融炉心の拡がり時間÷溶融炉心が固化するまでの時間）の平方根に比例することを意味している。溶融炉心の拡がりが遅い、又は固化するまでの時間が短い場合には、無次元時間Tは大きくなり、結果として、拡がり時の最終的な厚さδ_{sp}が大きく、結果として拡がり面積は小さくなる。逆に、溶融炉心の拡がりが早い、又は固化までの時間が長い場合には、無次元時間Tは小さくなり、溶融炉心の厚さが薄くなるため、拡散が進む方向となる。</p>	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）


赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
$\tau_{conv,v} = \left(\frac{V_{tot} \cdot \tau_{solid}^{1/2}}{\pi \beta_v^2 \delta_{cap} \cdot C_v \cdot N^{1/2}} \right)^{2/3} \quad (4)$ $N = \left(\frac{V_{tot}}{\pi \delta_{cap}} \right)^{1/3} \frac{\beta_v^{4/3}}{\beta_v^2} \quad (5)$ <p>(4)式及び(5)式により $\tau_{conv,v}$ が求まり、次式で拡がり距離が得られる。</p> $r_v(\tau_{conv,v}) = \beta_v \cdot \tau_{conv,v}^{1/2} \quad (6)$ <p>BWRの溶融物条件（付表4-6参照）を用いて、上記のPULiMSスケーリング則を適用し、(6)式により溶融物の拡がり半径を評価した。付図4-14に評価結果を示す。制御棒駆動機構ハウジング破損時の溶融物落下質量速度である約8500kg/sの場合、約18mの拡がり半径を得る。溶融物質量を減らして落下質量速度を減らすと、拡がり距離は減少するが、BWR条件の落下質量速度の1/10にしても、まだ、ペデスタル半径（Mark-I改の場合約3.2m）を超えた拡がり半径を得る。したがって、PULiMSスケーリング則を適用しても、BWRの溶融物条件では、溶融物はペデスタル床全面に拡がる結果となる。</p> <p>付図4-12 溶融炉心の拡がりに関わる熱伝達及び流体力学的な力を示す模式図</p>	<p>さらに、上記の拡がりモデルについては、PULiMS試験との比較により、その妥当性が示されており、図3.3に示すとおり、実験で得られたデータと評価モデルとの比較が実施され、概ね一致している。</p> <p>実機評価においては、各入力パラメータに対する実機での条件を適切に与えることにより、拡がり挙動について解析を実施する。</p>	※BWR固有の解析

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容




付図 4-13 PULiMS 実験を対象にしたスケーリング則による評価と実験結果との比較^[28]

図 3.3 拡がりモデルと PULiMS 試験結果との比較

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来の PWR の公開文献から追加した内容

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表



付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

女川原子力発電所 2号炉	泊発電所 3号炉	相違理由												
<p>本資料のうち、枠囲みの内容は商業機密に属しますので公開できません。</p> <p>付表 4-6 BWR 溶融物条件 (BWR 5 Mark-I 改)</p> 														
<p>拡がり距離</p>  <table border="1"> <caption>Data points estimated from Figure 4-14</caption> <thead> <tr> <th>溶融物落下質量速度 (kg/s)</th> <th>拡がり距離 (m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>3.5</td></tr> <tr><td>2000</td><td>7.5</td></tr> <tr><td>4000</td><td>11.5</td></tr> <tr><td>6000</td><td>14.5</td></tr> <tr><td>8000</td><td>17.5</td></tr> </tbody> </table> <p>付図 4-14 溶融物落下質量速度と拡がり距離の関係 (PULIMS スケーリング則適用)</p>	溶融物落下質量速度 (kg/s)	拡がり距離 (m)	0	3.5	2000	7.5	4000	11.5	6000	14.5	8000	17.5	※BWR 固有の解析	
溶融物落下質量速度 (kg/s)	拡がり距離 (m)													
0	3.5													
2000	7.5													
4000	11.5													
6000	14.5													
8000	17.5													

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>4. 実機評価</p> <p>これまでの実験の知見から、デブリジェットが原子炉下部キャビティ床に到達するまでの落下過程において冷却されず高温のまま床に到達する場合には、溶融炉心の拡がりは大きくなり、反対に、溶融炉心が落下時に細粒化などにより冷却が進む場合には、溶融炉心の拡がりは小さくなると考えられる。図4.1及び図4.2にそれぞれの場合の模式図を示す。感度解析では、これらのケースに対する溶融炉心の拡がり面積を算出し、MAAPコードの解析の入力条件とする。</p>  <p>図4.1 落下時に冷却されず高温のまま床に到達するケース (溶融炉心からの除熱が進まず、固化割合が小さいため拡がりが大きくなる。)</p>  <p>図4.2 落下時に細粒化などにより冷却が進むケース (溶融炉心からの除熱が進み、固化割合が大きくなるため拡がりが抑制される。)</p> <p>表4.1に1回目の原子炉容器破損時の溶融炉心落下条件について示す。また、表4.2に落下時に冷却されず高温のまま床に到達するケースと落下時に細粒化などにより冷却が進むケースの細粒化割合と過熱度の熱損失をまとめたものである。</p> <p>前者のケースでは、デブリジェットが原子炉下部キャビティ床に到達するまでの落下過程において、溶融炉心の冷却が進まないような条件として、細粒化無しとし、また、落下過程における溶融炉心-原子炉下部キャビティ水間の熱伝達による溶融炉心の熱損失も無しとしている。</p>	

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来の PWR の公開文献から追加した内容

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

女川原子力発電所 2号炉	泊発電所 3号炉	相違理由
	<p>一方、後者のケースでは、デブリジェットが原子炉下部キャピティ床に到達するまでの落下過程において、溶融炉心の冷却が進むような条件として、細粒化割合は Saito の相関式¹⁰¹を用い、また、溶融炉心の熱損失については、溶融炉心の過熱度分がすべて水と熱交換するとしている。</p> <p>評価結果を表 4.3 に示す。拡がり直径については、前者のケースで約 7.7m、後者のケースで約 1.5m となった。</p>	

表 4.1 溶融炉心放出時のパラメータ

項目	値
メルト質量 [kg]	48,600
放出時間 [s]	100
メルト温度 [K]	2,554.05
冷却水温度 [K]	408.05
メルト密度 [kg/m ³]	8,463.1
冷却水密度 [kg/m ³]	931
ジェット径 [m]	0.4
ジェット粘性係数 [Pa*s]	10.5
ジェット表面張力 [N/m]	1
メルト比熱 [J/kg/K]	484.6
冷却水比熱 [J/kg/K]	4,280
単位質量当たりの崩壊熱 [W/kg]	264.2
固化温度 (Ts _{sol}) [K]	2,308.25
液化温度 (T _{liq}) [K]	2,308.25
メルト融解熱 [J/kg]	326,415

表 4.2 各ケースに対する主な入力パラメータ

	落下時に冷却されず高温のまま床に到達するケース	落下時に細粒化などにより冷却が進むケース
メルト細粒化割合 [-]	0.0	0.66
ジェット冷却による過熱度の熱損失 [K]	0	245.8

表 4.3 溶融炉心の拡がり評価結果

	落下時に冷却されず高温のまま床に到達するケース	落下時に細粒化などにより冷却が進むケース
拡がり直径 [m]	約 7.7	約 1.5
拡がり面積 [m ²]	約 47	約 1.8

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来の PWR の公開文献から追加した内容

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>5. 参考文献</p> <p>[1] Pavel Kudinov, et al., " Experimental Results on Pouring and Underwater Liquid Melt Spreading and Energetic Melt-Coolant Interaction," The 9th International Topical Meeting on Nuclear Thermal-Hydraulics, Operation and Safety (NUTHOS-9), Kaohsiung, Taiwan, September 9-13, 2012.</p> <p>[2] Sehgal, B.R., Dinh, T.N., Green, J.A., Konovalikhin, M.J., Paladino, D., Leung, W.H., Gubaidulin, A.A., " Experimental Investigation of Melt Spreading in One-Dimensional Channel", RIT/NPS Research Report for European Union EU-CSC-1D1-97, 86p., 1997.</p> <p>[3] Greene, G.A., Finrock, C., Klages, J., and Schwarz, C.E., " Experimental Studies on Melt Spreading, Bubbling Heat Transfer and Coolant Layer Boiling," Proceedings of 16th Water Reactor Safety Meeting, NUREG/CP-0096, pp.341-358, (1988).</p> <p>[4] Suzuki, H., et al., " Fundamental Experiment and Analysis for Melt Spreading on Concrete Floor," Proceedings of 2nd ASME/JSME Nuclear Engineering Conference, Vol. 1, pp. 403-407, (1993).</p> <p>[5] Fieg, G., et al., " Simulation Experiments on the Spreading Behavior of Molten Core Debris", Proceedings of the 1996 National Heat Transfer Conference, in the session "Fundamental Phenomena in Severe Accidents", Houston, Texas, August 3-6, 1996, HTC-Vol.9, pp. 121-129.</p> <p>[6] Alsmeyer H., et al., " Overview on the Results of the RCA Project on Molten Core - Concrete Interactions", FISA-95 Proceedings, Luxemburg, EUR 16896 EN, pp. 231-255 (1996).</p> <p>[7] Konovalenko A. and Kudinov P., "Development of Scaling Approach for Prediction of Terminal Spread Thickness of Melt Poured into a Pool of Water," Proceedings of The 9th International Topical Meeting on Nuclear Thermal-Hydraulics, Operation and Safety (NUTHOS-9), Kaohsiung, Taiwan, September 9-13, N9P0302, 2012.</p> <p>[8] Dinh, T.N.Konovalikhin, M.J., Sehgal,B.R., " Core melt spreading on a reactor containment floor", Progress in Nuclear Energy, 36(4), pp. 405-468, (2000).</p> <p>[9] Maxim J.K., Investigations on Melt Spreading and Coolability in a LWR Severe Accident, Doctoral Thesis, Royal Institute of Technology Stockholm, 2001.</p> <p>[10] M.Saito, K.Sato, S.Imahori, " Experimental Study on Penetration Behaviors of Water Jet into Freon-11 and Liquid Nitrogen," ANS Proc. of National Heat Transfer Conference, Houston, Texas, USA, (1988).</p>	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>付録5 粒子状ベッドの冷却性実験と解析モデル</p> <p>粒子状ベッドの冷却性については、高速増殖炉の炉心損傷事故の評価において重要な評価となることから、従来から多くの実験的及び解析的研究が行われてきている^[32]。また、TMI-2事故以降は、軽水炉を対象とした研究も進められている。</p> <p>デブリベッド冷却に関する研究の主要な焦点の一つは、デブリベッドの冷却限界が、崩壊熱を上回るかどうかであり、判断基準のパラメータはデブリベッドのドライアウト熱流束と考えられている。発熱する粒子状ベッドの内を流下する冷却水と上昇する蒸気の対向二相流がデブリベッド内で形成される。粒子状デブリベッドの流動状態の模式図を付図5-1に示す。崩壊熱が高いと、局所的にデブリベッド内でドライアウトが生じ、デブリベッドの温度が急激に高くなる。この時の熱流束がドライアウト熱流束となる。粒子状デブリベッドのドライアウト熱流束は、種々の実験が行われ、種々の相関式が提案されている。その中でもLipinski 0-Dモデル^[24]（次頁参照）は、小さい粒径から大きい粒径まで適用可能とされており、広く使われている。MAAPコード内でも圧力容器下部プレナムの粒子状ベッドの冷却の評価に使用されている。Lipinski 0-Dモデルでは、ドライアウト熱流束は、主に粒子径、ポロシティ、堆積高さ、圧力に依存する。</p>	<p>泊発電所3号炉 <u>粒子状ベッドの冷却性実験と解析モデル</u></p> <p>粒子状ベッドの冷却性については、高速増殖炉の炉心損傷事故の評価において重要な評価となることから、従来から多くの実験的及び解析的研究が行われてきている。また、TMI-2事故以降は、軽水炉を対象とした研究も進められている。</p> <p>デブリベッド冷却に関する研究の主要な焦点の一つは、デブリベッドの冷却限界が、崩壊熱を上回るかどうかであり、判断基準のパラメータはデブリベッドのドライアウト熱流束と考えられている。発熱する粒子状ベッドの内を流下する冷却水と上昇する蒸気の対向二相流がデブリベッド内で形成される。粒子状デブリベッドの流動状態の模式図を付図2-1に示す。崩壊熱が高いと、局所的にデブリベッド内でドライアウトが生じ、デブリベッドの温度が急激に高くなる。この時の熱流束がドライアウト熱流束となる。粒子状デブリベッドのドライアウト熱流束は、種々の実験が行われ、種々の相関式が提案されている。その中でもLipinski 0-Dモデル（付表2-1参照）は、小さい粒径から大きい粒径まで適用可能とされており、広く使われている。MAAPコード内でも乱流域に対するLipinski 0-Dモデルが粒子状ベッドの冷却の評価に使用されている。Lipinski 0-Dモデルでは、ドライアウト熱流束は、主に粒子径、ポロシティ、堆積高さ、圧力に依存する。</p>	<p>添付3-2</p> <p>※付録3-2は従来のPWRの公開文献から追加</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由





付図5-1 粒子状デブリベッドの流動状態の模式図^[32]

付図2-1 粒子状ベッド冷却の流動モデル
出展：日本機械学会編「沸騰熱伝達と冷却」日本工業出版（平成元年）

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由		
<p>Lipinski 0-Dモデルについて（日本機械学会編「沸騰熱伝達と冷却」より抜粋）</p> <p>c. Lipinskiの0-Dモデル⁽¹¹⁾</p> <p>Lipinskiは多孔質の対向二相流の気液各相で、層流及び乱流に適用できる運動量の式を、連続の式、エネルギーの式と共に連立して解いた。</p> <p>連続の式</p> $\rho_v U_v = \rho_l U_l \quad \dots(8.14)$ <p>運動量の式（気相）</p> $\rho_v U_v^2 / \eta \eta_v + \mu_v U_v / \kappa \kappa_v + \rho_v g = \Delta P_v / H_b \quad \dots(8.15)$ <p>運動量の式（液相）</p> $-\rho_l U_l^2 / \eta \eta_l - \mu_l U_l / \kappa \kappa_l + \rho_l g = \Delta P_l / H_b \quad \dots(8.16)$ <p>エネルギー式</p> $\rho_v U_v \Delta h_v = \dot{Q} H_b \quad \dots(8.17)$ <p>圧力の釣合⁽¹⁵⁾⁽¹⁶⁾</p> $\Delta P_v - \Delta P_l = \sigma (\epsilon / 5\kappa)^{1/2} \quad \dots(8.18)$ <p>ここで、 U：見掛け流速 κ：層流での浸透率 η：乱流での浸透率 $\kappa_v, \kappa_l, \eta_v, \eta_l$：各々層流及び乱流での気液の比浸透率（無次元） でデブリベッド内の平均液体存在割合 s の関数で、以下のように表わしている⁽¹⁹⁾。</p> $\kappa = (d^2 / 180) \epsilon^3 / (1 - \epsilon)^2$ $\eta = (d / 1.75) \epsilon^3 / (1 - \epsilon)$ $\kappa_v = 1 - 1.11s, \kappa_l = s^3$ $\eta_v = (1 - s)^3, \eta_l = s^3$ <p>上述の関係を用いると、式(8.14)～式(8.18)からデブリベッド上面での熱流束 q ($= \dot{Q} H_b$) は下式で与えられる。</p> $q = \rho_v \Delta h_v u_l \left[\left\{ 1 + (u_2/u_1)^2 \right\}^{1/2} - 1 \right] \quad \dots(8.19)$ $u_1 = \frac{90(1-\epsilon)}{1.75 d} \left\{ \frac{\mu_v}{\rho_v(1-1.11s)} + \frac{\mu_l}{\rho_l s^3} \right\} / \left\{ \frac{1}{\rho_v(1-s)^3} + \frac{1}{\rho_l s^3} \right\}$ $u_2 = \left[\frac{d \epsilon^3 (\rho_l - \rho_v) g}{1.75(1-\epsilon)} \left\{ 1 + \frac{6\sigma(1-\epsilon)}{\epsilon d(\rho_l - \rho_v) g H_b} \right\} / \left\{ \frac{1}{\rho_v(1-s)^3} + \frac{1}{\rho_l s^3} \right\} \right]^{1/2}$ <p>ドライアウト熱流束は、式(8.19)が s ($0 \leq s \leq 1$) に関して極大値をとる条件として求まる。</p>  <p>図8-6 冷却材が水の場合の理論式・半実験式と実験結果との比較</p>	<p>付表2-1 Lipinski 0-Dモデルについて 出展：日本機械学会編「沸騰熱伝達と冷却」日本工業出版（平成元年）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>モデル</th> <th>実験との比較</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <p>c. Lipinskiの0-Dモデル⁽¹¹⁾</p> <p>Lipinskiは多孔質の対向二相流の気液各相で、層流及び乱流に適用できる運動量の式を、連続の式、エネルギーの式と共に連立して解いた。</p> <p>連続の式</p> $\rho_v U_v = \rho_l U_l \quad \dots(8.14)$ <p>運動量の式（気相）</p> $\rho_v U_v^2 / \eta \eta_v + \mu_v U_v / \kappa \kappa_v + \rho_v g = \Delta P_v / H_b \quad \dots(8.15)$ <p>運動量の式（液相）</p> $-\rho_l U_l^2 / \eta \eta_l - \mu_l U_l / \kappa \kappa_l + \rho_l g = \Delta P_l / H_b \quad \dots(8.16)$ <p>エネルギー式</p> $\rho_v U_v \Delta h_v = \dot{Q} H_b \quad \dots(8.17)$ <p>圧力の釣合⁽¹⁹⁾</p> $\Delta P_v - \Delta P_l = \sigma (\epsilon / 5\kappa)^{1/2} \quad \dots(8.18)$ <p>ここで、 U：見掛け流速 κ：層流での浸透率 η：乱流での浸透率 $\kappa_v, \kappa_l, \eta_v, \eta_l$：各々層流及び乱流での気液の比浸透率（無次元） でデブリベッド内の平均液体存在割合 s の関数で、以下のように表わしている⁽¹⁹⁾。</p> $\kappa = (d^2 / 180) \epsilon^3 / (1 - \epsilon)^2$ $\eta = (d / 1.75) \epsilon^3 / (1 - \epsilon)$ $\kappa_v = 1 - 1.11s, \kappa_l = s^3$ $\eta_v = (1 - s)^3, \eta_l = s^3$ <p>上述の関係を用いると、式(8.14)～式(8.18)からデブリベッド上面での熱流束 q ($= \dot{Q} H_b$) は下式で与えられる。</p> $q = \rho_v \Delta h_v u_l \left[\left\{ 1 + (u_2/u_1)^2 \right\}^{1/2} - 1 \right] \quad \dots(8.19)$ $u_1 = \frac{90(1-\epsilon)}{1.75 d} \left\{ \frac{\mu_v}{\rho_v(1-1.11s)} + \frac{\mu_l}{\rho_l s^3} \right\} / \left\{ \frac{1}{\rho_v(1-s)^3} + \frac{1}{\rho_l s^3} \right\}$ $u_2 = \left[\frac{d \epsilon^3 (\rho_l - \rho_v) g}{1.75(1-\epsilon)} \left\{ 1 + \frac{6\sigma(1-\epsilon)}{\epsilon d(\rho_l - \rho_v) g H_b} \right\} / \left\{ \frac{1}{\rho_v(1-s)^3} + \frac{1}{\rho_l s^3} \right\} \right]^{1/2}$ <p>ドライアウト熱流束は、式(8.19)が s ($0 \leq s \leq 1$) に関して極大値をとる条件として求まる。</p>  </td></tr> </tbody> </table>	モデル	実験との比較	<p>c. Lipinskiの0-Dモデル⁽¹¹⁾</p> <p>Lipinskiは多孔質の対向二相流の気液各相で、層流及び乱流に適用できる運動量の式を、連続の式、エネルギーの式と共に連立して解いた。</p> <p>連続の式</p> $\rho_v U_v = \rho_l U_l \quad \dots(8.14)$ <p>運動量の式（気相）</p> $\rho_v U_v^2 / \eta \eta_v + \mu_v U_v / \kappa \kappa_v + \rho_v g = \Delta P_v / H_b \quad \dots(8.15)$ <p>運動量の式（液相）</p> $-\rho_l U_l^2 / \eta \eta_l - \mu_l U_l / \kappa \kappa_l + \rho_l g = \Delta P_l / H_b \quad \dots(8.16)$ <p>エネルギー式</p> $\rho_v U_v \Delta h_v = \dot{Q} H_b \quad \dots(8.17)$ <p>圧力の釣合⁽¹⁹⁾</p> $\Delta P_v - \Delta P_l = \sigma (\epsilon / 5\kappa)^{1/2} \quad \dots(8.18)$ <p>ここで、 U：見掛け流速 κ：層流での浸透率 η：乱流での浸透率 $\kappa_v, \kappa_l, \eta_v, \eta_l$：各々層流及び乱流での気液の比浸透率（無次元） でデブリベッド内の平均液体存在割合 s の関数で、以下のように表わしている⁽¹⁹⁾。</p> $\kappa = (d^2 / 180) \epsilon^3 / (1 - \epsilon)^2$ $\eta = (d / 1.75) \epsilon^3 / (1 - \epsilon)$ $\kappa_v = 1 - 1.11s, \kappa_l = s^3$ $\eta_v = (1 - s)^3, \eta_l = s^3$ <p>上述の関係を用いると、式(8.14)～式(8.18)からデブリベッド上面での熱流束 q ($= \dot{Q} H_b$) は下式で与えられる。</p> $q = \rho_v \Delta h_v u_l \left[\left\{ 1 + (u_2/u_1)^2 \right\}^{1/2} - 1 \right] \quad \dots(8.19)$ $u_1 = \frac{90(1-\epsilon)}{1.75 d} \left\{ \frac{\mu_v}{\rho_v(1-1.11s)} + \frac{\mu_l}{\rho_l s^3} \right\} / \left\{ \frac{1}{\rho_v(1-s)^3} + \frac{1}{\rho_l s^3} \right\}$ $u_2 = \left[\frac{d \epsilon^3 (\rho_l - \rho_v) g}{1.75(1-\epsilon)} \left\{ 1 + \frac{6\sigma(1-\epsilon)}{\epsilon d(\rho_l - \rho_v) g H_b} \right\} / \left\{ \frac{1}{\rho_v(1-s)^3} + \frac{1}{\rho_l s^3} \right\} \right]^{1/2}$ <p>ドライアウト熱流束は、式(8.19)が s ($0 \leq s \leq 1$) に関して極大値をとる条件として求まる。</p> 
モデル	実験との比較			
<p>c. Lipinskiの0-Dモデル⁽¹¹⁾</p> <p>Lipinskiは多孔質の対向二相流の気液各相で、層流及び乱流に適用できる運動量の式を、連続の式、エネルギーの式と共に連立して解いた。</p> <p>連続の式</p> $\rho_v U_v = \rho_l U_l \quad \dots(8.14)$ <p>運動量の式（気相）</p> $\rho_v U_v^2 / \eta \eta_v + \mu_v U_v / \kappa \kappa_v + \rho_v g = \Delta P_v / H_b \quad \dots(8.15)$ <p>運動量の式（液相）</p> $-\rho_l U_l^2 / \eta \eta_l - \mu_l U_l / \kappa \kappa_l + \rho_l g = \Delta P_l / H_b \quad \dots(8.16)$ <p>エネルギー式</p> $\rho_v U_v \Delta h_v = \dot{Q} H_b \quad \dots(8.17)$ <p>圧力の釣合⁽¹⁹⁾</p> $\Delta P_v - \Delta P_l = \sigma (\epsilon / 5\kappa)^{1/2} \quad \dots(8.18)$ <p>ここで、 U：見掛け流速 κ：層流での浸透率 η：乱流での浸透率 $\kappa_v, \kappa_l, \eta_v, \eta_l$：各々層流及び乱流での気液の比浸透率（無次元） でデブリベッド内の平均液体存在割合 s の関数で、以下のように表わしている⁽¹⁹⁾。</p> $\kappa = (d^2 / 180) \epsilon^3 / (1 - \epsilon)^2$ $\eta = (d / 1.75) \epsilon^3 / (1 - \epsilon)$ $\kappa_v = 1 - 1.11s, \kappa_l = s^3$ $\eta_v = (1 - s)^3, \eta_l = s^3$ <p>上述の関係を用いると、式(8.14)～式(8.18)からデブリベッド上面での熱流束 q ($= \dot{Q} H_b$) は下式で与えられる。</p> $q = \rho_v \Delta h_v u_l \left[\left\{ 1 + (u_2/u_1)^2 \right\}^{1/2} - 1 \right] \quad \dots(8.19)$ $u_1 = \frac{90(1-\epsilon)}{1.75 d} \left\{ \frac{\mu_v}{\rho_v(1-1.11s)} + \frac{\mu_l}{\rho_l s^3} \right\} / \left\{ \frac{1}{\rho_v(1-s)^3} + \frac{1}{\rho_l s^3} \right\}$ $u_2 = \left[\frac{d \epsilon^3 (\rho_l - \rho_v) g}{1.75(1-\epsilon)} \left\{ 1 + \frac{6\sigma(1-\epsilon)}{\epsilon d(\rho_l - \rho_v) g H_b} \right\} / \left\{ \frac{1}{\rho_v(1-s)^3} + \frac{1}{\rho_l s^3} \right\} \right]^{1/2}$ <p>ドライアウト熱流束は、式(8.19)が s ($0 \leq s \leq 1$) に関して極大値をとる条件として求まる。</p> 				

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来の PWR の公開文献から追加した内容

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

参考文献: 女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>参考文献:</p> <p>[1] (財)原子力発電技術機構(NUPEC),「重要構造物安全評価(原子炉格納容器信頼性実証事業)に関する総括報告書」(2003)</p> <p>[2] EPRI, Technical Foundation of Reactor Safety, Revision 1, Knowledge Base for Resolving Severe Accident Issues, 1022186 (2010).</p> <p>[3] B. R. Sehgal, et al., "ACE Project Phases C & D : ACE/MCCI and MACE Tests," Proceedings of the U.S. Nuclear Regulatory Commission, 19th Water Reactor Safety Information Meeting, NUREG/CP-0119, Vol. 2 (1991).</p> <p>[4] E. R. Copus, et al., "Sustained Uranium-Concrete Interactions (SURC)," Reactor Safety Research Semiannual Report, NUREG/CR-4805 (1986).</p> <p>[5] G. A. Greene, R. A. Bari, "ISP-24 International Standard Problem No 24, SURC-4 Experiment On Core-Concrete Interactions, Final Workshop Summary Report," CSNI Report No 155, Volume 2 (1989).</p> <p>[6] H. Alsmeyer, et al., "BETA experiments on Zirconium Oxidation and Aerosol Release during Melt-Concrete interaction," Proceedings of the Second OECD(NEA) CSNI Specialist Meeting on Molten Core Debris-Concrete Interactions, NEA/CSNI/R(92)10, Karlsruhe, Germany (1992).</p> <p>[7] R. E. Blose, et al., "SWISS: Sustained Heated Metallic Melt/Concrete Interactions With Overlying Water Pools," NUREG/CR-4727 (1987).</p> <p>[8] R. E. Blose, et al., "Core-Concrete Interactions with Overlying Water Pools -The WETCOR-1 Test," NUREG/CR-5907 (1993).</p> <p>[9] M. T. Farmer, et al., "Status of Large Scale MACE Core Coolability Experiments," OECD Workshop on Ex-Vessel Debris Coolability, Karlsruhe, Germany (1999).</p> <p>[10] M. T. Farmer, et al., "Corium Coolability under Ex-Vessel Accident Conditions for LWRs," Nuc. Eng. and Technol., 41, 5 (2009).</p> <p>[11] H. Nagasaka, et al., "COTELS Project (3): Ex-vessel Debris Cooling Tests," OECD</p>			

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>Workshop on Ex-Vessel Debris Coolability, Karlsruhe, Germany (1999).</p> <p>[12] M. T. Farmer, et al., "OECD MCCI Project Final Report," OECD/MCCI-2005-TR06(2006).</p> <p>[13] M. T. Farmer, et al., "OECD MCCI-2 Project Final Report," OECD/MCCI-2010-TR07 (2010).</p> <p>[14] D. Magallon, "Characteristics of corium debris bed generated in largescale fuel-coolant interaction experiments," Nucl. Eng. Design, 236 1998–2009(2006).</p> <p>[15] M. Kato, H. Nagasaka, et al., "COTELS Fuel Coolant Interaction Tests under Ex-Vessel Conditions," JAERI-Conf 2000-015 (2000).</p> <p>[16] A. Karbojian, et al., "A scoping study of debris bed formation in the DEFOR test facility," Nucl. Eng. Design 239 1653–1659, (2009).</p> <p>[17] T. G. Theofanous, et al., "The Probability of Liner Failure in a Mark-I Containment," NUREG/CR-5423, (1991).</p> <p>[18] G. A. Greene, et al., "Experimental Studies on Melt Spreading, Bubbling Heat Transfer and Coolant Layer Boiling," Proceedings of 16th Water Reactor Safety Information Meeting, NUREG/CP-0096, pp. 341–358 (1988).</p> <p>[19] H. Suzuki, et al., "Fundamental Experiment and Analysis for Melt Spreading on Concrete Floor," Proceedings of 2nd ASME/JSME Nuclear Engineering Conference, Vol. 1, pp. 403–407 (1993).</p> <p>[20] (社)日本原子力学会, シビアアクシデント熱流動現象評価 (2001)</p> <p>[21] A. Konovalenko, et al., "Experimental Results on Pouring and Underwater Liquid Melt Spreading and Energetic Melt-Coolant Interaction," Proceedings of NUTHOS-9, N9P0303, Taiwan (2012).</p> <p>[22] J. D. Gabor, L. Baker, Jr., and J. C. Cassulo, (ANL), "Studies on Heat Removal and Bed Leveling of Induction-heated Materials Simulating Fuel Debris," SAND76-9008 (1976).</p> <p>[23] Proceedings of the Second OECD(NEA) CSNI Specialist Meeting on Molten Core Debris-Concrete Interactions, NEA/CSNI/R(92)10, Karlsruhe, Germany (1992).</p>		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来の PWR の公開文献から追加した内容

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>[24] R.J.Lipinski, "A Model for Boiling and Dryout in Particle Beds," NUREG/CR-2646, SAND82-0765 (1982).</p> <p>[25] F.P.Ricou, D.B.Spalding, "Measurements of Entrainment by Axisymmetrical Turbulent Jets," Journal of Fluid Mechanics, Vol.11, pp.21-32 (1961).</p> <p>[26] M.Saito, K.Sato, S.Imahori, "Experimental Study on Penetration Behavior of Water Jet into Freon-11 and Liquid Nitrogen," ANS Proc. of National Heat Transfer Conference, Houston, Texas, USA, (1988).</p> <p>[27] T.N.Dinh, et al., "Core Melt Spreading on a Reactor Containment Floor," Progress in Nuclear Energy, Vol. 36, No. 4, pp.405-468 (2000).</p> <p>[28] A.Konovalenko, P.Kudinov, "Development of Scaling Approach for Prediction of Terminal Spread Thickness of Melt Poured into a Pool of Water," Proceedings of NUTHOS-9, N9P0302, Taiwan (2012).</p> <p>[29] B.Eppinger, et al., "KATS Experiments to Simulate Corium Spreading in the EPR Core Catcher Concept," FzK, Karlsruhe, Germany.</p> <p>[30] B.Eppinger, et al., "Simulationsexperimente zum Ausbreitungsverhalten von Kernschmelzen: KATS-8 bis KATS-17," FZKA 6589 (2001).</p> <p>[31] I.Lindholm, "A Review of Dryout Heat Fluxes and Coolability of Particle Beds," SKI Report 02:17 (2002).</p> <p>[32] 日本機械学会編, 「沸騰熱伝達と冷却: 第8章 デブリベッドの冷却」, 日本工業出版, 平成元年</p> <p>[33] (財) 原子力安全研究協会, 「シビアアクシデント対策評価のための格納容器イベントツリーに関する検討」, 平成13年7月 付録7-4 溶融炉心の粒子化割合, 付録7-5 粒子状物質ベッドの冷却性 付録7-6 粒子状物質の粒子径</p> <p>[34] EPRI/FAI, MAAP4 Computer Code Manual (2007).</p>		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来の PWR の公開文献から追加した内容

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について）

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
[35] Q. Zhou, et al., "Benchmark of MCCI Model in MAAP5.02 against OECD CCIExperiment Series," Proceedings of ICAPP 2014, ICAPP-14352, Charlotte, USA, (2014).		
[36] J. M. Veteau and R. Wittmaack., "CORINE Experiments and Theoretical Modeling," Proceedings of FISA-95, Luxemburg EUR 16896 EN, pp. 271-285 (1996).		
[37] R. K. Cole, et al., "CORCON-Mod2: A Computer Program for Analysis of MoltenCore-Concrete Interactions," NUREG/CR-3920, SAND84-1246, Sandia National Laboratories, Albuquerque, NM (1984).		
[38] 独立行政法人原子力安全基盤機構、「平成17年度 原子炉施設のアクシデントマネージメントに係る知識ベースの整備に関する報告書 =環境への影響緩和（デブリ冷却）=」, 06 基シ報-0003, 平成18年7月		
[39] M. Hidaka, et al., "Verification for Flow Analysis Capability in the Modelof Three-Dimensional Natural Convection with Simultaneous Spreading, Meltingand Solidification for the Debris Coolability Analysis Module in the SevereAccident Analysis Code 'SAMPSON', (II)," Journal of NUCLEAR SCIENCE and TECHNOLOGY, Vol. 39, No. 5, p. 520-530 (2002).		
[40] 中島 他, SAMPSON コードによる ABWR 格納容器ペデスタル上の炉心デブリの 3 次元拡がり評価, 日本原子力学会「2013 年秋の大会」, H12, 2013 年9 月		
[41] M. T. Farmer, et al., "OECD MCCI Project 2-D Core Concrete Interaction (CCI) Tests: Final Report," OECD/MCCI-2005-TR05 (2006).		

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（第3部 MAAP コード（MAAP 新知見への対応））

女川原子力発電所2号炉 【第5部 MAAP より抜粋】	泊発電所3号炉 【第3部 MAAP コードより抜粋】	相違理由
<p>別添1 新知見への対応について</p> <p>1. はじめに</p> <p>MAAP コードは、福島第一原子力発電所 1～3 号機の事象進展解析に適用されている^[1]。</p> <p>これらの解析では、システムの応答や外部注水流量等の不確かさの大きな境界条件については、当時の記録に基づいた分析や一部推定を行った上で設定されており、解析結果と実測データとの比較が行われている。この比較結果から、相違点があるプラント挙動や物理現象については検討課題として抽出し、個別に評価・検討が行われている。</p> <p>以下では、この検討を通じて得られた課題や知見のうち、MAAP コードで対象とする現象評価に関する内容と有効性評価への影響について検討する。また、MAAP コードの改良は米国 EPRI を中心とした MAAP User's Group のもとで継続的に進められており、改良の動向と有効性評価への影響について検討する。</p> <p>2. 福島第一原子力発電所事故における未確認・未解明事項と有効性評価への影響</p> <p>2. 1 未確認・未解明事項について</p> <p>福島第一原子力発電所事故における未確認・未解明事項^[2]のうち、有効性評価に対して影響し得る項目を抽出し、MAAP コードによる有効性評価で留意すべき事項を以下の 4 項目に大別した。</p> <p>(1) 原子炉圧力容器からの気相漏えいの発生について</p> <p>原子炉圧力容器の水位が低下し炉心が露出すると、過熱した炉心から発生する高温ガスや過熱蒸気により、原子炉圧力容器バウンダリが通常よりも高い温度となる。1 号機の MAAP 解析においては、この原子炉内温度の上昇によって原子炉内核計装のドライチューブや主蒸気管フランジ等の原子炉圧力容器上部からドライウェルへの気相漏えいが発生したと仮定している。この現象によって、原子炉圧力容器破損タイミングや格納容器圧力及び温度の上昇等の事象進展に影響を及ぼす可能性がある。</p> <p>(2) 溶融炉心の下部プレナム落下挙動</p> <p>1 号機の MAAP 解析において、原子炉圧力は 3 月 11 日 22 時頃に急峻なピークを示している。MAAP コードでは、炉心損傷の進展に伴って、固化クラストによって閉塞領域が形成されると溶融炉心は一旦保持されるものの、クラストの破損に伴って、溶融炉心が下部プレナムへの落下を開始するというモデルを採用していることに起因すると考えられる。一方、複雑な下部構造を持つ BWR では、燃料支持金具の冷却水の通過口から溶融した炉心が降下し、下部プレナムに流れ落ちる経路や、溶融プールが</p>	<p>別添1 新知見への対応について</p> <p>1. はじめに</p> <p>MAAP コードは、福島第一原子力発電所 1～3 号機の事象進展解析に適用されている^[1]。</p> <p>これらの解析では、システムの応答や外部注水流量等の不確かさの大きな境界条件については、当時の記録に基づいた分析や一部推定を行った上で設定されており、解析結果と実測データとの比較が行われている。この比較結果から、相違点があるプラント挙動や物理現象については検討課題として抽出し、個別に評価・検討が行われている。</p> <p>以下では、この検討を通じて得られた課題や知見のうち、MAAP コードで対象とする現象評価に関する内容と有効性評価への影響について検討する。また、MAAP コードの改良は米国 EPRI を中心とした MAAP User's Group のもとで継続的に進められており、改良の動向と有効性評価への影響について検討する。</p> <p>2. 福島第一原子力発電所事故における未確認・未解明事項と有効性評価への影響</p> <p>2. 1 未確認・未解明事項について</p> <p>福島第一原子力発電所事故における未確認・未解明事項^[2]のうち、有効性評価に対して影響し得る項目を抽出し、MAAP コードによる有効性評価で留意すべき事項を以下の 4 項目に大別した。その選定方法については、別紙に示す。</p> <p>(1) 原子炉圧力容器からの気相漏えいの発生について</p> <p>原子炉圧力容器の水位が低下し炉心が露出すると、過熱した炉心から発生する高温ガスや過熱蒸気により、原子炉圧力容器バウンダリが通常よりも高い温度となる。1 号機の MAAP 解析においては、この原子炉内温度の上昇によって原子炉内核計装のドライチューブや主蒸気管フランジ等の原子炉圧力容器上部からドライウェルへの気相漏えいが発生したと仮定している。泊 3 号機においても、原子炉圧力容器や 1 次冷却材配管からの気相漏えいの発生した場合には、原子炉容器破損タイミングや原子炉格納容器圧力及び温度の上昇等の事象進展に影響を及ぼす可能性がある。</p> <p>(2) 溶融炉心の下部プレナムへの落下挙動</p> <p>1 号機の MAAP 解析において、原子炉圧力は 3 月 11 日 22 時頃に急峻なピークを示している。MAAP コードでは、炉心損傷の進展に伴って、固化クラストによって閉塞領域が形成されると溶融炉心は一旦保持されるものの、クラストの破損に伴って、溶融炉心が下部プレナムへの落下を開始するというモデルを採用していることに起因すると考えられる。一方、複雑な下部構造を持つ BWR では、燃料支持金具の冷却水の通過口から溶融した炉心が降下し、下部プレナムに流れ落ちる経路や、溶融プールが径方向に拡大</p>	<p>記載内容の相違 ・泊では 4 項目に大別した選定方法を別紙に記載</p> <p>記載表現の相違 記載表現の相違</p> <p>記載内容の相違 ・溶融炉心の下部 プレナムへの落 下経路は、炉心領 域の溶融プール が径方向に拡大</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（第3部 MAAP コード（MAAP 新知見への対応））

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>炉心の径方向に拡大し、外周部のバイパス領域へ流出し、下部プレナムへ流れ落ちる経路、更に炉心シユラウドと接触・破損させることによってダウンカマへ流出する経路等、流出経路には様々な形態が考えられる。溶融炉心の下部プレナムへの落下挙動は、それ以降の原子炉圧力容器破損等の事象進展に影響を与える可能性がある。</p> <p>(3) 圧力抑制プールの温度成層化について</p> <p>3号機では、RCIC による注水期間において、原子炉格納容器圧力の MAAP 解析結果と実測値に差があり、圧力抑制プールにおいて温度成層化が起きた可能性が指摘されている^[3]。MAAP コードによる有効性評価では、圧力抑制プールのプール水を單一ノードで模擬し、プール水温は均一に上昇する仮定と</p>		<p>して外周部のバイパス領域から落下する経路と、軸方向に拡大して炉心支持板開口部から落下する経路が考えられる。PWR の炉心支持板開口部は支持板に穴を開けた単純構造であり、BWR のように複雑な流路構造を形成していない。また、MAAP コードでは、炉心支持板以下の支持構造はヒートシンクとしてのみ考慮され、落下する溶融炉心を妨げることがないモデルである。よって、泊3号機の“溶融炉心の下部プレナム落下挙動”は事象進展に対して保守的な取り扱いと考えられる。</p> <p>記載内容の相違 • PWR と BWR の相違により MAAP コードによる有効性評価で留意す</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（第3部 MAAP コード（MAAP 新知見への対応））

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
しているのに対し、温度成層化を考慮した場合、原子炉格納容器の圧力及び温度上昇が速くなる可能性がある。		べき事項が一部異なるが、解析への影響は小さく適用性に問題はない
	<p>(2) コア・コンクリート反応</p> <p>溶融燃料が十分に冷却されない場合、溶融燃料と接触した格納容器床面のコンクリートが融点以上まで熱せられることによりコンクリートが分解するコア・コンクリート反応が生じる。コア・コンクリート反応では、水素、一酸化炭素等の非凝縮性ガスが発生する。1号機のMAAP解析においては、コア・コンクリート反応による原子炉格納容器の侵食深さを評価しているが、実際にコア・コンクリート反応がどの程度進展していたかは不確実さが大きいため、それ以降の原子炉格納容器破損等の事故進展に影響を与える可能性があり、泊3号機の評価においても留意する必要がある。</p> <p>(3) 水素リッチな蒸気を放出した際の凝縮挙動</p> <p>2号機では、主蒸気逃がし安全弁(SRV)の開操作により、原子炉の強制減圧に成功した。その後原子炉圧力が上昇したことからSRVを1弁追加で開けるも圧力は低下せず、さらに別のSRVを開放したところ原子炉圧力が低下した。この原子炉圧力上昇は、炉心損傷が進んでいると考えられることから、その減圧時の蒸気放出には非凝縮性ガスである水素が大量に含まれているものと考えられる。泊3号機において、非凝縮性ガスの存在により原子炉格納容器の事故進展に影響を与える可能性がある。</p> <p>(4) 原子炉格納容器の気相漏えいについて</p> <p>1号機及び2号機のMAAP解析では、格納容器圧力等の実測値を再現するために原子炉格納容器の気相部からの漏えいを仮定しているものの、計測されたパラメータや観測事実からは、漏えい箇所やその規模については直接的な推定が得られていない。一つの要因として格納容器内部で生じた局所的な過温状態による損傷が挙げられている。一方、MAAPコードによる有効性評価では、原子炉格納容器内を代表的な区画にノード分割し、ノード内温度は均一と仮定し、温度分布を評価することはできない。</p>	
2.2 有効性評価に対する影響について	<p>2.2 有効性評価に対する影響について</p> <p>2.1で挙げられた留意すべき事項に対して、有効性評価に対する影響について以下に考察する。これらの考察より、有効性評価で対象とする事象進展に対しては、MAAPコードによる解析への影響は小さく適用性に問題ないと判断される。</p>	
(1) 原子炉圧力容器からの気相漏えいの発生について	<p>(1) 原子炉圧力容器からの気相漏えいの発生について</p> <p>炉心損傷に伴って発生する高温ガスにより、原子炉圧力容器からの漏えいが生じた場合、原子炉圧力の減圧を促進する。しかしながら、有効性評価において、大破断LOCAを起因事象とするシーケンス</p>	記載表現の相違

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（第3部 MAAP コード（MAAP 新知見への対応））

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
については、起因事象発生の時点で大規模な一次冷却材圧力バウンダリの喪失を仮定していることから、これらの事象による格納容器内事象進展への影響はない。	溶融炉心・コンクリート相互作用、水素燃焼）については、起因事象発生の時点で大規模な一次冷却材圧力バウンダリの喪失を仮定していることから、これらの事象による原子炉格納容器内事象進展への影響はない。	・泊では具体的な破損モードを記載
別図 1-2.2-1 及び別図 1-2.2-2 に、炉心損傷に伴う計装用案内管破損を模擬した場合の原子炉圧力及び格納容器温度の比較を示す。これらの図から明らかなように、事象進展への影響は小さい。		記載内容の相違 ・泊では計装用案内管破損を模擬した解析を実施している
また、過渡事象 (TQUV) 起因のシーケンスでは、原子炉圧力容器からの気相漏えいは、原子炉減圧操作と水位低下挙動に影響する。	また過渡事象起因のシーケンス（雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過温破損）、高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱）では、原子炉容器からの気相漏えいや漏えい量の増加は、原子炉減圧操作と水位挙動に影響する。	記載内容の相違 ・シーケンスの相違
高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱の防止に係る評価においては、高温ガス発生による気相漏えいが生じる場合には、原子炉の減圧が促進されるため、高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱の回避に対して有効に寄与する。さらに、原子炉圧力容器破損前に運転員による原子炉減圧操作が必須となるが、破損までには十分な時間余裕があり、気相漏えいを想定しても破損時間への影響は小さい。別図 1-2.2-3 に、炉心損傷に伴う計装用案内管破損を模擬した場合の原子炉圧力の比較を示す。計装用案内管温度が融点に到達した時点で損傷するとした本感度解析では、その損傷は原子炉減圧後に発生しており、原子炉減圧操作への影響はない。	雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過温破損）、高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱の防止に係る評価においては、高温ガス発生による気相漏えいが生じる場合には、原子炉の減圧が促進されるため、雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過温破損）、高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱の回避に対して有効に寄与する。さらに、原子炉容器破損前に運転員による原子炉減圧操作が必須となるが、破損までには十分な時間余裕があり、気相漏えいを想定しても破損時間への影響は小さい。よって、有効性評価への影響は小さいと考えられる。	記載内容の相違
溶融炉心と冷却材の相互作用及び溶融炉心とコンクリートの相互作用においては、原子炉減圧後の現象を評価するため、原子炉圧力容器破損前のペデスタル注水が必須となる。しかしながら、上述のように十分な時間余裕があり、かつ、評価においては、原子炉水位が有効燃料棒底部まで低下する以前に原子炉減圧操作を実施しており、炉心損傷初期の段階であることから、原子炉圧力容器の気相漏えいを仮定しても破損時間に対する影響は小さく、運転操作に対する影響はない。	また、有効性評価のうち、「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過温破損）」の評価において、添付資料 7.2.1.2.2「全交流動力電源喪失＋補助給水失敗」における原子炉冷却材圧力バウンダリから現実的な漏えいを想定した場合の事象進展についてで、原子炉冷却材圧力バウンダリから漏えいが発生した場合の運転員等操作時間に与える影響及び評価項目となるパラメータに与える影響が小さいことを確認している。	記載内容の相違
(2) 溶融炉心の下部プレナム落下挙動 有効性評価のうち、「格納容器過圧・過温破損」の評価において、原子炉圧力容器が破損しないシーケンスを想定するシナリオでは、溶融炉心の下部プレナム落下前に冷却される状態を対象としているため、本現象の影響はない。		・溶融炉心の下部プレナムへの落下経路は、炉心領域の溶融プールが径方向に拡大して外周部のバイパス領域から落下する経路と、
下部プレナムへの溶融炉心落下が発生するシーケンスについては、本文「3.3.6 溶融炉心の挙動モデル」で述べたように、MAAP コードでは、溶融炉心の下部プレナムへの落下は、炉心支持板が破損するか、クラストが破損して溶融炉心を保持できなくなった場合に開始され、落下する溶融炉心の量は、仮想的なデブリジェット径等により計算されている。一方、燃料支持金具等の炉心下部構造物を介した溶融炉心の移行は、別図 1-2.2-4 に示す経路が想定され、溶融炉心が下部プレナムへ移行する場合、		

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（第3部 MAAP コード（MAAP 新知見への対応））

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>これらの構造物との熱的相互作用によって、その経路で一部が固化し、落下流量が低減される等の影響が想定される。したがって、これらを考慮していない現行評価は、原子炉圧力容器下部ヘッドへの熱負荷を計算する上で、保守的な扱いといえる。</p> <p>また、同じく「3.3.6 溶融炉心の挙動モデル」で述べたように、MAAP コードでは、溶融炉心の径方向のリロケーションは下部ノードが閉塞した以降に発生し、溶融領域は炉心シュラウドまで到達しない想定としている。溶融炉心が炉心シュラウドと接触した場合、炉心シュラウドを溶融貫通する可能性はあるものの、その径方向への進展は下部ノードの閉塞挙動等に依存した極めて不確かさの大きな現象と考えられる。さらに、溶融炉心が炉心シュラウドを溶融貫通した場合の下部プレナムへの移行は、ジェットポンプ等の貫通後に発生するが、ジェットポンプ内部に冷却材が存在している場合には、溶融炉心が一時的に冷却される等の効果も期待される。このようなことから、炉心下部構造物を介した移行に比べて、主要なリロケーション経路となり得るとは考えにくく、有効性評価への影響は小さいと考えられる。</p>		<p>軸方向に拡大して炉心支持板開口部から落下する経路が考えられる。PWR の炉心支持板開口部は支持板に穴を開けた単純構造であり、BWR のように複雑な流路構造を形成していない。また、MAAP コードでは、炉心支持板以下の支持構造はヒートシンクとしてのみ考慮され、落下する溶融炉心を妨げることがないモデルである。よって、泊3号機の“溶融炉心の下部プレナム落下挙動”は事象進展に対して保守的な取り扱いと考えられる。</p>
<p>(3) 圧力抑制プールの温度成層化について（別添1（補足）参照）</p> <p>原子炉隔離時冷却系の運転方法として、福島第一原子力発電所3号機と同様にテストラインを使用し注水流量を制御するような運転方法とした場合、圧力抑制プールの温度成層化による原子炉格納容器の圧力上昇が生じる可能性がある。しかしながら、原子炉隔離時冷却系が間欠運転（L-2 と L-8 の自動制御）の場合、原子炉隔離時冷却系が停止している間に原子炉圧力が上昇し、逃がし安全弁が作動することにより温度成層化の発生の可能性は小さくなる。また、原子炉隔離時冷却系の注水流量調整のみによる制御とした場合においても、消費される駆動蒸気量の減少により逃がし安全弁の作動回数が増え、温度成層化の発生可能性は小さくなる可能性がある。</p>		<p>記載内容の相違 • PWR と BWR の相違により MAAP コードによる有効性評価で留意すべき事項が一部異なるが、解析への影響は小さく</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（第3部 MAAP コード（MAAP 新知見への対応））

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
一方、低圧代替注水系を用いた原子炉注水時において成層化の発生可能性はあるものの、原子炉格納容器圧力に対する影響は小さいものと考えられる。	<p>(2) コア・コンクリート反応</p> <p>有効性評価のうち、「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧破損）」の評価において、添付資料 7.2.1.1.18 「溶融炉心・コンクリート相互作用が発生した場合の原子炉格納容器圧力及び温度への影響について」で、コア・コンクリート反応の不確実さを考慮し、原子炉下部キャビティ床面での溶融炉心の拡がりが小さく、局所的に溶融炉心が堆積するような条件での感度解析を実施した。</p> <p>感度解析ケースでは、基本ケースに比べて溶融炉心の拡がり面積及び溶融炉心からの原子炉下部キャビティ水への熱流束を制限していることから溶融炉心が十分冷却されるまでの時間が長くなる。このため、原子炉格納容器圧力及び温度の上昇は緩やかになる。その後コンクリート侵食による非凝縮性ガスの発生により原子炉格納容器圧力及び温度は上昇するものの、原子炉下部キャビティ水により溶融炉心が冷却されることでコンクリート侵食は停止するため、これらの要因による原子炉格納容器圧力及び温度の上昇は一時的なものである。</p> <p>また、有効性評価のうち、「溶融炉心・コンクリート相互作用」の評価において、添付資料 7.2.5.2 「解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価について（溶融炉心・コンクリート相互作用）」で、解析コード及び解析条件の不確かさの評価を実施しており、運転員等操作時間に与える影響及び評価項目となるパラメータに与える影響が小さいことを確認している。</p>	適用性に問題はない
(4) 原子炉格納容器の気相漏えいについて	<p>(3) 水素リッチな蒸気を放出した際の凝縮挙動</p> <p>炉心損傷が進んでいる場合、その減圧時には水素等の非凝縮性ガスを多く含んだ蒸気が放出されることにより原子炉格納容器の事故進展に影響を与える可能性がある。</p> <p>有効性評価のうち、「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧破損）」の評価において、添付資料 7.2.1.1.20 「格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却の水素濃度に対する影響について」で、原子炉格納容器内の水素濃度の不確かさを考慮した場合の、原子炉格納容器圧力及び温度に対する影響を確認した。水素濃度が高く、格納容器再循環ユニットの除熱量が低下した場合でも、原子炉格納容器圧力及び温度への影響は軽微であることを確認している。</p>	
	<p>(4) 原子炉格納容器の気相漏えいについて</p> <p>福島第一原子力発電所事故においては、原子炉格納容器内で局所的な過温状態となって、気相部に漏えいが生じた可能性が指摘されている。重大事故時の原子炉格納容器内温度分布は、損傷炉心及び核分裂生成物の分布やその冷却状態、また、原子炉格納容器への注水等によるガス攪拌に資する駆動力の有無にも依存することから、MAAP の評価体系で原子炉格納容器内の温度分布を精度よく評価することは困難である。</p>	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表



付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（第3部 MAAP コード（MAAP 新知見への対応））

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>一方、福島第一原子力発電所事故で推定されている局所的な過温状態の発生を回避するため、重大事故等対策として、原子炉及び格納容器への代替注水等を整備し、その有効性を確認することが有効性評価の目的となっている。すなわち、これらの対策によって、原子炉圧力容器内損傷炉心の非冷却状態長期化を防止でき、また、原子炉格納容器への注水によって、雰囲気を十分攪拌させて高温気体の局所的な滞留を防止できるため、局所的な過温は回避可能と考えられる。</p> <p>このような観点から、本文「3.3.4 格納容器モデル」の図3.3-6に例示した原子炉格納容器のノード分割方法は、原子炉格納容器の過圧・過温に対する有効性評価に適用可能である。</p>	<p>一方、福島第一原子力発電所事故で推定されている局所的な過温状態の発生を回避するため、重大事故等対策として、代替格納容器スプレイポンプによる代替格納容器スプレイ、格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却等を整備し、その有効性を確認することが有効性評価の目的となっている。すなわち、これらの対策によって、溶融炉心の非冷却状態長期化を防止でき、また、原子炉格納容器への注水によって、雰囲気を十分攪拌させて高温気体の局所的な滞留を防止できるため、局所的な過温は回避可能と考えられる。</p> <p>このような観点から、有効性評価のうち、「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧破損）」の評価において、添付資料7.2.1.1.4「MAAPでの原子炉格納容器モデルについて」に例示した原子炉格納容器のノード分割方法は、原子炉格納容器の過圧・過温に対する有効性評価に適用可能である。</p>	<p>対策の相違</p> <p>記載内容の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（第3部 MAAPコード（MAAP新知見への対応））

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
		記載内容の相違 ・泊では有効性評価で計装用案内管破損を模擬した解析を実施している
		

別図1-2.2-1 大破断LOCA時注水機能喪失（原子炉圧力容器破損）における原子炉圧力変化の比較

別図1-2.2-2 大破断LOCA時注水機能喪失（原子炉圧力容器破損）における格納容器温度変化の比較

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（第3部 MAAPコード（MAAP新知見への対応））

泊発電所3号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>女川原子力発電所2号炉</p> <p>別図 1-2.2-3 高圧・低圧注水機能喪失における原子炉圧力変化の比較</p> <p style="text-align: right;">設計の相違</p> <p>別図 1-2.2-4 壕心下部構造物を介した溶融壩心の移行経路^[4]</p>		

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（第3部 MAAP コード（MAAP 新知見への対応））

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
3. MAAP コード改良の動向について 3.1 MAAP コードの改良 [3] MAAP コード最新バージョンで追加された物理現象モデル [4] のうち、有効性評価に関連すると考えられる主要なモデルについて、推定される影響を整理する。 (1) 炉心モデル MAAP コード最新バージョンでは、制御材である B ₄ C の酸化モデルが追加されている。B ₄ C 酸化については、QUENCH 実験において、B ₄ C 酸化による H ₂ 発生量全体に寄与する割合は QUENCH-07 で 2.4%、QUENCH-09 で 2.2% と小さいことが確認されている。すなわち、炉心損傷進展に伴う不確かさに比べればその影響は小さく、有効性評価への影響は小さいと考えられる。 (2) 一次系モデル (a) 主蒸気管ノードの追加 MAAP コード最新バージョンでは、主蒸気管ノードが一次系ノードに追加され、高温ガスによるクリープ損傷がモデル化されている。本現象は、炉心損傷後に原子炉圧力容器内が長時間高温・高圧状態に維持される場合に生じ得るが、有効性評価では、運転員操作による炉心損傷の初期段階での原子炉減圧を想定しているため、主蒸気管のクリープ損傷が発生する可能性は小さいと考えられる。 また、仮にクリープ損傷が生じた場合にも、2.2における原子炉圧力容器からの気相漏えいと同様に事象進展への影響は小さいと推定される。 (b) 計装管損傷モデルの追加 MAAP コード最新バージョンでは、原子炉内核計装等の計装管の損傷がモデル化されており、損傷した計装管への溶融炉心の侵入と固化挙動が評価可能となっている。計装管損傷の影響は、2.1 及び 2.2 で述べたように原子炉圧力容器からの気相漏えいとして現れるが、上述のように有効性評価で対象とする事故シーケンスへの影響は小さいと考えられる。 (3) 下部ブレナム内デブリモデル MAAP コード最新バージョンでは、OECD/NEA 国際プロジェクト RASPLAV [4] 及び MASCA [5] 計画の知見を反映し、下部ブレナム内で重金属層（金属ウラン）が酸化物層（二酸化ウラン、酸化ジルコニウム）の下方に成層化するモデルが追加されている。しかしながら、本現象は、原子炉圧力容器を外部から冠水させて溶融炉心を下部ブレナム内に長期間保持する対策をとる際に重要となるものであり、有効性評価では下部ブレナム内に溶融炉心を保持して事故収束させるシーケンスを対象としていないため、影響はない。 (4) 格納容器モデル (a) 圧力抑制プールの多ノード化	3. MAAP コードの改良の動向について 3.1 MAAP コードの改良 [3] MAAP コード最新バージョンで追加された物理現象モデル [4] のうち、有効性評価に関連すると考えられる主要なモデルについて、推定される影響を整理する。 (1) 炉心モデル MAAP コードの最新バージョンでは、高温領域でのジルコニウム-水反応モデルに Urbanic-Heidrick の式 (U-H の式) が追加されている。U-H 式は、有効性評価に適用している現行 MAAP で使用する Baker-Just の式に比べ、ジルコニウム-水反応を抑制する傾向にある。しかしながら、U-H 式の適用は高温領域に限定されることから、有効性評価への影響は小さいと考えられる。 (2) 1 次系モデル (a) ループモデルの改良 MAAP コード最新バージョンでは、1 次系の各ループをそれぞれ独立に模擬できるモデルが追加されている。 有効性評価に適用している現行 MAAP では、3 つあるループを 2 グループに分けて模擬するが、有効性評価で対象とする事故シーケンスは、3 つのループをそれぞれ独立に模擬する必要がある現象を含んでいない。したがって、このモデル改良が有効性評価へ与える影響は小さいと考えられる。 (b) 計装管損傷モデルの追加 MAAP コードの最新バージョンでは、原子炉容器下部ブレナム内の計装管の損傷モデルが追加されており、損傷した計装管への溶融炉心の侵入と固化挙動が評価可能となっている。計装管損傷の影響は、原子炉容器からの気相漏えいとして現れるが、2.2 で述べたように有効性評価への影響は小さいと考えられる。 (3) 下部ブレナム内デブリモデル MAAP コード最新バージョンでは、OECD/NEA 国際プロジェクト RASPLAV [4] 及び MASCA [5] 計画の知見を反映し、下部ブレナム内で重金属層（金属ウラン）が酸化物層（二酸化ウラン、酸化ジルコニウム）の下方に成層化するモデルが追加されている。しかしながら、本現象は、原子炉容器を外部から冠水させて溶融炉心を下部ブレナム内に長期間保持する対策をとる際に重要となるものであり、有効性評価では下部ブレナム内に溶融炉心を保持して事故収束させるシーケンスを対象としていないため、影響はない。 (4) 格納容器モデル (a) 放射線水分解モデルの追加	記載内容の相違 ・PWR と BWR の相違により MAAP コードのモデルが異なるが、有効性評価への影響は小さい点では同様 記載表現の相違 記載内容の相違

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（第3部 MAAP コード（MAAP 新知見への対応））

赤字	設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字	記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字	記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>MAAP コード最新バージョンでは、圧力抑制プールの多ノードモデルが追加されており、逃がし安全弁排気管からの入熱等による温度分布を評価することが可能となっている。これにより、圧力抑制プール水の温度成層化の模擬が可能である。</p> <p>この多ノード化については、2.2 で述べたように、圧力抑制プールの温度成層化は、逃がし安全弁の作動状況に依存するものの、原子炉格納容器圧力に対する影響は小さいと考えられる。</p> <p>(b) 溶融炉心とコンクリート相互作用モデルの改良</p> <p>MAAP コード最新バージョンでは、OECD/NEA 国際プロジェクト MCCI 計画^{[8] [9] [10]}の知見を反映して、溶融炉心の上部クラストに形成された亀裂への水浸入による冷却効果、コンクリート分解気体がクラスト開口部を通過する際に気体に随伴されて溶融物が噴出することによって形成される粒子状デブリの堆積とその冷却効果及び連続層の減少、溶融炉心のコンクリート含有に伴う上面水プールへのドライアウト熱流束低下等がモデル化されており、MCCI 試験結果との比較による妥当性確認が行われている^[11]。</p> <p>これらの物理現象モデルの根拠となった試験では、溶融物落下後にドライ条件である程度コンクリート侵食が進んだ後に上部から注水（TopFlooding）する条件で行われており、有効性評価で対象としている、溶融炉心が水中へ落下し、粒子化した後、床面に粒子状ベッドとして堆積する場合の伝熱挙動とは異なるため、このモデル改良が、有効性評価にそのまま適用されるわけではない。しかしながら、溶融炉心の挙動に係る知見の拡充については継続的に進め、有効性評価に影響するような新たな知見が出た場合には適宜評価に反映することが重要と考える。</p> <p>3.2 福島第一原子力発電所事故を踏まえた MAAP コードの改良</p> <p>福島第一原子力発電所の事象進展解明や燃料デブリ位置推定・炉内状況把握を目的とした MAAP コード高度化が推進されている^[4]。主要な項目としては、下記のとおり、溶融炉心の挙動に重点を置いたものとなっている。</p> <ul style="list-style-type: none"> 下部プレナムへの溶融炉心リロケーション経路の追加 下部プレナム内構造物と溶融炉心との相互作用 原子炉格納容器内デブリ拡がりモデルの追加 <p>(1) 下部プレナムへの溶融炉心リロケーション経路の追加</p> <p>BWR の炉心下部構造を模擬した溶融炉心の下部プレナムへの落下経路が追加された。2.1 及び 2.2 にて示したように、本モデルによって、下部プレナムへの落下流量が低減されるため、下部ヘッドへの熱負荷も軽減され、原子炉圧力容器破損時間も遅延されると推定される。したがって、有効性評価に適用している現行 MAAP は保守的な扱いとなっていると考えられる。</p>	<p>MAAP コード最新バージョンでは、放射線水分解モデルが追加されており、水の放射線分解による水素発生を評価することが可能となっている。</p> <p>有効性評価に適用している現行 MAAP では、水の放射線分解による水素発生を考慮していないが、水素発生の主要因となるジルコニウム-水反応を考慮しており、水の放射線分解による水素発生影響は小さい。したがって、本モデル改良が有効性評価で対象とする事故シーケンスへの影響は小さいと考えられる。</p> <p>(b) 溶融炉心とコンクリート相互作用モデルの改良</p> <p>MAAP コード最新バージョンでは、OECD/NEA 国際プロジェクト MCCI 計画等^{[11][12][13]}の知見を反映して、溶融炉心の上部クラストに形成された亀裂への水浸入による冷却効果、コンクリート分解気体がクラスト開口部を通過する際に気体に随伴されて溶融物が噴出することによって形成される粒子状デブリの堆積とその冷却効果及び連続層の減少、溶融炉心のコンクリート含有に伴う上面水プールへのドライアウト熱流束低下等がモデル化されており、MCCI 実験の結果との比較による妥当性確認が行われている^[14]。</p> <p>有効性評価に適用している現行 MAAP では、添付資料 7.2.1.1.18「溶融炉心・コンクリート相互作用が発生した場合の原子炉格納容器圧力及び温度への影響について」で、コア・コンクリート反応の不確実さを考慮し、MCCI 実験の結果（SWISS 実験、CCI 実験、SSWICS 実験）に基づき、溶融炉心の状態に合わせて熱流束を制限する感度解析を実施した。したがって、このモデル改良が有効性評価へ与える影響は小さいと考えられる。しかしながら、溶融炉心の挙動に係る知見の拡充については継続的に進め、有効性評価に影響するような新たな知見が出た場合には適宜評価に反映することが重要と考える。</p> <p>3.2 福島第一原子力発電所事故を踏まえた MAAP コードの改良</p> <p>福島第一原子力発電所の事象進展解明や燃料デブリ位置推定・炉内状況把握を目的とした MAAP コード高度化が推進されている^[15]。主要な項目としては、下記のとおり、溶融炉心の挙動に重点を置いたものとなっている。</p> <ul style="list-style-type: none"> 下部プレナムへの溶融炉心リロケーション経路の追加 下部プレナム内構造物と溶融炉心との相互作用 原子炉格納容器内デブリ拡がりモデルの追加 <p>これらモデル改良は BWR に特化したものであるため、有効性評価に適用している現行 MAAP に影響はない。しかしながら、溶融炉心の挙動に係る知見の拡充については継続的に進め、有効性評価に影響するような新たな知見が出た場合には適宜評価に反映することが重要と考える。</p>	<ul style="list-style-type: none"> PWR と BWR の相違により MAAP コードのモデルが異なるが、有効性評価への影響は小さい点では同様 <p>記載表現の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> 泊は参照する文献が OECD/NEA だけでなく EPRI も含むことから等を記載 <p>記載内容の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> MAAP コードの改良は BWR に特化したものであるため記載内容が異なる
		以上

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（第3部 MAAP コード（MAAP 新知見への対応））

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(2) 下部プレナム内構造物と溶融炉心との相互作用</p> <p>BWR 下部プレナムは制御棒（CR）案内管・制御棒駆動機構（CRD）ハウジング等の構造物を有している。有効性評価に適用している現行 MAAP では、これらを1個のヒートシンクとしてモデル化しているが、径方向に複数のグループに分類して、下部プレナム内溶融炉心との接触面積の相違を考慮し、CR 案内管・CRD ハウジング内冷却水保有量とそれらの溶融をグループごとに評価するモデルが追加された。これによって、炉心部から下部プレナムへの溶融炉心の落下が段階的に発生する。すなわち、(1) と同様に、下部プレナムへの落下流量が低減されるため、下部ヘッドへの熱負荷も軽減され、原子炉圧力容器破損時間も遅延されると推定される。</p>		
<p>(3) 原子炉格納容器内デブリ拡がりモデルの追加</p> <p>有効性評価に適用している現行 MAAP では、原子炉圧力容器破損後に格納容器床に落下する溶融炉心は、ユーザーが指定する床面積まで直ちに拡がるモデルとなっている。この拡がり挙動を現実的に評価することを目的として、拡がり速度を指定可能とするデブリ拡がりモデルが追加されている。本モデルは、原子炉圧力容器から段階的に溶融炉心が落下する場合に拡がりが制限される可能性があるが、BWR で支配的な CRD ハウジング逸出による破損モードの場合、瞬時に大量の溶融物が落下するため、拡がり挙動の影響は小さいと考えられる。</p>		

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（第3部 MAAP コード（MAAP 新知見への対応））

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由										
【該当する資料無し】	<p style="text-align: right;">別添1 別紙</p> <p>福島第一原子力発電所事故における未確認・未解明事項のうち、 MAAP コードによる有効性評価に対して留意すべき項目の抽出過程について</p> <p>福島第一原子力発電所事故における未確認・未解明事項より、MAAP コードによる泊3号炉の有効性評価において留意すべき項目として4項目（表1）を抽出しており、その抽出過程について本資料にまとめた。</p> <p style="text-align: center;">表1 MAAP コードによる泊3号炉の有効性評価において留意すべき項目</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">泊3号炉</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">(1)</td><td>原子炉圧力容器からの気相漏えいの発生について</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">(2)</td><td>コア・コンクリート反応について</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">(3)</td><td>水素リッチな蒸気を放出した際の凝縮挙動</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">(4)</td><td>原子炉格納容器の気相漏えいについて</td></tr> </tbody> </table> <p>福島第一原子力発電所事故における未確認・未解明事項にかかる報告書「福島第一原子力発電所1～3号機の炉心・格納容器の状態の推定と未解明問題に関する検討 第6回進捗報告 2022年11月10日 東京電力ホールディングス株式会社」（以下、「東電報告書」と記載）では、課題リストとして、「共通」及び「各号機」別に、合計52項目が抽出されている。</p> <p>課題リスト～共通～： 共通-1～共通-16 ⇒ 16項目 課題リスト～1号機～： 1号機-1～1号機-11 ⇒ 11項目 課題リスト～2号機～： 2号機-1～2号機-13 ⇒ 13項目 課題リスト～3号機～： 3号機-1～3号機-12 ⇒ 12項目</p> <p>これら52項目は、図1に示すように、A～Dの4つの分類とさらなる細分類にて整理されているが、A「機器の動作・応答・特性」、C「地震・津波」及びD「その他」（ヒューマンファクター）については、MAAP コードによる事象進展解析とは直接的には関係がないと考えらえるため、これらを除外し、B「炉心損傷・放射性物質放出への進展とメカニズム」について留意すべきかについて検討した。さらに、B「炉心損傷・放射性物質放出への進展とメカニズム」は、①～⑦に細分化されているが、①「圧力・水位・温度の挙動」、②「炉心損傷過程・デブリ挙動」、③「RPV漏えい」及び④「PCV漏えい」は、MAAP コードによる事象進展解析に直接的に関係する可能性があると考えられる。一方で、⑤「核種放出・線量上昇・汚染」、及び⑥「水素爆発」は、MAAP コードによる事象進展解析を参考にしつつも、MAAP コード以外の計算コード・手法による評価を「有効性評価」として最終的に実施すること</p>	泊3号炉		(1)	原子炉圧力容器からの気相漏えいの発生について	(2)	コア・コンクリート反応について	(3)	水素リッチな蒸気を放出した際の凝縮挙動	(4)	原子炉格納容器の気相漏えいについて	<p>記載内容の相違 ・泊は福島第一原子力発電所事故における未確認・未解明事項において留意すべき項目の選定方法について記載</p>
泊3号炉												
(1)	原子炉圧力容器からの気相漏えいの発生について											
(2)	コア・コンクリート反応について											
(3)	水素リッチな蒸気を放出した際の凝縮挙動											
(4)	原子炉格納容器の気相漏えいについて											

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（第3部 MAAP コード（MAAP 新知見への対応））

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>から、ここでは着目しないこととした。また、⑦「その他」についても、MAAP コードでの事象進展解析には関係しないものと判断した。その結果、B①～B④の中から 7 項目が残った。B①のうち、2 号機-7 「強制減圧後の原子炉圧力の上昇について」は有効性評価において主な要因と影響を考慮済であること、2 号機-11 「原子炉格納容器の気相漏えいについて」は B④1 号機-6 「原子炉格納容器の気相漏えいについて」と概ね重複すること、B③のうち、3 号機-9 「原子炉圧力容器の気相漏えいについて」は 1 号機-5 「原子炉圧力容器の気相漏えいについて」と概ね重複することから片方にて代表させた。</p> <p>選定フローについては図 2、選定した 7 項目と採否については表 2 に示す。</p> <p>以上より、B①～B④の 4 項目で細分化される福島第一原子力発電所事故の未確認・未解明事項に對して、それぞれから 1 項目を抽出した。</p> <p style="text-align: right;">以上</p> <pre> graph TD A[A 機器の動作・応答・特性] --- A_items["①主蒸気逃がし安全弁 ②I C R C I C H P C I ③消防車注水 ④ペント関連設備 ⑤計装 ⑥その他"] B[B 炉心損傷・放射性物質放出への進展とメカニズム] --- B_items["①圧力・水位・温度の挙動 ②炉心損傷過程・デブリ挙動 ③R P V漏えい ④P C V漏えい ⑤核種放出・線量上昇・汚染 ⑥水素爆発 ⑦その他"] C[C 地震・津波] --- C_items["①地震・津波の発生とその影響 ②その他"] D[D その他] </pre>	

図1 東電報告書における福島第一原子力発電所事故未確認・未解明事項の分類
 (報告書 P.90 より抜粋)

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（第3部 MAAP コード（MAAP 新知見への対応））

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<pre> graph TD A[抽出された 52項目] --> B{MAAPの事象進 展に直接関係 するか} B -- YES --> C{最終的にMAAP で評価するか} C -- YES --> D{PWRに置換 可能か} D -- YES --> E{重複、類似、 考慮していな いか} E -- YES --> F【採用項目】 E -- NO --> G【不採用項目】 C -- NO --> H(分類Bの⑤、⑥) D -- NO --> I(分類Bの①～④のうち13項目) E -- NO --> J(分類B①～④の7項目のうち3項目) </pre> <p>【採用項目】 B 炉心損傷・放射性物質放出への 進展とメカニズムからそれぞれ代表的な 1項目を以下通り抽出 ①水素リッチな蒸気を放出した際の 凝縮挙動 ②コア・コンクリート反応について ③原子炉圧力容器からの気相漏えいの 発生について ④原子炉格納容器の気相漏えいについて</p> <p>【不採用項目】 A 機器の動作・応答・特性 (①～⑥) C 地震・津波 (①、②) D その他（ヒューマンファクター） B 炉心損傷・放射性物質放出への 進展とメカニズム (①～④)の16項目、⑤、⑥、⑦)</p>	

図2 福島第一原子力発電所事故未確認・未解明事項から
 有効性評価において留意すべき項目の選定フロー

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（第3部 MAAP コード（MAAP 新知見への対応））

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																								
	<p style="text-align: center;">表2 選定した7項目について</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>細分類</th><th>項目</th><th>採否</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B①</td><td>2号機-7 強制減圧後の原子炉圧力の上昇について</td><td>不採用 主な要因は有効性評価にて考慮済</td></tr> <tr> <td></td><td>2号機-10 水素リッチな蒸気を放出した際の凝縮挙動</td><td>採用</td></tr> <tr> <td></td><td>2号機-11 原子炉格納容器の気相漏えいについて</td><td>採用 ただし、概ね内容重複するためB④1号機-6にて代表させた</td></tr> <tr> <td>B②</td><td>共通-5 コア・コンクリート反応について</td><td>採用</td></tr> <tr> <td>B③</td><td>1号機-5 原子炉圧力容器の気相漏えいについて</td><td>採用</td></tr> <tr> <td></td><td>3号機-9 原子炉圧力容器の気相漏えいについて</td><td>採用 ただし、概ね内容重複するためB③1号機-5にて代表させた</td></tr> <tr> <td>B④</td><td>1号機-6 原子炉格納容器の気相漏えいについて</td><td>採用</td></tr> </tbody> </table>	細分類	項目	採否	B①	2号機-7 強制減圧後の原子炉圧力の上昇について	不採用 主な要因は有効性評価にて考慮済		2号機-10 水素リッチな蒸気を放出した際の凝縮挙動	採用		2号機-11 原子炉格納容器の気相漏えいについて	採用 ただし、概ね内容重複するためB④1号機-6にて代表させた	B②	共通-5 コア・コンクリート反応について	採用	B③	1号機-5 原子炉圧力容器の気相漏えいについて	採用		3号機-9 原子炉圧力容器の気相漏えいについて	採用 ただし、概ね内容重複するためB③1号機-5にて代表させた	B④	1号機-6 原子炉格納容器の気相漏えいについて	採用	
細分類	項目	採否																								
B①	2号機-7 強制減圧後の原子炉圧力の上昇について	不採用 主な要因は有効性評価にて考慮済																								
	2号機-10 水素リッチな蒸気を放出した際の凝縮挙動	採用																								
	2号機-11 原子炉格納容器の気相漏えいについて	採用 ただし、概ね内容重複するためB④1号機-6にて代表させた																								
B②	共通-5 コア・コンクリート反応について	採用																								
B③	1号機-5 原子炉圧力容器の気相漏えいについて	採用																								
	3号機-9 原子炉圧力容器の気相漏えいについて	採用 ただし、概ね内容重複するためB③1号機-5にて代表させた																								
B④	1号機-6 原子炉格納容器の気相漏えいについて	採用																								

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（第3部 MAAP コード（MAAP 新知見への対応））

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>[参考文献]</p> <p>[1] 東京電力株式会社，“MAAP コードによる炉心・格納容器の状態の推定，”平成 24 年 3 月 12 日</p> <p>[2] 東京電力株式会社，“福島第一原子力発電所 1～3 号機の炉心・格納容器の状態の推定と未解明問題に関する検討 第 3 回進捗報告，”平成 27 年 5 月 20 日</p> <p>[3] 独立行政法人 原子力安全基盤機構，“圧力抑制室保有水の温度成層化による原子炉格納容器圧力等への影響等の検討，”平成 24 年 2 月 1 日</p> <p>[4] Y. Kojima, et al., “MAAP Enhancements for Ascertaining and Analyzing Reactor Core Status in Fukushima Daiichi NPP”，Proceedings of ICAPP 2014, Charlotte, USA, April 6-9, 2014, Paper 14209.</p> <p>[5] Electric Power Research Institute, “Modular Accident Analysis Program 5 (MAAP5) Applications Guidance”，May 2015.</p> <p>[6] “IN-VESSEL CORE DEBRIS RETENTION AND COOLABILITY Workshop Proceedings”，3-6 March 1998, Garching, Germany (NEA/CSNI/R(98)18).</p> <p>[7] D. F. Tsurikov, et al., “Main Results of the MASCA 1 and 2 Projects”，Russian Research Centre “KURCHATOV INSTITUTE”，OECD MASCA Project (2007).</p> <p>[8] M. T. Farmer, et al., “Corium Coolability under Ex-Vessel Debris Cooling Tests”，Proc. Of OECD/CSNI Workshop on Ex-Vessel Debris Coolability, Karlsruhe, Germany (1999).</p> <p>[9] M. T. Farmer, et al., “OECD MCCI Project Final Report”，OECD/MCCI-2005-TR06 (2006).</p> <p>[10] M. T. Farmer, et al., “OECD MCCI-2 Project Final Report”，OECD/MCCI-2010-TR07 (2010).</p> <p>[11] Q. Zhou, et al., “Benchmark of MCCI Model in MAAP5.02 against OECD CCI Experiment Series”，Proceedings of ICAPP 2014, ICAPP-14352, Charlotte, USA, 2014.</p>	<p>[参考文献]</p> <p>[1] 東京電力株式会社，“MAAP コードによる炉心・格納容器の状態の推定，”平成 24 年 3 月 12 日</p> <p>[2] 東京電力ホールディングス株式会社，“福島第一原子力発電所 1～3 号機の炉心・格納容器の状態の推定と未解明問題に関する検討 第 6 回進捗報告，”2022 年 11 月 20 日</p> <p>[3] Electric Power Research Institute, “Modular Accident Analysis Program 5 (MAAP5) Applications Guidance, Desktop Reference for Using MAAP5 Software -Phase 3 Report,” November 2017</p> <p>[4] “IN-VESSEL CORE DBRIS PETENTION AND COOLABILITY Workshop Proceedings”，3-6 March 1998, Garching, Germany (NEA/CSNI/R(98)18).</p> <p>[5] D. F. Tsurikov, et al., “Main Results of the MASCA 1 and 2 Projects”，Russian Research Centre “KURCHATOV INSTITUTE”，OECD MASCA Project (2007).</p> <p>[6] M. T. Farmer, et al., “Status of Large Scale MACE Core Coolability Experiments”，Proc. of OECD/CSNI Workshop on Ex-Vessel Debris Coolability, Karlsruhe, Germany (1999).</p> <p>[7] M. T. Farmer, et al., “OECD MCCI Project Final Report”，OECD/MCCI-2005-TR06 (2006).</p> <p>[8] M. T. Farmer, et al., “OECD MCCI-2 Project Final Report”，OECD/MCCI-2010-TR07 (2010).</p> <p>[9] Q. Zhou, C.Y. Paik, and P.B. McMinn, “Enhancements in MAAP5.03+ MCCI and Corium Coolability Models and Benchmarks against OECD CCI Tests,” NURETH-16, Chicago, IL, August 30-September 4, 2015.</p> <p>[10] Y. Kojima, et al., “MAAP Enhancements for Ascertaining and Analyzing Reactor Core Status in Fukushima Daiichi NPPs”，Proceedings of ICAPP2014, Charlotte, USA, April 6-9, 2014, Paper 14209.</p>	<p>参考文献の相違</p> <p>記載箇所の相違 ・泊の[10]は女川の[4]に相当</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料1）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉 JASMINE	参考資料2	泊発電所3号炉 <u>JASMINE</u> コード	参考資料1
目次		目次	※資料の記載が先行と同等であることを確認するため、先行の記載を参考とした
1. はじめに	1. はじめに		
2. 使用実績及び解析モデルについて	2. 使用実績及び解析モデルについて		
2.1 使用実績	2.1 使用実績		
2.2 解析モデル	2.2 解析モデル		
2.2.1 背景	2.2.1 背景		
2.2.2 解析モデルの構成	2.2.2 解析モデルの構成		
2.2.3 解析モデルの説明	2.2.3 解析モデルの説明		
2.3 入出力	2.3 入出力		
2.3.1 入力例	2.3.1 入力例		
2.3.2 出力例	2.3.2 出力例		
3. 解析結果の例示	3. 解析結果の例示		
4. 水蒸気爆発実験への適用例	4. 水蒸気爆発実験への適用例		
4.1 粗混合実験解析	4.1 粗混合実験解析		
4.1.1 解析条件	4.1.1 解析条件		
4.1.2 解析結果	4.1.2 解析結果		
4.2 爆発実験解析	4.2 爆発実験解析		
4.2.1 解析条件	4.2.1 解析条件		
4.2.2 解析結果	4.2.2 解析結果		
5. 参考文献	5. 参考文献		
添付1 水蒸気爆発時のウォーターハンマーについて			※泊は女川の文献適用範囲外であり、個別解析から評価しているため、同考察については補足説明12に掲載
添付2 水蒸気爆発実験と実プラントの水蒸気爆発評価におけるエネルギー変換効率の比較について		添付1 水蒸気爆発実験と実プラントの水蒸気爆発評価におけるエネルギー変換効率の比較について	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料1）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>1.はじめに</p> <p>格納容器破損モード「原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用」では、運転時の異常な過渡変化、原子炉冷却材喪失事故又は全交流動力電源喪失が発生するとともに、非常用炉心冷却系等の安全機能の喪失が重畳する。このため、緩和措置がとられない場合には、溶融炉心と原子炉圧力容器外の水が接触し、このときに発生するエネルギーが大きい場合に構造物が破壊され原子炉格納容器破損に至る可能性がある。</p> <p>この原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用による水蒸気爆発事象発生の可能性は、これまでの知見からも極めて低いと考えられる。しかしながら、水蒸気爆発が発生した場合についても考慮し、ペデスタル等の原子炉格納容器の構造部材の支持機能に対する影響を確認しておくことは、格納容器下部への水張り等の格納容器破損防止対策の適切性を確認する上でも有益な参考情報になると考える。</p> <p>本資料では、水蒸気爆発の現象を評価する解析コードである JASMINE コードについて、以下の内容をまとめる。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・使用実績及び解析モデル ・実験結果とのベンチマーク <p>2. 使用実績及び解析モデルについて</p> <p>2.1 使用実績</p> <p>水蒸気爆発解析コード JASMINE (JAEA Simulator for Multiphase INteractions and Explosions)^[1]は、日本原子力研究開発機構（以下「JAEA」という。）にて開発された水蒸気爆発の現象を評価する解析コードであり、水蒸気爆発の粗混合過程及び伝播膨張過程（爆発過程）における伝熱流動現象のシミュレーションを行うことができる。</p> <p>表 2-1 に JASMINE コードの主な適用実績を示す。JASMINE コードは、FARO 及び KROTOS における各種実験結果とのベンチマークにより水蒸気爆発時の挙動を適切に模擬できることが確認されている他、SERENA 実験解析への適用^[2]、炉外水蒸気爆発による格納容器破損確率評価への適用実績^[3]がある。</p> <p>(1) 格納容器破損確率評価への適用</p> <p>BWR 及び PWR モデルプラントにおける炉外水蒸気爆発による格納容器破損確率を、水蒸気爆発の解析コードである JASMINE コードと確率論的手法を組み合わせて、評価した事例が文献^[3]にて示されている。</p> <p>BWR モデルプラント（Mark-II型格納容器）を対象としたペデスタル領域水蒸気爆発解析の概要は以下のとおりである。</p> <p>既存の確率論的安全評価より、ペデスタル領域における水蒸気爆発に対する寄与の大きい事故シーケンスとして「中破断LOCA時炉心冷却失敗、自動減圧成功」、「中破断LOCA時低圧注入作動、崩壊熱除去失敗」の各シーケンスグループが選定され、事故解析コードによる解析等に基づき原子炉圧力容器破損時の原子炉格納容器内熱水力条件及び溶融炉心条件が設定されている。</p>	<p>1.はじめに</p> <p>格納容器破損モード「原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用」では、発電用原子炉の運転中に LOCA が発生するとともに、ECCS 注水機能、格納容器スプレイ再循環機能等の安全機能の喪失が重畳する。このため、緩和措置がとられない場合には、溶融炉心と原子炉容器外の水が接触し、このときに発生するエネルギーが大きい場合に構造物が破壊され原子炉格納容器破損に至る可能性がある。</p> <p>この原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用による水蒸気爆発事象発生の可能性は、これまでの知見からも極めて低いと考えられる。しかしながら、水蒸気爆発が発生した場合についても考慮し、ペデスタル等の原子炉格納容器の構造部材の支持機能に対する影響を確認しておくことは、格納容器下部への水張り等の格納容器破損防止対策の適切性を確認する上でも有益な参考情報になると考える。</p> <p>本資料では、水蒸気爆発の現象を評価する解析コードである JASMINE コードについて、以下の内容をまとめる。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・使用実績及び解析モデル ・実験結果とのベンチマーク <p>2. 使用実績及び解析モデルについて</p> <p>2.1 使用実績</p> <p>水蒸気爆発解析コード JASMINE (JAEA Simulator for Multiphase INteractions and Explosions)^[1]は、日本原子力研究開発機構（以下「JAEA」という。）にて開発された水蒸気爆発の現象を評価する解析コードであり、水蒸気爆発の粗混合過程及び伝播膨張過程（爆発過程）における伝熱流動現象のシミュレーションを行うことができる。</p> <p>表 2-1 に JASMINE コードの主な適用実績を示す。JASMINE コードは、FARO 及び KROTOS における各種実験結果とのベンチマークにより水蒸気爆発時の挙動を適切に模擬できことが確認されている他、SERENA 実験解析への適用^[2]、炉外水蒸気爆発による格納容器破損確率評価への適用実績^[3]がある。</p> <p>(1) 格納容器破損確率評価への適用</p> <p>BWR 及び PWR モデルプラントにおける炉外水蒸気爆発による格納容器破損確率を、水蒸気爆発の解析コードである JASMINE コードと確率論的手法を組み合わせて、評価した事例が文献^[3]にて示されている。</p> <p>PWR モデルプラントを対象とした原子炉下部キャビティ内水蒸気爆発解析の概要は以下のとおりである。</p> <p>既存の確率論的安全評価より、頻度の高いプラント損傷状態で原子炉下部キャビティ冠水の可能性があるものとして「小破断LOCA、早期炉心損傷、格納容器スプレイ作動」、「小破断LOCA、後期炉心損傷、格納容器スプレイ作動」、「小破断LOCA、早期炉心損傷、格納容器スプレイ不作動」、「小破断LOCA、後期炉心損傷、格納容器スプレイ不作動」が選定され、事故解析コードによる解析等に基づき原子炉容器破損時の原子炉格納容器内熱水力条件及び溶融炉心条件が設定されている。</p>	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料1）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>解析体系は二次元円筒座標系であり、径方向13×軸方向33セルの解析格子でペデスタル領域が模擬されている。爆発解析では、体系の中心軸上で底から2番目のセルに爆発源を置き、トリガリングを与えている。</p> <p>JASMINEコードは炉外水蒸気爆発による負荷の確率分布を評価するために用いられている。評価の入力条件である水蒸気爆発の初期・境界条件、及び解析モデルに含まれるパラメータは、それぞれの不確かさを表す確率分布関数で与えられ、JASMINE解析により、その不確かさを伝播させ、水蒸気爆発による負荷の確率分布が評価される。負荷を示す指標としては、プール水に与えられる運動エネルギーのピーク値、壁面の力積の飽和値がそれぞれ評価され、水蒸気爆発による負荷の累積確率分布が評価されている。</p> <p>(2) SERENA 実験解析への適用</p> <p>国際協力プロジェクトとして実施されている最新のOECD-NEA/SERENA実験データを用いて、JASMINEコードを用い、SERENA実験TROI装置体系を対象にメッシュモデルを作成し、試験体系内の粗混合過程及び微細化過程における熱流動解析が実施^[2]されている。</p> <p>SERENA実験FARO装置は炉容器と圧力容器の2つに大別され、試験時には、炉容器内で融解した溶融デブリが開放弁及びノズルを通じて圧力容器内に設置された試験容器に流入する。試験容器は、直徑600mm、高さ1.5mの円筒容器であり、水面高さが1mとなるように水が溜められている。解析体系は、圧力容器、圧力容器内の試験容器、メルト流入位置としてノズルが考慮されており、試験容器形状が軸対称形状であることから、二次元軸対称としてモデル化されている。</p>	<p>解析体系は二次元円筒座標系であり、径方向18×軸方向36セルの解析格子で原子炉下部キャビティ周辺が模擬されている。爆発解析では、体系の中心軸上で底から2番目のセルに爆発源を置き、トリガリングを与えている。</p> <p>JASMINEコードは炉外水蒸気爆発による負荷の確率分布を評価するために用いられている。評価の入力条件である水蒸気爆発の初期・境界条件、及び解析モデルに含まれるパラメータは、それぞれの不確かさを表す確率分布関数で与えられ、JASMINE解析により、その不確かさを伝播させ、水蒸気爆発による負荷の確率分布が評価される。負荷を示す指標としては、プール水に与えられる運動エネルギーのピーク値、壁面の力積の飽和値がそれぞれ評価され、水蒸気爆発による負荷の累積確率分布が評価されている。</p> <p>(2) SERENA 実験解析への適用</p> <p>国際協力プロジェクトとして実施されている最新のOECD-NEA/SERENA実験データを用いて、JASMINEコードを用い、SERENA実験TROI装置体系を対象にメッシュモデルを作成し、試験体系内の粗混合過程及び微細化過程における熱流動解析が実施^[2]されている。</p> <p>SERENA実験FARO装置は炉容器と圧力容器の2つに大別され、試験時には、炉容器内で融解した溶融デブリが開放弁及びノズルを通じて圧力容器内に設置された試験容器に流入する。試験容器は、直徑600mm、高さ1.5mの円筒容器であり、水面高さが1mとなるように水が溜められている。解析体系は、圧力容器、圧力容器内の試験容器、メルト流入位置としてノズルが考慮されており、試験容器形状が軸対称形状であることから、二次元軸対称としてモデル化されている。</p>	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料1）



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉		泊発電所3号炉	相違理由
表2-1 JASMINEコードの主な適用実績		表2-1 JASMINEコードの主な適用実績	
1	<p>研究名称 軽水炉シビアアクシデント時の炉外水蒸気爆発による格納容器破損確率の評価</p> <p>解析実施者 JAEA</p> <p>実施時期 2007年11月</p> <p>研究概要 BWR及びPWRモデルプラントにおける炉外水蒸気爆発による格納容器破損確率を評価した。水蒸気爆発による負荷の確率分布を評価するために、ラテン超方格サンプリング（LHS）による確率論的手法を用い、その中で水蒸気爆発コードJASMINEコードを物理モデルとして使用した。評価対象はBWR Mark-II型のペデスタル及び圧力抑制プール、PWRのキャビティにおける水蒸気爆発である。</p>	<p>研究名称 軽水炉シビアアクシデント時の炉外水蒸気爆発による格納容器破損確率の評価</p> <p>解析実施者 JAEA</p> <p>実施時期 2007年11月</p> <p>研究概要 BWR及びPWRモデルプラントにおける炉外水蒸気爆発による格納容器破損確率を評価した。水蒸気爆発による負荷の確率分布を評価するために、ラテン超方格サンプリング（LHS）による確率論的手法を用い、その中で水蒸気爆発コードJASMINEコードを物理モデルとして使用した。評価対象はBWR Mark-II型のペデスタル及び圧力抑制プール、PWRのキャビティにおける水蒸気爆発である。</p>	
2	<p>研究名称 改良型軽水炉のシビアアクシデント対策に係る検討</p> <p>解析実施者 独立行政法人 原子力安全基盤機構</p> <p>実施時期 平成21年度</p> <p>研究概要 FCI解析コードJASMINE Ver.3を用いて、SERENA実験体系を対象にメッシュモデルを作成し、容器内熱流動解析を実施することによりその適用性について検討を実施。また作成したモデルを適用して感度解析を実施し、模擬溶融デブリ及びプール水の温度、プールの形状、模擬溶融デブリの組成について水蒸気爆発に対する影響を確認した。</p>	<p>研究名称 改良型軽水炉のシビアアクシデント対策に係る検討</p> <p>解析実施者 独立行政法人 原子力安全基盤機構</p> <p>実施時期 平成21年度</p> <p>研究概要 FCI解析コードJASMINE Ver.3を用いて、SERENA実験体系を対象にメッシュモデルを作成し、容器内熱流動解析を実施することによりその適用性について検討を実施。また作成したモデルを適用して感度解析を実施し、模擬溶融デブリ及びプール水の温度、プールの形状、模擬溶融デブリの組成について水蒸気爆発に対する影響を確認した。</p>	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料1）

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>2.2 解析モデル</p> <p>2.2.1 背景</p> <p>図2-1で示すとおり、水蒸気爆発は、熱的デトネーションモデル^[4]において、4つの段階があると考えられている。それぞれの過程に関与する現象を以下に示す。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・粗混合 低温冷却材内で高温の融体が粗い粒子として分散（細粒化）し、混合しながら蒸気膜によって断熱されている状態。（タイムスケール：0.1秒～数秒） ・トリガリング 蒸気膜の不安定化による急速な冷却材の蒸発及び溶融した液滴の微細化の開始 ・伝播 衝撃波の伝播に伴う溶融液滴の微細化及び急速な熱伝達が生じる状態。（タイムスケール：数ミリ秒単位） ・膨張（爆発） 冷却材の蒸発と、周囲に負荷を生じさせる可能性のある混合物の膨張（爆発）  <p>図2-1 水蒸気爆発の現象論的な4つの段階^[1]</p> <p>上で示した現象論的な4つの段階の仮定に基づくと、水蒸気爆発による発生エネルギーの評価は、通常次の2ステップを通して行われる。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・冷却材と粗混合状態にあり、続く爆発過程に関与し得る高温液体がもつ内部エネルギーの評価 ・伝播と膨張（爆発）の過程を介する力学的エネルギーの評価 <p>2.2.2 解析モデルの構成</p> <p>原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用（以下「FCI」という。）で想定される現象とJASMIN Eコードの概念と構成を図2-2に示す。JASMIN Eコードは溶融炉心挙動モデルと冷却材の多相流動モデルの2つで構成される。溶融炉心モデルは融体ジェット、融体プール、融体粒子の3つのサブモデルを含む。冷却材の熱水力挙動を扱う多相流動モデルは、日本原子力研究所（JAERI）で開発されたACE-3Dコード^[5]の修正版である。</p> <p>JASMIN Eコードは、粗混合過程と爆発過程の2段階に分けて水蒸気爆発の全過程を解析する。初めに、流動体系や流入する溶解物に関する初期・境界条件を与えることで粗混合過程が解析され、次に、解析時刻における粗混合計算の出力データに、爆発モデルオプションの指定を与えることで、爆発過程、即ち伝播と膨張過程が解析される。</p> <p>粗混合過程と爆発過程の物理特性を表2-2にまとめる。</p>	<p>2.2 解析モデル</p> <p>2.2.1 背景</p> <p>図2-1で示すとおり、水蒸気爆発は、熱的デトネーションモデル^[4]において、4つの段階があると考えられている。それぞれの過程に関与する現象を以下に示す。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・粗混合 低温冷却材内で高温の融体が粗い粒子として分散（細粒化）し、混合しながら蒸気膜によって断熱されている状態。（タイムスケール：0.1秒～数秒） ・トリガリング 蒸気膜の不安定化による急速な冷却材の蒸発及び溶融した液滴の微細化の開始 ・伝播 衝撃波の伝播に伴う溶融液滴の微細化及び急速な熱伝達が生じる状態。（タイムスケール：数ミリ秒単位） ・膨張（爆発） 冷却材の蒸発と、周囲に負荷を生じさせる可能性のある混合物の膨張（爆発）  <p>図2-1 水蒸気爆発の現象論的な4つの段階^[1]</p> <p>上で示した現象論的な4つの段階の仮定に基づくと、水蒸気爆発による発生エネルギーの評価は、通常次の2ステップを通して行われる。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・冷却材と粗混合状態にあり、続く爆発過程に関与し得る高温液体がもつ内部エネルギーの評価 ・伝播と膨張（爆発）の過程を介する力学的エネルギーの評価 <p>2.2.2 解析モデルの構成</p> <p>原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用（以下「FCI」という。）で想定される現象とJASMIN Eコードの概念と構成を図2-2に示す。JASMIN Eコードは溶融炉心挙動モデルと冷却材の多相流動モデルの2つで構成される。溶融炉心モデルは融体ジェット、融体プール、融体粒子の3つのサブモデルを含む。冷却材の熱水力挙動を扱う多相流動モデルは、日本原子力研究所（JAERI）で開発されたACE-3Dコード^[5]の修正版である。</p> <p>JASMIN Eコードは、粗混合過程と爆発過程の2段階に分けて水蒸気爆発の全過程を解析する。初めに、流動体系や流入する溶解物に関する初期・境界条件を与えることで粗混合過程が解析され、次に、解析時刻における粗混合計算の出力データに、爆発モデルオプションの指定を与えることで、爆発過程、即ち伝播と膨張過程が解析される。</p> <p>粗混合過程と爆発過程の物理特性を表2-2にまとめる。</p>	

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料1）

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																														
表2-2 粗混合過程及び爆発過程の物理特性																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>粗混合</th> <th>爆発（伝搬、膨張）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>物理特性</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>支配的な物理過程</td><td>重力（浮力）による対流</td><td>衝撃波の伝搬</td></tr> <tr> <td>時間スケール</td><td>0.1-10 s</td><td>0.1-10ms</td></tr> <tr> <td>融体サイズスケール</td><td>1-10mm</td><td>1-100 μm</td></tr> </tbody> </table>		粗混合	爆発（伝搬、膨張）	物理特性			支配的な物理過程	重力（浮力）による対流	衝撃波の伝搬	時間スケール	0.1-10 s	0.1-10ms	融体サイズスケール	1-10mm	1-100 μm	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>粗混合</th> <th>爆発（伝搬、膨張）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>物理特性</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>支配的な物理過程</td><td>重力（浮力）による対流</td><td>衝撃波の伝搬</td></tr> <tr> <td>時間スケール</td><td>0.1-10 s</td><td>0.1-10ms</td></tr> <tr> <td>融体サイズスケール</td><td>1-10mm</td><td>1-100 μm</td></tr> </tbody> </table>		粗混合	爆発（伝搬、膨張）	物理特性			支配的な物理過程	重力（浮力）による対流	衝撃波の伝搬	時間スケール	0.1-10 s	0.1-10ms	融体サイズスケール	1-10mm	1-100 μm	
	粗混合	爆発（伝搬、膨張）																														
物理特性																																
支配的な物理過程	重力（浮力）による対流	衝撃波の伝搬																														
時間スケール	0.1-10 s	0.1-10ms																														
融体サイズスケール	1-10mm	1-100 μm																														
	粗混合	爆発（伝搬、膨張）																														
物理特性																																
支配的な物理過程	重力（浮力）による対流	衝撃波の伝搬																														
時間スケール	0.1-10 s	0.1-10ms																														
融体サイズスケール	1-10mm	1-100 μm																														
図2-2 JASMINEコードの概念と構成 ^[1]																																

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料1）

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>2.2.3 解析モデルの説明</p> <p>(1) 融体ジェットモデル</p> <p>融体ジェットに対しては、Z方向一次元の質量、内部エネルギー及び運動量保存則が解かれる。融体ジェット表面からの液滴の発生（融体ジェットからの質量エントレインメント）は、ジェット分裂長に対する実験相関式と融体ジェットの質量保存則に基づき求められる。図2-3は、融体ジェットがプール水で侵食され、下方に進むに従ってジェット直径が減少する様を表している。ジェットが完全に消失する水深をジェット分裂長 L_{brk} と呼ぶ。</p> <p>ジェット分裂長は、Bond数 $Bo_J > 50$ の条件ではTaylor型相関式^[6]が用いられ、それ以外の場合はSaitoらの相関式^[7]によって次のとおり算出される。</p> $\frac{L_{brk}}{D_{Jl}} = \begin{cases} 10\left(\frac{\rho_J}{\rho_l}\right)^{1/2} & Bo_J = \frac{\rho_J \cdot g \cdot D_{Jl}^2}{\sigma_J} \geq 50 \\ 2.1\left(\frac{\rho_J}{\rho_l}\right)^{1/2} \cdot \left(\frac{V_{Jl}^2}{g \cdot D_{Jl}}\right)^{1/2} & Bo_J = \frac{\rho_J \cdot g \cdot D_{Jl}^2}{\sigma_J} < 50 \end{cases} \quad (2.2-1)$ <p>ここで、ρ_J と ρ_l はそれぞれジェットと水の密度、σ_J はジェットの表面張力、D_{Jl} は水面でのジェットの直径、V_{Jl} は水面でのジェット流速、g は重力加速度である。</p> <p>融体液滴発生量、すなわち質量エントレインメントに対応する体積エントレインメント流量 (V_e) は、ジェット直径が水深とともに線形的に減少するという仮定で計算される。</p> $V_e = \frac{V_J}{2} \cdot \left(\frac{D_{Jl}}{L_{brk}} \right) \cdot \sqrt{\frac{H_{pl}}{\max(L_{brk}, H_{pl})}} \quad (2.2-2)$ <p>ここで、H_{pl} はプール深さ、V_J はジェットの流速である。</p> <p>質量エントレインメント流量 \dot{m}_e は、次のように求められる。</p> $\dot{m}_e = C_{ent} \cdot \rho_J \cdot V_e \quad (2.2-3)$ <p>ここで、C_{ent} は定数である。定数 C_{ent} を1として設定した場合、ジェットは実験に基づく相関式によって決定されたジェット分裂長で崩壊する。C_{ent} を大きくするにつれ、ジェット分裂長は短くなる。</p> <p>本融体ジェットモデルでは、ジェットからの伝熱は、表面積と冷却水内の移動時間のどちらにおいても、融体粒子や融体プールの場合と比較して小さいので、現在のところ考慮されていない。したがって、ジェットから冷却水への熱流束は0と設定される。</p>	<p>2.2.3 解析モデルの説明</p> <p>(1) 融体ジェットモデル</p> <p>融体ジェットに対しては、Z方向一次元の質量、内部エネルギー及び運動量保存則が解かれる。融体ジェット表面からの液滴の発生（融体ジェットからの質量エントレインメント）は、ジェット分裂長に対する実験相関式と融体ジェットの質量保存則に基づき求められる。図2-3は、融体ジェットがプール水で侵食され、下方に進むに従ってジェット直径が減少する様を表している。ジェットが完全に消失する水深をジェット分裂長 L_{brk} と呼ぶ。</p> <p>ジェット分裂長は、Bond数 $Bo_J > 50$ の条件ではTaylor型相関式^[6]が用いられ、それ以外の場合はSaitoらの相関式^[7]によって次のとおり算出される。</p> $\frac{L_{brk}}{D_{Jl}} = \begin{cases} 10\left(\frac{\rho_J}{\rho_l}\right)^{1/2} & Bo_J = \frac{\rho_J g D_{Jl}^2}{\sigma_J} \geq 50 \\ 2.1\left(\frac{\rho_J}{\rho_l}\right)^{1/2} \cdot \left(\frac{V_{Jl}^2}{g D_{Jl}}\right)^{1/2} & Bo_J = \frac{\rho_J g D_{Jl}^2}{\sigma_J} < 50 \end{cases} \quad (2.2-1)$ <p>ここで、ρ_J と ρ_l はそれぞれジェットと水の密度、σ_J はジェットの表面張力、D_{Jl} は水面でのジェットの直径、V_{Jl} は水面でのジェット流速、g は重力加速度である。</p> <p>融体液滴発生量、すなわち質量エントレインメントに対応する体積エントレインメント流量 (V_e) は、ジェット直径が水深とともに線形的に減少するという仮定で計算される。</p> $V_e = \frac{V_J}{2} \cdot \left(\frac{D_{Jl}}{L_{brk}} \right) \cdot \sqrt{\frac{H_{pl}}{\max(L_{brk}, H_{pl})}} \quad (2.2-2)$ <p>ここで、H_{pl} はプール深さ、V_J はジェットの流速である。</p> <p>質量エントレインメント流量 \dot{m}_e は、次のように求められる。</p> $\dot{m}_e = C_{ent} \cdot \rho_J \cdot V_e \quad (2.2-3)$ <p>ここで、C_{ent} は定数である。定数 C_{ent} を1として設定した場合、ジェットは実験に基づく相関式によって決定されたジェット分裂長で崩壊する。C_{ent} を大きくするにつれ、ジェット分裂長は短くなる。</p> <p>本融体ジェットモデルでは、ジェットからの伝熱は、表面積と冷却水内の移動時間のどちらにおいても、融体粒子や融体プールの場合と比較して小さいので、現在のところ考慮されていない。したがって、ジェットから冷却水への熱流束は0と設定される。</p>	

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

赤字 : 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字 : 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線 : 従来の PWR の公開文献から追加した内容

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料1）



女川原子力発電所 2号炉	泊発電所 3号炉	相違理由
		

図 2-3 ジェット分裂モデルの概要^[1]

(2) 融体プールモデル

ジェット又は粒子群が底面に到達する際には、連続した融体を形成する可能性がある。図 2-4 に、融体プールモデルの模式図を示す。融体プールモデルの概要を以下に示す。

- ・X 方向一次元の質量、エネルギー及び運動量保存則を解く。
- ・ジェットや粒子群から加わった融体質量を考慮する。
- ・融体プール表面における二相流及び床との摩擦影響は無視する。
- ・融体プール端の凝固を取り扱う。
- ・二相流と融体プール間の伝熱を考慮する。（図 2-5）
- ・流動様式が気泡流以外、すなわち核沸騰、膜沸騰状態となって気相体積が増加することによる熱流束緩和効果（ボイド効果）は、ベース熱流束にボイド率の関数としての係数を乗じることで考慮する。

図 2-3 ジェット分裂モデルの概要^[1]

(2) 融体プールモデル





ジェット又は粒子群が底面に到達する際には、連続した融体を形成する可能性がある。図 2-4 に、融体プールモデルの模式図を示す。融体プールモデルの概要を以下に示す。

- ・X 方向一次元の質量、エネルギー及び運動量保存則を解く。
- ・ジェットや粒子群から加わった融体質量を考慮する。
- ・融体プール表面における二相流及び床との摩擦影響は無視する。
- ・融体プール端の凝固を取り扱う。
- ・二相流と融体プール間の伝熱を考慮する。（図 2-5）
- ・流動様式が気泡流以外、すなわち核沸騰、膜沸騰状態となって気相体積が増加することによる熱流束緩和効果（ボイド効果）は、ベース熱流束にボイド率の関数としての係数を乗じることで考慮する。

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字 : 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字 : 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線 : 従来のPWRの公開文献から追加した内容

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料1）



女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 <p>図 2-4 融体プールモデル模式図 ⁽¹⁾</p>  <p>図 2-5 各沸騰状態において用いられる伝熱モデル（融体プール）</p>	 <p>図 2-4 融体プールモデル模式図 ⁽¹⁾</p>  <p>図 2-5 各沸騰状態において用いられる伝熱モデル（融体プール）</p>	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料1）

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(3) 融体粒子モデル</p> <p>実機体系のような大規模シミュレーションを可能とするために、グループ化された粒子（粒子群）の概念が導入された。図2-6に融体粒子モデルの概要図を示す。融体粒子モデルの概要を以下に示す。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ “粒子群”とは、同じ特性を持ち、X-Z平面上の有限な空間を占める粒子のグループである。 ・ 粒子群の実際の形状、回転、拡散特性のような属性は無視される。 ・ それぞれの粒子群の代表粒子の動きやヒートバランスは、ラグランジュ方程式によって計算される。 ・ ジェット表面から粒子群が離れる前に、一定量以上の粒子を蓄える“前粒子群”概念が導入されている。前粒子群の融体ジェット表面からの放出基準を以下に示す。 ・ 粒子群質量 > 0、かつ下記に示す少なくとも1つの状況に該当すること。 <ul style="list-style-type: none"> ➢ 粒子数がN_{per}の値を超える。 ➢ 前粒子群のX方向のサイズが、格子のX方向サイズの4分の1より大きい。 ➢ 前粒子群のX方向の外側のエッジ位置が最初のセル境界を超える。 ➢ 存続時間が時間制限値n_{int}を超える。 	<p>(3) 融体粒子モデル</p> <p>実機体系のような大規模シミュレーションを可能とするために、グループ化された粒子（粒子群）の概念が導入された。図2-6に融体粒子モデルの概要図を示す。融体粒子モデルの概要を以下に示す。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ “粒子群”とは、同じ特性を持ち、X-Z平面上の有限な空間を占める粒子のグループである。 ・ 粒子群の実際の形状、回転、拡散特性のような属性は無視される。 ・ それぞれの粒子群の代表粒子の動きやヒートバランスは、ラグランジュ方程式によって計算される。 ・ ジェット表面から粒子群が離れる前に、一定量以上の粒子を蓄える“前粒子群”概念が導入されている。前粒子群の融体ジェット表面からの放出基準を以下に示す。 ・ 粒子群質量 > 0、かつ下記に示す少なくとも1つの状況に該当すること。 <ul style="list-style-type: none"> ➢ 粒子数がN_{per}の値を超える。 ➢ 前粒子群のX方向のサイズが、格子のX方向サイズの4分の1より大きい。 ➢ 前粒子群のX方向の外側のエッジ位置が最初のセル境界を超える。 ➢ 存続時間が時間制限値n_{int}を超える。 	

図2-6 融体粒子モデル概要図⁽¹⁾図2-6 融体粒子モデル概要図^[1]

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料1）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>次に、粒子群の取り扱い手法について説明する。</p> <p>図2-7に、物理的に非現実的な状況の発生を回避するために設けられた粒子群間のインターフェースにおける三つのモデルを示す。これらのモデルの特徴を以下に示す。</p> <ol style="list-style-type: none"> 接触する二つの粒子群の粒子の体積割合の総和が融合制限 $\alpha_{pack} (=0.6)$ 以上となる場合は、二つの粒子群は減衰係数 0.5 の条件で反発する。 上記の条件を満たさず、かつ二つの接する粒子群が同じような特性を持つ場合、すなわち温度、粒子径、速度が 20%以内の差で一致する場合は、それらは融合して一つの粒子群となる。 上記二つの条件を満たさない場合、二つの粒子群は干渉を起こさずにすり抜ける。 <p>図2-8に、解析体系の境界において粒子群に適用する取扱い条件を示す。</p> <ol style="list-style-type: none"> 粒子群が中心境界に到達した場合、境界内側へ弾性衝突する。 粒子群が頂部又は側部の境界に達した際は、減衰係数 0.1 の条件で境界内側へと反発する。 粒子群が底へ到達した際、デブリプールと粒子群のどちらかが溶融している場合には粒子群はデブリプールと融合する。そうでない場合には、粒子群は冷え固まったデブリプール上に堆積し、デブリベッドを形成する。 <p>図2-9に粒子に対する抗力係数の評価条件を示す。抗力係数は球体に対する一般的な評価式を用いる。</p> <p>融体粒子に対する伝熱モデルの概要を以下に示す。</p> <ul style="list-style-type: none"> 粒子表面における熱伝達率は、図2-10に示す相関式により評価される。粒子が固化するかどうかは、その粒子の表面温度により判断される。 粒子群周囲のボイド及び床への粒子群堆積に伴う伝熱効果の劣化の影響が考慮される。 	<p>次に、粒子群の取り扱い手法について説明する。</p> <p>図2-7に、物理的に非現実的な状況の発生を回避するために設けられた粒子群間のインターフェースにおける三つのモデルを示す。これらのモデルの特徴を以下に示す。</p> <ol style="list-style-type: none"> 接触する二つの粒子群の粒子の体積割合の総和が融合制限 $\alpha_{pack} (=0.6)$ 以上となる場合は、二つの粒子群は減衰係数 0.5 の条件で反発する。 上記の条件を満たさず、かつ二つの接する粒子群が同じような特性を持つ場合、すなわち温度、粒子径、速度が 20%以内の差で一致する場合は、それらは融合して一つの粒子群となる。 上記二つの条件を満たさない場合、二つの粒子群は干渉を起こさずにすり抜ける。 <p>図2-8に、解析体系の境界において粒子群に適用する取扱い条件を示す。</p> <ol style="list-style-type: none"> 粒子群が中心境界に到達した場合、境界内側へ弾性衝突する。 粒子群が頂部又は側部の境界に達した際は、減衰係数 0.1 の条件で境界内側へと反発する。 粒子群が底へ到達した際、デブリプールと粒子群のどちらかが溶融している場合には粒子群はデブリプールと融合する。そうでない場合には、粒子群は冷え固まったデブリプール上に堆積し、デブリベッドを形成する。 <p>図2-9に粒子に対する抗力係数の評価条件を示す。抗力係数は球体に対する一般的な評価式を用いる。</p> <p>融体粒子に対する伝熱モデルの概要を以下に示す。</p> <ul style="list-style-type: none"> 粒子表面における熱伝達率は、図2-10に示す相関式により評価される。粒子が固化するかどうかは、その粒子の表面温度により判断される。 粒子群周囲のボイド及び床への粒子群堆積に伴う伝熱効果の劣化の影響が考慮される。 	

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

赤字 : 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字 : 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線 : 従来の PWR の公開文献から追加した内容

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料1）





女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 <p>1. Bounce $\alpha_1 + \alpha_2 > \alpha_{\text{pack}} (=0.6)$ α_1 and α_2 are shown as rectangles with arrows indicating a collision. A damping factor of 0.5 is indicated.</p> <p>2. Merge 二つのグループが同じような特性を持つ場合（速度、粒子径、温度） Two groups of particles merge into one. A box contains the text: "二つのグループが同じような特性を持つ場合 (速度、粒子径、温度)".</p> <p>3. No interference Two particles pass through each other without interaction.</p>	 <p>1. Bounce $\alpha_1 + \alpha_2 > \alpha_{\text{pack}} (=0.6)$ α_1 and α_2 are shown as rectangles with arrows indicating a collision. A damping factor of 0.5 is indicated.</p> <p>2. Merge 二つのグループが同じような特性を持つ場合（速度、粒子径、温度） Two groups of particles merge into one. A box contains the text: "二つのグループが同じような特性を持つ場合 (速度、粒子径、温度)".</p> <p>3. No interference Two particles pass through each other without interaction.</p>	
 <p>Central axis Side wall Bottom</p> <p>1. Complete Bounce 2. Damped Bounce (damping factor 0.1) 3. Merge (melt) or stack (solid)</p>	 <p>Central axis Side wall Bottom</p> <p>1. Complete Bounce 2. Damped Bounce (damping factor 0.1) 3. Merge (melt) or stack (solid)</p>	





図 2-7 粒子群間のインターフェースモデル^[1]

図 2-7 粒子群間のインターフェースモデル^[1]

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

赤字 : 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字 : 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線 : 従来の PWR の公開文献から追加した内容

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料1）

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 <p>Drag coefficient: $f (-)$</p> <p>$f = \max(24/\text{Re}, 18.5/\text{Re}^{0.6}, 0.44)$</p> <p>$24/\text{Re}$</p> <p>$18.5/\text{Re}^{0.6}$</p> <p>0.44</p> <p>Re (-)</p> <p>図 2-9 融体粒子の流体抗力係数</p>  <p>Zuber (1961)</p> <p>Kutateladze (1952)</p> <p>Forced convection correlation around a sphere</p> <p>Linear interpolation</p> <p>Liu-Theofanous (1995)</p> <p>Film Boiling + Radiation</p> <p>Stefan-Boltzmann</p> <p>Kondo (1995)</p> <p>Heat flux</p> <p>Melt surface temperature</p> <p>Tsat Tchf Tmfb</p> <p>図 2-10 各沸騰状態において用いられる伝熱モデル（粒子群）</p>	 <p>Drag coefficient: $f (-)$</p> <p>$f = \max(24/\text{Re}, 18.5/\text{Re}^{0.6}, 0.44)$</p> <p>$24/\text{Re}$</p> <p>$18.5/\text{Re}^{0.6}$</p> <p>0.44</p> <p>Re (-)</p> <p>図 2-9 融体粒子の流体抗力係数</p>  <p>Zuber (1961)</p> <p>Kutateladze (1952)</p> <p>Forced convection correlation around a sphere</p> <p>Linear interpolation</p> <p>Liu-Theofanous (1995)</p> <p>Film Boiling + Radiation</p> <p>Stefan-Boltzmann</p> <p>Kondo (1995)</p> <p>Heat flux</p> <p>Melt surface temperature</p> <p>Tsat Tchf Tmfb</p> <p>図 2-10 各沸騰状態において用いられる伝熱モデル（粒子群）</p>	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料1）



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(4) トリガリングモデル</p> <p>JASMINEコードを用いた解析では、粗混合計算結果を爆発計算に引き継ぐ際に、トリガリングと呼ばれる爆発のきっかけをユーザーが任意のタイミングで与えることにより、爆発解析を実施する。トリガリングモデルの特徴を以下に示す。</p> <ul style="list-style-type: none"> 局部的な圧力上昇と瞬時のガス膨張によりトリガリングを与える。 圧力伝播は微細化を誘発する。 <p>(5) 微細化モデル</p> <p>爆発過程は以下の概念を基本としてモデル化されている。</p> <ul style="list-style-type: none"> 粗混合で発生した粒子が衝撃波、即ち周囲冷却材の極端に大きな相対速度に晒されると、流体力により粒子表面の融体が微細化する。 微細化粒子はμmオーダーで熱放出が非常に早く、瞬時に水を蒸発させることで、衝撃波を增幅させる。熱放出は微細化粒子の発生率に依存する。 <p>上記過程を評価するために、図2-11に示す粒子群モデルにおいて、融体モデル構成要素として“微細粒群”が追加された。</p> <p>微細粒群は粒子群から発生した微細化粒子の集合体である。微細粒群は以下のように扱われる。</p> <ul style="list-style-type: none"> 微細化粒子の発生： <p>微細化粒子質量は母粒子群から水力的な相互作用により分離される。質量保存則は次のように表せる。</p> $\frac{dm_p}{dt} = -\dot{m}_f \quad (2.2-4)$ $\frac{dM_f}{dt} = n_p \dot{m}_f \quad (2.2-5)$ <p>ここで、m_pは粒子群中の1粒子の質量、m_fは1粒子から生成する微細粒群の質量、M_fは粒子群全体から生成する微細粒群の質量、n_pは粒子群の粒子数である。一粒子からの微細化率\dot{m}_fは構成式(2.2-7)により与えられる。</p> <ul style="list-style-type: none"> 伝熱とエネルギー保存： <p>微細化粒子表面の熱伝達率は非常に大きいと考えられることから、微細化粒子内の熱伝導が、この過程における伝热量の律速となる。微細化粒子の外部の熱伝達率は非常に大きいと考えられ、定常状態でのいかなる伝熱式もこの特異に過度的な状況には適用できない。微細化粒子の単位質量当たりの熱放出量\dot{q}_fを用いて、微細化粒子のエネルギー保存は以下のように表せる。</p>	<p>(4) トリガリングモデル</p> <p>JASMINEコードを用いた解析では、粗混合計算結果を爆発計算に引き継ぐ際に、トリガリングと呼ばれる爆発のきっかけをユーザーが任意のタイミングで与えることにより、爆発解析を実施する。トリガリングモデルの特徴を以下に示す。</p> <ul style="list-style-type: none"> 局部的な圧力上昇と瞬時のガス膨張によりトリガリングを与える。 圧力伝播は微細化を誘発する。 <p>(5) 微細化モデル</p> <p>爆発過程は以下の概念を基本としてモデル化されている。</p> <ul style="list-style-type: none"> 粗混合で発生した粒子が衝撃波、即ち周囲冷却材の極端に大きな相対速度に晒されると、流体力により粒子表面の融体が微細化する。 微細化粒子はμmオーダーで熱放出が非常に早く、瞬時に水を蒸発させることで、衝撃波を增幅させる。熱放出は微細化粒子の発生率に依存する。 <p>上記過程を評価するために、図2-11に示す粒子群モデルにおいて、融体モデル構成要素として“微細粒群”が追加された。</p> <p>微細粒群は粒子群から発生した微細化粒子の集合体である。微細粒群は以下のように扱われる。</p> <ul style="list-style-type: none"> 微細化粒子の発生： <p>微細化粒子質量は母粒子群から水力的な相互作用により分離される。質量保存則は次のように表せる。</p> $\frac{dm_p}{dt} = -\dot{m}_f \quad (2.2-4)$ $\frac{dM_f}{dt} = n_p \dot{m}_f \quad (2.2-5)$ <p>ここで、m_pは粒子群中の1粒子の質量、m_fは1粒子から生成する微細粒群の質量、M_fは粒子群全体から生成する微細粒群の質量、n_pは粒子群の粒子数である。一粒子からの微細化率\dot{m}_fは構成式(2.2-7)により与えられる。</p> <ul style="list-style-type: none"> 伝熱とエネルギー保存： <p>微細化粒子表面の熱伝達率は非常に大きいと考えられることから、微細化粒子内の熱伝導が、この過程における伝热量の律速となる。微細化粒子の外部の熱伝達率は非常に大きいと考えられ、定常状態でのいかなる伝熱式もこの特異に過度的な状況には適用できない。微細化粒子の単位質量当たりの熱放出量\dot{q}_fを用いて、微細化粒子のエネルギー保存は以下のように表せる。</p>	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料1）

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
$\frac{de_f}{dt} = e_p \frac{n_p \dot{m}_f}{M_f} - \dot{q}_f$ (2. 2-6)	$\frac{de_f}{dt} = e_p \frac{n_p \dot{m}_f}{M_f} - \dot{q}_f$ (2. 2-6)	
ここで、 e_f と e_p は微細化粒子と粒子群の粒子の比内部エネルギーである。母粒子（粒子群の粒子）の比内部エネルギーは爆発過程中では一定であると仮定する。 微細化粒子の主要な作用は急速熱放出で、運動論的な観点は重要ではないことから、微細化粒子に対する運動方程式は解かず、微細化粒子は母粒子群に付随すると仮定する。	ここで、 e_f と e_p は微細化粒子と粒子群の粒子の比内部エネルギーである。母粒子（粒子群の粒子）の比内部エネルギーは爆発過程中では一定であると仮定する。 微細化粒子の主要な作用は急速熱放出で、運動論的な観点は重要ではないことから、微細化粒子に対する運動方程式は解かず、微細化粒子は母粒子群に付随すると仮定する。	
		
図2-11 粒子群と微細粒群 ^[1]	図2-11 粒子群と微細粒群 ^[1]	
一融体粒子からの微細化 \dot{m}_f は以下のように求める。	一融体粒子からの微細化 \dot{m}_f は以下のように求める。	
$\dot{m}_f = C_{frg} \cdot \frac{1}{t_b^*} \frac{\pi}{6} D_p^2 v_r (\rho_c \rho_p)^{1/2}$ (2. 2-7)	$\dot{m}_f = C_{frg} \frac{1}{t_b^*} \frac{\pi}{6} D_p^2 v_r (\rho_c \rho_p)^{1/2}$ (2. 2-7)	
$t_b^* = \begin{cases} 1 & : \text{Carachario et al. model} \\ 13.7/Bo^{1/4} & : \text{Yuen et al. model} \end{cases}$ (2. 2-8)	$t_b^* = \begin{cases} 1 & : \text{Carachario et al. model} \\ 18.7/Bo^{1/4} & : \text{Yuen et al. model} \end{cases}$ (2. 2-8)	
$Bo = \frac{3}{16} \frac{C_D \rho_c D_p v_r^2}{\sigma_p}$ (2. 2-9)	$Bo = \frac{3}{16} \frac{C_D \rho_c D_p v_r^2}{\sigma_p}$ (2. 2-9)	
$t_b = t_b^* \sqrt{\frac{\rho_p}{\rho_c} \frac{D_p}{v_r}}$ (2. 2-10)	$t_b = t_b^* \sqrt{\frac{\rho_p}{\rho_c} \frac{D_p}{v_r}}$ (2. 2-10)	
ここで、 t_b は分裂時間、 t_b^* は分裂の無次元時間、 D_p は粒子径、 v_r は粒子と冷却材間の相対速度、 ρ_c と ρ_p は冷却材と融体粒子の密度、 σ_p は融体粒子の表面張力である。抗力係数 C_D はニュートン域の値 0.44 を使用する。 C_{frg} は実験定数である。	ここで、 t_b は分裂時間、 t_b^* は分裂の無次元時間、 D_p は粒子径、 v_r は粒子と冷却材間の相対速度、 ρ_c と ρ_p は冷却材と融体粒子の密度、 σ_p は融体粒子の表面張力である。抗力係数 C_D はニュートン域の値 0.44 を使用する。 C_{frg} は実験定数である。	
(6) 二相流モデル JASMINEコードにおける二相流モデルは、二相流コードACE-3D ^[5] を基に開発された。二相流モデルの特徴を以下に示す。	(6) 二相流モデル JASMINEコードにおける二相流モデルは、二相流コードACE-3D ^[5] を基に開発された。二相流モデルの特徴を以下に示す。	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料1）





赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<ul style="list-style-type: none"> ACE-3Dは円筒座標系の三次元保存方程式を解くことができるが、JASMINEコードでは二次元座標系での計算機能が適用されている。 水、蒸気、非凝縮性ガスの質量及び内部エネルギー方程式が解かれる。対して、運動量方程式においては、蒸気と非凝縮性ガスは平衡状態であると仮定して、水、混合性ガスの質量及び内部エネルギー方程式を解く。 融体プールと融体粒子、微細化粒子からの伝熱を扱うことができる。 水-ガス間の熱伝達係数（図2-12参照）は、TRAC-PF1コードの気泡流と液滴流のモデルを採用。 二相間の相対速度が終端速度に等しいと仮定（図2-13参照）。 水滴/気泡径は臨界We数を用いて評価。臨界We数は、水滴は4.0、気泡は7.5（図2-13参照）。 抗力係数は融体粒子の場合とほぼ同じ（図2-14参照）。 融体粒子から二相流への伝熱量分配機構を図2-15(a)に示す。図2-15(a)においてfhtint, fhilkkill, fhigkillは粗混合解析にて冷却材の蒸発を制御するパラメータである。fhtintは、融体からの放熱量のうち、冷却材の蒸発に直接寄与する熱量の割合を示す。fhilkkill, fhigkillは、それぞれサブクール水と気液界面の熱伝達係数、過熱蒸気と気液界面の熱伝達係数の乗数である。 微細化粒子から二相流への伝熱量分配機構を図2-15(b)に示す。Kevは爆発解析にて微細化粒子からの放熱量のうち、冷却材の蒸発に直接寄与する熱量の割合を表す。 	<ul style="list-style-type: none"> ACE-3Dは円筒座標系の三次元保存方程式を解くことができるが、JASMINEコードでは二次元座標系での計算機能が適用されている。 水、蒸気、非凝縮性ガスの質量及び内部エネルギー方程式が解かれる。対して、運動量方程式においては、蒸気と非凝縮性ガスは平衡状態であると仮定して、水、混合性ガスの質量及び内部エネルギー方程式を解く。 融体プールと融体粒子、微細化粒子からの伝熱を扱うことができる。 水-ガス間の熱伝達係数（図2-12参照）は、TRAC-PF1コードの気泡流と液滴流のモデルを採用。 二相間の相対速度が終端速度に等しいと仮定（図2-13参照）。 水滴/気泡径は臨界We数を用いて評価。臨界We数は、水滴は4.0、気泡は7.5（図2-13参照）。 抗力係数は融体粒子の場合とほぼ同じ（図2-14参照）。 融体粒子から二相流への伝熱量分配機構を図2-15(a)に示す。図2-15(a)においてfhtint, fhilkkill, fhigkillは粗混合解析にて冷却材の蒸発を制御するパラメータである。fhtintは、融体からの放熱量のうち、冷却材の蒸発に直接寄与する熱量の割合を示す。fhilkkill, fhigkillは、それぞれサブクール水と気液界面の熱伝達係数、過熱蒸気と気液界面の熱伝達係数の乗数である。 微細化粒子から二相流への伝熱量分配機構を図2-15(b)に示す。Kevは爆発解析にて微細化粒子からの放熱量のうち、冷却材の蒸発に直接寄与する熱量の割合を表す。 	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字 : 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字 : 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線 : 従来のPWRの公開文献から追加した内容

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料1）

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 <p>Interface (Evaporation or condensation)</p> <p>図 2-12 水とガスの界面における熱伝達 ⁽¹⁾</p>  <p>Buoyancy = $\frac{\pi}{6} d_d^3 \cdot (\rho_l - \rho_g) \cdot g$</p> <p>Drag = $C_d \frac{\pi}{4} d_d^2 \cdot \frac{1}{2} \rho_c \cdot v_r^2$</p> <p> Balance</p> <p>$d_d = \frac{We_{cr} \cdot \sigma}{\rho_c \cdot v_r^2}$</p> <p>図 2-13 水滴及び気泡における力のつり合い</p> <p>Re=0.1031 240 $(1 + Re^{0.6}) \cdot 24/Re$ Re=989 0.44</p> <p>Drag coefficient: f (-)</p> <p>Re (-)</p> <p>図 2-14 水滴及び気泡の流体抗力係数</p>	 <p>Interface (Evaporation or condensation)</p> <p>図 2-12 水とガスの界面における熱伝達 ^[1]</p>  <p>Buoyancy = $\frac{\pi}{6} d_d^3 \cdot (\rho_l - \rho_g) \cdot g$</p> <p>Drag = $C_d \frac{\pi}{4} d_d^2 \cdot \frac{1}{2} \rho_c \cdot v_r^2$</p> <p> Balance</p> <p>$d_d = \frac{We_{cr} \cdot \sigma}{\rho_c \cdot v_r^2}$</p> <p>図 2-13 水滴及び気泡における力のつり合い</p> <p>Re=0.1031 240 $(1 + Re^{0.6}) \cdot 24/Re$ Re=989 0.44</p> <p>Drag coefficient: f (-)</p> <p>Re (-)</p> <p>図 2-14 水滴及び気泡の流体抗力係数</p>	

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

赤字 : 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字 : 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線 : 従来の PWR の公開文献から追加した内容

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料1）







女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 <p>(a) 融体粒子から二相流への伝熱量分配機構^[1]</p> <p>Heat input from melt Qmelt Water H₂O H₂G₂O Vapor + Gases * distribute so that all components have same temperature rise * normal interface heat transfer is suppressed by fkill factors fhtint, fhikill, fhgkill are control parameters for evaporation of cooling materials.</p> <p>Interface (Evaporation term)</p> <ul style="list-style-type: none"> 界面での通常の熱伝達は抑制される。 fhtint, fhikill, fhgkill は粗混合解析にて冷却材の蒸発を制御するパラメータ。 	 <p>(a) 融体粒子から二相流への伝熱量分配機構^[1]</p> <p>Heat input from melt Qmelt Water H₂O H₂G₂O Vapor + Gases * distribute so that all components have same temperature rise * normal interface heat transfer is suppressed by fkill factors fhtint, fhikill, fhgkill are control parameters for evaporation of cooling materials.</p> <p>Interface (Evaporation term)</p> <ul style="list-style-type: none"> 界面での通常の熱伝達は抑制される。 fhtint, fhikill, fhgkill は粗混合解析にて冷却材の蒸発を制御するパラメータ。 	
 <p>(b) 微細化粒子から二相流への伝熱量分配機構</p> <p>Heat input from melt Qmelt Water H₂O H₂G₂O Vapor + Gases * normal interface heat transfer is allowed only to avoid unstable conditions: - superheated water - supercooled steam or too high gas temperature. Kev is a parameter for evaporation of cooling materials.</p> <p>Interface (Evaporation term)</p> <ul style="list-style-type: none"> 界面での通常の熱伝達は原則として抑制される。 Kev は爆発解析にて、微細化粒子からの放熱量のうち、冷却材の蒸発に直接寄与する熱量の割合。 	 <p>(b) 微細化粒子から二相流への伝熱量分配機構</p> <p>Heat input from melt Qmelt Water H₂O H₂G₂O Vapor + Gases * normal interface heat transfer is allowed only to avoid unstable conditions: - superheated water - supercooled steam or too high gas temperature. Kev is a parameter for evaporation of cooling materials.</p> <p>Interface (Evaporation term)</p> <ul style="list-style-type: none"> 界面での通常の熱伝達は原則として抑制される。 Kev は爆発解析にて、微細化粒子からの放熱量のうち、冷却材の蒸発に直接寄与する熱量の割合。 	

図 2-15 二相流への伝熱量分配機構^[1]

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料1）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>2.3 入出力</p> <p>本章では、JASMINEコードによる水蒸気爆発解析時の入出力例を示す。</p> <p>図2-16に水蒸気爆発解析のフロー図を示す。幾何形状等のプラント固有条件や事象進展解析(MAAP)に基づく溶融燃料条件等に基づきJASMINEコードの入力条件の設定を行う。</p> <p>JASMINE解析の評価結果は、水蒸気爆発時の原子炉格納容器の健全性評価を実施するための構造応答評価コードの負荷条件として用いられる。水蒸気爆発負荷として、高压気泡を膨張させるモデルを用いる場合には、水蒸気爆発時の発生エネルギー条件や爆発時の圧力条件が構造応答評価コードに引き渡される。</p>  <pre> graph TD A[プラント条件] --> B[JASMINE] C[MAAP] --> B B --> D[構造応答解析] </pre> <p>図2-16 水蒸気爆発解析の流れ</p>	<p>2.3 入出力</p> <p>本章では、JASMINEコードによる水蒸気爆発解析時の入出力例を示す。</p> <p>図2-16に水蒸気爆発解析のフロー図を示す。幾何形状等のプラント固有条件や事象進展解析(MAAP)に基づく溶融燃料条件等に基づきJASMINEコードの入力条件の設定を行う。</p> <p>JASMINE解析の評価結果は、水蒸気爆発時の原子炉格納容器の健全性評価を実施するための構造応答評価コードの負荷条件として用いられる。水蒸気爆発負荷を直接受け渡す場合には、動圧を含めた壁面での圧力履歴が構造応答評価コードに引き渡される。</p>  <pre> graph TD A[プラント条件] --> B[JASMINE] C[MAAP] --> B B --> D[構造応答解析] </pre> <p>図2-16 水蒸気爆発解析の流れ</p>	<p>構造応答解析手法の相違によりJASMINEコードから引き継ぐ入力条件が異なる（大飯と同様）なお、泊はJASMINE解析で得られた水蒸気爆発負荷（壁面での圧力履歴）を構造応答解析の境界条件として直接使用するのに対し、女川はJASMINE解析で得られた水蒸気爆発負荷を構造計算にて模擬（その手法の適切さを別途確認（LS-DYNA,添付1））している。泊は構造応答解析にて流体を模擬していないが、JASMINEコー</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料1）





赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
		ドから引き継ぐ 圧力履歴に流体 運動に伴う動圧 を含めているた め、流体運動の 影響は考慮され ている。

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料1）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>2.3.1 入力例</p> <p>(1) 計算体系の幾何形状</p> <p>計算領域は、図2-17に示すとおり、円筒座標系における角度θのセクターとして定義され、体積はX-Z平面のグリッドとして離散化される。</p> <p>原子炉圧力容器破損時におけるペデスタル領域での水蒸気爆発解析を実施する場合、計算体系を圧力容器、ペデスタル壁面、床面で形成される原形状の中からモデル化することができる。</p> <p>X-Z平面でのメッシュ分割は、JASMINEコードの制限値【X方向(=30), Z方向(=40)】以内で任意に設定することができ、ペデスタル領域について、ベッセル、ペデスタル空間（液相、気相）、ペデスタル壁面等を定義することが可能である。図2-18にメッシュ分割の例を示す。</p>   <p>図2-17 計算体系の幾何形状の例</p>	<p>2.3.1 入力例</p> <p>(1) 計算体系の幾何形状</p> <p>計算領域は、図2-17に示すとおり、円筒座標系における角度θのセクターとして定義され、体積はX-Z平面のグリッドとして離散化される。</p> <p>原子炉容器破損時における原子炉下部キャビティ領域での水蒸気爆発解析を実施する場合、計算体系を原子炉容器、原子炉下部キャビティ壁面、床面で形成される原形状の中からモデル化することができる。</p> <p>X-Z平面でのメッシュ分割は、JASMINEコードの制限値【X方向(=30), Z方向(=40)】以内で任意に設定することができ、原子炉下部キャビティ領域について、ベッセル、原子炉下部キャビティ空間（液相、気相）、原子炉下部キャビティ壁面等を定義することが可能である。図2-18にメッシュ分割の例を示す。</p>   <p>図2-17 計算体系の幾何形状の例</p>	

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線：従来の PWR の公開文献から追加した内容

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料1）



女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 <p>Figure 2-18 shows the mesh division for the JASMINE code. The left diagram illustrates the reactor vessel bottom with dimensions: width 150x21 + 300x6 + 350 mm, height 13700 mm, and TMSL -6600 mm. The right diagram shows a detailed mesh division of the reactor vessel bottom, divided into the following regions: - 気相空間 (Gas space) at the top (yellow) - 原子炉容器 (Reactor vessel) in the middle (yellow) - 原子炉下部キャビティ室 (Lower reactor cavity) at the bottom (dark blue) - 原子炉容器底部 (Bottom of the reactor vessel) indicated by an arrow - キャビティ水面 (Cavity water surface) indicated by an arrow The vertical axis on the right ranges from 0 to 14 meters.</p>	 <p>Figure 2-18 shows the mesh division for the JASMINE code. The right diagram illustrates the mesh division of the reactor vessel bottom, divided into the following regions: - 気相空間 (Gas space) at the top (yellow) - 原子炉容器 (Reactor vessel) in the middle (yellow) - 原子炉下部キャビティ室 (Lower reactor cavity) at the bottom (dark blue) - 原子炉容器底部 (Bottom of the reactor vessel) indicated by an arrow - キャビティ水面 (Cavity water surface) indicated by an arrow The vertical axis on the right ranges from 0 to 14 meters.</p>	

図 2-18 JASMINE 解析のメッシュ分割の例

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料1）

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(2) 溶融炉心物性値</p> <p>溶融炉心物性値については、溶融コリウムの物性値ライブラリ (jasmine.corium, jasmine.corium2, jasmine.corium3) が、JASMINEコードに付属されており、ユーザーは目的に応じてこれらを活用することができる。各物性値ライブラリの主要な特性は以下のとおりである。表2-3にjasmine.corium2の物性値を例示する。</p> <p>jasmine.corium : FARO/KROTOS 実験条件 ($U_0/Zr_0=80/20\text{wt\%}$)</p> <p>jasmine.corium2 : FARO/KROTOS 実験条件 ($U_0/Zr_0=80/20\text{wt\%}$)、融点、リキダス、ソリダスを実機相当条件に設定</p> <p>jasmine.corium3 : TROI 実験条件 ($U_0/Zr_0=70/30\text{wt\%}$)</p> <p>(3) 主要入力値</p> <p>表2-4に(1), (2)以外の主要な入力例を示す。</p> <p>(4) 入力条件の設定の考え方</p> <p>入力条件は、表2-4に示された入力条件の例で示すように、代表的な水蒸気爆発実験を最適に再現するために設定した入力値をベースとし、水蒸気爆発事象に伴う不確かさを踏まえて、以下の保守性を考慮して設定している。なお、評価結果に対して各々が相互に影響し得る条件については、総合的に保守性が担保できることを考慮した設定としている。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・メルト放出速度：メルト放出速度は、破損口にかかるデブリ堆積圧等の圧力から計算される。メルト放出速度としては、原子炉圧力容器（以下「RPV」という。）の低圧破損時に最も大きくなる条件である溶融デブリ全量が下部プレナムに堆積した場合を想定した値を設定。 ・メルト放出口径：粗混合融体質量を保守的に評価するために、RPV底部の貫通配管で最も大きい口径0.15mの値を保守的に丸めて [] として設定。 ・粗混合時液滴径：既存のFCI実験（KROTOS, FARO, TROI, CCM）のザウター平均粒径は0～3mm程度^[8]とされている。一般に粗混合時液滴径が大きい程、粒子から冷却材への伝熱が低下して粒子が固化しにくくなり、冷却材ボイド率も低下することで、粗混合融体質量が大きい傾向があると考えられ、このような傾向は、トリガリング位置を底部、トリガリングタイミングを粗混合融体質量がピークとなる条件において、感度解析により確認されている。上述のトリガ条件を前提として、爆発の強度が大きくなりやすい条件として、上述のザウター平均粒径を包絡する [] を設定。 ・トリガリング位置：爆発に関与し得る融体の質量が最大に近く、爆発の強度が大きくなりやすい条件として、中心軸上の底部から軸方向2セル目を選定。 ・トリガリングタイミング：水蒸気爆発により発生する運動エネルギーが最も大きくなると考えられる条件として設定。 <p style="border: 1px solid black; padding: 5px;">本資料のうち、枠囲みの内容は商業機密に属しますので公開できません。</p>	<p>(2) 溶融炉心物性値</p> <p>溶融炉心物性値については、溶融コリウムの物性値ライブラリ (jasmine.corium, jasmine.corium2, jasmine.corium3) が、JASMINEコードに付属されており、ユーザーは目的に応じてこれらを活用することができる。各物性値ライブラリの主要な特性は以下のとおりである。表2-3にjasmine.corium2の物性値を例示する。</p> <p>jasmine.corium : FARO/KROTOS 実験条件 ($U_0/Zr_0=80/20\text{wt\%}$)</p> <p>jasmine.corium2 : FARO/KROTOS 実験条件 ($U_0/Zr_0=80/20\text{wt\%}$)、融点、リキダス、ソリダスを実機相当条件に設定</p> <p>jasmine.corium3 : TROI 実験条件 ($U_0/Zr_0=70/30\text{wt\%}$)</p> <p>(3) 主要入力値</p> <p>表2-4に(1), (2)以外の主要な入力例を示す。</p> <p>(4) 入力条件の設定の考え方</p> <p>入力条件は、表2-4に示された入力条件の例で示すように、代表的な水蒸気爆発実験を最適に再現するために設定した入力値をベースとし、水蒸気爆発事象に伴う不確かさを踏まえて、以下の保守性を考慮して設定している。なお、評価結果に対して各々が相互に影響し得る条件については、総合的に保守性が担保できることを考慮した設定としている。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・メルト放出速度：メルト放出速度は、破損口にかかるデブリ堆積圧等の圧力から計算される。メルト放出速度としては、原子炉容器（以下「RV」という。）の低圧破損時に溶融デブリが下部プレナムに堆積した場合を想定した値を設定。 ・メルト放出口径：粗混合融体質量を保守的に評価するために、RV底部の計装案内管口径0.038mの値を保守的に丸めて [] として設定。 ・粗混合時液滴径：既存のFCI実験（KROTOS, FARO, TROI, CCM）のザウター平均粒径は0～3mm程度^[8]とされている。一般に粗混合時液滴径が大きい程、粒子から冷却材への伝熱が低下して粒子が固化しにくくなり、冷却材ボイド率も低下することで、粗混合融体質量が大きい傾向があると考えられ、このような傾向は、トリガリング位置を底部、トリガリングタイミングを粗混合融体質量がピークとなる条件において、感度解析により確認されている。上述のトリガ条件を前提として、爆発の強度が大きくなりやすい条件として、上述のザウター平均粒径を包絡する [] を設定。 ・トリガリング位置：爆発に関与し得る融体の質量が最大に近く、爆発の強度が大きくなりやすい条件として、中心軸上の底部から軸方向7セル目を選定。 ・トリガリングタイミング：水蒸気爆発により発生する運動エネルギーが最も大きくなると考えられる条件として設定。 <p>[] : 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。</p>	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料1）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉				泊発電所3号炉				相違理由
No.	項目	物性値		備考	物性値		備考	
		数値	単位		数値	単位		
1	溶融点		[K]	組み込みライブラリ (jasmine.corium2) に基づく値		[K]	組み込みライブラリ (jasmine.corium2) に基づく値	
2	固相線温度		[K]			[K]		
3	液相線温度		[K]			[K]		
4	固相密度		[kg/m ³]			[kg/m ³]		
5	液相密度		[kg/m ³]			[kg/m ³]		
6	液相比熱		[J/(kg·K)]			[J/(kg·K)]		
7	固相比熱		[J/(kg·K)]			[J/(kg·K)]		
8	溶融潜熱		[J/kg]			[J/kg]		
9	熱伝導率		[W/(m·K)]			[W/(m·K)]		
10	粘性係数		[Pa·s]			[Pa·s]		
11	表面張力		[N/m]			[N/m]		
12	輻射率		[—]			[—]		

本資料のうち、枠囲みの内容は商業機密に属しますので公開できません。

□：枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料1）

女川原子力発電所2号炉					泊発電所3号炉				相違理由	
No.	入力	値(定義)	単位	備考	No.	入力	値(定義)	単位	備考	
1	初期圧力	[Pa]	[Pa]	MAAP解析結果に基づき設定。	1	初期圧力	[Pa]	[Pa]	MAAP解析結果に基づき設定。	
2	プール水温		[K]	MAAP解析結果に基づき設定。	2	プール水温		[K]	MAAP解析結果に基づき設定。	
3	落下メルト総重量		[kg]	MAAP解析結果に基づき設定。	3	落下メルト総重量		[kg]	コードへは「5メルト放出速度」として入力。	
4	メルトジェット温度		[K]	MAAP解析によると下部プレナム内の溶融デブリの酸化物層の過熱度は約□であることから、溶融デブリの融点はjasmine付属のメルトの物性値パッケージjasmine.corium2のリキダス□に過熱度□に対して保守的に10Kを考慮した値を設定。	4	メルトジェット温度		[K]	MAAP解析によると下部プレナム内の溶融デブリの酸化物層の過熱度は約□であることから、溶融デブリの融点はjasmine付属のメルトの物性値パッケージjasmine.corium2のリキダス□に過熱度□に対して保守的に10Kを考慮した値を設定。	
5	メルト放出速度		[m/s]	MAAP解析に基づくR P V破損時のデブリ流入速度の最大値を設定。	5	メルト放出速度		[m/s]	MAAP解析に基づくRV破損時の落下メルト総重量約□までのデブリ流入速度の最大値を設定。	
6	メルト放出口径		[m]	R P V底部の貫通配管で最も口径の大きいC R Dチューブ径 0.15mを保守的に丸めて□を設定。	6	メルト放出口径		[m]	RV底部の貫通部（計装案内管）口径0.038mを保守的に丸めて□を設定。	
7	プール水深	2	[m]	手順上定める値を設定。	7	プール水深		[m]	MAAP解析結果に基づき設定。原子炉容器底部から原子炉下部キャビティ床面までの水深は約5m。	
8	粗混合時液滴径	[m]	大規模F C I実験結果(FARO, COTELS等)の粒径分布から代表粒子径として設定。	8	粗混合時液滴径	[m]		大規模FCI実験結果(FARO, COTELS等)の粒径分布から代表粒子径として設定。		
9	爆発後粒子径	0.00005	[m]	文献 ⁽¹⁾ 記載のJ A E Aが実施した検証解析に用いられる条件を採用。	9	爆発後粒子径	0.00005	[m]	文献 ⁽¹⁾ 記載のJAEAが実施した検証解析に用いられる条件を採用。	
10	ブレークアップ係数	1.0	[-]	文献 ⁽¹⁾ 記載のJ A E Aが実施した検証解析に用いられる条件を採用。	10	ブレークアップ係数	1.0	[-]	文献 ⁽¹⁾ 記載のJAEAが実施した検証解析に用いられる条件を採用。	
11	液滴速度ファクタ	5	[-]	文献 ⁽¹⁾ 記載のJ A E Aが実施した検証解析に用いられる条件を採用。	11	液滴速度ファクタ	5	[-]	文献 ⁽¹⁾ 記載のJAEAが実施した検証解析に用いられる条件を採用。	
12	トリガリング位置	ペデスタルの中心、底から0.6m	[m]	トリガ位置には中心軸上の底部付近として底部から軸方向2セル目を選定。これは爆発に間与し得る融体の質量が最大に近く、爆発の強度が大きくなりやすい条件を選定したものである。	12	トリガリング位置	原子炉下部キャビティ円筒部の中心、底からから2.7m	[m]	トリガ位置には中心軸上の底部から軸方向7セル目を選定。これは爆発により発生する運動エネルギーが最も大きくなると考えられる条件を選定したものである。	
13	トリガリングタイミング	粗混合融体質量の最初のピークとなる時刻	[sec]	水蒸気爆発により発生する運動エネルギーが最も大きくなると考えられる条件として設定。	13	トリガリングタイミング	粗混合融体質量の最初のピークとなる時刻	[sec]	水蒸気爆発により発生する運動エネルギーが最も大きくなると考えられる条件として設定。	
14	トリガ閾値	5×10^5	[Pa]	マニュアルによるトリガ圧力の設定範囲500kPa-10MPaより、500kPaを設定。	14	トリガ閾値	5×10^5	[Pa]	マニュアルによるトリガ圧力の設定範囲500kPa-10MPaより、500kPaを設定。	

□：枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

本資料のうち、枠囲みの内容は商業機密に属しますので公開できません。

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料1）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉					泊発電所3号炉			
表2-4 JASMINE解析における主な入力条件の例（2/2）					表2-4 JASMINE解析における主な入力条件の例（2/2）			
No.	入力	値(定義)	単位	備考	No.	入力	値(定義)	単位
15	フラグメンテーションモデル	Caracharrios(1983)モデル	[-]	-	15	フラグメンテーションモデル	Caracharrios (1983)モデル	[-]
16	フラグメンテーション条件	粒子温度の平均温度が融点以上	[-]	-	16	フラグメンテーション条件	粒子温度の平均温度が融点以上	[-]
17	フラグメンテーション係数	0.35	[-]	文献 ⁽¹⁾ 記載のJAEAが実施した検証解析に用いられる条件を採用。	17	フラグメンテーション係数	0.35	[-]
18	フラグメンテーション時間	10^{-3}	[sec]		18	フラグメンテーション時間	10^{-3}	[sec]
19	蒸発に用いられるエネルギー割合	融体の寄与: 0.02 フラグメント放熱の寄与: 0.7	[-]	文献 ⁽¹⁾ 記載のJAEAが実施した検証解析に用いられる条件を採用。	19	蒸発に用いられるエネルギー割合	融体の寄与: 0.02 フラグメント放熱の寄与: 0.7	[-]
20	フラグメンテーションにおけるボイド緩和係数	ボイド率 0.3~0.75 でカットオフ	[-]		20	フラグメンテーションにおけるボイド緩和係数	ボイド率 0.3~0.75 でカットオフ	[-]
21	トリガ点圧力	1×10^7	[Pa]	文献 ⁽¹⁾ 記載のJAEAが実施した検証解析に用いられる条件を採用。	21	トリガ点圧力	2×10^6	[Pa]
22	トリガ点ガス割合	粗混合解析結果の引継ぎ	[-]	ピーク圧力よりも低くかつトリガ閾値圧力 500kPa よりも十分大きい圧力として設定。	22	トリガ点ガス割合	粗混合解析結果の引継ぎ	[-]
23	トリガ点ガス温度	1000	[K]	文献 ⁽¹⁾ 記載のJAEAが実施した検証解析に用いられる条件を採用。	23	トリガ点ガス温度	1000	[K]

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料1）





赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>2.3.2 出力例</p> <p>JASMINE 解析は、「粗混合過程」と「爆発過程」の2段階に分かれている。それぞれの解析における主要な出力を以下に示す。</p> <p>(1) 粗混合過程</p> <ul style="list-style-type: none"> 放出されたメルト及び粗混合領域におけるメルト粒子の全質量 <p>粗混合解析は、爆発解析の初期条件を評価するために実施する。重要な物理量は、粗混合過程において溶融状態で水中に分散した融体の質量であり、この物理量に基づきトリガリングタイミングを設定する。</p> <p>JASMINE コードではこの物理量を定量化する指標として、粗混合融体質量（ボイド率 0.75 以下の領域に存在し、温度が融点以上の融体質量）の時間変化を出力することができる。爆発の強度が大きくなるように粗混合融体質量が最初にピークとなったタイミングでトリガリングタイミングを設定する。</p> <p>(2) 爆発過程</p> <ul style="list-style-type: none"> 流体の運動エネルギーの時間変化 <p>流体の運動エネルギーを用いて構造健全性評価を実施する場合には、水蒸気爆発発生時にトリガセルから周囲へ圧力波が伝播し、その発生エネルギーの大部分が流体の運動エネルギーに変換されると想定し、全領域の流体の運動エネルギーの時間変化からその最大値を設定することが考えられる。</p> <p>3. 解析結果の例示</p> <p>本項では、ABWR代表プラントにおけるJASMINE 解析結果例を示す。</p> <p>評価条件はそれぞれ以下の通りである。</p> <ul style="list-style-type: none"> 評価体系：図 2-18 主な評価条件：表 2-3, 表 2-4 <p>(1) 粗混合過程</p> <p>放出されたメルト及び粗混合領域におけるメルト粒子の全質量を図 3-1 に示す。図 3-1 により、粗混合融体質量が最初にピークとなる約 0.9 秒後にてトリガリングタイミングを設定している。</p> <p>(2) 爆発過程</p> <p>流体の運動エネルギーの時間変化を図 3-2 に示す。図 3-2 より、流体の運動エネルギーのピーク値約 7 MJ が水蒸気爆発時に発生するエネルギーと設定することができる。</p>	<p>2.3.2 出力例</p> <p>JASMINE 解析は、「粗混合過程」と「爆発過程」の2段階に分かれている。それぞれの解析における主要な出力を以下に示す。</p> <p>(1) 粗混合過程</p> <ul style="list-style-type: none"> 放出されたメルト及び粗混合領域におけるメルト粒子の全質量 <p>粗混合解析は、爆発解析の初期条件を評価するために実施する。重要な物理量は、粗混合過程において溶融状態で水中に分散した融体の質量であり、この物理量に基づきトリガリングタイミングを設定する。</p> <p>JASMINE コードではこの物理量を定量化する指標として、粗混合融体質量（ボイド率 0.75 以下の領域に存在し、温度が融点以上の融体質量）の時間変化を出力することができる。爆発の強度が大きくなるように粗混合融体質量が最初にピークとなったタイミングでトリガリングタイミングを設定する。</p> <p>(2) 爆発過程</p> <ul style="list-style-type: none"> 流体の運動エネルギーの時間変化 <p>流体の運動エネルギーを用いて構造健全性評価を実施する場合には、水蒸気爆発発生時にトリガセルから周囲へ圧力波が伝播し、その発生エネルギーの大部分が流体の運動エネルギーに変換されると想定し、全領域の流体の運動エネルギーの時間変化からその最大値を設定することが考えられる。</p> <p>3. 解析結果の例示</p> <p>本項では、泊発電所3号炉におけるJASMINE 解析結果例を示す。</p> <p>評価条件はそれぞれ以下の通りである。</p> <ul style="list-style-type: none"> 評価体系：図 2-18 主な評価条件：表 2-3, 表 2-4 <p>(1) 粗混合過程</p> <p>放出されたメルト及び粗混合領域におけるメルト粒子の全質量を図 3-1 に示す。図 3-1 により、粗混合融体質量が最初にピークとなる約 0.6 秒後にてトリガリングタイミングを設定している。</p> <p>(2) 爆発過程</p> <p>流体の運動エネルギーの時間変化を図 3-2 に示す。図 3-2 より、流体の運動エネルギーのピーク値約 2 MJ が水蒸気爆発時に発生するエネルギーと設定することができる。</p>	

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

赤字 : 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字 : 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線 : 従来の PWR の公開文献から追加した内容

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料1）

女川原子力発電所 2号炉	泊発電所 3号炉	相違理由
 図 3-1 粗混合融体質量（温度が融点以上かつボイド率 0.75 以下の領域に存在する融体質量）の時間的推移	 図 3-1 粗混合融体質量（温度が融点以上かつボイド率 0.75 以下の領域に存在する融体質量）の時間的推移	
 図 3-2 流体運動エネルギーの時間的推移	 図 3-2 流体運動エネルギーの時間的推移	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料1）




赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>4. 水蒸気爆発実験への適用例</p> <p>4.1 粗混合実験解析</p> <p>粗混合に関するモデルの機能を確認するため、及び実験を最適に再現することを目的としたパラメータ調整のため、JRC-Ispra研究所で実施された FARO 実験に関するシミュレーションを、JAEAが実施している^[1]。FARO 実験では、溶融燃料としてコリウム(UO_2とZrO_2の混合物)を使用し、これらを水プールに落下させたときの、融体ジェット分裂やクエンチ時の加圧および水蒸気発生によるプール水位上昇等のデータが得られている。FARO 実験における実験装置の概要を図 4-1 に示す。JASMINE コードにおけるベンチマークでは、サブクール度、圧力、ジェット径等のパラメータの異なる 3 種類の実験ケースを選択している。これらの実験では水蒸気爆発が発生せず、かつ粗混合状態が確認できたため、粗混合に関するベンチマーク実験として選定された。以下に各ケースの特徴を簡単に述べる。</p> <p>L14 ケース：デブリの温度は 3073K、水位は 2.05m、サブクール度は 1K と小さく、圧力は高圧 (5 MPa) であり、ジェット径は 92mm と大きい。雰囲気ガスは蒸気である。</p> <p>L28 ケース：デブリの温度は 3053K、水位は 1.44m、サブクール度は 1K と小さく、圧力は低圧 (0.51MPa) であり、ジェット径は 44mm と小さい。雰囲気ガスは蒸気である。</p> <p>L31 ケース：デブリの温度は 2990K、水位は 1.45m、サブクール度は 104K と大きく、圧力は最も低圧 (0.22MPa) であり、ジェット径は 48mm と小さい。雰囲気ガスはアルゴンである。</p> <p>4.1.1 解析条件</p> <p>ベンチマーク対象の実験ケース (L14, L28, L31) の実験条件及びそれぞれのベンチマーク解析条件を表 4-1 に示す。また、実験装置を模擬した解析モデルを図 4-2 に示す。</p>	<p>4. 水蒸気爆発実験への適用例</p> <p>4.1 粗混合実験解析</p> <p>粗混合に関するモデルの機能を確認するため、及び実験を最適に再現することを目的としたパラメータ調整のため、JRC-Ispra研究所で実施された FARO 実験に関するシミュレーションを、JAESが実施している^[1]。FARO 実験では、溶融燃料としてコリウム(UO_2とZrO_2の混合物)を使用し、これらを水プールに落下させたときの、融体ジェット分裂やクエンチ時の加圧および水蒸気発生によるプール水位上昇等のデータが得られている。FARO 実験における実験装置の概要を図 4-1 に示す。JASMINE コードにおけるベンチマークでは、サブクール度、圧力、ジェット径等のパラメータの異なる 3 種類の実験ケースを選択している。これらの実験では水蒸気爆発が発生せず、かつ粗混合状態が確認できたため、粗混合に関するベンチマーク実験として選定された。以下に各ケースの特徴を簡単に述べる。</p> <p>L14 ケース：デブリの温度は 3073K、水位は 2.05m、サブクール度は 1K と小さく、圧力は高圧 (5 MPa) であり、ジェット径は 92mm と大きい。雰囲気ガスは蒸気である。</p> <p>L28 ケース：デブリの温度は 3053K、水位は 1.44m、サブクール度は 1K と小さく、圧力は低圧 (0.51MPa) であり、ジェット径は 44mm と小さい。雰囲気ガスは蒸気である。</p> <p>L31 ケース：デブリの温度は 2990K、水位は 1.45m、サブクール度は 104K と大きく、圧力は最も低圧 (0.22MPa) であり、ジェット径は 48mm と小さい。雰囲気ガスはアルゴンである。</p> <p>4.1.1 解析条件</p> <p>ベンチマーク対象の実験ケース (L14, L28, L31) の実験条件及びそれぞれのベンチマーク解析条件を表 4-1 に示す。また、実験装置を模擬した解析モデルを図 4-2 に示す。</p>	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料1）

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
		
		図 4-1 FARO 実験装置 (8), (10) 図 4-1 FARO 実験装置 (9), (10)

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料1）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉			泊発電所3号炉			相違理由
表4-1 FARO 実験 (L14, L28 及び L31) の実験条件及び解析条件			表4-1 FARO 実験 (L14, L28 及び L31) の実験条件及び解析条件			
Melt	L14	L28	L31	L14	L28	L31
Material	Corium ($T_{sol}/T_{liq} = 2830/2850(K)$, 80wt%UO ₂ -20wt%ZrO ₂)			Corium ($T_{sol}/T_{liq} = 2830/2850(K)$, 80wt%UO ₂ -20wt%ZrO ₂)		
Released mass (kg)	125	175	92	125	175	92
Temperature (K)	3073	3053	2990	3073	3053	2990
Jet diameter at inlet (mm)	92	44	48	92	44	48
Water				Water		
Temperature (Subcool) (K)	537 (1)	424 (1)	291 (104)	537 (1)	424 (1)	291 (104)
Pool depth (m)	2.05	1.44	1.45	2.05	1.44	1.45
Water vessel diameter (m)	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71
Cover gas				Cover gas		
Atmosphere	Steam	Steam	Argon	Atmosphere	Steam	Argon
Initial pressure (MPa)	5.0	0.51	0.22	Initial pressure (MPa)	5.0	0.51
Cover gas volume(m ³)	1.26	3.53	3.49	Cover gas volume(m ³)	1.26	3.53
Results				Results		
Pressure rise at plateau (MPa)	2.5	1.2	0.04	Pressure rise at plateau (MPa)	2.5	1.2
Level swell (m)	~1.4	~0.6	~0.3	Level swell (m)	~1.4	~0.6
Agglomerated mass (kg)	20 (16%)	77 (44%)	0	Agglomerated mass (kg)	20 (16%)	77 (44%)
Debris mean dia. ^{a)} (mm)	5.0	3.0	3.3	Debris mean dia. ^{a)} (mm)	5.0	3.0
Analytical				Analytical		
Grid (Water pool zone)	6×37(6×20)	8×25(6×14)		Grid (Water pool zone)	6×37(6×20)	8×25(6×14)
Central column radius (m)	0.15	0.10	0.10	Central column radius (m)	0.15	0.10
Time step (ms)		~0.5		Time step (ms)		~0.5
Jet initial velocity(m/s)	3.0	~3.0	~2.7	Jet initial velocity(m/s)	3.0	~3.0
Jet flow-in duration(s)	0.80	5.2	2.5	Jet flow-in duration(s)	0.80	5.2
Melt particle dia.(const.)(mm)	5.0	3.0	3.0	Melt particle dia.(const.)(mm)	5.0	3.0
Jet break-up length model ^{b)}		Taylor type, $C_{ent} = 1$		Jet break-up length model ^{b)}		Taylor type, $C_{ent} = 1$
Surface temperature drop model		Use		Surface temperature drop model		Use
$N_{pcr}^{c)}$		1000		$N_{pcr}^{c)}$		1000
$n_{hist}^{c)}$		1000		$n_{hist}^{c)}$		1000
$F_{htint}^{d)}$		0.02		$F_{htint}^{d)}$		0.02

a) mass median diameter b) see 2.2.1 c) see 2.2.3 d) see 2.3.2







出典：Steam Explosion Simulation Code JASMINE v.3 User's Guide, JAEA⁽¹⁾

出典：Steam Explosion Simulation Code JASMINE v.3 User's Guide, JAEA⁽¹⁾

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線：従来の PWR の公開文献から追加した内容

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料1）

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 	 	 	

出典：Steam Explosion Simulation Code JASMINE v.3 User's Guide, JAEA⁽¹⁾

図 4-2 FARO L-14（左）及び FARO L28, L31（右）の解析モデル





出典：Steam Explosion Simulation Code JASMINE v.3 User's Guide, JAEA⁽¹⁾

図 4-2 FARO L-14（左）及び FARO L28, L31（右）の解析モデル

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字 : 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字 : 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線 : 従来のPWRの公開文献から追加した内容

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料1）

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>4.1.2 解析結果</p> <p>圧力履歴の解析結果を図4-3に、プール水位挙動の解析結果を図4-4に示す。図において、exp.が実験結果で、cal.が解析結果である。全体として実験結果はおおむね良く再現されている。詳細にみると、圧力がやや低めに評価されているのに対し、特に低圧実験（L28とL31）において水位は高めに評価されている。</p>  <p>出典: Steam Explosion Simulation Code JASMINE v.3 User's Guide, JAEA⁽¹⁾</p> <p>図4-3 圧力履歴比較</p>  <p>出典: Steam Explosion Simulation Code JASMINE v.3 User's Guide, JAEA⁽¹⁾</p> <p>図4-3 圧力履歴比較</p> <p>4.1.2 解析結果</p> <p>圧力履歴の解析結果を図4-3に、プール水位挙動の解析結果を図4-4に示す。図において、exp.が実験結果で、cal.が解析結果である。全体として実験結果はおおむね良く再現されている。詳細にみると、圧力がやや低めに評価されているのに対し、特に低圧実験（L28とL31）において水位は高めに評価されている。</p>	 <p>出典: Steam Explosion Simulation Code JASMINE v.3 User's Guide, JAEA⁽¹⁾</p> <p>図4-4 プール水位挙動比較</p>  <p>出典: Steam Explosion Simulation Code JASMINE v.3 User's Guide, JAEA⁽¹⁾</p> <p>図4-4 プール水位挙動比較</p>	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料1）

赤字	設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字	記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字	記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線	従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>4.2 爆発実験解析</p> <p>爆発に関するモデルの機能を確認するため、及び実験を最適に再現することを目的としたパラメータ調整のため、JRC-Ispra研究所にて実施された実験のうち、FCIに伴うエネルギーの発生が確認されたKROTOS-44, 42実験及びFARO-L33実験に加え、エネルギーの発生が確認できなかったKROTOS-37実験についても解析対象として選定した。これらの検証解析は、JAEAにて実施されている。⁽¹⁾</p> <p>KROTOS実験では、1～3kg程度の溶融アルミニウム又はコリウム(UO_2とZrO_2の混合物)を円柱形状の水槽に落下させ、圧縮アルゴンガスによる圧力パルスによってトリガがかけられている。FARO実験は、大規模スケールの実験であり、100kgの溶融コリウムを水プールに落下させ、起爆装置からの圧力パルスによってトリガがかけられている。これらの実験結果から、各位置での圧力過渡変化及び微細化粒子の粒子径分布に関するデータに対する検証を実施した。</p> <p>4.2.1 解析条件</p> <p>解析条件を表4-2に、KROTOS及びFARO実験の解析メッシュモデル図を、図4-5に示す。水蒸気爆発解析では粗混合過程と爆発過程の2つの過程を解析する。粗混合過程では、計算モデルを調整することで実験結果を適切に模擬することが可能である。具体的には、ジェット分裂長の相関式と調整係数は、同等の状況で水蒸気爆発が発生しない場合のジェット分裂長を再現できるよう選択される。</p> <p>トリガ時刻における全体のボイド率等の実験パラメータの一貫性を確認し、粗混合過程の解析結果が妥当であることを確認した。そして、それらの結果を爆発過程の初期条件に設定した。</p> <p>爆発解析では融体物質やその他の実験条件に関係なくモデルパラメータの値を一定とする。これらは、解析値がKROTOSのアルミニウム実験での圧力パルス、水蒸気爆発により発生した微細化粒子の質量分率と一致するように設定している。爆発過程でのモデルパラメータの調整にアルミニウムを用いた実験を採用した理由を以下に示す。図4-6に、KROTOS実験のアルミニウムとコリウムの総質量、融体質量及びボイド率0.75以下の融体質量についての比較結果を示す。アルミニウムでは粗混合過程において常に溶融状態であり、過度に水蒸気が発生することはない。そのため、理想的な粗混合条件（融体物質の大部分が固化せず、水と十分に混合されている）が達成できている。一方、コリウムではトリガ時刻における融体の大部分が固化あるいは高ボイド率領域に含まれているため、水蒸気爆発に寄与する融体量はわずかとなる。この相違は物質の物理的特性や初期温度に関係する。アルミニウムはコリウムと比較して、融点、初期温度及び密度が低く、潜熱が大きい。そのため、液滴径が大きくなり、融体が冷却されるまでに要する時間が長くなる。また、アルミニウムの融体温度が低く、体積当たりの表面積が小さいため、水への熱伝達は小さくなる。これらの理由により、コリウムではアルミニウムほど大規模な水蒸気爆発は発生しない。以上より、理想的な粗混合状態が得られるアルミニウムを用いた実験のほうが、爆発過程の微細化モデルパラメータの調整には適切と考えられる。</p> <p>外部トリガは、中心底部のセルに与える。外部トリガ条件は、KROTOSでは、実験で使用したガス室の条件(15cm³, 14MPa, pV=約220kJ)から設定する。また、FARO-L33では、起爆エネルギー1kJと等価な体積と圧力(28.6cm³, 35MPa)から設定する。</p>	<p>4.2 爆発実験解析</p> <p>爆発に関するモデルの機能を確認するため、及び実験を最適に再現することを目的としたパラメータ調整のため、JRC-Ispra研究所にて実施された実験のうち、FCIに伴うエネルギーの発生が確認されたKROTOS-44, 42実験及びFARO-L33実験に加え、エネルギーの発生が確認できなかったKROTOS-37実験についても解析対象として選定した。これらの検証解析は、JAEAにて実施されている。^[1]</p> <p>KROTOS実験では、1～3kg程度の溶融アルミニウム又はコリウム(UO_2とZrO_2の混合物)を円柱形状の水槽に落下させ、圧縮アルゴンガスによる圧力パルスによってトリガがかけられている。FARO実験は、大規模スケールの実験であり、100kgの溶融コリウムを水プールに落下させ、起爆装置からの圧力パルスによってトリガがかけられている。これらの実験結果から、各位置での圧力過渡変化及び微細化粒子の粒子径分布に関するデータに対する検証を実施した。</p> <p>4.2.1 解析条件</p> <p>解析条件を表4-2に、KROTOS及びFARO実験の解析メッシュモデル図を、図4-5に示す。水蒸気爆発解析では粗混合過程と爆発過程の2つの過程を解析する。粗混合過程では、計算モデルを調整することで実験結果を適切に模擬することが可能である。具体的には、ジェット分裂長の相関式と調整係数は、同等の状況で水蒸気爆発が発生しない場合のジェット分裂長を再現できるよう選択される。</p> <p>トリガ時刻における全体のボイド率等の実験パラメータの一貫性を確認し、粗混合過程の解析結果が妥当であることを確認した。そして、それらの結果を爆発過程の初期条件に設定した。</p> <p>爆発解析では融体物質やその他の実験条件に関係なくモデルパラメータの値を一定とする。これらは、解析値がKROTOSのアルミニウム実験での圧力パルス、水蒸気爆発により発生した微細化粒子の質量分率と一致するように設定している。爆発過程でのモデルパラメータの調整にアルミニウムを用いた実験を採用した理由を以下に示す。図4-6に、KROTOS実験のアルミニウムとコリウムの総質量、融体質量及びボイド率0.75以下の融体質量についての比較結果を示す。アルミニウムでは粗混合過程において常に溶融状態であり、過度に水蒸気が発生することはない。そのため、理想的な粗混合条件（融体物質の大部分が固化せず、水と十分に混合されている）が達成できている。一方、コリウムではトリガ時刻における融体の大部分が固化あるいは高ボイド率領域に含まれているため、水蒸気爆発に寄与する融体量はわずかとなる。この相違は物質の物理的特性や初期温度に関係する。アルミニウムはコリウムと比較して、融点、初期温度及び密度が低く、潜熱が大きい。そのため、液滴径が大きくなり、融体が冷却されるまでに要する時間が長くなる。また、アルミニウムの融体温度が低く、体積当たりの表面積が小さいため、水への熱伝達は小さくなる。これらの理由により、コリウムではアルミニウムほど大規模な水蒸気爆発は発生しない。以上より、理想的な粗混合状態が得られるアルミニウムを用いた実験のほうが、爆発過程の微細化モデルパラメータの調整には適切と考えられる。</p> <p>外部トリガは、中心底部のセルに与える。外部トリガ条件は、KROTOSでは、実験で使用したガス室の条件(15cm³, 14MPa, pV=約220kJ)から設定する。また、FARO-L33では、起爆エネルギー1kJと等価な体積と圧力(28.6cm³, 35MPa)から設定する。</p>	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容



付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料1）

女川原子力発電所2号炉				泊発電所3号炉				相違理由																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
表4-2 KROTOS-37, 42, 44 及び FARO-L33 の実験条件及び解析条件				表4-2 KROTOS-37, 42, 44 及び FARO-L33 の実験条件及び解析条件																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>K44</th><th>K42</th><th>K37</th><th>L33</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Melt</td><td>Material</td><td>Alumina^{a)}</td><td>Corium^{b)}</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>Released mass (kg)</td><td>1.50</td><td>1.54</td><td>3.22</td></tr> <tr> <td></td><td>Temperature(K)</td><td>2673</td><td>2465</td><td>3018</td></tr> <tr> <td></td><td>Jet release dia. (mm)</td><td></td><td></td><td>48</td></tr> <tr> <td></td><td>Free fall height(m)</td><td></td><td>0.44</td><td>0.77</td></tr> <tr> <td>Water</td><td>Temperature(Subcool) (K)</td><td>363(10)</td><td>293(80)</td><td>296(77)</td></tr> <tr> <td></td><td>Depth (m)</td><td></td><td>1.105</td><td>1.62</td></tr> <tr> <td></td><td>Vessel diameter (m)</td><td></td><td>0.20</td><td>0.71</td></tr> <tr> <td>Cover gas</td><td>Atmosphere</td><td>Steam</td><td>Argon</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>Pressure (MPa)</td><td></td><td>0.10</td><td>0.41</td></tr> <tr> <td></td><td>Cover gas volume(m³)</td><td></td><td>0.290</td><td>3.496</td></tr> <tr> <td>Premixing results</td><td>Level swell (cm)</td><td>12</td><td>3</td><td>30</td></tr> <tr> <td></td><td>Jet break-up length (m)</td><td>~0.3</td><td></td><td>~0.8</td></tr> <tr> <td>Explosion results</td><td>Pressure peaks (MPa)</td><td>~50</td><td>~50</td><td>NA^{c)}</td></tr> <tr> <td></td><td>Half height width (ms)</td><td>~1.5</td><td>~1</td><td>NA^{c)}</td></tr> <tr> <td></td><td>Debris <0.106mm (%)</td><td>47</td><td>31</td><td>1.4</td></tr> <tr> <td>Analytical conditions</td><td>Time step (μs)</td><td colspan="3" style="text-align: center;">~2</td><td colspan="4"></td></tr> <tr> <td></td><td>Jet initial velocity(m/s)</td><td colspan="2" style="text-align: center;">3.0</td><td style="text-align: center;">~2.9</td><td colspan="4"></td></tr> <tr> <td></td><td>Jet flow-in duration(s)</td><td>0.270</td><td>0.255</td><td>0.191</td><td colspan="4"></td></tr> <tr> <td></td><td>Melt Particle dia.(mm)</td><td></td><td>10</td><td>2</td><td colspan="4"></td></tr> <tr> <td></td><td>Jet break-up length model^{e)}</td><td>S: C_{ent} = 2.5</td><td>S: C_{ent} = 1.7</td><td>T: C_{ent} = 1</td><td colspan="4"></td></tr> <tr> <td></td><td>Surface temperature drop model</td><td colspan="3" style="text-align: center;">Use</td><td colspan="4"></td></tr> <tr> <td></td><td>N_{perf}^{f)}</td><td colspan="2" style="text-align: center;">100</td><td style="text-align: center;">1000</td><td colspan="4"></td></tr> <tr> <td></td><td>n_{hist}^{f)}</td><td colspan="2" style="text-align: center;">500</td><td style="text-align: center;">1000</td><td colspan="4"></td></tr> <tr> <td></td><td>External trigger</td><td colspan="2" style="text-align: center;">14.8MPa-15cm³</td><td style="text-align: center;">35MPa-29cm³</td><td colspan="4"></td></tr> <tr> <td></td><td>Trigger time (s)</td><td>0.9</td><td>0.5</td><td>1.12</td><td colspan="4"></td></tr> <tr> <td></td><td>C_{frg}^{g)}</td><td colspan="3" style="text-align: center;">0.35</td><td colspan="4"></td></tr> <tr> <td></td><td>d_{frg} (μm)^{g)}</td><td colspan="3" style="text-align: center;">50</td><td colspan="4"></td></tr> <tr> <td></td><td>t_{triglife} (ms)^{g)}</td><td colspan="2" style="text-align: center;">1.0</td><td></td><td colspan="4"></td></tr> <tr> <td></td><td>p_{trig} (MPa)^{g)}</td><td colspan="2" style="text-align: center;">0.2</td><td style="text-align: center;">0.5</td><td colspan="4"></td></tr> <tr> <td></td><td>Fragmentation criterion</td><td colspan="2" style="text-align: center;">T_{av} ≥ T_{mp}</td><td></td><td colspan="4"></td></tr> <tr> <td></td><td>K_{ev}^{h)}</td><td colspan="2" style="text-align: center;">0.7</td><td></td><td colspan="4"></td></tr> </tbody></table>		K44	K42	K37	L33	Melt	Material	Alumina ^{a)}	Corium ^{b)}			Released mass (kg)	1.50	1.54	3.22		Temperature(K)	2673	2465	3018		Jet release dia. (mm)			48		Free fall height(m)		0.44	0.77	Water	Temperature(Subcool) (K)	363(10)	293(80)	296(77)		Depth (m)		1.105	1.62		Vessel diameter (m)		0.20	0.71	Cover gas	Atmosphere	Steam	Argon			Pressure (MPa)		0.10	0.41		Cover gas volume(m ³)		0.290	3.496	Premixing results	Level swell (cm)	12	3	30		Jet break-up length (m)	~0.3		~0.8	Explosion results	Pressure peaks (MPa)	~50	~50	NA ^{c)}		Half height width (ms)	~1.5	~1	NA ^{c)}		Debris <0.106mm (%)	47	31	1.4	Analytical conditions	Time step (μs)	~2								Jet initial velocity(m/s)	3.0		~2.9						Jet flow-in duration(s)	0.270	0.255	0.191						Melt Particle dia.(mm)		10	2						Jet break-up length model ^{e)}	S: C _{ent} = 2.5	S: C _{ent} = 1.7	T: C _{ent} = 1						Surface temperature drop model	Use								N _{perf} ^{f)}	100		1000						n _{hist} ^{f)}	500		1000						External trigger	14.8MPa-15cm ³		35MPa-29cm ³						Trigger time (s)	0.9	0.5	1.12						C _{frg} ^{g)}	0.35								d _{frg} (μm) ^{g)}	50								t _{triglife} (ms) ^{g)}	1.0								p _{trig} (MPa) ^{g)}	0.2		0.5						Fragmentation criterion	T _{av} ≥ T _{mp}								K _{ev} ^{h)}	0.7							<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>K44</th><th>K42</th><th>K37</th><th>L33</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Melt</td><td>Material</td><td>Alumina^{a)}</td><td>Corium^{b)}</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>Released mass (kg)</td><td>1.50</td><td>1.54</td><td>3.22</td></tr> <tr> <td></td><td>Temperature(K)</td><td>2673</td><td>2465</td><td>3018</td></tr> <tr> <td></td><td>Jet release dia. (mm)</td><td></td><td></td><td>48</td></tr> <tr> <td></td><td>Free fall height(m)</td><td></td><td>0.44</td><td>0.77</td></tr> <tr> <td>Water</td><td>Temperature(Subcool) (K)</td><td>363(10)</td><td>293(80)</td><td>296(77)</td></tr> <tr> <td></td><td>Depth (m)</td><td></td><td>1.105</td><td>1.62</td></tr> <tr> <td></td><td>Vessel diameter (m)</td><td></td><td>0.20</td><td>0.71</td></tr> <tr> <td>Cover gas</td><td>Atmosphere</td><td>Steam</td><td>Argon</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>Pressure (MPa)</td><td></td><td>0.10</td><td>0.41</td></tr> <tr> <td></td><td>Cover gas volume(m³)</td><td></td><td>0.290</td><td>3.496</td></tr> <tr> <td>Premixing results</td><td>Level swell (cm)</td><td>12</td><td>3</td><td>30</td></tr> <tr> <td></td><td>Jet break-up length (m)</td><td>~0.3</td><td></td><td>~0.8</td></tr> <tr> <td>Explosion results</td><td>Pressure peaks (MPa)</td><td>~50</td><td>~50</td><td>NA^{c)}</td></tr> <tr> <td></td><td>Half height width (ms)</td><td>~1.5</td><td>~1</td><td>NA^{c)}</td></tr> <tr> <td></td><td>Debris <0.106mm (%)</td><td>47</td><td>31</td><td>1.4</td></tr> <tr> <td>Analytical conditions</td><td>Time step (μs)</td><td colspan="3" style="text-align: center;">~2</td><td colspan="4"></td></tr> <tr> <td></td><td>Jet initial velocity(m/s)</td><td colspan="2" style="text-align: center;">3.0</td><td style="text-align: center;">~2.9</td><td colspan="4"></td></tr> <tr> <td></td><td>Jet flow-in duration(s)</td><td>0.270</td><td>0.255</td><td>0.191</td><td colspan="4"></td></tr> <tr> <td></td><td>Melt Particle dia.(mm)</td><td></td><td>10</td><td>2</td><td colspan="4"></td></tr> <tr> <td></td><td>Jet break-up length model^{e)}</td><td>S: C_{ent} = 2.5</td><td>S: C_{ent} = 1.7</td><td>T: C_{ent} = 1</td><td colspan="4"></td></tr> <tr> <td></td><td>Surface temperature drop model</td><td colspan="3" style="text-align: center;">Use</td><td colspan="4"></td></tr> <tr> <td></td><td>N_{perf}^{f)}</td><td colspan="2" style="text-align: center;">100</td><td style="text-align: center;">1000</td><td colspan="4"></td></tr> <tr> <td></td><td>n_{hist}^{f)}</td><td colspan="2" style="text-align: center;">500</td><td style="text-align: center;">1000</td><td colspan="4"></td></tr> <tr> <td></td><td>External trigger</td><td colspan="2" style="text-align: center;">14.8MPa-15cm³</td><td style="text-align: center;">35MPa-29cm³</td><td colspan="4"></td></tr> <tr> <td></td><td>Trigger time (s)</td><td>0.9</td><td>0.5</td><td>1.12</td><td colspan="4"></td></tr> <tr> <td></td><td>C_{frg}^{g)}</td><td colspan="3" style="text-align: center;">0.35</td><td colspan="4"></td></tr> <tr> <td></td><td>d_{frg} (μm)^{g)}</td><td colspan="3" style="text-align: center;">50</td><td colspan="4"></td></tr> <tr> <td></td><td>t_{triglife} (ms)^{g)}</td><td colspan="2" style="text-align: center;">1.0</td><td></td><td colspan="4"></td></tr> <tr> <td></td><td>p_{trig} (MPa)^{g)}</td><td colspan="2" style="text-align: center;">0.2</td><td style="text-align: center;">0.5</td><td colspan="4"></td></tr> <tr> <td></td><td>Fragmentation criterion</td><td colspan="2" style="text-align: center;">T_{av} ≥ T_{mp}</td><td></td><td colspan="4"></td></tr> <tr> <td></td><td>K_{ev}^{h)}</td><td colspan="2" rowspan="3" style="text-align: center;">0.7</td><td></td><td colspan="4"></td></tr> </tbody></table>		K44	K42	K37	L33	Melt	Material	Alumina ^{a)}	Corium ^{b)}			Released mass (kg)	1.50	1.54	3.22		Temperature(K)	2673	2465	3018		Jet release dia. (mm)			48		Free fall height(m)		0.44	0.77	Water	Temperature(Subcool) (K)	363(10)	293(80)	296(77)		Depth (m)		1.105	1.62		Vessel diameter (m)		0.20	0.71	Cover gas	Atmosphere	Steam	Argon			Pressure (MPa)		0.10	0.41		Cover gas volume(m ³)		0.290	3.496	Premixing results	Level swell (cm)	12	3	30		Jet break-up length (m)	~0.3		~0.8	Explosion results	Pressure peaks (MPa)	~50	~50	NA ^{c)}		Half height width (ms)	~1.5	~1	NA ^{c)}		Debris <0.106mm (%)	47	31	1.4	Analytical conditions	Time step (μs)	~2								Jet initial velocity(m/s)	3.0		~2.9						Jet flow-in duration(s)	0.270	0.255	0.191						Melt Particle dia.(mm)		10	2						Jet break-up length model ^{e)}	S: C _{ent} = 2.5	S: C _{ent} = 1.7	T: C _{ent} = 1						Surface temperature drop model	Use								N _{perf} ^{f)}	100		1000						n _{hist} ^{f)}	500		1000						External trigger	14.8MPa-15cm ³		35MPa-29cm ³						Trigger time (s)	0.9	0.5	1.12						C _{frg} ^{g)}	0.35								d _{frg} (μm) ^{g)}	50								t _{triglife} (ms) ^{g)}	1.0								p _{trig} (MPa) ^{g)}	0.2		0.5						Fragmentation criterion	T _{av} ≥ T _{mp}								K _{ev} ^{h)}	0.7														
	K44	K42	K37	L33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Melt	Material	Alumina ^{a)}	Corium ^{b)}																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	Released mass (kg)	1.50	1.54	3.22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Temperature(K)	2673	2465	3018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Jet release dia. (mm)			48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Free fall height(m)		0.44	0.77																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Water	Temperature(Subcool) (K)	363(10)	293(80)	296(77)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Depth (m)		1.105	1.62																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Vessel diameter (m)		0.20	0.71																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Cover gas	Atmosphere	Steam	Argon																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	Pressure (MPa)		0.10	0.41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Cover gas volume(m ³)		0.290	3.496																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Premixing results	Level swell (cm)	12	3	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Jet break-up length (m)	~0.3		~0.8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Explosion results	Pressure peaks (MPa)	~50	~50	NA ^{c)}																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Half height width (ms)	~1.5	~1	NA ^{c)}																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Debris <0.106mm (%)	47	31	1.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Analytical conditions	Time step (μs)	~2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Jet initial velocity(m/s)	3.0		~2.9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Jet flow-in duration(s)	0.270	0.255	0.191																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Melt Particle dia.(mm)		10	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Jet break-up length model ^{e)}	S: C _{ent} = 2.5	S: C _{ent} = 1.7	T: C _{ent} = 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Surface temperature drop model	Use																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	N _{perf} ^{f)}	100		1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	n _{hist} ^{f)}	500		1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	External trigger	14.8MPa-15cm ³		35MPa-29cm ³																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Trigger time (s)	0.9	0.5	1.12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	C _{frg} ^{g)}	0.35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	d _{frg} (μm) ^{g)}	50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	t _{triglife} (ms) ^{g)}	1.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	p _{trig} (MPa) ^{g)}	0.2		0.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Fragmentation criterion	T _{av} ≥ T _{mp}																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	K _{ev} ^{h)}	0.7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	K44	K42	K37	L33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Melt	Material	Alumina ^{a)}	Corium ^{b)}																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	Released mass (kg)	1.50	1.54	3.22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Temperature(K)	2673	2465	3018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Jet release dia. (mm)			48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Free fall height(m)		0.44	0.77																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Water	Temperature(Subcool) (K)	363(10)	293(80)	296(77)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Depth (m)		1.105	1.62																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Vessel diameter (m)		0.20	0.71																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Cover gas	Atmosphere	Steam	Argon																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	Pressure (MPa)		0.10	0.41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Cover gas volume(m ³)		0.290	3.496																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Premixing results	Level swell (cm)	12	3	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Jet break-up length (m)	~0.3		~0.8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Explosion results	Pressure peaks (MPa)	~50	~50	NA ^{c)}																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Half height width (ms)	~1.5	~1	NA ^{c)}																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Debris <0.106mm (%)	47	31	1.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Analytical conditions	Time step (μs)	~2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Jet initial velocity(m/s)	3.0		~2.9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Jet flow-in duration(s)	0.270	0.255	0.191																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Melt Particle dia.(mm)		10	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Jet break-up length model ^{e)}	S: C _{ent} = 2.5	S: C _{ent} = 1.7	T: C _{ent} = 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Surface temperature drop model	Use																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	N _{perf} ^{f)}	100		1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	n _{hist} ^{f)}	500		1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	External trigger	14.8MPa-15cm ³		35MPa-29cm ³																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Trigger time (s)	0.9	0.5	1.12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	C _{frg} ^{g)}	0.35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	d _{frg} (μm) ^{g)}	50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	t _{triglife} (ms) ^{g)}	1.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	p _{trig} (MPa) ^{g)}	0.2		0.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Fragmentation criterion	T _{av} ≥ T _{mp}																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	K _{ev} ^{h)}	0.7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<p>a) T_{melt} = 2300(K) b) UO₂(80)-ZrO₂(20) (wt%), T_{sol}/T_{liq} = 2830/2850(K)</p> <p>c) Reportedly “no propagating energetic explosions”[37].</p> <p>d) Extrapolated from the size distribution reported in [41]. The ratio to the melt mass in the system at the triggering time, ~40kg, is ~20%.</p> <p>e) S: Saito et al. correlation, T: Taylor type correlation (see 2.2.1)</p> <p>f) see 2.2.3 g) see 2.2.4 h) see 2.3.2</p>				<p>a) T_{melt} = 2300(K) b) UO₂(80)-ZrO₂(20) (wt%), T_{sol}/T_{liq} = 2830/2850(K)</p> <p>c) Reportedly “no propagating energetic explosions”[37].</p> <p>d) Extrapolated from the size distribution reported in [41]. The ratio to the melt mass in the system at the triggering time, ~40kg, is ~20%.</p> <p>e) S: Saito et al. correlation, T: Taylor type correlation (see 2.2.1)</p> <p>f) see 2.2.3 g) see 2.2.4 h) see 2.3.2</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
<p>出典 : Steam Explosion Simulation Code JASMINE v.3 User's Guide, JAEA^[1]</p>				<p>出典 : Steam Explosion Simulation Code JASMINE v.3 User's Guide, JAEA^[1]</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容


付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料1）

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 <p>KROTOS-37, 42, 44</p> <p>FARO-L33</p> <p>出典：Steam Explosion Simulation Code JASMINE v.3 User's Guide, JAEA⁽¹⁾</p> <p>図4-5 解析モデル（KROTOS-37, 42, 44 及び FARO-L33）</p>	 <p>KROTOS-37, 42, 44</p> <p>FARO-L33</p> <p>出典：Steam Explosion Simulation Code JASMINE v.3 User's Guide, JAEA⁽¹⁾</p> <p>図4-5 解析モデル（KROTOS-37, 42, 44 及び FARO-L33）</p>	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料1）



泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料1）


赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>4.2.2 解析結果</p> <p>図4-7及び図4-8に、KROTOSのアルミナ実験（KROTOS-44, 42）における垂直に位置した各測定点での圧力履歴の実験結果と解析結果の比較を示す。解析結果は実験結果とよく一致していることが確認できる。また、水のサブクール度が相違するKROTOS-44, 42の解析・実験結果の傾向が一致していることより、サブクールの影響は小さいものと考えられる。</p> <p>図4-9に、KROTOSのコリウム実験（KROTOS-37）の解析結果を示す。この実験では水蒸気爆発が生じていないことが報告されている。解析では、トリガリング圧力パルスは爆発源に近い底部のK1及びK2のみで局的にピークとなるが、それ以外の測定点ではピーク値はない。また、K1及びK2のピーク値を過ぎるとそれ以降は減衰している。</p> <p>図4-10に、FARO-L33における垂直に位置した各測定点での圧力履歴の実験結果と解析結果の比較図を示す。図4-10より、圧力パルスの傾向が良く一致していることがわかる。なお、水面近傍であるZ=1615mmでの圧力挙動について、実験結果では大きな圧力上昇は確認されておらず、解析結果との差異が生じているが、これは解析による爆発時の水位挙動と実験結果との相違が圧力伝播挙動に影響している可能性が考えられる。図4-11及び図4-12に、KROTOS実験（44, 42, 37）及びFARO実験（L33）の流体運動エネルギーの解析結果と実験結果の比較図を示す。KROTOSのアルミナ実験（44, 42）とFARO-L33において、解析結果と実験結果はよく一致していることがわかる。KROTOS-37では流体運動エネルギーが小さくなっているが、これは実験において、水蒸気爆発が生じていない事実と一致している。</p> <p>一般的に、水蒸気爆発により粒子径0.1mmより小さい微細化粒子が発生する。解析では、この粒子径を50μmとしている図4-13及び図4-14に、KROTOS実験（44, 42）及びFARO実験（L33）の微細化粒子の質量分率の比較結果を示す。実験と解析で粒子径が異なる為、正確な比較はできないが、解析結果の微細化粒子の質量分率は実験結果と同程度となることが確認できる。</p>	<p>4.2.2 解析結果</p> <p>図4-7及び図4-8に、KROTOSのアルミナ実験（KROTOS-44, 42）における垂直に位置した各測定点での圧力履歴の実験結果と解析結果の比較を示す。解析結果は実験結果とよく一致していることが確認できる。また、水のサブクール度が相違するKROTOS-44, 42の解析・実験結果の傾向が一致していることより、サブクールの影響は小さいものと考えられる。</p> <p>図4-9に、KROTOSのコリウム実験（KROTOS-37）の解析結果を示す。この実験では水蒸気爆発が生じていないことが報告されている。解析では、トリガリング圧力パルスは爆発源に近い底部のK1及びK2のみで局的にピークとなるが、それ以外の測定点ではピーク値はない。また、K1及びK2のピーク値を過ぎるとそれ以降は減衰している。</p> <p>図4-10に、FARO-L33における垂直に位置した各測定点での圧力履歴の実験結果と解析結果の比較図を示す。図4-10より、圧力パルスの傾向が良く一致していることがわかる。なお、水面近傍であるZ=1615mmでの圧力挙動について、実験結果では大きな圧力上昇は確認されておらず、解析結果との差異が生じているが、これは解析による爆発時の水位挙動と実験結果との相違が圧力伝播挙動に影響している可能性が考えられる。図4-11及び図4-12に、KROTOS実験（44, 42, 37）及びFARO実験（L33）の流体運動エネルギーの解析結果と実験結果の比較図を示す。KROTOSのアルミナ実験（44, 42）とFARO-L33において、解析結果と実験結果はよく一致していることがわかる。KROTOS-37では流体運動エネルギーが小さくなっているが、これは実験において、水蒸気爆発が生じていない事実と一致している。</p> <p>一般的に、水蒸気爆発により粒子径0.1mmより小さい微細化粒子が発生する。解析では、この粒子径を50μmとしている図4-13及び図4-14に、KROTOS実験（44, 42）及びFARO実験（L33）の微細化粒子の質量分率の比較結果を示す。実験と解析で粒子径が異なる為、正確な比較はできないが、解析結果の微細化粒子の質量分率は実験結果と同程度となることが確認できる。</p>	

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

赤字 : 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字 : 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線 : 従来の PWR の公開文献から追加した内容

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料1）



出典 : Steam Explosion Simulation Code JASMINE v.3 User's Guide, JAEA⁽¹⁾

図 4-7 圧力履歴 (KROTOS-44)


出典 : Steam Explosion Simulation Code JASMINE v.3 User's Guide, JAEA⁽¹⁾

図 4-7 圧力履歴 (KROTOS-44)

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

赤字 : 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字 : 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線 : 従来の PWR の公開文献から追加した内容


付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料1）



泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

赤字 : 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字 : 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線 : 従来の PWR の公開文献から追加した内容


付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料1）



泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来の PWR の公開文献から追加した内容


付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料1）



泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

赤字 : 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字 : 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線 : 従来の PWR の公開文献から追加した内容


付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料1）



泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字 : 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字 : 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線 : 従来のPWRの公開文献から追加した内容

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料1）



泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料1）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>5. 参考文献</p> <p>(1) K. Moriyama, et al, Steam Explosion Simulation Code JASMINE v.3 User's Guide, JAEA-Data/Code 2008-014, July 2008.</p> <p>(2) 改良型軽水炉のシビアアクシデント対策に係る検討, 独立行政法人 原子力安全基盤機構, 平成21年度</p> <p>(3) 森山 清史 他, 軽水炉シビアアクシデント時の炉外水蒸気爆発による格納容器破損確率の評価, 日本原子力研究開発機構, JAEA-Reserch-2007-072.</p> <p>(4) S. J. BOARD, R. W. HALL, R. S. HALL, Detonation of fuel coolant explosions, Nature254, 319-321, 1975.</p> <p>(5) 大貫 晃 他, 多次元二流体モデル構成方程式評価用コードACE-3Dの開発, JAERI-Data/Code 96-033, 1996年11月</p> <p>(6) G. I. Taylor. The dispersion of jets of metals of low melting point in water. G. K. Batchelor, editor, The scientific papers of Sir Geoffrey Ingram Taylor, vol.3Aerodynamics and the mechanics of projectiles and explosion, pp.304-305. Cambridge University Press, Cambridge, 1963.</p> <p>(7) M. Saito, K. Sato, S. Imahori, Experimental study on penetration behaviors of water jet into freon-11 and liquid nitrogen, ANS Proc. National Heat Transfer Conference, Houston, U.S., vol.3, pp.173-183, 1988.</p> <p>(8) R. Meignen, et al, The challenge of modeling fuel-coolant interaction: Part I - Premixing, Nucl. Eng. Des. 280 511-527, 2014.</p> <p>(9) A. Annunziato, et al, FARO TEST L-14 ON FUEL COOLANT INTERACTION AND QUENCHINGComparison Report, Volume I: Analysis of the Results, OECD/CSNI International Standaard Problem 39, 1998.</p> <p>(10) D. Magallon, Characteristics of corium debris bed generated in large-scale fuel-coolant interaction experiments, Nuclear Engineering and Design 236, 1998-2009, 2006.</p>	<p>5. 参考文献</p> <p>[1] K. Moriyama, et al, Steam Explosion Simulation Code JASMINE v.3 User's Guide, JAEA-Data/Code 2008-014, July 2008.</p> <p>[2] 改良型軽水炉のシビアアクシデント対策に係る検討, 独立行政法人 原子力安全基盤機構, 平成21年度</p> <p>[3] 森山 清史 他, 軽水炉シビアアクシデント時の炉外水蒸気爆発による格納容器破損確率の評価, 日本原子力研究開発機構, JAEA-Reserch-2007-072.</p> <p>[4] S. J. BOARD, R. W. HALL, R. S. HALL, Detonation of fuel coolant explosions, Nature254, 319-321, 1975.</p> <p>[5] 大貫 晃 他, 多次元二流体モデル構成方程式評価用コードACE-3Dの開発, JAERI-Data/Code 96-033, 1996年11月</p> <p>[6] G. I. Taylor. The dispersion of jets of metals of low melting point in water. G. K. Batchelor, editor, The scientific papers of Sir Geoffrey Ingram Taylor, vol.3Aerodynamics and the mechanics of projectiles and explosion, pp.304-305. Cambridge University Press, Cambridge, 1963.</p> <p>[7] M. Saito, K. Sato, S. Imahori, Experimental study on penetration behaviors of water jet into freon-11 and liquid nitrogen, ANS Proc. National Heat Transfer Conference, Houston, U.S., vol.3, pp.173-183, 1988.</p> <p>[8] R. Meignen, et al, The challenge of modeling fuel-coolant interaction: Part I - Premixing, Nucl. Eng. Des. 280 511-527, 2014.</p> <p>[9] A. Annunziato, et al, FARO TEST L-14 ON FUEL COOLANT INTERACTION AND QUENCHINGComparison Report, Volume I: Analysis of the Results, OECD/CSNI International Standaard Problem 39, 1998.</p> <p>[10] D. Magallon, Characteristics of corium debris bed generated in large-scale fuel-coolant interaction experiments, Nuclear Engineering and Design 236, 1998-2009, 2006.</p>	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料1）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>添付1 水蒸気爆発時のウォーターハンマーについて</p> <p>炉外において水蒸気爆発が発生した場合、発生した気体によって水塊が急加速を受けながらピストン状に押し上げられ、この水塊衝突による衝撃力が構造物の健全性に影響を及ぼす可能性が考えられる。ウォーターハンマーは、この水塊衝撃と圧力波の2つの効果に分けられるが、ペデスタルにおいては水面の上に気相部があり圧力波は問題とならないため、水塊衝突について以下に考察を示す。</p> <p>この水塊の上昇について、軽水炉のSA時を想定した気泡急成長に伴う水撃力に関する研究（稻坂ら、2004）では容器下部から注入した気泡によって、水位がピストン状に押し上げられ、気泡が水面に達して吹き抜けるまで水塊として上昇する様子が観察されている。</p> <p>水塊による水位上昇は、主に容器の径:Dと初期水位:H₀のアスペクト比(H₀/D)によって整理できることされており、構造物をこの水塊の到達範囲外に配置することにより水撃力の影響を回避できると結論付けている。添付図1-1に実験装置、添付図1-2に水塊の到達範囲の整理結果、添付図1-3に水塊挙動の実験結果を示す。</p> <p>女川2号炉、浜岡4号炉、島根2号炉及び柏崎刈羽6号及び7号炉では、ペデスタル径と初期水位のアスペクト比による無次元水位はそれぞれ0.6、0.5、0.65及び0.2程度である。この知見を適用した場合、添付図1-2より上記のアスペクト比において水塊群到達範囲が最も大きくなるのは島根2号炉のアスペクト比0.65であり、そのときの水塊の上昇を含む最大水位は約7.5m（ペデスタルの径の1.25倍程度）となる。これより、島根2号炉の場合、水塊はペデスタル床面から約7.5mまで上昇する可能性があるが、これはペデスタル床面からのRPV底部高さ約9.0mよりも低いことから、RPV支持機能の健全性に与える影響はないといえる。</p> <p>本実験では、水蒸気爆発時の水塊運動の主要パラメータとして、容器径、初期水位、気泡圧力を変更したケースについて実験を実施している。これらの実験パラメータ範囲の実機条件への適用性は以下のとおりである。</p> <p>容器径については、大型容器（内径1.0m）と小型容器（内径0.428m）の実験を行い、容器径のスケール効果を考慮している。実験結果より、容器径で規格化した無次元水面上昇距離は、小型容器と大型容器で同一のアスペクト比条件における実験結果の観察結果から、ほぼ一致すると評価されている。添付図1-2の水塊到達範囲の実験相関式は、これらの実験装置のデータより整理されたものである。したがって、実機の格納容器下部領域の径は本実験装置の容器径よりも大きくなるが、実験相関式は容器のスケール効果を考慮しており、実機条件にも適用できると考えられる。</p> <p>また、この実験では、圧縮空気を水張り容器の底部から供給して水蒸気爆発による気泡運動の水位上昇への影響を調査しているが、実機では必ずしも底部から気泡が成長を始めるわけではない。しかしながら、底部から供給される気泡は一次元軸方向への運動が支配的となる一方で、実機では蒸気泡がより三次元的に運動できるため、軸方向への水位上昇を評価する観点では、この実験方法は実機と比較して保守的であると考えられる。</p> <p>初期水位は、無次元初期水位を変更したケース（0.6、0.8、1.0、1.2、1.4）の実験を行っているが、実験の実水位は最大1.4m（容器径1.0mの場合）となる。実機条件では、実験条件の実水位よ</p>	<p>【参考のため泊の補足12を再掲】</p> <p>炉外において水蒸気爆発が発生した場合、発生した気体によって水塊が急加速を受けながらピストン状に押し上げられ、この水塊衝突による衝撃力が構造物の健全性に影響を及ぼす可能性が考えられる。ウォーターハンマーは、この水塊衝撃と圧力波の2つの効果に分けられるが、原子炉下部キャビティにおいては水面の上に気相部があり圧力波は問題とならないため、水塊衝突について以下に考察を示す。</p> <p>この水塊の上昇について、軽水炉のSA時を想定した気泡急成長に伴う水撃力に関する研究（稻坂ら、2004）では容器下部から注入した気泡によって、水位がピストン状に押し上げられ、気泡が水面に達して吹き抜けるまで水塊として上昇する様子が観察されている。</p> <p>この実験の2.0MPaの圧力条件は実機炉心相当で約11tの落下溶融炉心による蒸気発生量に対応するとしている¹。一方で、泊3号炉を想定した解析条件（添付資料7.2.3.1、別紙）では、溶融炉心の原子炉容器外への放出後、溶融炉心重量は百数十秒で約11tに達するが、水蒸気爆発が約0.6秒で生じることを考慮すれば、この実験条件の設定は泊3号炉で生じる事象よりも桁違いで大きな気体の発生を想定している。また、この実験研究は空気を対象としたものであるが、水蒸気を対象とした場合には、蒸気泡に対する凝縮効果のため、水塊の上昇と水撃力が抑制されるとする知見がある（稻坂ら、2007）。</p> <p>よって、泊3号炉において大規模な水蒸気爆発が発生する可能性は極めて小さいと考えられるが、以下の通り、水蒸気爆発が発生した場合においても、発生した気体によって水塊が急加速を受けながらピストン状に押し上げられるとは考え難い。</p> <p>図1は泊3号炉を想定した解析に基づき、原子炉容器底部にかかる合計荷重をJASMINEで評価した結果である。ピーク荷重は約2.6×10^6N（=約260t）であり、原子炉容器の自重（約720t）よりも十分小さく原子炉容器を上昇させるような影響はないことが確認できる。</p>	<p>※PWRでは参考文献からウォーターハンマーの影響について考察しているが、泊では爆発規模の観点から同参考文献は適用範囲外である。したがって、同等の説明とするために泊では個別解析を基に定量的な資料とした。個別解析を根拠とした説明としているため、本説明は補足12に掲載している。参考のため泊欄には泊補足12を再掲</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料1）



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>り高くなると想定される。しかし、初期水位と水位上昇の関係は、容器径で規格化された無次元初期水位（容器径と初期水位の比）及び無次元水塊到達範囲（容器径と水位上昇の比）で整理される（添付図1-2）。この無次元水位でみると実機条件は、実験範囲にあり、実機条件に適用できると考えられる。</p> <p>気泡の圧力条件は、気泡圧力を変更したケース（0.5MPa, 1.0MPa, 2.0MPa）を行っている。実験結果より、圧力が大きくなると気泡が吹き抜けやすくなり、水塊が押し上げられる範囲は圧力に依存しなくなる傾向がある。このため、高圧条件（10MPa以上）での水塊到達範囲はほぼ同じになるとされている。これより、実機での水蒸気爆発では、実験条件よりも圧力が高くなることが想定されるが、添付図1-2の水塊到達範囲は実機条件にも適用できると考えられる。</p> <p>なお、この実験の圧力条件は実機における落下溶融炉心の重量を想定して設定されており、2.0MPaの圧力条件は実機炉心相当で約11tの落下溶融炉心による蒸気発生量に対応するとしている¹。表2-4に示す実機を想定した解析条件では、溶融炉心のR P V外への放出後、溶融炉心重量は数秒で約11tに達するが、水蒸気爆発が1秒前後で生じることを考慮すれば、この実験条件の設定は実機で生じる事象と同程度のオーダーであると考えられる。</p> <p>また、この実験研究は空気を対象としたものであるが、水蒸気を対象とした場合には、蒸気泡に対する凝縮効果のため、水塊の上昇と水撃力が抑制されるとする知見がある（稻坂ら、2007）。</p> <p>以上より、本実験結果による水塊運動の範囲の結果は、実機条件でも適用できると考えられる。</p> <p>【参考文献】</p> <p>(1) 稲坂, 安達, 汐崎, 綾, 成合, 2004. 「軽水炉のシビアアクシデント時における気泡急成長による水撃力の研究」, 海上技術安全研究報告書 第4巻 第3号, p.323-343. (2) 稲坂, 安達, 村田, 綾, 2007. 「軽水炉のシビアアクシデント時における蒸気急発生による水撃力」, 日本原子力学会和文論文誌 6, p.289-297.</p> <p>1 溶融炉心の潜熱及び比熱をそれぞれ323kJ/kg, 0.526kJ/(Kg-K)として、実験体系における空気容量と同等の蒸気発生量となる溶融炉心重量を概算し、実験体系と実機の空間スケール（～1/10スケール）の違いを踏まえて算出（稻坂ら, 2004）</p>	<p>【参考文献】</p> <p>(1) 稲坂, 安達, 汐崎, 綾, 成合, 2004. 「軽水炉のシビアアクシデント時における気泡急成長による水撃力の研究」, 海上技術安全研究報告書 第4巻 第3号, p.323-344. (2) 稲坂, 安達, 村田, 綾, 2007. 「軽水炉のシビアアクシデント時における蒸気急発生による水撃力」, 日本原子力学会和文論文誌 Vol.6 No.3, p.289-297.</p> <p>1 溶融炉心の潜熱及び比熱をそれぞれ323kJ/kg, 0.526kJ/(Kg-K)として、実験体系における空気容量と同等の蒸気発生量となる溶融炉心重量を概算し、実験体系と実機の空間スケール（～1/10スケール）の違いを踏まえて算出（稻坂ら, 2004）</p> <p>【再掲終了】</p>	

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料1）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 		

添付図 1-1 水撃実験装置（上：大型容器、下：小型容器）（稻坂ら、2004）

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料1）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>添付図 1-2 水塊がコヒーレント性を保ったまま上昇する範囲 (稲坂ら, 2004)</p>		
<p>添付図 1-3 気泡の成長と水塊挙動の実験結果 ($P_0=0.5\text{MPa}$, $H_0^*=0.6$) (稲坂ら, 2004)</p>		

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料1）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																										
<p>添付2 水蒸気爆発実験と実プラントの水蒸気爆発評価におけるエネルギー変換効率の比較について</p> <p>1. はじめに 水蒸気爆発時の発生エネルギーを議論するうえで、デブリの持つ熱エネルギーが機械的エネルギーに変換されるエネルギー変換効率は重要なパラメータであり、各研究機関で実施された水蒸気爆発実験においても、実験時に確認されたパラメータに基づきエネルギー変換効率が評価されている。また、水蒸気爆発解析において、粗混合過程、爆発過程の解析モデルの妥当性を確認するためのベンチマークの一つとして、実験時に確認されているエネルギー変換効率との比較が実施されている。 本資料では、水蒸気爆発実験と実プラントの水蒸気爆発評価におけるエネルギー変換効率の比較結果をまとめる。</p> <p>2. 水蒸気爆発実験でのエネルギー変換効率 (1) エネルギー変換効率について 一般的には以下の式①によりエネルギー変換効率は評価されている。 ① エネルギー変換効率(%) = 機械的エネルギー / デブリの持つ熱エネルギー × 100 機械的エネルギー：試験容器内の温度、圧力挙動からの評価、構造材への荷重評価等より機械的エネルギーを評価 デブリの持つ熱エネルギー：落下させる全デブリ質量、温度、比熱からデブリの持つ保有エネルギーを評価 上式①に基づくエネルギー変換効率は、粗混合過程と爆発過程の二つのプロセスが影響するパラメータとして扱う必要がある。粗混合過程は、落下デブリ質量に対して、デブリ注入速度、プール水位等といった実験条件が、粗混合融体質量に大きく影響する。一方、爆発過程は、粗混合粒子の微細化から爆発的な伝熱挙動といった物理現象であるため、体系等の実験条件の影響は低いと考えられる。 したがって、以下の式②により定義されたエネルギー変換効率を用いることで、実験条件の影響を小さくできると考える。 ② エネルギー変換効率(%) = 機械的エネルギー / 粗混合融体の持つ熱エネルギー × 100 粗混合融体の持つ熱エネルギー：温度がデブリ融点以上かつボイド率0.75%以下の領域に存在する融体質量のエネルギー (2) TROI 実験におけるエネルギー変換効率 U02 デブリを用いた水蒸気爆発実験において、比較的高いエネルギー変換効率が確認されているTROI実験を対象に式②でエネルギー変換効率を評価した結果を添付表2-1に示す。 添付表2-1 TROI実験におけるエネルギー変換効率</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>TS1</th><th>TS2</th><th>TS3</th><th>TS4</th><th>TS6</th><th>備考</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>式①</td><td>0.12%</td><td>0.28%</td><td>0.22%</td><td>0.35%</td><td>0.66%</td><td>参考文献(1)より</td></tr> <tr> <td>式②</td><td>0.36%</td><td>0.81%</td><td>0.54%</td><td>1.25%</td><td>2.49%</td><td>参考文献(2)より</td></tr> </tbody> </table>		TS1	TS2	TS3	TS4	TS6	備考	式①	0.12%	0.28%	0.22%	0.35%	0.66%	参考文献(1)より	式②	0.36%	0.81%	0.54%	1.25%	2.49%	参考文献(2)より	<p>添付1 水蒸気爆発実験と実プラントの水蒸気爆発評価におけるエネルギー変換効率の比較について</p> <p>1. はじめに 水蒸気爆発時の発生エネルギーを議論するうえで、デブリの持つ熱エネルギーが機械的エネルギーに変換されるエネルギー変換効率は重要なパラメータであり、各研究機関で実施された水蒸気爆発実験においても、実験時に確認されたパラメータに基づきエネルギー変換効率が評価されている。また、水蒸気爆発解析において、粗混合過程、爆発過程の解析モデルの妥当性を確認するためのベンチマークの一つとして、実験時に確認されているエネルギー変換効率との比較が実施されている。 本資料では、水蒸気爆発実験と実プラントの水蒸気爆発評価におけるエネルギー変換効率の比較結果をまとめる。</p> <p>2. 水蒸気爆発実験でのエネルギー変換効率 (1) エネルギー変換効率について 一般的には以下の式①によりエネルギー変換効率は評価されている。 ① エネルギー変換効率(%) = 機械的エネルギー / デブリの持つ熱エネルギー × 100 機械的エネルギー：試験容器内の温度、圧力挙動からの評価、構造材への荷重評価等より機械的エネルギーを評価 デブリの持つ熱エネルギー：落下させる全デブリ質量、温度、比熱からデブリの持つ保有エネルギーを評価 上式①に基づくエネルギー変換効率は、粗混合過程と爆発過程の二つのプロセスが影響するパラメータとして扱う必要がある。粗混合過程は、落下デブリ質量に対して、デブリ注入速度、プール水位等といった実験条件が、粗混合融体質量に大きく影響する。一方、爆発過程は、粗混合粒子の微細化から爆発的な伝熱挙動といった物理現象であるため、体系等の実験条件の影響は低いと考えられる。 したがって、以下の式②により定義されたエネルギー変換効率を用いることで、実験条件の影響を小さくできると考える。 ② エネルギー変換効率(%) = 機械的エネルギー / 粗混合融体の持つ熱エネルギー × 100 粗混合融体の持つ熱エネルギー：温度がデブリ融点以上かつボイド率0.75%以下の領域に存在する融体質量のエネルギー (2) TROI 実験におけるエネルギー変換効率 U02 デブリを用いた水蒸気爆発実験において、比較的高いエネルギー変換効率が確認されているTROI実験を対象に式②でエネルギー変換効率を評価した結果を表1に示す。</p> <table border="1"> <caption>表1 TROI実験におけるエネルギー変換効率</caption> <thead> <tr> <th></th><th>TS1</th><th>TS2</th><th>TS3</th><th>TS4</th><th>TS6</th><th>備考</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>式①</td><td>0.12%</td><td>0.28%</td><td>0.22%</td><td>0.35%</td><td>0.66%</td><td>参考文献[1]より</td></tr> <tr> <td>式②</td><td>0.36%</td><td>0.81%</td><td>0.54%</td><td>1.25%</td><td>2.49%</td><td>参考文献[2]より</td></tr> </tbody> </table>		TS1	TS2	TS3	TS4	TS6	備考	式①	0.12%	0.28%	0.22%	0.35%	0.66%	参考文献[1]より	式②	0.36%	0.81%	0.54%	1.25%	2.49%	参考文献[2]より	<p>※泊は補足6を改めて参考資料JASMINEの添付1として記載</p>
	TS1	TS2	TS3	TS4	TS6	備考																																						
式①	0.12%	0.28%	0.22%	0.35%	0.66%	参考文献(1)より																																						
式②	0.36%	0.81%	0.54%	1.25%	2.49%	参考文献(2)より																																						
	TS1	TS2	TS3	TS4	TS6	備考																																						
式①	0.12%	0.28%	0.22%	0.35%	0.66%	参考文献[1]より																																						
式②	0.36%	0.81%	0.54%	1.25%	2.49%	参考文献[2]より																																						

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料1）

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由												
<p>3. 実プラントの水蒸気爆発評価におけるエネルギー変換効率との比較</p> <p>実プラントの水蒸気爆発評価結果に基づき式①と式②より算出したエネルギー変換効率を添付表2-2にまとめる。</p> <p>ここで、TROI 実験並びに実プラントの条件におけるジェットの分裂長を評価した結果、TROI 実験 (TS1～TS4, TS6) の実験条件におけるジェット分裂長は約 1m であり、プール水位は 1m であるため、TS1～TS4, TS6 はプール底部到達までにジェットがほぼ完全に分裂すると推測される。また、ABWR プラント実機体系におけるジェット分裂長は、約 4～5m であり、7m 水位ではジェットが完全に分裂すると推測される。</p> <p>したがって、ジェットがほぼ完全に分裂する条件となっている TS1～TS4, TS6 と ABWR プラント実機体系 7m 水位条件について、式②によるエネルギー変換効率で比較を行うと、TS1～TS4, TS6 にて確認されたエネルギー変換効率を ABWR プラント実機体系が上回る結果となることが確認できた。</p> <p>上記より ABWR プラント実機体系における JASMINE 解析においては、同等の条件の実験と比較するとエネルギー変換効率は保守的な結果を与えていることが確認できた。</p> <p>添付表 2-2 ABWR プラント実機体系におけるエネルギー変換効率</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>水位 7m</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>式①</td><td>0.8%</td></tr> <tr> <td>式②</td><td>3.0%</td></tr> </tbody> </table>		水位 7m	式①	0.8%	式②	3.0%	<p>3. 実プラントの水蒸気爆発評価におけるエネルギー変換効率との比較</p> <p>実プラントの水蒸気爆発評価結果に基づき式①と式②より算出したエネルギー変換効率を表2にまとめる。</p> <p>ここで、TROI 実験並びに実プラントの条件におけるジェットの分裂長を評価した結果、TROI 実験 (TS1～TS4, TS6) の実験条件におけるジェット分裂長は約 1m であり、プール水位は 1m であるため、TS1～TS4, TS6 はプール底部到達までにジェットがほぼ完全に分裂すると推測される。また、泊3号の水蒸気爆発評価におけるジェット分裂長は、約 1.4m であり、原子炉下部キャビティに 4.1m の水張りがされている場合、原子炉下部キャビティ床面到達までにジェットが完全に分裂されることが推定される。</p> <p>したがって、実験条件の影響の小さい式②によるエネルギー変換効率で比較を行うと、TS1～TS4, TS6 にて確認されたエネルギー変換効率を泊3号の水蒸気爆発評価が上回る結果となることが確認できた。</p> <p>上記より泊3号の水蒸気爆発評価においては、同等の条件の実験と比較するとエネルギー変換効率は保守的な結果を与えていることが確認できた。</p> <p>表2 泊3号の水蒸気爆発評価におけるエネルギー変換効率</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>水位 4.1m</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>式①</td><td>約 2.5%</td></tr> <tr> <td>式②</td><td>約 3.3%</td></tr> </tbody> </table>		水位 4.1m	式①	約 2.5%	式②	約 3.3%	
	水位 7m													
式①	0.8%													
式②	3.0%													
	水位 4.1m													
式①	約 2.5%													
式②	約 3.3%													
<p>4. 参考文献</p> <p>(1) NEA/CSNI/R(2014)15, OECD/SERENA Project Report Summary and Conclusions</p> <p>(2) 堀田, 森田, 梶本, 丸山, 2017. 「JASMINE Version 3 による溶融燃料-冷却材相互作用 SERENA2 実験解析」, 日本原子力学会和文論文誌 (2017)</p>	<p>4. 参考文献</p> <p>[1] NEA/CSNI/R (2014) 15, OECD/SERENA Project Report Summary and Conclusions</p> <p>[2] 堀田, 森田, 梶本, 丸山. 「JASMINE Version 3 による溶融燃料-冷却材相互作用 SERENA2 実験解析」, 日本原子力学会和文論文誌 (2017)</p>													

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料2）

赤字	設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字	記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字	記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線	従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉 LS-DYNA	泊発電所3号炉 <u>LS-DYNA</u> コード	参考理由
参考資料3	参考資料2	※資料の記載が先行と同等であることを確認するため、先行の記載を参考とした
1.はじめに	1.はじめに	
2.適用対象事象及び適用実績	2.適用対象事象及び適用実績	
3.解析モデルと解析結果の例示	3.解析モデルと解析結果の例示	
3.1 計算要素	3.1 計算要素	
3.2 境界条件	3.2 境界条件	
3.3 材料モデル	3.3 材料モデル	
3.4 爆発源の設定方法	3.4 衝撃圧力の設定方法	
3.5 解析フロー	3.5 解析フロー	
3.6 入出力	3.6 入出力	
3.7 解析結果の例示	3.7 解析結果の例示	
4.解析結果の検証	4.解析結果の検証	
5.参考文献	5.参考文献	
添付1 運動エネルギーから圧力として伝わる時の考え方について		PWRではJASMINEで圧力まで解析するため、該当する資料は不要
添付2 反射波の考慮について	添付1 反射波の考慮について	
添付3 ベデスタル構造応答評価における判定基準について	添付2 原子炉下部キャビティ構造応答評価における判定基準について	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料2）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>1. はじめに</p> <p>本資料は、格納容器破損防止に関する重大事故対策の有効性評価（以下、「有効性評価」と称す。）において、格納容器破損モード「原子炉圧力容器外の溶融燃料・冷却材相互作用」（以下、「FCI」と称す。）に対して参考として示した水蒸気爆発の発生を仮定した場合の格納容器の健全性への影響評価に適用するコードのうち、LS-DYNAコードについて、</p> <ul style="list-style-type: none"> ・適用対象事象及び適用実績 ・解析モデルと解析結果の例示 ・解析結果の検証 <p>に関してまとめたものである。</p> <p>なお、JASMINEコードの計算結果をインプットする必要があるが、このJASMINEコードに対する説明は別資料（解析コード（JASMINE）説明資料（参考資料））にて行う。</p>	<p>1. はじめに</p> <p>本資料は、格納容器破損防止に関する重大事故対策の有効性評価（以下、「有効性評価」と称す。）において、格納容器破損モード「原子炉圧力容器外の溶融燃料・冷却材相互作用」（以下、「FCI」と称す。）に対して参考として示した水蒸気爆発の発生を仮定した場合の原子炉格納容器の健全性への影響評価に適用するコードのうち、LS-DYNAコードについて、</p> <ul style="list-style-type: none"> ・適用対象事象及び適用実績 ・解析モデルと解析結果の例示 ・解析結果の検証 <p>に関してまとめたものである。</p> <p>なお、JASMINEコードの計算結果をインプットする必要があるが、このJASMINEコードに対する説明は別資料（解析コード（JASMINE）説明資料（参考資料））にて行う。</p>	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料2）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>2. 適用対象事象及び適用実績</p> <p>LS-DYNAコードは、原子炉圧力容器外においてFCIによる水蒸気爆発の発生を想定した場合、圧力容器の支持構造物であるペデスタルへの荷重を評価し、その健全性を確認することを目的として使用する。</p> <p>(1) 適用対象事象</p> <p>シビアアクシデント発生時に原子炉圧力容器の破損を想定する場合、溶融炉心・コンクリート相互作用の緩和策として、格納容器下部への水張りが実施される。原子炉圧力容器から溶融炉心が落下した場合において、この格納容器下部の冷却水と溶融炉心の接触による水蒸気爆発事象発生の可能性は、これまでの知見からも極めて低いと考えられる。しかしながら、水蒸気爆発が発生した場合についても考慮し、原子炉格納容器の健全性に対する影響を確認しておくことは、原子炉格納容器下部への水張り等の格納容器破損防止対策の適切性を確認する上でも有益な参考情報になると考える。</p> <p>この炉外におけるFCIによる水蒸気爆発発生時の評価は、水蒸気爆発解析コードJASMINEにより実施し、水蒸気爆発現象に伴う流体の圧力及び運動エネルギー並びに融体デブリの振る舞いを評価する。</p> <p>LS-DYNAコードでは、このJASMINEコードによって得られた評価結果に基づき、水蒸気爆発発生時の爆発源の状態を入力条件として与え、流体中を伝播する圧力波がペデスタル構造材に荷重として作用する構造応答を評価する。</p> <p>(2) 適用実績</p> <p>LS-DYNAコードは、ローレンスリバモア国立研究所(LLNL)で開発されたDYNA3Dコードに基づき、リバモアソフトウェアテクノロジー社(LSTC)が開発した汎用有限要素解析コードである^[1]。</p> <p>DYNA3Dコードは、重量物の構造材衝撃問題を対象として開発されており、衝撃波による非線形動的応答評価を目的とするため、陽解法による解析を採用している。LS-DYNAコードは、自動車の衝突安全解析への適用を目的として開発されており、DYNA3Dと同様に、衝撃問題に対して陽解法を適用する。</p> <p>LS-DYNAコードは、自動車製造分野への適用を主目的として開発されているが、時間と共に接触条件や構造物形状が変化するような非線形解析が可能であり、衝撃や爆発的燃焼による圧力伝播、構造物の塑性歪み、健全性の解析に対応している。このため、自動車産業に限らず、航空宇宙、防衛、電気機器、建設・土木分野等にも応用されており、原子炉圧力容器外において水蒸気爆発が発生した際のペデスタル構造材への荷重応答評価にも適していると言える。</p> <p>原子力分野における爆発及び爆轟に伴う衝撃荷重の構造材応答評価にLS-DYNAコードを適用した例について概要を以下に示す。</p> <p>a. BWR配管における混合ガス（水素・酸素）の燃焼による配管健全性評価^[2]</p> <p>BWR配管の主蒸気の放射線分解により生じる可燃性混合ガス（水素・酸素）の燃焼による配管内での爆轟を模擬した強度試験に対し、LS-DYNAコードにより試験模擬解析を実施している。LS</p>	<p>2. 適用対象事象及び適用実績</p> <p>LS-DYNAコードは、原子炉容器外においてFCIによる水蒸気爆発の発生を想定した場合、原子炉容器の支持構造物である原子炉下部キャビティ壁への荷重を評価し、その健全性を確認することを目的として使用する。</p> <p>(1) 適用対象事象</p> <p>シビアアクシデント発生時に原子炉容器の破損を想定する場合、溶融炉心・コンクリート相互作用の緩和策として、原子炉格納容器下部への水張りが実施される。原子炉容器から溶融炉心が落下した場合において、この原子炉格納容器下部の冷却水と溶融炉心の接触による水蒸気爆発事象発生の可能性は、これまでの知見からも極めて低いと考えられる。しかしながら、水蒸気爆発が発生した場合についても考慮し、原子炉格納容器の健全性に対する影響を確認しておくことは、原子炉格納容器下部への水張り等の格納容器破損防止対策の適切性を確認する上でも有益な参考情報になると考える。</p> <p>この炉外におけるFCIによる水蒸気爆発発生時の評価は、水蒸気爆発解析コードJASMINEにより実施し、水蒸気爆発現象に伴う流体の圧力及び運動エネルギー並びに融体デブリの振る舞いを評価する。</p> <p>LS-DYNAコードでは、このJASMINEコードによって得られた評価結果に基づき、水蒸気爆発発生時の原子炉下部キャビティ壁に作用する圧力履歴を入力条件として与え、原子炉下部キャビティ壁の構造応答を評価する。</p> <p>(2) 適用実績</p> <p>LS-DYNAコードは、ローレンスリバモア国立研究所(LLNL)で開発されたDYNA3Dコードに基づき、リバモアソフトウェアテクノロジー社(LSTC)が開発した汎用有限要素解析コードである^[1]。</p> <p>DYNA3Dコードは、重量物の構造材衝撃問題を対象として開発されており、衝撃波による非線形動的応答評価を目的とするため、陽解法による解析を採用している。LS-DYNAコードは、自動車の衝突安全解析への適用を目的として開発されており、DYNA3Dと同様に、衝撃問題に対して陽解法を適用する。</p> <p>LS-DYNAコードは、自動車製造分野への適用を主目的として開発されているが、時間と共に接触条件や構造物形状が変化するような非線形解析が可能であり、衝撃や爆発的燃焼による圧力伝播、構造物の塑性歪み、健全性の解析に対応している。このため、自動車産業に限らず、航空宇宙、防衛、電気機器、建設・土木分野等にも応用されており、原子炉容器外において水蒸気爆発が発生した際の原子炉下部キャビティ壁への荷重応答評価にも適していると言える。</p> <p>原子力分野における爆発、爆轟及び飛来物の衝突に伴う衝撃荷重の構造材応答評価にLS-DYNAコードを適用した例について概要を以下に示す。</p> <p>a. 竜巻飛来物の衝突による原子力施設防護対策評価^[3]</p> <p>この研究は原子力発電所施設等における竜巻防護施設の鋼板試験体に竜巻飛来物の一つである鋼製パイプを衝突させる鋼板貫通試験に対して、LS-DYNAコードによる試験模擬解析を実施している。耐</p>	<p>原子炉容器支持構造の相違による</p> <p>炉型の相違により適用事例が異なる</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料2）

赤字	設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字	記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字	記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容	

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>- D Y N A コードによる強度解析は、試験体の周方向ひずみを良好に再現することが確認されている。</p> <p>b. 原子力発電施設等に係る構造物の爆発衝撃挙動解析^[3]</p> <p>この研究は原子力発電所施設等での爆発衝撃荷重に対する構造物の堅牢性を評価するための解析モデルを構築する目的で実施されており、水中爆轟バブル挙動解析手法の確立と地中に設置された構造物の衝撃荷重に対する挙動評価手法の確立を主課題として検討されている。L S - D Y N A コードによるこれらの課題に対する評価の結果、水中爆轟バブル挙動については、必要な時間スケールでの解析が適切に実施できることが確認され、地中構造物に対する堅牢性評価については、試験結果とトレース解析の比較から、爆発衝撃問題に対する解析モデルが構築可能であるとの知見が得られている。</p> <p>3. 解析モデルと解析結果の例示</p> <p>L S - D Y N A コードは、構造物などの大変形応答を解析するための非線形動的構造解析ソフトウェアであり、静的問題から準静的な塑性加工問題、波動の伝播を考慮するような衝撃問題などの解析が可能である。時刻歴応答解析では、時間積分に中央差分による収束計算が不要な陽解法を用いて解析するため、落下・衝突のような非線形性の強い問題でも解が発散せず、安定して解が得られる。</p> <p>また L S - D Y N A コードの使用実績としては、自動車・航空宇宙・造船などの産業で製品の安全性対応や高品質化などに幅広く活用されている。</p> <p>陽解法の特徴は、着目している要素の隣接する過去の要素情報しか現在の状態に影響を与えないということである。したがって衝撃解析では、波動の伝搬速度である音速 c が重要な意味を持っており、いま着目する要素（要素サイズ Δe）で、音速 c の影響による現象を陽解法で安定に実行するためには、時間積分の刻み幅 (Δt) に Courant 条件と言われる制約がある。</p> $\Delta t = \frac{\Delta e}{c}$ <p>ここで連続体が構造体の場合、ヤング率 E、密度 ρ とすると、構造体内での音速 c は、</p> $c = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$ <p>連続体が流体の場合、体積弾性率 K、密度 ρ とすると、流体内での音速 c は、</p> $c = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$	<p>貫通防護設計評価手法として、解析で得られた、飛来物の衝突荷重により鋼板に生じる相当塑性ひずみと SA ガイドラインで提案されている局所的な破損のひずみ制限値を比較する手法が有用であることが確認されており、L S - D Y N A コードによる耐貫通性能問題への適用が可能であるとの知見が得られている。</p> <p>b. 原子力発電施設等に係る構造物の爆発衝撃挙動解析^[3]</p> <p>この研究では、原子力発電所施設等での爆発衝撃荷重に対する構造物の堅牢性を評価するための解析モデルを構築する目的で実施されており、水中爆轟バブル挙動解析手法の確立と地中に設置された構造物の衝撃荷重に対する挙動評価手法の確立を主課題として検討されている。L S - D Y N A コードによるこれらの課題に対する評価の結果、水中爆轟バブル挙動については、必要な時間スケールでの解析が適切に実施できることが確認され、地中構造物に対する堅牢性評価については、試験結果とトレース解析の比較から、爆発衝撃問題に対する解析モデルが構築可能であるとの知見が得られている。</p> <p>3. 解析モデルと解析結果の例示</p> <p>L S - D Y N A コードは、構造物などの大変形応答を解析するための非線形動的構造解析ソフトウェアであり、静的問題から準静的な塑性加工問題、波動の伝播を考慮するような衝撃問題などの解析が可能である。時刻歴応答解析では、時間積分に中央差分による収束計算が不要な陽解法を用いて解析するため、落下・衝突のような非線形性の強い問題でも解が発散せず、安定して解が得られる。</p> <p>また L S - D Y N A コードの使用実績としては、自動車・航空宇宙・造船などの産業で製品の安全性対応や高品質化などに幅広く活用されている。</p> <p>陽解法の特徴は、着目している要素の隣接する過去の要素情報しか現在の状態に影響を与えないということである。したがって衝撃解析では、波動の伝搬速度である音速 c が重要な意味を持っており、いま着目する要素（要素サイズ Δe）で、音速 c の影響による現象を陽解法で安定に実行するためには、時間積分の刻み幅 (Δt) に Courant 条件と言われる制約がある。</p> $\Delta t = \frac{\Delta e}{c}$ <p>ここで連続体が構造体の場合、ヤング率 E、密度 ρ とすると、構造体内での音速 c は、</p> $c = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$	
		解析手法の相違により、流体内での音速は使用しない

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料2）

赤字	設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字	記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字	記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容	

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
$c = \sqrt{\frac{K}{\rho}}$ <p>である。FCI時の構造応答解析で取扱う連続体のおよその音速cは、鋼材で5000m/s、コンクリートで3400m/s、水中で1500m/s、空气中で330m/sである。</p> <p>LS-DYNAコードでは、時間積分の刻み幅Δtを、すべての要素で決定される時間増分の中で最小のものを自動的に用いている。</p> <p>3.1 計算要素</p> <p>一般的に連続体（流体・固体）を記述するための手法的な観点から分類すると、LS-DYNAコードでは以下の3種類がある。このうちALE要素を用いた手法は、流体構造連成解析手法としては、LS-DYNAコードでは最も実績があるもの一つである。各要素の概念を図3-1に示す。</p> <p>(a) Euler要素 空間に固定した座標を用い、各瞬間における速度、圧力などの物理量の変化の様子を空間座標と時間の関数として記述する。（メッシュの中を物質が移動）流体の場合、特定箇所を追跡し、その位置を確認することが難しいことから、Euler要素を用いることが一般的である。</p> <p>(b) Lagrange要素 物質の位置、速度、圧力などの物理量の時間変化と共に座標が変形する。境界面が移動または変形しても、メッシュが追従するので主として固体に対して適用性がある。</p> <p>(c) ALE要素 Euler要素とLagrange要素の中間的な座標を用いる。物体の変形や流動とは無関係に任意に動かすことのできる参照座標系を用いて連続体の運動を記述する方法。Euler要素では移動境界を表現するには特別な工夫を必要とするが、ALE要素では、移動境界を比較的容易に表せる。また、幾何形状から分類すると、以下の代表的な2種類がある。</p> <p>(d) Solid要素 標準的な三次元体積要素。8節点6面体Solid要素や6節点5面体Solid要素などがある。</p> <p>(e) Shell要素 三次元モデルでは、3節点あるいは4節点の薄板シェル要素として、板厚方向の寸法がそれ以外の寸法よりもきわめて小さい構造物をモデル化するのに使用される。二次元モデルでは、平面ひずみ要素や軸対称要素などに使用される。</p> <p>LS-DYNAコードでは、三次元のペデスタルの構造応答の観点から、構造材に力を伝える流体にはALE Solid要素、構造材にはLagrange Solid要素を用いる。構造材の各メッシュ分割は、ペデスタルの壁厚方向、周方向及び高さ方向に十分に解析精度を確保できるサイズとする。流体側のメッシュサイズは、力のやり取りの関係から構造側と同サイズにすることが推奨されていることから、流体と構造の連成境界面では同サイズとなるように設定する。</p>	<p>泊発電所3号炉</p> <p>である。FCI時の構造応答解析で取扱う連続体のおよその音速cは、鋼材で5000m/s、コンクリートで3400m/sである。</p> <p>LS-DYNAコードでは、時間積分の刻み幅Δtを、すべての要素で決定される時間増分の中で最小のものを自動的に用いている。</p> <p>3.1 計算要素</p> <p>LS-DYNAコードでは、構造物を記述する一般的な手法としてLagrange要素を用いる。また、原子炉下部キャビティの3次元的な幾何形状をモデル化するためにSolid要素、Shell要素を用いる。各要素の概要を以下に示す。</p> <p>(a) Lagrange要素 物質の位置、速度、圧力などの物理量の時間変化と共に座標が変形する。境界面が移動または変形しても、メッシュが追従するので主として固体に対して適用性がある。</p> <p>(b) Solid要素 標準的な三次元体積要素。8節点6面体Solid要素や6節点5面体Solid要素などがある。</p> <p>(c) Shell要素 三次元モデルでは、3節点あるいは4節点の薄板シェル要素として、板厚方向の寸法がそれ以外の寸法よりもきわめて小さい構造物をモデル化するのに使用される。二次元モデルでは、平面ひずみ要素や軸対称要素などに使用される。</p> <p>構造材の各メッシュ分割は、原子炉下部キャビティ壁の壁厚方向、周方向及び高さ方向に十分に解析精度を確保できるサイズとする。</p>	<p>解析手法の相違により、流体内での音速は使用しない</p> <p>解析手法の相違により、流体を記述する要素は使用しない</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料2）




赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
流体や固体の連続体の挙動を記述する基礎式としては、連続の式（質量保存則）・運動方程式（運動量保存則）・エネルギー保存式の3式が必要となる。この3式と物質の性質を表現するための状態方程式や材料構成式とが連立して解かれることにより、連続体の運動、すなわち、流体と固体の移動、変形及び動的相互作用を求めることできる。数値解法上は、有限要素法による空間の離散化・中心差分に基づく、陽解法と呼ばれる極めて微少な時間幅で数値的に積分する方法が用いられている。	固体の連続体の挙動を記述する基礎式としては、連続の式（質量保存則）・運動方程式（運動量保存則）・エネルギー保存式の3式が必要となる。この3式と物質の性質を表現するための材料構成式とが連立して解かれることにより、連続体の運動、すなわち、固体の移動、変形を求めることできる。数値解法上は、有限要素法による空間の離散化・中心差分に基づく、陽解法と呼ばれる極めて微少な時間幅で数値的に積分する方法が用いられている。	原子炉 容器支持構造の相違 解析手法の相違により、流体はモデル化しない

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料2）



赤字	設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字	記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字	記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容	

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 <p>(a) Euler 要素の概念</p>  <p>(b) Lagrange 要素の概念</p>  <p>初期 メッシュ変形 メッシュを初期位置に戻す</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Lagrangian ステップ 通常の構造解析と同様に計算する</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Advection(移流) ステップ 時間を進めず、メッシュを初期位置に戻し、物理量をマッピングする</p> </div> <p>(c) ALE 要素の概念</p> <p>図 3-1 各要素タイプの概念</p>		解析手法の相違により、流体はモデル化しない

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料2）


赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>3.2 境界条件</p> <p>原子炉圧力容器を支持するペデスタル内のリブ配置構造を考慮して、解析モデルは三次元体系とする。図3-2に示すようにペデスタル基部はPCV底部コンクリート内に埋没されており、構造的には剛体と見なせることから、図3-3に示すFCI解析時の拘束条件として、PCV底部コンクリート内に埋没しているペデスタル鋼板は完全拘束とする。</p>  <p>図3-2 ペデスタルの設置構造</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>本資料のうち、枠囲み部分は商業機密に属しますので公開できません。</p> </div>	<p>3.2 境界条件</p> <p>原子炉容器を支持する原子炉下部キャビティ壁の構造を考慮して、解析モデルは三次元体系とする。図3-1に示すように原子炉下部キャビティ底部は十分厚い基礎コンクリートであること、及び側面は十分な広がりを持つ平面であることから、図3-2に示す構造応答解析時の拘束条件として、原子炉下部キャビティの底面は鉛直方向拘束とし、側面は完全拘束とする。</p>  <p>図3-1 原子炉下部キャビティの構造</p>	<p>原子炉容器支持 構造の相違</p>

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料2）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 図 3-3 FCI 解析時の拘束条件 <p style="text-align: center;">本資料のうち、枠囲み部分は商業機密に属しますので公開できません。</p>	 図 3-2 構造応答解析時の拘束条件 <p style="text-align: center;">□：枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。</p>	原子炉 容器支持構造、及び解析手法の相違

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料2）

赤字	設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字	記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字	記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容	

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由								
3.3 材料モデル	3.3 材料モデル									
3.3.1 計算体系	3.3.1 計算体系									
今回の評価では三次元モデルを用い、 ■ で評価を実施している。本評価では、気相部、液相部、爆発源、鋼板及びコンクリートをモデル化しており、縦リブ鋼板も想定している。また、開口部の影響を考慮するため、CRD 搬入口高さ位置に開口部を設定している。	今回の評価では三次元モデルを用い、1／1体系で評価を実施している。本評価では、鉄筋及びコンクリートをモデル化している。	原子炉容器支持構造、及び解析手法の相違								
3.3.2 流体モデル		解析手法の相違により、流体はモデル化しない								
流体の影響を考慮する際、特定の粒子の運動を知るより、空間に固定されたメッシュ内での流動状態や時間変化を知る方が重要である。また、構造材との連成を考慮した場合、流体は移動境界を比較的容易に表せるALE要素を用いるのが適当である。以下に流体要素のプロパティ一覧を示す。なお、想定したセル形状を考慮し、Solidモデルを採用する。										
表3-1 要素プロパティ一覧										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>部位</th><th>要素</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>爆発源</td><td>ALE要素 (Solid)</td></tr> <tr> <td>液相</td><td>ALE要素 (Solid)</td></tr> <tr> <td>気相</td><td>ALE要素 (Solid)</td></tr> </tbody> </table>			部位	要素	爆発源	ALE要素 (Solid)	液相	ALE要素 (Solid)	気相	ALE要素 (Solid)
部位	要素									
爆発源	ALE要素 (Solid)									
液相	ALE要素 (Solid)									
気相	ALE要素 (Solid)									
3.3.3 構造材モデル	3.3.2 構造材モデル									
構造材の変形を考慮する際、構造材メッシュの変形を考慮する必要がある。メッシュ自体の変形を考慮する場合、粒子の集まりが時間とともに、どのように動いていくか（メッシュ点がどのように動いていくか）に着目するLagrange手法を用いるのが適当である。以下に構造材要素のプロパティ一覧を示す。なお、厚さ方向の影響も確認するため、鋼板についてもSolidモデルを採用する。	構造材の変形を考慮する際、構造材メッシュの変形を考慮する必要がある。メッシュ自体の変形を考慮する場合、粒子の集まりが時間とともに、どのように動いていくか（メッシュ点がどのように動いていくか）に着目するLagrange手法を用いるのが適当である。以下に構造材要素のプロパティ一覧を示す。なお、鉄筋には、縦方向と横方向それぞれの断面積をピッチで除した等価板厚のShellモデルを採用し、コンクリートのSolidモデルとカップリングする構成とする。									
表3-2 要素プロパティ一覧										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>部位</th><th>要素</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>コンクリート</td><td>Lagrange要素 (Solid)</td></tr> <tr> <td>鋼板</td><td>Lagrange要素 (Solid)</td></tr> </tbody> </table>			部位	要素	コンクリート	Lagrange要素 (Solid)	鋼板	Lagrange要素 (Solid)		
部位	要素									
コンクリート	Lagrange要素 (Solid)									
鋼板	Lagrange要素 (Solid)									
表3-1 要素プロパティ一覧										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>部位</th><th>要素</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>コンクリート</td><td>Lagrange要素 (Solid)</td></tr> <tr> <td>鉄筋</td><td>Lagrange要素 (Shell)</td></tr> </tbody> </table>			部位	要素	コンクリート	Lagrange要素 (Solid)	鉄筋	Lagrange要素 (Shell)		
部位	要素									
コンクリート	Lagrange要素 (Solid)									
鉄筋	Lagrange要素 (Shell)									
本資料のうち、枠囲み部分は商業機密に属しますので公開できません。										

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料2）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																												
<p>3.3.4 材料モデル</p> <p>表3-3と表3-4に鋼材とコンクリートの材料特性を示す。表3-1及び表3-2の設定の基づき、解析にあたっては個別プラントの密度、ヤング率、降伏応力等を入力する。</p> <p>流体から構造材に力が掛かることで応力が発生する。この応力により構造材に歪みが発生する。このときの応力歪み曲線をコンクリート及び鋼板について図3-4及び図3-5に示す。なお、コンクリートに関しては、最大の力を受ける圧縮方向の応力歪み曲線で代表する。</p> <p>表3-3 鋼材の材料特性</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th><th>設定</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>構成則</td><td>等方硬化則</td></tr> <tr> <td>破壊則</td><td>— (入力では考慮せず、解析結果を見て判断)</td></tr> <tr> <td>密度</td><td rowspan="4">SPV490の値</td></tr> <tr> <td>ヤング率</td></tr> <tr> <td>降伏応力</td></tr> <tr> <td>塑性ひずみ特性</td></tr> </tbody> </table> <p>表3-4 コンクリートの材料特性</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th><th>設定</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>構成則</td><td>等方硬化則で近似</td></tr> <tr> <td>破壊則</td><td>— (強度部材では無く考慮しない)</td></tr> <tr> <td>密度</td><td rowspan="4">個別プラントの設計強度による値</td></tr> <tr> <td>ヤング率</td></tr> <tr> <td>降伏応力</td></tr> <tr> <td>塑性ひずみ特性</td></tr> </tbody> </table>	項目	設定	構成則	等方硬化則	破壊則	— (入力では考慮せず、解析結果を見て判断)	密度	SPV490の値	ヤング率	降伏応力	塑性ひずみ特性	項目	設定	構成則	等方硬化則で近似	破壊則	— (強度部材では無く考慮しない)	密度	個別プラントの設計強度による値	ヤング率	降伏応力	塑性ひずみ特性	<p>3.3.3 材料モデル</p> <p>表3-2と表3-3に鉄筋とコンクリートの材料特性を示す。表3-1の設定に基づき、解析にあたっては個別プラントの密度、ヤング率、降伏応力等を入力する。</p> <p>構造材に力が掛かることで応力が発生する。この応力により構造材に歪みが発生する。このときの応力歪み曲線をコンクリート及び鉄筋について図3-3及び図3-4に示す。なお、コンクリートに関しては、引張・圧縮の軟化挙動を考慮した非線形材料モデル（KCCモデル^[4]）を適用する。</p> <p>表3-2 鉄筋の材料特性</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th><th>設定</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>構成則</td><td>等方硬化則</td></tr> <tr> <td>破壊則</td><td>— (入力では考慮せず、解析結果を見て判断)</td></tr> <tr> <td>密度</td><td rowspan="4">個別プラントの設計強度による値（建屋強度設計により部位毎に異なる材料を使用）例： SD390, 345（部位の使い分けについては図3-9を参照）</td></tr> <tr> <td>ヤング率</td></tr> <tr> <td>降伏応力</td></tr> <tr> <td>塑性ひずみ特性</td></tr> </tbody> </table> <p>表3-3 コンクリートの材料特性</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th><th>設定</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>構成則</td><td>引張・圧縮の軟化特性を考慮した非線形材料モデル（KCCモデル）</td></tr> <tr> <td>破壊則</td><td>— (入力では考慮せず、解析結果を見て判断)</td></tr> <tr> <td>密度</td><td rowspan="4">個別プラントの設計強度による値（建屋強度設計により部位毎に異なる材料を使用） 例：Fc24, 36（部位の使い分けについては図3-9を参照）</td></tr> <tr> <td>ヤング率</td></tr> <tr> <td>降伏応力</td></tr> <tr> <td>塑性ひずみ特性</td></tr> </tbody> </table>	項目	設定	構成則	等方硬化則	破壊則	— (入力では考慮せず、解析結果を見て判断)	密度	個別プラントの設計強度による値（建屋強度設計により部位毎に異なる材料を使用）例： SD390, 345（部位の使い分けについては図3-9を参照）	ヤング率	降伏応力	塑性ひずみ特性	項目	設定	構成則	引張・圧縮の軟化特性を考慮した非線形材料モデル（KCCモデル）	破壊則	— (入力では考慮せず、解析結果を見て判断)	密度	個別プラントの設計強度による値（建屋強度設計により部位毎に異なる材料を使用） 例：Fc24, 36（部位の使い分けについては図3-9を参照）	ヤング率	降伏応力	塑性ひずみ特性	原子炉容器支持構造、及び解析手法の相違
項目	設定																																													
構成則	等方硬化則																																													
破壊則	— (入力では考慮せず、解析結果を見て判断)																																													
密度	SPV490の値																																													
ヤング率																																														
降伏応力																																														
塑性ひずみ特性																																														
項目	設定																																													
構成則	等方硬化則で近似																																													
破壊則	— (強度部材では無く考慮しない)																																													
密度	個別プラントの設計強度による値																																													
ヤング率																																														
降伏応力																																														
塑性ひずみ特性																																														
項目	設定																																													
構成則	等方硬化則																																													
破壊則	— (入力では考慮せず、解析結果を見て判断)																																													
密度	個別プラントの設計強度による値（建屋強度設計により部位毎に異なる材料を使用）例： SD390, 345（部位の使い分けについては図3-9を参照）																																													
ヤング率																																														
降伏応力																																														
塑性ひずみ特性																																														
項目	設定																																													
構成則	引張・圧縮の軟化特性を考慮した非線形材料モデル（KCCモデル）																																													
破壊則	— (入力では考慮せず、解析結果を見て判断)																																													
密度	個別プラントの設計強度による値（建屋強度設計により部位毎に異なる材料を使用） 例：Fc24, 36（部位の使い分けについては図3-9を参照）																																													
ヤング率																																														
降伏応力																																														
塑性ひずみ特性																																														

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料2）


赤字	設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字	記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字	記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線	従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>図 3-4 コンクリートの応力歪み曲線（設計強度：30MPa）</p> 		
<p>図 3-5 鋼板の応力歪み曲線</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>本資料のうち、枠囲み部分は商業機密に属しますので公開できません。</p> </div>	<p>図 3-3 コンクリートの応力歪み曲線（設計基準強度 $F_c : 24\text{MPa}/36\text{MPa}$）</p>	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料2）




赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>3.3.5 メッシュ分割</p> <p>図3-6～図3-10に各部のメッシュ分割について示す。ペデスタルの構造応答の観点から、爆発荷重に対する変形挙動を精度よく模擬できるよう、高さ方向及び壁厚方向に十分な分割数が確保できる寸法として要素幅□mm程度で基本的な要素数を設定する。なお、LS-DYNAコードでは三次元の構造材を模擬するため、構造材の形状に則してより詳細な要素幅も考慮している。また、構造材に力を伝える流体（ALE要素）のメッシュサイズは、ALE法を用いることを考慮し、境界面における伝達ロスが生じないように構造材（Lagrange要素）のメッシュサイズと同等とする。以下に各要素のメッシュ分割例を示す。</p>  <p>図3-6 コンクリート部のメッシュ例</p> <p>本資料のうち、枠囲み部分は商業機密に属しますので公開できません。</p>	<p>3.3.4 メッシュ分割</p> <p>図3-5～図3-6に各部のメッシュ分割について示す。原子炉下部キャピティの構造応答の観点から、爆発荷重に対する変形挙動を精度よく模擬できるよう、高さ方向及び壁厚方向に十分な分割数が確保できる寸法として要素幅□mm程度で基本的な要素数を設定する。なお、LS-DYNAコードでは三次元の構造材を模擬するため、構造材の形状に則してより詳細な要素幅も考慮している。以下に各要素のメッシュ分割例を示す。</p>  <p>図3-5 コンクリート部のメッシュ例</p> <p>□：枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。</p>	

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料2）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
		
図3-7 鋼板部のメッシュ例	図3-6 鉄筋部のメッシュ例	
		<p>□：枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。</p> <p>解析手法の相違により爆発源はモデル化しない</p>
図3-8 爆発源のメッシュ例		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 本資料のうち、枠囲み部分は商業機密に属しますので公開できません。 </div>		

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料2）

赤字	設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字	記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字	記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線	従来のPWRの公開文献から追加した内容



女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
		解析手法の相違 により爆発源は モデル化しない
		

図3-9 水相部のメッシュ例

本資料のうち、枠固み部分は商業機密に属しますので公開できません。

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料2）


赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>3.4 爆発源の設定方法</p> <p>爆発源の設定方法を以下に示す。</p> <p>3.4.1 爆発源の形状</p> <p>仮定する爆発源の形状は、JASMINEコードの解析による粗混合領域の分布形状に合わせて円柱状に設定する。下図3-11に粗混合領域の分布形状の例を示す。</p> <p>図3-11 粗混合領域の分布形状の例</p> <p>なお、粗混合粒子の分布が少ない領域は、爆発に大きく寄与しないため無視する。また、ボイド率が大きく、爆発に寄与しない上部領域も無視して設定している。</p> <p>3.4.2 爆発源の圧力</p> <p>実際の爆発は、起爆点より粗混合粒子が連鎖的に爆発していくため、爆発源領域の圧力履歴は、粗混合粒子位置により異なり、それぞれ個別の圧力ピークをとる。LS-DYNAコードにおいて、多数の爆発源が連鎖的に起爆する解析を模擬することは煩雑なため、全爆発源領域で同時に爆発が発生すると仮定している。今回の評価では、各粗混合粒子位置の圧力履歴のうち、最大となった圧力値を全爆発源領域の初期圧力として設定する。下図3-12に粗混合領域の圧力履歴の例を示す。</p>	<p>3.4 衝撃圧力の設定方法</p> <p>LS-DYNAコードでは、JASMINEコードの解析結果から出力された原子炉下部キャビティ壁に対する高さ方向の圧力履歴分布を、対応する高さ位置における各要素に境界条件として入力する。</p> <p>なお、JASMINEコードでは、原子炉下部キャビティを2次元軸対称の円筒形モデルで模擬しているが、LS-DYNAコードではトンネル部を含めた実機と同等の転体形状にてモデル化しているため、トンネル部に差し掛かる範囲は圧力入力範囲をトンネル部側面まで拡張する。下図3-7にJASMINEコードのセルとLS-DYNAコードの要素の対応を示す。</p> <p>【JASMINEコード解析モデル】</p> <p>【LS-DYNAコード解析モデル】</p> <p>図3-7 JASMINEコードのセルとLS-DYNAコードの要素の対応</p>	解析手法の相違により、LS-DYNAコードへの入力条件が異なる。
		解析手法の相違

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料2）


赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
<u>下線</u> ：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 <p>図 3-12 JASMIN E 解析による粗混合領域の圧力履歴の例</p> <p>3.4.3 爆発源の開放エネルギー</p> <p>JASMIN E コードの解析による流体の運動エネルギーは、LS-DYNA コードで直接入力することはできない。そのため、今回の評価では、この流体運動エネルギーを再現するため、爆発源の開放エネルギーを適切に設定し、LS-DYNA コードの解析結果としての流体運動エネルギーの最大値が JASMIN E コードの解析の最大運動エネルギー相当となるよう調節している。これらの設定方法を図 3-13 に示す。</p> <p>なお、この流体の最大運動エネルギーを保存する解析手法は、添付 1 に示す通り保守的な評価となる。</p>		解析手法の相違

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料2）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 <p>図3-13 LS-DYNAコードにおける流体運動エネルギー設定方法</p> <p>本資料のうち、枠囲み部分は商業機密に属しますので公開できません。</p>		解析手法の相違

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料2）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>3.5 解析フロー</p> <p>LS-DYNAコードの入力は、JASMINEコードの解析結果である粗混合領域の形状、爆発源の最大圧力、流体の運動エネルギーを入力条件として引き継ぎ、解析を実施する。なお、流体の運動エネルギーをLS-DYNAコードに直接入力することはできないため、爆発源の開放エネルギーを調節することで、JASMINEコードから出力される流体の運動エネルギーを再現している。</p> <p>解析フローを図3-14に示す。</p> <pre> graph TD A["JASMINEコード解析結果 ・粗混合領域 ・爆発源の最大圧力 ・流体の最大運動エネルギー"] --> B["粗混合領域から爆発源の形状を設定"] B --> C["構造材及び流体メッシュの作成"] D["プラントデータ ・ペデスタル形状 ・構造材材質 ・物性値"] --> C E["LS-DYNAコード"] -.-> C C --> F["LS-DYNAコード入力"] F --> G["開放エネルギーの調整"] G --> H["ALE法を用いた流体-構造材連成解析"] H --> I["流体の最大運動エネルギーを確認"] I --> J["解析結果出力 ・構造材の塑性ひずみ量 ・構造材の発生応力 ・各セルの圧力 等"] </pre> <p>図3-14 LS-DYNAコード解析フロー図</p>	<p>3.5 解析フロー</p> <p>LS-DYNAコードの入力は、JASMINEコードの解析結果である原子炉下部キャビティ壁の衝撃圧力時刻歴を入力条件として引き継ぎ、解析を実施する。</p> <p>解析フローを図3-8に示す。</p> <pre> graph TD A["JASMINEコード解析結果 ・原子炉下部キャビティ壁の衝撃圧力時刻歴"] --> B["プラントデータ ・原子炉下部キャビティ形状 ・構造材材質 ・物性値"] B --> C["LS-DYNAコード"] C -.-> D["LS-DYNAコード入力"] D --> E["解析結果出力 ・構造材の発生ひずみ量 ・構造材の発生応力 等"] </pre> <p>図3-8 LS-DYNAコード解析フロー図</p>	<p>解析手法の相違によりJASMINEコードから引き継ぐ入力条件が異なる。JASMINEコードから、爆発により原子炉下部キャビティ壁に作用する圧力時刻歴を引き継ぐため、LS-DYNAコードでの運動エネルギーの再現は不要。また、各セルの圧力はJASMINEコードから引き継ぐ入力条件としているため、LS-DYNAコードでの出力は不要。</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料2）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>3.6 入出力</p> <p>LS-DYNAコードの主要な入出力は図3-14に示した解析フロー図にも示されるとおりである。LS-DYNAコードのインプットデータは以下のとおり構成される。</p> <ul style="list-style-type: none"> ① ベデスタル構造物の幾何形状 ② 各構造物に対する拘束条件 ③ 構造物及び流体の物性値 ④ 流体及び構造材のメッシュデータ ⑤ 流体及び構造材の要素タイプ ⑥ 爆発源の形状（JASMINEコードによる評価結果に基づく） ⑦ 爆発源の初期圧力及びエネルギー（JASMINEコードによる評価結果に基づく） <p>上記をインプットデータとして、水蒸気爆発発生時の構造材衝撃荷重応答を評価し、以下の主要なアウトプットデータを得る。</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 構造材の塑性ひずみ量 ② 構造材の発生応力 ③ 各セルの圧力 	<p>3.6 入出力</p> <p>LS-DYNAコードの主要な入出力は図3-8に示した解析フロー図にも示されるとおりである。LS-DYNAコードのインプットデータは以下のとおり構成される。</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 原子炉下部キャビティ構造物の幾何形状 ② 各構造物に対する拘束条件 ③ 構造物の物性値 ④ 構造材のメッシュデータ ⑤ 構造材の要素タイプ ⑥ 原子炉下部キャビティ壁の衝撃圧力時刻歴（JASMINEコードによる評価結果に基づく） <p>上記をインプットデータとして、水蒸気爆発発生時の構造材衝撃荷重応答を評価し、以下の主要なアウトプットデータを得る。</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 構造材の発生ひずみ量 ② 構造材の発生応力 	<p>原子炉容器支持 構造、及び解析手 法の相違による</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料2）

赤字	設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）	
青字	記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）	
緑字	記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）	
下線		従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉		泊発電所3号炉	相違理由																											
3.7 解析結果の例示	代表プラントの解析入力条件と解析結果について例示する。	3.7 解析結果の例示																												
(1) 解析モデル及び境界条件	L S-D Y N Aコードによる解析モデルについて図3-15に示す。この図に示す通り、気相部、液相部、爆発源、鋼板、コンクリート及び縦リブ鋼板を模擬している。拘束条件については、図3-15に示す△で示したコンクリートで埋設されている部分は全方位で拘束されているとし、○で示したペデスタル頂部、液相底面（ペデスタル床面）、気相頂部は、Z方向のみ拘束されているとした。 模擬する部位毎の要素タイプと要素数について、表3-5に示す。	代表プラントの解析入力条件と解析結果について例示する。 (1) 解析モデル及び境界条件 LS-D Y N Aコードによる解析モデルについて図3-9に示す。この図に示す通り、コンクリート及び鉄筋を模擬している。拘束条件については、図3-9に示すようにコンクリート底面はZ方向のみ拘束とし、側面部は完全拘束されているとした。 模擬する部位毎の要素タイプと要素数について、表3-4に示す。																												
表3-5 要素分割の詳細	<table border="1"><thead><tr><th>部位</th><th>要素</th><th>要素数</th></tr></thead><tbody><tr><td>爆発源</td><td>ALE要素(Solid)</td><td>[REDACTED]</td></tr><tr><td>液相</td><td>ALE要素(Solid)</td><td>[REDACTED]</td></tr><tr><td>気相</td><td>ALE要素(Solid)</td><td>[REDACTED]</td></tr><tr><td>コンクリート</td><td>Lagrange要素(Solid)</td><td>[REDACTED]</td></tr><tr><td>鋼板</td><td>Lagrange要素(Solid)</td><td>[REDACTED]</td></tr></tbody></table>	部位	要素	要素数	爆発源	ALE要素(Solid)	[REDACTED]	液相	ALE要素(Solid)	[REDACTED]	気相	ALE要素(Solid)	[REDACTED]	コンクリート	Lagrange要素(Solid)	[REDACTED]	鋼板	Lagrange要素(Solid)	[REDACTED]	表3-4 要素分割の詳細	<table border="1"><thead><tr><th>部位</th><th>要素</th><th>要素数</th></tr></thead><tbody><tr><td>コンクリート</td><td>Lagrange要素(Solid)</td><td>[REDACTED]</td></tr><tr><td>鉄筋</td><td>Lagrange要素(Shell)</td><td>[REDACTED]</td></tr></tbody></table>	部位	要素	要素数	コンクリート	Lagrange要素(Solid)	[REDACTED]	鉄筋	Lagrange要素(Shell)	[REDACTED]
部位	要素	要素数																												
爆発源	ALE要素(Solid)	[REDACTED]																												
液相	ALE要素(Solid)	[REDACTED]																												
気相	ALE要素(Solid)	[REDACTED]																												
コンクリート	Lagrange要素(Solid)	[REDACTED]																												
鋼板	Lagrange要素(Solid)	[REDACTED]																												
部位	要素	要素数																												
コンクリート	Lagrange要素(Solid)	[REDACTED]																												
鉄筋	Lagrange要素(Shell)	[REDACTED]																												
(2) 材料物性	代表プラントのペデスタルの構成材料（充填コンクリート及び鋼板）の密度、ヤング率、ポアソン比を表3-6に示す。また、これらの構造材の応力歪み曲線については、図3-4及び図3-5に示すとおりである。	(2) 材料物性 代表プラントの原子炉下部キャビティの構成材料（コンクリート及び鉄筋）の密度、ヤング率、ポアソン比を表3-5に示す。また、これらの構造材の応力歪み曲線については、図3-3及び図3-4に示すとおりである。	原子炉容器支持構造、及び解析手法の相違																											
表3-6 ペデスタルの構成材料の物性値	<table border="1"><thead><tr><th>材料</th><th>密度(g/cm³)</th><th>ヤング率(Pa)</th><th>ポアソン比</th></tr></thead><tbody><tr><td>充填コンクリート</td><td>[REDACTED]</td><td></td><td></td></tr><tr><td>鋼板</td><td>[REDACTED]</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	材料	密度(g/cm ³)	ヤング率(Pa)	ポアソン比	充填コンクリート	[REDACTED]			鋼板	[REDACTED]			表3-5 原子炉下部キャビティの構成材料の物性値	<table border="1"><thead><tr><th>材料</th><th>密度(g/cm³)</th><th>ヤング率(Pa)</th><th>ポアソン比</th></tr></thead><tbody><tr><td>コンクリート</td><td>2.35^{*1}</td><td>2.27E+10(Fc24)^{*1} 2.59E+10(Fc36)^{*1}</td><td>0.2^{*1}</td></tr><tr><td>鉄筋</td><td>7.85^{*2}</td><td>2.05E+11^{*1}</td><td>0.3^{*3}</td></tr></tbody></table>	材料	密度(g/cm ³)	ヤング率(Pa)	ポアソン比	コンクリート	2.35 ^{*1}	2.27E+10(Fc24) ^{*1} 2.59E+10(Fc36) ^{*1}	0.2 ^{*1}	鉄筋	7.85 ^{*2}	2.05E+11 ^{*1}	0.3 ^{*3}			
材料	密度(g/cm ³)	ヤング率(Pa)	ポアソン比																											
充填コンクリート	[REDACTED]																													
鋼板	[REDACTED]																													
材料	密度(g/cm ³)	ヤング率(Pa)	ポアソン比																											
コンクリート	2.35 ^{*1}	2.27E+10(Fc24) ^{*1} 2.59E+10(Fc36) ^{*1}	0.2 ^{*1}																											
鉄筋	7.85 ^{*2}	2.05E+11 ^{*1}	0.3 ^{*3}																											
*1 : 鉄筋コンクリート構造計算規準 ^[5] による。 *2 : JIS G 3193 ^[6] による。 *3 : 鋼構造設計規準 ^[7] による。																														
本資料のうち、枠囲み部分は商業機密に属しますので公開できません。																														

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料2）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉		泊発電所3号炉	相違理由
(3) 爆発源の条件 爆発源の仕様を表3-7に示す。	（3）衝撃圧力の条件 JASMINEコード解析結果より引き継ぐ原子炉下部キャビティ壁の衝撃圧力時刻歴を図3-10に示す。		解析手法の相違により、JASMINEコードから引き継ぐ条件が異なる
表3-7 爆発源の仕様			
項目	値	設定根拠	
初期半径		JASMINEコード解析結果の粗混合粒子の空間分布に基づいて設定	
初期体積		JASMINEコード解析結果の爆発源の最大圧力より設定	
最大圧力（初期圧力）		JASMINEコード解析結果の流体の運動エネルギーの最大値を再現する値を設定	
流体の運動エネルギー*		JASMINEコード解析結果に基づく値	
*) LS-DYNAコードへの入力値ではなく、開放エネルギーの調整の結果として確認される			
(4) 解析結果 (1)～(3)の入力条件に基づき、解析を実施した結果について、爆発発生から0.01秒後の内外鋼板の塑性ひずみの分布及び内外鋼板の発生応力が最大となる位置での応力の時刻歴を図3-16及び図3-17にそれぞれ示す。また、発生応力が最大となる時間での応力分布を内側鋼板及び外側鋼板について、図3-18及び図3-19にそれぞれ示す。	(4) 解析結果 (1)～(3)の入力条件に基づき、解析を実施した結果について、爆発発生から0.2秒後までの鉄筋の相当塑性ひずみの最大値分布を図3-11に、コンクリートのせん断ひずみの最大値分布及び最大値発生位置でのせん断ひずみの時刻歴を図3-12及び図3-13にそれぞれ示す。また、コンクリートの最小主ひずみの最小値分布及び最小値発生位置での最小主ひずみの時刻歴を図3-14及び図3-15にそれぞれ示す。		
本資料のうち、枠囲み部分は商業機密に属しますので公開できません。			

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料2）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>泊発電所 3号炉</p> <p>平板に近い構造である基礎板に比べ、原子炉下部キャビティは自立した長尺構造であり、基礎板との接続部にて地震荷重に耐えるため高強度の材料が必要となっている。また、鉄筋についても上記に応じて部位毎に使用部材を設定している。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>【コンクリート全体図】</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>【コンクリート断面図】</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>【鉄筋全体図】</p> </div> </div> <p>SD390:D38以上 SD390:D29 SD345:D22 SD345:D38以上</p>	

図 3-15 代表プラントの LS-DYNA コードの解析モデル

本資料のうち、枠囲み部分は商業機密に属しますので公開できません。



図 3-9 代表プラントの LS-DYNA コードの解析モデル

□：枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料2）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉		泊発電所3号炉	相違理由
【比較のために再掲】			
表3-7 爆発源の仕様			
項目	値	設定根拠	
初期半径	[REDACTED]	JASMINEコード解析結果の粗混合粒子の空間分布に基づいて設定	
初期体積			
最大圧力（初期圧力）		JASMINEコード解析結果の爆発源の最大圧力より設定	
流体の運動エネルギー*		JASMINEコード解析結果の流体の運動エネルギーの最大値を再現する値を設定 JASMINEコード解析結果に基づく値	
*) LS-DYNAコードへの入力値ではなく、開放エネルギーの調整の結果として確認される			
本資料のうち、枠囲み部分は商業機密に属しますので公開できません。			
 			
図3-10 原子炉下部キャビティ壁の衝撃圧力時刻歴			

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料2）

赤字	設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字	記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字	記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
<u>下線</u>	従来のPWRの公開文献から追加した内容


女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>Time = 0.2 Contours of Effective Plastic Strain (maxima@state#1) max IP. value min=0, at elem# 174818 max=0, at elem# 174818</p> <p>Effective Plastic Strain (maxima@state#1)</p>  <p>相当塑性ひずみ 0.0%</p>	
	<p>図3-11 爆発発生から0.2秒までの鉄筋の相当塑性ひずみの最大値分布</p>	

図3-16 爆発発生から0.01秒後の内外鋼板の塑性ひずみの分布
(上：内側鋼板、下：外側鋼板)

本資料のうち、枠囲み部分は商業機密に属しますので公開できません。

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料2）

赤字	設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字	記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字	記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線	従来のPWRの公開文献から追加した内容




女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	 <p>Time = 0 Contours of Mean Ipt XY-strain (minima@state#7) min=-0.0029054, at elem# 82717 max=0, at elem# 72775</p> <p>Mean Ipt XY-strain (minima@state#7)</p> <p>-3.255e-09 -2.965e-04 -5.931e-04 -8.896e-04 -1.186e-03 -1.483e-03 -1.770e-03 -2.070e-03 -2.372e-03 -2.669e-03 -2.965e-03</p> <p>(a)最大発生箇所（絶対最大値評価）</p>  <p>Time = 0 Contours of Mean Ipt XY-strain (minima@state#7) min=-0.0029054, at elem# 82717 max=0, at elem# 72775</p> <p>Mean Ipt XY-strain (minima@state#7)</p> <p>-3.255e-09 -2.965e-04 -5.931e-04 -8.896e-04 -1.186e-03 -1.483e-03 -1.770e-03 -2.070e-03 -2.372e-03 -2.669e-03 -2.965e-03</p> <p>(b)A-A 断面</p>	

図3-12 爆発発生から0.2秒までのコンクリートのせん断ひずみの最大値分布

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料2）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容



泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料2）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容



女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	 <p>(a) 最小値発生箇所 【内側鋼板】</p>  <p>(a) 最小値発生箇所 【上部コンクリート】</p> <p>(b) B-B 断面</p> <p>(a) 最小値発生箇所 【下部コンクリート】</p> <p>(b) C-C 断面</p>	

図 3-18 発生応力が最大となる時間での応力分布（内側鋼板）

本資料のうち、枠囲み部分は商業機密に属しますので公開できません。

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料2）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容



女川原子力発電所2号炉	泊発電所 3号炉	相違理由
 図 3-19 発生応力が最大となる時間での応力分布（外側鋼板） <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 10px;"> 本資料のうち、枠囲み部分は商業機密に属しますので公開できません。 </div>	 【上部コンクリート】  【下部コンクリート】	

図 3-15 コンクリートの最小主ひずみ最小値発生位置での最小主ひずみの時刻歴
 (上：上部コンクリート、下：下部コンクリート)

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料2）


赤字	設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）	
青字	記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）	
緑字	記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）	
下線		従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由															
<p>4. 解析結果の検証</p> <p>本章では、LS-DYNAコードを用いた解析解と理論解の比較検証結果を示す。LS-DYNAコードを用いたペデスタルの構造応答解析は、鋼板、放射状リブ及びコンクリート部を三次元ソリッド要素でモデル化して実施していることから、検証はペデスタル構造とほぼ同形状をモデル化したソリッド要素とする。</p> <p>(1) 理論解との比較</p> <p>連続体要素を扱う動的解析の基本的な例題として、リング（円環）の面内振動を取り上げた。衝撃荷重が作用する構造物の応答では、図4-1に示すように構造物の固有周波数fが大きく関係し^[4]、弹性範囲では図4-1に示されるような動的倍率（静的変位に対する倍率）の理論解が与えられる^[5]。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>時間区分</th> <th>荷重の式</th> <th>動的倍率（＝動的変位：u/静的変位：δ₀）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>① 0 ≤ t ≤ t₀</td> <td>$P(t) = \frac{P_0}{t_0} t$</td> <td>$\frac{u}{\delta_0} = \frac{t}{t_0} - \frac{\sin \omega t}{\omega t_0}$</td> </tr> <tr> <td>② t₀ ≤ t ≤ 2t₀</td> <td>$P(t) = P_0$</td> <td>$\frac{u}{\delta_0} = 1 + \frac{1}{\omega t_0} (\sin \omega (t - t_0) - \sin \omega t)$</td> </tr> <tr> <td>③ 2t₀ ≤ t ≤ 3t₀</td> <td>$P(t) = \frac{P_0}{t_0} (3t_0 - t)$</td> <td>$\frac{u}{\delta_0} = 3 - \frac{t}{t_0} + \frac{1}{\omega t_0} (\sin \omega (t - 2t_0) + \sin \omega (t - t_0) - \sin \omega t)$</td> </tr> <tr> <td>④ 3t₀ ≤ t</td> <td>$P(t) = 0$</td> <td>$\frac{u}{\delta_0} = \frac{1}{\omega t_0} [\sin \omega (t - t_0) - \sin \omega (t - 3t_0) + \sin \omega (t - 2t_0) - \sin \omega t]$</td> </tr> </tbody> </table> <p>図4-1 衝撃荷重に対する応答（動的倍率）</p>	時間区分	荷重の式	動的倍率（＝動的変位：u/静的変位：δ₀）	① 0 ≤ t ≤ t₀	$P(t) = \frac{P_0}{t_0} t$	$\frac{u}{\delta_0} = \frac{t}{t_0} - \frac{\sin \omega t}{\omega t_0}$	② t₀ ≤ t ≤ 2t₀	$P(t) = P_0$	$\frac{u}{\delta_0} = 1 + \frac{1}{\omega t_0} (\sin \omega (t - t_0) - \sin \omega t)$	③ 2t₀ ≤ t ≤ 3t₀	$P(t) = \frac{P_0}{t_0} (3t_0 - t)$	$\frac{u}{\delta_0} = 3 - \frac{t}{t_0} + \frac{1}{\omega t_0} (\sin \omega (t - 2t_0) + \sin \omega (t - t_0) - \sin \omega t)$	④ 3t₀ ≤ t	$P(t) = 0$	$\frac{u}{\delta_0} = \frac{1}{\omega t_0} [\sin \omega (t - t_0) - \sin \omega (t - 3t_0) + \sin \omega (t - 2t_0) - \sin \omega t]$	<p>4. 解析結果の検証</p> <p>本章では、LS-DYNAコードを用いた解析解と試験結果の比較検証結果を示す。LS-DYNAコードを用いた原子炉下部キャビティ壁の構造応答解析では、鉄筋の弾塑性挙動やコンクリートが一部破損するような挙動を評価するため、検証には同様の事象が発生する山口らの鉄筋コンクリート製ロックシェッド模型への重錘落下試験の結果^[6]を用いる。</p> <p>(1) 試験との比較</p> <p>山口らの試験におけるロックシェッド模型及び重錘の概略図を図4-1に示す。原子炉下部キャビティ壁と同条件となるように、ロックシェッド模型はコンクリートをソリッド要素、鉄筋を等価板厚のシェル要素でモデル化し、ソリッド要素でモデル化した重錘の落下高さに相当する入力エネルギーに対するコンクリートの挙動を試験結果と比較する。解析モデル図を図4-2に示す。</p> <p>図4-1 ロックシェッド模型及び重錘の概略図</p> <p>コンクリート (ソリッド要素) 鉄筋 (シェル要素) コンクリート 底面を完全拘束</p> <p>図4-2 解析モデル図</p>	<p>検証手法の相違</p>
時間区分	荷重の式	動的倍率（＝動的変位：u/静的変位：δ₀）															
① 0 ≤ t ≤ t₀	$P(t) = \frac{P_0}{t_0} t$	$\frac{u}{\delta_0} = \frac{t}{t_0} - \frac{\sin \omega t}{\omega t_0}$															
② t₀ ≤ t ≤ 2t₀	$P(t) = P_0$	$\frac{u}{\delta_0} = 1 + \frac{1}{\omega t_0} (\sin \omega (t - t_0) - \sin \omega t)$															
③ 2t₀ ≤ t ≤ 3t₀	$P(t) = \frac{P_0}{t_0} (3t_0 - t)$	$\frac{u}{\delta_0} = 3 - \frac{t}{t_0} + \frac{1}{\omega t_0} (\sin \omega (t - 2t_0) + \sin \omega (t - t_0) - \sin \omega t)$															
④ 3t₀ ≤ t	$P(t) = 0$	$\frac{u}{\delta_0} = \frac{1}{\omega t_0} [\sin \omega (t - t_0) - \sin \omega (t - 3t_0) + \sin \omega (t - 2t_0) - \sin \omega t]$															

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料2）

赤字	設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字	記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字	記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線	従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>図4-2に解析モデルを示す。リング形状は内半径 [] m、外半径 [] mで解析モデルは対称性から1/4モデルとした。拘束条件としてリング周方向端部は鏡面対称、径方向には自由で、高さ方向は片側が固定されている。計算に用いた材料物性、内圧の最大値は以下の数値を用いた。図4-2に示す圧力衝撃荷重履歴は、最大圧力荷重を1としたときの荷重比の履歴として表している。</p> <p>綫弾性係数 E : [] (MPa)</p> <p>質量密度 ρ : [] (kg/m³)</p> <p>ボアソン比 v : [] (-)</p> <p>内圧 P_0 : 1.0 (MPa)</p> <p>本資料のうち、枠囲み部分は商業機密に属しますので公開できません。</p>  <p>図4-2 解析対象モデル</p>		

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料2）

赤字	設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字	記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字	記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線	従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由												
<p>(a) 円形リングの面内振動の固有振動数</p> <p>参考文献^[4]より円形リングの固有振動数の理論解は、表4-1に示すように 283.80Hz である。</p> <p>表4-1 円形リングの固有振動数（理論解）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>綫弾性係数 E (MPa)</td><td></td></tr> <tr> <td>ポアソン比</td><td></td></tr> <tr> <td>密度 (kg/m³)</td><td></td></tr> <tr> <td>固有周波数 (Hz)</td><td>283.80</td></tr> <tr> <td>周期 T (s)</td><td>3.52×10^{-3}</td></tr> </tbody> </table> <p>LS-DYNAコードの固有値計算値は、図4-3に示すように 283.37Hz であり、誤差-0.15%で理論解と良く一致している。</p> <p>LS-DYNA eigenvalues at time 1.00000E-0 Time = 283.37</p> <p>図4-3 LS-DYNAコードの固有値解析結果 (径方向に振動する固有値モード)</p> <p>本資料のうち、枠囲み部分は商業機密に属しますので公開できません。</p>	項目		綫弾性係数 E (MPa)		ポアソン比		密度 (kg/m ³)		固有周波数 (Hz)	283.80	周期 T (s)	3.52×10^{-3}	<p>(a) コンクリートに作用する最大衝撃力と最大変位</p> <p>鉄筋コンクリートの落下高さに相当する入力エネルギーに対する最大衝撃力とコンクリートの最大変位の比較を図4-3に、衝撃力と変位の時刻歴の比較を図4-4にそれぞれ示す。試験と解析結果は概ね一致しており、解析結果は試験結果より保守的な値となっている。</p> <p>最大重錘衝撃力 (kN)</p> <p>最大変位 (mm)</p> <p>【衝撃力】 図4-3 衝撃力と変位の最大値の試験結果と解析結果の比較</p>	検証手法の相違
項目														
綫弾性係数 E (MPa)														
ポアソン比														
密度 (kg/m ³)														
固有周波数 (Hz)	283.80													
周期 T (s)	3.52×10^{-3}													

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料2）

赤字	設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字	記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字	記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線	従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(b) 台形荷重に対する応答</p> <p>次に参考文献^[5]による動的倍率の理論解と解析解を比較する。入力する衝撃荷重の条件を図4-2に示すような台形荷重で時間 t_0 は 0.5ms、最大荷重 P_0 は 1MPaとした。理論解による最大動的倍率は 1.505 倍である。</p> <p>LS-DYNAコードによる動的解析結果のリング内面位置での時刻歴変位を理論解とあわせて図4-4に示す。LS-DYNAコードの動的解析結果による最大動的倍率は 1.514 倍で、理論解との誤差 0.6%と良く一致しており、衝撃荷重に対する問題に LS-DYNAコードを用いることは妥当である。</p> <p>図 4-4 動的倍率の理論解と LS-DYNAコードによる解析結果の比較</p>	<p>(b) コンクリートに作用する最大衝撃力と最大変位</p> <p>ロックシェッド模型頂版コンクリートの上面と下面におけるひずみの分布を図4-5に示す。最小主ひずみの分布では、着色した圧縮強度を超えるひずみ発生箇所に、最大及び最小せん断ひずみ分布では、赤色または青色で着色した絶対値が許容せん断ひずみ 0.5%を超える範囲に、コンクリートの損傷が発生すると考えられる。これらは図4-6に示す試験結果の押し抜きせん断破壊の範囲と概ね一致しており、衝撃荷重に対する問題に LS-DYNAコードを用いることは妥当である。</p> <p>【最小主ひずみ】</p> <p>【最大せん断ひずみ】</p> <p>【最小せん断ひずみ】</p> <p>図 4-5 ロックシェッド模型頂版コンクリートのひずみ分布</p>	<p>検証手法の相違</p>

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料2）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所 3号炉	相違理由
	<p>(a) N-H0.50 (内側) —— (b) N-H0.75 (外側) —— (c) N-H1.00 (内側) —— (d) N-H1.25 (外側) ——</p>	

図 4-6 試験のひび割れ状況

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料2）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(2) メッシュ分割の感度解析</p> <p>今回のFCI時のRPVペデスタルの構造評価では、構造体を模擬するLagrange Solid要素（要素幅約□）、流体を模擬するALE Solid要素（要素幅約□）を設定している。</p> <p>ここで、設定したメッシュ分割が適切なのかを確かめるために、ペデスタル壁の一部を模擬した円環モデルにてメッシュ分割数の異なる二つのモデルに対して動的解析を行い、解析結果を比較した。図4-5に検討した円環モデルの概要、図4-6に解析結果の比較を示す。図4-6に示すように、FCI時の設定した要素サイズ（モデル1）と各要素辺長さを1/2とした詳細モデル（モデル2）の内外壁面における径方向変位の数値誤差＊）は内外面で+4%、周方向応力の解析結果の数値誤差は内面で+3%、外面で+5%であり、解析結果に対して影響を与えるような大きな差は無く、メッシュ分割は妥当である。</p> <p>＊）数値誤差の定義は、（モデル1-モデル2）/モデル2+(プラス)は、モデル1の方が解析結果の数値が大きいことを示す。</p> <p style="border: 1px solid black; padding: 2px;">本資料のうち、枠囲み部分は商業機密に属しますので公開できません。</p>	<p>(2) メッシュ分割の感度解析</p> <p>ロックシェッド落錐試験との比較解析では、構造体を模擬するLagrange Solid要素及びLagrange Shell要素の要素幅を、□に設定している。</p> <p>ここで、設定したメッシュ分割が適切なのかを確かめるために、試験との比較解析モデルにてメッシュ分割数の異なる二つのモデルに対して落錐試験の解析を行い、解析結果を比較した。図4-7に検討した解析モデルの概要、図4-8に解析結果の比較を示す。図4-8に示すように、落錐試験との比較解析時に設定した要素サイズ（モデル1）と各要素辺長さを1/2としたモデル（モデル2）の衝撃力と変位の時刻歴、及び最小主ひずみ分布は概ね一致しており、解析結果に対して影響を与えるような大きな差は無く、□でメッシュ分割は妥当である。</p> <p>□：枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。</p>	検証手法の相違

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料2）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由					
<p>検討した円環の概略寸法 内径：ϕ [m] 壁厚：t [m] 高さ：h [m]</p> <p>検討した円環の物性 ヤング率：E [Pa] 密度：ρ [kg/m³] ボアソン比：ν</p> <table border="1"> <tr> <td>モデル1 (FCI評価時と同等の 要素サイズ)</td> <td>モデル2 (FCI評価時の約1/2の 要素サイズ)</td> </tr> </table> <p>要素分割数</p> <p>横断面</p> <p>縦断面</p> <p>荷重条件 FCIと同程度の荷重作用時間</p>	モデル1 (FCI評価時と同等の 要素サイズ)	モデル2 (FCI評価時の約1/2の 要素サイズ)	<table border="1"> <tr> <td>要素幅</td> <td>モデル1</td> <td>モデル2</td> </tr> </table> <p>要素幅</p> <p>解析モデル</p>	要素幅	モデル1	モデル2	検証手法の相違
モデル1 (FCI評価時と同等の 要素サイズ)	モデル2 (FCI評価時の約1/2の 要素サイズ)						
要素幅	モデル1	モデル2					
<p>本資料のうち、枠囲み部分は商業機密に属しますので公開できません。</p>		<p>□：枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。</p>					