

本資料のうち枠囲みの内容は、
他社の機密事項を含む可能性が
あるため公開できません。

柏崎刈羽原子力発電所第6号機 設計及び工事計画審査資料	
資料番号	KK6 添-3-013-1 (比較表) 改0
提出年月日	2023年11月15日

先行審査プラントの記載との比較表
(VI-3-別添 1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針)

2023年11月

東京電力ホールディングス株式会社

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">相違 No</th> <th>相違理由</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①</td> <td>図書構成の差異（柏崎刈羽7号機と図書番号が異なるため）</td> </tr> <tr> <td>②</td> <td>図書構成の差異（柏崎刈羽6号機では柏崎刈羽7号機的设计及び工事の計画で認可済の施設の事項は、柏崎刈羽7号機の記載を呼びこむ構成としている）</td> </tr> <tr> <td>③</td> <td>プラント固有条件の差異（施設配置の差異）</td> </tr> <tr> <td>④</td> <td>プラント固有条件の差異（施設名称の差異）</td> </tr> <tr> <td>⑤</td> <td>評価方針の差異（メーカーが異なることによる差異。柏崎刈羽6号機は耐圧試験による評価に対し、柏崎刈羽7号機は計算式を用いた評価である）</td> </tr> </tbody> </table>				相違 No	相違理由	①	図書構成の差異（柏崎刈羽7号機と図書番号が異なるため）	②	図書構成の差異（柏崎刈羽6号機では柏崎刈羽7号機的设计及び工事の計画で認可済の施設の事項は、柏崎刈羽7号機の記載を呼びこむ構成としている）	③	プラント固有条件の差異（施設配置の差異）	④	プラント固有条件の差異（施設名称の差異）	⑤	評価方針の差異（メーカーが異なることによる差異。柏崎刈羽6号機は耐圧試験による評価に対し、柏崎刈羽7号機は計算式を用いた評価である）
相違 No	相違理由														
①	図書構成の差異（柏崎刈羽7号機と図書番号が異なるため）														
②	図書構成の差異（柏崎刈羽6号機では柏崎刈羽7号機的设计及び工事の計画で認可済の施設の事項は、柏崎刈羽7号機の記載を呼びこむ構成としている）														
③	プラント固有条件の差異（施設配置の差異）														
④	プラント固有条件の差異（施設名称の差異）														
⑤	評価方針の差異（メーカーが異なることによる差異。柏崎刈羽6号機は耐圧試験による評価に対し、柏崎刈羽7号機は計算式を用いた評価である）														

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添 1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較
	<p><u>V</u>-3-別添 1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 概要 2. 強度評価の基本方針 <ol style="list-style-type: none"> 2.1 評価対象施設 2.2 評価方針 <ol style="list-style-type: none"> 2.2.1 評価の分類 3. 構造強度設計 <ol style="list-style-type: none"> 3.1 構造強度の設計方針 3.2 機能維持の方針 4. 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界 <ol style="list-style-type: none"> 4.1 荷重及び荷重の組合せ 4.2 許容限界 <ol style="list-style-type: none"> 4.2.1 建物・構造物 4.2.2 機器・配管系 5. 強度評価方法 <ol style="list-style-type: none"> 5.1 建物・構造物に関する評価式 <ol style="list-style-type: none"> 5.1.1 鉄筋コンクリート造構造物 5.1.2 主排気筒 5.2 機器・配管系に関する評価式 <ol style="list-style-type: none"> 5.2.1 軽油タンク 5.2.2 吸気配管 	<p><u>VI</u>-3-別添 1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 概要 2. 強度評価の基本方針 <ol style="list-style-type: none"> 2.1 評価対象施設 2.2 評価方針 <ol style="list-style-type: none"> 2.2.1 評価の分類 3. 構造強度設計 <ol style="list-style-type: none"> 3.1 構造強度の設計方針 3.2 機能維持の方針 4. 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界 <ol style="list-style-type: none"> 4.1 荷重及び荷重の組合せ 4.2 許容限界 <ol style="list-style-type: none"> 4.2.1 建物・構造物 4.2.2 機器・配管系 5. 強度評価方法 <ol style="list-style-type: none"> 5.1 建物・構造物に関する評価式 <ol style="list-style-type: none"> 5.1.1 鉄筋コンクリート造構造物 5.1.2 主排気筒 5.2 機器・配管系に関する評価式 <ol style="list-style-type: none"> 5.2.1 軽油タンク 5.2.2 吸気配管 	<p>・図書構成の差異（柏崎刈羽7号機と図書番号が異なるため（相違No.①））</p> <p>・差異なし</p> <p>【島根との差異】評価対象施設の差異</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添 1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較
	<p>5.2.3 ダンパ（換気空調系） 5.2.4 角ダクト（換気空調系） 5.2.5 丸ダクト（換気空調系） 5.2.6 バタフライ弁（換気空調系） 5.2.7 ファン（換気空調系）</p> <p>5.2.8 消音器 5.2.9 排気管及びミスト管</p> <p>6. 適用規格</p> <p>1. 概要 本資料は、「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」（以下「技術基準規則」という。）第7条及びその「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈」（以下「解釈」という。）に適合し、技術基準規則第54条及びその解釈に規定される「重大事故等対処設備」を踏まえた重大事故等対処設備に配慮する設計とするため、V-1-1-3「発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書」のうちV-1-1-3-3-3「竜巻防護に関する施設の設計方針」（以下「V-1-1-3-3-3「竜巻防護に関する施設の設計方針」」という。）に基づき、竜巻の影響を考慮する施設が、設計竜巻に対して要求される強度を有することを確認するための強度評価方針について説明するものである。 強度評価は、V-1-1-3「発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書」のうちV-1-1-3-3-1「竜巻への配慮に関する基本方針」（以下「V-1-1-3-3-1「竜巻への配慮に関する基本方針」」という。）に示す適用規格を用いて実施する。 なお、防護対策施設の設計方針については、V-3別添 1-2「防護対策施設の強度計算の方針」に示し、具体</p>	<p>5.2.3 ダンパ（換気空調系） 5.2.4 角ダクト（換気空調系） 5.2.5 丸ダクト（換気空調系） 5.2.6 バタフライ弁（換気空調系） 5.2.7 ファン（換気空調系）</p> <p>5.2.8 消音器 5.2.9 排気管及びミスト管</p> <p>6. 適用規格</p> <p>1. 概要 本資料は、「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」（以下「技術基準規則」という。）第7条及びその「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈」（以下「解釈」という。）に適合し、技術基準規則第54条及びその解釈に規定される「重大事故等対処設備」を踏まえた重大事故等対処設備に配慮する設計とするため、VI-1-1-3「発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書」のうちVI-1-1-3-3-3「竜巻防護に関する施設の設計方針」（以下「VI-1-1-3-3-3「竜巻防護に関する施設の設計方針」」という。）に基づき、竜巻の影響を考慮する施設が、設計竜巻に対して要求される強度を有することを確認するための強度評価方針について説明するものである。 強度評価は、VI-1-1-3「発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書」のうちVI-1-1-3-3-1「竜巻への配慮に関する基本方針」（以下「VI-1-1-3-3-1「竜巻への配慮に関する基本方針」」という。）に示す適用規格を用いて実施する。 なお、防護対策施設の設計方針については、VI-3別添 1-2「防護対策施設の強度計算の方針」に示し、具体</p>	<p>・図書構成の差異（相違 No. ①）</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添 1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較
	<p>的な計算の方法及び結果は、V-3-別添 1-4「防護対策施設の強度計算書」に示す。また、屋外の重大事故等対処設備の固縛装置の設計方針については、V-3-別添 1-3「固縛装置の強度計算の方針」に示し、具体的な計算の方法及び結果は、V-3-別添 1-10「固縛装置の強度計算書」に示す。</p> <p>その他の竜巻の影響を考慮する施設の具体的な計算の方法及び結果は、V-3-別添 1-5「竜巻より防護すべき施設を内包する施設の強度計算書」からV-3-別添 1-9「波及的影響を及ぼす可能性がある施設の強度計算書」に示す。</p> <p>2. 強度評価の基本方針</p> <p>強度評価は、「2.1 評価対象施設」に示す評価対象施設を対象として、「4.1 荷重及び荷重の組合せ」で示す設計竜巻荷重及びそれと組み合わせる荷重を適切に組み合わせた荷重により生じる応力等が「4.2 許容限界」で示す許容限界内にあることを「5. 強度評価方法」に示す計算方法を使用し、「6. 適用規格」に示す適用規格を用いて確認する。</p> <p>2.1 評価対象施設</p> <p>V-1-1-3-3-3「竜巻防護に関する施設の設計方針」の「3. 要求機能及び性能目標」にて構造強度上の性能目標を設定している竜巻の影響を考慮する施設を強度評価の対象とする。強度評価を行うにあたり、評価対象施設を以下のとおり分類することとし、表2-1に示す。</p>	<p>的な計算の方法及び結果は、VI-3-別添 1-4「防護対策施設の強度計算書」に示す。また、屋外の重大事故等対処設備の固縛装置の設計方針については、VI-3-別添 1-3「固縛装置の強度計算の方針」に示し、具体的な計算の方法及び結果は、VI-3-別添 1-10「固縛装置の強度計算書」に示す。</p> <p>その他の竜巻の影響を考慮する施設の具体的な計算の方法及び結果は、VI-3-別添 1-5「竜巻より防護すべき施設を内包する施設の強度計算書」からVI-3-別添 1-9「波及的影響を及ぼす可能性がある施設の強度計算書」に示す。</p> <p>コントロール建屋、廃棄物処理建屋、サービス建屋及び6号機主排気筒の強度に関する説明は、令和2年10月14日付け原規規発第2010147号にて認可された柏崎刈羽原子力発電所第7号機の設計及び工事の計画のV-3-別添 1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」による。</p> <p>2. 強度評価の基本方針</p> <p>強度評価は、「2.1 評価対象施設」に示す評価対象施設を対象として、「4.1 荷重及び荷重の組合せ」で示す設計竜巻荷重及びそれと組み合わせる荷重を適切に組み合わせた荷重により生じる応力等が「4.2 許容限界」で示す許容限界内にあることを「5. 強度評価方法」に示す計算方法を使用し、「6. 適用規格」に示す適用規格を用いて確認する。</p> <p>2.1 評価対象施設</p> <p>VI-1-1-3-3-3「竜巻防護に関する施設の設計方針」の「3. 要求機能及び性能目標」にて構造強度上の性能目標を設定している竜巻の影響を考慮する施設を強度評価の対象とする。強度評価を行うにあたり、評価対象施設を以下のとおり分類することとし、表2-1に示す。</p>	<p>・図書構成の差異（柏崎刈羽6号機では柏崎刈羽7号機の設計及び工事の計画で認可済の施設の事項は、柏崎刈羽7号機の記載を呼びこむ構成としている（相違No. ②））</p> <p>【島根との差異】固縛対象の有無の違い</p> <p>・差異なし</p> <p>・図書構成の差異（相違No. ①）</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添 1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較
	<p>(1) 竜巻より防護すべき施設を内包する施設（建屋） 設計竜巻荷重及びそれと組み合わせる荷重に対し構造強度を維持する必要がある、屋外の外部事象防護対象施設のうち、屋内の竜巻より防護すべき施設を防護する外殻となる、竜巻より防護すべき施設を内包する施設（建屋）とする。</p> <p>(2) 屋外の外部事象防護対象施設（建屋を除く。） 設計竜巻荷重及びそれと組み合わせる荷重に対し構造強度を維持する必要がある、屋外の外部事象防護対象施設（建屋を除く。）とする。</p> <p>(3) 外気と繋がっている屋内の外部事象防護対象施設 設計竜巻荷重及びそれと組み合わせる荷重に対し構造強度を維持する必要がある、外気と繋がっている屋内の外部事象防護対象施設とする。</p> <p>(4) 外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼす可能性がある施設 設計竜巻荷重及びそれと組み合わせる荷重に対し構造強度を維持する必要がある、外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼす可能性がある施設とする。</p> <p>2.2 評価方針 竜巻の影響を考慮する施設は、V-1-1-3-3-3「竜巻防護に関する施設の設計方針」の「3. 要求機能及び性能目標」にて設定している構造強度設計上の性能目標を達成するため、「2.1 評価対象施設」で分類した施設ごとに、竜巻に対する強度評価を実施する。 強度評価の評価方針は、それぞれ「衝突評価」の方針及び「構造強度評価」の方針に分類でき、評価対象施設はこれらの評価を実施する。 外部事象防護対象施設及び外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼす可能性がある施設の強度評価は、防</p>	<p>(1) 竜巻より防護すべき施設を内包する施設（建屋） 設計竜巻荷重及びそれと組み合わせる荷重に対し構造強度を維持する必要がある、屋外の外部事象防護対象施設のうち、屋内の竜巻より防護すべき施設を防護する外殻となる、竜巻より防護すべき施設を内包する施設（建屋）とする。</p> <p>(2) 屋外の外部事象防護対象施設（建屋を除く。） 設計竜巻荷重及びそれと組み合わせる荷重に対し構造強度を維持する必要がある、屋外の外部事象防護対象施設（建屋を除く。）とする。</p> <p>(3) 外気と繋がっている屋内の外部事象防護対象施設 設計竜巻荷重及びそれと組み合わせる荷重に対し構造強度を維持する必要がある、外気と繋がっている屋内の外部事象防護対象施設とする。</p> <p>(4) 外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼす可能性がある施設 設計竜巻荷重及びそれと組み合わせる荷重に対し構造強度を維持する必要がある、外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼす可能性がある施設とする。</p> <p>2.2 評価方針 竜巻の影響を考慮する施設は、VI-1-1-3-3-3「竜巻防護に関する施設の設計方針」の「3. 要求機能及び性能目標」にて設定している構造強度設計上の性能目標を達成するため、「2.1 評価対象施設」で分類した施設ごとに、竜巻に対する強度評価を実施する。 強度評価の評価方針は、それぞれ「衝突評価」の方針及び「構造強度評価」の方針に分類でき、評価対象施設はこれらの評価を実施する。 外部事象防護対象施設及び外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼす可能性がある施設の強度評価は、防</p>	<p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p> <p>・図書構成の差異（相違 No. ①）</p> <p>【島根との差異】評価対象施設の差異</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添 1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較
	<p>護措置として設置する防護対策施設、竜巻より防護すべき施設を内包する施設の強度評価を踏まえたものであるため、防護対策施設、竜巻より防護すべき施設を内包する施設について示したうえで、外部事象防護対象施設及び外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼす可能性がある施設について示す。</p> <p>2.2.1 評価の分類 (1) 衝突評価 衝突評価は、竜巻による設計飛来物による衝撃荷重に対する直接的な影響の評価として、評価対象施設が、貫通、貫入、ひずみの変形が生じた場合においても、当該施設の機能を維持可能な変形に留めることを確認する評価とする。 評価対象施設の構造及び当該施設の機能を考慮し、設計飛来物の衝突により想定される損傷モードを以下のとおり分類し、それぞれの評価方針を設定する。</p> <p>a. 建屋・構造物 (a) 貫通 (b) ひずみ</p> <p>b. 機器・配管系 (a) 貫入 (b) ひずみ</p>	<p>護措置として設置する防護対策施設、竜巻より防護すべき施設を内包する施設の強度評価を踏まえたものであるため、防護対策施設、竜巻より防護すべき施設を内包する施設について示したうえで、外部事象防護対象施設及び外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼす可能性がある施設について示す。</p> <p>2.2.1 評価の分類 (1) 衝突評価 衝突評価は、竜巻による設計飛来物による衝撃荷重に対する直接的な影響の評価として、評価対象施設が、貫通、貫入、ひずみの変形が生じた場合においても、当該施設の機能を維持可能な変形に留めることを確認する評価とする。 評価対象施設の構造及び当該施設の機能を考慮し、設計飛来物の衝突により想定される損傷モードを以下のとおり分類し、それぞれの評価方針を設定する。</p> <p>a. 建屋・構造物 (a) 貫通 (b) ひずみ</p> <p>b. 機器・配管系 (a) 貫入 (b) ひずみ</p>	<p>・差異なし</p> <p>【島根との差異】評価方針の差異。VI-1-1-3-3-3「竜巻防護に関する施設の設計方針」において、砂利等の極小飛来物による衝突については、施設に有意な影響を及ぼす貫通は生じず、また衝突は瞬間的で衝突時間が極めて短いため施設に有意な影響を及ぼす荷重は生じないことから考慮しない旨を記載している。</p> <p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添 1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較
	<p>(2) 構造強度評価 構造強度評価は、竜巻の風圧力による荷重、気圧差による荷重及び設計飛来物による衝撃荷重により生じる応力等に対し、評価対象施設及びその支持構造物が、当該施設の機能を維持可能な構造強度を有することを確認する評価とする。構造強度評価は、構造強度により閉止性及び開閉機能を確保することの評価を含む。 構造強度評価は、評価対象施設の構造を考慮し、以下の分類ごとに評価方針を設定する。</p> <p>a. 建屋・構造物 以下の「(a) 鉄筋コンクリート造構造物」は、構造を踏まえた評価項目を抽出し分類する。</p> <p>(a) 鉄筋コンクリート造構造物 イ. 裏面剥離 ロ. 転倒及び脱落 ハ. 変形</p> <p>(b) 主排気筒</p> <p>b. 機器・配管系 (a) 軽油タンク</p> <p>(b) 吸気配管</p>	<p>(2) 構造強度評価 構造強度評価は、竜巻の風圧力による荷重、気圧差による荷重及び設計飛来物による衝撃荷重により生じる応力等に対し、評価対象施設及びその支持構造物が、当該施設の機能を維持可能な構造強度を有することを確認する評価とする。構造強度評価は、構造強度により閉止性及び開閉機能を確保することの評価を含む。 構造強度評価は、評価対象施設の構造を考慮し、以下の分類ごとに評価方針を設定する。</p> <p>a. 建屋・構造物 以下の「(a) 鉄筋コンクリート造構造物」は、構造を踏まえた評価項目を抽出し分類する。</p> <p>(a) 鉄筋コンクリート造構造物 イ. 裏面剥離 ロ. 転倒及び脱落 ハ. 変形</p> <p>(b) 主排気筒</p> <p>b. 機器・配管系 (a) 軽油タンク</p> <p>(b) 吸気配管</p>	<p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p> <p>【島根との差異】評価対象施設の差異</p> <p>・差異なし 【島根との差異】評価対象施設の差異</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較																				
	<p>表2-1 強度評価における施設分類</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>強度評価における分類</th> <th>施設名称</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1) 竜巻より防護すべき施設を内包する施設（建屋）</td> <td>・原子炉建屋 ・タービン建屋海水熱交換器区域 ・コントロール建屋 ・廃棄物処理建屋</td> </tr> <tr> <td>(2) 屋外の外部事象防護対象施設（建屋を除く。）</td> <td>・軽油タンク</td> </tr> <tr> <td>(3) 外気と繋がっている屋内の外部事象防護対象施設</td> <td>・非常用ディーゼル発電設備吸気配管 ・ダンパ（換気空調系） ・角ダクト（換気空調系）及び丸ダクト（換気空調系） ・パタフライ弁（換気空調系） ・ファン（換気空調系）</td> </tr> <tr> <td>(4) 外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼす可能性がある施設</td> <td>a. 機械的影響を及ぼす可能性がある施設 ・サービス建屋 ・6号機及び7号機主排気筒 b. 機械的影響を及ぼす可能性がある施設 ・非常用ディーゼル発電設備排気消音器 ・非常用ディーゼル発電設備排気管 ・ミスト管（燃料ディタンク、非常用ディーゼル発電設備機関本体、潤滑油補給タンク、燃料ドレタンク）</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. 構造強度設計</p> <p><u>V-1-1-3-3-1</u>「竜巻への配慮に関する基本方針」で設定している設計竜巻に対し、「2.1 評価対象施設」で設定している施設が、構造強度設計上の性能目標を達成するよう、<u>V-1-1-3-3-3</u>「竜巻防護に関する施設の設計方針」の「4. 機能設計」で設定している各施設が有する機能を踏まえ、構造強度の設計方針を設定する。</p> <p>各施設の構造強度の設計方針を設定し、設計竜巻荷重及びその他考慮すべき荷重に対し、各施設の構造強度を維持するよう構造設計と評価方針を設定する。</p> <p>3.1 構造強度の設計方針</p>	強度評価における分類	施設名称	(1) 竜巻より防護すべき施設を内包する施設（建屋）	・原子炉建屋 ・タービン建屋海水熱交換器区域 ・ コントロール建屋 ・ 廃棄物処理建屋	(2) 屋外の外部事象防護対象施設（建屋を除く。）	・軽油タンク	(3) 外気と繋がっている屋内の外部事象防護対象施設	・非常用ディーゼル発電設備吸気配管 ・ダンパ（換気空調系） ・角ダクト（換気空調系）及び丸ダクト（換気空調系） ・パタフライ弁（換気空調系） ・ファン（換気空調系）	(4) 外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼす可能性がある施設	a. 機械的影響を及ぼす可能性がある施設 ・サービス建屋 ・ 6号機及び7号機主排気筒 b. 機械的影響を及ぼす可能性がある施設 ・非常用ディーゼル発電設備排気消音器 ・非常用ディーゼル発電設備排気管 ・ミスト管（燃料ディタンク、非常用ディーゼル発電設備機関本体、潤滑油補給タンク、 燃料ドレタンク ）	<p>表2-1 強度評価における施設分類</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>強度評価における分類</th> <th>施設名称</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1) 竜巻より防護すべき施設を内包する施設（建屋）</td> <td>・原子炉建屋 ・タービン建屋海水熱交換器区域 ・コントロール建屋 ・廃棄物処理建屋</td> </tr> <tr> <td>(2) 屋外の外部事象防護対象施設（建屋を除く。）</td> <td>・軽油タンク</td> </tr> <tr> <td>(3) 外気と繋がっている屋内の外部事象防護対象施設</td> <td>・非常用ディーゼル発電設備吸気配管 ・ダンパ（換気空調系） ・角ダクト（換気空調系）及び丸ダクト（換気空調系） ・パタフライ弁（換気空調系） ・ファン（換気空調系）</td> </tr> <tr> <td>(4) 外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼす可能性がある施設</td> <td>a. 機械的影響を及ぼす可能性がある施設 ・5号機タービン建屋 ・5号機主排気筒 ・サービス建屋 ・6号機主排気筒 b. 機械的影響を及ぼす可能性がある施設 ・非常用ディーゼル発電設備排気消音器 ・非常用ディーゼル発電設備排気管 ・ミスト管（燃料ディタンク、非常用ディーゼル発電設備機関本体、潤滑油補給タンク、燃料ドレタンク）</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記：令和2年10月14日付け原規規発第2010147号にて認可された柏崎刈羽原子力発電所第7号機の設計及び工事の計画のVI-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」による。</p> <p>3. 構造強度設計</p> <p><u>VI-1-1-3-3-1</u>「竜巻への配慮に関する基本方針」で設定している設計竜巻に対し、「2.1 評価対象施設」で設定している施設が、構造強度設計上の性能目標を達成するよう、<u>VI-1-1-3-3-3</u>「竜巻防護に関する施設の設計方針」の「4. 機能設計」で設定している各施設が有する機能を踏まえ、構造強度の設計方針を設定する。</p> <p>各施設の構造強度の設計方針を設定し、設計竜巻荷重及びその他考慮すべき荷重に対し、各施設の構造強度を維持するよう構造設計と評価方針を設定する。</p> <p>3.1 構造強度の設計方針</p>	強度評価における分類	施設名称	(1) 竜巻より防護すべき施設を内包する施設（建屋）	・原子炉建屋 ・タービン建屋海水熱交換器区域 ・ コントロール建屋 ・ 廃棄物処理建屋	(2) 屋外の外部事象防護対象施設（建屋を除く。）	・軽油タンク	(3) 外気と繋がっている屋内の外部事象防護対象施設	・非常用ディーゼル発電設備吸気配管 ・ダンパ（換気空調系） ・角ダクト（換気空調系）及び丸ダクト（換気空調系） ・パタフライ弁（換気空調系） ・ファン（換気空調系）	(4) 外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼす可能性がある施設	a. 機械的影響を及ぼす可能性がある施設 ・ 5号機タービン建屋 ・ 5号機主排気筒 ・ サービス建屋 ・ 6号機主排気筒 b. 機械的影響を及ぼす可能性がある施設 ・非常用ディーゼル発電設備排気消音器 ・非常用ディーゼル発電設備排気管 ・ミスト管（燃料ディタンク、非常用ディーゼル発電設備機関本体、潤滑油補給タンク、 燃料ドレタンク ）	<ul style="list-style-type: none"> ・図書構成の差異（相違 No. ②） ・プラント固有条件の差異（施設配置の差異（相違 No. ③）） ・図書構成の差異（相違 No. ②） ・プラント固有条件の差異（施設名称の差異（相違 No. ④）） ・図書構成の差異（相違 No. ②） ・図書構成の差異（相違 No. ①）
強度評価における分類	施設名称																						
(1) 竜巻より防護すべき施設を内包する施設（建屋）	・原子炉建屋 ・タービン建屋海水熱交換器区域 ・ コントロール建屋 ・ 廃棄物処理建屋																						
(2) 屋外の外部事象防護対象施設（建屋を除く。）	・軽油タンク																						
(3) 外気と繋がっている屋内の外部事象防護対象施設	・非常用ディーゼル発電設備吸気配管 ・ダンパ（換気空調系） ・角ダクト（換気空調系）及び丸ダクト（換気空調系） ・パタフライ弁（換気空調系） ・ファン（換気空調系）																						
(4) 外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼす可能性がある施設	a. 機械的影響を及ぼす可能性がある施設 ・サービス建屋 ・ 6号機及び7号機主排気筒 b. 機械的影響を及ぼす可能性がある施設 ・非常用ディーゼル発電設備排気消音器 ・非常用ディーゼル発電設備排気管 ・ミスト管（燃料ディタンク、非常用ディーゼル発電設備機関本体、潤滑油補給タンク、 燃料ドレタンク ）																						
強度評価における分類	施設名称																						
(1) 竜巻より防護すべき施設を内包する施設（建屋）	・原子炉建屋 ・タービン建屋海水熱交換器区域 ・ コントロール建屋 ・ 廃棄物処理建屋																						
(2) 屋外の外部事象防護対象施設（建屋を除く。）	・軽油タンク																						
(3) 外気と繋がっている屋内の外部事象防護対象施設	・非常用ディーゼル発電設備吸気配管 ・ダンパ（換気空調系） ・角ダクト（換気空調系）及び丸ダクト（換気空調系） ・パタフライ弁（換気空調系） ・ファン（換気空調系）																						
(4) 外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼす可能性がある施設	a. 機械的影響を及ぼす可能性がある施設 ・ 5号機タービン建屋 ・ 5号機主排気筒 ・ サービス建屋 ・ 6号機主排気筒 b. 機械的影響を及ぼす可能性がある施設 ・非常用ディーゼル発電設備排気消音器 ・非常用ディーゼル発電設備排気管 ・ミスト管（燃料ディタンク、非常用ディーゼル発電設備機関本体、潤滑油補給タンク、 燃料ドレタンク ）																						

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較
	<p><u>V-1-1-3-3-3</u>「竜巻防護に関する施設の設計方針」の「3. 要求機能及び性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目標を達成するための設計方針を「2.1 評価対象施設」で設定している評価対象施設分類ごとに示す。</p> <p>(1) 竜巻より防護すべき施設を内包する施設（建屋） 原子炉建屋、タービン建屋海水熱交換器区域、<u>コントロール建屋及び廃棄物処理建屋</u>は、<u>V-1-1-3-3-3</u>「竜巻防護に関する施設の設計方針」の「3. 要求機能及び性能目標」の「3.1(2)c. 性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目標を踏まえ、設計竜巻荷重及びその他考慮すべき荷重に対し、設計飛来物が竜巻より防護すべき施設に衝突することを防止するために、設計飛来物が竜巻より防護すべき施設を内包する施設の外殻を構成する部材を貫通せず、また、竜巻より防護すべき施設に波及的影響を与えないために、竜巻より防護すべき施設を内包する施設の外殻を構成する部材自体の転倒及び脱落が生じない設計とする。また、原子炉建屋は上記に加え、放射性物質の閉じ込め機能を維持するために、設計飛来物が建屋の外殻を構成する部材を貫通せず、また裏面剥離が生じず、<u>V-2</u>「耐震性に関する説明書」のうち<u>V-2-1-9</u>「機能維持の基本方針」の「4.3 気密性の維持」を踏まえ、屋根スラブ及び耐震壁に生じる応力やひずみが、おおむね弾性状態にとどまる設計とする。</p> <p>(2) 屋外の外部事象防護対象施設（建屋を除く。）</p> <p>a. 軽油タンク</p>	<p><u>VI-1-1-3-3-3</u>「竜巻防護に関する施設の設計方針」の「3. 要求機能及び性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目標を達成するための設計方針を「2.1 評価対象施設」で設定している評価対象施設分類ごとに示す。</p> <p>(1) 竜巻より防護すべき施設を内包する施設（建屋） 原子炉建屋及びタービン建屋海水熱交換器区域は、<u>VI-1-1-3-3-3</u>「竜巻防護に関する施設の設計方針」の「3. 要求機能及び性能目標」の「3.1(2)c. 性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目標を踏まえ、設計竜巻荷重及びその他考慮すべき荷重に対し、設計飛来物が竜巻より防護すべき施設に衝突することを防止するために、設計飛来物が竜巻より防護すべき施設を内包する施設の外殻を構成する部材を貫通せず、また、竜巻より防護すべき施設に波及的影響を与えないために、竜巻より防護すべき施設を内包する施設の外殻を構成する部材自体の転倒及び脱落が生じない設計とする。また、原子炉建屋は上記に加え、放射性物質の閉じ込め機能を維持するために、設計飛来物が建屋の外殻を構成する部材を貫通せず、また裏面剥離が生じず、<u>VI-2</u>「耐震性に関する説明書」のうち<u>VI-2-1-9</u>「機能維持の基本方針」の「4.3 気密性の維持」を踏まえ、屋根スラブ及び耐震壁に生じる応力やひずみが、おおむね弾性状態にとどまる設計とする。</p> <p>(2) 屋外の外部事象防護対象施設（建屋を除く。）</p> <p>a. 軽油タンク</p>	<p>・図書構成の差異（相違 No. ①）</p> <p>・図書構成の差異（相違 No. ②）</p> <p>・図書構成の差異（相違 No. ①）</p> <p>・差異なし</p> <p>【島根との差異】設備構成の差異（6号機と同形状・同型設備はなく文章構成の参考として記載）</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添 1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較
	<p>軽油タンクは、V-1-1-3-3-3「竜巻防護に関する施設の設計方針」の「3. 要求機能及び性能目標」の「3.1(1)c. 性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目標を踏まえ、設計竜巻の風圧力による荷重、設計飛来物による衝撃荷重及びその他考慮すべき荷重に対し、屋外の軽油タンクエリアに設けた基礎に基礎ボルトで固定し、軽油タンクの主要な構造部材が非常用所内母線へ7日間の電源供給が継続できるよう燃料を保有する機能を維持可能な構造強度を有する設計とする。</p> <p>また、設計竜巻による設計飛来物による衝撃荷重に対し、有意な変形を生じない設計とする。</p>	<p>軽油タンクは、VI-1-1-3-3-3「竜巻防護に関する施設の設計方針」の「3. 要求機能及び性能目標」の「3.1(1)c. 性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目標を踏まえ、設計竜巻の風圧力による荷重、設計飛来物による衝撃荷重及びその他考慮すべき荷重に対し、屋外の軽油タンクエリアに設けた基礎に基礎ボルトで固定し、軽油タンクの主要な構造部材が非常用所内母線へ7日間の電源供給が継続できるよう燃料を保有する機能を維持可能な構造強度を有する設計とする。</p> <p>また、設計竜巻による設計飛来物による衝撃荷重に対し、有意な変形を生じない設計とする。</p>	<p>・図書構成の差異（相違 No. ①）</p> <p>【島根との差異】評価対象施設の差異</p> <p>【島根との差異】非常用ディーゼル発電設備燃料移送配管及び弁は、防護対策施設にて防護する。防護対策施設はVI-3-別添 1-2「防護対策施設の強度計算の方針」で示す。</p> <p>【島根との差異】非常用ディーゼル発電設備燃料移送ポンプは、防護対策施設にて防護する。防護対策施設はVI-3-別添 1-2「防護対策施設の強度計算の方針」で示す。</p> <p>・差異なし</p>
	(3) 外気と繋がっている屋内の外部事象防護対象施設	(3) 外気と繋がっている屋内の外部事象防護対象施設	

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較
	<p>a. 非常用ディーゼル発電設備吸気配管 非常用ディーゼル発電設備吸気配管は、V-1-1-3-3「竜巻防護に関する施設の設計方針」の「3. 要求機能及び性能目標」の「3.1(3)c. 性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目標を踏まえ、設計竜巻の気圧差による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し、原子炉建屋の壁面等にサポートで支持し、主要な構造部材が流路を確保する機能を維持可能な構造強度を有する設計とする。</p> <p>b. ダンパ（換気空調系） ダンパ（換気空調系）は、V-1-1-3-3「竜巻防護に関する施設の設計方針」の「3. 要求機能及び性能目標」の「3.1(3)c. 性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目標を踏まえ、設計竜巻の気圧差による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し、換気空調系のダクトに固定し、開閉可能な機能及び閉止性の維持を考慮して主要な構造部材が構造健全性を維持する設計とする。</p> <p>c. 角ダクト（換気空調系）及び丸ダクト（換気空調系） 角ダクト（換気空調系）及び丸ダクト（換気空調系）は、V-1-1-3-3「竜巻防護に関する施設の設計方針」の「3. 要求機能及び性能目標」の「3.1(3)c. 性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目標を踏まえ、設計竜巻の気圧差による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し、原子炉建屋、タービン建屋、コントロール建屋の壁面等にサポートで支持し、主要な構造部材が流路を確保する機能を維持可能な構造強度を有する設計とする。</p>	<p>a. 非常用ディーゼル発電設備吸気配管 非常用ディーゼル発電設備吸気配管は、VI-1-1-3-3「竜巻防護に関する施設の設計方針」の「3. 要求機能及び性能目標」の「3.1(3)c. 性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目標を踏まえ、設計竜巻の気圧差による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し、原子炉建屋の壁面等にサポートで支持し、主要な構造部材が流路を確保する機能を維持可能な構造強度を有する設計とする。</p> <p>b. ダンパ（換気空調系） ダンパ（換気空調系）は、VI-1-1-3-3「竜巻防護に関する施設の設計方針」の「3. 要求機能及び性能目標」の「3.1(3)c. 性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目標を踏まえ、設計竜巻の気圧差による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し、換気空調系のダクトに固定し、開閉可能な機能及び閉止性の維持を考慮して主要な構造部材が構造健全性を維持する設計とする。</p> <p>c. 角ダクト（換気空調系）及び丸ダクト（換気空調系） 角ダクト（換気空調系）及び丸ダクト（換気空調系）は、VI-1-1-3-3「竜巻防護に関する施設の設計方針」の「3. 要求機能及び性能目標」の「3.1(3)c. 性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目標を踏まえ、設計竜巻の気圧差による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し、原子炉建屋、タービン建屋、コントロール建屋の壁面等にサポートで支持し、主要な構造部材が流路を確保する機能を維持可能な構造強度を有する設計とする。</p>	<p>・図書構成の差異（相違 No. ①）</p> <p>・図書構成の差異（相違 No. ①）</p> <p>・図書構成の差異（相違 No. ①）</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添 1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）



島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較
	<p>d. バタフライ弁（換気空調系） バタフライ弁（換気空調系）は、V-1-1-3-3-3「竜巻防護に関する施設の設計方針」の「3. 要求機能及び性能目標」の「3.1(3)c. 性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目標を踏まえ、設計竜巻の気圧差による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し、換気空調系のダクトに固定し、開閉可能な機能及び閉止性の維持を考慮して主要な構造部材が構造健全性を維持する設計とする。</p> <p>e. ファン（換気空調系） ファン（換気空調系）は、V-1-1-3-3-3「竜巻防護に関する施設の設計方針」の「3. 要求機能及び性能目標」の「3.1(3)c. 性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目標を踏まえ、設計竜巻の気圧差による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し、原子炉建屋、タービン建屋、コントロール建屋の床面等に基礎ボルトで固定し、主要な構造部材が非常用電気品区域、非常用ディーゼル発電機、中央制御室、コントロール建屋計測制御電源盤区域及び海水熱交換器区域の冷却に必要な風量を送風する機能を維持可能な構造強度を有する設計とする。</p> <p>「(3) 外気と繋がっている屋内の外部事象防護対象施設」の屋内の外部事象防護対象施設の設計フローを図3-1に示す。</p>	<p>d. バタフライ弁（換気空調系） バタフライ弁（換気空調系）は、VI-1-1-3-3-3「竜巻防護に関する施設の設計方針」の「3. 要求機能及び性能目標」の「3.1(3)c. 性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目標を踏まえ、設計竜巻の気圧差による荷重に対し、換気空調系のダクトに固定し、開閉可能な機能及び閉止性の維持を考慮して主要な構造部材が構造健全性を維持する設計とする。</p> <p>e. ファン（換気空調系） ファン（換気空調系）は、VI-1-1-3-3-3「竜巻防護に関する施設の設計方針」の「3. 要求機能及び性能目標」の「3.1(3)c. 性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目標を踏まえ、設計竜巻の気圧差による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し、原子炉建屋、タービン建屋、コントロール建屋の床面等に基礎ボルトで固定し、主要な構造部材が非常用電気品区域、非常用ディーゼル発電機、中央制御室、コントロール建屋計測制御電源盤区域及び海水熱交換器区域の冷却に必要な風量を送風する機能を維持可能な構造強度を有する設計とする。</p> <p>「(3) 外気と繋がっている屋内の外部事象防護対象施設」の屋内の外部事象防護対象施設の設計フローを図3-1に示す。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・図書構成の差異（相違 No. ①） ・評価方針の差異（詳細は後述（P. 28）） ・図書構成の差異（相違 No. ①） 【島根との差異】評価対象施設の差異 ・差異なし

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添 1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較
	 <p>図3-1 屋内の外部事象防護対象施設的设计フロー</p> <p>(4) 外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼす可能性がある施設 a. 機械的影響を及ぼす可能性がある施設</p> <p>(a) サービス建屋</p> <p>サービス建屋は、V-1-1-3-3-3「竜巻防護に関する施設的设计方針」の「3. 要求機能及び性能目標」の「3.4(3) 性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目標を踏まえ、設計竜巻荷重及びその他考慮すべき荷重に対し、竜巻より防護すべき施設を内包するコントロール建屋に接触による影響を及ぼさない設計とする。</p>	 <p>図3-1 屋内の外部事象防護対象施設的设计フロー</p> <p>(4) 外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼす可能性がある施設 a. 機械的影響を及ぼす可能性がある施設</p> <p>(a) 5号機タービン建屋</p> <p>5号機タービン建屋は、VI-1-1-3-3-3「竜巻防護に関する施設的设计方針」の「3. 要求機能及び性能目標」の「3.4(3) 性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目標を踏まえ、設計竜巻荷重及びその他考慮すべき荷重に対し、竜巻より防護すべき施設を内包するタービン建屋海水熱交換器区域に接触による影響を及ぼさない設計とする。</p>	<p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p> <p>・図書構成の差異（相違 No. ②）及びプラント固有条件の差異（相違 No. ③）</p> <p>・図書構成の差異（相違 No. ①）</p> <p>・プラント固有条件の差異（相違 No. ③）</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添 1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較
	<p>(b) <u>6号機及び7号機</u>主排気筒</p> <p><u>6号機及び7号機</u>主排気筒は、<u>V-1-1-3-3-3</u>「竜巻防護に関する施設の設計方針」の「3. 要求機能及び性能目標」の「3.4(3) 性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目標を踏まえ、設計竜巻の風圧力による荷重、設計飛来物による衝撃荷重及びその他考慮すべき荷重に対し、竜巻より防護すべき施設を内包する原子炉建屋及びコントロール建屋に倒壊による影響を及ぼさない設計とする。</p> <p>b. 機能的影響を及ぼす可能性がある施設</p> <p>(a) 非常用ディーゼル発電設備排気消音器 非常用ディーゼル発電設備排気消音器は、<u>V-1-1-3-3-3</u>「竜巻防護に関する施設の設計方針」の「3. 要求機能及び性能目標」の「3.4(3) 性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目標を踏まえ、設計竜巻の風圧力による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し、排気機能を維持するために、建屋屋上に設けたコンクリート基礎にボルトで固定し、主要な構造部材が排気機能を維持可能な構造強度を有する設計とする。</p>	<p>(b) <u>5号機</u>主排気筒</p> <p><u>5号機</u>主排気筒は、<u>VI-1-1-3-3-3</u>「竜巻防護に関する施設の設計方針」の「3. 要求機能及び性能目標」の「3.4(3) 性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目標を踏まえ、設計竜巻の風圧力による荷重、設計飛来物による衝撃荷重及びその他考慮すべき荷重に対し、<u>軽油タンク及び</u>竜巻より防護すべき施設を内包する原子炉建屋に倒壊による影響を及ぼさない設計とする。</p> <p>b. 機能的影響を及ぼす可能性がある施設</p> <p>(a) 非常用ディーゼル発電設備排気消音器 非常用ディーゼル発電設備排気消音器は、<u>VI-1-1-3-3-3</u>「竜巻防護に関する施設の設計方針」の「3. 要求機能及び性能目標」の「3.4(3) 性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目標を踏まえ、設計竜巻の風圧力による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し、排気機能を維持するために、建屋屋上に設けたコンクリート基礎にボルトで固定し、主要な構造部材が排気機能を維持可能な構造強度を有する設計とする。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・図書構成の差異（相違 No. ②）及びプラント固有条件の差異（相違 No. ③） ・図書構成の差異（相違 No. ①） ・プラント固有条件の差異（相違 No. ③） <p>【島根との差異】 評価対象施設の差異</p> <ul style="list-style-type: none"> ・差異なし ・図書構成の差異（相違 No. ①）

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添 1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較
	<p>(b) 非常用ディーゼル発電設備排気管</p> <p>非常用ディーゼル発電設備排気管は、V-1-1-3-3-3「竜巻防護に関する施設の設計方針」の「3. 要求機能及び性能目標」の「3.4(3) 性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目標を踏まえ、設計竜巻の風圧力による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し、排気機能を維持するために、サポートによる支持で建屋床面等に固定し、主要な構造部材が排気機能を維持可能な構造強度を有する設計とする。</p> <p>(c) ミスト管（燃料ディタンク、非常用ディーゼル発電設備機関本体、潤滑油補給タンク、燃料ドレンタンク）</p> <p>ミスト管は、V-1-1-3-3-3「竜巻防護に関する施設の設計方針」の「3. 要求機能及び性能目標」の「3.4(3) 性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目標を踏まえ、設計竜巻の風圧力による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し、通気機能を維持するために、サポートによる支持で建屋壁面等に固定し、主要な構造部材が通気機能を維持可能な構造強度を有する設計とする。</p> <p>3.2 機能維持の方針</p> <p>V-1-1-3-3-3「竜巻防護に関する施設の設計方針」の「3. 要求機能及び性能目標」で設定している構造強度上の性能目標を達成するために、「3.1 構造強度の設計方針」に示す設計方針を踏まえ、V-1-1-3-3-1「竜巻への配慮に関する基本方針」の「2.1.3(2) 荷重の組合せ及び許容限界」で設定している荷重を適切に考慮して、各施設の構造設計及びそれを踏まえた評価方針を設定</p>	<p>(b) 非常用ディーゼル発電設備排気管</p> <p>非常用ディーゼル発電設備排気管は、VI-1-1-3-3-3「竜巻防護に関する施設の設計方針」の「3. 要求機能及び性能目標」の「3.4(3) 性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目標を踏まえ、設計竜巻の風圧力による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し、排気機能を維持するために、サポートによる支持で建屋床面等に固定し、主要な構造部材が排気機能を維持可能な構造強度を有する設計とする。</p> <p>(c) ミスト管（燃料ディタンク、非常用ディーゼル発電設備機関本体、潤滑油補給タンク、燃料油ドレンタンク）</p> <p>ミスト管は、VI-1-1-3-3-3「竜巻防護に関する施設の設計方針」の「3. 要求機能及び性能目標」の「3.4(3) 性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目標を踏まえ、設計竜巻の風圧力による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し、通気機能を維持するために、サポートによる支持で建屋壁面等に固定し、主要な構造部材が通気機能を維持可能な構造強度を有する設計とする。</p> <p>3.2 機能維持の方針</p> <p>VI-1-1-3-3-3「竜巻防護に関する施設の設計方針」の「3. 要求機能及び性能目標」で設定している構造強度上の性能目標を達成するために、「3.1 構造強度の設計方針」に示す設計方針を踏まえ、VI-1-1-3-3-1「竜巻への配慮に関する基本方針」の「2.1.3(2) 荷重の組合せ及び許容限界」で設定している荷重を適切に考慮して、各施設の構造設計及びそれを踏まえた評価方針を設定</p>	<p>・図書構成の差異（相違 No. ①）</p> <p>・プラント固有条件の差異（相違 No. ④）</p> <p>・図書構成の差異（相違 No. ①）</p> <p>・図書構成の差異（相違 No. ①）</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添 1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較
	<p>する。</p> <p>(1) 竜巻より防護すべき施設を内包する施設（建屋） 竜巻より防護すべき施設を内包する施設の機能維持の方針は、施設の設置状況に応じ、以下の方針とする。</p> <p>a. 建屋(原子炉建屋、タービン建屋海水熱交換器区域、<u>コントロール建屋及び廃棄物処理建屋</u>)</p> <p>(a) 構造設計 建屋は、「3.1 構造強度の設計方針」で設定している設計方針及びV-1-1-3-3-1「竜巻への配慮に関する基本方針」の「2.1.3(2) 荷重の組合せ及び許容限界」で設定している荷重を踏まえ、以下の構造とする。 建屋に作用する荷重は、外殻を構成する屋根スラブ及び外壁に作用し、建屋内に配置された耐震壁又は鉄骨架構を介し、直接岩盤等に支持する基礎版へ伝達する構造とする。 建屋の構造計画を表3-1に示す。</p> <p>(b) 評価方針 イ. 衝突評価 建屋の衝突評価については、設計飛来物が竜巻より防護すべき施設の外殻を構成する部材を貫通しない設計及び原子炉建屋の放射性物質の閉じ込め機能を維持する設計とするために、設計飛来物による衝撃荷重に対し、当該部材が設計飛来物の貫通を生じない最小厚さ以上であることを計算により確認する。評価方法としては、「5.1.1(3) 強度評価方法」に示す限界厚さ評価式により算出した厚さを基に評価を行う。最小厚さ以上であることの確認ができない屋根スラブについては、鉄筋又はデッキプレートが終局状態に至るようなひずみが生じないことを解析により確認する。評価方法としては、FEMを用いた解析により算出したひずみを基に評価を行う。</p>	<p>する。</p> <p>(1) 竜巻より防護すべき施設を内包する施設（建屋） 竜巻より防護すべき施設を内包する施設の機能維持の方針は、施設の設置状況に応じ、以下の方針とする。</p> <p>a. 建屋(原子炉建屋及びタービン建屋海水熱交換器区域)</p> <p>(a) 構造設計 建屋は、「3.1 構造強度の設計方針」で設定している設計方針及びVI-1-1-3-3-1「竜巻への配慮に関する基本方針」の「2.1.3(2) 荷重の組合せ及び許容限界」で設定している荷重を踏まえ、以下の構造とする。 建屋に作用する荷重は、外殻を構成する屋根スラブ及び外壁に作用し、建屋内に配置された耐震壁又は鉄骨架構を介し、直接岩盤等に支持する基礎版へ伝達する構造とする。 建屋の構造計画を表3-1に示す。</p> <p>(b) 評価方針 イ. 衝突評価 建屋の衝突評価については、設計飛来物が竜巻より防護すべき施設の外殻を構成する部材を貫通しない設計及び原子炉建屋の放射性物質の閉じ込め機能を維持する設計とするために、設計飛来物による衝撃荷重に対し、当該部材が設計飛来物の貫通を生じない最小厚さ以上であることを計算により確認する。評価方法としては、「5.1.1(3) 強度評価方法」に示す限界厚さ評価式により算出した厚さを基に評価を行う。最小厚さ以上であることの確認ができない屋根スラブについては、鉄筋又はデッキプレートが終局状態に至るようなひずみが生じないことを解析により確認する。評価方法としては、FEMを用いた解析により算出したひずみを基に評価を行う。</p>	<p>・差異なし</p> <p>・図書構成の差異（相違 No. ②）</p> <p>・図書構成の差異（相違 No. ①）</p> <p>・差異なし</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）







島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較
	<p>ロ. 構造強度評価</p> <p>建屋の構造強度評価については、竜巻より防護すべき施設に波及的影響を与えない確認として、設計飛来物による衝撃荷重に対し、建屋の外殻を構成する部材自体の脱落を生じない設計及び原子炉建屋の放射性物質の閉じ込め機能を維持する設計とするために、外殻となる屋根スラブ及び壁面のうち、コンクリートの裏面剥離により内包する外部事象防護対象施設への影響が考えられる箇所については、裏面剥離によるコンクリート片の飛散が生じない最小厚さ以上であることを計算により確認する。評価方法としては、「5.1.1(3) 強度評価方法」に示す限界厚さ評価式により算出した厚さを基に評価を行う。最小厚さ以上であることの確認ができない屋根スラブについては、デッキプレートが終局状態に至るようなひずみが生じないことを解析により確認する。評価方法としては、FEMを用いた解析により算出したひずみを基に評価を行う。</p> <p>また、建屋を構成する部材自体の転倒及び脱落を生じない設計及び原子炉建屋の放射性物質の閉じ込め機能を維持する設計とするため、設計竜巻荷重及びその他考慮すべき荷重に対し、屋根スラブのデッキプレート、屋根スラブのスタッド及び外壁に終局状態に至るような</p>	<p>ロ. 構造強度評価</p> <p>建屋の構造強度評価については、竜巻より防護すべき施設に波及的影響を与えない確認として、設計飛来物による衝撃荷重に対し、建屋の外殻を構成する部材自体の脱落を生じない設計及び原子炉建屋の放射性物質の閉じ込め機能を維持する設計とするために、外殻となる屋根スラブ及び壁面のうち、コンクリートの裏面剥離により内包する外部事象防護対象施設への影響が考えられる箇所については、裏面剥離によるコンクリート片の飛散が生じない最小厚さ以上であることを計算により確認する。評価方法としては、「5.1.1(3) 強度評価方法」に示す限界厚さ評価式により算出した厚さを基に評価を行う。最小厚さ以上であることの確認ができない屋根スラブについては、デッキプレートが終局状態に至るようなひずみが生じないことを解析により確認する。評価方法としては、FEMを用いた解析により算出したひずみを基に評価を行う。</p> <p>また、建屋を構成する部材自体の転倒及び脱落を生じない設計及び原子炉建屋の放射性物質の閉じ込め機能を維持する設計とするため、設計竜巻荷重及びその他考慮すべき荷重に対し、屋根スラブのデッキプレート、屋根スラブのスタッド及び外壁に終局状態に至るような</p>	<p>【島根との差異】防護対策施設である竜巻防護扉はVI-3-別添1-2「防護対策施設の強度計算の方針」で示す。</p> <p>・差異なし</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添 1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較																								
	<p>応力又はひずみが生じないこと、加えて鉄骨架構に終局状態に至る変形を生じないことを計算及び解析により確認する。評価方法としては、「5.1.1(3) 強度評価方法」に示す強度評価式により算出した応力並びに建屋の地震応答解析モデルを用いて算出したせん断ひずみ又は層間変形角を基に評価を行う。</p> <div data-bbox="839 800 1448 1325" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">表 3-1 建屋の構造計画 (1/5)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">施設分類</th> <th rowspan="2">施設名称</th> <th colspan="2">計画の概要</th> <th rowspan="2">説明図</th> </tr> <tr> <th>主体構造</th> <th>支持構造</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>【位置】</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">  </td> </tr> </tbody> </table> </div>	施設分類	施設名称	計画の概要		説明図	主体構造	支持構造		【位置】				<p>応力又はひずみが生じないこと、加えて鉄骨架構に終局状態に至る変形を生じないことを計算及び解析により確認する。評価方法としては、「5.1.1(3) 強度評価方法」に示す強度評価式により算出した応力並びに建屋の地震応答解析モデルを用いて算出したせん断ひずみ又は層間変形角を基に評価を行う。</p> <div data-bbox="1510 800 2148 1325" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">表 3-1 建屋の構造計画 (1/3)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">施設分類</th> <th rowspan="2">施設名称</th> <th colspan="2">計画の概要</th> <th rowspan="2">説明図</th> </tr> <tr> <th>主体構造</th> <th>支持構造</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>【位置】</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">  </td> </tr> </tbody> </table> </div>	施設分類	施設名称	計画の概要		説明図	主体構造	支持構造		【位置】				<p>【島根との差異】防護対策施設である竜巻防護扉はVI-3-別添 1-2「防護対策施設の強度計算の方針」で示す。</p> <p>・プラント固有条件の差異（相違 No. ③）</p>
施設分類	施設名称			計画の概要			説明図																				
		主体構造	支持構造																								
	【位置】																										
施設分類	施設名称	計画の概要		説明図																							
		主体構造	支持構造																								
	【位置】																										

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添 1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較																				
	<p>表3-1 建屋の構造計画 (4/5)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">施設名称</th> <th colspan="2">計画の概要</th> <th rowspan="2">説明図</th> </tr> <tr> <th>主体構造</th> <th>支持構造</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>コントロール建屋</td> <td>鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コンクリート造）で構成する。</td> <td>荷重は建屋の外殻を構成する屋根及び外壁に作用し、建屋内に配置された耐震壁等を介し、基礎版へ伝達する構造とする。</td> <td> <p>(東西方向断面) (単位：m)</p> <p>(南北方向断面) (単位：m)</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>表3-1 建屋の構造計画 (5/5)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">施設名称</th> <th colspan="2">計画の概要</th> <th rowspan="2">説明図</th> </tr> <tr> <th>主体構造</th> <th>支持構造</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>廃棄物処理建屋</td> <td>鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄骨造）で構成する。</td> <td>荷重は建屋の外殻を構成する屋根及び外壁に作用し、建屋内に配置された耐震壁等を介し、基礎版へ伝達する構造とする。</td> <td> <p>(東西方向断面) (単位：m)</p> <p>(南北方向断面) (単位：m)</p> </td> </tr> </tbody> </table>	施設名称	計画の概要		説明図	主体構造	支持構造	コントロール建屋	鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コンクリート造）で構成する。	荷重は建屋の外殻を構成する屋根及び外壁に作用し、建屋内に配置された耐震壁等を介し、基礎版へ伝達する構造とする。	<p>(東西方向断面) (単位：m)</p> <p>(南北方向断面) (単位：m)</p>	施設名称	計画の概要		説明図	主体構造	支持構造	廃棄物処理建屋	鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄骨造）で構成する。	荷重は建屋の外殻を構成する屋根及び外壁に作用し、建屋内に配置された耐震壁等を介し、基礎版へ伝達する構造とする。	<p>(東西方向断面) (単位：m)</p> <p>(南北方向断面) (単位：m)</p>		<ul style="list-style-type: none"> ・図書構成の差異（相違 No. ②） ・図書構成の差異（相違 No. ②）
施設名称	計画の概要		説明図																				
	主体構造	支持構造																					
コントロール建屋	鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コンクリート造）で構成する。	荷重は建屋の外殻を構成する屋根及び外壁に作用し、建屋内に配置された耐震壁等を介し、基礎版へ伝達する構造とする。	<p>(東西方向断面) (単位：m)</p> <p>(南北方向断面) (単位：m)</p>																				
施設名称	計画の概要		説明図																				
	主体構造	支持構造																					
廃棄物処理建屋	鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄骨造）で構成する。	荷重は建屋の外殻を構成する屋根及び外壁に作用し、建屋内に配置された耐震壁等を介し、基礎版へ伝達する構造とする。	<p>(東西方向断面) (単位：m)</p> <p>(南北方向断面) (単位：m)</p>																				

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較
	<p>(2) 屋外の外部事象防護対象施設（建屋を除く。） a. 軽油タンク</p> <p>(a) 構造設計 軽油タンクは、「3.1 構造強度の設計方針」で設定している設計方針及びV-1-1-3-3-1「竜巻への配慮に関する基本方針」の「2.1.3(2) 荷重の組合せ及び許容限界」で設定している荷重を踏まえ、以下の構造とする。 軽油タンクは鋼製の平底たて置円筒形容器を主体構造とし、コンクリート基礎に基礎ボルトで固定する構造とする。また、作用する荷重については、胴板を介して</p>	<p>(2) 屋外の外部事象防護対象施設（建屋を除く。） a. 軽油タンク</p> <p>(a) 構造設計 軽油タンクは、「3.1 構造強度の設計方針」で設定している設計方針及びVI-1-1-3-3-1「竜巻への配慮に関する基本方針」の「2.1.3(2) 荷重の組合せ及び許容限界」で設定している荷重を踏まえ、以下の構造とする。 軽油タンクは鋼製の平底たて置円筒形容器を主体構造とし、コンクリート基礎に基礎ボルトで固定する構造とする。また、作用する荷重については、胴板を介して</p>	<p>【島根との差異】評価対象施設の差異</p> <p>【島根との差異】設備構成の差異（6号機と同形状・同型設備はなく文章構成の参考として記載）</p> <p>・図書構成の差異（相違No.①）</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添 1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）







島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較
	<p>基礎ボルトに伝達する構造とする。 軽油タンクの構造計画を表3-2に示す。</p> <p>(b) 評価方針 イ. 衝突評価 軽油タンクの衝突評価については、設計飛来物が軽油タンクの外殻を構成する部材を貫通しない設計とするために、設計飛来物による衝撃荷重に対し、当該部材が設計飛来物の貫通を生じない貫通限界厚さ以上であることを計算により確認する。評価方法としては、「5.2.1(3) 強度評価方法」に示す強度評価式により算出した厚さを基に評価を行う。 更に終局状態に至るようなひずみを生じないことを解析により確認する。評価方法としては、FEMを用いた解析により算出したひずみを基に評価を行う。</p> <p>ロ. 構造強度評価 軽油タンクの構造強度評価については、設計竜巻の風圧力による荷重、設計飛来物による衝撃荷重及びその他考慮すべき荷重に対し、軽油タンクを構成する胴板及び基礎ボルトに生じる応力が許容応力以下であることを計算により確認する。評価方法としては、「5.2.1(3) 強度評価方法」に示すとおり、評価式により算出した応力を基に評価を行う。</p>	<p>基礎ボルトに伝達する構造とする。 軽油タンクの構造計画を表3-2に示す。</p> <p>(b) 評価方針 イ. 衝突評価 軽油タンクの衝突評価については、設計飛来物が軽油タンクの外殻を構成する部材を貫通しない設計とするために、設計飛来物による衝撃荷重に対し、当該部材が設計飛来物の貫通を生じない貫通限界厚さ以上であることを計算により確認する。評価方法としては、「5.2.1(3) 強度評価方法」に示す強度評価式により算出した厚さを基に評価を行う。 更に終局状態に至るようなひずみを生じないことを解析により確認する。評価方法としては、FEMを用いた解析により算出したひずみを基に評価を行う。</p> <p>ロ. 構造強度評価 軽油タンクの構造強度評価については、設計竜巻の風圧力による荷重、設計飛来物による衝撃荷重及びその他考慮すべき荷重に対し、軽油タンクを構成する胴板及び基礎ボルトに生じる応力が許容応力以下であることを計算により確認する。評価方法としては、「5.2.1(3) 強度評価方法」に示すとおり、評価式により算出した応力を基に評価を行う。</p>	<p>・ 差異なし</p> <p>・ 差異なし</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較																												
	<p style="text-align: center;">表3-2 軽油タンクの構造計画</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">施設名称</th> <th colspan="2">計画の概要</th> <th rowspan="2">説明図</th> </tr> <tr> <th>主体構造</th> <th>支持構造</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">【位置】 軽油タンクは、軽油タンクエリアに設置する設計としている。</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">軽油タンク</td> <td style="vertical-align: top;">鋼製の胴板で構成する平底たて置円筒形容器</td> <td style="vertical-align: top;">容器底部をコンクリート基礎に基礎ボルトで固定する。</td> <td style="text-align: center;">  </td> </tr> </tbody> </table>	施設名称	計画の概要		説明図	主体構造	支持構造	【位置】 軽油タンクは、軽油タンクエリアに設置する設計としている。				軽油タンク	鋼製の胴板で構成する平底たて置円筒形容器	容器底部をコンクリート基礎に基礎ボルトで固定する。		<p style="text-align: center;">表3-2 軽油タンクの構造計画</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">施設名称</th> <th colspan="2">計画の概要</th> <th rowspan="2">説明図</th> </tr> <tr> <th>主体構造</th> <th>支持構造</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">【位置】 軽油タンクは、軽油タンクエリアに設置する設計としている。</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">軽油タンク</td> <td style="vertical-align: top;">鋼製の胴板で構成する平底たて置円筒形容器</td> <td style="vertical-align: top;">容器底部をコンクリート基礎に基礎ボルトで固定する。</td> <td style="text-align: center;">  </td> </tr> </tbody> </table>	施設名称	計画の概要		説明図	主体構造	支持構造	【位置】 軽油タンクは、軽油タンクエリアに設置する設計としている。				軽油タンク	鋼製の胴板で構成する平底たて置円筒形容器	容器底部をコンクリート基礎に基礎ボルトで固定する。		<p style="text-align: center;">・差異なし</p>
施設名称	計画の概要		説明図																												
	主体構造	支持構造																													
【位置】 軽油タンクは、軽油タンクエリアに設置する設計としている。																															
軽油タンク	鋼製の胴板で構成する平底たて置円筒形容器	容器底部をコンクリート基礎に基礎ボルトで固定する。																													
施設名称	計画の概要		説明図																												
	主体構造	支持構造																													
【位置】 軽油タンクは、軽油タンクエリアに設置する設計としている。																															
軽油タンク	鋼製の胴板で構成する平底たて置円筒形容器	容器底部をコンクリート基礎に基礎ボルトで固定する。																													

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）







島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較
	<p>(3) 外気と繋がっている屋内の外部事象防護対象施設 a. 非常用ディーゼル発電設備吸気配管 (a) 構造設計 非常用ディーゼル発電設備吸気配管は、「3.1 構造強度の設計方針」で設定している設計方針及びV-1-1-3-3-1「竜巻への配慮に関する基本方針」の「2.1.3(2) 荷重の組合せ及び許容限界」で設定している荷重を踏まえ、以下の構造とする。 非常用ディーゼル発電設備吸気配管は鋼製の配管を主体構造とし、支持構造物により床等に支持する構造とする。また、作用する荷重については、配管本体に作用する構造とする。 非常用ディーゼル発電設備吸気配管の構造計画を表3-3に示す。</p>	<p>(3) 外気と繋がっている屋内の外部事象防護対象施設 a. 非常用ディーゼル発電設備吸気配管 (a) 構造設計 非常用ディーゼル発電設備吸気配管は、「3.1 構造強度の設計方針」で設定している設計方針及びVI-1-1-3-3-1「竜巻への配慮に関する基本方針」の「2.1.3(2) 荷重の組合せ及び許容限界」で設定している荷重を踏まえ、以下の構造とする。 非常用ディーゼル発電設備吸気配管は鋼製の配管を主体構造とし、支持構造物により床等に支持する構造とする。また、作用する荷重については、配管本体に作用する構造とする。 非常用ディーゼル発電設備吸気配管の構造計画を表3-3に示す。</p>	<p>【島根との差異】評価対象施設の差異</p> <p>・図書構成の差異（相違No.①）</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添 1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）







島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較																				
	<p>(b) 評価方針</p> <p>イ. 構造強度評価</p> <p>非常用ディーゼル発電設備吸気配管の構造強度評価については、設計竜巻の気圧差による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し、配管本体に生じる応力が許容応力以下であることを計算により確認する。評価方法としては、「5.2.2(3) 強度評価方法」に示すとおり、評価式により算出した応力を基に評価を行う。</p> <p>表3-3 非常用ディーゼル発電設備吸気配管の構造計画</p> <table border="1" data-bbox="848 779 1481 1178"> <thead> <tr> <th rowspan="2">施設名称</th> <th colspan="2">計画の概要</th> <th rowspan="2">説明図</th> </tr> <tr> <th>主体構造</th> <th>支持構造</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>非常用ディーゼル発電設備吸気配管</td> <td>鋼製の配管で構成する。</td> <td>配管は、支持構造物により床等から支持する。</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>b. ダンパ（換気空調系）</p> <p>(a) 構造設計</p> <p>ダンパ（換気空調系）は、「3.1 構造強度の設計方針」で設定している設計方針及びVI-1-1-3-3-1「竜巻への配慮に関する基本方針」の「2.1.3(2) 荷重の組合せ及び許容限界」で設定している荷重を踏まえ、以下の構造とする。</p> <p>ダンパ（換気空調系）は鋼製のケーシング、ベーン及びシャフトを主体構造とし、接続ダクトにより支持する構造とする。また、作用する荷重については、ケーシング及びベーンに作用し、ベーンを介してシャフトに伝達する構造とする。</p> <p>ダンパ（換気空調系）の構造計画を表3-4に示す。</p>	施設名称	計画の概要		説明図	主体構造	支持構造	非常用ディーゼル発電設備吸気配管	鋼製の配管で構成する。	配管は、支持構造物により床等から支持する。		<p>(b) 評価方針</p> <p>イ. 構造強度評価</p> <p>非常用ディーゼル発電設備吸気配管の構造強度評価については、設計竜巻の気圧差による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し、配管本体に生じる応力が許容応力以下であることを計算により確認する。評価方法としては、「5.2.2(3) 強度評価方法」に示すとおり、評価式により算出した応力を基に評価を行う。</p> <p>表3-3 非常用ディーゼル発電設備吸気配管の構造計画</p> <table border="1" data-bbox="1519 779 2151 1178"> <thead> <tr> <th rowspan="2">施設名称</th> <th colspan="2">計画の概要</th> <th rowspan="2">説明図</th> </tr> <tr> <th>主体構造</th> <th>支持構造</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>非常用ディーゼル発電設備吸気配管</td> <td>鋼製の配管で構成する。</td> <td>配管は、支持構造物により床等から支持する。</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>b. ダンパ（換気空調系）</p> <p>(a) 構造設計</p> <p>ダンパ（換気空調系）は、「3.1 構造強度の設計方針」で設定している設計方針及びVI-1-1-3-3-1「竜巻への配慮に関する基本方針」の「2.1.3(2) 荷重の組合せ及び許容限界」で設定している荷重を踏まえ、以下の構造とする。</p> <p>ダンパ（換気空調系）は鋼製のケーシング、ベーン及びシャフトを主体構造とし、接続ダクトにより支持する構造とする。また、作用する荷重については、ケーシング及びベーンに作用し、ベーンを介してシャフトに伝達する構造とする。</p> <p>ダンパ（換気空調系）の構造計画を表3-4に示す。</p>	施設名称	計画の概要		説明図	主体構造	支持構造	非常用ディーゼル発電設備吸気配管	鋼製の配管で構成する。	配管は、支持構造物により床等から支持する。		<p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p> <p>・図書構成の差異（相違 No. ①）</p>
施設名称	計画の概要		説明図																				
	主体構造	支持構造																					
非常用ディーゼル発電設備吸気配管	鋼製の配管で構成する。	配管は、支持構造物により床等から支持する。																					
施設名称	計画の概要		説明図																				
	主体構造	支持構造																					
非常用ディーゼル発電設備吸気配管	鋼製の配管で構成する。	配管は、支持構造物により床等から支持する。																					

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添 1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較																												
	<p>(b) 評価方針</p> <p>イ. 構造強度評価</p> <p>ダンパ（換気空調系）の構造強度評価については、開閉可能な機能及び閉止性を考慮して、設計竜巻の気圧差による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し、発生する応力が許容応力以下であることを計算により確認する。評価方法としては、「5.2.3(3) 強度評価方法」に示すとおり、評価式により算出した応力を基に評価を行う。</p> <table border="1" data-bbox="848 772 1466 1167"> <caption>表3-4 ダンパ（換気空調系）の構造計画</caption> <thead> <tr> <th rowspan="2">施設名称</th> <th colspan="2">計画の概要</th> <th rowspan="2">説明図</th> </tr> <tr> <th>主体構造</th> <th>支持構造</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">【位置】 ダンパ（換気空調系）は、十分な強度を有する建屋（原子炉建屋、タービン建屋海水熱交換器区域及びコントロール建屋）内に設置する設計としている。</td> </tr> <tr> <td>ダンパ（換気空調系）</td> <td>ケーシング、ベーン及びシャフトで構成する。</td> <td>接続ダクトにより支持する。</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>c. 角ダクト（換気空調系）及び丸ダクト（換気空調系）</p> <p>(a) 構造設計</p> <p>角ダクト（換気空調系）及び丸ダクト（換気空調系）は、「3.1 構造強度の設計方針」で設定している設計方針及びVI-1-1-3-3-1「竜巻への配慮に関する基本方針」の「2.1.3(2) 荷重の組合せ及び許容限界」で設定している荷重を踏まえ、以下の構造とする。</p> <p>角ダクト（換気空調系）及び丸ダクト（換気空調系）は、鋼製のダクトを主体構造とし、支持構造物により建</p>	施設名称	計画の概要		説明図	主体構造	支持構造	【位置】 ダンパ（換気空調系）は、十分な強度を有する建屋（原子炉建屋、タービン建屋海水熱交換器区域及びコントロール建屋）内に設置する設計としている。				ダンパ（換気空調系）	ケーシング、ベーン及びシャフトで構成する。	接続ダクトにより支持する。		<p>(b) 評価方針</p> <p>イ. 構造強度評価</p> <p>ダンパ（換気空調系）の構造強度評価については、開閉可能な機能及び閉止性を考慮して、設計竜巻の気圧差による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し、発生する応力が許容応力以下であることを計算により確認する。評価方法としては、「5.2.3(3) 強度評価方法」に示すとおり、評価式により算出した応力を基に評価を行う。</p> <table border="1" data-bbox="1519 772 2136 1167"> <caption>表3-4 ダンパ（換気空調系）の構造計画</caption> <thead> <tr> <th rowspan="2">施設名称</th> <th colspan="2">計画の概要</th> <th rowspan="2">説明図</th> </tr> <tr> <th>主体構造</th> <th>支持構造</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">【位置】 ダンパ（換気空調系）は、十分な強度を有する建屋（原子炉建屋、タービン建屋海水熱交換器区域及びコントロール建屋）内に設置する設計としている。</td> </tr> <tr> <td>ダンパ（換気空調系）</td> <td>ケーシング、ベーン及びシャフトで構成する。</td> <td>接続ダクトにより支持する。</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>c. 角ダクト（換気空調系）及び丸ダクト（換気空調系）</p> <p>(a) 構造設計</p> <p>角ダクト（換気空調系）及び丸ダクト（換気空調系）は、「3.1 構造強度の設計方針」で設定している設計方針及びVI-1-1-3-3-1「竜巻への配慮に関する基本方針」の「2.1.3(2) 荷重の組合せ及び許容限界」で設定している荷重を踏まえ、以下の構造とする。</p> <p>角ダクト（換気空調系）及び丸ダクト（換気空調系）は、鋼製のダクトを主体構造とし、支持構造物により建</p>	施設名称	計画の概要		説明図	主体構造	支持構造	【位置】 ダンパ（換気空調系）は、十分な強度を有する建屋（原子炉建屋、タービン建屋海水熱交換器区域及びコントロール建屋）内に設置する設計としている。				ダンパ（換気空調系）	ケーシング、ベーン及びシャフトで構成する。	接続ダクトにより支持する。		<p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p> <p>・図書構成の差異（相違 No. ①）</p>
施設名称	計画の概要		説明図																												
	主体構造	支持構造																													
【位置】 ダンパ（換気空調系）は、十分な強度を有する建屋（原子炉建屋、タービン建屋海水熱交換器区域及びコントロール建屋）内に設置する設計としている。																															
ダンパ（換気空調系）	ケーシング、ベーン及びシャフトで構成する。	接続ダクトにより支持する。																													
施設名称	計画の概要		説明図																												
	主体構造	支持構造																													
【位置】 ダンパ（換気空調系）は、十分な強度を有する建屋（原子炉建屋、タービン建屋海水熱交換器区域及びコントロール建屋）内に設置する設計としている。																															
ダンパ（換気空調系）	ケーシング、ベーン及びシャフトで構成する。	接続ダクトにより支持する。																													

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添 1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）







島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較																												
	<p>屋壁、床及び梁等に支持する構造とする。また、作用する荷重については、ダクト鋼板に作用する構造とする。角ダクト（換気空調系）及び丸ダクト（換気空調系）の構造計画を表3-5に示す。</p> <p>(b) 評価方針 イ. 構造強度評価 角ダクト（換気空調系）及び丸ダクト（換気空調系）の構造強度評価については、設計竜巻の気圧差による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し、角ダクト（換気空調系）及び丸ダクト（換気空調系）を構成するダクト鋼板に生じる応力が許容応力以下であることを計算により確認する。評価方法としては、ダクト形状で評価方法を分類し「5.2.4(3) 強度評価方法」及び「5.2.5(3) 強度評価方法」に示すとおり、評価式により算出した応力を基に評価を行う。</p> <p>表3-5 角ダクト（換気空調系）及び丸ダクト（換気空調系）の構造計画</p> <table border="1" data-bbox="848 1150 1481 1577"> <thead> <tr> <th rowspan="2">施設名称</th> <th colspan="2">計画の概要</th> <th rowspan="2">説明図</th> </tr> <tr> <th>主体構造</th> <th>支持構造</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">【位置】 角ダクト（換気空調系）及び丸ダクト（換気空調系）は、十分な強度を有する建屋（原子炉建屋、タービン建屋海水熱交換器区域及びコントロール建屋）内に設置する設計としている。</td> </tr> <tr> <td>角ダクト（換気空調系）及び丸ダクト（換気空調系）</td> <td>鋼製のダクトで構成する。</td> <td>ダクトは、支持構造物により建屋壁、床及び梁等から支持する。</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>d. バタフライ弁（換気空調系） (a) 構造設計 バタフライ弁（換気空調系）は、「3.1 構造強度の設計方針」で設定している設計方針及びV-1-1-3-3-1「竜巻への配慮に関する基本方針」の「2.1.3(2) 荷重の組</p>	施設名称	計画の概要		説明図	主体構造	支持構造	【位置】 角ダクト（換気空調系）及び丸ダクト（換気空調系）は、十分な強度を有する建屋（原子炉建屋、タービン建屋海水熱交換器区域及びコントロール建屋）内に設置する設計としている。				角ダクト（換気空調系）及び丸ダクト（換気空調系）	鋼製のダクトで構成する。	ダクトは、支持構造物により建屋壁、床及び梁等から支持する。		<p>屋壁、床及び梁等に支持する構造とする。また、作用する荷重については、ダクト鋼板に作用する構造とする。角ダクト（換気空調系）及び丸ダクト（換気空調系）の構造計画を表3-5に示す。</p> <p>(b) 評価方針 イ. 構造強度評価 角ダクト（換気空調系）及び丸ダクト（換気空調系）の構造強度評価については、設計竜巻の気圧差による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し、角ダクト（換気空調系）及び丸ダクト（換気空調系）を構成するダクト鋼板に生じる応力が許容応力以下であることを計算により確認する。評価方法としては、ダクト形状で評価方法を分類し「5.2.4(3) 強度評価方法」及び「5.2.5(3) 強度評価方法」に示すとおり、評価式により算出した応力を基に評価を行う。</p> <p>表3-5 角ダクト（換気空調系）及び丸ダクト（換気空調系）の構造計画</p> <table border="1" data-bbox="1519 1150 2151 1577"> <thead> <tr> <th rowspan="2">施設名称</th> <th colspan="2">計画の概要</th> <th rowspan="2">説明図</th> </tr> <tr> <th>主体構造</th> <th>支持構造</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">【位置】 角ダクト（換気空調系）及び丸ダクト（換気空調系）は、十分な強度を有する建屋（原子炉建屋、タービン建屋海水熱交換器区域及びコントロール建屋）内に設置する設計としている。</td> </tr> <tr> <td>角ダクト（換気空調系）及び丸ダクト（換気空調系）</td> <td>鋼製のダクトで構成する。</td> <td>ダクトは、支持構造物により建屋壁、床及び梁等から支持する。</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>d. バタフライ弁（換気空調系） (a) 構造設計 バタフライ弁（換気空調系）は、「3.1 構造強度の設計方針」で設定している設計方針及びVI-1-1-3-3-1「竜巻への配慮に関する基本方針」の「2.1.3(2) 荷重の組</p>	施設名称	計画の概要		説明図	主体構造	支持構造	【位置】 角ダクト（換気空調系）及び丸ダクト（換気空調系）は、十分な強度を有する建屋（原子炉建屋、タービン建屋海水熱交換器区域及びコントロール建屋）内に設置する設計としている。				角ダクト（換気空調系）及び丸ダクト（換気空調系）	鋼製のダクトで構成する。	ダクトは、支持構造物により建屋壁、床及び梁等から支持する。		<p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p> <p>・図書構成の差異（相違 No. ①）</p>
施設名称	計画の概要		説明図																												
	主体構造	支持構造																													
【位置】 角ダクト（換気空調系）及び丸ダクト（換気空調系）は、十分な強度を有する建屋（原子炉建屋、タービン建屋海水熱交換器区域及びコントロール建屋）内に設置する設計としている。																															
角ダクト（換気空調系）及び丸ダクト（換気空調系）	鋼製のダクトで構成する。	ダクトは、支持構造物により建屋壁、床及び梁等から支持する。																													
施設名称	計画の概要		説明図																												
	主体構造	支持構造																													
【位置】 角ダクト（換気空調系）及び丸ダクト（換気空調系）は、十分な強度を有する建屋（原子炉建屋、タービン建屋海水熱交換器区域及びコントロール建屋）内に設置する設計としている。																															
角ダクト（換気空調系）及び丸ダクト（換気空調系）	鋼製のダクトで構成する。	ダクトは、支持構造物により建屋壁、床及び梁等から支持する。																													

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添 1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）







島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較																												
	<p>合せ及び許容限界」で設定している荷重を踏まえ、以下の構造とする。</p> <p>バタフライ弁（換気空調系）は鋼製の弁箱、弁体及び弁棒で構成し、接続ダクトにより支持する構造とする。内部の弁体、弁棒が回転することにより弁の開閉動作を行う構造とし、閉止時には、上流と下流の圧力差が気密性を有する弁の耐圧部に作用する構造とする。</p> <p>バタフライ弁（換気空調系）の構造計画を表3-6に示す。</p> <p>(b) 評価方針</p> <p>イ. 構造強度評価</p> <p>バタフライ弁（換気空調系）の構造強度評価については、開閉可能な機能及び閉止性を考慮して、設計竜巻の気圧差による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し、<u>発生する応力が許容応力以下であることを計算により確認する</u>。評価方法としては、「5.2.6(3) 強度評価方法」に示すとおり、<u>評価式により算出した応力</u>を基に評価を行う。</p> <table border="1" data-bbox="848 1247 1466 1682"> <caption>表3-6 バタフライ弁（換気空調系）の構造計画</caption> <thead> <tr> <th rowspan="2">施設名称</th> <th colspan="2">計画の概要</th> <th rowspan="2">説明図</th> </tr> <tr> <th>主体構造</th> <th>支持構造</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">【位置】 バタフライ弁（換気空調系）は、十分な強度を有する建屋（コントロール建屋）内に設置する設計としている。</td> </tr> <tr> <td>バタフライ弁（換気空調系）</td> <td>弁箱、弁体及び弁棒で構成する。</td> <td>接続ダクトにより支持する。</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>e. ファン（換気空調系）</p> <p>(a) 構造設計</p> <p>ファン（換気空調系）は、「3.1 構造強度の設計方針」</p>	施設名称	計画の概要		説明図	主体構造	支持構造	【位置】 バタフライ弁（換気空調系）は、十分な強度を有する建屋（コントロール建屋）内に設置する設計としている。				バタフライ弁（換気空調系）	弁箱、弁体及び弁棒で構成する。	接続ダクトにより支持する。		<p>合せ及び許容限界」で設定している荷重を踏まえ、以下の構造とする。</p> <p>バタフライ弁（換気空調系）は鋼製の弁箱、弁体及び弁棒で構成し、接続ダクトにより支持する構造とする。内部の弁体、弁棒が回転することにより弁の開閉動作を行う構造とし、閉止時には、上流と下流の圧力差が気密性を有する弁の耐圧部に作用する構造とする。</p> <p>バタフライ弁（換気空調系）の構造計画を表3-6に示す。</p> <p>(b) 評価方針</p> <p>イ. 構造強度評価</p> <p>バタフライ弁（換気空調系）の構造強度評価については、開閉可能な機能及び閉止性を考慮して、設計竜巻の気圧差による荷重が、<u>バタフライ弁の試験圧力</u>以下であることを確認する。評価方法としては、「5.2.6(3) 強度評価方法」に示すとおり、<u>バタフライ弁の試験圧力と気圧差</u>を基に評価を行う。</p> <table border="1" data-bbox="1519 1247 2119 1682"> <caption>表3-6 バタフライ弁（換気空調系）の構造計画</caption> <thead> <tr> <th rowspan="2">施設名称</th> <th colspan="2">計画の概要</th> <th rowspan="2">説明図</th> </tr> <tr> <th>主体構造</th> <th>支持構造</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">【位置】 バタフライ弁（換気空調系）は、十分な強度を有する建屋（コントロール建屋）内に設置する設計としている。</td> </tr> <tr> <td>バタフライ弁（換気空調系）</td> <td>弁箱、弁体及び弁棒で構成する。</td> <td>接続ダクトにより支持する。</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>e. ファン（換気空調系）</p> <p>(a) 構造設計</p> <p>ファン（換気空調系）は、「3.1 構造強度の設計方針」</p>	施設名称	計画の概要		説明図	主体構造	支持構造	【位置】 バタフライ弁（換気空調系）は、十分な強度を有する建屋（コントロール建屋）内に設置する設計としている。				バタフライ弁（換気空調系）	弁箱、弁体及び弁棒で構成する。	接続ダクトにより支持する。		<p>・評価方針の差異（メーカーが異なることによる差異。柏崎刈羽6号機は耐圧試験による評価に対し、柏崎刈羽7号機は計算式を用いた評価である（相違No.⑤））</p> <p>・差異なし</p>
施設名称	計画の概要		説明図																												
	主体構造	支持構造																													
【位置】 バタフライ弁（換気空調系）は、十分な強度を有する建屋（コントロール建屋）内に設置する設計としている。																															
バタフライ弁（換気空調系）	弁箱、弁体及び弁棒で構成する。	接続ダクトにより支持する。																													
施設名称	計画の概要		説明図																												
	主体構造	支持構造																													
【位置】 バタフライ弁（換気空調系）は、十分な強度を有する建屋（コントロール建屋）内に設置する設計としている。																															
バタフライ弁（換気空調系）	弁箱、弁体及び弁棒で構成する。	接続ダクトにより支持する。																													

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添 1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較																												
	<p>で設定している設計方針及びY-1-1-3-3-1「竜巻への配慮に関する基本方針」の「2.1.3(2) 荷重の組合せ及び許容限界」で設定している荷重を踏まえ、以下の構造とする。</p> <p>ファン（換気空調系）は流路を形成するケーシング、冷却するための空気を送り込む羽根車及び原動機からの回転力を伝達する主軸で形成し、床に基礎ボルトで支持する構造とする。</p> <p>ファン（換気空調系）の構造計画を表3-7に示す。</p> <p>(b) 評価方針</p> <p>イ. 構造強度評価</p> <p>ファン（換気空調系）の構造強度評価については、設計竜巻の気圧差による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し、発生する応力が許容応力以下であることを計算により確認する。評価方法としては、「5.2.7(3) 強度評価方法」に示すとおり、評価式により算出した応力を基に評価を行う。</p> <table border="1" data-bbox="848 1171 1457 1577"> <caption>表3-7 ファン（換気空調系）の構造計画</caption> <thead> <tr> <th rowspan="2">施設名称</th> <th colspan="2">計画の概要</th> <th rowspan="2">説明図</th> </tr> <tr> <th>主体構造</th> <th>支持構造</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">【位置】 ファン（換気空調系）は、十分な強度を有する建屋（原子炉建屋、タービン建屋海水熱交換器区域及びコントロール建屋）内に設置する設計としている。</td> </tr> <tr> <td>ファン（換気空調系）</td> <td>ケーシング及びケーシング内の羽根車、主軸で構成する。</td> <td>床に基礎ボルトで支持する。</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	施設名称	計画の概要		説明図	主体構造	支持構造	【位置】 ファン（換気空調系）は、十分な強度を有する建屋（原子炉建屋、タービン建屋海水熱交換器区域及びコントロール建屋）内に設置する設計としている。				ファン（換気空調系）	ケーシング及びケーシング内の羽根車、主軸で構成する。	床に基礎ボルトで支持する。		<p>で設定している設計方針及びVI-1-1-3-3-1「竜巻への配慮に関する基本方針」の「2.1.3(2) 荷重の組合せ及び許容限界」で設定している荷重を踏まえ、以下の構造とする。</p> <p>ファン（換気空調系）は流路を形成するケーシング、冷却するための空気を送り込む羽根車及び原動機からの回転力を伝達する主軸で形成し、床に基礎ボルトで支持する構造とする。</p> <p>ファン（換気空調系）の構造計画を表3-7に示す。</p> <p>(b) 評価方針</p> <p>イ. 構造強度評価</p> <p>ファン（換気空調系）の構造強度評価については、設計竜巻の気圧差による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し、発生する応力が許容応力以下であることを計算により確認する。評価方法としては、「5.2.7(3) 強度評価方法」に示すとおり、評価式により算出した応力を基に評価を行う。</p> <table border="1" data-bbox="1522 1171 2131 1577"> <caption>表3-7 ファン（換気空調系）の構造計画</caption> <thead> <tr> <th rowspan="2">施設名称</th> <th colspan="2">計画の概要</th> <th rowspan="2">説明図</th> </tr> <tr> <th>主体構造</th> <th>支持構造</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">【位置】 ファン（換気空調系）は、十分な強度を有する建屋（原子炉建屋、タービン建屋海水熱交換器区域及びコントロール建屋）内に設置する設計としている。</td> </tr> <tr> <td>ファン（換気空調系）</td> <td>ケーシング及びケーシング内の羽根車、主軸で構成する。</td> <td>床に基礎ボルトで支持する。</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	施設名称	計画の概要		説明図	主体構造	支持構造	【位置】 ファン（換気空調系）は、十分な強度を有する建屋（原子炉建屋、タービン建屋海水熱交換器区域及びコントロール建屋）内に設置する設計としている。				ファン（換気空調系）	ケーシング及びケーシング内の羽根車、主軸で構成する。	床に基礎ボルトで支持する。		<p>・図書構成の差異（相違 No. ①）</p> <p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p> <p>【島根との差異】評価対象施設の差異</p>
施設名称	計画の概要		説明図																												
	主体構造	支持構造																													
【位置】 ファン（換気空調系）は、十分な強度を有する建屋（原子炉建屋、タービン建屋海水熱交換器区域及びコントロール建屋）内に設置する設計としている。																															
ファン（換気空調系）	ケーシング及びケーシング内の羽根車、主軸で構成する。	床に基礎ボルトで支持する。																													
施設名称	計画の概要		説明図																												
	主体構造	支持構造																													
【位置】 ファン（換気空調系）は、十分な強度を有する建屋（原子炉建屋、タービン建屋海水熱交換器区域及びコントロール建屋）内に設置する設計としている。																															
ファン（換気空調系）	ケーシング及びケーシング内の羽根車、主軸で構成する。	床に基礎ボルトで支持する。																													

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添 1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）







島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較
	<p>(4) 波及的影響を及ぼす可能性がある施設</p> <p>a. 機械的影響を及ぼす可能性がある施設</p> <p>(a) サービス建屋</p> <p>イ. 構造設計</p> <p>サービス建屋は、「3.1 構造強度の設計方針」で設定している設計方針及びVI-1-1-3-3-1「竜巻への配慮に関する基本方針」の「2.1.3(2) 荷重の組合せ及び許容限界」で設定している荷重を踏まえ、以下の構造とする。</p> <p>サービス建屋は、鉄筋コンクリート造の耐震壁付きラーメン構造とし、荷重は建屋の外殻を構成する屋根及び外壁に作用し、建屋内に配置された耐震壁等を介し、基礎版へ伝達する構造とする。</p> <p>サービス建屋の構造計画を表3-8に示す。</p> <p>ロ. 評価方針</p> <p>(イ) 構造強度評価</p> <p>サービス建屋の構造強度評価については、設計竜巻荷重及びその他考慮すべき荷重に対し、サービス建屋がコントロール建屋に接触する変形を生じないことを計算により確認する。評価方法としては、サービス建屋の地震応答解析モデルを用いて算出した層間変形角及びサービス建屋とコントロール建屋間の最大相対変位を基に評価を行う。</p>	<p>(4) 波及的影響を及ぼす可能性がある施設</p> <p>a. 機械的影響を及ぼす可能性がある施設</p> <p>(a) 5号機タービン建屋</p> <p>イ. 構造設計</p> <p>5号機タービン建屋は、「3.1 構造強度の設計方針」で設定している設計方針及びVI-1-1-3-3-1「竜巻への配慮に関する基本方針」の「2.1.3(2) 荷重の組合せ及び許容限界」で設定している荷重を踏まえ、以下の構造とする。</p> <p>5号機タービン建屋は、鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄骨造）とし、荷重は建屋の外殻を構成する屋根及び外壁に作用し、建屋内に配置された耐震壁等を介し、基礎版へ伝達する構造とする。</p> <p>5号機タービン建屋の構造計画を表3-8に示す。</p> <p>ロ. 評価方針</p> <p>(イ) 構造強度評価</p> <p>5号機タービン建屋の構造強度評価については、設計竜巻荷重及びその他考慮すべき荷重に対し、5号機タービン建屋がタービン建屋海水熱交換器区域に接触する変形を生じないことを計算により確認する。評価方法としては、5号機タービン建屋の地震応答解析モデルを用いて算出した層間変形角及び5号機タービン建屋とタービン建屋海水熱交換器区域間の最小相対変位を基に評価を行う。</p>	<p>・図書構成の差異（相違 No. ②）及びプラント固有条件の差異（相違 No. ③）</p> <p>・図書構成の差異（相違 No. ①）</p> <p>・図書構成の差異（相違 No. ②）及びプラント固有条件の差異（相違 No. ③）</p> <p>・構造上の差異</p> <p>・図書構成の差異（相違 No. ②）及びプラント固有条件の差異（相違 No. ③）</p> <p>・記載の適正化（相対変位としては最小が適切な表現のため）</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較																								
	<p style="text-align: center;">表3-8 サービス建屋の構造計画 (1/2)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">施設分類</th> <th rowspan="2">施設名称</th> <th colspan="2">計画の概要</th> <th rowspan="2">説明図</th> </tr> <tr> <th>主体構造</th> <th>支持構造</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建屋</td> <td>【位置】</td> <td colspan="3">  </td> </tr> </tbody> </table>	施設分類	施設名称	計画の概要		説明図	主体構造	支持構造	建屋	【位置】				<p style="text-align: center;">表3-8 5号機タービン建屋の構造計画 (1/2)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">施設分類</th> <th rowspan="2">施設名称</th> <th colspan="2">計画の概要</th> <th rowspan="2">説明図</th> </tr> <tr> <th>主体構造</th> <th>支持構造</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建屋</td> <td>【位置】</td> <td colspan="3">  </td> </tr> </tbody> </table>	施設分類	施設名称	計画の概要		説明図	主体構造	支持構造	建屋	【位置】				<p>【島根との差異】評価対象施設の差異</p> <p>・図書構成の差異（相違No. ②）及びプラント固有条件の差異（相違No. ③）</p>
施設分類	施設名称			計画の概要			説明図																				
		主体構造	支持構造																								
建屋	【位置】																										
施設分類	施設名称	計画の概要		説明図																							
		主体構造	支持構造																								
建屋	【位置】																										

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添 1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較																				
	<p>表3-8 サービス建屋の構造計画 (2/2)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">施設名称</th> <th colspan="2">計画の概要</th> <th rowspan="2">説明図</th> </tr> <tr> <th>主体構造</th> <th>支持構造</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>サービス建屋</td> <td>鉄筋コンクリート造の耐震壁付きラーメン構造で構成する。</td> <td>荷重は建屋の外殻を構成する屋根及び外壁に作用し、建屋内に配置された耐震壁等を介し、基礎版へ伝達する構造とする。</td> <td> <p>(東西方向断面) (単位：m)</p> <p>(南北方向断面) (単位：m)</p> </td> </tr> </tbody> </table>	施設名称	計画の概要		説明図	主体構造	支持構造	サービス建屋	鉄筋コンクリート造の耐震壁付きラーメン構造で構成する。	荷重は建屋の外殻を構成する屋根及び外壁に作用し、建屋内に配置された耐震壁等を介し、基礎版へ伝達する構造とする。	<p>(東西方向断面) (単位：m)</p> <p>(南北方向断面) (単位：m)</p>	<p>表3-8 5号機タービン建屋の構造計画 (2/2)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">施設名称</th> <th colspan="2">計画の概要</th> <th rowspan="2">説明図</th> </tr> <tr> <th>主体構造</th> <th>支持構造</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5号機タービン建屋</td> <td>鉄筋コンクリート造（一部鉄骨）及び鉄骨造の耐震壁等を介して構成する。</td> <td>荷重は建屋の外殻を構成する屋根及び外壁に作用し、建屋内に配置された耐震壁等を介し、基礎版へ伝達する構造とする。</td> <td> <p>(東西方向断面) (単位：m)</p> <p>(南北方向断面) (単位：m)</p> </td> </tr> </tbody> </table>	施設名称	計画の概要		説明図	主体構造	支持構造	5号機タービン建屋	鉄筋コンクリート造（一部鉄骨）及び鉄骨造の耐震壁等を介して構成する。	荷重は建屋の外殻を構成する屋根及び外壁に作用し、建屋内に配置された耐震壁等を介し、基礎版へ伝達する構造とする。	<p>(東西方向断面) (単位：m)</p> <p>(南北方向断面) (単位：m)</p>	<p>・図書構成の差異（相違No.②）及びプラント固有条件の差異（相違No.③）</p>
施設名称	計画の概要		説明図																				
	主体構造	支持構造																					
サービス建屋	鉄筋コンクリート造の耐震壁付きラーメン構造で構成する。	荷重は建屋の外殻を構成する屋根及び外壁に作用し、建屋内に配置された耐震壁等を介し、基礎版へ伝達する構造とする。	<p>(東西方向断面) (単位：m)</p> <p>(南北方向断面) (単位：m)</p>																				
施設名称	計画の概要		説明図																				
	主体構造	支持構造																					
5号機タービン建屋	鉄筋コンクリート造（一部鉄骨）及び鉄骨造の耐震壁等を介して構成する。	荷重は建屋の外殻を構成する屋根及び外壁に作用し、建屋内に配置された耐震壁等を介し、基礎版へ伝達する構造とする。	<p>(東西方向断面) (単位：m)</p> <p>(南北方向断面) (単位：m)</p>																				

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）







島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較
	<p>(b) 6号機及び7号機主排気筒</p> <p>イ. 構造設計</p> <p>主排気筒は、「3.1 構造強度の設計方針」で設定している設計方針及びV-1-1-3-3-1「竜巻への配慮に関する基本方針」の「2.1.3(2) 荷重の組合せ及び許容限界」で設定している荷重を踏まえ、以下の構造とする。</p> <p>主排気筒の筒身は、鋼管を主体構造とし、筒身を支持する鉄塔にサポート及びダンパで支持する構造とする。また、作用する荷重については、筒身及び鉄塔を介して基礎ボルトに伝達する構造とする。</p> <p>主排気筒の構造計画を表3-9に示す。</p> <p>ロ. 評価方針</p> <p>(イ) 構造強度評価</p> <p>主排気筒の構造強度評価については、設計竜巻の風圧</p>	<p>(b) 5号機主排気筒</p> <p>イ. 構造設計</p> <p>5号機主排気筒は、「3.1 構造強度の設計方針」で設定している設計方針及びVI-1-1-3-3-1「竜巻への配慮に関する基本方針」の「2.1.3(2) 荷重の組合せ及び許容限界」で設定している荷重を踏まえ、以下の構造とする。</p> <p>5号機主排気筒の筒身は、鋼管を主体構造とし、筒身を鉄塔がサポートにより支持する構造とする。また、作用する荷重については、筒身及び鉄塔を介して基礎に伝達する構造とする。</p> <p>5号機主排気筒の構造計画を表3-9に示す。</p> <p>ロ. 評価方針</p> <p>(イ) 構造強度評価</p> <p>5号機主排気筒の構造強度評価については、設計竜巻</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・図書構成の差異（相違No.②）及びプラント固有条件の差異（相違No.③） ・記載の適正化 ・図書構成の差異（相違No.①） ・構造上の差異（支持構造の違い） ・記載の適正化 ・記載の適正化

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添 1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）







島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較																												
	<p>力による荷重、設計飛来物による衝撃荷重及びその他考慮すべき荷重に対し、鉄塔に生じる応力が許容応力以下であることを計算により確認する。評価方法としては、「5.1.2(3) 強度評価方法」に示すとおり、評価式により算出した応力を基に評価を行う。</p> <div data-bbox="875 625 1448 1323" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">表 3-9 主排気筒の構造計画</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">施設名称</th> <th colspan="2">計画の概要</th> <th rowspan="2">説明図</th> </tr> <tr> <th>主体構造</th> <th>支持構造</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">【位置】 主排気筒は、6号機及び7号機原子炉建屋屋上に設置する設計としている。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">主排気筒</td> <td style="text-align: center;">鋼管で構成する。</td> <td style="text-align: center;">筒身を支持する鉄塔にサポート及びダンパで支持する。</td> <td style="text-align: center;">  <p style="text-align: right;">(単位：mm)</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>b. 機能的影響を及ぼす可能性がある施設 (a) 非常用ディーゼル発電設備排気消音器</p> <p>イ. 構造設計 非常用ディーゼル発電設備排気消音器は、「3.1 構造強度の設計方針」で設定している設計方針及びV-1-1-3-3-1「竜巻への配慮に関する基本方針」の「2.1.3(2)</p>	施設名称	計画の概要		説明図	主体構造	支持構造	【位置】 主排気筒は、6号機及び7号機原子炉建屋屋上に設置する設計としている。				主排気筒	鋼管で構成する。	筒身を支持する鉄塔にサポート及びダンパで支持する。	 <p style="text-align: right;">(単位：mm)</p>	<p>の風圧力による荷重、設計飛来物による衝撃荷重及びその他考慮すべき荷重に対し、鉄塔及び基礎に生じる応力が許容応力以下であることを計算により確認する。評価方法としては、「5.1.2(3) 強度評価方法」に示すとおり、評価式により算出した応力を基に評価を行う。</p> <div data-bbox="1546 625 2119 1323" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">表 3-9 5号機主排気筒の構造計画</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">施設名称</th> <th colspan="2">計画の概要</th> <th rowspan="2">説明図</th> </tr> <tr> <th>主体構造</th> <th>支持構造</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">【位置】 5号機主排気筒は、5号機原子炉建屋の東側に設置する設計としている。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5号機主排気筒</td> <td style="text-align: center;">鋼管で構成する。</td> <td style="text-align: center;">筒身を鉄塔がサポートにより支持する。</td> <td style="text-align: center;">  <p style="text-align: right;">(単位：mm)</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>b. 機能的影響を及ぼす可能性がある施設 (a) 非常用ディーゼル発電設備排気消音器</p> <p>イ. 構造設計 非常用ディーゼル発電設備排気消音器は、「3.1 構造強度の設計方針」で設定している設計方針及びVI-1-1-3-3-1「竜巻への配慮に関する基本方針」の「2.1.3(2)</p>	施設名称	計画の概要		説明図	主体構造	支持構造	【位置】 5号機主排気筒は、5号機原子炉建屋の東側に設置する設計としている。				5号機主排気筒	鋼管で構成する。	筒身を鉄塔がサポートにより支持する。	 <p style="text-align: right;">(単位：mm)</p>	<p>・構造上の差異</p> <p>・図書構成の差異（相違 No. ②）及びプラント固有条件の差異（相違 No. ③）</p> <p>【島根との差異】評価対象施設の差異</p> <p>・差異なし</p> <p>・図書構成の差異（相違 No. ①）</p>
施設名称	計画の概要		説明図																												
	主体構造	支持構造																													
【位置】 主排気筒は、6号機及び7号機原子炉建屋屋上に設置する設計としている。																															
主排気筒	鋼管で構成する。	筒身を支持する鉄塔にサポート及びダンパで支持する。	 <p style="text-align: right;">(単位：mm)</p>																												
施設名称	計画の概要		説明図																												
	主体構造	支持構造																													
【位置】 5号機主排気筒は、5号機原子炉建屋の東側に設置する設計としている。																															
5号機主排気筒	鋼管で構成する。	筒身を鉄塔がサポートにより支持する。	 <p style="text-align: right;">(単位：mm)</p>																												

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添 1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較																												
	<p>荷重の組合せ及び許容限界」で設定している荷重を踏まえ、以下の構造とする。</p> <p>非常用ディーゼル発電設備排気消音器は、鋼製の胴板を主体構造とし、原子炉建屋屋上に設けたコンクリート基礎部金物に本体を取付ボルトで固定する構造とする。また、作用する荷重については、非常用ディーゼル発電設備排気消音器を介し、取付ボルトに伝達する構造とする。</p> <p>非常用ディーゼル発電設備排気消音器の構造計画を表3-10に示す。</p> <p>ロ. 評価方針 (イ) 構造強度評価</p> <p>非常用ディーゼル発電設備排気消音器の構造強度評価については、設計竜巻の風圧力による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し、非常用ディーゼル発電設備排気消音器の取付ボルトに生じる応力が許容応力以下であることを計算により確認する。評価方法としては、「5.2.8(3) 強度評価方法」に示すとおり、評価式により算出した応力を基に評価を行う。</p> <table border="1" data-bbox="854 1297 1472 1717"> <caption>表3-10 非常用ディーゼル発電設備排気消音器の構造計画</caption> <thead> <tr> <th rowspan="2">施設名称</th> <th colspan="2">計画の概要</th> <th rowspan="2">説明図</th> </tr> <tr> <th>主体構造</th> <th>支持構造</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">【位置】 非常用ディーゼル発電設備排気消音器は、原子炉建屋屋上に設置する設計としている。</td> </tr> <tr> <td>非常用ディーゼル発電設備排気消音器</td> <td>鋼製の胴板で構成する。</td> <td>原子炉建屋屋上に設けたコンクリート基礎部金物に本体を取付ボルトで固定する。</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	施設名称	計画の概要		説明図	主体構造	支持構造	【位置】 非常用ディーゼル発電設備排気消音器は、原子炉建屋屋上に設置する設計としている。				非常用ディーゼル発電設備排気消音器	鋼製の胴板で構成する。	原子炉建屋屋上に設けたコンクリート基礎部金物に本体を取付ボルトで固定する。		<p>荷重の組合せ及び許容限界」で設定している荷重を踏まえ、以下の構造とする。</p> <p>非常用ディーゼル発電設備排気消音器は、鋼製の胴板を主体構造とし、原子炉建屋屋上に設けたコンクリート基礎部金物に本体を取付ボルトで固定する構造とする。また、作用する荷重については、非常用ディーゼル発電設備排気消音器を介し、取付ボルトに伝達する構造とする。</p> <p>非常用ディーゼル発電設備排気消音器の構造計画を表3-10に示す。</p> <p>ロ. 評価方針 (イ) 構造強度評価</p> <p>非常用ディーゼル発電設備排気消音器の構造強度評価については、設計竜巻の風圧力による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し、非常用ディーゼル発電設備排気消音器の取付ボルトに生じる応力が許容応力以下であることを計算により確認する。評価方法としては、「5.2.8(3) 強度評価方法」に示すとおり、評価式により算出した応力を基に評価を行う。</p> <table border="1" data-bbox="1525 1297 2142 1717"> <caption>表3-10 非常用ディーゼル発電設備排気消音器の構造計画</caption> <thead> <tr> <th rowspan="2">施設名称</th> <th colspan="2">計画の概要</th> <th rowspan="2">説明図</th> </tr> <tr> <th>主体構造</th> <th>支持構造</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">【位置】 非常用ディーゼル発電設備排気消音器は、原子炉建屋屋上に設置する設計としている。</td> </tr> <tr> <td>非常用ディーゼル発電設備排気消音器</td> <td>鋼製の胴板で構成する。</td> <td>原子炉建屋屋上に設けたコンクリート基礎部金物に本体を取付ボルトで固定する。</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	施設名称	計画の概要		説明図	主体構造	支持構造	【位置】 非常用ディーゼル発電設備排気消音器は、原子炉建屋屋上に設置する設計としている。				非常用ディーゼル発電設備排気消音器	鋼製の胴板で構成する。	原子炉建屋屋上に設けたコンクリート基礎部金物に本体を取付ボルトで固定する。		<p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p>
施設名称	計画の概要		説明図																												
	主体構造	支持構造																													
【位置】 非常用ディーゼル発電設備排気消音器は、原子炉建屋屋上に設置する設計としている。																															
非常用ディーゼル発電設備排気消音器	鋼製の胴板で構成する。	原子炉建屋屋上に設けたコンクリート基礎部金物に本体を取付ボルトで固定する。																													
施設名称	計画の概要		説明図																												
	主体構造	支持構造																													
【位置】 非常用ディーゼル発電設備排気消音器は、原子炉建屋屋上に設置する設計としている。																															
非常用ディーゼル発電設備排気消音器	鋼製の胴板で構成する。	原子炉建屋屋上に設けたコンクリート基礎部金物に本体を取付ボルトで固定する。																													

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添 1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）













島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較
	<p>(b) 非常用ディーゼル発電設備排気管及びミスト管（燃料ディタンク，非常用ディーゼル発電設備機関本体，潤滑油補給タンク，燃料ドレンタンク）</p> <p>イ. 構造設計 非常用ディーゼル発電設備排気管及びミスト管（燃料ディタンク，非常用ディーゼル発電設備機関本体，潤滑油補給タンク，燃料ドレンタンク）は，「3.1 構造強度の設計方針」で設定している設計方針及びV-1-1-3-3-1「竜巻への配慮に関する基本方針」の「2.1.3(2) 荷重の組合せ及び許容限界」で設定している荷重を踏まえ，以下の構造とする。</p> <p>非常用ディーゼル発電設備排気管及びミスト管（燃料ディタンク，非常用ディーゼル発電設備機関本体，潤滑油補給タンク，燃料ドレンタンク）は，鋼製の配管を主体構造とし，支持構造物により建屋床面等に固定する構造とする。また，作用する荷重については，配管本体に作用する構造とする。</p> <p>非常用ディーゼル発電設備排気管及びミスト管（燃料ディタンク，非常用ディーゼル発電設備機関本体，潤滑油補給タンク，燃料ドレンタンク）の構造計画を表3-11に示す。</p> <p>ロ. 評価方針 (イ) 構造強度評価 非常用ディーゼル発電設備排気管及びミスト管（燃料ディタンク，非常用ディーゼル発電設備機関本体，潤滑油補給タンク，燃料ドレンタンク）の構造強度評価については，設計竜巻の風圧力による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し，非常用ディーゼル発電設備排気管及びミスト管（燃料ディタンク，非常用ディーゼル発電設備</p>	<p>(b) 非常用ディーゼル発電設備排気管及びミスト管（燃料ディタンク，非常用ディーゼル発電設備機関本体，潤滑油補給タンク，燃料油ドレンタンク）</p> <p>イ. 構造設計 非常用ディーゼル発電設備排気管及びミスト管（燃料ディタンク，非常用ディーゼル発電設備機関本体，潤滑油補給タンク，燃料油ドレンタンク）は，「3.1 構造強度の設計方針」で設定している設計方針及びVI-1-1-3-3-1「竜巻への配慮に関する基本方針」の「2.1.3(2) 荷重の組合せ及び許容限界」で設定している荷重を踏まえ，以下の構造とする。</p> <p>非常用ディーゼル発電設備排気管及びミスト管（燃料ディタンク，非常用ディーゼル発電設備機関本体，潤滑油補給タンク，燃料油ドレンタンク）は，鋼製の配管を主体構造とし，支持構造物により建屋床面等に固定する構造とする。また，作用する荷重については，配管本体に作用する構造とする。</p> <p>非常用ディーゼル発電設備排気管及びミスト管（燃料ディタンク，非常用ディーゼル発電設備機関本体，潤滑油補給タンク，燃料油ドレンタンク）の構造計画を表3-11に示す。</p> <p>ロ. 評価方針 (イ) 構造強度評価 非常用ディーゼル発電設備排気管及びミスト管（燃料ディタンク，非常用ディーゼル発電設備機関本体，潤滑油補給タンク，燃料油ドレンタンク）の構造強度評価については，設計竜巻の風圧力による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し，非常用ディーゼル発電設備排気管及びミスト管（燃料ディタンク，非常用ディーゼル発電設</p>	<p>・プラント固有条件の差異（相違 No. ④）</p> <p>・プラント固有条件の差異（相違 No. ④）</p> <p>・図書構成の差異（相違 No. ①）</p> <p>・プラント固有条件の差異（相違 No. ④）</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は，当社の機密事項に属するため，又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較																												
	<p>機関本体、潤滑油補給タンク、燃料ドレンタンク)の配管本体に生じる応力が許容応力以下であることを計算により確認する。評価方法としては、「5.2.9(3) 強度評価方法」に示すとおり、評価式により算出した応力を基に評価を行う。</p> <p>表3-11 非常用ディーゼル発電設備排気管及びミスト管（燃料ディタンク、非常用ディーゼル発電設備機関本体、潤滑油補給タンク、燃料ドレンタンク）の構造計画</p> <table border="1" data-bbox="875 661 1451 1323"> <thead> <tr> <th rowspan="2">施設名称</th> <th colspan="2">計画の概要</th> <th rowspan="2">説明図</th> </tr> <tr> <th>主体構造</th> <th>支持構造</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>非常用ディーゼル発電設備排気管</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ミスト管（燃料ディタンク、非常用ディーゼル発電設備機関本体、潤滑油補給タンク、燃料ドレンタンク）</td> <td>鋼製の配管で構成する。</td> <td>配管は、支持構造物により建屋床面等に固定する。</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>「3.2 機能維持の方針」に示す構造設計と作用する荷重の伝達を基に、表3-12に示すとおり評価対象部位を設定する。</p>	施設名称	計画の概要		説明図	主体構造	支持構造	非常用ディーゼル発電設備排気管				ミスト管（燃料ディタンク、非常用ディーゼル発電設備機関本体、潤滑油補給タンク、燃料ドレンタンク）	鋼製の配管で構成する。	配管は、支持構造物により建屋床面等に固定する。		<p>備機関本体、潤滑油補給タンク、燃料油ドレンタンク)の配管本体に生じる応力が許容応力以下であることを計算により確認する。評価方法としては、「5.2.9(3) 強度評価方法」に示すとおり、評価式により算出した応力を基に評価を行う。</p> <p>表3-11 非常用ディーゼル発電設備排気管及びミスト管（燃料ディタンク、非常用ディーゼル発電設備機関本体、潤滑油補給タンク、燃料油ドレンタンク）の構造計画</p> <table border="1" data-bbox="1546 661 2122 1323"> <thead> <tr> <th rowspan="2">施設名称</th> <th colspan="2">計画の概要</th> <th rowspan="2">説明図</th> </tr> <tr> <th>主体構造</th> <th>支持構造</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>非常用ディーゼル発電設備排気管</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ミスト管（燃料ディタンク、非常用ディーゼル発電設備機関本体、潤滑油補給タンク、燃料油ドレンタンク）</td> <td>鋼製の配管で構成する。</td> <td>配管は、支持構造物により建屋床面等に固定する。</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>「3.2 機能維持の方針」に示す構造設計と作用する荷重の伝達を基に、表3-12に示すとおり評価対象部位を設定する。</p>	施設名称	計画の概要		説明図	主体構造	支持構造	非常用ディーゼル発電設備排気管				ミスト管（燃料ディタンク、非常用ディーゼル発電設備機関本体、潤滑油補給タンク、燃料油ドレンタンク）	鋼製の配管で構成する。	配管は、支持構造物により建屋床面等に固定する。		<p>・プラント固有条件の差異（相違No.④）</p> <p>・差異なし</p>
施設名称	計画の概要		説明図																												
	主体構造	支持構造																													
非常用ディーゼル発電設備排気管																															
ミスト管（燃料ディタンク、非常用ディーゼル発電設備機関本体、潤滑油補給タンク、燃料ドレンタンク）	鋼製の配管で構成する。	配管は、支持構造物により建屋床面等に固定する。																													
施設名称	計画の概要		説明図																												
	主体構造	支持構造																													
非常用ディーゼル発電設備排気管																															
ミスト管（燃料ディタンク、非常用ディーゼル発電設備機関本体、潤滑油補給タンク、燃料油ドレンタンク）	鋼製の配管で構成する。	配管は、支持構造物により建屋床面等に固定する。																													

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添 1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較																																																
	<p>表3-12 竜巻の影響を考慮する施設 強度評価対象部位 (1/3)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>分類</th> <th>施設名称</th> <th>評価対象部位</th> <th>評価項目</th> <th>評価項目分類</th> <th>測定理由</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">竜巻より防護すべき施設を内包する施設</td> <td rowspan="2">原子炉建屋 タービン建屋海水 熱交換器区域 コントロール建屋 廃棄物処理建屋</td> <td>屋根スラブ(デッキ プレート含む、) スタッド 壁面 構造躯体</td> <td>衝突</td> <td>貫通 ひずみ</td> <td>竜巻より防護すべき施設を内包する施設の外殻となる部分への設計飛来物の衝突を考慮し、当該部に貫通が生じないことを確認するため、竜巻より防護すべき施設を内包する施設の外殻となる屋根スラブ及び壁面を評価対象部位として測定する。</td> </tr> <tr> <td>構造強度</td> <td>表面剥離</td> <td>竜巻より防護すべき施設を内包する施設の外殻となる部分への設計飛来物の衝突を考慮し、当該部の脱落による影響が生じないことを確認するため、竜巻より防護すべき施設を内包する施設の外殻となる屋根スラブ及び壁面を評価対象部位として測定する。</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">屋外の外部事象防護対象施設</td> <td rowspan="2">軽油タンク</td> <td>鋼板 屋根板</td> <td>衝突</td> <td>貫入 ひずみ</td> <td>軽油タンクの外殻を構成する部材への設計飛来物の衝突を考慮し、当該部に貫通が生じないこと及び終局状態に至るようなひずみが生じないことを確認するため、軽油タンクの鋼板及び屋根板を評価対象部位として測定する。</td> </tr> <tr> <td>構造強度</td> <td>軽油タンク</td> <td>設計竜巻の風圧力による荷重及び設計飛来物による衝撃荷重は、鋼板に作用し鋼板を介して基礎ポルトに作用する。これらは、外荷重として作用する地盤荷重と同様なものであるため、J E A G 4 6 0 1 の平底たて置円筒形容器の計算方法を準用し、鋼板及び基礎ポルトを評価対象部位として測定する。</td> </tr> </tbody> </table>	分類	施設名称	評価対象部位	評価項目	評価項目分類	測定理由	竜巻より防護すべき施設を内包する施設	原子炉建屋 タービン建屋海水 熱交換器区域 コントロール建屋 廃棄物処理建屋	屋根スラブ(デッキ プレート含む、) スタッド 壁面 構造躯体	衝突	貫通 ひずみ	竜巻より防護すべき施設を内包する施設の外殻となる部分への設計飛来物の衝突を考慮し、当該部に貫通が生じないことを確認するため、竜巻より防護すべき施設を内包する施設の外殻となる屋根スラブ及び壁面を評価対象部位として測定する。	構造強度	表面剥離	竜巻より防護すべき施設を内包する施設の外殻となる部分への設計飛来物の衝突を考慮し、当該部の脱落による影響が生じないことを確認するため、竜巻より防護すべき施設を内包する施設の外殻となる屋根スラブ及び壁面を評価対象部位として測定する。	屋外の外部事象防護対象施設	軽油タンク	鋼板 屋根板	衝突	貫入 ひずみ	軽油タンクの外殻を構成する部材への設計飛来物の衝突を考慮し、当該部に貫通が生じないこと及び終局状態に至るようなひずみが生じないことを確認するため、軽油タンクの鋼板及び屋根板を評価対象部位として測定する。	構造強度	軽油タンク	設計竜巻の風圧力による荷重及び設計飛来物による衝撃荷重は、鋼板に作用し鋼板を介して基礎ポルトに作用する。これらは、外荷重として作用する地盤荷重と同様なものであるため、J E A G 4 6 0 1 の平底たて置円筒形容器の計算方法を準用し、鋼板及び基礎ポルトを評価対象部位として測定する。	<p>表3-12 竜巻の影響を考慮する施設 強度評価対象部位 (1/3)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>分類</th> <th>施設名称</th> <th>評価対象部位</th> <th>評価項目</th> <th>評価項目分類</th> <th>測定理由</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">竜巻より防護すべき施設を内包する施設</td> <td rowspan="2">原子炉建屋 タービン建屋海水 熱交換器区域</td> <td>屋根スラブ(デッキ プレート含む、) スタッド 壁面 構造躯体</td> <td>衝突</td> <td>貫通 ひずみ</td> <td>竜巻より防護すべき施設を内包する施設の外殻となる部分への設計飛来物の衝突を考慮し、当該部に貫通が生じないことを確認するため、竜巻より防護すべき施設を内包する施設の外殻となる屋根スラブ及び壁面を評価対象部位として測定する。</td> </tr> <tr> <td>構造強度</td> <td>表面剥離</td> <td>竜巻より防護すべき施設を内包する施設の外殻となる部分への設計飛来物の衝突を考慮し、当該部の脱落による影響が生じないことを確認するため、竜巻より防護すべき施設を内包する施設の外殻となる屋根スラブ及び壁面を評価対象部位として測定する。</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">屋外の外部事象防護対象施設</td> <td rowspan="2">軽油タンク</td> <td>鋼板 屋根板</td> <td>衝突</td> <td>貫入 ひずみ</td> <td>軽油タンクの外殻を構成する部材への設計飛来物の衝突を考慮し、当該部に貫通が生じないこと及び終局状態に至るようなひずみが生じないことを確認するため、軽油タンクの鋼板及び屋根板を評価対象部位として測定する。</td> </tr> <tr> <td>構造強度</td> <td>軽油タンク</td> <td>設計竜巻の風圧力による荷重及び設計飛来物による衝撃荷重は、鋼板に作用し鋼板を介して基礎ポルトに作用する。これらは、外荷重として作用する地盤荷重と同様なものであるため、J E A G 4 6 0 1 の平底たて置円筒形容器の計算方法を準用し、鋼板及び基礎ポルトを評価対象部位として測定する。</td> </tr> </tbody> </table>	分類	施設名称	評価対象部位	評価項目	評価項目分類	測定理由	竜巻より防護すべき施設を内包する施設	原子炉建屋 タービン建屋海水 熱交換器区域	屋根スラブ(デッキ プレート含む、) スタッド 壁面 構造躯体	衝突	貫通 ひずみ	竜巻より防護すべき施設を内包する施設の外殻となる部分への設計飛来物の衝突を考慮し、当該部に貫通が生じないことを確認するため、竜巻より防護すべき施設を内包する施設の外殻となる屋根スラブ及び壁面を評価対象部位として測定する。	構造強度	表面剥離	竜巻より防護すべき施設を内包する施設の外殻となる部分への設計飛来物の衝突を考慮し、当該部の脱落による影響が生じないことを確認するため、竜巻より防護すべき施設を内包する施設の外殻となる屋根スラブ及び壁面を評価対象部位として測定する。	屋外の外部事象防護対象施設	軽油タンク	鋼板 屋根板	衝突	貫入 ひずみ	軽油タンクの外殻を構成する部材への設計飛来物の衝突を考慮し、当該部に貫通が生じないこと及び終局状態に至るようなひずみが生じないことを確認するため、軽油タンクの鋼板及び屋根板を評価対象部位として測定する。	構造強度	軽油タンク	設計竜巻の風圧力による荷重及び設計飛来物による衝撃荷重は、鋼板に作用し鋼板を介して基礎ポルトに作用する。これらは、外荷重として作用する地盤荷重と同様なものであるため、J E A G 4 6 0 1 の平底たて置円筒形容器の計算方法を準用し、鋼板及び基礎ポルトを評価対象部位として測定する。	<p>・図書構成の差異（相違 No. ②）</p>
分類	施設名称	評価対象部位	評価項目	評価項目分類	測定理由																																														
竜巻より防護すべき施設を内包する施設	原子炉建屋 タービン建屋海水 熱交換器区域 コントロール建屋 廃棄物処理建屋	屋根スラブ(デッキ プレート含む、) スタッド 壁面 構造躯体	衝突	貫通 ひずみ	竜巻より防護すべき施設を内包する施設の外殻となる部分への設計飛来物の衝突を考慮し、当該部に貫通が生じないことを確認するため、竜巻より防護すべき施設を内包する施設の外殻となる屋根スラブ及び壁面を評価対象部位として測定する。																																														
		構造強度	表面剥離	竜巻より防護すべき施設を内包する施設の外殻となる部分への設計飛来物の衝突を考慮し、当該部の脱落による影響が生じないことを確認するため、竜巻より防護すべき施設を内包する施設の外殻となる屋根スラブ及び壁面を評価対象部位として測定する。																																															
屋外の外部事象防護対象施設	軽油タンク	鋼板 屋根板	衝突	貫入 ひずみ	軽油タンクの外殻を構成する部材への設計飛来物の衝突を考慮し、当該部に貫通が生じないこと及び終局状態に至るようなひずみが生じないことを確認するため、軽油タンクの鋼板及び屋根板を評価対象部位として測定する。																																														
		構造強度	軽油タンク	設計竜巻の風圧力による荷重及び設計飛来物による衝撃荷重は、鋼板に作用し鋼板を介して基礎ポルトに作用する。これらは、外荷重として作用する地盤荷重と同様なものであるため、J E A G 4 6 0 1 の平底たて置円筒形容器の計算方法を準用し、鋼板及び基礎ポルトを評価対象部位として測定する。																																															
分類	施設名称	評価対象部位	評価項目	評価項目分類	測定理由																																														
竜巻より防護すべき施設を内包する施設	原子炉建屋 タービン建屋海水 熱交換器区域	屋根スラブ(デッキ プレート含む、) スタッド 壁面 構造躯体	衝突	貫通 ひずみ	竜巻より防護すべき施設を内包する施設の外殻となる部分への設計飛来物の衝突を考慮し、当該部に貫通が生じないことを確認するため、竜巻より防護すべき施設を内包する施設の外殻となる屋根スラブ及び壁面を評価対象部位として測定する。																																														
		構造強度	表面剥離	竜巻より防護すべき施設を内包する施設の外殻となる部分への設計飛来物の衝突を考慮し、当該部の脱落による影響が生じないことを確認するため、竜巻より防護すべき施設を内包する施設の外殻となる屋根スラブ及び壁面を評価対象部位として測定する。																																															
屋外の外部事象防護対象施設	軽油タンク	鋼板 屋根板	衝突	貫入 ひずみ	軽油タンクの外殻を構成する部材への設計飛来物の衝突を考慮し、当該部に貫通が生じないこと及び終局状態に至るようなひずみが生じないことを確認するため、軽油タンクの鋼板及び屋根板を評価対象部位として測定する。																																														
		構造強度	軽油タンク	設計竜巻の風圧力による荷重及び設計飛来物による衝撃荷重は、鋼板に作用し鋼板を介して基礎ポルトに作用する。これらは、外荷重として作用する地盤荷重と同様なものであるため、J E A G 4 6 0 1 の平底たて置円筒形容器の計算方法を準用し、鋼板及び基礎ポルトを評価対象部位として測定する。																																															

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較																																																																
	<p>表3-12 竜巻の影響を考慮する施設 強度評価対象部位 (2/3)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>分類</th> <th>施設名称</th> <th>評価対象部位</th> <th>評価項目</th> <th>評価項目分類</th> <th>選定理由</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">外気と繋がっている屋内の外部事象防護対象施設</td> <td>非常用ディーゼル発電設備吸気配管</td> <td>配管本体</td> <td>構造強度</td> <td>吸気配管</td> <td>非常用ディーゼル発電設備吸気配管は、建屋内に設置されていることから竜巻の風圧力による荷重は直接受けませんが、竜巻の気圧差による荷重が考えられるため、配管本体を評価対象部位として選定する。</td> </tr> <tr> <td>ダンパ（換気空調系）</td> <td>ケーシング ベーン シャフト</td> <td>構造強度</td> <td>ダンパ</td> <td>換気空調系のダンパは、建屋内に設置されていることから竜巻の風圧力による荷重は直接受けませんが、閉止しているダンパには、竜巻の気圧差による荷重がケーシング、ベーン及びシャフトに作用することから、ケーシング、ベーン及びシャフトを評価対象部位として選定する。</td> </tr> <tr> <td>角ダクト（換気空調系）及び丸ダクト（換気空調系）</td> <td>ダクト鋼板</td> <td>構造強度</td> <td>ダクト</td> <td>換気空調系のダクトは、建屋内に設置されていることから竜巻の風圧力による荷重は直接受けませんが、竜巻の気圧差による荷重が考えられるため、ダクト本体の鋼板部を評価対象部位として選定する。</td> </tr> <tr> <td>パタフライ弁（換気空調系）</td> <td>弁箱 弁体 弁棒</td> <td>構造強度</td> <td>パタフライ弁</td> <td>換気空調系のパタフライ弁は、建屋内に設置されていることから竜巻の風圧力による荷重は直接受けませんが、閉止しているパタフライ弁には竜巻の気圧差による荷重が耐圧部に作用することから、耐圧部である弁箱、弁体及び弁棒を評価対象部位として選定する。</td> </tr> <tr> <td>ファン（換気空調系）</td> <td>ケーシング</td> <td>構造強度</td> <td>ファン</td> <td>換気空調系のファンは、建屋内に設置されていることから竜巻の風圧力による荷重は直接受けませんが、竜巻の気圧差による荷重が耐圧部に作用することから、耐圧部であるケーシングを評価対象部位として選定する。</td> </tr> </tbody> </table>	分類	施設名称	評価対象部位	評価項目	評価項目分類	選定理由	外気と繋がっている屋内の外部事象防護対象施設	非常用ディーゼル発電設備吸気配管	配管本体	構造強度	吸気配管	非常用ディーゼル発電設備吸気配管は、建屋内に設置されていることから竜巻の風圧力による荷重は直接受けませんが、竜巻の気圧差による荷重が考えられるため、配管本体を評価対象部位として選定する。	ダンパ（換気空調系）	ケーシング ベーン シャフト	構造強度	ダンパ	換気空調系のダンパは、建屋内に設置されていることから竜巻の風圧力による荷重は直接受けませんが、閉止しているダンパには、竜巻の気圧差による荷重がケーシング、ベーン及びシャフトに作用することから、ケーシング、ベーン及びシャフトを評価対象部位として選定する。	角ダクト（換気空調系）及び丸ダクト（換気空調系）	ダクト鋼板	構造強度	ダクト	換気空調系のダクトは、建屋内に設置されていることから竜巻の風圧力による荷重は直接受けませんが、竜巻の気圧差による荷重が考えられるため、ダクト本体の鋼板部を評価対象部位として選定する。	パタフライ弁（換気空調系）	弁箱 弁体 弁棒	構造強度	パタフライ弁	換気空調系のパタフライ弁は、建屋内に設置されていることから竜巻の風圧力による荷重は直接受けませんが、閉止しているパタフライ弁には竜巻の気圧差による荷重が耐圧部に作用することから、耐圧部である弁箱、弁体及び弁棒を評価対象部位として選定する。	ファン（換気空調系）	ケーシング	構造強度	ファン	換気空調系のファンは、建屋内に設置されていることから竜巻の風圧力による荷重は直接受けませんが、竜巻の気圧差による荷重が耐圧部に作用することから、耐圧部であるケーシングを評価対象部位として選定する。	<p>表3-12 竜巻の影響を考慮する施設 強度評価対象部位 (2/3)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>分類</th> <th>施設名称</th> <th>評価対象部位</th> <th>評価項目</th> <th>評価項目分類</th> <th>選定理由</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">外気と繋がっている屋内の外部事象防護対象施設</td> <td>非常用ディーゼル発電設備吸気配管</td> <td>配管本体</td> <td>構造強度</td> <td>吸気配管</td> <td>非常用ディーゼル発電設備吸気配管は、建屋内に設置されていることから竜巻の風圧力による荷重は直接受けませんが、竜巻の気圧差による荷重が考えられるため、配管本体を評価対象部位として選定する。</td> </tr> <tr> <td>ダンパ（換気空調系）</td> <td>ケーシング ベーン シャフト</td> <td>構造強度</td> <td>ダンパ</td> <td>換気空調系のダンパは、建屋内に設置されていることから竜巻の風圧力による荷重は直接受けませんが、閉止しているダンパには、竜巻の気圧差による荷重がケーシング、ベーン及びシャフトに作用することから、ケーシング、ベーン及びシャフトを評価対象部位として選定する。</td> </tr> <tr> <td>角ダクト（換気空調系）及び丸ダクト（換気空調系）</td> <td>ダクト鋼板</td> <td>構造強度</td> <td>ダクト</td> <td>換気空調系のダクトは、建屋内に設置されていることから竜巻の風圧力による荷重は直接受けませんが、竜巻の気圧差による荷重が考えられるため、ダクト本体の鋼板部を評価対象部位として選定する。</td> </tr> <tr> <td>パタフライ弁（換気空調系）</td> <td>耐圧部</td> <td>構造強度</td> <td>パタフライ弁</td> <td>換気空調系のパタフライ弁は、建屋内に設置されていることから竜巻の風圧力による荷重は直接受けませんが、閉止しているパタフライ弁には竜巻の気圧差による荷重が耐圧部に作用することから、耐圧部を評価対象部位として選定する。</td> </tr> <tr> <td>ファン（換気空調系）</td> <td>ケーシング</td> <td>構造強度</td> <td>ファン</td> <td>換気空調系のファンは、建屋内に設置されていることから竜巻の風圧力による荷重は直接受けませんが、竜巻の気圧差による荷重が耐圧部に作用することから、耐圧部であるケーシングを評価対象部位として選定する。</td> </tr> </tbody> </table>	分類	施設名称	評価対象部位	評価項目	評価項目分類	選定理由	外気と繋がっている屋内の外部事象防護対象施設	非常用ディーゼル発電設備吸気配管	配管本体	構造強度	吸気配管	非常用ディーゼル発電設備吸気配管は、建屋内に設置されていることから竜巻の風圧力による荷重は直接受けませんが、竜巻の気圧差による荷重が考えられるため、配管本体を評価対象部位として選定する。	ダンパ（換気空調系）	ケーシング ベーン シャフト	構造強度	ダンパ	換気空調系のダンパは、建屋内に設置されていることから竜巻の風圧力による荷重は直接受けませんが、閉止しているダンパには、竜巻の気圧差による荷重がケーシング、ベーン及びシャフトに作用することから、ケーシング、ベーン及びシャフトを評価対象部位として選定する。	角ダクト（換気空調系）及び丸ダクト（換気空調系）	ダクト鋼板	構造強度	ダクト	換気空調系のダクトは、建屋内に設置されていることから竜巻の風圧力による荷重は直接受けませんが、竜巻の気圧差による荷重が考えられるため、ダクト本体の鋼板部を評価対象部位として選定する。	パタフライ弁（換気空調系）	耐圧部	構造強度	パタフライ弁	換気空調系のパタフライ弁は、建屋内に設置されていることから竜巻の風圧力による荷重は直接受けませんが、閉止しているパタフライ弁には竜巻の気圧差による荷重が耐圧部に作用することから、耐圧部を評価対象部位として選定する。	ファン（換気空調系）	ケーシング	構造強度	ファン	換気空調系のファンは、建屋内に設置されていることから竜巻の風圧力による荷重は直接受けませんが、竜巻の気圧差による荷重が耐圧部に作用することから、耐圧部であるケーシングを評価対象部位として選定する。	<p>・評価方針の差異（相違No.⑤）</p>
分類	施設名称	評価対象部位	評価項目	評価項目分類	選定理由																																																														
外気と繋がっている屋内の外部事象防護対象施設	非常用ディーゼル発電設備吸気配管	配管本体	構造強度	吸気配管	非常用ディーゼル発電設備吸気配管は、建屋内に設置されていることから竜巻の風圧力による荷重は直接受けませんが、竜巻の気圧差による荷重が考えられるため、配管本体を評価対象部位として選定する。																																																														
	ダンパ（換気空調系）	ケーシング ベーン シャフト	構造強度	ダンパ	換気空調系のダンパは、建屋内に設置されていることから竜巻の風圧力による荷重は直接受けませんが、閉止しているダンパには、竜巻の気圧差による荷重がケーシング、ベーン及びシャフトに作用することから、ケーシング、ベーン及びシャフトを評価対象部位として選定する。																																																														
	角ダクト（換気空調系）及び丸ダクト（換気空調系）	ダクト鋼板	構造強度	ダクト	換気空調系のダクトは、建屋内に設置されていることから竜巻の風圧力による荷重は直接受けませんが、竜巻の気圧差による荷重が考えられるため、ダクト本体の鋼板部を評価対象部位として選定する。																																																														
	パタフライ弁（換気空調系）	弁箱 弁体 弁棒	構造強度	パタフライ弁	換気空調系のパタフライ弁は、建屋内に設置されていることから竜巻の風圧力による荷重は直接受けませんが、閉止しているパタフライ弁には竜巻の気圧差による荷重が耐圧部に作用することから、耐圧部である弁箱、弁体及び弁棒を評価対象部位として選定する。																																																														
	ファン（換気空調系）	ケーシング	構造強度	ファン	換気空調系のファンは、建屋内に設置されていることから竜巻の風圧力による荷重は直接受けませんが、竜巻の気圧差による荷重が耐圧部に作用することから、耐圧部であるケーシングを評価対象部位として選定する。																																																														
分類	施設名称	評価対象部位	評価項目	評価項目分類	選定理由																																																														
外気と繋がっている屋内の外部事象防護対象施設	非常用ディーゼル発電設備吸気配管	配管本体	構造強度	吸気配管	非常用ディーゼル発電設備吸気配管は、建屋内に設置されていることから竜巻の風圧力による荷重は直接受けませんが、竜巻の気圧差による荷重が考えられるため、配管本体を評価対象部位として選定する。																																																														
	ダンパ（換気空調系）	ケーシング ベーン シャフト	構造強度	ダンパ	換気空調系のダンパは、建屋内に設置されていることから竜巻の風圧力による荷重は直接受けませんが、閉止しているダンパには、竜巻の気圧差による荷重がケーシング、ベーン及びシャフトに作用することから、ケーシング、ベーン及びシャフトを評価対象部位として選定する。																																																														
	角ダクト（換気空調系）及び丸ダクト（換気空調系）	ダクト鋼板	構造強度	ダクト	換気空調系のダクトは、建屋内に設置されていることから竜巻の風圧力による荷重は直接受けませんが、竜巻の気圧差による荷重が考えられるため、ダクト本体の鋼板部を評価対象部位として選定する。																																																														
	パタフライ弁（換気空調系）	耐圧部	構造強度	パタフライ弁	換気空調系のパタフライ弁は、建屋内に設置されていることから竜巻の風圧力による荷重は直接受けませんが、閉止しているパタフライ弁には竜巻の気圧差による荷重が耐圧部に作用することから、耐圧部を評価対象部位として選定する。																																																														
	ファン（換気空調系）	ケーシング	構造強度	ファン	換気空調系のファンは、建屋内に設置されていることから竜巻の風圧力による荷重は直接受けませんが、竜巻の気圧差による荷重が耐圧部に作用することから、耐圧部であるケーシングを評価対象部位として選定する。																																																														

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較																																																												
	<p>表3-12 竜巻の影響を考慮する施設 強度評価対象部位 (3/3)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>施設名称</th> <th>評価対象部位</th> <th>評価項目</th> <th>評価項目分類</th> <th>選定理由</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>サービス建屋</td> <td>構造躯体</td> <td>構造強度</td> <td>変形</td> <td>竜巻より防護すべき施設を内包する施設への接触による波及的影響を考慮し、サービス建屋の構造躯体である耐震壁を評価対象部位として選定する。</td> </tr> <tr> <td>6号機及び7号機主排気筒</td> <td>鉄塔部基礎</td> <td>構造強度</td> <td>主排気筒</td> <td>設計竜巻の風圧力による荷重及び設計飛来物による衝撃荷重は、筒身又は鉄塔部に作用し、基礎を經由して建屋の基礎スラブに伝達するため、筒身の支持部材である鉄塔部及び基礎を評価対象部位として選定する。</td> </tr> <tr> <td>非常用ディーゼル発電設備排気消音器</td> <td>取付ボルト</td> <td>構造強度</td> <td>消音器</td> <td>消音器に設計竜巻の風圧力による荷重が作用した際に、本体を支持するための主要な支持部材である取付ボルトを評価対象部位として選定する。</td> </tr> <tr> <td>非常用ディーゼル発電設備排気管</td> <td>配管本体</td> <td>構造強度</td> <td>排気管及びミスト管</td> <td>排気管の主要な機能である排気機能を維持するために、主要な構成部材である配管本体を評価対象部位として選定する。</td> </tr> <tr> <td>ミスト管（燃料油タンク、非常用ディーゼル発電設備機間本体、潤滑油補給タンク、燃料ドレンタンク）</td> <td>配管本体</td> <td>構造強度</td> <td>排気管及びミスト管</td> <td>ミスト管の主要な機能である通気機能を維持するために、主要な構成部材である配管本体を評価対象部位として選定する。</td> </tr> </tbody> </table>	施設名称	評価対象部位	評価項目	評価項目分類	選定理由	サービス建屋	構造躯体	構造強度	変形	竜巻より防護すべき施設を内包する施設への接触による波及的影響を考慮し、サービス建屋の構造躯体である耐震壁を評価対象部位として選定する。	6号機及び7号機主排気筒	鉄塔部基礎	構造強度	主排気筒	設計竜巻の風圧力による荷重及び設計飛来物による衝撃荷重は、筒身又は鉄塔部に作用し、基礎を經由して建屋の基礎スラブに伝達するため、筒身の支持部材である鉄塔部及び基礎を評価対象部位として選定する。	非常用ディーゼル発電設備排気消音器	取付ボルト	構造強度	消音器	消音器に設計竜巻の風圧力による荷重が作用した際に、本体を支持するための主要な支持部材である取付ボルトを評価対象部位として選定する。	非常用ディーゼル発電設備排気管	配管本体	構造強度	排気管及びミスト管	排気管の主要な機能である排気機能を維持するために、主要な構成部材である配管本体を評価対象部位として選定する。	ミスト管（燃料油タンク、非常用ディーゼル発電設備機間本体、潤滑油補給タンク、燃料ドレンタンク）	配管本体	構造強度	排気管及びミスト管	ミスト管の主要な機能である通気機能を維持するために、主要な構成部材である配管本体を評価対象部位として選定する。	<p>表3-12 竜巻の影響を考慮する施設 強度評価対象部位 (3/3)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>施設名称</th> <th>評価対象部位</th> <th>評価項目</th> <th>評価項目分類</th> <th>選定理由</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5号機タービン建屋</td> <td>構造躯体</td> <td>構造強度</td> <td>変形</td> <td>竜巻より防護すべき施設を内包する施設への接触による波及的影響を考慮し、5号機タービン建屋の構造躯体である耐震壁、鉄骨梁を評価対象部位として選定する。</td> </tr> <tr> <td>5号機主排気筒</td> <td>鉄塔部基礎</td> <td>構造強度</td> <td>主排気筒</td> <td>設計竜巻の風圧力による荷重及び設計飛来物による衝撃荷重は、筒身又は鉄塔部に作用し、基礎に伝達するため、筒身の支持部材である鉄塔部及び基礎を評価対象部位として選定する。</td> </tr> <tr> <td>非常用ディーゼル発電設備排気消音器</td> <td>取付ボルト</td> <td>構造強度</td> <td>消音器</td> <td>消音器に設計竜巻の風圧力による荷重が作用した際に、本体を支持するための主要な支持部材である取付ボルトを評価対象部位として選定する。</td> </tr> <tr> <td>非常用ディーゼル発電設備排気管</td> <td>配管本体</td> <td>構造強度</td> <td>排気管及びミスト管</td> <td>排気管の主要な機能である排気機能を維持するために、主要な構成部材である配管本体を評価対象部位として選定する。</td> </tr> <tr> <td>ミスト管（燃料油タンク、非常用ディーゼル発電設備機間本体、潤滑油補給タンク、燃料ドレンタンク）</td> <td>配管本体</td> <td>構造強度</td> <td>排気管及びミスト管</td> <td>ミスト管の主要な機能である通気機能を維持するために、主要な構成部材である配管本体を評価対象部位として選定する。</td> </tr> </tbody> </table>	施設名称	評価対象部位	評価項目	評価項目分類	選定理由	5号機タービン建屋	構造躯体	構造強度	変形	竜巻より防護すべき施設を内包する施設への接触による波及的影響を考慮し、5号機タービン建屋の構造躯体である耐震壁、鉄骨梁を評価対象部位として選定する。	5号機主排気筒	鉄塔部基礎	構造強度	主排気筒	設計竜巻の風圧力による荷重及び設計飛来物による衝撃荷重は、筒身又は鉄塔部に作用し、基礎に伝達するため、筒身の支持部材である鉄塔部及び基礎を評価対象部位として選定する。	非常用ディーゼル発電設備排気消音器	取付ボルト	構造強度	消音器	消音器に設計竜巻の風圧力による荷重が作用した際に、本体を支持するための主要な支持部材である取付ボルトを評価対象部位として選定する。	非常用ディーゼル発電設備排気管	配管本体	構造強度	排気管及びミスト管	排気管の主要な機能である排気機能を維持するために、主要な構成部材である配管本体を評価対象部位として選定する。	ミスト管（燃料油タンク、非常用ディーゼル発電設備機間本体、潤滑油補給タンク、燃料ドレンタンク）	配管本体	構造強度	排気管及びミスト管	ミスト管の主要な機能である通気機能を維持するために、主要な構成部材である配管本体を評価対象部位として選定する。	<p>【5号機タービン建屋】</p> <ul style="list-style-type: none"> 図書構成の差異（相違No.②）及びプラント固有条件の差異（相違No.③） 構造上の差異 <p>【5号機主排気筒】</p> <ul style="list-style-type: none"> 図書構成の差異（相違No.②）及びプラント固有条件の差異（相違No.③） 構造上の差異 <p>【ミスト管（燃料油ドレンタンク）】</p> <ul style="list-style-type: none"> プラント固有条件の差異（相違No.④）
施設名称	評価対象部位	評価項目	評価項目分類	選定理由																																																											
サービス建屋	構造躯体	構造強度	変形	竜巻より防護すべき施設を内包する施設への接触による波及的影響を考慮し、サービス建屋の構造躯体である耐震壁を評価対象部位として選定する。																																																											
6号機及び7号機主排気筒	鉄塔部基礎	構造強度	主排気筒	設計竜巻の風圧力による荷重及び設計飛来物による衝撃荷重は、筒身又は鉄塔部に作用し、基礎を經由して建屋の基礎スラブに伝達するため、筒身の支持部材である鉄塔部及び基礎を評価対象部位として選定する。																																																											
非常用ディーゼル発電設備排気消音器	取付ボルト	構造強度	消音器	消音器に設計竜巻の風圧力による荷重が作用した際に、本体を支持するための主要な支持部材である取付ボルトを評価対象部位として選定する。																																																											
非常用ディーゼル発電設備排気管	配管本体	構造強度	排気管及びミスト管	排気管の主要な機能である排気機能を維持するために、主要な構成部材である配管本体を評価対象部位として選定する。																																																											
ミスト管（燃料油タンク、非常用ディーゼル発電設備機間本体、潤滑油補給タンク、燃料ドレンタンク）	配管本体	構造強度	排気管及びミスト管	ミスト管の主要な機能である通気機能を維持するために、主要な構成部材である配管本体を評価対象部位として選定する。																																																											
施設名称	評価対象部位	評価項目	評価項目分類	選定理由																																																											
5号機タービン建屋	構造躯体	構造強度	変形	竜巻より防護すべき施設を内包する施設への接触による波及的影響を考慮し、5号機タービン建屋の構造躯体である耐震壁、鉄骨梁を評価対象部位として選定する。																																																											
5号機主排気筒	鉄塔部基礎	構造強度	主排気筒	設計竜巻の風圧力による荷重及び設計飛来物による衝撃荷重は、筒身又は鉄塔部に作用し、基礎に伝達するため、筒身の支持部材である鉄塔部及び基礎を評価対象部位として選定する。																																																											
非常用ディーゼル発電設備排気消音器	取付ボルト	構造強度	消音器	消音器に設計竜巻の風圧力による荷重が作用した際に、本体を支持するための主要な支持部材である取付ボルトを評価対象部位として選定する。																																																											
非常用ディーゼル発電設備排気管	配管本体	構造強度	排気管及びミスト管	排気管の主要な機能である排気機能を維持するために、主要な構成部材である配管本体を評価対象部位として選定する。																																																											
ミスト管（燃料油タンク、非常用ディーゼル発電設備機間本体、潤滑油補給タンク、燃料ドレンタンク）	配管本体	構造強度	排気管及びミスト管	ミスト管の主要な機能である通気機能を維持するために、主要な構成部材である配管本体を評価対象部位として選定する。																																																											

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較
	<p>4. 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界 竜巻の影響を考慮する施設の強度評価に用いる荷重及び荷重の組合せを、「4.1 荷重及び荷重の組合せ」に、許容限界を「4.2 許容限界」に示す。</p> <p>4.1 荷重及び荷重の組合せ 竜巻の影響を考慮する施設の強度評価にて考慮する荷重及び荷重の組合せは、V-1-1-3-3-1「竜巻への配慮に関する基本方針」の「2.1.3(2) 荷重の組合せ及び許容限界」を踏まえ、以下のとおり設定する。</p> <p>(1) 荷重の種類 a. 常時作用する荷重 (F_d) 常時作用する荷重は、持続的に生じる荷重であり、自重、水頭圧及び上載荷重とする。</p> <p>b. 竜巻による荷重 (W_T) 竜巻による荷重は、設計竜巻の以下の特性を踏まえ、風圧力による荷重、気圧差による荷重及び設計飛来物による衝撃荷重とする。設計竜巻の特性値を表4-1に示す。</p> <p>・竜巻の最大気圧低下量 (ΔP_{max}) フジタモデルにおける竜巻の最大気圧低下量は、流れの連続式と運動量保存則から導出される以下の圧力ポアソン方程式を用いる。</p> $\frac{1}{\rho} \left(\frac{\partial^2 p}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 p}{\partial x_2^2} + \frac{\partial^2 p}{\partial x_3^2} \right) = - \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 \frac{\partial}{\partial x_i} \left(U_j \frac{\partial U_i}{\partial x_j} - \nu \frac{\partial^2 U_i}{\partial x_j \partial x_j} \right)$ <p>ρ：空気密度 (kg/m³) p：圧力 (N/mm²) x：座標 (—) U：風速ベクトル (—) ν：動粘性係数 (m²/s)</p> <p>・竜巻の最大接線風速 (V_{Rm})</p>	<p>4. 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界 竜巻の影響を考慮する施設の強度評価に用いる荷重及び荷重の組合せを、「4.1 荷重及び荷重の組合せ」に、許容限界を「4.2 許容限界」に示す。</p> <p>4.1 荷重及び荷重の組合せ 竜巻の影響を考慮する施設の強度評価にて考慮する荷重及び荷重の組合せは、VI-1-1-3-3-1「竜巻への配慮に関する基本方針」の「2.1.3(2) 荷重の組合せ及び許容限界」を踏まえ、以下のとおり設定する。</p> <p>(1) 荷重の種類 a. 常時作用する荷重 (F_d) 常時作用する荷重は、持続的に生じる荷重であり、自重、水頭圧及び上載荷重とする。</p> <p>b. 竜巻による荷重 (W_T) 竜巻による荷重は、設計竜巻の以下の特性を踏まえ、風圧力による荷重、気圧差による荷重及び設計飛来物による衝撃荷重とする。設計竜巻の特性値を表4-1に示す。</p> <p>・竜巻の最大気圧低下量 (ΔP_{max}) フジタモデルにおける竜巻の最大気圧低下量は、流れの連続式と運動量保存則から導出される以下の圧力ポアソン方程式を用いる。</p> $\frac{1}{\rho} \left(\frac{\partial^2 p}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 p}{\partial x_2^2} + \frac{\partial^2 p}{\partial x_3^2} \right) = - \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 \frac{\partial}{\partial x_i} \left(U_j \frac{\partial U_i}{\partial x_j} - \nu \frac{\partial^2 U_i}{\partial x_j \partial x_j} \right)$ <p>ρ：空気密度 (kg/m³) p：圧力 (N/mm²) x：座標 (—) U：風速ベクトル (—) ν：動粘性係数 (m²/s)</p> <p>・竜巻の最大接線風速 (V_{Rm})</p>	<p>・差異なし</p> <p>・図書構成の差異（相違No.①）</p> <p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p> <p>【島根との差異】評価式の差異（フジタモデル適用による評価式の差異（先行電力はガイド記載の式））</p> <p>・差異なし</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添 1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較																
	<p> $V_{Rm} = V_D - V_T$ V_D：竜巻の最大風速(m/s) V_T：竜巻の移動速度(m/s) </p> <p> ・竜巻の移動速度 (V_T) $V_T = 0.15 \cdot V_D$ V_D：竜巻の最大風速(m/s) </p> <p style="text-align: center;">表 4-1 設計竜巻の特性値</p> <table border="1" data-bbox="848 705 1475 806"> <thead> <tr> <th>最大風速 V_D (m/s)</th> <th>移動速度 V_T (m/s)</th> <th>最大接線風速 V_{Rm} (m/s)</th> <th>最大気圧低下量 ΔP_{max} (N/m²)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>92</td> <td>14</td> <td>78</td> <td>6400</td> </tr> </tbody> </table> <p> (a) 風圧力による荷重 (W_w) 風圧力による荷重は、竜巻の最大風速による荷重である。 竜巻による最大風速は、一般的には水平方向の風速として設定されるが、鉛直方向の風圧力に対して脆弱と考えられる竜巻の影響を考慮する施設が存在する場合には、鉛直方向の最大風速等に基づいて算出した鉛直方向の風圧力についても考慮する。 風圧力による荷重は、施設の形状により変化するため、施設の部位ごとに異なる。そのため、各施設及び評価対象部位に対して厳しくなる方向からの風を想定し、各施設の部位ごとに荷重を設定する。 ガスト影響係数 (G) は設計竜巻の風速が最大瞬間風速をベースとしていること等から、施設の形状によらず「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド」を参照して、$G = 1.0$ とする。空気密度 (ρ) は「REGULATORY GUIDE 1.76, DESIGN-BASIS TORNADO AND TORNADO MISSILES FOR NUCLEAR POWER PLANTS, Revision1」(米国原子力規制委員会) より $\rho = 1.226\text{kg/m}^3$ とする。 設計用速度圧については施設の形状に影響を受けないため、設計竜巻の設計用速度圧 (q) は施設の形状によらず、$q = 5188.43\text{N/m}^2$ とする。 </p>	最大風速 V_D (m/s)	移動速度 V_T (m/s)	最大接線風速 V_{Rm} (m/s)	最大気圧低下量 ΔP_{max} (N/m ²)	92	14	78	6400	<p> $V_{Rm} = V_D - V_T$ V_D：竜巻の最大風速(m/s) V_T：竜巻の移動速度(m/s) </p> <p> ・竜巻の移動速度 (V_T) $V_T = 0.15 \cdot V_D$ V_D：竜巻の最大風速(m/s) </p> <p style="text-align: center;">表 4-1 設計竜巻の特性値</p> <table border="1" data-bbox="1522 705 2148 806"> <thead> <tr> <th>最大風速 V_D (m/s)</th> <th>移動速度 V_T (m/s)</th> <th>最大接線風速 V_{Rm} (m/s)</th> <th>最大気圧低下量 ΔP_{max} (N/m²)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>92</td> <td>14</td> <td>78</td> <td>6400</td> </tr> </tbody> </table> <p> (a) 風圧力による荷重 (W_w) 風圧力による荷重は、竜巻の最大風速による荷重である。 竜巻による最大風速は、一般的には水平方向の風速として設定されるが、鉛直方向の風圧力に対して脆弱と考えられる竜巻の影響を考慮する施設が存在する場合には、鉛直方向の最大風速等に基づいて算出した鉛直方向の風圧力についても考慮する。 風圧力による荷重は、施設の形状により変化するため、施設の部位ごとに異なる。そのため、各施設及び評価対象部位に対して厳しくなる方向からの風を想定し、各施設の部位ごとに荷重を設定する。 ガスト影響係数 (G) は設計竜巻の風速が最大瞬間風速をベースとしていること等から、施設の形状によらず「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド」を参照して、$G = 1.0$ とする。空気密度 (ρ) は「REGULATORY GUIDE 1.76, DESIGN-BASIS TORNADO AND TORNADO MISSILES FOR NUCLEAR POWER PLANTS, Revision1」(米国原子力規制委員会) より $\rho = 1.226\text{kg/m}^3$ とする。 設計用速度圧については施設の形状に影響を受けないため、設計竜巻の設計用速度圧 (q) は施設の形状によらず、$q = 5188.43\text{N/m}^2$ とする。 </p>	最大風速 V_D (m/s)	移動速度 V_T (m/s)	最大接線風速 V_{Rm} (m/s)	最大気圧低下量 ΔP_{max} (N/m ²)	92	14	78	6400	<p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p>
最大風速 V_D (m/s)	移動速度 V_T (m/s)	最大接線風速 V_{Rm} (m/s)	最大気圧低下量 ΔP_{max} (N/m ²)																
92	14	78	6400																
最大風速 V_D (m/s)	移動速度 V_T (m/s)	最大接線風速 V_{Rm} (m/s)	最大気圧低下量 ΔP_{max} (N/m ²)																
92	14	78	6400																

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添 1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較
	<p>(b) 気圧差による荷重 (W_P)</p> <p>外気と隔離されている区画の境界部など、気圧差による圧力影響を受ける設備及び竜巻より防護すべき施設を内包する施設の建屋の壁、屋根等においては、竜巻による気圧低下によって生じる施設等の内外の気圧差による荷重が発生する。閉じた施設（通気がない施設）については、この圧力差により閉じた施設の隔壁に外向きに作用する圧力が生じるとみなし設定することを基本とする。</p> <p>部分的に閉じた施設（通気がある施設等）については、施設の構造健全性を評価する上で厳しくなるよう作用する荷重を設定する。</p> <p>気圧差による荷重は、施設の形状により変化するため、施設の部位ごとに異なる。そのため、各施設の部位ごとに荷重を算出する。</p> <p>最大気圧低下量 (ΔP_{max}) は圧力ポアソン方程式から、$\Delta P_{max} = 6400\text{N/m}^2$ とする。</p> <p>(c) 設計飛来物による衝撃荷重 (W_M)</p> <p>設計飛来物である足場パイプ及び鋼製足場板の衝突による影響が大きくなる向きで外部事象防護対象施設等に衝突した場合の衝撃荷重を算出する。</p> <p>衝突評価においても、設計飛来物の衝突による影響が大きくなる向きで衝突することを考慮して評価を行う。</p> <p>なお、V-1-1-3-3-1「竜巻への配慮に関する基本方針」の「2.1.2(2) 設計飛来物」において、評価対象物の設置場所その他環境条件に応じて、砂利についても設計飛来物として設定しているが、砂利の貫通限界厚さは1mm未満であり、また、砂利等の極小飛来物の衝突は瞬間的で衝突時間が極めて短く、設備全体にもたらす荷重としての影響は軽微であると考えられることから、砂利による影響は考慮しない。</p> <p>設計飛来物の寸法、質量及び飛来速度を表4-2に示</p>	<p>(b) 気圧差による荷重 (W_P)</p> <p>外気と隔離されている区画の境界部など、気圧差による圧力影響を受ける設備及び竜巻より防護すべき施設を内包する施設の建屋の壁、屋根等においては、竜巻による気圧低下によって生じる施設等の内外の気圧差による荷重が発生する。閉じた施設（通気がない施設）については、この圧力差により閉じた施設の隔壁に外向きに作用する圧力が生じるとみなし設定することを基本とする。</p> <p>部分的に閉じた施設（通気がある施設等）については、施設の構造健全性を評価する上で厳しくなるよう作用する荷重を設定する。</p> <p>気圧差による荷重は、施設の形状により変化するため、施設の部位ごとに異なる。そのため、各施設の部位ごとに荷重を算出する。</p> <p>最大気圧低下量 (ΔP_{max}) は圧力ポアソン方程式から、$\Delta P_{max} = 6400\text{N/m}^2$ とする。</p> <p>(c) 設計飛来物による衝撃荷重 (W_M)</p> <p>設計飛来物である足場パイプ及び鋼製足場板の衝突による影響が大きくなる向きで外部事象防護対象施設等に衝突した場合の衝撃荷重を算出する。</p> <p>衝突評価においても、設計飛来物の衝突による影響が大きくなる向きで衝突することを考慮して評価を行う。</p> <p>なお、VI-1-1-3-3-1「竜巻への配慮に関する基本方針」の「2.1.2(2) 設計飛来物」において、評価対象物の設置場所その他環境条件に応じて、砂利についても設計飛来物として設定しているが、砂利の貫通限界厚さは1mm未満であり、また、砂利等の極小飛来物の衝突は瞬間的で衝突時間が極めて短く、設備全体にもたらす荷重としての影響は軽微であると考えられることから、砂利による影響は考慮しない。</p> <p>設計飛来物の寸法、質量及び飛来速度を表4-2に示</p>	<p>・差異なし</p> <p>・図書構成の差異（相違 No. ①）</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添 1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較																														
	<p>す。設計飛来物の飛来速度については、設置（変更）許可を受けたとおり設定する。</p> <p style="text-align: center;">表 4-2 設計飛来物の諸元</p> <table border="1" data-bbox="848 474 1475 636"> <thead> <tr> <th></th> <th>足場パイプ</th> <th>鋼製足場板</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>寸法 (m)</td> <td>4×0.05×0.05</td> <td>4×0.25×0.04</td> </tr> <tr> <td>質量 (kg)</td> <td>11</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>水平方向の飛来速度 (m/s)</td> <td>42</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td>鉛直方向の飛来速度 (m/s)</td> <td>38</td> <td>18</td> </tr> </tbody> </table> <p>c. 運転時に作用する荷重 (F_P) 運転時の状態で作用する荷重として、配管等にかかる内圧やポンプのスラスト荷重等の運転時荷重とする。</p> <p>(2) 荷重の組合せ 竜巻の影響を考慮する施設の設計に用いる竜巻の荷重は、気圧差による荷重 (W_P) を考慮した荷重W_{T1}並びに設計竜巻の風圧力による荷重 (W_w)、気圧差による荷重 (W_P) 及び設計飛来物による衝撃荷重 (W_M) を組み合わせた複合荷重W_{T2}を以下のとおり設定する。 $W_{T1} = W_P$ $W_{T2} = W_w + 0.5 \cdot W_P + W_M$</p> <p>竜巻の影響を考慮する施設にはW_{T1}及びW_{T2}の両荷重をそれぞれ作用させる。各施設の荷重の組合せについては、施設の設置状況及び構造を踏まえ適切な組合せを設定する。施設分類ごとの荷重の組合せの考え方を以下に示す。</p> <p>a. 竜巻より防護すべき施設を内包する施設（表 4-3 (1/3)） 設計竜巻による荷重とこれに組み合わせる荷重として、風圧力による荷重、気圧差による荷重、設計飛来物</p>		足場パイプ	鋼製足場板	寸法 (m)	4×0.05×0.05	4×0.25×0.04	質量 (kg)	11	14	水平方向の飛来速度 (m/s)	42	55	鉛直方向の飛来速度 (m/s)	38	18	<p>す。設計飛来物の飛来速度については、設置（変更）許可を受けたとおり設定する。</p> <p style="text-align: center;">表 4-2 設計飛来物の諸元</p> <table border="1" data-bbox="1522 474 2148 636"> <thead> <tr> <th></th> <th>足場パイプ</th> <th>鋼製足場板</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>寸法 (m)</td> <td>4×0.05×0.05</td> <td>4×0.25×0.04</td> </tr> <tr> <td>質量 (kg)</td> <td>11</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>水平方向の飛来速度 (m/s)</td> <td>42</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td>鉛直方向の飛来速度 (m/s)</td> <td>38</td> <td>18</td> </tr> </tbody> </table> <p>c. 運転時に作用する荷重 (F_P) 運転時の状態で作用する荷重として、配管等にかかる内圧やポンプのスラスト荷重等の運転時荷重とする。</p> <p>(2) 荷重の組合せ 竜巻の影響を考慮する施設の設計に用いる竜巻の荷重は、気圧差による荷重 (W_P) を考慮した荷重W_{T1}並びに設計竜巻の風圧力による荷重 (W_w)、気圧差による荷重 (W_P) 及び設計飛来物による衝撃荷重 (W_M) を組み合わせた複合荷重W_{T2}を以下のとおり設定する。 $W_{T1} = W_P$ $W_{T2} = W_w + 0.5 \cdot W_P + W_M$</p> <p>竜巻の影響を考慮する施設にはW_{T1}及びW_{T2}の両荷重をそれぞれ作用させる。各施設の荷重の組合せについては、施設の設置状況及び構造を踏まえ適切な組合せを設定する。施設分類ごとの荷重の組合せの考え方を以下に示す。</p> <p>a. 竜巻より防護すべき施設を内包する施設（表 4-3 (1/3)） 設計竜巻による荷重とこれに組み合わせる荷重として、風圧力による荷重、気圧差による荷重、設計飛来物</p>		足場パイプ	鋼製足場板	寸法 (m)	4×0.05×0.05	4×0.25×0.04	質量 (kg)	11	14	水平方向の飛来速度 (m/s)	42	55	鉛直方向の飛来速度 (m/s)	38	18	<p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p>
	足場パイプ	鋼製足場板																															
寸法 (m)	4×0.05×0.05	4×0.25×0.04																															
質量 (kg)	11	14																															
水平方向の飛来速度 (m/s)	42	55																															
鉛直方向の飛来速度 (m/s)	38	18																															
	足場パイプ	鋼製足場板																															
寸法 (m)	4×0.05×0.05	4×0.25×0.04																															
質量 (kg)	11	14																															
水平方向の飛来速度 (m/s)	42	55																															
鉛直方向の飛来速度 (m/s)	38	18																															

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較
	<p>による衝撃荷重及び常時作用する荷重の組合せを基本とする。</p> <p>b. 屋外の外部事象防護対象施設（表4-3（1/3）） 軽油タンクは、風圧力による荷重，設計飛来物による衝撃荷重及び常時作用する荷重の組合せを基本とする。軽油タンクは屋外施設であり閉じた施設ではないため，気圧差による荷重は考慮しない。運転時の状態で作用する荷重については作用しないため考慮しない。</p>	<p>による衝撃荷重及び常時作用する荷重の組合せを基本とする。</p> <p>b. 屋外の外部事象防護対象施設（表4-3（1/3）） 軽油タンクは，風圧力による荷重，設計飛来物による衝撃荷重及び常時作用する荷重の組合せを基本とする。軽油タンクは屋外施設であり閉じた施設ではないため，気圧差による荷重は考慮しない。運転時の状態で作用する荷重については作用しないため考慮しない。</p>	<p>・差異なし 【島根との差異】設備構成の差異（6号機と同形状・同型設備はなく文章構成の参考として記載）</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は，当社の機密事項に属するため，又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較
	<p>c. 外気と繋がっている屋内の外部事象防護対象施設（表4-3（2/3））</p> <p>外気と繋がっている屋内の施設である非常用ディーゼル発電設備吸気配管、換気空調系のダンパ、角ダクト、丸ダクト、バタフライ弁及びファンは建屋内に設置しているため、風圧力による荷重及び設計飛来物による衝撃荷重は考慮しないが、外気と繋がっているために施設に作用する気圧差による荷重と常時作用する荷重を組み合わせることを基本とする。</p> <p>非常用ディーゼル発電設備吸気配管については、運転時に内圧が作用するため、運転時の状態で作用する荷重も考慮する。また、非常用ディーゼル発電設備吸気配管の自重は内圧荷重に比べ十分小さいことから、自重を考慮しない。</p> <p>換気空調系については、運転時の内圧が給気側は負</p>	<p>c. 外気と繋がっている屋内の外部事象防護対象施設（表4-3（2/3））</p> <p>外気と繋がっている屋内の施設である非常用ディーゼル発電設備吸気配管、換気空調系のダンパ、角ダクト、丸ダクト、バタフライ弁及びファンは建屋内に設置しているため、風圧力による荷重及び設計飛来物による衝撃荷重は考慮しないが、外気と繋がっているために施設に作用する気圧差による荷重と常時作用する荷重を組み合わせることを基本とする。</p> <p>非常用ディーゼル発電設備吸気配管については、運転時に内圧が作用するため、運転時の状態で作用する荷重も考慮する。また、非常用ディーゼル発電設備吸気配管の自重は内圧荷重に比べ十分小さいことから、自重を考慮しない。</p> <p>換気空調系については、運転時の内圧が給気側は負</p>	

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添 1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較
	<p>圧、排気側は正圧となるが、保守性を考慮し気圧差による荷重と同等の向きに作用するものとして、運転時の状態で作用する荷重を組み合わせる。なお、ダンパ及びバタフライ弁については閉止していることから、運転時の状態で作用する荷重は考慮しない。また、ファンの自重は内圧荷重に比べ十分小さいことから、自重を考慮しない。</p> <p>d. 外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼす可能性がある施設（表4-3（3/3））</p> <p>機械的影響を及ぼす可能性がある施設のうち、サービスクラス建屋に関しては、風圧力による荷重、気圧差による荷重、設計飛来物による衝撃荷重及び常時作用する荷重の組合せを基本とする。運転時の状態で作用する荷重については作用しないため考慮しない。</p> <p>主排気筒に関しては、風圧力による荷重、設計飛来物による衝撃荷重及び常時作用する荷重の組合せを基本とする。主排気筒は屋外施設であり閉じた施設ではないため、気圧差による荷重を考慮しない。運転時の状態で作用する荷重については、気圧差同様考慮しない。</p> <p>機能的影響を及ぼす可能性がある施設のうち、非常用ディーゼル発電設備排気消音器に関しては、風圧力による荷重及び常時作用する荷重の組合せを基本とする。非常用ディーゼル発電設備排気消音器は、排気機能が健全</p>	<p>圧、排気側は正圧となるが、保守性を考慮し気圧差による荷重と同等の向きに作用するものとして、運転時の状態で作用する荷重を組み合わせる。なお、ダンパ及びバタフライ弁については閉止していることから、運転時の状態で作用する荷重は考慮しない。また、バタフライ弁及びファンの自重は内圧荷重に比べ十分小さいことから、自重を考慮しない。</p> <p>d. 外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼす可能性がある施設（表4-3（3/3））</p> <p>機械的影響を及ぼす可能性がある施設のうち、5号機タービン建屋に関しては、風圧力による荷重、気圧差による荷重、設計飛来物による衝撃荷重及び常時作用する荷重の組合せを基本とする。運転時の状態で作用する荷重については作用しないため考慮しない。</p> <p>5号機主排気筒に関しては、風圧力による荷重、設計飛来物による衝撃荷重及び常時作用する荷重の組合せを基本とする。5号機主排気筒は屋外施設であり閉じた施設ではないため、気圧差による荷重を考慮しない。運転時の状態で作用する荷重については、気圧差同様考慮しない。</p> <p>機能的影響を及ぼす可能性がある施設のうち、非常用ディーゼル発電設備排気消音器に関しては、風圧力による荷重及び常時作用する荷重の組合せを基本とする。非常用ディーゼル発電設備排気消音器は、排気機能が健全</p>	<p>・評価方針の差異（相違 No. ⑤）</p> <p>・図書構成の差異（相違 No. ②）及びプラント固有条件の差異（相違 No. ③）</p> <p>・図書構成の差異（相違 No. ②）及びプラント固有条件の差異（相違 No. ③）</p> <p>【島根との差異】評価対象施設の差異</p> <p>・差異なし</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添 1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較
	<p>であれば良く、仮に設計飛来物による衝撃荷重によって貫通しても、その貫通箇所又は本来の排気箇所から排気されるため、設計竜巻による荷重とこれに組み合わせる荷重に衝撃荷重は考慮しない。また、非常用ディーゼル発電設備排気消音器は屋外施設であり閉じた施設ではないため、気圧差による荷重を考慮しない。運転時の状態で作用する荷重については、評価対象部位に対し作用しないため考慮しない。</p> <p>非常用ディーゼル発電設備排気管及びミスト管（燃料ディタンク、非常用ディーゼル発電設備機関本体、潤滑油補給タンク、燃料ドレンタンク）に関しては、風圧力による荷重及び常時作用する荷重の組合せを基本とする。非常用ディーゼル発電設備排気管及びミスト管（燃料ディタンク、非常用ディーゼル発電設備機関本体、潤滑油補給タンク、燃料ドレンタンク）には、運転時に内圧が作用するため、運転時の状態で作用する荷重も考慮する。非常用ディーゼル発電設備排気管及びミスト管（燃料ディタンク、非常用ディーゼル発電設備機関本体、潤滑油補給タンク、燃料ドレンタンク）は、排気又</p>	<p>であれば良く、仮に設計飛来物による衝撃荷重によって貫通しても、その貫通箇所又は本来の排気箇所から排気されるため、設計竜巻による荷重とこれに組み合わせる荷重に衝撃荷重は考慮しない。また、非常用ディーゼル発電設備排気消音器は屋外施設であり閉じた施設ではないため、気圧差による荷重を考慮しない。運転時の状態で作用する荷重については、評価対象部位に対し作用しないため考慮しない。</p> <p>非常用ディーゼル発電設備排気管及びミスト管（燃料ディタンク、非常用ディーゼル発電設備機関本体、潤滑油補給タンク、燃料油ドレンタンク）に関しては、風圧力による荷重及び常時作用する荷重の組合せを基本とする。非常用ディーゼル発電設備排気管及びミスト管（燃料ディタンク、非常用ディーゼル発電設備機関本体、潤滑油補給タンク、燃料油ドレンタンク）には、運転時に内圧が作用するため、運転時の状態で作用する荷重も考慮する。非常用ディーゼル発電設備排気管及びミスト管（燃料ディタンク、非常用ディーゼル発電設備機関本体、潤滑油補給タンク、燃料油ドレンタンク）は、</p>	<p>・プラント固有条件の差異（相違 No. ④）</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較																																																																											
	<p>は通気機能が健全であれば良く、仮に設計飛来物による衝撃荷重によって貫通しても、その貫通箇所又は本来の箇所から排気又は通気されるため、設計竜巻による荷重とこれに組み合わせる荷重に衝撃荷重は考慮しない。また、非常用ディーゼル発電設備排気管及びミスト管（燃料ディタンク、非常用ディーゼル発電設備機関本体、潤滑油補給タンク、燃料ドレンタンク）は屋外施設であり閉じた施設ではないため、気圧差による荷重を考慮しない。</p> <p>上記の施設分類ごとの荷重の組合せの考え方を踏まえ、各評価対象施設における評価項目ごとの荷重の組合せを表4-3に示す。</p> <table border="1" data-bbox="964 919 1380 1663"> <caption>表4-3 竜巻の影響を考慮する施設の荷重の組合せ (1/3)</caption> <thead> <tr> <th rowspan="3">分類</th> <th rowspan="3">強度評価の対象施設</th> <th rowspan="3">評価項目</th> <th colspan="5">常時作用する荷重 (F_c)</th> <th rowspan="3">設計飛来物による衝撃荷重 (W_o)</th> <th rowspan="3">運転時の状態で作用する荷重 (F_o)</th> </tr> <tr> <th colspan="2">自重</th> <th colspan="3">風圧力による荷重 (W_e)</th> </tr> <tr> <th>自重</th> <th>水質圧</th> <th>上層荷重</th> <th>風圧力による荷重 (W_e)</th> <th>気圧差による荷重 (W_e)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>電舎より防護すべき施設</td> <td>原子炉建屋 タービン建屋 タービン建屋熱交換機区域 放射物処理建屋</td> <td>衝突 構造強度</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>屋外の水質検査設備対象施設</td> <td>軽油タンク</td> <td>衝突 構造強度</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>(○：考慮する荷重を示す。)</p>	分類	強度評価の対象施設	評価項目	常時作用する荷重 (F _c)					設計飛来物による衝撃荷重 (W _o)	運転時の状態で作用する荷重 (F _o)	自重		風圧力による荷重 (W _e)			自重	水質圧	上層荷重	風圧力による荷重 (W _e)	気圧差による荷重 (W _e)	電舎より防護すべき施設	原子炉建屋 タービン建屋 タービン建屋熱交換機区域 放射物処理建屋	衝突 構造強度	-	-	-	-	-	-	屋外の水質検査設備対象施設	軽油タンク	衝突 構造強度	-	-	-	-	-	-	<p>排気又は通気機能が健全であれば良く、仮に設計飛来物による衝撃荷重によって貫通しても、その貫通箇所又は本来の箇所から排気又は通気されるため、設計竜巻による荷重とこれに組み合わせる荷重に衝撃荷重は考慮しない。また、非常用ディーゼル発電設備排気管及びミスト管（燃料ディタンク、非常用ディーゼル発電設備機関本体、潤滑油補給タンク、燃料油ドレンタンク）は屋外施設であり閉じた施設ではないため、気圧差による荷重を考慮しない。</p> <p>上記の施設分類ごとの荷重の組合せの考え方を踏まえ、各評価対象施設における評価項目ごとの荷重の組合せを表4-3に示す。</p> <table border="1" data-bbox="1626 907 2053 1675"> <caption>表4-3 竜巻の影響を考慮する施設の荷重の組合せ (1/3)</caption> <thead> <tr> <th rowspan="3">分類</th> <th rowspan="3">強度評価の対象施設</th> <th rowspan="3">評価項目</th> <th colspan="5">常時作用する荷重 (F_c)</th> <th rowspan="3">設計飛来物による衝撃荷重 (W_o)</th> <th rowspan="3">運転時の状態で作用する荷重 (F_o)</th> </tr> <tr> <th colspan="2">自重</th> <th colspan="3">風圧力による荷重 (W_e)</th> </tr> <tr> <th>自重</th> <th>水質圧</th> <th>上層荷重</th> <th>風圧力による荷重 (W_e)</th> <th>気圧差による荷重 (W_e)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>電舎より防護すべき施設</td> <td>原子炉建屋 タービン建屋 タービン建屋熱交換機区域</td> <td>衝突 構造強度</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>屋外の水質検査設備対象施設</td> <td>軽油タンク</td> <td>衝突 構造強度</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>(○：考慮する荷重を示す。)</p>	分類	強度評価の対象施設	評価項目	常時作用する荷重 (F _c)					設計飛来物による衝撃荷重 (W _o)	運転時の状態で作用する荷重 (F _o)	自重		風圧力による荷重 (W _e)			自重	水質圧	上層荷重	風圧力による荷重 (W _e)	気圧差による荷重 (W _e)	電舎より防護すべき施設	原子炉建屋 タービン建屋 タービン建屋熱交換機区域	衝突 構造強度	-	-	-	-	-	-	屋外の水質検査設備対象施設	軽油タンク	衝突 構造強度	-	-	-	-	-	<p>・図書構成の差異（相違No.②）</p>
分類	強度評価の対象施設				評価項目	常時作用する荷重 (F _c)						設計飛来物による衝撃荷重 (W _o)	運転時の状態で作用する荷重 (F _o)																																																																	
						自重		風圧力による荷重 (W _e)																																																																						
		自重	水質圧	上層荷重		風圧力による荷重 (W _e)	気圧差による荷重 (W _e)																																																																							
電舎より防護すべき施設	原子炉建屋 タービン建屋 タービン建屋熱交換機区域 放射物処理建屋	衝突 構造強度	-	-	-	-	-	-																																																																						
屋外の水質検査設備対象施設	軽油タンク	衝突 構造強度	-	-	-	-	-	-																																																																						
分類	強度評価の対象施設	評価項目	常時作用する荷重 (F _c)					設計飛来物による衝撃荷重 (W _o)	運転時の状態で作用する荷重 (F _o)																																																																					
			自重		風圧力による荷重 (W _e)																																																																									
			自重	水質圧	上層荷重	風圧力による荷重 (W _e)	気圧差による荷重 (W _e)																																																																							
電舎より防護すべき施設	原子炉建屋 タービン建屋 タービン建屋熱交換機区域	衝突 構造強度	-	-	-	-	-	-																																																																						
屋外の水質検査設備対象施設	軽油タンク	衝突 構造強度	-	-	-	-	-																																																																							

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添 1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較																																																																																																																																																						
	<p>表 4-3 竜巻の影響を考慮する施設の強度の組合せ (2/3)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">分類</th> <th rowspan="2">強度評価の対象施設</th> <th rowspan="2">評価項目</th> <th colspan="3">常時作用する荷重 (F)</th> <th rowspan="2">風圧力による荷重 (W_w)</th> <th rowspan="2">気圧差による荷重 (W_p)</th> <th rowspan="2">設計積氷物による荷重 (W_i)</th> <th rowspan="2">運転時の状態で作用する荷重 (F_p)</th> </tr> <tr> <th>自重</th> <th>水圧</th> <th>土圧</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">水災・震動・土石崩落・風内・水害・暴風・雷害・高気圧</td> <td>非常用ディーゼル発電機排気配管</td> <td>構造強度</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>ダンプ (換気空調系)</td> <td>構造強度</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>角ダクト (換気空調系) 及びスダクト (換気空調系)</td> <td>構造強度</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>パタフライ弁 (換気空調系)</td> <td>構造強度</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>ファン (換気空調系)</td> <td>構造強度</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p>(○：考慮する荷重を示す。)</p>	分類	強度評価の対象施設	評価項目	常時作用する荷重 (F)			風圧力による荷重 (W _w)	気圧差による荷重 (W _p)	設計積氷物による荷重 (W _i)	運転時の状態で作用する荷重 (F _p)	自重	水圧	土圧	水災・震動・土石崩落・風内・水害・暴風・雷害・高気圧	非常用ディーゼル発電機排気配管	構造強度	○	○	○	○	○	○	ダンプ (換気空調系)	構造強度	○	○	○	○	○	角ダクト (換気空調系) 及びスダクト (換気空調系)	構造強度	○	○	○	○	○	パタフライ弁 (換気空調系)	構造強度	○	○	○	○	○	ファン (換気空調系)	構造強度	○	○	○	○	○	<p>表 4-3 竜巻の影響を考慮する施設の強度の組合せ (2/3)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">分類</th> <th rowspan="2">強度評価の対象施設</th> <th rowspan="2">評価項目</th> <th colspan="3">常時作用する荷重 (F)</th> <th rowspan="2">風圧力による荷重 (W_w)</th> <th rowspan="2">気圧差による荷重 (W_p)</th> <th rowspan="2">設計積氷物による荷重 (W_i)</th> <th rowspan="2">運転時の状態で作用する荷重 (F_p)</th> </tr> <tr> <th>自重</th> <th>水圧</th> <th>土圧</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">水災・震動・土石崩落・風内・水害・暴風・雷害・高気圧</td> <td>非常用ディーゼル発電機排気配管</td> <td>構造強度</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>ダンプ (換気空調系)</td> <td>構造強度</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>角ダクト (換気空調系) 及びスダクト (換気空調系)</td> <td>構造強度</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>パタフライ弁 (換気空調系)</td> <td>構造強度</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>ファン (換気空調系)</td> <td>構造強度</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p>(○：考慮する荷重を示す。)</p>	分類	強度評価の対象施設	評価項目	常時作用する荷重 (F)			風圧力による荷重 (W _w)	気圧差による荷重 (W _p)	設計積氷物による荷重 (W _i)	運転時の状態で作用する荷重 (F _p)	自重	水圧	土圧	水災・震動・土石崩落・風内・水害・暴風・雷害・高気圧	非常用ディーゼル発電機排気配管	構造強度	○	○	○	○	○	○	ダンプ (換気空調系)	構造強度	○	○	○	○	○	角ダクト (換気空調系) 及びスダクト (換気空調系)	構造強度	○	○	○	○	○	パタフライ弁 (換気空調系)	構造強度	○	○	○	○	○	ファン (換気空調系)	構造強度	○	○	○	○	○	<p>表 4-3 竜巻の影響を考慮する施設の強度の組合せ (3/3)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">分類</th> <th rowspan="2">強度評価の対象施設</th> <th rowspan="2">評価項目</th> <th colspan="3">常時作用する荷重 (F)</th> <th rowspan="2">風圧力による荷重 (W_w)</th> <th rowspan="2">気圧差による荷重 (W_p)</th> <th rowspan="2">設計積氷物による荷重 (W_i)</th> <th rowspan="2">運転時の状態で作用する荷重 (F_p)</th> </tr> <tr> <th>自重</th> <th>水圧</th> <th>土圧</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">水災・震動・土石崩落・風内・水害・暴風・雷害・高気圧</td> <td>1号機主排気筒</td> <td>構造強度</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>2号機主排気筒</td> <td>構造強度</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>非常用ディーゼル発電機排気消音器</td> <td>構造強度</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>非常用ディーゼル発電機排気管</td> <td>構造強度</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>ミスト管 (燃料ダイオキシン、非常用ディーゼル発電機排気消音器本体、減音消音器タンク、燃料ドレンタンク)</td> <td>構造強度</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p>(○：考慮する荷重を示す。)</p>	分類	強度評価の対象施設	評価項目	常時作用する荷重 (F)			風圧力による荷重 (W _w)	気圧差による荷重 (W _p)	設計積氷物による荷重 (W _i)	運転時の状態で作用する荷重 (F _p)	自重	水圧	土圧	水災・震動・土石崩落・風内・水害・暴風・雷害・高気圧	1号機主排気筒	構造強度	○	○	○	○	○	○	2号機主排気筒	構造強度	○	○	○	○	○	非常用ディーゼル発電機排気消音器	構造強度	○	○	○	○	○	非常用ディーゼル発電機排気管	構造強度	○	○	○	○	○	ミスト管 (燃料ダイオキシン、非常用ディーゼル発電機排気消音器本体、減音消音器タンク、燃料ドレンタンク)	構造強度	○	○	○	○	○
分類	強度評価の対象施設				評価項目	常時作用する荷重 (F)						風圧力による荷重 (W _w)	気圧差による荷重 (W _p)	設計積氷物による荷重 (W _i)		運転時の状態で作用する荷重 (F _p)																																																																																																																																									
		自重	水圧	土圧																																																																																																																																																					
水災・震動・土石崩落・風内・水害・暴風・雷害・高気圧	非常用ディーゼル発電機排気配管	構造強度	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																																	
	ダンプ (換気空調系)	構造強度	○	○	○	○	○																																																																																																																																																		
	角ダクト (換気空調系) 及びスダクト (換気空調系)	構造強度	○	○	○	○	○																																																																																																																																																		
	パタフライ弁 (換気空調系)	構造強度	○	○	○	○	○																																																																																																																																																		
	ファン (換気空調系)	構造強度	○	○	○	○	○																																																																																																																																																		
分類	強度評価の対象施設	評価項目	常時作用する荷重 (F)			風圧力による荷重 (W _w)	気圧差による荷重 (W _p)	設計積氷物による荷重 (W _i)	運転時の状態で作用する荷重 (F _p)																																																																																																																																																
			自重	水圧	土圧																																																																																																																																																				
水災・震動・土石崩落・風内・水害・暴風・雷害・高気圧	非常用ディーゼル発電機排気配管	構造強度	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																																	
	ダンプ (換気空調系)	構造強度	○	○	○	○	○																																																																																																																																																		
	角ダクト (換気空調系) 及びスダクト (換気空調系)	構造強度	○	○	○	○	○																																																																																																																																																		
	パタフライ弁 (換気空調系)	構造強度	○	○	○	○	○																																																																																																																																																		
	ファン (換気空調系)	構造強度	○	○	○	○	○																																																																																																																																																		
分類	強度評価の対象施設	評価項目	常時作用する荷重 (F)			風圧力による荷重 (W _w)	気圧差による荷重 (W _p)	設計積氷物による荷重 (W _i)	運転時の状態で作用する荷重 (F _p)																																																																																																																																																
			自重	水圧	土圧																																																																																																																																																				
水災・震動・土石崩落・風内・水害・暴風・雷害・高気圧	1号機主排気筒	構造強度	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																																	
	2号機主排気筒	構造強度	○	○	○	○	○																																																																																																																																																		
	非常用ディーゼル発電機排気消音器	構造強度	○	○	○	○	○																																																																																																																																																		
	非常用ディーゼル発電機排気管	構造強度	○	○	○	○	○																																																																																																																																																		
	ミスト管 (燃料ダイオキシン、非常用ディーゼル発電機排気消音器本体、減音消音器タンク、燃料ドレンタンク)	構造強度	○	○	○	○	○																																																																																																																																																		
<p>青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異</p>	<p>赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異</p>	<p>本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・評価方針の差異 (相違 No. ⑤) ・図書構成の差異 (相違 No. ②) 及びプラント固有条件の差異 (相違 No. ③) ・プラント固有条件の差異 (相違 No. ④) 																																																																																																																																																						

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添 1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較																																																																																										
	<p>(3) 荷重の算定方法</p> <p>4.1(1) 荷重の種類」で設定している荷重の算出式を以下に示す。</p> <p>a. 記号の定義</p> <p>荷重の算出に用いる記号を表4-4に示す。</p> <table border="1" data-bbox="842 1402 1478 1814"> <caption>表4-4 荷重の算出に用いる記号</caption> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>単位</th> <th>定義</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>m²</td> <td>施設の受圧面積</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>—</td> <td>風力係数（施設の形状や風圧力が作用する部位（屋根、壁等）に応じて設定する。）</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>—</td> <td>ガスト影響係数</td> </tr> <tr> <td>g</td> <td>m/s²</td> <td>重力加速度</td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>N</td> <td>自重による荷重</td> </tr> <tr> <td>m</td> <td>kg</td> <td>質量</td> </tr> <tr> <td>q</td> <td>N/m²</td> <td>設計用速度圧</td> </tr> <tr> <td>R_m</td> <td>m</td> <td>最大接線風速半径</td> </tr> <tr> <td>V_D</td> <td>m/s</td> <td>設計竜巻の風速</td> </tr> <tr> <td>W_M</td> <td>N</td> <td>設計飛来物による衝撃荷重</td> </tr> <tr> <td>W_P</td> <td>N</td> <td>気圧差による荷重</td> </tr> <tr> <td>W_W</td> <td>N</td> <td>風圧力による荷重</td> </tr> <tr> <td>ρ</td> <td>kg/m³</td> <td>空気密度</td> </tr> <tr> <td>ΔP_{max}</td> <td>N/m²</td> <td>最大気圧低下量</td> </tr> </tbody> </table>	記号	単位	定義	A	m ²	施設の受圧面積	C	—	風力係数（施設の形状や風圧力が作用する部位（屋根、壁等）に応じて設定する。）	G	—	ガスト影響係数	g	m/s ²	重力加速度	H	N	自重による荷重	m	kg	質量	q	N/m ²	設計用速度圧	R _m	m	最大接線風速半径	V _D	m/s	設計竜巻の風速	W _M	N	設計飛来物による衝撃荷重	W _P	N	気圧差による荷重	W _W	N	風圧力による荷重	ρ	kg/m ³	空気密度	ΔP _{max}	N/m ²	最大気圧低下量	<p>(3) 荷重の算定方法</p> <p>「4.1(1) 荷重の種類」で設定している荷重の算出式を以下に示す。</p> <p>a. 記号の定義</p> <p>荷重の算出に用いる記号を表4-4に示す。</p> <table border="1" data-bbox="1513 1402 2148 1814"> <caption>表4-4 荷重の算出に用いる記号</caption> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>単位</th> <th>定義</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>m²</td> <td>施設の受圧面積</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>—</td> <td>風力係数（施設の形状や風圧力が作用する部位（屋根、壁等）に応じて設定する。）</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>—</td> <td>ガスト影響係数</td> </tr> <tr> <td>g</td> <td>m/s²</td> <td>重力加速度</td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>N</td> <td>自重による荷重</td> </tr> <tr> <td>m</td> <td>kg</td> <td>質量</td> </tr> <tr> <td>q</td> <td>N/m²</td> <td>設計用速度圧</td> </tr> <tr> <td>R_m</td> <td>m</td> <td>最大接線風速半径</td> </tr> <tr> <td>V_D</td> <td>m/s</td> <td>設計竜巻の風速</td> </tr> <tr> <td>W_M</td> <td>N</td> <td>設計飛来物による衝撃荷重</td> </tr> <tr> <td>W_P</td> <td>N</td> <td>気圧差による荷重</td> </tr> <tr> <td>W_W</td> <td>N</td> <td>風圧力による荷重</td> </tr> <tr> <td>ρ</td> <td>kg/m³</td> <td>空気密度</td> </tr> <tr> <td>ΔP_{max}</td> <td>N/m²</td> <td>最大気圧低下量</td> </tr> </tbody> </table>	記号	単位	定義	A	m ²	施設の受圧面積	C	—	風力係数（施設の形状や風圧力が作用する部位（屋根、壁等）に応じて設定する。）	G	—	ガスト影響係数	g	m/s ²	重力加速度	H	N	自重による荷重	m	kg	質量	q	N/m ²	設計用速度圧	R _m	m	最大接線風速半径	V _D	m/s	設計竜巻の風速	W _M	N	設計飛来物による衝撃荷重	W _P	N	気圧差による荷重	W _W	N	風圧力による荷重	ρ	kg/m ³	空気密度	ΔP _{max}	N/m ²	最大気圧低下量	<p>・差異なし</p>
記号	単位	定義																																																																																											
A	m ²	施設の受圧面積																																																																																											
C	—	風力係数（施設の形状や風圧力が作用する部位（屋根、壁等）に応じて設定する。）																																																																																											
G	—	ガスト影響係数																																																																																											
g	m/s ²	重力加速度																																																																																											
H	N	自重による荷重																																																																																											
m	kg	質量																																																																																											
q	N/m ²	設計用速度圧																																																																																											
R _m	m	最大接線風速半径																																																																																											
V _D	m/s	設計竜巻の風速																																																																																											
W _M	N	設計飛来物による衝撃荷重																																																																																											
W _P	N	気圧差による荷重																																																																																											
W _W	N	風圧力による荷重																																																																																											
ρ	kg/m ³	空気密度																																																																																											
ΔP _{max}	N/m ²	最大気圧低下量																																																																																											
記号	単位	定義																																																																																											
A	m ²	施設の受圧面積																																																																																											
C	—	風力係数（施設の形状や風圧力が作用する部位（屋根、壁等）に応じて設定する。）																																																																																											
G	—	ガスト影響係数																																																																																											
g	m/s ²	重力加速度																																																																																											
H	N	自重による荷重																																																																																											
m	kg	質量																																																																																											
q	N/m ²	設計用速度圧																																																																																											
R _m	m	最大接線風速半径																																																																																											
V _D	m/s	設計竜巻の風速																																																																																											
W _M	N	設計飛来物による衝撃荷重																																																																																											
W _P	N	気圧差による荷重																																																																																											
W _W	N	風圧力による荷重																																																																																											
ρ	kg/m ³	空気密度																																																																																											
ΔP _{max}	N/m ²	最大気圧低下量																																																																																											

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添 1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較																
	<p>b. 自重による荷重の算出 自重による荷重は以下の通り計算する。 $H = m \cdot g$</p> <p>c. 竜巻による荷重の算出 (a) 風圧力による荷重 (W_w) 風圧力による荷重は、「建築基準法施行令」及び「建築物荷重指針・同解説」（日本建築学会）に準拠して、次式のとおり算出する。 $W_w = q \cdot G \cdot C \cdot A$ ここで、$q = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot V_D^2$</p> <p>(b) 気圧差による荷重 ($W_p$) 気圧差による荷重は、次式のとおり算出する。 $W_p = \Delta P_{max} \cdot A$</p> <p>(c) 設計飛来物による衝撃荷重 (W_M) 設計飛来物による衝撃荷重は、設計飛来物が衝突する施設、評価対象部位及び評価方法に応じて適切に設定する必要があるため、個別計算書にその算出方法を含めて記載する。 評価条件を表4-5に示す。</p> <table border="1" data-bbox="875 1512 1448 1669"> <caption>表4-5 評価条件</caption> <thead> <tr> <th>最大風速 V_D (m/s)</th> <th>空気密度 ρ (kg/m³)</th> <th>ガスト影響係数 G (—)</th> <th>最大気圧低下量 ΔP_{max} (N/m²)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>92</td> <td>1.226</td> <td>1.0</td> <td>6400</td> </tr> </tbody> </table> <p>4.2 許容限界 許容限界は、V-1-1-3-3-3「竜巻防護に関する施設の設計方針」の「3. 要求機能及び性能目標」で設定して</p>	最大風速 V_D (m/s)	空気密度 ρ (kg/m ³)	ガスト影響係数 G (—)	最大気圧低下量 ΔP_{max} (N/m ²)	92	1.226	1.0	6400	<p>b. 自重による荷重の算出 自重による荷重は以下の通り計算する。 $H = m \cdot g$</p> <p>c. 竜巻による荷重の算出 (a) 風圧力による荷重 (W_w) 風圧力による荷重は、「建築基準法施行令」及び「建築物荷重指針・同解説」（日本建築学会）に準拠して、次式のとおり算出する。 $W_w = q \cdot G \cdot C \cdot A$ ここで、$q = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot V_D^2$</p> <p>(b) 気圧差による荷重 ($W_p$) 気圧差による荷重は、次式のとおり算出する。 $W_p = \Delta P_{max} \cdot A$</p> <p>(c) 設計飛来物による衝撃荷重 (W_M) 設計飛来物による衝撃荷重は、設計飛来物が衝突する施設、評価対象部位及び評価方法に応じて適切に設定する必要があるため、個別計算書にその算出方法を含めて記載する。 評価条件を表4-5に示す。</p> <table border="1" data-bbox="1519 1512 2136 1669"> <caption>表4-5 評価条件</caption> <thead> <tr> <th>最大風速 V_D (m/s)</th> <th>空気密度 ρ (kg/m³)</th> <th>ガスト影響係数 G (—)</th> <th>最大気圧低下量 ΔP_{max} (N/m²)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>92</td> <td>1.226</td> <td>1.0</td> <td>6400</td> </tr> </tbody> </table> <p>4.2 許容限界 許容限界は、VI-1-1-3-3-3「竜巻防護に関する施設の設計方針」の「3. 要求機能及び性能目標」で設定して</p>	最大風速 V_D (m/s)	空気密度 ρ (kg/m ³)	ガスト影響係数 G (—)	最大気圧低下量 ΔP_{max} (N/m ²)	92	1.226	1.0	6400	<p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p> <p>・図書構成の差異（相違 No. ①）</p>
最大風速 V_D (m/s)	空気密度 ρ (kg/m ³)	ガスト影響係数 G (—)	最大気圧低下量 ΔP_{max} (N/m ²)																
92	1.226	1.0	6400																
最大風速 V_D (m/s)	空気密度 ρ (kg/m ³)	ガスト影響係数 G (—)	最大気圧低下量 ΔP_{max} (N/m ²)																
92	1.226	1.0	6400																

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添 1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較
	<p>いる構造強度設計上の性能目標及び「3.2 機能維持の方針」に示す評価方針を踏まえて、評価項目ごとに設定する。</p> <p>「4.1 荷重及び荷重の組合せ」で設定している荷重及び荷重の組合せを含めた、評価項目ごとの許容限界を表4-8に示す。</p> <p>各施設の許容限界の詳細は、各計算書で評価対象部位の損傷モードを踏まえ評価項目を選定し、評価項目ごとに許容限界を定める。</p> <p>「原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 J E A G 4 6 0 1・補-1984」（日本電気協会）、「原子力発電所耐震設計技術指針 J E A G 4 6 0 1-1987」（日本電気協会）及び「原子力発電所耐震設計技術指針 J E A G 4 6 0 1-1991 追補版」（日本電気協会）（以下「J E A G 4 6 0 1」という。）を準用できる施設については、J E A G 4 6 0 1に基づき「発電用原子力設備規格 設計・建設規格 J S M E S N C 1-2005/2007」（日本機械学会）（以下「J S M E」という。）の付録材料図表及びJ I Sの材料物性値により許容限界を算出している。その他施設や衝撃荷重のみを考慮する施設については、J S M Eや既往の実験式に基づき許容限界を設定する。</p> <p>ただし、J S M Eの適用を受ける機器であって、供用状態に応じた許容値の規定がJ S M Eにないものは機能維持の評価方針を考慮し、J E A G 4 6 0 1に基づいた許容限界を設定する。</p> <p>4.2.1 建物・構造物 (1) 許容限界の設定 a. 衝突評価 (a) 貫通（表4-8（1/4））</p> <p>建物・構造物の衝突による貫通評価においては、設計飛来物による衝撃荷重に対し、設計飛来物が竜巻より防</p>	<p>いる構造強度設計上の性能目標及び「3.2 機能維持の方針」に示す評価方針を踏まえて、評価項目ごとに設定する。</p> <p>「4.1 荷重及び荷重の組合せ」で設定している荷重及び荷重の組合せを含めた、評価項目ごとの許容限界を表4-8に示す。</p> <p>各施設の許容限界の詳細は、各計算書で評価対象部位の損傷モードを踏まえ評価項目を選定し、評価項目ごとに許容限界を定める。</p> <p>「原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 J E A G 4 6 0 1・補-1984」（日本電気協会）、「原子力発電所耐震設計技術指針 J E A G 4 6 0 1-1987」（日本電気協会）及び「原子力発電所耐震設計技術指針 J E A G 4 6 0 1-1991 追補版」（日本電気協会）（以下「J E A G 4 6 0 1」という。）を準用できる施設については、J E A G 4 6 0 1に基づき「発電用原子力設備規格 設計・建設規格 J S M E S N C 1-2005/2007」（日本機械学会）（以下「J S M E」という。）の付録材料図表及びJ I Sの材料物性値により許容限界を算出している。その他施設や衝撃荷重のみを考慮する施設については、J S M Eや既往の実験式に基づき許容限界を設定する。</p> <p>ただし、J S M Eの適用を受ける機器であって、供用状態に応じた許容値の規定がJ S M Eにないものは機能維持の評価方針を考慮し、J E A G 4 6 0 1に基づいた許容限界を設定する。</p> <p>4.2.1 建物・構造物 (1) 許容限界の設定 a. 衝突評価 (a) 貫通（表4-8（1/4））</p> <p>建物・構造物の衝突による貫通評価においては、設計飛来物による衝撃荷重に対し、設計飛来物が竜巻より防</p>	<p>・差異なし</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添 1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較
	<p>護すべき施設の外殻を構成する部材を貫通しない設計及び原子炉建屋の放射性物質の閉じ込め機能を維持する設計とするために、設計飛来物の貫通を生じない最小厚さ以上であることを計算により確認する評価方針としていることを踏まえ、竜巻より防護すべき施設を内包する施設の外殻を構成する部材の最小厚さを許容限界として設定する。</p> <p>(b) ひずみ（表4-8（1/4）） 建屋・構造物の衝突による貫通評価のうち、設計飛来物の貫通を生じない最小厚さ以上であることの確認ができない建屋の屋根スラブにおいては、設計飛来物による衝撃荷重に対し、屋根スラブの鉄筋又はデッキプレートが終局状態に至るようなひずみを生じないことを解析により確認する評価方針としていることを踏まえ、鉄筋又はデッキプレートの破断ひずみを許容限界として設定する。鉄筋又はデッキプレートの破断ひずみは、JIS規格値/TF（TF=□）を許容限界とする。</p> <p>b. 構造強度評価 (a) 裏面剥離（表4-8（1/4）） 設計飛来物による衝撃荷重に対し、竜巻より防護すべき施設を内包する施設の外殻を構成する部材自体の脱落を生じない設計及び原子炉建屋の放射性物質の閉じ込め機能を維持する設計とするために、裏面剥離によるコンクリート片の飛散が生じない最小厚さ以上であることを計算により確認する評価方針としていることを踏まえ、施設の最小部材厚さを許容限界として設定する。また、許容限界を超えた場合は、裏面剥離に至るようなひずみを生じないことを解析により確認する評価</p>	<p>護すべき施設の外殻を構成する部材を貫通しない設計及び原子炉建屋の放射性物質の閉じ込め機能を維持する設計とするために、設計飛来物の貫通を生じない最小厚さ以上であることを計算により確認する評価方針としていることを踏まえ、竜巻より防護すべき施設を内包する施設の外殻を構成する部材の最小厚さを許容限界として設定する。</p> <p>(b) ひずみ（表4-8（1/4）） 建屋・構造物の衝突による貫通評価のうち、設計飛来物の貫通を生じない最小厚さ以上であることの確認ができない建屋の屋根スラブにおいては、設計飛来物による衝撃荷重に対し、屋根スラブの鉄筋又はデッキプレートが終局状態に至るようなひずみを生じないことを解析により確認する評価方針としていることを踏まえ、鉄筋又はデッキプレートの破断ひずみを許容限界として設定する。鉄筋又はデッキプレートの破断ひずみは、JIS規格値/TF（TF=□）を許容限界とする。</p> <p>b. 構造強度評価 (a) 裏面剥離（表4-8（1/4）） 設計飛来物による衝撃荷重に対し、竜巻より防護すべき施設を内包する施設の外殻を構成する部材自体の脱落を生じない設計及び原子炉建屋の放射性物質の閉じ込め機能を維持する設計とするために、裏面剥離によるコンクリート片の飛散が生じない最小厚さ以上であることを計算により確認する評価方針としていることを踏まえ、施設の最小部材厚さを許容限界として設定する。また、許容限界を超えた場合は、裏面剥離に至るようなひずみを生じないことを解析により確認する評価</p>	<p>【島根との差異】評価対象施設の差異</p> <p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添 1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較
	<p>方針としていることを踏まえ、デッキプレートの破断ひずみを許容限界として設定する。デッキプレートの破断ひずみは、JIS規格値/TF（TF=□）を許容限界とする。</p> <p>(b) 転倒及び脱落（表4-8（1/4）） 鉄筋コンクリート造建造物の転倒及び脱落の評価については、設計竜巻荷重及びその他考慮すべき荷重に対し、竜巻より防護すべき施設を内包する施設の外壳を構成する部材自体の転倒及び脱落を生じない設計及び原子炉建屋の放射性物質の閉じ込め機能を維持する設計とするために、構造躯体のうち耐震壁に終局状態に至るようなひずみが生じないことを計算により確認する評価方針としていることを踏まえ、コンクリートの終局せん断ひずみに基づく制限値を許容限界として設定する。制限値はJ E A G 4 6 0 1に基づき 2.0×10^{-3} とする。また、構造躯体のうち鉄骨架構に終局状態に至るような変形が生じないことを計算により確認する評価方針としていることを踏まえ、「2015年版建築物の構造関係技術基準解説書（国土交通省国土技術政策総合研究所・国立研究開発法人建築研究所）（以下「技術基準解説書」という。）」に基づく層間変形角の制限値を許容限界として設定する。</p> <p>屋根スラブのデッキプレートに生じる応力については、JIS及び「鋼構造設計規準—許容応力度設計法—」に基づく短期許容応力度を許容限界とし、屋根スラブのスタッドについては、「各種合成構造設計指針・同解説」に基づく許容耐力を許容限界として設定する。</p>	<p>方針としていることを踏まえ、デッキプレートの破断ひずみを許容限界として設定する。デッキプレートの破断ひずみは、JIS規格値/TF（TF=□）を許容限界とする。</p> <p>(b) 転倒及び脱落（表4-8（1/4）） 鉄筋コンクリート造建造物の転倒及び脱落の評価については、設計竜巻荷重及びその他考慮すべき荷重に対し、竜巻より防護すべき施設を内包する施設の外壳を構成する部材自体の転倒及び脱落を生じない設計及び原子炉建屋の放射性物質の閉じ込め機能を維持する設計とするために、構造躯体のうち耐震壁に終局状態に至るようなひずみが生じないことを計算により確認する評価方針としていることを踏まえ、コンクリートの終局せん断ひずみに基づく制限値を許容限界として設定する。制限値はJ E A G 4 6 0 1に基づき 2.0×10^{-3} とする。また、構造躯体のうち鉄骨架構に終局状態に至るような変形が生じないことを計算により確認する評価方針としていることを踏まえ、「2015年版建築物の構造関係技術基準解説書（国土交通省国土技術政策総合研究所・国立研究開発法人建築研究所）（以下「技術基準解説書」という。）」に基づく層間変形角の制限値を許容限界として設定する。</p> <p>屋根スラブのデッキプレートに生じる応力については、JIS及び「鋼構造設計規準—許容応力度設計法—」に基づく短期許容応力度を許容限界とし、屋根スラブのスタッドについては、「各種合成構造設計指針・同解説」に基づく許容耐力を許容限界として設定する。</p>	<p>・差異なし</p> <p>【島根との差異】評価対象部位の差異</p> <p>【島根との差異】防護対策施設である竜巻防護扉はVI-3-別添 1-2「防護対策施設の強度計算の方針」で示す。</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添 1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較
	<p>(c) 構造躯体の変形（表4-8（4/4）） 外部事象防護対象に波及的影響を及ぼす可能性のある施設については、設計竜巻による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し、<u>サービス建屋がコントロール建屋</u>に接触する変形を生じないことを計算及び解析により確認する評価方針としていることを踏まえ、<u>コントロール建屋</u>との離隔距離を許容限界として設定する。</p> <p>(d) 主排気筒（表4-8（4/4）） 主排気筒の構造強度評価においては、設計竜巻の風圧力による荷重、設計飛来物による衝撃荷重及びその他考慮すべき荷重に対し、竜巻より防護すべき施設を内包する原子炉建屋<u>及びコントロール建屋</u>に倒壊による影響を及ぼさないために、鉄塔に生じる応力が許容応力以下であることを計算により確認する評価方針としていることを踏まえ、「鋼構造設計規準—許容応力度設計法—」等に応じた材料強度を許容限界として設定する。</p>	<p>(c) 構造躯体の変形（表4-8（4/4）） 外部事象防護対象に波及的影響を及ぼす可能性のある施設については、設計竜巻による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し、<u>5号機タービン建屋がタービン建屋海水熱交換器区域</u>に接触する変形を生じないことを計算及び解析により確認する評価方針としていることを踏まえ、<u>タービン建屋海水熱交換器区域</u>との離隔距離を許容限界として設定する。</p> <p>(d) 主排気筒（表4-8（4/4）） 主排気筒の構造強度評価においては、設計竜巻の風圧力による荷重、設計飛来物による衝撃荷重及びその他考慮すべき荷重に対し、<u>軽油タンク及び</u>竜巻より防護すべき施設を内包する原子炉建屋に倒壊による影響を及ぼさないために、鉄塔<u>及び基礎</u>に生じる応力が許容応力以下であることを計算により確認する評価方針としていることを踏まえ、「鋼構造設計規準—許容応力度設計法—」等に応じた材料強度を許容限界として設定する。</p>	<p>・図書構成の差異（相違No.②）及びプラント固有条件の差異（相違No.③）</p> <p>・プラント固有条件の差異（相違No.③）</p> <p>・構造上の差異</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添 1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較																																																																																																																								
	<p>(2) 許容限界設定方法 a. 記号の定義 許容限界式に使用する記号を表4-6に示す。</p> <p style="text-align: center;">表4-6 許容限界式に用いる記号</p> <table border="1" data-bbox="848 1060 1481 1669"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>単位</th> <th>定義</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A_c</td><td>mm²</td><td>コーン状破壊面の有効投影面積</td></tr> <tr><td>A_0</td><td>mm²</td><td>スタッド頭部の支圧面積</td></tr> <tr><td>sca</td><td>mm²</td><td>スタッドの断面積で、軸部断面積とねじ部有効断面積の小さな方の値</td></tr> <tr><td>D</td><td>mm</td><td>スタッドの頭部直径</td></tr> <tr><td>d</td><td>mm</td><td>スタッドの軸部直径</td></tr> <tr><td>F_c</td><td>N/mm²</td><td>コンクリートの設計基準強度</td></tr> <tr><td>f_n</td><td>N/mm²</td><td>コンクリートの支圧強度</td></tr> <tr><td>l_{cc}</td><td>mm</td><td>スタッドの強度計算用埋込み長さ ($l_{cc}=l_c$)</td></tr> <tr><td>l_c</td><td>mm</td><td>スタッドのコンクリート内への有効埋込み長さ</td></tr> <tr><td>p_s</td><td>N</td><td>スタッド1本あたりの許容引張力</td></tr> <tr><td>p_{s1}</td><td>N</td><td>スタッド鋼材の降伏により定まる場合のスタッド1本あたりの許容引張力</td></tr> <tr><td>p_{s2}</td><td>N</td><td>定着したコンクリート躯体のコーン状破壊により定まる場合のスタッド1本あたりの許容引張力</td></tr> <tr><td>p_{s3}</td><td>N</td><td>コンクリートの支圧破壊により定まるスタッド1本あたりの許容引張力</td></tr> <tr><td>π</td><td>—</td><td>円周率</td></tr> <tr><td>$c\sigma_t$</td><td>N/mm²</td><td>コーン状破壊に対するコンクリートの引張強度</td></tr> <tr><td>$s\sigma_s$</td><td>N/mm²</td><td>スタッドの引張強度</td></tr> <tr><td>$s\sigma_y$</td><td>N/mm²</td><td>スタッドの規格降伏点強度</td></tr> <tr><td>Φ_1</td><td>—</td><td>低減係数</td></tr> <tr><td>Φ_2</td><td>—</td><td>低減係数</td></tr> </tbody> </table>	記号	単位	定義	A_c	mm ²	コーン状破壊面の有効投影面積	A_0	mm ²	スタッド頭部の支圧面積	sca	mm ²	スタッドの断面積で、軸部断面積とねじ部有効断面積の小さな方の値	D	mm	スタッドの頭部直径	d	mm	スタッドの軸部直径	F_c	N/mm ²	コンクリートの設計基準強度	f_n	N/mm ²	コンクリートの支圧強度	l_{cc}	mm	スタッドの強度計算用埋込み長さ ($l_{cc}=l_c$)	l_c	mm	スタッドのコンクリート内への有効埋込み長さ	p_s	N	スタッド1本あたりの許容引張力	p_{s1}	N	スタッド鋼材の降伏により定まる場合のスタッド1本あたりの許容引張力	p_{s2}	N	定着したコンクリート躯体のコーン状破壊により定まる場合のスタッド1本あたりの許容引張力	p_{s3}	N	コンクリートの支圧破壊により定まるスタッド1本あたりの許容引張力	π	—	円周率	$c\sigma_t$	N/mm ²	コーン状破壊に対するコンクリートの引張強度	$s\sigma_s$	N/mm ²	スタッドの引張強度	$s\sigma_y$	N/mm ²	スタッドの規格降伏点強度	Φ_1	—	低減係数	Φ_2	—	低減係数	<p>(2) 許容限界設定方法 a. 記号の定義 許容限界式に使用する記号を表4-6に示す。</p> <p style="text-align: center;">表4-6 許容限界式に用いる記号</p> <table border="1" data-bbox="1519 1060 2151 1669"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>単位</th> <th>定義</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A_c</td><td>mm²</td><td>コーン状破壊面の有効投影面積</td></tr> <tr><td>A_0</td><td>mm²</td><td>スタッド頭部の支圧面積</td></tr> <tr><td>sca</td><td>mm²</td><td>スタッドの断面積で、軸部断面積とねじ部有効断面積の小さな方の値</td></tr> <tr><td>D</td><td>mm</td><td>スタッドの頭部直径</td></tr> <tr><td>d</td><td>mm</td><td>スタッドの軸部直径</td></tr> <tr><td>F_c</td><td>N/mm²</td><td>コンクリートの設計基準強度</td></tr> <tr><td>f_n</td><td>N/mm²</td><td>コンクリートの支圧強度</td></tr> <tr><td>l_{cc}</td><td>mm</td><td>スタッドの強度計算用埋込み長さ ($l_{cc}=l_c$)</td></tr> <tr><td>l_c</td><td>mm</td><td>スタッドのコンクリート内への有効埋込み長さ</td></tr> <tr><td>p_s</td><td>N</td><td>スタッド1本あたりの許容引張力</td></tr> <tr><td>p_{s1}</td><td>N</td><td>スタッド鋼材の降伏により定まる場合のスタッド1本あたりの許容引張力</td></tr> <tr><td>p_{s2}</td><td>N</td><td>定着したコンクリート躯体のコーン状破壊により定まる場合のスタッド1本あたりの許容引張力</td></tr> <tr><td>p_{s3}</td><td>N</td><td>コンクリートの支圧破壊により定まるスタッド1本あたりの許容引張力</td></tr> <tr><td>π</td><td>—</td><td>円周率</td></tr> <tr><td>$c\sigma_t$</td><td>N/mm²</td><td>コーン状破壊に対するコンクリートの引張強度</td></tr> <tr><td>$s\sigma_s$</td><td>N/mm²</td><td>スタッドの引張強度</td></tr> <tr><td>$s\sigma_y$</td><td>N/mm²</td><td>スタッドの規格降伏点強度</td></tr> <tr><td>Φ_1</td><td>—</td><td>低減係数</td></tr> <tr><td>Φ_2</td><td>—</td><td>低減係数</td></tr> </tbody> </table>	記号	単位	定義	A_c	mm ²	コーン状破壊面の有効投影面積	A_0	mm ²	スタッド頭部の支圧面積	sca	mm ²	スタッドの断面積で、軸部断面積とねじ部有効断面積の小さな方の値	D	mm	スタッドの頭部直径	d	mm	スタッドの軸部直径	F_c	N/mm ²	コンクリートの設計基準強度	f_n	N/mm ²	コンクリートの支圧強度	l_{cc}	mm	スタッドの強度計算用埋込み長さ ($l_{cc}=l_c$)	l_c	mm	スタッドのコンクリート内への有効埋込み長さ	p_s	N	スタッド1本あたりの許容引張力	p_{s1}	N	スタッド鋼材の降伏により定まる場合のスタッド1本あたりの許容引張力	p_{s2}	N	定着したコンクリート躯体のコーン状破壊により定まる場合のスタッド1本あたりの許容引張力	p_{s3}	N	コンクリートの支圧破壊により定まるスタッド1本あたりの許容引張力	π	—	円周率	$c\sigma_t$	N/mm ²	コーン状破壊に対するコンクリートの引張強度	$s\sigma_s$	N/mm ²	スタッドの引張強度	$s\sigma_y$	N/mm ²	スタッドの規格降伏点強度	Φ_1	—	低減係数	Φ_2	—	低減係数	<p>【島根との差異】評価対象施設の差異</p> <ul style="list-style-type: none"> ・差異なし ・差異なし
記号	単位	定義																																																																																																																									
A_c	mm ²	コーン状破壊面の有効投影面積																																																																																																																									
A_0	mm ²	スタッド頭部の支圧面積																																																																																																																									
sca	mm ²	スタッドの断面積で、軸部断面積とねじ部有効断面積の小さな方の値																																																																																																																									
D	mm	スタッドの頭部直径																																																																																																																									
d	mm	スタッドの軸部直径																																																																																																																									
F_c	N/mm ²	コンクリートの設計基準強度																																																																																																																									
f_n	N/mm ²	コンクリートの支圧強度																																																																																																																									
l_{cc}	mm	スタッドの強度計算用埋込み長さ ($l_{cc}=l_c$)																																																																																																																									
l_c	mm	スタッドのコンクリート内への有効埋込み長さ																																																																																																																									
p_s	N	スタッド1本あたりの許容引張力																																																																																																																									
p_{s1}	N	スタッド鋼材の降伏により定まる場合のスタッド1本あたりの許容引張力																																																																																																																									
p_{s2}	N	定着したコンクリート躯体のコーン状破壊により定まる場合のスタッド1本あたりの許容引張力																																																																																																																									
p_{s3}	N	コンクリートの支圧破壊により定まるスタッド1本あたりの許容引張力																																																																																																																									
π	—	円周率																																																																																																																									
$c\sigma_t$	N/mm ²	コーン状破壊に対するコンクリートの引張強度																																																																																																																									
$s\sigma_s$	N/mm ²	スタッドの引張強度																																																																																																																									
$s\sigma_y$	N/mm ²	スタッドの規格降伏点強度																																																																																																																									
Φ_1	—	低減係数																																																																																																																									
Φ_2	—	低減係数																																																																																																																									
記号	単位	定義																																																																																																																									
A_c	mm ²	コーン状破壊面の有効投影面積																																																																																																																									
A_0	mm ²	スタッド頭部の支圧面積																																																																																																																									
sca	mm ²	スタッドの断面積で、軸部断面積とねじ部有効断面積の小さな方の値																																																																																																																									
D	mm	スタッドの頭部直径																																																																																																																									
d	mm	スタッドの軸部直径																																																																																																																									
F_c	N/mm ²	コンクリートの設計基準強度																																																																																																																									
f_n	N/mm ²	コンクリートの支圧強度																																																																																																																									
l_{cc}	mm	スタッドの強度計算用埋込み長さ ($l_{cc}=l_c$)																																																																																																																									
l_c	mm	スタッドのコンクリート内への有効埋込み長さ																																																																																																																									
p_s	N	スタッド1本あたりの許容引張力																																																																																																																									
p_{s1}	N	スタッド鋼材の降伏により定まる場合のスタッド1本あたりの許容引張力																																																																																																																									
p_{s2}	N	定着したコンクリート躯体のコーン状破壊により定まる場合のスタッド1本あたりの許容引張力																																																																																																																									
p_{s3}	N	コンクリートの支圧破壊により定まるスタッド1本あたりの許容引張力																																																																																																																									
π	—	円周率																																																																																																																									
$c\sigma_t$	N/mm ²	コーン状破壊に対するコンクリートの引張強度																																																																																																																									
$s\sigma_s$	N/mm ²	スタッドの引張強度																																																																																																																									
$s\sigma_y$	N/mm ²	スタッドの規格降伏点強度																																																																																																																									
Φ_1	—	低減係数																																																																																																																									
Φ_2	—	低減係数																																																																																																																									

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添 1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）



島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較
	<p>b. 許容限界式 (a) スタッドの許容限界式 コンクリート躯体中に定着されたスタッド1本あたりの許容引張力 p_a は、以下の3式で算定される値のうち、いずれか小なる値とする。 「各種合成構造設計指針・同解説：日本建築学会 2010年改定」より</p> $p_{a1} = \Phi_1 \cdot s_{\sigma pa} \cdot a_c a$ $p_{a2} = \Phi_2 \cdot c \sigma_t \cdot A_c$ $p_{a3} = f_n \cdot A_0$ <p>ここで、</p> $s_{\sigma pa} = s_{\sigma y}$ $c \sigma_t = 0.31 \sqrt{F_c}$ $A_c = \pi \cdot l_{ce} (l_{ce} + D)$ $f_n = \sqrt{A_c / A_0} \cdot F_c \quad \text{ただし、} \sqrt{A_c / A_0} \text{が6を超える場合は6とする。}$ $A_0 = \pi (D^2 - d^2) / 4$	<p>b. 許容限界式 (a) スタッドの許容限界式 コンクリート躯体中に定着されたスタッド1本あたりの許容引張力 p_a は、以下の3式で算定される値のうち、いずれか小なる値とする。 「各種合成構造設計指針・同解説：日本建築学会 2010年改定」より</p> $p_{a1} = \Phi_1 \cdot s_{\sigma pa} \cdot a_c a$ $p_{a2} = \Phi_2 \cdot c \sigma_t \cdot A_c$ $p_{a3} = f_n \cdot A_0$ <p>ここで、</p> $s_{\sigma pa} = s_{\sigma y}$ $c \sigma_t = 0.31 \sqrt{F_c}$ $A_c = \pi \cdot l_{ce} (l_{ce} + D)$ $f_n = \sqrt{A_c / A_0} \cdot F_c \quad \text{ただし、} \sqrt{A_c / A_0} \text{が6を超える場合は6とする。}$ $A_0 = \pi (D^2 - d^2) / 4$	<p>・差異なし</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添 1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較
	 <p>図4-1 スタッド側面の有効投影面積</p>	 <p>図4-1 スタッド側面の有効投影面積</p>	<p>・差異なし</p> <p>【島根との差異】評価対象部位の差異</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添 1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較
	<p>4.2.2 機器・配管系 (1) 許容限界の設定 a. 衝突評価 (a) 貫入（表4-8（2/4）） 軽油タンクの衝突による貫入評価においては、設計飛来物による衝撃荷重に対し、軽油タンクの外殻を構成する部材が、設計飛来物の貫通を生じない貫通限界厚さ以上であることを計算により確認する評価方針としていることを踏まえ、部材厚さを許容限界として設定する。ただし、耐圧部については部材厚さから計算上必要な厚さを差し引いた残りの厚さを許容限界として設定する。</p> <p>(b) ひずみ（表4-8（2/4）） 軽油タンクの衝突によるひずみの評価においては、設計飛来物による衝撃荷重に対し、軽油タンクの外殻を構成する部材が、終局状態に至るようなひずみを生じないことを解析により確認する評価方針としていることを踏まえ、軽油タンク胴板及び屋根板の破断ひずみを許容限界として設定する。軽油タンク胴板及び屋根板の破断ひずみは、JIS規格値/TF（TF=□）を許容限界とする。</p> <p>b. 構造強度評価 (a) 軽油タンク（表4-8（2/4）） 軽油タンクの構造強度評価においては、設計竜巻の風圧力による荷重、設計飛来物による衝撃荷重及びその他考慮すべき荷重に対し、軽油タンクを構成する胴板及び基礎ボルトが、おおむね弾性状態に留まることにより、</p>	<p>4.2.2 機器・配管系 (1) 許容限界の設定 a. 衝突評価 (a) 貫入（表4-8（2/4）） 軽油タンクの衝突による貫入評価においては、設計飛来物による衝撃荷重に対し、軽油タンクの外殻を構成する部材が、設計飛来物の貫通を生じない貫通限界厚さ以上であることを計算により確認する評価方針としていることを踏まえ、部材厚さを許容限界として設定する。ただし、耐圧部については部材厚さから計算上必要な厚さを差し引いた残りの厚さを許容限界として設定する。</p> <p>(b) ひずみ（表4-8（2/4）） 軽油タンクの衝突によるひずみの評価においては、設計飛来物による衝撃荷重に対し、軽油タンクの外殻を構成する部材が、終局状態に至るようなひずみを生じないことを解析により確認する評価方針としていることを踏まえ、軽油タンク胴板及び屋根板の破断ひずみを許容限界として設定する。軽油タンク胴板及び屋根板の破断ひずみは、JIS規格値/TF（TF=□）を許容限界とする。</p> <p>b. 構造強度評価 (a) 軽油タンク（表4-8（2/4）） 軽油タンクの構造強度評価においては、設計竜巻の風圧力による荷重、設計飛来物による衝撃荷重及びその他考慮すべき荷重に対し、軽油タンクを構成する胴板及び基礎ボルトが、おおむね弾性状態に留まることにより、</p>	<p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p> <p>・差異なし 【島根との差異】設備構成の差異（6号機と同形状・同型設備はなく文章構成の参考として記載）</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添 1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較
	<p>その施設の安全機能に影響を及ぼすことのないことを計算により確認する評価方針としていることを踏まえ、J E A G 4 6 0 1等に準じて許容応力状態Ⅲ_AS及び座屈に対する評価式を満足する許容応力を許容限界として設定する。</p> <p>(b) 吸気配管（表4-8（3/4））</p> <p>吸気配管の構造強度評価においては、設計竜巻の気圧差による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し、配管本体が、おおむね弾性状態に留まることにより、その施設の安全機能に影響を及ぼすことのないことを計算により確認する評価方針としていることを踏まえ、J E A G 4 6 0 1等に準じて許容応力状態Ⅲ_ASの許容応力を許</p>	<p>その施設の安全機能に影響を及ぼすことのないことを計算により確認する評価方針としていることを踏まえ、J E A G 4 6 0 1等に準じて許容応力状態Ⅲ_AS及び座屈に対する評価式を満足する許容応力を許容限界として設定する。</p> <p>(b) 吸気配管（表4-8（3/4））</p> <p>吸気配管の構造強度評価においては、設計竜巻の気圧差による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し、配管本体が、おおむね弾性状態に留まることにより、その施設の安全機能に影響を及ぼすことのないことを計算により確認する評価方針としていることを踏まえ、J E A G 4 6 0 1等に準じて許容応力状態Ⅲ_ASの許容応力を許</p>	<p>【島根との差異】評価対象施設の差異</p> <p>・差異なし</p> <p>【島根との差異】評価対象施設の差異</p> <p>・差異なし</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較
	<p>容限界として設定する。</p> <p>(c) ダンパ（表4-8（3/4）） ダンパの構造強度評価においては、設計竜巻の気圧差による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し、ダンパを構成するケーシング、ベーン及びシャフトが、おおむね弾性状態に留まることを計算により確認する評価方針としていることを踏まえ、J E A G 4 6 0 1等に準じて許容応力状態Ⅲ_ASの許容応力を許容限界として設定する。</p> <p>(d) ダクト（表4-8（3/4）） ダクトの構造強度評価においては、設計竜巻の気圧差による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し、ダクトを構成するダクト鋼板が、おおむね弾性状態に留まることを計算により確認する評価方針としていることを踏まえ、J E A G 4 6 0 1等に準じて許容応力状態Ⅲ_AS及び座屈に対する評価式を満足する許容応力又はクリップリング座屈に応じた許容応力を許容限界として設定する。</p> <p>(e) バタフライ弁（表4-8（3/4）） バタフライ弁の構造強度評価においては、設計竜巻の気圧差による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し、<u>バタフライ弁が、おおむね弾性状態に留まることにより、その施設の安全機能に影響を及ぼすことのないことを</u></p>	<p>容限界として設定する。</p> <p>(c) ダンパ（表4-8（3/4）） ダンパの構造強度評価においては、設計竜巻の気圧差による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し、ダンパを構成するケーシング、ベーン及びシャフトが、おおむね弾性状態に留まることを計算により確認する評価方針としていることを踏まえ、J E A G 4 6 0 1等に準じて許容応力状態Ⅲ_ASの許容応力を許容限界として設定する。</p> <p>(d) ダクト（表4-8（3/4）） ダクトの構造強度評価においては、設計竜巻の気圧差による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し、ダクトを構成するダクト鋼板が、おおむね弾性状態に留まることを計算により確認する評価方針としていることを踏まえ、J E A G 4 6 0 1等に準じて許容応力状態Ⅲ_AS及び座屈に対する評価式を満足する許容応力又はクリップリング座屈に応じた許容応力を許容限界として設定する。</p> <p>(e) バタフライ弁（表4-8（3/4）） バタフライ弁の構造強度評価においては、設計竜巻の気圧差による荷重に対し、<u>バタフライ弁の試験圧力以下であることを確認する評価方針としていることを踏まえ、バタフライ弁の耐圧部に発生する圧力に対して、バ</u></p>	<p>【島根との差異】 評価対象施設の差異</p> <p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p> <p>・評価方針の差異（相違 No. ⑤）</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添 1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較
	<p>計算により確認する評価方針としていることを踏まえ、J E A G 4 6 0 1 等に準じて許容応力状態Ⅲ_AS及びクリップリング座屈に応じた許容応力を許容限界として設定する。</p> <p>(f) ファン（表4-8（3/4）） ファンの構造強度評価においては、設計竜巻の気圧差による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し、ファンを構成するケーシングが、おおむね弾性状態に留まることにより、その施設の安全機能に影響を及ぼすことのないことを計算により確認する評価方針としていることを踏まえ、クリップリング座屈に応じた許容応力を許容限界として設定する。</p> <p>(g) 消音器（表4-8（4/4）） 消音器の構造強度評価においては、設計竜巻の風圧力による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し、消音器を支持する取付ボルトが、おおむね弾性状態に留まることにより、その施設の安全機能に影響を及ぼすおそれがないことを計算により確認する評価方針としていることを踏まえ、J E A G 4 6 0 1 等に準じて許容応力状態Ⅲ_ASの許容応力を許容限界として設定する。</p> <p>(h) 排気管及びミスト管（表4-8（4/4）） 排気管及びミスト管の構造強度評価においては、設計</p>	<p>タフライ弁の試験圧力を許容限界として設定する。</p> <p>(f) ファン（表4-8（3/4）） ファンの構造強度評価においては、設計竜巻の気圧差による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し、ファンを構成するケーシングが、おおむね弾性状態に留まることにより、その施設の安全機能に影響を及ぼすことのないことを計算により確認する評価方針としていることを踏まえ、クリップリング座屈に応じた許容応力を許容限界として設定する。</p> <p>(g) 消音器（表4-8（4/4）） 消音器の構造強度評価においては、設計竜巻の風圧力による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し、消音器を支持する取付ボルトが、おおむね弾性状態に留まることにより、その施設の安全機能に影響を及ぼすおそれがないことを計算により確認する評価方針としていることを踏まえ、J E A G 4 6 0 1 等に準じて許容応力状態Ⅲ_ASの許容応力を許容限界として設定する。</p> <p>(h) 排気管及びミスト管（表4-8（4/4）） 排気管及びミスト管の構造強度評価においては、設計</p>	<p>・差異なし</p> <p>【島根との差異】評価対象施設の差異</p> <p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較
	<p>竜巻の風圧力による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し、配管本体が、おおむね弾性状態に留まることにより、その施設の安全機能に影響を及ぼすことのないことを計算により確認する評価方針としていることを踏まえ、J E A G 4 6 0 1等に準じて許容応力状態Ⅲ_ASの許容応力を許容限界として設定する。</p> <p>(2) 許容限界設定方法 a. 記号の定義 許容限界式に使用する記号を表4-7に示す。</p>	<p>竜巻の風圧力による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し、配管本体が、おおむね弾性状態に留まることにより、その施設の安全機能に影響を及ぼすことのないことを計算により確認する評価方針としていることを踏まえ、J E A G 4 6 0 1等に準じて許容応力状態Ⅲ_ASの許容応力を許容限界として設定する。</p> <p>(2) 許容限界設定方法 a. 記号の定義 許容限界式に使用する記号を表4-7に示す。</p>	<p>【島根との差異】評価対象施設の差異</p> <p>・差異なし</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添 1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較																																																																																																																																																																																																																																																						
	<p>表4-7 許容限界式に用いる記号 (1/2)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>単位</th> <th>定義</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>c</td><td>mm</td><td>ダクト板・パタフライ弁弁箱・ファンケーシングの長さ</td></tr> <tr><td>d₁</td><td>mm</td><td>ダクト内径</td></tr> <tr><td>d₂</td><td>mm</td><td>ダクト外径</td></tr> <tr><td>E</td><td>MPa</td><td>ヤング率</td></tr> <tr><td>F</td><td>MPa</td><td>J SME SSB-3121.1(1)により規定される値</td></tr> <tr><td>f₁</td><td>N</td><td>ダクト自重による圧縮荷重</td></tr> <tr><td>f₂</td><td>N</td><td>設計竜巻による内外圧差と運転圧による圧縮荷重</td></tr> <tr><td>f_b</td><td>MPa</td><td>曲げモーメントにより生じる座屈応力</td></tr> <tr><td>f_c</td><td>MPa</td><td>軸圧縮荷重により生じる座屈応力</td></tr> <tr><td>f_t</td><td>MPa</td><td>J SME SSB-3121.1により規定される供用状態A及びBでの許容引張応力</td></tr> <tr><td>f_{ts}</td><td>MPa</td><td>J SME SSB-3131により規定されるせん断力と引張力を同時に受けるボルトの許容引張応力</td></tr> <tr><td>g</td><td>m/s²</td><td>重力加速度</td></tr> <tr><td>k_p</td><td>—</td><td>座屈係数</td></tr> <tr><td>M_{cr}</td><td>N・mm</td><td>弾性座屈曲げモーメント</td></tr> <tr><td>n</td><td>—</td><td>座屈モードの次数</td></tr> <tr><td>P_m</td><td>N</td><td>ダクト板1枚あたりの限界荷重</td></tr> <tr><td>r</td><td>mm</td><td>半径</td></tr> <tr><td>R_B</td><td>mm</td><td>胴平均半径</td></tr> <tr><td>t</td><td>mm</td><td>容器の外殻・ダクト板・パタフライ弁弁箱・ファンケーシングの肉厚</td></tr> <tr><td>Z_c</td><td>—</td><td>円筒殻の座屈応力の式における係数</td></tr> <tr><td>Z</td><td>mm³</td><td>断面係数</td></tr> <tr><td>α₁</td><td>—</td><td>安全率</td></tr> <tr><td>β</td><td>—</td><td>円筒殻の座屈応力の式における係数</td></tr> <tr><td>η_B</td><td>—</td><td>R_B/t</td></tr> <tr><td>η₁</td><td>—</td><td>1200・g/F</td></tr> <tr><td>η₂</td><td>—</td><td>8000・g/F</td></tr> <tr><td>η₃</td><td>—</td><td>9600・g/F</td></tr> </tbody> </table> <p>表4-7 許容限界式に用いる記号 (2/2)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>単位</th> <th>定義</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>v</td><td>—</td><td>ポアソン比</td></tr> <tr><td>π</td><td>—</td><td>円周率</td></tr> <tr><td>σ_b</td><td>MPa</td><td>ダクト自重により作用する曲げ応力</td></tr> <tr><td>σ_{cr1}</td><td>MPa</td><td>クリッピング座屈が発生する際に生じる周方向応力</td></tr> <tr><td>σ_{cr2}</td><td>MPa</td><td>弾性座屈曲げ応力</td></tr> <tr><td>σ_{sb}</td><td>MPa</td><td>曲げモーメントにより生じる圧縮応力</td></tr> <tr><td>σ_{sc}</td><td>MPa</td><td>軸圧縮荷重により生じる圧縮応力</td></tr> <tr><td>σ_y</td><td>MPa</td><td>降伏応力</td></tr> <tr><td>σ_{pb}</td><td>MPa</td><td>設計竜巻による内外圧差と運転圧による軸方向圧縮荷重による応力</td></tr> <tr><td>τ_b</td><td>MPa</td><td>せん断応力</td></tr> <tr><td>φ_b</td><td>MPa</td><td>座屈応力f_bを算出する際の間数</td></tr> <tr><td>φ_c</td><td>MPa</td><td>座屈応力f_cを算出する際の間数</td></tr> </tbody> </table> <p>b. 許容限界式</p>	記号	単位	定義	c	mm	ダクト板・ パタフライ弁弁箱 ・ファンケーシングの長さ	d ₁	mm	ダクト内径	d ₂	mm	ダクト外径	E	MPa	ヤング率	F	MPa	J SME SSB-3121.1(1)により規定される値	f ₁	N	ダクト自重による圧縮荷重	f ₂	N	設計竜巻による内外圧差と運転圧による圧縮荷重	f _b	MPa	曲げモーメントにより生じる座屈応力	f _c	MPa	軸圧縮荷重により生じる座屈応力	f _t	MPa	J SME SSB-3121.1により規定される供用状態A及びBでの許容引張応力	f _{ts}	MPa	J SME SSB-3131により規定されるせん断力と引張力を同時に受けるボルトの許容引張応力	g	m/s ²	重力加速度	k _p	—	座屈係数	M _{cr}	N・mm	弾性座屈曲げモーメント	n	—	座屈モードの次数	P _m	N	ダクト板1枚あたりの限界荷重	r	mm	半径	R _B	mm	胴平均半径	t	mm	容器の外殻・ダクト板・ パタフライ弁弁箱 ・ファンケーシングの肉厚	Z _c	—	円筒殻の座屈応力の式における係数	Z	mm ³	断面係数	α ₁	—	安全率	β	—	円筒殻の座屈応力の式における係数	η _B	—	R _B /t	η ₁	—	1200・g/F	η ₂	—	8000・g/F	η ₃	—	9600・g/F	記号	単位	定義	v	—	ポアソン比	π	—	円周率	σ _b	MPa	ダクト自重により作用する曲げ応力	σ _{cr1}	MPa	クリッピング座屈が発生する際に生じる周方向応力	σ _{cr2}	MPa	弾性座屈曲げ応力	σ _{sb}	MPa	曲げモーメントにより生じる圧縮応力	σ _{sc}	MPa	軸圧縮荷重により生じる圧縮応力	σ _y	MPa	降伏応力	σ _{pb}	MPa	設計竜巻による内外圧差と運転圧による軸方向圧縮荷重による応力	τ _b	MPa	せん断応力	φ _b	MPa	座屈応力f _b を算出する際の間数	φ _c	MPa	座屈応力f _c を算出する際の間数	<p>表4-7 許容限界式に用いる記号 (1/2)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>単位</th> <th>定義</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>c</td><td>mm</td><td>ダクト板・ファンケーシングの長さ</td></tr> <tr><td>d₁</td><td>mm</td><td>ダクト内径</td></tr> <tr><td>d₂</td><td>mm</td><td>ダクト外径</td></tr> <tr><td>E</td><td>MPa</td><td>ヤング率</td></tr> <tr><td>F</td><td>MPa</td><td>J SME SSB-3121.1(1)により規定される値</td></tr> <tr><td>f₁</td><td>N</td><td>ダクト自重による圧縮荷重</td></tr> <tr><td>f₂</td><td>N</td><td>設計竜巻による内外圧差と運転圧による圧縮荷重</td></tr> <tr><td>f_b</td><td>MPa</td><td>曲げモーメントにより生じる座屈応力</td></tr> <tr><td>f_c</td><td>MPa</td><td>軸圧縮荷重により生じる座屈応力</td></tr> <tr><td>f_t</td><td>MPa</td><td>J SME SSB-3121.1により規定される供用状態A及びBでの許容引張応力</td></tr> <tr><td>f_{ts}</td><td>MPa</td><td>J SME SSB-3131により規定されるせん断力と引張力を同時に受けるボルトの許容引張応力</td></tr> <tr><td>g</td><td>m/s²</td><td>重力加速度</td></tr> <tr><td>k_p</td><td>—</td><td>座屈係数</td></tr> <tr><td>M_{cr}</td><td>N・mm</td><td>弾性座屈曲げモーメント</td></tr> <tr><td>n</td><td>—</td><td>座屈モードの次数</td></tr> <tr><td>P_m</td><td>N</td><td>ダクト板1枚あたりの限界荷重</td></tr> <tr><td>r</td><td>mm</td><td>半径</td></tr> <tr><td>R_B</td><td>mm</td><td>胴平均半径</td></tr> <tr><td>t</td><td>mm</td><td>容器の外殻・ダクト板・ファンケーシングの肉厚</td></tr> <tr><td>Z_c</td><td>—</td><td>円筒殻の座屈応力の式における係数</td></tr> <tr><td>Z</td><td>mm³</td><td>断面係数</td></tr> <tr><td>α₁</td><td>—</td><td>安全率</td></tr> <tr><td>β</td><td>—</td><td>円筒殻の座屈応力の式における係数</td></tr> <tr><td>η_B</td><td>—</td><td>R_B/t</td></tr> <tr><td>η₁</td><td>—</td><td>1200・g/F</td></tr> <tr><td>η₂</td><td>—</td><td>8000・g/F</td></tr> <tr><td>η₃</td><td>—</td><td>9600・g/F</td></tr> </tbody> </table> <p>表4-7 許容限界式に用いる記号 (2/2)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>単位</th> <th>定義</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>v</td><td>—</td><td>ポアソン比</td></tr> <tr><td>π</td><td>—</td><td>円周率</td></tr> <tr><td>σ_b</td><td>MPa</td><td>ダクト自重により作用する曲げ応力</td></tr> <tr><td>σ_{cr1}</td><td>MPa</td><td>クリッピング座屈が発生する際に生じる周方向応力</td></tr> <tr><td>σ_{cr2}</td><td>MPa</td><td>弾性座屈曲げ応力</td></tr> <tr><td>σ_{sb}</td><td>MPa</td><td>曲げモーメントにより生じる圧縮応力</td></tr> <tr><td>σ_{sc}</td><td>MPa</td><td>軸圧縮荷重により生じる圧縮応力</td></tr> <tr><td>σ_y</td><td>MPa</td><td>降伏応力</td></tr> <tr><td>σ_{pb}</td><td>MPa</td><td>設計竜巻による内外圧差と運転圧による軸方向圧縮荷重による応力</td></tr> <tr><td>τ_b</td><td>MPa</td><td>せん断応力</td></tr> <tr><td>φ_b</td><td>MPa</td><td>座屈応力f_bを算出する際の間数</td></tr> <tr><td>φ_c</td><td>MPa</td><td>座屈応力f_cを算出する際の間数</td></tr> </tbody> </table> <p>b. 許容限界式</p>	記号	単位	定義	c	mm	ダクト板・ファンケーシングの長さ	d ₁	mm	ダクト内径	d ₂	mm	ダクト外径	E	MPa	ヤング率	F	MPa	J SME SSB-3121.1(1)により規定される値	f ₁	N	ダクト自重による圧縮荷重	f ₂	N	設計竜巻による内外圧差と運転圧による圧縮荷重	f _b	MPa	曲げモーメントにより生じる座屈応力	f _c	MPa	軸圧縮荷重により生じる座屈応力	f _t	MPa	J SME SSB-3121.1により規定される供用状態A及びBでの許容引張応力	f _{ts}	MPa	J SME SSB-3131により規定されるせん断力と引張力を同時に受けるボルトの許容引張応力	g	m/s ²	重力加速度	k _p	—	座屈係数	M _{cr}	N・mm	弾性座屈曲げモーメント	n	—	座屈モードの次数	P _m	N	ダクト板1枚あたりの限界荷重	r	mm	半径	R _B	mm	胴平均半径	t	mm	容器の外殻・ダクト板・ファンケーシングの肉厚	Z _c	—	円筒殻の座屈応力の式における係数	Z	mm ³	断面係数	α ₁	—	安全率	β	—	円筒殻の座屈応力の式における係数	η _B	—	R _B /t	η ₁	—	1200・g/F	η ₂	—	8000・g/F	η ₃	—	9600・g/F	記号	単位	定義	v	—	ポアソン比	π	—	円周率	σ _b	MPa	ダクト自重により作用する曲げ応力	σ _{cr1}	MPa	クリッピング座屈が発生する際に生じる周方向応力	σ _{cr2}	MPa	弾性座屈曲げ応力	σ _{sb}	MPa	曲げモーメントにより生じる圧縮応力	σ _{sc}	MPa	軸圧縮荷重により生じる圧縮応力	σ _y	MPa	降伏応力	σ _{pb}	MPa	設計竜巻による内外圧差と運転圧による軸方向圧縮荷重による応力	τ _b	MPa	せん断応力	φ _b	MPa	座屈応力f _b を算出する際の間数	φ _c	MPa	座屈応力f _c を算出する際の間数	<p>・評価方針の差異（相違 No. ⑤）</p> <p>・評価方針の差異（相違 No. ⑤）</p> <p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p>
記号	単位	定義																																																																																																																																																																																																																																																							
c	mm	ダクト板・ パタフライ弁弁箱 ・ファンケーシングの長さ																																																																																																																																																																																																																																																							
d ₁	mm	ダクト内径																																																																																																																																																																																																																																																							
d ₂	mm	ダクト外径																																																																																																																																																																																																																																																							
E	MPa	ヤング率																																																																																																																																																																																																																																																							
F	MPa	J SME SSB-3121.1(1)により規定される値																																																																																																																																																																																																																																																							
f ₁	N	ダクト自重による圧縮荷重																																																																																																																																																																																																																																																							
f ₂	N	設計竜巻による内外圧差と運転圧による圧縮荷重																																																																																																																																																																																																																																																							
f _b	MPa	曲げモーメントにより生じる座屈応力																																																																																																																																																																																																																																																							
f _c	MPa	軸圧縮荷重により生じる座屈応力																																																																																																																																																																																																																																																							
f _t	MPa	J SME SSB-3121.1により規定される供用状態A及びBでの許容引張応力																																																																																																																																																																																																																																																							
f _{ts}	MPa	J SME SSB-3131により規定されるせん断力と引張力を同時に受けるボルトの許容引張応力																																																																																																																																																																																																																																																							
g	m/s ²	重力加速度																																																																																																																																																																																																																																																							
k _p	—	座屈係数																																																																																																																																																																																																																																																							
M _{cr}	N・mm	弾性座屈曲げモーメント																																																																																																																																																																																																																																																							
n	—	座屈モードの次数																																																																																																																																																																																																																																																							
P _m	N	ダクト板1枚あたりの限界荷重																																																																																																																																																																																																																																																							
r	mm	半径																																																																																																																																																																																																																																																							
R _B	mm	胴平均半径																																																																																																																																																																																																																																																							
t	mm	容器の外殻・ダクト板・ パタフライ弁弁箱 ・ファンケーシングの肉厚																																																																																																																																																																																																																																																							
Z _c	—	円筒殻の座屈応力の式における係数																																																																																																																																																																																																																																																							
Z	mm ³	断面係数																																																																																																																																																																																																																																																							
α ₁	—	安全率																																																																																																																																																																																																																																																							
β	—	円筒殻の座屈応力の式における係数																																																																																																																																																																																																																																																							
η _B	—	R _B /t																																																																																																																																																																																																																																																							
η ₁	—	1200・g/F																																																																																																																																																																																																																																																							
η ₂	—	8000・g/F																																																																																																																																																																																																																																																							
η ₃	—	9600・g/F																																																																																																																																																																																																																																																							
記号	単位	定義																																																																																																																																																																																																																																																							
v	—	ポアソン比																																																																																																																																																																																																																																																							
π	—	円周率																																																																																																																																																																																																																																																							
σ _b	MPa	ダクト自重により作用する曲げ応力																																																																																																																																																																																																																																																							
σ _{cr1}	MPa	クリッピング座屈が発生する際に生じる周方向応力																																																																																																																																																																																																																																																							
σ _{cr2}	MPa	弾性座屈曲げ応力																																																																																																																																																																																																																																																							
σ _{sb}	MPa	曲げモーメントにより生じる圧縮応力																																																																																																																																																																																																																																																							
σ _{sc}	MPa	軸圧縮荷重により生じる圧縮応力																																																																																																																																																																																																																																																							
σ _y	MPa	降伏応力																																																																																																																																																																																																																																																							
σ _{pb}	MPa	設計竜巻による内外圧差と運転圧による軸方向圧縮荷重による応力																																																																																																																																																																																																																																																							
τ _b	MPa	せん断応力																																																																																																																																																																																																																																																							
φ _b	MPa	座屈応力f _b を算出する際の間数																																																																																																																																																																																																																																																							
φ _c	MPa	座屈応力f _c を算出する際の間数																																																																																																																																																																																																																																																							
記号	単位	定義																																																																																																																																																																																																																																																							
c	mm	ダクト板・ファンケーシングの長さ																																																																																																																																																																																																																																																							
d ₁	mm	ダクト内径																																																																																																																																																																																																																																																							
d ₂	mm	ダクト外径																																																																																																																																																																																																																																																							
E	MPa	ヤング率																																																																																																																																																																																																																																																							
F	MPa	J SME SSB-3121.1(1)により規定される値																																																																																																																																																																																																																																																							
f ₁	N	ダクト自重による圧縮荷重																																																																																																																																																																																																																																																							
f ₂	N	設計竜巻による内外圧差と運転圧による圧縮荷重																																																																																																																																																																																																																																																							
f _b	MPa	曲げモーメントにより生じる座屈応力																																																																																																																																																																																																																																																							
f _c	MPa	軸圧縮荷重により生じる座屈応力																																																																																																																																																																																																																																																							
f _t	MPa	J SME SSB-3121.1により規定される供用状態A及びBでの許容引張応力																																																																																																																																																																																																																																																							
f _{ts}	MPa	J SME SSB-3131により規定されるせん断力と引張力を同時に受けるボルトの許容引張応力																																																																																																																																																																																																																																																							
g	m/s ²	重力加速度																																																																																																																																																																																																																																																							
k _p	—	座屈係数																																																																																																																																																																																																																																																							
M _{cr}	N・mm	弾性座屈曲げモーメント																																																																																																																																																																																																																																																							
n	—	座屈モードの次数																																																																																																																																																																																																																																																							
P _m	N	ダクト板1枚あたりの限界荷重																																																																																																																																																																																																																																																							
r	mm	半径																																																																																																																																																																																																																																																							
R _B	mm	胴平均半径																																																																																																																																																																																																																																																							
t	mm	容器の外殻・ダクト板・ファンケーシングの肉厚																																																																																																																																																																																																																																																							
Z _c	—	円筒殻の座屈応力の式における係数																																																																																																																																																																																																																																																							
Z	mm ³	断面係数																																																																																																																																																																																																																																																							
α ₁	—	安全率																																																																																																																																																																																																																																																							
β	—	円筒殻の座屈応力の式における係数																																																																																																																																																																																																																																																							
η _B	—	R _B /t																																																																																																																																																																																																																																																							
η ₁	—	1200・g/F																																																																																																																																																																																																																																																							
η ₂	—	8000・g/F																																																																																																																																																																																																																																																							
η ₃	—	9600・g/F																																																																																																																																																																																																																																																							
記号	単位	定義																																																																																																																																																																																																																																																							
v	—	ポアソン比																																																																																																																																																																																																																																																							
π	—	円周率																																																																																																																																																																																																																																																							
σ _b	MPa	ダクト自重により作用する曲げ応力																																																																																																																																																																																																																																																							
σ _{cr1}	MPa	クリッピング座屈が発生する際に生じる周方向応力																																																																																																																																																																																																																																																							
σ _{cr2}	MPa	弾性座屈曲げ応力																																																																																																																																																																																																																																																							
σ _{sb}	MPa	曲げモーメントにより生じる圧縮応力																																																																																																																																																																																																																																																							
σ _{sc}	MPa	軸圧縮荷重により生じる圧縮応力																																																																																																																																																																																																																																																							
σ _y	MPa	降伏応力																																																																																																																																																																																																																																																							
σ _{pb}	MPa	設計竜巻による内外圧差と運転圧による軸方向圧縮荷重による応力																																																																																																																																																																																																																																																							
τ _b	MPa	せん断応力																																																																																																																																																																																																																																																							
φ _b	MPa	座屈応力f _b を算出する際の間数																																																																																																																																																																																																																																																							
φ _c	MPa	座屈応力f _c を算出する際の間数																																																																																																																																																																																																																																																							

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較
	<p>(a) 支持構造物の許容限界式 イ. ボルト 引張力とせん断力を同時に受けるボルトの許容引張応力f_{ts}は、次式で算出される。 $f_{ts} = \text{Min} \{1.4 (1.5f_t) - 1.6\tau_b, 1.5f_t\}$</p> <p>(b) 軽油タンクの許容限界式 胴の座屈評価は以下の式による。 $\frac{\alpha_1 \cdot \sigma_{xc}}{f_c} + \frac{\alpha_1 \cdot \sigma_{xb}}{f_b} \leq 1$</p> <p>イ. 軸圧縮荷重により生じる座屈応力f_cは、次の式で算出する。 $f_c = \begin{cases} F & (\eta_B \leq \eta_1) \\ F \left[1 - \frac{1}{6800 \times g} \{F - \phi_c(\eta_2)\} (\eta_B - \eta_1) \right] & (\eta_1 < \eta_B < \eta_2) \\ \phi_c(\eta_B) & (\eta_2 \leq \eta_B \leq 800) \end{cases}$ ここで、$\phi_c(\eta_B) = 0.6 \frac{E}{\eta_B} \left[1 - 0.901 \left\{ 1 - \exp\left(-\frac{1}{16} \sqrt{\eta_B}\right) \right\} \right]$</p> <p>ロ. 曲げモーメントにより生じる座屈応力f_bは、次の式で算出する。 $f_b = \begin{cases} F & (\eta_B \leq \eta_1) \\ F \left[1 - \frac{1}{8400 \times g} \{F - \phi_b(\eta_3)\} (\eta_B - \eta_1) \right] & (\eta_1 < \eta_B < \eta_3) \\ \phi_b(\eta_B) & (\eta_3 \leq \eta_B \leq 800) \end{cases}$ ここで、$\phi_b(\eta_B) = 0.6 \frac{E}{\eta_B} \left[1 - 0.731 \left\{ 1 - \exp\left(-\frac{1}{16} \sqrt{\eta_B}\right) \right\} \right]$</p> <p>ハ. 安全率$\alpha_1$ 安全率は、各荷重の組合せに対して</p>	<p>(a) 支持構造物の許容限界式 イ. ボルト 引張力とせん断力を同時に受けるボルトの許容引張応力f_{ts}は、次式で算出される。 $f_{ts} = \text{Min} \{1.4 (1.5f_t) - 1.6\tau_b, 1.5f_t\}$</p> <p>(b) 軽油タンクの許容限界式 胴の座屈評価は以下の式による。 $\frac{\alpha_1 \cdot \sigma_{xc}}{f_c} + \frac{\alpha_1 \cdot \sigma_{xb}}{f_b} \leq 1$</p> <p>イ. 軸圧縮荷重により生じる座屈応力f_cは、次の式で算出する。 $f_c = \begin{cases} F & (\eta_B \leq \eta_1) \\ F \left[1 - \frac{1}{6800 \cdot g} \{F - \phi_c(\eta_2)\} (\eta_B - \eta_1) \right] & (\eta_1 < \eta_B < \eta_2) \\ \phi_c(\eta_B) & (\eta_2 \leq \eta_B \leq 800) \end{cases}$ ここで、$\phi_c(\eta_B) = 0.6 \frac{E}{\eta_B} \left[1 - 0.901 \left\{ 1 - \exp\left(-\frac{1}{16} \sqrt{\eta_B}\right) \right\} \right]$</p> <p>ロ. 曲げモーメントにより生じる座屈応力f_bは、次の式で算出する。 $f_b = \begin{cases} F & (\eta_B \leq \eta_1) \\ F \left[1 - \frac{1}{8400 \cdot g} \{F - \phi_b(\eta_3)\} (\eta_B - \eta_1) \right] & (\eta_1 < \eta_B < \eta_3) \\ \phi_b(\eta_B) & (\eta_3 \leq \eta_B \leq 800) \end{cases}$ ここで、$\phi_b(\eta_B) = 0.6 \frac{E}{\eta_B} \left[1 - 0.731 \left\{ 1 - \exp\left(-\frac{1}{16} \sqrt{\eta_B}\right) \right\} \right]$</p> <p>ハ. 安全率$\alpha_1$ 安全率は、各荷重の組合せに対して</p>	<p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添 1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較
	$\alpha_1 = \begin{cases} 1.0 & (\eta_B \leq \eta_1) \\ 1.0 + \frac{F}{13600 \times g} (\eta_B - \eta_1) & (\eta_1 < \eta_B < \eta_2) \\ 1.5 & (\eta_2 \leq \eta_B) \end{cases}$ <p>ここで、$\eta_B = \frac{R_B}{t}$, $\eta_1 = 1200 \times g / F$, $\eta_2 = 8000 \times g / F$, $\eta_3 = 9600 \times g / F$</p> <p>(c) 角ダクトの許容限界式 イ. 常時作用する荷重（自重）＋設計竜巻の気圧差による荷重及び運転時の状態で作用する荷重に対する許容限界 ダクト自重による圧縮荷重 f_1 と設計竜巻による内外圧差及び運転圧による圧縮荷重 f_2 の和が、許容荷重 P_m 以下であることを確認する。 なお、ダクト自重による圧縮荷重 f_1 はダクト板1枚あたりの圧縮荷重として算出され、設計竜巻による内外圧差及び運転圧による圧縮荷重 f_2 はダクト板4枚あたりの圧縮荷重として算出される。許容荷重 P_m はダクト板1枚あたりとして算出されるため、関係は以下の式で表わされる。 $4 \cdot f_1 + f_2 \leq 4 \cdot P_m$ ここで、 $P_m = \frac{\pi}{\sqrt{3(1-\nu^2)}} \sqrt{E \cdot \sigma_y \cdot t^2}$</p> <p>(d) 丸ダクトの許容限界式 イ. 外圧に対する許容限界 外圧により生じる周方向応力は、クリップリング座屈が発生する際に生じる周方向応力（座屈応力）σ_{cr1} を超えないこととする。</p>	$\alpha_1 = \begin{cases} 1.0 & (\eta_B \leq \eta_1) \\ 1.0 + \frac{F}{13600 \cdot g} (\eta_B - \eta_1) & (\eta_1 < \eta_B < \eta_2) \\ 1.5 & (\eta_2 \leq \eta_B) \end{cases}$ <p>ここで、$\eta_B = \frac{R_B}{t}$, $\eta_1 = 1200 \cdot g / F$, $\eta_2 = 8000 \cdot g / F$, $\eta_3 = 9600 \cdot g / F$</p> <p>(c) 角ダクトの許容限界式 イ. 常時作用する荷重（自重）＋設計竜巻の気圧差による荷重及び運転時の状態で作用する荷重に対する許容限界 ダクト自重による圧縮荷重 f_1 と設計竜巻による内外圧差及び運転圧による圧縮荷重 f_2 の和が、許容荷重 P_m 以下であることを確認する。 なお、ダクト自重による圧縮荷重 f_1 はダクト板1枚あたりの圧縮荷重として算出され、設計竜巻による内外圧差及び運転圧による圧縮荷重 f_2 はダクト板4枚あたりの圧縮荷重として算出される。許容荷重 P_m はダクト板1枚あたりとして算出されるため、関係は以下の式で表わされる。 $4 \cdot f_1 + f_2 \leq 4 \cdot P_m$ ここで、 $P_m = \frac{\pi}{\sqrt{3(1-\nu^2)}} \sqrt{E \cdot \sigma_y \cdot t^2}$</p> <p>(d) 丸ダクトの許容限界式 イ. 外圧に対する許容限界 外圧により生じる周方向応力は、クリップリング座屈が発生する際に生じる周方向応力（座屈応力）σ_{cr1} を超えないこととする。</p>	<p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添 1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較
	<p>外圧によるクリップリング座屈が発生する際に生じる周方向応力 σ_{cr1} は、円筒殻の座屈応力の式より算出する。</p> $\sigma_{cr1} = \frac{k_p \cdot \pi^2 \cdot E}{12(1-\nu^2)} \left(\frac{t}{c}\right)^2$ $k_p = \frac{(1+\beta^2)^2}{0.5+\beta^2} + \frac{12 \cdot Z_c^2}{\pi^4(1+\beta^2)^2(0.5+\beta^2)}$ $\beta = \frac{c \cdot n}{\pi \cdot r}$ $Z_c = \frac{c^2}{r \cdot t} \sqrt{1-\nu^2}$ <p>ここで、座屈モードの次数 n は、k_p が最小となる時の次数とする。</p> <p>ロ. 常時作用する荷重（自重）＋設計竜巻の気圧差による荷重及び運転時の状態で作用する荷重に対する許容限界</p> <p>ダクト自重により作用する曲げ応力 σ_b と設計竜巻による内外差圧及び運転圧による軸方向圧縮荷重による応力 σ_{pb} の和が、弾性座屈曲げ応力 σ_{cr2} 以下であることを確認する。</p> $\sigma_b + \sigma_{pb} \leq \sigma_{cr2}$ <p>ここで、</p> $\sigma_{cr2} = \frac{M_{cr}}{Z}$ $M_{cr} = \frac{0.72 \cdot E \cdot r \cdot t^2}{(1-\nu^2)}$ $Z = \frac{\pi}{32} \cdot \frac{d_2^4 - d_1^4}{d_2}$	<p>外圧によるクリップリング座屈が発生する際に生じる周方向応力 σ_{cr1} は、円筒殻の座屈応力の式より算出する。</p> $\sigma_{cr1} = \frac{k_p \cdot \pi^2 \cdot E}{12(1-\nu^2)} \left(\frac{t}{c}\right)^2$ $k_p = \frac{(1+\beta^2)^2}{0.5+\beta^2} + \frac{12 \cdot Z_c^2}{\pi^4(1+\beta^2)^2(0.5+\beta^2)}$ $\beta = \frac{c \cdot n}{\pi \cdot r}$ $Z_c = \frac{c^2}{r \cdot t} \sqrt{1-\nu^2}$ <p>ここで、座屈モードの次数 n は、k_p が最小となる時の次数とする。</p> <p>ロ. 常時作用する荷重（自重）＋設計竜巻の気圧差による荷重及び運転時の状態で作用する荷重に対する許容限界</p> <p>ダクト自重により作用する曲げ応力 σ_b と設計竜巻による内外差圧及び運転圧による軸方向圧縮荷重による応力 σ_{pb} の和が、弾性座屈曲げ応力 σ_{cr2} 以下であることを確認する。</p> $\sigma_b + \sigma_{pb} \leq \sigma_{cr2}$ <p>ここで、</p> $\sigma_{cr2} = \frac{M_{cr}}{Z}$ $M_{cr} = \frac{0.72 \cdot E \cdot r \cdot t^2}{(1-\nu^2)}$ $Z = \frac{\pi}{32} \cdot \frac{d_2^4 - d_1^4}{d_2}$	<p>・差異なし</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添 1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較
	<p>(e) <u>バタフライ弁の許容限界式</u> イ. <u>弁箱の外圧に対する許容応力</u> <u>外圧により生じる周方向応力は、クリップリング座屈が発生する際に生じる周方向応力（座屈応力）σ_{crl}を超えないこととする。</u> <u>外圧によるクリップリング座屈が発生する際に生じる周方向応力σ_{crl}は、円筒殻の座屈応力の式より算出する。</u></p> $\sigma_{crl} = \frac{k_p \cdot \pi^2 \cdot E}{12(1-\nu^2)} \left(\frac{t}{c}\right)^2$ $k_p = \frac{(1+\beta^2)^2}{0.5+\beta^2} + \frac{12 \cdot Z_c^2}{\pi^4(1+\beta^2)^2(0.5+\beta^2)}$ $\beta = \frac{c \cdot n}{\pi \cdot r}$ $Z_c = \frac{c^2}{r \cdot t} \sqrt{1-\nu^2}$ <p>(f) <u>ファンの許容限界式</u> イ. <u>外圧に対する許容応力</u> <u>外圧により生じる周方向応力は、クリップリング座屈が発生する際に生じる周方向応力（座屈応力）σ_{crl}を超えないこととする。</u> <u>外圧によるクリップリング座屈が発生する際に生じる周方向応力σ_{crl}は、円筒殻の座屈応力の式より算出する。</u></p>	<p>(e) <u>ファンの許容限界式</u> イ. <u>外圧に対する許容応力</u> <u>外圧により生じる周方向応力は、クリップリング座屈が発生する際に生じる周方向応力（座屈応力）σ_{crl}を超えないこととする。</u> <u>外圧によるクリップリング座屈が発生する際に生じる周方向応力σ_{crl}は、円筒殻の座屈応力の式より算出する。</u></p>	<p>・評価方針の差異（相違 No. ⑤）</p> <p>・項番号の差異</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機（本体）と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較																																												
	$\sigma_{c r 1} = \frac{k_p \cdot \pi^2 \cdot E}{12(1-\nu^2)} \left(\frac{t}{c}\right)^2 \square$ $k_p = \frac{(1+\beta^2)^2}{0.5+\beta^2} + \frac{12 \cdot Z_c^2}{\pi^4(1+\beta^2)^2(0.5+\beta^2)}$ $\beta = \frac{c \cdot n}{\pi \cdot r} \quad Z_c = \frac{c}{r \cdot t} \sqrt{1-\nu^2}$ <div style="text-align: center;"> <table border="1" data-bbox="949 1302 1365 1764"> <caption>表4-8 施設ごと0</caption> <thead> <tr> <th>施設分類</th> <th>施設名称</th> <th>荷重の組合せ</th> <th>評価対象部位</th> <th>評価項目</th> <th>施設ごと0</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">発電より防護すべき施設を内包する施設</td> <td rowspan="2">原子炉建屋 タービン建屋 熱交換器区域 放射性処理建屋</td> <td rowspan="2">W_u</td> <td rowspan="2">屋根スラブ 壁面</td> <td rowspan="2">衝突</td> <td rowspan="2">変形</td> </tr> <tr> <td>デッキプレート</td> <td>構造強度</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">発電より防護すべき施設を内包する施設</td> <td rowspan="2">原子炉建屋 タービン建屋 熱交換器区域</td> <td rowspan="2">F_d+W_r (W_u, W_r, W_u)</td> <td rowspan="2">スタッド 構造躯体</td> <td rowspan="2">曲げ, せん断</td> <td rowspan="2">変形</td> </tr> <tr> <td>耐震壁 鉄骨 架構</td> <td>強度</td> </tr> </tbody> </table> </div>	施設分類	施設名称	荷重の組合せ	評価対象部位	評価項目	施設ごと0	発電より防護すべき施設を内包する施設	原子炉建屋 タービン建屋 熱交換器区域 放射性処理建屋	W _u	屋根スラブ 壁面	衝突	変形	デッキプレート	構造強度	発電より防護すべき施設を内包する施設	原子炉建屋 タービン建屋 熱交換器区域	F _d +W _r (W _u , W _r , W _u)	スタッド 構造躯体	曲げ, せん断	変形	耐震壁 鉄骨 架構	強度	$\sigma_{c r 1} = \frac{k_p \cdot \pi^2 \cdot E}{12(1-\nu^2)} \left(\frac{t}{c}\right)^2 \square$ $k_p = \frac{(1+\beta^2)^2}{0.5+\beta^2} + \frac{12 \cdot Z_c^2}{\pi^4(1+\beta^2)^2(0.5+\beta^2)}$ $\beta = \frac{c \cdot n}{\pi \cdot r} \quad Z_c = \frac{c}{r \cdot t} \sqrt{1-\nu^2}$ <div style="text-align: center;"> <table border="1" data-bbox="1617 1302 2033 1764"> <caption>表4-8 施設ごと0</caption> <thead> <tr> <th>施設分類</th> <th>施設名称</th> <th>荷重の組合せ</th> <th>評価対象部位</th> <th>評価項目</th> <th>施設ごと0</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">発電より防護すべき施設を内包する施設</td> <td rowspan="2">原子炉建屋 タービン建屋 熱交換器区域</td> <td rowspan="2">W_u</td> <td rowspan="2">屋根スラブ 壁面</td> <td rowspan="2">衝突</td> <td rowspan="2">変形</td> </tr> <tr> <td>デッキプレート</td> <td>構造強度</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">発電より防護すべき施設を内包する施設</td> <td rowspan="2">原子炉建屋 タービン建屋 熱交換器区域</td> <td rowspan="2">F_d+W_r (W_u, W_r, W_u)</td> <td rowspan="2">スタッド 構造躯体</td> <td rowspan="2">曲げ, せん断</td> <td rowspan="2">変形</td> </tr> <tr> <td>耐震壁 鉄骨 架構</td> <td>強度</td> </tr> </tbody> </table> </div>	施設分類	施設名称	荷重の組合せ	評価対象部位	評価項目	施設ごと0	発電より防護すべき施設を内包する施設	原子炉建屋 タービン建屋 熱交換器区域	W _u	屋根スラブ 壁面	衝突	変形	デッキプレート	構造強度	発電より防護すべき施設を内包する施設	原子炉建屋 タービン建屋 熱交換器区域	F _d +W _r (W _u , W _r , W _u)	スタッド 構造躯体	曲げ, せん断	変形	耐震壁 鉄骨 架構	強度	<p>・図書構成の差異（相違No.②）</p>
施設分類	施設名称	荷重の組合せ	評価対象部位	評価項目	施設ごと0																																										
発電より防護すべき施設を内包する施設	原子炉建屋 タービン建屋 熱交換器区域 放射性処理建屋	W _u	屋根スラブ 壁面	衝突	変形																																										
						デッキプレート	構造強度																																								
発電より防護すべき施設を内包する施設	原子炉建屋 タービン建屋 熱交換器区域	F _d +W _r (W _u , W _r , W _u)	スタッド 構造躯体	曲げ, せん断	変形																																										
						耐震壁 鉄骨 架構	強度																																								
施設分類	施設名称	荷重の組合せ	評価対象部位	評価項目	施設ごと0																																										
発電より防護すべき施設を内包する施設	原子炉建屋 タービン建屋 熱交換器区域	W _u	屋根スラブ 壁面	衝突	変形																																										
						デッキプレート	構造強度																																								
発電より防護すべき施設を内包する施設	原子炉建屋 タービン建屋 熱交換器区域	F _d +W _r (W _u , W _r , W _u)	スタッド 構造躯体	曲げ, せん断	変形																																										
						耐震壁 鉄骨 架構	強度																																								

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較																																																																																																												
	<p>表4-8 施設ごとの許容限界 (3/4)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">施設 分類</th> <th rowspan="2">施設名称</th> <th rowspan="2">荷重の組合せ</th> <th rowspan="2">評価対象部位</th> <th colspan="2">機能損傷モード</th> <th rowspan="2">許容限界</th> </tr> <tr> <th>項目</th> <th>応力等の状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">非常用ディーゼル発電機</td> <td rowspan="2">非常用ディーゼル発電機</td> <td rowspan="2">W₀+F₀</td> <td rowspan="2">機軸</td> <td>応力</td> <td>許容応力以下とする。</td> <td rowspan="2">J E A G 4 6 0 1 等に準じて許容応力状態欄、S*の許容応力以下とする。</td> </tr> <tr> <td>強度</td> <td>許容強度以下とする。</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">ダンパ</td> <td rowspan="2">ダンパ</td> <td rowspan="2">F₀+W₀</td> <td rowspan="2">ケーシング</td> <td>変位</td> <td>変位、せん断</td> <td rowspan="2">J E A G 4 6 0 1 等に準じて許容応力状態欄、S*の許容応力以下とする。</td> </tr> <tr> <td>強度</td> <td>許容強度以下とする。</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">角ダクト</td> <td rowspan="2">角ダクト</td> <td rowspan="2">F₀+W₀+F₀</td> <td rowspan="2">ダクト剛板</td> <td>変位</td> <td>変位、せん断</td> <td rowspan="2">J E A G 4 6 0 1 等に準じて許容応力状態欄、S*及び降服に対する評価式を適用する許容応力以下又はクラッキング降服に定じた許容応力以下とする。</td> </tr> <tr> <td>強度</td> <td>許容強度以下とする。</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">バタフライ弁</td> <td rowspan="2">バタフライ弁</td> <td rowspan="2">F₀+W₀</td> <td rowspan="2">弁体</td> <td>変位</td> <td>変位、せん断</td> <td rowspan="2">J E A G 4 6 0 1 等に準じて許容応力状態欄、S*及び降服に対する評価式を適用する許容応力以下又はクラッキング降服に定じた許容応力以下とする。</td> </tr> <tr> <td>強度</td> <td>許容強度以下とする。</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">ファン</td> <td rowspan="2">ファン</td> <td rowspan="2">W₀+F₀</td> <td rowspan="2">ケーシング</td> <td>変位</td> <td>変位</td> <td rowspan="2">クラッキング降服に定じた許容応力以下とする。</td> </tr> <tr> <td>強度</td> <td>許容強度以下とする。</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記#1：J E A G 4 6 0 1 等に基づき、表4-9 クラス1・クラス2、3・その他の支持構造物の許容限界を適用する。 #2：J E A G 4 6 0 1 等に基づき、表4-11 クラス2、3配置の許容限界を適用する。</p>	施設 分類	施設名称	荷重の組合せ	評価対象部位	機能損傷モード		許容限界	項目	応力等の状態	非常用ディーゼル発電機	非常用ディーゼル発電機	W ₀ +F ₀	機軸	応力	許容応力以下とする。	J E A G 4 6 0 1 等に準じて許容応力状態欄、S*の許容応力以下とする。	強度	許容強度以下とする。	ダンパ	ダンパ	F ₀ +W ₀	ケーシング	変位	変位、せん断	J E A G 4 6 0 1 等に準じて許容応力状態欄、S*の許容応力以下とする。	強度	許容強度以下とする。	角ダクト	角ダクト	F ₀ +W ₀ +F ₀	ダクト剛板	変位	変位、せん断	J E A G 4 6 0 1 等に準じて許容応力状態欄、S*及び降服に対する評価式を適用する許容応力以下又はクラッキング降服に定じた許容応力以下とする。	強度	許容強度以下とする。	バタフライ弁	バタフライ弁	F ₀ +W ₀	弁体	変位	変位、せん断	J E A G 4 6 0 1 等に準じて許容応力状態欄、S*及び降服に対する評価式を適用する許容応力以下又はクラッキング降服に定じた許容応力以下とする。	強度	許容強度以下とする。	ファン	ファン	W ₀ +F ₀	ケーシング	変位	変位	クラッキング降服に定じた許容応力以下とする。	強度	許容強度以下とする。	<p>表4-8 施設ごとの許容限界 (3/4)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">施設 分類</th> <th rowspan="2">施設名称</th> <th rowspan="2">荷重の組合せ</th> <th rowspan="2">評価対象部位</th> <th colspan="2">機能損傷モード</th> <th rowspan="2">許容限界</th> </tr> <tr> <th>項目</th> <th>応力等の状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">非常用ディーゼル発電機</td> <td rowspan="2">非常用ディーゼル発電機</td> <td rowspan="2">W₀+F₀</td> <td rowspan="2">機軸</td> <td>応力</td> <td>許容応力以下とする。</td> <td rowspan="2">J E A G 4 6 0 1 等に準じて許容応力状態欄、S*の許容応力以下とする。</td> </tr> <tr> <td>強度</td> <td>許容強度以下とする。</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">ダンパ</td> <td rowspan="2">ダンパ</td> <td rowspan="2">F₀+W₀</td> <td rowspan="2">ケーシング</td> <td>変位</td> <td>変位、せん断</td> <td rowspan="2">J E A G 4 6 0 1 等に準じて許容応力状態欄、S*の許容応力以下とする。</td> </tr> <tr> <td>強度</td> <td>許容強度以下とする。</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">角ダクト</td> <td rowspan="2">角ダクト</td> <td rowspan="2">F₀+W₀+F₀</td> <td rowspan="2">ダクト剛板</td> <td>変位</td> <td>変位、せん断</td> <td rowspan="2">J E A G 4 6 0 1 等に準じて許容応力状態欄、S*及び降服に対する評価式を適用する許容応力以下又はクラッキング降服に定じた許容応力以下とする。</td> </tr> <tr> <td>強度</td> <td>許容強度以下とする。</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">バタフライ弁</td> <td rowspan="2">バタフライ弁</td> <td rowspan="2">W₀</td> <td rowspan="2">弁体</td> <td>変位</td> <td>変位、せん断</td> <td rowspan="2">J E A G 4 6 0 1 等に準じて許容応力状態欄、S*及び降服に対する評価式を適用する許容応力以下又はクラッキング降服に定じた許容応力以下とする。</td> </tr> <tr> <td>強度</td> <td>許容強度以下とする。</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">ファン</td> <td rowspan="2">ファン</td> <td rowspan="2">W₀+F₀</td> <td rowspan="2">ケーシング</td> <td>変位</td> <td>変位</td> <td rowspan="2">クラッキング降服に定じた許容応力以下とする。</td> </tr> <tr> <td>強度</td> <td>許容強度以下とする。</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記#1：J E A G 4 6 0 1 等に基づき、表4-9 クラス1・クラス2、3・その他の支持構造物の許容限界を適用する。 #2：J E A G 4 6 0 1 等に基づき、表4-11 クラス2、3配置の許容限界を適用する。</p>	施設 分類	施設名称	荷重の組合せ	評価対象部位	機能損傷モード		許容限界	項目	応力等の状態	非常用ディーゼル発電機	非常用ディーゼル発電機	W ₀ +F ₀	機軸	応力	許容応力以下とする。	J E A G 4 6 0 1 等に準じて許容応力状態欄、S*の許容応力以下とする。	強度	許容強度以下とする。	ダンパ	ダンパ	F ₀ +W ₀	ケーシング	変位	変位、せん断	J E A G 4 6 0 1 等に準じて許容応力状態欄、S*の許容応力以下とする。	強度	許容強度以下とする。	角ダクト	角ダクト	F ₀ +W ₀ +F ₀	ダクト剛板	変位	変位、せん断	J E A G 4 6 0 1 等に準じて許容応力状態欄、S*及び降服に対する評価式を適用する許容応力以下又はクラッキング降服に定じた許容応力以下とする。	強度	許容強度以下とする。	バタフライ弁	バタフライ弁	W ₀	弁体	変位	変位、せん断	J E A G 4 6 0 1 等に準じて許容応力状態欄、S*及び降服に対する評価式を適用する許容応力以下又はクラッキング降服に定じた許容応力以下とする。	強度	許容強度以下とする。	ファン	ファン	W ₀ +F ₀	ケーシング	変位	変位	クラッキング降服に定じた許容応力以下とする。	強度	許容強度以下とする。	<p>・差異なし</p> <p>・評価方針の差異（相違No.⑤）</p>
施設 分類	施設名称					荷重の組合せ	評価対象部位		機能損傷モード						許容限界																																																																																																
		項目	応力等の状態																																																																																																												
非常用ディーゼル発電機	非常用ディーゼル発電機	W ₀ +F ₀	機軸	応力	許容応力以下とする。	J E A G 4 6 0 1 等に準じて許容応力状態欄、S*の許容応力以下とする。																																																																																																									
				強度	許容強度以下とする。																																																																																																										
ダンパ	ダンパ	F ₀ +W ₀	ケーシング	変位	変位、せん断	J E A G 4 6 0 1 等に準じて許容応力状態欄、S*の許容応力以下とする。																																																																																																									
				強度	許容強度以下とする。																																																																																																										
角ダクト	角ダクト	F ₀ +W ₀ +F ₀	ダクト剛板	変位	変位、せん断	J E A G 4 6 0 1 等に準じて許容応力状態欄、S*及び降服に対する評価式を適用する許容応力以下又はクラッキング降服に定じた許容応力以下とする。																																																																																																									
				強度	許容強度以下とする。																																																																																																										
バタフライ弁	バタフライ弁	F ₀ +W ₀	弁体	変位	変位、せん断	J E A G 4 6 0 1 等に準じて許容応力状態欄、S*及び降服に対する評価式を適用する許容応力以下又はクラッキング降服に定じた許容応力以下とする。																																																																																																									
				強度	許容強度以下とする。																																																																																																										
ファン	ファン	W ₀ +F ₀	ケーシング	変位	変位	クラッキング降服に定じた許容応力以下とする。																																																																																																									
				強度	許容強度以下とする。																																																																																																										
施設 分類	施設名称	荷重の組合せ	評価対象部位	機能損傷モード		許容限界																																																																																																									
				項目	応力等の状態																																																																																																										
非常用ディーゼル発電機	非常用ディーゼル発電機	W ₀ +F ₀	機軸	応力	許容応力以下とする。	J E A G 4 6 0 1 等に準じて許容応力状態欄、S*の許容応力以下とする。																																																																																																									
				強度	許容強度以下とする。																																																																																																										
ダンパ	ダンパ	F ₀ +W ₀	ケーシング	変位	変位、せん断	J E A G 4 6 0 1 等に準じて許容応力状態欄、S*の許容応力以下とする。																																																																																																									
				強度	許容強度以下とする。																																																																																																										
角ダクト	角ダクト	F ₀ +W ₀ +F ₀	ダクト剛板	変位	変位、せん断	J E A G 4 6 0 1 等に準じて許容応力状態欄、S*及び降服に対する評価式を適用する許容応力以下又はクラッキング降服に定じた許容応力以下とする。																																																																																																									
				強度	許容強度以下とする。																																																																																																										
バタフライ弁	バタフライ弁	W ₀	弁体	変位	変位、せん断	J E A G 4 6 0 1 等に準じて許容応力状態欄、S*及び降服に対する評価式を適用する許容応力以下又はクラッキング降服に定じた許容応力以下とする。																																																																																																									
				強度	許容強度以下とする。																																																																																																										
ファン	ファン	W ₀ +F ₀	ケーシング	変位	変位	クラッキング降服に定じた許容応力以下とする。																																																																																																									
				強度	許容強度以下とする。																																																																																																										

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較																																																																																																										
	<p>表4-8 施設ごとの許容限界 (4/4)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">評価項目</th> <th colspan="2">機能損傷モード</th> <th rowspan="2">許容限界</th> </tr> <tr> <th>応力等の状態</th> <th>限界状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>構造強度</td> <td>変形</td> <td>接触</td> <td>隣接するタービン建屋との相対変位が建屋間の隙間距離以下とする。</td> </tr> <tr> <td>構造強度</td> <td>引張、曲げ、せん断、組合せ</td> <td>部材の降伏</td> <td>「鋼構造設計規程—許容応力度設計法—」等に応じた許容応力度以下とする。</td> </tr> <tr> <td>構造強度</td> <td>引張、せん断、組合せ</td> <td>部材の降伏</td> <td>J E A G 4 6 0 1 等に準じて許容応力度Ⅲ、S*の許容応力度以下とする。</td> </tr> <tr> <td>構造強度</td> <td>一次応力 (曲げ応力を含む)</td> <td>部材の降伏</td> <td>J E A G 4 6 0 1 等に準じて許容応力度Ⅲ、S*の許容応力度以下とする。</td> </tr> <tr> <td>構造強度</td> <td>一次応力 (曲げ応力を含む)</td> <td>部材の降伏</td> <td>J E A G 4 6 0 1 等に準じて許容応力度Ⅲ、S*の許容応力度以下とする。</td> </tr> </tbody> </table> <p>表4-9 クラス1・クラス2、3・その他の支持構造物の許容限界</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">許容応力状態</th> <th colspan="4">許容限界*1、*2、*3 (ボルト以外)</th> <th colspan="2">許容限界*2 (ボルト等)</th> </tr> <tr> <th colspan="4">一次応力</th> <th colspan="2">一次応力</th> </tr> <tr> <th></th> <th>引張</th> <th>せん断</th> <th>圧縮</th> <th>曲げ</th> <th>引張</th> <th>せん断</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ⅲ、S</td> <td>1.5f_t</td> <td>1.5f_v</td> <td>1.5f_c</td> <td>1.5f_b</td> <td>1.5f_t</td> <td>1.5f_v</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記*1：「鋼構造設計規程 S I 単位版」(2002年日本建築学会)等の幅厚比の制限を満足させる。 *2：応力の組合せが考えられる場合には、組合せ応力に対しても評価を行う。 *3：耐圧部に溶接等により直接取り付けられる支持構造物であって耐圧部と一体の応力解析を行うものについては、耐圧部と同じ許容応力とする。</p>	評価項目	機能損傷モード		許容限界	応力等の状態	限界状態	構造強度	変形	接触	隣接するタービン建屋との相対変位が建屋間の隙間距離以下とする。	構造強度	引張、曲げ、せん断、組合せ	部材の降伏	「鋼構造設計規程—許容応力度設計法—」等に応じた許容応力度以下とする。	構造強度	引張、せん断、組合せ	部材の降伏	J E A G 4 6 0 1 等に準じて許容応力度Ⅲ、S*の許容応力度以下とする。	構造強度	一次応力 (曲げ応力を含む)	部材の降伏	J E A G 4 6 0 1 等に準じて許容応力度Ⅲ、S*の許容応力度以下とする。	構造強度	一次応力 (曲げ応力を含む)	部材の降伏	J E A G 4 6 0 1 等に準じて許容応力度Ⅲ、S*の許容応力度以下とする。	許容応力状態	許容限界*1、*2、*3 (ボルト以外)				許容限界*2 (ボルト等)		一次応力				一次応力			引張	せん断	圧縮	曲げ	引張	せん断	Ⅲ、S	1.5f _t	1.5f _v	1.5f _c	1.5f _b	1.5f _t	1.5f _v	<p>表4-8 施設ごとの許容限界 (4/4)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">評価項目</th> <th colspan="2">機能損傷モード</th> <th rowspan="2">許容限界</th> </tr> <tr> <th>応力等の状態</th> <th>限界状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>構造強度</td> <td>変形</td> <td>接触</td> <td>隣接するタービン建屋間の相対変位が建屋間の隙間距離以下とする。</td> </tr> <tr> <td>構造強度</td> <td>引張、曲げ、せん断、組合せ</td> <td>部材の降伏</td> <td>「鋼構造設計規程—許容応力度設計法—」等に応じた許容応力度以下とする。</td> </tr> <tr> <td>構造強度</td> <td>引張、せん断、組合せ</td> <td>部材の降伏</td> <td>J E A G 4 6 0 1 等に準じて許容応力度Ⅲ、S*の許容応力度以下とする。</td> </tr> <tr> <td>構造強度</td> <td>一次応力 (曲げ応力を含む)</td> <td>部材の降伏</td> <td>J E A G 4 6 0 1 等に準じて許容応力度Ⅲ、S*の許容応力度以下とする。</td> </tr> <tr> <td>構造強度</td> <td>一次応力 (曲げ応力を含む)</td> <td>部材の降伏</td> <td>J E A G 4 6 0 1 等に準じて許容応力度Ⅲ、S*の許容応力度以下とする。</td> </tr> </tbody> </table> <p>表4-9 クラス1・クラス2、3・その他の支持構造物の許容限界</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">許容応力状態</th> <th colspan="4">許容限界*1、*2、*3 (ボルト以外)</th> <th colspan="2">許容限界*2 (ボルト等)</th> </tr> <tr> <th colspan="4">一次応力</th> <th colspan="2">一次応力</th> </tr> <tr> <th></th> <th>引張</th> <th>せん断</th> <th>圧縮</th> <th>曲げ</th> <th>引張</th> <th>せん断</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ⅲ、S</td> <td>1.5f_t</td> <td>1.5f_v</td> <td>1.5f_c</td> <td>1.5f_b</td> <td>1.5f_t</td> <td>1.5f_v</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記*1：「鋼構造設計規程 S I 単位版」(2002年日本建築学会)等の幅厚比の制限を満足させる。 *2：応力の組合せが考えられる場合には、組合せ応力に対しても評価を行う。 *3：耐圧部に溶接等により直接取り付けられる支持構造物であって耐圧部と一体の応力解析を行うものについては、耐圧部と同じ許容応力とする。</p>	評価項目	機能損傷モード		許容限界	応力等の状態	限界状態	構造強度	変形	接触	隣接するタービン建屋間の相対変位が建屋間の隙間距離以下とする。	構造強度	引張、曲げ、せん断、組合せ	部材の降伏	「鋼構造設計規程—許容応力度設計法—」等に応じた許容応力度以下とする。	構造強度	引張、せん断、組合せ	部材の降伏	J E A G 4 6 0 1 等に準じて許容応力度Ⅲ、S*の許容応力度以下とする。	構造強度	一次応力 (曲げ応力を含む)	部材の降伏	J E A G 4 6 0 1 等に準じて許容応力度Ⅲ、S*の許容応力度以下とする。	構造強度	一次応力 (曲げ応力を含む)	部材の降伏	J E A G 4 6 0 1 等に準じて許容応力度Ⅲ、S*の許容応力度以下とする。	許容応力状態	許容限界*1、*2、*3 (ボルト以外)				許容限界*2 (ボルト等)		一次応力				一次応力			引張	せん断	圧縮	曲げ	引張	せん断	Ⅲ、S	1.5f _t	1.5f _v	1.5f _c	1.5f _b	1.5f _t	1.5f _v	<p>【5号機タービン建屋】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 図書構成の差異 (相違 No. ②) 及びプラント固有条件の差異 (相違 No. ③) <p>【5号機主排気筒】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 図書構成の差異 (相違 No. ②) 及びプラント固有条件の差異 (相違 No. ③) ・ 構造上の差異 <p>【ミスト管 (燃料油ドレンタンク)】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ プラント固有条件の差異 (相違 No. ④) <p>・ 差異なし</p>
評価項目	機能損傷モード		許容限界																																																																																																										
	応力等の状態	限界状態																																																																																																											
構造強度	変形	接触	隣接するタービン建屋との相対変位が建屋間の隙間距離以下とする。																																																																																																										
構造強度	引張、曲げ、せん断、組合せ	部材の降伏	「鋼構造設計規程—許容応力度設計法—」等に応じた許容応力度以下とする。																																																																																																										
構造強度	引張、せん断、組合せ	部材の降伏	J E A G 4 6 0 1 等に準じて許容応力度Ⅲ、S*の許容応力度以下とする。																																																																																																										
構造強度	一次応力 (曲げ応力を含む)	部材の降伏	J E A G 4 6 0 1 等に準じて許容応力度Ⅲ、S*の許容応力度以下とする。																																																																																																										
構造強度	一次応力 (曲げ応力を含む)	部材の降伏	J E A G 4 6 0 1 等に準じて許容応力度Ⅲ、S*の許容応力度以下とする。																																																																																																										
許容応力状態	許容限界*1、*2、*3 (ボルト以外)				許容限界*2 (ボルト等)																																																																																																								
	一次応力				一次応力																																																																																																								
	引張	せん断	圧縮	曲げ	引張	せん断																																																																																																							
Ⅲ、S	1.5f _t	1.5f _v	1.5f _c	1.5f _b	1.5f _t	1.5f _v																																																																																																							
評価項目	機能損傷モード		許容限界																																																																																																										
	応力等の状態	限界状態																																																																																																											
構造強度	変形	接触	隣接するタービン建屋間の相対変位が建屋間の隙間距離以下とする。																																																																																																										
構造強度	引張、曲げ、せん断、組合せ	部材の降伏	「鋼構造設計規程—許容応力度設計法—」等に応じた許容応力度以下とする。																																																																																																										
構造強度	引張、せん断、組合せ	部材の降伏	J E A G 4 6 0 1 等に準じて許容応力度Ⅲ、S*の許容応力度以下とする。																																																																																																										
構造強度	一次応力 (曲げ応力を含む)	部材の降伏	J E A G 4 6 0 1 等に準じて許容応力度Ⅲ、S*の許容応力度以下とする。																																																																																																										
構造強度	一次応力 (曲げ応力を含む)	部材の降伏	J E A G 4 6 0 1 等に準じて許容応力度Ⅲ、S*の許容応力度以下とする。																																																																																																										
許容応力状態	許容限界*1、*2、*3 (ボルト以外)				許容限界*2 (ボルト等)																																																																																																								
	一次応力				一次応力																																																																																																								
	引張	せん断	圧縮	曲げ	引張	せん断																																																																																																							
Ⅲ、S	1.5f _t	1.5f _v	1.5f _c	1.5f _b	1.5f _t	1.5f _v																																																																																																							

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較																																						
	<p>表4-10 クラス2, 3容器の許容限界</p> <table border="1" data-bbox="854 394 1460 579"> <thead> <tr> <th rowspan="2">許容応力状態</th> <th colspan="3">許容限界</th> </tr> <tr> <th>一次一般膜応力</th> <th>一次膜応力 +一次曲げ応力</th> <th>一次+二次応力</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ⅢAS</td> <td>S_yと0.6S_uの小さい方。 ただし、オーステナイト系ステンレス鋼及び高ニッケル合金については1.2Sとする。</td> <td>左欄の1.5倍の値</td> <td>2S_y</td> </tr> </tbody> </table> <p>表4-11 クラス2, 3配管の許容限界</p> <table border="1" data-bbox="854 642 1460 827"> <thead> <tr> <th rowspan="2">許容応力状態</th> <th colspan="2">許容限界</th> </tr> <tr> <th>一次一般膜応力</th> <th>一次応力 (曲げ応力を含む)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ⅢAS</td> <td>S_yと0.6S_uの小さい方。 ただし、オーステナイト系ステンレス鋼及び高ニッケル合金については1.2Sとしてもよい。</td> <td>S_y ただし、オーステナイト系ステンレス鋼及び高ニッケル合金については1.2Sとしてもよい。</td> </tr> </tbody> </table> <p>5. 強度評価方法 評価手法は、以下に示す解析法により、適用性に留意の上、規格及び基準類や既往の文献において適用が妥当とされる手法に基づき実施することを基本とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・FEM等を用いた解析法 ・定式化された評価式を用いた解析法 <p>「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド」を参照して、設計竜巻による荷重は地震荷重と同様に施設に作用する場合は、地震荷重と同様に外力として評価をするため、JEAG4601を適用可能とする。</p> <p>風圧力による荷重の影響を考慮する施設については、建築基準法施行令等に基づき風圧力による荷重を考慮し、設備の受圧面に対して等分布荷重として扱って良いことから、評価上高さの1/2又は荷重作用点より高い重心位置に集中荷重として作用するものとする。 設計竜巻による荷重が作用する場合に強度評価を行う施設のうち、強度評価方法として容器、配管及び建屋等の定式化された評価式を用いた解析法を以下に示す。ただし、以下に示す強度評価方法が適用できない施設及び</p>	許容応力状態	許容限界			一次一般膜応力	一次膜応力 +一次曲げ応力	一次+二次応力	ⅢAS	S _y と0.6S _u の小さい方。 ただし、オーステナイト系ステンレス鋼及び高ニッケル合金については1.2Sとする。	左欄の1.5倍の値	2S _y	許容応力状態	許容限界		一次一般膜応力	一次応力 (曲げ応力を含む)	ⅢAS	S _y と0.6S _u の小さい方。 ただし、オーステナイト系ステンレス鋼及び高ニッケル合金については1.2Sとしてもよい。	S _y ただし、オーステナイト系ステンレス鋼及び高ニッケル合金については1.2Sとしてもよい。	<p>表4-10 クラス2, 3容器の許容限界</p> <table border="1" data-bbox="1519 394 2125 579"> <thead> <tr> <th rowspan="2">許容応力状態</th> <th colspan="3">許容限界</th> </tr> <tr> <th>一次一般膜応力</th> <th>一次膜応力 +一次曲げ応力</th> <th>一次+二次応力</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ⅢAS</td> <td>S_yと0.6S_uの小さい方。 ただし、オーステナイト系ステンレス鋼及び高ニッケル合金については1.2Sとする。</td> <td>左欄の1.5倍の値</td> <td>2S_y</td> </tr> </tbody> </table> <p>表4-11 クラス2, 3配管の許容限界</p> <table border="1" data-bbox="1519 642 2125 827"> <thead> <tr> <th rowspan="2">許容応力状態</th> <th colspan="2">許容限界</th> </tr> <tr> <th>一次一般膜応力</th> <th>一次応力 (曲げ応力を含む)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ⅢAS</td> <td>S_yと0.6S_uの小さい方。 ただし、オーステナイト系ステンレス鋼及び高ニッケル合金については1.2Sとしてもよい。</td> <td>S_y ただし、オーステナイト系ステンレス鋼及び高ニッケル合金については1.2Sとしてもよい。</td> </tr> </tbody> </table> <p>5. 強度評価方法 評価手法は、以下に示す解析法により、適用性に留意の上、規格及び基準類や既往の文献において適用が妥当とされる手法に基づき実施することを基本とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・FEM等を用いた解析法 ・定式化された評価式を用いた解析法 <p>「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド」を参照して、設計竜巻による荷重は地震荷重と同様に施設に作用する場合は、地震荷重と同様に外力として評価をするため、JEAG4601を適用可能とする。</p> <p>風圧力による荷重の影響を考慮する施設については、建築基準法施行令等に基づき風圧力による荷重を考慮し、設備の受圧面に対して等分布荷重として扱って良いことから、評価上高さの1/2又は荷重作用点より高い重心位置に集中荷重として作用するものとする。 設計竜巻による荷重が作用する場合に強度評価を行う施設のうち、強度評価方法として容器、配管及び建屋等の定式化された評価式を用いた解析法を以下に示す。ただし、以下に示す強度評価方法が適用できない施設及び</p>	許容応力状態	許容限界			一次一般膜応力	一次膜応力 +一次曲げ応力	一次+二次応力	ⅢAS	S _y と0.6S _u の小さい方。 ただし、オーステナイト系ステンレス鋼及び高ニッケル合金については1.2Sとする。	左欄の1.5倍の値	2S _y	許容応力状態	許容限界		一次一般膜応力	一次応力 (曲げ応力を含む)	ⅢAS	S _y と0.6S _u の小さい方。 ただし、オーステナイト系ステンレス鋼及び高ニッケル合金については1.2Sとしてもよい。	S _y ただし、オーステナイト系ステンレス鋼及び高ニッケル合金については1.2Sとしてもよい。	<p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p>
許容応力状態	許容限界																																								
	一次一般膜応力	一次膜応力 +一次曲げ応力	一次+二次応力																																						
ⅢAS	S _y と0.6S _u の小さい方。 ただし、オーステナイト系ステンレス鋼及び高ニッケル合金については1.2Sとする。	左欄の1.5倍の値	2S _y																																						
許容応力状態	許容限界																																								
	一次一般膜応力	一次応力 (曲げ応力を含む)																																							
ⅢAS	S _y と0.6S _u の小さい方。 ただし、オーステナイト系ステンレス鋼及び高ニッケル合金については1.2Sとしてもよい。	S _y ただし、オーステナイト系ステンレス鋼及び高ニッケル合金については1.2Sとしてもよい。																																							
許容応力状態	許容限界																																								
	一次一般膜応力	一次膜応力 +一次曲げ応力	一次+二次応力																																						
ⅢAS	S _y と0.6S _u の小さい方。 ただし、オーステナイト系ステンレス鋼及び高ニッケル合金については1.2Sとする。	左欄の1.5倍の値	2S _y																																						
許容応力状態	許容限界																																								
	一次一般膜応力	一次応力 (曲げ応力を含む)																																							
ⅢAS	S _y と0.6S _u の小さい方。 ただし、オーステナイト系ステンレス鋼及び高ニッケル合金については1.2Sとしてもよい。	S _y ただし、オーステナイト系ステンレス鋼及び高ニッケル合金については1.2Sとしてもよい。																																							

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添 1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較																				
	<p>評価対象部位については、個別計算書にその強度評価方法を含めて記載する。</p> <p>5.1 建屋・構造物に関する評価式 5.1.1 鉄筋コンクリート造構造物 (1) 評価条件 a. 貫通限界厚さは、NEI07-13に示されている Degen 式を用いて算定する。Degen 式における貫入深さは、「タービンミサイル評価について（昭和52年7月20日原子炉安全専門審査会）」で用いられている修正 NDRC 式を用いて算定する。 b. 裏面剥離限界厚さは、NEI07-13に示されている Chang 式を用いて算定する。 c. 荷重及び応力は力学における標準式を用いて算定する。</p> <p>(2) 評価対象部位 評価対象部位及び評価内容を表5-1に示す。</p> <p style="text-align: center;">表5-1 評価対象部位及び評価内容</p> <table border="1" data-bbox="854 1207 1478 1438"> <thead> <tr> <th>評価対象部位</th> <th>応力等の状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>屋根スラブ</td> <td>・変形</td> </tr> <tr> <td>壁面</td> <td>・曲げ</td> </tr> <tr> <td>構造躯体</td> <td>・せん断</td> </tr> <tr> <td>スタッド</td> <td>・引張</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) 強度評価方法 a. 記号の定義 Degen 式による貫通限界厚さの算定に用いる記号を表5-2に、Chang 式による裏面剥離限界厚さの算定に用いる記号を表5-3に、力学における標準式による荷重及び応力の算定に用いる記号を表5-4に示す。</p>	評価対象部位	応力等の状態	屋根スラブ	・変形	壁面	・曲げ	構造躯体	・せん断	スタッド	・引張	<p>評価対象部位については、個別計算書にその強度評価方法を含めて記載する。</p> <p>5.1 建屋・構造物に関する評価式 5.1.1 鉄筋コンクリート造構造物 (1) 評価条件 a. 貫通限界厚さは、NEI07-13に示されている Degen 式を用いて算定する。Degen 式における貫入深さは、「タービンミサイル評価について（昭和52年7月20日原子炉安全専門審査会）」で用いられている修正 NDRC 式を用いて算定する。 b. 裏面剥離限界厚さは、NEI07-13に示されている Chang 式を用いて算定する。 c. 荷重及び応力は力学における標準式を用いて算定する。</p> <p>(2) 評価対象部位 評価対象部位及び評価内容を表5-1に示す。</p> <p style="text-align: center;">表5-1 評価対象部位及び評価内容</p> <table border="1" data-bbox="1525 1207 2148 1438"> <thead> <tr> <th>評価対象部位</th> <th>応力等の状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>屋根スラブ</td> <td>・変形</td> </tr> <tr> <td>壁面</td> <td>・曲げ</td> </tr> <tr> <td>構造躯体</td> <td>・せん断</td> </tr> <tr> <td>スタッド</td> <td>・引張</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) 強度評価方法 a. 記号の定義 Degen 式による貫通限界厚さの算定に用いる記号を表5-2に、Chang 式による裏面剥離限界厚さの算定に用いる記号を表5-3に、力学における標準式による荷重及び応力の算定に用いる記号を表5-4に示す。</p>	評価対象部位	応力等の状態	屋根スラブ	・変形	壁面	・曲げ	構造躯体	・せん断	スタッド	・引張	<p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p>
評価対象部位	応力等の状態																						
屋根スラブ	・変形																						
壁面	・曲げ																						
構造躯体	・せん断																						
スタッド	・引張																						
評価対象部位	応力等の状態																						
屋根スラブ	・変形																						
壁面	・曲げ																						
構造躯体	・せん断																						
スタッド	・引張																						

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添 1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較																																																																																																																																																				
	<p>表5-2 Degen式による貫通限界厚さの算定に用いる記号</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>単位</th> <th>定義</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>kgf/cm³</td> <td>設計飛来物直径密度 (D=W/d³)</td> </tr> <tr> <td>d</td> <td>cm</td> <td>設計飛来物直径</td> </tr> <tr> <td>e</td> <td>cm</td> <td>貫通限界厚さ</td> </tr> <tr> <td>F_c</td> <td>kgf/cm²</td> <td>コンクリートの設計基準強度</td> </tr> <tr> <td>N</td> <td>—</td> <td>設計飛来物の形状係数</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">V</td> <td rowspan="2">m/s</td> <td>壁面 設計飛来物の衝突速度（水平）</td> </tr> <tr> <td>屋根 設計飛来物の衝突速度（鉛直）</td> </tr> <tr> <td>W</td> <td>kgf</td> <td>設計飛来物重量</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>cm</td> <td>貫入深さ</td> </tr> <tr> <td>α_c</td> <td>—</td> <td>低減係数</td> </tr> </tbody> </table> <p>表5-3 Chang式による裏面剥離限界厚さの算定に用いる記号</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>単位</th> <th>定義</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>d</td> <td>cm</td> <td>設計飛来物直径</td> </tr> <tr> <td>f_c'</td> <td>kgf/cm²</td> <td>コンクリートの設計基準強度</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>cm</td> <td>裏面剥離限界厚さ</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">V</td> <td rowspan="2">m/s</td> <td>壁面 設計飛来物の衝突速度（水平）</td> </tr> <tr> <td>屋根 設計飛来物の衝突速度（鉛直）</td> </tr> <tr> <td>V₀</td> <td>m/s</td> <td>飛来物基準速度</td> </tr> <tr> <td>W</td> <td>kgf</td> <td>設計飛来物重量</td> </tr> <tr> <td>α_s</td> <td>—</td> <td>低減係数</td> </tr> </tbody> </table> <p>表5-4 力学における標準式による荷重及び応力の算定に用いる記号（1/2） （設計飛来物による衝撃荷重）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>単位</th> <th>定義</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>F_m</td> <td>N</td> <td>設計飛来物による衝撃荷重</td> </tr> <tr> <td>L₁</td> <td>m</td> <td>設計飛来物の最も短い辺の全長</td> </tr> <tr> <td>m</td> <td>kg</td> <td>設計飛来物質量</td> </tr> <tr> <td>V</td> <td>m/s</td> <td>設計飛来物の衝突速度（水平）</td> </tr> <tr> <td>τ</td> <td>s</td> <td>設計飛来物と被衝突体の接触時間</td> </tr> </tbody> </table>	記号	単位	定義	D	kgf/cm ³	設計飛来物直径密度 (D=W/d ³)	d	cm	設計飛来物直径	e	cm	貫通限界厚さ	F _c	kgf/cm ²	コンクリートの設計基準強度	N	—	設計飛来物の形状係数	V	m/s	壁面 設計飛来物の衝突速度（水平）	屋根 設計飛来物の衝突速度（鉛直）	W	kgf	設計飛来物重量	X	cm	貫入深さ	α _c	—	低減係数	記号	単位	定義	d	cm	設計飛来物直径	f _c '	kgf/cm ²	コンクリートの設計基準強度	S	cm	裏面剥離限界厚さ	V	m/s	壁面 設計飛来物の衝突速度（水平）	屋根 設計飛来物の衝突速度（鉛直）	V ₀	m/s	飛来物基準速度	W	kgf	設計飛来物重量	α _s	—	低減係数	記号	単位	定義	F _m	N	設計飛来物による衝撃荷重	L ₁	m	設計飛来物の最も短い辺の全長	m	kg	設計飛来物質量	V	m/s	設計飛来物の衝突速度（水平）	τ	s	設計飛来物と被衝突体の接触時間	<p>表5-2 Degen式による貫通限界厚さの算定に用いる記号</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>単位</th> <th>定義</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>kgf/cm³</td> <td>設計飛来物直径密度 (D=W/d³)</td> </tr> <tr> <td>d</td> <td>cm</td> <td>設計飛来物直径</td> </tr> <tr> <td>e</td> <td>cm</td> <td>貫通限界厚さ</td> </tr> <tr> <td>F_c</td> <td>kgf/cm²</td> <td>コンクリートの設計基準強度</td> </tr> <tr> <td>N</td> <td>—</td> <td>設計飛来物の形状係数</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">V</td> <td rowspan="2">m/s</td> <td>壁面 設計飛来物の衝突速度（水平）</td> </tr> <tr> <td>屋根 設計飛来物の衝突速度（鉛直）</td> </tr> <tr> <td>W</td> <td>kgf</td> <td>設計飛来物重量</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>cm</td> <td>貫入深さ</td> </tr> <tr> <td>α_c</td> <td>—</td> <td>低減係数</td> </tr> </tbody> </table> <p>表5-3 Chang式による裏面剥離限界厚さの算定に用いる記号</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>単位</th> <th>定義</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>d</td> <td>cm</td> <td>設計飛来物直径</td> </tr> <tr> <td>f_c'</td> <td>kgf/cm²</td> <td>コンクリートの設計基準強度</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>cm</td> <td>裏面剥離限界厚さ</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">V</td> <td rowspan="2">m/s</td> <td>壁面 設計飛来物の衝突速度（水平）</td> </tr> <tr> <td>屋根 設計飛来物の衝突速度（鉛直）</td> </tr> <tr> <td>V₀</td> <td>m/s</td> <td>飛来物基準速度</td> </tr> <tr> <td>W</td> <td>kgf</td> <td>設計飛来物重量</td> </tr> <tr> <td>α_s</td> <td>—</td> <td>低減係数</td> </tr> </tbody> </table> <p>表5-4 力学における標準式による荷重及び応力の算定に用いる記号（1/2） （設計飛来物による衝撃荷重）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>単位</th> <th>定義</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>F_m</td> <td>N</td> <td>設計飛来物による衝撃荷重</td> </tr> <tr> <td>L₁</td> <td>m</td> <td>設計飛来物の最も短い辺の全長</td> </tr> <tr> <td>m</td> <td>kg</td> <td>設計飛来物質量</td> </tr> <tr> <td>V</td> <td>m/s</td> <td>設計飛来物の衝突速度（水平）</td> </tr> <tr> <td>τ</td> <td>s</td> <td>設計飛来物と被衝突体の接触時間</td> </tr> </tbody> </table>	記号	単位	定義	D	kgf/cm ³	設計飛来物直径密度 (D=W/d ³)	d	cm	設計飛来物直径	e	cm	貫通限界厚さ	F _c	kgf/cm ²	コンクリートの設計基準強度	N	—	設計飛来物の形状係数	V	m/s	壁面 設計飛来物の衝突速度（水平）	屋根 設計飛来物の衝突速度（鉛直）	W	kgf	設計飛来物重量	X	cm	貫入深さ	α _c	—	低減係数	記号	単位	定義	d	cm	設計飛来物直径	f _c '	kgf/cm ²	コンクリートの設計基準強度	S	cm	裏面剥離限界厚さ	V	m/s	壁面 設計飛来物の衝突速度（水平）	屋根 設計飛来物の衝突速度（鉛直）	V ₀	m/s	飛来物基準速度	W	kgf	設計飛来物重量	α _s	—	低減係数	記号	単位	定義	F _m	N	設計飛来物による衝撃荷重	L ₁	m	設計飛来物の最も短い辺の全長	m	kg	設計飛来物質量	V	m/s	設計飛来物の衝突速度（水平）	τ	s	設計飛来物と被衝突体の接触時間	<p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p>
記号	単位	定義																																																																																																																																																					
D	kgf/cm ³	設計飛来物直径密度 (D=W/d ³)																																																																																																																																																					
d	cm	設計飛来物直径																																																																																																																																																					
e	cm	貫通限界厚さ																																																																																																																																																					
F _c	kgf/cm ²	コンクリートの設計基準強度																																																																																																																																																					
N	—	設計飛来物の形状係数																																																																																																																																																					
V	m/s	壁面 設計飛来物の衝突速度（水平）																																																																																																																																																					
		屋根 設計飛来物の衝突速度（鉛直）																																																																																																																																																					
W	kgf	設計飛来物重量																																																																																																																																																					
X	cm	貫入深さ																																																																																																																																																					
α _c	—	低減係数																																																																																																																																																					
記号	単位	定義																																																																																																																																																					
d	cm	設計飛来物直径																																																																																																																																																					
f _c '	kgf/cm ²	コンクリートの設計基準強度																																																																																																																																																					
S	cm	裏面剥離限界厚さ																																																																																																																																																					
V	m/s	壁面 設計飛来物の衝突速度（水平）																																																																																																																																																					
		屋根 設計飛来物の衝突速度（鉛直）																																																																																																																																																					
V ₀	m/s	飛来物基準速度																																																																																																																																																					
W	kgf	設計飛来物重量																																																																																																																																																					
α _s	—	低減係数																																																																																																																																																					
記号	単位	定義																																																																																																																																																					
F _m	N	設計飛来物による衝撃荷重																																																																																																																																																					
L ₁	m	設計飛来物の最も短い辺の全長																																																																																																																																																					
m	kg	設計飛来物質量																																																																																																																																																					
V	m/s	設計飛来物の衝突速度（水平）																																																																																																																																																					
τ	s	設計飛来物と被衝突体の接触時間																																																																																																																																																					
記号	単位	定義																																																																																																																																																					
D	kgf/cm ³	設計飛来物直径密度 (D=W/d ³)																																																																																																																																																					
d	cm	設計飛来物直径																																																																																																																																																					
e	cm	貫通限界厚さ																																																																																																																																																					
F _c	kgf/cm ²	コンクリートの設計基準強度																																																																																																																																																					
N	—	設計飛来物の形状係数																																																																																																																																																					
V	m/s	壁面 設計飛来物の衝突速度（水平）																																																																																																																																																					
		屋根 設計飛来物の衝突速度（鉛直）																																																																																																																																																					
W	kgf	設計飛来物重量																																																																																																																																																					
X	cm	貫入深さ																																																																																																																																																					
α _c	—	低減係数																																																																																																																																																					
記号	単位	定義																																																																																																																																																					
d	cm	設計飛来物直径																																																																																																																																																					
f _c '	kgf/cm ²	コンクリートの設計基準強度																																																																																																																																																					
S	cm	裏面剥離限界厚さ																																																																																																																																																					
V	m/s	壁面 設計飛来物の衝突速度（水平）																																																																																																																																																					
		屋根 設計飛来物の衝突速度（鉛直）																																																																																																																																																					
V ₀	m/s	飛来物基準速度																																																																																																																																																					
W	kgf	設計飛来物重量																																																																																																																																																					
α _s	—	低減係数																																																																																																																																																					
記号	単位	定義																																																																																																																																																					
F _m	N	設計飛来物による衝撃荷重																																																																																																																																																					
L ₁	m	設計飛来物の最も短い辺の全長																																																																																																																																																					
m	kg	設計飛来物質量																																																																																																																																																					
V	m/s	設計飛来物の衝突速度（水平）																																																																																																																																																					
τ	s	設計飛来物と被衝突体の接触時間																																																																																																																																																					

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添 1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較																																																																								
	<p>表5-4 力学における標準式による荷重及び応力の算定に用いる記号 (2/2) (屋根スラブのデッキプレート及びスタッド)</p> <table border="1" data-bbox="854 415 1478 814"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>単位</th> <th>定義</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>L</td> <td>m</td> <td>デッキプレートの支持スパン</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>kN・m</td> <td>設計竜巻による単位幅あたりの曲げモーメント (=Max {M₁, M₂})</td> </tr> <tr> <td>M₁</td> <td>kN・m</td> <td>支持スパン中央部における単位幅あたりの曲げモーメント</td> </tr> <tr> <td>M₂</td> <td>kN・m</td> <td>支持位置における単位幅あたりの曲げモーメント</td> </tr> <tr> <td>p</td> <td>mm</td> <td>スタッドの間隔</td> </tr> <tr> <td>Q</td> <td>kN/m</td> <td>デッキプレートに生じる単位幅のせん断力</td> </tr> <tr> <td>T</td> <td>kN</td> <td>スタッドに生じる引張力</td> </tr> <tr> <td>ω_d</td> <td>kN/m</td> <td>常時作用する荷重による単位幅あたりの荷重</td> </tr> <tr> <td>ω_T</td> <td>kN/m</td> <td>設計竜巻による単位幅あたりの荷重 (=Max {ω_{T1}, ω_{T2}})</td> </tr> <tr> <td>ω_{T1}</td> <td>kN/m</td> <td>複合荷重W_{T1}による単位幅あたりの荷重</td> </tr> <tr> <td>ω_{T2}</td> <td>kN/m</td> <td>複合荷重W_{T2}による単位幅あたりの荷重 (設計飛来物による 衝撃荷重W_{Sd}は考慮しない)</td> </tr> </tbody> </table> <p>b. 評価方法 (a) Degen 式による貫通限界厚さの算定 Degen 式を以下に示す。 1.52 ≤ X/d ≤ 13.42 の場合 $e = \alpha_e \cdot \{0.69 + 1.29 (X/d)\} \cdot d$ X/d ≤ 1.52 の場合 $e = \alpha_e \cdot \{2.2 (X/d) - 0.3 (X/d)^2\} \cdot d$ 修正 NDRC 式を以下に示す。 X/d ≤ 2.0 の場合 $X/d = 2 \left\{ \left(12145 / \sqrt{F_c} \right) \cdot N \cdot d^{0.2} \cdot D \cdot (V/1000)^{1.8} \right\}^{0.5}$ X/d ≥ 2.0 の場合 $X/d = \left(12145 / \sqrt{F_c} \right) \cdot N \cdot d^{0.2} \cdot D \cdot (V/1000)^{1.8} + 1$ (b) Chang 式による裏面剥離限界厚さの算定 Chang 式を以下に示す。</p>	記号	単位	定義	L	m	デッキプレートの支持スパン	M	kN・m	設計竜巻による単位幅あたりの曲げモーメント (=Max {M ₁ , M ₂ })	M ₁	kN・m	支持スパン中央部における単位幅あたりの曲げモーメント	M ₂	kN・m	支持位置における単位幅あたりの曲げモーメント	p	mm	スタッドの間隔	Q	kN/m	デッキプレートに生じる単位幅のせん断力	T	kN	スタッドに生じる引張力	ω _d	kN/m	常時作用する荷重による単位幅あたりの荷重	ω _T	kN/m	設計竜巻による単位幅あたりの荷重 (=Max {ω _{T1} , ω _{T2} })	ω _{T1}	kN/m	複合荷重W _{T1} による単位幅あたりの荷重	ω _{T2}	kN/m	複合荷重W _{T2} による単位幅あたりの荷重 (設計飛来物による 衝撃荷重W _{Sd} は考慮しない)	<p>表5-4 力学における標準式による荷重及び応力の算定に用いる記号 (2/2) (屋根スラブのデッキプレート及びスタッド)</p> <table border="1" data-bbox="1525 415 2148 814"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>単位</th> <th>定義</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>L</td> <td>m</td> <td>デッキプレートの支持スパン</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>kN・m</td> <td>設計竜巻による単位幅あたりの曲げモーメント (=Max {M₁, M₂})</td> </tr> <tr> <td>M₁</td> <td>kN・m</td> <td>支持スパン中央部における単位幅あたりの曲げモーメント</td> </tr> <tr> <td>M₂</td> <td>kN・m</td> <td>支持位置における単位幅あたりの曲げモーメント</td> </tr> <tr> <td>p</td> <td>mm</td> <td>スタッドの間隔</td> </tr> <tr> <td>Q</td> <td>kN/m</td> <td>デッキプレートに生じる単位幅のせん断力</td> </tr> <tr> <td>T</td> <td>kN</td> <td>スタッドに生じる引張力</td> </tr> <tr> <td>ω_d</td> <td>kN/m</td> <td>常時作用する荷重による単位幅あたりの荷重</td> </tr> <tr> <td>ω_T</td> <td>kN/m</td> <td>設計竜巻による単位幅あたりの荷重 (=Max {ω_{T1}, ω_{T2}})</td> </tr> <tr> <td>ω_{T1}</td> <td>kN/m</td> <td>複合荷重W_{T1}による単位幅あたりの荷重</td> </tr> <tr> <td>ω_{T2}</td> <td>kN/m</td> <td>複合荷重W_{T2}による単位幅あたりの荷重 (設計飛来物による 衝撃荷重W_{Sd}は考慮しない)</td> </tr> </tbody> </table> <p>b. 評価方法 (a) Degen 式による貫通限界厚さの算定 Degen 式を以下に示す。 1.52 ≤ X/d ≤ 13.42 の場合 $e = \alpha_e \cdot \{0.69 + 1.29 (X/d)\} \cdot d$ X/d ≤ 1.52 の場合 $e = \alpha_e \cdot \{2.2 (X/d) - 0.3 (X/d)^2\} \cdot d$ 修正 NDRC 式を以下に示す。 X/d ≤ 2.0 の場合 $X/d = 2 \left\{ \left(12145 / \sqrt{F_c} \right) \cdot N \cdot d^{0.2} \cdot D \cdot (V/1000)^{1.8} \right\}^{0.5}$ X/d ≥ 2.0 の場合 $X/d = \left(12145 / \sqrt{F_c} \right) \cdot N \cdot d^{0.2} \cdot D \cdot (V/1000)^{1.8} + 1$ (b) Chang 式による裏面剥離限界厚さの算定 Chang 式を以下に示す。</p>	記号	単位	定義	L	m	デッキプレートの支持スパン	M	kN・m	設計竜巻による単位幅あたりの曲げモーメント (=Max {M ₁ , M ₂ })	M ₁	kN・m	支持スパン中央部における単位幅あたりの曲げモーメント	M ₂	kN・m	支持位置における単位幅あたりの曲げモーメント	p	mm	スタッドの間隔	Q	kN/m	デッキプレートに生じる単位幅のせん断力	T	kN	スタッドに生じる引張力	ω _d	kN/m	常時作用する荷重による単位幅あたりの荷重	ω _T	kN/m	設計竜巻による単位幅あたりの荷重 (=Max {ω _{T1} , ω _{T2} })	ω _{T1}	kN/m	複合荷重W _{T1} による単位幅あたりの荷重	ω _{T2}	kN/m	複合荷重W _{T2} による単位幅あたりの荷重 (設計飛来物による 衝撃荷重W _{Sd} は考慮しない)	<p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p>
記号	単位	定義																																																																									
L	m	デッキプレートの支持スパン																																																																									
M	kN・m	設計竜巻による単位幅あたりの曲げモーメント (=Max {M ₁ , M ₂ })																																																																									
M ₁	kN・m	支持スパン中央部における単位幅あたりの曲げモーメント																																																																									
M ₂	kN・m	支持位置における単位幅あたりの曲げモーメント																																																																									
p	mm	スタッドの間隔																																																																									
Q	kN/m	デッキプレートに生じる単位幅のせん断力																																																																									
T	kN	スタッドに生じる引張力																																																																									
ω _d	kN/m	常時作用する荷重による単位幅あたりの荷重																																																																									
ω _T	kN/m	設計竜巻による単位幅あたりの荷重 (=Max {ω _{T1} , ω _{T2} })																																																																									
ω _{T1}	kN/m	複合荷重W _{T1} による単位幅あたりの荷重																																																																									
ω _{T2}	kN/m	複合荷重W _{T2} による単位幅あたりの荷重 (設計飛来物による 衝撃荷重W _{Sd} は考慮しない)																																																																									
記号	単位	定義																																																																									
L	m	デッキプレートの支持スパン																																																																									
M	kN・m	設計竜巻による単位幅あたりの曲げモーメント (=Max {M ₁ , M ₂ })																																																																									
M ₁	kN・m	支持スパン中央部における単位幅あたりの曲げモーメント																																																																									
M ₂	kN・m	支持位置における単位幅あたりの曲げモーメント																																																																									
p	mm	スタッドの間隔																																																																									
Q	kN/m	デッキプレートに生じる単位幅のせん断力																																																																									
T	kN	スタッドに生じる引張力																																																																									
ω _d	kN/m	常時作用する荷重による単位幅あたりの荷重																																																																									
ω _T	kN/m	設計竜巻による単位幅あたりの荷重 (=Max {ω _{T1} , ω _{T2} })																																																																									
ω _{T1}	kN/m	複合荷重W _{T1} による単位幅あたりの荷重																																																																									
ω _{T2}	kN/m	複合荷重W _{T2} による単位幅あたりの荷重 (設計飛来物による 衝撃荷重W _{Sd} は考慮しない)																																																																									

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添 1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較
	$S = 1.84 \cdot \alpha_s \cdot \left(\frac{V_0}{V}\right)^{0.13} \cdot \frac{\left(\frac{W \cdot V^2}{0.0980}\right)^{0.4}}{d^{0.2} \cdot f_c^{0.4}}$ <p>(c) 力学における標準式による荷重及び応力の算定 イ. 設計飛来物による衝撃荷重 $F_m = m \cdot V / \tau = m \cdot V^2 / L_1$</p> <p>ロ. デッキプレートに発生する単位幅あたりの曲げモーメント $M = \text{Max} \{M_1, M_2\}$</p> <p>ここで, $M_1 = \frac{9}{128}(\omega_T - \omega_d) \cdot L^2$ $M_2 = \frac{1}{8}(\omega_T - \omega_d) \cdot L^2$</p> <p>ハ. デッキプレートに発生する単位幅あたりのせん断力 $Q = \frac{5}{4}(\omega_T - \omega_d) \cdot L$</p> <p>ニ. スタッド1本あたりの発生引張力 $T = Q \cdot \frac{P}{1000}$</p> <p>ここで, $Q = \frac{\omega_T \cdot L}{2}$</p>	$S = 1.84 \cdot \alpha_s \cdot \left(\frac{V_0}{V}\right)^{0.13} \cdot \frac{\left(\frac{W \cdot V^2}{0.0980}\right)^{0.4}}{d^{0.2} \cdot f_c^{0.4}}$ <p>(c) 力学における標準式による荷重及び応力の算定 イ. 設計飛来物による衝撃荷重 $F_m = m \cdot V / \tau = m \cdot V^2 / L_1$</p> <p>ロ. デッキプレートに発生する単位幅あたりの曲げモーメント $M = \text{Max} \{M_1, M_2\}$</p> <p>ここで, $M_1 = \frac{9}{128}(\omega_T - \omega_d) \cdot L^2$ $M_2 = \frac{1}{8}(\omega_T - \omega_d) \cdot L^2$</p> <p>ハ. デッキプレートに発生する単位幅あたりのせん断力 $Q = \frac{5}{4}(\omega_T - \omega_d) \cdot L$</p> <p>ニ. スタッド1本あたりの発生引張力 $T = Q \cdot \frac{P}{1000}$</p> <p>ここで, $Q = \frac{\omega_T \cdot L}{2}$</p>	<p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添 1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）




島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較																																																																																																																		
	<p>5.1.2 主排気筒</p> <p>(1) 評価条件</p> <p>主排気筒の強度評価を行う場合、以下の条件に従うものとする。</p> <p>a. 主排気筒は筒身と鉄塔が一体となって構成されるため、施設全体で風圧力による一様な荷重を受けるモデルとして評価を行う。この際、設計竜巻による設計飛来物の衝撃荷重は鉄塔の部材を損傷させたモデルとして考慮することとし、$W_M=0$とする。</p> <p>主排気筒のモデル図を図5-1 及び5-2に示す。</p> <p>b. 計算に用いる寸法は公称値を使用する。</p> <p>(2) 評価対象部位</p> <p>評価対象部位及び評価内容を表5-5に示す。</p> <table border="1" data-bbox="854 1003 1466 1184"> <caption>表5-5 評価対象部位及び評価内容</caption> <thead> <tr> <th>評価対象部位</th> <th>評価内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>鉄塔部</td> <td>・組合せ（圧縮+曲げ）</td> </tr> <tr> <td>基礎</td> <td>・引張 ・せん断 ・曲げ ・圧縮</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) 強度評価方法</p> <p>a. 記号の定義</p> <p>主排気筒の強度評価に用いる記号を表5-6に示す。</p> <table border="1" data-bbox="869 1455 1448 1850"> <caption>表5-6 主排気筒の強度評価に用いる記号</caption> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>単位</th> <th>定義</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>f_b</td> <td>N/mm²</td> <td>鋼材の曲げ材料強度</td> </tr> <tr> <td>f_c</td> <td>N/mm²</td> <td>鋼材の圧縮材料強度</td> </tr> <tr> <td>σ_b</td> <td>N/mm²</td> <td>鋼材の曲げ応力度</td> </tr> <tr> <td>σ_c</td> <td>N/mm²</td> <td>鋼材の平均圧縮応力度</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>mm²</td> <td>断面積</td> </tr> <tr> <td>Z</td> <td>mm³</td> <td>断面係数</td> </tr> <tr> <td>σ_{t1}</td> <td>N/mm²</td> <td>鉄塔の引張応力度</td> </tr> <tr> <td>T_n</td> <td>kN</td> <td>鉄塔部基礎ボルト1本当たりの引張力</td> </tr> <tr> <td>σ_t</td> <td>N/mm²</td> <td>鋼材の引張応力度</td> </tr> <tr> <td>f_{ts}</td> <td>N/mm²</td> <td>鋼材の引張材料強度</td> </tr> <tr> <td>n</td> <td>本</td> <td>鉄塔部基礎ボルトの本数</td> </tr> <tr> <td>A_n</td> <td>mm²</td> <td>鉄塔部基礎ボルトのねじ部有効断面積</td> </tr> <tr> <td>Q_n</td> <td>kN</td> <td>鉄塔部基礎ボルト1本当たりのせん断力</td> </tr> <tr> <td>τ</td> <td>N/mm²</td> <td>せん断応力度</td> </tr> <tr> <td>f_s</td> <td>N/mm²</td> <td>鋼材のせん断材料強度</td> </tr> </tbody> </table>	評価対象部位	評価内容	鉄塔部	・組合せ（圧縮+曲げ）	基礎	・引張 ・せん断 ・曲げ ・ 圧縮	記号	単位	定義	f_b	N/mm ²	鋼材の曲げ材料強度	f_c	N/mm ²	鋼材の圧縮材料強度	σ_b	N/mm ²	鋼材の曲げ応力度	σ_c	N/mm ²	鋼材の平均圧縮応力度	A	mm ²	断面積	Z	mm ³	断面係数	σ_{t1}	N/mm ²	鉄塔の引張応力度	T_n	kN	鉄塔部基礎ボルト1本当たりの引張力	σ_t	N/mm ²	鋼材の引張応力度	f_{ts}	N/mm ²	鋼材の引張材料強度	n	本	鉄塔部基礎ボルトの本数	A_n	mm ²	鉄塔部基礎ボルトのねじ部有効断面積	Q_n	kN	鉄塔部基礎ボルト1本当たりのせん断力	τ	N/mm ²	せん断応力度	f_s	N/mm ²	鋼材のせん断材料強度	<p>5.1.2 主排気筒</p> <p>(1) 評価条件</p> <p>5号機主排気筒の強度評価を行う場合、以下の条件に従うものとする。</p> <p>a. 5号機主排気筒は筒身と鉄塔が一体となって構成されるため、施設全体で風圧力による一様な荷重を受けるモデルとして評価を行う。この際、設計竜巻による設計飛来物の衝撃荷重は鉄塔の部材を損傷させたモデルとして考慮することとし、$W_M=0$とする。</p> <p>5号機主排気筒のモデル図を図5-1に示す。</p> <p>b. 計算に用いる寸法は公称値を使用する。</p> <p>(2) 評価対象部位</p> <p>評価対象部位及び評価内容を表5-5に示す。</p> <table border="1" data-bbox="1525 1003 2136 1184"> <caption>表5-5 評価対象部位及び評価内容</caption> <thead> <tr> <th>評価対象部位</th> <th>評価内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>鉄塔部</td> <td>・組合せ（圧縮+曲げ）</td> </tr> <tr> <td>基礎</td> <td>・引張 ・せん断 ・曲げ</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) 強度評価方法</p> <p>a. 記号の定義</p> <p>5号機主排気筒の強度評価に用いる記号を表5-6に示す。</p> <table border="1" data-bbox="1555 1434 2101 1850"> <caption>表5-6 5号機主排気筒の強度評価に用いる記号</caption> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>単位</th> <th>定義</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>f_b</td> <td>N/mm²</td> <td>鋼材の曲げ材料強度</td> </tr> <tr> <td>f_c</td> <td>N/mm²</td> <td>鋼材の圧縮材料強度</td> </tr> <tr> <td>σ_b</td> <td>N/mm²</td> <td>鋼材の曲げ応力度</td> </tr> <tr> <td>σ_c</td> <td>N/mm²</td> <td>鋼材の平均圧縮応力度</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>mm²</td> <td>断面積</td> </tr> <tr> <td>Z</td> <td>mm³</td> <td>塑性断面係数</td> </tr> <tr> <td>σ_{t1}</td> <td>N/mm²</td> <td>鉄塔の引張応力度</td> </tr> <tr> <td>T_n</td> <td>kN</td> <td>アンカーボルト1本当たりの引張力</td> </tr> <tr> <td>σ_t</td> <td>N/mm²</td> <td>アンカーボルトの引張応力度</td> </tr> <tr> <td>f_{ts}</td> <td>N/mm²</td> <td>鋼材の引張材料強度</td> </tr> <tr> <td>n</td> <td>本</td> <td>アンカーボルトの本数</td> </tr> <tr> <td>A_n</td> <td>mm²</td> <td>アンカーボルトのねじ部有効断面積</td> </tr> <tr> <td>Q_n</td> <td>kN</td> <td>アンカーボルト1本当たりのせん断力</td> </tr> <tr> <td>τ</td> <td>N/mm²</td> <td>せん断応力度</td> </tr> <tr> <td>f_s</td> <td>N/mm²</td> <td>鋼材、コンクリートのせん断材料強度</td> </tr> <tr> <td>a_s</td> <td>mm²</td> <td>必要鉄筋量</td> </tr> <tr> <td>a_o</td> <td>mm²</td> <td>実配筋量</td> </tr> </tbody> </table>	評価対象部位	評価内容	鉄塔部	・組合せ（圧縮+曲げ）	基礎	・引張 ・せん断 ・曲げ	記号	単位	定義	f_b	N/mm ²	鋼材の曲げ材料強度	f_c	N/mm ²	鋼材の圧縮材料強度	σ_b	N/mm ²	鋼材の曲げ応力度	σ_c	N/mm ²	鋼材の平均圧縮応力度	A	mm ²	断面積	Z	mm ³	塑性断面係数	σ_{t1}	N/mm ²	鉄塔の引張応力度	T_n	kN	アンカーボルト1本当たりの引張力	σ_t	N/mm ²	アンカーボルトの引張応力度	f_{ts}	N/mm ²	鋼材の引張材料強度	n	本	アンカーボルトの本数	A_n	mm ²	アンカーボルトのねじ部有効断面積	Q_n	kN	アンカーボルト1本当たりのせん断力	τ	N/mm ²	せん断応力度	f_s	N/mm ²	鋼材、コンクリートのせん断材料強度	a_s	mm ²	必要鉄筋量	a_o	mm ²	実配筋量	<ul style="list-style-type: none"> ・プラント固有条件の差異（相違No.③） ・構造上の差異（基礎構造の違い） ・プラント固有条件の差異（相違No.③） ・構造上の差異（基礎構造の違い）
評価対象部位	評価内容																																																																																																																				
鉄塔部	・組合せ（圧縮+曲げ）																																																																																																																				
基礎	・引張 ・せん断 ・曲げ ・ 圧縮																																																																																																																				
記号	単位	定義																																																																																																																			
f_b	N/mm ²	鋼材の曲げ材料強度																																																																																																																			
f_c	N/mm ²	鋼材の圧縮材料強度																																																																																																																			
σ_b	N/mm ²	鋼材の曲げ応力度																																																																																																																			
σ_c	N/mm ²	鋼材の平均圧縮応力度																																																																																																																			
A	mm ²	断面積																																																																																																																			
Z	mm ³	断面係数																																																																																																																			
σ_{t1}	N/mm ²	鉄塔の引張応力度																																																																																																																			
T_n	kN	鉄塔部基礎ボルト1本当たりの引張力																																																																																																																			
σ_t	N/mm ²	鋼材の引張応力度																																																																																																																			
f_{ts}	N/mm ²	鋼材の引張材料強度																																																																																																																			
n	本	鉄塔部基礎ボルトの本数																																																																																																																			
A_n	mm ²	鉄塔部基礎ボルトのねじ部有効断面積																																																																																																																			
Q_n	kN	鉄塔部基礎ボルト1本当たりのせん断力																																																																																																																			
τ	N/mm ²	せん断応力度																																																																																																																			
f_s	N/mm ²	鋼材のせん断材料強度																																																																																																																			
評価対象部位	評価内容																																																																																																																				
鉄塔部	・組合せ（圧縮+曲げ）																																																																																																																				
基礎	・引張 ・せん断 ・曲げ																																																																																																																				
記号	単位	定義																																																																																																																			
f_b	N/mm ²	鋼材の曲げ材料強度																																																																																																																			
f_c	N/mm ²	鋼材の圧縮材料強度																																																																																																																			
σ_b	N/mm ²	鋼材の曲げ応力度																																																																																																																			
σ_c	N/mm ²	鋼材の平均圧縮応力度																																																																																																																			
A	mm ²	断面積																																																																																																																			
Z	mm ³	塑性断面係数																																																																																																																			
σ_{t1}	N/mm ²	鉄塔の引張応力度																																																																																																																			
T_n	kN	アンカーボルト1本当たりの引張力																																																																																																																			
σ_t	N/mm ²	アンカーボルトの引張応力度																																																																																																																			
f_{ts}	N/mm ²	鋼材の引張材料強度																																																																																																																			
n	本	アンカーボルトの本数																																																																																																																			
A_n	mm ²	アンカーボルトのねじ部有効断面積																																																																																																																			
Q_n	kN	アンカーボルト1本当たりのせん断力																																																																																																																			
τ	N/mm ²	せん断応力度																																																																																																																			
f_s	N/mm ²	鋼材、コンクリートのせん断材料強度																																																																																																																			
a_s	mm ²	必要鉄筋量																																																																																																																			
a_o	mm ²	実配筋量																																																																																																																			

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添 1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較
	<p>b. 計算モデル</p>  <p>図5-1 6号機主排気筒の計算モデル図</p>  <p>図5-2 7号機主排気筒の計算モデル図</p> <p>c. 評価方法 (a) 応力評価方法 主排気筒について、3次元 FEM を用いた弾性応力解析を実施する。</p>	<p>b. 計算モデル</p>  <p>図5-1 5号機主排気筒の計算モデル図</p> <p>c. 評価方法 (a) 応力評価方法 5号機主排気筒について、3次元 FEM を用いた弾性応力解析を実施する。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・プラント固有条件の差異（相違 No. ③） ・プラント固有条件の差異（相違 No. ③） ・プラント固有条件の差異（相違 No. ③）

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添 1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較
	<p>(b) 断面の評価方法 主排気筒の断面の評価に用いる応力は、3次元FEMモデルを用いた応力解析により得られた各荷重による断面力（軸力、曲げモーメント、せん断力）を組み合わせることにより算定する。</p> <p>イ. 鉄塔主要部材に対する断面の評価方法 (イ) 応力検定 機能維持検討時の応力に対する断面算定は、「建築基準法施行令第90条、第96条」及び「平13国交告第1024号」に準拠して行う。</p> <p>・ 組合せ（圧縮＋曲げ） $\frac{\sigma_c}{f_c} + \frac{\sigma_b}{f_b} \leq 1$</p> <p>・ <u>曲げ</u>、引張 $\frac{\sigma_t}{f_{ts}} \leq 1$</p> <p>・ せん断 $\frac{\tau}{f_s} \leq 1$</p> <p>・ <u>圧縮</u> $\frac{\sigma_c}{f_c} \leq 1$</p>	<p>(b) 断面の評価方法 <u>5号機</u>主排気筒の断面の評価に用いる応力は、3次元FEMモデルを用いた応力解析により得られた各荷重による断面力（軸力、曲げモーメント、せん断力）を組み合わせることにより算定する。</p> <p>イ. 鉄塔主要部材に対する断面の評価方法 (イ) 応力検定 機能維持検討時の応力に対する断面算定は、「建築基準法施行令第90条、第96条」及び「平13国交告第1024号」に準拠して行う。</p> <p>・ 組合せ（圧縮＋曲げ） $\frac{\sigma_c}{f_c} + \frac{\sigma_b}{f_b} \leq 1$</p> <p>・ 引張 $\frac{\sigma_t}{f_{ts}} \leq 1$</p> <p>・ <u>曲げ</u> $\frac{a_t}{a_0} \leq 1$</p> <p>・ せん断 $\frac{\tau}{f_s} \leq 1$</p>	<p>・ プラント固有条件の差異（相違No.③）</p> <p>・ 構造上の差異（基礎構造の違い） K67 主排気筒：基礎立ち上がり K5 主排気筒：フーチング基礎</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添 1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較
	<p>(ロ) 機能維持検討時に対する材料強度 機能維持検討時は、「平12建告第2464号」に準拠し、材料強度F値を1.1倍した値を用いて算出した許容応力度に対して、部材に発生する応力が超えないことを確認する。</p> <p>5.2 機器・配管系に関する評価式</p>	<p>(ロ) 機能維持検討時に対する材料強度 機能維持検討時は、「平12建告第2464号」に準拠し、材料強度F値を1.1倍した値を用いて算出した許容応力度に対して、部材に発生する応力が超えないことを確認する。</p> <p>5.2 機器・配管系に関する評価式</p>	<p>・差異なし</p> <p>【島根との差異】評価対象施設の差異</p> <p>・差異なし 【島根との差異】衝突評価についてはK6軽油タンクのみのため、軽油タンクの項目に記載。</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添 1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較
	<p>5.2.1 軽油タンク</p> <p>(1) 評価条件 軽油タンクの強度評価を行う場合、以下の条件に従うものとする。</p> <p>a. 貫通計算においては、評価対象部位に設計飛来物が衝突した際に跳ね返らず、貫入するものとして評価する。</p> <p>b. 設計竜巻の風圧力による荷重、設計飛来物による衝撃荷重、水頭圧及び自重に対する、胴板及び基礎ボルトの構造強度を1質点系モデルとして計算を行う。ここで、風荷重の作用点は胴板高さの1/2とし、設計飛来物による衝撃荷重の作用点は胴板最上部とする。 軽油タンクのモデル図を図5-3に示す。</p> <p>c. 自重については、設計荷重の抗力として作用する場合は質量が小さい方が安全側の評価となることから、基礎ボルトの構造強度評価においては、空重量による評価を実施する。</p>	<p>5.2.1 軽油タンク</p> <p>(1) 評価条件 軽油タンクの強度評価を行う場合、以下の条件に従うものとする。</p> <p>a. 貫通計算においては、評価対象部位に設計飛来物が衝突した際に跳ね返らず、貫入するものとして評価する。</p> <p>b. 設計竜巻の風圧力による荷重、設計飛来物による衝撃荷重、水頭圧及び自重に対する、胴板及び基礎ボルトの構造強度を1質点系モデルとして計算を行う。ここで、風荷重の作用点は胴板高さの1/2とし、設計飛来物による衝撃荷重の作用点は胴板最上部とする。 軽油タンクのモデル図を図5-2に示す。</p> <p>c. 自重については、設計荷重の抗力として作用する場合は質量が小さい方が安全側の評価となることから、基礎ボルトの構造強度評価においては、空重量による評価を実施する。</p>	<p>・差異なし 【島根との差異】設備構成の差異（6号機と同形状・同型設備はなく文章構成の参考として記載）</p> <p>・図番号の差異</p> <p>・差異なし</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添 1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較																
	<p>d. 計算に用いる寸法は公称値を使用する。</p> <p>(2) 評価対象部位 評価対象部位及び評価内容を表5-7に示す。</p> <p>表5-7 評価対象部位及び評価内容</p> <table border="1" data-bbox="848 1110 1466 1434"> <thead> <tr> <th>評価対象部位</th> <th>応力等の状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>屋根板</td> <td>・変形</td> </tr> <tr> <td>胴板</td> <td>・変形 ・一次一般膜 ・組合せ ・座屈</td> </tr> <tr> <td>基礎ボルト</td> <td>・引張 ・せん断 ・組合せ</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) 強度評価方法 a. 記号の定義 軽油タンクの衝突評価に用いる記号を表5-8に、強度評価に用いる記号を表5-9に示す。</p>	評価対象部位	応力等の状態	屋根板	・変形	胴板	・変形 ・一次一般膜 ・組合せ ・座屈	基礎ボルト	・引張 ・せん断 ・組合せ	<p>d. 計算に用いる寸法は公称値を使用する。</p> <p>(2) 評価対象部位 評価対象部位及び評価内容を表5-7に示す。</p> <p>表5-7 評価対象部位及び評価内容</p> <table border="1" data-bbox="1519 1110 2136 1434"> <thead> <tr> <th>評価対象部位</th> <th>応力等の状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>屋根板</td> <td>・変形</td> </tr> <tr> <td>胴板</td> <td>・変形 ・一次一般膜 ・組合せ ・座屈</td> </tr> <tr> <td>基礎ボルト</td> <td>・引張 ・せん断 ・組合せ</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) 強度評価方法 a. 記号の定義 軽油タンクの衝突評価に用いる記号を表5-8に、強度評価に用いる記号を表5-9に示す。</p>	評価対象部位	応力等の状態	屋根板	・変形	胴板	・変形 ・一次一般膜 ・組合せ ・座屈	基礎ボルト	・引張 ・せん断 ・組合せ	<p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p>
評価対象部位	応力等の状態																		
屋根板	・変形																		
胴板	・変形 ・一次一般膜 ・組合せ ・座屈																		
基礎ボルト	・引張 ・せん断 ・組合せ																		
評価対象部位	応力等の状態																		
屋根板	・変形																		
胴板	・変形 ・一次一般膜 ・組合せ ・座屈																		
基礎ボルト	・引張 ・せん断 ・組合せ																		

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添 1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）



島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	<p>表5-8 軽油タンクの衝突評価に用いる記号</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>単位</th> <th>定義</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A</td><td>mm²</td><td>設計飛来物の諸元から算出される等価面積</td></tr> <tr><td>d</td><td>m</td><td>設計飛来物が衝突する衝突断面の等価直径</td></tr> <tr><td>K</td><td>—</td><td>鋼板の材質に関する係数</td></tr> <tr><td>m</td><td>kg</td><td>設計飛来物の質量</td></tr> <tr><td>T</td><td>m</td><td>貫通限界厚さ</td></tr> <tr><td>v</td><td>m/s</td><td>設計飛来物の衝突速度</td></tr> <tr><td>π</td><td>—</td><td>円周率</td></tr> </tbody> </table> <p>表5-9 軽油タンクの強度評価に用いる記号 (1/2)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>単位</th> <th>定義</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A_b</td><td>mm²</td><td>基礎ボルト呼び径断面積</td></tr> <tr><td>C_c</td><td>—</td><td>基礎ボルト計算における係数</td></tr> <tr><td>C_t</td><td>—</td><td>基礎ボルト計算における係数</td></tr> <tr><td>D_c</td><td>mm</td><td>基礎ボルト中心円直径</td></tr> <tr><td>D_i</td><td>mm</td><td>胴内径</td></tr> <tr><td>D_{b i}</td><td>mm</td><td>ベースプレート内径</td></tr> <tr><td>D_{b o}</td><td>mm</td><td>ベースプレート外径</td></tr> <tr><td>e</td><td>—</td><td>基礎ボルト計算における係数</td></tr> <tr><td>F_c</td><td>N</td><td>基礎に作用する圧縮力</td></tr> <tr><td>F_t</td><td>N</td><td>基礎ボルトに作用する引張力</td></tr> <tr><td>g</td><td>m/s²</td><td>重力加速度</td></tr> <tr><td>H_h</td><td>mm</td><td>液面高さ</td></tr> <tr><td>k</td><td>—</td><td>基礎ボルト計算における中立軸の荷重係数</td></tr> <tr><td>ℓ_g</td><td>mm</td><td>胴板高さの1/2+底板</td></tr> <tr><td>ℓ_M</td><td>mm</td><td>胴板最上部の高さ</td></tr> <tr><td>ℓ₁, ℓ₂</td><td>mm</td><td>基礎ボルト計算における中立軸から荷重作用点までの距離</td></tr> <tr><td>M_{T2}</td><td>N・mm</td><td>設計竜巻による複合荷重により作用するモーメント</td></tr> <tr><td>m_e</td><td>kg</td><td>空質量</td></tr> </tbody> </table> <p>表5-9 軽油タンクの強度評価に用いる記号 (2/2)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>単位</th> <th>定義</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>n</td><td>—</td><td>基礎ボルト本数</td></tr> <tr><td>s</td><td>—</td><td>基礎ボルトと基礎の縦弾性係数比</td></tr> <tr><td>t</td><td>mm</td><td>胴板厚</td></tr> <tr><td>t₁</td><td>mm</td><td>基礎ボルト面積相当板幅</td></tr> <tr><td>t₂</td><td>mm</td><td>圧縮側基礎相当幅</td></tr> <tr><td>W_M</td><td>N</td><td>設計飛来物による衝撃荷重</td></tr> <tr><td>W_w</td><td>N</td><td>設計竜巻の風圧力による荷重</td></tr> <tr><td>W_{T2}</td><td>N</td><td>設計竜巻による複合荷重 (W_{T2}=W_w+W_M)</td></tr> <tr><td>z</td><td>—</td><td>基礎ボルト計算における係数</td></tr> <tr><td>α_z</td><td>rad</td><td>基礎ボルト計算における中立軸を定める角度</td></tr> <tr><td>π</td><td>—</td><td>円周率</td></tr> <tr><td>ρ</td><td>—</td><td>軽油の比重</td></tr> <tr><td>σ₁</td><td>MPa</td><td>胴に生じる組合せ一次応力</td></tr> <tr><td>σ_b</td><td>MPa</td><td>基礎ボルトに生じる引張応力</td></tr> <tr><td>σ_c</td><td>MPa</td><td>基礎に生じる圧縮応力</td></tr> <tr><td>σ_s</td><td>MPa</td><td>胴に生じる軸方向応力の和</td></tr> <tr><td>σ_{s z}</td><td>MPa</td><td>自重（空質量）により胴に生じる軸方向応力</td></tr> <tr><td>σ_{s t}</td><td>MPa</td><td>設計竜巻による胴に生じる軸方向応力</td></tr> <tr><td>σ_{s b}</td><td>MPa</td><td>曲げモーメントにより生じる圧縮応力</td></tr> <tr><td>σ_{s c}</td><td>MPa</td><td>軸圧縮荷重により生じる圧縮応力</td></tr> <tr><td>σ_φ</td><td>MPa</td><td>胴に生じる周方向応力の和</td></tr> <tr><td>σ_{φ 1}</td><td>MPa</td><td>静水頭により胴に生じる周方向応力</td></tr> <tr><td>τ</td><td>MPa</td><td>設計竜巻により胴に生じるせん断応力</td></tr> <tr><td>τ_b</td><td>MPa</td><td>基礎ボルトに生じるせん断応力</td></tr> </tbody> </table>	記号	単位	定義	A	mm ²	設計飛来物の諸元から算出される等価面積	d	m	設計飛来物が衝突する衝突断面の等価直径	K	—	鋼板の材質に関する係数	m	kg	設計飛来物の質量	T	m	貫通限界厚さ	v	m/s	設計飛来物の衝突速度	π	—	円周率	記号	単位	定義	A _b	mm ²	基礎ボルト呼び径断面積	C _c	—	基礎ボルト計算における係数	C _t	—	基礎ボルト計算における係数	D _c	mm	基礎ボルト中心円直径	D _i	mm	胴内径	D _{b i}	mm	ベースプレート内径	D _{b o}	mm	ベースプレート外径	e	—	基礎ボルト計算における係数	F _c	N	基礎に作用する圧縮力	F _t	N	基礎ボルトに作用する引張力	g	m/s ²	重力加速度	H _h	mm	液面高さ	k	—	基礎ボルト計算における中立軸の荷重係数	ℓ _g	mm	胴板高さの1/2+底板	ℓ _M	mm	胴板最上部の高さ	ℓ ₁ , ℓ ₂	mm	基礎ボルト計算における中立軸から荷重作用点までの距離	M _{T2}	N・mm	設計竜巻による複合荷重により作用するモーメント	m _e	kg	空質量	記号	単位	定義	n	—	基礎ボルト本数	s	—	基礎ボルトと基礎の縦弾性係数比	t	mm	胴板厚	t ₁	mm	基礎ボルト面積相当板幅	t ₂	mm	圧縮側基礎相当幅	W _M	N	設計飛来物による衝撃荷重	W _w	N	設計竜巻の風圧力による荷重	W _{T2}	N	設計竜巻による複合荷重 (W _{T2} =W _w +W _M)	z	—	基礎ボルト計算における係数	α _z	rad	基礎ボルト計算における中立軸を定める角度	π	—	円周率	ρ	—	軽油の比重	σ ₁	MPa	胴に生じる組合せ一次応力	σ _b	MPa	基礎ボルトに生じる引張応力	σ _c	MPa	基礎に生じる圧縮応力	σ _s	MPa	胴に生じる軸方向応力の和	σ _{s z}	MPa	自重（空質量）により胴に生じる軸方向応力	σ _{s t}	MPa	設計竜巻による胴に生じる軸方向応力	σ _{s b}	MPa	曲げモーメントにより生じる圧縮応力	σ _{s c}	MPa	軸圧縮荷重により生じる圧縮応力	σ _φ	MPa	胴に生じる周方向応力の和	σ _{φ 1}	MPa	静水頭により胴に生じる周方向応力	τ	MPa	設計竜巻により胴に生じるせん断応力	τ _b	MPa	基礎ボルトに生じるせん断応力	<p>表5-8 軽油タンクの衝突評価に用いる記号</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>単位</th> <th>定義</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A</td><td>mm²</td><td>設計飛来物の諸元から算出される等価面積</td></tr> <tr><td>d</td><td>m</td><td>設計飛来物が衝突する衝突断面の等価直径</td></tr> <tr><td>K</td><td>—</td><td>鋼板の材質に関する係数</td></tr> <tr><td>m</td><td>kg</td><td>設計飛来物の質量</td></tr> <tr><td>T</td><td>m</td><td>貫通限界厚さ</td></tr> <tr><td>v</td><td>m/s</td><td>設計飛来物の衝突速度</td></tr> <tr><td>π</td><td>—</td><td>円周率</td></tr> </tbody> </table> <p>表5-9 軽油タンクの強度評価に用いる記号 (1/2)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>単位</th> <th>定義</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A_b</td><td>mm²</td><td>基礎ボルト呼び径断面積</td></tr> <tr><td>C_c</td><td>—</td><td>基礎ボルト計算における係数</td></tr> <tr><td>C_t</td><td>—</td><td>基礎ボルト計算における係数</td></tr> <tr><td>D_c</td><td>mm</td><td>基礎ボルト中心円直径</td></tr> <tr><td>D_i</td><td>mm</td><td>胴内径</td></tr> <tr><td>D_{b i}</td><td>mm</td><td>ベースプレート内径</td></tr> <tr><td>D_{b o}</td><td>mm</td><td>ベースプレート外径</td></tr> <tr><td>e</td><td>—</td><td>基礎ボルト計算における係数</td></tr> <tr><td>F_c</td><td>N</td><td>基礎に作用する圧縮力</td></tr> <tr><td>F_t</td><td>N</td><td>基礎ボルトに作用する引張力</td></tr> <tr><td>g</td><td>m/s²</td><td>重力加速度</td></tr> <tr><td>H_h</td><td>mm</td><td>液面高さ</td></tr> <tr><td>k</td><td>—</td><td>基礎ボルト計算における中立軸の荷重係数</td></tr> <tr><td>ℓ_g</td><td>mm</td><td>胴板高さの1/2+底板</td></tr> <tr><td>ℓ_M</td><td>mm</td><td>胴板最上部の高さ</td></tr> <tr><td>ℓ₁, ℓ₂</td><td>mm</td><td>基礎ボルト計算における中立軸から荷重作用点までの距離</td></tr> <tr><td>M_{T2}</td><td>N・mm</td><td>設計竜巻による複合荷重により作用するモーメント</td></tr> <tr><td>m_e</td><td>kg</td><td>空質量</td></tr> </tbody> </table> <p>表5-9 軽油タンクの強度評価に用いる記号 (2/2)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>単位</th> <th>定義</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>n</td><td>—</td><td>基礎ボルト本数</td></tr> <tr><td>s</td><td>—</td><td>基礎ボルトと基礎の縦弾性係数比</td></tr> <tr><td>t</td><td>mm</td><td>胴板厚</td></tr> <tr><td>t₁</td><td>mm</td><td>基礎ボルト面積相当板幅</td></tr> <tr><td>t₂</td><td>mm</td><td>圧縮側基礎相当幅</td></tr> <tr><td>W_M</td><td>N</td><td>設計飛来物による衝撃荷重</td></tr> <tr><td>W_w</td><td>N</td><td>設計竜巻の風圧力による荷重</td></tr> <tr><td>W_{T2}</td><td>N</td><td>設計竜巻による複合荷重 (W_{T2}=W_w+W_M)</td></tr> <tr><td>z</td><td>—</td><td>基礎ボルト計算における係数</td></tr> <tr><td>α_z</td><td>rad</td><td>基礎ボルト計算における中立軸を定める角度</td></tr> <tr><td>π</td><td>—</td><td>円周率</td></tr> <tr><td>ρ</td><td>—</td><td>軽油の比重</td></tr> <tr><td>σ₁</td><td>MPa</td><td>胴に生じる組合せ一次応力</td></tr> <tr><td>σ_b</td><td>MPa</td><td>基礎ボルトに生じる引張応力</td></tr> <tr><td>σ_c</td><td>MPa</td><td>基礎に生じる圧縮応力</td></tr> <tr><td>σ_s</td><td>MPa</td><td>胴に生じる軸方向応力の和</td></tr> <tr><td>σ_{s z}</td><td>MPa</td><td>自重（空質量）により胴に生じる軸方向応力</td></tr> <tr><td>σ_{s t}</td><td>MPa</td><td>設計竜巻による胴に生じる軸方向応力</td></tr> <tr><td>σ_{s b}</td><td>MPa</td><td>曲げモーメントにより生じる圧縮応力</td></tr> <tr><td>σ_{s c}</td><td>MPa</td><td>軸圧縮荷重により生じる圧縮応力</td></tr> <tr><td>σ_φ</td><td>MPa</td><td>胴に生じる周方向応力の和</td></tr> <tr><td>σ_{φ 1}</td><td>MPa</td><td>静水頭により胴に生じる周方向応力</td></tr> <tr><td>τ</td><td>MPa</td><td>設計竜巻により胴に生じるせん断応力</td></tr> <tr><td>τ_b</td><td>MPa</td><td>基礎ボルトに生じるせん断応力</td></tr> </tbody> </table>	記号	単位	定義	A	mm ²	設計飛来物の諸元から算出される等価面積	d	m	設計飛来物が衝突する衝突断面の等価直径	K	—	鋼板の材質に関する係数	m	kg	設計飛来物の質量	T	m	貫通限界厚さ	v	m/s	設計飛来物の衝突速度	π	—	円周率	記号	単位	定義	A _b	mm ²	基礎ボルト呼び径断面積	C _c	—	基礎ボルト計算における係数	C _t	—	基礎ボルト計算における係数	D _c	mm	基礎ボルト中心円直径	D _i	mm	胴内径	D _{b i}	mm	ベースプレート内径	D _{b o}	mm	ベースプレート外径	e	—	基礎ボルト計算における係数	F _c	N	基礎に作用する圧縮力	F _t	N	基礎ボルトに作用する引張力	g	m/s ²	重力加速度	H _h	mm	液面高さ	k	—	基礎ボルト計算における中立軸の荷重係数	ℓ _g	mm	胴板高さの1/2+底板	ℓ _M	mm	胴板最上部の高さ	ℓ ₁ , ℓ ₂	mm	基礎ボルト計算における中立軸から荷重作用点までの距離	M _{T2}	N・mm	設計竜巻による複合荷重により作用するモーメント	m _e	kg	空質量	記号	単位	定義	n	—	基礎ボルト本数	s	—	基礎ボルトと基礎の縦弾性係数比	t	mm	胴板厚	t ₁	mm	基礎ボルト面積相当板幅	t ₂	mm	圧縮側基礎相当幅	W _M	N	設計飛来物による衝撃荷重	W _w	N	設計竜巻の風圧力による荷重	W _{T2}	N	設計竜巻による複合荷重 (W _{T2} =W _w +W _M)	z	—	基礎ボルト計算における係数	α _z	rad	基礎ボルト計算における中立軸を定める角度	π	—	円周率	ρ	—	軽油の比重	σ ₁	MPa	胴に生じる組合せ一次応力	σ _b	MPa	基礎ボルトに生じる引張応力	σ _c	MPa	基礎に生じる圧縮応力	σ _s	MPa	胴に生じる軸方向応力の和	σ _{s z}	MPa	自重（空質量）により胴に生じる軸方向応力	σ _{s t}	MPa	設計竜巻による胴に生じる軸方向応力	σ _{s b}	MPa	曲げモーメントにより生じる圧縮応力	σ _{s c}	MPa	軸圧縮荷重により生じる圧縮応力	σ _φ	MPa	胴に生じる周方向応力の和	σ _{φ 1}	MPa	静水頭により胴に生じる周方向応力	τ	MPa	設計竜巻により胴に生じるせん断応力	τ _b	MPa	基礎ボルトに生じるせん断応力	<p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p>
記号	単位	定義																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
A	mm ²	設計飛来物の諸元から算出される等価面積																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
d	m	設計飛来物が衝突する衝突断面の等価直径																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
K	—	鋼板の材質に関する係数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
m	kg	設計飛来物の質量																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
T	m	貫通限界厚さ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
v	m/s	設計飛来物の衝突速度																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
π	—	円周率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
記号	単位	定義																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
A _b	mm ²	基礎ボルト呼び径断面積																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
C _c	—	基礎ボルト計算における係数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
C _t	—	基礎ボルト計算における係数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D _c	mm	基礎ボルト中心円直径																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D _i	mm	胴内径																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D _{b i}	mm	ベースプレート内径																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D _{b o}	mm	ベースプレート外径																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
e	—	基礎ボルト計算における係数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
F _c	N	基礎に作用する圧縮力																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
F _t	N	基礎ボルトに作用する引張力																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
g	m/s ²	重力加速度																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
H _h	mm	液面高さ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
k	—	基礎ボルト計算における中立軸の荷重係数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ℓ _g	mm	胴板高さの1/2+底板																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ℓ _M	mm	胴板最上部の高さ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ℓ ₁ , ℓ ₂	mm	基礎ボルト計算における中立軸から荷重作用点までの距離																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
M _{T2}	N・mm	設計竜巻による複合荷重により作用するモーメント																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
m _e	kg	空質量																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
記号	単位	定義																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
n	—	基礎ボルト本数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
s	—	基礎ボルトと基礎の縦弾性係数比																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
t	mm	胴板厚																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
t ₁	mm	基礎ボルト面積相当板幅																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
t ₂	mm	圧縮側基礎相当幅																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
W _M	N	設計飛来物による衝撃荷重																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
W _w	N	設計竜巻の風圧力による荷重																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
W _{T2}	N	設計竜巻による複合荷重 (W _{T2} =W _w +W _M)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
z	—	基礎ボルト計算における係数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
α _z	rad	基礎ボルト計算における中立軸を定める角度																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
π	—	円周率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ρ	—	軽油の比重																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
σ ₁	MPa	胴に生じる組合せ一次応力																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
σ _b	MPa	基礎ボルトに生じる引張応力																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
σ _c	MPa	基礎に生じる圧縮応力																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
σ _s	MPa	胴に生じる軸方向応力の和																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
σ _{s z}	MPa	自重（空質量）により胴に生じる軸方向応力																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
σ _{s t}	MPa	設計竜巻による胴に生じる軸方向応力																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
σ _{s b}	MPa	曲げモーメントにより生じる圧縮応力																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
σ _{s c}	MPa	軸圧縮荷重により生じる圧縮応力																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
σ _φ	MPa	胴に生じる周方向応力の和																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
σ _{φ 1}	MPa	静水頭により胴に生じる周方向応力																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
τ	MPa	設計竜巻により胴に生じるせん断応力																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
τ _b	MPa	基礎ボルトに生じるせん断応力																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
記号	単位	定義																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
A	mm ²	設計飛来物の諸元から算出される等価面積																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
d	m	設計飛来物が衝突する衝突断面の等価直径																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
K	—	鋼板の材質に関する係数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
m	kg	設計飛来物の質量																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
T	m	貫通限界厚さ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
v	m/s	設計飛来物の衝突速度																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
π	—	円周率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
記号	単位	定義																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
A _b	mm ²	基礎ボルト呼び径断面積																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
C _c	—	基礎ボルト計算における係数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
C _t	—	基礎ボルト計算における係数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D _c	mm	基礎ボルト中心円直径																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D _i	mm	胴内径																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D _{b i}	mm	ベースプレート内径																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D _{b o}	mm	ベースプレート外径																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
e	—	基礎ボルト計算における係数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
F _c	N	基礎に作用する圧縮力																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
F _t	N	基礎ボルトに作用する引張力																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
g	m/s ²	重力加速度																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
H _h	mm	液面高さ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
k	—	基礎ボルト計算における中立軸の荷重係数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ℓ _g	mm	胴板高さの1/2+底板																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ℓ _M	mm	胴板最上部の高さ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ℓ ₁ , ℓ ₂	mm	基礎ボルト計算における中立軸から荷重作用点までの距離																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
M _{T2}	N・mm	設計竜巻による複合荷重により作用するモーメント																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
m _e	kg	空質量																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
記号	単位	定義																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
n	—	基礎ボルト本数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
s	—	基礎ボルトと基礎の縦弾性係数比																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
t	mm	胴板厚																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
t ₁	mm	基礎ボルト面積相当板幅																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
t ₂	mm	圧縮側基礎相当幅																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
W _M	N	設計飛来物による衝撃荷重																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
W _w	N	設計竜巻の風圧力による荷重																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
W _{T2}	N	設計竜巻による複合荷重 (W _{T2} =W _w +W _M)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
z	—	基礎ボルト計算における係数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
α _z	rad	基礎ボルト計算における中立軸を定める角度																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
π	—	円周率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ρ	—	軽油の比重																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
σ ₁	MPa	胴に生じる組合せ一次応力																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
σ _b	MPa	基礎ボルトに生じる引張応力																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
σ _c	MPa	基礎に生じる圧縮応力																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
σ _s	MPa	胴に生じる軸方向応力の和																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
σ _{s z}	MPa	自重（空質量）により胴に生じる軸方向応力																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
σ _{s t}	MPa	設計竜巻による胴に生じる軸方向応力																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
σ _{s b}	MPa	曲げモーメントにより生じる圧縮応力																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
σ _{s c}	MPa	軸圧縮荷重により生じる圧縮応力																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
σ _φ	MPa	胴に生じる周方向応力の和																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
σ _{φ 1}	MPa	静水頭により胴に生じる周方向応力																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
τ	MPa	設計竜巻により胴に生じるせん断応力																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
τ _b	MPa	基礎ボルトに生じるせん断応力																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添 1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較
	<p>b. 計算モデル</p>  <p>図5-3 軽油タンクのモデル図</p>	<p>b. 計算モデル</p>  <p>図5-2 軽油タンクのモデル図</p>	<p>・ 図番号の差異</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添 1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較
	<p>c. 評価方法</p> <p>(a) BRL式による貫通限界厚さの算出 設計飛来物が軽油タンクに衝突する場合の貫通限界厚さを、「タービンミサイル評価について（昭和52年7月20日 原子炉安全専門審査会）」で用いられているBRL式を用いて算出する。</p> $T^{\frac{3}{2}} = \frac{0.5 \cdot m \cdot v^2}{1.4396 \times 10^9 \cdot K^2 \cdot d^{\frac{3}{2}}}$ <p>ここで、等価直径dは下式のとおり。</p> $d = \sqrt{\frac{4 \cdot A}{\pi}}$ <p>(b) 設計竜巻により発生するモーメント 設計竜巻により作用するモーメントM_{T2}は以下のようにして計算する。</p> $M_{T2} = W_w \cdot \ell_g + W_m \cdot \ell_m$ <p>(c) 胴に生じる応力</p> <p>イ. 静水頭により胴に生じる周方向応力</p> $\sigma_{\phi 1} = \frac{10^{-6} \cdot g \cdot \rho \cdot H_h \cdot D_i}{2t}$ <p>ロ. 胴の自重（空質量）により胴に生じる軸方向応力</p> $\sigma_{x2} = \frac{m_e \cdot g}{\pi (D_i + t) \cdot t}$ <p>ハ. 設計竜巻により生じる応力 設計竜巻により胴に生じる軸方向応力</p>	<p>c. 評価方法</p> <p>(a) BRL式による貫通限界厚さの算出 設計飛来物が軽油タンクに衝突する場合の貫通限界厚さを、「タービンミサイル評価について（昭和52年7月20日 原子炉安全専門審査会）」で用いられているBRL式を用いて算出する。</p> $T^{\frac{3}{2}} = \frac{0.5 \cdot m \cdot v^2}{1.4396 \times 10^9 \cdot K^2 \cdot d^{\frac{3}{2}}}$ <p>ここで、等価直径dは下式のとおり。</p> $d = \sqrt{\frac{4 \cdot A}{\pi}}$ <p>(b) 設計竜巻により発生するモーメント 設計竜巻により作用するモーメントM_{T2}は以下のようにして計算する。</p> $M_{T2} = W_w \cdot \ell_g + W_m \cdot \ell_m$ <p>(c) 胴に生じる応力</p> <p>イ. 静水頭により胴に生じる周方向応力</p> $\sigma_{\phi 1} = \frac{10^{-6} \cdot g \cdot \rho \cdot H_h \cdot D_i}{2t}$ <p>ロ. 胴の自重（空質量）により胴に生じる軸方向応力</p> $\sigma_{x2} = \frac{m_e \cdot g}{\pi (D_i + t) \cdot t}$ <p>ハ. 設計竜巻により生じる応力 設計竜巻により胴に生じる軸方向応力</p>	<p>・差異なし 【島根との差異】 評価方法が異なるため記載を省略</p> <p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添 1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）



島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較
	$\sigma_{x4} = \frac{4M_{T2}}{\pi(D_i + t)^2 \cdot t}$ <p>設計竜巻により胴に生じるせん断応力</p> $\tau = \frac{2W_{T2}}{\pi(D_i + t) \cdot t}$ <p>ニ. 組合せ応力 胴に生じる周方向応力の和 $\sigma_{\phi} = \sigma_{\phi1}$ 胴に生じる軸方向応力の和 $\sigma_x = \sigma_{x2} + \sigma_{x4}$ 胴に生じる組合せ一次応力 $\sigma_1 = \frac{1}{2} \left\{ (\sigma_x + \sigma_{\phi}) + \sqrt{(\sigma_x - \sigma_{\phi})^2 + 4\tau^2} \right\}$</p> <p>ホ. 軸圧縮荷重及び曲げモーメントにより生じる圧縮応力 軸圧縮荷重により生じる圧縮応力 $\sigma_{xc} = \sigma_{x2}$ 曲げモーメントにより生じる圧縮応力 $\sigma_{xb} = \sigma_{x4}$</p> <p>(d) 基礎ボルト評価 イ. 基礎ボルトに生じるせん断応力 $\tau_b = \frac{W_{T2}}{n \cdot A_b}$</p> <p>ロ. 基礎ボルトに生じる引張応力 基礎ボルトに引張力が発生しないのは、α_2がπに等しくなったときであり、α_2をπに近づけた場合の値e</p>	$\sigma_{x4} = \frac{4M_{T2}}{\pi(D_i + t)^2 \cdot t}$ <p>設計竜巻により胴に生じるせん断応力</p> $\tau = \frac{2W_{T2}}{\pi(D_i + t) \cdot t}$ <p>ニ. 組合せ応力 胴に生じる周方向応力の和 $\sigma_{\phi} = \sigma_{\phi1}$ 胴に生じる軸方向応力の和 $\sigma_x = \sigma_{x2} + \sigma_{x4}$ 胴に生じる組合せ一次応力 $\sigma_1 = \frac{1}{2} \left\{ (\sigma_x + \sigma_{\phi}) + \sqrt{(\sigma_x - \sigma_{\phi})^2 + 4\tau^2} \right\}$</p> <p>ホ. 軸圧縮荷重及び曲げモーメントにより生じる圧縮応力 軸圧縮荷重により生じる圧縮応力 $\sigma_{xc} = \sigma_{x2}$ 曲げモーメントにより生じる圧縮応力 $\sigma_{xb} = \sigma_{x4}$</p> <p>(d) 基礎ボルト評価 イ. 基礎ボルトに生じるせん断応力 $\tau_b = \frac{W_{T2}}{n \cdot A_b}$</p> <p>ロ. 基礎ボルトに生じる引張応力 基礎ボルトに引張力が発生しないのは、α_2がπに等しくなったときであり、α_2をπに近づけた場合の値e</p>	<p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添 1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較
	<p>=0.75 及び $z=0.25$ を F_t を求める式に代入し、得られる F_t の値によって引張力の有無を次のように判断する。</p> <ul style="list-style-type: none"> • $F_t \leq 0$ ならば、引張力は作用しない。 • $F_t > 0$ ならば、引張力は作用しているので次の計算を行う。 <p>転倒モーメント M_{T2} が作用した場合に生じる基礎ボルトの引張荷重と基礎部の圧縮荷重については、荷重と変位量の釣合い条件を考慮することにより求める。基礎の荷重説明図を図 5-4 に示す。</p>  <p>図 5-4 基礎の荷重説明図（JEAG 4601-1987 より抜粋）</p> <p>(イ) σ_b、σ_c を仮定して係数 k を求める。</p> $k = \frac{1}{1 + \frac{\sigma_b}{s \cdot \sigma_c}}$ <p>(ロ) α_2 を求める。</p> $\alpha_2 = \cos^{-1}(1 - 2k)$ <p>(ハ) 各定数 e、z、C_t 及び C_c を求める。</p>	<p>=0.75 及び $z=0.25$ を F_t を求める式に代入し、得られる F_t の値によって引張力の有無を次のように判断する。</p> <ul style="list-style-type: none"> • $F_t \leq 0$ ならば、引張力は作用しない。 • $F_t > 0$ ならば、引張力は作用しているので次の計算を行う。 <p>転倒モーメント M_{T2} が作用した場合に生じる基礎ボルトの引張荷重と基礎部の圧縮荷重については、荷重と変位量の釣合い条件を考慮することにより求める。基礎の荷重説明図を図 5-3 に示す。</p>  <p>図 5-3 基礎の荷重説明図（JEAG 4601-1987 より抜粋）</p> <p>(イ) σ_b、σ_c を仮定して係数 k を求める。</p> $k = \frac{1}{1 + \frac{\sigma_b}{s \cdot \sigma_c}}$ <p>(ロ) α_2 を求める。</p> $\alpha_2 = \cos^{-1}(1 - 2k)$ <p>(ハ) 各定数 e、z、C_t 及び C_c を求める。</p>	<p>• 図番号の差異</p> <p>• 図番号の差異</p> <p>• 差異なし</p> <p>• 差異なし</p> <p>• 差異なし</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較
	$e = \frac{1}{2} \left\{ \frac{(\pi - \alpha_2) \cos^2 \alpha_2 + \frac{1}{2}(\pi - \alpha_2) + \frac{3}{2} \sin \alpha_2 \cdot \cos \alpha_2}{(\pi - \alpha_2) \cos \alpha_2 + \sin \alpha_2} \right\}$ $+ \frac{1}{2} \left\{ \frac{\frac{1}{2} \alpha_2 - \frac{3}{2} \sin \alpha_2 \cdot \cos \alpha_2 + \alpha_2 \cdot \cos^2 \alpha_2}{\sin \alpha_2 - \alpha_2 \cdot \cos \alpha_2} \right\}$ $z = \frac{1}{2} \left\{ \cos \alpha_2 + \frac{\frac{1}{2} \alpha_2 - \frac{3}{2} \sin \alpha_2 \cdot \cos \alpha_2 + \alpha_2 \cdot \cos^2 \alpha_2}{\sin \alpha_2 - \alpha_2 \cdot \cos \alpha_2} \right\}$ $C_t = \frac{2\{(\pi - \alpha_2) \cos \alpha_2 + \sin \alpha_2\}}{1 + \cos \alpha_2}$ $C_c = \frac{2(\sin \alpha_2 - \alpha_2 \cdot \cos \alpha_2)}{1 - \cos \alpha_2}$ <p>(二) 各定数を用いて F_t、F_c を求める。</p> $F_t = \frac{M_{T2} - m_e \cdot g \cdot z \cdot D_c}{e \cdot D_c}$ $F_c = F_t + m_e \cdot g$ <p>(ホ) σ_b、σ_c を求める。</p> $\sigma_b = \frac{2F_t}{t_1 \cdot D_c \cdot C_t}$ $\sigma_c = \frac{2F_c}{(t_2 + s \cdot t_1) D_c \cdot C_c}$ <p>ここで、</p> $t_1 = \frac{n \cdot A_b}{\pi \cdot D_c}$ $t_2 = \frac{1}{2} (D_{bo} - D_{bi}) - t_1$	$e = \frac{1}{2} \left\{ \frac{(\pi - \alpha_2) \cos^2 \alpha_2 + \frac{1}{2}(\pi - \alpha_2) + \frac{3}{2} \sin \alpha_2 \cdot \cos \alpha_2}{(\pi - \alpha_2) \cos \alpha_2 + \sin \alpha_2} \right\}$ $+ \frac{1}{2} \left\{ \frac{\frac{1}{2} \alpha_2 - \frac{3}{2} \sin \alpha_2 \cdot \cos \alpha_2 + \alpha_2 \cdot \cos^2 \alpha_2}{\sin \alpha_2 - \alpha_2 \cdot \cos \alpha_2} \right\}$ $z = \frac{1}{2} \left\{ \cos \alpha_2 + \frac{\frac{1}{2} \alpha_2 - \frac{3}{2} \sin \alpha_2 \cdot \cos \alpha_2 + \alpha_2 \cdot \cos^2 \alpha_2}{\sin \alpha_2 - \alpha_2 \cdot \cos \alpha_2} \right\}$ $C_t = \frac{2\{(\pi - \alpha_2) \cos \alpha_2 + \sin \alpha_2\}}{1 + \cos \alpha_2}$ $C_c = \frac{2(\sin \alpha_2 - \alpha_2 \cdot \cos \alpha_2)}{1 - \cos \alpha_2}$ <p>(二) 各定数を用いて F_t、F_c を求める。</p> $F_t = \frac{M_{T2} - m_e \cdot g \cdot z \cdot D_c}{e \cdot D_c}$ $F_c = F_t + m_e \cdot g$ <p>(ホ) σ_b、σ_c を求める。</p> $\sigma_b = \frac{2F_t}{t_1 \cdot D_c \cdot C_t}$ $\sigma_c = \frac{2F_c}{(t_2 + s \cdot t_1) D_c \cdot C_c}$ <p>ここで、</p> $t_1 = \frac{n \cdot A_b}{\pi \cdot D_c}$ $t_2 = \frac{1}{2} (D_{bo} - D_{bi}) - t_1$	<p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較
	<p>5.2.2 吸気配管</p> <p>(1) 評価の条件 吸気配管の強度評価を行う場合、以下の条件に従うものとする。</p> <p>a. 吸気配管は建屋内に設置されているため、気圧差による荷重を配管内部に受けるものとして計算を行う。吸気配管のモデル図を図5-5に示す。</p>	<p>5.2.2 吸気配管</p> <p>(1) 評価の条件 吸気配管の強度評価を行う場合、以下の条件に従うものとする。</p> <p>a. 吸気配管は建屋内に設置されているため、気圧差による荷重を配管内部に受けるものとして計算を行う。吸気配管のモデル図を図5-4に示す。</p>	<p>【島根との差異】評価対象施設の差異</p> <p>・差異なし 【島根との差異】評価対象施設の差異</p> <p>・差異なし</p> <p>【島根との差異】評価対象施設の差異</p> <p>・図番号の差異</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添 1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）



島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較																																																		
	<p>b. 計算に用いる寸法は公称値を使用する。</p> <p>(2) 評価対象部位 評価対象部位及び評価内容を表5-10に示す。 表5-10 評価対象部位及び評価内容</p> <table border="1" data-bbox="854 888 1466 997"> <thead> <tr> <th>評価対象部位</th> <th>応力等の状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>配管本体</td> <td>・周方向応力</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) 強度評価方法 a. 記号の定義 吸気配管の強度評価に用いる記号を表5-11に示す。 表5-11 吸気配管の強度評価に用いる記号</p> <table border="1" data-bbox="854 1228 1478 1413"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>単位</th> <th>定義</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P_1</td> <td>Pa</td> <td>運転圧</td> </tr> <tr> <td>P_b</td> <td>Pa</td> <td>配管に作用する圧力</td> </tr> <tr> <td>r_m</td> <td>mm</td> <td>平均半径</td> </tr> <tr> <td>t</td> <td>mm</td> <td>配管厚さ</td> </tr> <tr> <td>ΔP</td> <td>N/m²</td> <td>設計竜巻の気圧低下量</td> </tr> <tr> <td>σ_θ</td> <td>MPa</td> <td>周方向応力</td> </tr> </tbody> </table>	評価対象部位	応力等の状態	配管本体	・周方向応力	記号	単位	定義	P_1	Pa	運転圧	P_b	Pa	配管に作用する圧力	r_m	mm	平均半径	t	mm	配管厚さ	ΔP	N/m ²	設計竜巻の気圧低下量	σ_θ	MPa	周方向応力	<p>b. 計算に用いる寸法は公称値を使用する。</p> <p>(2) 評価対象部位 評価対象部位及び評価内容を表5-10に示す。 表5-10 評価対象部位及び評価内容</p> <table border="1" data-bbox="1525 888 2107 997"> <thead> <tr> <th>評価対象部位</th> <th>応力等の状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>配管本体</td> <td>・周方向応力</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) 強度評価方法 a. 記号の定義 吸気配管の強度評価に用いる記号を表5-11に示す。 表5-11 吸気配管の強度評価に用いる記号</p> <table border="1" data-bbox="1513 1228 2151 1413"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>単位</th> <th>定義</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P_1</td> <td>Pa</td> <td>運転圧</td> </tr> <tr> <td>P_b</td> <td>Pa</td> <td>配管に作用する圧力</td> </tr> <tr> <td>r_m</td> <td>mm</td> <td>平均半径</td> </tr> <tr> <td>t</td> <td>mm</td> <td>配管厚さ</td> </tr> <tr> <td>ΔP</td> <td>N/m²</td> <td>設計竜巻の気圧低下量</td> </tr> <tr> <td>σ_θ</td> <td>MPa</td> <td>周方向応力</td> </tr> </tbody> </table>	評価対象部位	応力等の状態	配管本体	・周方向応力	記号	単位	定義	P_1	Pa	運転圧	P_b	Pa	配管に作用する圧力	r_m	mm	平均半径	t	mm	配管厚さ	ΔP	N/m ²	設計竜巻の気圧低下量	σ_θ	MPa	周方向応力	<p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p>
評価対象部位	応力等の状態																																																				
配管本体	・周方向応力																																																				
記号	単位	定義																																																			
P_1	Pa	運転圧																																																			
P_b	Pa	配管に作用する圧力																																																			
r_m	mm	平均半径																																																			
t	mm	配管厚さ																																																			
ΔP	N/m ²	設計竜巻の気圧低下量																																																			
σ_θ	MPa	周方向応力																																																			
評価対象部位	応力等の状態																																																				
配管本体	・周方向応力																																																				
記号	単位	定義																																																			
P_1	Pa	運転圧																																																			
P_b	Pa	配管に作用する圧力																																																			
r_m	mm	平均半径																																																			
t	mm	配管厚さ																																																			
ΔP	N/m ²	設計竜巻の気圧低下量																																																			
σ_θ	MPa	周方向応力																																																			

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添 1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較
	<p>b. 計算モデル</p>  <p>図5-5 吸気配管のモデル図</p> <p>c. 評価方法</p> <p>配管にかかる外圧は、設計竜巻により発生する気圧差及び運転圧が影響するので、</p> $P_b = \Delta P + P_1$ <p>(a) 外圧により生じる周方向応力</p> $\sigma_\theta = \frac{P_b \cdot r_m}{t}$	<p>b. 計算モデル</p>  <p>図5-4 吸気配管のモデル図</p> <p>c. 評価方法</p> <p>配管にかかる外圧は、設計竜巻により発生する気圧差及び運転圧が影響するので、</p> $P_b = \Delta P + P_1$ <p>(a) 外圧により生じる周方向応力</p> $\sigma_\theta = \frac{P_b \cdot r_m}{t}$	<p>【島根との差異】評価対象施設の差異</p> <p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添 1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）







島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較																
	<p>5.2.3 ダンパ（換気空調系）</p> <p>(1) 評価の条件 ダンパの強度評価を行う場合、以下の条件に従うものとする。</p> <p>a. ケーシングは、ケーシング板材を4辺に分割し、その1辺を同等の断面性能を持つ単純支持梁として計算を行う。ケーシングのモデル図を図5-6に示す。</p> <p>b. ベーンは、四辺支持長方形板に等分布荷重がかかるものとし、曲げ応力による計算を行う。ベーンのモデル図を図5-7に示す。</p> <p>c. シャフトは、内部圧力及び自重により発生する荷重が両端のシャフトに作用するが、片端に作用するものとし、シャフト断面についてせん断応力による計算を行う。シャフトのモデル図を図5-8に示す。</p> <p>d. 計算に用いる寸法は公称値を使用する。</p> <p>(2) 評価対象部位 評価対象部位及び評価内容を表5-12に示す。</p> <table border="1" data-bbox="914 1402 1409 1612"> <caption>表5-12 評価対象部位及び評価内容</caption> <thead> <tr> <th>評価対象部位</th> <th>応力等の状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ケーシング</td> <td>・曲げ</td> </tr> <tr> <td>ベーン</td> <td>・曲げ</td> </tr> <tr> <td>シャフト</td> <td>・せん断</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) 強度評価方法</p> <p>a. 記号の定義 ダンパの強度評価に用いる記号を表5-13に示す。</p>	評価対象部位	応力等の状態	ケーシング	・曲げ	ベーン	・曲げ	シャフト	・せん断	<p>5.2.3 ダンパ（換気空調系）</p> <p>(1) 評価の条件 ダンパの強度評価を行う場合、以下の条件に従うものとする。</p> <p>a. ケーシングは、ケーシング板材を4辺に分割し、その1辺を同等の断面性能を持つ単純支持梁として計算を行う。ケーシングのモデル図を図5-5に示す。</p> <p>b. ベーンは、四辺支持長方形板に等分布荷重がかかるものとし、曲げ応力による計算を行う。ベーンのモデル図を図5-6に示す。</p> <p>c. シャフトは、内部圧力及び自重により発生する荷重が両端のシャフトに作用するが、片端に作用するものとし、シャフト断面についてせん断応力による計算を行う。シャフトのモデル図を図5-7に示す。</p> <p>d. 計算に用いる寸法は公称値を使用する。</p> <p>(2) 評価対象部位 評価対象部位及び評価内容を表5-12に示す。</p> <table border="1" data-bbox="1596 1402 2062 1612"> <caption>表5-12 評価対象部位及び評価内容</caption> <thead> <tr> <th>評価対象部位</th> <th>応力等の状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ケーシング</td> <td>・曲げ</td> </tr> <tr> <td>ベーン</td> <td>・曲げ</td> </tr> <tr> <td>シャフト</td> <td>・せん断</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) 強度評価方法</p> <p>a. 記号の定義 ダンパの強度評価に用いる記号を表5-13に示す。</p>	評価対象部位	応力等の状態	ケーシング	・曲げ	ベーン	・曲げ	シャフト	・せん断	<p>【島根との差異】評価対象施設の差異</p> <p>・図番号の差異</p> <p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p>
評価対象部位	応力等の状態																		
ケーシング	・曲げ																		
ベーン	・曲げ																		
シャフト	・せん断																		
評価対象部位	応力等の状態																		
ケーシング	・曲げ																		
ベーン	・曲げ																		
シャフト	・せん断																		

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添 1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較
	<p>b. 計算モデル</p>  <p>図5-6 ケーシングのモデル図</p>  <p>図5-7 ベーンのモデル図</p>  <p>図5-8 シャフトのモデル図</p> <p>c. 評価方法 内部圧力は、設計竜巻により発生する気圧差によって発生するので、 $P = \Delta P$</p> <p>(a) ケーシング ケーシングに作用する最大曲げモーメント $M_c = \frac{\ell_c^2 (F_{1c} + F_{2c})}{8}$ ここで、 $F_{1c} = P \cdot L_c$ $F_{2c} = \frac{m_c \cdot g}{\ell_c}$</p>	<p>b. 計算モデル</p>  <p>図5-5 ケーシングのモデル図</p>  <p>図5-6 ベーンのモデル図</p>  <p>図5-7 シャフトのモデル図</p> <p>c. 評価方法 内部圧力は、設計竜巻により発生する気圧差によって発生するので、 $P = \Delta P$</p> <p>(a) ケーシング ケーシングに作用する最大曲げモーメント $M_c = \frac{\ell_c^2 (F_{1c} + F_{2c})}{8}$ ここで、 $F_{1c} = P \cdot L_c$ $F_{2c} = \frac{m_c \cdot g}{\ell_c}$</p>	<p>・図番号の差異</p> <p>・図番号の差異</p> <p>・図番号の差異</p> <p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添 1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較
	<p>ケーシングに生じる最大曲げ応力</p> $\sigma_{cmax} = \frac{M_c}{Z_c}$ <p>ここで、</p> $Z_c = \frac{I_c}{e_c}$ <p>(b) ベーン</p> <p>ベーンに生じる発生応力は、四辺単純支持の長方形板が等分布荷重を受ける場合において、中心に生じる外圧及び自重による面外荷重により作用する最大応力 σ_{bmax} とその面外荷重によるベーンの最大変位量 δ_{bmax} との関係は、以下の式で表わされる。</p> <p>機械工学便覧に記載されている四辺単純支持の長方形板が等分布荷重を受ける場合の長方形板の大たわみ式を引用する。</p> $\sigma_{bmax} = \frac{\pi^2 E \delta_{bmax}}{8(1-\nu^2)} \left\{ \frac{(2-\nu^2)\delta_{bmax} + 4t_b}{\ell_b^2} + \frac{\nu(\delta_{bmax} + 4t_b)}{H_b^2} \right\} \dots (5.1)$ $\frac{256(1-\nu^2)(F_{1b} + F_{2b})}{\pi^6 E t_b^4} = \frac{4}{3} \left(\frac{1}{\ell_b^2} + \frac{1}{H_b^2} \right)^2 \frac{\delta_{bmax}}{t_b} + \left\{ \frac{4\nu}{\ell_b^2 H_b^2} + (3-\nu^2) \left(\frac{1}{\ell_b^4} + \frac{1}{H_b^4} \right) \right\} \left(\frac{\delta_{bmax}}{t_b} \right)^3 \dots (5.2)$ <p>ここで、</p> $F_{1b} = P$ $F_{2b} = \frac{m_b \cdot g}{\ell_b \cdot H_b}$ <p>式(5.2)より得られる δ_{bmax} の値を式(5.1)へ代入し、σ_{bmax} を算出する。</p>	<p>ケーシングに生じる最大曲げ応力</p> $\sigma_{cmax} = \frac{M_c}{Z_c}$ <p>ここで、</p> $Z_c = \frac{I_c}{e_c}$ <p>(b) ベーン</p> <p>ベーンに生じる発生応力は、四辺単純支持の長方形板が等分布荷重を受ける場合において、中心に生じる外圧及び自重による面外荷重により作用する最大応力 σ_{bmax} とその面外荷重によるベーンの最大変位量 δ_{bmax} との関係は、以下の式で表わされる。</p> <p>機械工学便覧に記載されている四辺単純支持の長方形板が等分布荷重を受ける場合の長方形板の大たわみ式を引用する。</p> $\sigma_{bmax} = \frac{\pi^2 \cdot E \cdot \delta_{bmax}}{8(1-\nu^2)} \left\{ \frac{(2-\nu^2)\delta_{bmax} + 4t_b}{\ell_b^2} + \frac{\nu(\delta_{bmax} + 4t_b)}{H_b^2} \right\} \dots (5.1)$ $\frac{256(1-\nu^2)(F_{1b} + F_{2b})}{\pi^6 \cdot E \cdot t_b^4} = \frac{4}{3} \left(\frac{1}{\ell_b^2} + \frac{1}{H_b^2} \right)^2 \frac{\delta_{bmax}}{t_b} + \left\{ \frac{4\nu}{\ell_b^2 \cdot H_b^2} + (3-\nu^2) \left(\frac{1}{\ell_b^4} + \frac{1}{H_b^4} \right) \right\} \left(\frac{\delta_{bmax}}{t_b} \right)^3 \dots (5.2)$ <p>ここで、</p> $F_{1b} = P$ $F_{2b} = \frac{m_b \cdot g}{\ell_b \cdot H_b}$ <p>式(5.2)より得られる δ_{bmax} の値を式(5.1)へ代入し、σ_{bmax} を算出する。</p>	<p>・差異なし</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添 1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較								
	<p>(c) シャフト シャフトに生じる最大せん断応力</p> $\sigma_{smax} = \frac{F_{1s} + F_{2s}}{A_s}$ <p>ここで、 $F_{1s} = P \cdot H_b \cdot \ell_b$ $F_{2s} = m_b \cdot g$ $A_s = \left(\frac{L_s}{2}\right)^2 \cdot \pi$</p> <p>5.2.4 角ダクト（換気空調系） (1) 評価の条件 角ダクトの強度評価を行う場合、以下の条件に従うものとする。 a. 角ダクトは、任意のダクト面に着目すると、ダクト面は両サイドをほかの2つの側面のダクト面で、軸方向（流れ方向）を補強部材（及び接続部材）で支持された長方形の板とみなすことができる。そのため、鋼板を補強部材と両サイドのウェブで支持された四辺単純支持長方形板とし評価を行う。自重等によりダクトに生じる曲げモーメントに関し、ウェブでの応力分布が線形で、中立面がフランジの両側から等距離の中央線上にあるとする。角ダクトのモデル図を図5-9に示す。 b. 計算に用いる寸法は公称値を使用する。</p> <p>(2) 評価対象部位 評価対象部位及び評価内容を表5-14に示す。</p> <p>表5-14 評価対象部位及び評価内容</p> <table border="1" data-bbox="863 1703 1442 1843"> <thead> <tr> <th>評価対象部位</th> <th>応力等の状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ダクト鋼板 (本体)</td> <td>・曲げ ・座屈</td> </tr> </tbody> </table>	評価対象部位	応力等の状態	ダクト鋼板 (本体)	・曲げ ・座屈	<p>(c) シャフト シャフトに生じる最大せん断応力</p> $\sigma_{smax} = \frac{F_{1s} + F_{2s}}{A_s}$ <p>ここで、 $F_{1s} = P \cdot H_b \cdot \ell_b$ $F_{2s} = m_b \cdot g$ $A_s = \left(\frac{L_s}{2}\right)^2 \cdot \pi$</p> <p>5.2.4 角ダクト（換気空調系） (1) 評価の条件 角ダクトの強度評価を行う場合、以下の条件に従うものとする。 a. 角ダクトは、任意のダクト面に着目すると、ダクト面は両サイドをほかの2つの側面のダクト面で、軸方向（流れ方向）を補強部材（及び接続部材）で支持された長方形の板とみなすことができる。そのため、鋼板を補強部材と両サイドのウェブで支持された四辺単純支持長方形板とし評価を行う。自重等によりダクトに生じる曲げモーメントに関し、ウェブでの応力分布が線形で、中立面がフランジの両側から等距離の中央線上にあるとする。角ダクトのモデル図を図5-8に示す。 b. 計算に用いる寸法は公称値を使用する。</p> <p>(2) 評価対象部位 評価対象部位及び評価内容を表5-14に示す。</p> <p>表5-14 評価対象部位及び評価内容</p> <table border="1" data-bbox="1537 1703 2116 1843"> <thead> <tr> <th>評価対象部位</th> <th>応力等の状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ダクト鋼板 (本体)</td> <td>・曲げ ・座屈</td> </tr> </tbody> </table>	評価対象部位	応力等の状態	ダクト鋼板 (本体)	・曲げ ・座屈	<p>・差異なし</p> <p>・図番号の差異</p> <p>・差異なし</p>
評価対象部位	応力等の状態										
ダクト鋼板 (本体)	・曲げ ・座屈										
評価対象部位	応力等の状態										
ダクト鋼板 (本体)	・曲げ ・座屈										

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添 1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較
	<p>c. 評価方法 ダクトにかかる外圧は、設計竜巻により発生する気圧差及び運転圧が影響するので、 $P = \Delta P + P_o$。</p> <p>(a) 面外荷重による発生応力 四辺単純支持（周辺で水平、垂直方向の変位拘束、たわみ角は自由）の長方形板が等分布荷重を受ける場合において、中心に生じる外圧及び自重による面外荷重により作用する最大応力 σ_{max} とその面外荷重によるダクト鋼板の最大変位量 δ_{max} との関係は、以下の式で表される。 機械工学便覧に記載されている四辺単純支持の長方形板が等分布荷重を受ける場合の長方形板の大たわみ式を引用する。</p> $\sigma_{max} = \frac{\pi^2 E \delta_{max}}{8(1-\nu^2)} \left\{ \frac{(2-\nu^2)\delta_{max} + 4t}{a^2} + \frac{\nu(\delta_{max} + 4t)}{c^2} \right\} \dots (5.3)$ $\frac{256(1-\nu^2)}{\pi^6 E t^4} (P + g \cdot D_p) = \frac{4}{3} \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{c^2} \right) \frac{\delta_{max}}{t} + \left\{ \frac{4\nu}{a^2 \cdot c^2} + (3-\nu^2) \left(\frac{1}{a^4} + \frac{1}{c^4} \right) \right\} \left(\frac{\delta_{max}}{t} \right)^3 \dots (5.4)$ 式(5.4)より得られる δ_{max} の値を式(5.3)へ代入し、 σ_{max} を算出する。 <p>(b) 面内荷重による発生応力 イ. 自重による発生応力 自重によりダクト鋼板に作用する圧縮荷重は、以下の式により算出する。</p> $f_1 = \frac{M_p}{b}$ ここで、	<p>c. 評価方法 ダクトにかかる外圧は、設計竜巻により発生する気圧差及び運転圧が影響するので、 $P = \Delta P + P_o$。</p> <p>(a) 面外荷重による発生応力 四辺単純支持（周辺で水平、垂直方向の変位拘束、たわみ角は自由）の長方形板が等分布荷重を受ける場合において、中心に生じる外圧及び自重による面外荷重により作用する最大応力 σ_{max} とその面外荷重によるダクト鋼板の最大変位量 δ_{max} との関係は、以下の式で表される。 機械工学便覧に記載されている四辺単純支持の長方形板が等分布荷重を受ける場合の長方形板の大たわみ式を引用する。</p> $\sigma_{max} = \frac{\pi^2 \cdot E \cdot \delta_{max}}{8(1-\nu^2)} \left\{ \frac{(2-\nu^2)\delta_{max} + 4t}{a^2} + \frac{\nu(\delta_{max} + 4t)}{c^2} \right\} \dots (5.3)$ $\frac{256(1-\nu^2)}{\pi^6 \cdot E \cdot t^4} (P + g \cdot D_p) = \frac{4}{3} \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{c^2} \right) \frac{\delta_{max}}{t} + \left\{ \frac{4\nu}{a^2 \cdot c^2} + (3-\nu^2) \left(\frac{1}{a^4} + \frac{1}{c^4} \right) \right\} \left(\frac{\delta_{max}}{t} \right)^3 \dots (5.4)$ 式(5.4)より得られる δ_{max} の値を式(5.3)へ代入し、 σ_{max} を算出する。 <p>(b) 面内荷重による発生応力 イ. 自重による発生応力 自重によりダクト鋼板に作用する圧縮荷重は、以下の式により算出する。</p> $f_1 = \frac{M_p}{b}$ ここで、	<p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添 1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）



島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較								
	<p>$M_p = \frac{g \mu L^2}{8}$</p> <p>ロ. 外圧による発生応力 ダクト面内が受ける気圧差と運転圧による圧縮荷重は、以下の式により算出する。 $f_2 = (a + 2t) \cdot (b + 2t) \cdot P \cdot 10^{-6}$</p> <p>5.2.5 丸ダクト（換気空調系）</p> <p>(1) 評価の条件 丸ダクトの強度評価を行う場合、以下の条件に従うものとする。</p> <p>a. 丸ダクトは両端を補強部材で支持された円筒の梁とみなし、計算を行う。丸ダクトのモデル図を図5-10に示す。</p> <p>b. 計算に用いる寸法は公称値を使用する。</p> <p>(2) 評価対象部位 評価対象部位及び評価内容を表5-16に示す。</p> <p style="text-align: center;">表5-16 評価対象部位及び評価内容</p> <table border="1" data-bbox="914 1329 1412 1455"> <thead> <tr> <th>評価対象部位</th> <th>応力等の状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ダクト鋼板 (本体)</td> <td>・曲げ ・座屈</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) 強度評価方法</p> <p>a. 記号の定義 丸ダクトの強度評価に用いる記号を表5-17に示す。</p>	評価対象部位	応力等の状態	ダクト鋼板 (本体)	・曲げ ・座屈	<p>$M_p = \frac{g \cdot \mu \cdot L^2}{8}$</p> <p>ロ. 外圧による発生応力 ダクト面内が受ける気圧差と運転圧による圧縮荷重は、以下の式により算出する。 $f_2 = (a + 2t) \cdot (b + 2t) \cdot P \cdot 10^{-6}$</p> <p>5.2.5 丸ダクト（換気空調系）</p> <p>(1) 評価の条件 丸ダクトの強度評価を行う場合、以下の条件に従うものとする。</p> <p>a. 丸ダクトは両端を補強部材で支持された円筒の梁とみなし、計算を行う。丸ダクトのモデル図を図5-9に示す。</p> <p>b. 計算に用いる寸法は公称値を使用する。</p> <p>(2) 評価対象部位 評価対象部位及び評価内容を表5-16に示す。</p> <p style="text-align: center;">表5-16 評価対象部位及び評価内容</p> <table border="1" data-bbox="1561 1329 2104 1455"> <thead> <tr> <th>評価対象部位</th> <th>応力等の状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ダクト鋼板 (本体)</td> <td>・曲げ ・座屈</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) 強度評価方法</p> <p>a. 記号の定義 丸ダクトの強度評価に用いる記号を表5-17に示す。</p>	評価対象部位	応力等の状態	ダクト鋼板 (本体)	・曲げ ・座屈	<p>・差異なし</p> <p>・図番号の差異</p> <p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p>
評価対象部位	応力等の状態										
ダクト鋼板 (本体)	・曲げ ・座屈										
評価対象部位	応力等の状態										
ダクト鋼板 (本体)	・曲げ ・座屈										

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添 1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較																																																																																																																								
	<p>表5-17 丸ダクトの強度評価に用いる記号 (1/2)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>単位</th> <th>定義</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A_1</td><td>mm²</td><td>ダクト全断面積</td></tr> <tr><td>A_2</td><td>mm²</td><td>ダクト板の断面積</td></tr> <tr><td>d_1</td><td>mm</td><td>ダクト内径</td></tr> <tr><td>d_2</td><td>mm</td><td>ダクト外径</td></tr> <tr><td>g</td><td>m/s²</td><td>重力加速度</td></tr> <tr><td>L</td><td>mm</td><td>ダクトサポートの支持間隔</td></tr> <tr><td>M_g</td><td>N・mm</td><td>自重により作用する曲げモーメント</td></tr> <tr><td>P</td><td>MPa</td><td>ダクトにかかる外圧</td></tr> <tr><td>P_o</td><td>Pa</td><td>運転圧</td></tr> <tr><td>r_m</td><td>mm</td><td>ダクトの平均半径</td></tr> <tr><td>t</td><td>mm</td><td>ダクト板厚</td></tr> <tr><td>Z</td><td>mm³</td><td>断面係数</td></tr> <tr><td>ΔP</td><td>N/m²</td><td>設計竜巻の気圧低下量</td></tr> <tr><td>μ</td><td>kg/m</td><td>ダクト単位重量</td></tr> <tr><td>π</td><td>—</td><td>円周率</td></tr> </tbody> </table> <p>表5-17 丸ダクトの強度評価に用いる記号 (2/2)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>単位</th> <th>定義</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>σ_b</td><td>MPa</td><td>ダクト自重による曲げ応力</td></tr> <tr><td>σ_{pb}</td><td>MPa</td><td>面内荷重（外圧）による圧縮応力</td></tr> <tr><td>σ_{circ}</td><td>MPa</td><td>外圧により生じる周方向応力</td></tr> </tbody> </table> <p>b. 計算モデル</p>  <p>図5-10 丸ダクトのモデル図</p> <p>c. 評価方法 ダクトにかかる外圧は、設計竜巻により発生する気圧差及び運転圧が影響するので、 $P = \Delta P + P_o$</p>	記号	単位	定義	A_1	mm ²	ダクト全断面積	A_2	mm ²	ダクト板の断面積	d_1	mm	ダクト内径	d_2	mm	ダクト外径	g	m/s ²	重力加速度	L	mm	ダクトサポートの支持間隔	M_g	N・mm	自重により作用する曲げモーメント	P	MPa	ダクトにかかる外圧	P_o	Pa	運転圧	r_m	mm	ダクトの平均半径	t	mm	ダクト板厚	Z	mm ³	断面係数	ΔP	N/m ²	設計竜巻の気圧低下量	μ	kg/m	ダクト単位重量	π	—	円周率	記号	単位	定義	σ_b	MPa	ダクト自重による曲げ応力	σ_{pb}	MPa	面内荷重（外圧）による圧縮応力	σ_{circ}	MPa	外圧により生じる周方向応力	<p>表5-17 丸ダクトの強度評価に用いる記号 (1/2)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>単位</th> <th>定義</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A_1</td><td>mm²</td><td>ダクト全断面積</td></tr> <tr><td>A_2</td><td>mm²</td><td>ダクト板の断面積</td></tr> <tr><td>d_1</td><td>mm</td><td>ダクト内径</td></tr> <tr><td>d_2</td><td>mm</td><td>ダクト外径</td></tr> <tr><td>g</td><td>m/s²</td><td>重力加速度</td></tr> <tr><td>L</td><td>mm</td><td>ダクトサポートの支持間隔</td></tr> <tr><td>M_g</td><td>N・mm</td><td>自重により作用する曲げモーメント</td></tr> <tr><td>P</td><td>MPa</td><td>ダクトにかかる外圧</td></tr> <tr><td>P_o</td><td>Pa</td><td>運転圧</td></tr> <tr><td>r_m</td><td>mm</td><td>ダクトの平均半径</td></tr> <tr><td>t</td><td>mm</td><td>ダクト板厚</td></tr> <tr><td>Z</td><td>mm³</td><td>断面係数</td></tr> <tr><td>ΔP</td><td>N/m²</td><td>設計竜巻の気圧低下量</td></tr> <tr><td>μ</td><td>kg/m</td><td>ダクト単位重量</td></tr> <tr><td>π</td><td>—</td><td>円周率</td></tr> </tbody> </table> <p>表5-17 丸ダクトの強度評価に用いる記号 (2/2)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>単位</th> <th>定義</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>σ_b</td><td>MPa</td><td>ダクト自重による曲げ応力</td></tr> <tr><td>σ_{pb}</td><td>MPa</td><td>面内荷重（外圧）による圧縮応力</td></tr> <tr><td>σ_{circ}</td><td>MPa</td><td>外圧により生じる周方向応力</td></tr> </tbody> </table> <p>b. 計算モデル</p>  <p>図5-9 丸ダクトのモデル図</p> <p>c. 評価方法 ダクトにかかる外圧は、設計竜巻により発生する気圧差及び運転圧が影響するので、 $P = \Delta P + P_o$</p>	記号	単位	定義	A_1	mm ²	ダクト全断面積	A_2	mm ²	ダクト板の断面積	d_1	mm	ダクト内径	d_2	mm	ダクト外径	g	m/s ²	重力加速度	L	mm	ダクトサポートの支持間隔	M_g	N・mm	自重により作用する曲げモーメント	P	MPa	ダクトにかかる外圧	P_o	Pa	運転圧	r_m	mm	ダクトの平均半径	t	mm	ダクト板厚	Z	mm ³	断面係数	ΔP	N/m ²	設計竜巻の気圧低下量	μ	kg/m	ダクト単位重量	π	—	円周率	記号	単位	定義	σ_b	MPa	ダクト自重による曲げ応力	σ_{pb}	MPa	面内荷重（外圧）による圧縮応力	σ_{circ}	MPa	外圧により生じる周方向応力	<p>・ 図番号の差異</p> <p>・ 差異なし</p>
記号	単位	定義																																																																																																																									
A_1	mm ²	ダクト全断面積																																																																																																																									
A_2	mm ²	ダクト板の断面積																																																																																																																									
d_1	mm	ダクト内径																																																																																																																									
d_2	mm	ダクト外径																																																																																																																									
g	m/s ²	重力加速度																																																																																																																									
L	mm	ダクトサポートの支持間隔																																																																																																																									
M_g	N・mm	自重により作用する曲げモーメント																																																																																																																									
P	MPa	ダクトにかかる外圧																																																																																																																									
P_o	Pa	運転圧																																																																																																																									
r_m	mm	ダクトの平均半径																																																																																																																									
t	mm	ダクト板厚																																																																																																																									
Z	mm ³	断面係数																																																																																																																									
ΔP	N/m ²	設計竜巻の気圧低下量																																																																																																																									
μ	kg/m	ダクト単位重量																																																																																																																									
π	—	円周率																																																																																																																									
記号	単位	定義																																																																																																																									
σ_b	MPa	ダクト自重による曲げ応力																																																																																																																									
σ_{pb}	MPa	面内荷重（外圧）による圧縮応力																																																																																																																									
σ_{circ}	MPa	外圧により生じる周方向応力																																																																																																																									
記号	単位	定義																																																																																																																									
A_1	mm ²	ダクト全断面積																																																																																																																									
A_2	mm ²	ダクト板の断面積																																																																																																																									
d_1	mm	ダクト内径																																																																																																																									
d_2	mm	ダクト外径																																																																																																																									
g	m/s ²	重力加速度																																																																																																																									
L	mm	ダクトサポートの支持間隔																																																																																																																									
M_g	N・mm	自重により作用する曲げモーメント																																																																																																																									
P	MPa	ダクトにかかる外圧																																																																																																																									
P_o	Pa	運転圧																																																																																																																									
r_m	mm	ダクトの平均半径																																																																																																																									
t	mm	ダクト板厚																																																																																																																									
Z	mm ³	断面係数																																																																																																																									
ΔP	N/m ²	設計竜巻の気圧低下量																																																																																																																									
μ	kg/m	ダクト単位重量																																																																																																																									
π	—	円周率																																																																																																																									
記号	単位	定義																																																																																																																									
σ_b	MPa	ダクト自重による曲げ応力																																																																																																																									
σ_{pb}	MPa	面内荷重（外圧）による圧縮応力																																																																																																																									
σ_{circ}	MPa	外圧により生じる周方向応力																																																																																																																									

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添 1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較
	<p>(a) 外圧により生じる周方向応力</p> $\sigma_{cripl} = \frac{P \cdot r_m}{t}$ <p>(b) 面内荷重による発生応力</p> <p>イ. 自重による発生応力</p> <p>自重によりダクト鋼板に作用する曲げ応力は、以下の式により算出する。</p> $\sigma_b = \frac{M_p}{Z}$ <p>ここで、</p> $M_p = \frac{g \mu L^2}{8}$ $Z = \frac{\pi}{32} \cdot \frac{d_2^4 - d_1^4}{d_2}$ <p>ロ. 外圧による発生応力</p> <p>ダクト面内が受ける気圧差と運転圧による圧縮応力は、以下の式により算出する。</p> $\sigma_{pb} = P \cdot \frac{A_1}{A_2}$ <p>ここで、</p> $A_1 = \frac{\pi}{4} \cdot d_2^2$ $A_2 = \frac{\pi}{4} \cdot (d_2^2 - d_1^2)$ <p>5.2.6 バタフライ弁（換気空調系）</p> <p>(1) 評価の条件</p> <p>バタフライ弁の強度評価を行う場合、以下の条件に従うものとする。</p> <p>a. <u>弁箱は、両端を補強部材で支持された円筒の梁とみ</u></p>	<p>(a) 外圧により生じる周方向応力</p> $\sigma_{cripl} = \frac{P \cdot r_m}{t}$ <p>(b) 面内荷重による発生応力</p> <p>イ. 自重による発生応力</p> <p>自重によりダクト鋼板に作用する曲げ応力は、以下の式により算出する。</p> $\sigma_b = \frac{M_p}{Z}$ <p>ここで、</p> $M_p = \frac{g \cdot \mu \cdot L^2}{8}$ $Z = \frac{\pi}{32} \cdot \frac{d_2^4 - d_1^4}{d_2}$ <p>ロ. 外圧による発生応力</p> <p>ダクト面内が受ける気圧差と運転圧による圧縮応力は、以下の式により算出する。</p> $\sigma_{pb} = P \cdot \frac{A_1}{A_2}$ <p>ここで、</p> $A_1 = \frac{\pi}{4} \cdot d_2^2$ $A_2 = \frac{\pi}{4} \cdot (d_2^2 - d_1^2)$ <p>5.2.6 バタフライ弁（換気空調系）</p> <p>(1) 評価の条件</p> <p>バタフライ弁の強度評価を行う場合、以下の条件に従うものとする。</p> <p>a. <u>設計竜巻により発生する圧力とバタフライ弁の試</u></p>	<p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p> <p>・評価方針の差異（相違 No. ⑤）</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添 1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）



島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較																																																			
	<p>なし、計算を行う。弁箱のモデル図を図5-11に示す。</p> <p>b. 弁体は、円形の弁体面積に受ける荷重を長方形の評価面積に作用するとみなし、弁体評価面積の断面と同等の断面性能を持つ単純梁として、曲げ応力による計算を行う。弁体のモデル図を図5-12に示す。</p> <p>c. 弁棒は、内部圧力及び自重により発生する荷重が両端の弁棒に作用するが、片端に作用するものとし、弁棒断面についてせん断応力による計算を行う。弁棒のモデル図を図5-13に示す。</p> <p>d. 計算に用いる寸法は公称値を使用する。</p> <p>(2) 評価対象部位 評価対象部位及び評価内容を表5-18に示す。</p> <table border="1" data-bbox="854 995 1472 1272"> <caption>表5-18 評価対象部位及び評価内容</caption> <thead> <tr> <th>評価対象部位</th> <th>応力等の状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>弁箱</td> <td>・座屈</td> </tr> <tr> <td>弁体</td> <td>・曲げ</td> </tr> <tr> <td>弁棒</td> <td>・せん断</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) 強度評価方法 a. 記号の定義 バタフライ弁の強度評価に用いる記号を表5-19に示す。</p> <table border="1" data-bbox="893 1524 1436 1772"> <caption>表5-19 バタフライ弁の強度評価に用いる記号 (1/2)</caption> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>単位</th> <th>定義</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A_s</td> <td>mm²</td> <td>弁棒の断面積</td> </tr> <tr> <td>e_b</td> <td>mm</td> <td>弁体の主軸から断面端点の距離</td> </tr> <tr> <td>F_{1b}</td> <td>N/mm²</td> <td>弁体の内部圧力による集中荷重</td> </tr> <tr> <td>F_{1s}</td> <td>N</td> <td>内部圧力により弁棒にかかるせん断荷重</td> </tr> <tr> <td>F_{2b}</td> <td>N/mm²</td> <td>弁体の自重による集中荷重</td> </tr> <tr> <td>F_{2s}</td> <td>N</td> <td>弁体の自重により弁棒にかかるせん断荷重</td> </tr> <tr> <td>g</td> <td>m/s²</td> <td>重力加速度</td> </tr> <tr> <td>H_b</td> <td>mm</td> <td>弁体の幅</td> </tr> <tr> <td>I_b</td> <td>mm⁴</td> <td>弁体の断面二次モーメント</td> </tr> </tbody> </table>	評価対象部位	応力等の状態	弁箱	・座屈	弁体	・曲げ	弁棒	・せん断	記号	単位	定義	A_s	mm ²	弁棒の断面積	e_b	mm	弁体の主軸から断面端点の距離	F_{1b}	N/mm ²	弁体の内部圧力による集中荷重	F_{1s}	N	内部圧力により弁棒にかかるせん断荷重	F_{2b}	N/mm ²	弁体の自重による集中荷重	F_{2s}	N	弁体の自重により弁棒にかかるせん断荷重	g	m/s ²	重力加速度	H_b	mm	弁体の幅	I_b	mm ⁴	弁体の断面二次モーメント	<p>験圧力との比較を行う。</p> <p>(2) 評価対象部位 評価対象部位及び評価内容を表5-18に示す。</p> <table border="1" data-bbox="1516 995 2160 1188"> <caption>表5-18 評価対象部位及び評価内容</caption> <thead> <tr> <th>評価対象部位</th> <th>応力等の状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>耐圧部</td> <td>・変形</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) 強度評価方法 a. 記号の定義 バタフライ弁の強度評価に用いる記号を表5-19に示す。</p> <table border="1" data-bbox="1516 1524 2160 1633"> <caption>表5-19 バタフライ弁の強度評価に用いる記号</caption> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>単位</th> <th>定義</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P</td> <td>MPa</td> <td>内部圧力</td> </tr> <tr> <td>ΔP</td> <td>N/m²</td> <td>設計竜巻の気圧低下量</td> </tr> </tbody> </table>	評価対象部位	応力等の状態	耐圧部	・変形	記号	単位	定義	P	MPa	内部圧力	ΔP	N/m ²	設計竜巻の気圧低下量	<p>・評価方針の差異（相違 No. ⑤） 弁体を閉めた状態で耐圧試験を実施しており、弁箱、弁体、弁棒の各耐圧部を考慮している。</p> <p>・評価方針の差異（相違 No. ⑤）</p>
評価対象部位	応力等の状態																																																					
弁箱	・座屈																																																					
弁体	・曲げ																																																					
弁棒	・せん断																																																					
記号	単位	定義																																																				
A_s	mm ²	弁棒の断面積																																																				
e_b	mm	弁体の主軸から断面端点の距離																																																				
F_{1b}	N/mm ²	弁体の内部圧力による集中荷重																																																				
F_{1s}	N	内部圧力により弁棒にかかるせん断荷重																																																				
F_{2b}	N/mm ²	弁体の自重による集中荷重																																																				
F_{2s}	N	弁体の自重により弁棒にかかるせん断荷重																																																				
g	m/s ²	重力加速度																																																				
H_b	mm	弁体の幅																																																				
I_b	mm ⁴	弁体の断面二次モーメント																																																				
評価対象部位	応力等の状態																																																					
耐圧部	・変形																																																					
記号	単位	定義																																																				
P	MPa	内部圧力																																																				
ΔP	N/m ²	設計竜巻の気圧低下量																																																				

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添 1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）


島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較																																													
	<p>表 5-19 バタフライ弁の強度評価に用いる記号 (2/2)</p> <table border="1" data-bbox="890 357 1439 703"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>単位</th> <th>定義</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>L_b</td> <td>mm</td> <td>弁棒の直径</td> </tr> <tr> <td>ℓ_b</td> <td>mm</td> <td>弁体の評価面長さ</td> </tr> <tr> <td>M_b</td> <td>N・mm</td> <td>弁体に作用する最大曲げモーメント</td> </tr> <tr> <td>m_b</td> <td>kg</td> <td>弁体の質量</td> </tr> <tr> <td>P</td> <td>MPa</td> <td>内部圧力</td> </tr> <tr> <td>r_m</td> <td>mm</td> <td>弁箱の平均半径</td> </tr> <tr> <td>t_b</td> <td>mm</td> <td>弁体の板厚</td> </tr> <tr> <td>w_b</td> <td>mm</td> <td>弁体の評価面幅</td> </tr> <tr> <td>Z_b</td> <td>mm³</td> <td>弁体の断面係数</td> </tr> <tr> <td>ΔP</td> <td>N/m²</td> <td>設計竜巻の気圧低下量</td> </tr> <tr> <td>π</td> <td>—</td> <td>円周率</td> </tr> <tr> <td>σ_{bmax}</td> <td>MPa</td> <td>弁体の中心に生じる面外荷重による最大応力</td> </tr> <tr> <td>σ_{cmx}</td> <td>MPa</td> <td>弁箱に生じる周方向応力</td> </tr> <tr> <td>σ_{smx}</td> <td>MPa</td> <td>弁棒に生じる最大せん断応力</td> </tr> </tbody> </table> <p>b. 計算モデル</p>  <p>図 5-11 弁箱のモデル図</p>  <p>図 5-12 弁体のモデル図</p>	記号	単位	定義	L_b	mm	弁棒の直径	ℓ_b	mm	弁体の評価面長さ	M_b	N・mm	弁体に作用する最大曲げモーメント	m_b	kg	弁体の質量	P	MPa	内部圧力	r_m	mm	弁箱の平均半径	t_b	mm	弁体の板厚	w_b	mm	弁体の評価面幅	Z_b	mm ³	弁体の断面係数	ΔP	N/m ²	設計竜巻の気圧低下量	π	—	円周率	σ_{bmax}	MPa	弁体の中心に生じる面外荷重による最大応力	σ_{cmx}	MPa	弁箱に生じる周方向応力	σ_{smx}	MPa	弁棒に生じる最大せん断応力		<ul style="list-style-type: none"> ・評価方針の差異（相違 No. ⑤） ・評価方針の差異（相違 No. ⑤） ・評価方針の差異（相違 No. ⑤）
記号	単位	定義																																														
L_b	mm	弁棒の直径																																														
ℓ_b	mm	弁体の評価面長さ																																														
M_b	N・mm	弁体に作用する最大曲げモーメント																																														
m_b	kg	弁体の質量																																														
P	MPa	内部圧力																																														
r_m	mm	弁箱の平均半径																																														
t_b	mm	弁体の板厚																																														
w_b	mm	弁体の評価面幅																																														
Z_b	mm ³	弁体の断面係数																																														
ΔP	N/m ²	設計竜巻の気圧低下量																																														
π	—	円周率																																														
σ_{bmax}	MPa	弁体の中心に生じる面外荷重による最大応力																																														
σ_{cmx}	MPa	弁箱に生じる周方向応力																																														
σ_{smx}	MPa	弁棒に生じる最大せん断応力																																														

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添 1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較
	 <p>図5-13 弁棒のモデル図</p> <p><u>c. 評価方法</u> 内部圧力は、設計竜巻により発生する気圧差によって発生するので、 $P = \Delta P$</p> <p><u>(a) 弁箱</u> 弁箱に作用する周方向応力 $\sigma_{cmax} = \frac{P \cdot r_m}{t}$</p> <p><u>(b) 弁体</u> 弁体に作用する最大曲げモーメント $M_b = \frac{\ell_b (F_{1b} + F_{2b})}{4}$ ここで、 $F_{1b} = \left(\frac{H_b}{2}\right)^2 \pi P$ $F_{2b} = m_b \cdot g$</p> <p><u>弁体に生じる最大曲げ応力</u></p>	<p><u>b. 評価方法</u> 内部圧力は、設計竜巻により発生する気圧差によって発生するので、 $P = \Delta P$</p>	<ul style="list-style-type: none"> 評価方針の差異（相違 No. ⑤） 項番号の差異 評価方針の差異（相違 No. ⑤）

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添 1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）



島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較
	$\sigma_{bmax} = \frac{M_b}{Z_b}$ <p>ここで、</p> $Z_b = \frac{I_b}{e_b}$ $I_b = \frac{1}{12} w_b t_b^3$ <p>(c) 弁棒 弁棒に生じる最大せん断応力</p> $\sigma_{smax} = \frac{F_{1s} + F_{2s}}{A_s}$ <p>ここで、</p> $F_{1s} = \left(\frac{H_b}{2}\right)^2 \pi P$ $F_{2s} = m_b \cdot g$ $A_s = \left(\frac{L_s}{2}\right)^2 \pi$ <p>5.2.7 ファン（換気空調系） (1) 評価の条件 ファンの強度評価を行う場合、以下の条件に従うものとする。 a. ファンは両端を補強部材で支持された円筒の梁とみなし、計算を行う。ファンのモデル図を図5-14に示す。 b. 計算に用いる寸法は公称値を使用する。</p>	<p>5.2.7 ファン（換気空調系） (1) 評価の条件 ファンの強度評価を行う場合、以下の条件に従うものとする。 a. ファンは両端を補強部材で支持された円筒の梁とみなし、計算を行う。ファンのモデル図を図5-10に示す。 b. 計算に用いる寸法は公称値を使用する。</p>	<p>・図番号の差異</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添 1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較																																																		
	<p>(2) 評価対象部位 評価対象部位及び評価内容を表5-20に示す。 表5-20 評価対象部位及び評価内容</p> <table border="1" data-bbox="863 485 1463 596"> <thead> <tr> <th>評価対象部位</th> <th>応力等の状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ケーシング</td> <td>・座屈</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) 強度評価方法 a. 記号の定義 ファンの強度評価に用いる記号を表5-21に示す。</p> <table border="1" data-bbox="842 821 1481 1010"> <caption>表5-21 ファンの強度評価に用いる記号</caption> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>単位</th> <th>定義</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P_1</td> <td>Pa</td> <td>運転圧</td> </tr> <tr> <td>P_b</td> <td>Pa</td> <td>ファンケーシングに作用する圧力</td> </tr> <tr> <td>r_m</td> <td>mm</td> <td>平均半径</td> </tr> <tr> <td>t</td> <td>mm</td> <td>ケーシング板厚</td> </tr> <tr> <td>ΔP</td> <td>N/m²</td> <td>設計竜巻の気圧低下量</td> </tr> <tr> <td>σ_θ</td> <td>MPa</td> <td>周方向応力</td> </tr> </tbody> </table> <p>b. 計算モデル</p>  <p>図5-14 ファンのモデル図</p> <p>c. 評価方法 ファンにかかる外圧は、設計竜巻により発生する気圧差及び運転圧が影響するので、 $P_b = \Delta P + P_1$ (a) 外圧により生じる周方向応力 $\sigma_\theta = \frac{P_b \cdot r_m}{t}$</p>	評価対象部位	応力等の状態	ケーシング	・座屈	記号	単位	定義	P_1	Pa	運転圧	P_b	Pa	ファンケーシングに作用する圧力	r_m	mm	平均半径	t	mm	ケーシング板厚	ΔP	N/m ²	設計竜巻の気圧低下量	σ_θ	MPa	周方向応力	<p>(2) 評価対象部位 評価対象部位及び評価内容を表5-20に示す。 表5-20 評価対象部位及び評価内容</p> <table border="1" data-bbox="1534 485 2133 596"> <thead> <tr> <th>評価対象部位</th> <th>応力等の状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ケーシング</td> <td>・座屈</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) 強度評価方法 a. 記号の定義 ファンの強度評価に用いる記号を表5-21に示す。</p> <table border="1" data-bbox="1513 821 2151 1010"> <caption>表5-21 ファンの強度評価に用いる記号</caption> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>単位</th> <th>定義</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P_1</td> <td>Pa</td> <td>運転圧</td> </tr> <tr> <td>P_b</td> <td>Pa</td> <td>ファンケーシングに作用する圧力</td> </tr> <tr> <td>r_m</td> <td>mm</td> <td>平均半径</td> </tr> <tr> <td>t</td> <td>mm</td> <td>ケーシング板厚</td> </tr> <tr> <td>ΔP</td> <td>N/m²</td> <td>設計竜巻の気圧低下量</td> </tr> <tr> <td>σ_θ</td> <td>MPa</td> <td>周方向応力</td> </tr> </tbody> </table> <p>b. 計算モデル</p>  <p>図5-10 ファンのモデル図</p> <p>c. 評価方法 ファンにかかる外圧は、設計竜巻により発生する気圧差及び運転圧が影響するので、 $P_b = \Delta P + P_1$ (a) 外圧により生じる周方向応力 $\sigma_\theta = \frac{P_b \cdot r_m}{t}$</p>	評価対象部位	応力等の状態	ケーシング	・座屈	記号	単位	定義	P_1	Pa	運転圧	P_b	Pa	ファンケーシングに作用する圧力	r_m	mm	平均半径	t	mm	ケーシング板厚	ΔP	N/m ²	設計竜巻の気圧低下量	σ_θ	MPa	周方向応力	<p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p> <p>・図番号の差異</p> <p>・差異なし</p>
評価対象部位	応力等の状態																																																				
ケーシング	・座屈																																																				
記号	単位	定義																																																			
P_1	Pa	運転圧																																																			
P_b	Pa	ファンケーシングに作用する圧力																																																			
r_m	mm	平均半径																																																			
t	mm	ケーシング板厚																																																			
ΔP	N/m ²	設計竜巻の気圧低下量																																																			
σ_θ	MPa	周方向応力																																																			
評価対象部位	応力等の状態																																																				
ケーシング	・座屈																																																				
記号	単位	定義																																																			
P_1	Pa	運転圧																																																			
P_b	Pa	ファンケーシングに作用する圧力																																																			
r_m	mm	平均半径																																																			
t	mm	ケーシング板厚																																																			
ΔP	N/m ²	設計竜巻の気圧低下量																																																			
σ_θ	MPa	周方向応力																																																			

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添 1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）



島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較								
	<p>5.2.8 消音器</p> <p>(1) 評価の条件</p> <p>消音器の強度評価を行う場合、以下の条件に従うものとする。</p> <p>a. 設計竜巻の風圧力による荷重及び自重に対する、取付ボルトの構造強度を1質点系モデルとして計算を行う。ここで、風荷重の作用点は胴板高さの1/2とする。消音器のモデル図を図5-15に示す。</p> <p>b. 自重については、設計荷重の抗力として作用する場合は質量が小さい方が安全側の評価となることから、取付ボルトの構造強度評価において考慮しない。</p> <p>c. 計算に用いる寸法は公称値を使用する。</p> <p>(2) 評価対象部位</p> <p>評価対象部位及び評価内容を表5-22に示す。</p> <table border="1" data-bbox="920 1165 1397 1354"> <caption>表5-22 評価対象部位及び評価内容</caption> <thead> <tr> <th>評価対象部位</th> <th>応力等の状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取付ボルト</td> <td>・引張 ・せん断 ・組合せ</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) 強度評価方法</p> <p>a. 記号の定義</p> <p>消音器の強度評価に用いる記号を表5-23に示す。</p>	評価対象部位	応力等の状態	取付ボルト	・引張 ・せん断 ・組合せ	<p>5.2.8 消音器</p> <p>(1) 評価の条件</p> <p>消音器の強度評価を行う場合、以下の条件に従うものとする。</p> <p>a. 設計竜巻の風圧力による荷重及び自重に対する、取付ボルトの構造強度を1質点系モデルとして計算を行う。ここで、風荷重の作用点は胴板高さの1/2とする。消音器のモデル図を図5-11に示す。</p> <p>b. 自重については、設計荷重の抗力として作用する場合は質量が小さい方が安全側の評価となることから、取付ボルトの構造強度評価において考慮しない。</p> <p>c. 計算に用いる寸法は公称値を使用する。</p> <p>(2) 評価対象部位</p> <p>評価対象部位及び評価内容を表5-22に示す。</p> <table border="1" data-bbox="1584 1165 2071 1354"> <caption>表5-22 評価対象部位及び評価内容</caption> <thead> <tr> <th>評価対象部位</th> <th>応力等の状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取付ボルト</td> <td>・引張 ・せん断 ・組合せ</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) 強度評価方法</p> <p>a. 記号の定義</p> <p>消音器の強度評価に用いる記号を表5-23に示す。</p>	評価対象部位	応力等の状態	取付ボルト	・引張 ・せん断 ・組合せ	<p>【島根との差異】評価対象施設の差異</p> <p>・図番号の差異</p> <p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p>
評価対象部位	応力等の状態										
取付ボルト	・引張 ・せん断 ・組合せ										
評価対象部位	応力等の状態										
取付ボルト	・引張 ・せん断 ・組合せ										

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添 1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較																																																																																																																								
	<p>表 5-23 消音器の強度評価に用いる記号 (1/2)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>単位</th> <th>定義</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A_b</td><td>mm²</td><td>取付ボルトの断面積</td></tr> <tr><td>d</td><td>mm</td><td>取付ボルト呼び径</td></tr> <tr><td>F_{bA}</td><td>N</td><td>軸方向における引張力</td></tr> <tr><td>F_{bH}</td><td>N</td><td>軸直角方向における引張力</td></tr> <tr><td>h</td><td>mm</td><td>消音器重心高さ</td></tr> <tr><td>l_{1A}</td><td>mm</td><td>軸方向における取付ボルトから重心までの距離</td></tr> <tr><td>l_{2A}</td><td>mm</td><td>軸方向における取付ボルトから重心までの距離</td></tr> <tr><td>l_{1H}</td><td>mm</td><td>軸直角方向における取付ボルトから重心までの距離</td></tr> <tr><td>l_{2H}</td><td>mm</td><td>軸直角方向における取付ボルトから重心までの距離</td></tr> <tr><td>N</td><td>—</td><td>取付ボルト本数</td></tr> <tr><td>n_{fA}</td><td>—</td><td>軸方向における引張力を受ける取付ボルト本数</td></tr> <tr><td>n_{fH}</td><td>—</td><td>軸直角方向における引張力を受ける取付ボルト本数</td></tr> </tbody> </table> <p>表 5-23 消音器の強度評価に用いる記号 (2/2)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>単位</th> <th>定義</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Q_b</td><td>N</td><td>取付ボルトに対するせん断力</td></tr> <tr><td>W_T</td><td>N</td><td>設計竜巻による複合荷重</td></tr> <tr><td>π</td><td>—</td><td>円周率</td></tr> <tr><td>σ_{bA}</td><td>MPa</td><td>軸方向における取付ボルトに生じる引張応力</td></tr> <tr><td>σ_{bH}</td><td>MPa</td><td>軸直角方向における取付ボルトに生じる引張応力</td></tr> <tr><td>τ</td><td>MPa</td><td>取付ボルトに生じるせん断応力</td></tr> </tbody> </table> <p>b. 計算モデル</p>  <p>図 5-15 消音器のモデル図</p>	記号	単位	定義	A_b	mm ²	取付ボルトの断面積	d	mm	取付ボルト呼び径	F_{bA}	N	軸方向における引張力	F_{bH}	N	軸直角方向における引張力	h	mm	消音器重心高さ	l_{1A}	mm	軸方向における取付ボルトから重心までの距離	l_{2A}	mm	軸方向における取付ボルトから重心までの距離	l_{1H}	mm	軸直角方向における取付ボルトから重心までの距離	l_{2H}	mm	軸直角方向における取付ボルトから重心までの距離	N	—	取付ボルト本数	n_{fA}	—	軸方向における引張力を受ける取付ボルト本数	n_{fH}	—	軸直角方向における引張力を受ける取付ボルト本数	記号	単位	定義	Q_b	N	取付ボルトに対するせん断力	W_T	N	設計竜巻による複合荷重	π	—	円周率	σ_{bA}	MPa	軸方向における取付ボルトに生じる引張応力	σ_{bH}	MPa	軸直角方向における取付ボルトに生じる引張応力	τ	MPa	取付ボルトに生じるせん断応力	<p>表 5-23 消音器の強度評価に用いる記号 (1/2)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>単位</th> <th>定義</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A_b</td><td>mm²</td><td>取付ボルトの断面積</td></tr> <tr><td>d</td><td>mm</td><td>取付ボルト呼び径</td></tr> <tr><td>F_{bA}</td><td>N</td><td>軸方向における引張力</td></tr> <tr><td>F_{bH}</td><td>N</td><td>軸直角方向における引張力</td></tr> <tr><td>h</td><td>mm</td><td>消音器重心高さ</td></tr> <tr><td>l_{1A}</td><td>mm</td><td>軸方向における取付ボルトから重心までの距離</td></tr> <tr><td>l_{2A}</td><td>mm</td><td>軸方向における取付ボルトから重心までの距離</td></tr> <tr><td>l_{1H}</td><td>mm</td><td>軸直角方向における取付ボルトから重心までの距離</td></tr> <tr><td>l_{2H}</td><td>mm</td><td>軸直角方向における取付ボルトから重心までの距離</td></tr> <tr><td>N</td><td>—</td><td>取付ボルト本数</td></tr> <tr><td>n_{fA}</td><td>—</td><td>軸方向における引張力を受ける取付ボルト本数</td></tr> <tr><td>n_{fH}</td><td>—</td><td>軸直角方向における引張力を受ける取付ボルト本数</td></tr> </tbody> </table> <p>表 5-23 消音器の強度評価に用いる記号 (2/2)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>単位</th> <th>定義</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Q_b</td><td>N</td><td>取付ボルトに対するせん断力</td></tr> <tr><td>W_T</td><td>N</td><td>設計竜巻による複合荷重</td></tr> <tr><td>π</td><td>—</td><td>円周率</td></tr> <tr><td>σ_{bA}</td><td>MPa</td><td>軸方向における取付ボルトに生じる引張応力</td></tr> <tr><td>σ_{bH}</td><td>MPa</td><td>軸直角方向における取付ボルトに生じる引張応力</td></tr> <tr><td>τ</td><td>MPa</td><td>取付ボルトに生じるせん断応力</td></tr> </tbody> </table> <p>b. 計算モデル</p>  <p>図 5-11 消音器のモデル図</p>	記号	単位	定義	A_b	mm ²	取付ボルトの断面積	d	mm	取付ボルト呼び径	F_{bA}	N	軸方向における引張力	F_{bH}	N	軸直角方向における引張力	h	mm	消音器重心高さ	l_{1A}	mm	軸方向における取付ボルトから重心までの距離	l_{2A}	mm	軸方向における取付ボルトから重心までの距離	l_{1H}	mm	軸直角方向における取付ボルトから重心までの距離	l_{2H}	mm	軸直角方向における取付ボルトから重心までの距離	N	—	取付ボルト本数	n_{fA}	—	軸方向における引張力を受ける取付ボルト本数	n_{fH}	—	軸直角方向における引張力を受ける取付ボルト本数	記号	単位	定義	Q_b	N	取付ボルトに対するせん断力	W_T	N	設計竜巻による複合荷重	π	—	円周率	σ_{bA}	MPa	軸方向における取付ボルトに生じる引張応力	σ_{bH}	MPa	軸直角方向における取付ボルトに生じる引張応力	τ	MPa	取付ボルトに生じるせん断応力	<p>・差異なし</p> <p>・図番号の差異</p>
記号	単位	定義																																																																																																																									
A_b	mm ²	取付ボルトの断面積																																																																																																																									
d	mm	取付ボルト呼び径																																																																																																																									
F_{bA}	N	軸方向における引張力																																																																																																																									
F_{bH}	N	軸直角方向における引張力																																																																																																																									
h	mm	消音器重心高さ																																																																																																																									
l_{1A}	mm	軸方向における取付ボルトから重心までの距離																																																																																																																									
l_{2A}	mm	軸方向における取付ボルトから重心までの距離																																																																																																																									
l_{1H}	mm	軸直角方向における取付ボルトから重心までの距離																																																																																																																									
l_{2H}	mm	軸直角方向における取付ボルトから重心までの距離																																																																																																																									
N	—	取付ボルト本数																																																																																																																									
n_{fA}	—	軸方向における引張力を受ける取付ボルト本数																																																																																																																									
n_{fH}	—	軸直角方向における引張力を受ける取付ボルト本数																																																																																																																									
記号	単位	定義																																																																																																																									
Q_b	N	取付ボルトに対するせん断力																																																																																																																									
W_T	N	設計竜巻による複合荷重																																																																																																																									
π	—	円周率																																																																																																																									
σ_{bA}	MPa	軸方向における取付ボルトに生じる引張応力																																																																																																																									
σ_{bH}	MPa	軸直角方向における取付ボルトに生じる引張応力																																																																																																																									
τ	MPa	取付ボルトに生じるせん断応力																																																																																																																									
記号	単位	定義																																																																																																																									
A_b	mm ²	取付ボルトの断面積																																																																																																																									
d	mm	取付ボルト呼び径																																																																																																																									
F_{bA}	N	軸方向における引張力																																																																																																																									
F_{bH}	N	軸直角方向における引張力																																																																																																																									
h	mm	消音器重心高さ																																																																																																																									
l_{1A}	mm	軸方向における取付ボルトから重心までの距離																																																																																																																									
l_{2A}	mm	軸方向における取付ボルトから重心までの距離																																																																																																																									
l_{1H}	mm	軸直角方向における取付ボルトから重心までの距離																																																																																																																									
l_{2H}	mm	軸直角方向における取付ボルトから重心までの距離																																																																																																																									
N	—	取付ボルト本数																																																																																																																									
n_{fA}	—	軸方向における引張力を受ける取付ボルト本数																																																																																																																									
n_{fH}	—	軸直角方向における引張力を受ける取付ボルト本数																																																																																																																									
記号	単位	定義																																																																																																																									
Q_b	N	取付ボルトに対するせん断力																																																																																																																									
W_T	N	設計竜巻による複合荷重																																																																																																																									
π	—	円周率																																																																																																																									
σ_{bA}	MPa	軸方向における取付ボルトに生じる引張応力																																																																																																																									
σ_{bH}	MPa	軸直角方向における取付ボルトに生じる引張応力																																																																																																																									
τ	MPa	取付ボルトに生じるせん断応力																																																																																																																									

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添 1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較
	イ. せん断力 $Q_b = W_T$ ロ. せん断応力 $\tau = \frac{Q_b}{N \cdot A_b}$	イ. せん断力 $Q_b = W_T$ ロ. せん断応力 $\tau = \frac{Q_b}{N \cdot A_b}$	<p>【島根との差異】構造上の差異</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添 1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）



島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較								
	<p>5.2.9 排気管及びミスト管</p> <p>(1) 評価の条件</p> <p>排気管及びミスト管の強度評価を行う場合、以下の条件に従うものとする。</p> <p>a. 配管は一定距離ごとにサポートによって支えられているため、風圧力による一様な荷重を受ける単純支持梁として評価を行う。評価に用いる支持間隔はサポートの支持間隔が最長となる箇所を用いる。排気管及びミスト管のモデル図を図5-16に示す。</p> <p>b. サポート（配管支持構造物）については、建屋内外に関わらず地震に対して耐荷重設計がなされており、配管本体に竜巻の風荷重が作用した場合でも、作用荷重は耐荷重以下であるため、竜巻による荷重に対するサポートの設計は耐震設計に包絡される。</p> <p>c. 計算に用いる寸法は公称値を使用する。</p> <p>(2) 評価対象部位</p> <p>評価対象部位及び評価内容を表5-24に示す。</p> <p>表5-24 評価対象部位及び評価内容</p> <table border="1" data-bbox="863 1522 1478 1675"> <thead> <tr> <th>評価対象部位</th> <th>応力等の状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>配管本体</td> <td>・一次応力（曲げ応力含む）</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) 強度評価方法</p> <p>a. 記号の定義</p> <p>排気管及びミスト管の強度評価に用いる記号を表5-</p>	評価対象部位	応力等の状態	配管本体	・一次応力（曲げ応力含む）	<p>5.2.9 排気管及びミスト管</p> <p>(1) 評価の条件</p> <p>排気管及びミスト管の強度評価を行う場合、以下の条件に従うものとする。</p> <p>a. 配管は一定距離ごとにサポートによって支えられているため、風圧力による一様な荷重を受ける単純支持梁として評価を行う。評価に用いる支持間隔はサポートの支持間隔が最長となる箇所を用いる。排気管及びミスト管のモデル図を図5-12に示す。</p> <p>b. サポート（配管支持構造物）については、建屋内外に関わらず地震に対して耐荷重設計がなされており、配管本体に竜巻の風荷重が作用した場合でも、作用荷重は耐荷重以下であるため、竜巻による荷重に対するサポートの設計は耐震設計に包絡される。</p> <p>c. 計算に用いる寸法は公称値を使用する。</p> <p>(2) 評価対象部位</p> <p>評価対象部位及び評価内容を表5-24に示す。</p> <p>表5-24 評価対象部位及び評価内容</p> <table border="1" data-bbox="1537 1522 2151 1675"> <thead> <tr> <th>評価対象部位</th> <th>応力等の状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>配管本体</td> <td>・一次応力（曲げ応力含む）</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) 強度評価方法</p> <p>a. 記号の定義</p> <p>排気管及びミスト管の強度評価に用いる記号を表5-</p>	評価対象部位	応力等の状態	配管本体	・一次応力（曲げ応力含む）	<p>・図番号の差異</p> <p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p>
評価対象部位	応力等の状態										
配管本体	・一次応力（曲げ応力含む）										
評価対象部位	応力等の状態										
配管本体	・一次応力（曲げ応力含む）										

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添 1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較																																																																																																						
	<p>25に示す。</p> <p>表5-25 排気管及びミスト管の強度評価に用いる記号 (1/2)</p> <table border="1" data-bbox="839 415 1481 739"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>単位</th> <th>定義</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>mm</td> <td>管外径</td> </tr> <tr> <td>g</td> <td>m/s²</td> <td>重力加速度</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>mm</td> <td>支持間隔</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>N・m</td> <td>風荷重により作用する曲げモーメント</td> </tr> <tr> <td>m</td> <td>kg/m</td> <td>単位長さ当たりの質量</td> </tr> <tr> <td>P</td> <td>MPa</td> <td>内圧</td> </tr> <tr> <td>t</td> <td>mm</td> <td>板厚</td> </tr> <tr> <td>W_w</td> <td>N/m</td> <td>単位長さ当たりの風圧力による荷重</td> </tr> <tr> <td>w</td> <td>N/m</td> <td>単位長さ当たりの自重による荷重</td> </tr> <tr> <td>Z</td> <td>mm³</td> <td>断面係数</td> </tr> <tr> <td>π</td> <td>—</td> <td>円周率</td> </tr> </tbody> </table> <p>表5-25 排気管及びミスト管の強度評価に用いる記号 (2/2)</p> <table border="1" data-bbox="851 779 1463 911"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>単位</th> <th>定義</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>σ</td> <td>MPa</td> <td>配管に生じる応力</td> </tr> <tr> <td>σ_{ww}</td> <td>MPa</td> <td>風圧力により生じる応力</td> </tr> <tr> <td>σ_{自重}</td> <td>MPa</td> <td>自重により生じる応力</td> </tr> <tr> <td>σ_{内圧}</td> <td>MPa</td> <td>内圧により生じる応力</td> </tr> </tbody> </table> <p>b. 計算モデル</p>  <p>図5-16 排気管及びミスト管のモデル図</p> <p>c. 評価方法</p> <p>(a) 竜巻による応力計算</p> <p>イ. 風圧力により生じる応力</p> <p>風圧力による荷重が配管の支持スパンに等分布荷重として加わり、曲げ応力を発生させるものとして、以下の式により算定する。</p>	記号	単位	定義	D	mm	管外径	g	m/s ²	重力加速度	L	mm	支持間隔	M	N・m	風荷重により作用する曲げモーメント	m	kg/m	単位長さ当たりの質量	P	MPa	内圧	t	mm	板厚	W _w	N/m	単位長さ当たりの風圧力による荷重	w	N/m	単位長さ当たりの自重による荷重	Z	mm ³	断面係数	π	—	円周率	記号	単位	定義	σ	MPa	配管に生じる応力	σ _{ww}	MPa	風圧力により生じる応力	σ _{自重}	MPa	自重により生じる応力	σ _{内圧}	MPa	内圧により生じる応力	<p>25に示す。</p> <p>表5-25 排気管及びミスト管の強度評価に用いる記号 (1/2)</p> <table border="1" data-bbox="1510 415 2151 739"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>単位</th> <th>定義</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>mm</td> <td>管外径</td> </tr> <tr> <td>g</td> <td>m/s²</td> <td>重力加速度</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>mm</td> <td>支持間隔</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>N・m</td> <td>風荷重により作用する曲げモーメント</td> </tr> <tr> <td>m</td> <td>kg/m</td> <td>単位長さ当たりの質量</td> </tr> <tr> <td>P</td> <td>MPa</td> <td>内圧</td> </tr> <tr> <td>t</td> <td>mm</td> <td>板厚</td> </tr> <tr> <td>W_w</td> <td>N/m</td> <td>単位長さ当たりの風圧力による荷重</td> </tr> <tr> <td>w</td> <td>N/m</td> <td>単位長さ当たりの自重による荷重</td> </tr> <tr> <td>Z</td> <td>mm³</td> <td>断面係数</td> </tr> <tr> <td>π</td> <td>—</td> <td>円周率</td> </tr> </tbody> </table> <p>表5-25 排気管及びミスト管の強度評価に用いる記号 (2/2)</p> <table border="1" data-bbox="1522 779 2151 911"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>単位</th> <th>定義</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>σ</td> <td>MPa</td> <td>配管に生じる応力</td> </tr> <tr> <td>σ_{ww}</td> <td>MPa</td> <td>風圧力により生じる応力</td> </tr> <tr> <td>σ_{自重}</td> <td>MPa</td> <td>自重により生じる応力</td> </tr> <tr> <td>σ_{内圧}</td> <td>MPa</td> <td>内圧により生じる応力</td> </tr> </tbody> </table> <p>b. 計算モデル</p>  <p>図5-12 排気管及びミスト管のモデル図</p> <p>c. 評価方法</p> <p>(a) 竜巻による応力計算</p> <p>イ. 風圧力により生じる応力</p> <p>風圧力による荷重が配管の支持スパンに等分布荷重として加わり、曲げ応力を発生させるものとして、以下の式により算定する。</p>	記号	単位	定義	D	mm	管外径	g	m/s ²	重力加速度	L	mm	支持間隔	M	N・m	風荷重により作用する曲げモーメント	m	kg/m	単位長さ当たりの質量	P	MPa	内圧	t	mm	板厚	W _w	N/m	単位長さ当たりの風圧力による荷重	w	N/m	単位長さ当たりの自重による荷重	Z	mm ³	断面係数	π	—	円周率	記号	単位	定義	σ	MPa	配管に生じる応力	σ _{ww}	MPa	風圧力により生じる応力	σ _{自重}	MPa	自重により生じる応力	σ _{内圧}	MPa	内圧により生じる応力	<p>・ 図番号の差異</p> <p>・ 差異なし</p>
記号	単位	定義																																																																																																							
D	mm	管外径																																																																																																							
g	m/s ²	重力加速度																																																																																																							
L	mm	支持間隔																																																																																																							
M	N・m	風荷重により作用する曲げモーメント																																																																																																							
m	kg/m	単位長さ当たりの質量																																																																																																							
P	MPa	内圧																																																																																																							
t	mm	板厚																																																																																																							
W _w	N/m	単位長さ当たりの風圧力による荷重																																																																																																							
w	N/m	単位長さ当たりの自重による荷重																																																																																																							
Z	mm ³	断面係数																																																																																																							
π	—	円周率																																																																																																							
記号	単位	定義																																																																																																							
σ	MPa	配管に生じる応力																																																																																																							
σ _{ww}	MPa	風圧力により生じる応力																																																																																																							
σ _{自重}	MPa	自重により生じる応力																																																																																																							
σ _{内圧}	MPa	内圧により生じる応力																																																																																																							
記号	単位	定義																																																																																																							
D	mm	管外径																																																																																																							
g	m/s ²	重力加速度																																																																																																							
L	mm	支持間隔																																																																																																							
M	N・m	風荷重により作用する曲げモーメント																																																																																																							
m	kg/m	単位長さ当たりの質量																																																																																																							
P	MPa	内圧																																																																																																							
t	mm	板厚																																																																																																							
W _w	N/m	単位長さ当たりの風圧力による荷重																																																																																																							
w	N/m	単位長さ当たりの自重による荷重																																																																																																							
Z	mm ³	断面係数																																																																																																							
π	—	円周率																																																																																																							
記号	単位	定義																																																																																																							
σ	MPa	配管に生じる応力																																																																																																							
σ _{ww}	MPa	風圧力により生じる応力																																																																																																							
σ _{自重}	MPa	自重により生じる応力																																																																																																							
σ _{内圧}	MPa	内圧により生じる応力																																																																																																							

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添 1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較
	<p>・両端支持形状</p> $\sigma_{ww} = \frac{M}{Z} = \frac{W_w \cdot L^2}{8 \cdot Z}$ <p>・片持ち支持形状</p> $\sigma_{ww} = \frac{M}{Z} = \frac{W_w \cdot L^2}{2 \cdot Z}$ <p>ここで、</p> $Z = \frac{\pi}{32 \cdot D} \{D^4 - (D - 2t)^4\}$ <p>(b) 組合せ応力 竜巻荷重と組み合わせる荷重として、配管に常時作用する自重及び運転時に作用する内圧を考慮する。自重により生じる曲げ応力及び内圧により生じる一次一般膜応力は、以下の式により算定する。</p> <p>イ. 自重により生じる応力</p> <p>・両端支持形状</p> $\sigma_{自重} = \frac{M}{Z} = \frac{w \cdot L^2}{8 \cdot Z}$ <p>・片持ち支持形状</p>	<p>・両端支持形状</p> $\sigma_{ww} = \frac{M}{Z} = \frac{W_w \cdot L^2}{8 \cdot Z}$ <p>・片持ち支持形状</p> $\sigma_{ww} = \frac{M}{Z} = \frac{W_w \cdot L^2}{2 \cdot Z}$ <p>ここで、</p> $Z = \frac{\pi}{32 \cdot D} \{D^4 - (D - 2t)^4\}$ <p>(b) 組合せ応力 竜巻荷重と組み合わせる荷重として、配管に常時作用する自重及び運転時に作用する内圧を考慮する。自重により生じる曲げ応力及び内圧により生じる一次一般膜応力は、以下の式により算定する。</p> <p>イ. 自重により生じる応力</p> <p>・両端支持形状</p> $\sigma_{自重} = \frac{M}{Z} = \frac{w \cdot L^2}{8 \cdot Z}$ <p>・片持ち支持形状</p>	<p>【島根との差異】6号機排気管及びミスト管は、屋外施設であり閉じた施設ではないため、気圧差による荷重を考慮しない。</p> <p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添 1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較
	$\sigma_{自重} = \frac{M}{Z} = \frac{w \cdot L^2}{2 \cdot Z}$ $w = m \cdot g$ <p>ロ. 内圧により生じる応力</p> $\sigma_{内圧} = \frac{P \cdot D}{4 \cdot t}$ <p>したがって、自重及び風圧力による荷重により生じる曲げ応力及び内圧により生じる一次一般膜応力を足し合わせ、配管に生じる応力は以下の式により算出する。</p> $\sigma = \sigma_{自重} + \sigma_{内圧} + \sigma_{ww}$ <p>6. 適用規格</p> <p>(1) 竜巻の影響を考慮する施設の強度評価に用いる適用規格は、V-1-1-3-3-1「竜巻への配慮に関する基本方針」による。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・建築基準法及び同施行令 ・「原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 JEAG 4601・補-1984」（日本電気協会） ・「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG 4601-1987」（日本電気協会） ・「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG 4601-1991 追補版」（日本電気協会） ・「発電用原子力設備規格 設計・建設規格 JSME S NC 1-2005/2007」（日本機械学会） 	$\sigma_{自重} = \frac{M}{Z} = \frac{w \cdot L^2}{2 \cdot Z}$ $w = m \cdot g$ <p>ロ. 内圧により生じる応力</p> $\sigma_{内圧} = \frac{P \cdot D}{4 \cdot t}$ <p>したがって、自重及び風圧力による荷重により生じる曲げ応力及び内圧により生じる一次一般膜応力を足し合わせ、配管に生じる応力は以下の式により算出する。</p> $\sigma = \sigma_{自重} + \sigma_{内圧} + \sigma_{ww}$ <p>6. 適用規格</p> <p>(1) 竜巻の影響を考慮する施設の強度評価に用いる適用規格は、VI-1-1-3-3-1「竜巻への配慮に関する基本方針」による。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・建築基準法及び同施行令 ・「原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 JEAG 4601・補-1984」（日本電気協会） ・「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG 4601-1987」（日本電気協会） ・「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG 4601-1991 追補版」（日本電気協会） ・「発電用原子力設備規格 設計・建設規格 JSME S NC 1-2005/2007」（日本機械学会） 	<p>・差異なし</p> <p>【島根との差異】評価対象施設の差異</p> <p>・図書構成の差異（相違 No. ①）</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添 1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較
	<ul style="list-style-type: none"> ・ISES7607-3「軽水炉構造機器の衝撃荷重に関する調査その3 ミサイルの衝突による構造壁の損傷に関する評価式の比較検討」（昭和51年10月高温構造安全技術研究組合） ・タービンミサイル評価について（昭和52年7月20日原子炉安全専門審査会） ・U.S.Nuclear Regulatory Commission:REGULATORY GUIDE1.76,DESIGN-BASIS TORNADO AND TORNADO MISSILES FOR NUCLEAR POWER PLANTS,Revision1, March 2007 ・Methodology for Performing Aircraft Impacts Assessments for New Plant Designs (Nuclear Energy Institute 2011 Rev8 (NEI07-13)) ・「建築物荷重指針・同解説」（日本建築学会, 2004 改定） ・「鋼構造設計規準—許容応力度設計法—」（日本建築学会, 2005 改定） ・「各種合成構造設計指針・同解説」（日本建築学会, 2010 改定） ・「鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説」（日本建築学会, 2010 改定） ・「鉄骨鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説—許容応力度設計と保有水平耐力—」（日本建築学会, 2001 改定） ・「2015年版建築物の構造関係技術基準解説書」（国土交通省国土技術政策総合研究所・国立研究開発法人建築研究所, 2015） ・日本工業規格（J I S） 	<ul style="list-style-type: none"> ・ISES7607-3「軽水炉構造機器の衝撃荷重に関する調査その3 ミサイルの衝突による構造壁の損傷に関する評価式の比較検討」（昭和51年10月高温構造安全技術研究組合） ・タービンミサイル評価について（昭和52年7月20日原子炉安全専門審査会） ・U.S.Nuclear Regulatory Commission:REGULATORY GUIDE 1.76,DESIGN-BASIS TORNADO AND TORNADO MISSILES FOR NUCLEAR POWER PLANTS,Revision1, March 2007 ・Methodology for Performing Aircraft Impacts Assessments for New Plant Designs (Nuclear Energy Institute 2011 Rev8 (NEI07-13)) ・「建築物荷重指針・同解説」（日本建築学会, 2004 改定） ・「鋼構造設計規準—許容応力度設計法—」（日本建築学会, 2005 改定） ・「各種合成構造設計指針・同解説」（日本建築学会, 2010 改定） ・「鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説」（日本建築学会, 2010 改定） ・「鉄骨鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説—許容応力度設計と保有水平耐力—」（日本建築学会, 2001 改定） ・「2015年版建築物の構造関係技術基準解説書」（国土交通省国土技術政策総合研究所・国立研究開発法人建築研究所, 2015） ・日本産業規格（J I S） 	<ul style="list-style-type: none"> ・記載の適正化

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添 1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機との比較

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。