

柏崎刈羽原子力発電所第6号機 記載適正化箇所(フォーマット)

NO	図書番号	図書名称	該当頁	適正化内容	提出年月日	備考
1	KK6補足-028-10-1 改1	機電設備の耐震計算書の作成について	P3	パターンBは含まれない旨、記載を修正しました。	2023/11/17	
2	KK6補足-028-10-1 改1	機電設備の耐震計算書の作成について	P7, P8	使用する要素の例示を「板要素」から「シェル要素」に変更しました。	2023/11/17	
3	KK6補足-028-10-1 改1	機電設備の耐震計算書の作成について	P60	「排除水質量」の意味合いを該当箇所に追記しました。	2023/11/17	
4	KK6補足-028-10-1 改1	機電設備の耐震計算書の作成について	P3	フォーマットパターンの説明について追記しました。	2023/11/17	
5	KK6補足-028-10-1 改1	機電設備の耐震計算書の作成について	P6	概略構造図に主要寸法を記載する旨、追記しました。	2023/11/17	
6	KK6補足-028-10-1 改1	機電設備の耐震計算書の作成について	P89, P242	固有周期の確認において試験名称を記載する旨、追記しました。	2023/11/17	
7	KK6補足-028-10-1 改1	機電設備の耐震計算書の作成について	P9, P146	水平2方向を考慮した評価を実施する設備について記載する旨、追記しました。	2023/11/17	
8	KK6補足-028-10-1 改1	機電設備の耐震計算書の作成について	P2	目次の記載を修正しました。	2023/11/17	