

試験使用承認申請書  
(玄海原子力発電所第3号機の改造の工事)

原発本第194号  
令和5年12月8日

原子力規制委員会 殿

経済産業大臣  
西村 康稔 殿

福岡市中央区渡辺通二丁目1番82号  
九州電力株式会社  
代表取締役 池辺 和弘  
社長執行役員

原子力発電工作物の保安に関する命令第18条第1号の規定により次のとおり試験使用の承認を受けたいので申請します。

試験のために使用しようとする原子力発電工作物に係る事業場の名称及び所在地	名称 玄海原子力発電所 所在地 佐賀県東松浦郡玄海町大字今村
試験のために使用しようとする原子力発電工作物の概要	玄海原子力発電所第3号機 原子力設備 原子炉本体 原子炉容器 原子炉容器本体 原子炉容器付属構造物  工事計画の認可番号及び認可年月日 原規規発第2106017号、20200626保第15号 令和3年6月1日
試験使用開始予定年月日及び試験使用期間	試験使用開始の予定年月日：令和6年1月31日 試験使用期間 自：令和6年1月31日 至：令和3年6月1日付け原規規発第2106017号及び20200626保第15号をもって認可を受けた原子力発電工作物に対する、電気事業法第49条第1項に定められる使用前検査の合格日
試験使用の方法	原子炉容器上部ふた取替工事の実施に伴い、原子炉容器が安定した連続運転ができることを確認するまで原子炉容器を使用する。 なお、使用にあたっては原子炉施設保安規定に基づき運転する。
実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和53年通商産業省令第77号)第22条第1項の規定による申請書の提出をした場合はその年月日	令和4年 3月 7日 令和4年 3月 30日 令和5年 2月 17日 令和5年 11月 22日