

柏崎刈羽原子力発電所第6号機 設工認 記載適正化箇所（常用電源設備）

NO	図書番号	図書名称	該当頁	適正化内容	提出年月日	備考
1	KK6添-1-057 改1	VI-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書	P.20～22	直接基礎構造の詳細が分かるように図の記載を拡充しました。	2023/12/14	
2	KK6添-1-057 改1	VI-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書	P.20,22	予備変圧器の取替に伴い、基礎構造が「杭基礎構造」から「直接基礎構造」へ変更となった点について記載を適正化しました。併せて、予備変圧器の基礎構造の図を適正化しました。	2023/12/14	
3	KK6添-1-057 改1	VI-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書	P.36	直流電源単線結線図(その1)の「直流125V充電器6A・6B系予備出力分岐盤」の記載について、「直流125V充電器6A・6B系予備系出力分岐盤」と記載の適正化をしました。	2023/12/14	
4	KK6添-1-057 (比較表)改1	先行審査プラントの記載との比較表(VI-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書)	P.29,31～33,48	No.1～3の適正化を反映しました。	2023/12/14	
5	KK6補足-013 改1	工事計画に係る補足説明資料(その他発電用原子炉の附属施設のうち常用電源設備)	P.59,60	直接基礎構造の詳細が分かるように図の記載を拡充しました。	2023/12/14	