

本資料のうち枠囲みの内容は、
当社の機密事項を含むため、
又は他社の機密事項を含む可能
性があるため公開できません。

柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機 説明資料	
資料番号	KK6 添-3-002-2 (比較表) 改 1
提出年月日	2024 年 1 月 17 日

VI-3-2-2 クラス 1 管の強度計算方法 (比較表)

東京電力ホールディングス株式会社
柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-2 クラス1管の強度計算方法）

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較																
<table border="1"><thead><tr><th>相違No</th><th>相違理由</th></tr></thead><tbody><tr><td>①</td><td></td></tr><tr><td>②</td><td></td></tr><tr><td>③</td><td></td></tr><tr><td>④</td><td></td></tr><tr><td>⑤</td><td></td></tr><tr><td>⑥</td><td></td></tr><tr><td>⑦</td><td></td></tr></tbody></table>			相違No	相違理由	①		②		③		④		⑤		⑥		⑦		
相違No	相違理由																		
①																			
②																			
③																			
④																			
⑤																			
⑥																			
⑦																			

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-2 クラス1管の強度計算方法）

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	V-3-2-2 クラス1管の強度計算方法	VI-3-2-2 クラス1管の強度計算方法	記載の適正化 (図書番号変更による差異)
			島根2号機との差異 (クラス1管の基本板厚計算方法を作成しないため、まえがきは記載しない。)
			島根2号機との差異 (クラス1管の評価対象設備(原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大範囲)は既工認にてクラス1としての評価を実施済みであり、基本板厚計算については既工認の評価結果の確認による評価を実施するため計算方法は作成しない。)
			島根2号機との差異 (基本板厚計算をしないため、表題は作成しない。)
	目 次	目 次	表現上の差異 記載の適正化 (目次は、3項目目までを記載することとしている。)
	1. 一般事項 1.1 概要 1.2 適用規格及び基準 2. クラス1管の強度計算方法 2.1 計算方針 2.2 計算方法 3. 計算書の構成 3.1 管の応力計算書 	1. 一般事項 1.1 概要 1.2 適用規格・基準等 2. クラス1管の強度計算方法 2.1 計算方針 2.2 計算方法 2.2.1 解析による計算 2.2.2 計算式 2.2.3 荷重の組合せ及び許容応力 2.2.4 計算精度と数値の丸め方 3. 計算書の構成 3.1 管の応力計算書 	

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異
■：前回提出時からの変更箇所

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
<p>1. 一般事項</p> <p>1.1 概要</p> <p>本書は、発電用原子力設備のうちクラス1管の応力計算書（以下「計算書」という。）について説明するものである。</p> <p>1.2 適用規格及び基準</p> <p>適用規格及び基準を以下に示す。</p> <p>(1) 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則（原子力規制委員会 2013年6月）（以下「技術基準規則」という。）</p> <p>(2) 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈（原子力規制委員会 2013年6月）（以下「技術基準規則解釈」という。）</p> <p>(3) 発電用原子力設備規格（設計・建設規格（2005年版（2007年追補版含む。））JSME S NC 1-2005/2007）（日本機械学会 2007年9月）（以下「設計・建設規格」という。）</p> <p>(4) 発電用原子力設備に関する構造等の技術基準（昭和55年通商産業省告示第501号）（以下「告示第501号」という。）</p> <p>2. クラス1管の強度計算方法</p> <p>2.1 計算方針</p> <p>設計基準対象施設はそれぞれの施設の評価条件での設計・建設規格による評価を実施する。技術基準規則解釈において、技術基準規則第17条に規定の要求に適合する材料及び構造とは、設計・建設規格によることから、クラス1管は、設計・建設規格 PPB-3500 による評価を実施する。加えて、施設時に適用された規格が告示第501号の範囲については、告示第501号第46条から第48条までの規定に基づく評価を実施する。</p> <p>2.2 計算方法</p> <p>2.2.1 解析による計算</p> <p>応力計算は三次元多質点系モデルによる解析により実施する。配管系の動的解析手法としては、スペクトルモーダル解析法を用いる。なお、解析コードは、「HISAP」を使用し、解析コードの検証及び妥当性確認等の概要については、VI-3 別紙「計算機プログラム（解析コード）の概要」に示す。</p>	<p>1. 一般事項</p> <p>1.1 概要</p> <p>本書は、発電用原子力設備のうちクラス1管の応力計算書（以下「計算書」という。）について説明するものである。</p> <p>1.2 適用規格・基準等</p> <p>適用規格及び基準を以下に示す。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則（原子力規制委員会 2013年6月）（以下「技術基準規則」という。） ・実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈（原子力規制委員会 2013年6月）（以下「技術基準規則解釈」という。） ・発電用原子力設備規格（設計・建設規格（2005年版（2007年追補版含む。））JSME S NC 1-2005/2007）（日本機械学会 2007年9月）（以下「設計・建設規格」という。） ・発電用原子力設備に関する構造等の技術基準（昭和55年通商産業省告示第501号）（以下「告示第501号」という。） <p>2. クラス1管の強度計算方法</p> <p>2.1 計算方針</p> <p>設計基準対象施設はそれぞれの施設の評価条件での設計・建設規格による評価を実施する。技術基準規則解釈において、技術基準規則第17条に規定の要求に適合する材料及び構造とは、設計・建設規格によることから、クラス1管は、設計・建設規格 PPB-3500 による評価を実施する。加えて、施設時に適用された規格が告示第501号の範囲については、告示第501号第46条から第48条までの規定に基づく評価を実施する。</p> <p>2.2 計算方法</p> <p>2.2.1 解析による計算</p> <p>応力計算は三次元多質点系モデルによる解析により実施する。配管系の動的解析手法としては、スペクトルモーダル解析法を用いる。なお、解析コードは、「ISAP」を使用し、解析コードの検証及び妥当性確認等の概要については、VI-3 別紙「計算機プログラム（解析コード）の概要」に示す。</p>	<p>表現上の差異</p> <p>記載の適正化 (体裁の修正)</p> <p>記載の適正化 (解析メーカー相違による差異) (図書番号変更による差異)</p>	

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異
■：前回提出時からの変更箇所

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	<p>2.2.1.1 解析モデルの作成</p> <p>配管系の解析モデル作成に当たっては、以下を考慮する。</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 配管系は三次元多質点系はりモデルとし、曲げ、せん断、ねじり及び軸力に対する剛性を考慮する。 (2) 弁等の偏心質量がある場合には、その影響を評価できるモデル化を行う。また、弁の剛性を考慮したモデル化を行う。 (3) 同一モデルに含める範囲は、原則としてアンカ点からアンカ点までとする。 (4) 分岐管がある場合には、その影響を考慮できるモデル化を行う。ただし、母管に対して分岐管の径が十分に小さく、分岐管の振動が母管に与える影響が小さい場合にはこの限りではない。 (5) 質点は応力が高くなると考えられる点に設定するとともに、代表的な振動モードを十分に表現できるように、適切な間隔で設ける。 (6) 配管の支持構造物は、以下の境界条件として扱うことを基本とする。 <ul style="list-style-type: none"> a. レストレイント：拘束方向の剛性を考慮する。 b. スナッパ：拘束方向の剛性を考慮する。 c. アンカ：6方向を固定と扱う。 d. ガイド：拘束方向及び回転拘束方向の剛性を考慮する。 (7) 配管系の質量は、配管自体の質量（フランジ部含む。）の他に弁等の集中質量、保温材等の付加質量及び管内流体の質量を考慮するものとする。 <p>2.2.1.2 解析条件</p> <p>解析において考慮する解析条件を以下に示す。</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 荷重条件 <ul style="list-style-type: none"> a. 内圧 b. 機械的荷重（自重及びその他の長期的荷重） c. 機械的荷重（逃がし弁又は安全弁の吹出し反力及びその他の短期的荷重） d. 热膨張及び熱による支持点の変位による応力 e. 配管肉厚方向の温度勾配及び管軸に沿った構造上不連続部に生じる熱応力 	<p>2.2.1.1 解析モデルの作成</p> <p>配管系の解析モデル作成に当たっては、以下を考慮する。</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 配管系は三次元多質点系はりモデルとし、曲げ、せん断、ねじり及び軸力に対する剛性を考慮する。 (2) 弁等の偏心質量がある場合には、その影響を評価できるモデル化を行う。また、弁の剛性を考慮したモデル化を行う。 (3) 同一モデルに含める範囲は、原則としてアンカ点からアンカ点までとする。 (4) 分岐管がある場合には、その影響を考慮できるモデル化を行う。ただし、母管に対して分岐管の径が十分に小さく、分岐管の振動が母管に与える影響が小さい場合にはこの限りではない。 (5) 質点は応力が高くなると考えられる点に設定するとともに、代表的な振動モードを十分に表現できるように、適切な間隔で設ける。 (6) 配管の支持構造物は、以下の境界条件として扱うことを基本とする。 <ul style="list-style-type: none"> a. レストレイント：拘束方向の剛性を考慮し、並進方向固定及び回転方向自由として扱う。 b. スナッパ：拘束方向の剛性を考慮し、並進方向固定及び回転方向自由として扱う。 c. アンカ：6方向の剛性を考慮し、完全固定として扱う。 d. ガイド：拘束方向の剛性を考慮し、並進方向固定及び回転方向固定として扱う。 e. ハンガ：拘束方向の剛性を考慮し、並進方向固定及び回転方向自由として扱う。 (7) 配管系の質量は、配管自体の質量（フランジ部含む。）の他に弁等の集中質量、保温材等の付加質量及び管内流体の質量を考慮するものとする。 <p>2.2.1.2 解析条件</p> <p>解析において考慮する解析条件を以下に示す。</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 荷重条件 <ul style="list-style-type: none"> a. 内圧 b. 機械的荷重（自重及びその他の長期的荷重） c. 機械的荷重（逃がし弁又は安全弁の吹出し反力及びその他の短期的荷重） d. 热膨張及び熱による支持点の変位による応力 e. 配管肉厚方向の温度勾配及び管軸に沿った構造上不連続部に生じる熱応力 	<p>記載の適正化 (配管支持構造物の境界条件の記載の適正化)</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異
■：前回提出時からの変更箇所

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較																																																																																																																																				
	<p>2.2.2 計算式</p> <p>2.2.2.1 記号の定義</p> <p>計算式中に説明のない記号の定義は下表のとおりとする。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>単位</th> <th>定義</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B₁, B₂, B_{2b}, B_{2r}</td> <td>—</td> <td>設計・建設規格 PPB-3810 及び告示第501号第48条に規定する応力係数（一次応力の計算に使用するもの）</td> </tr> <tr> <td>C₁, C₂, C_{2b}, C_{2r}, C₃, C_{3'}</td> <td>—</td> <td>設計・建設規格 PPB-3810 及び告示第501号第48条に規定する応力係数（一次+二次応力の計算に使用するもの）</td> </tr> <tr> <td>C₄</td> <td>—</td> <td>フェライト系材料に対し 1.1, オーステナイト系材料に対し 1.3</td> </tr> <tr> <td>D₀</td> <td>mm</td> <td>管の外径</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>MPa</td> <td>設計・建設規格 付録材料図表 Part6 表1及び告示第501号別表第11に規定する継弾性係数</td> </tr> <tr> <td>E_{a b}</td> <td>MPa</td> <td>構造上の不連続部分のうち応力集中度が最も高いと推定した点又は材質を異にする点を境とするそれぞれの側の室温における設計・建設規格 付録材料図表 Part6 表1及び告示第501号別表第11に規定する継弾性係数の平均値</td> </tr> <tr> <td>K₁, K₂, K_{2b}, K_{2r}, K₃</td> <td>—</td> <td>設計・建設規格 PPB-3810 及び告示第501号第48条に規定する応力係数（ピーク応力の計算に使用するもの）</td> </tr> <tr> <td>M_{b p}</td> <td>N·mm</td> <td>管台又は突合せ溶接式ディーに接続される分岐管の機械的荷重により生じるモーメント</td> </tr> <tr> <td>M_{b r}</td> <td>N·mm</td> <td>管台又は突合せ溶接式ディーに接続される主管の機械的荷重（逃がし弁又は安全弁の吹出し反力その他の短期的荷重に限る。）により生じるモーメント</td> </tr> <tr> <td>M_{b s}</td> <td>N·mm</td> <td>(S_n, S_p) : 管台又は突合せ溶接式ディーに接続される分岐管の熱膨張、支持点の変位及び機械的荷重（自重を除く。）により生じるモーメント (S_{n'}) : 管台又は突合せ溶接式ディーに接続される分岐管の支持点の変位（熱によるものを除く。）及び機械的荷重（自重を除く。）により生じるモーメント (S_e) : 管の熱による支持点の変位及び熱膨張により生じるモーメント</td> </tr> <tr> <td>M_c</td> <td>N·mm</td> <td>管の熱による支持点の変位及び熱膨張により生じるモーメント</td> </tr> <tr> <td>M_{i p}</td> <td>N·mm</td> <td>管の機械的荷重により生じるモーメント</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>単位</th> <th>定義</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>M_{i s}</td> <td>N·mm</td> <td>(S_n, S_p) : 管の熱膨張、支持点の変位及び機械的荷重（自重を除く。）により生じるモーメント (S_{n'}) : 管の支持点の変位（熱によるものを除く。）及び機械的荷重（自重を除く。）により生じるモーメント (S_e) : 管の熱による支持点の変位及び熱膨張により生じるモーメント</td> </tr> <tr> <td>M_{r p}</td> <td>N·mm</td> <td>管台又は突合せ溶接式ディーに接続される主管の機械的荷重により生じるモーメント</td> </tr> <tr> <td>M_{r s}</td> <td>N·mm</td> <td>(S_n, S_p) : 管台又は突合せ溶接式ディーに接続される主管の熱膨張、支持点の変位及び機械的荷重（自重を除く。）により生じるモーメント (S_{n'}) : 管台又は突合せ溶接式ディーに接続される主管の支持点の変位（熱によるものを除く。）及び機械的荷重（自重を除く。）により生じるモーメント (S_e) : 管台又は突合せ溶接式ディーに接続される主管の熱による支持点の変位及び熱膨張により生じるモーメント</td> </tr> <tr> <td>n_i</td> <td>—</td> <td>繰返し荷重 i の実際の繰返し回数</td> </tr> <tr> <td>N_i</td> <td>—</td> <td>繰返し荷重 i の許容繰返し回数</td> </tr> <tr> <td>P</td> <td>MPa</td> <td>最高使用圧力</td> </tr> <tr> <td>P_o</td> <td>MPa</td> <td>供用状態A及びB（運転状態I及びII）において生じる圧力</td> </tr> <tr> <td>P_{o'}</td> <td>MPa</td> <td>供用状態における最大圧力</td> </tr> </tbody> </table>	記号	単位	定義	B ₁ , B ₂ , B _{2b} , B _{2r}	—	設計・建設規格 PPB-3810 及び告示第501号第48条に規定する応力係数（一次応力の計算に使用するもの）	C ₁ , C ₂ , C _{2b} , C _{2r} , C ₃ , C _{3'}	—	設計・建設規格 PPB-3810 及び告示第501号第48条に規定する応力係数（一次+二次応力の計算に使用するもの）	C ₄	—	フェライト系材料に対し 1.1, オーステナイト系材料に対し 1.3	D ₀	mm	管の外径	E	MPa	設計・建設規格 付録材料図表 Part6 表1及び告示第501号別表第11に規定する継弾性係数	E _{a b}	MPa	構造上の不連続部分のうち応力集中度が最も高いと推定した点又は材質を異にする点を境とするそれぞれの側の室温における設計・建設規格 付録材料図表 Part6 表1及び告示第501号別表第11に規定する継弾性係数の平均値	K ₁ , K ₂ , K _{2b} , K _{2r} , K ₃	—	設計・建設規格 PPB-3810 及び告示第501号第48条に規定する応力係数（ピーク応力の計算に使用するもの）	M _{b p}	N·mm	管台又は突合せ溶接式ディーに接続される分岐管の機械的荷重により生じるモーメント	M _{b r}	N·mm	管台又は突合せ溶接式ディーに接続される主管の機械的荷重（逃がし弁又は安全弁の吹出し反力その他の短期的荷重に限る。）により生じるモーメント	M _{b s}	N·mm	(S _n , S _p) : 管台又は突合せ溶接式ディーに接続される分岐管の熱膨張、支持点の変位及び機械的荷重（自重を除く。）により生じるモーメント (S _{n'}) : 管台又は突合せ溶接式ディーに接続される分岐管の支持点の変位（熱によるものを除く。）及び機械的荷重（自重を除く。）により生じるモーメント (S _e) : 管の熱による支持点の変位及び熱膨張により生じるモーメント	M _c	N·mm	管の熱による支持点の変位及び熱膨張により生じるモーメント	M _{i p}	N·mm	管の機械的荷重により生じるモーメント	記号	単位	定義	M _{i s}	N·mm	(S _n , S _p) : 管の熱膨張、支持点の変位及び機械的荷重（自重を除く。）により生じるモーメント (S _{n'}) : 管の支持点の変位（熱によるものを除く。）及び機械的荷重（自重を除く。）により生じるモーメント (S _e) : 管の熱による支持点の変位及び熱膨張により生じるモーメント	M _{r p}	N·mm	管台又は突合せ溶接式ディーに接続される主管の機械的荷重により生じるモーメント	M _{r s}	N·mm	(S _n , S _p) : 管台又は突合せ溶接式ディーに接続される主管の熱膨張、支持点の変位及び機械的荷重（自重を除く。）により生じるモーメント (S _{n'}) : 管台又は突合せ溶接式ディーに接続される主管の支持点の変位（熱によるものを除く。）及び機械的荷重（自重を除く。）により生じるモーメント (S _e) : 管台又は突合せ溶接式ディーに接続される主管の熱による支持点の変位及び熱膨張により生じるモーメント	n _i	—	繰返し荷重 i の実際の繰返し回数	N _i	—	繰返し荷重 i の許容繰返し回数	P	MPa	最高使用圧力	P _o	MPa	供用状態A及びB（運転状態I及びII）において生じる圧力	P _{o'}	MPa	供用状態における最大圧力	<p>2.2.2 計算式</p> <p>2.2.2.1 記号の定義</p> <p>計算式中に説明のない記号の定義は下表のとおりとする。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>単位</th> <th>定義</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B₁, B₂, B_{2b}, B_{2r}</td> <td>—</td> <td>設計・建設規格 PPB-3810 及び告示第501号第48条に規定する応力係数（一次応力の計算に使用するもの）</td> </tr> <tr> <td>C₁, C₂, C_{2b}, C_{2r}, C₃, C_{3'}</td> <td>—</td> <td>設計・建設規格 PPB-3810 及び告示第501号第48条に規定する応力係数（一次+二次応力の計算に使用するもの）</td> </tr> <tr> <td>C₄</td> <td>—</td> <td>フェライト系材料に対し 1.1, オーステナイト系材料に対し 1.3</td> </tr> <tr> <td>D₀</td> <td>mm</td> <td>管の外径</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>MPa</td> <td>設計・建設規格 付録材料図表 Part6 表1及び告示第501号別表第11に規定する継弾性係数</td> </tr> <tr> <td>E_{a b}</td> <td>MPa</td> <td>構造上の不連続部分のうち応力集中度が最も高いと推定した点又は材質を異にする点を境とするそれぞれの側の室温における設計・建設規格 付録材料図表 Part6 表1及び告示第501号別表第11に規定する継弾性係数の平均値</td> </tr> <tr> <td>K₁, K₂, K_{2b}, K_{2r}, K₃</td> <td>—</td> <td>設計・建設規格 PPB-3810 及び告示第501号第48条に規定する応力係数（ピーク応力の計算に使用するもの）</td> </tr> <tr> <td>M_{b p}</td> <td>N·mm</td> <td>管台又は突合せ溶接式ディーに接続される分岐管の機械的荷重により生じるモーメント</td> </tr> <tr> <td>M_{b r}</td> <td>N·mm</td> <td>管台又は突合せ溶接式ディーに接続される主管の機械的荷重（逃がし弁又は安全弁の吹出し反力その他の短期的荷重に限る。）により生じるモーメント</td> </tr> <tr> <td>M_{b s}</td> <td>N·mm</td> <td>(S_n, S_p) : 管台又は突合せ溶接式ディーに接続される分岐管の熱膨張、支持点の変位及び機械的荷重（自重を除く。）により生じるモーメント (S_{n'}) : 管台又は突合せ溶接式ディーに接続される分岐管の支持点の変位（熱によるものを除く。）及び機械的荷重（自重を除く。）により生じるモーメント (S_e) : 管台又は突合せ溶接式ディーに接続される分岐管の熱による支持点の変位及び熱膨張により生じるモーメント</td> </tr> <tr> <td>M_c</td> <td>N·mm</td> <td>管の熱による支持点の変位及び熱膨張により生じるモーメント</td> </tr> <tr> <td>M_{i p}</td> <td>N·mm</td> <td>管の機械的荷重により生じるモーメント</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>単位</th> <th>定義</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>M_{i s}</td> <td>N·mm</td> <td>(S_n, S_p) : 管の熱膨張、支持点の変位及び機械的荷重（自重を除く。）により生じるモーメント (S_{n'}) : 管の支持点の変位（熱によるものを除く。）及び機械的荷重（自重を除く。）により生じるモーメント (S_e) : 管の熱による支持点の変位及び熱膨張により生じるモーメント</td> </tr> <tr> <td>M_{r p}</td> <td>N·mm</td> <td>管台又は突合せ溶接式ディーに接続される主管の機械的荷重により生じるモーメント</td> </tr> <tr> <td>M_{r s}</td> <td>N·mm</td> <td>(S_n, S_p) : 管台又は突合せ溶接式ディーに接続される主管の熱膨張、支持点の変位及び機械的荷重（自重を除く。）により生じるモーメント (S_{n'}) : 管台又は突合せ溶接式ディーに接続される主管の支持点の変位（熱によるものを除く。）及び機械的荷重（自重を除く。）により生じるモーメント (S_e) : 管台又は突合せ溶接式ディーに接続される主管の熱による支持点の変位及び熱膨張により生じるモーメント</td> </tr> <tr> <td>n_i</td> <td>—</td> <td>繰返し荷重 i の実際の繰返し回数</td> </tr> <tr> <td>N_i</td> <td>—</td> <td>繰返し荷重 i の許容繰返し回数</td> </tr> <tr> <td>P</td> <td>MPa</td> <td>最高使用圧力</td> </tr> <tr> <td>P_o</td> <td>MPa</td> <td>供用状態A及びB（運転状態I及びII）において生じる圧力</td> </tr> <tr> <td>P_{o'}</td> <td>MPa</td> <td>供用状態における最大圧力</td> </tr> </tbody> </table>	記号	単位	定義	B ₁ , B ₂ , B _{2b} , B _{2r}	—	設計・建設規格 PPB-3810 及び告示第501号第48条に規定する応力係数（一次応力の計算に使用するもの）	C ₁ , C ₂ , C _{2b} , C _{2r} , C ₃ , C _{3'}	—	設計・建設規格 PPB-3810 及び告示第501号第48条に規定する応力係数（一次+二次応力の計算に使用するもの）	C ₄	—	フェライト系材料に対し 1.1, オーステナイト系材料に対し 1.3	D ₀	mm	管の外径	E	MPa	設計・建設規格 付録材料図表 Part6 表1及び告示第501号別表第11に規定する継弾性係数	E _{a b}	MPa	構造上の不連続部分のうち応力集中度が最も高いと推定した点又は材質を異にする点を境とするそれぞれの側の室温における設計・建設規格 付録材料図表 Part6 表1及び告示第501号別表第11に規定する継弾性係数の平均値	K ₁ , K ₂ , K _{2b} , K _{2r} , K ₃	—	設計・建設規格 PPB-3810 及び告示第501号第48条に規定する応力係数（ピーク応力の計算に使用するもの）	M _{b p}	N·mm	管台又は突合せ溶接式ディーに接続される分岐管の機械的荷重により生じるモーメント	M _{b r}	N·mm	管台又は突合せ溶接式ディーに接続される主管の機械的荷重（逃がし弁又は安全弁の吹出し反力その他の短期的荷重に限る。）により生じるモーメント	M _{b s}	N·mm	(S _n , S _p) : 管台又は突合せ溶接式ディーに接続される分岐管の熱膨張、支持点の変位及び機械的荷重（自重を除く。）により生じるモーメント (S _{n'}) : 管台又は突合せ溶接式ディーに接続される分岐管の支持点の変位（熱によるものを除く。）及び機械的荷重（自重を除く。）により生じるモーメント (S _e) : 管台又は突合せ溶接式ディーに接続される分岐管の熱による支持点の変位及び熱膨張により生じるモーメント	M _c	N·mm	管の熱による支持点の変位及び熱膨張により生じるモーメント	M _{i p}	N·mm	管の機械的荷重により生じるモーメント	記号	単位	定義	M _{i s}	N·mm	(S _n , S _p) : 管の熱膨張、支持点の変位及び機械的荷重（自重を除く。）により生じるモーメント (S _{n'}) : 管の支持点の変位（熱によるものを除く。）及び機械的荷重（自重を除く。）により生じるモーメント (S _e) : 管の熱による支持点の変位及び熱膨張により生じるモーメント	M _{r p}	N·mm	管台又は突合せ溶接式ディーに接続される主管の機械的荷重により生じるモーメント	M _{r s}	N·mm	(S _n , S _p) : 管台又は突合せ溶接式ディーに接続される主管の熱膨張、支持点の変位及び機械的荷重（自重を除く。）により生じるモーメント (S _{n'}) : 管台又は突合せ溶接式ディーに接続される主管の支持点の変位（熱によるものを除く。）及び機械的荷重（自重を除く。）により生じるモーメント (S _e) : 管台又は突合せ溶接式ディーに接続される主管の熱による支持点の変位及び熱膨張により生じるモーメント	n _i	—	繰返し荷重 i の実際の繰返し回数	N _i	—	繰返し荷重 i の許容繰返し回数	P	MPa	最高使用圧力	P _o	MPa	供用状態A及びB（運転状態I及びII）において生じる圧力	P _{o'}	MPa	供用状態における最大圧力	差異なし
記号	単位	定義																																																																																																																																					
B ₁ , B ₂ , B _{2b} , B _{2r}	—	設計・建設規格 PPB-3810 及び告示第501号第48条に規定する応力係数（一次応力の計算に使用するもの）																																																																																																																																					
C ₁ , C ₂ , C _{2b} , C _{2r} , C ₃ , C _{3'}	—	設計・建設規格 PPB-3810 及び告示第501号第48条に規定する応力係数（一次+二次応力の計算に使用するもの）																																																																																																																																					
C ₄	—	フェライト系材料に対し 1.1, オーステナイト系材料に対し 1.3																																																																																																																																					
D ₀	mm	管の外径																																																																																																																																					
E	MPa	設計・建設規格 付録材料図表 Part6 表1及び告示第501号別表第11に規定する継弾性係数																																																																																																																																					
E _{a b}	MPa	構造上の不連続部分のうち応力集中度が最も高いと推定した点又は材質を異にする点を境とするそれぞれの側の室温における設計・建設規格 付録材料図表 Part6 表1及び告示第501号別表第11に規定する継弾性係数の平均値																																																																																																																																					
K ₁ , K ₂ , K _{2b} , K _{2r} , K ₃	—	設計・建設規格 PPB-3810 及び告示第501号第48条に規定する応力係数（ピーク応力の計算に使用するもの）																																																																																																																																					
M _{b p}	N·mm	管台又は突合せ溶接式ディーに接続される分岐管の機械的荷重により生じるモーメント																																																																																																																																					
M _{b r}	N·mm	管台又は突合せ溶接式ディーに接続される主管の機械的荷重（逃がし弁又は安全弁の吹出し反力その他の短期的荷重に限る。）により生じるモーメント																																																																																																																																					
M _{b s}	N·mm	(S _n , S _p) : 管台又は突合せ溶接式ディーに接続される分岐管の熱膨張、支持点の変位及び機械的荷重（自重を除く。）により生じるモーメント (S _{n'}) : 管台又は突合せ溶接式ディーに接続される分岐管の支持点の変位（熱によるものを除く。）及び機械的荷重（自重を除く。）により生じるモーメント (S _e) : 管の熱による支持点の変位及び熱膨張により生じるモーメント																																																																																																																																					
M _c	N·mm	管の熱による支持点の変位及び熱膨張により生じるモーメント																																																																																																																																					
M _{i p}	N·mm	管の機械的荷重により生じるモーメント																																																																																																																																					
記号	単位	定義																																																																																																																																					
M _{i s}	N·mm	(S _n , S _p) : 管の熱膨張、支持点の変位及び機械的荷重（自重を除く。）により生じるモーメント (S _{n'}) : 管の支持点の変位（熱によるものを除く。）及び機械的荷重（自重を除く。）により生じるモーメント (S _e) : 管の熱による支持点の変位及び熱膨張により生じるモーメント																																																																																																																																					
M _{r p}	N·mm	管台又は突合せ溶接式ディーに接続される主管の機械的荷重により生じるモーメント																																																																																																																																					
M _{r s}	N·mm	(S _n , S _p) : 管台又は突合せ溶接式ディーに接続される主管の熱膨張、支持点の変位及び機械的荷重（自重を除く。）により生じるモーメント (S _{n'}) : 管台又は突合せ溶接式ディーに接続される主管の支持点の変位（熱によるものを除く。）及び機械的荷重（自重を除く。）により生じるモーメント (S _e) : 管台又は突合せ溶接式ディーに接続される主管の熱による支持点の変位及び熱膨張により生じるモーメント																																																																																																																																					
n _i	—	繰返し荷重 i の実際の繰返し回数																																																																																																																																					
N _i	—	繰返し荷重 i の許容繰返し回数																																																																																																																																					
P	MPa	最高使用圧力																																																																																																																																					
P _o	MPa	供用状態A及びB（運転状態I及びII）において生じる圧力																																																																																																																																					
P _{o'}	MPa	供用状態における最大圧力																																																																																																																																					
記号	単位	定義																																																																																																																																					
B ₁ , B ₂ , B _{2b} , B _{2r}	—	設計・建設規格 PPB-3810 及び告示第501号第48条に規定する応力係数（一次応力の計算に使用するもの）																																																																																																																																					
C ₁ , C ₂ , C _{2b} , C _{2r} , C ₃ , C _{3'}	—	設計・建設規格 PPB-3810 及び告示第501号第48条に規定する応力係数（一次+二次応力の計算に使用するもの）																																																																																																																																					
C ₄	—	フェライト系材料に対し 1.1, オーステナイト系材料に対し 1.3																																																																																																																																					
D ₀	mm	管の外径																																																																																																																																					
E	MPa	設計・建設規格 付録材料図表 Part6 表1及び告示第501号別表第11に規定する継弾性係数																																																																																																																																					
E _{a b}	MPa	構造上の不連続部分のうち応力集中度が最も高いと推定した点又は材質を異にする点を境とするそれぞれの側の室温における設計・建設規格 付録材料図表 Part6 表1及び告示第501号別表第11に規定する継弾性係数の平均値																																																																																																																																					
K ₁ , K ₂ , K _{2b} , K _{2r} , K ₃	—	設計・建設規格 PPB-3810 及び告示第501号第48条に規定する応力係数（ピーク応力の計算に使用するもの）																																																																																																																																					
M _{b p}	N·mm	管台又は突合せ溶接式ディーに接続される分岐管の機械的荷重により生じるモーメント																																																																																																																																					
M _{b r}	N·mm	管台又は突合せ溶接式ディーに接続される主管の機械的荷重（逃がし弁又は安全弁の吹出し反力その他の短期的荷重に限る。）により生じるモーメント																																																																																																																																					
M _{b s}	N·mm	(S _n , S _p) : 管台又は突合せ溶接式ディーに接続される分岐管の熱膨張、支持点の変位及び機械的荷重（自重を除く。）により生じるモーメント (S _{n'}) : 管台又は突合せ溶接式ディーに接続される分岐管の支持点の変位（熱によるものを除く。）及び機械的荷重（自重を除く。）により生じるモーメント (S _e) : 管台又は突合せ溶接式ディーに接続される分岐管の熱による支持点の変位及び熱膨張により生じるモーメント																																																																																																																																					
M _c	N·mm	管の熱による支持点の変位及び熱膨張により生じるモーメント																																																																																																																																					
M _{i p}	N·mm	管の機械的荷重により生じるモーメント																																																																																																																																					
記号	単位	定義																																																																																																																																					
M _{i s}	N·mm	(S _n , S _p) : 管の熱膨張、支持点の変位及び機械的荷重（自重を除く。）により生じるモーメント (S _{n'}) : 管の支持点の変位（熱によるものを除く。）及び機械的荷重（自重を除く。）により生じるモーメント (S _e) : 管の熱による支持点の変位及び熱膨張により生じるモーメント																																																																																																																																					
M _{r p}	N·mm	管台又は突合せ溶接式ディーに接続される主管の機械的荷重により生じるモーメント																																																																																																																																					
M _{r s}	N·mm	(S _n , S _p) : 管台又は突合せ溶接式ディーに接続される主管の熱膨張、支持点の変位及び機械的荷重（自重を除く。）により生じるモーメント (S _{n'}) : 管台又は突合せ溶接式ディーに接続される主管の支持点の変位（熱によるものを除く。）及び機械的荷重（自重を除く。）により生じるモーメント (S _e) : 管台又は突合せ溶接式ディーに接続される主管の熱による支持点の変位及び熱膨張により生じるモーメント																																																																																																																																					
n _i	—	繰返し荷重 i の実際の繰返し回数																																																																																																																																					
N _i	—	繰返し荷重 i の許容繰返し回数																																																																																																																																					
P	MPa	最高使用圧力																																																																																																																																					
P _o	MPa	供用状態A及びB（運転状態I及びII）において生じる圧力																																																																																																																																					
P _{o'}	MPa	供用状態における最大圧力																																																																																																																																					

青字 : 柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異
■ : 前回提出時からの変更箇所

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較																																																																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>記号</th><th>単位</th><th>定義</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S_e</td><td>MPa</td><td>室温における設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5 及び告示第501号別表第6に規定する材料の許容引張応力</td></tr> <tr> <td>S_e</td><td>MPa</td><td>熱膨張応力</td></tr> <tr> <td>S_{ℓ}</td><td>MPa</td><td>繰返しピーク応力強さ</td></tr> <tr> <td>S_m</td><td>MPa</td><td>設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表1及び告示第501号別表第2に規定する材料の設計応力強さ</td></tr> <tr> <td>S_n</td><td>MPa</td><td>一次+二次応力</td></tr> <tr> <td>S_n'</td><td>MPa</td><td>一次+二次応力(熱によるものを除く。)</td></tr> <tr> <td>S_p</td><td>MPa</td><td>ピーク応力</td></tr> <tr> <td>$S_{p,rm}$</td><td>MPa</td><td>一次応力</td></tr> <tr> <td>S_y</td><td>MPa</td><td>設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表8及び告示第501号別表第9に規定する材料の設計降伏点</td></tr> <tr> <td>t</td><td>mm</td><td>管の厚さ</td></tr> <tr> <td>T_a, T_b</td><td>°C</td><td> 構造上の不連続部のうち応力集中度が最も高いと推定した点又は材質を異にする点を境とするそれぞれの側における次の計算式により計算した範囲ℓ_a, ℓ_b内の平均温度 $\ell_a = \sqrt{d_a t_a}, \ell_b = \sqrt{d_b t_b}$ d_a及びd_b:構造上の不連続部のうち応力集中度が最も高いと推定した点を境とするそれぞれの側における管の内径(mm) t_a及び$t_b : \ell_a$及びℓ_bの範囲内における管の平均厚さ(mm) </td></tr> <tr> <td>ΔT</td><td>°C</td><td>温度差の変動範囲</td></tr> <tr> <td>ΔT_1</td><td>°C</td><td>線形化した厚さ方向の温度分布における管の内外面温度差</td></tr> <tr> <td>ΔT_2</td><td>°C</td><td>管の内面又は外面において生じる温度とそれに対応する線形化した温度との差のうちいずれか大きい方の温度(負の場合0とする)</td></tr> <tr> <td>Z_i, Z_{i1}</td><td>mm³</td><td>管の断面係数</td></tr> <tr> <td>Z_b</td><td>mm³</td><td>管台又は突合せ溶接式ディーに接続される分岐管の断面係数</td></tr> <tr> <td>Z_r</td><td>mm³</td><td>管台又は突合せ溶接式ディーに接続される主管の断面係数</td></tr> <tr> <td>α</td><td>mm/mm°C</td><td>室温における設計・建設規格 付録材料図表 Part6 表2及び告示第501号別表第12に規定する熱膨張係数</td></tr> <tr> <td>α_a, α_b</td><td>mm/mm°C</td><td>構造上の不連続部分のうち応力集中度が最も高いと推定した点を境とするそれぞれの側の室温における設計・建設規格付録材料図表 Part6 表2及び告示第501号別表第12に規定する熱膨張係数</td></tr> <tr> <td></td><td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>記号</th><th>単位</th><th>定義</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ε_e</td><td>—</td><td> S_pを求めたピーク応力強さのサイクルに対して、弾性解析により計算したときのひずみであり、次の計算式により計算した値 $\varepsilon_e = \bar{\sigma}^* / E$ $\bar{\sigma}^*$: 弹性解析によるミーゼス相当応力 </td></tr> <tr> <td>$\varepsilon_{e,p}$</td><td>—</td><td> S_pを求めたピーク応力強さのサイクルに対して、材料の応力-ひずみ関係として、降伏応力をS_mの1.5倍の値とした弾完全塑性体とした弾塑性解析により計算したときのひずみであり、次の計算式により計算した値 $\varepsilon_{e,p} = \bar{\sigma} / E + \bar{\varepsilon}^p$ $\bar{\sigma}$: 弹塑性解析によるミーゼス相当応力 $\bar{\varepsilon}^p$: 弹塑性解析によるミーゼス相当塑性ひずみ </td></tr> </tbody> </table> </td><td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>記号</th><th>単位</th><th>定義</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ε_e</td><td>—</td><td> S_pを求めたピーク応力強さのサイクルに対して、弾性解析により計算したときのひずみであり、次の計算式により計算した値 $\varepsilon_e = \bar{\sigma}^* / E$ $\bar{\sigma}^*$: 弹性解析によるミーゼス相当応力 </td></tr> <tr> <td>$\varepsilon_{e,p}$</td><td>—</td><td> S_pを求めたピーク応力強さのサイクルに対して、材料の応力-ひずみ関係として、降伏応力をS_mの1.5倍の値とした弾完全塑性体とした弾塑性解析により計算したときのひずみであり、次の計算式により計算した値 $\varepsilon_{e,p} = \bar{\sigma} / E + \bar{\varepsilon}^p$ $\bar{\sigma}$: 弹塑性解析によるミーゼス相当応力 $\bar{\varepsilon}^p$: 弹塑性解析によるミーゼス相当塑性ひずみ </td></tr> </tbody> </table> </td><td>差異なし</td></tr> </tbody> </table>	記号	単位	定義	S_e	MPa	室温における設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5 及び告示第501号別表第6に規定する材料の許容引張応力	S_e	MPa	熱膨張応力	S_{ℓ}	MPa	繰返しピーク応力強さ	S_m	MPa	設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表1及び告示第501号別表第2に規定する材料の設計応力強さ	S_n	MPa	一次+二次応力	S_n'	MPa	一次+二次応力(熱によるものを除く。)	S_p	MPa	ピーク応力	$S_{p,rm}$	MPa	一次応力	S_y	MPa	設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表8及び告示第501号別表第9に規定する材料の設計降伏点	t	mm	管の厚さ	T_a, T_b	°C	構造上の不連続部のうち応力集中度が最も高いと推定した点又は材質を異にする点を境とするそれぞれの側における次の計算式により計算した範囲 ℓ_a, ℓ_b 内の平均温度 $\ell_a = \sqrt{d_a t_a}, \ell_b = \sqrt{d_b t_b}$ d_a 及び d_b :構造上の不連続部のうち応力集中度が最も高いと推定した点を境とするそれぞれの側における管の内径(mm) t_a 及び $t_b : \ell_a$ 及び ℓ_b の範囲内における管の平均厚さ(mm)	ΔT	°C	温度差の変動範囲	ΔT_1	°C	線形化した厚さ方向の温度分布における管の内外面温度差	ΔT_2	°C	管の内面又は外面において生じる温度とそれに対応する線形化した温度との差のうちいずれか大きい方の温度(負の場合0とする)	Z_i, Z_{i1}	mm ³	管の断面係数	Z_b	mm ³	管台又は突合せ溶接式ディーに接続される分岐管の断面係数	Z_r	mm ³	管台又は突合せ溶接式ディーに接続される主管の断面係数	α	mm/mm°C	室温における設計・建設規格 付録材料図表 Part6 表2及び告示第501号別表第12に規定する熱膨張係数	α_a, α_b	mm/mm°C	構造上の不連続部分のうち応力集中度が最も高いと推定した点を境とするそれぞれの側の室温における設計・建設規格付録材料図表 Part6 表2及び告示第501号別表第12に規定する熱膨張係数		<table border="1"> <thead> <tr> <th>記号</th><th>単位</th><th>定義</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ε_e</td><td>—</td><td> S_pを求めたピーク応力強さのサイクルに対して、弾性解析により計算したときのひずみであり、次の計算式により計算した値 $\varepsilon_e = \bar{\sigma}^* / E$ $\bar{\sigma}^*$: 弹性解析によるミーゼス相当応力 </td></tr> <tr> <td>$\varepsilon_{e,p}$</td><td>—</td><td> S_pを求めたピーク応力強さのサイクルに対して、材料の応力-ひずみ関係として、降伏応力をS_mの1.5倍の値とした弾完全塑性体とした弾塑性解析により計算したときのひずみであり、次の計算式により計算した値 $\varepsilon_{e,p} = \bar{\sigma} / E + \bar{\varepsilon}^p$ $\bar{\sigma}$: 弹塑性解析によるミーゼス相当応力 $\bar{\varepsilon}^p$: 弹塑性解析によるミーゼス相当塑性ひずみ </td></tr> </tbody> </table>	記号	単位	定義	ε_e	—	S_p を求めたピーク応力強さのサイクルに対して、弾性解析により計算したときのひずみであり、次の計算式により計算した値 $\varepsilon_e = \bar{\sigma}^* / E$ $\bar{\sigma}^*$: 弹性解析によるミーゼス相当応力	$\varepsilon_{e,p}$	—	S_p を求めたピーク応力強さのサイクルに対して、材料の応力-ひずみ関係として、降伏応力を S_m の1.5倍の値とした弾完全塑性体とした弾塑性解析により計算したときのひずみであり、次の計算式により計算した値 $\varepsilon_{e,p} = \bar{\sigma} / E + \bar{\varepsilon}^p$ $\bar{\sigma}$: 弹塑性解析によるミーゼス相当応力 $\bar{\varepsilon}^p$: 弹塑性解析によるミーゼス相当塑性ひずみ	<table border="1"> <thead> <tr> <th>記号</th><th>単位</th><th>定義</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ε_e</td><td>—</td><td> S_pを求めたピーク応力強さのサイクルに対して、弾性解析により計算したときのひずみであり、次の計算式により計算した値 $\varepsilon_e = \bar{\sigma}^* / E$ $\bar{\sigma}^*$: 弹性解析によるミーゼス相当応力 </td></tr> <tr> <td>$\varepsilon_{e,p}$</td><td>—</td><td> S_pを求めたピーク応力強さのサイクルに対して、材料の応力-ひずみ関係として、降伏応力をS_mの1.5倍の値とした弾完全塑性体とした弾塑性解析により計算したときのひずみであり、次の計算式により計算した値 $\varepsilon_{e,p} = \bar{\sigma} / E + \bar{\varepsilon}^p$ $\bar{\sigma}$: 弹塑性解析によるミーゼス相当応力 $\bar{\varepsilon}^p$: 弹塑性解析によるミーゼス相当塑性ひずみ </td></tr> </tbody> </table>	記号	単位	定義	ε_e	—	S_p を求めたピーク応力強さのサイクルに対して、弾性解析により計算したときのひずみであり、次の計算式により計算した値 $\varepsilon_e = \bar{\sigma}^* / E$ $\bar{\sigma}^*$: 弹性解析によるミーゼス相当応力	$\varepsilon_{e,p}$	—	S_p を求めたピーク応力強さのサイクルに対して、材料の応力-ひずみ関係として、降伏応力を S_m の1.5倍の値とした弾完全塑性体とした弾塑性解析により計算したときのひずみであり、次の計算式により計算した値 $\varepsilon_{e,p} = \bar{\sigma} / E + \bar{\varepsilon}^p$ $\bar{\sigma}$: 弹塑性解析によるミーゼス相当応力 $\bar{\varepsilon}^p$: 弹塑性解析によるミーゼス相当塑性ひずみ	差異なし
記号	単位	定義																																																																																	
S_e	MPa	室温における設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5 及び告示第501号別表第6に規定する材料の許容引張応力																																																																																	
S_e	MPa	熱膨張応力																																																																																	
S_{ℓ}	MPa	繰返しピーク応力強さ																																																																																	
S_m	MPa	設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表1及び告示第501号別表第2に規定する材料の設計応力強さ																																																																																	
S_n	MPa	一次+二次応力																																																																																	
S_n'	MPa	一次+二次応力(熱によるものを除く。)																																																																																	
S_p	MPa	ピーク応力																																																																																	
$S_{p,rm}$	MPa	一次応力																																																																																	
S_y	MPa	設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表8及び告示第501号別表第9に規定する材料の設計降伏点																																																																																	
t	mm	管の厚さ																																																																																	
T_a, T_b	°C	構造上の不連続部のうち応力集中度が最も高いと推定した点又は材質を異にする点を境とするそれぞれの側における次の計算式により計算した範囲 ℓ_a, ℓ_b 内の平均温度 $\ell_a = \sqrt{d_a t_a}, \ell_b = \sqrt{d_b t_b}$ d_a 及び d_b :構造上の不連続部のうち応力集中度が最も高いと推定した点を境とするそれぞれの側における管の内径(mm) t_a 及び $t_b : \ell_a$ 及び ℓ_b の範囲内における管の平均厚さ(mm)																																																																																	
ΔT	°C	温度差の変動範囲																																																																																	
ΔT_1	°C	線形化した厚さ方向の温度分布における管の内外面温度差																																																																																	
ΔT_2	°C	管の内面又は外面において生じる温度とそれに対応する線形化した温度との差のうちいずれか大きい方の温度(負の場合0とする)																																																																																	
Z_i, Z_{i1}	mm ³	管の断面係数																																																																																	
Z_b	mm ³	管台又は突合せ溶接式ディーに接続される分岐管の断面係数																																																																																	
Z_r	mm ³	管台又は突合せ溶接式ディーに接続される主管の断面係数																																																																																	
α	mm/mm°C	室温における設計・建設規格 付録材料図表 Part6 表2及び告示第501号別表第12に規定する熱膨張係数																																																																																	
α_a, α_b	mm/mm°C	構造上の不連続部分のうち応力集中度が最も高いと推定した点を境とするそれぞれの側の室温における設計・建設規格付録材料図表 Part6 表2及び告示第501号別表第12に規定する熱膨張係数																																																																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>記号</th><th>単位</th><th>定義</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ε_e</td><td>—</td><td> S_pを求めたピーク応力強さのサイクルに対して、弾性解析により計算したときのひずみであり、次の計算式により計算した値 $\varepsilon_e = \bar{\sigma}^* / E$ $\bar{\sigma}^*$: 弹性解析によるミーゼス相当応力 </td></tr> <tr> <td>$\varepsilon_{e,p}$</td><td>—</td><td> S_pを求めたピーク応力強さのサイクルに対して、材料の応力-ひずみ関係として、降伏応力をS_mの1.5倍の値とした弾完全塑性体とした弾塑性解析により計算したときのひずみであり、次の計算式により計算した値 $\varepsilon_{e,p} = \bar{\sigma} / E + \bar{\varepsilon}^p$ $\bar{\sigma}$: 弹塑性解析によるミーゼス相当応力 $\bar{\varepsilon}^p$: 弹塑性解析によるミーゼス相当塑性ひずみ </td></tr> </tbody> </table>	記号	単位	定義	ε_e	—	S_p を求めたピーク応力強さのサイクルに対して、弾性解析により計算したときのひずみであり、次の計算式により計算した値 $\varepsilon_e = \bar{\sigma}^* / E$ $\bar{\sigma}^*$: 弹性解析によるミーゼス相当応力	$\varepsilon_{e,p}$	—	S_p を求めたピーク応力強さのサイクルに対して、材料の応力-ひずみ関係として、降伏応力を S_m の1.5倍の値とした弾完全塑性体とした弾塑性解析により計算したときのひずみであり、次の計算式により計算した値 $\varepsilon_{e,p} = \bar{\sigma} / E + \bar{\varepsilon}^p$ $\bar{\sigma}$: 弹塑性解析によるミーゼス相当応力 $\bar{\varepsilon}^p$: 弹塑性解析によるミーゼス相当塑性ひずみ	<table border="1"> <thead> <tr> <th>記号</th><th>単位</th><th>定義</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ε_e</td><td>—</td><td> S_pを求めたピーク応力強さのサイクルに対して、弾性解析により計算したときのひずみであり、次の計算式により計算した値 $\varepsilon_e = \bar{\sigma}^* / E$ $\bar{\sigma}^*$: 弹性解析によるミーゼス相当応力 </td></tr> <tr> <td>$\varepsilon_{e,p}$</td><td>—</td><td> S_pを求めたピーク応力強さのサイクルに対して、材料の応力-ひずみ関係として、降伏応力をS_mの1.5倍の値とした弾完全塑性体とした弾塑性解析により計算したときのひずみであり、次の計算式により計算した値 $\varepsilon_{e,p} = \bar{\sigma} / E + \bar{\varepsilon}^p$ $\bar{\sigma}$: 弹塑性解析によるミーゼス相当応力 $\bar{\varepsilon}^p$: 弹塑性解析によるミーゼス相当塑性ひずみ </td></tr> </tbody> </table>	記号	単位	定義	ε_e	—	S_p を求めたピーク応力強さのサイクルに対して、弾性解析により計算したときのひずみであり、次の計算式により計算した値 $\varepsilon_e = \bar{\sigma}^* / E$ $\bar{\sigma}^*$: 弹性解析によるミーゼス相当応力	$\varepsilon_{e,p}$	—	S_p を求めたピーク応力強さのサイクルに対して、材料の応力-ひずみ関係として、降伏応力を S_m の1.5倍の値とした弾完全塑性体とした弾塑性解析により計算したときのひずみであり、次の計算式により計算した値 $\varepsilon_{e,p} = \bar{\sigma} / E + \bar{\varepsilon}^p$ $\bar{\sigma}$: 弹塑性解析によるミーゼス相当応力 $\bar{\varepsilon}^p$: 弹塑性解析によるミーゼス相当塑性ひずみ	差異なし																																																														
記号	単位	定義																																																																																	
ε_e	—	S_p を求めたピーク応力強さのサイクルに対して、弾性解析により計算したときのひずみであり、次の計算式により計算した値 $\varepsilon_e = \bar{\sigma}^* / E$ $\bar{\sigma}^*$: 弹性解析によるミーゼス相当応力																																																																																	
$\varepsilon_{e,p}$	—	S_p を求めたピーク応力強さのサイクルに対して、材料の応力-ひずみ関係として、降伏応力を S_m の1.5倍の値とした弾完全塑性体とした弾塑性解析により計算したときのひずみであり、次の計算式により計算した値 $\varepsilon_{e,p} = \bar{\sigma} / E + \bar{\varepsilon}^p$ $\bar{\sigma}$: 弹塑性解析によるミーゼス相当応力 $\bar{\varepsilon}^p$: 弹塑性解析によるミーゼス相当塑性ひずみ																																																																																	
記号	単位	定義																																																																																	
ε_e	—	S_p を求めたピーク応力強さのサイクルに対して、弾性解析により計算したときのひずみであり、次の計算式により計算した値 $\varepsilon_e = \bar{\sigma}^* / E$ $\bar{\sigma}^*$: 弹性解析によるミーゼス相当応力																																																																																	
$\varepsilon_{e,p}$	—	S_p を求めたピーク応力強さのサイクルに対して、材料の応力-ひずみ関係として、降伏応力を S_m の1.5倍の値とした弾完全塑性体とした弾塑性解析により計算したときのひずみであり、次の計算式により計算した値 $\varepsilon_{e,p} = \bar{\sigma} / E + \bar{\varepsilon}^p$ $\bar{\sigma}$: 弹塑性解析によるミーゼス相当応力 $\bar{\varepsilon}^p$: 弹塑性解析によるミーゼス相当塑性ひずみ																																																																																	

青字: 柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異
 黄色: 前回提出時からの変更箇所

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	<p>2.2.2.2 応力計算</p> <p>(1) 設計・建設規格 PPB-3500による評価</p> <p>a. 一次応力 (設計・建設規格 PPB-3520)</p> <p>(a) 管台及び突合せ溶接式ティー</p> $S_{p,rm}(1) = B_1 \cdot P \cdot D_0 / (2 \cdot t) + B_{2b} \cdot M_{bp} / Z_b + B_{2r} \cdot M_{rp} / Z_r \leq 1.5 \cdot S_m$ <p>(b) (a)以外の管</p> $S_{p,rm}(1) = B_1 \cdot P \cdot D_0 / (2 \cdot t) + B_{2r} \cdot M_{ip} / Z_i \leq 1.5 \cdot S_m$ <p>b. 一次応力 (設計・建設規格 PPB-3552)</p> <p>(a) 管台及び突合せ溶接式ティー</p> $S_{p,rm}(2) = B_1 \cdot P \cdot D_0 / (2 \cdot t) + B_{2b} \cdot M_{bp} / Z_b + B_{2r} \cdot M_{rp} / Z_r \leq \min(2.25 \cdot S_m, 1.8 \cdot S_y)$ <p>(b) (a)以外の管</p> $S_{p,rm}(2) = B_1 \cdot P \cdot D_0 / (2 \cdot t) + B_{2r} \cdot M_{ip} / Z_i \leq \min(2.25 \cdot S_m, 1.8 \cdot S_y)$ <p>c. 一次応力 (設計・建設規格 PPB-3562)</p> <p>(a) 管台及び突合せ溶接式ティー</p> $S_{p,rm}(3) = B_1 \cdot P \cdot D_0 / (2 \cdot t) + B_{2b} \cdot M_{bp} / Z_b + B_{2r} \cdot M_{rp} / Z_r \leq \min(3 \cdot S_m, 2 \cdot S_y)$ <p>(b) (a)以外の管</p> $S_{p,rm}(3) = B_1 \cdot P \cdot D_0 / (2 \cdot t) + B_{2r} \cdot M_{ip} / Z_i \leq \min(3 \cdot S_m, 2 \cdot S_y)$ <p>d. 一次+二次応力 (設計・建設規格 PPB-3531)</p> <p>(a) 管台及び突合せ溶接式ティー</p> $S_n = C_1 \cdot P_0 \cdot D_0 / (2 \cdot t) + C_{2b} \cdot M_{bs} / Z_b + C_{2r} \cdot M_{rs} / Z_r + C_3 \cdot E_{ab} \cdot \alpha_a \cdot T_a - \alpha_b \cdot T_b \leq 3 \cdot S_m$ <p>(b) (a)以外の管</p> $S_n = C_1 \cdot P_0 \cdot D_0 / (2 \cdot t) + C_2 \cdot M_{is} / Z_i + C_3 \cdot E_{ab} \cdot \alpha_a \cdot T_a - \alpha_b \cdot T_b \leq 3 \cdot S_m$ <p>e. ピーク応力 (設計・建設規格 PPB-3532)</p> <p>(a) 管台及び突合せ溶接式ティー</p> $S_p = K_1 \cdot C_1 \cdot P_0 \cdot D_0 / (2 \cdot t) + K_{2b} \cdot C_{2b} \cdot M_{bs} / Z_b + K_{2r} \cdot C_{2r} \cdot M_{rs} / Z_r + K_3 \cdot E \cdot \alpha \cdot \Delta T_1 / 1.4 + K_3 \cdot C_3 \cdot E_{ab} \cdot \alpha_a \cdot T_a - \alpha_b \cdot T_b + E \cdot \alpha \cdot \Delta T_2 / 0.7$ <p>(b) (a)以外の管</p> $S_p = K_1 \cdot C_1 \cdot P_0 \cdot D_0 / (2 \cdot t) + K_2 \cdot C_2 \cdot M_{is} / Z_i + K_3 \cdot E \cdot \alpha \cdot \Delta T_1 / 1.4 + K_3 \cdot C_3 \cdot E_{ab} \cdot \alpha_a \cdot T_a - \alpha_b \cdot T_b + E \cdot \alpha \cdot \Delta T_2 / 0.7$ <p>f. 繰返しピーク応力強さ (設計・建設規格 PPB-3533)</p> $S_t = S_p / 2$	<p>2.2.2.2 応力計算</p> <p>(1) 設計・建設規格 PPB-3500による評価</p> <p>a. 一次応力 (設計・建設規格 PPB-3520)</p> <p>(a) 管台及び突合せ溶接式ティー</p> $S_{p,rm}(1) = B_1 \cdot P \cdot D_0 / (2 \cdot t) + B_{2b} \cdot M_{bp} / Z_b + B_{2r} \cdot M_{rp} / Z_r \leq 1.5 \cdot S_m$ <p>(b) (a)以外の管</p> $S_{p,rm}(1) = B_1 \cdot P \cdot D_0 / (2 \cdot t) + B_{2r} \cdot M_{ip} / Z_i \leq 1.5 \cdot S_m$ <p>b. 一次応力 (設計・建設規格 PPB-3552)</p> <p>(a) 管台及び突合せ溶接式ティー</p> $S_{p,rm}(2) = B_1 \cdot P \cdot D_0 / (2 \cdot t) + B_{2b} \cdot M_{bp} / Z_b + B_{2r} \cdot M_{rp} / Z_r \leq \min(2.25 \cdot S_m, 1.8 \cdot S_y)$ <p>(b) (a)以外の管</p> $S_{p,rm}(2) = B_1 \cdot P \cdot D_0 / (2 \cdot t) + B_{2r} \cdot M_{ip} / Z_i \leq \min(2.25 \cdot S_m, 1.8 \cdot S_y)$ <p>c. 一次応力 (設計・建設規格 PPB-3562)</p> <p>(a) 管台及び突合せ溶接式ティー</p> $S_{p,rm}(3) = B_1 \cdot P \cdot D_0 / (2 \cdot t) + B_{2b} \cdot M_{bp} / Z_b + B_{2r} \cdot M_{rp} / Z_r \leq \min(3 \cdot S_m, 2 \cdot S_y)$ <p>(b) (a)以外の管</p> $S_{p,rm}(3) = B_1 \cdot P \cdot D_0 / (2 \cdot t) + B_{2r} \cdot M_{ip} / Z_i \leq \min(3 \cdot S_m, 2 \cdot S_y)$ <p>d. 一次+二次応力 (設計・建設規格 PPB-3531)</p> <p>(a) 管台及び突合せ溶接式ティー</p> $S_n = C_1 \cdot P_0 \cdot D_0 / (2 \cdot t) + C_{2b} \cdot M_{bs} / Z_b + C_{2r} \cdot M_{rs} / Z_r + C_3 \cdot E_{ab} \cdot \alpha_a \cdot T_a - \alpha_b \cdot T_b \leq 3 \cdot S_m$ <p>(b) (a)以外の管</p> $S_n = C_1 \cdot P_0 \cdot D_0 / (2 \cdot t) + C_2 \cdot M_{is} / Z_i + C_3 \cdot E_{ab} \cdot \alpha_a \cdot T_a - \alpha_b \cdot T_b \leq 3 \cdot S_m$ <p>e. ピーク応力 (設計・建設規格 PPB-3532)</p> <p>(a) 管台及び突合せ溶接式ティー</p> $S_p = K_1 \cdot C_1 \cdot P_0 \cdot D_0 / (2 \cdot t) + K_{2b} \cdot C_{2b} \cdot M_{bs} / Z_b + K_{2r} \cdot C_{2r} \cdot M_{rs} / Z_r + K_3 \cdot E \cdot \alpha \cdot \Delta T_1 / 1.4 + K_3 \cdot C_3 \cdot E_{ab} \cdot \alpha_a \cdot T_a - \alpha_b \cdot T_b + E \cdot \alpha \cdot \Delta T_2 / 0.7$ <p>(b) (a)以外の管</p> $S_p = K_1 \cdot C_1 \cdot P_0 \cdot D_0 / (2 \cdot t) + K_2 \cdot C_2 \cdot M_{is} / Z_i + K_3 \cdot E \cdot \alpha \cdot \Delta T_1 / 1.4 + K_3 \cdot C_3 \cdot E_{ab} \cdot \alpha_a \cdot T_a - \alpha_b \cdot T_b + E \cdot \alpha \cdot \Delta T_2 / 0.7$ <p>f. 繰返しピーク応力強さ (設計・建設規格 PPB-3533)</p> $S_t = S_p / 2$	差異なし

青字 : 柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異
 黄色 : 前回提出時からの変更箇所

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	<p>g. 許容繰返し回数（設計・建設規格 PPB-3534） 設計・建設規格 添付4-2 3.1及び3.2を用いて、設計・建設規格 PPB-3533に従って算出された繰返しピーク応力強さに対応する許容繰返し回数N_iを算出する。</p> <p>h. 疲労累積係数（設計・建設規格 PPB-3535） $\Sigma(n_i/N_i) \leq 1.0$</p> <p>i. 簡易弾塑性解析（設計・建設規格 PPB-3536）</p> <p>(a) 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表1に定める当該部分の材料の最小降伏点と最小引張強さとの比が0.8以下であること。</p> <p>(b) 供用状態A及びBにおいて生じる当該部分の温度は、次の値を超えないこと。 イ. 低合金鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼及び炭素鋼 370°C ロ. オーステナイト系ステンレス鋼及び高ニッケル合金 430°C</p> <p>(c) 一次+二次応力(熱によるものを除く。) イ. 管台及び突合せ溶接式ティー $S_n' = C_1 \cdot P_0 \cdot D_0 / (2 \cdot t) + C_{2b} \cdot M_{bs} / Z_b + C_{2r} \cdot M_{rs} / Z_r + C_3' \cdot E_{ab} \cdot \alpha_a \cdot T_a - \alpha_b \cdot T_b \leq 3 \cdot S_m$ </p> <p>ロ. イ.以外の管 $S_n' = C_1 \cdot P_0 \cdot D_0 / (2 \cdot t) + C_2 \cdot M_{is} / Z_i + C_3' \cdot E_{ab} \cdot \alpha_a \cdot T_a - \alpha_b \cdot T_b \leq 3 \cdot S_m$ </p> <p>(d) 供用状態A及びBにおける設計・建設規格 PPB-3533の計算式により計算した応力を繰返しピーク応力強さとした値は、設計・建設規格 添付4-2, 3.1及び3.2における10回の許容繰返し回数に対応する許容繰返しピーク応力強さの値を超えないこと。</p> <p>(e) 供用状態A及びBにおける次の計算式により計算した応力を繰返しピーク応力強さとし、設計・建設規格 添付4-2, 3.1及び3.2において、これに対応する許容繰返し回数が実際の繰返し回数以上であること。この場合において、実際の繰返し回数が2種類以上ある場合は、疲労累積係数が1以下でなければならない。 $S_t = K_e \cdot S_p / 2$ <p>K_e：次の計算式により計算した値</p> <p>イ. S_n < 3 · S_mの場合 K_e = 1</p> <p>ロ. S_n ≥ 3 · S_mの場合 (イ) K < B₀の場合 $i. S_n / (3 \cdot S_m) < [(q + A_0 / K - 1) - \sqrt{(q + A_0 / K - 1)^2 - 4 \cdot A_0 \cdot (q - 1)}] / (2 \cdot A_0) の場合$ $K_e = K_e^* = 1 + A_0 \cdot (S_n / (3 \cdot S_m) - 1 / K)$ </p> </p>	<p>g. 許容繰返し回数（設計・建設規格 PPB-3534） 設計・建設規格 添付4-2 3.1及び3.2を用いて、設計・建設規格 PPB-3533に従って算出された繰返しピーク応力強さに対応する許容繰返し回数N_iを算出する。</p> <p>h. 疲労累積係数（設計・建設規格 PPB-3535） $\Sigma(n_i/N_i) \leq 1.0$</p> <p>i. 簡易弾塑性解析（設計・建設規格 PPB-3536）</p> <p>(a) 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表1に定める当該部分の材料の最小降伏点と最小引張強さとの比が0.8以下であること。</p> <p>(b) 供用状態A及びBにおいて生じる当該部分の温度は、次の値を超えないこと。 イ. 低合金鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼及び炭素鋼 370°C ロ. オーステナイト系ステンレス鋼及び高ニッケル合金 430°C</p> <p>(c) 一次+二次応力(熱によるものを除く。) イ. 管台及び突合せ溶接式ティー $S_n' = C_1 \cdot P_0 \cdot D_0 / (2 \cdot t) + C_{2b} \cdot M_{bs} / Z_b + C_{2r} \cdot M_{rs} / Z_r + C_3' \cdot E_{ab} \cdot \alpha_a \cdot T_a - \alpha_b \cdot T_b \leq 3 \cdot S_m$ </p> <p>ロ. イ.以外の管 $S_n' = C_1 \cdot P_0 \cdot D_0 / (2 \cdot t) + C_2 \cdot M_{is} / Z_i + C_3' \cdot E_{ab} \cdot \alpha_a \cdot T_a - \alpha_b \cdot T_b \leq 3 \cdot S_m$ </p> <p>(d) 供用状態A及びBにおける設計・建設規格 PPB-3533の計算式により計算した応力を繰返しピーク応力強さとした値は、設計・建設規格 添付4-2, 3.1及び3.2における10回の許容繰返し回数に対応する許容繰返しピーク応力強さの値を超えないこと。</p> <p>(e) 供用状態A及びBにおける次の計算式により計算した応力を繰返しピーク応力強さとし、設計・建設規格 添付4-2, 3.1及び3.2において、これに対応する許容繰返し回数が実際の繰返し回数以上であること。この場合において、実際の繰返し回数が2種類以上ある場合は、疲労累積係数が1以下でなければならない。 $S_t = K_e \cdot S_p / 2$ <p>K_e：次の計算式により計算した値</p> <p>イ. S_n < 3 · S_mの場合 K_e = 1</p> <p>ロ. S_n ≥ 3 · S_mの場合 (イ) K < B₀の場合 $i. S_n / (3 \cdot S_m) < [(q + A_0 / K - 1) - \sqrt{(q + A_0 / K - 1)^2 - 4 \cdot A_0 \cdot (q - 1)} / (2 \cdot A_0) の場合$ $K_e = K_e^* = 1 + A_0 \cdot (S_n / (3 \cdot S_m) - 1 / K)$ </p> </p>	差異なし

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異
■：前回提出時からの変更箇所

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較																																																																				
	<p>ii. $S_n / (3 \cdot S_m) \geq [(q + A_o / K - 1) - \sqrt{(q + A_o / K - 1)^2 - 4 \cdot A_o \cdot (q - 1)}] / (2 \cdot A_o)$ の場合 $K_e = K_e' = 1 + (q - 1) \cdot (1 - 3 \cdot S_m / S_n)$ (口) $K \geq B_o$ の場合 i. $S_n / (3 \cdot S_m) < [(q - 1) - \sqrt{A_o \cdot (1 - 1/K) \cdot (q - 1)}] / a$ の場合 $K_e = K_e^{**} = a \cdot S_n / (3 \cdot S_m) + A_o \cdot (1 - 1/K) + 1 - a$ ii. $S_n / (3 \cdot S_m) \geq [(q - 1) - \sqrt{A_o \cdot (1 - 1/K) \cdot (q - 1)}] / a$ の場合 $K_e = K_e' = 1 + (q - 1) \cdot (1 - 3 \cdot S_m / S_n)$ ここで, $K = S_p / S_n$, $a = A_o \cdot (1 - 1/K) + (q - 1) - 2 \cdot \sqrt{A_o \cdot (1 - 1/K) \cdot (q - 1)}$ q, A_o, B_o : 下表に掲げる材料の種類に応じ、それぞれの同表に掲げる値</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>材料の種類</th> <th>q</th> <th>A_o</th> <th>B_o</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>低合金鋼</td> <td>3.1</td> <td>1.0</td> <td>1.25</td> </tr> <tr> <td>マルテンサイト系ステンレス鋼</td> <td>3.1</td> <td>1.0</td> <td>1.25</td> </tr> <tr> <td>炭素鋼</td> <td>3.1</td> <td>0.66</td> <td>2.59</td> </tr> <tr> <td>オーステナイト系ステンレス鋼</td> <td>3.1</td> <td>0.7</td> <td>2.15</td> </tr> <tr> <td>高ニッケル合金</td> <td>3.1</td> <td>0.7</td> <td>2.15</td> </tr> </tbody> </table> <p>$S_n \geq 3 \cdot S_m$ の場合、2.2.2.2(1)i. (e) 口. に関わらず、次の計算式により計算した値を用いても良い。</p> $K_e = \varepsilon_{ep} / \varepsilon_e$ <p>(f) 热膨胀応力</p> <p>イ. 管台及び突合せ溶接式ディー</p> $S_e = C_{2b} \cdot M_{bs} / Z_b + C_{2t} \cdot M_{ts} / Z_t \leq 3 \cdot S_m$ <p>ロ. (イ)以外の管</p> $S_e = C_2 \cdot M_{is} / Z_i \leq 3 \cdot S_m$ <p>(g) 管の内外面の温度差の変動範囲</p> $\Delta T \leq 1.4 \cdot y \cdot S_y / (E \cdot \alpha) \cdot C_4$ <p>y : x の値に応じ下表に示す値</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>x</th> <th>0.3</th> <th>0.5</th> <th>0.7</th> <th>0.8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>y</td> <td>3.33</td> <td>2.00</td> <td>1.20</td> <td>0.80</td> </tr> </tbody> </table> <p>(備考) 表中の値の中間の値は、比例法によって計算する。</p> <p>x : 次式により計算した値</p> $x = P_o' \cdot D_o / (2 \cdot t) \cdot 1 / S_y$	材料の種類	q	A_o	B_o	低合金鋼	3.1	1.0	1.25	マルテンサイト系ステンレス鋼	3.1	1.0	1.25	炭素鋼	3.1	0.66	2.59	オーステナイト系ステンレス鋼	3.1	0.7	2.15	高ニッケル合金	3.1	0.7	2.15	x	0.3	0.5	0.7	0.8	y	3.33	2.00	1.20	0.80	<p>ii. $S_n / (3 \cdot S_m) \geq [(q + A_o / K - 1) - \sqrt{(q + A_o / K - 1)^2 - 4 \cdot A_o \cdot (q - 1)}] / (2 \cdot A_o)$ の場合 $K_e = K_e' = 1 + (q - 1) \cdot (1 - 3 \cdot S_m / S_n)$ (口) $K \geq B_o$ の場合 i. $S_n / (3 \cdot S_m) < [(q - 1) - \sqrt{A_o \cdot (1 - 1/K) \cdot (q - 1)}] / a$ の場合 $K_e = K_e^{**} = a \cdot S_n / (3 \cdot S_m) + A_o \cdot (1 - 1/K) + 1 - a$ ii. $S_n / (3 \cdot S_m) \geq [(q - 1) - \sqrt{A_o \cdot (1 - 1/K) \cdot (q - 1)}] / a$ の場合 $K_e = K_e' = 1 + (q - 1) \cdot (1 - 3 \cdot S_m / S_n)$ ここで, $K = S_p / S_n$, $a = A_o \cdot (1 - 1/K) + (q - 1) - 2 \cdot \sqrt{A_o \cdot (1 - 1/K) \cdot (q - 1)}$ q, A_o, B_o : 下表に掲げる材料の種類に応じ、それぞれの同表に掲げる値</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>材料の種類</th> <th>q</th> <th>A_o</th> <th>B_o</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>低合金鋼</td> <td>3.1</td> <td>1.0</td> <td>1.25</td> </tr> <tr> <td>マルテンサイト系ステンレス鋼</td> <td>3.1</td> <td>1.0</td> <td>1.25</td> </tr> <tr> <td>炭素鋼</td> <td>3.1</td> <td>0.66</td> <td>2.59</td> </tr> <tr> <td>オーステナイト系ステンレス鋼</td> <td>3.1</td> <td>0.7</td> <td>2.15</td> </tr> <tr> <td>高ニッケル合金</td> <td>3.1</td> <td>0.7</td> <td>2.15</td> </tr> </tbody> </table> <p>$S_n \geq 3 \cdot S_m$ の場合、2.2.2.2(1)i. (e) 口. に関わらず、次の計算式により計算した値を用いても良い。</p> $K_e = \varepsilon_{ep} / \varepsilon_e$ <p>(f) 热膨胀応力</p> <p>イ. 管台及び突合せ溶接式ディー</p> $S_e = C_{2b} \cdot M_{bs} / Z_b + C_{2t} \cdot M_{ts} / Z_t \leq 3 \cdot S_m$ <p>ロ. (イ)以外の管</p> $S_e = C_2 \cdot M_{is} / Z_i \leq 3 \cdot S_m$ <p>(g) 管の内外面の温度差の変動範囲</p> $\Delta T \leq 1.4 \cdot y \cdot S_y / (E \cdot \alpha) \cdot C_4$ <p>y : x の値に応じ下表に示す値</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>x</th> <th>0.3</th> <th>0.5</th> <th>0.7</th> <th>0.8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>y</td> <td>3.33</td> <td>2.00</td> <td>1.20</td> <td>0.80</td> </tr> </tbody> </table> <p>(備考) 表中の値の中間の値は、比例法によって計算する。</p> <p>x : 次式により計算した値</p> $x = P_o' \cdot D_o / (2 \cdot t) \cdot 1 / S_y$	材料の種類	q	A_o	B_o	低合金鋼	3.1	1.0	1.25	マルテンサイト系ステンレス鋼	3.1	1.0	1.25	炭素鋼	3.1	0.66	2.59	オーステナイト系ステンレス鋼	3.1	0.7	2.15	高ニッケル合金	3.1	0.7	2.15	x	0.3	0.5	0.7	0.8	y	3.33	2.00	1.20	0.80	差異なし
材料の種類	q	A_o	B_o																																																																				
低合金鋼	3.1	1.0	1.25																																																																				
マルテンサイト系ステンレス鋼	3.1	1.0	1.25																																																																				
炭素鋼	3.1	0.66	2.59																																																																				
オーステナイト系ステンレス鋼	3.1	0.7	2.15																																																																				
高ニッケル合金	3.1	0.7	2.15																																																																				
x	0.3	0.5	0.7	0.8																																																																			
y	3.33	2.00	1.20	0.80																																																																			
材料の種類	q	A_o	B_o																																																																				
低合金鋼	3.1	1.0	1.25																																																																				
マルテンサイト系ステンレス鋼	3.1	1.0	1.25																																																																				
炭素鋼	3.1	0.66	2.59																																																																				
オーステナイト系ステンレス鋼	3.1	0.7	2.15																																																																				
高ニッケル合金	3.1	0.7	2.15																																																																				
x	0.3	0.5	0.7	0.8																																																																			
y	3.33	2.00	1.20	0.80																																																																			

青字 : 柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異
黄色 : 前回提出時からの変更箇所

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
<p>(2) 告示第501号第46条から第48条までの規定に基づく評価</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 一次応力 (第46条第1号) <ul style="list-style-type: none"> (a) 管台及び突合せ溶接式ディー $S_{p,rm}(\text{イ}) = B_1 \cdot P \cdot D_0 / (2 \cdot t) + B_{2b} \cdot M_{bp} / Z_b + B_{2r} \cdot M_{rp} / Z_r \leq 1.5 \cdot S_m$ (b) (a)以外の管 $S_{p,rm}(\text{イ}) = B_1 \cdot P \cdot D_0 / (2 \cdot t) + B_2 \cdot M_{ip} / Z_i \leq 1.5 \cdot S_m$ b. 一次応力 (第46条第2号) <ul style="list-style-type: none"> (a) 管台及び突合せ溶接式ディー $S_{p,rm}(\text{ロ}) = B_1 \cdot P \cdot D_0 / (2 \cdot t) + B_{2b} \cdot M_{bp} / Z_b + B_{2r} \cdot M_{rp} / Z_r \leq 2.25 \cdot S_m$ (b) (a)以外の管 $S_{p,rm}(\text{ロ}) = B_1 \cdot P \cdot D_0 / (2 \cdot t) + B_2 \cdot M_{ip} / Z_i \leq 2.25 \cdot S_m$ c. 一次応力 (第46条第3号) <ul style="list-style-type: none"> (a) 管台及び突合せ溶接式ディー $S_{p,rm}(\text{ハ}) = B_1 \cdot P \cdot D_0 / (2 \cdot t) + B_{2b} \cdot M_{bp} / Z_b + B_{2r} \cdot M_{rp} / Z_r \leq 3 \cdot S_m$ (b) (a)以外の管 $S_{p,rm}(\text{ハ}) = B_1 \cdot P \cdot D_0 / (2 \cdot t) + B_2 \cdot M_{ip} / Z_i \leq 3 \cdot S_m$ d. 一次+二次応力 (第46条第4号) <ul style="list-style-type: none"> (a) 管台及び突合せ溶接式ディー $S_n = C_1 \cdot P_0 \cdot D_0 / (2 \cdot t) + C_{2b} \cdot M_{bs} / Z_b + C_{2r} \cdot M_{rs} / Z_r + E \cdot \alpha \cdot \Delta T_1 / 1.4 + C_3 \cdot E_{ab} \cdot \alpha_a \cdot T_a - \alpha_b \cdot T_b \leq 3 \cdot S_m$ (b) (a)以外の管 $S_n = C_1 \cdot P_0 \cdot D_0 / (2 \cdot t) + C_2 \cdot M_{is} / Z_i + E \cdot \alpha \cdot \Delta T_1 / 1.4 + C_3 \cdot E_{ab} \cdot \alpha_a \cdot T_a - \alpha_b \cdot T_b \leq 3 \cdot S_m$ e. ピーク応力 (第46条第5号) <ul style="list-style-type: none"> (a) 管台及び突合せ溶接式ディー $S_p = K_1 \cdot C_1 \cdot P_0 \cdot D_0 / (2 \cdot t) + K_{2b} \cdot C_{2b} \cdot M_{bs} / Z_b + K_{2r} \cdot C_{2r} \cdot M_{rs} / Z_r + K_3 \cdot E \cdot \alpha \cdot \Delta T_1 / 1.4 + K_3 \cdot C_3 \cdot E_{ab} \cdot \alpha_a \cdot T_a - \alpha_b \cdot T_b + E \cdot \alpha \cdot \Delta T_2 / 0.7$ (b) (a)以外の管 $S_p = K_1 \cdot C_1 \cdot P_0 \cdot D_0 / (2 \cdot t) + K_2 \cdot C_2 \cdot M_{is} / Z_i + K_3 \cdot E \cdot \alpha \cdot \Delta T_1 / 1.4 + K_3 \cdot C_3 \cdot E_{ab} \cdot \alpha_a \cdot T_a - \alpha_b \cdot T_b + E \cdot \alpha \cdot \Delta T_2 / 0.7$ f. 繰返しピーク応力強さ (第46条第5号) $S_{\ell} = S_p / 2$ g. 許容繰り返し回数 (第46条第5号) <p>別図第1及び別図第2を用いて、繰返しピーク応力強さに対応する許容繰り回数 N_i を算出する。</p> 	<p>(2) 告示第501号第46条から第48条までの規定に基づく評価</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 一次応力 (第46条第1号) <ul style="list-style-type: none"> (a) 管台及び突合せ溶接式ディー $S_{p,rm}(\text{イ}) = B_1 \cdot P \cdot D_0 / (2 \cdot t) + B_{2b} \cdot M_{bp} / Z_b + B_{2r} \cdot M_{rp} / Z_r \leq 1.5 \cdot S_m$ (b) (a)以外の管 $S_{p,rm}(\text{イ}) = B_1 \cdot P \cdot D_0 / (2 \cdot t) + B_2 \cdot M_{ip} / Z_i \leq 1.5 \cdot S_m$ b. 一次応力 (第46条第2号) <ul style="list-style-type: none"> (a) 管台及び突合せ溶接式ディー $S_{p,rm}(\text{ロ}) = B_1 \cdot P \cdot D_0 / (2 \cdot t) + B_{2b} \cdot M_{bp} / Z_b + B_{2r} \cdot M_{rp} / Z_r \leq 2.25 \cdot S_m$ (b) (a)以外の管 $S_{p,rm}(\text{ロ}) = B_1 \cdot P \cdot D_0 / (2 \cdot t) + B_2 \cdot M_{ip} / Z_i \leq 2.25 \cdot S_m$ c. 一次応力 (第46条第3号) <ul style="list-style-type: none"> (a) 管台及び突合せ溶接式ディー $S_{p,rm}(\text{ハ}) = B_1 \cdot P \cdot D_0 / (2 \cdot t) + B_{2b} \cdot M_{bp} / Z_b + B_{2r} \cdot M_{rp} / Z_r \leq 3 \cdot S_m$ (b) (a)以外の管 $S_{p,rm}(\text{ハ}) = B_1 \cdot P \cdot D_0 / (2 \cdot t) + B_2 \cdot M_{ip} / Z_i \leq 3 \cdot S_m$ d. 一次+二次応力 (第46条第4号) <ul style="list-style-type: none"> (a) 管台及び突合せ溶接式ディー $S_n = C_1 \cdot P_0 \cdot D_0 / (2 \cdot t) + C_{2b} \cdot M_{bs} / Z_b + C_{2r} \cdot M_{rs} / Z_r + E \cdot \alpha \cdot \Delta T_1 / 1.4 + C_3 \cdot E_{ab} \cdot \alpha_a \cdot T_a - \alpha_b \cdot T_b \leq 3 \cdot S_m$ (b) (a)以外の管 $S_n = C_1 \cdot P_0 \cdot D_0 / (2 \cdot t) + C_2 \cdot M_{is} / Z_i + E \cdot \alpha \cdot \Delta T_1 / 1.4 + C_3 \cdot E_{ab} \cdot \alpha_a \cdot T_a - \alpha_b \cdot T_b \leq 3 \cdot S_m$ e. ピーク応力 (第46条第5号) <ul style="list-style-type: none"> (a) 管台及び突合せ溶接式ディー $S_p = K_1 \cdot C_1 \cdot P_0 \cdot D_0 / (2 \cdot t) + K_{2b} \cdot C_{2b} \cdot M_{bs} / Z_b + K_{2r} \cdot C_{2r} \cdot M_{rs} / Z_r + K_3 \cdot E \cdot \alpha \cdot \Delta T_1 / 1.4 + K_3 \cdot C_3 \cdot E_{ab} \cdot \alpha_a \cdot T_a - \alpha_b \cdot T_b + E \cdot \alpha \cdot \Delta T_2 / 0.7$ (b) (a)以外の管 $S_p = K_1 \cdot C_1 \cdot P_0 \cdot D_0 / (2 \cdot t) + K_2 \cdot C_2 \cdot M_{is} / Z_i + K_3 \cdot E \cdot \alpha \cdot \Delta T_1 / 1.4 + K_3 \cdot C_3 \cdot E_{ab} \cdot \alpha_a \cdot T_a - \alpha_b \cdot T_b + E \cdot \alpha \cdot \Delta T_2 / 0.7$ f. 繰返しピーク応力強さ (第46条第5号) $S_{\ell} = S_p / 2$ g. 許容繰り返し回数 (第46条第5号) <p>別図第1及び別図第2を用いて、繰返しピーク応力強さに対応する許容繰り回数 N_i を算出する。</p> 	差異なし	

青字 : 柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異
 黄色 : 前回提出時からの変更箇所

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較																																															
<p>h. 疲労累積係数（第46条第5号） $\Sigma(n_i/N_i) \leq 1.0$</p> <p>i. 簡易弾塑性解析（第47条）</p> <p>(a) 別表第2に定める当該部分の材料の最小降伏点と最小引張強さとの比が0.8以下であること。</p> <p>(b) 運転状態I及びIIにおいて生じる当該部分の温度は、次の値を超えないこと。 イ. 低合金鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼及び炭素鋼 375°C ロ. オーステナイト系ステンレス鋼及び高ニッケル合金 425°C</p> <p>(c) 一次+二次応力（熱によるものを除く） イ. 管台及び突合せ溶接式ディー $S_{n'} = C_1 \cdot P_0 \cdot D_0 / (2 \cdot t) + C_{2b} \cdot M_{bs} / Z_b + C_{2r} \cdot M_{rs} / Z_r$ $+ C_{3'} \cdot E_{ab} \cdot \alpha_a \cdot T_a - \alpha_b \cdot T_b \leq 3 \cdot S_m$ ロ. イ.以外の管 $S_{n'} = C_1 \cdot P_0 \cdot D_0 / (2 \cdot t) + C_2 \cdot M_{is} / Z_i$ $+ C_{3'} \cdot E_{ab} \cdot \alpha_a \cdot T_a - \alpha_b \cdot T_b \leq 3 \cdot S_m$</p> <p>(d) 運転状態I及びIIにおける第46条第5号の計算式により計算した応力を繰返しピーク応力強さとした値は、別図第1又は別図第2における10回の許容繰返し回数に対応する許容繰返しピーク応力強さの値を超えないこと。</p> <p>(e) 運転状態I及びIIにおける次の計算式により計算した応力を繰返しピーク応力強さとし、別図第1又は別図第2において、これに対応する許容繰返し回数が実際の繰返し回数以上であること。この場合において、実際の繰返し回数が2種類以上ある場合は、疲労累積係数が1以下でなければならない。 イ. $S_n < 3 \cdot S_m$の場合 $S_t = S_p / 2$ ロ. $3 \cdot S_m \leq S_n \leq 3 \cdot m \cdot S_m$の場合 $S_t = \max[K_e \cdot S_p / 2, (S_p + A_o \cdot S_n \cdot (S_p / 3 \cdot S_m - 1)) / 2]$ $K_e = 1 + (1 - n) \cdot (S_n / 3 \cdot S_m - 1) / (n \cdot (m - 1))$ m, n, A_o: 下表に掲げる材料の種類に応じ、それぞれ同表に掲げる値</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>材料の種類</th> <th>m</th> <th>n</th> <th>A_o</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>低合金鋼</td> <td>2.0</td> <td>0.2</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td>マルテンサイト系ステンレス鋼</td> <td>2.0</td> <td>0.2</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td>炭素鋼</td> <td>3.0</td> <td>0.2</td> <td>0.66</td> </tr> <tr> <td>オーステナイト系ステンレス鋼</td> <td>1.7</td> <td>0.3</td> <td>0.7</td> </tr> <tr> <td>高ニッケル合金</td> <td>1.7</td> <td>0.3</td> <td>0.7</td> </tr> </tbody> </table> <p>ハ. $S_n > 3 \cdot m \cdot S_m$の場合 $S_t = S_p / (2 \cdot n)$</p> <p>(f) 热膨胀応力 イ. 管台及び突合せ溶接式ディー $S_e = C_{2b} \cdot M_{bs} / Z_b + C_{2r} \cdot M_{rs} / Z_r \leq 3 \cdot S_m$ ロ. イ.以外の管 $S_e = C_2 \cdot M_{is} / Z_i \leq 3 \cdot S_m$</p>	材料の種類	m	n	A _o	低合金鋼	2.0	0.2	1.0	マルテンサイト系ステンレス鋼	2.0	0.2	1.0	炭素鋼	3.0	0.2	0.66	オーステナイト系ステンレス鋼	1.7	0.3	0.7	高ニッケル合金	1.7	0.3	0.7	<p>h. 疲労累積係数（第46条第5号） $\Sigma(n_i/N_i) \leq 1.0$</p> <p>i. 簡易弾塑性解析（第47条）</p> <p>(a) 別表第2に定める当該部分の材料の最小降伏点と最小引張強さとの比が0.8以下であること。</p> <p>(b) 運転状態I及びIIにおいて生じる当該部分の温度は、次の値を超えないこと。 イ. 低合金鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼及び炭素鋼 375°C ロ. オーステナイト系ステンレス鋼及び高ニッケル合金 425°C</p> <p>(c) 一次+二次応力（熱によるものを除く） イ. 管台及び突合せ溶接式ディー $S_{n'} = C_1 \cdot P_0 \cdot D_0 / (2 \cdot t) + C_{2b} \cdot M_{bs} / Z_b + C_{2r} \cdot M_{rs} / Z_r$ $+ C_{3'} \cdot E_{ab} \cdot \alpha_a \cdot T_a - \alpha_b \cdot T_b \leq 3 \cdot S_m$ ロ. イ.以外の管 $S_{n'} = C_1 \cdot P_0 \cdot D_0 / (2 \cdot t) + C_2 \cdot M_{is} / Z_i$ $+ C_{3'} \cdot E_{ab} \cdot \alpha_a \cdot T_a - \alpha_b \cdot T_b \leq 3 \cdot S_m$</p> <p>(d) 運転状態I及びIIにおける第46条第5号の計算式により計算した応力を繰返しピーク応力強さとした値は、別図第1又は別図第2における10回の許容繰返し回数に対応する許容繰返しピーク応力強さの値を超えないこと。</p> <p>(e) 運転状態I及びIIにおける次の計算式により計算した応力を繰返しピーク応力強さとし、別図第1又は別図第2において、これに対応する許容繰返し回数が実際の繰返し回数以上であること。この場合において、実際の繰返し回数が2種類以上ある場合は、疲労累積係数が1以下でなければならない。 イ. $S_n < 3 \cdot S_m$の場合 $S_t = S_p / 2$ ロ. $3 \cdot S_m \leq S_n \leq 3 \cdot m \cdot S_m$の場合 $S_t = \max[K_e \cdot S_p / 2, (S_p + A_o \cdot S_n \cdot (S_p / 3 \cdot S_m - 1)) / 2]$ $K_e = 1 + (1 - n) \cdot (S_n / 3 \cdot S_m - 1) / (n \cdot (m - 1))$ m, n, A_o: 下表に掲げる材料の種類に応じ、それぞれ同表に掲げる値</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>材料の種類</th> <th>m</th> <th>n</th> <th>A_o</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>低合金鋼</td> <td>2.0</td> <td>0.2</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td>マルテンサイト系ステンレス鋼</td> <td>2.0</td> <td>0.2</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td>炭素鋼</td> <td>3.0</td> <td>0.2</td> <td>0.66</td> </tr> <tr> <td>オーステナイト系ステンレス鋼</td> <td>1.7</td> <td>0.3</td> <td>0.7</td> </tr> <tr> <td>高ニッケル合金</td> <td>1.7</td> <td>0.3</td> <td>0.7</td> </tr> </tbody> </table> <p>ハ. $S_n > 3 \cdot m \cdot S_m$の場合 $S_t = S_p / (2 \cdot n)$</p> <p>(f) 热膨胀応力 イ. 管台及び突合せ溶接式ディー $S_e = C_{2b} \cdot M_{bs} / Z_b + C_{2r} \cdot M_{rs} / Z_r \leq 3 \cdot S_m$ ロ. イ.以外の管 $S_e = C_2 \cdot M_{is} / Z_i \leq 3 \cdot S_m$</p>	材料の種類	m	n	A _o	低合金鋼	2.0	0.2	1.0	マルテンサイト系ステンレス鋼	2.0	0.2	1.0	炭素鋼	3.0	0.2	0.66	オーステナイト系ステンレス鋼	1.7	0.3	0.7	高ニッケル合金	1.7	0.3	0.7	差異なし
材料の種類	m	n	A _o																																															
低合金鋼	2.0	0.2	1.0																																															
マルテンサイト系ステンレス鋼	2.0	0.2	1.0																																															
炭素鋼	3.0	0.2	0.66																																															
オーステナイト系ステンレス鋼	1.7	0.3	0.7																																															
高ニッケル合金	1.7	0.3	0.7																																															
材料の種類	m	n	A _o																																															
低合金鋼	2.0	0.2	1.0																																															
マルテンサイト系ステンレス鋼	2.0	0.2	1.0																																															
炭素鋼	3.0	0.2	0.66																																															
オーステナイト系ステンレス鋼	1.7	0.3	0.7																																															
高ニッケル合金	1.7	0.3	0.7																																															

青字: 柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異
 黄色: 前回提出時からの変更箇所

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較																																																																																																												
	<p>2.2.3 荷重の組合せ及び許容応力 計算における荷重の組合せ及び許容応力を以下に示す。</p> <table border="1" data-bbox="1009 406 1772 601"> <caption>表2-1 荷重の組合せ</caption> <thead> <tr> <th>管クラス</th> <th>設備</th> <th>荷重の組合せ</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">クラス1管</td> <td rowspan="4">原子炉冷却材 圧力バウンダリ</td> <td>P + M + D</td> <td>設計条件</td> </tr> <tr> <td>P + M + T + O</td> <td>供用状態A, B 許容応力状態I, II</td> </tr> <tr> <td>P + M + D</td> <td>供用状態C 許容応力状態III</td> </tr> <tr> <td>P + M + D</td> <td>供用状態D 許容応力状態IV</td> </tr> </tbody> </table> <p>表2-1中の記号 P:内圧による荷重 M:機械荷重(自重除く。) D:配管の自重による荷重 T:配管の熱膨張荷重(支持点の熱膨張変位を含む。) O:過渡熱による荷重</p> <p>表2-2 許容応力(設計・建設規格 PPB-3500)</p> <table border="1" data-bbox="1009 938 1772 1185"> <thead> <tr> <th>状態</th> <th>一次応力 (曲げ応力を含む。)</th> <th>一次+二次 応力</th> <th>一次+二次 +ピーク応力</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>設計条件</td> <td>1.5・S_m</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>供用状態 A, B</td> <td>—</td> <td>3・S_m</td> <td>疲労累積係数の和が1.0 以下であること。</td> </tr> <tr> <td>供用状態C</td> <td>Min (2.25・S_m, 1.8・S_y)</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>供用状態D</td> <td>Min (3・S_m, 2・S_y)</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> <p>表2-3 許容応力(告示第501号第46条から第48条)</p> <table border="1" data-bbox="1009 1253 1772 1500"> <thead> <tr> <th>状態</th> <th>一次応力 (曲げ応力を含む。)</th> <th>一次+二次 応力</th> <th>一次+二次 +ピーク応力</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>設計条件</td> <td>1.5・S_m</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>許容応力状態 I, II</td> <td>—</td> <td>3・S_m</td> <td>疲労累積係数の和が1.0 以下であること。</td> </tr> <tr> <td>許容応力状態III</td> <td>2.25・S_m</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>許容応力状態IV</td> <td>3・S_m</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>	管クラス	設備	荷重の組合せ	状態	クラス1管	原子炉冷却材 圧力バウンダリ	P + M + D	設計条件	P + M + T + O	供用状態A, B 許容応力状態I, II	P + M + D	供用状態C 許容応力状態III	P + M + D	供用状態D 許容応力状態IV	状態	一次応力 (曲げ応力を含む。)	一次+二次 応力	一次+二次 +ピーク応力	設計条件	1.5・S _m	—	—	供用状態 A, B	—	3・S _m	疲労累積係数の和が1.0 以下であること。	供用状態C	Min (2.25・S _m , 1.8・S _y)	—	—	供用状態D	Min (3・S _m , 2・S _y)	—	—	状態	一次応力 (曲げ応力を含む。)	一次+二次 応力	一次+二次 +ピーク応力	設計条件	1.5・S _m	—	—	許容応力状態 I, II	—	3・S _m	疲労累積係数の和が1.0 以下であること。	許容応力状態III	2.25・S _m	—	—	許容応力状態IV	3・S _m	—	—	<p>2.2.3 荷重の組合せ及び許容応力 計算における荷重の組合せ及び許容応力を以下に示す。</p> <table border="1" data-bbox="1803 406 2534 601"> <caption>表2-1 荷重の組合せ</caption> <thead> <tr> <th>管クラス</th> <th>設備</th> <th>荷重の組合せ</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">クラス1管</td> <td rowspan="4">原子炉冷却材 圧力バウンダリ</td> <td>P + M + D</td> <td>設計条件</td> </tr> <tr> <td>P + M + T + O</td> <td>供用状態A, B 許容応力状態I, II</td> </tr> <tr> <td>P + M + D</td> <td>供用状態C 許容応力状態III</td> </tr> <tr> <td>P + M + D</td> <td>供用状態D 許容応力状態IV</td> </tr> </tbody> </table> <p>表2-1中の記号 P:内圧による荷重 M:機械荷重(自重除く。) D:配管の自重による荷重 T:配管の熱膨張荷重(支持点の熱膨張変位を含む。) O:過渡熱による荷重</p> <p>表2-2 許容応力(設計・建設規格 PPB-3500)</p> <table border="1" data-bbox="1803 938 2534 1185"> <thead> <tr> <th>状態</th> <th>一次応力 (曲げ応力を含む。)</th> <th>一次+二次 応力</th> <th>一次+二次 +ピーク応力</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>設計条件</td> <td>1.5・S_m</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>供用状態 A, B</td> <td>—</td> <td>3・S_m</td> <td>疲労累積係数の和が1.0 以下であること。</td> </tr> <tr> <td>供用状態C</td> <td>Min (2.25・S_m, 1.8・S_y)</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>供用状態D</td> <td>Min (3・S_m, 2・S_y)</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> <p>表2-3 訸容応力(告示第501号第46条から第48条)</p> <table border="1" data-bbox="1803 1253 2534 1500"> <thead> <tr> <th>状態</th> <th>一次応力 (曲げ応力を含む。)</th> <th>一次+二次 応力</th> <th>一次+二次 +ピーク応力</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>設計条件</td> <td>1.5・S_m</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>許容応力状態 I, II</td> <td>—</td> <td>3・S_m</td> <td>疲労累積係数の和が1.0 以下であること。</td> </tr> <tr> <td>許容応力状態III</td> <td>2.25・S_m</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>許容応力状態IV</td> <td>3・S_m</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>	管クラス	設備	荷重の組合せ	状態	クラス1管	原子炉冷却材 圧力バウンダリ	P + M + D	設計条件	P + M + T + O	供用状態A, B 許容応力状態I, II	P + M + D	供用状態C 許容応力状態III	P + M + D	供用状態D 許容応力状態IV	状態	一次応力 (曲げ応力を含む。)	一次+二次 応力	一次+二次 +ピーク応力	設計条件	1.5・S _m	—	—	供用状態 A, B	—	3・S _m	疲労累積係数の和が1.0 以下であること。	供用状態C	Min (2.25・S _m , 1.8・S _y)	—	—	供用状態D	Min (3・S _m , 2・S _y)	—	—	状態	一次応力 (曲げ応力を含む。)	一次+二次 応力	一次+二次 +ピーク応力	設計条件	1.5・S _m	—	—	許容応力状態 I, II	—	3・S _m	疲労累積係数の和が1.0 以下であること。	許容応力状態III	2.25・S _m	—	—	許容応力状態IV	3・S _m	—	—	差異なし
管クラス	設備	荷重の組合せ	状態																																																																																																												
クラス1管	原子炉冷却材 圧力バウンダリ	P + M + D	設計条件																																																																																																												
		P + M + T + O	供用状態A, B 許容応力状態I, II																																																																																																												
		P + M + D	供用状態C 許容応力状態III																																																																																																												
		P + M + D	供用状態D 許容応力状態IV																																																																																																												
状態	一次応力 (曲げ応力を含む。)	一次+二次 応力	一次+二次 +ピーク応力																																																																																																												
設計条件	1.5・S _m	—	—																																																																																																												
供用状態 A, B	—	3・S _m	疲労累積係数の和が1.0 以下であること。																																																																																																												
供用状態C	Min (2.25・S _m , 1.8・S _y)	—	—																																																																																																												
供用状態D	Min (3・S _m , 2・S _y)	—	—																																																																																																												
状態	一次応力 (曲げ応力を含む。)	一次+二次 応力	一次+二次 +ピーク応力																																																																																																												
設計条件	1.5・S _m	—	—																																																																																																												
許容応力状態 I, II	—	3・S _m	疲労累積係数の和が1.0 以下であること。																																																																																																												
許容応力状態III	2.25・S _m	—	—																																																																																																												
許容応力状態IV	3・S _m	—	—																																																																																																												
管クラス	設備	荷重の組合せ	状態																																																																																																												
クラス1管	原子炉冷却材 圧力バウンダリ	P + M + D	設計条件																																																																																																												
		P + M + T + O	供用状態A, B 許容応力状態I, II																																																																																																												
		P + M + D	供用状態C 許容応力状態III																																																																																																												
		P + M + D	供用状態D 許容応力状態IV																																																																																																												
状態	一次応力 (曲げ応力を含む。)	一次+二次 応力	一次+二次 +ピーク応力																																																																																																												
設計条件	1.5・S _m	—	—																																																																																																												
供用状態 A, B	—	3・S _m	疲労累積係数の和が1.0 以下であること。																																																																																																												
供用状態C	Min (2.25・S _m , 1.8・S _y)	—	—																																																																																																												
供用状態D	Min (3・S _m , 2・S _y)	—	—																																																																																																												
状態	一次応力 (曲げ応力を含む。)	一次+二次 応力	一次+二次 +ピーク応力																																																																																																												
設計条件	1.5・S _m	—	—																																																																																																												
許容応力状態 I, II	—	3・S _m	疲労累積係数の和が1.0 以下であること。																																																																																																												
許容応力状態III	2.25・S _m	—	—																																																																																																												
許容応力状態IV	3・S _m	—	—																																																																																																												
			差異なし																																																																																																												

青字: 柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異
■: 前回提出時からの変更箇所

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較																																																																																																																																																																										
	<p>2.2.4 計算精度と数値の丸め方 計算精度は6桁以上を確保する。 表示する数値の丸め方は表2-4に示すとおりである。</p> <p>表2-4 表示する数値の丸め方</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th><th>数値の種類</th><th>単位</th><th>処理桁</th><th>処理方法</th><th>表示桁</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">鳥瞰図</td><td>寸法</td><td>mm</td><td>小数点第1位</td><td>四捨五入</td><td>整数位</td></tr> <tr> <td>変位量</td><td>mm</td><td>小数点第2位</td><td>四捨五入</td><td>小数点第1位</td></tr> <tr> <td rowspan="14">計算条件</td><td>圧力</td><td>MPa</td><td>小数点第3位</td><td>四捨五入</td><td>小数点第2位^{*1}</td></tr> <tr><td>温度</td><td>℃</td><td>小数点第1位</td><td>四捨五入</td><td>整数位</td></tr> <tr><td>外径</td><td>mm</td><td>小数点第2位</td><td>四捨五入</td><td>小数点第1位</td></tr> <tr><td>厚さ</td><td>mm</td><td>小数点第2位</td><td>四捨五入</td><td>小数点第1位</td></tr> <tr><td>綫弾性係数</td><td>MPa</td><td>小数点第1位</td><td>四捨五入</td><td>整数位</td></tr> <tr><td>質量</td><td>kg</td><td>小数点第1位</td><td>四捨五入</td><td>整数位</td></tr> <tr><td>単位長さ質量</td><td>kg/m</td><td>小数点第1位</td><td>四捨五入</td><td>整数位</td></tr> <tr><td>ばね定数</td><td>N/mm</td><td>有効桁数3桁</td><td>四捨五入</td><td>有効桁数2桁</td></tr> <tr><td>回転ばね定数</td><td>N·mm/rad</td><td>有効桁数3桁</td><td>四捨五入</td><td>有効桁数2桁</td></tr> <tr><td>方向余弦</td><td>—</td><td>小数点第5位</td><td>四捨五入</td><td>小数点第4位</td></tr> <tr><td>許容応力^{*2}</td><td>MPa</td><td>小数点第1位</td><td>切捨て</td><td>整数位</td></tr> <tr><td>解析結果及び評価</td><td>計算応力</td><td>MPa</td><td>小数点第1位</td><td>切り上げ</td><td>整数位</td></tr> <tr><td></td><td>許容応力^{*2}</td><td>MPa</td><td>小数点第1位</td><td>切捨て</td><td>整数位</td></tr> </tbody> </table> <p>注記*1：必要に応じて小数点第3位表示とする。また、静水頭は「静水頭」と記載する。</p> <p>*2：設計・建設規格 付録材料図表に記載された温度の中間における許容応力は、比例法により補間した値の小数点以下第1位を切り捨て、整数位までの値とする。また、告示別表に記載された許容引張応力は、各温度の値をSI単位に換算し、SI単位に換算した値の小数点以下第1位を四捨五入して、整数位までの値とする。その後、設計・建設規格と同様の換算と桁処理を行う。</p>	項目	数値の種類	単位	処理桁	処理方法	表示桁	鳥瞰図	寸法	mm	小数点第1位	四捨五入	整数位	変位量	mm	小数点第2位	四捨五入	小数点第1位	計算条件	圧力	MPa	小数点第3位	四捨五入	小数点第2位 ^{*1}	温度	℃	小数点第1位	四捨五入	整数位	外径	mm	小数点第2位	四捨五入	小数点第1位	厚さ	mm	小数点第2位	四捨五入	小数点第1位	綫弾性係数	MPa	小数点第1位	四捨五入	整数位	質量	kg	小数点第1位	四捨五入	整数位	単位長さ質量	kg/m	小数点第1位	四捨五入	整数位	ばね定数	N/mm	有効桁数3桁	四捨五入	有効桁数2桁	回転ばね定数	N·mm/rad	有効桁数3桁	四捨五入	有効桁数2桁	方向余弦	—	小数点第5位	四捨五入	小数点第4位	許容応力 ^{*2}	MPa	小数点第1位	切捨て	整数位	解析結果及び評価	計算応力	MPa	小数点第1位	切り上げ	整数位		許容応力 ^{*2}	MPa	小数点第1位	切捨て	整数位	<p>2.2.4 計算精度と数値の丸め方 計算の精度は、6桁以上を確保する。 表示する数値の丸め方は、表2-4に示すとおりである。</p> <p>表2-4 表示する数値の丸め方</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th><th>数値の種類</th><th>単位</th><th>処理桁</th><th>処理方法</th><th>表示桁</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">鳥瞰図</td><td>寸法</td><td>mm</td><td>小数点第1位</td><td>四捨五入</td><td>整数位</td></tr> <tr> <td>変位量</td><td>mm</td><td>小数点第2位</td><td>四捨五入</td><td>小数点第1位</td></tr> <tr> <td rowspan="14">計算条件</td><td>圧力</td><td>MPa</td><td>小数点第3位</td><td>四捨五入</td><td>小数点第2位^{*1}</td></tr> <tr><td>温度</td><td>℃</td><td>小数点第1位</td><td>四捨五入</td><td>整数位</td></tr> <tr><td>外径</td><td>mm</td><td>小数点第2位</td><td>四捨五入</td><td>小数点第1位</td></tr> <tr><td>厚さ</td><td>mm</td><td>小数点第2位</td><td>四捨五入</td><td>小数点第1位</td></tr> <tr><td>綫弾性係数</td><td>MPa</td><td>小数点第1位</td><td>四捨五入</td><td>整数位</td></tr> <tr><td>質量</td><td>kg</td><td>小数点第1位</td><td>四捨五入</td><td>整数位</td></tr> <tr><td>単位長さ質量</td><td>kg/m</td><td>小数点第1位</td><td>四捨五入</td><td>整数位</td></tr> <tr><td>ばね定数</td><td>N/mm</td><td>有効桁数3桁</td><td>四捨五入</td><td>有効桁数2桁</td></tr> <tr><td>回転ばね定数</td><td>N·mm/rad</td><td>有効桁数3桁</td><td>四捨五入</td><td>有効桁数2桁</td></tr> <tr><td>方向余弦</td><td>—</td><td>小数点第5位</td><td>四捨五入</td><td>小数点第4位</td></tr> <tr><td>許容応力^{*2}</td><td>MPa</td><td>小数点第1位</td><td>切捨て</td><td>整数位</td></tr> <tr><td>解析結果及び評価</td><td>計算応力</td><td>MPa</td><td>小数点第1位</td><td>切り上げ</td><td>整数位</td></tr> <tr><td></td><td>許容応力^{*2}</td><td>MPa</td><td>小数点第1位</td><td>切捨て</td><td>整数位</td></tr> </tbody> </table> <p>注記*1：必要に応じて小数点第1位表示若しくは小数点第3位表示とする。また、静水頭は「静水頭」と記載する。</p> <p>*2：設計・建設規格 付録材料図表に記載された温度の中間における許容応力は、比例法により補間した値の小数点以下第1位を切り捨て、整数位までの値とする。また、告示別表に記載された許容引張応力は、各温度の値をSI単位に換算し、SI単位に換算した値の小数点以下第1位を四捨五入して、整数位までの値とする。その後、設計・建設規格と同様の換算と桁処理を行う。</p>	項目	数値の種類	単位	処理桁	処理方法	表示桁	鳥瞰図	寸法	mm	小数点第1位	四捨五入	整数位	変位量	mm	小数点第2位	四捨五入	小数点第1位	計算条件	圧力	MPa	小数点第3位	四捨五入	小数点第2位 ^{*1}	温度	℃	小数点第1位	四捨五入	整数位	外径	mm	小数点第2位	四捨五入	小数点第1位	厚さ	mm	小数点第2位	四捨五入	小数点第1位	綫弾性係数	MPa	小数点第1位	四捨五入	整数位	質量	kg	小数点第1位	四捨五入	整数位	単位長さ質量	kg/m	小数点第1位	四捨五入	整数位	ばね定数	N/mm	有効桁数3桁	四捨五入	有効桁数2桁	回転ばね定数	N·mm/rad	有効桁数3桁	四捨五入	有効桁数2桁	方向余弦	—	小数点第5位	四捨五入	小数点第4位	許容応力 ^{*2}	MPa	小数点第1位	切捨て	整数位	解析結果及び評価	計算応力	MPa	小数点第1位	切り上げ	整数位		許容応力 ^{*2}	MPa	小数点第1位	切捨て	整数位	<p>記載の適正化 (体裁の修正)</p> <p>記載の適正化 (解析メーカー相違による差異)</p>
項目	数値の種類	単位	処理桁	処理方法	表示桁																																																																																																																																																																								
鳥瞰図	寸法	mm	小数点第1位	四捨五入	整数位																																																																																																																																																																								
	変位量	mm	小数点第2位	四捨五入	小数点第1位																																																																																																																																																																								
計算条件	圧力	MPa	小数点第3位	四捨五入	小数点第2位 ^{*1}																																																																																																																																																																								
	温度	℃	小数点第1位	四捨五入	整数位																																																																																																																																																																								
	外径	mm	小数点第2位	四捨五入	小数点第1位																																																																																																																																																																								
	厚さ	mm	小数点第2位	四捨五入	小数点第1位																																																																																																																																																																								
	綫弾性係数	MPa	小数点第1位	四捨五入	整数位																																																																																																																																																																								
	質量	kg	小数点第1位	四捨五入	整数位																																																																																																																																																																								
	単位長さ質量	kg/m	小数点第1位	四捨五入	整数位																																																																																																																																																																								
	ばね定数	N/mm	有効桁数3桁	四捨五入	有効桁数2桁																																																																																																																																																																								
	回転ばね定数	N·mm/rad	有効桁数3桁	四捨五入	有効桁数2桁																																																																																																																																																																								
	方向余弦	—	小数点第5位	四捨五入	小数点第4位																																																																																																																																																																								
	許容応力 ^{*2}	MPa	小数点第1位	切捨て	整数位																																																																																																																																																																								
	解析結果及び評価	計算応力	MPa	小数点第1位	切り上げ	整数位																																																																																																																																																																							
		許容応力 ^{*2}	MPa	小数点第1位	切捨て	整数位																																																																																																																																																																							
	項目	数値の種類	単位	処理桁	処理方法	表示桁																																																																																																																																																																							
鳥瞰図	寸法	mm	小数点第1位	四捨五入	整数位																																																																																																																																																																								
	変位量	mm	小数点第2位	四捨五入	小数点第1位																																																																																																																																																																								
計算条件	圧力	MPa	小数点第3位	四捨五入	小数点第2位 ^{*1}																																																																																																																																																																								
	温度	℃	小数点第1位	四捨五入	整数位																																																																																																																																																																								
	外径	mm	小数点第2位	四捨五入	小数点第1位																																																																																																																																																																								
	厚さ	mm	小数点第2位	四捨五入	小数点第1位																																																																																																																																																																								
	綫弾性係数	MPa	小数点第1位	四捨五入	整数位																																																																																																																																																																								
	質量	kg	小数点第1位	四捨五入	整数位																																																																																																																																																																								
	単位長さ質量	kg/m	小数点第1位	四捨五入	整数位																																																																																																																																																																								
	ばね定数	N/mm	有効桁数3桁	四捨五入	有効桁数2桁																																																																																																																																																																								
	回転ばね定数	N·mm/rad	有効桁数3桁	四捨五入	有効桁数2桁																																																																																																																																																																								
	方向余弦	—	小数点第5位	四捨五入	小数点第4位																																																																																																																																																																								
	許容応力 ^{*2}	MPa	小数点第1位	切捨て	整数位																																																																																																																																																																								
	解析結果及び評価	計算応力	MPa	小数点第1位	切り上げ	整数位																																																																																																																																																																							
		許容応力 ^{*2}	MPa	小数点第1位	切捨て	整数位																																																																																																																																																																							

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異
■：前回提出時からの変更箇所

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較																																																												
	<p>3. 計算書の構成</p> <p>3.1 管の応力計算書</p> <p>(1) 概要</p> <p>本計算方法に基づき、管の応力計算を実施した結果を示す旨を記載する。<u>工事計画記載範囲</u>の管のうち、各応力区分における最大応力評価点の評価結果を解析モデル単位に記載する。また、各応力区分における最大応力評価点の許容値／発生値（以下「裕度」という。）が最小となる解析モデルを代表として鳥瞰図、計算条件及び評価結果を記載する。各応力区分における代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果についても記載する。</p> <p>(2) 概略系統図</p> <p><u>工事計画記載範囲</u>の系統の概略を示した図面を添付する。</p> <p>(3) 鳥瞰図</p> <p>評価結果記載の解析モデルの解析モデル図を添付する。</p> <p>(4) 計算条件</p> <p>本項目記載内容及び記載フォーマットを FORMAT 応-1～応-5 に示す。</p> <p>なお、クラス1管の供用状態A及びB（運転状態I及びII）における一次+二次応力評価及び疲労評価において考慮する運転条件については、既工認から変更がないことから、記載を省略する。</p> <p>(5) 計算結果</p> <p>本項目記載内容及び記載フォーマットを FORMAT 応-6-1～応-6-2 に示す。</p> <p>(6) 代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果</p> <p>代表モデルは各モデルの最大応力点の応力と裕度を算出し、応力分類毎に裕度最小のモデルを選定して鳥瞰図、計算条件及び評価結果を記載する。このため、代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果を記載する。本項目記載内容及び記載フォーマットを FORMAT 応-7 に示す。</p>	<p>3. 計算書の構成</p> <p>3.1 管の応力計算書</p> <p>(1) 概要</p> <p>本計算方法に基づき、管の応力計算を実施した結果を示す旨を記載する。設計及び工事の計画書に記載されている範囲の管のうち、各応力区分における最大応力評価点の評価結果を解析モデル単位に記載する。また、各応力区分における最大応力評価点の許容値／発生値（以下「裕度」という。）が最小となる解析モデルを代表として鳥瞰図、計算条件及び評価結果を記載する。各応力区分における代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果についても記載する。</p> <p>(2) 概略系統図</p> <p>設計及び工事の計画書に記載されている範囲の系統の概略を示した図面を添付する。</p> <p>(3) 鳥瞰図</p> <p>評価結果記載の解析モデルの解析モデル図を添付する。</p> <p>(4) 計算条件</p> <p>本項目記載内容及び記載フォーマットを FORMAT 応-1～応-7-2 に示す。</p> <p>なお、クラス1管の供用状態A及びB（運転状態I及びII）における一次+二次応力評価及び疲労評価において考慮する運転条件については、既工認から変更がないことから、記載を省略する。</p> <p>(5) 評価結果</p> <p>本項目記載内容及び記載フォーマットを FORMAT 応-8-1～応-8-2 に示す。</p> <p>(6) 代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果</p> <p>代表モデルは各モデルの最大応力点の応力と裕度を算出し、応力分類毎に裕度最小のモデルを選定して鳥瞰図、計算条件及び評価結果を記載する。このため、代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果を記載する。本項目記載内容及び記載フォーマットを FORMAT 応-9 に示す。</p>	<p>表現上の差異 (法改正による修正)</p> <p>表現上の差異 (法改正による修正)</p> <p>記載の適正化 (フォーマット変更による表番号の差異)</p> <p>表現上の差異 記載の適正化 (フォーマット変更による表番号の差異)</p> <p>解析メーク相違によるフォーマットの差異</p>																																																												
	<p>FORMAT 応-1 :</p> <p>計算条件</p> <p>鳥瞰図番号ごとに設計条件に対応した管番号で区分し、管番号と対応する評価点番号を示す。</p> <p>鳥瞰図番号</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>管番号</th> <th>対応する評価点</th> <th>最高使用圧力 (MPa)</th> <th>最高使用温度 (°C)</th> <th>外径 (mm)</th> <th>厚さ (mm)</th> <th>材料</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	管番号	対応する評価点	最高使用圧力 (MPa)	最高使用温度 (°C)	外径 (mm)	厚さ (mm)	材料																						<p>FORMAT 応-1 :</p> <p>設計条件</p> <p>鳥瞰図番号ごとに設計条件に対応した管名称で区分し、管名称と対応する評価点番号を示す。</p> <p>鳥瞰図番号</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>管名称</th> <th>最高使用圧力 (MPa)</th> <th>最高使用温度 (°C)</th> <th>外径 (mm)</th> <th>厚さ (mm)</th> <th>材料</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>FORMAT 応-2 :</p> <p>管名称と対応する評価点</p> <p>評価点の位置は鳥瞰図に示す。</p> <p>鳥瞰図番号</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>管名称</th> <th>対応する評価点</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	管名称	最高使用圧力 (MPa)	最高使用温度 (°C)	外径 (mm)	厚さ (mm)	材料																			管名称	対応する評価点							<p>青字 : 柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異 ■ : 前回提出時からの変更箇所</p> <p>本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。</p>
管番号	対応する評価点	最高使用圧力 (MPa)	最高使用温度 (°C)	外径 (mm)	厚さ (mm)	材料																																																									
管名称	最高使用圧力 (MPa)	最高使用温度 (°C)	外径 (mm)	厚さ (mm)	材料																																																										
管名称	対応する評価点																																																														

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較																																																							
	<p>・FORMAT 応-2： 配管の付加質量、フランジ部の質量、弁部の質量</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">鳥瞰図番号</th> </tr> <tr> <th>評価点</th> <th>質量</th> <th>対応する評価点</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	鳥瞰図番号		評価点	質量	対応する評価点							<p>・FORMAT 応-3： 配管の質量(配管の付加質量及びフランジの質量を含む) 鳥瞰図番号</p> <p>評価点の質量を下表に示す。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>評価点</th> <th>質量(kg)</th> <th>評価点</th> <th>質量(kg)</th> <th>評価点</th> <th>質量(kg)</th> <th>評価点</th> <th>質量(kg)</th> <th>評価点</th> <th>質量(kg)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>・FORMAT 応-4： 鳥瞰図番号 弁部の質量を下表に示す。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>弁1</th> <th>弁2</th> </tr> <tr> <th>評価点</th> <th>質量(kg)</th> <th>評価点</th> <th>質量(kg)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	評価点	質量(kg)	評価点	質量(kg)	評価点	質量(kg)	評価点	質量(kg)	評価点	質量(kg)																					弁1	弁2	評価点	質量(kg)	評価点	質量(kg)									解析メーカ相違によるフォーマットの差異
鳥瞰図番号																																																										
評価点	質量	対応する評価点																																																								
評価点	質量(kg)	評価点	質量(kg)	評価点	質量(kg)	評価点	質量(kg)	評価点	質量(kg)																																																	
弁1	弁2																																																									
評価点	質量(kg)	評価点	質量(kg)																																																							
	<p>・FORMAT 応-3： 弁部の寸法</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">鳥瞰図番号</th> </tr> <tr> <th>評価点</th> <th>外径(mm)</th> <th>厚さ(mm)</th> <th>長さ(mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	鳥瞰図番号				評価点	外径(mm)	厚さ(mm)	長さ(mm)									<p>・FORMAT 応-5： 鳥瞰図番号 弁部の寸法を下表に示す。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>弁 NO.</th> <th>評価点</th> <th>外径(mm)</th> <th>厚さ(mm)</th> <th>長さ(mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	弁 NO.	評価点	外径(mm)	厚さ(mm)	長さ(mm)											解析メーカ相違によるフォーマットの差異																								
鳥瞰図番号																																																										
評価点	外径(mm)	厚さ(mm)	長さ(mm)																																																							
弁 NO.	評価点	外径(mm)	厚さ(mm)	長さ(mm)																																																						
	<p>・FORMAT 応-4： 支持点及び貫通部ばね定数</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">鳥瞰図番号</th> </tr> <tr> <th>支持点番号</th> <th>各軸方向ばね定数(N/mm)</th> <th>各軸回り回転ばね定数(N·mm/rad)</th> </tr> <tr> <th>X</th> <th>Y</th> <th>Z</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	鳥瞰図番号		支持点番号	各軸方向ばね定数(N/mm)	各軸回り回転ばね定数(N·mm/rad)	X	Y	Z							<p>・FORMAT 応-6： 支持点及び貫通部ばね定数 鳥瞰図番号</p> <p>支持点部のばね定数を下表に示す。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>支持点番号</th> <th>各軸方向ばね定数(N/mm)</th> <th>各軸回り回転ばね定数(N·mm/rad)</th> </tr> <tr> <th>X</th> <th>Y</th> <th>Z</th> <th>X</th> <th>Y</th> <th>Z</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	支持点番号	各軸方向ばね定数(N/mm)	各軸回り回転ばね定数(N·mm/rad)	X	Y	Z	X	Y	Z													解析メーカ相違によるフォーマットの差異																				
鳥瞰図番号																																																										
支持点番号	各軸方向ばね定数(N/mm)	各軸回り回転ばね定数(N·mm/rad)																																																								
X	Y	Z																																																								
支持点番号	各軸方向ばね定数(N/mm)	各軸回り回転ばね定数(N·mm/rad)																																																								
X	Y	Z	X	Y	Z																																																					

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異
■：前回提出時からの変更箇所

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較																																																																																																																																																																																																																																										
	<p>・FORMAT 応-5 :</p> <p>材料及び許容応力</p> <p>使用する材料の最高使用温度での許容応力を下表に示す。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">材料</th> <th rowspan="2">最高使用温度 (°C)</th> <th colspan="4">許容応力(MPa)*</th> </tr> <tr> <th>S_m</th> <th>S_y</th> <th>S_u</th> <th>S_h</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>注記* : 評価に使用しない許容応力については「—」と記載する。</p>	材料	最高使用温度 (°C)	許容応力(MPa)*				S _m	S _y	S _u	S _h							<p>・FORMAT 応-7-1 :</p> <p>材料及び許容応力</p> <p>使用する材料の最高使用温度での許容応力を下表に示す。</p> <p>設計・建設規格に規定の応力評価に用いる許容応力</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">材料</th> <th rowspan="2">最高使用温度 (°C)</th> <th colspan="4">許容応力(MPa)*</th> </tr> <tr> <th>S_m</th> <th>S_y</th> <th>S_u</th> <th>S_h</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>注記* : 評価に使用しない許容応力については「—」と記載する。</p> <p>・FORMAT 応-7-2 :</p> <p>材料及び許容応力</p> <p>使用する材料の最高使用温度での許容応力を下表に示す。</p> <p>告示第501号に規定の応力評価に用いる許容応力</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">材料</th> <th rowspan="2">最高使用温度 (°C)</th> <th colspan="4">許容応力(MPa)*</th> </tr> <tr> <th>S_m</th> <th>S_y</th> <th>S_u</th> <th>S_h</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>注記* : 評価に使用しない許容応力については「—」と記載する。</p>	材料	最高使用温度 (°C)	許容応力(MPa)*				S _m	S _y	S _u	S _h							材料	最高使用温度 (°C)	許容応力(MPa)*				S _m	S _y	S _u	S _h							<p>解析メーカ相違によるフォーマットの差異</p>																																																																																																																																																																																										
材料	最高使用温度 (°C)			許容応力(MPa)*																																																																																																																																																																																																																																									
		S _m	S _y	S _u	S _h																																																																																																																																																																																																																																								
材料	最高使用温度 (°C)	許容応力(MPa)*																																																																																																																																																																																																																																											
		S _m	S _y	S _u	S _h																																																																																																																																																																																																																																								
材料	最高使用温度 (°C)	許容応力(MPa)*																																																																																																																																																																																																																																											
		S _m	S _y	S _u	S _h																																																																																																																																																																																																																																								
	<p>・FORMAT 応-6-1 :</p> <p>計算結果</p> <p>下表に示すとおり最大応力及び疲労累積係数はそれぞれの許容値以下である。</p> <p>クラス1管</p> <p>設計・建設規格 PPB-3500 の規定に基づく評価</p> <p>鳥瞰図番号</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">供用 状態</th> <th rowspan="3">最大 応力 評価 点</th> <th rowspan="3">配管 要素 名稱</th> <th rowspan="3">最大応力 区分</th> <th colspan="2">一次応力評価 (MPa)</th> <th colspan="3">一次+二次応力評価 (MPa)</th> <th colspan="2">熱応力評価 (°C)</th> <th rowspan="3">疲労評価 U</th> </tr> <tr> <th>一次応力</th> <th>許容 応力</th> <th>一次+二次 応力</th> <th>熱應張 応力</th> <th>熱を負いた 一次+二次 応力</th> <th>許容 応力</th> <th>温度差の 変動範囲</th> <th>許容 応力</th> </tr> <tr> <th>S_{x+m}</th> <th>1.5S_m $\frac{W(0.25 \times S_{x+m} + 1.5 \times S_u)}{E \cdot \alpha}$ $\frac{W(0.25 \times S_{x+m} + 1.5 \times S_h)}{E \cdot \beta}$</th> <th>S_x</th> <th>S_x</th> <th>S_{x'}</th> <th>3S_m</th> <th>ΔT</th> <th>3S_m</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(A, B)</td> <td>S_{x+m}(1)</td> <td>Max</td> <td>1.5S_m</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>(A, B)</td> <td>S_x</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>Max</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>3S_m</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>(A, B)</td> <td>S_x</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>Max</td> <td>—</td> <td>3S_m</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>(A, B)</td> <td>S_{x'}</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>Max</td> <td>3S_m</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>(A, B)</td> <td>ΔT</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>Max</td> <td>*</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>(A, B)</td> <td>U</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>Max</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>S_{x+m}(2)</td> <td>Max</td> <td>1.5S_m $\frac{W(1.25 \times S_{x+m} + 1.5 \times S_u)}{E \cdot \alpha}$ $\frac{W(1.25 \times S_{x+m} + 1.5 \times S_h)}{E \cdot \beta}$</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>S_{x+m}(3)</td> <td>Max</td> <td>1.5S_m $\frac{W(1.25 \times S_{x+m} + 1.5 \times S_u)}{E \cdot \alpha}$ $\frac{W(1.25 \times S_{x+m} + 1.5 \times S_h)}{E \cdot \beta}$</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記* : 本書2.2.2.2(1)i.(g)に基づき計算した値((1.4·y·S_y/E·α)·C_d)を記載する。</p>	供用 状態	最大 応力 評価 点	配管 要素 名稱	最大応力 区分	一次応力評価 (MPa)		一次+二次応力評価 (MPa)			熱応力評価 (°C)		疲労評価 U	一次応力	許容 応力	一次+二次 応力	熱應張 応力	熱を負いた 一次+二次 応力	許容 応力	温度差の 変動範囲	許容 応力	S _{x+m}	1.5S _m $\frac{W(0.25 \times S_{x+m} + 1.5 \times S_u)}{E \cdot \alpha}$ $\frac{W(0.25 \times S_{x+m} + 1.5 \times S_h)}{E \cdot \beta}$	S _x	S _x	S _{x'}	3S _m	ΔT	3S _m	(A, B)	S _{x+m} (1)	Max	1.5S _m	—	—	—	—	—	—	—	(A, B)	S _x	—	—	Max	—	—	3S _m	—	—	—	(A, B)	S _x	—	—	—	Max	—	3S _m	—	—	—	(A, B)	S _{x'}	—	—	—	—	Max	3S _m	—	—	—	(A, B)	ΔT	—	—	—	—	—	—	Max	*	—	(A, B)	U	—	—	—	—	—	—	—	—	Max	C	S _{x+m} (2)	Max	1.5S _m $\frac{W(1.25 \times S_{x+m} + 1.5 \times S_u)}{E \cdot \alpha}$ $\frac{W(1.25 \times S_{x+m} + 1.5 \times S_h)}{E \cdot \beta}$	—	—	—	—	—	—	—	—	D	S _{x+m} (3)	Max	1.5S _m $\frac{W(1.25 \times S_{x+m} + 1.5 \times S_u)}{E \cdot \alpha}$ $\frac{W(1.25 \times S_{x+m} + 1.5 \times S_h)}{E \cdot \beta}$	—	—	—	—	—	—	—	—	<p>・FORMAT 応-8-1 :</p> <p>評価結果</p> <p>下表に示すとおり最大応力及び疲労累積係数はそれぞれの許容値以下である。</p> <p>クラス1管</p> <p>設計・建設規格 PPB-3500 の規定に基づく評価</p> <p>鳥瞰図番号</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">供用 状態</th> <th rowspan="3">最大 応力 評価 点</th> <th rowspan="3">配管 要素 名稱</th> <th rowspan="3">最大応力 区分</th> <th colspan="2">一次応力評価 (MPa)</th> <th colspan="3">一次+二次応力評価 (MPa)</th> <th colspan="2">熱応力評価 (°C)</th> <th rowspan="3">疲労評価 U</th> </tr> <tr> <th>一次応力</th> <th>許容 応力</th> <th>一次+二次 応力</th> <th>熱應張 応力</th> <th>熱を負いた 一次+二次 応力</th> <th>許容 応力</th> <th>温度差の 変動範囲</th> <th>許容 応力</th> </tr> <tr> <th>S_{x+m}</th> <th>1.5S_m $\frac{W(0.25 \times S_{x+m} + 1.5 \times S_u)}{E \cdot \alpha}$ $\frac{W(0.25 \times S_{x+m} + 1.5 \times S_h)}{E \cdot \beta}$</th> <th>S_x</th> <th>S_x</th> <th>S_{x'}</th> <th>3S_m</th> <th>ΔT</th> <th>3S_m</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(A, B)</td> <td>S_{x+m}(1)</td> <td>Max</td> <td>1.5S_m</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>(A, B)</td> <td>S_x</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>Max</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>3S_m</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>(A, B)</td> <td>S_x</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>Max</td> <td>—</td> <td>3S_m</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>(A, B)</td> <td>S_{x'}</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>Max</td> <td>3S_m</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>(A, B)</td> <td>ΔT</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>Max</td> <td>3S_m</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>(A, B)</td> <td>U</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>Max</td> <td>*</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>S_{x+m}(2)</td> <td>Max</td> <td>1.5S_m $\frac{W(1.25 \times S_{x+m} + 1.5 \times S_u)}{E \cdot \alpha}$ $\frac{W(1.25 \times S_{x+m} + 1.5 \times S_h)}{E \cdot \beta}$</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>S_{x+m}(3)</td> <td>Max</td> <td>1.5S_m $\frac{W(1.25 \times S_{x+m} + 1.5 \times S_u)}{E \cdot \alpha}$ $\frac{W(1.25 \times S_{x+m} + 1.5 \times S_h)}{E \cdot \beta}$</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記* : 本書2.2.2.2(1)i.(g)に基づき計算した値((1.4·y·S_y/E·α)·C_d)を記載する。</p>	供用 状態	最大 応力 評価 点	配管 要素 名稱	最大応力 区分	一次応力評価 (MPa)		一次+二次応力評価 (MPa)			熱応力評価 (°C)		疲労評価 U	一次応力	許容 応力	一次+二次 応力	熱應張 応力	熱を負いた 一次+二次 応力	許容 応力	温度差の 変動範囲	許容 応力	S _{x+m}	1.5S _m $\frac{W(0.25 \times S_{x+m} + 1.5 \times S_u)}{E \cdot \alpha}$ $\frac{W(0.25 \times S_{x+m} + 1.5 \times S_h)}{E \cdot \beta}$	S _x	S _x	S _{x'}	3S _m	ΔT	3S _m	(A, B)	S _{x+m} (1)	Max	1.5S _m	—	—	—	—	—	—	—	(A, B)	S _x	—	—	Max	—	—	3S _m	—	—	—	(A, B)	S _x	—	—	—	Max	—	3S _m	—	—	—	(A, B)	S _{x'}	—	—	—	Max	3S _m	—	—	—	—	(A, B)	ΔT	—	—	—	—	Max	3S _m	—	—	—	(A, B)	U	—	—	—	—	—	—	Max	*	—	C	S _{x+m} (2)	Max	1.5S _m $\frac{W(1.25 \times S_{x+m} + 1.5 \times S_u)}{E \cdot \alpha}$ $\frac{W(1.25 \times S_{x+m} + 1.5 \times S_h)}{E \cdot \beta}$	—	—	—	—	—	—	—	D	S _{x+m} (3)	Max	1.5S _m $\frac{W(1.25 \times S_{x+m} + 1.5 \times S_u)}{E \cdot \alpha}$ $\frac{W(1.25 \times S_{x+m} + 1.5 \times S_h)}{E \cdot \beta}$	—	—	—	—	—	—	—	<p>解析メーカ相違によるフォーマットの差異</p>
供用 状態	最大 応力 評価 点					配管 要素 名稱	最大応力 区分	一次応力評価 (MPa)		一次+二次応力評価 (MPa)				熱応力評価 (°C)		疲労評価 U																																																																																																																																																																																																																													
								一次応力	許容 応力	一次+二次 応力	熱應張 応力	熱を負いた 一次+二次 応力		許容 応力	温度差の 変動範囲		許容 応力																																																																																																																																																																																																																												
		S _{x+m}	1.5S _m $\frac{W(0.25 \times S_{x+m} + 1.5 \times S_u)}{E \cdot \alpha}$ $\frac{W(0.25 \times S_{x+m} + 1.5 \times S_h)}{E \cdot \beta}$	S _x	S _x			S _{x'}	3S _m	ΔT	3S _m																																																																																																																																																																																																																																		
(A, B)	S _{x+m} (1)	Max	1.5S _m	—	—	—	—	—	—	—																																																																																																																																																																																																																																			
(A, B)	S _x	—	—	Max	—	—	3S _m	—	—	—																																																																																																																																																																																																																																			
(A, B)	S _x	—	—	—	Max	—	3S _m	—	—	—																																																																																																																																																																																																																																			
(A, B)	S _{x'}	—	—	—	—	Max	3S _m	—	—	—																																																																																																																																																																																																																																			
(A, B)	ΔT	—	—	—	—	—	—	Max	*	—																																																																																																																																																																																																																																			
(A, B)	U	—	—	—	—	—	—	—	—	Max																																																																																																																																																																																																																																			
C	S _{x+m} (2)	Max	1.5S _m $\frac{W(1.25 \times S_{x+m} + 1.5 \times S_u)}{E \cdot \alpha}$ $\frac{W(1.25 \times S_{x+m} + 1.5 \times S_h)}{E \cdot \beta}$	—	—	—	—	—	—	—	—																																																																																																																																																																																																																																		
D	S _{x+m} (3)	Max	1.5S _m $\frac{W(1.25 \times S_{x+m} + 1.5 \times S_u)}{E \cdot \alpha}$ $\frac{W(1.25 \times S_{x+m} + 1.5 \times S_h)}{E \cdot \beta}$	—	—	—	—	—	—	—	—																																																																																																																																																																																																																																		
供用 状態	最大 応力 評価 点	配管 要素 名稱	最大応力 区分	一次応力評価 (MPa)		一次+二次応力評価 (MPa)			熱応力評価 (°C)		疲労評価 U																																																																																																																																																																																																																																		
				一次応力	許容 応力	一次+二次 応力	熱應張 応力	熱を負いた 一次+二次 応力	許容 応力	温度差の 変動範囲		許容 応力																																																																																																																																																																																																																																	
				S _{x+m}	1.5S _m $\frac{W(0.25 \times S_{x+m} + 1.5 \times S_u)}{E \cdot \alpha}$ $\frac{W(0.25 \times S_{x+m} + 1.5 \times S_h)}{E \cdot \beta}$	S _x	S _x	S _{x'}	3S _m	ΔT		3S _m																																																																																																																																																																																																																																	
(A, B)	S _{x+m} (1)	Max	1.5S _m	—	—	—	—	—	—	—																																																																																																																																																																																																																																			
(A, B)	S _x	—	—	Max	—	—	3S _m	—	—	—																																																																																																																																																																																																																																			
(A, B)	S _x	—	—	—	Max	—	3S _m	—	—	—																																																																																																																																																																																																																																			
(A, B)	S _{x'}	—	—	—	Max	3S _m	—	—	—	—																																																																																																																																																																																																																																			
(A, B)	ΔT	—	—	—	—	Max	3S _m	—	—	—																																																																																																																																																																																																																																			
(A, B)	U	—	—	—	—	—	—	Max	*	—																																																																																																																																																																																																																																			
C	S _{x+m} (2)	Max	1.5S _m $\frac{W(1.25 \times S_{x+m} + 1.5 \times S_u)}{E \cdot \alpha}$ $\frac{W(1.25 \times S_{x+m} + 1.5 \times S_h)}{E \cdot \beta}$	—	—	—	—	—	—	—																																																																																																																																																																																																																																			
D	S _{x+m} (3)	Max	1.5S _m $\frac{W(1.25 \times S_{x+m} + 1.5 \times S_u)}{E \cdot \alpha}$ $\frac{W(1.25 \times S_{x+m} + 1.5 \times S_h)}{E \cdot \beta}$	—	—	—	—	—	—	—																																																																																																																																																																																																																																			

青字 : 柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異
■ : 前回提出時からの変更箇所

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
<p>• FORMAT 応-6-2 :</p> <p>計算結果</p> <p>下表に示す<u>ごとく</u>最大応力及び疲労累積係数はそれぞれの許容値以下である。</p> <p>クラス1管</p> <p>告示第501号第46条から第48条までの規定に基づく評価</p> <p>鳥瞰図番号</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">運転 状態 評価点</th> <th rowspan="3">最大 応力 配管 要素 名前 区分</th> <th colspan="2">一次応力評価 (MPa)</th> <th colspan="3">一次+二次応力評価 (MPa)</th> <th rowspan="3">疲労評価 係数</th> </tr> <tr> <th>一次応力</th> <th>許容 応力</th> <th>一次+二次 応力</th> <th>熱遮張 応力</th> <th>熱を除いた 一次+二次 応力</th> </tr> <tr> <th>S_{p+n}</th> <th>$1.5S_n$ $2.25 \cdot S_n$ $3 \cdot S_n$</th> <th>S_n</th> <th>S_n</th> <th>S_n'</th> <th>$3S_n$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I, II</td> <td>S_{p+n} (イ)</td> <td>Max</td> <td>$1.5S_n$</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>I, II</td> <td>S_n</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>Max</td> <td>—</td> <td>$3S_n$</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>I, II</td> <td>S_n</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>Max</td> <td>$3S_n$</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>I, II</td> <td>S_n'</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>Max</td> <td>$3S_n$</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>I, II</td> <td>U</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>Max</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>S_{p+n} (II)</td> <td>Max</td> <td>$2.25 \cdot S_n$</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>IV</td> <td>S_{p+n} (IV)</td> <td>Max</td> <td>$3 \cdot S_n$</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>	運転 状態 評価点	最大 応力 配管 要素 名前 区分	一次応力評価 (MPa)		一次+二次応力評価 (MPa)			疲労評価 係数	一次応力	許容 応力	一次+二次 応力	熱遮張 応力	熱を除いた 一次+二次 応力	S_{p+n}	$1.5S_n$ $2.25 \cdot S_n$ $3 \cdot S_n$	S_n	S_n	S_n'	$3S_n$	I, II	S_{p+n} (イ)	Max	$1.5S_n$	—	—	—	—	I, II	S_n	—	—	Max	—	$3S_n$	—	I, II	S_n	—	—	—	Max	$3S_n$	—	I, II	S_n'	—	—	—	Max	$3S_n$	—	I, II	U	—	—	—	—	—	Max	III	S_{p+n} (II)	Max	$2.25 \cdot S_n$	—	—	—	—	IV	S_{p+n} (IV)	Max	$3 \cdot S_n$	—	—	—	—	<p>• FORMAT 応-8-2 :</p> <p>評価結果</p> <p>下表に示す<u>とおり</u>最大応力及び疲労累積係数はそれぞれの許容値以下である。</p> <p>クラス1管</p> <p>告示第501号第46条から第48条までの規定に基づく評価</p> <p>鳥瞰図番号</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">運転 状態 評価点</th> <th rowspan="3">最大 応力 配管 要素 名前 区分</th> <th colspan="2">一次応力評価 (MPa)</th> <th colspan="3">一次+二次応力評価 (MPa)</th> <th rowspan="3">疲労評価 係数</th> </tr> <tr> <th>一次応力</th> <th>許容 応力</th> <th>一次+二次 応力</th> <th>熱遮張 応力</th> <th>熱を除いた 一次+二次 応力</th> </tr> <tr> <th>S_{p+n}</th> <th>$1.5 \cdot S_n$ $2.25 \cdot S_n$ $3 \cdot S_n$</th> <th>S_n</th> <th>S_n</th> <th>S_n'</th> <th>$3 \cdot S_n$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I, II</td> <td>S_{p+n} (イ)</td> <td>Max</td> <td>$1.5 \cdot S_n$</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>I, II</td> <td>S_n</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>Max</td> <td>—</td> <td>$3 \cdot S_n$</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>I, II</td> <td>S_n</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>Max</td> <td>—</td> <td>$3 \cdot S_n$</td> </tr> <tr> <td>I, II</td> <td>S_n'</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>Max</td> <td>$3 \cdot S_n$</td> </tr> <tr> <td>I, II</td> <td>U</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>Max</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>S_{p+n} (II)</td> <td>Max</td> <td>$2.25 \cdot S_n$</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>IV</td> <td>S_{p+n} (IV)</td> <td>Max</td> <td>$3 \cdot S_n$</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>	運転 状態 評価点	最大 応力 配管 要素 名前 区分	一次応力評価 (MPa)		一次+二次応力評価 (MPa)			疲労評価 係数	一次応力	許容 応力	一次+二次 応力	熱遮張 応力	熱を除いた 一次+二次 応力	S_{p+n}	$1.5 \cdot S_n$ $2.25 \cdot S_n$ $3 \cdot S_n$	S_n	S_n	S_n'	$3 \cdot S_n$	I, II	S_{p+n} (イ)	Max	$1.5 \cdot S_n$	—	—	—	—	I, II	S_n	—	—	Max	—	$3 \cdot S_n$	—	I, II	S_n	—	—	—	Max	—	$3 \cdot S_n$	I, II	S_n'	—	—	—	—	Max	$3 \cdot S_n$	I, II	U	—	—	—	—	—	Max	III	S_{p+n} (II)	Max	$2.25 \cdot S_n$	—	—	—	—	IV	S_{p+n} (IV)	Max	$3 \cdot S_n$	—	—	—	—	解析メー <u>カ</u> 相違によるフォーマットの差異																																																																																																																																																																																																																																																																																						
運転 状態 評価点			最大 応力 配管 要素 名前 区分	一次応力評価 (MPa)		一次+二次応力評価 (MPa)			疲労評価 係数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				一次応力	許容 応力	一次+二次 応力	熱遮張 応力			熱を除いた 一次+二次 応力																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	S_{p+n}	$1.5S_n$ $2.25 \cdot S_n$ $3 \cdot S_n$		S_n	S_n	S_n'	$3S_n$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
I, II	S_{p+n} (イ)	Max	$1.5S_n$	—	—	—	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
I, II	S_n	—	—	Max	—	$3S_n$	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
I, II	S_n	—	—	—	Max	$3S_n$	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
I, II	S_n'	—	—	—	Max	$3S_n$	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
I, II	U	—	—	—	—	—	Max																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
III	S_{p+n} (II)	Max	$2.25 \cdot S_n$	—	—	—	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
IV	S_{p+n} (IV)	Max	$3 \cdot S_n$	—	—	—	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
運転 状態 評価点	最大 応力 配管 要素 名前 区分	一次応力評価 (MPa)		一次+二次応力評価 (MPa)			疲労評価 係数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		一次応力	許容 応力	一次+二次 応力	熱遮張 応力	熱を除いた 一次+二次 応力																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		S_{p+n}	$1.5 \cdot S_n$ $2.25 \cdot S_n$ $3 \cdot S_n$	S_n	S_n	S_n'		$3 \cdot S_n$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
I, II	S_{p+n} (イ)	Max	$1.5 \cdot S_n$	—	—	—	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
I, II	S_n	—	—	Max	—	$3 \cdot S_n$	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
I, II	S_n	—	—	—	Max	—	$3 \cdot S_n$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
I, II	S_n'	—	—	—	—	Max	$3 \cdot S_n$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
I, II	U	—	—	—	—	—	Max																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
III	S_{p+n} (II)	Max	$2.25 \cdot S_n$	—	—	—	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
IV	S_{p+n} (IV)	Max	$3 \cdot S_n$	—	—	—	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<p>• FORMAT 応-7 :</p> <p>代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果（クラス1管 供用状態A, B）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">No.</th> <th rowspan="3">配管モデル</th> <th colspan="8">供用状態 (A, B)</th> </tr> <tr> <th colspan="4">一次応力 (最大+曲げ)</th> <th colspan="4">一次+二次応力 (S_n)</th> </tr> <tr> <th>評価点 (MPa)</th> <th>許容応力 (MPa)</th> <th>裕度</th> <th>代表</th> <th>評価点 (MPa)</th> <th>許容応力 (MPa)</th> <th>裕度</th> <th>代表</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>***-1</td> <td>1</td> <td>**</td> <td>***</td> <td>*, **</td> <td>—</td> <td>11</td> <td>**</td> <td>***</td> <td>*, **</td> <td>—</td> <td>17</td> <td>*, ****</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>***-2</td> <td>2</td> <td>**</td> <td>***</td> <td>*, **</td> <td>—</td> <td>12</td> <td>**</td> <td>***</td> <td>*, **</td> <td>○</td> <td>18</td> <td>*, ****</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>***-3</td> <td>3</td> <td>**</td> <td>***</td> <td>*, **</td> <td>—</td> <td>13</td> <td>**</td> <td>***</td> <td>*, **</td> <td>—</td> <td>19</td> <td>*, ****</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>***-4</td> <td>4</td> <td>**</td> <td>***</td> <td>*, **</td> <td>○</td> <td>14</td> <td>**</td> <td>***</td> <td>*, **</td> <td>—</td> <td>20</td> <td>*, ****</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>***-5</td> <td>5</td> <td>**</td> <td>***</td> <td>*, **</td> <td>—</td> <td>15</td> <td>**</td> <td>***</td> <td>*, **</td> <td>—</td> <td>21</td> <td>*, ****</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>***-6</td> <td>6</td> <td>**</td> <td>***</td> <td>*, **</td> <td>—</td> <td>16</td> <td>**</td> <td>***</td> <td>*, **</td> <td>—</td> <td>22</td> <td>*, ****</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> <p>代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果（クラス1管 供用状態C, D）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">No.</th> <th rowspan="3">配管モデル</th> <th colspan="4">供用状態C</th> <th colspan="4">供用状態D</th> </tr> <tr> <th colspan="2">一次応力 (最大+曲げ)</th> <th colspan="2">一次+二次応力 (S_n)</th> <th colspan="2">一次応力 (最大+曲げ)</th> <th colspan="2">一次+二次応力 (S_n)</th> </tr> <tr> <th>評価点 (MPa)</th> <th>許容応力 (MPa)</th> <th>裕度</th> <th>代表</th> <th>評価点 (MPa)</th> <th>許容応力 (MPa)</th> <th>裕度</th> <th>代表</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>***-1</td> <td>23</td> <td>**</td> <td>***</td> <td>*, **</td> <td>—</td> <td>29</td> <td>**</td> <td>***</td> <td>*, **</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>***-2</td> <td>24</td> <td>**</td> <td>***</td> <td>*, **</td> <td>—</td> <td>30</td> <td>**</td> <td>***</td> <td>*, **</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>***-3</td> <td>25</td> <td>**</td> <td>***</td> <td>*, **</td> <td>—</td> <td>31</td> <td>**</td> <td>***</td> <td>*, **</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>***-4</td> <td>26</td> <td>**</td> <td>***</td> <td>*, **</td> <td>○</td> <td>32</td> <td>**</td> <td>***</td> <td>*, **</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>***-5</td> <td>27</td> <td>**</td> <td>***</td> <td>*, **</td> <td>—</td> <td>33</td> <td>**</td> <td>***</td> <td>*, **</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>***-6</td> <td>28</td> <td>**</td> <td>***</td> <td>*, **</td> <td>—</td> <td>34</td> <td>**</td> <td>***</td> <td>*, **</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>	No.	配管モデル	供用状態 (A, B)								一次応力 (最大+曲げ)				一次+二次応力 (S _n)				評価点 (MPa)	許容応力 (MPa)	裕度	代表	評価点 (MPa)	許容応力 (MPa)	裕度	代表	1	***-1	1	**	***	*, **	—	11	**	***	*, **	—	17	*, ****	—	2	***-2	2	**	***	*, **	—	12	**	***	*, **	○	18	*, ****	—	3	***-3	3	**	***	*, **	—	13	**	***	*, **	—	19	*, ****	○	4	***-4	4	**	***	*, **	○	14	**	***	*, **	—	20	*, ****	—	5	***-5	5	**	***	*, **	—	15	**	***	*, **	—	21	*, ****	—	6	***-6	6	**	***	*, **	—	16	**	***	*, **	—	22	*, ****	—	No.	配管モデル	供用状態C				供用状態D				一次応力 (最大+曲げ)		一次+二次応力 (S _n)		一次応力 (最大+曲げ)		一次+二次応力 (S _n)		評価点 (MPa)	許容応力 (MPa)	裕度	代表	評価点 (MPa)	許容応力 (MPa)	裕度	代表	1	***-1	23	**	***	*, **	—	29	**	***	*, **	—	2	***-2	24	**	***	*, **	—	30	**	***	*, **	—	3	***-3	25	**	***	*, **	—	31	**	***	*, **	○	4	***-4	26	**	***	*, **	○	32	**	***	*, **	—	5	***-5	27	**	***	*, **	—	33	**	***	*, **	—	6	***-6	28	**	***	*, **	—	34	**	***	*, **	—	<p>• FORMAT 応-9 :</p> <p>代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果（クラス1管 供用状態A, B）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">No.</th> <th rowspan="3">配管モデル</th> <th colspan="8">供用状態 (A, B)</th> </tr> <tr> <th colspan="4">一次応力 (最大+曲げ)</th> <th colspan="4">一次+二次応力 (S_n)</th> </tr> <tr> <th>評価点 (MPa)</th> <th>許容応力 (MPa)</th> <th>裕度</th> <th>代表</th> <th>評価点 (MPa)</th> <th>許容応力 (MPa)</th> <th>裕度</th> <th>代表</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>***-1</td> <td>1</td> <td>**</td> <td>***</td> <td>*, **</td> <td>—</td> <td>11</td> <td>**</td> <td>***</td> <td>*, **</td> <td>—</td> <td>17</td> <td>*, ****</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>***-2</td> <td>2</td> <td>**</td> <td>***</td> <td>*, **</td> <td>—</td> <td>12</td> <td>**</td> <td>***</td> <td>*, **</td> <td>○</td> <td>18</td> <td>*, ****</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>***-3</td> <td>3</td> <td>**</td> <td>***</td> <td>*, **</td> <td>—</td> <td>13</td> <td>**</td> <td>***</td> <td>*, **</td> <td>—</td> <td>19</td> <td>*, ****</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>***-4</td> <td>4</td> <td>**</td> <td>***</td> <td>*, **</td> <td>○</td> <td>14</td> <td>**</td> <td>***</td> <td>*, **</td> <td>—</td> <td>20</td> <td>*, ****</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>***-5</td> <td>5</td> <td>**</td> <td>***</td> <td>*, **</td> <td>—</td> <td>15</td> <td>**</td> <td>***</td> <td>*, **</td> <td>—</td> <td>21</td> <td>*, ****</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>***-6</td> <td>6</td> <td>**</td> <td>***</td> <td>*, **</td> <td>—</td> <td>16</td> <td>**</td> <td>***</td> <td>*, **</td> <td>—</td> <td>22</td> <td>*, ****</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> <p>代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果（クラス1管 供用状態C, D）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">No.</th> <th rowspan="3">配管モデル</th> <th colspan="4">供用状態C</th> <th colspan="4">供用状態D</th> </tr> <tr> <th colspan="2">一次応力 (最大+曲げ)</th> <th colspan="2">一次+二次応力 (S_n)</th> <th colspan="2">一次応力 (最大+曲げ)</th> <th colspan="2">一次+二次応力 (S_n)</th> </tr> <tr> <th>評価点 (MPa)</th> <th>許容応力 (MPa)</th> <th>裕度</th> <th>代表</th> <th>評価点 (MPa)</th> <th>許容応力 (MPa)</th> <th>裕度</th> <th>代表</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>***-1</td> <td>23</td> <td>**</td> <td>***</td> <td>*, **</td> <td>—</td> <td>29</td> <td>**</td> <td>***</td> <td>*, **</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>***-2</td> <td>24</td> <td>**</td> <td>***</td> <td>*, **</td> <td>—</td> <td>30</td> <td>**</td> <td>***</td> <td>*, **</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>***-3</td> <td>25</td> <td>**</td> <td>***</td> <td>*, **</td> <td>—</td> <td>31</td> <td>**</td> <td>***</td> <td>*, **</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>***-4</td> <td>26</td> <td>**</td> <td>***</td> <td>*, **</td> <td>○</td> <td>32</td> <td>**</td> <td>***</td> <td>*, **</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>***-5</td> <td>27</td> <td>**</td> <td>***</td> <td>*, **</td> <td>—</td> <td>33</td> <td>**</td> <td>***</td> <td>*, **</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>***-6</td> <td>28</td> <td>**</td> <td>***</td> <td>*, **</td> <td>—</td> <td>34</td> <td>**</td> <td>***</td> <td>*, **</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>	No.	配管モデル	供用状態 (A, B)								一次応力 (最大+曲げ)				一次+二次応力 (S _n)				評価点 (MPa)	許容応力 (MPa)	裕度	代表	評価点 (MPa)	許容応力 (MPa)	裕度	代表	1	***-1	1	**	***	*, **	—	11	**	***	*, **	—	17	*, ****	—	2	***-2	2	**	***	*, **	—	12	**	***	*, **	○	18	*, ****	—	3	***-3	3	**	***	*, **	—	13	**	***	*, **	—	19	*, ****	○	4	***-4	4	**	***	*, **	○	14	**	***	*, **	—	20	*, ****	—	5	***-5	5	**	***	*, **	—	15	**	***	*, **	—	21	*, ****	—	6	***-6	6	**	***	*, **	—	16	**	***	*, **	—	22	*, ****	—	No.	配管モデル	供用状態C				供用状態D				一次応力 (最大+曲げ)		一次+二次応力 (S _n)		一次応力 (最大+曲げ)		一次+二次応力 (S _n)		評価点 (MPa)	許容応力 (MPa)	裕度	代表	評価点 (MPa)	許容応力 (MPa)	裕度	代表	1	***-1	23	**	***	*, **	—	29	**	***	*, **	—	2	***-2	24	**	***	*, **	—	30	**	***	*, **	—	3	***-3	25	**	***	*, **	—	31	**	***	*, **	—	4	***-4	26	**	***	*, **	○	32	**	***	*, **	○	5	***-5	27	**	***	*, **	—	33	**	***	*, **	—	6	***-6	28	**	***	*, **	—	34	**	***	*, **	—	解析メー <u>カ</u> 相違によるフォーマットの差異
No.			配管モデル	供用状態 (A, B)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				一次応力 (最大+曲げ)				一次+二次応力 (S _n)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	評価点 (MPa)	許容応力 (MPa)		裕度	代表	評価点 (MPa)	許容応力 (MPa)	裕度	代表																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1	***-1	1	**	***	*, **	—	11	**	***	*, **	—	17	*, ****	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2	***-2	2	**	***	*, **	—	12	**	***	*, **	○	18	*, ****	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
3	***-3	3	**	***	*, **	—	13	**	***	*, **	—	19	*, ****	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
4	***-4	4	**	***	*, **	○	14	**	***	*, **	—	20	*, ****	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
5	***-5	5	**	***	*, **	—	15	**	***	*, **	—	21	*, ****	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
6	***-6	6	**	***	*, **	—	16	**	***	*, **	—	22	*, ****	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
No.	配管モデル	供用状態C				供用状態D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		一次応力 (最大+曲げ)		一次+二次応力 (S _n)		一次応力 (最大+曲げ)		一次+二次応力 (S _n)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		評価点 (MPa)	許容応力 (MPa)	裕度	代表	評価点 (MPa)	許容応力 (MPa)	裕度	代表																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1	***-1	23	**	***	*, **	—	29	**	***	*, **	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
2	***-2	24	**	***	*, **	—	30	**	***	*, **	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3	***-3	25	**	***	*, **	—	31	**	***	*, **	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
4	***-4	26	**	***	*, **	○	32	**	***	*, **	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
5	***-5	27	**	***	*, **	—	33	**	***	*, **	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
6	***-6	28	**	***	*, **	—	34	**	***	*, **	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
No.	配管モデル	供用状態 (A, B)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		一次応力 (最大+曲げ)				一次+二次応力 (S _n)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		評価点 (MPa)	許容応力 (MPa)	裕度	代表	評価点 (MPa)	許容応力 (MPa)	裕度	代表																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1	***-1	1	**	***	*, **	—	11	**	***	*, **	—	17	*, ****	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2	***-2	2	**	***	*, **	—	12	**	***	*, **	○	18	*, ****	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
3	***-3	3	**	***	*, **	—	13	**	***	*, **	—	19	*, ****	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
4	***-4	4	**	***	*, **	○	14	**	***	*, **	—	20	*, ****	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
5	***-5	5	**	***	*, **	—	15	**	***	*, **	—	21	*, ****	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
6	***-6	6	**	***	*, **	—	16	**	***	*, **	—	22	*, ****	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
No.	配管モデル	供用状態C				供用状態D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		一次応力 (最大+曲げ)		一次+二次応力 (S _n)		一次応力 (最大+曲げ)		一次+二次応力 (S _n)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		評価点 (MPa)	許容応力 (MPa)	裕度	代表	評価点 (MPa)	許容応力 (MPa)	裕度	代表																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1	***-1	23	**	***	*, **	—	29	**	***	*, **	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
2	***-2	24	**	***	*, **	—	30	**	***	*, **	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3	***-3	25	**	***	*, **	—	31	**	***	*, **	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
4	***-4	26	**	***	*, **	○	32	**	***	*, **	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
5	***-5	27	**	***	*, **	—	33	**	***	*, **	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
6	***-6	28	**	***	*, **	—	34	**	***	*, **	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

青字 : 柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異
 黄色 : 前回提出時からの変更箇所

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。