

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所

発信時刻 14 時 25 分

様式 9-1

第 25 条 報 告

送信枚数 (1 / 12)

応急措置の概要 (原子炉施設)

(第 2 5 3 1 3 報)

2024年 1月27日

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第 2 5 条 報 告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー
福島第一原子力発電所
原子力防災管理者 田南 達也

連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第 2 5 条第 2 項の規定に基づき, 応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原 2 2
特定事象の発生箇所 (注 1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻 (注 1)	2 0 1 1 年 (平成 2 3 年) 3 月 1 1 日 1 6 時 3 6 分 (2 4 時間表示)
特定事象の種類 (注 1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第 6 条第 4 項第 4 号, 省令第 2 1 条第 1 項ロ)
発生事象と対応の概要 (注 2) (注 3)	<p>(対応日時, 対応の概要) プラント関連パラメータ、タンクエリアパトロール結果等について、下記のとおりお知らせいたします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・プラント関連パラメータ [1月27日11時00分現在] ・サブドレン等 分析結果 [採取日 1月26日] ・集中廃棄物処理施設周辺サブドレン水 分析結果 [採取日 1月26日] ・構内排水路 分析結果 [採取日 1月26日] ・護岸地下水観測孔 分析結果 [採取日 1月24日、1月26日] ・海水分析結果<港湾内> [採取日 1月26日] ・海水分析結果<発電所から 3 km以内> [採取日 1月26日] <p>・発電所敷地内におけるモニタリング結果について、前回のお知らせから有意な変動はありません。</p> <p>・タンクエリアパトロール及び汚染水タンク水位計による常時監視において、漏えい等の異常はありません。</p> <p>・建屋滞留水の移送状況について、パトロール及び警報監視において、漏えい等の異常は確認されません。</p> <p>【公表区分：その他】</p> <p>※添付の有り・無し (注 4)</p>
その他の事項の対応 (注 5)	なし

(2 / 12)

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した特定事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 当該原子力事業所所在市町村において震度6弱以上の地震が発生した場合、また震度によらず警戒事態該当事象または特定事象の発生に関連していると思われる地震が発生した場合は、その発生日時、観測用地震計の加速度gal数(水平方向、鉛直方向)を記入する。

(注4) 新たに警戒事態該当事象または特定事象が発生した場合は、本様式に加えて様式9-1添付を用いて報告する。なお、様式9-1添付を用いた報告は当該事象が非該当となるまで継続して行う。

(注5) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。

福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ

2024年1月27日 11:00現在

2024年1月27日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

	1号機	2号機	3号機	4号機
原子炉注水状況	給水系: 2.5 m ³ /h CS系: 1.3 m ³ /h	給水系: 1.3 m ³ /h CS系: 0.0 m ³ /h	給水系: 1.9 m ³ /h CS系: 1.9 m ³ /h	
原子炉圧力容器 底部温度	VESSEL BOTTOM HEAD (TE-263-69L1): 16.0 °C 原子炉 SKIRT JOINT 上部 (TE-263-69H1): 13.4 °C VESSEL DOWN COMMER (TE-263-69G2): 15.4 °C	VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD (TE-2-3-69H3): 25.8 °C RPV温度 (TE-2-3-69R): 28.7 °C	スカートジャンクション上部温度 (TE-2-3-69F1): 18.0 °C RPV底部ヘッド上部温度 (TE-2-3-69H1): 18.1 °C	
原子炉格納容器 内温度	HMH-12A RETURN AIR (TE-1625A): 15.6 °C HMH-12A SUPPLY AIR (TE-1625F): 15.5 °C	RETURN AIR DRYWELL COOLER (TE-16-114B): 26.1 °C SUPPLY AIR D/W COOLER HMH2-16B (TE-16-114G#1): 26.2 °C	PCV温度 (TE-16-002): 16.9 °C 格納容器空調機供給空気温度 (TE-16-114F#1): 17.5 °C	
原子炉格納容器 圧力	0.52 kPa.g	0.96 kPa.g	0.52 kPa.g	
窒素注入流量 ※S	RPV (RVH-A): - Nmr/h (RVH-B): 17.18 Nmr/h (JP-A): 15.98 Nmr/h (JP-B): - Nmr/h PCV: - Nmr/h ※4	RPV-A: 6.68 Nmr/h RPV-B: 6.58 Nmr/h PCV: - Nmr/h ※4	RPV-A: 8.12 Nmr/h RPV-B: 8.21 Nmr/h PCV: - Nmr/h ※4	
原子炉格納容器 ガス管理システム 非気流量	26.2 m ³ /h	18.83 Nmr/h	23.82 Nmr/h	
原子炉格納容器 水素濃度 ※1	A系: 0.00 vol% B系: 0.00 vol%	A系: 0.04 vol% B系: 0.08 vol%	A系: 0.28 vol% B系: 0.28 vol%	
原子炉格納容器 放射能濃度 (Xe135) ※2	A系: 指示値 1.67E-03 Bq/cm ³ 検出限界値 5.11E-04 Bq/cm ³ B系: 指示値 1.02E-03 Bq/cm ³ 検出限界値 3.76E-04 Bq/cm ³	A系: 指示値 ND 検出限界値 1.2E-01 Bq/cm ³ B系: 指示値 ND 検出限界値 1.2E-01 Bq/cm ³	A系: 指示値 ND 検出限界値 1.9E-01 Bq/cm ³ B系: 指示値 ND 検出限界値 1.9E-01 Bq/cm ³	
使用済燃料プールの 水温度	19.2 °C	18.2 °C	※5	※5
FPC 及びプールの 水位	4.68 m	2.62 m	3.19 m	4.55 X100mm

【計測に関する事項】 ※1: 格納容器内の放射能濃度は0.00vol%以下と表示する。(注)格納容器内は0.00vol%と表示される場合がある(注2)

※2: 格納容器内の放射能濃度は0.00vol%以下と表示する。(注)格納容器内は0.00vol%と表示される場合がある(注3)

※3: 格納容器内の放射能濃度は0.00vol%以下と表示する。(注)格納容器内は0.00vol%と表示される場合がある(注4)

※4: 格納容器内の放射能濃度は0.00vol%以下と表示する。(注)格納容器内は0.00vol%と表示される場合がある(注5)

※5: 空気の放射能濃度は0.00vol%以下と表示する。(注)格納容器内は0.00vol%と表示される場合がある(注6)

【計測事項】 (格納容器)については、格納容器の事故進展の監視を目的として、最新の検出限界係数を
各計測器について、正しく測定されていることを確認している。計測器の検出限界係数は、
最新の検出限界係数に基づき、この最新の検出限界係数に基づき表示されている。計測
データの検出限界係数は、この最新の検出限界係数に基づき表示されている。計測
データの検出限界係数は、この最新の検出限界係数に基づき表示されている。

2024年1月27日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

サブドレン等 分析結果 (Y)

採取地点	採取日時	分析項目		
		I-131 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1号機サブドレン	2024/01/26 07:21	< 5.3E+00	< 4.5E+00	7.9E+01
2号機サブドレン	2024/01/26 07:16	< 1.4E+01	2.8E+01	1.7E+03
3号機サブドレン	2024/01/26 06:57	< 4.7E+00	< 5.4E+00	< 5.1E+00
4号機サブドレン	2024/01/26 06:45	< 3.8E+00	< 4.2E+00	< 5.8E+00
5号機サブドレン	採取中止	—	—	—
6号機サブドレン	採取中止	—	—	—
構内深井戸	—	—	—	—

- ・不等号 (<:小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・O.OE±Oとは、 $O.O \times 10^{±O}$ であることを意味する。
- ・(例) 3.1E+01は 3.1×10^1 で31, 3.1E+00は 3.1×10^0 で3.1, 3.1E-01は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。
- ・採取中止理由：系統点検のため

2024年1月27日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所推進カンパニー

集中廃棄物処理施設周辺サブドレン水 分析結果 (γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		I-131 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
4号I/B建屋南東	2024/01/26 06:45	< 3.8E+00	< 4.2E+00	< 5.8E+00
プロセス主建屋北東	2024/01/26 07:30	< 3.7E+00	< 3.9E+00	< 3.9E+00
プロセス主建屋南東	2024/01/26 07:25	< 4.6E+00	< 4.2E+00	< 5.3E+00
雑固体廃棄物減容処理建屋南	2024/01/26 07:05	< 5.4E+00	< 4.2E+00	< 5.0E+00
サイトバンカ建屋南西	—	—	—	—
焼却工作建屋西側	2024/01/26 07:10	< 4.6E+00	< 4.5E+00	4.2E+01
雑固体廃棄物減容処理建屋北	2024/01/26 06:50	< 5.2E+00	< 5.5E+00	< 3.8E+00
サイトバンカ建屋南東	2024/01/26 07:15	< 4.7E+00	< 3.9E+00	< 4.4E+00

・不等号 (<:小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・O.OE±Oとは、 $O.O \times 10^{O}$ であることを意味する。

・(例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31, $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1, $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。

・サイトバンカ建屋南西は、1回/週程度の頻度で分析を実施。

2024年1月27日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

構内排水路 分析結果 (全β・γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2024/01/26 06:39	4.1E+00	< 5.9E-01	3.3E+00
物揚場排水路	2024/01/26 06:49	< 2.9E+00	< 4.5E-01	1.1E+00
K排水路	2024/01/26 06:00	8.7E+00	< 5.4E-01	6.1E+00
BC排水路	2024/01/26 06:00	< 2.8E+00	< 6.0E-01	< 5.9E-01
D排水路	2024/01/26 06:44	< 2.8E+00	< 4.0E-01	< 4.6E-01
5,6号機排水路※1	—	—	—	—

・不等号 (< : 小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。

・O.OE±Oとは、 $0.0 \times 10^{±O}$ であることを意味する。

(例) 3.1E+01は 3.1×10^1 で31, 3.1E+00は 3.1×10^0 で3.1, 3.1E-01は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。

・採取当日の降雨量は0 mm

・排水路流量情報は、解析中のため後日公表する。

※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。

2024年1月27日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所
環境推進カンパニー

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・H-3・γ・塩素)

(1/2)

観測地点	採取日時	分析項目									
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sr-125 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)	塩素 (ppm)	
No.0-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-1-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-3-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-3-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-9	2024/01/24 07:30	3.1E+01	4.4E+02	-	-	-	-	-	-	7.3E+01	-
No.1-11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・不番号 (S:小砂り) は、検出限界未満 (ND) を表す。
 ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
 ・O.0E+00とは、0.0x10⁰⁰であることを意味する。
 (例) 3.1E+01は3.1x10⁰¹で31, 3.1E+00は3.1x10⁰⁰で3.1, 3.1E-01は3.1x10⁻⁰¹で0.31と読み。
 ・H-3以外は観測孔が不明なため、Y測定は実施せず。全βは参考値としてのみ記載する。
 ※1 No.1-9は、採水時による採取であるため、Y測定は実施せず。全βは参考値としてのみ記載する。

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・H-3・γ・塩素)

(2/2)

採取地点	採取日時	分析項目							塩素 (ppm)
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Mn-54 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)	RUF106 (Bq/L)	Sr-129 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	
1号観測ポイント 汲み上げ水		-	-	-	-	-	-	-	-
No.2		-	-	-	-	-	-	-	-
No.2-2		-	-	-	-	-	-	-	-
No.2-3		-	-	-	-	-	-	-	-
No.2-5 ※2		-	-	-	-	-	-	-	-
No.2-6	2024/01/24 07:25	6.9E+02	1.5E+03	< 3.2E-01	< 3.4E-01	< 2.3E+00	< 9.0E-01	< 3.3E-01	8.6E-01
No.2-7	2024/01/24 07:20	4.2E+02	1.6E+03	< 2.4E-01	< 1.7E-01	< 3.4E+00	< 1.5E+00	1.0E+00	5.9E+01
No.2-8		-	-	-	-	-	-	-	-
2号観測ポイント 汲み上げ水		-	-	-	-	-	-	-	-
No.3		-	-	-	-	-	-	-	-
No.3-2		-	-	-	-	-	-	-	-
No.3-3		-	-	-	-	-	-	-	-
No.3-4		-	-	-	-	-	-	-	-
No.3-5 ※2		-	-	-	-	-	-	-	-
3号観測ポイント 汲み上げ水		-	-	-	-	-	-	-	-

・不番号 (< ; 小振り) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・O.OE+Oとは、 0.0×10^0 であることを意味する。

・(例) 3.1E+01は 3.1×10^1 で31、3.1E+00は 3.1×10^0 で3.1、3.1E-01は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。

・H-3以外は概ねお知らせ済み。

※2 No.2-5、No.3-5は、採水器による誤取であるため、Y精度は実測せず。全βは参考値として2週間前測定。

2024年1月27日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・γ・塩素)

(1/2)

観測地点	採取日時	全β (Bq/L)	分析項目					Cs-137 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	塩素 (ppm)
			Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Pu-106 (Bq/L)	Sr-125 (Bq/L)	その他核種放射線			
No.0-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.0-1-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.0-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.0-3-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.0-3-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.0-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.1	2024/01/26 07:05	1.6E+04	< 2.7E-01	< 3.0E-01	< 2.9E+00	< 1.1E+00	< 3.7E-01	4.8E+00	-	
No.1-6	2024/01/26 06:36	1.5E+06	< 8.8E+01	< 5.2E+01	< 5.2E+03	< 2.3E+03	1.0E+04	5.7E+05	-	
No.1-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.1-9 *1	2024/01/26 07:18	3.0E+01	-	-	-	-	-	-	7.2E+01	
No.1-11	2024/01/26 07:13	2.1E+02	< 2.5E-01	< 2.9E-01	< 3.0E+00	< 1.5E+00	9.5E-01	6.3E+01	-	
No.1-12	2024/01/26 06:45	4.5E+02	< 6.0E-01	< 1.1E+00	< 3.3E+01	< 6.2E+00	3.0E+00	1.4E+02	-	
No.1-14	2024/01/26 06:31	6.0E+03	< 3.1E-01	< 3.7E-01	< 3.7E+00	< 1.5E+00	< 3.1E-01	8.0E+00	-	
No.1-16	2024/01/26 06:41	4.2E+04	< 3.0E-01	< 2.9E-01	< 3.2E+00	< 1.2E+00	4.1E-01	1.5E+01	-	
No.1-17	2024/01/26 07:08	1.1E+05	< 3.7E-01	< 3.0E-01	< 4.2E+00	< 1.7E+00	< 5.0E-01	5.0E+00	-	

・不検出 (< : 小なり) は、検出限界未満 (ND) を表す。
 ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
 ・O.E±Oとは、 $O.O \times 10^O$ であることを意味する。
 (例) 3.1E+01は 3.1×10^1 で31, 3.1E+00は 3.1×10^0 で3.1, 3.1E-01は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。
 ※1 No.1-9は、採水数による検出であるため、γ測定は実施せず。全βは検出値としてγ測定に遷移。

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・γ・塩素)

分析項目

観測地点	採取日時	全β (Bq/L)	その他の放射性核種				Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)	塩素 (ppm)
			Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sb-125 (Bq/L)			
1,2号機ウェルポイント 汲み上げ水		-	-	-	-	-	-	-	
No.2		-	-	-	-	-	-	-	
No.2-2		-	-	-	-	-	-	-	
No.2-3		-	-	-	-	-	-	-	
No.2-5 ※2		-	-	-	-	-	-	-	
No.2-6	2024/01/26 06:59	1.2E+03	< 2.4E-01	< 1.0E-01	< 4.8E+00	< 2.5E+00	2.0E+02	-	
No.2-7	2024/01/26 06:54	1.5E+03	< 3.4E-01	< 3.9E-01	< 9.5E+00	< 5.0E+00	5.0E+02 *	4.6E+02	
No.2-8		-	-	-	-	-	-	-	
2,3号機改修ウェル 汲み上げ水		-	-	-	-	-	-	-	
No.3		-	-	-	-	-	-	-	
No.3-2		-	-	-	-	-	-	-	
No.3-3		-	-	-	-	-	-	-	
No.3-4		-	-	-	-	-	-	-	
No.3-5 ※3		-	-	-	-	-	-	-	
3,4号機改修ウェル 汲み上げ水		-	-	-	-	-	-	-	

* 不符号 (<:小なり) は、検出限界未満 (ND) を意味する。

* 測定対象外および検出中の項目は「-」と記す。

* O.E±O とは、O.O×10^{±O} であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。

※2 No.2-5, No.3-5は、取水器による採取であるため、Y値は参考値としてのみ算出に測定。

* 測定最高値

「護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・γ・塩素)」および「2020年9月31日以前公表資料

「福島第一港域内、放出口付近、護岸の岸線分析結果 (護岸地下水) で過去に示した値との比較

(11/12)

2024年1月27日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所推進カンパニー

海水分析結果<港湾内> (全β・γ)

試料名称	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1F 5号機取水口前	2024/01/26 07:40	1.5E+01	< 3.8E-01	< 2.9E-01
1F 物揚場前	2024/01/26 06:34	< 1.3E+01	< 3.0E-01	4.5E-01
1F 1~4号機取水口内北側 (東波除堤北側)	2024/01/26 06:30	1.8E+01	< 4.0E-01	1.4E+00
1F 1~4号機取水口内南側 (滷水壁前)	2024/01/26 07:04	< 1.3E+01	< 2.8E-01	3.8E+00
1F 港湾口	2024/01/26 06:59	< 1.4E+01	< 3.8E-01	< 3.4E-01
1F 港湾中央	2024/01/26 06:50	< 1.4E+01	< 3.0E-01	1.2E+00
1F 港湾内東側	2024/01/26 06:53	< 1.4E+01	< 3.0E-01	< 2.8E-01
1F 港湾内西側	2024/01/26 06:48	< 1.4E+01	< 3.1E-01	4.4E-01
1F 港湾内北側	2024/01/26 06:45	< 1.4E+01	< 3.2E-01	3.3E-01
1F 港湾内南側	2024/01/26 06:56	< 1.4E+01	< 3.0E-01	3.1E-01
WHOの飲料水水質ガイドライン ^{※1}			1.0E+01	1.0E+01

・不等号 (<) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・〇.〇E±〇とは、〇.〇×10^{±〇}であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。

・物揚場前は、シルトフェンス開閉を行った日は開閉実施後にもサンプリングを実施。

※1 WHOの飲料水水質ガイドラインにおける、Cs-134, Cs-137の指標

・分析結果の評価については「福島第一原子力発電所の状況について (日報)」を参照 <https://www.tepco.co.jp/press/report/>

2024年1月27日

東京電力ホールディングス株式会社

福島第一廃炉推進カンパニー

海水分析結果<発電所から3km以内> (全β・γ)

試料名称	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1F 5,6号機放水口北側 (T-1)	2024/01/26 07:20	—	< 8.0E-01	< 8.5E-01
1F 南放水口付近 (T-2)	2024/01/26 07:05	1.3E+01	< 7.5E-01	< 8.8E-01
1F 北防波堤北側 (T-0-1)	—	—	—	—
1F 港湾口北東側 (T-0-1A)	—	—	—	—
1F 港湾口東側 (T-0-2)	—	—	—	—
1F 港湾口南東側 (T-0-3A)	—	—	—	—
1F 南防波堤南側 (T-0-3)	—	—	—	—
1F 敷地北側沖合1.5km (T-A1)	—	—	—	—
1F 敷地沖合1.5km (T-A2)	—	—	—	—
1F 敷地南側沖合1.5km (T-A3)	—	—	—	—
WHOの飲料水水質ガイドライン※1			1.0E+01	1.0E+01

・不等号 (<:小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。

・〇.〇E±〇とは、〇.〇×10^{±〇}であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。

※1 WHOの飲料水水質ガイドラインにおける, Cs-134, Cs-137の指標

・分析結果の評価については「福島第一原子力発電所の状況について(日報)」を参照 <https://www.tepco.co.jp/press/report/>

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所

発信時刻 15 時 10 分

様式9-1

第25条報告

送信枚数 (1 / 1)

応急措置の概要 (原子炉施設)

(第25314報)

2024年 1月27日

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー
福島第一原子力発電所
原子力防災管理者 田南 達也

連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分 (24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ)
発生事象と対応の概要(注2)(注3)	(対応日時, 対応の概要) 第25311報でお知らせしたとおり、サブドレン他水処理施設一時貯水タンクDに貯水していた水について、本日以下のとおり排水を実施しました。 ・排水開始 : 10時36分 ・排水終了 : 14時35分 ・排水量 : 591m ³ 排水状況については、漏えい等の異常がないことを確認しております。 【公表区分：E】 ※添付の有り・無し (注4)
その他の事項の対応(注5)	なし

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した特定事象の発生箇所, 発生時刻, 種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況, 故障機器の応急復旧, 拡大防止措置等の時刻, 場所, 内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 当該原子力事業所所在市町村において震度6弱以上の地震が発生した場合, また震度によらず警戒事態該当事象または特定事象の発生に関連していると思われる地震が発生した場合は, その発生日時, 観測用地震計の加速度gal数(水平方向, 鉛直方向)を記入する。

(注4) 新たに警戒事態該当事象または特定事象が発生した場合は, 本様式に加えて様式9-1添付を用いて報告する。なお, 様式9-1添付を用いた報告は当該事象が非該当となるまで継続して行う。

(注5) 緊急時対策本部の設置状況, 被ばく患者発生状況等について記載する。