

資料 1-4

Doc No. GK04-SC-D01 Rev.7

2024 年 2 月 8 日

日立造船株式会社

補足説明資料 16-3

16 条

燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設

遮蔽機能に関する説明資料

目 次

1. 要求事項	1
2. 要求事項への適合性	4
3. Hitz-B69 型の遮蔽機能に関する構造及び評価	8

別紙 1 線源強度計算条件

別紙 2 遮蔽解析条件

別紙 3 中性子実効増倍率の設定について

別紙 4 中性子源スペクトルを ^{239}Pu 核分裂スペクトルで代表させる設定の妥当性

別紙 5 遮蔽解析に使用する解析コードについて

別紙 6 遮蔽解析に用いる断面積ライブラリについて

別紙 7 (参考) 表面線量当量率評価結果について

別紙 8 (参考) 上部格子枠のモデル化について

別紙 9 (参考) バスケット格子構造を均質化することによる軸方向の遮蔽機能評価への影響について

1. 要求事項

特定機器の設計の型式証明申請において、特定兼用キャスクの遮蔽機能に関する要求事項は、以下のとおりである。

(1) 設置許可基準規則要求事項

a. 設置許可基準規則第16条第4項第一号

使用済燃料からの放射線に対して適切な遮蔽能力を有するものとすること。

b. 設置許可基準規則解釈別記4第16条第2項

第16条第4項第1号に規定する「適切な遮蔽能力を有する」とは、第5項に規定するもののほか、以下をいう。

- ・貯蔵事業許可基準規則解釈第4条第1項第3号に規定する金属キャスクの設計に関する基準を満たすこと。

➢ 貯蔵事業許可基準規則解釈第4条第1項第三号

使用済燃料を金属キャスクに収納するに当たっては、遮蔽機能に関する評価で考慮した使用済燃料の燃焼度に応じた当該使用済燃料の配置の条件又は範囲を逸脱しないよう必要な措置が講じられること。

- ・兼用キャスク表面の線量当量率が1時間当たり2ミリシーベルト以下であり、かつ、兼用キャスク表面から1メートル離れた位置における線量当量率が1時間当たり100マイクロシーベルト以下であること。

- ・貯蔵建屋（工場等内において兼用キャスクを収納する建物をいう。以下この条において同じ。）を設置する場合には、当該貯蔵建屋の損傷によりその遮蔽機能が著しく低下したときにおいても、工場等周辺の実効線量は周辺監視区域外における線量限度を超えないこと。

なお、当該貯蔵建屋が損傷したときからその遮蔽機能の応急の復旧が完了するまでの間は、第29条に規定する「通常運転時」には当たらない。

c. 設置許可基準規則解釈別記4第16条第5項

第16条第2項第1号ハ及び同条第4項各号を満たすため、兼用キャスクは、当該兼用キャスクを構成する部材及び使用済燃料の経年変化を考慮した上で、使用済燃料の健全性を確保する設計とすること。ここで、「兼用キャスクを構成する部材及び使用済燃料の経年変化を考慮した上で、使用済燃料の健全性を確保する設計」とは、以下を満たす設計をいう。

- ・設計貯蔵期間を明確にしていくこと。
- ・設計貯蔵期間中の温度、放射線等の環境条件下での経年変化を考慮した材料及び構造

であること。

- (2) 原子力発電所敷地内での輸送・貯蔵兼用乾式キャスクによる使用済燃料の貯蔵に関する審査ガイド確認事項

「2.安全機能の確保 2.2 遮蔽機能」には、以下のように記載されている。

【審査における確認事項】

『

- (1) 設計上想定される状態において、使用済燃料からの放射線に対して適切な遮蔽機能を有すること。
- (2) 通常貯蔵時の兼用キャスク表面の線量当量率を 2mSv/h 以下とし、かつ、兼用キャスク表面から 1m 離れた位置における線量当量率を $100\mu\text{Sv/h}$ 以下とすること。
- (3) 通常貯蔵時の直接線及びスカイシャイン線について、原子力発電所敷地内の他の施設からのガンマ線と兼用キャスクからの中性子及びガンマ線とを合算し、ALARA の考え方の下、敷地境界において実効線量で $50\mu\text{Sv/y}$ 以下となることを目標に、線量限度 (1mSv/y) を十分下回る水準とすること。
- (4) 貯蔵建屋等の損傷によりその遮蔽機能が著しく低下した場合においても、工場等周辺の実効線量が線量限度 (1mSv/y) を超えないこと。

』

【確認内容】

『

以下を踏まえ遮蔽設計が妥当であること。

- 1) 使用済燃料の放射線源強度評価

使用済燃料の放射線源強度は、検証され適用性が確認された燃焼計算コードを使用して求めること。また、燃料型式、燃焼度、濃縮度、冷却年数等を条件とし、核種の生成及び崩壊を計算して求めること。

- 2) 兼用キャスクの遮蔽機能評価

- a. 兼用キャスクからの線量当量率は、兼用キャスクの実形状を適切にモデル化し、及び 1) で求めた放射線源強度に基づき、検証され適用性が確認された遮蔽解析コード及び断面積ライブラリ（以下「遮蔽解析コード等」と総称する。）を使用して求めること。その際、設計貯蔵期間中の兼用キャスクのガンマ線遮蔽材及び中性子遮蔽材の熱劣化による遮蔽機能の低下を考慮すること。

- b. 兼用キャスク表面の線量当量率を 2mSv/h 以下とし、かつ、兼用キャスク表面か

ら 1m 離れた位置における線量当量率を $100\mu\text{Sv}/\text{h}$ 以下とすること。

3) 敷地境界における実効線量評価

① 直接線及びスカイシャイン線の評価

兼用キャスクが敷地境界に近い場所に設置される場合等に、使用済燃料から放出される中性子の敷地境界線量への寄与が大きくなる可能性があることを適切に考慮した上で、通常貯蔵時の直接線及びスカイシャイン線（ガンマ線及び中性子）による実効線量について評価すること。

② ソースターム

兼用キャスクの遮蔽機能データ又は兼用キャスク表面から 1m 離れた位置における線量当量率が $100\mu\text{Sv}/\text{h}$ となるよう放射線源強度を規格化したものを用いること。ここで、放射線源強度を規格化して用いる場合は、中性子 100%又はガンマ線 100%のいずれか保守的な線量評価とすること。また、中性子及びガンマ線の表面エネルギースペクトルは、保守的な線量評価となるものを使用すること。

③ 遮蔽解析コード等

検証され適用性が確認された遮蔽解析コード等を使用すること。なお、モンテカルロコードを用いる場合は、相互遮蔽効果、ストリーミング及びコンクリート深層透過の観点から検証され適用性が確認されたものであること。

④ 通常貯蔵時の線量

通常貯蔵時の直接線及びスカイシャイン線について、原子力発電所敷地内の他の施設からのガンマ線と兼用キャスクからの中性子及びガンマ線とを合算し、ALARA の考え方の下、敷地境界において実効線量で $50\mu\text{Sv}/\text{y}$ 以下となることを目標に、線量限度 ($1\text{mSv}/\text{y}$) を十分下回る水準とすること。

なお、兼用キャスク以外の施設の線量は、既評価の空気カーマ (Gy/y) を実効線量 (Sv/y) へ換算し、又は新たに実効線量 (Sv/y) を評価するものとする。換算に当たっては、係数を 1 とすること。

4) 応急復旧

貯蔵建屋等を設置する場合は、貯蔵建屋等の損傷によりその遮蔽機能が著しく低下した場合においても、必要に応じて土嚢による遮蔽の追加等の適切な手段による応急復旧を行うことにより、工場等周辺の実効線量が敷地全体で線量限度 ($1\text{mSv}/\text{y}$) を超えないこと。この場合において、応急復旧による遮蔽機能の回復を期待する場合には、その実施に係る体制を適切に整備すること。

』

2. 要求事項への適合性

(1) 設置許可基準規則への適合性

Hitz-B69 型の遮蔽機能については、以下のとおり設置許可基準規則に適合している。

a. 設置許可基準規則第 16 条第 4 項第一号

使用済燃料からの放射線に対して適切な遮蔽能力を有するものとすること。

b. 設置許可基準規則解釈別記 4 第 16 条第 2 項

第 16 条第 4 項第 1 号に規定する「適切な遮蔽能力を有する」とは、第 5 項に規定するもののほか、以下をいう。

- ・貯蔵事業許可基準規則解釈第 4 条第 1 項第 3 号に規定する金属キャスクの設計に関する基準を満たすこと。

▶ 貯蔵事業許可基準規則解釈第 4 条第 1 項第三号

使用済燃料を金属キャスクに収納するに当たっては、遮蔽機能に関する評価で考慮した使用済燃料の燃焼度に応じた当該使用済燃料の配置の条件又は範囲を逸脱しないよう必要な措置が講じられること。

- ・兼用キャスク表面の線量当量率が 1 時間当たり 2 ミリシーベルト以下であり、かつ、兼用キャスク表面から 1 メートル離れた位置における線量当量率が 1 時間当たり 100 マイクロシーベルト以下であること。

- ・貯蔵建屋（工場等内において兼用キャスクを収納する建物をいう。以下この条において同じ。）を設置する場合には、当該貯蔵建屋の損傷によりその遮蔽機能が著しく低下したときにおいても、工場等周辺の実効線量は周辺監視区域外における線量限度を超えないこと。

なお、当該貯蔵建屋が損傷したときからその遮蔽機能の応急の復旧が完了するまでの間は、第 29 条に規定する「通常運転時」には当たらない。

Hitz-B69 型は、使用済燃料集合体からの放射線を特定兼用キャスクの本体及び蓋部のガンマ線遮蔽材及び中性子遮蔽材により遮蔽する設計とし、設計貯蔵期間中における Hitz-B69 型の中性子遮蔽材の熱による遮蔽機能の低下を考慮しても特定兼用キャスク表面の線量当量率を 2mSv/h 以下、かつ、特定兼用キャスク表面から 1 メートル離れた位置における線量当量率を $100\mu\text{Sv/h}$ 以下となる設計とする。ガンマ線遮蔽材には、鋼製の材料を用い、中性子遮蔽材には、水素を多く含有する樹脂（レジン）を用いる。

2. (2) 審査ガイドへの適合性[確認内容]1) から 2) への説明及び 3. 項に示すとおり、特定兼用キャスク表面及び特定兼用キャスク表面から 1 メートル離れた位置における線量当量率は、特定兼用キャスクの実形状を適切にモデル化し、使用済燃料の放射線源強度を条件として二次元輸送計算コード DOT3.5 (断面積ライブラリ : DLC-23/CASK) を使

用して求める。線量当量率評価に用いる放射線源強度は、使用済燃料の型式、燃焼度、濃縮度、冷却期間等を条件に燃焼計算コード ORIGEN2 を使用して求める。なお、DLC-23/CASK ライブライアリを用いることによる線量当量率の過小評価の可能性を考慮し、MATXSLIB-J33 ライブライアリを用いた確認を行い、線量当量率の過小評価が認められる場合は、MATXSLIB-J33 ライブライアリを用いた場合を含めた最大線量当量率を評価する。

放射線源強度計算に当たっては、中性子について実効増倍率を考慮するとともに、使用済燃料の軸方向の燃焼度分布を考慮する。また、線量当量率の評価に当たっては、使用済燃料集合体の燃焼度に応じた収納位置を考慮するとともに、設計貯蔵期間中における中性子遮蔽材の熱による遮蔽性能の低下を考慮する。上記条件に基づく解析の結果、特定兼用キャスク表面及び特定兼用キャスク表面から 1 メートル離れた位置における最大線量当量率は、それぞれ 2mSv/h 以下及び $100\mu\text{Sv/h}$ 以下を満足することを確認した。

また、設置許可基準規則解釈別記 4 第 16 条第 2 項に示される貯蔵建屋を設置する場合において、当該貯蔵建屋の損傷による工場等周辺の実効線量への影響、及び貯蔵事業許可基準規則解釈第 4 条第 1 項第 3 号に示される使用済燃料の配置の条件又は範囲を逸脱しないよう必要な措置を講じることについては、型式証明申請の範囲外（設置（変更）許可時の別途確認事項）である。

c. 設置許可基準規則解釈別記 4 第 16 条第 5 項

第 16 条第 2 項第 1 号ハ及び同条第 4 項各号を満たすため、兼用キャスクは、当該兼用キャスクを構成する部材及び使用済燃料の経年変化を考慮した上で、使用済燃料の健全性を確保する設計とすること。ここで、「兼用キャスクを構成する部材及び使用済燃料の経年変化を考慮した上で、使用済燃料の健全性を確保する設計」とは、以下を満たす設計をいう。

- ・ 設計貯蔵期間を明確にしていること。
- ・ 設計貯蔵期間中の温度、放射線等の環境条件下での経年変化を考慮した材料及び構造であること。

Hitz-B69 型の設計貯蔵期間は 60 年である。また、補足説明資料 16-6 「材料・構造健全性（長期健全性）に関する説明資料 (GK04-SC-F01)」に示すとおり、Hitz-B69 型は、安全機能を維持するうえで重要な構成部材について、設計貯蔵期間中の温度、放射線等の環境及びその環境下での腐食、クリープ、応力腐食割れ等の経年変化に対して信頼性を有する材料を選定し、その必要とされる強度及び性能を維持することで使用済燃料の健全性を確保する設計である。

(2) 審査ガイドへの適合性

審査ガイドでは、兼用キャスクの有する安全機能（臨界防止機能、遮蔽機能、除熱機能及び閉じ込め機能）に係る設計の基本方針の妥当性を確認することが定められており、Hitz-B69型の遮蔽機能については、以下のとおり審査ガイドの確認内容に適合している。

[確認内容]

1) 使用済燃料の放射線源強度評価

使用済燃料の放射線源強度は、検証され適用性が確認された燃焼計算コードを使用して求めること。また、燃料型式、燃焼度、濃縮度、冷却年数等を条件とし、核種の生成及び崩壊を計算して求めること。

Hitz-B69型の放射線源強度評価に用いる燃焼計算コードは、別紙5に示すとおり検証され、適用性が確認されている。また、燃料型式、燃焼度、濃縮度、冷却年数等を条件として核種の生成及び崩壊を計算して求めていることは3.項及び別紙1に示すとおりである。

[確認内容]

2) 兼用キャスクの遮蔽機能評価

- 兼用キャスクからの線量当量率は、兼用キャスクの実形状を適切にモデル化し、及び1)で求めた放射線源強度に基づき、検証され適用性が確認された遮蔽解析コード及び断面積ライブラリ（以下「遮蔽解析コード等」と総称する。）を使用して求めること。その際、設計貯蔵期間中の兼用キャスクのガンマ線遮蔽材及び中性子遮蔽材の熱劣化による遮蔽機能の低下を考慮すること。
- 兼用キャスク表面の線量当量率を2mSv/h以下とし、かつ、兼用キャスク表面から1m離れた位置における線量当量率を100μSv/h以下とすること。

Hitz-B69型の線量当量率は、Hitz-B69型の実形状を二次元で適切にモデル化し、及び上記の燃焼計算コードを用いて求めた放射線源強度に基づき、別紙5に示すとおり検証され適用性が確認された遮蔽解析コード及び断面積ライブラリを使用して、3.項及び別紙2に示すとおり求めている。その際、設計貯蔵期間60年間の中性子遮蔽材（樹脂（レジン））の熱劣化による遮蔽機能の低下を別紙2に示すとおり考慮している。

3.項に示すとおり、Hitz-B69型表面の線量当量率は2mSv/h以下であり、かつ、Hitz-B69型表面から1m離れた位置における線量当量率は100μSv/h以下である。

[確認内容]

3) 敷地境界における実効線量評価

① 直接線及びスカイシャイン線の評価

兼用キャスクが敷地境界に近い場所に設置される場合等に、使用済燃料から放

出される中性子の敷地境界線量への寄与が大きくなる可能性があることを適切に考慮した上で、通常貯蔵時の直接線及びスカイシャイン線（ガンマ線及び中性子）による実効線量について評価すること。

② ソースターム

兼用キャスクの遮蔽機能データ又は兼用キャスク表面から 1m 離れた位置における線量当量率が $100\mu\text{Sv}/\text{h}$ となるよう放射線源強度を規格化したもの用いること。ここで、放射線源強度を規格化して用いる場合は、中性子 100% 又はガンマ線 100% のいずれか保守的な線量評価とすること。また、中性子及びガンマ線の表面エネルギースペクトルは、保守的な線量評価となるものを使用すること。

③ 遮蔽解析コード等

検証され適用性が確認された遮蔽解析コード等を使用すること。なお、モンテカルロコードを用いる場合は、相互遮蔽効果、ストリーミング及びコンクリート深層透過の観点から検証され適用性が確認されたものであること。

④ 通常貯蔵時の線量

通常貯蔵時の直接線及びスカイシャイン線について、原子力発電所敷地内の他の施設からのガンマ線と兼用キャスクからの中性子及びガンマ線とを合算し、ALARA の考え方の下、敷地境界において実効線量で $50\mu\text{Sv}/\text{y}$ 以下となることを目標に、線量限度（ $1\text{mSv}/\text{y}$ ）を十分下回る水準とすること。

なお、兼用キャスク以外の施設の線量は、既評価の空気カーマ（Gy/y）を実効線量（Sv/y）へ換算し、又は新たに実効線量（Sv/y）を評価するものとする。換算に当たっては、係数を 1 とすること。

4) 応急復旧

貯蔵建屋等を設置する場合は、貯蔵建屋等の損傷によりその遮蔽機能が著しく低下した場合においても、必要に応じて土嚢による遮蔽の追加等の適切な手段による応急復旧を行うことにより、工場等周辺の実効線量が敷地全体で線量限度（ $1\text{mSv}/\text{y}$ ）を超えないこと。この場合において、応急復旧による遮蔽機能の回復を期待する場合には、その実施に係る体制を適切に整備すること。

敷地境界における実効線量評価及び応急復旧は型式証明申請の範囲外（設置（変更）許可申請時の別途確認事項）である。

3. Hitz-B69型の遮蔽機能に関する構造及び評価

(1) 遮蔽機能に関する構造

Hitz-B69型は、使用済燃料集合体からの放射線を特定兼用キャスク本体及び蓋部により遮蔽する。ガンマ線遮蔽材には鋼製の材料を用い、中性子遮蔽材には水素を多く含有する樹脂（レジン）を用いる。

Hitz-B69型の遮蔽機能に関する構造を図3-1に示す。

(2) 遮蔽機能に関する評価

遮蔽解析フローを図3-2に示す。

遮蔽解析では、二次元輸送計算コードDOT3.5（断面積ライブラリ：DLC-23/CASK）を用いて線量当量率を評価する。線量当量率評価に用いる線源強度は、収納する使用済燃料集合体の種類、燃焼度、濃縮度、冷却期間等を条件に、燃焼計算コードORIGEN2（断面積ライブラリ：BWR-U）を用いて求める。また、DLC-23/CASKライブラリを用いた場合に共鳴領域の自己遮蔽因子を考慮できないために鉄の単層透過時に中性子の線量当量率を過小評価する可能性を考慮し、MATXSLIB-J33ライブラリを用いた場合の線量当量率を確認する。別紙6に示すとおり、DLC-23/CASKライブラリを用いることによる線量当量率の過小評価の可能性が高い、中性子が鉄を単層透過する評価方向（Hitz-B69型において、頭部径方向及び底部径方向）を含めた確認を行った。その結果、底部径方向表面において、MATXSLIB-J33ライブラリによる線量当量率がDLC-23/CASKライブラリによる線量当量率より著しく大きく、また、底部径方向は両ライブラリいずれを用いた場合でも表面における最大線量当量率を示す。そのため、Hitz-B69型の最大線量当量率評価において、底部径方向はMATXSLIB-J33ライブラリを用いた値を含めて評価する。

図3-3に示されるHitz-B69型の使用済燃料集合体の燃料収納位置の条件（配置(1)から配置(4)）及び図3-4に示される軸方向燃焼度の条件を考慮し、配置(1)から配置(4)それぞれについて、使用済燃料集合体の線源強度計算条件を表3-1に示す。線源強度の計算には、使用済燃料集合体の平均燃焼度に対する軸方向の燃焼度の比を包含する燃焼度分布（以下「ピーキングファクター」という。）を考慮する。遮蔽解析では、配置(1)から配置(4)のうち、収納する使用済燃料集合体の燃焼度が大きく、また、冷却期間が短い配置(4)の条件を代表として評価する。線源強度の計算結果を表3-2に示す。

線源強度計算条件の詳細及び配置(4)を代表とする妥当性について別紙1に示す。

線量当量率の評価に当たっては、配置(4)の使用済燃料集合体の燃焼度に応じた収納位置条件を考慮し、図3-5に示す使用済燃料集合体の収納位置条件とする。また、設計貯蔵期間中におけるHitz-B69型の中性子遮蔽材の熱による遮蔽性能の低下を考慮する。

遮蔽解析条件及び解析モデルの詳細を別紙2に示す。

上記条件に基づく解析の結果、表3-3に示すように、表面及び表面から1m離れた位置における線量当量率は、それぞれ2mSv/h及び100μSv/h以下を満足している。

表面及び表面から1m離れた位置における線量当量率の評価位置及び評価結果の詳細を表3-4及び図3-6に示す。


本評価においては、以下の点について保守性を有している。

・収納制限に対する解析条件の保守性

- 収納制限（配置(1)から配置(4)）の中で、中央部及び外周部とともに最も線源強度が高くなる配置(4)（中央部：高燃焼度 8×8 燃料、外周部：新型 8×8 ジルコニウムライナ燃料）を代表として評価している。
- 線源強度の計算において、初期濃縮度は評価条件とする燃焼度程度に到達する燃料集合体の初期濃縮度の最小値として、高燃焼度 8×8 燃料は 3.35wt%、及び新型 8×8 ジルコニウムライナ燃料は 2.88wt% としている。
- 遮蔽評価においては、局所的な表面線量を評価する必要があるため、収納制限では、Hitz-B69 型 1 基当たりの平均燃焼度が、高燃焼度 8×8 燃料は 44,000 MWd/t に、新型 8×8 ジルコニウムライナ燃料は 33,000 MWd/t に、それぞれ制限されるが、収納制限の最高燃焼度の燃料が全数収納された条件（中央部（高燃焼度 8×8 燃料）は全て 48,000 MWd/t、外周部（新型 8×8 ジルコニウムライナ燃料）は全て 35,000 MWd/t）を設定している。

・モデル化の保守性

- 各部の中性子遮蔽材は設計貯蔵期間中の熱的影響により質量減損が発生する。遮蔽評価上は、保守的な温度条件で計算した質量減損を考慮（原子個数密度で考慮）する。（別紙 2「3.中性子遮蔽材の質量減損について」参照）
- 使用済燃料は、蓋方向、底部方向に移動したモデルとしており、線源である使用済燃料が評価点により近くなる設定とする。
- 申請範囲外である貯蔵用緩衝体及び貯蔵用緩衝体アダプターは無視する。
- チャンネルボックスは、放射化による線源強度については考慮するが、構造材としての遮蔽効果は無視する。



貯蔵時（蓋部が金属部へ衝突しない設置方法）






図 3-1 Hitz-B69 型の遮蔽構造



(注) Hitz-B69 型の主要な構成材料のうち、中性子遮蔽材（樹脂（レジン））は熱による質量減損が生じる。遮蔽解析では、設計貯蔵期間（60 年）経過後の中性子遮蔽材の質量減損を考慮する。

図 3-2 遮蔽解析フロー図




■ : 新型 8×8 燃料

(38,000MWd/t 以下、冷却 34 年以上)

□ : 8×8 燃料

(30,000MWd/t 以下、冷却 34 年以上) 又は
新型 8×8 燃料

(30,000MWd/t 以下、冷却 34 年以上)



■ : 新型 8×8 ジルコニウムライナ燃料

(40,000MWd/t 以下、冷却 28 年以上)


□ : 新型 8×8 燃料

(35,000MWd/t 以下、冷却 34 年以上) 又は
新型 8×8 ジルコニウムライナ燃料

(35,000MWd/t 以下、冷却 30 年以上)

配置(1)

配置(2)



■ : 新型 8×8 ジルコニウムライナ燃料


(40,000MWd/t 以下、冷却 28 年以上) 又是
高燃焼度 8×8 燃料
(48,000MWd/t 以下、冷却 20 年以上)

■ : 新型 8×8 ジルコニウムライナ燃料

(35,000MWd/t 以下、冷却 30 年以上)

□ : 新型 8×8 燃料

(30,000MWd/t 以下、冷却 34 年以上)



■ : 新型 8×8 ジルコニウムライナ燃料

(40,000MWd/t 以下、冷却 28 年以上) 又是
高燃焼度 8×8 燃料
(48,000MWd/t 以下、冷却 20 年以上)

□ : 新型 8×8 ジルコニウムライナ燃料

(35,000MWd/t 以下、冷却 30 年以上)

配置(3)


配置(4)

図 3-3 使用済燃料集合体の燃料収納位置の条件の概要

燃料種類	新型 8×8 ジルコニウムライ ナ燃料	高燃焼度 8×8 燃料	
燃焼度	35GWd/t 以下	48GWd/t 以下	
ノード	軸方向燃焼度※ (GWd/t)		
(上部)	24	21.00	26.40
	23	32.90	44.64
	22	38.50	51.84
	21	41.65	51.84
	20	43.40	56.64
	19	43.40	56.64
	18	43.40	56.64
	17	43.40	56.64
	16	43.40	58.08
	15	43.40	58.08
	14	43.40	58.08
	13	43.40	58.08
	12	43.40	58.08
	11	43.40	58.08
	10	43.40	58.08
	9	43.40	58.08
	8	43.40	58.08
	7	43.40	56.64
	6	43.40	56.64
	5	43.40	56.64
	4	41.65	56.64
	3	38.50	51.84
	2	32.90	44.64
(下部)	1	21.00	26.40

— 新型8×8ジルコニウムライナ燃料 35GWd/t以下

— 高燃焼度8×8燃料 48GWd/t以下



※：配置(2)又は配置(4)の条件で外周部 32 体の位置に収納する新型 8×8 ジルコニウムライナ燃料及び配置(4)の条件で中央部 37 体の位置に収納する高燃焼度 8×8 燃料は、軸方向燃焼度が本図の条件に包含される。

図 3-4 使用済燃料集合体の軸方向燃焼度の条件 (配置(2)又は配置(4)の条件で、新型 8×8 ジルコニウムライナ燃料又は高燃焼度 8×8 燃料を収納する場合)

表 3-1 (1/4) 使用済燃料集合体の線源強度計算条件 (配置(1))

項 目		8×8 燃料	新型 8×8 燃料
燃 焼 度 (MWd/t)		30,000	38,000
比 出 力 (MW/t)		23.7	25.3
照射 期間 (日)	使用済燃料集合体	1,266	1,502
	チャンネルボックス		
濃 縮 度 (wt%)		2.14	2.88
冷 却 期 間 (年)		34 (12,418 日)	34 (12,418 日)
ウ ラ ン 重 量 (kg)		188	177
		ノード PF	ノード PF
(上部)			
ピーキングファクター (PF) (注1)			
(下部)			

(注 1) ノードは燃料有効部を軸方向に [] したものである。

表 3-1 (2/4) 使用済燃料集合体の線源強度計算条件 (配置(2))

項目		新型 8×8 ジルコニウムライナ燃料			
燃 焼 度 (MWd/t)		35,000		40,000	
比 出 力 (MW/t)		25.3		25.3	
照射 期間 (日)	使用済燃料集合体	1,384		1,582	
	チャンネルボックス				
濃 縮 度 (wt%)		2.88		2.88	
冷 却 期 間 (年)		30 (10,957 日)		28 (10,227 日)	
ウ ラ ン 重 量 (kg)		177		177	
		ノード	PF	ノード	PF
(上部)					
ピーキングファクター (PF) (注1)					
(下部)					

(注 1) ノードは燃料有効部を軸方向に [] したものである。

表 3-1 (3/4) 使用済燃料集合体の線源強度計算条件 (配置(3))


項目		新型 8×8 燃料	新型 8×8 ジルコニウム ライナ燃料	高燃焼度 8×8 燃料	
燃 焼 度 (MWd/t)		30,000	35,000	48,000	
比 出 力 (MW/t)		25.3	25.3	26.2	
照射 期間 (日)	使用済燃料集合体	1,186	1,384	1,833	
	チャンネルボックス				
濃 縮 度 (wt%)		2.88	2.88	3.35	
冷 却 期 間 (年)		34 (12,418 日)	30 (10,957 日)	20 (7,305 日)	
ウ ラ ン 重 量 (kg)		177	177	174	
		ノード	PF	ノード	PF
(上部)					
ピー キ ン グ フ ア ク タ ー (P F) (注1)					
(下部)					

(注 1) ノードは燃料有効部を軸方向に [] したものである。

表 3-1 (4/4) 使用済燃料集合体の線源強度計算条件 (配置(4))

項目		新型 8×8 ジルコニウム ライナ燃料	高燃焼度 8×8 燃料
燃 焼 度 (MWd/t)		35,000	48,000
比 出 力 (MW/t)		25.3	26.2
照射 期間 (日)	使用済燃料集合体	1,384	1,833
	チャンネルボックス		
濃 縮 度 (wt%)		2.88	3.35
冷 却 期 間 (年)		30 (10,957 日)	20 (7,305 日)
ウ ラ ン 重 量 (kg)		177	174
		ノード PF	ノード PF
(上部)			
ピーキングファクター (PF) (注1)			
(下部)			

(注 1) ノードは燃料有効部を軸方向に [] したものである。



- 燃料種類 : 高燃焼度 8×8 燃料
 収納体数 : 37 体
 燃焼度 : $48,000 \text{MWd/t}^*$
 冷却期間 : 20 年
- 燃料種類 : 新型 8×8 ジルコニウムライナ燃料
 収納体数 : 32 体
 燃焼度 : $35,000 \text{MWd/t}^*$
 冷却期間 : 30 年

* : 表 3-1 に示すピーキングファクターを考慮

図 3-5 遮蔽解析における使用済燃料集合体の収納位置条件（配置(4))
 (新型 8×8 ジルコニウムライナ燃料及び高燃焼度 8×8 燃料を収納する場合)

表 3-2 ガンマ線及び中性子の線源強度

項目		新型 8×8 ジルコニウム ライナ燃料	高燃焼度 8×8 燃料
燃焼度 (MWd/t)		35,000	48,000
冷却期間 (年)		30	20
1 体 当 たり 使 用 済 燃 料 集 合 体	ガンマ線	燃料有効部 (注 1) (photons/s)	7.353×10^{14} 1.211×10^{15}
		構造材放射化 (^{60}Co : Bq)	3.671×10^{11} 1.676×10^{12}
	中性子	燃料有効部 (n/s)	6.317×10^7 2.184×10^8
収納体数		32 体 (外周部)	37 体 (中央部)
1 基 当 たり Hitz-B69 型	ガンマ線	燃料有効部 (注 1) (photons/s)	6.833×10^{16}
		構造材放射化 (^{60}Co : Bq)	7.378×10^{13}
	中性子	燃料有効部 (注 2) (n/s)	1.443×10^{10}

(注 1) ORIGEN2 コードのエネルギー群構造を、DLC-23/CASK ライブラリのエネルギー
一群構造に換算した線源強度を示す。

(注 2) 中性子増倍の効果を考慮した値である。

表 3-3 線量当量率評価結果

項目	評価結果	評価基準	備考
表面線量当量率	0.65mSv/h	2mSv/h 以下	線量当量率の詳細は表 3-4 に示す。 線量当量率の評価位置は図 3-5 に示す。 表面線量当量率は、DLC-23/CASK ライブライアリによる線量当量率の過小評価が認められるため、MATXSLIB-J33 ライブライアリを用いた値である。(別紙 6 参照)
表面から 1m 離れた位置における線量当量率	83μSv/h	100μSv/h 以下	

表 3-4 各評価位置の線量当量率

(単位 : $\mu\text{Sv}/\text{h}$)

評価点			頭部			側部	底部			MATXSLIB-J33 線量当量率※2 (別紙 6 参照)	
			軸方向	径方向	径方向 (トランション部)		径方向	径方向 (トランション部)	軸方向		
			①	③a	③b	⑤	⑦a	⑦b	⑨	⑦a	⑦b
表面	ガンマ線	燃料有効部	< 0.1※1	15.5	1.8	137.6	0.1	6.7	1.1	0.1	4.9
		構造材放射化	0.8	164.6	23.0	< 0.1※1	0.4	3.1	89.4	0.3	2.3
		二次ガンマ線	0.6	5.0	3.2	29.8	1.9	5.0	4.2	3.9	7.7
	中性子		162.9	3.4	165.6	41.4	285.9	281.1	41.9	636.5	460.1
	合計		164.4	188.5	193.6	208.9	288.3	295.9	136.6	640.8	475.0
評価点			②	④a	④b	⑥	⑧a	⑧b	⑩	⑧a'	⑧b
表面から 1m	ガンマ線	燃料有効部	< 0.1※1	21.3	20.1	56.8	28.1	23.4	0.4	<0.1	18.5
		構造材放射化	5.1	23.8	11.7	0.2	2.0	0.9	30.5	4.2	0.9
		二次ガンマ線	0.1	4.3	4.1	11.1	5.1	4.8	1.1	0.7	6.5
	中性子		24.6	6.7	9.4	14.6	6.5	10.5	17.1	34.8	16.9
	合計		29.9	56.1	45.3	82.7	41.7	39.6	49.1	39.8	42.8

注：合計欄に下線で示す値は、表面及び表面から 1m 離れた位置における線量当量率の最大値である。

※1：“< 0.1”的値は、“0.1”として合計値に含めた。

※2：DLC-23/CASK ライブライアリによる線量当量率の過小評価が認められ、DLC-23/CASK ライブライアリ及び MATXSLIB-J33 ライブライアリいずれにおいても表面最大線量当量率を示す底部径方向（トランション部含む）について、MATXSLIB-J33 ライブライアリを用いたもの。




図 3-6 線量当量率評価点及び最大線量当量率位置

□ 内は商業機密のため、非公開とします。

線源強度計算条件

1. 使用済燃料集合体の放射線源強度について

使用済燃料集合体の放射線源強度（以下「線源強度」という。）は、「燃料有効部からのガンマ線及び中性子」、「使用済燃料集合体構造材からの放射化ガンマ線」に分けて計算する。

使用済燃料集合体の線源強度計算方法及び条件を別紙 1-1 表に示す。

別紙 1-2 表に Hitz-B69 型の配置(1)から配置(4)の収納制限に応じた線源強度評価条件及び結果の概要を示す。配置(4)において、中央部及び外周部に配置される使用済燃料集合体の線源強度並びに Hitz-B69 型 1 基当たりの線源強度がいずれも最大となるため、遮蔽機能の評価では配置(4)を代表とする。

別紙 1-3 表に燃料集合体構造材からの放射化ガンマ線源強度、別紙 1-4 表に中性子源強度、別紙 1-5 表に燃料有効部のエネルギーごとのガンマ線源強度並びに別紙 1-6 表に中性子のエネルギーごとの中性子スペクトルを示す。

使用済燃料集合体構造材からの放射化ガンマ線のエネルギーごとの粒子放出割合は 1.17MeV 及び 1.33MeV がそれぞれ 50% である。

別紙 1-1 表 使用済燃料集合体の線源強度計算方法及び条件

項目	計算方法	計算条件
燃料有効部から のガンマ線及び 中性子	燃 焼 計 算 コ ー ド ORIGEN2 を用い、ガン マ線及び中性子源強度 を計算。使用済燃料集 合体の軸方向燃焼度分 布を考慮。また、中性子 については実効増倍率 を考慮。	燃焼条件：表 3-1 参照 解析コード：ORIGEN2.2UPJ ライブラリ：BWR-U ライブラリ 軸方向燃焼度分布：表 3-1 参照 実効増倍率：0.3（別紙 3 参照）
燃料集合体構造 材からの放射化 ガンマ線	使用済燃料集合体構造 材の ^{59}Co 含有量に従 い、放射化計算式に基 づいて ^{59}Co から ^{60}Co への放射化量を計算。	放射化計算式 $A = N_0 \sigma \phi \{1 - \exp(-\lambda T_1)\} \times \exp(-\lambda T_2)$ <p style="margin-left: 20px;">A : 放射化核種 (^{60}Co) の放射能 (Bq) N_0 : ターゲット核種 (^{59}Co) の個数 (atoms) σ : 2200m/s の中性子による ^{59}Co の (n, γ) 反応断面積 (cm^2) ϕ : 炉内照射熱中性子束 ($n/(\text{cm}^2 \cdot \text{s})$) λ : ^{60}Co の崩壊定数 ($3.6001 \times 10^{-4}/\text{日}$) T_1 : 照射期間 (日) (表 3-1 参照) T_2 : 冷却期間 (日) (表 3-1 参照)</p>
中性子源スペク トル	-	^{239}Pu の核分裂スペクトル（別紙 1-6 表参照（注1））

（注1）中性子源スペクトルを ^{239}Pu の核分裂スペクトルで代表させる設定の妥当性につい
て別紙 4 に示す。

別紙 1-2 表 遮蔽解析における収納物条件及び線源強度の概要

項目			配置(1)		配置(2)		配置(3)			配置(4)	
			中央部 (37 体)	外周部 (32 体)	中央部 (37 体)	外周部 (32 体)	中央部 (37 体)	中間部 (8 体)	外周部 (24 体)	中央部 (37 体)	外周部 (32 体)
(注1) 収納物仕様	燃料集合体 1 体の仕様	燃料タイプ	新型 8×8 燃料	8×8 燃料	新型 8×8 ジルコニウムライ 燃料	新型 8×8 ジルコニウムライ 燃料	高燃焼度 8×8 燃料	新型 8×8 ジルコニウムライ 燃料	新型 8×8 燃料	高燃焼度 8×8 燃料	新型 8×8 ジルコニウムライ 燃料
		初期濃縮度 (wt%以下)	3.19	2.80	3.19	3.19	3.66	3.19	3.19	3.66	3.19
		ウラン重量 (kg)									
		燃焼度 (集合体平均) (GWd/t 以下)	38	30	40	35	48	35	30	48	35
		冷却期間 (年以上)	34	34	28	30	20	30	34	20	30
		Hitz-B69 型 1 基当たりの仕様	平均燃焼度 (GWd/t 以下)	35	35	44	—	—	44	33	
線源強度評価条件	燃料集合体 1 体の仕様	燃料タイプ	新型 8×8 燃料	8×8 燃料	新型 8×8 ジルコニウムライ 燃料	新型 8×8 ジルコニウムライ 燃料	高燃焼度 8×8 燃料	新型 8×8 ジルコニウムライ 燃料	新型 8×8 燃料	高燃焼度 8×8 燃料	新型 8×8 ジルコニウムライ 燃料
		初期濃縮度 (wt%)	2.88	2.14	2.88	2.88	3.35	2.88	2.88	3.35	2.88
		ウラン重量 (kg)	177	188	177	177	174	177	177	174	177
		燃焼度 (集合体平均) (GWd/t)	38	30	40	35	48	35	30	48	35
		冷却期間 (年)	34	34	28	30	20	30	34	20	30
線源強度	燃料集合体 1 体当たり	燃料有効部 (ph./s) ^(注2)	6.7×10^{14}	6.3×10^{14}	8.5×10^{14}	7.4×10^{14}	1.2×10^{15}	7.4×10^{14}	5.8×10^{14}	1.2×10^{15}	7.4×10^{14}
		構造材放射化 (Bq)	2.3×10^{11}	2.5×10^{11}	5.3×10^{11}	3.7×10^{11}	1.7×10^{12}	3.7×10^{11}	1.9×10^{11}	1.7×10^{12}	3.7×10^{11}
		中性子 (n/s)	5.5×10^7	6.3×10^7	1.1×10^8	6.3×10^7	2.2×10^8	6.3×10^7	2.6×10^7	2.2×10^8	6.3×10^7
	Hitz-B69 型 1 基当たり	燃料有効部 (ph./s) ^(注2)		4.5×10^{16}		5.5×10^{16}		5.1×10^{16}		6.8×10^{16}	
		構造材放射化 (Bq)		1.7×10^{13}		3.1×10^{13}		7.0×10^{13}		7.4×10^{13}	
		中性子 (n/s) ^(注3)		5.8×10^9		8.5×10^9		1.3×10^{10}		1.4×10^{10}	

(注 1) 各配置条件・位置において想定される収納物仕様のうち、最も線源強度が大きくなるものを記載。

(注 2) ORIGEN2 コードのエネルギー群構造から DLC-23/CASK ライブライリのエネルギー群構造に換算した値。

(注 3) 中性子増倍の効果を考慮した値。

[] 内は商業機密のため、非公開とします。

別紙 1-3 表 燃料集合体構造材の放射化ガンマ線源強度（配置(4)）

(Hitz-B69 型 1 基当たり)

モデル化領域		燃料集合体構造材の線源強度 (^{60}Co TBq)		
		中央部	外周部	合 計
上部タイプ ポート部	ハンドル部	7.053×10^{-1}	1.331×10^{-1}	8.384×10^{-1}
	グリッド部	8.865×10^0	1.717×10^0	1.058×10^1
上部プレナム部		3.262×10^1	6.153×10^0	3.878×10^1
下部タイプ プレート部		1.984×10^1	3.742×10^0	2.358×10^1

注 : [] にチャンネルボックスの放射化ガンマ線源強度を含む。

別紙 1-4 表 中性子源強度（配置(4)）

(Hitz-B69 型 1 基当たり)

		燃料有効部		
		中央部	外周部	合 計
一次中性子源強度 N _O (n/s)	(α、n) 反応	1.310×10 ⁸	5.994×10 ⁷	1.909×10 ⁸
	自発核分裂	7.949×10 ⁹	1.962×10 ⁹	9.910×10 ⁹
	合 計	8.080×10 ⁹	2.021×10 ⁹	1.010×10 ¹⁰
Hitz-B69 型の実効増倍率 keff (注)		0.3		
全中性子源強度 N _S (n/s)		1.154×10 ¹⁰	2.888×10 ⁹	1.443×10 ¹⁰

(注) ORIGEN2 コードにより、燃焼に伴う核分裂性物質の減少及びポイズンとなる核分裂生成物の生成量を求め、これらを考慮した核種組成を用いて臨界解析に示す手法と同一手法 (KENO-V.a コード) により評価して得られる結果に対して保守的な設定としている。(別紙 4 参照)

別紙 1-5 表 燃料有効部のエネルギーごとのガンマ線の線源強度（配置(4)
（Hitz-B69 型 1 基当たり）

エネルギー 群数	平均エネルギー (MeV)	燃料有効部 (photons/s)		
		中央部	外周部	合 計
1	9.00	4.876×10^6	1.206×10^6	6.083×10^6
2	7.25	2.912×10^7	7.205×10^6	3.632×10^7
3	5.75	1.638×10^8	4.055×10^7	2.044×10^8
4	4.50	1.937×10^8	4.795×10^7	2.417×10^8
5	3.50	8.207×10^8	2.018×10^8	1.023×10^9
6	2.75	5.523×10^9	2.353×10^9	7.876×10^9
7	2.25	2.107×10^9	5.086×10^8	2.616×10^9
8	1.83	1.231×10^{13}	3.768×10^{12}	1.608×10^{13}
9	1.50	1.766×10^{14}	5.075×10^{13}	2.273×10^{14}
10	1.17	4.221×10^{14}	1.210×10^{14}	5.431×10^{14}
11	0.90	4.214×10^{14}	1.172×10^{14}	5.386×10^{14}
12	0.70	8.277×10^{15}	4.331×10^{15}	1.261×10^{16}
13	0.50	1.694×10^{16}	9.006×10^{15}	2.595×10^{16}
14	0.35	3.675×10^{14}	1.955×10^{14}	5.630×10^{14}
15	0.25	7.549×10^{14}	3.986×10^{14}	1.154×10^{15}
16	0.15	1.779×10^{15}	8.511×10^{14}	2.630×10^{15}
17	0.08	3.405×10^{15}	1.896×10^{15}	5.300×10^{15}
18	0.03	1.225×10^{16}	6.558×10^{15}	1.880×10^{16}
合 計		4.480×10^{16}	2.353×10^{16}	6.833×10^{16}

注：ORIGEN2 コードのエネルギー群構造から DLC-23/CASK ライブラリのエネルギー群構造に換算した線源強度を示す。なお、MATXSLIB-J33 ライブラリを用いる場合は、ORIGEN2 コードのエネルギー群構造から MATXSLIB-J33 ライブラリの 42 群構造に換算した線源強度を用いる。

別紙 1-6 表 中性子線源スペクトル

エネルギー 群数	上限エネルギー (eV)	スペクトル※1
1	1.492×10^7	5.72×10^{-4}
2	1.220×10^7	2.02×10^{-3}
3	1.000×10^7	6.07×10^{-3}
4	8.180×10^6	2.00×10^{-2}
5	6.360×10^6	4.12×10^{-2}
6	4.960×10^6	5.27×10^{-2}
7	4.060×10^6	1.10×10^{-1}
8	3.010×10^6	8.74×10^{-2}
9	2.460×10^6	2.28×10^{-2}
10	2.350×10^6	1.15×10^{-1}
11	1.830×10^6	2.07×10^{-1}
12	1.110×10^6	1.89×10^{-1}
13	5.500×10^5	1.31×10^{-1}
14	1.110×10^5	1.59×10^{-2}
15	3.350×10^3	8.12×10^{-5}
16	5.830×10^2	5.89×10^{-6}
17	1.010×10^2	3.89×10^{-7}
18	2.900×10^1	5.53×10^{-8}
19	1.070×10^1	1.33×10^{-8}
20	3.060×10^0	1.88×10^{-9}
21	1.120×10^0	4.19×10^{-10}
22	4.140×10^{-1}	1.20×10^{-10}

注記※1 : ^{239}Pu の核分裂スペクトルを DLC-23/CASK ライブライの中性子 22

群構造に振り分けたものである。なお、MATXSLIB-J33 ライブライを用いる場合は、 ^{239}Pu の核分裂スペクトルを MATXSLIB-J33 ライブライの中性子 175 群構造に振り分けたものを用いる。

遮蔽解析条件

1. 遮蔽解析のモデル化について

遮蔽解析モデル化の概要を別紙 2-1 図、解析モデル図を別紙 2-2 図に示す。遮蔽解析モデルのモデル化方針は以下のとおりである。

二次元輸送計算コード DOT3.5 では、Hitz-B69 型を R-Z 体系の有限円筒モデル（以下「二次元モデル」という。）でモデル化している。ただし、有限円筒モデルで直接モデル化できない使用済燃料集合体、バスケット、トラニオン等は、構造上の特徴を考慮して、均質化あるいは線束接続によって評価している。なお、二次元モデルは、キャスク中心付近で二分割しており、頭部評価モデルは、使用済燃料集合体が一次蓋に接した状態とし、底部評価モデルは、使用済燃料集合体が胴（底板）に接した状態として、線源である使用済燃料集合体から評価点までの距離が短い保守的なモデルとしている。

(1) 燃料領域

別紙 2-3 図に示すとおり、使用済燃料集合体とバスケットを均質化してモデル化している。燃料領域は、均質化する範囲として設定する領域の実形状の断面積と等価な面積となる円（円筒）にモデル化している。

均質化する使用済燃料集合体は、燃料領域が低密度となるよう、高燃焼度 8×8 燃料と新型 8×8 ジルコニウムライナ燃料の構成材料質量を比較し、質量の小さいもので構成される仮想的な燃料集合体を仮定する。

線源強度の入力としては、中央部に収納する 37 体分及び外周部に配置する 32 体分の線源強度を分けて入力するため、燃料領域の断面積（体積）を燃料集合体の体数比（37 : 32）に分割するように中央部線源領域及び外周部線源領域を設定する。

(2) バスケット外周部

別紙 2-4 図に示すとおり、燃料有効部領域より外側からバスケット外径までの領域を均質化した円筒としてモデル化している。実形状は円周方向に不均一な厚さとなっている構造であることから、バスケット外周部の密度を密度係数で調整している。密度係数は、別紙 2-5 図に示すとおり、水平断面 X-Y 体系のモデルにて円周方向のキャスク表面から 1m 離れた位置の最大線量当量率を算出し、この値と同等以上になるようなバスケット外周部の密度係数を無限円筒モデルより求め、本体モデルに反映している。したがって、本体モデルにおける線量当量率は、実形状における最大線量当量率を包絡する設定となる。

(3) 胴、側部中性子遮蔽材及び外筒

別紙 2-3 図に示すとおり、円筒としてモデル化している。なお、側部中性子遮蔽材内部に伝熱フィン及びスペーサーがある領域では、伝熱フィン及びスペーサー（空隙）は側部中性子遮蔽材と均質化している。

(4) トラニオン部

トラニオン部については、実形状を模擬して別途モデル化し、評価している。なお、Hitz-B69 型のトラニオンは位置により複数存在するが、別紙 2-5 図のように遮蔽解析モデルの形状を保守的に設定している。

別紙 2-6 図に示すとおり、トラニオンを無視した本体モデルにて得られたトラニオン底面及び側面付近の線束を、別途モデル化した R-Z 体系のトラニオンモデルに接続している。トラニオン部は、トラニオン中心を通る断面でトラニオン及びキャスク本体の一部を含めモデル化している。接続する線束は保守的に燃料有効部に近い側の線束としている。

トラニオン部の線量当量率は、トラニオン有りモデルとトラニオン無しモデルの線量当量率結果より、線種ごとの線量当量率結果の差を補正值として求め、本体モデルの線量当量率にその補正值を加減算して評価している。

(5) モニタリングポート部

モニタリングポート部（二次蓋の窪み部）については、実形状を模擬して別途モデル化し、評価している。なお、貯蔵時に設置されるモニタリングポートカバーは遮蔽体としては無視しているが、表面における線量当量率の評価においては形状を考慮し、評価位置をモニタリングポートカバーの表面となる位置としている。

別紙 2-7 図に示すように、Hitz-B69 型のモニタリングポート部の線束接続位置付近は、燃料領域及び蓋部中性子遮蔽材との位置関係により、キャスク内径側で放射化ガンマ線束が大きく、キャスク外径側で中性子線束が大きい傾向があるため、両者をそれぞれ接続している。

モニタリングポートカバーの表面を含む二次蓋表面から離れた位置におけるモニタリングポート部の線量当量率は、モニタリングポート有りモデルとモニタリングポート無しモデルの線量当量率結果より、線種ごとの線量当量率結果の差を補正值として求め、本体モデルの線量当量率にその補正值を加減算して評価している。補正の方法はトラニオン部の評価と同様としているが、モニタリングポートは 2 か所あるため、表面から 1m 離れた位置における線量当量率については補正值を 2 倍している。

2. 解析モデルの入力条件への不確かさの考慮について


解析モデルの入力条件への不確かさとして以下を考慮している。

① 構成部材密度


最低保証密度を使用して原子個数密度を設定。

② 寸法公差

解析モデルの各種寸法は公称寸法でモデル化するが、各構成部材の寸法公差については最小厚さを密度係数 (=最小寸法/公称寸法) で考慮。




別紙 2-1 図 遮蔽解析モデル化概要



(単位 : mm)

別紙 2-2 図 (1/4) 遮蔽解析モデル (頭部)






(単位 : mm)


別紙 2-2 図 (2/4) 遮蔽解析モデル (底部)





(単位 : mm)


別紙 2-2 図 (3/4) 遮蔽解析モデル (トランイオン部)




(単位 : mm)

別紙 2-2 図 (4/4) 遮蔽解析モデル (モニタリングポート部)





[実形状]



[二次元モデル (円筒モデル)]

遮蔽解析モデルへの入力


二次元モデルの解析では円筒形状での入力となるため、燃料領域（燃料集合体が装荷される領域）として設定した断面積と等価な面積となる円（円筒）としてモデル化している。その際、燃料領域には使用済燃料集合体とバスケットを均質化した物性値を設定する。なお、均質化した燃料領域が低密度となるよう、使用済燃料集合体は、高燃焼度 8×8 燃料と新型 8×8 ジルコニウムライナ燃料の構成材料質量を比較し、質量の小さいもので構成される仮想的な燃料集合体を仮定する。

線源強度の入力としては、中央部に収納する 37 体分及び外周部に配置する 32 体分の線源強度を分けて入力するため、燃料領域の断面積を燃料集合体の体数比（37 : 32）に分割するように中央部線源領域及び外周部線源領域を設定する。


また、側部中性子遮蔽材領域は、当該領域の中性子遮蔽材（樹脂（レジン）、伝熱フィン、スペーサー（空隙）の断面積比を用いて均質化した原子個数密度を入力する。

別紙 2-3 図 キャスク本体中央断面の実形状と解析モデル





[水平断面 X-Y モデル]



バスケット外周部の密度

バスケット外周部は円周方向に不均一な厚さとなっている構造であることから、二次元モデルでは以下に示す手法により、バスケット外周部の密度を設定している。

手順① 水平断面 X-Y モデル遮蔽解析

水平断面 X-Y モデルによる表面から 1m 離れた位置での最大線量当量率を算出する。


※ 算出位置を表面位置ではなく表面から 1m 離れた位置としているのは、表面位置に比べ評価基準に対する裕度が小さいためである。

手順② 円筒モデル

設定した円筒モデルにて、表面から 1m 離れた位置の線量当量率が、①で求めた最大線量当量率と同等以上となるバスケット外周部の密度係数を求める。


手順②にて求めた密度係数を二次元モデルに用いることで、実形状の最大線量当量率を包絡する結果を得ることができる。

別紙 2-4 図 二次元モデルのバスケット外周部のモデル化について



注：下部トラニオン（長）及び下部トラニオン（短）は、両者に対して保守的な評価結果が得られる同一のモデルを適用し、上部トラニオン（長）も同じモデルを適用する。

別紙 2-5 図 トラニオンのモデル化



トランイオン部の評価方法

手順① トランイオンを無視した本体の二次元（R-Z 体系）モデル（本体モデル）によるトランイオン部の線量当量率を計算する。

手順② ①の計算で得られた、トランイオン底面及び側面付近の線束を、別途モデル化した R-Z 体系のトランイオン部モデル（トランイオン有りモデル／トランイオン無しモデル）に接続し、表面及び表面から 1m 離れた位置の線量当量率を計算する。


手順③ ①、②の結果から下式により頭部径方向（トランイオン部）及び底部径方向（トランイオン部）の線量当量率を算出する。

$$\text{表面位置における線量当量率} = \text{トランイオン有りモデルの線量当量率}$$

$$\text{表面から 1m 離れた位置における線量当量率} = (\text{本体モデルの線量当量率})$$

$$+ \{(\text{トランイオン有りモデルの線量当量率}) - (\text{トランイオン無しモデルの線量当量率})\}$$

別紙 2-6 図 二次元モデルのトランイオン部の線束接続計算の概略図



別紙 2-7 図 モニタリングポート部線束接続位置の概略図

3. 中性子遮蔽材の質量減損について

中性子遮蔽材（レジン）は熱による質量減損が生じる。遮蔽解析では、設計貯蔵期間（60年）経過後の中性子遮蔽材の質量減損を考慮した原子個数密度を用いている。

中性子遮蔽材の質量減損は、劣化パラメータにより次式で表される。

$$\Delta w = 5.69 \times 10^{-4} \times E_p - 18.7 \text{※1}$$

ここで、

Δw : 中性子遮蔽材の質量減損率 (%)

E_p : 劣化パラメータ = $T \times (77.6 + \ln(t))$

T : 中性子遮蔽材温度 (K)

t : 中性子遮蔽材加熱時間 (h)

※1 : NUPEC 報告書⁽¹⁾ の評価式を 95%信頼性確度で再評価している。

Hitz-B69 型の燃料集合体の収納制限において、中性子遮蔽材温度が最高となる配置(4)の条件における設計貯蔵期間中の発熱量を ORIGEN2 コードを用いて計算し、除熱機能評価における解析手法を用いて求めた貯蔵期間中の中性子遮蔽材の最高温度を別紙 2-1 表に示す。

別紙 2-1 表に基づき、貯蔵期間中の温度低下を時間区分して階段状に温度低下するものとして考慮し、上記の劣化パラメータの式を用いて中性子遮蔽材の質量減損率を計算する。具体的には、貯蔵期間 0~5 年は 100 分割、5~20 年は 50 分割、20~40 年は 10 分割、40~60 年は 5 分割とし、各分割区間の開始時点の温度を別紙 2-1 表の最高温度を線形補間して設定することで、貯蔵期間中の最高温度を上回る温度履歴を与えている。例として、側部中性子遮蔽材（中央部）の質量減損率の計算に用いる温度履歴条件を別紙 2-8 図に示す。設定した温度履歴に基づく劣化パラメータは、分割区間毎に温度と加熱時間から劣化パラメータを求め、貯蔵期間 0 年における温度（初期温度）において等しい劣化パラメータとなる加熱時間（等価加熱時間）を算出し、全ての分割区間で求めた等価加熱時間の総和を累積等価加熱時間とし、初期温度と累積等価加熱時間を劣化パラメータを求める式の T 及び t に代入して求められる。質量減損率の計算結果及び設計に用いる質量減損率を別紙 2-2 表に示す。

なお、中性子遮蔽材から放出される成分は水が支配的であり、水よりも水素含有率が高いガス成分はわずかである⁽²⁾。したがって、遮蔽解析においては、中性子の遮蔽性能を安全側に設定するため、中性子遮蔽材の質量減損の成分を全て水と仮定する。

4. 参考文献

- (1) (財)原子力発電技術機構、「平成14年度 リサイクル燃料資源貯蔵技術調査等（金属キャスク貯蔵技術確証試験）報告書」、(2003)
- (2) 原燃輸送株式会社、「使用済燃料等の輸送容器に用いられる中性子しゃへい材（NS-4-FR）の連続加熱評価試験」、(1997)

別紙 2-1 表 設計貯蔵期間中の中性子遮蔽材の最高温度

貯蔵期間 (年)	側部中性子遮蔽材※1			蓋部中性子 遮蔽材	底部中性子 遮蔽材
	上部	中央部	下部		
0	117	131	126	117	132
5	112	125	121	113	126
20	101	111	108	101	112
40	91	98	96	91	99
60	85	90	89	85	91

※1：伝熱フィンが存在する領域を中央部、蓋部側の伝熱フィンが存在しない領域を上部、底部側の伝熱フィンが存在しない領域を下部とする。


注：設計貯蔵期間中の中性子遮蔽材の最高温度を解析で求めたものである。詳細は補足説明資料 16-4 除熱機能に関する説明資料（GK04-SC-B01）別紙 6 に記載。

別紙 2-2 表 設計貯蔵期間経過後の中性子遮蔽材の質量減損率

	側部中性子遮蔽材※1			蓋部中性子 遮蔽材	底部中性子 遮蔽材
	上部	中央部	下部		
質量減損率 計算結果	0.91%	1.57%	1.36%	0.94%	1.62%
初期温度	117°C	131°C	126°C	117°C	132°C
累積等価 加熱時間					
劣化パラ メータ					
遮蔽解析に 適用する 質量減損率	1.0%	1.6%	1.6%	1.0%	1.7%

※1：伝熱フィンが存在する領域を中央部、蓋部側の伝熱フィンが存在しない領域を上部、底部側の伝熱フィンが存在しない領域を下部とする。

注：計算では累積等価加熱時間及び劣化パラメータの値は表示桁以下も丸めず用いているため、本表記載値に基づき質量減損率を計算すると最終桁が異なる場合がある。



別紙 2-8 図 側部中性子遮蔽材（中央部）の温度履歴条件

中性子実効増倍率の設定について

中性子源強度は、体系の増倍効果を考慮して次式により、乾燥状態において使用済燃料集合体を収納した場合の Hitz-B69 型の実効増倍率を求め、中性子源強度に考慮した。

$$N_S = N_O / (1 - k_{eff})$$

ここで、

N_O : Hitz-B69 型 1 基当たりの一次中性子源強度

k_{eff} : 使用済燃料集合体を収納した場合の Hitz-B69 型の実効増倍率

実効増倍率の評価に用いた使用済燃料集合体の条件、評価結果及び線源強度設定に用いた実効増倍率を別紙 2-1 表に示す。線源強度が高くなる収納条件配置(4)において収納される高燃焼度 8×8 燃料と新型 8×8 ジルコニウムライナ燃料それぞれについて、全 69 体収納した場合の実効増倍率を評価し、それらを上回る遮蔽解析用実効増倍率を設定した。

なお、実効増倍率は ORIGEN2 コードにより、燃焼に伴う核分裂性物質の減少及び中性子の吸収に対して寄与が大きな核分裂生成物の生成量を求め、これらを考慮した核種組成を用いて、臨界解析で用いる KENO-V.a コードにより求めた。なお、考慮している核種⁽¹⁾は以下のとおりである。

アクチニド : ^{235}U 、 ^{236}U 、 ^{238}U 、 ^{239}Pu 、 ^{240}Pu 、 ^{241}Pu 、 ^{242}Pu

核分裂生成物 : ^{99}Tc 、 ^{103}Rh 、 ^{131}Xe 、 ^{133}Cs 、 ^{143}Nd 、 ^{145}Nd 、 ^{147}Pm 、 ^{147}Sm 、 ^{149}Sm 、 ^{151}Sm 、 ^{152}Sm 、 ^{153}Eu 、 ^{155}Gd

別紙 2-1 表 実効増倍率評価条件及び評価結果

項目	高燃焼度 8×8 燃料収納時	新型 8×8 ジルコニウムライナ燃料
ウラン重量 (kg/体)	[]	[]
初期濃縮度 (wt%)	3.66	[]
燃焼度 (MWd/t)	44,000	33,000
比出力 (MW/t)	[]	[]
冷却期間 (年)	20	30
実効増倍率 (注)	[]	[]
遮蔽解析用実効増倍率		0.3

(注) 実効増倍率評価結果に統計誤差の 3 倍を加えた値。

(参考文献)

- (1) (一社) 日本原子力学会、「使用済燃料・混合酸化物新燃料・高レベル放射性廃棄物輸送容器の安全設計及び検査基準：2013 (AESJ-SC-F006 : 2013)」、(2014)

中性子源スペクトルを ^{239}Pu の核分裂スペクトルで代表させる設定の妥当性

中性子源スペクトルを ^{239}Pu の核分裂スペクトルで代表させる設定の妥当性について下記に示す。

使用済燃料からの主要な中性子源としては、以下の 3 つが挙げられる。

1. 一次中性子源である Cm の自発核分裂による中性子
2. 一次中性子源である (α, n) 反応による中性子
3. 二次中性子源である核分裂反応により増倍される中性子

このうち、一次中性子源においては、別紙 4-1 図に示すとおり使用済燃料の場合、冷却期間が数十年までの間は自発核分裂による中性子が支配的である。また、Hitz-B69 型に収納する使用済燃料集合体の中性子源強度は、別紙 4-1 表に示すとおり自発核分裂による中性子が支配的である。

別紙 4-1 表 中性子源強度（配置(4)）

（Hitz-B69 型 1 基当たり）

		燃料有効部		
		中央部	外周部	合 計
一次中性子源強度 N_0 (n/s)	(α, n) 反応	1.310×10^8	5.994×10^7	1.909×10^8
	自発核分裂	7.949×10^9	1.962×10^9	9.910×10^9
	合 計	8.080×10^9	2.021×10^9	1.010×10^{10}

上記より、中性子源スペクトルの候補（主要な核分裂核種）は以下の 3 つとなる。

- ① Cm の自発核分裂反応
- ② ^{239}Pu の核分裂反応
- ③ ^{235}U の核分裂反応

ここで、 ^{239}Pu の核分裂、及び Cm の自発核分裂による中性子源スペクトルの比較を別紙 4-2 図に、 ^{239}Pu 及び ^{235}U の核分裂による中性子源スペクトルの比較を別紙 4-3 図に示す。

別紙 4-2 図に示すとおり、 ^{242}Cm 、 ^{244}Cm の自発核分裂による中性子源スペクトルに対して、 ^{239}Pu の核分裂による中性子源スペクトルの方がより高エネルギー成分が多い。

また、別紙 4-3 図に示すとおり、 ^{235}U の核分裂による中性子源スペクトルに対しても

^{239}Pu の核分裂による中性子源スペクトルの高エネルギー成分が多い。

したがって、中性子源スペクトルを ^{239}Pu の核分裂スペクトルで代表させる設定は保守側の設定であり妥当である。

(参考文献)

- (1) L. B. Shappert, et al., "The Radioactive Materials Packaging Handbook", ORNL/M-5003, Oak Ridge National Laboratory, 9-9, (1998)
- (2) H. S. Bailey, R. N. Evatt, G. L. Gyorey, et al., "Neutron Shielding Problems in the Shielding of High Burnup Thermal Reactor Fuel", Nuclear Technology, ANS, 17, 222, (1973)
- (3) E. D. Arnold, R. G. Jaeger, et al., "Engineering Compendium on Radiation Shielding", Volume I Shielding Fundamentals and Methods, Springer-Verlag, Germany, 69, (1968)




Fig. 9.2. Neutrons emitted by 1 metric ton of initial heavy metal (MTIHM): PWR/33,000 MWd/MTU.
Source: ref. 24.





Fig. 9.3. Neutrons emitted by 1 metric ton of initial heavy metal (MTIHM): BWR/27,500 MWd/MTU.
Source: ref. 24.

別紙 4-1 図 使用済燃料の自発核分裂及び (α, n) 反応に伴う
中性子源強度と冷却期間との関係 (1)



Neutron emission spectra for several sources.

別紙 4-2 図 ^{239}Pu の核分裂、及び ^{242}Cm 、 ^{244}Cm の自発核分裂中性子源スペクトルの比較 (2)




Fig. 2.3.-2. Typical measured fission neutron spectra of $^{235}\text{U} + n_{th}$ and $^{239}\text{Pu} + n_{th}$.

別紙 4-3 図 ^{235}U 及び ^{239}Pu の核分裂中性子源スペクトルの比較 (3)

遮蔽解析に使用する解析コードについて

Hitz-B69 型の遮蔽設計に用いられる解析コードについて、その機能、計算方法、使用実績及び検証結果について説明する。

1. ORIGEN2 コード

(1) 概要

ORIGEN2 コード⁽¹⁾は、米国のオークリッジ国立研究所（ORNL）で開発された燃焼計算コードである。ORIGEN2 コードは公開コードであり、輸送容器の崩壊熱計算等に広く用いられている。

(2) 機能

ORIGEN2 コードは、燃焼計算に際して以下の機能を有している。

- a. 燃料の炉内での燃焼計算、炉取出後の減衰計算により、冷却期間に対応した崩壊熱、放射線源の強度、各核種の放射能量等が求められる。
- b. 原子炉の炉型と燃料の組合せに対し、中性子エネルギースペクトルの違いにより重みをつけた断面積ライブラリデータが内蔵されており、任意に選択できる。
- c. 計算結果は、放射化生成物、アクチニド、核分裂生成物に分類して出力される。
- d. 燃焼計算に必要な放射性核種のデータ（崩壊熱、ガンマ線のエネルギー分布、自発核分裂と（ α 、n）反応により発生する中性子源強度等）は、ライブラリデータとしてコードに内蔵されている。


(3) 解析フロー

ORIGEN2 コードの計算フローを別紙 5-1 図に示す。

(4) 使用実績及び検証

ORIGEN2 コードは、輸送キャスク、原子燃料施設の崩壊熱計算に広く使用されている。また、ORNL では ORIGEN2 コードの崩壊熱計算結果を ANS 標準崩壊熱の値と比較し、ORIGEN2 コードの妥当性を検証している⁽²⁾。

ORIGEN2 コードの検証例を別紙 5-2 図に示す。



別紙 5-1 図 ORIGEN2 コードの計算フロー図




Fig. 3. Differences between ORIGEN2 and ANS Standard 5.1 decay heat values for 10^{13} -s irradiation of ^{235}U .

(注) ORIGEN2 の崩壊熱は、ANS 標準崩壊熱と比較して、15 年以上 (Hitz-B69 型に収納される燃料の冷却期間以上) の冷却年数に対して高めの値を示している。この理由は、ANS 標準崩壊熱は ^{99}Tc を考慮していないためである。したがって、ORIGEN2 の解析結果より ^{99}Tc を除いた崩壊熱を比較するとよい一致を示している。

別紙 5-2 図 ORIGEN2 コードの検証例 (2)

2. DOT3.5 コード

(1) 概要

二次元輸送計算コード DOT3.5 コード⁽³⁾（以下「DOT3.5 コード」という。）は、米国オークリッジ国立研究所（ORNL）で開発された二次元輸送計算コードである。

(2) 機能

DOT3.5 コードは、遮蔽解析に際して以下の機能を有している。

- a. ガンマ線や中性子に対するボルツマン輸送方程式を Sn 法により解く解析コードであり、放射線の挙動を追跡するのに重要な非等方性が表現できる。
- b. DOT3.5 コードは、二次元の体系を扱うことができる。

(3) 解析フロー

DOT3.5 コードの解析フローを別紙 5-3 図に示す。

(4) 使用実績及び検証

DOT3.5 コードは、原子力施設の遮蔽計算に広く用いられており、輸送キャスクの遮蔽解析の豊富な実績がある。使用済燃料輸送容器の解析事例と測定値⁽⁴⁾⁽⁵⁾を別紙 5-4 図及び別紙 5-5 図に示す。測定値はすべて解析値よりも低い値を示しており、解析コードが信頼できることを示している。


(5-1) 断面積ライブラリ DLC-23/CASK

DLC-23/CASK⁽⁶⁾は、輸送容器等の許認可申請において多くの使用実績があり、別紙 5-4 図及び別紙 5-5 図で引用している解析事例においても、断面積ライブラリとして DLC-23/CASK ライブラリを用いている。



(5-2) 断面積ライブラリ MATXSLIB-J33

MATXSLIB-J33⁽⁷⁾は、DOT3.5 コード等の輸送計算コード用に、JENDL-3.3 に基づく断面積ライブラリとして日本原子力研究所にて整備されたものであり、中性子 175 群、ガンマ線 42 群 のエネルギー群構造を有している。MATXSLIB-J33 は、多群ライブラリ処理コード TRANSX-2.15⁽⁸⁾を用いて断面積処理を行った後、輸送計算コードで使用される。なお、TRANSX-2.15 については、公開されている修正パッチ⁽⁹⁾を適用したものを使っている。

JENDL-3.3 の信頼性は遮蔽性能に関するベンチマーク解析で確認されている⁽¹⁰⁾。




別紙 5-3 図 DOT3.5 コードの解析フロー図



EXCELLOX 型輸送物の容器表面でのガンマ線量当量率

(第 13 基準研究部会「使用済燃料の安全輸送に関する調査研究報告書」昭和 54 年 3 月、日本
造船研究協会⁽⁷⁾の PALLAS コード検証例に DOT コード解析結果を追記したものである。)

別紙 5-4 図 DOT3.5 コードによるガンマ線の線量当量率の検証例 (4)



(注) 中性子を DOT3.5 コード、二次ガンマ線を ANISN (一次元輸送コードで計算法上の差はない)、燃料有効部のガンマ線を QAD (点減衰核積分法によるもので、原子力施設の遮蔽計算に広く用いられており、建屋の遮蔽解析の豊富な実績がある。) の各コードで解析した結果である。

別紙 5-5 図 DOT3.5 コードによる中性子の線量当量率の検証例 (5)

3. 参考文献

- (1) M. Ishikawa, T. JIN, J. Kataoka, H. Matsumoto, Y. Ohkawachi, S. Ohki, A. Onoue, A. Sasahara, K. Yanagisawa, "ZZ-ORIGEN2.2-UPJ, A complete package of ORIGEN2 libraries based on JENDL-3.2 and JENDL-3.3", Computer Programs NEA-1642, OECD/NEA Databank, (2006)
- (2) A. G. Croff, "ORIGEN2 : A Versatile Computer Code for Calculating the Nuclide Compositions and Characteristics of Nuclear Materials", Nuclear Technology, Vol.62, p335, (1983)
- (3) Oak Ridge National Laboratory, "DOT3.5-Two-Dimensional Discrete Ordinates Radiation Transport Code", CCC-276, (1976)
- (4) 日立造船株式会社, 「使用済燃料乾式貯蔵設備の安全解析で使用する解析コードについて」, HZTR-02, (1997)
- (5) (社) 日本原子力学会, 「中性子遮蔽設計ハンドブック」, (1993)
- (6) ORNL-RSIC, "CASK-40 Group Coupled Neutrons and Gamma-ray Cross-section Data", DLC-23, (1973).
- (7) K. Kosako, et al., "The Libraries FSXLIB and MATXSLIB Based on JENDL-3.3", JAERI-Data/Code 2003-011, (2003)
- (8) R. E. MacFarlane, "TRANSX 2: A Code for Interfacing MATXS Cross-Section Libraries to Nuclear Transport Codes" , LA-12312-MS, (1992)
- (9) International Atomic Energy Agency Nuclear Data Services, "TRANSX patches", <https://www-nds.iaea.org/fendl20/transx-patches.htm>
- (10) 大西世紀、他、「 ^{252}Cf 核分裂中性子源を用いた遮へい透過実験及び二次元離散座標計算コードによる輸送容器評価用断面積セット SFCX-J33 の適用性に関する研究」、海上技術安全研究所報告 第7巻 第3号 研究報告、(2007)

遮蔽解析に用いる断面積ライブラリについて

Hitz-B69 型の遮蔽設計では、二次元輸送計算コード DOT3.5 を用いて実施しており、断面積ライブラリとして DLC-23/CASK ライブラリを用いている。

DLC-23/CASK ライブラリは、輸送容器等の許認可申請において多くの使用実績があり、別紙 5 で引用している解析事例において断面積ライブラリとして DLC-23/CASK ライブラリを用いていることから、妥当性は確認されている。一方で、DLC-23/CASK ライブラリを用いた場合、鉄の単層透過時に中性子線量当量率を過小評価することが報告されていることから、共鳴領域の自己遮蔽因子が用意されている断面積ライブラリとして、JENDL-3.3 に基づく MATXSLIB-J33 ライブラリを使用して遮蔽解析を実施し、ライブラリの違いによる影響確認をおこなった。

1. 遮蔽解析条件

DLC-23/CASK ライブラリを使用した場合の評価（以下「評価 A」という。）条件と MATXSLIB-J33 ライブラリを使用した場合の評価（以下「評価 B」という。）条件の比較を別紙 6-1 表に示す。ライブラリ以外の計算条件は同一とした。

2. 遮蔽解析結果

両ライブラリをそれぞれ用いた場合の線量当量率評価結果を別紙 6-2 表に、評価方向毎の最大線量当量率を与える位置を別紙 6-1 図に示す。評価 Bにおいて、評価 A の値（表 3-4 記載値）を上回る箇所が存在するものの、特定兼用キャスク表面及び表面から 1m 離れた位置における線量当量率は、それぞれ 2mSv/h (2,000 μ Sv/h) 以下及び 100 μ Sv/h 以下である。

3. 考察

Hitz-B69 型の構造における中性子遮蔽材の配置条件を考慮すると、蓋部又は底部中性子遮蔽材と側部中性子遮蔽材間の空隙が存在する頭部径方向及び底部径方向において、DLC-23/CASK ライブラリを用いる場合の鉄の単層透過による中性子の線量当量率の過小評価により、特定兼用キャスク表面及び表面から 1m の位置における線量当量率を過小評価することが懸念される。

別紙 6-2 表より、当該評価方向における評価 A 及び評価 B の差異を確認すると、頭部径方向では、トラニオン部以外では合計の線量当量率は最大となる位置が異なり評価 A の方が大きく、トラニオン部では評価 B の方が大きいが最大線量当量率は示さず、特定兼用キャスク表面及び表面から 1m の位置における線量当量率を過小評価する懸念はない。

い。底部径方向では、評価 Aにおいて最大となる底部径方向（トラニオン部）（評価点⑦b）よりも、評価 Bにおいて最大となる底部径方向（評価点⑦a）の方が高くなっており、また、評価 A 及び評価 B いずれにおいても特定兼用キャスク表面における最大の線量当量率を示すため、特定兼用キャスク表面における線量当量率を過小評価しないよう、評価 B を含めて遮蔽機能の評価基準を満足することを確認する必要がある。なお、頭部軸方向及び底部軸方向においても、評価 A と比較して評価 B の方が高い値を示すが、特定兼用キャスク表面及び表面から 1m の位置における最大線量当量率を示す評価方向とはならず、遮蔽機能評価に対する影響はない。

したがって、底部径方向（トラニオン部含む）においては、DLC-23/CASK ライブライリによる線量当量率の過小評価が顕著に認められ、評価 A では特定兼用キャスクの表面における線量当量率を過小評価すると考えられるため、特定兼用キャスクの遮蔽機能評価において、評価 B の値も含めて評価する。

別紙 6-1 表 ライブライの評価条件比較

断面積ライブラリ		DLC-23/CASK	MATXSLIB-J33
エネルギー 群構造	中性子	22 群	175 群
	ガンマ線	18 群	42 群
中性子スペクトル		^{239}Pu の核分裂スペクトルを DLC-23/CASK の 22 群構造に振り分けたものを使用。	^{239}Pu の核分裂スペクトルを VITAMIN-J 形式の 175 群構造に振り分けたものを使用。
ガンマ線線源強度		ORIGEN2 のエネルギースペクトルを DLC-23/CASK の 18 群構造に振り分けたものを使用。	ORIGEN2 のエネルギースペクトルを VITAMIN-J 形式の 42 群構造に振り分けたものを使用。
1cm 線量当量率への換算 係数		AESJ-SC-F006:2013 ^{*1} に記載する値を使用。	ICRP Pub.74 の換算係数を中性子 175 群構造、ガンマ線 42 群構造に振り分けて使用。

※1:「使用済燃料・混合酸化物新燃料・高レベル放射性廃棄物輸送容器の安全設計及び検査基準:2013」

別紙 6-2 表 線量当量率評価結果の比較


(単位 : $\mu\text{Sv}/\text{h}$)

評価点		頭部				側部		底部						
		軸方向		径方向 (トラニオン部)				軸方向		径方向 (トラニオン部)				
		①		③a ^{※3}		③b		⑤		⑨ ^{※3}		⑦a		
ライブラリ ^{※2}		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	
表面	ガンマ線	燃料有効部	< 0.1 ^{※1}	< 0.1 ^{※1}	15.5	9.3 (< 0.1 ^{※1})	1.8	1.2	137.6	103.1	1.1	0.8 (< 0.1 ^{※1})	0.1	0.1
		構造材放射化	0.8	0.7	164.6	131.2 (< 0.1 ^{※1})	23.0	17.2	< 0.1 ^{※1}	< 0.1 ^{※1}	89.4	62.7 (4.6)	0.4	0.3
		二次ガンマ	0.6	0.7	5.0	6.9 (0.6)	3.2	5.0	29.8	38.8	4.2	6.2 (2.5)	1.9	3.9
	中性子		162.9	219.4	3.4	3.3 (172.1)	165.6	267.6	41.4	45.6	41.9	63.8 (262.7)	285.9	636.5
	合計		164.4	220.9	188.5	150.7 (172.9)	193.6	291.0	208.9	187.6	136.6	133.5 (269.9)	288.3	640.8
評価点		② ^{※3}		④a		④b		⑥		⑩		⑧a ^{※3}		
ライブラリ ^{※2}		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	
表面から 1m	ガンマ線	燃料有効部	< 0.1 ^{※1}	< 0.1 ^{※1} (< 0.1)	21.3	16.4	20.1	15.5	56.8	45.5	0.4	0.3	28.1	22.2 (< 0.1 ^{※1})
		構造材放射化	5.1	3.5 (4.1)	23.8	20.3	11.7	10.5	0.2	0.2	30.5	23.2	2.0	1.8 (4.2)
		二次ガンマ	0.1	0.2 (0.2)	4.3	5.8	4.1	5.6	11.1	14.8	1.1	1.6	5.1	6.8 (0.7)
	中性子		24.6	36.1 (36.1)	6.7	7.9	9.4	13.9	14.6	16.8	17.1	35.0	6.5	7.8 (34.8)
	合計		29.9	39.9 (40.5)	56.1	50.4	45.3	45.5	82.7	77.3	49.1	60.1	41.7	38.6 (39.8)

※1 : “< 0.1”的値は、“0.1”として合計値に含めた。

※2 : ライブラリ A を DLC-23/CASK ライブラリ、ライブラリ B を MATXSLIB-J33 ライブラリとする。

※3 : A と B で最大値を与える位置が顕著に異なるため、括弧内に B での最大値を与える評価位置（別紙 6-1 図参照）における値を示す。



別紙 6-1 図 線量当量率評価点

○' : MATXSLIB-J33 ライブラリを用いた評価において評価領域で最大の線量当量率となる位置で、DLC-23/CASK ライブラリを用いた場合と顕著に異なるもの。

(参考) 表面線量当量率評価結果について

Hitz-B69 型の遮蔽機能の評価結果として示す表面線量当量率（表 3-3）は、類似設計である Hitz-B52 型（令和 2 年 12 月 18 日に使用済燃料貯蔵施設に係る特定容器等の設計の型式証明（M-DPC20002）を受領）と比較して大きく低減している。

別紙 7-1 表 線量当量率評価結果の比較

項目	線量当量率評価結果	
	Hitz-B69 型	Hitz-B52 型
表面線量当量率	0.30mSv/h	0.87mSv/h
表面から 1m 離れた位置における線量当量率	83μSv/h	78μSv/h


注) DLC-23/CASK ライブライアリを用いた場合の結果である。

Hitz-B69 型の表面線量当量率が最大となる位置は、図 3-6において⑦b に示す位置（下部径方向（トラニオン部））であり、表 3-4 より、合計の線量当量率 0.30mSv/h に対して中性子の線量当量率が約 0.28mSv/h と支配的である。一方で、Hitz-B52 型の表面線量当量率が最大となる位置は、図 3-6において⑦a の位置（下部径方向）に相当する位置であり、合計の線量当量率 0.87mSv/h に対して中性子の線量当量率が約 0.85mSv/h と支配的であった。なお、Hitz-B69 型の⑦a の位置においても中性子が支配的という傾向は同様である。

別紙 7-1 図に、Hitz-B69 型と Hitz-B52 型の比較のため、表面線量当量率最大となる位置における中性子の線量当量率分布を示す。合わせて、Hitz-B69 型と Hitz-B52 型の遮蔽解析モデルにおいて、燃料有効部領域（中性子源）と評価位置⑦a（に相当する位置）までの距離を示している。

別紙 7-1 図に示すように、Hitz-B69 型と Hitz-B52 型では、Hitz-B69 型の方が中性子源強度は小さいが遮蔽厚さは薄く、結果としては線量当量率及びその分布形状は評価位置⑦a 付近を除き概ね同程度となっている。このことは、線束接続で評価しているトラニオン部についても同様である。一方で、評価位置⑦a 付近においては、Hitz-B69 型では外筒下部の端板を Hitz-B52 型よりも底部側に配置し、側部中性子遮蔽材がより底部側まで覆う構造としたため、中性子源から評価位置までの距離が遠くなり、また、側部中性子遮蔽材と底部中性子遮蔽材との空隙が狭まることで、中性子線量当量率が低減している。

したがって、Hitz-B69 型の最大線量当量率は、Hitz-B52 型との比較において妥当な結果であり、適切に評価されている。



■ : 燃料有効部領域（中性子源） → : 表面線量当量率最大となる位置
(線量当量率の単位 : $\mu\text{Sv}/\text{h}$)

別紙 7-1 図 Hitz-B69 型（上）と Hitz-B52 型（下）の表面線量率最大となる位置
における中性子線量当量率分布



(参考) 上部格子枠のモデル化について

Hitz-B69 型は、類似設計である Hitz-B52 型（令和 2 年 12 月 18 日に使用済燃料貯蔵施設に係る特定容器等の設計の型式証明（M-DPC20002）を受領）と比較すると、遮蔽機能評価に影響する構成部材としては、バスケットの上部格子枠が追加された点が異なっている。ここでは、Hitz-B69 型で追加された上部格子枠のモデル化について記載する。

Hitz-B69 型の遮蔽解析モデルの概要は別紙 2-1 図に示した通りであり、実形状を R-Z 二次元モデルにするため、胴内は燃料集合体の構成部材とバスケットの構成部材を均質化している。この時、キャスク径方向には、線源を含む燃料領域と線源を含まないバスケット外周部領域に区分し（別紙 2-3 図参照）、キャスク軸方向には、軸方向に垂直な断面で燃料集合体及びバスケットの構造が変わる位置で区分し、それぞれの領域で均質化材質（核種又は元素毎の原子個数密度）を設定している。このように設定することで、キャスク胴内に分布する線源及び遮蔽物となる物質の位置関係を考慮している。

上部格子枠部を含む遮蔽解析モデル（頭部）は別紙 2-2 図に示しているが、厳密には別紙 8-1 図に示すように、燃料領域は燃料集合体の構造が変わることで区分した領域を、さらにバスケットの構造が変わることで細分している。各領域の原子個数密度は、当該領域に含まれる燃料集合体の構成部材の質量に基づく燃料集合体由来の原子個数密度と、同領域に含まれるバスケットの構成部材の質量に基づくバスケット由来の原子個数密度の和になる。上部格子枠のモデル化においては、上部格子枠を燃料領域（燃料上部構造材領域の部分）に均質化する部分とバスケット外周部（上部格子枠部）に均質化する部分に分け、それぞれに含む上部格子枠の部材質量に基づき、原子個数密度を設定している。

上部格子枠の燃料領域とバスケット外周部（上部格子枠部）の分け方について、Hitz-B69 型の遮蔽解析モデルでは、燃料領域として均質化する領域の境界（燃料領域境界）は燃料有効部の断面（コンパートメントを含む断面）における [] 設定しており、上部格子枠の []。設定した燃料領域境界に基づく場合、上部格子枠の燃料領域に均質化する部分とバスケット外周部（上部格子枠部）に均質化する部分は別紙 8-2 図に示すように分けられ、このように分けて均質化することが基本的な考え方である。しかし、Hitz-B69 型の遮蔽機能評価に適用しているモデルでは、別紙 8-3 図にイメージを示すように、各領域に均質化する上部格子枠の部材質量が設定した燃料領域境界に基づく場合より小さくなるように、後述する [] 均質化する部材の量を設定している。

Hitz-B69 型の遮蔽機能評価に適用しているモデルに含まれる上部格子枠の部材質量及び設定した燃料領域境界に基づく場合の部材質量を表 8-1 に示す。各領域及び体系全体（合

計)において、遮蔽機能評価に適用している質量は設定した燃料領域境界に基づく場合よりも小さく、基本的な考え方に対して保守的である。


別紙 8-4 図に示す上部格子枠の形状から部材の量を求め、燃料領域に均質化する部材の量は [] とし、バスケット外周部領域では上部格子枠の全質量から [] を差し引いている。燃料領域に均質化する部材の量を [] とすることで、別紙 8-3 図のように [] する。

ここで参考として、別紙 8-2 図に示した設定した燃料領域境界に基づく場合のモデルと遮蔽機能評価に適用しているモデルの解析結果の比較を行った。比較する線源は、上部格子枠の存在する領域と線源が分布する領域が重なるため、上部格子枠のモデル化の差異による影響が顕著となる構造材放射化ガンマ線とし、評価位置は評価基準値に対する余裕が小さい表面から 1m の位置とした。

各モデルによる線量当量率分布を別紙 8-5 図に示す。遮蔽機能評価に適用しているモデルの方が、上部格子枠部の近傍において線量当量率のピークとなる頭部径方向で [] 高い線量当量率となるが、上部格子枠から離れた側部中央付近では影響は微小である。

なお、表 3-4 より、全体で最も評価基準に対する余裕が小さい評価点は側部の表面から 1m の評価点（評価点⑥）だが、当該評価点はキャスクの側部中央（図 3-6 参照）であり、上部格子枠のモデル化の違いによる影響は微小である。

以上より、Hitz-B69 型の遮蔽機能評価に適用している遮蔽解析モデルにおける上部格子枠のモデル化の考え方は妥当である。



別紙 8-1 図 Hitz-B69 型遮蔽解析モデル（頭部）の領域細分





別紙 8-2 図 設定した燃料領域境界に基づく場合の上部格子枠の分け方




別紙 8-3 図 遮蔽機能評価に適用している上部格子枠均質化部分のイメージ

別紙 8-1 表 上部格子枠の遮蔽解析モデルに均質化する部材質量

	燃料領域	バスケット外周部 (上部格子枠部)	合計
設定した燃料領域境界 に基づく場合 (別紙 8-2 図)			
Hitz-B69 型の 遮蔽機能評価に適用 (別紙 8-3 図)			


※：遮蔽解析における構成部材密度に基づく上部格子枠の全質量。





別紙 8-4 図

上部格子枠の部材の形状及び燃料領域への考慮



別紙 8-5 図 設定した燃料領域境界に基づく場合の構造材放射化ガンマ線による
表面から 1m の位置における線量当量率分布

(参考) バスケット格子構造を均質化することによる
軸方向の遮蔽機能評価への影響について

バスケットは軸方向に開口した格子構造であるため、解析モデルにおいて均質化を行うと軸方向に対する遮蔽への寄与が実際よりも大きくなり、軸方向の線量当量率を過小評価する可能性がある。ここでは、Hitz-B69型の遮蔽機能評価に適用している解析モデルにおけるバスケットの均質化による軸方向の遮蔽機能評価への影響について記載する。

1. 影響確認方法

格子構造の均質化による影響を確認するため、格子構造を均質化せずにモデル化可能な三次元輸送計算コード（MCNP5）を用い、格子構造を均質化しない場合と均質化した場合の線量当量率を解析し比較した。


1.1 着目点及び解析モデル

別紙9-1図に示すように、Hitz-B69型のバスケットの格子構造の開口部は、底部側の開口部は蓋部側の開口部と比較して小さく、均質化しない場合（実形状）において遮蔽に寄与しやすい幾何学的条件となっているため、底部側の均質化による非保守側の影響は蓋部側よりも小さいと考えられる。したがって、ここでは蓋部側に着目した。

表3-4より、蓋部側（頭部）軸方向の線量当量率は中性子が支配的であり、また、ガンマ線については構造材放射化ガンマ線の寄与が比較的大きいため、解析対象とする線源を中性子及び燃料上部構造材の放射化ガンマ線とした。

格子構造を均質化しないモデル（以下「非均質化モデル」という。）を別紙9-2図に、格子構造を均質化したモデル（以下「均質化モデル」という。）を別紙9-3図に示す。均質化モデルでは、胴内の均質化領域はHitz-B69型の遮蔽機能評価に適用している解析モデルと同様の均質化を行った。非均質化モデルでは、バスケット格子は軸方向に全て均一な厚さの格子形状としたが、実形状において格子状に存在する部材の量に基づいて個数密度を設定することで、実形状における部材の量を解析モデルに考慮した。

軸方向の遮蔽に影響する両モデルの燃料及び格子部の計算上の部材質量の比較を別紙9-1表に示す。対応する領域に含む部材の量は概ね同等であるため、格子構造の均質化による影響が無ければ、概ね同程度の解析結果が得られると予想される。



蓋部側開口部

底部側開口部

注：開口部をハッチングで示す。

別紙 9-1 図 Hitz-B69 型のバスケット格子構造の開口部

別紙 9-1 表 非均質化モデルと均質化モデルの部材質量の比較


軸方向領域	非均質化モデルの 領域質量 (A) ※1		均質化モデルの 領域質量 (B) ※2		B/A
燃料有効部		g		g	1.06※3
上部プレナム部		g		g	1.04※3
グリッド部		g		g	1.00
ハンドル部		g		g	1.00

注：MCNP5 による解析において体系内に考慮される質量である。


※1：燃料集合体 69 体分の質量とバスケット格子の質量の和。

※2：Hitz-B69 型遮蔽解析モデルにおける均質化領域の設定と同等。


※3：均質化モデルの方が燃料有効部と上部プレナム部で質量が大きいのは、均質化対象にバスケット格子の [REDACTED] を含むためである。




別紙 9-2 図 (1/2) 格子構造を均質化しないモデル（非均質化モデル）：軸方向断面



別紙 9-2 図 (2/2) 格子構造を均質化しないモデル（非均質化モデル）：胴内上部



別紙 9-3 図 (1/2) 格子構造を均質化したモデル（均質化モデル）：軸方向断面



別紙 9-3 図 (2/2) 格子構造を均質化したモデル（均質化モデル）：胴内上部

1.2 解析条件

主な解析条件を別紙 9-2 表に示す。

線量当量率の評価点は、別紙 9-2 図及び別紙 9-3 図に示すように、代表点として非均質化モデルにおける中央の燃料集合体とそこから X 軸方向に並ぶ燃料集合体のそれぞれの中心軸上における二次蓋表面及び二次蓋表面から 1m の位置に設定した。

別紙 9-2 表 主な解析条件

項目	解析条件		備考
解析コード	MCNP5 1.60		
断面積ライブラリ	中性子 : FSXLIB-J33 ガンマ線 : MCPLIB84		
線源強度	遮蔽機能評価条件と同条件		
線源 スペクトル	中性子	^{239}Pu 核分裂スペクトル (DLC-23/CASK 22 群構造)	
	構造材放射化 ガンマ線	1.17MeV : 50% 1.33MeV : 50%	線スペクトル
解析モデル	キャスク全体を三次元でモデル化するが、蓋部側に着目するため側部及び底部側は簡易的に取扱い、中性子遮蔽材は全て質量減損を考慮した蓋部中性子遮蔽材と同じ材質とする。 胴内は、非均質化モデルでは格子構造を模擬して燃料集合体を個別に配置し、均質化モデルでは遮蔽機能評価用解析モデル (DOT3.5 二次元モデル) と同様の均質化を行う。		燃料集合体の軸方向位置やキャスク全長を短縮したモデル化は遮蔽機能評価用解析モデルと同様。
検出器	Track Length Estimator (体積検出器) 表面 : 直径 1cm の球形状 表面から 1m 位置 : 直径 10cm の球形状		
分散低減法	ウェイト・ウインドウ		
線量当量率換算係数	遮蔽機能評価条件と同条件		
統計指標	統計誤差 10%以下 (目標値)		マニュアル推奨値

2. 解析結果・考察

表面における解析結果の比較を別紙 9-3 表に、表面から 1m の位置における解析結果の比較を別紙 9-4 表に示す。

非均質化モデルと均質化モデルを比較すると、中性子と構造材放射化ガンマ線のどちらもモデルの違いにより絶対値としては大きな差は生じていないが、構造材放射化ガンマ線については、均質化モデルの方が非均質化モデルよりも低い値を示す傾向が確認できる。

中性子については格子構造の均質化の非保守的な影響は確認できないが、構造材放射化ガンマ線については、均質化モデルの方が非均質化モデルよりも約 20%程度低く、格子構造を均質化することにより軸方向の線量当量率を過小評価する可能性が示唆される。

中性子と構造材放射化ガンマ線で傾向が異なる理由は、中性子の方が線源位置が格子構造の深い位置にあるため間隙を通過する直接線成分が少ないとや、中性子の方がガンマ線よりも鋼材中の平均自由行程が大きいため格子構造との相互作用が生じにくい（格子開口部へのストリーミングの恐れが少ない）ことが考えられる。

以上より、蓋部側軸方向については中性子が支配的であることから、構造材放射化ガンマ線は過小評価する可能性があるものの合計の線量当量率に対する影響は小さく、遮蔽機能評価結果に対する影響はない。

なお、Hitz-B69 型の遮蔽機能評価用解析モデルは

(別紙 2-1 図参照) こと

で、蓋部側軸方向の中性子の線量当量率に対して保守的な解析モデルとなっている。

したがって、Hitz-B69 型の遮蔽機能評価においては、格子構造の均質化による軸方向への非保守側な影響を考慮しても遮蔽機能評価結果に対して影響はない。

別紙 9-3 表 表面における非均質化モデルと均質化モデルの解析結果の比較

評価点※	中性子			構造材放射化ガンマ線		
	[A] 非均質化 モデル ($\mu\text{Sv}/\text{h}$)	[B] 均質化 モデル ($\mu\text{Sv}/\text{h}$)	$\frac{B}{A} - 1$	[A] 非均質化 モデル ($\mu\text{Sv}/\text{h}$)	[B] 均質化 モデル ($\mu\text{Sv}/\text{h}$)	$\frac{B}{A} - 1$
1			+0.15			-0.21
2			+0.03			-0.10
3			-0.10			-0.19
4			+0.00			-0.14
5			-0.01			-0.24
平均			+0.01			-0.18

注：" () "内の値は統計誤差。

※：表面の評価点のうち、キャスク中心軸に近い方から順に評価点 1～5 とした。

別紙 9-4 表 表面から 1m の位置における非均質化モデルと均質化モデルの
解析結果の比較

評価点※	中性子			構造材放射化ガンマ線		
	[A] 非均質化 モデル ($\mu\text{Sv}/\text{h}$)	[B] 均質化 モデル ($\mu\text{Sv}/\text{h}$)	$\frac{B}{A} - 1$	[A] 非均質化 モデル ($\mu\text{Sv}/\text{h}$)	[B] 均質化 モデル ($\mu\text{Sv}/\text{h}$)	$\frac{B}{A} - 1$
1			-0.05			-0.13
2			-0.01			-0.17
3			-0.01			-0.11
4			+0.00			-0.20
5			+0.01			-0.26
平均			-0.02			-0.17

注：" () "内の値は統計誤差。

※：表面から 1m の評価点のうち、キャスク中心軸に近い方から順に評価点 1～5 とした。