

柏崎刈羽6号機 指摘事項に対する回答整理表(波及的影響)

No	指摘日	資料の該当箇所				コメント内容	回答日	回答	資料等への 反映箇所
		資料番号	資料分類	資料名称	該当頁				
1	2023/11/13	KK6添-2-054 改0	添付資料	VI-2-11-2-3 中央制御室天井照明の耐震性についての計算書	1	中央制御室に設置されている排煙ダクト、防煙垂れ壁、天井板等について、波及的影響を考慮していないが、その考え方を整理して説明すること。	今回回答	補足説明資料「下位クラス施設の波及的影響の検討について」の添付資料12として、排煙ダクト、防煙垂れ壁、天井板等について波及的影響の考慮が不要である考え方をまとめました。	KK6 補足-024-3 改1「下位クラス施設の波及的影響の検討について」添付資料12 中央制御室内に設置されている下位クラス施設の波及的影響について