

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所
令和 8 年度(第 1 四半期)
実施計画検査(保安検査)報告書

令和 8 年 8 月
原子力規制委員会

目 次

1. 実施概要	1
2. 検査結果	1
3. 検査内容	2
別添 1 確認資料.....	別添 1-1

1. 実施概要

- (1) 事業者名：東京電力ホールディングス株式会社
- (2) 事業所名：福島第一原子力発電所
- (3) 検査期間：令和 8 年 4 月 1 日～令和 8 年 6 月 30 日
- (4) 検査実施者：

福島第一原子力規制事務所

山元 義弘
松沢 薫
高松 宏志
宮本 英樹
椎名 健一郎
黒瀬 歩

検査補助者：

福島第一原子力規制事務所

門馬 裕宗
宮地 孝浩
鷺尾 直
小林 隆輔
松本 和重

福島第一原子力発電所事故対策室

松田 秀夫
田村 和也
元嶋 誠
杉山 久弥

重要度等評価者：なし

2. 検査結果

検査は、検査対象に対して適切な検査運用ガイド(以下単に「ガイド」という。)等を使用して実施した。検査対象は、年度検査計画を踏まえつつ、原子力検査官が事前に入手した現状の施設の運用や保安に関する事項、保安活動の状況、リスク情報等を踏まえて選定した。検査においては、事業者の実際の保安活動、社内基準、記録類の確認、関係者への聞き取り等により活動状況を確認した。ガイドは、原子力規制委員会ホームページに掲載されている。

第 1 四半期の結果は、以下のとおりである。

2.1 検査指摘事項等

検査指摘事項等なし

2.2 観察事項

観察事項なし

2.3 検査継続案件

検査でパフォーマンス劣化が確認された(その可能性があるものを含む。)が、更なる事実確認等のため検査を継続している案件は、以下のとおりである。

(1)

件名	コア倉庫付近通信ケーブル測量工事における放射線管理の不備
検査運用ガイド	BR0010 放射線被ばくの管理
検査開始時期	令和8年度第1四半期
事象の概要	令和8年6月4日に実施された福島第一原子力発電所構内のコア倉庫前の通信ケーブル測量関連作業において、作業環境モニタリング等の放射線管理のプロセスが適切に行われていない可能性がある状況を確認したため、継続して事実関係の確認を実施する。

3. 検査内容

(1) 廃炉プロジェクトマネジメント

検査ガイド BQ0010 品質マネジメントシステムの運用

検査項目 日常観察

検査対象

- 1) 廃炉プロジェクトマネジメント
- 2) 多核種除去設備(ALPS)処理水希釈放出に係る実施状況

(2) 放射線管理

検査ガイド BR0010 放射線被ばくの管理

検査項目 放射線被ばくの管理

検査対象

- 1) 高性能容器(HIC)スラリー移替え
- 2) 固体廃棄物貯蔵庫第11棟設置に伴うコンクリート供給計画及び放射線管理
- 3) 1号機原子炉建屋における追加的放出量評価方法の変更
- 4) 免震重要棟の区域管理等
- 5) 1号機 RCW 系の熱交換器(RCW-Hx)の線量低減に向けたRCW-Hx 出口ヘッダ配管内水抜き

6) プロセス主建屋 D ピット周辺環境改善

7) コア倉庫付近通信ケーブル測量工事における放射線管理について【検査継続案件あり】

(3) 火災対策

検査ガイド BE0020 火災防護

検査項目 四半期検査

検査対象

- 1) 火災リスク低減計画ロードマップ各項目の進捗・課題への取り組み
- 2) 増設化学分析棟消防設備の設置
- 3) 船舶への給油
- 4) G1 南エリア東側の油膜
- 5) 主変圧器及び所内変圧器(B) 除却工事(3 号機)

検査ガイド BE0020 火災防護

検査項目 年次検査

検査対象

- 1) 自衛消防隊訓練
- 2) 公設消防連携訓練

(4) 燃料取出し・燃料デブリ取出し

検査ガイド BM0110 作業管理

検査項目 作業管理

検査対象

- 1) 1 号機使用済燃料取出し準備
- 2) 2 号機使用済燃料取出し
- 3) 2 号機燃料デブリ試験的取出し
- 4) 3 号機原子炉格納容器内部調査等

(5) 放射性廃棄物管理

検査ガイド BR0070 放射性固体廃棄物等の管理

検査項目 放射性固体廃棄物等の管理

検査対象

- 1) 適正な廃棄物管理
- 2) エリア L 西側及び陳場沢近くの金属廃棄物の管理

検査項目 放射性廃棄物でない廃棄物

検査対象

- 1) 非管理区域又は汚染のおそれのない管理対象区域から発生する廃棄物の管理

(6) 施設管理

検査ガイド BM0110 作業管理

検査項目 作業管理

検査対象

- 1) サイトバンカの施設管理

(7) その他の保安活動

検査ガイド BM0110 作業管理

検査項目 作業管理

検査対象

- 1) 1号機大型カバー換気設備のうちダクトの仕様相違
- 2) 多核種除去設備(ALPS)処理水希釈放出
- 3) 定検用機材倉庫B棟(横置きタンク解体作業場)における火災発生
- 4) APD 借用 10 時間超過(休憩時間含む)
- 5) サブドレン移送設備移送ポンプA自動停止
- 6) 3号機原子炉格納容器ガス管理換気空調設備(B)系制御電源喪失警報発生
- 7) 増設雑固体廃棄物焼却設備の改造工事等
- 8) タンク解体における作業管理
- 9) モニタリングポスト No. 3 高警報発報
- 10) ALPS 処理水希釈放出停止

検査ガイド B00010 サーベイランス試験

検査項目 標準的な検査

検査対象

- 1) 5号機 ディーゼル発電機 5A 手動起動試験
- 2) 常用高台炉注水ポンプA手動起動試験

検査ガイド B02010 運転管理

検査項目 運転管理

検査対象

- 1) 3号機 SFP スキマサージタンク水位低下

検査ガイド BE0040 緊急時対応組織の維持

検査項目 緊急時対応組織の維持

検査対象

- 1) 事業者防災訓練

検査ガイド BQ0010 品質マネジメントシステムの運用

検査項目 半期検査

検査対象

- 1) 改善活動の実効性
- 2) 安全文化醸成活動

別添 1 確認資料

(1) 廃炉プロジェクトマネジメント

検査ガイド BQ0010 品質マネジメントシステムの運用

検査項目 日常観察

検査対象

1) 廃炉プロジェクトマネジメント

資料名

- ・ 廃炉プロジェクト経営ダッシュボード<3 月度月次><4 月度月次><5 月度月次>

2) 多核種除去設備 (ALPS) 処理水希釈放出に係る実施状況

資料名

- ・ ALPS 処理水 放出工程 2026 年 (2026/4/16, 5/28, 6/4)
- ・ ALPS 処理水希釈放出設備関連 CR リスト (2026/4/15, 5/27, 6/3)

(2) 放射線管理

検査ガイド BR0010 放射線被ばくの管理

検査項目 放射線被ばくの管理

検査対象

1) 高性能容器 (HIC) スラリー移替え

資料名

- ・ 移替え対象 HIC の線量データ (2026 年度分 5 基目) (2026/4/9 確認)、(2026 年度分 13 基目) (2026/6/8 確認)

2) 固体廃棄物貯蔵庫第 11 棟設置に伴うコンクリート供給計画及び放射線管理

資料名

- ・ 1F-固体廃棄物貯蔵庫第 11 棟設置工事に伴うコンクリート供給購買計画書 VI. 作業要領書 (2026/4/10 確認)
- ・ コンクリートポンプ車ブーム移動時汚染検査記録 (2026 年 4 月) (2026/5/13 確認)

3) 1 号機原子炉建屋における追加的放出量評価方法の変更

資料名

- ・ 放射性廃棄物管理基本マニュアル QJ-54 (改訂 22) (2026/6/1)
- ・ 気体の廃棄物の管理ガイド (2026/2/4)
- ・ 1 号機原子炉建屋における追加的放出量評価方法の変更と測定指針に則った試料採取及び放出有無判断について (2026/4/6)

4) 免震重要棟の区域管理等

資料名

- ・放射線管理記録(汚染のおそれのない管理対象区域の維持確認 免震重要棟/事務本館休憩所 1 階 4 月 2 日測定) (2026/4/22 確認)
- ・放射線管理記録(非管理区域境界の維持確認 免震重要棟 2 階非管理区域 3 月 30 日、4 月 6 日測定) (2026/4/22 確認)

5) 1 号機 RCW 系の熱交換器 (RCW-Hx) の線量低減に向けた RCW-Hx 出口ヘッダ配管内水抜き

資料名

- ・ 1F-1 RCW 系統線量低減対策業務委託(その 4)実機作業工程(2026/5/11 確認)
- ・ 作業点検「1F-1 RCW 系統線量低減対策業務委託(その 4)」(2026/5/11 確認)
- ・ 業務実施計画書「1F-1 RCW 系統線量低減対策業務委託(その 4)」(2026/5/11 確認)
- ・ 安全事前評価議事録(B ランク)「1F-1 RCW 系統線量低減対策業務委託(その 4):準備作業、装置メンテナンス」(2026/5/11 確認)
- ・ 安全事前評価議事録(B ランク)「1F-1 RCW 系統線量低減対策業務委託(その 4):瓦礫対策・水抜き」(2026/6/12 確認)

6) プロセス主建屋 D ピット周辺環境改善

資料名

- ・ 業務実施計画書「1F-1~4 号機 D ピット周辺環境改善業務委託(2026 年度)」(2026/4/3)
- ・ 放射線管理計画書「1F-1~4 号機 D ピット周辺環境改善業務委託(2026 年度)」(2026/4/22)

7) コア倉庫付近通信ケーブル測量工事における放射線管理について【検査継続案件あり】

資料名

- ・ コア倉庫付近通信ケーブル測量工事における放射線管理上の不備について(2026/6/8, 6/12)
- ・ 1F 構内光ケーブル増強工事測量設計委託「あるべき姿」(2026/6/8 確認, 6/12 確認)
- ・ 作業予定表・防護指示書「1F 構内光ケーブル増強工事測量設計委託」(2026/6/4)
- ・ 作業点検「1F 構内光ケーブル増強工事測量設計委託」(2026/5/25)
- ・ 作業件名届「1F 構内光ケーブル増強工事測量設計委託」(2026/5/11)
- ・ 作業件名届「1F 構内光ファイバ新設工事測量設計委託(2023)」(2026/6/5 確認)
- ・ 1F 構内光ケーブル増強工事測量設計委託 委託追加仕様書(2026/2/19)

- ・業務実施計画書「1F 構内光ケーブル増強工事測量設計委託」(2026/5/25)
- ・放射線サーベイ記録 【2026 年度】(放防)1F 構内外全域にわたる放射線管理業務【その他】(2026/6/10 確認)
- ・身体サーベイ時汚染発生状況報告 一式(2026/6/10 確認)
- ・G-zone 作業における汚染管理徹底のお願い 防災・放射線センター放射線・環境部(2026/6/8 確認)
- ・2026 年度 6 月安全・品質トピックス(2026/6/8 確認)
- ・福島第一原子力発電所 放射線管理仕様書(改訂 21)(2026/6/1)
- ・放射線管理基本マニュアル QJ-53(改訂 24)(2026/4/1)
- ・顔面汚染対応ガイド QJ・53・1F-放防-015(改訂 15)(2025/2/1)
- ・状態レポート CR10156950「コア倉庫付近通信ケーブル測量工事における放射線管理上の不備」

(3) 火災対策

検査ガイド BE0020 火災防護

検査項目 四半期検査

検査対象

1) 火災リスク低減計画ロードマップ各項目の進捗・課題への取り組み

資料名

- ・2026 年度火災リスク低減計画ロードマップ(2026/5/25 確認)
- ・【外部指摘事項】浪江消防署 口頭注意事項 5・6 号ヒータルームの適正化(2026/5/25 確認)

2) 増設化学分析棟消防設備の設置

資料名

- ・消防用設備等設置届出書(別記様式 1 号の 2 の 3)(2026/4/20)
- ・消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書(別記様式 1 号の 2 の 3(第 31 条の 3 関係))(2026/4/20)

3) 船舶への給油

資料名

- ・危険予知活動表 港湾内外海水資料採取及び港湾内魚類対策業務(2026/4/27 確認)
- ・福島第一原子力発電所 燃料油等危険物管理業務委託 給油所配達運用マニュアル(2026/4/27 確認)
- ・燃料配達申請書(2026/4/27, 4/28)
- ・委託体制表「環境管理業務委託(2026 年度)1F-FGC06-007-2602(01)」(2026/4/27 確認)
- ・作業予定表・指示書/防護指示書詳細事項「環境管理業務委託(2026 年度)」

(2026/4/24)

- ・ 燃料配達スケジュール表 (2026/4/27)
- ・ 環境管理業務委託 (2026 年度) 試料採取手順書 1F-FGC06—009-2601 (0) (2026/4/27 確認)
- ・ 作業予定表・防護指示書「福島第一原子力発電所 燃料油等危険物管理業務委託 (給油所)」 (2026/4/27 確認)
- ・ 危険予知活動表「福島第一原子力発電所 燃料油等危険物管理業務 (2026 年度)」 (2026/4/27 確認)
- ・ 放射線管理基本マニュアル QJ-53 (改訂 24) (2026/4/1)
- ・ 管理対象区域の出入り管理箇所に係る申請書 出入申請-26-013 (2026/4/27 確認)
- ・ 放射線管理記録「環境管理業務委託 (2026 年度)」 (2026/4/27 確認)

4) G1 南エリア東側の油膜

資料名

- ・ 状態レポート CR10155312「G1 南タンク東側における油膜の発見について」
- ・ 福島第一原子力発電所 運用時、事故・トラブル等発生時の通報基準・公表方法 (2026/4/30 確認)

5) 主変圧器及び所内変圧器 (B) 除却工事 (3 号機)

資料名

- ・ 工事体制表「1F-3 号機 主変圧器及び所内変圧器 (B) 撤去工事のうち主変圧器除却」 7H-06-SM0213 (2026/6/3 確認)
- ・ 火気等使用許可申請書「1F-3 号機 主変圧器及び所内変圧器 (B) 除却工事」管理番号 9376 (2026/6/3 確認)
- ・ 危険物仮取扱承認申請書「3 号機主変圧器 電気絶縁油」 (2025/12/4)
- ・ 危険物仮取扱承認申請書「屋外タンク貯蔵所 No. 11～14 電気絶縁油」 (2025/12/4)
- ・ 【1F-3 号機 主変圧器及び所内変圧器 (B) 除却工事】 ALARA 会議用資料 (2025/4/15)
- ・ 作業点検「1F-3 号機 主変圧器及び所内変圧器 (B) 除却工事/請負工事 工事再開に伴う作業点検」 (2026/6/3 確認)

検査ガイド BE0020 火災防護

検査項目 年次検査

検査対象

1) 自衛消防隊訓練

資料名

- ・ 4 月訓練配置計画 (ネクセライズ 2 部隊) (2026/4/14 確認)

- ・ 本日のアジェンダ 4 月訓練 (2026/4/14 確認)
- ・ 4 月訓練場所 (ランニングスペース) (2026/4/14 確認)
- ・ 2026 年度 構外自衛消防隊訓練スケジュール (2026/5/13 確認)
- ・ 本日のアジェンダ 6 月訓練 (2026/6/23 確認)
- ・ 6 月構外自衛消防隊訓練活動エリア現地確認他 (2026/6/23 確認)

2) 公設消防連携訓練

資料名

- ・ 火災想定対応訓練シナリオ (公設活動あり) (2026/5/13 確認)
- ・ 火災を想定した総合訓練計画書 (2026/4/13)
- ・ 総合訓練担当者 (2026/5/13 確認)

(4) 燃料取出し・燃料デブリ取出し

検査ガイド BM0110 作業管理

検査項目 作業管理

検査対象

1) 1 号機使用済燃料取出し準備

資料名

- ・ 1 号機大型カバー換気設備及びダストモニタ設備の運転開始 (2026/4/20)
- ・ 1 号機オペフロガレキ撤去工程 (2026/6/4 確認)
- ・ 6 月 22 日 (月) より 1 号機原子炉建屋オペフロガレキ撤去を開始 (2026/6/18 確認)
- ・ 1 号機オペフロガレキ運搬作業の周知について (2026/6/22)

2) 2 号機使用済燃料取出し

資料名

- ・ 1F2 燃料取扱設備操作指導業務 燃料取扱設備操作訓練手順書 (2026/4/14)
- ・ 1F2 燃料取扱設備操作指導業務 燃料取扱機フランジプロテクタ 設置・撤去操作訓練手順書 (2026/5/11)
- ・ 2 号機 使用済燃料プール内吊上げ確認作業手順書 (2026/4/20)
- ・ 1F2 燃料取扱い業務 燃料吊り上げ確認手順書 (2026/5/18)
- ・ 2 号機 燃料取扱設備 詳細運転方案 (2026/5/19 確認)
- ・ 標準作業手順書「1F-2 燃料取り出しに関わるすべての業務」 (2026/5/25)
- ・ 燃料・キャスク取扱ユニット R/B 移動後の構台上ゾーン設定およびサーベイ方法について (2026/5/27)
- ・ 2 号機燃料取扱い作業【指揮者、機器操作者、ITV 操作者】の力量確認 (2026/6/1 確認)
- ・ 2 号機キャスク取扱い作業【指揮者、機器操作者 (遠隔操作、無線操作)、

ITV 操作者】の力量確認(2026/6/1 確認)

- ・2号機使用済燃料プールからの燃料取り出し作業開始について(2026/6/2)
- ・業務実施計画書「1F-2 燃料取扱い業務(2026 年)」(2026/6/3 確認)
- ・業務実施計画書「1F-2 キャスク取扱い構内移送業務(2026 年)」(2026/6/3 確認)
- ・放射線管理記録「1F-2 キャスク取扱い構内移送業務(2026 年)(1F-2 南側構台 1FL)」(2026/6/5, 6/8)
- ・放射線管理記録「1F-2 キャスク取扱い構内移送業務(2026 年)(2号機原子炉建屋南側構台)」(2026/6/5, 6/11)
- ・線量当量率等確認記録「中型輸送容器(01号機)」(2026/6/5)

3) 2号機燃料デブリ試験的取出し

資料名

- ・2号機 PCV 内部調査・燃料デブリ試験的取り出しの準備状況 ロボットアームの福島第一原子力発電所への到着について(2026/4/7)
- ・2号機 RPV 内部調査作業の開始について(2026/4/10)
- ・作業点検「1F-2 既設計装配管を用いた RPV 内部調査業務委託」(2026/4/28 確認)
- ・福島第一原子力発電所 実施計画書「1F-2 号機 既設計装配管を用いた RPV 内部調査業務委託」(2026/4/28 確認)
- ・放射線管理計画「1F-2 RPV 内部調査業務委託」(2026/4/28 確認)
- ・2号機既設原子炉水位計装配管を活用した RPV 内部調査の結果について(2026/4/23)
- ・2号 PCV 内部調査・試験的取り出し工程(2026/6/4 確認)
- ・2号機 PCV 内部調査・試験的取り出し ロボットアーム据付後の試運転について(2026/6/19 確認)

4) 3号機原子炉格納容器内部調査等

資料名

- ・3号機原子炉建屋内のドローン調査の結果について(2026/4/23)
- ・3号機 PCV 水位低下の実施について(2026/4/23)

(5) 放射性廃棄物管理

検査ガイド BR0070 放射性固体廃棄物等の管理

検査項目 放射性固体廃棄物等の管理

検査対象

1) 適正な廃棄物管理

資料名

- ・福島第一原子力発電所における固体廃棄物について資料

5 (2026/4/3, 5/1, 6/5)

- ・放射性固体廃棄物管理業務ガイド QJ-54-ガイド 1 (改訂 39) (2026/2/1)
- ・放射性廃棄物管理基本マニュアル QJ-54 (改訂 22) (2026/6/1)

2) エリア L 西側及び陳場沢近くの金属廃棄物の管理

資料名

- ・エリア L 西側における BG 金属置き場の工事標示の不掲示と現状の管理状況について (2026/5/27)
- ・状態レポート CR10155783「エリア L 西側における BG 瓦礫への工事標示の不掲載について」
- ・1F 一時保管エリア C の本解消業務委託その 1 委託追加仕様書 (2025/9/19)
- ・エリア C より取り出した BG 金属の扱い (2026/6/17)
- ・作業手順書「作業準備(一般)」 (2021/10/1)

検査項目 放射性廃棄物でない廃棄物

検査対象

1) 非管理区域又は汚染のおそれのない管理対象区域から発生する廃棄物の管理

資料名

- ・非管理区域等廃棄物構外搬出の運用開始について (2026/6/17 確認)
- ・福島第一原子力発電所放射線管理仕様書 (2026/6/1)
- ・放射性廃棄物管理基本マニュアル QJ-54 (改訂 22) (2026/6/1)
- ・非管理区域又は汚染のおそれのない管理対象区域から発生する廃棄物の管理ガイド (2026/6/1)
- ・理論検出限界曲線の検出限界計数確認記録 (α 線 β 線同時計数装置) (2026/5/26)
- ・念のための放射線測定評価の記録 (2026/6/1)

(6) 施設管理

検査ガイド BM0110 作業管理

検査項目 作業管理

検査対象

1) サイトバンカの施設管理

資料名

- ・状態レポート CR10153796「サイトバンカ建屋地下 1 階の床ドレンサンプリット室の溜まり水について」
- ・放射線管理記録「1F サイトバンカライナードレン巡視業務委託 (2025)」

(2026/3/24)

- ・巡視記録「サイトバンカライナードレン」(2026/4/3)
- ・震災後の長期停止に伴う福島第一原子力発電所サイトバンカ設備点検長期計画 RW 機械班(2025 年度)(2026/5/14 確認)

(7) その他の保安活動

検査ガイド BM0110 作業管理

検査項目 作業管理

検査対象

1) 1号機大型カバー換気設備のうちダクトの仕様相違

資料名

- ・状態レポート CR10154165「1号機大型カバー換気設備のうちダクトの仕様相違について」

2) 多核種除去設備(ALPS)処理水希釈放出

資料名

- ・第19回目 ALPS 処理水希釈放出操作(サンプルタンク A 群)(2026/4/1 確認)
- ・放射性液体廃棄物測定結果および放出記録(2026/4/20, 6/22 確認)
- ・第20回目 ALPS 処理水希釈放出操作(サンプルタンク B 群)(2026/5/28 確認)

3) 定検用機材倉庫 B 棟(横置きタンク解体作業場)における火災発生

資料名

- ・【多面的レビュー(アフターDR)】横置きタンク解体・除染作業の設計要求事項を踏まえた妥当性評価(2026/4/13)

4) APD 借用 10 時間超過(休憩時間含む)

資料名

- ・状態レポート CR10154008「APD 借用 10 時間超過(休憩時間含む)について」

5) サブドレン移送設備移送ポンプ A 自動停止

資料名

- ・状態レポート CR10154798「サブドレン移送設備移送ポンプ A 自動停止の件」
- ・1号機 1F 電気設備点検手入工事 長期計画表(2026/4/15 確認)

6) 3号機原子炉格納容器ガス管理換気空調設備(B)系制御電源喪失警報発生

資料名

- ・状態レポート CR10155600「【MRF】3号機 PCV ガス管理換気空調設備(B)系制御電源喪失警報発生の件」
- ・制御盤一般点検(Y 装備) 品質検査管理記録 3号 PCV ガス管理システム制

御盤(B) (2026/6/15 確認)

7) 増設雑固体廃棄物焼却設備の改造工事等

資料名

- ・ 増設雑固体廃棄物焼却設備 施設復旧に向けた進捗状況について (2026/4/23, 6/15)
- ・ 【事前報告】 増設焼却炉ピット回収水の水処理開始について (2026/6/23)
- ・ 増設雑固体廃棄物焼却設備運転フロー(案) (2026/6/24 確認)

8) タンク解体における作業管理

資料名

- ・ 福島第一原子力発電所 E エリア D1 タンクの解体着手 (2026/5/11)
- ・ 福島第一原子力発電所 E エリア D1 タンクの解体完了 (2026/6/15)

9) モニタリングポスト No. 3 高警報発報

資料名

- ・ MP3 における高警報発報について(実事象でない) (2026/6/24 確認)
- ・ 福島第一原子力発電所モニタリングポストNo.3 の指示上昇について (2026/6/18)
- ・ 福島第一原子力発電所モニタリングポストNo.3 の指示上昇について(続報) (2026/6/18)
- ・ 1F 第 25 条報告 応急措置の概要(原子炉施設)(第 27315, 27316, 27318 報) (2026/5/28)
- ・ 1F 第 25 条報告 応急措置の概要(原子炉施設)(第 27371, 27372 報) (2026/6/18)

10) ALPS 処理水希釈放出停止

資料名

- ・ ALPS 処理水海洋放出の自動停止について (2026/6/18)
- ・ ALPS 処理水希釈放出設備関連 CR リスト (2026/6/17, 24)
- ・ 6/13 双葉線 1L/2L 再閉路による 5/6 号所内電源の一時停止の影響と対応 (2026/6/15 確認)
- ・ ALPS 処理水希釈放出設備 進捗共有(管理番号 26-2-20) (2026/6/15 確認)
- ・ (参考)ALPS 処理水希釈放出設備「移送工程異常」警報および移送停止について (2026/6/15 確認)
- ・ 集約警報サマリ (2026/6/12 確認)
- ・ 今回、開閉異常が発生した M0 弁 (2026/6/11 確認)

検査ガイド B00010 サーベイランス試験

検査項目 標準的な検査

検査対象

1) 5号機 ディーゼル発電機 5A 手動起動試験

資料名

- ・ 5号機定例試験手順書 (2024/11/29)
- ・ 5号機ディーゼル発電機 5A 手動起動試験記録 (2026/5/26)

2) 常用高台炉注水ポンプ A 手動起動試験

資料名

- ・ 1～4号機定例試験手順書 (2025/6/3)
- ・ 常用高台炉注水ポンプ A 手動起動試験及び健全性確認記録 (2026/6/16 確認)

検査ガイド B02010 運転管理

検査項目 運転管理

検査対象

1) 3号機 SFP スキマサージタンク水位低下

資料名

- ・ 1F 第 25 条報告 応急措置の概要 (原子炉施設) (第 27349、27348 報) (2026/6/12)
- ・ 3号機 Rw/B 床ドレンサンプ (A) 水位トレンド (2026/6/11～2026/6/12)
- ・ 使用済燃料プールの水位、水温及び建屋外への漏えいに関する評価、監視要領 (改訂 19) (2026/4/1)
- ・ 3号機 SFP スキマサージタンク水位トレンド (2026/5/1～2026/6/14)
- ・ 3号機 Rw/B 床ドレンサンプ (A) 水位トレンド (2026/6/10～2026/6/15)
- ・ 3号機 SFP スキマサージタンク水位低下事象について (2026/6/15)
- ・ 作業依頼票「1F3-12026M0002 3号機 SFP スキマサージタンクの水位低下の件」 (2026/6/12)

検査ガイド BE0040 緊急時対応組織の維持

検査項目 緊急時対応組織の維持

検査対象

1) 事業者防災訓練

資料名

- ・ 4月20日防災訓練について-休祭日 EAL 発生時における当番者の免震棟参集 (2026/4/16)
- ・ 【4月20日実施】防災訓練の留意点について (2026/4/17 確認)
- ・ 5月21日防災訓練について (所内周知) (2026/5/18 確認)
- ・ 6月18日防災訓練について (所内周知) (2026/6/15 確認)

- ・ 0618 防災訓練シナリオ (2026/6/15 確認)

検査ガイド BQ0010 品質マネジメントシステムの運用

検査項目 半期検査

検査対象

1) 改善活動の実効性

資料名

- ・ 作業点検および共通要因分析を踏まえた取り組みの実施状況及び評価について (2026/6/12)
- ・ 作業点検フォロー説明会 (2026/6/12 確認)

2) 安全文化醸成活動

資料名

- ・ 健全な安全文化の育成及び維持に係る基本マニュアル(改訂05) (2025/9/1)
- ・ 2025 年度_下期_安全文化モニタリングパネル議事録 (2026/4/27 確認)
- ・ 2026 年度業務計画 L2・L3 への共通設定依頼について (2026/4/27 確認)
- ・ 2025 年度下期安全文化モニタリングパネル (2026/4/27 確認)